

	Committente ILVA Taranto Progetto 0014 - TARANTO ENERGIA
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Sezione MODULO 1_2_3 - MODULO 1_2_3

N. Foto	Tag ID	Componente	Chemical mix	NM	IS	Leak (ppm)	Lettura del
00043	01470	Valvola ON/OFF	METANO			18609.00	25/11/2014
00064	02280	Valvola ON/OFF	METANO			27538.00	25/11/2014
00073	02600	Flangia	METANO			14930.00	25/11/2014

Numero totale di tag fuori soglia: 3

Numero totale di tag R45: 0