

# TARANTO ENERGIA

a mezzo e-mail: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le

ISPRA

Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività ispettive  
Via Brancati, 47  
00144 Roma

a mezzo e-mail: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le

ARPA Puglia

Dipartimento di Taranto c/o ex ospedale Testa  
Contrada Rondinella  
74023 Taranto

Taranto, 08 maggio 2014  
Prot. CET 55/2014

**Oggetto: Controlli AIA – TA –TARANTO – ANOMALIA - AIA DVA-DEC-2010-0000072 del 29 marzo 2010 - Centrale termoelettrica di Taranto. Disservizio del monoblocco1 CET2**

La presente per comunicarVi che nei giorni 22-23 aprile 2014 si è verificato un evento di disservizio della durata di alcuni minuti, sul monoblocco n. 1 di Cet2, causate dalla bassa pressione del gas AFO., gli eventi si sono verificati:

- per il giorno 22/04/2014, dalle ore 08,28 alle ore 09,03;
- per il giorno 23/04/2014, dalle ore 20,14 alle ore 20,34.

Gli eventi non hanno comportato alcun impatto ambientale significativo come si evince dai relativi "report giornaliero flussi di massa – impianto in normal funzionamento e transitorio" del Monoblocco1 (in allegato1) elaborato dal nuovo sistema di monitoraggio emissioni (SME) operativo dal primo gennaio 2014, come da comunicazioni intercorse con ns. prot. 104/13 del 28/11/13 e risposta ISPRA del 10/1/2014 prot. 0001517.

. Riguardo al limite massico annuo vi confermiamo che anche quest' ora di marcia entrerà nel computo del flusso massico

Disponibili a fornire ogni ulteriore chiarimento o integrazioni dovesse occorrere porgiamo

distinti saluti.

**TARANTO ENERGIA S.r.l.**

Ing. Alberto Abbate



**Taranto Energia S.r.l.**

Società con Unico Socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Riva Fire S.p.A.

Sede legale: 20151 Milano, Viale Certosa n. 239

Capitale Sociale Euro 165.310.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 07534100966

Tel. +39 02 300351 - Fax +39 02 30035536

# Taranto Energia CET2 Monoblocco 1

Report Giornaliero Flussi di Massa - Impianto in Normal Funzionamento e Transitorio

Data: 23/04/2014

Ore	CO elaborato Kg		SO2 elaborato Kg		NOX elaborato Kg		THC elaborato Kg		Polv elaborato Kg		Portata Fumi kNm³		Impianto	
	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Stato	
01:00		6,0		0,0		17,4		0,0		3,6		278,5	In marcia	
02:00		0,2		0,0		16,5		0,0		3,4		276,2	In marcia	
03:00		3,2		0,0		16,4		0,0		3,0		280,8	In marcia	
04:00		0,5		0,0		15,6		0,0		2,3		277,1	In marcia	
05:00		0,3		0,0		15,1		0,0		2,0		276,0	In marcia	
06:00		2,6		0,0		14,4		0,0		2,4		277,2	In marcia	
07:00		0,1		0,6		14,5		0,0		1,5		278,1	In marcia	
08:00		0,3		0,2		15,0		0,0		3,2		278,7	In marcia	
09:00		0,1		0,1		15,0		0,0		2,7		276,7	In marcia	
10:00		0,0		0,1		14,9		0,0		1,9		276,6	In marcia	
11:00		0,1		0,0		15,5		0,0		2,5		276,0	In marcia	
12:00		0,3		0,0		15,7		0,0		2,0		276,3	In marcia	
13:00		0,0		1,6		15,9		0,0		1,1		278,6	In marcia	
14:00		0,5		0,0		15,0		0,0		2,8		277,6	In marcia	
15:00		0,0		0,0		14,8		0,0		2,6		279,6	In marcia	
16:00		0,0		0,0		14,4		0,0		2,4		279,3	In marcia	
17:00		0,3		0,0		14,3		0,0		2,0		278,5	In marcia	
18:00		0,5		0,0		15,2		0,0		2,3		277,2	In marcia	
19:00		1,2		0,0		15,0		0,0		2,4		278,1	In marcia	
20:00		0,2		0,0		14,7		0,0		2,9		281,5	In marcia	
21:00		1,0		0,3		15,7		0,0		2,4		277,8	Transitorio	
22:00		0,0		0,2		15,2		0,0		0,9		276,1	In marcia	
23:00		0,1		0,0		14,7		0,0		1,9		277,9	In marcia	
24:00		0,1		0,0		14,9		0,0		2,4		280,6	In marcia	
<b>Flusso Giorno</b>		17,5		3,4		365,7		0,0		56,8		6670,9	(6)	24

(1) Assenza Registrazioni

(4) Valore Non Valido

(5) Valore superiore al limite di legge

(6) Ore di Normale Funzionamento e Transitorio

Elaborazioni conformi D.Lgs. n. 152/2006

# Taranto Energia CET2 Monoblocco 1

Data: 22/04/2014

Report Giornaliero Flussi di Massa - Impianto in Normal Funzionamento e Transitorio

Ore	CO elaborato Kg		SO2 elaborato Kg		NOX elaborato Kg		THC elaborato Kg		Polv elaborato Kg		Portata Fumi kNm³		Impianto	
	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Stato
01:00		0,3		0,1		16,2		0,1		0,6		281,1		In marcia
02:00		0,1		0,0		16,6		0,1		0,1		283,1		In marcia
03:00		0,1		0,0		16,9		0,1		0,1		281,4		In marcia
04:00		0,3		0,0		17,0		0,1		0,4		282,9		In marcia
05:00		0,5		0,0		16,8		0,1		2,1		283,4		In marcia
06:00		0,8		0,0		16,7		0,1		1,9		285,9		In marcia
07:00		1,1		0,0		16,9		0,1		0,5		282,2		In marcia
08:00		4,8		0,0		20,9		0,1		9,9		281,1		In marcia
09:00		6,6		0,9		30,6		0,2		9,1		275,6		Transitorio
10:00		0,1		3,7		19,6		0,1		0,8		291,3		In marcia
11:00	(4)		(4)		(4)		(4)		(4)			290,8		In marcia
12:00		0,0		4,8		17,2		0,0		2,5		290,8		In marcia
13:00		20,8		3,2		16,3		0,0		11,1		279,4		In marcia
14:00		16,4		2,7		15,7		0,0		7,2		280,3		In marcia
15:00		0,8		1,3		15,0		0,0		4,1		276,3		In marcia
16:00		0,2		0,0		14,6		0,0		4,3		275,7		In marcia
17:00		0,3		0,0		15,2		0,0		3,6		276,1		In marcia
18:00		0,0		0,0		14,8		0,0		2,9		276,0		In marcia
19:00		0,0		0,0		15,4		0,0		1,0		275,2		In marcia
20:00		0,0		0,0		15,2		0,0		1,2		276,2		In marcia
21:00		0,1		0,0		15,3		0,0		2,5		276,4		In marcia
22:00		0,0		0,0		15,3		0,0		2,3		273,9		In marcia
23:00		0,1		0,0		15,8		0,0		1,4		275,8		In marcia
24:00		0,0		0,0		17,9		0,0		1,7		273,3		In marcia
Flusso		53,4		16,9		392,0		0,7		71,3		6724,3		(6)
Giorno														24

(1) Assenza Registrazioni

(4) Valore Non Valido

(5) Valore superiore al limite di legge

(6) Ore di Normale Funzionamento e Transitorio

Elaborazioni conformi D.Lgs. n. 152/2006