

# TARANTO ENERGIA

a mezzo e-mail: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le

ISPRA

Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività ispettive

Via Brancati, 47

00144 Roma

a mezzo e-mail: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le

ARPA Puglia

Dipartimento di Taranto c/o ex ospedale Testa

Contrada Rondinella

74123 Taranto

Taranto, 21 febbraio 2014

Prot. CET 21/2014

**Oggetto: Controlli AIA – TA –TARANTO – ANOMALIA - AIA DVA-DEC-2010-0000072 del 29 marzo 2010 - Centrale termoelettrica di Taranto. Disservizio del modulo 3 CET3, intervento di manutenzione monoblocco 3 CET2.**

La presente per comunicarVi che il giorno 12 febbraio 2014 si sono verificati due eventi: il primo un disservizio alle ore 12, della durata di un'ora, sulla turbina a vapore del modulo n. 3 di Cet3; il secondo dalle ore 13 alle ore 15 per una manutenzione per cambio spazzole sull'alternatore monoblocco n. 3 di CET2.


Entrambi gli eventi non hanno comportato significativi impatti ambientale come si evince dal "report giornaliero flussi di massa – impianto in normal funzionamento e transitorio" del Modulo 3 - in allegato 1- e del Monoblocco 3 - in allegato 2 – entrambi elaborati dal nuovo sistema di monitoraggio emissioni (SME) operativo dal primo gennaio 2014, come da comunicazioni intercorse con ns. prot. 104/13 del 28/11/13 e risposta ISPRA del 10/1/2014 prot. 0001517.

Riguardo al limite massico annuo vi confermiamo che anche queste ore di marcia entreranno nel computo del flusso massico.

Disponibili a fornire ogni ulteriore chiarimento o integrazione dovesse occorrere porgiamo distinti saluti.

**TARANTO ENERGIA S.r.l.**

*Ing. Alberto Abbate*



**TARANTO ENERGIA S.r.l.** con unico socio

Stabilimento di Taranto: via Appia 35 km 648 - 74123 Taranto - tel. +39 099 4817210 - fax +39 099 4817200

Sede Legale: viale Certosa 239 - 20151 Milano - tel. +39 02 3003551 - fax +39 02 30035556

Cap. Soc. euro 145.310.000,00 int. vers. - codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione registro imprese Milano: 07534100766  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Piva Fire S.p.A.



# Taranto Energia CET2 Monoblocco 3

Data: 12/02/2014

Report Giornaliero Flussi di Massa - Impianto in Normal Funzionamento e Transitorio

Ore	Note	CO elaborato Kg	SO2 elaborato Kg	NOX elaborato Kg	THC elaborato Kg	Polv elaborato Kg	Portata Fumi kNm³	Impianto Stato
01:00		0,0	24,7	52,8	0,0	2,0	594,1	In marcia
02:00		0,0	15,0	64,5	0,0	2,0	553,2	In marcia
03:00		0,0	27,7	26,3	0,0	1,4	586,4	In marcia
04:00		0,0	29,8	26,3	0,0	1,6	569,7	In marcia
05:00		3,3	17,6	46,3	0,0	1,6	524,4	In marcia
06:00		5,3	21,9	41,8	0,0	1,6	550,2	In marcia
07:00		0,0	21,4	43,4	0,0	1,4	564,6	In marcia
08:00		0,0	24,6	36,2	0,0	1,2	584,3	In marcia
09:00		0,1	63,5	72,3	0,0	1,9	545,5	In marcia
10:00		0,0	58,4	68,3	0,0	1,7	486,0	In marcia
11:00		0,0	51,0	59,7	0,0	1,3	506,4	In marcia
12:00		0,0	59,4	59,6	0,0	1,4	536,4	In marcia
13:00		127,5	16,5	66,4	0,0	5,8	459,0	Transitorio
14:00		145,5	15,5	70,0	0,0	6,6	451,1	Transitorio
15:00		23,4	30,6	67,9	0,0	3,0	476,1	Transitorio
16:00		0,0	60,3	57,1	0,0	1,6	472,4	In marcia
17:00		0,0	49,1	45,5	0,0	1,3	511,6	In marcia
18:00		1,4	38,9	28,0	0,0	1,8	611,7	In marcia
19:00		0,0	46,2	21,5	0,0	1,4	675,8	In marcia
20:00		0,0	51,4	22,0	0,0	1,4	592,5	In marcia
21:00		0,0	33,1	14,5	0,0	1,2	598,1	In marcia
22:00		0,5	31,6	16,4	0,0	0,9	613,5	In marcia
23:00		0,1	34,4	17,8	0,0	1,5	621,1	In marcia
24:00		0,0	41,6	18,1	0,0	1,9	616,8	In marcia
<b>Flusso Giorno</b>		<b>307,1</b>	<b>864,2</b>	<b>1042,7</b>	<b>0,0</b>	<b>47,4</b>	<b>13300,8</b>	<b>24</b>

- (1) Assenza Registrizioni
- (4) Valore Non Valido
- (5) Valore superiore al limite di legge
- (6) Ore di Normale Funzionamento e Transitorio

Elaborazioni conformi D.Lgs. n. 152/2006

# Taranto Energia CET3 Modulo 3

Report Giornaliero Flussi di Massa - Impianto in Normal Funzionamento e Transitorio

Data: 12/02/2014

Ore	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Stato
01:00		0,2		31,8		71,2		0,0		1,6		1153,7	In marcia
02:00		0,2		32,4		69,6		0,0		1,6		1155,0	In marcia
03:00		0,2		31,7		71,8		0,0		1,6		1157,1	In marcia
04:00		0,9		29,5		72,4		0,0		1,6		1157,5	In marcia
05:00		0,9		29,4		69,9		0,0		1,6		1155,3	In marcia
06:00		0,7		29,7		70,3		0,0		1,6		1156,1	In marcia
07:00		0,5		30,4		70,2		0,0		1,6		1162,8	In marcia
08:00		0,4		29,8		68,7		0,0		1,6		1154,9	In marcia
09:00		0,7		29,6		71,1		0,0		1,6		1149,1	In marcia
10:00		0,9		27,6		71,5		0,0		1,6		1110,2	In marcia
11:00		0,7		25,4		74,4		0,0		1,7		1101,8	In marcia
12:00		0,6		25,7		74,0		0,0		1,7		1100,5	In marcia
13:00		1,5		15,0		29,2		0,0		1,4		468,4	Transitorio
14:00		0,3		21,1		64,3		0,0		1,5		952,7	In marcia
15:00		0,5		24,0		73,5		0,0		1,7		1110,2	In marcia
16:00		0,6		24,0		71,4		0,0		1,7		1098,0	In marcia
17:00		1,5		25,3		71,3		0,0		1,7		1098,3	In marcia
18:00		0,6		24,5		68,5		0,0		1,7		1134,3	In marcia
19:00		0,4		24,3		59,1		0,0		1,7		1211,7	In marcia
20:00		0,4		24,1		55,3		0,0		1,7		1208,6	In marcia
21:00		0,4		23,7		54,7		0,0		1,7		1206,6	In marcia
22:00		0,6		23,7		55,9		0,0		1,7		1206,0	In marcia
23:00		0,8		24,8		53,5		0,0		1,7		1200,2	In marcia
24:00		1,0		28,2		58,3		0,0		1,6		1158,3	In marcia
<b>Flusso Giornio</b>		<b>15,5</b>		<b>635,7</b>		<b>1570,0</b>		<b>0,0</b>		<b>39,2</b>		<b>26767,5</b>	<b>24</b>

- (1) Assenza Registrizioni
- (4) Valore Non Valido
- (5) Valore superiore al limite di legge
- (6) Ore di Normale Funzionamento e Transitorio

Elaborazioni conformi D.Lgs. n. 152/2006