

# TARANTO ENERGIA

a mezzo e-mail: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le  
ISPRA  
Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il  
coordinamento e il controllo delle attività ispettive  
Via Brancati, 47  
00144 Roma

a mezzo e-mail: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le  
ARPA Puglia  
Dipartimento di Taranto c/o ex ospedale Testa  
Contrada Rondinella  
74023 Taranto

Taranto, 12 febbraio 2014  
Prot. CET 19/2014

**Oggetto: Controlli AIA – TA –TARANTO – ANOMALIA - AIA DVA-DEC-2010-0000072 del 29 marzo 2010 - Centrale termoelettrica di Taranto. Marcia al di sotto del minimo tecnico modulo 3 CET3.**

La presente per comunicarVi che il giorno 20 gennaio 2014 il modulo n. 3 di Cet3 ha marciato al di sotto del minimo tecnico dalle ore 21 alle ore 24.

Tale assetto di marcia è stato causato dal blocco del generatore a recupero per un disservizio elettrico.

Nonostante tale condizione la centrale ha assicurato il costante utilizzo dei gas siderurgici scongiurando la loro combustione in torcia ed evitando le emissioni nei transitori connessi con una sua eventuale fermata e successivo riavviamento.

L'evento non ha comportato alcun impatto ambientale significativo come si evince dal "report giornaliero flussi di massa – impianto in normal funzionamento e transitorio" del Modulo 3 (in allegato1) elaborato dal nuovo sistema di monitoraggio emissioni (SME) operativo dal primo gennaio 2014, come da comunicazioni intercorse con ns. prot. 104/13 del 28/11/13 e risposta ISPRA del 10/1/2014 prot. 0001517.

Precisiamo che nel report le ore mancanti con nota (4) sono dovute ad attività connesse con le verifiche AST/IAR, come da nostra comunicazione prot. 108/13 del 11/12/13, riguardo al limite massico annuo vi confermiamo che anche queste ore di marcia entreranno nel computo del flusso massico.

Disponibili a fornire ogni ulteriore chiarimento o integrazioni dovesse occorrere porgiamo

distinti saluti.

TARANTO ENERGIA S.r.l.

Ing. Alberto Abbate



Taranto Energia S.r.l.

Società con Unico Socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Riva Fire S.p.A.

Sede legale: 20151 Milano, Viale Certosa n. 239

Capitale Sociale Euro 165.310.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 07534100966

Tel. +39 02 300351 - Fax +39 02 30035536

# Taranto Energia CET3 Modulo 3

Report Giornaliero Flussi di Massa - Impianto in Normal Funzionamento e Transitorio

Data: 20/01/2014

ALLEGATO 1

Ore	CO elaborato Kg		SO2 elaborato Kg		NOX elaborato Kg		THC elaborato Kg		Polv elaborato Kg		Portata Fumi KNm³		Impianto
	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	
01:00		2,2		25,7		82,5		0,0		1,4		1202,2	In marcia
02:00		1,2		25,8		81,1		0,0		1,4		1171,2	In marcia
03:00		3,8		26,1		81,7		0,0		1,4		1168,9	In marcia
04:00		14,6		28,3		79,5		0,0		1,4		1161,7	In marcia
05:00		11,0		28,7		78,7		0,0		1,4		1160,8	In marcia
06:00		20,2		28,2		77,5		0,0		1,4		1159,2	In marcia
07:00		11,1		27,8		75,7		0,0		1,4		1161,3	In marcia
08:00	(4)		(4)		(4)		(4)		(4)			1158,9	In marcia
09:00		12,1		28,0		80,2		0,0		1,5		1149,1	In marcia
10:00		21,9		26,3		78,3		0,0		1,5		1145,9	In marcia
11:00		6,0		27,9		88,2		0,0		1,6		1121,3	In marcia
12:00		6,6		28,5		93,1		0,0		1,7		1177,8	In marcia
13:00	(4)		(4)		(4)		(4)		(4)			1172,3	In marcia
14:00	(4)		(4)		(4)		(4)		(4)			1182,2	In marcia
15:00	(4)		(4)		(4)		(4)		(4)			1191,8	In marcia
16:00		3,9		29,0		81,8		0,0		1,5		1212,0	In marcia
17:00	(4)		(4)		(4)		(4)		(4)			1211,5	In marcia
18:00		45,4		29,8		81,5		0,0		1,4		1214,3	In marcia
19:00		3,5		29,2		77,5		0,0		1,5		1217,3	In marcia
20:00		4,2		28,7		81,7		0,0		1,5		1217,8	In marcia
21:00		176,5		22,3		46,6		0,0		3,1		642,1	Transitorio
22:00		98,5		7,5		7,6		0,0		1,1		106,3	Transitorio
23:00		53,2		6,5		6,0		0,0		0,9		99,6	Transitorio
24:00		97,7		18,3		25,1		0,0		2,0		366,6	Transitorio
<b>Flusso Giorno</b>		593,5		472,4		1304,2		0,0		29,2		24772,0	(6) 24

- (1) Assenza Registrazioni
- (4) Valore Non Valido
- (5) Valore superiore al limite di legge
- (6) Ore di Normale Funzionamento e Transitorio

Elaborazioni conformi D.Lgs. n. 152/2006