

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
STAB	SF1	PRIMO CANALE DI SCARICO	4484758,961	2704192,637	507651000	Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/01/2014	1,10000	524,92636
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/01/2014	2,60000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/01/2014	1,11000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/01/2014	1,25000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/01/2014	1,43000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/01/2014	1,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/01/2014	1,25000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/01/2014	0,97800	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/01/2014	1,17000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/01/2014	1,31000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/01/2014	1,09000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/01/2014	1,06000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/01/2014	1,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/01/2014	0,85000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/01/2014	0,84000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/01/2014	1,02000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/01/2014	0,83000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/01/2014	0,84000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/01/2014	0,78000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/01/2014	0,88000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/01/2014	1,05000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/01/2014	0,86000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/01/2014	0,77600	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/01/2014	1,58000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/01/2014	0,90000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/01/2014	0,61000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/01/2014	0,85000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	31/01/2014	0,92000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/02/2014	1,02000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/02/2014	1,02000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/02/2014	1,51000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/02/2014	0,60500	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/02/2014	0,84000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/02/2014	3,02000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/02/2014	0,77000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/02/2014	1,27000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/02/2014	2,08000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/02/2014	1,76000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/02/2014	1,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/02/2014	0,90000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/02/2014	1,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/02/2014	1,26000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/02/2014	1,28000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/02/2014	1,02000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/02/2014	0,75000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/02/2014	1,01700	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/02/2014	1,09000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/02/2014	0,93000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/02/2014	1,13000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/02/2014	0,94000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/02/2014	1,01000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/02/2014	1,01000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/02/2014	1,38000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/02/2014	1,09000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/02/2014	1,06000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/02/2014	1,00000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/03/2014	1,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/03/2014	0,97100	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/03/2014	1,09000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/03/2014	1,40000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/03/2014	0,87600	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/03/2014	0,81500	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/03/2014	0,98000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/03/2014	0,74000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/03/2014	0,94000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/03/2014	0,92000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/03/2014	0,80000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/03/2014	0,84000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/03/2014	0,74800	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/03/2014	0,79000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/03/2014	0,96300	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/03/2014	1,07000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/03/2014	0,75000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/03/2014	0,73000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/03/2014	0,78000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/03/2014	0,82000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/03/2014	1,05000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/03/2014	1,06000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/03/2014	0,87000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/03/2014	0,60000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/03/2014	0,48000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/03/2014	0,78000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/03/2014	0,72000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/03/2014	0,39000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	31/03/2014	1,12000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/04/2014	1,12000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/04/2014	2,24000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/04/2014	2,58000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/04/2014	0,56000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/04/2014	1,90000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/04/2014	1,18000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/04/2014	1,00000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/04/2014	0,50000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/04/2014	2,46000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/04/2014	1,17000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/04/2014	0,78000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/04/2014	< 0,23000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/04/2014	0,50000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/04/2014	0,61000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/04/2014	2,38000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/04/2014	0,39000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/05/2014	0,34000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/05/2014	0,50000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/05/2014	0,47000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/05/2014	0,51000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/05/2014	1,00000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/05/2014	0,62000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/05/2014	0,62000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/05/2014	0,54000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/05/2014	0,34000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/05/2014	0,45000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/05/2014	0,73000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/05/2014	0,56000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/05/2014	0,62000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/05/2014	0,93000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/05/2014	0,78000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/05/2014	1,16000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/05/2014	2,27000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/05/2014	0,64000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/05/2014	1,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/05/2014	1,28000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/05/2014	1,37000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/05/2014	1,34000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/05/2014	0,83000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	31/05/2014	0,75000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/06/2014	0,91000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/06/2014	0,82000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/06/2014	1,17000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/06/2014	0,92000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/06/2014	1,46000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/06/2014	0,96000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/06/2014	0,98000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/06/2014	0,93000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/06/2014	0,96000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/06/2014	1,72000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/06/2014	1,29000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/06/2014	0,88000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/06/2014	0,85000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/06/2014	0,97800	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/06/2014	0,95000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/06/2014	0,92000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/06/2014	0,91000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/06/2014	1,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/06/2014	0,72000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/06/2014	0,94700	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/06/2014	0,73000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/06/2014	1,35000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/06/2014	1,17000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/06/2014	0,90000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/06/2014	0,84000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/06/2014	1,03000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/06/2014	0,83000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/06/2014	0,91600	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/06/2014	0,69000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/06/2014	0,41000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/07/2014	0,94700	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/07/2014	0,73000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/07/2014	0,83900	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/07/2014	0,69000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/07/2014	0,91000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/07/2014	0,85000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/07/2014	0,71000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/07/2014	0,71000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/07/2014	0,68000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/07/2014	1,71000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/07/2014	1,18000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/07/2014	1,01000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/07/2014	0,87770	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/07/2014	0,94000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/07/2014	1,58000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/07/2014	1,42000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/07/2014	0,78000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/07/2014	3,96000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/07/2014	3,44000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/07/2014	2,57000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/07/2014	0,96000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/07/2014	0,86000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/07/2014	0,95000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/07/2014	5,24000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/07/2014	1,06000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/07/2014	0,60000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/07/2014	0,69000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/07/2014	0,69000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/07/2014	1,22000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/07/2014	0,81000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	31/07/2014	0,54000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/08/2014	4,85000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/08/2014	0,92000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/08/2014	0,94000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/08/2014	0,89000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/08/2014	1,97000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/08/2014	0,87000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/08/2014	1,00000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/08/2014	1,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/08/2014	0,82000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/08/2014	0,68000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/08/2014	0,83000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/08/2014	0,70000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/08/2014	0,66800	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/08/2014	0,75100	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/08/2014	0,79000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/08/2014	0,68000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/08/2014	0,60000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/08/2014	0,56000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/08/2014	0,59000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/08/2014	0,50000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/08/2014	0,69000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/08/2014	0,67000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/08/2014	0,97000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/08/2014	0,96000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/08/2014	2,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/08/2014	0,69000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/08/2014	0,58000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/08/2014	0,61000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/08/2014	0,85000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	31/08/2014	0,82000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/09/2014	2,05000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/09/2014	1,63000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/09/2014	1,13000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/09/2014	0,86000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/09/2014	0,72000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/09/2014	1,40000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/09/2014	2,97000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/09/2014	0,83000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/09/2014	1,15000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/09/2014	0,76900	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/09/2014	0,87000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/09/2014	0,73000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/09/2014	1,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/09/2014	1,09000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/09/2014	1,09000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/09/2014	1,18000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/09/2014	1,16000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/09/2014	1,58000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/09/2014	0,82000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/09/2014	1,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/09/2014	1,04000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/09/2014	0,99000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/09/2014	1,16000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/09/2014	1,17000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/09/2014	1,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/09/2014	1,33000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/09/2014	1,59000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/09/2014	1,38000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/09/2014	1,19000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/09/2014	1,42000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/10/2014	1,06000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/10/2014	1,16000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/10/2014	1,16000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/10/2014	1,35000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/10/2014	4,46000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/10/2014	1,43000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/10/2014	0,99000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/10/2014	0,91600	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/10/2014	2,15000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/10/2014	0,91000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/10/2014	1,18000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/10/2014	0,97800	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/10/2014	0,78000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/10/2014	0,89000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/10/2014	1,31000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/10/2014	1,31000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/10/2014	1,27000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/10/2014	0,87000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/10/2014	1,51000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/10/2014	1,16000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/10/2014	0,88000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/10/2014	1,14000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/10/2014	0,59000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/10/2014	1,72000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/10/2014	0,97000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/10/2014	1,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/10/2014	1,50000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/10/2014	0,32000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/10/2014	0,26000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	31/10/2014	0,86000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/11/2014	1,03000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/11/2014	0,91600	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/11/2014	0,57000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/11/2014	2,48000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/11/2014	3,53000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/11/2014	0,78000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/11/2014	1,60000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/11/2014	1,34000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/11/2014	1,36000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/11/2014	1,55000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/11/2014	1,13000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/11/2014	0,86200	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/11/2014	0,59000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/11/2014	0,85000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/11/2014	0,85000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/11/2014	0,99000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/11/2014	1,43000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/11/2014	2,70000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/11/2014	0,53000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/11/2014	0,57000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/11/2014	0,41900	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/11/2014	0,88000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/11/2014	0,97100	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/11/2014	1,02000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/11/2014	1,03000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/11/2014	1,21000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/11/2014	1,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/11/2014	0,62000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/11/2014	1,32000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/11/2014	1,21000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/12/2014	1,07000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/12/2014	1,16000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/12/2014	1,71000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/12/2014	0,61000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/12/2014	0,65000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/12/2014	1,24000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/12/2014	1,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/12/2014	1,17000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/12/2014	1,11000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/12/2014	1,31000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/12/2014	1,41000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/12/2014	1,38000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/12/2014	1,60000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/12/2014	1,11000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/12/2014	1,05000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/12/2014	0,90800	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/12/2014	1,09000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/12/2014	1,06400	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/12/2014	0,59000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/12/2014	1,18000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/12/2014	1,06000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/12/2014	1,45000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/12/2014	0,87000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/12/2014	2,01000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/12/2014	1,63000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/12/2014	2,87000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/12/2014	0,92400	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/12/2014	0,97800	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/12/2014	1,00100	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/12/2014	1,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	31/12/2014	1,39800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/01/2014	0,05000	27,97157
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/01/2014	0,10900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/01/2014	0,06300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/01/2014	0,06100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/01/2014	0,06800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/01/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/01/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/01/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/01/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/01/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/01/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/01/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/01/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/01/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/01/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/01/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/01/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/01/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/01/2014	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/01/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/01/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/01/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/01/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/01/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/01/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/01/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/01/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/01/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/01/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/01/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/02/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/02/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/02/2014	0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/02/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/02/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/02/2014	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/02/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/02/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/02/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/02/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/02/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/02/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/02/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/02/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/02/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/02/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/02/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/02/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/02/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/02/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/02/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/02/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/02/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/02/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/02/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/02/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/02/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/02/2014	0,08000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/03/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/03/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/03/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/03/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/03/2014	0,03400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/03/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/03/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/03/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/03/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/03/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/03/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/03/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/03/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/03/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/03/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/03/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/03/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/03/2014	0,04300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/03/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/03/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/03/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/03/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/03/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/03/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/03/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/03/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/03/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/03/2014	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/03/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/03/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/04/2014	0,04000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/04/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/04/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/04/2014	0,09000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/04/2014	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/04/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/04/2014	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/04/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/04/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/04/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/04/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/04/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/04/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/04/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/04/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/04/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/04/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/04/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/04/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/04/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/04/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/04/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/04/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/04/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/04/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/04/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/04/2014	0,03600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/04/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/05/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/05/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/05/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/05/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/05/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/05/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/05/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/05/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/05/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/05/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/05/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/05/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/05/2014	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/05/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/05/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/05/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/05/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/05/2014	0,09000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/05/2014	0,09000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/05/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/05/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/05/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/05/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/05/2014	0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/05/2014	0,04900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/05/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/05/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/06/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/06/2014	0,08000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/06/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/06/2014	0,05200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/06/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/06/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/06/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/06/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/06/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/06/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/06/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/06/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/06/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/06/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/06/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/06/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/06/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/06/2014	0,09800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/06/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/06/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/06/2014	0,47000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/06/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/06/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/06/2014	0,05100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/06/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/06/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/06/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/06/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/06/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/07/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/07/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/07/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/07/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/07/2014	0,05900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/07/2014	0,04700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/07/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/07/2014	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/07/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/07/2014	0,06700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/07/2014	0,05500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/07/2014	0,04800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/07/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/07/2014	0,05300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/07/2014	0,27400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/07/2014	0,06800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/07/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/07/2014	0,04600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/07/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/07/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/07/2014	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/07/2014	0,09300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/07/2014	0,07400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/07/2014	0,06000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/07/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/07/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/07/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/07/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/07/2014	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/07/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/07/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/08/2014	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/08/2014	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/08/2014	0,04800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/08/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/08/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/08/2014	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/08/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/08/2014	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/08/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/08/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/08/2014	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/08/2014	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/08/2014	0,06500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/08/2014	0,07500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/08/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/08/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/08/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/08/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/08/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/08/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/08/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/08/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/08/2014	0,05400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/08/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/08/2014	0,04500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/08/2014	0,07600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/08/2014	0,05500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/08/2014	0,04300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/08/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/08/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/08/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/09/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/09/2014	0,08000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/09/2014	0,06200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/09/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/09/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/09/2014	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/09/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/09/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/09/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/09/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/09/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/09/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/09/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/09/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/09/2014	0,49000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/09/2014	0,06100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/09/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/09/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/09/2014	0,05700	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/09/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/09/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/09/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/09/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/09/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/09/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/09/2014	0,07720	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/09/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/09/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/09/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/09/2014	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/10/2014	0,05700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/10/2014	0,06900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/10/2014	0,05900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/10/2014	0,08000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/10/2014	0,05600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/10/2014	0,06500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/10/2014	0,09700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/10/2014	0,07600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/10/2014	0,06900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/10/2014	0,06800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/10/2014	0,06100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/10/2014	0,06200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/10/2014	0,06200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/10/2014	0,06300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/10/2014	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/10/2014	0,08300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/10/2014	0,07600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/10/2014	0,09700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/10/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/10/2014	0,06900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/10/2014	0,09800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/10/2014	0,07500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/10/2014	0,06600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/10/2014	0,07300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/10/2014	0,08800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/10/2014	0,08200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/10/2014	0,07600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/10/2014	0,09600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/10/2014	0,09800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/10/2014	0,05600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/10/2014	0,05800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/11/2014	0,06200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/11/2014	0,06300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/11/2014	0,07100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/11/2014	0,06200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/11/2014	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/11/2014	0,06400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/11/2014	0,06400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/11/2014	0,07500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/11/2014	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/11/2014	0,06700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/11/2014	0,06440	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/11/2014	0,06900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/11/2014	0,05600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/11/2014	0,05900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/11/2014	0,05700	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/11/2014	0,04900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/11/2014	0,04900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/11/2014	0,05700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/11/2014	0,03300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/11/2014	0,05300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/11/2014	0,06400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/11/2014	0,06100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/11/2014	0,07500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/11/2014	0,07900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/11/2014	0,08300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/11/2014	0,07800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/11/2014	0,07600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/11/2014	0,07700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/11/2014	0,09300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/11/2014	0,09000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/12/2014	0,08900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/12/2014	0,08500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/12/2014	0,08700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/12/2014	0,06700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/12/2014	0,08000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/12/2014	0,07200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/12/2014	0,09800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/12/2014	0,07200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/12/2014	0,07500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/12/2014	0,07990	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/12/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/12/2014	0,05700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/12/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/12/2014	0,05800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/12/2014	0,05600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/12/2014	0,06500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/12/2014	0,05400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/12/2014	0,04500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/12/2014	0,05500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/12/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/12/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/12/2014	0,05500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/12/2014	0,05500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/12/2014	0,06100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/12/2014	0,06600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/12/2014	0,05100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/12/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/12/2014	0,04800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/12/2014	0,03800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/01/2014	0,04000	16,75756
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/01/2014	0,04500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/01/2014	0,04700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/01/2014	0,04400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/01/2014	0,06100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/01/2014	0,08600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/01/2014	0,04300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/01/2014	0,06200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/01/2014	0,05600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/01/2014	0,05700	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/01/2014	0,06800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/01/2014	0,05200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/01/2014	0,03000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/01/2014	0,15900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/01/2014	0,16200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/01/2014	0,08000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/01/2014	0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/01/2014	0,02800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/01/2014	0,23300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/01/2014	0,08000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/01/2014	0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/01/2014	0,03700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/01/2014	0,01100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/01/2014	0,01100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/01/2014	0,01300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/01/2014	0,01400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/01/2014	0,01200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/01/2014	0,03500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/01/2014	0,03700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/01/2014	0,01200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/02/2014	0,06800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/02/2014	0,01700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/02/2014	0,01300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/02/2014	0,04100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/02/2014	0,05500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/02/2014	0,03700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/02/2014	0,04800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/02/2014	0,04700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/02/2014	0,04600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/02/2014	0,04500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/02/2014	0,04000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/02/2014	0,04000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/02/2014	0,03800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/02/2014	0,06000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/02/2014	0,04900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/02/2014	0,07200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/02/2014	0,10000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/02/2014	0,08100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/02/2014	0,07900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/02/2014	0,05400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/02/2014	0,04000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/02/2014	0,02700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/02/2014	0,03900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/02/2014	0,04400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/02/2014	0,01900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/02/2014	0,04600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/02/2014	0,06100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/02/2014	0,05600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/03/2014	0,03600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/03/2014	0,04100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/03/2014	0,06100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/03/2014	0,07300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/03/2014	0,08400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/03/2014	0,06800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/03/2014	0,06400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/03/2014	0,06100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/03/2014	< 0,01000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/03/2014	0,04900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/03/2014	0,06300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/03/2014	0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/03/2014	0,04700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/03/2014	0,05900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/03/2014	0,06700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/03/2014	0,04500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/03/2014	0,05900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/03/2014	0,05700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/03/2014	0,04600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/03/2014	0,04000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/03/2014	0,04200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/03/2014	0,03900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/03/2014	0,02000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/03/2014	0,04400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/03/2014	0,04000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/03/2014	0,02800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/03/2014	0,03500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/04/2014	0,02100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/05/2014	< 0,01000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/05/2014	0,07000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/05/2014	0,06000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/05/2014	0,01900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/05/2014	0,44000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/05/2014	0,04700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/05/2014	0,03800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/05/2014	0,05800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/05/2014	0,06000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/05/2014	0,04400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/05/2014	0,04000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/05/2014	0,06000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/05/2014	0,05200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/05/2014	0,04500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/06/2014	0,03800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/06/2014	0,02500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/06/2014	0,05500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/06/2014	0,02500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/06/2014	0,02800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/06/2014	0,03400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/06/2014	0,02700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/06/2014	0,03500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/06/2014	0,18600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/06/2014	0,04100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/06/2014	0,06000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/06/2014	0,06300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/06/2014	0,05100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/06/2014	0,03000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/06/2014	0,07700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/06/2014	0,03700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/06/2014	0,04000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/06/2014	0,02400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/06/2014	0,02500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/06/2014	0,04800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/06/2014	0,06400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/06/2014	0,02900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/06/2014	0,03500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/06/2014	0,05100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/06/2014	0,04000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/06/2014	0,04200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/06/2014	0,01400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/06/2014	0,04000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/06/2014	0,06200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/07/2014	0,03000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/07/2014	0,01800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/07/2014	0,03200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/07/2014	0,04100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/07/2014	0,03800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/07/2014	0,03100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/07/2014	0,02100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/07/2014	0,05200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/07/2014	0,07100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/07/2014	0,03400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/07/2014	0,03900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/07/2014	0,01900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/07/2014	0,03700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/07/2014	0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/07/2014	0,08800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/07/2014	0,03500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/07/2014	0,03800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/07/2014	0,04100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/07/2014	0,05700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/07/2014	0,06800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/08/2014	< 0,01000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/10/2014	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/11/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/11/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/11/2014	0,07200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/11/2014	0,05500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/11/2014	0,06200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/11/2014	0,05800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/11/2014	0,02800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/11/2014	0,01500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/11/2014	0,06700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/11/2014	0,06900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/11/2014	0,06900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/11/2014	0,07500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/11/2014	0,07000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/11/2014	0,07500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/11/2014	0,09000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/11/2014	0,06000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/11/2014	0,09200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/11/2014	0,09000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/11/2014	0,10100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/11/2014	0,08700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/11/2014	0,04900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/11/2014	0,09000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/11/2014	0,11800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/11/2014	0,05700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/11/2014	0,09000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/11/2014	0,07800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/11/2014	0,09200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/11/2014	0,09400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/11/2014	0,13300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/11/2014	0,10800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/12/2014	0,08700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/12/2014	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/01/2014	< 0,05000	12,96033
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/02/2014	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/04/2014	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/06/2014	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/08/2014	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/09/2014	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/10/2014	0,07800	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/10/2014	0,08300	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/10/2014	0,11100	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/11/2014	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/12/2014	< 0,05000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/01/2014	< 0,20000	66,40075
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/01/2014	0,27000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/01/2014	0,49000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/01/2014	0,33000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/01/2014	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/01/2014	0,21000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/01/2014	0,32000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/01/2014	0,32000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/02/2014	0,35800	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/03/2014	0,34300	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/03/2014	0,55800	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/03/2014	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/03/2014	2,13000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/04/2014	0,59000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/04/2014	0,33000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/05/2014	0,21000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/05/2014	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/06/2014	0,32000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/07/2014	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/07/2014	0,72000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/08/2014	0,48000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/08/2014	0,49000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/08/2014	0,21000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/08/2014	0,63000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/08/2014	0,21000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/08/2014	0,32000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/08/2014	0,24000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/08/2014	0,25000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/09/2014	0,24000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/09/2014	0,26000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/09/2014	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/09/2014	1,40000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/09/2014	0,28000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/09/2014	0,29000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/10/2014	0,68500	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/10/2014	0,21800	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/11/2014	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/12/2014	0,30000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/12/2014	0,27000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/12/2014	0,27000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/12/2014	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/12/2014	< 0,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/01/2014	36,10000	13391,74708
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/01/2014	36,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/01/2014	24,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/01/2014	30,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/01/2014	32,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/01/2014	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/01/2014	41,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/01/2014	29,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/01/2014	45,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/01/2014	35,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/01/2014	27,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/01/2014	34,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/01/2014	36,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/01/2014	40,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/01/2014	30,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/01/2014	36,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/01/2014	34,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/01/2014	29,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/01/2014	30,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/01/2014	39,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/01/2014	31,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/01/2014	23,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/01/2014	33,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/01/2014	33,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/01/2014	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/01/2014	25,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/01/2014	25,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/01/2014	28,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/01/2014	34,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/01/2014	29,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/01/2014	15,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/02/2014	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/02/2014	32,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/02/2014	29,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/02/2014	32,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/02/2014	39,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/02/2014	38,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/02/2014	20,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/02/2014	28,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/02/2014	41,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/02/2014	38,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/02/2014	41,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/02/2014	41,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/02/2014	36,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/02/2014	35,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/02/2014	72,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/02/2014	41,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/02/2014	42,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/02/2014	40,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/02/2014	41,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/02/2014	43,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/02/2014	40,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/02/2014	40,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/02/2014	44,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/02/2014	39,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/02/2014	40,60000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/02/2014	44,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/02/2014	45,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/02/2014	49,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/03/2014	36,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/03/2014	37,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/03/2014	40,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/03/2014	35,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/03/2014	36,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/03/2014	23,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/03/2014	26,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/03/2014	7,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/03/2014	8,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/03/2014	11,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/03/2014	7,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/03/2014	10,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/03/2014	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/03/2014	10,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/03/2014	7,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/03/2014	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/03/2014	9,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/03/2014	8,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/03/2014	7,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/03/2014	10,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/03/2014	11,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/03/2014	8,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/03/2014	7,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/03/2014	10,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/03/2014	15,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/03/2014	9,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/03/2014	21,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/03/2014	69,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/03/2014	62,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/03/2014	56,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/03/2014	59,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/04/2014	56,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/04/2014	59,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/04/2014	59,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/04/2014	62,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/04/2014	65,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/04/2014	59,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/04/2014	49,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/04/2014	41,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/04/2014	49,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/04/2014	46,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/04/2014	42,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/04/2014	45,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/04/2014	46,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/04/2014	47,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/04/2014	42,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/04/2014	41,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/04/2014	43,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/04/2014	39,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/04/2014	46,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/04/2014	44,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/04/2014	43,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/04/2014	40,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/04/2014	44,00000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/04/2014	47,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/04/2014	52,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/04/2014	48,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/04/2014	41,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/04/2014	44,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/04/2014	38,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/04/2014	41,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/05/2014	44,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/05/2014	39,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/05/2014	45,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/05/2014	41,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/05/2014	45,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/05/2014	39,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/05/2014	41,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/05/2014	42,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/05/2014	45,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/05/2014	51,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/05/2014	41,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/05/2014	45,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/05/2014	45,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/05/2014	39,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/05/2014	45,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/05/2014	42,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/05/2014	45,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/05/2014	41,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/05/2014	31,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/05/2014	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/05/2014	42,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/05/2014	42,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/05/2014	38,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/05/2014	35,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/05/2014	25,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/05/2014	28,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/05/2014	40,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/05/2014	34,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/05/2014	32,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/05/2014	33,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/05/2014	31,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/06/2014	40,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/06/2014	30,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/06/2014	26,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/06/2014	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/06/2014	16,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/06/2014	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/06/2014	36,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/06/2014	30,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/06/2014	35,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/06/2014	39,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/06/2014	36,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/06/2014	33,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/06/2014	39,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/06/2014	46,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/06/2014	33,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/06/2014	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/06/2014	43,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/06/2014	40,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/06/2014	66,50000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/06/2014	64,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/06/2014	59,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/06/2014	71,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/06/2014	29,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/06/2014	37,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/06/2014	62,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/06/2014	30,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/06/2014	30,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/06/2014	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/06/2014	31,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/06/2014	27,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/07/2014	41,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/07/2014	23,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/07/2014	26,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/07/2014	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/07/2014	35,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/07/2014	34,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/07/2014	39,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/07/2014	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/07/2014	34,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/07/2014	25,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/07/2014	38,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/07/2014	38,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/07/2014	28,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/07/2014	44,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/07/2014	26,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/07/2014	29,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/07/2014	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/07/2014	35,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/07/2014	39,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/07/2014	24,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/07/2014	37,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/07/2014	67,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/07/2014	39,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/07/2014	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/07/2014	37,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/07/2014	48,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/07/2014	47,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/07/2014	44,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/07/2014	32,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/07/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/07/2014	40,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/08/2014	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/08/2014	48,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/08/2014	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/08/2014	38,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/08/2014	46,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/08/2014	36,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/08/2014	42,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/08/2014	40,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/08/2014	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/08/2014	37,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/08/2014	35,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/08/2014	31,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/08/2014	44,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/08/2014	38,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/08/2014	36,00000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/08/2014	44,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/08/2014	41,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/08/2014	46,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/08/2014	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/08/2014	24,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/08/2014	30,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/08/2014	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/08/2014	40,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/08/2014	34,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/08/2014	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/08/2014	72,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/08/2014	64,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/08/2014	4,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/08/2014	4,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/08/2014	4,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/08/2014	7,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/09/2014	2,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/09/2014	5,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/09/2014	3,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/09/2014	4,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/09/2014	2,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/09/2014	3,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/09/2014	3,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/09/2014	2,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/09/2014	2,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/09/2014	2,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/09/2014	4,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/09/2014	23,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/09/2014	18,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/09/2014	3,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/09/2014	5,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/09/2014	4,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/09/2014	12,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/09/2014	29,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/09/2014	21,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/09/2014	32,14000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/09/2014	8,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/09/2014	4,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/09/2014	8,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/09/2014	7,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/09/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/09/2014	5,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/09/2014	4,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/09/2014	2,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/09/2014	8,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/09/2014	3,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/10/2014	6,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/10/2014	3,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/10/2014	10,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/10/2014	9,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/10/2014	7,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/10/2014	8,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/10/2014	5,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/10/2014	6,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/10/2014	10,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/10/2014	3,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/10/2014	< 2,00000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/10/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/10/2014	11,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/10/2014	9,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/10/2014	2,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/10/2014	2,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/10/2014	2,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/10/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/10/2014	7,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/10/2014	11,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/10/2014	12,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/10/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/10/2014	5,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/10/2014	8,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/10/2014	3,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/10/2014	3,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/10/2014	7,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/10/2014	6,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/10/2014	5,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/10/2014	5,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/10/2014	8,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/11/2014	4,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/11/2014	3,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/11/2014	4,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/11/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/11/2014	9,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/11/2014	4,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/11/2014	7,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/11/2014	3,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/11/2014	7,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/11/2014	4,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/11/2014	2,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/11/2014	13,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/11/2014	5,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/11/2014	2,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/11/2014	10,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/11/2014	3,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/11/2014	10,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/11/2014	3,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/11/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/11/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/11/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/11/2014	3,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/11/2014	2,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/11/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/11/2014	3,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/11/2014	4,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/11/2014	3,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/11/2014	11,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/11/2014	3,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/11/2014	21,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/12/2014	28,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/12/2014	31,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/12/2014	26,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/12/2014	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/12/2014	27,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/12/2014	3,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/12/2014	5,50000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/12/2014	28,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/12/2014	3,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/12/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/12/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/12/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/12/2014	3,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/12/2014	2,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/12/2014	3,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/12/2014	3,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/12/2014	2,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/12/2014	2,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/12/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/12/2014	2,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/12/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/12/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/12/2014	4,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/12/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/12/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/12/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/12/2014	6,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/12/2014	17,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/12/2014	3,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/12/2014	5,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/12/2014	3,80000	
SF2		SECONDO CANALE DI SCARICO	4485980,114	2703514,106	378393000	Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/01/2014	< 0,23000	90,08781
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/01/2014	2,80000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/01/2014	2,39000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	31/01/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/02/2014	< 0,23000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/02/2014	0,53000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/02/2014	0,83000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/02/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/03/2014	0,32000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/03/2014	0,94000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/03/2014	0,28000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/03/2014	< 0,23000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	31/03/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/04/2014	0,67000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/04/2014	0,67000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/04/2014	0,78000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/04/2014	1,11000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/04/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/05/2014	0,34000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/05/2014	< 0,23000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	31/05/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/06/2014	0,35000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/06/2014	0,45000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/06/2014	0,79000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/06/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/07/2014	1,36000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/07/2014	0,35000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/07/2014	2,58000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/07/2014	2,84000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/07/2014	1,82000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/07/2014	0,89000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/07/2014	< 0,23000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/07/2014	1,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/07/2014	1,26000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	31/07/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/08/2014	0,78000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/08/2014	0,86000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/08/2014	0,24800	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/08/2014	4,66000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	31/08/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/09/2014	0,47000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/09/2014	0,36000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/09/2014	0,26000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/09/2014	< 0,23000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/09/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/09/2014	4,37000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/10/2014	1,35000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/10/2014	0,50000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/10/2014	1,31000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/10/2014	0,87000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/10/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/10/2014	0,24100	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	31/10/2014	0,11600	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/11/2014	0,62900	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/11/2014	0,33000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/11/2014	0,06500	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/11/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/11/2014	0,12000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/11/2014	0,75000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/11/2014	3,38000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/11/2014	0,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/11/2014	0,27000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/11/2014	0,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/11/2014	0,26000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/11/2014	0,12400	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/11/2014	0,24000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/11/2014	0,13000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/11/2014	0,71000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/11/2014	0,07700	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/11/2014	0,04800	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/11/2014	0,45000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/11/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/11/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/11/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/11/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/11/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/11/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/11/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/11/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/11/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/11/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	6/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	7/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	9/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	10/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	11/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	13/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/12/2014	1,66000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	16/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	17/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	18/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	19/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	20/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	21/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	22/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	23/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	26/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	30/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	31/12/2014	< 0,23000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/01/2014	< 0,01500	3,50014
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/01/2014	< 0,10000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/01/2014	< 0,01500	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/01/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/01/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/01/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/01/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/01/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/01/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/02/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/02/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/02/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/02/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/02/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/02/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/02/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/02/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/02/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/02/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/02/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/02/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/02/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/02/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/02/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/02/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/02/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/02/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/02/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/02/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/02/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/02/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/02/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/02/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/02/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/02/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/02/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/02/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/03/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/03/2014	< 0,01500	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/03/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/03/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/03/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/03/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/04/2014	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/04/2014	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/04/2014	0,01600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/04/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/05/2014	< 0,01500	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/05/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/05/2014	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/05/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/06/2014	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/06/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/06/2014	< 0,01500	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/07/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/08/2014	< 0,01500	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/08/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/08/2014	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/09/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/10/2014	0,07300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/10/2014	< 0,01500	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/10/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/11/2014	0,01700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/11/2014	0,01600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/11/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/12/2014	0,06800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/12/2014	< 0,01500	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/12/2014	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/12/2014	< 0,01500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/01/2014	< 0,01000	3,97313
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/01/2014	0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/01/2014	0,10000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/01/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/01/2014	0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/02/2014	< 0,01000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/02/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/03/2014	0,02700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/03/2014	0,01600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/03/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/04/2014	< 0,01000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/04/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/05/2014	0,01800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/05/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/06/2014	< 0,01000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/06/2014	0,05200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/06/2014	0,25000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/06/2014	0,03600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/06/2014	0,01700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/06/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/07/2014	0,02700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/07/2014	0,01500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/07/2014	0,01100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/07/2014	0,12000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/07/2014	0,02000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/07/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/08/2014	< 0,01000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/08/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/09/2014	< 0,01000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/09/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/10/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/11/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/11/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/11/2014	0,01400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/11/2014	0,02100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/11/2014	0,01800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/11/2014	0,02100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/11/2014	< 0,01000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/11/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/12/2014	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/12/2014	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/01/2014	< 0,05000	9,86471
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/01/2014	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/01/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/02/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/03/2014	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/03/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/04/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/05/2014	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/05/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/06/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/07/2014	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/07/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/08/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/09/2014	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/09/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/10/2014	0,19500	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/10/2014	0,13000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/10/2014	0,14300	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/10/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/11/2014	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/11/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/12/2014	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/12/2014	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/12/2014	< 0,05000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/01/2014	0,29000	51,05278
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/01/2014	0,32000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/01/2014	0,24000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/01/2014	0,32000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/01/2014	0,25000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/01/2014	0,37000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/01/2014	0,33000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/01/2014	0,71000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/01/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/02/2014	0,21000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/02/2014	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/02/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/03/2014	0,20300	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/03/2014	1,00500	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/03/2014	0,24000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/03/2014	0,21000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/03/2014	0,24000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/03/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/04/2014	0,32000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/04/2014	0,25000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/04/2014	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/04/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/05/2014	0,34000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/05/2014	0,21000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/05/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/06/2014	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/06/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/07/2014	0,22000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/07/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/08/2014	0,45000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/08/2014	0,50000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/08/2014	0,46000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/08/2014	0,31000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/08/2014	0,42000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/08/2014	0,24000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/08/2014	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/08/2014	0,24000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/08/2014	0,29000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/08/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/08/2014	0,24000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/09/2014	0,25000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/09/2014	0,25000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/09/2014	4,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/09/2014	0,64000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/09/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/10/2014	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/10/2014	0,89800	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/10/2014	0,22000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/10/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/11/2014	0,22000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/11/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/12/2014	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/12/2014	0,24000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/12/2014	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/12/2014	< 0,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/01/2014	35,00000	10087,95738
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/01/2014	37,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/01/2014	35,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/01/2014	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/01/2014	3,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/01/2014	34,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/01/2014	35,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/01/2014	52,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/01/2014	32,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/01/2014	41,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/01/2014	31,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/01/2014	19,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/01/2014	31,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/01/2014	23,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/01/2014	38,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/01/2014	31,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/01/2014	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/01/2014	38,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/01/2014	27,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/01/2014	34,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/01/2014	43,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/01/2014	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/01/2014	31,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/01/2014	33,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/01/2014	17,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/01/2014	38,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/01/2014	27,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/01/2014	28,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/01/2014	26,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/01/2014	39,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/01/2014	29,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/01/2014	< 2,00000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/02/2014	40,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/02/2014	25,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/02/2014	21,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/02/2014	36,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/02/2014	40,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/02/2014	42,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/02/2014	37,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/02/2014	26,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/02/2014	37,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/02/2014	37,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/02/2014	39,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/02/2014	37,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/02/2014	29,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/02/2014	43,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/02/2014	51,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/02/2014	41,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/02/2014	39,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/02/2014	40,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/02/2014	43,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/02/2014	48,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/02/2014	39,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/02/2014	40,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/02/2014	41,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/02/2014	44,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/02/2014	45,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/02/2014	38,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/02/2014	42,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/02/2014	38,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/03/2014	41,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/03/2014	37,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/03/2014	43,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/03/2014	36,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/03/2014	42,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/03/2014	23,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/03/2014	25,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/03/2014	7,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/03/2014	8,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/03/2014	9,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/03/2014	9,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/03/2014	7,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/03/2014	14,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/03/2014	7,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/03/2014	8,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/03/2014	6,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/03/2014	8,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/03/2014	8,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/03/2014	9,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/03/2014	10,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/03/2014	9,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/03/2014	7,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/03/2014	6,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/03/2014	10,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/03/2014	12,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/03/2014	8,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/03/2014	49,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/03/2014	72,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/03/2014	70,00000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/03/2014	61,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/03/2014	64,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/04/2014	65,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/04/2014	63,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/04/2014	62,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/04/2014	69,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/04/2014	72,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/04/2014	64,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/04/2014	52,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/04/2014	55,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/04/2014	54,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/04/2014	58,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/04/2014	53,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/04/2014	51,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/04/2014	48,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/04/2014	51,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/04/2014	49,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/04/2014	55,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/04/2014	58,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/04/2014	49,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/04/2014	53,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/04/2014	55,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/04/2014	58,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/04/2014	48,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/04/2014	49,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/04/2014	56,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/04/2014	55,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/04/2014	43,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/04/2014	51,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/04/2014	56,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/04/2014	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/04/2014	50,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/05/2014	49,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/05/2014	47,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/05/2014	52,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/05/2014	52,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/05/2014	55,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/05/2014	53,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/05/2014	51,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/05/2014	53,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/05/2014	58,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/05/2014	53,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/05/2014	49,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/05/2014	53,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/05/2014	45,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/05/2014	49,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/05/2014	47,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/05/2014	50,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/05/2014	48,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/05/2014	36,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/05/2014	36,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/05/2014	36,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/05/2014	38,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/05/2014	44,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/05/2014	42,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/05/2014	31,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/05/2014	35,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/05/2014	41,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/05/2014	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/05/2014	18,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/05/2014	23,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/05/2014	34,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/06/2014	32,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/06/2014	35,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/06/2014	23,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/06/2014	35,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/06/2014	18,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/06/2014	29,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/06/2014	31,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/06/2014	12,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/06/2014	31,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/06/2014	35,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/06/2014	35,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/06/2014	38,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/06/2014	24,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/06/2014	44,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/06/2014	37,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/06/2014	35,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/06/2014	45,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/06/2014	39,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/06/2014	66,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/06/2014	76,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/06/2014	72,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/06/2014	40,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/06/2014	33,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/06/2014	37,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/06/2014	68,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/06/2014	38,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/06/2014	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/06/2014	35,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/06/2014	11,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/06/2014	14,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/07/2014	19,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/07/2014	10,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/07/2014	11,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/07/2014	23,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/07/2014	38,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/07/2014	33,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/07/2014	28,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/07/2014	31,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/07/2014	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/07/2014	17,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/07/2014	24,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/07/2014	21,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/07/2014	23,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/07/2014	38,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/07/2014	24,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/07/2014	23,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/07/2014	24,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/07/2014	24,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/07/2014	30,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/07/2014	32,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/07/2014	43,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/07/2014	50,40000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/07/2014	41,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/07/2014	40,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/07/2014	40,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/07/2014	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/07/2014	29,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/07/2014	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/07/2014	22,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/07/2014	31,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/07/2014	30,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/08/2014	29,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/08/2014	30,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/08/2014	40,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/08/2014	41,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/08/2014	53,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/08/2014	41,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/08/2014	40,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/08/2014	43,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/08/2014	23,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/08/2014	36,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/08/2014	35,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/08/2014	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/08/2014	46,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/08/2014	41,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/08/2014	50,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/08/2014	26,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/08/2014	29,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/08/2014	47,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/08/2014	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/08/2014	28,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/08/2014	22,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/08/2014	25,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/08/2014	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/08/2014	35,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/08/2014	37,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/08/2014	69,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/08/2014	69,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/08/2014	3,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/08/2014	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/08/2014	3,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/08/2014	2,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/09/2014	5,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/09/2014	9,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/09/2014	7,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/09/2014	3,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/09/2014	4,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/09/2014	3,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/09/2014	3,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/09/2014	4,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/09/2014	3,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/09/2014	4,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/09/2014	3,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/09/2014	12,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/09/2014	6,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/09/2014	2,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/09/2014	4,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/09/2014	5,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/09/2014	6,30000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/09/2014	29,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/09/2014	15,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/09/2014	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/09/2014	15,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/09/2014	11,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/09/2014	9,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/09/2014	9,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/09/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/09/2014	4,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/09/2014	4,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/09/2014	2,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/09/2014	8,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/09/2014	3,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/10/2014	7,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/10/2014	3,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/10/2014	11,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/10/2014	11,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/10/2014	8,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/10/2014	6,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/10/2014	10,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/10/2014	9,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/10/2014	9,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/10/2014	2,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/10/2014	4,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/10/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/10/2014	10,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/10/2014	28,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/10/2014	2,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/10/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/10/2014	5,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/10/2014	2,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/10/2014	6,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/10/2014	16,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/10/2014	16,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/10/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/10/2014	4,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/10/2014	5,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/10/2014	4,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/10/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/10/2014	3,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/10/2014	5,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/10/2014	4,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/10/2014	4,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/10/2014	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/11/2014	4,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/11/2014	4,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/11/2014	3,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/11/2014	9,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/11/2014	3,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/11/2014	6,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/11/2014	9,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/11/2014	5,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/11/2014	4,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/11/2014	3,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/11/2014	5,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/11/2014	9,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/11/2014	5,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2014
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/11/2014	3,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/11/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/11/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/11/2014	8,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/11/2014	6,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/11/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/11/2014	3,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/11/2014	2,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/11/2014	3,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/11/2014	4,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/11/2014	4,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/11/2014	2,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/11/2014	5,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/11/2014	3,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/11/2014	7,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/11/2014	4,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/11/2014	35,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/12/2014	34,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/12/2014	36,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/12/2014	30,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/12/2014	27,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/12/2014	28,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/12/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/12/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/12/2014	4,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/12/2014	5,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/12/2014	2,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/12/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/12/2014	2,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/12/2014	3,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/12/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/12/2014	4,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/12/2014	2,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/12/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/12/2014	3,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/12/2014	2,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/12/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/12/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/12/2014	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/12/2014	3,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/12/2014	12,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/12/2014	3,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/12/2014	3,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/12/2014	6,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/12/2014	4,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/12/2014	3,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/12/2014	3,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/12/2014	3,40000	