

# TARANTO ENERGIA

a mezzo Pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le

ISPRA

Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il  
coordinamento e il controllo delle attività ispettive  
Via Brancati, 47  
00144 Roma

a mezzo Pec: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le

ARPA Puglia

Dipartimento di Taranto c/o ex ospedale Testa  
Contrada Rondinella  
74123 Taranto

Taranto, 11 gennaio 2016

Prot. CET 01/2016

**Oggetto: Controlli AIA – TA –TARANTO – ANOMALIA - AIA DVA-DEC-2010-0000072 del 29  
marzo 2010 - Centrale termoelettrica di Taranto. Disservizio modulo 3 CET3.**

La presente per comunicarVi che:

- il giorno 06/01/16 dalle ore 01.26 alle ore 02.09 si è verificato un disservizio sul MD 3 causato da un guasto sulla valvola di riammissione vapore della turbina.

L'evento non ha provocato alcun impatto ambientale come si evince dal "report giornaliero flussi di massa – impianto in normal funzionamento e transitorio" del Modulo 3 - in allegato 1 –elaborato dal nuovo sistema di monitoraggio emissioni (SME) operativo dal primo gennaio 2014, come da comunicazioni intercorse con ns. prot. 104/13 del 28/11/13 e risposta ISPRA del 10/1/2014 prot. 0001517.

Riguardo al limite massico annuo vi confermiamo che anche queste ore di marcia entreranno nel computo del flusso massico.

Disponibili a fornire ogni ulteriore chiarimento o integrazione dovesse occorrere porgiamo distinti saluti.

**TARANTO ENERGIA S.r.l.**  
**In Amministrazione Straordinaria**  
*Ing. Antonino Gambuzza*



TARANTO ENERGIA S.r.l. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - con unico socio  
Stabilimento di Taranto: via Appia km 648 - 74123 Taranto - tel. +39 099 4817210 - fax +39 099 4817200

Sede Legale: viale Certosa 239 - 20151 Milano - tel. +39 02 300351 - fax +39 02 30035536  
Cap.Soc. euro 165.310.000,00 int.vers. - codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione registro imprese Milano: 07534100966  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.



**Data: 06/01/2016**

Report Giornaliero Flussi di Massa - Impianto in Normal Funzionamento e Transitorio

		CO elaborato Kg		SO2 elaborato Kg		NOX elaborato Kg		THC elaborato Kg		Polv elaborato Kg		Portata Fumi Knm³		Impianto	
Ore	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Stato	
01:00		5,3		34,7		43,5		2,1		0,0		1126,5		In marcia	Transitorio
02:00		1,6		19,1		23,1		1,6		0,0		631,9			
03:00		0,0		21,3		27,5		0,2		0,0		683,0		In marcia	
04:00		0,0		24,4		31,4		0,0		0,0		770,9		In marcia	
05:00		1,2		33,3		39,8		0,7		0,0		997,3		In marcia	
06:00		5,1		36,5		45,3		2,1		0,0		1121,6		In marcia	
07:00		5,1		36,7		48,7		2,0		0,0		1118,9		In marcia	
08:00		5,2		36,2		50,0		2,0		0,0		1118,9		In marcia	
09:00		5,6		36,1		47,2		2,2		0,0		1122,2		In marcia	
10:00		5,8		32,4		47,9		2,4		0,0		1127,6		In marcia	
11:00		5,4		21,6		46,7		2,2		0,0		1121,7		In marcia	
12:00		6,2		23,3		43,8		2,6		0,0		1123,0		In marcia	
13:00		5,8		29,5		45,2		2,4		0,0		1125,1		In marcia	
14:00		5,1		31,6		46,6		2,0		0,0		1127,3		In marcia	
15:00		5,1		31,5		48,3		1,9		0,0		1129,9		In marcia	
16:00		5,0		31,0		45,2		1,9		0,0		1123,9		In marcia	
17:00		5,1		33,1		45,3		1,9		0,0		1121,4		In marcia	
18:00		5,1		35,8		44,8		1,9		0,0		1123,9		In marcia	
19:00		5,1		37,7		43,7		2,0		0,0		1128,0		In marcia	
20:00		4,7		38,1		47,2		1,7		0,0		1126,7		In marcia	
21:00		4,3		35,8		49,4		1,5		0,0		1124,4		In marcia	
22:00		4,2		35,7		50,0		1,4		0,0		1123,0		In marcia	
23:00		4,0		36,4		49,1		1,3		0,0		1118,7		In marcia	
24:00		2,6		28,3		44,1		1,1		0,0		945,8		In marcia	
Flusso Giorno		102,8		759,9		1054,0		41,0		0,0		25381,5		(6)	24

(4) Valore Non Valido

(5) Valore superiore al limite di legge

(6) Ore di Normale Funzionamento e Transitorio

**Elaborazioni conformi D.Lgs. n. 152/2006**