

TARANTO ENERGIA

a mezzo Pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le

ISPRA

Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività ispettive
Via Brancati, 47
00144 Roma

a mezzo Pec: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le

ARPA Puglia

Dipartimento di Taranto c/o ex ospedale Testa
Contrada Rondinella
74123 Taranto

Taranto, 21 settembre 2016

Prot. CET 104/2016

Oggetto: Controlli AIA – TA –TARANTO – ANOMALIA - AIA DVA-DEC-2010-0000072 del 29 marzo 2010 - Centrale termoelettrica di Taranto. Disservizio Modulo 1 CET3.


Vi comunichiamo che il 15/09/16 dalle ore 19,25 alle ore 20.02 e il 17/09/16 dalle ore 14.57 alle ore 15.57 si sono verificati, a causa della scarsa disponibilità di gas siderurgici, dei disservizi sul modulo 1 registrati come “transitori” dal sistema.

Gli eventi non hanno provocato alcun impatto ambientale come si evince dai “report giornaliero flussi di massa – impianto in normal funzionamento e transitorio” del Modulo 1, che vi inoltriamo in allegato.

Riguardo al limite massico annuo vi confermiamo che anche queste ore di marcia entreranno nel computo del flusso massico.

Disponibili a fornire ogni ulteriore chiarimento o integrazione dovesse occorrere porgiamo distinti saluti.

TARANTO ENERGIA S.r.l.
in Amministrazione Straordinaria
Ing. Antonio Maria Giordano



Taranto Energia CET3 Modulo 1

Report Giornaliero Flussi di Massa - Impianto in Normal Funzionamento e Transitorio

Data: 15/09/2016

Ore	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Stato
CO elaborato Kg		SO2 elaborato Kg		NOX elaborato Kg		THC elaborato Kg		Polv elaborato Kg		Portata Fumi kNm³		Impianto	
01:00		6,2		25,9		49,6		2,4		1237,5		In marcia	
02:00		5,7		26,4		49,0		0,3		1234,8		In marcia	
03:00		6,5		27,4		48,8		2,2		1241,2		In marcia	
04:00		6,2		28,2		51,8		5,0		1235,1		In marcia	
05:00		29,9		29,0		43,9		5,2		1245,3		In marcia	
06:00		14,6		28,0		54,5		2,9		1166,5		In marcia	
07:00		4,6		26,1		55,5		2,0		1165,7		In marcia	
08:00		4,7		27,2		59,3		1,5		1158,4		In marcia	
09:00		4,4		24,9		60,1		1,8		1153,0		In marcia	
10:00		4,6		26,4		56,0		0,7		1160,3		In marcia	
11:00		4,9		28,9		57,0		0,9		1161,4		In marcia	
12:00		5,4		29,2		57,8		0,6		1161,0		In marcia	
13:00		5,3		27,5		55,5		0,7		1165,7		In marcia	
14:00		5,4		27,3		53,6		0,8		1162,7		In marcia	
15:00		5,9		27,7		52,8		1,0		1169,7		In marcia	
16:00		5,9		26,4		55,0		0,7		1171,3		In marcia	
17:00		5,7		25,7		57,8		0,8		1173,6		In marcia	
18:00		6,3		27,2		56,6		0,8		1176,5		In marcia	
19:00		36,2		18,4		46,5		9,2		770,8		Transitorio	
20:00		0,2		17,7		79,6		0,3		1016,4		In marcia	
21:00		4,7		19,7		70,5		1,4		1191,6		In marcia	
22:00		5,6		20,4		58,7		0,9		1184,9		In marcia	
23:00		6,6		23,5		57,4		0,3		1164,3		In marcia	
24:00		6,4		24,4		61,1		1,8		1173,7		In marcia	
Flusso Giorno		191,9		613,4		1348,6		44,1		55,2		27841,3	(6)
												24	

- (1) Assenza Registrizioni
- (4) Valore Non Valido
- (5) Valore superiore al limite di legge
- (6) Ore di Normale Funzionamento e Transitorio

Elaborazioni conformi D.Lgs. n. 152/2006

Data: 17/09/2016

Data: 17/09/2016

CO elaborato Kg		SO2 elaborato Kg		NOX elaborato Kg		THC elaborato Kg		Polv elaborato Kg		Portata Fumi Klnm³		Impianto		
Ore	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.				
01:00		7,7		25,1		38,3		0,1		2,1		In marcia		
02:00		4,7		25,9		43,1		0,0		2,2		In marcia		
03:00		4,0		25,1		45,6		0,0		2,2		In marcia		
04:00		4,5		24,5		46,3		0,0		2,2		In marcia		
05:00		5,2		25,0		44,8		0,2		2,2		In marcia		
06:00		3,4		24,3		44,6		0,0		2,1		In marcia		
07:00		6,0		25,9		48,8		0,0		2,1		In marcia		
08:00		5,4		25,2		48,8		0,2		2,1		In marcia		
09:00		5,7		24,9		49,7		0,3		2,1		In marcia		
10:00		4,9		25,7		46,2		0,4		2,1		In marcia		
11:00		6,0		26,9		47,1		0,3		2,1		In marcia		
12:00		4,6		25,7		52,7		0,2		2,0		In marcia		
13:00		7,1		25,3		49,1		0,2		2,1		In marcia		
14:00		31,1		22,5		54,5		7,6		2,0		In marcia		
15:00		5,0		21,3		64,2		0,0		2,1		Transitorio		
16:00		3,8		22,1		71,0		0,0		2,2		In marcia		
17:00		3,4		22,5		72,9		0,0		2,2		In marcia		
18:00		3,6		22,1		71,7		0,0		2,2		In marcia		
19:00		3,6		21,9		73,4		0,0		2,2		In marcia		
20:00		3,7		20,3		72,9		0,0		2,2		In marcia		
21:00		4,0		19,6		70,3		0,0		2,3		In marcia		
22:00		5,2		20,0		65,3		0,0		2,4		In marcia		
23:00		5,1		20,0		63,7		0,3		2,3		In marcia		
24:00		4,3		19,7		68,3		0,0		2,2		In marcia		
Flusso Giorno		142,1		561,5		1353,2		10,0		52,1		25357,9	(6)	24

Elaborazioni conformi D.lgs. n. 152/2006