

Taranto Energia CET3 Modulo 3

Data: 06/10/2016

Report Giornaliero Flussi di Massa - Impianto in Normal Funzionamento e Transitorio

	CO elaborato Kg		SO2 elaborato Kg		NOX elaborato Kg		THC elaborato Kg		Polv elaborato Kg		Portata Fumi kNm³		Impianto	
Ore	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.		Stato
01:00		0,0		21,6		52,1		0,0		1,0		791,1		In marcia
02:00		0,0		22,5		48,5		0,0		1,0		792,9		In marcia
03:00		0,0		24,4		46,1		0,0		0,9		794,3		In marcia
04:00		0,0		21,2		50,6		0,0		0,9		793,6		In marcia
05:00		0,0		22,2		48,2		0,0		0,9		794,0		In marcia
06:00		0,6		20,5		47,9		0,0		1,1		789,5		In marcia
07:00		0,1		20,8		46,1		0,0		0,9		789,0		In marcia
08:00		0,0		20,5		49,5		0,0		1,0		790,8		In marcia
09:00		0,0		19,6		48,3		0,0		0,9		791,9		In marcia
10:00		0,0		19,5		49,5		0,0		1,1		793,1		In marcia
11:00		0,0		18,8		47,6		0,0		1,2		795,8		In marcia
12:00		0,0		18,0		45,9		0,0		1,1		792,9		In marcia
13:00		0,0		17,4		45,1		0,0		1,0		790,5		In marcia
14:00		0,0		17,4		47,1		0,0		1,0		789,9		In marcia
15:00		0,0		13,5		37,4		0,0		1,2		643,7		Transitorio
16:00		0,0		15,4		48,2		0,0		1,1		782,0		In marcia
17:00		0,0		18,7		49,7		0,0		1,1		806,7		In marcia
18:00		1,3		23,9		66,0		0,0		2,5		1123,1		In marcia
19:00		84,4		25,9		58,7		0,1		3,0		1147,9		In marcia
20:00		30,8		30,5		56,1		0,0		2,1		1179,2		In marcia
21:00		16,5		31,0		61,8		0,0		1,6		1155,8		In marcia
22:00		24,7		28,4		64,9		0,0		1,7		1156,1		In marcia
23:00		34,6		25,6		63,6		0,2		2,1		1170,2		In marcia
24:00		14,9		26,3		67,3		0,2		1,8		1162,2		In marcia
Flusso Giorno		207,9		523,5		1246,3		0,6		32,1		21416,1	(6)	24

(1) Assenza Registrazioni

(4) Valore Non Valido

(5) Valore superiore al limite di legge

(6) Ore di Normale Funzionamento e Transitorio

Elaborazioni conformi D.Lgs. n. 152/2006