

TARANTO ENERGIA

a mezzo Pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le

ISPRA

Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività ispettive
Via Brancati, 47
00144 Roma

a mezzo Pec: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le

ARPA Puglia

Dipartimento di Taranto c/o ex ospedale Testa
Contrada Rondinella
74123 Taranto

Taranto, 18 ottobre 2016

Prot. CET 117/2016

Oggetto: Controlli AIA – TA –TARANTO – ANOMALIA - AIA DVA-DEC-2010-0000072 del 29 marzo 2010 - Centrale termoelettrica di Taranto. Disservizio Modulo 3 CET3.

Vi comunichiamo che il 06/10/16 dalle ore 15,28 alle ore 15,56 si è verificato un disservizio sul modulo 3, causato dal blocco del generatore di vapore a recupero (GVR), registrato come “transitorio” dal sistema.

L'evento non ha provocato alcun impatto ambientale come si evince dal “report giornaliero flussi di massa – impianto in normal funzionamento e transitorio” del Modulo 3, che vi inoltriamo in allegato.

Riguardo al limite massico annuo vi confermiamo che anche queste ore di marcia entreranno nel computo del flusso massico.

Disponibili a fornire ogni ulteriore chiarimento o integrazione dovesse occorrere porgiamo distinti saluti.

TARANTO ENERGIA S.r.l.
in Amministrazione Straordinaria
Ing. Antonio Maria Giordano

