

TARANTO ENERGIA

a mezzo Pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le
ISPRA
Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività ispettive
Via Brancati, 47
00144 Roma

a mezzo Pec: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
ARPA Puglia
Dipartimento di Taranto c/o ex ospedale Testa
Contrada Rondinella
74123 Taranto

Taranto, 01 agosto 2016
Prot. CET 78/2016

Oggetto: Controlli AIA – TA –TARANTO – ANOMALIA - AIA DVA-DEC-2010-0000072 del 29 marzo 2010 - Centrale termoelettrica di Taranto. Disservizio modulo 1 CET3.

La presente per comunicarVi che il giorno 26/07/16 dalle ore 15:24 alle 15:46 si è verificato un disservizio sul modulo 1 causato dalla scarsa disponibilità di gas siderurgici e dal contestuale blocco della turbina a vapore per una anomalia elettrica.

L'evento non ha provocato alcun impatto ambientale come si evince dal "report giornaliero flussi di massa – impianto in normal funzionamento e transitorio" del Modulo 1, che vi inoltriamo in allegato.

Riguardo al limite massico annuo vi confermiamo che anche queste ore di marcia entreranno nel computo del flusso massico.

Disponibili a fornire ogni ulteriore chiarimento o integrazione dovesse occorrere porgiamo distinti saluti.

TARANTO ENERGIA S.r.l.
in Amministrazione Straordinaria
Ing. Antonio Maria Giordano



Taranto Energia CET3 Modulo 1

Data: 26/07/2016

Report Giornaliero Flussi di Massa - Impianto in Normal Funzionamento e Transitorio

Ore	CO elaborato Kg		SO2 elaborato Kg		NOX elaborato Kg		THC elaborato Kg		Polv elaborato Kg		Portata Fumi kNm³		Impianto	
	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Stato	
01:00		5,7		23,7		44,8		0,8		1,2		1155,7	In marcia	
02:00		6,8		23,9		40,5		0,6		1,2		1157,8	In marcia	
03:00		6,7		23,8		40,2		0,6		1,2		1159,0	In marcia	
04:00		6,2		24,2		46,9		0,4		1,1		1151,4	In marcia	
05:00		6,4		21,8		31,3		0,5		1,2		1157,1	In marcia	
06:00		5,4		21,0		37,8		0,5		1,2		1170,4	In marcia	
07:00		6,8		20,5		36,6		0,3		1,2		1116,4	In marcia	
08:00		7,0		25,2		32,8		0,3		1,2		1100,9	In marcia	
09:00		6,2		56,1		39,0		0,3		1,2		1103,7	In marcia	
10:00		5,6		42,3		42,4		0,3		1,1		1103,7	In marcia	
11:00		6,2		42,7		37,7		0,3		1,2		1097,4	In marcia	
12:00		5,8		46,1		40,5		0,1		1,2		1090,8	In marcia	
13:00		4,7		54,8		41,4		0,0		1,2		1060,7	In marcia	
14:00		2,5		51,8		40,6		0,0		1,1		1031,6	In marcia	
15:00		1,7		40,9		32,5		0,0		1,0		840,3	Transitorio	
16:00		3,3		48,3		39,1		0,0		1,2		1040,4	In marcia	
17:00		3,1		48,0		40,1		0,0		1,2		1036,5	In marcia	
18:00		2,6		48,3		41,8		0,0		1,2		1042,2	In marcia	
19:00		1,4		47,7		49,1		0,0		1,3		1049,0	In marcia	
20:00		2,2		47,8		45,5		0,0		1,3		1052,6	In marcia	
21:00		2,8		47,7		42,9		0,0		1,2		1050,7	In marcia	
22:00		2,5		46,0		46,0		0,0		1,3		1052,5	In marcia	
23:00		3,2		49,4		40,4		0,0		1,2		1048,0	In marcia	
24:00		3,3		49,1		41,6		0,0		1,2		1048,3	In marcia	
Flusso Giorno		108,2		951,1		971,5		5,1		28,4		25917,0	(6)	24

(1) Assenza Registrazioni

(4) Valore Non Valido

(5) Valore superiore al limite di legge

(6) Ore di Normale Funzionamento e Transitorio

Elaborazioni conformi D.Lgs. n. 152/2006