

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
STAB	SF1	PRIMO CANALE DI SCARICO	4484758,961	2704192,637	445925000	Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/01/2016	0,89000	493,22426
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/01/2016	1,90000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/01/2016	2,00000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/01/2016	1,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/01/2016	1,40000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/01/2016	1,80000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/01/2016	0,92000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/01/2016	6,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/01/2016	1,70000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/01/2016	0,76000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/01/2016	1,50000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/01/2016	1,60000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/01/2016	1,40000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/01/2016	1,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/01/2016	1,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/01/2016	0,54000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/01/2016	2,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/01/2016	0,32000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/01/2016	2,70000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/01/2016	1,60000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/01/2016	1,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/01/2016	7,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/01/2016	7,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/01/2016	1,50000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/01/2016	5,50000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/01/2016	1,70000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/01/2016	0,76000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/01/2016	2,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	31/01/2016	2,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/02/2016	1,80000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/02/2016	1,70000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/02/2016	1,60000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/02/2016	1,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/02/2016	1,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/02/2016	1,06000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/02/2016	1,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/02/2016	1,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/02/2016	1,60000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/02/2016	1,40000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/02/2016	1,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/02/2016	1,60000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/02/2016	0,83000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/02/2016	1,40000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/02/2016	1,40000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/02/2016	1,40000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/02/2016	1,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/02/2016	1,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/02/2016	1,50000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/02/2016	1,40000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/02/2016	1,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/02/2016	1,00000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/02/2016	0,78000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/02/2016	1,40000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/02/2016	1,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/03/2016	1,60000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/03/2016	1,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/03/2016	2,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/03/2016	2,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/03/2016	1,40000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/03/2016	1,03000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/03/2016	1,06000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/03/2016	1,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/03/2016	1,60000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/03/2016	1,80000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/03/2016	1,60000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/03/2016	1,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/03/2016	1,60000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/03/2016	1,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/03/2016	1,80000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/03/2016	2,00000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/03/2016	1,90000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/03/2016	1,90000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/03/2016	1,40000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/03/2016	1,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/03/2016	0,44000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/03/2016	0,38000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/03/2016	0,93000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/03/2016	0,80000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/03/2016	0,28000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/03/2016	0,51000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/03/2016	0,61000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/03/2016	0,75000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/03/2016	0,68000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/03/2016	0,67000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	31/03/2016	1,94000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/04/2016	1,65000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/04/2016	1,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/04/2016	0,98000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/04/2016	1,02000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/04/2016	1,57000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/04/2016	0,79000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/04/2016	0,55000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/04/2016	1,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/04/2016	1,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/04/2016	1,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/04/2016	1,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/04/2016	0,41000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/04/2016	0,68000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/04/2016	0,64000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/04/2016	3,50000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/04/2016	1,02000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/04/2016	0,61000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/04/2016	0,58000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/04/2016	0,67000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/04/2016	1,06000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/04/2016	0,89000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/04/2016	0,77000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/04/2016	0,74000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/04/2016	9,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/04/2016	0,93000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/04/2016	0,92000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/04/2016	1,03000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/04/2016	1,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/04/2016	0,83000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/04/2016	0,51000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/05/2016	0,78000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/05/2016	0,78000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/05/2016	1,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/05/2016	0,85000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/05/2016	0,70000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/05/2016	0,47000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/05/2016	1,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/05/2016	0,27000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/05/2016	0,88000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/05/2016	0,31000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/05/2016	0,56000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/05/2016	0,76000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/05/2016	0,77000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/05/2016	1,70000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/05/2016	0,42000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/05/2016	0,74000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/05/2016	0,34000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/05/2016	0,44000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/05/2016	0,37000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/05/2016	0,25000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/05/2016	0,55000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/05/2016	0,27000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/05/2016	0,28000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/05/2016	4,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/05/2016	3,90000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/05/2016	0,62000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/05/2016	< 0,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/05/2016	1,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	31/05/2016	4,70000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/06/2016	0,78000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/06/2016	0,81000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/06/2016	0,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/06/2016	2,70000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/06/2016	0,43000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/06/2016	0,34000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/06/2016	0,27000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/06/2016	0,29000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/06/2016	0,78000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/06/2016	0,41000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/06/2016	0,45000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/06/2016	0,63000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/06/2016	1,35000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/06/2016	0,28000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/06/2016	1,60000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/06/2016	1,90000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/06/2016	< 0,23000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/06/2016	2,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/06/2016	0,27000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/06/2016	0,54000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/06/2016	1,70000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/07/2016	2,40000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/07/2016	0,66000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/07/2016	0,82000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/07/2016	0,29000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/07/2016	0,47000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/07/2016	0,31000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/07/2016	3,70000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/07/2016	0,43000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/07/2016	1,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/07/2016	0,99000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/07/2016	1,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/07/2016	0,40000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/07/2016	0,36000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/07/2016	0,24000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	31/07/2016	0,54000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/08/2016	0,38000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/08/2016	0,46000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/08/2016	0,43000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/08/2016	0,50000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/08/2016	0,64000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/08/2016	0,32000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/08/2016	2,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/08/2016	1,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/08/2016	0,60000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/08/2016	0,32000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/08/2016	1,04000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/08/2016	0,40000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/08/2016	0,77000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/08/2016	0,44000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/08/2016	0,58000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/08/2016	1,90000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/08/2016	1,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/08/2016	0,78000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/08/2016	0,64000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/08/2016	0,63000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/08/2016	0,55000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/08/2016	0,43000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/08/2016	0,43000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	31/08/2016	1,02000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/09/2016	0,37000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/09/2016	0,52000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/09/2016	0,76000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/09/2016	0,57000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/09/2016	0,58000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/09/2016	0,44000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/09/2016	0,63000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/09/2016	6,80000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/09/2016	0,68000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/09/2016	0,85000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/09/2016	0,58000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/09/2016	0,83000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/09/2016	5,50000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/09/2016	2,70000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/09/2016	0,63000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/09/2016	0,59000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/09/2016	0,47000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/09/2016	0,78000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/09/2016	1,01000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/09/2016	1,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/09/2016	0,72000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/09/2016	1,06000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/09/2016	3,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/09/2016	0,48000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/09/2016	1,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/10/2016	0,29000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/10/2016	0,57000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/10/2016	0,71000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/10/2016	0,93000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/10/2016	1,50000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/10/2016	6,90000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/10/2016	6,60000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/10/2016	0,73000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/10/2016	0,77000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/10/2016	0,81000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/10/2016	0,77000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/10/2016	1,70000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/10/2016	1,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/10/2016	0,40000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/10/2016	0,69000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/10/2016	0,82000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/10/2016	1,40000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/10/2016	1,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/10/2016	1,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/10/2016	6,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/10/2016	0,68000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/10/2016	0,71000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/10/2016	2,40000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/10/2016	0,83000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/10/2016	0,68300	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/10/2016	3,90000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/10/2016	4,80000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	31/10/2016	0,57000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/11/2016	0,60000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/11/2016	0,63000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/11/2016	0,31100	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/11/2016	0,55000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/11/2016	0,54000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/11/2016	3,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/11/2016	0,47400	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/11/2016	0,34000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/11/2016	0,42000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/11/2016	0,41900	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/11/2016	1,90000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/11/2016	0,54000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/11/2016	0,82000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/11/2016	0,64000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/11/2016	1,02000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/11/2016	0,56000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/11/2016	0,68000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/11/2016	0,55000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/11/2016	0,70000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/11/2016	0,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/11/2016	0,43000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/11/2016	0,57000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/11/2016	0,33000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/11/2016	0,27000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/11/2016	0,78000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/11/2016	0,44000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/11/2016	0,78000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/11/2016	0,80000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/11/2016	0,31000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/12/2016	0,31000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/12/2016	0,85000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/12/2016	0,94000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/12/2016	7,90000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/12/2016	1,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/12/2016	0,67000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/12/2016	0,56000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/12/2016	0,59000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/12/2016	0,98000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/12/2016	6,40000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/12/2016	1,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/12/2016	0,64000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/12/2016	1,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/12/2016	0,58000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/12/2016	0,43000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/12/2016	1,70000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/12/2016	1,80000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/12/2016	1,50000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/12/2016	1,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/12/2016	0,61000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/12/2016	0,53000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/12/2016	0,58000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/12/2016	0,42000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/12/2016	9,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/12/2016	0,50000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/12/2016	0,45000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/12/2016	< 0,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/12/2016	< 0,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/12/2016	0,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	31/12/2016	0,10000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/01/2016	0,04800	18,49251
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/01/2016	0,06900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/01/2016	0,07600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/01/2016	0,06400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/01/2016	0,06600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/01/2016	0,07100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/01/2016	0,08100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/01/2016	0,07820	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/01/2016	0,07800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/01/2016	0,07900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/01/2016	0,06600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/01/2016	0,06840	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/01/2016	0,05950	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/01/2016	0,06300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/01/2016	0,05500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/01/2016	0,05900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/01/2016	0,05700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/01/2016	0,05240	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/01/2016	0,06400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/01/2016	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/01/2016	0,05900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/01/2016	0,05230	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/01/2016	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/01/2016	0,06500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/01/2016	0,06900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/01/2016	0,05100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/01/2016	0,06100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/01/2016	0,05800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/01/2016	0,06900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/01/2016	0,06600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/02/2016	0,06070	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/02/2016	0,06900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/02/2016	0,06600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/02/2016	0,06900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/02/2016	0,09680	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/02/2016	0,05700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/02/2016	0,05800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/02/2016	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/02/2016	0,06400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/02/2016	0,06600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/02/2016	0,04500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/02/2016	0,06600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/02/2016	0,06000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/02/2016	0,07100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/02/2016	0,13500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/02/2016	0,07850	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/02/2016	0,07400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/02/2016	0,07320	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/02/2016	0,07310	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/02/2016	0,06800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/02/2016	0,06380	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/02/2016	0,06400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/02/2016	0,06500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/02/2016	0,06800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/02/2016	0,06600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/02/2016	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/02/2016	0,08000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/02/2016	0,07800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/02/2016	0,06990	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/03/2016	0,08000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/03/2016	0,07600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/03/2016	0,09600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/03/2016	0,09800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/03/2016	0,09740	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/03/2016	0,08790	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/03/2016	0,08800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/03/2016	0,07300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/03/2016	0,08100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/03/2016	0,08500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/03/2016	0,08500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/03/2016	0,07100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/03/2016	0,07800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/03/2016	0,06900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/03/2016	0,07500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/03/2016	0,07400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/03/2016	0,09200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/03/2016	0,08700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/03/2016	0,07000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/03/2016	0,07400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/03/2016	0,06300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/03/2016	0,06600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/03/2016	0,06100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/03/2016	0,06800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/03/2016	0,07300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/03/2016	0,08400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/03/2016	0,09200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/03/2016	0,09100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/03/2016	0,08000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/03/2016	0,05400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/03/2016	0,05180	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/04/2016	0,04780	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/04/2016	0,05400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/04/2016	0,05200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/04/2016	0,05300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/04/2016	0,05100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/04/2016	0,04800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/04/2016	0,04500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/04/2016	0,04900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/04/2016	0,05200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/04/2016	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/04/2016	0,04300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/04/2016	0,04900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/04/2016	0,04100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/04/2016	0,04600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/04/2016	0,04400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/04/2016	0,04100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/04/2016	0,04200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/04/2016	0,03800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/04/2016	0,03800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/04/2016	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/04/2016	0,03700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/04/2016	0,04280	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/04/2016	0,03600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/04/2016	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/04/2016	0,03200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/04/2016	0,03300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/04/2016	0,03500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/04/2016	0,03700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/04/2016	0,03900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/04/2016	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/05/2016	0,02700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/05/2016	0,03300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/05/2016	0,04400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/05/2016	0,03500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/05/2016	0,03600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/05/2016	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/05/2016	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/05/2016	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/05/2016	0,02900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/05/2016	0,02800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/05/2016	0,02900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/05/2016	0,03100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/05/2016	0,03300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/05/2016	0,02700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/05/2016	0,02990	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/05/2016	0,01900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/05/2016	0,01660	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/05/2016	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/05/2016	0,02300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/05/2016	0,01970	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/05/2016	0,01800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/05/2016	< 0,01500	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/05/2016	0,03700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/05/2016	0,01600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/05/2016	0,03880	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/05/2016	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/05/2016	0,01900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/05/2016	0,01900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/06/2016	0,02300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/06/2016	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/06/2016	0,01900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/06/2016	0,02200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/06/2016	0,02400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/06/2016	0,02200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/06/2016	0,02540	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/06/2016	0,02570	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/06/2016	0,02300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/06/2016	0,03500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/06/2016	0,03600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/06/2016	0,03800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/06/2016	0,03100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/06/2016	0,02200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/06/2016	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/06/2016	0,06200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/06/2016	0,04600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/06/2016	0,04400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/06/2016	0,05100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/06/2016	0,04600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/06/2016	0,05370	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/06/2016	0,03900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/06/2016	0,03900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/06/2016	0,04600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/06/2016	0,03600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/06/2016	0,04300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/06/2016	0,06130	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/06/2016	0,04100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/06/2016	0,04140	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/06/2016	0,04650	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/07/2016	0,02800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/07/2016	0,03100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/07/2016	0,02970	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/07/2016	0,03510	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/07/2016	0,03200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/07/2016	0,03500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/07/2016	0,03100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/07/2016	0,04600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/07/2016	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/07/2016	0,03700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/07/2016	0,02800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/07/2016	0,02800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/07/2016	0,02500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/07/2016	0,03200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/07/2016	0,03600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/07/2016	0,02900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/07/2016	0,03200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/07/2016	0,03500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/07/2016	0,03720	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/07/2016	0,03500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/07/2016	0,03500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/07/2016	0,03700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/07/2016	0,03400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/07/2016	0,03900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/07/2016	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/07/2016	0,03500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/07/2016	0,03500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/07/2016	0,03950	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/07/2016	0,04350	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/08/2016	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/08/2016	0,03900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/08/2016	0,03100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/08/2016	0,03600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/08/2016	0,03400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/08/2016	0,03100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/08/2016	0,03300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/08/2016	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/08/2016	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/08/2016	0,03300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/08/2016	0,02700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/08/2016	0,03400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/08/2016	0,02900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/08/2016	0,04500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/08/2016	0,02700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/08/2016	0,03100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/08/2016	0,04100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/08/2016	0,04800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/08/2016	0,03900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/08/2016	0,03900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/08/2016	0,03800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/08/2016	0,04800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/08/2016	0,02900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/08/2016	0,02900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/08/2016	0,02920	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/08/2016	0,03930	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/08/2016	0,03960	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/08/2016	0,03610	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/08/2016	0,05690	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/08/2016	0,05000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/08/2016	0,06290	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/09/2016	0,12200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/09/2016	0,02900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/09/2016	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/09/2016	0,03100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/09/2016	0,02800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/09/2016	0,02700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/09/2016	0,03100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/09/2016	0,02800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/09/2016	0,02560	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/09/2016	0,02900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/09/2016	0,04200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/09/2016	0,03400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/09/2016	0,03700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/09/2016	0,03600	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/09/2016	0,03700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/09/2016	0,03100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/09/2016	0,03500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/09/2016	0,03600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/09/2016	0,03600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/09/2016	0,03300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/09/2016	0,03300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/09/2016	0,03600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/09/2016	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/09/2016	0,03560	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/09/2016	0,02200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/09/2016	0,02400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/09/2016	0,02300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/09/2016	0,03400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/10/2016	0,02540	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/10/2016	0,02900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/10/2016	0,03100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/10/2016	0,04900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/10/2016	0,03500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/10/2016	0,03200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/10/2016	0,02800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/10/2016	0,02700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/10/2016	0,03500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/10/2016	0,02810	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/10/2016	0,03400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/10/2016	0,02400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/10/2016	0,03500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/10/2016	0,02800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/10/2016	0,03070	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/10/2016	0,02980	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/10/2016	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/10/2016	0,03700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/10/2016	0,03200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/10/2016	0,03400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/10/2016	0,03200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/10/2016	0,04100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/10/2016	0,04600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/10/2016	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/10/2016	0,03800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/10/2016	0,03400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/10/2016	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/10/2016	0,02800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/11/2016	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/11/2016	0,03120	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/11/2016	0,03100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/11/2016	0,02400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/11/2016	0,02800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/11/2016	0,02800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/11/2016	0,02500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/11/2016	0,02100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/11/2016	0,01700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/11/2016	0,02200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/11/2016	0,11700	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/11/2016	0,01700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/11/2016	0,04400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/11/2016	0,03720	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/11/2016	0,02700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/11/2016	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/11/2016	0,02700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/11/2016	0,02700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/11/2016	0,02200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/11/2016	0,04100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/11/2016	0,02500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/11/2016	0,02610	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/11/2016	0,02300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/11/2016	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/11/2016	0,01600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/11/2016	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/11/2016	0,02600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/12/2016	0,02700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/12/2016	0,02400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/12/2016	0,03200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/12/2016	0,02800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/12/2016	0,03400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/12/2016	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/12/2016	0,01700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/12/2016	0,02800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/12/2016	0,03300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/12/2016	0,04000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/12/2016	0,02700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/12/2016	0,03060	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/12/2016	0,03140	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/12/2016	0,03470	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/12/2016	0,02500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/12/2016	0,01700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/12/2016	0,02100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/12/2016	0,02700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/12/2016	0,03100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/12/2016	0,02600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/12/2016	0,02100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/12/2016	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/12/2016	0,03000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/12/2016	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/12/2016	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/12/2016	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/12/2016	0,03000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/01/2016	0,01400	19,95514
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/01/2016	0,04000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/01/2016	0,01600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/01/2016	0,02800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/01/2016	0,04900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/01/2016	0,06090	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/01/2016	0,05900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/01/2016	0,02500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/01/2016	0,06600	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/01/2016	0,08000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/01/2016	0,08900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/01/2016	0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/01/2016	0,04100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/01/2016	0,20000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/01/2016	0,02400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/01/2016	0,04400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/01/2016	0,14700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/01/2016	0,10000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/01/2016	0,02600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/01/2016	0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/01/2016	0,05600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/01/2016	0,05300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/01/2016	0,13000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/01/2016	0,03700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/01/2016	0,02800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/01/2016	0,04000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/01/2016	0,05300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/02/2016	0,05100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/02/2016	0,06300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/02/2016	0,05500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/02/2016	0,11800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/02/2016	0,05600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/02/2016	0,04100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/02/2016	0,05400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/02/2016	0,05400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/02/2016	0,04100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/02/2016	0,05800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/02/2016	0,04900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/02/2016	0,03500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/02/2016	0,02900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/02/2016	0,01700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/02/2016	0,02400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/02/2016	0,04700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/02/2016	0,02900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/02/2016	0,02400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/02/2016	0,03900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/02/2016	0,03300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/02/2016	0,02900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/02/2016	0,09000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/02/2016	0,04400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/02/2016	0,03400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/02/2016	0,03200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/02/2016	0,06000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/03/2016	0,03700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/03/2016	0,05200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/03/2016	0,03600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/03/2016	0,04700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/03/2016	0,06100	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/03/2016	0,03300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/03/2016	0,03300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/03/2016	0,09500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/03/2016	0,08100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/03/2016	0,03100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/03/2016	0,07400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/03/2016	0,06100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/03/2016	0,06300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/03/2016	0,05400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/05/2016	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/06/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/06/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/06/2016	0,10000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/06/2016	0,09000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/06/2016	0,10000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/06/2016	0,08000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/06/2016	0,10000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/06/2016	0,13000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/06/2016	0,12000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/06/2016	0,12000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/06/2016	0,11000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/06/2016	0,10000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/06/2016	0,11000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/06/2016	0,08000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/06/2016	0,07000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/06/2016	0,07000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/06/2016	0,09000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/06/2016	0,08000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/06/2016	0,09000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/06/2016	0,12000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/06/2016	0,10000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/06/2016	0,09000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/06/2016	0,12000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/06/2016	0,13000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/06/2016	0,10000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/06/2016	0,12000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/06/2016	0,09000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/06/2016	0,12000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/06/2016	0,11000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/06/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/07/2016	0,12000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/07/2016	0,08000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/07/2016	0,07000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/07/2016	0,02200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/07/2016	0,02000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/07/2016	0,02000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/07/2016	0,02200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/07/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/07/2016	0,02600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/07/2016	0,02100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/07/2016	0,23000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/07/2016	0,01600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/07/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/07/2016	0,01200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/07/2016	0,01600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/07/2016	0,04600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/07/2016	0,05300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/07/2016	0,02300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/07/2016	0,02700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/07/2016	0,02400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/07/2016	0,02300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/07/2016	0,03500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/07/2016	0,03200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/07/2016	0,02800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/07/2016	0,07100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/07/2016	0,06400	
						Cianuri Totali	0,50000		27/07/2016	0,04500	
						Cianuri Totali	0,50000		28/07/2016	0,02900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/07/2016	0,01100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/07/2016	0,03000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/07/2016	0,02300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/08/2016	0,03200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/08/2016	0,05100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/08/2016	0,01900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/08/2016	0,02500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/08/2016	0,03600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/08/2016	0,02400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/08/2016	0,04100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/08/2016	0,03500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/08/2016	0,03800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/08/2016	0,03500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/08/2016	0,02100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/08/2016	0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/08/2016	0,04100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/08/2016	0,03600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/08/2016	0,04000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/08/2016	0,03100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/08/2016	0,01100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/08/2016	0,01400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/08/2016	0,03200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/08/2016	0,02900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/08/2016	0,03900	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000		25/08/2016	0,01500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/08/2016	0,01800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/08/2016	0,02200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/08/2016	0,02600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/08/2016	0,03900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/08/2016	0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/09/2016	0,02200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/09/2016	0,01200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/09/2016	0,01300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/09/2016	0,01300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/09/2016	0,03100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/09/2016	0,03300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/09/2016	0,03200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/09/2016	0,01300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/09/2016	0,05800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/09/2016	0,03400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/09/2016	0,02300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/09/2016	0,03200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/09/2016	0,04300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/09/2016	0,03600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/09/2016	0,02500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/09/2016	0,43000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/09/2016	0,03100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/09/2016	0,02000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/09/2016	0,01700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/09/2016	0,01500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/09/2016	0,02400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/09/2016	0,04300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/09/2016	0,01900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/09/2016	0,01400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/10/2016	0,01100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/10/2016	0,02000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/10/2016	0,02200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/10/2016	0,02800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/10/2016	0,01800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/10/2016	0,04400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/10/2016	0,04500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/10/2016	0,01900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/10/2016	0,02300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/10/2016	0,02700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/10/2016	0,08500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/10/2016	0,01700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/10/2016	0,06000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/10/2016	0,06100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/10/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/10/2016	0,01700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/10/2016	0,01500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/10/2016	0,02900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/10/2016	0,10300	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/10/2016	0,09000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/10/2016	0,02500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/10/2016	0,04300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/10/2016	0,04900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/10/2016	0,06500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/10/2016	0,08700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/10/2016	0,03900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/10/2016	0,13200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/10/2016	0,10000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/10/2016	0,10100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/10/2016	0,10000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/10/2016	0,03800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/11/2016	0,02200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/11/2016	0,04000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/11/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/11/2016	0,02700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/11/2016	0,02100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/11/2016	0,54000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/11/2016	0,02000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/11/2016	0,01300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/11/2016	0,02100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/11/2016	0,01200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/11/2016	0,01400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/11/2016	0,06500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/11/2016	0,06900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/11/2016	0,09100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/11/2016	0,08500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/11/2016	0,03800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/11/2016	0,07800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/11/2016	0,05300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/11/2016	0,05600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/11/2016	0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/11/2016	0,05200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/11/2016	0,07200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/11/2016	0,03600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/11/2016	0,02400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/11/2016	0,09800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/11/2016	0,03400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/11/2016	0,02900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/11/2016	0,07000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/11/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/11/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/12/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/12/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/12/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/12/2016	0,06000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/12/2016	0,04800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/12/2016	0,06000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/12/2016	0,02100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/12/2016	0,03000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/12/2016	0,03600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/12/2016	0,03200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/12/2016	0,04600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/12/2016	0,02000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/12/2016	0,06500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/12/2016	0,09300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/12/2016	0,09100	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/12/2016	0,04300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/12/2016	0,04800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/12/2016	0,04000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/12/2016	0,06100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/12/2016	0,07200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/12/2016	0,05800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/12/2016	0,02600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/12/2016	0,09300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/12/2016	0,05300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/12/2016	0,06100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/12/2016	0,06000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/12/2016	0,11000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/12/2016	0,06000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/12/2016	0,06000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/12/2016	0,08000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/01/2016	< 0,05000	11,79918
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/01/2016	0,07860	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/01/2016	0,06800	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/02/2016	0,12400	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000		4/02/2016	0,00000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/02/2016	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/02/2016	0,10200	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/04/2016	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/05/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/05/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/06/2016	0,05900	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/06/2016	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/07/2016	0,05600	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/07/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/07/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/07/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/07/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/07/2016	< 0,06000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/07/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/08/2016	0,05800	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/09/2016	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/10/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/11/2016	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/11/2016	0,05200	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/12/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/12/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/12/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/12/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/12/2016	< 0,06000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/01/2016	< 0,20000	66,04149
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/01/2016	0,25000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/01/2016	0,23000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/01/2016	0,40000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/01/2016	0,46000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/02/2016	0,27000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/03/2016	0,20600	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/03/2016	0,32600	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/03/2016	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/03/2016	0,25600	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/03/2016	0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/03/2016	0,23800	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/03/2016	0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/04/2016	0,27900	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/04/2016	0,25400	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/04/2016	0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/04/2016	0,37000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/04/2016	0,36300	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/04/2016	0,27500	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/04/2016	0,25200	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/05/2016	0,45000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/05/2016	0,43900	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/05/2016	0,65000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/05/2016	0,25000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/05/2016	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/05/2016	0,32000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/05/2016	0,32000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/05/2016	1,44000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/05/2016	0,34100	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/05/2016	< 0,05000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/05/2016	0,33600	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/05/2016	< 0,05000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/05/2016	< 0,05000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/05/2016	< 0,05000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/06/2016	0,71700	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/06/2016	1,02800	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/06/2016	0,66700	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/06/2016	0,20500	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/06/2016	0,24400	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/07/2016	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/07/2016	0,36500	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/08/2016	0,59900	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/08/2016	0,21700	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/08/2016	0,45000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/09/2016	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/09/2016	0,21800	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/09/2016	0,93500	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/09/2016	0,23000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/09/2016	0,27500	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/09/2016	1,92000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/09/2016	0,20700	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/09/2016	2,67000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/10/2016	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/11/2016	1,12000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/12/2016	1,14000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/12/2016	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/12/2016	< 0,05000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/12/2016	< 0,05000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/12/2016	< 0,05000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/12/2016	< 0,05000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/12/2016	< 0,05000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/01/2016	33,00000	10432,32619
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/01/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/01/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/01/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/01/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/01/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/01/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/01/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/01/2016	11,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/01/2016	2,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/01/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/01/2016	4,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/01/2016	23,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/01/2016	15,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/01/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/01/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/01/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/01/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/01/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/01/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/01/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/01/2016	26,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/01/2016	3,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/01/2016	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/01/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/01/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/01/2016	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/01/2016	10,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/01/2016	9,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/01/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/01/2016	12,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/01/2016	18,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/02/2016	16,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/02/2016	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/02/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/02/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/02/2016	70,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/02/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/02/2016	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/02/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/02/2016	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/02/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/02/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/02/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/02/2016	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/02/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/02/2016	24,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/02/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/02/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/02/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/02/2016	34,00000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/02/2016	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/02/2016	4,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/02/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/02/2016	8,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/02/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/02/2016	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/02/2016	4,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/02/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/02/2016	39,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/02/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/03/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/03/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/03/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/03/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/03/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/03/2016	4,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/03/2016	6,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/03/2016	2,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/03/2016	6,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/03/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/03/2016	40,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/03/2016	2,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/03/2016	24,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/03/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/03/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/03/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/03/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/03/2016	8,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/03/2016	5,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/03/2016	9,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/03/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/03/2016	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/03/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/03/2016	22,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/03/2016	22,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/03/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/03/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/03/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/03/2016	9,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/03/2016	26,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/03/2016	8,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/04/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/04/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/04/2016	39,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/04/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/04/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/04/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/04/2016	11,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/04/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/04/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/04/2016	8,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/04/2016	2,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/04/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/04/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/04/2016	41,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/04/2016	50,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/04/2016	< 2,00000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/04/2016	4,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/04/2016	2,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/04/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/04/2016	4,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/04/2016	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/04/2016	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/04/2016	3,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/04/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/04/2016	3,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/04/2016	3,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/04/2016	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/04/2016	4,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/04/2016	4,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/04/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/05/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/05/2016	19,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/05/2016	39,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/05/2016	25,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/05/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/05/2016	25,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/05/2016	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/05/2016	39,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/05/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/05/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/05/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/05/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/05/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/05/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/05/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/05/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/05/2016	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/05/2016	6,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/05/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/05/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/05/2016	25,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/05/2016	9,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/05/2016	4,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/05/2016	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/05/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/05/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/05/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/05/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/05/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/05/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/05/2016	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/06/2016	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/06/2016	5,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/06/2016	14,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/06/2016	2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/06/2016	2,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/06/2016	12,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/06/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/06/2016	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/06/2016	2,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/06/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/06/2016	9,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/06/2016	6,00000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/06/2016	9,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/06/2016	6,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/06/2016	3,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/06/2016	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/06/2016	50,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/06/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/06/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/06/2016	5,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/06/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/06/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/06/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/06/2016	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/06/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/06/2016	5,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/06/2016	2,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/06/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/06/2016	9,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/06/2016	10,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/07/2016	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/07/2016	6,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/07/2016	5,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/07/2016	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/07/2016	5,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/07/2016	4,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/07/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/07/2016	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/07/2016	6,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/07/2016	5,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/07/2016	38,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/07/2016	3,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/07/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/07/2016	40,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/07/2016	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/07/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/07/2016	26,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/07/2016	15,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/07/2016	38,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/07/2016	48,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/07/2016	40,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/07/2016	8,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/07/2016	2,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/07/2016	70,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/07/2016	4,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/07/2016	9,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/07/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/07/2016	38,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/07/2016	9,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/07/2016	39,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/07/2016	38,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/08/2016	44,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/08/2016	40,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/08/2016	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/08/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/08/2016	2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/08/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/08/2016	38,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/08/2016	11,00000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/08/2016	38,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/08/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/08/2016	5,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/08/2016	52,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/08/2016	14,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/08/2016	5,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/08/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/08/2016	5,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/08/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/08/2016	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/08/2016	10,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/08/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/08/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/08/2016	40,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/08/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/08/2016	6,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/08/2016	26,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/08/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/08/2016	5,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/08/2016	13,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/08/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/08/2016	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/08/2016	4,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/09/2016	8,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/09/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/09/2016	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/09/2016	13,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/09/2016	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/09/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/09/2016	24,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/09/2016	8,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/09/2016	5,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/09/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/09/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/09/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/09/2016	26,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/09/2016	11,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/09/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/09/2016	11,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/09/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/09/2016	57,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/09/2016	9,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/09/2016	7,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/09/2016	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/09/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/09/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/09/2016	6,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/09/2016	5,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/09/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/09/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/09/2016	40,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/09/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/09/2016	26,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/10/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/10/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/10/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/10/2016	35,00000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/10/2016	22,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/10/2016	23,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/10/2016	3,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/10/2016	38,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/10/2016	16,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/10/2016	3,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/10/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/10/2016	3,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/10/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/10/2016	38,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/10/2016	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/10/2016	8,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/10/2016	26,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/10/2016	4,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/10/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/10/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/10/2016	47,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/10/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/10/2016	23,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/10/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/10/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/10/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/10/2016	25,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/10/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/10/2016	5,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/10/2016	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/10/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/11/2016	23,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/11/2016	25,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/11/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/11/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/11/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/11/2016	6,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/11/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/11/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/11/2016	13,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/11/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/11/2016	5,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/11/2016	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/11/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/11/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/11/2016	25,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/11/2016	26,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/11/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/11/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/11/2016	5,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/11/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/11/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/11/2016	25,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/11/2016	3,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/11/2016	2,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/11/2016	20,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/11/2016	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/11/2016	3,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/11/2016	3,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/11/2016	10,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/11/2016	33,00000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/12/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/12/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/12/2016	25,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/12/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/12/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/12/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/12/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/12/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/12/2016	20,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/12/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/12/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/12/2016	3,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/12/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/12/2016	3,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/12/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/12/2016	12,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/12/2016	18,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/12/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/12/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/12/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/12/2016	42,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/12/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/12/2016	2,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/12/2016	5,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/12/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/12/2016	< 1,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/12/2016	68,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/12/2016	73,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/12/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/12/2016	29,00000	
	SF2	SECONDO CANALE DI SCARICO	4485980,114	2703514,106	339415000	Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/01/2016	< 0,23000	99,48932
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/01/2016	2,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/01/2016	6,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/01/2016	0,64000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/01/2016	1,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/01/2016	4,70000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/01/2016	5,70000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/01/2016	2,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/01/2016	< 0,23000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	31/01/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/02/2016	1,50000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/02/2016	12,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/02/2016	1,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/02/2016	0,42000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/02/2016	0,57000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/02/2016	1,30000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/02/2016	1,40000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/02/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/03/2016	1,50000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/03/2016	0,25000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/03/2016	< 0,15000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/03/2016	< 0,23000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/03/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	29/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/03/2016	< 0,15000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	31/03/2016	0,63000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	1/04/2016	0,53000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	2/04/2016	0,46000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	3/04/2016	0,41000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	4/04/2016	0,51000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	5/04/2016	0,67000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/04/2016	4,00000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/04/2016	0,25000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/04/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	8/05/2016	< 0,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/05/2016	< 0,23000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	27/05/2016	0,42000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	28/05/2016	0,22000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	31/05/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	12/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	14/06/2016	0,49000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	15/06/2016	< 0,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/06/2016	2,90000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/06/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/07/2016	1,00000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/07/2016	0,88000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/07/2016	< 0,23000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	31/07/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	25/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	31/08/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/09/2016	0,29000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/09/2016	0,90000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/09/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/10/2016	0,59000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/10/2016	0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/10/2016	1,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/10/2016	0,32000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	31/10/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/11/2016	0,25600	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/11/2016	0,40000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/11/2016	< 0,23000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/11/2016	0,56000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l	24/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/11/2016	0,24000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/11/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	1/12/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	2/12/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	3/12/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	4/12/2016	7,00000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	5/12/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	6/12/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	7/12/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	8/12/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	9/12/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	10/12/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	11/12/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	12/12/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	13/12/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	14/12/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	15/12/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	16/12/2016	0,43000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	17/12/2016	1,05000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	18/12/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	19/12/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	20/12/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	21/12/2016	0,38000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	22/12/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	23/12/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	24/12/2016	0,36000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	25/12/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	26/12/2016	< 0,23000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	27/12/2016	0,20000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	28/12/2016	< 0,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	29/12/2016	< 0,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	30/12/2016	< 0,10000	
						Azoto Ammoniacale	15,00000	mg/l N	31/12/2016	0,10000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/01/2016	< 0,01500	3,09886
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/01/2016	< 0,01500	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/01/2016	0,02700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/01/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/02/2016	0,02200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/02/2016	0,02000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/02/2016	0,01700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/02/2016	0,02400	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/02/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/03/2016	< 0,01500	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/03/2016	0,02900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/03/2016	0,01900	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/03/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/04/2016	0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/04/2016	< 0,01500	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/04/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/05/2016	< 0,01000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/05/2016	0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/05/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/06/2016	< 0,01500	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/06/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/07/2016	0,03100	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/07/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/08/2016	0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/08/2016	< 0,01500	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/08/2016	0,01840	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/08/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/09/2016	0,03500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/09/2016	0,02200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/09/2016	0,03700	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/09/2016	0,04600	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/09/2016	0,02300	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/09/2016	0,01800	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/09/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	7/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	8/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	14/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/10/2016	< 0,01500	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	21/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/10/2016	0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	31/10/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	1/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	2/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	3/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	4/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	5/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	6/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	7/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	8/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	9/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	10/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	11/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	12/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	13/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	14/11/2016	0,02500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	15/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	16/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	17/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	18/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	19/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	20/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	21/11/2016	0,02200	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	22/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	23/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	24/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	25/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	26/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	28/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	29/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	30/11/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	1/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	2/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	3/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	4/12/2016	0,03500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	5/12/2016	0,02800	
						Azoto Nitroso		mg/l N	6/12/2016	0,17000	
						Azoto Nitroso		mg/l N	7/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	8/12/2016	0,04200	
						Azoto Nitroso		mg/l N	9/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	10/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	11/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	12/12/2016	< 0,01500	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Azoto Nitroso		mg/l N	13/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	14/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	15/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	16/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	17/12/2016	0,02500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	18/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	19/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	20/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	21/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	22/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	23/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	24/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	25/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso		mg/l N	26/12/2016	< 0,01500	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	27/12/2016	0,01000	
						Azoto Nitroso	0,60000	mg/l N	28/12/2016	< 0,01000	
						Azoto Nitroso		mg/l N	29/12/2016	< 0,01000	
						Azoto Nitroso		mg/l N	30/12/2016	< 0,01000	
						Azoto Nitroso		mg/l N	31/12/2016	0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/01/2016	< 0,01000	7,25330
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/01/2016	0,01020	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/01/2016	0,02000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/01/2016	0,05200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/01/2016	0,02100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/01/2016	0,04300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/01/2016	0,06400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/01/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/02/2016	0,05400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/02/2016	0,04200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/02/2016	0,05900	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/02/2016	0,01400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/02/2016	0,02600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/02/2016	0,02000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/02/2016	0,02300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/02/2016	0,04500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/02/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/02/2016	0,04400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/03/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/03/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/03/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/03/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/03/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/03/2016	0,01200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/03/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/03/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/03/2016	0,07000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/03/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/03/2016	0,06400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/03/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/03/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/03/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/03/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/04/2016	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/04/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/05/2016	0,08000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/05/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/06/2016	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/06/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/06/2016	0,12000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/06/2016	0,10000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/06/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/06/2016	0,07000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/06/2016	0,09000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/06/2016	0,14000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/06/2016	0,11000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/06/2016	0,09000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/06/2016	0,10000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/06/2016	0,08000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/06/2016	0,10000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/06/2016	0,10000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/06/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/06/2016	0,08000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/06/2016	0,08000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/06/2016	0,10000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/06/2016	0,09000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/06/2016	0,08000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/06/2016	0,10000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/06/2016	0,10000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/06/2016	0,11000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/06/2016	0,11000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/06/2016	0,08000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/06/2016	0,09000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/06/2016	0,11000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/06/2016	0,11000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/06/2016	0,09000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/06/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/07/2016	0,11000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/07/2016	0,10000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/07/2016	0,09000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/07/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/07/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/07/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/07/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/07/2016	0,01200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/07/2016	0,03300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/07/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/07/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/07/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/07/2016	0,01900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/07/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/07/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/07/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/07/2016	0,01200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/07/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/07/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/07/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/07/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/07/2016	0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/07/2016	0,02100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/07/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/07/2016	0,01500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/07/2016	0,01600	
						Cianuri Totali	0,50000		27/07/2016	0,01300	
						Cianuri Totali	0,50000		28/07/2016	0,00120	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/07/2016	0,01300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/07/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/07/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/08/2016	0,01200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/08/2016	0,01900	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/08/2016	0,01300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/08/2016	0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/08/2016	0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000		25/08/2016	0,00100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/08/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/09/2016	0,01100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/09/2016	0,01100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/09/2016	0,02500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/09/2016	0,01100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/09/2016	0,03000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/09/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/09/2016	0,01200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/10/2016	0,02800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/10/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/10/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/10/2016	0,01200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/10/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/10/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/10/2016	0,01100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/10/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/10/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/10/2016	0,01500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/10/2016	0,01500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/10/2016	0,01100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/10/2016	0,01800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/10/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/10/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/10/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/10/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/10/2016	0,02700	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/10/2016	0,01200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/10/2016	0,03000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/10/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/10/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/10/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/10/2016	0,01500	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/10/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/10/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/10/2016	0,01300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/10/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/10/2016	0,01200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/10/2016	0,01300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/10/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/11/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/11/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/11/2016	0,01600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/11/2016	0,02100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/11/2016	0,02800	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/11/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/11/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/11/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/11/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/11/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/11/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/11/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/11/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/11/2016	0,01100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/11/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/11/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/11/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/11/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/11/2016	< 0,01000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/11/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/11/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/11/2016	0,03300	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/11/2016	0,01600	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/11/2016	0,01400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/11/2016	0,02400	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/11/2016	0,02100	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/11/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/11/2016	0,11000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/11/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/11/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	1/12/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	2/12/2016	0,07000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	3/12/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	4/12/2016	0,08000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	5/12/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	6/12/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	7/12/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	8/12/2016	0,01200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	9/12/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	10/12/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	11/12/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	12/12/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	13/12/2016	0,11200	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	14/12/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	15/12/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	16/12/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	17/12/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	18/12/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	19/12/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	20/12/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	21/12/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	22/12/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	23/12/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	24/12/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	25/12/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	26/12/2016	< 0,01000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	27/12/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	28/12/2016	0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	29/12/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	30/12/2016	< 0,05000	
						Cianuri Totali	0,50000	mg/l	31/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/01/2016	< 0,05000	8,75012
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/01/2016	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/01/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/02/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/03/2016	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/03/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/04/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/05/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/05/2016	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/05/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/05/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/06/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/07/2016	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/07/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/07/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/07/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/07/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/07/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/07/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/07/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/08/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/08/2016	0,05400	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/08/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/08/2016	0,05800	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/09/2016	0,09000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/09/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/10/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/10/2016	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/10/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/11/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	1/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	2/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	3/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	4/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	5/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	6/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	7/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	8/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	9/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	10/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	11/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	12/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	13/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	14/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	15/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	16/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	17/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	18/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	19/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	20/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	21/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	22/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	23/12/2016	< 0,05000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Fenoli	0,50000	mg/l	24/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	25/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	26/12/2016	< 0,05000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	27/12/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	28/12/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	29/12/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	30/12/2016	< 0,06000	
						Fenoli	0,50000	mg/l	31/12/2016	< 0,06000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/01/2016	0,36900	47,67084
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/01/2016	0,47000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/01/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/02/2016	1,71000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/02/2016	0,54700	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/02/2016	0,61300	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/02/2016	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/02/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/03/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/04/2016	0,26000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/04/2016	0,22200	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/04/2016	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/04/2016	0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/04/2016	0,22500	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/04/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/05/2016	0,27000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/05/2016	0,44000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/05/2016	< 0,05000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/05/2016	< 0,05000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/05/2016	< 0,05000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/05/2016	< 0,05000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/05/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/06/2016	0,32900	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/06/2016	1,28000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/06/2016	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/06/2016	0,26800	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/06/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/07/2016	0,74000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/07/2016	0,39900	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/07/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/08/2016	1,04400	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/08/2016	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/08/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/09/2016	0,33800	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/09/2016	0,31400	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/09/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/10/2016	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/10/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/11/2016	0,88600	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/11/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/11/2016	< 0,20000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	1/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	2/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	3/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	4/12/2016	0,97200	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	5/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	6/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	7/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	8/12/2016	2,36000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	9/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	10/12/2016	2,10000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	11/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	12/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	13/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	14/12/2016	1,00000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	15/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	16/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	17/12/2016	0,22000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	18/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	19/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	20/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	21/12/2016	0,46500	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	22/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	23/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	24/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	25/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	26/12/2016	< 0,20000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	27/12/2016	< 0,05000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	28/12/2016	< 0,05000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	29/12/2016	< 0,05000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	30/12/2016	< 0,05000	
						Idrocarburi Totali	5,00000	mg/l	31/12/2016	< 0,05000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/01/2016	30,00000	8126,24338
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/01/2016	41,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/01/2016	8,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/01/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/01/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/01/2016	24,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/01/2016	24,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/01/2016	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/01/2016	4,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/01/2016	2,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/01/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/01/2016	24,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/01/2016	10,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/01/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/01/2016	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/01/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/01/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/01/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/01/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/01/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/01/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/01/2016	4,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/01/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/01/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/01/2016	4,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/01/2016	14,00000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/01/2016	11,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/01/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/01/2016	15,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/01/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/02/2016	11,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/02/2016	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/02/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/02/2016	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/02/2016	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/02/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/02/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/02/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/02/2016	38,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/02/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/02/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/02/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/02/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/02/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/02/2016	26,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/02/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/02/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/02/2016	50,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/02/2016	24,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/02/2016	3,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/02/2016	3,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/02/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/02/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/02/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/02/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/02/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/02/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/02/2016	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/02/2016	55,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/03/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/03/2016	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/03/2016	26,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/03/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/03/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/03/2016	9,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/03/2016	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/03/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/03/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/03/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/03/2016	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/03/2016	4,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/03/2016	12,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/03/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/03/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/03/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/03/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/03/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/03/2016	6,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/03/2016	6,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/03/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/03/2016	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/03/2016	3,70000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/03/2016	25,00000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.	Campione		(T/anno)
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/03/2016	5,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/03/2016	38,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/03/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/03/2016	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/03/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/03/2016	24,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/03/2016	3,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/04/2016	10,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/04/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/04/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/04/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/04/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/04/2016	3,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/04/2016	8,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/04/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/04/2016	26,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/04/2016	5,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/04/2016	4,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/04/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/04/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/04/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/04/2016	59,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/04/2016	25,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/04/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/04/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/04/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/04/2016	11,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/04/2016	15,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/04/2016	3,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/04/2016	2,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/04/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/04/2016	3,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/04/2016	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/04/2016	5,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/04/2016	5,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/04/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/04/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/05/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/05/2016	11,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/05/2016	15,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/05/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/05/2016	39,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/05/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/05/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/05/2016	49,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/05/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/05/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/05/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/05/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/05/2016	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/05/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/05/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/05/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/05/2016	38,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/05/2016	6,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/05/2016	40,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/05/2016	34,00000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/05/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/05/2016	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/05/2016	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/05/2016	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/05/2016	5,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/05/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/05/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/05/2016	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/05/2016	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/05/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/05/2016	5,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/06/2016	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/06/2016	2,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/06/2016	8,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/06/2016	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/06/2016	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/06/2016	11,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/06/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/06/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/06/2016	5,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/06/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/06/2016	17,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/06/2016	5,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/06/2016	12,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/06/2016	3,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/06/2016	6,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/06/2016	2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/06/2016	50,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/06/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/06/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/06/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/06/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/06/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/06/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/06/2016	4,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/06/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/06/2016	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/06/2016	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/06/2016	10,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/06/2016	10,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/06/2016	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/07/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/07/2016	12,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/07/2016	4,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/07/2016	3,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/07/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/07/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/07/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/07/2016	3,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/07/2016	5,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/07/2016	5,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/07/2016	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/07/2016	70,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/07/2016	4,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/07/2016	13,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/07/2016	4,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/07/2016	30,00000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/07/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/07/2016	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/07/2016	3,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/07/2016	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/07/2016	54,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/07/2016	8,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/07/2016	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/07/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/07/2016	< 2,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/07/2016	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/07/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/07/2016	39,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/07/2016	18,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/07/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/07/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/08/2016	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/08/2016	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/08/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/08/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/08/2016	9,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/08/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/08/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/08/2016	4,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/08/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/08/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/08/2016	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/08/2016	60,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/08/2016	6,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/08/2016	5,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/08/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/08/2016	5,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/08/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/08/2016	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/08/2016	4,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/08/2016	40,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/08/2016	14,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/08/2016	52,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/08/2016	16,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/08/2016	9,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/08/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/08/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/08/2016	4,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/08/2016	12,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/08/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/08/2016	38,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/08/2016	4,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/09/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/09/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/09/2016	26,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/09/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/09/2016	4,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/09/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/09/2016	39,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/09/2016	9,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/09/2016	38,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/09/2016	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/09/2016	38,00000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/09/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/09/2016	15,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/09/2016	20,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/09/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/09/2016	4,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/09/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/09/2016	21,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/09/2016	8,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/09/2016	6,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/09/2016	22,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/09/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/09/2016	80,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/09/2016	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/09/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/09/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/09/2016	22,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/09/2016	23,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/09/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/09/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/10/2016	44,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/10/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/10/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/10/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/10/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/10/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/10/2016	3,90000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/10/2016	40,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/10/2016	18,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/10/2016	3,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/10/2016	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/10/2016	44,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/10/2016	19,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/10/2016	43,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/10/2016	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/10/2016	5,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/10/2016	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/10/2016	8,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/10/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/10/2016	37,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/10/2016	25,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/10/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/10/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/10/2016	21,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/10/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/10/2016	24,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/10/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/10/2016	24,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/10/2016	5,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/10/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/10/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/11/2016	25,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/11/2016	26,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/11/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/11/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/11/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/11/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/11/2016	29,00000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2016
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/11/2016	19,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/11/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/11/2016	5,40000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/11/2016	4,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/11/2016	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/11/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/11/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/11/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/11/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/11/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/11/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/11/2016	7,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/11/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/11/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/11/2016	26,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/11/2016	8,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/11/2016	2,80000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/11/2016	32,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/11/2016	13,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/11/2016	5,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/11/2016	3,60000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/11/2016	20,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/11/2016	34,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	1/12/2016	27,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	2/12/2016	21,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	3/12/2016	25,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	4/12/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	5/12/2016	10,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	6/12/2016	36,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	7/12/2016	9,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	8/12/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	9/12/2016	4,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	10/12/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	11/12/2016	31,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	12/12/2016	2,10000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	13/12/2016	33,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	14/12/2016	5,20000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	15/12/2016	30,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	16/12/2016	4,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	17/12/2016	21,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	18/12/2016	26,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	19/12/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	20/12/2016	20,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	21/12/2016	28,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	22/12/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	23/12/2016	4,30000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	24/12/2016	29,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	25/12/2016	4,50000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	26/12/2016	35,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	27/12/2016	< 1,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	28/12/2016	57,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	29/12/2016	38,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	30/12/2016	38,00000	
						Solidi sospesi totali	80,00000	mg/l	31/12/2016	33,00000	