




**m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0017467.01-07-2016**



*Spett.li*

*I.S.P.R.A.*

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

*e p.c.*

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare*

*Direzione Generale per le Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali*

*Divisione III - Rischio rilevante e AIA*

[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

**Oggetto: Decreto DVA-DEC-2010-207 del 26.04.2010-Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio della Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (SS) di proprietà di Fiume Santo S.p.A. Consegna DAP \_Fiume Santo S.p.A.\_SS\_30\_06\_2016**

In riferimento al punto E della nota prot. 18712 del 01/06/2011, con la presente Vi inviamo il documento di aggiornamento periodico al decreto AIA in oggetto.

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni,  
distinti saluti.

Il direttore di Centrale

Andrea Bellocchio

Allegati:

DAP\_Fiume Santo S.p.A.\_SS\_30\_06\_2016

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO  
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

***COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI***

**GESTORE**

**COMUNE SEDE IMPIANTO**

**ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO**

**DATA DI EMISSIONE DAP**

**NUMERO TOTALE DI PAGINE**

**FIUME SANTO S.P.A.**

**SASSARI**

**CENTRALE TERMOELETTRICA DI FIUME**

**SANTO**

*30\_06\_2016*

**88**

## INDICE

1. Inquadramento generale .....	3
2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA .....	4
3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA .....	30
4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti.....	70
Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento .....	87
5. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma) .....	88

## 1. Inquadramento generale

<b>Ragione sociale</b>	Fiume Santo S.p.A.
<b>Sede legale</b>	Località Cabu Aspru – 07100 Sassari
<b>Sede operativa</b>	Località Cabu Aspru - Sassari
<b>Denominazione impianto</b>	Centrale Termoelettrica di Fiume Santo
<b>Tipo di impianto</b>	CTE Esistente
<b>Codice e attività IPPC</b>	Categoria 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50 MW
<b>Gestore</b>	<i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i> Andrea Bellocchio, 0795394835, 0795394522, andrea.bellocchio@eproduzione.it
<b>Referente controlli AIA</b>	<i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i> Paola Maglioli, 0795394835, 0795394596, paola.maglioli@eproduzione.it
<b>Impianto a rischio di incidente rilevante</b>	SI/NO SI <i>SI/NO (Estremi e durata)</i>
<b>Sistema di gestione ambientale</b>	Si certificazione EMAS scadenza 27/03/2017 Volturata a Fiume Santo S.p.A il 11/07/2015 Certificazione ISO EN 14001 scadenza 27/03/2017 Volturata a Fiume Santo S.p.A il 11/07/2015
<b>Numero di addetti</b>	<i>(solo se disponibile)</i> 192
<b>Decreto di AIA</b>	DVA-DEC-2010-0000207
<b>Data di emissione del decreto</b>	26/04/2010
<b>Data di pubblicazione dell'avviso in GU</b>	19/05/2010
<b>Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso</b>	115
<b>Durata dell'AIA (in anni)</b>	16

## 2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

### Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
<b>T1</b>	19/11/2011	Predisposizione studio di fattibilità per il recupero dei fanghi ITAR	DEC AIA (pag 7) PI (pag 54, 58)	Si	COMUNICAZIONE PROT. 1477 DEL 19/11/2010 fare riferimento a sezione 3
<b>T2</b>	19/11/2010	Georeferenziazione di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici	DEC AIA (pag 8)	Si	COMUNICAZIONE PROT. 928 DEL 18/11/2010
<b>T3</b>	31/12/2013	Tempestiva comunicazione della cessazione dell'esercizio dei gruppi 1 e 2	DEC AIA (pag 8) PI (pag 48)	Si	INVIO CON MAIL PEC DEL 30/12/2013 DELLA COMUNICAZIONE PROT. 0000427-2013-22-6 DEL 23/12/2013
<b>T4</b>	31/12/2014	Tempestiva comunicazione dello smantellamento dei gruppi 1 e 2 e ripristino dell'area	DEC AIA (pag 8)	Si	AL MOMENTO, NON APPLICABILE. CON PROT. 000393-2013-22 DEL 18/11/2013 IL GESTORE HA INVIATO IL PIANO DI DECOMMISSIONING DEI GRUPPI 1 E 2, IL PROGETTO DI RIPRISTINO DELLE AREE INTERESSATE E LA RELAZIONE PAESAGGISTICA. fare riferimento a sezione 3
<b>T5</b>	19/08/2010	Presentazione crono programma per adeguamento e completamento PMC	DEC AIA (pag 9) PI (pag 57) ISPRA-AC	Si	COMUNICAZIONE PROT. 722 DEL 19/08/2010, IL GESTORE INVIA IL CRONO PROGRAMMA COMUNICAZIONE ISPRA PROT.0032924, LA PROROGA RICHIESTA CON LA COM. 722 DEL 19/08/2010 ALCUNE TEMPISTICHE NON SONO ACCETTABILI. COMUNICAZIONE AD ISPRA E PC MATTM PROT. 818 DEL 04/10/2010 IL GESTORE INVIA IL NUOVO CRONO PROGRAMMA CON TEMPISTICHE RIVEDUTE
<b>T6</b>	19/11/2010	Nelle more di attuazione del PMC, rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito rispetto le autorizzazioni in essere	DEC AIA (pag 9)	Si	COMUNICAZIONE PROT. 616-2011-57-9 DEL 29/04/2011 INVIO DEL REPORT ANNUALE ANNO 2010. COMUNICAZIONE PROT. 0000501-2012-57-9 DEL 30/04/2012. REPORT ANNUALE ANNO 2011.
<b>T7</b>	19/11/2025	Presentazione della domanda di riesame dell'autorizzazione	DEC AIA (pag 10)	no	AL MOMENTO, NON APPLICABILE
<b>T8</b>	19/11/2010	Assolvimento di obblighi di natura finanziaria in materia di rifiuti: obbligo di fidejussioni a carico del gestore, regolamentate dalle amministrazioni regionali	DEC AIA (pag 10) PI (pag 55)	Si	LA FIDEIUSSIONE N. 773525 DEL 20 LUGLIO 2011 È STATA ACCETTATA DALLA REGIONE SARDEGNA Integrata e aggiornata a nome Fiume Santo SpA in data 6 ottobre 2015
<b>T9</b>	28/05/2010	Comunicazione art. 11, comma1 D. Lgs. 59/2005 e quietanza di pagamento	DEC AIA (pag. 11)	si	COMUNICAZIONE PROT. 573 DEL 28/05/2010
<b>T10</b>	19/11/2010	Introduzione della bagnatura dei cumuli temporanei di carbone a parco con acqua e spray filmanti	PI ( pag 48)	Si	COMUNICAZIONE AD ISPRA E PC MATTM PROT. 818 DEL 04/10/2010, LA BAGNATURA INIZIERÀ A GIUGNO 2011, POICHÉ È IN CORSO UNA CAMPAGNA DI MISURA POLVERI DELLA DURATA DI SEI MESI COMUNICAZIONE DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI A MATTM E PC ISPRA PROT. 0001567-2011-16-6 DEL 06/12/2010 SI RIBADISCE QUANTO RICHIESTO NELLA COMUNICAZIONE AD ISPRA DI CUI SOPRA
<b>T11</b>	01/06/2011	Proroga T10	PI ( pag 48)	Si	COMUNICAZIONE MATTM DVA-2010-0031279 DEL 24/12/2010. ACCETTAZIONE

					DELLA RICHIESTA SULLA GESTIONE CARBONE SLITTAMENTO DELL'UTILIZZO DELLO SPRAY FILMANTE AL GIUGNO 2011
<b>T12</b>	19/11/2010	Predisporre un piano di monitoraggio dei transitori	PI (pag 51) PMC (pag 14) ISPRA	Si	COMUNICAZIONE PROT. 928 DEL 18/11/2010, AL QUALE SI ALLEGA LA RELAZIONE TECNICA "PIANO DI MONITORAGGIO DEI TRANSITORI"
<b>T13</b>	19/11/2010	Il controllo del rispetto dei limiti delle acque in uscita dagli impianti di trattamento deve essere effettuato sullo scarico della vasca di raccolta esistente, a monte della vasca finale	PI (pag 52) PMC (pag 18)	Si	COMUNICAZIONE PROT. 722 DEL 19/08/2010, IL GESTORE RICHIEDE UNA PROROGA PER LO STUDIO DEL PROGETTO, PREDISPOSIZIONE E ACQUISIZIONE CONTRATTI COMUNICAZIONE PROT. 818 DEL 04/10/2010, IL GESTORE PRESENTA UNA NOTA TECNICA PER ILLUSTRARE LE MODIFICHE IMPIANTISTICHE NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DEL PUNTO DI SCARICO CON INDICAZIONE FINE LAVORI AL 31/12/2011. COMUNICAZIONE ISPRA PROT.0032924, LA PROROGA RICHIESTA CON LA COM 722 DEL 19/08/2010 RIBADISCE CHE NELLE MORE DI ADEGUAMENTO DEVONO ESSER INDICATE LE MODALITÀ ALTERNATIVE DI CAMPIONAMENTO COMUNICAZIONE PROT. 976 DEL 29/11/2010 IL GESTORE COMUNICA DI AVER IDENTIFICATO E PREDISPOSTO UN PUNTO DI PRELIEVO A MONTE DELL'IMMISSIONE DELLE ACQUE DEGLI EVAPORATORI COMUNICAZIONE DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI A MATTM E PC ISPRA PROT. 0001567-2011-16-6 DEL 06/12/2010 IL GESTORE RIBADISCE LA RICHIESTA UNA PROROGA AL 31/12/2011 PER LE MODIFICHE IMPIANTISTICHE NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DEL PUNTO DI SCARICO. IL PROGETTO SARÀ PRESENTATO ENTRO IL 31/12/2010. COMUNICAZIONE MATTM DVA-2010-0031279 DEL 24/12/2010. ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PROROGA AL 31/12/2011 COMUNICAZIONE PROT 1039 DEL 31/12/2010 IL GESTORE ANNUNCIA UNO SLITTAMENTO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO AL 31/01/2011 <b>...CONTINUA AL PUNTO T22....</b>
<b>T14</b>	19/05/2026	Dovrà essere prevista l'installazione di macchine rotanti (in particolare turbina ed alternatore) su supporti antivibranti	PI (pag52)	No	A seguito della Rinuncia al progetto previsto nell'Assetto futuro, tale adempimento riferito a future installazioni non è più vigente.
<b>T15</b>	19/11/2010	Installare contatori in corrispondenza dei due pozzi presenti nel sito di emungimento delle acque sotterranee	PI (pag 54)	Si	I CONTATORI SONO STATI INSTALLATI ALL'ATTO DEL DECRETO AUTORIZZATIVO N. 287 DEL 14/10/02
<b>T16</b>	19/11/2010	Avvio del PMC	PI (pag. 57)	Si	L'AVVIO DEL PMC RISULTA DALLA COMUNICAZIONE PROT. 000616-2011-57-90 DEL 29/04/2011 INVIO DEL RAPPORTO ANNUALE 2010
<b>T17</b>	19/11/2010	Adeguamento impiantistico per la nebulizzazione acque alle tramogge di carico nastri carbone	PMC (pag 8)	Si	<b>COMUNICAZIONE PROT. 722 DEL 19/08/2010</b> CRONO PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IL GESTORE PREVEDE LA FINE LAVORI AL OTTOBRE 2011; <b>COMUNICAZIONE PROT. 818 DEL 04/10/2010</b> IL GESTORE COMUNICA CHE I LAVORI POTRANNO ESSERE CONCLUSI NEL GIUGNO 2011. <b>COMUNICAZIONE ISPRA PROT.0032924</b> , LA PROROGA RICHIESTA CON LA COMUNICAZIONE 722 DEL 19/08/2010 NON SONO RITENUTI GIUSTIFICABILI I TEMPI PROPOSTI. <b>VERBALE ISPRA 19/11/2010</b> , ISPRA ED ARPAS SI RISERVANO DI DARE RISPOSTA DOPO AVER ESAMINATO IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO. <b>COMUNICAZIONE PROT 1039 DEL 31/12/2010</b> IL GESTORE INVIA LA NOTA TECNICA PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E IL CRONO PROGRAMMA.
<b>T18</b>	30/06/2011	Proroga T17		SI	<b>ISPRA PROT. N. 25488 DEL 01/08/2011</b> : VIENE RICHIESTA UNA RELAZIONE DI DETTAGLIO SULLO STATO DEI LAVORI, AL FINE DI MONITORARE L'AVANZAMENTO E LA CONCLUSIONE DEFINITIVA DEGLI STESSI <b>EON PROT. 0000873-2011-57-9 DEL 30/06/2011</b> : IL GESTORE COMUNICA UNO SLITTAMENTO DEL PROGRAMMA TEMPORALE DI 60 GIORNI. <b>EON PROT. N 0001003-2011-57-9 DEL 30/08/2011</b> : IL GESTORE FORNISCE LA RELAZIONE DI CUI SOPRA E COMUNICA I LAVORI TERMINERANNO IL 5 SETTEMBRE 2011. <b>I LAVORI SONO STATI ULTIMATI AD AGOSTO 2011 E I CONTATORI PER LA</b>

					<b>CONTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA NEBULIZZATA INSTALLATI 11/11/2011.</b>
<b>T19</b>	19/11/2010	Su ognuno dei punti di emissione in aria, realizzazione di prese di misura con determinate caratteristiche e/o adeguamento delle prese esistenti secondo quanto riportato a pag. 10-11. E' escluso il PE-1	PMC (pag10-11)	Si	NEL VERBALE ISPRA DEL 19/11/2010 ARPAS CONFERMA CHE I GRUPPI 3 E 4 SONO CONFORMI, PER I GRUPPI 1 E 2 LA VERIFICA SARÀ EFFETTUATA NELLA CAMPAGNA DI MISURA.
<b>T20</b>					
<b>T21</b>	19/11/2010	Presentazione di un programma di manutenzione periodica finalizzata alla individuazione delle perdite/emissioni fuggitive	PMC (pag 14)	Si	COMUNICAZIONE PROT. 818 DEL 04/10/2010 IL GESTORE FORNISCE UNA NOTA TECNICA NELLA QUALE SI SPIEGA LA MODALITÀ DI CONTROLLO UTILIZZATA
<b>T22</b>	31/12/2011	Proroga T13	PMC (pag 14)	si	COMUNICAZIONE PROT. 126 DEL 31/01/2011 IL GESTORE INVIA IL PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ALL'IMPIANTO TSD, COME MODIFICA NON SOSTANZIALE.
<b>T23</b>	31/12/2011	Proroga T13	PMC (pag 14)	si	COMUNICAZIONE PROT. 46-2011-22-6 DEL 22/02/2011 GESTORE PRESENTA AL MATTM LA RICHIESTA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE , CORREDATA DALLA QUIETANZA DI PAGAMENTO E DAL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALL'IMPIANTO TSD. COMUNICAZIONE DEL MATTM DVA-2011-0005755 DEL 09/03/2011 AVVIO DEL PROCEDIMENTO COMUNICAZIONE PROT. 0000163-2011-22-6 DEL 27/07/2011 IL GESTORE COMUNICA L'AVVIO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALL'IMPIANTO TSD. COMUNICAZIONE DEL MATTM DVA-2012-0000445 DEL 10/01/2012 CON LA QUALE IL MATTM DEMANDA AD ISPRA, NELL'AMBITO DELLE PROGRAMMATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO ORDINARIO, DI DARE RISCONTRO DELLA CONFORMITÀ DELLE MODIFICHE ESEGUITE CON QUANTO DICHIARATO NELLA COMUNICAZIONE PROT. 0000163-2011-22-6 DEL 27/07/2011. I LAVORI SONO STATI COMPLETATI NEL RISPETTO DELLA SCADENZA.
<b>T24</b>	19/11/2010	La possibile dispersione di polveri da carbonile verifica ed implementata la rete di monitoraggio della qualità dell'aria concordandone le modalità con gli enti locali.	PI (pag 51)	si	<b>EON PROT.N. 1181-2013-57-9 DEL 12-2-2013:</b> RELAZIONE SUI MONITORAGGI DELLE POLVERI <b>ISPRA PROT.N. 003020 DEL 21.01.2014:</b> RISPOSTA DI ISPRA E RICHIESTA DI ULTERIORI CHIARIMENTI <b>EON PROT.N. 126-2014-22-6 DEL 12-2-2014:</b> IL GESTORE HA DISCUSO EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELL'AMBITO DI UNA RIUNIONE MENSILE CON LA COMMISSIONE TECNICA DI CONTROLLO (CTC) VERBALE N. 82 DELLA RIUNIONE DEL 28.10.2013 (ALLEGATO ALLA NOTA). TALE ARGOMENTO SARÀ OGGETTO DI VALUTAZIONI NELLE PROSSIME RIUNIONI DELLA CTC, SARÀ CURA DEL GESTORE INFORMARVI DELLE DECISIONI ASSUNTE IN MERITO.
<b>T25</b>	19/11/2017	In sede di rinnovo AIA, presentare all'AC un progetto relativo alla dismissione dell'intero impianto a fine esercizio e ripristino dell'area	PI (pag 58)	Si	La relazione alla prescrizione n. 17 del DEC-DSA-2005-0404 del 26/04/2005 relativa all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei turbogas 5 E 6, è stato presentato agli enti competenti il Piano di Decommissioning Prot. 0000215-2012-22-6 del 24/08/2012
<b>T26</b>	12/03/2012	I lavori del Gr. 5 inizieranno al massimo entro un anno dal rilascio dell'AIA	PMC (pag. 5)	No	Ministero Sviluppo Economico prot. 22471 del 10/11/2011: con tale nota viene concessa un proroga di 18 mesi della data di avvio dei lavori di cui al decreto autorizzativo n. 55/02/2010 del 04/10/2010 a seguito dell'istanza presentata in data 28/10/2011 prot. 0000192-2011-22-6. In tale documento, si lascia aperta la possibilità di effettuare una verifica rivolta ad accertare il persistere della condizione ostativa all'avvio dei lavori derivante da causa di forza maggiore. Ministero Sviluppo Economico prot. 55/5/2013 PR del 4 /09/2013: con tale nota viene concessa un proroga di ulteriori 15 mesi della data di avvio dei lavori, ottenuta dalla prima proroga. Ministero Sviluppo Economico prot. 55/2/2014 PR del 4 /12/2014: con tale nota viene concessa un proroga di ulteriori 9 mesi della data di avvio dei lavori, ottenuta dalla seconda proroga. A seguito della Rinuncia al progetto, previsto nell'Assetto futuro, tale adempimento

					riferito al Gr. 5 non è più vigente
<b>T27</b>	01/06/2015	I lavori del Gr. 5 termineranno entro 39 mesi dall'inizio delle attività di cantiere	PMC (pag. 5)	No	A seguito della Rinuncia al progetto, previsto nell'Assetto futuro, tale adempimento riferito al Gr. 5 non è più vigente
<b>T28</b>	01/06/2012	Conservazione dei dati SMEA	DOC ISPRA II em (pag. 3)	Si	La centrale ha già in essere un sistema di gestione dei dati SME.
<b>T29</b>	01/06/2012	Conservazione dei dati SMEA	DOC ISPRA II em (pag. 3)	Si	E' stata messa in atto una procedura manuale per la conservazione dei dati SMEA (come previsto dal punto 1 del documento ISPRA II emanazione)
<b>T30</b>	30/04/2011	Punto B) Criteri di monitoraggio per la conformità a limiti di quantità. Installare un sistema di misura o di calcolo con acquisizione in continuo delle quantità emesse.	DOC ISPRA II em (pag 3) DOC ISPRA III em (pag. 2) PI (pag. 49)	Si	Nel PI a pag. 49 l'SO2 risulta l'unico inquinante con limiti di massa. ➤ <b>Con comunicazione prot. 0000188-2011-22-6 del 21/10/2011</b> , il gestore dichiara che il limite di massa è ampiamente soddisfatto esercendo nel rispetto dei VLE prescritti nel decreto AIA e chiede l'eliminazione di tale limite di massa. Inoltre, essendo presente il sistema di monitoraggio in continuo della concentrazione dell'SO2, si dichiara di adottare un sistema di calcolo per determinare mensilmente le quantità emesse. ➤ <b>Con DVA-2013-8609 del 11/4/2013</b> , Il ministero non accoglie la richiesta di eliminazione del limite in massa, in quanto il limite è imposto dalla pianificazione regionale.
<b>T31</b>	30/04/2012	Punto B) Implementare un sistema di registrazione, elaborazione e conservazione dei dati, misurati o calcolati, devono essere stabilite delle procedure scritte di gestione manutenzione dei dispositivi	DOC ISPRA II em (pag 3) DOC ISPRA III em (pag. 2)	Si	Comunicazione prot. 0000188-2011-22-6 del 21/10/2011: il gestore dichiara che il limite di massa è ampiamente soddisfatto esercendo nel rispetto dei VLE prescritti nel decreto AIA e chiede l'eliminazione di tale limite di massa. Inoltre, essendo presente il sistema di monitoraggio in continuo della concentrazione dell'SO2, dichiara di adottare un sistema di calcolo per determinare mensilmente le quantità emesse.
<b>T32</b>	30/04/2012	Punto B) Codificare un metodo alternativo per la sostituzione dei dati mancanti degli SME e di calcolo.	DOC ISPRA II em (pag 4)	Si	I dati mancanti nel SME vengono inseriti di default dal sistema in funzione delle rette di taratura e della quantità di zolfo presente nel combustibile.
<b>T33</b>	-	Trasmettere il programma LDAR per le centrali termoelettriche	DOC ISPRA II em (pag 8) DOC ISPRA III em	No	Nel decreto AIA non viene prescritta l'applicazione della metodologia LDAR
<b>T34</b>	07/01/2016	Trasmettere la Relazione di riferimento	D.Lgs.n. 46/2014 e del DM 272/2014 e s.m.i.	SI	<b>EON_PROT. 587-2015-87-6 DEL 23/12/2015</b> : trasmissione della Relazione di Riferimento. <b>MATTM AIA_PROT.N. 5805 del 02/03/2016</b> : avvio del procedimento di valutazione della relazione
<b>T35</b>	21/02/2016	Trasmettere l'attestazione di pagamento della tariffa istruttoria per la verifica della Relazione di riferimento	DM 272/2014 e s.m.i. e nota del MATTM-AIA prot. n. DVA-RU-0003549 DEL 11-2-2016	SI	Comunicazione prot. 123-2016-87-23 del 18/02/2016



## Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
<b>P1</b>	19/05/2026	Comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001 e della registrazione EMAS	DEC (pag. 8) PI (pag. 54) AC	SI	<b>PROT.N. 354-2016-87-23 DEL 30/3/2016:</b> TRASMISSIONE DELLE COPIE DELLE ATTESTAZIONI DI CERTIFICAZIONE, AGGIORNATE A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DEGLI IMPIANTI DA E.ON PRODUZIONE S.P.A. A FIUME SANTO S.P.A. A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2015.
<b>P2</b>	19/05/2026	Fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per l'attività di vigilanza e controllo e garantire l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli	DEC (pag 9) PI (pag 52)	SI	PROGRAMMAZIONE CONTROLLI 2011 PROT. 0043712. <b>IN fase di AVVIO DI ATTIVITÀ DI CONTROLLO ORDINARIO</b> viene fornita tutta l'assistenza
<b>P3</b>	19/05/2026	In caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, deve essere informata tempestivamente l'AC, per tramite dell'ISPRA, dei risultati dei controlli delle emissioni relativamente all'impianto	DEC AIA (pag 9) AC	SI	<b>EON_MAIL DEL 12/01/2011.</b> IN APPLICAZIONE DI QUANTO RICHIESTO DAL PMC, IL GESTORE SEGNA IL VERIFICARSI DI UN GUASTO ALL'IMPIANTO DI DESOLFORAZIONE DEL GRUPPO 4. SI È ALLEGATO IL FAX INVIATO AD ARPA SARDEGNA SECONDO IL PROTOCOLLO SME. <b>EON_MAIL DEL 13/01/2011 :</b> IN RELAZIONE AL TESTO DELLA MAIL SOPRA RIPORTATA L'IMPIANTO DI DESOLFORAZIONE RELATIVO ALLA SEZIONE 4, HA RIPRESO SERVIZIO ALLE ORE 02:40 DEL 13/01/2011, I VALORI DI CONCENTRAZIONE SONO RIENTRATI NEI PREVISTI LIMITI DI LEGGE.  <b>EON PROT. N. 17-2011-57-8 DEL 12/01/2011:</b> NOTIFICA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 242 E 304, COMMA 2, DECRETO LEGISLATIVO 152/2006, DI SVERSAMENTO ACCIDENTALE DI OLIO COMBUSTIBILE DENSO LUNGO LA BANCHINA FORANEA ESTERNA AL PORTO INDUSTRIALE DI PORTO TORRES. <b>EON PROT.N. 62 DEL 20/01/2011:</b> ESTENSIONE DELLA NOTIFICA PRECEDENTE DEL 12/01/2011 PROT. 17  <b>EON PROT.N. 67 DEL 21/01/2011:</b> AGGIORNAMENTO SU EVENTO INCIDENTALE PRESSO LA CENTRALE TERMOELETTRICA DI FIUME SANTO <b>EON PROT. 100 DEL 28/01/2011:</b> ESTENSIONE DELLA NOTIFICA PRECEDENTE DEL 12/01/2011 PROT. 17 E DEL 21/01/2011 N. 67. PROT. 62, DEL 28/01/2011 PROT. 100  <b>EON PROT. 185-2011 DEL 11/02/2011:</b> TRASMISSIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 242 COMMA 3, D.LGS N. 152/2006, A SEGUITO DELLO SVERSAMENTO ACCIDENTALE DI OLIO COMBUSTIBILE DENSO LUNGO LA BANCHINA FORANEA ESTERNA AL PORTO INDUSTRIALE DI PORTO TORRES. (PDC BALAI -PUNTA TRAMONTANA)

				<p><b>EON_PROT. 186 DEL 11/02/2011:</b> TRASMISSIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE MOLO EON SCARICO OCD</p> <p><b>EON_PROT. 233 DEL 18/02/2011:</b> TRASMISSIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE TORRE VIGNOLA – PORTO QUADRO</p> <p><b>EON_PROT. 248 DEL 22/02/2011:</b> INDIVIDUAZIONE AREA DI MESSA IN RISERVA SABBIE PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ DI MISE</p> <p><b>EON_PROT. 293 DEL 28/02/2011:</b> TRASMISSIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EZZI MANNU- SPIAGGIA DELLA PELOSA</p> <p><b>EON_PROT. 294 DEL 28/02/2011.</b> TRASMISSIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PUNTA IMBARCATOGIO –TORRE ARENA PARCO DELL'ASINARA</p> <p><b>EON_PROT. 0000339-2011-57-9 DEL 07/03/2011.</b> RISPOSTE AL PARERE ISTRUTTORIO SUI PDC PROT. 185 E PROT. 233,</p> <p><b>EON_PROT. 0000518-2011-57-9 DEL 06/04/2011.</b> RISPOSTE AL PARERE ISTRUTTORIO SUL PDC MOLO EON</p> <p>COMUNICAZIONE PROT. 0000530-2011-57-9 DEL 08/04/2011. RISPOSTE AL PARERE ISTRUTTORIO SUI PDC PROT. 293 E PROT. 294</p> <p>COMUNICAZIONE PROT. 0000668-2011-57-9 DEL 10/05/2011. ACCANTIERAMENTO E AVVIO DEI PDC</p> <p>COMUNICAZIONE PROT. 0000596-2012-57-9 DEL 23/05/2012. ACCANTIERAMENTO E AVVIO DEL PDC MOLO EON - SCARICO OCD</p> <p>COMUNICAZIONE PROT. 0000020-2013-57-9 DEL 10/01/2013. TRASMISSIONE DEGLI ESITI DELLE INDAGINI ANALITICHE AMBIENTALI RELATIVE AI PIANI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA MARINO COSTIERA GOLFO DELL'ASINARA</p> <p>COMUNICAZIONE PROT. 0000022-2013-57-9 DEL 11/01/2013. TRASMISSIONE DEGLI ESITI DELLE INDAGINI ANALITICHE AMBIENTALI RELATIVE DEL PDC MOLO EON - SCARICO OC</p> <p>COMUNICAZIONE PROT. 0000489-2013-57-9 DEL 13/06/2013 IL GESTORE INVIA LA DOCUMENTAZIONE MANCANTE E RISPONDE ALLE OSSERVAZIONI DEL DOCUMENTO MATTM PROT. 37885/TRI/VII</p> <p>COMUNICAZIONE PROT. 930-2011-57-9 DEL 21/07/2011: NOTIFICA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 242 E 304, COMMA 2, D. LGS. N. 152/2006, DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE DI GENERI DI CARBONE DA SILO ACCUMULO GENERI LEGGERE ALL'INTERNO DELLA CENTRALE.</p> <p>FAX ISPRA PROT. 25445 DEL 01/08/2011 RICHIESTA DI ULTERIORI INFORMAZIONI.</p> <p>COMUNICAZIONE PROT. 935-2011-57-9 DEL 22/07/2011: AUTOCERTIFICAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 242, D. LGS.N. 152/2006 DI NON SUPERAMENTO DELLE CSC.</p> <p>COMUNICAZIONE MATTM PROT. 25345/TRI/DI DEL 08/08/2011: RICHIESTA DI ULTERIORI INFORMAZIONI.</p> <p>COMUNICAZIONE PROT. 1003-2011-57-9 DEL 30/08/2011:IL GESTORE COMUNICA CHE INVIERÀ LE RELAZIONI RICHIESTE COMPATIBILMENTE CON LE ATTIVITÀ DI VERIFICA E RIESAME.</p> <p>COMUNICAZIONE PROT. 1345-2011-57-9 DEL 11/11/2011: IL GESTORE INVIA LA RELAZIONE RICHIESTA, DA ISPRA, NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE IN RISPOSTA ALL'ISPEZIONE CONGIUNTA ISPRA-ARPA DEL 06-09 SETTEMBRE 2011 ALLEGATO C.</p> <p>COMUNICAZIONE PROT. 1365-2011-57-9 DEL 17/11/2011:IL GESTORE INVIA LA</p>
--	--	--	--	--

				<p>DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL MATTM COMUNICAZIONE PROT. 1369-2011-57-9 DEL 18/11/2011:IL GESTORE INVIA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA ISPRA</p> <hr/> <p>COMUNICAZIONE PROT.N. 62-2012-22-6 DEL 27/03/2012. SEGNALAZIONE DI GUASTO MOMENTANEO ALL'IMPIANTO DI AMBIENTALIZZAZIONE DEL GR.3</p> <p>E-MAIL DEL 30/06/2012: CON LA QUALE IL GESTORE COMUNICA CHE HA PRODOTTO UNA FUMATA NERA DOVUTA A UNA VARIAZIONE DI CARICO ORDINARIA, NON RICONDUCEBILE AD ALCUN INCIDENTE.</p> <hr/> <p>E-MAIL DEL 04/08/2012: COL QUALE IL GESTORE COMUNICA A TUTTE LE AUTORITÀ UNO SVERSAMENTO DI OCD CHE NON HA AVUTO CONSEGUENZE AMBIENTALI.</p> <hr/> <p>E-MAIL DEL 03/11/2012: IL GESTORE INFORMA DELLA ROTTURA DI UN SERBATOIO DI ACIDO CLORIDRICO, L'EVENTO È DURATO CIRCA UN'ORA E NON HA AVUTO CONSEGUENZE AMBIENTALI.</p> <hr/> <p>COMUNICAZIONE E-MAIL DEL 3/12/2012: NOTIFICA, AI SENSI DEGLI ART. 242 E 304, COMMA 2 D. LGS 152/2006, FUORIUSCITA ACCIDENTALE DI OLIO COMBUSTIBILE DENSO. E-MAIL DEL 08/01/2013 E COMUNICAZIONE DEL PROT. 1156-2012-57-9 DEL 27/12/2012: IL GESTORE HA PRESENTATO IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'EVENTO.</p> <hr/> <p>COMUNICAZIONE MAIL PEC DEL 15/11/2013. IL GESTORE INVIA LA NOTA PROT. 0001038-2013-57 DEL 15/11/2013, CON LA QUALE VIENE DESCRITTO L'EVENTO DEL 10 NOVEMBRE 2013, DURANTE IL QUALE LO SCARICATORE CARBONE DENOMINATO DW1 A CAUSA DELLE FORTI RAFFICHE DI VENTO È ANDATO AD URTARE LO SCARICATORE DW2. DURANTE L'EVENTO NON SONO STATI REGISTRATI DANNI ALL'AMBIENTE E ALLE PERSONE</p> <hr/> <p>COMUNICAZIONE MAIL PEC DEL 26/09/2014 PROT 622: IL GESTORE INVIA LA NOTIFICA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 242 E 304, COMMA 2, DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 E S.M.I., DI RINVENIMENTO DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE STORICA DA IDROCARBURI DEI TERRENI NELL'AREA DEL PARCO SERBATOI IN PROSSIMITÀ DEL SERBATOIO TK19.3</p> <hr/> <p><b>EON_MAIL PEC DEL 02/10/2014 PROT. 648:</b> IL GESTORE IN RELAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DI CUI SOPRA, NOTIFICA CHE È STATO ACCERTATO IL SUPERAMENTO DELLE CSC PER IL PARAMETRO IDROCARBURI PESANTI IN UN UNICO CAMPIONE DI TERRENO S_01_C2.</p> <hr/> <p><b>EON_MAIL PEC DEL 14/05/2015 PROT. 0000418:</b>NOTIFICA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 242 E 304, COMMA 2, DECRETO LEGISLATIVO 152/2006, DI FUORIUSCITA ACQUE INDUSTRIALI DALL'IMPIANTO DI DESOLFORAZIONE RELATIVO ALL'UNITA' 3 DELLA CENTRALE DI FIUME SANTO</p> <hr/> <p><b>EON_PROT N. 0000547-2015-57-9 P DEL 19/06/2015:</b> SEGNALAZIONE DI RIRÖVAMENTO RIFIUTI ALL'INTERNO DI UNA CONDOTTA INTERRATA</p> <hr/> <p><b>EON_PROT N. 0001045-2015-16-6 P DEL 19/06/2015:</b> NOTIFICA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 242 E 304, COMMA 2, D.LGS.N. 152/2006 E S.M.I., DI RINVENIMENTO DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE STORICA DA IDROCARBURI NEI CUNICOLI SOTTERRANEI DEGLI EDIFICI CIVILI GRUPPI 1 E 2.per le successive si veda la sezione 3</p>
--	--	--	--	---

					<b>FS_PROT.N. 363-2015-87-6 DEL 14/10/2015:</b> COMUNICAZIONE DI SPORCAMENTO ALL'INTERNO DEL BACINO DI CONTENIMENTO DEL SERBATOIO DI OCD, DENOMINATO K 19.2
<b>P4</b>	19/05/2026	Trasmettere gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti all'ISPRA e alla ASL territorialmente competente	DEC AIA (pag.9) PI (pag. 54)	si	<b>EON_PROT. 616-2011-57-9 DEL 29/04/2011:</b> REPORT ANNUALE ANNO 2010 <b>EON_PROT. 501-2012-57-9 DEL 30/04/2012:</b> REPORT ANNUALE ANNO 2011 <b>EON_PROT. 0000315-2013-57-9 DEL 30/04/2013:</b> REPORT ANNUALE ANNO 2012 <b>EON_PROT. 0000366-2014-57-9 DEL 30/04/2014:</b> REPORT ANNUALE ANNO 2013 <b>EON_PROT. 0000352-2015-57-9 DEL 30/04/2015:</b> REPORT ANNUALE ANNO 2014 <b>FS_PROT. 0000438-2016-87-9 DEL 29/04/2016:</b> REPORT ANNUALE ANNO 2015
<b>P5</b>	31/12/2013	Per i gruppi 1 e 2 è concessa l'esenzione dall'obbligo di osservare i limiti previsti dalla parte II sezioni da 1 a, lettera A, e sezione 6 dell'allegato II alla parte quinta dello stesso decreto, i gruppi potranno funzionare alle condizioni stabilite nel PI	DEC AIA (pag. 10) PI (pag 47, 48 e 54)	Si	EON_PROT. 61DEL 14/01/2011, RICHIESTA DI ESENZIONE ART. 273 COMMA 5 D. LGS. 152/2006 CONSUNTIVO ORE DI FUNZIONAMENTO 2010 EON_PROT. 145-2011-22-6 DEL 06/07/2011, RICHIESTA DI ESENZIONE ART. 273 COMMA 5 D. LGS. 152/2006 PRIMO SEMESTRE 2011 EON_PROT. N. 4-2012-22-6 DEL 10/01/2012, RICHIESTA DI ESENZIONE ART. 273 COMMA 5 D. LGS. 152/2006: CONSUNTIVO ORE DI FUNZIONAMENTO NELL'ANNO 2011 EON_PROT.N. 165-2012-22-6 DEL 06/07/2012, RICHIESTA DI ESENZIONE ART. 273 COMMA 5 D. LGS. 152/2006: ORE DI FUNZIONAMENTO ESERCITE NEL PRIMO SEMESTRE 2012 EON_PROT. N. 25-2013-22-6 DEL 16/01/2013, RICHIESTA DI ESENZIONE ART. 273 COMMA 5 D. LGS. 152/2006: CONSUNTIVO ORE DI FUNZIONAMENTO NELL'ANNO 2012 EON_PROT. N. 269-2013-22-6 DEL 03/07/2013, RICHIESTA DI ESENZIONE ART. 273 COMMA 5 D. LGS. 152/2006: ORE DI FUNZIONAMENTO ESERCITE NEL PRIMO SEMESTRE NELL'ANNO 2013 EON_PROT. N. 35-2014-22-6 DEL 28/01/2014, RICHIESTA DI ESENZIONE ART. 273 COMMA 5 D. LGS. 152/2006: CONSUNTIVO ORE DI FUNZIONAMENTO NELL'ANNO 2013 <b>I GRUPPI 1-2 SONO STATI DISMESSI IL 31/12/2013</b>
<b>P6</b>	19/05/2026	Comunicare all'AC ogni modifica all'impianto prima della sua realizzazione. Ogni modifica sostanziale dovrà essere preventivamente autorizzata, ogni altra modifica dovrà essere comunicata.	DEC AIA (pag. 10) PI (pag. 47, 57) AC	NO	NON SONO MAI STATE PRESENTATE COMUNICAZIONI DI MODIFICHE SOSTANZIALI, MA SOLO MODIFICHE NON SOSTANZIALI E RIESAMI CHE SONO RIPORTATE NEL SUCCESSIVO P7
<b>P7</b>	19/05/2026	Comunicare all'AC ogni variazione di utilizzo di materie prime, di modalità di gestione, di modalità di controllo, prima della loro attuazione.	DEC AIA (PAG, 10)	SI	<b>(T13) EON_PROT.N. 1567-2011-16-6 DEL 06/12/2010:</b> ISTANZA DI MOD NON SOSTANZ PER SCARICO SF2 CONTROLLO ACQUE REFLUE. CON PROROGA TEMPORALE AL 31/12/2011 PER LE MODIFICHE IMPIANTISTICHE NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DEL PUNTO DI SCARICO. IL PROGETTO SARÀ PRESENTATO ENTRO IL 31/12/2010. <b>(T13) COMUNICAZIONE PROT. N. 1039 DEL 31/12/2010:</b> IL GESTORE ANNUNCIA UNO SLITTAMENTO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO AL 31/01/2011 <b>(T22) COMUNICAZIONE PROT. N. 126 DEL 31/01/2011:</b> IL GESTORE INVIA IL PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO ALL'IMPIANTO TSD. <b>(T23) COMUNICAZIONE PROT. N. 46-2011-22-6 DEL 22/02/2011:</b> IL GESTORE PRESENTA AL MATTM LA RICHIESTA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE, CORREDATA DALLA QUIETANZA DI PAGAMENTO E DAL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALL'IMPIANTO TSD. <b>(T23) COMUNICAZIONE PROT. N. 163-2011-22-6 DEL 27/07/2011:</b> IL GESTORE COMUNICA L'AVVIO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALL'IMPIANTO TSD__ per comunicazioni successive vedere sezione 3

					<p>(A) <b>EON_PROT. 0000188-2011-22-6 DEL 21/10/2011:</b> RICHIESTA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE, PER VARI ASPETTI TRATTATI DURANTE LA 1 VERIFICA ISPETTIVA ANNO 2011.  <b>MATTM AIA PROT.N. DVA-2013-8609 DEL 11/4/2013:</b> PARERE CONCLUSIVO SULLE DIVERSE MODIFICHE.</p> <hr/> <p>(B) <b>E.ON PROT.N. 292-2012-22-6 DEL 08/10/2012:</b> IL GESTORE PRESENTA UNA SCHEDA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE RELATIVA ALLE CAMPAGNE DI MONITORAGGIO DEL RUMORE DA BIENNALI A QUADRIENNALI.  <b>MATTM AIA PROT. N. DVA-2012-0025732 DEL 24/10/2012:</b> AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE ALLA MODIFICA NON SOSTANZIALE  <b>MATTM AIA PROT.N.DVA-2013-008245 DEL 08/04/2013:</b> PARERE FAVOREVOLE ALLA MOD AIA.</p> <hr/> <p>(C) <b>E.ON PROT N. 0000173-2013-22-6 P DEL 29/04/2013:</b> ISTANZA DI MOD NON SOSTANZIALE PER VARI PUNTI  <b>MATTM AIA PROT.N. DVA- 2013-0016032 del 9/7/2013:</b> PARERE CON PRESCRIZIONI PER LE MOD AIA.</p> <hr/> <p>(D) <b>EON_PROT.N.0000271-2013-22-6 P del 04/07/2013:</b> ISTANZA DI MODIF NON SOSTANZIALE PER SCARICHI METEORICI E SUOI AUTOCONTROLLI.  <b>MATTM AIA PROT.N. DVA-2015-0002982 del 03/02/2015:</b> AVVIO DI RIESAME AIA DEL MATTM.  <b>MATTM AIA PROT.N. DVA-2014-0003001 del 06/02/2014:</b> PARERE CON PRESCRIZIONI PER IL RIESAME AIA DEL MATTM.</p> <hr/> <p>(E) <b>E.ON PROT.N. 354-2013-22-6 DEL 07/10/2013:</b> IL GESTORE PRESENTA UNA NOTA PER L'AVVIO DI UNA SPERIMENTAZIONE PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DI UN IMPIANTO PILOTA.</p> <p>(F) <b>E.ON PROT. N. 1087-2013-57-9 DEL 03/12/2013:</b> IL GESTORE PRESENTA UNA NOTA NELLA QUALE DESCRIVE LA MODALITÀ ALTERNATIVA DI SCARICO COMBUSTIBILI SOLIDI A SEGUITO DELL'EVENTO DEL 10/11/2013 DESCRITTO CON NOTA PROT. 1038-2013-57-9 DEL 15/11/2013.</p> <hr/> <p>(G) <b>E.ON_ PROT. N. 000185-2014-22-6P DEL 20.06.2014:</b> ISTANZA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE PER ULTERIORI INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ESISTENTE ED, IN PARTICOLARE, DELLA FASE LEGATA AL TRATTAMENTO DEGLI SPURGHII DEL DESOLFORATORE,  <b>MATTM AIA PROT.N. DVA-2015-Q005044 DEL 23.02.2015:</b>PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DI AUTORIZZAZIONE DELLA MODIFICA SOPRA DESCRITTA  <b>FS_ PROT N. 0000469-2015-57-9: DEL 01.06.2015:</b> AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO;  <b>FS_ PROT N. 0000474-2015-87-9 P DEL 24/11/2015:</b> ULTERIORE AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO AUTORIZZATO PER LA RELAIZZAZIONE DI UNA NUOVA VASCA.</p> <hr/> <p>(H) <b>EON PROT.N. 0000223-2014-22-6 P del 31/07/2014:</b> ISTANZA DI MODIF NON SOSTANZIALE PER CLASSIFICAZIONE DELLE CENERI LEGGERE E GESSI COME SOTTOPRODOTTI.  <b>MATTM AIA PROT.N. DVA-2014-0031242 del 29/09/2014:</b> AVVIO DI RIESAME AIA DEL MATTM.</p>
--	--	--	--	--	---

				<p><b>MATTM VIA PROT.N. DVA 33168 del 15/10/2014:</b> COMUNICAZIONE IN MERITO AL PROGETTO: RICHIESTA DI INFORMAZIONI CIRCA GLI INTERVENTI OGGETTO DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE</p> <p><b>E.ON PROT. 292 DEL 30/10/2014:</b> CHIARIMENTI IN MERITO AL PROGETTO</p> <p><b>E.ON PROT. 333 DEL 19/12/2014:</b> INVIO DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA SPONTANEA;</p> <p><b>MATTM AIA PROT.N. DVA-2015-0009184 del 03/04/2015:</b> PARERE CON PRESCRIZIONI PER IL RIESAME AIA DEL MATTM.</p> <p><b>FS PROT. N. 148-2016-87-9 DEL 25/02/2016:</b> CHIARIMENTO SUL PARERE DEI SOTTOPRODOTTI</p> <hr/> <p><b>(I) EON PROT N. 155-2014-22-6 P DEL 15/05/2014:</b> ISTANZA DI MODIF NON SOSTANZIALE PER IL CAMBIO DI FREQUENZA MONITORAGGI POLVERI ALLE TORRI CARBONE E L'INTRODUZIONE .DI UNA NUOVA MATERIA PRIMA, CROSTANTE</p> <p><b>MATTM AIA PROT.N. DVA-2014-0038748 del 24/11/2014:</b> RISPOSTA ALLA ISTANZA DI MODIFICA AIA DEL GESTORE</p> <p><b>EON PROT N. 0000009-2015-22-6 P DEL 15/01/2015:</b> SECONDA ISTANZA DI MODIF NON SOSTANZIALE PER IL CAMBIO DI FREQUENZA MONITORAGGI POLVERI ALLE TORRI CARBONE.</p> <p><b>ISPRA PROT.N. 0032841 DEL 1/6/2016:</b> PARERE ISPRA FAVOREVOLE ALLA MODIFICA</p> <p><b>MATTM AIA PROT.N. 15612 DEL 10/6/2016:</b> ACCOLTA LA MODIFICA DELLA FREQUENZA</p> <hr/> <p><b>(J) EON PROT.N. N. 0000213-2014-22-6 P DEL 15/07/2014:</b> INFORMATIVA VERSO GLI ENTI DELLA PARZIALE RIORGANIZZAZIONE DEL "DEPOSITO DI STOCCAGGIO OLII MINERALI" E DEL PROCEDERE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, SALVAGUARDIA E BONIFICA DEI DUE SERBATOI CONTENENTI GASOLIO E LA PROGRESSIVA VARIAZIONE DELL'ASSETTO DEL DEPOSITO OLI COSTIERO PRESSO LA CENTRALE.</p> <p><b>FS PROT N. 0000537-2015-87-9 P DEL 10/12/2015:</b> COLLEGAMENTO DEL NUOVO SERBATOIO ACQUA DEMI E OPERE CONNESSE ALLA RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE.</p> <hr/> <p><b>(K) EON PROT.N. 0000010-2015-22-6 P DEL 15/01/2015:</b> ISTANZA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI NUOVE AREE PRIMA DEGLI INTERVENTI DI DECOMMISSIONING DEI GR.1-2.</p> <p><b>MATTM AIA PROT.N. DVA-2015-0002982 DEL 03/02/2015:</b> AVVIO PROCEDIMENTO DI RIESAME AIA</p> <p><b>MATTM AIA PROT.N.DVA-2015-0023405 DEL 17/9/2015:</b> PARERE CON PRESCRIZIONI SUL RIESAME AIA</p> <p><b>FS PROT N. 0000454-2015-87-9 P DEL 19/11/2015:</b> RETTIFICA AL PARERE DEL MATTM AIA</p> <p><b>MATTM AIA PROT.N. 0000548-2015-87-6 A DEL 11/12/2015:</b> RISPOSTA ALLA RETTIFICA INVITANDO IL GESTORE ALLA RIAPERTURA DEL RIESAME AIA</p> <p><b>FS PROT N. 0000459-2016-88-23 P del 13/05/2016:</b> ISTANZA DI RIAPERTURA DEL RIESAME AIA PER L'ELIMINAZIONE DELLA PRESCRIZIONE SUI CEM.</p> <p><b>MATTM AIA PROT.N. 14993 DEL 6/06/2016 :</b> INOLTRO DELLA ISTANZA AL MINISTERO DELLA SALUTE</p> <hr/> <p><b>(L) MATTM AIA PROT.N. DVA-2015-12995 DEL 14/5/2015:</b> CHIARIMENTO DEL MATTM IN MERITO AL PROCEDIMENTO DA AVVIARE PER LE MODIFICHE AIA LEGATE AL PROGETTO DI BONIFICA INTERA CENTRALE, TAF E DEP.PRELIMINARI</p> <p><b>EON PROT.N. 00000504-2015-57-9 DEL 9/6/2015:</b> ISTANZA DI RIESAME AIA PER LE</p>
--	--	--	--	---

					<p>MODIFICHE AIA LEGATE AL PROGETTO DI BONIFICA INTERA CENTRALE, TAF E DEP.PRELIMINARI  <b>MATTM AIA_PROT.N. DVA-2015-00019883 DEL 29/7/2015:</b> AVVIO PROCEDIMENTO DI RIESAME AIA  <b>MATTM AIA_PROT.N.DVA-2015-24175 DEL 28/9/2015:</b> PARERE CON PRESCRIZIONI SUL RIESAME AIA  <b>FS_PROT N. 0000453-2015-87-9 P DEL 19/11/2015:</b> CHIARIMENTI DEL GESTORE SULL'ATTUAZIONE DELLA PRESCRIZIONE  <b>ISPRA_PROT.N. 4798 DEL 19/01/2016:</b> ISPRA CHIARISCE LE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA PRESCRIZIONE SUI MONITORAGGI SUL TAF  <b>MATTM AIA_PROT.N. 2109 DEL 28/01/2016:</b> CONFERMA QUANTO ESPRESSO DA ISPRA CON LA NOTA PRECEDENTE</p> <hr/> <p><b>(M) FS_PROT.N. 0000534-2015-87-9 DEL 09/12/2015:</b> ISTANZA DI RIESAME AIA SULLA RAMPA DI SCARICO OCD, OPERE CONNESSE E NUOVA MODALITÀ DI APPROVV OCD;  <b>MATTM AIA_PROT.N. DVA-2015-31743 DEL 21/12/2015:</b> AVVIO PROCEDIMENTO DI RIESAME AIA SULLA RAMPA DI SCARICO OCD  <b>FS_PROT.N. 0000532-2016-88-23 P DEL 01/06/2016:</b> SOLLECITO SUL RICEVIMENTO DEL PIC PER ATTUARE GLI INTERVENTI  <b>MATTM AIA_PROT.N. :</b> INOLTRO DEL SOLLECITO SUL RICEVIMENTO DEL PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO PER ATTUARE GLI INTERVENTI VERSO LA COMMISSIONE IPPC</p> <hr/> <p><b>(N) FS_PROT.N. 0000525-2016-87-9 P DEL 31/05/2016:</b> INFORMATIVA SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU UN EDIFICIO DI PERTINENZA GR. 4</p>
<b>p8</b>	19/05/2026	Pagamento annuale della tariffa relativa ai controlli, secondo il decreto interministeriale 24/04/2008.	DEC AIA (pag 10)	Si	<p><b>EON_PROT. N. 753-2010-16-6 DEL 28/05/2010:</b> INVIO QUIETANZA DI PAGAMENTO CONTROLLI ANNO 2011.  <b>EON_PROT. N. 1381-2011-57-9 DEL 22/11/2011:</b>INVIO FOGLIO CON LA MODALITÀ DI CALCOLO DELLA TARIFFA E L'INTEGRAZIONE DELLA TARIFFA DEL 2011, A SEGUITO DELLA RICHIESTA DURANTE LA VERIFICA ISPETTIVA ISPRA E ARPAS.  <b>EON_PROT. 218-2011-22-6 DEL 30/11/2011:</b> INVIO ORIGINALE DELL'ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DELL'INTEGRAZIONE TARIFFA.  <b>EON_PROT. N. 43-2012-22-6 DEL 29/02/2012:</b> INVIO FOGLIO CON LA MODALITÀ DI CALCOLO DELLA TARIFFA E L'ORIGINALE DELL'ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DELLA TARIFFA CONTROLLI 2012.  <b>EON_PROT. N. 53-2013-22-6 DEL 01/02/2013:</b> INVIO FOGLIO CON LA MODALITÀ DI CALCOLO DELLA TARIFFA E L'ORIGINALE DELL'ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DELLA TARIFFA CONTROLLI 2013.  <b>EON_PROT. N. 45-2014-22-6 DEL 03/02/2014:</b> INVIO FOGLIO CON LA MODALITÀ DI CALCOLO DELLA TARIFFA E L'ORIGINALE DELL'ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DELLA TARIFFA CONTROLLI 2014;  <b>EON_PROT. N. 28-2015-22-6 DEL 30/01/2015:</b> INVIO FOGLIO CON LA MODALITÀ DI CALCOLO DELLA TARIFFA E L'ORIGINALE DELL'ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DELLA TARIFFA CONTROLLI 2015.  <b>EP_PROT. N.92 -2016-88-23 DEL 02/02/2016:</b> INVIO FOGLIO CON CALCOLO DELLA TARIFFA E L'ORIGINALE DELL'ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DELLA TARIFFA CONTROLLI 2016.</p>
<b>p9</b>	19/05/2026	Parco carbone: cadenzare la bagnatura del carbone (con una miscela di acqua/spray filmanti)mediante la rete di spruzzatori in modo da minimizzare la produzione di polveri.	PI (pag. 48)	Si	<p>PRESSO IL PARCO CARBONE, E' STATO INSTALLATO UN <b>CONTATORE</b> PER REGISTRARE IL CONSUMO DI ACQUA. PER IL DOSAGGIO DELLO SPRAY FILMANTE; SONO ARCHIVIATI GLI ORDINI D'ACQUISTO E LE BOLLE DI ARRIVO DEL MATERIALE.</p>

<b>P10</b>					
<b>P11</b>	19/05/2026	Dovendo garantire una riduzione del 35% delle emissioni di SO <sub>2</sub> , le emissioni annuali a partire dal 2010 non potranno superare 10.740 t/a	PI (pag 49, 55)	SI	IL NON SUPERAMENTO DEL LIMITE E' DIMOSTRATO NEI SEGUENTI DOCUMENTI: <b>COMUNICAZIONE PROT. N. 616-2011-57-9 DEL 29/04/2011:</b> REPORT ANNUALE ANNO 2010. <b>COMUNICAZIONE PROT. N. 188-2011-22-6 DEL 21/10/2011:</b> IL GESTORE HA INVIATO, A SEGUITO DELLA VISITA ISPETTIVA DEL 6-9 SETTEMBRE 2011, UNA NOTA NEL QUALE SI DIMOSTRA CHE IL LIMITE IMPOSTO NON È STATO MAI SUPERATO A PARTIRE DAL 2001. <b>COMUNICAZIONE PROT. 0000501-2012-57-9 DEL 30/04/2012:</b> REPORT ANNUALE ANNO 2011 <b>COMUNICAZIONE PROT. 0000315-2013-57-9 DEL 30/04/2013:</b> REPORT ANNUALE ANNO 2012 <b>COMUNICAZIONE PROT. 0000366-2014-57-9 DEL 30/04/2014:</b> REPORT ANNUALE ANNO 2013 <b>COMUNICAZIONE PROT. 0000352-2015-57-9 DEL 30/04/2015:</b> REPORT ANNUALE ANNO 2014 <b>FS PROT. 0000438-2016-87-9 DEL 29/04/2016:</b> REPORT ANNUALE ANNO 2015
<b>P12</b>	19/05/2026	Limite di emissioni in aria, durante il normale funzionamento	PI (pag 49 e 50)	SI	TALE RISPETTO E' VERIFICABILE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI. LA DOCUMENTAZIONE È A DISPOSIZIONE PRESSO LA CENTRALE
<b>P13</b>	01/01/2016	I limiti per SO <sub>2</sub> : 400 mg/Nm <sup>3</sup> fino al 31.12.2010; 360 mg/Nm <sup>3</sup> dal 1.1.2011 fino alla data di entrata in esercizio del gruppo 5, comunque non oltre il 31.12.2015 (comunque la concentrazione media annuale non deve superare 300 mg/Nm <sup>3</sup> , 200 mg/Nm <sup>3</sup> alla data di entrata in esercizio del gruppo 5, e comunque non oltre il 1 gennaio 2016	PI (pag 49)	SI	TALE RISPETTO È VERIFICABILE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI. LA DOCUMENTAZIONE È A DISPOSIZIONE PRESSO LA CENTRALE
<b>P14</b>	19/05/2026	Ridurre le emissioni di polveri a valori < 6,15 mg/Nmc dopo 3 anni dall'entrata in esercizio del Gr.5	PI (pag 49)	NO	ADEMPIMENTO LEGATO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO GRUPPO A CARBONE. A seguito della Rinuncia al progetto previsto nell'Assetto Futuro, tale adempimento riferito a future installazioni non è più vigente.
<b>P15</b>	19/05/2026	Come da Decreto MICA del 16/7/ 1990: nella raccolta e trasferimento delle ceneri volanti con sistemi pneumatici chiusi e filtrazione in continuo dell'aria deve essere rispettato il limite per le emissioni delle polveri di 20 mg/Nmc	PI (pag 51)	SI	IL GESTORE HA UN CONTRATTO CON LA DITTA SPECIALIZZATA PER IL CAMPIONAMENTO DISCONTINUO PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DI TALE LIMITE. <b>FAX ISPRA PROT. N. 31779_A</b> SEGUITO DELLA VISITA ISPETTIVA DEL 6-9 SETTEMBRE 2011 VIENE EVIDENZIATO CHE TALI PUNTI DI EMISSIONI SONO STATI CONSIDERATI ERRONEAMENTE DIFFUSI, E IL GESTORE DICHIARA DI VOLERLI RIDEFINIRE TRA LE EMISSIONI CONVOGLIATE NON SIGNIFICATIVE.  <b>E.ON PROT.N. 1345-2011 DEL 11/11/2011:</b> IL GESTORE INVIA LA RELAZIONE RICHIESTA, DA ISPRA, NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE IN RISPOSTA ALL'ISPEZIONE CONGIUNTA ISPRA-ARPAS DEL 06-09 SETTEMBRE 2011 ALLEGATO E.
<b>P16</b>	19/05/2026	Per le misurazioni e valutazioni delle emissioni in aria si applica quanto indicato dalla sezione 8 parte II dell'Allegato II parte V del D.Lgs. 152/06 e smi	PI (pag. 51)	SI	TALE ADEMPIMENTO È VERIFICABILE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI. LA DOCUMENTAZIONE È A DISPOSIZIONE PRESSO LA CENTRALE
<b>P17</b>	19/05/2026	Le informazioni sui monitoraggi dei transitori devono essere inserite nelle relazioni trasmesse ad AC	PI (pag 51)	SI	<b>EON PROT. 928 DEL 18/11/2010:</b> IL GESTORE INVIA LA RELAZIONE TECNICA "PIANO DEI MONITORAGGI DEI TRANSITORI" <b>FAX ISPRA PROT. N. 17700 DEL 24/05/2011:</b> VIENE RICHIESTO DI INTEGRARE IL PIANO DEI MONITORAGGI DEI TRANSITORI CON LA VALUTAZIONE ANCHE PER I TG 5 E TG 6. <b>E.ON PROT.N. 823-2011-57-9 DEL 15/06/2011:</b> IL GESTORE COMUNICA CHE UTILizzerà LA STESSA METODOLOGIA E FOGLIO DI CALCOLO UTILIZZATI PER I GR.1-2-3-4. I DATI SONO STATI FORNITI CON IL <b>PROT.N. 501-2012-57-9 DEL 30/04/2012.</b>



					REPORT ANNUALE ANNO 2011. <b>EON PROT. 0000315-2013-57-9 DEL 30/04/2013.</b> REPORT ANNUALE ANNO 2012 <b>EON PROT. 0000366-2014-57-9 DEL 30/04/2014.</b> REPORT ANNUALE ANNO 2013 <b>EON PROT. 0000352-2015-57-9 DEL 30/04/2015.</b> REPORT ANNUALE ANNO 2014 <b>FS PROT. 0000438-2016-87-9 DEL 29/04/2016:</b> REPORT ANNUALE ANNO 2015
<b>P18</b>	19/05/20126	Le acque meteoriche provenienti dalle zone inquinabili, cadute e raccolte nelle 3 isole produttive devono essere trattate prima del loro scarico a mare mediante SF2	PI (pag. 52)	Si	<b>EON PROT. 818 DEL 4/10/2010:</b> PRESENTATA UNA NOTA TECNICA A CHIARIMENTO DI QUANTO RICHIESTO. <b>EON PROT. 0000272-2013-57-9 DEL 12/04/2013.</b> CONTRODEDUZIONI DEL GESTORE IN MERITO ALLE INOSSERVANZE SEGNALATE CON PROT. N° DVA-2013-6249 DEL 13/03/2013 E COMUNICAZIONE DI QUANTO MESSO IN ATTO. NEL PUNTO E IL GESTORE FORNISCE ULTERIORI CHIARIMENTI SULLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE.
<b>P19</b>	8/04/2013	Il monitoraggio dei livelli di rumore sarà organizzato con cadenza biennale per ogni punto di misura preventivamente individuato, con particolare riferimento alle aree di maggior impatto acustico (turbogas e area stoccaggio e movimentazione carbone). Dovrà essere fornita una relazione. Si deve, 15 giorni prima dell'effettuazione della campagna di misura, comunicare all'Ente di Controllo gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica. In caso di superamenti, dovranno essere attuati, nel più breve tempo possibile, misure di mitigazione acustica. tale documentazione dovrà essere trasmessa alle AC.	PI (pag. 52) PMC (pag. 26)	Si	<b>EON PROT. 722 DEL 19/08/2010:</b> RELAZIONE DELL'ULTIMA CAMPAGNA MISURE DEL 2008 E COMUNICA CHE LA CAMPAGNA DI MISURA SARÀ EFFETTUATA A VALLE DEGLI ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI IN FASE DI REALIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE BIOMASSE. <b>VERBALE ISPRA ARPAS EON DEL 19/11/2010:</b> A PAG. 2 SI RICHIEDE CHE I PUNTI DI MONITORAGGI SIANO INTEGRATI CON DUE NUOVI PUNTI DI CAMPIONAMENTO DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DEL SITO SENSIBILE "STAGNO DI PILO". <b>EON MAIL CERTIFICATA DEL 04/09/2012:</b> INVIATA RELAZIONE SULLA CAMPAGNA DI MISURA EFFETTUATA PROT. N.307-2012-57-9 DEL 15/03/2012. <b>EON PROT.N. 292-2012-22-6 DEL 08/10/2012:</b> IL GESTORE PRESENTA UNA SCHEDA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE RELATIVA ALLE CAMPAGNE DI MONITORAGGIO DEL RUMORE DA BIENNALI A QUADRIENNALI. <b>MATTM AIA PROT. DVA-2012-0025732 DEL 24/10/2012.</b> AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE ALLA MODIFICA DI AIA <b>MATTM DVA-2013-008245 DEL 08/04/2013:</b> ACCOLTA LA MODIFICA DELLA FREQUENZA (QUADRIENNALE) DI ESECUZIONE DELLE CAMPAGNE DI MONITORAGGIO DEL RUMORE.
<b>P 19 - bis</b>	19/05/2026	Il monitoraggio dei livelli di rumore ha cadenza <b>quadriennale</b> o ogni qualvolta si attuano modifiche impiantistiche che hanno implicazioni con la componente rumore verso l'esterno. Le campagne di misura potranno essere eseguite <b>per una durata di 2 ore</b> in modo tale da consentire di definire l'impatto acustico tipico degli impianti produttivi in fissate condizioni operative (ad es. i carichi operativi all'interno del range di valori richiesto dal mercato), da considerare come "dati base". <b>Se ritenuto necessario il Gestore può proporre di utilizzare dei modelli di simulazione</b> per estendere i dati misurati e stimare i risultati complessivi. Dovranno essere rilevati i valori all'interno di un significativo e documentato Tempo di Osservazione (TO) e un congruo Tempo di misura (TM) atto a rappresentare in modo esaustivo l'emissione sonora degli impianti in funzione e il conseguente clima acustico nelle aree limitrofe. La campagna di rilievi acustici dovrà essere effettuata nel rispetto del DM 16/3/1998 da parte di un tecnico competente in acustica per il controllo	Comunicazione del MATTM DVA-2013-008245 del 08/04/2013	Si	<b>FS PROT.N.145-2016-87-9 DEL 23/2/2016:</b> LA CAMPAGNA DI MISURA E' STATA PROGRAMMATA PER IL MESE DI MARZO 2016. ALTRE COMUNICAZIONI SONO RIPORTATE ALLA SEZIONE 3. <b>FS PROT.N.0000569 DEL 16/06/2016</b> INVIATA RELAZIONE CON ESITI DELLA CAMPAGNA DI MISURA PER L'ANNO 2016

		<p>del mantenimento dei livelli di rumore ambientale, in rispetto dei valori stabiliti dalle norme prescritte. Sarà cura del tecnico competente in acustica rivalutare, eventualmente, i punti di misura selezionati al confine della proprietà per avere la migliore rappresentazione dell'impatto emissivo della sorgente. <b>Il gestore deve, 15 giorni prima dell'effettuazione della campagna di misura, comunicare all'Ente di Controllo gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica.</b></p> <p>In caso di superamenti dei VLE di legge, dovranno essere attuate, nel più breve tempo possibile, misure di mitigazione acustica, e successivamente rivalutato l'impatto acustico e il rispetto dei VLE. <b>La documentazione relativa agli esiti dovrà essere trasmessa alle AC.</b></p>			
<b>P20</b>	19/05/2026	Comunicazione annuale della tipologia e la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero identificando il recupero interno o esterno al processo)	PI (pag. 52) AC	SI	Comunicazione prot. n. 616-2011-57-9 del 29/04/2011. Report annuale anno 2010. Comunicazione prot. n. 501-2012-57-9 del 30/04/2012. Report annuale anno 2011. Comunicazione prot. 0000315-2013-57-9 del 30/04/2013. Report annuale anno 2012 Comunicazione prot. 0000366-2014-57-9 del 30/04/2014. Report annuale anno 2013 Comunicazione prot. 0000352-2015-57-9 del 30/04/2015. Report annuale anno 2014 <b>FS_PROT. 0000438-2016-87-9 DEL 29/04/2016: REPORT ANNUALE ANNO 2015</b>
<b>P21</b>	19/05/2026	Comunicazione annuale delle analisi compiute per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti	PI (pag 52) AC	SI	Comunicazione prot. n. 616-2011-57-9 del 29/04/2011. Report annuale anno 2010. Comunicazione prot. n. 501-2012-57-9 del 30/04/2012. Report annuale anno 2011. Comunicazione prot. 0000315-2013-57-9 del 30/04/2013. Report annuale anno 2012 Comunicazione prot. 0000366-2014-57-9 del 30/04/2014. Report annuale anno 2013 Comunicazione prot. 0000352-2015-57-9 del 30/04/2015. Report annuale anno 2014 <b>FS_PROT. 0000438-2016-87-9 DEL 29/04/2016: REPORT ANNUALE ANNO 2015</b>
<b>P22</b>	19/05/2026	Si dovrà garantire la corretta applicazione del deposito temporaneo dei rifiuti, in conformità alle norme tecniche di gestione, progettazione e realizzazione	PI (pag 53)	SI	TALI APPLICAZIONI SONO VERIFICABILI DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI.
<b>P23</b>	19/05/2026	Variazioni per i soli depositi temporanei possono essere esercite anche senza aggiornamenti dell'AIA, ma in ogni caso se ne darà tempestiva comunicazione all'AC ed alla Provincia	PI (pag. 54)	SI	<b>PROT. N.601-2012-57-9 DEL 04/06/2012: COMUNICA DI AVER ADIBITO UNA NUOVA AREA DELLA CENTRALE A DEPOSITO TEMPORANEO E LA GEOREFENZIAZIONE DELL'AREA.</b> LE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI SONO RIPORTATE ALLA SEZIONE 3
<b>P24</b>	19/05/2026	Per la limitata soggiacenza della falda superficiale, in tutte le fasi di esercizio e di cantiere, dovranno essere messi in atto, in accordo con l'ARPA Sardegna, tutti gli accorgimenti, operativi e gestionali, necessari ad evitare l'inquinamento della falda freatica e dei corpi idrici limitrofi all'area di progetto	PI (pag 54)	SI	<b>(T25) IN RIFERIMENTO AL PIANO DI DECOMMISSIONING DEI TG 5 E 6, PRESENTATO CON NOTA PROT. N. 215-2012-22-6 DEL 25/08/2012: È STATO PRESO IN CONSIDERAZIONE TALE ASPETTO AMBIENTALE.</b> <b>(T4) IN RIFERIMENTO AL PIANO DI DECOMMISSIONING DEI GRUPPI 1 E 2, PRESENTATO CON NOTA PROT. N. 000393-2013-22 DEL 18/11/2013: È STATO PRESO IN CONSIDERAZIONE TALE ASPETTO AMBIENTALE.</b>
<b>P25</b>	3/12/2012	Il funzionamento dei TG 5 e TG 6 è autorizzato per 500 ore/anno	PI (pag 54)	SI	Comunicazione prot. n. 616-2011-57-9 del 29/04/2011: Report annuale anno 2010. Comunicazione prot. n.501-2012-57-9 del 30/04/2012: Report annuale anno 2011. Comunicazione prot. 0000315-2013-57-9 del 30/04/2013. Report annuale anno 2012

					<b>I TG 5 E 6 SONO STATI DISMESSI A PARTIRE DAL 3/12/2012.</b>
<b>P26</b>	19/05/2026	Comunicazione ore di normale funzionamento di ciascun gruppo relative all'ultimo anno ed a tutti i periodi pregressi unitamente alla produzione lorda netta di energia elettrica	PI (pag 54)	Si	Comunicazione prot. n. 616-2011-57-9 del 29/04/2011: Report annuale anno 2010. Comunicazione prot. n.501-2012-57-9 del 30/04/2012: Report annuale anno 2011. Comunicazione prot. 0000315-2013-57-9 del 30/04/2013. Report annuale anno 2012 Comunicazione prot. 0000366-2014-57-9 del 30/04/2014. Report annuale anno 2013 Comunicazione prot. 0000352-2015-57-9 del 30/04/2015. Report annuale anno 2014 <b>FS PROT. 0000438-2016-87-9 DEL 29/04/2016: REPORT ANNUALE ANNO 2015</b>
<b>P27</b>	19/05/2026	Si ha l'obbligo di dare le seguenti notifiche all'AC: <b>a) trasmissione delle relazioni periodiche</b> del PMC a ISPRA, alla Provincia e ai Comuni interessati ed all' ARPA territorialmente competente; <b>b) comunicazione</b> all' ASL, al sindaco/i del comune/i territorialmente competenti e agli altri enti di controllo, l'eventuale <b>non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA, e di malfunzionamenti o incidenti e conseguenti effetti ambientali.</b>	PI (pag. 57)	SI	PER LA a) VEDI <b>P3-P4</b> , PER LA b) VEDI LA <b>P72</b> E LA SEZ.3-LATO GESTORE
<b>P28</b>	19/05/2026	Consumi di combustibile e materie prime tabella pag. 6	PMC (pag. 6)	SI	<b>DAL VERBALE EON ISPRA ARPA DEL 19/11/2010 PAG. 3:</b> RICHIESTA LA MISURAZIONE <b>SETTIMANALE</b> DI CALCARE E AMMONIACA ANZICHÉ GIORNALIERA. TALI REGISTRAZIONI VENGONO VERIFICATE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI.
<b>P29</b>	19/05/2026	Consumi idrici: controllo mensile secondo tabella a pag.7	PMC (pag. 7)	SI	TALI REGISTRAZIONI VENGONO VERIFICATE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI.
<b>P30</b>	19/05/2026	Caratteristiche combustibili principali per ogni lotto	PMC (pag. 7,8)	SI	<b>LETTERA N° 818 DEL 04/10/2010:</b> IL GESTORE FA PRESENTE CHE L'ANALISI VIENE EFFETTUATA SULL'INTERA PARTITA/NAVE E QUINDI LOTTO. <b>VERBALE EON ISPRA ARPA DEL 19/11/2010 PAG.3:</b> SI RIBADISCE CHE L'ANALISI È SUL LOTTO DEL COMBUSTIBILE. TALI REGISTRAZIONI VENGONO VERIFICATE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI.
<b>P31</b>	19/05/2026	Gestione carbone: nebulizzazione acqua tramogge di carico nastri misura portata pompe di alimentazione acqua di nebulizzazione	PMC (pag. 8)	SI	VEDI <b>T17-T18</b> LE REGISTRAZIONI DEI CONSUMI IDRICI VENGONO VERIFICATE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI.
<b>P32</b>	19/05/2026	Proroga P31	PMC (pag. 8)	SI	T18) Fax ISPRA prot. n. 25488 del 01/08/2011: viene richiesta una relazione di dettaglio sullo stato dei lavori, al fine di monitorare l'avanzamento e la conclusione definitiva degli stessi. Comunicazione prot. n 0001003-2011-57-9 del 30/08/2011, il gestore fornisce la relazione di cui sopra e comunica i lavori termineranno il 5 settembre 2011.
<b>P33</b>	19/05/2026	Bagnatura dei cumuli temporanei di carbone e misurare la portata pompe	PMC (pag. 8)	SI	<b>(T10) EON PROT. 818 DEL 04/10/2010:</b> LA BAGNATURA INIZIERA' A GIUGNO 2011, POICHE' IN CORSO UNA CAMPAGNA DI MISURA POLVERI DELLA DURATA DI SEI MESI. <b>(T10) EON PROT. N. 1567-2011-16-6 DEL 06/12/2010:</b> ISTANZA DI MOD PER QUANTO RICHIESTO NELLA COMUNICAZIONE AD ISPRA DI CUI SOPRA <b>(T11)MATTM AIA PROT.N. DVA-2010-0031279 DEL 24/12/2010:</b> ACCOLTA LA RICHIESTA SULLA GESTIONE CARBONE E LO SLITTAMENTO DELL'UTILIZZO DELLO SPRAY FILMANTE A GIUGNO 2011. <b>EON PROT.N.0000272-2013-57 DEL 12/04/2013:</b> NEL RISPONDERE ALLA NOTA PROT. DVA-2013-6249 DEL 13/03/2013, SI COMUNICA CHE, PRESSO IL PARCO CARBONE E TERMINATA LA FASE DI DEPOSIZIONE CUMULI CON LA BAGNATURA IN CORSO, VERRA' USATO UN NUOVO PRODOTTO A BASE DI CELLULOSA DISCIOLTO IN ACQUA, OVVERO UN CROSTANTE. <b>EON PROT. 000126-2014-57 DEL 12/02/2014:</b> IL GESTORE NEL RISPONDERE AD

					UNA NOTA ISPRA PROT. 003020 DEL 21/01/2014 INVIA LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO UTILIZZA PER LA FORMAZIONE DELLA CROSTA SUL PARCO CARBONE E UNA RELAZIONE FOTOGRAFICA. ULTERIORI COMUNICAZIONI SONO RIPORTATE NELLA SEZ. 3 –LATO GESTORE LE REGISTRAZIONI DEI CONSUMI DEL CROSTANTE VENGONO VERIFICATE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI.
<b>P34</b>	19/05/2026	Misura concentrazione polveri <b>semestrale</b> in tutti i punti di scarico dell'impianto di movimentazione del carbone comprese le torri del nastro trasportatore	PMC (pag. 8)	Si	<b>EON PROT. 818 DEL 04/10/2010:</b> IL GESTORE ALLEGA LA RELAZIONE TECNICA SU EMISSIONI DIFFUSE E FUGGITIVE. <b>ISPRA PROT. N. 31779 DEL 28/09/2011:</b> A SEGUITO DELLA VISITA ISPETTIVA DEL 6-9 SETTEMBRE 2011 VIENE EVIDENZIATO CHE TALI PUNTI DI EMISSIONI SONO STATI CONSIDERATI ERRONEAMENTE DIFFUSI, E IL GESTORE DICHIARA DI VOLERLI RIDEFINIRE TRA LE EMISSIONI CONVOGLIATE NON SIGNIFICATIVE <b>EON PROT. 188-2011-22-6 DEL 21/10/2011:</b> ISTANZA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA PER I PUNTI DI EMISSIONE DELLE TORRI CHE NON SONO PUNTI DI EMISSIONE DIFFUSA, MA PUNTI DI EMISSIONE CONVOGLIATE POCO SIGNIFICATIVE. <b>EON PROT. 1345-2011 DEL 11/11/2011.</b> IL GESTORE INVIA LA RELAZIONE RICHIESTA DA ISPRA, NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE IN RISPOSTA ALL'ISPEZIONE CONGIUNTA ISPRA-ARPAS DEL 06-09 SETTEMBRE 2011. LE VERIFICHE SONO RIPORTATE NELLA SEZIONE 4 -ATTIVITÀ RICORRENTI. <b>MATTM AIA PROT.N.DVA-2003-008609 DEL 11/04/2013:</b> ACCOLTA LA MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA  <b>EON PROT. 0000126-2014-57-9 DEL 12/02/2014:</b> IL GESTORE, A SEGUITO DI RICHIESTA ISPRA PROT. 003020 DEL 21/01/2014, OLTRE A FORNIRE IL RAPPORTO ANALITICO RELATIVO ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE POCO SIGNIFICATIVE, COMUNICA CHE APPLICA QUANTO RICHIESTO DAL PMC A PAG. 14 PARAGRAFO EMISSIONI CONVOGLIATE POCO SIGNIFICATIVE, INVIANDO LA STIMA NEL REPORT ANNUALE ANNO 2012 , INVIATO CON PROT. 0000315-2013-57-9 DEL 30/04/2013. <b>EON PROT. 0000366-2014-57-9 DEL 30/04/2014.</b> REPORT ANNUALE ANNO 2013 <b>EON PROT.N 0000352-2015-57-9 DEL 30/04/2015.</b> REPORT ANNUALE ANNO 2014 <b>FS PROT. 0000438-2016-87-9 DEL 29/04/2016:</b> REPORT ANNUALE ANNO 2015  <b>MODIFICATA LA PRESCRIZIONE→VEDI P7-I)</b>
<b>P34-BIS</b>	19/05/2026	Visti gli esiti dei monitoraggi condotti dal gestore ai punti di emissione convogliata delle 14 torri dal 2014 ad oggi, che rilevano concentrazioni di polveri sempre al di sotto del limite prescritto di 20mg/Nm3, tenuto conto della presenza di filtri a manica su tutte le torri quali sistemi di abbattimento polveri e dell'implementazione di sistemi di controllo del delta di pressione collegati con allarme in sala controllo, come dichiarato nella nota EON n. 00155-2014-22-6 P del 15/5/2014, gli enti ritengono adottabile la frequenza annuale di monitoraggio delle polveri	ISPRA_ARPA SS_PROT.N. 32841 del 1/6/2016 MATTM AIA_PROT.N. 15612 DEL 10/6/2016	SI	I MONITORAGGI SARANNO SVOLTI ENTRO L'ANNO 2016
<b>P35</b>	19/05/2026	Verifica mensile delle cappe, condotti di aspirazione e filtri a manica: ispezione visiva	PMC (pag. 8)	Si	LETTERA N° 722 DEL 19/08/2010: IL GESTORE COMUNICA SONO IN CORSO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE TORRI E I LAVORI TERMINERANNO A DICEMBRE 2011. COMUNICAZIONE PROT. 818 DEL 04/10/2010: IL GESTORE INVIA LA NOTA TECNICA IMPIANTI DI DEPOLVERAZIONE TORRI CARBONE, I CONTROLLI SONO EFFETTUATI COME DESCRITTO NELLA NOTA TECNICA EMISSIONI FUGGITIVE E DIFFUSE.

					<b>TUTTA LE MANUTENZIONI E I CONTROLLI SONO GESTITI COL SISTEMA SAP. TALI DOCUMENTI SONO A DISPOSIZIONE IN CENTRALE</b>
<b>P36</b>	19/05/2026	Gestione dei serbatoi di olio combustibile denso: annotazioni su registro delle ispezioni	PMC ( pag. 9)	Si	<b>TUTTA LE MANUTENZIONI E I CONTROLLI SONO GESTITI CON IL SISTEMA SAP. TALI DOCUMENTI SONO A DISPOSIZIONE IN CENTRALE</b>
<b>P37</b>	19/05/2026	Movimentazione calcare: misura della concentrazione delle polveri trimestrale	PMC (pag. 9)	No	TALI MONITORAGGI SONO VERIFICABILI DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI. TALI DOCUMENTI SONO A DISPOSIZIONE IN CENTRALE. FAX ISPRA PROT. N. 31779 DEL 28/09/2011: A SEGUITO DELLA VISITA ISPETTIVA DEL 6-9 SETTEMBRE 2011 VIENE EVIDENZIATO CHE TALI PUNTI DI EMISSIONI SONO STATI CONSIDERATI ERRONEAMENTE DIFFUSI, E IL GESTORE DICHIARA DI VOLERLI RIDEFINIRE TRA LE EMISSIONI CONVOGLIATE NON SIGNIFICATIVE COMUNICAZIONE PROT. 1345-2011 DEL 11/11/2011. IL GESTORE INVIA LA RELAZIONE RICHIESTA DA ISPRA, NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE IN RISPOSTA ALL'ISPEZIONE CONGIUNTA ISPRA-ARPAS DEL 06-09 SETTEMBRE 2011 ALLEGATO E LE EMISSIONI SONO STATE DICHIARATE CONVOGLIATE POCO SIGNIFICATIVE, E NON EMISSIONI DIFFUSE. COMUNICAZIONE PROT N 0000173-2013-22-6 DEL 29/04/2013 COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE IL GESTORE CHIEDE DI NON ESEGUITE I PREVISTI MONITORAGGI TRIMESTRALI DI MISURE POLVERI IN ATMOSFERA AI SILOS CALCARE. COMUNICAZIONE MATT DVA-2013.00011930 DEL 23/05/2013. VIENE ISTITUITA LA COMMISSIONE PER ESAMINARE LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA. <b>COMUNICAZIONE MATTM DVA-2013-0016032 DEL 09/07/2013 LA MODIFICA NON SOSTANZIALE È STATA ACCOLTA LE MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DELLE POLVERI TRIMESTRALE È STATA ELIMINATA. SONO STATE INSERITE VERIFICHE GESTIONALI</b> COMUNICAZIONE PROT. 000302-2013-22 DEL 31/07/2013. IL GESTORE INVIA LE CONTRODEDUZIONI ALLA NOTA DVA-2013-0016032 DEL 09/07/2013, VIENE CHIESTO DI ELIMINARE IL RIFERIMENTO AL REGISTRO DI IMPIANTO VALIDO PER I SISTEMI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO LE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI SONO RIPORTATE ALLA SEZIONE 3.
<b>P38</b>	19/05/2026	Movimentazione calcare: misura del valore di delta P e verifica mensile cappe, condotti di aspirazione e filtri	PMC (pag. 9)	No	COMUNICAZIONE PROT. 818 DEL 04/10/2010, IL GESTORE INVIA LA NOTA TECNICA SISTEMA DI FILTRAZIONE SILO CALCARE E CENERI, I CONTROLLI SONO EFFETTUATI COME DESCRITTO NELLA NOTA TECNICA EMISSIONI FUGGITIVE E DIFFUSE. <b>IL DELTA P NON VIENE MISURATO, MA GESTITO ATTRAVERSO UN SISTEMA DI ALLARME CHE SEGNALE L'INTASAMENTO E BLOCCA IL PROCESSO DI MOVIMENTAZIONE.</b>  TUTTA LA MANUTENZIONE ED I CONTROLLI SONO GESTITI COL SISTEMA SAP. <b>TALI DOCUMENTI SONO A DISPOSIZIONE IN CENTRALE</b>
<b>P39</b>	19/05/2026	Movimentazione e gestione ceneri verifica mensile sistema di trasporto pneumatico ceneri leggere	PMC (pag. 9)	Si	COMUNICAZIONE PROT. 818 DEL 04/10/2010, IL GESTORE INVIA LA NOTA TECNICA SISTEMA DI FILTRAZIONE SILO CALCARE E CENERI, I CONTROLLI SONO EFFETTUATI COME DESCRITTO NELLA NOTA TECNICA EMISSIONI FUGGITIVE E DIFFUSE. TUTTA LA MANUTENZIONE ED I CONTROLLI SONO GESTITI COL SISTEMA SAP. <b>TALI DOCUMENTI SONO A DISPOSIZIONE IN CENTRALE</b>
<b>P40</b>	19/05/2026	Movimentazione e gestione ceneri misura della concentrazione delle polveri trimestrale	PMC (pag. 9)	Si	FAX ISPRA PROT. N. 31779 DEL 28/09/2011. A SEGUITO DELLA VISITA ISPETTIVA DEL 6-9 SETTEMBRE 2011 VIENE EVIDENZIATO CHE TALI PUNTI DI EMISSIONI SONO STATI CONSIDERATI ERRONEAMENTE DIFFUSI, E IL GESTORE DICHIARA DI VOLERLI RIDEFINIRE TRA LE EMISSIONI CONVOGLIATE NON SIGNIFICATIVE. COMUNICAZIONE PROT. 1345-2011 DEL 11/11/2011. IL GESTORE INVIA LA RELAZIONE RICHIESTA DA ISPRA, NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE IN RISPOSTA ALL'ISPEZIONE CONGIUNTA ISPRA-ARPAS DEL 06-09 SETTEMBRE 2011 ALLEGATO E. COMUNICAZIONE PROT N 0000173-2013-22-6 DEL 29/04/2013. COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE IL GESTORE CHIEDE DI NON ESEGUITE I

					PREVISTI MONITORAGGI TRIMESTRALI DI MISURE POLVERI IN ATMOSFERA AI SILOS CENERI COMUNICAZIONE MATT DVA-2013.00011930 DEL 23/05/2013. VIENE ISTITUITA LA COMMISSIONE PER ESAMINARE LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA. <b>COMUNICAZIONE MATTM DVA-2013-0016032 DEL 09/07/2013 LA MODIFICA NON SOSTANZIALE È STATA ACCOLTA LE MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DELLE POLVERI TRIMESTRALE È STATA ELIMINATA. SONO STATE INSERITE VERIFICHE GESTIONALI</b> COMUNICAZIONE PROT. 000302-2013-22 DEL 31/07/2013. IL GESTORE INVIA LE CONTRODEDUZIONI ALLA NOTA DVA-2013-0016032 DEL 09/07/2013, VIENE CHIESTO DI ELIMINARE IL RIFERIMENTO AL REGISTRO DI IMPIANTO VALIDO PER I SISTEMI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO
<b>P41</b>	19/05/2026	Movimentazione e gestione ceneri: misura del valore di delta P e verifica mensile cappe, condotti di aspirazione e filtri	PMC (pag. 11, 12)	Si	COMUNICAZIONE PROT. 818 DEL 04/10/2010: IL GESTORE INVIA LA NOTA TECNICA SISTEMA DI FILTRAZIONE SILO CALCARE E CENERI, I CONTROLLI SONO EFFETTUATI COME DESCRITTO NELLA NOTA TECNICA EMISSIONI FUGGITIVE E DIFFUSE.  <b>IL DELTA P NON VIENE MISURATO, MA GESTITO ATTRAVERSO UN SISTEMA DI ALLARME CHE SEGNALE L'INTASAMENTO E BLOCCA IL PROCESSO DI MOVIMENTAZIONE.</b>  TUTTA LA MANUTENZIONE ED I CONTROLLI SONO GESTITI COL SISTEMA SAP. TALI DOCUMENTI SONO A DISPOSIZIONE IN CENTRALE
<b>P42</b>	19/05/2026	Monitoraggio emissioni in aria Gr. 1 e Gr. 2: misure semestrali	PMC (pag. 11, 12) DOC ISPRA III em (pag. 6)	Si	VERBALE ISPRA 28/07/2010 PUNTO 10, IL GESTORE CHIEDE DI MODIFICARE LA CADENZA DA SEMESTRALE AD ANNUALE. COMUNICAZIONE PROT. 0001567-2011-16-6 DEL 06/12/2010, IL GESTORE CHIEDE DI EFFETTUARE LE VERIFICHE CON CADENZA ANNUALE. COMUNICAZIONE MATTM DVA-2010-0031279 DEL 24/12/2010: LE RICHIESTE SONO ACCOLTE SECONDO LE SPECIFICHE GIÀ CONCORDATE CON ISPRA-ARPAS NEL CORSO DELLE RIUNIONI DEL 28/07/2010. DURANTE ISPEZIONE CONGIUNTA ISPRA-ARPAS DEL 06-09 SETTEMBRE 2011, RISULTA UNA NON CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA COMUNICAZIONE MATTM, PERTANTO LE VERIFICHE DEVONO ESSERE ESEGUITE CON CADENZA SEMESTRALE. DOC ISPRA III EM PROT. 0013053 DEL 28/03/2012 PUNTO O: PER IMPIANTI A ESERCIZIO RIDOTTO LE VERIFICHE POSSONO ESSERE CONDOTTE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO. QUINDI, APPLICANDO QUESTO ADEMPIMENTO LE VERIFICHE SONO SVOLTE ANNUALMENTE. IN RELAZIONE ALLA CAMPAGNA MISURE ANNO 2012: COMUNICAZIONE PROT. N 346-2012-22-6 DEL 27/11/2012, IL GESTORE HA RINVIATO I MONITORAGGI A GENNAIO 2013, IN QUANTO NON PIÙ DISPONIBILI ORE DI NORMALE FUNZIONAMENTO PER TALI GRUPPI, COME STABILITO DAL CALENDARIO AIA; COMUNICAZIONE PROT. N 27-2013-22-6 DEL 16/1/2013, IL GESTORE HA RINVIATO I MONITORAGGI A FEBBRAIO 2013, PER TEMPORANEA INDISPONIBILITÀ DEI GRUPPI IN QUESTIONE, IN QUANTO IN CORSO LA MANUTENZIONE DEI CIRCUITI DI GASOLIO; COMUNICAZIONE PROT. N 76-2013-22-6 DEL 22/2/2013, IL GESTORE HA COMUNICATO LA DISPONIBILITÀ DEI GRUPPI, A PARTIRE DAL 25 FEBBRAIO 2013 E HA RINVIATO I MONITORAGGI AD APRILE 2013, DOVENDO RISPETTARE IL CALENDARIO AIA (SOLO 500 H DI NORMALE FUNZIONAMENTO PER GRUPPO) E DOVENDO ESERCIRE IN SOSTITUZIONE DEI GR. 3-4 (A PARTIRE DEL 22 APRILE P.V. IN MANUTENZIONE PROGRAMMATA) PER RICHIESTA DEL GESTORE DELLA RETE.

					<p>COMUNICAZIONE PROT. N 138-2013-22-6 DEL 27/3/2013. IL GESTORE COMUNICA CHE I MONITORAGGI SI SVOLGERANNO NEL PERIODO TRA IL 10.04.2013 E 17.04.2013</p> <p>E-MAIL DEL 16.04.2013. IL GESTORE COMUNICA CHE I MONITORAGGI ALLE SEZIONI 1 E 2 SONO STATI RINVIATI A CAUSA DI ESIGENZE TECNICHE LEGATE ALLA GESTIONE DELLA RETE ELETTRICA. ESEGUITI A MAGGIO 2013 IN ATTESA DEI RAPPORTI DI PROVA.</p> <p>MAIL PEC DEL 17/09/2013, INVIO DELLA NOTA PROT. 835-2013-57 DEL 16/09/2013, CON LA QUALE IL GESTORE RISPONDE ALLE OSSERVAZIONI DELLA NOTA ISPRA 34919 DEL 30/08/2013 ALLEGANDO LA RELAZIONE DI MONITORAGGI ESEGUITI IL 21-25 MAGGIO 2013 SUI GRUPPI 1E 2.</p> <p>MAIL PEC DEL 25/09/2013 INVIO DELLA NOTA 868-2013-57 DEL 25/09/2013.IL GESTORE IN RISPOSTA ALLA NOTA ISPRA 37403 DEL 23/09/2013 PROCEDE CON L'INVIO DELLA RELAZIONE RELATIVA ALL'INDAGINE ANALITICA DEI MICROINQUINANTI ESEGUITI AI GRUPPI 1 E 2 NEI GIORNI 21-25 MAGGIO 2013 LE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI SONO RIPORTATE ALLA SEZIONE 3.</p> <p><b>I GRUPPI 1-2 SONO STATI DISMESSI IL 31/12/2013</b></p>
<b>P43</b>	19/05/2026	Monitoraggio emissioni in aria Gr. 3 e Gr. 4:misure semestrali	PMC (pag. 12, 13)	Si	<p>LE VERIFICHE SONO REGOLARMENTE EFFETTUATE.</p> <p>TALI DOCUMENTI SONO A DISPOSIZIONE IN CENTRALE</p>
<b>P44</b>	3/12/2012	Monitoraggio emissioni in aria TG5 e TG 6 misure semestrali di temperatura portata, ossigeno, vapore acqueo, pressione, gli altri parametri annuali.	PMC (pag. 13, 14)	Si	<p>VERBALE ISPRA 28/07/2010 PUNTO 10, IL GESTORE CHIEDE DI MODIFICARE LA CADENZA DA ANNUALE A BIENNALE O AL COMPIMENTO DELLE 150 ORE.</p> <p>COMUNICAZIONE PROT. N.1567-2011-16-6 DEL 06/12/2010, IL GESTORE CHIEDE DI EFFETTUARE LE VERIFICHE CON CADENZA ANNUALE.</p> <p>COMUNICAZIONE MATTM DVA-2010-0031279 DEL 24/12/2010, LE RICHIESTE SONO ACCOLTE, SECONDO LE SPECIFICHE GIÀ CONCORDATE CON ISPRA-ARPAS NEL CORSO DELLE RIUNIONI DEL 28/07/2010.</p> <p>DURANTE ISPEZIONE CONGIUNTA ISPRA-ARPAS DEL 06-09 SETTEMBRE 2011, RISULTA UNA NON CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA COMUNICAZIONE MATTM, PERTANTO LE VERIFICHE DEVONO ESSERE ESEGUITE CON CADENZA SEMESTRALE.</p> <p>DOC ISPRA III EM PROT. N.13053 DEL 28/03/2012 PUNTO O PER IMPIANTI A ESERCIZIO RIDOTTO: LE VERIFICHE POSSONO ESSERE CONDOTTO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO.</p> <p>COMUNICAZIONE A TERNA PROT. N. 938-2012-16-6 DEL 02/08/2012. IL GESTORE INFORMA CHE DAL 30 NOVEMBRE 2012 CESSERÀ L'ESERCIZIO DEI DUE TURBOGAS</p> <p><b>COMUNICAZIONE PROT. N. 355-2012-22-6 DEL 05/12/2012, (MAIL DEL 06/12/2012): IL GESTORE COMUNICA LA CESSAZIONE DI ESERCIZIO DEI GRUPPI TURBOGAS AL 3/12/2012.</b></p>
<b>P45</b>	19/05/2026	Rispetto del piano di monitoraggio dei transitori presentato dal gestore. Tali informazioni dovranno essere inserite nel reporting annuale.	PMC (pag. 14) PI (pag. 51)	Si	<p>COMUNICAZIONE PROT. N. 616-2011-57-9 DEL 29/04/2011: REPORT ANNUALE ANNO 2010.</p> <p>COMUNICAZIONE PROT. N. 501-2012-57-9 DEL 30/04/2012: REPORT ANNUALE ANNO 2011</p> <p>COMUNICAZIONE PROT. 0000315-2013-57-9 DEL 30/04/2013. REPORT ANNUALE ANNO 2012</p> <p>COMUNICAZIONE PROT. 0000366-2014-57-9 DEL 30/04/2014. REPORT ANNUALE ANNO 2013</p> <p>COMUNICAZIONE PROT. 0000352-2015-57-9 DEL 30/04/2015. REPORT ANNUALE ANNO 2014</p> <p><b>FS PROT. 0000438-2016-87-9 DEL 29/04/2016: REPORT ANNUALE ANNO 2015</b></p>
<b>P46</b>	19/05/2026	Applicazione del programma di manutenzione periodica per il contenimento delle perdite/emissioni fuggitive. Tali informazioni dovranno essere inserite all'interno del rapporto annuale.	PMC (pag. 14)	Si	<p>COMUNICAZIONE PROT. N. 818 DEL 04/10/2010: IL GESTORE INVIA UNA NOTA TECNICA, IN CUI SI DESCRIVONO LE MODALITÀ DI MANUTENZIONE ATTUATE IN CENTRALE.</p> <p>TUTTA LA MANUTENZIONE ED I CONTROLLI SONO GESTITI COL SISTEMA SAP.</p> <p>TALI DOCUMENTI SONO A DISPOSIZIONE IN CENTRALE.</p>

<b>P47</b>	19/05/2026	Emissioni da sorgenti non significative: relativamente agli altri punti di emissione convogliate non significative quantificare le emissioni con stime o misure in termini di concentrazione e di massa	PMC (pag. 14)	Si	COMUNICAZIONE PROT. N. 1345-2011 DEL 11/11/2011:IL GESTORE INVIA LA RELAZIONE RICHIESTA DA ISPRA, NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE IN RISPOSTA ALL'ISPEZIONE CONGIUNTA ISPRA-ARPAS DEL 06-09 SETTEMBRE 2011 (ALLEGATO E).
<b>P48</b>	19/05/2026	Campionamenti manuali ed analisi in laboratorio di campioni prelevati da flussi gassosi convogliati. Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio delle emissioni in aria devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a 2 anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sui campioni.	PMC (pag. 17)	Si	LETTERA PROT.722 DEL 19 AGOSTO 2010: TALI PRESCRIZIONI SONO STATE INTRODOTTE NELLE SPECIFICHE DI CONTRATTO CON IL LABORATORI ESTERNI UTILIZZATI.
<b>P49</b>	19/05/2026	Scarico SF1: controlli come da tabella pag. 18	PMC (pag. 18), PI (pag.51)	Si	COMUNICAZIONE PROT. 1567-2010-16-6-P DEL 06/12/2010: SI CHIEDE DI EFFETTUARE LE SOLE MISURE DI TEMPERATURA IN QUANTO LO SCARICO SF1 È COSTITUITO UNICAMENTE DALLE ACQUE DI RAFFREDDAMENTO DELLE SEZIONI 1 E 2; COMUNICAZIONE MATTM DVA-2010-0031279 DEL 24/12/2010, NELLA QUALE SI INVITA LA COMMISSIONE AIA-IPPC AD ESPRIMERE IL PROPRIO PARERE. ISPRA-ARPAS DEL 06-09 SETTEMBRE 2011: DOPO AVER ESAMINATO I RAPPORTI ANALITICI, LA RICHIESTA DEL GESTORE VIENE ACCOLTA. COMUNICAZIONE MATTM DVA-0003012 DEL 06/02/2014 CON LA QUALE VIENE ACCOLTA LA MODIFICA NON SOSTANZIALE RELATIVA L PROT. 1567-2010-16-6-P DEL 06/12/2010, NELLA QUALE SI CHIEDEVA DI NON MISURARE IN CONTINUO LA PORTATA E IL PH. I GRUPPI 1 E 2 SONO STATI DISMESSI
<b>P50</b>	19/05/2026	Scarico SF2: controlli come da tabella pag. 19	PMC (pag. 19) PI (pag.51,52)	Si	(T13) COMUNICAZIONE PROT. 722 DEL 19/08/2010, IL GESTORE RICHIEDE UNA PROROGA PER LO STUDIO DEL PROGETTO, PREDISPOSIZIONE E ACQUISIZIONE CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DEI MONITORAGGI. COMUNICAZIONE PROT. 818 DEL 04/10/2010, IL GESTORE PRESENTA UNA NOTA TECNICA PER ILLUSTRARE LE MODIFICHE IMPIANTISTICHE NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DEL PUNTO DI SCARICO CON INDICAZIONE FINE LAVORI AL 31/12/2011. COMUNICAZIONE ISPRA PROT. N 32924 DEL 08/10/2010 , LA PROROGA RICHIESTA CON LA COM. 722 DEL 19/08/2010 RIBADISCE CHE NELLE MORE DI ADEGUAMENTO DEVONO ESSER INDICATE LE MODALITÀ ALTERNATIVE DI CAMPIONAMENTO. COMUNICAZIONE PROT. 976 DEL 29/11/2010: IL GESTORE COMUNICA DI AVER IDENTIFICATO E PREDISPOSTO UN PUNTO DI PRELIEVO A MONTE DELL'IMMISSIONE DELLE ACQUE DEGLI EVAPORATORI, CHE SARÀ UTILIZZATO IN ALTERNATIVA FINO ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO. COMUNICAZIONE DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI A MATTM E PC ISPRA PROT. 0001567-2011-16-6 DEL 06/12/2010 IL GESTORE RIBADISCE LA RICHIESTA UNA PROROGA AL 31/12/2011 PER LE MODIFICHE IMPIANTISTICHE NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DEL PUNTO DI SCARICO. IL PROGETTO SARÀ PRESENTATO ENTRO IL 31/12/2010. COMUNICAZIONE MATTM DVA-2010-0031279 DEL 24/12/2010. ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PROROGA AL 31/12/2011 COMUNICAZIONE PROT.N. 1039 DEL 31/12/2010 IL GESTORE ANNUNCIA UNO SLITTAMENTO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO AL 31/01/2011 E-MAIL ISPRA DEL 02/05/2013 INVIO DEL FAX AD ARPAS PROT.0000033-2013-57-9 DEL 17/01/2013 E PROT. 000310-2013-57-9 DEL 26/04/2013 CON LA QUALE IL GESTORE COMUNICA LE DATE DI AUTOCONTROLLO DELLE ACQUE REFLUE COMUNICAZIONE MATTM DVA-0003012 DEL 06/02/2014 CON LA QUALE VIENE ACCOLTA LA MODIFICA NON SOSTANZIALE RELATIVA L PROT. 1567-2010-16-6-P



					DEL 06/12/2010, NELLA QUALE SI CHIEDEVA DI NON MISURARE IN CONTINUO IN USCITA DA SF1 LA PORTATA DELL'ACQUA E IL PH.  I DATI VENGONO TRASMESSI CON I REPORT ANNUALI
<b>P51</b>	19/05/2026	Scarichi acque meteoriche: verifiche in concomitanza di eventi meteorici	PMC (pag. 20)	No	VERBALE DI RIUNIONE ISPRA EON DEL 28/07/2010 PAG. 3 PUNTO 13: IL GESTORE COMUNICA L'IMPOSSIBILITÀ AD EFFETTUARE IL CONTROLLO PRESCRITTO.
<b>P51-a</b>	19/05/2026	Scarichi acque meteoriche: verifiche in concomitanza di eventi meteorici	PMC (pag. 20)	SI	E-MAIL PEC MATTM-AIA, ISPRA E ARPAS INVIO NOTA 271-2013-22-6 DEL 04/07/2013 COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE PER ELIMINAZIONE DEL MONITORAGGIO IDROCARBURI E SOLIDI SOSPESI COMUNICAZIONE MATTM DVA-0003001 DEL 06/02/2014 CON LA QUALE VIENE ACCOLTA LA MODIFICA NON SOSTANZIALE RELATIVA AL PROT. N.1567-2010-16-6-P DEL 06/12/2010, NELLA QUALE SI CHIEDEVA DI NON MISURARE IN CONTINUO IN USCITA DA SF2 LA PORTATA E IL PH. I DATI SONO PRESSO LA CENTRALE.
<b>P52</b>	19/05/2026	Individuare 4 piezometri tra quelli esistenti, 2 a monte e 2 a valle tenendo conto del flusso della falda: verifica semestrale sui piezometri realizzata a valle della falda in caso di evento incidentale, con monitoraggio parametri tab. pag.21.	PMC(pag. 20)	Si	COMUNICAZIONE PROT. 616-2011-57-9-P DEL 29/04/2011, IL GESTORE COMUNICA LE COORDINATE GEOREFERENZIATE. LE VERIFICHE SONO RIPORTATE NEL RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ NELLA SEZ.4 DEL PRESENTE DOCUMENTO. I DATI VENGONO TRASMESSI CON I REPORT ANNUALI
<b>P53</b>	19/05/2026	Attraverso i contatori in corrispondenza di due pozzi, per l'emungimento delle acque sotterrate, effettuare misurazioni giornaliere e registrarle su file.	PMC(pag. 21)	Si	(T15) I CONTATORI SONO STATI INSTALLATI ALL'ATTO DEL DECRETO AUTORIZZATIVO N. 287 DEL 14/10/02. TALI DOCUMENTI SONO A DISPOSIZIONE IN CENTRALE.
<b>P54</b>	19/05/2026	Metodi analisi di acque sotterranee dei piezometri di centrale: si può proporre ad ISPRA metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati sottoposti a verifica di equivalenza ed i risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla richiesta stessa. Nel caso si accerti che nei metodi indicati da ISPRA sia intervenuta un'inesattezza nell'indicazione dei metodi stessi sarà cura del Gestore far rilevare la circostanza ad ISPRA che provvederà alla verifica ed eventualmente alla proposta di modifica	PMC (pag. 23)	Si	TALE PRESCRIZIONI SONO STATE INTRODOTTE NELLE SPECIFICHE DI CONTRATTO CON IL LABORATORI ESTERNI UTILIZZATI.
<b>P55</b>	19/05/2026	Misure di laboratorio: compilazione di un registro informatizzato di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pH, flusso, temperatura, etc.) e il nominativo dal tecnico che ha effettuato il campionamento. All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sarà preso in carico dal tecnico di analisi che registrerà il codice del campione e la data e l'ora di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico indicherà il proprio nominativo sul registro di laboratorio. Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a due anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sui campioni.	PMC (pag. 24)	Si	LETTERA PROT.N.722 DEL 19 AGOSTO 2010: TALI PRESCRIZIONI SONO STATE INTRODOTTE NELLE SPECIFICHE DI CONTRATTO CON IL LABORATORI ESTERNI UTILIZZATI.
<b>P56</b>	19/05/2026	I depositi preliminari devono garantire il rispetto delle prescrizioni in essere comunicate e comunicare annualmente i rifiuti in esso stoccati e	PMC (pag. 26)	Si	I DEPOSITI VENGONO MONITORATI MENSILMENTE, COME PER I DEPOSITI TEMPORANEI. LA DOCUMENTAZIONE È STATA VERIFICATA IN OCCASIONE DELLA VISITA

		le relative quantità			ISPETTIVA ISPRA-ARPAS DEL 06-09 SETTEMBRE 2011: DOPO AVER ESAMINATO I RAPPORTI ANALITICI. VERIFICATI NELLA VISITA ISPETTIVA 2012-2013. LE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI SONO RIPORTATE ALLA SEZIONE 3.
<b>P57</b>	19/05/2026	I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori certificati.	PMC (pag. 27)	Si	TALI INDICAZIONI SONO STATE COMUNICATE AI LABORATORI ESTERNI ALLA CENTRALE I QUALI SONO CERTIFICATI ISO 9001 E ISO 14001. VERIFICATI NELLA VISITA ISPETTIVA 2012-2013
<b>P58</b>	19/05/2026	Si fa altresì presente l'obbligo di tenere presso l'impianto l'apposito registro di carico e scarico dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti. Gli stessi dovranno essere tenuti a disposizione delle amministrazioni interessate per eventuali controlli.	PMC (pag. 27)	Si	TALI MONITORAGGI SONO VERIFICABILI DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI. TALI DOCUMENTI SONO A DISPOSIZIONE IN CENTRALE.
<b>P59</b>	19/05/2026	Tutte le attività di laboratorio, siano interne che affidate a terzi, devono essere svolte in strutture accreditate per le specifiche operazioni di interesse. All'atto del primo rilascio di AIA è fatto obbligo al gestore che decide di utilizzare servizi di laboratorio esterni di ricorrere a laboratori dotati di sistema di gestione della qualità certificato secondo lo schema ISO 9000	PMC (pag. 50)	Si	LETTERA PROT.722 DEL 19 AGOSTO 2010: TALI PRESCRIZIONI SONO STATE INTRODOTTE NELLE SPECIFICHE DI CONTRATTO CON IL LABORATORI ESTERNI UTILIZZATI.
<b>P60</b>	19/05/2026	Sistema di monitoraggio delle emissioni deve essere conforme alla Norma UNI EN 14181:2005	PMC (pag. 50)	Si	(T21) <b>EON PROT. 818 DEL 04/10/2010</b> : IL GESTORE FORNISCE LE CERTIFICAZIONI DEGLI STRUMENTI. LA STRUMENTAZIONE PRESENTE SULLE SEZ. 1 E 2 NON POSSIEDE CERTIFICAZIONE QAL 1, MA SOLO LA TUV. NON SONO PREVISTI ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI IN QUANTO LE SEZIONI IN QUESTIONE SARANNO DISMESSE AL 31/12/2013. LE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI SONO RIPORTATE ALLA SEZIONE 3.
<b>P61</b>	19/05/2026	Per consentire l'accurata determinazione dei parametri da misurare durante gli eventi di avvio e spegnimento, la strumentazione per la misura in continuo delle emissioni ai camini deve essere a doppia scala di misura con fondo scala rispettivamente pari a a150% del limite in condizioni di normale funzionamento e 100% del valore massimo previsto dalla curva dei valori della concentrazione nei periodi di transitorio fornita dal produttore della turbina.	PMC (pag. 51)	Si	<b>EON PROT. 928 DEL 18/11/2010</b> : IL GESTORE INVIA UNA NOTA TECNICA SULLA GESTIONE DEI FONDI SCALA. <b>ISPRA PROT. 0017700 DEL 24/05/2011</b> : VENGONO CHIESTI CHIARIMENTI CIRCA LA GESTIONE DEI FONDI SCALA STRUMENTALI. <b>EON PROT. 823-2011-57-9-P DEL 15/06/2011</b> : IL GESTORE FORNISCE ULTERIORI CHIARIMENTI SU QUANTO RIPORTATO NELLA NOTA TECNICA DI CUI SOPRA.
<b>P62</b>	19/05/2026	In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del report annuale, non prevedibili, si dovrà dare comunicazione preventiva ad ISPRA della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati	PMC (pag. 55)	Si	(P3) COMUNICAZIONE VIA MAIL DEL 12/01/2011 - IN APPLICAZIONE DI QUANTO RICHIESTO DAL PMC, SI È SEGNALATO IL VERIFICARSI DI UN GUASTO ALL'IMPIANTO DI DESOLFORAZIONE DEL GRUPPO 4. SI È ALLEGATO IL FAX INVIATO AD ARPA SARDEGNA SECONDO IL PROTOCOLLO SME. COMUNICAZIONE VIA MAIL DEL 13/01/2011 -COMUNICAZIONE CHE L'IMPIANTO DI DESOLFORAZIONE RELATIVO ALLA SEZIONE 4, HA RIPRESO SERVIZIO ALLE ORE 02:40 DEL 13/01/2010, I VALORI DI CONCENTRAZIONE SONO RIENTRATI NEI PREVISTI LIMITI DI LEGGE. COMUNICAZIONE E-MAIL DEL 10/03/2011:SEGNALAZIONE DI GUASTO AL DENOX. IL GESTORE COMUNICA UNA ANOMALIA ALL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO DEGLI OSSIDI DI AZOTO SUI GRUPPI 3 E 4, CON SUPERAMENTO DEL LIMITE DELLE 48 ORE. RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DENOX IL MEDESIMO GIORNO. FAX ISPRA PROT. N. 13109 DEL 18/04/201: RICHIESTA DI ULTERIORI COMUNICAZIONI. COMUNICAZIONE PROT. N. 89-2011-22-6 DEL 22/04/2011:IL GESTORE FORNISCE PRECISAZIONI SULL'EVENTO, L'EPISODIO NON HA INFLUENZATO SIGNIFICATIVAMENTE L'AMBIENTE.

P63	19/05/2026	In caso di registrazione di valori di emissione non conformi al valore limite stabiliti dall'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Entro le 24 ore dal manifestarsi della non conformità ad e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'AC con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità. A conclusione dell'evento il gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'evento medesimo.	PMC (pag. 55)	Si	<p><b>COMUNICAZIONE VIA MAIL DEL 12/01/2011</b> : IN APPLICAZIONE DI QUANTO RICHIESTO DAL PMC, SI È SEGNALATO IL VERIFICARSI DI UN GUASTO ALL'IMPIANTO DI DESOLFORAZIONE DEL GRUPPO 4. SI È ALLEGATO IL FAX INVIATO AD ARPA SARDEGNA SECONDO IL PROTOCOLLO SME.</p> <p><b>COMUNICAZIONE VIA MAIL DEL 13/01/2011</b> : L'IMPIANTO DI DESOLFORAZIONE RELATIVO ALLA SEZIONE 4, HA RIPRESO SERVIZIO ALLE ORE 02:40 DEL 13/01/2010, I VALORI DI CONCENTRAZIONE SONO RIENTRATI NEI PREVISTI LIMITI DI LEGGE.</p> <p><b>COMUNICAZIONE E-MAIL DEL 10/03/2011</b>: SEGNALAZIONE DI GUASTO AL DENOX. IL GESTORE COMUNICA UN'ANOMALIA ALL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO DEGLI OSSIDI DI AZOTO SUI GRUPPI 3 E 4, CON SUPERAMENTO DEL LIMITE DELLE 48 ORE. RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DENOX IL MEDESIMO GIORNO.</p> <p><b>FAX ISPRA PROT. N. 13109 DEL 18/04/2011</b> RICHIESTA DI ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'EVENTO</p> <p><b>EON PROT. N. 89-2011-22-6 DEL 22/04/2011</b>:IL GESTORE FORNISCE PRECISAZIONI SULL'EVENTO, L'EPISODIO NON HA INFLUENZATO SIGNIFICATIVAMENTE L'AMBIENTE</p> <p><b>COMUNICAZIONE MAIL DEL 30/03/2012 E INVIO LETTERA PROT. N. 62-2012-22-6 DEL 30/03/2012</b>: CON LA QUALE VIENE SEGNALATA UNA ANOMALIA TEMPORANEA DALL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO DENOX DEL GR. 3</p> <p><b>MAIL PEC 08/07/2014 PROT N.0000507-2014-57-9</b>. IL GESTORE SEGNA UN ANOMALIA ALLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA CABINA DI STINTINO PER IL PARAMETRO SO2</p> <p><b>MAIL PEC 09/07/2014 PROT N.0000509-2014-57-9</b>. IL GESTORE SEGNA IL RIPRISTINO DEL SISTEMA DI CUI ALLA COMUNICAZIONE MAIL PEC 08/07/2014 PROT N.0000507-2014-57-9</p> <p><b>MAIL PEC 14/07/2014 PROT N.0000514-2014-57-9</b>. IL GESTORE SEGNA UN ANOMALIA ED IL SUCCESSIVO RIPRISTINO ALLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA CABINA DI STINTINO PER IL PARAMETRO NO2</p> <p><b>MAIL PEC 17/07/2014 PROT N.0000519-2014-57-9</b>. IL GESTORE SEGNA UN ANOMALIA ED IL SUCCESSIVO RIPRISTINO ALLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA CABINA DI CAMPANEDDA PER I PARAMETRI SO2, PM10 E NO2.</p> <p><b>MAIL PEC 22/07/2014 PROT N.0000528-2014-57-9</b>. IL GESTORE SEGNA UN ANOMALIA ED IL SUCCESSIVO RIPRISTINO ALLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA CABINA DI CAMPANEDDA PER I PARAMETRI SO2, PM10 E NO2</p> <p><b>MAIL PEC 29/07/2014 PROT N.0000537-2014-57-9</b>. IL GESTORE SEGNA UN ANOMALIA ED IL SUCCESSIVO RIPRISTINO ALLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA CABINA DI STINTINO PER IL PARAMETRO PM10.</p> <p><b>MAIL PEC 13/08/2014 PROT N.0000561-2014-57-9</b>. IL GESTORE SEGNA UN ANOMALIA ED IL SUCCESSIVO RIPRISTINO ALLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA CABINA DI PLATAMONA PER IL PARAMETRO NO2</p> <p><b>MAIL PEC 02/09/2014 PROT N.0000575-2014-57-9</b>.IL GESTORE SEGNA UN ANOMALIA ED IL SUCCESSIVO RIPRISTINO ALLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA CABINA DI LI PUNTI PER IL PARAMETRO PM10</p> <p><b>MAIL PEC 23/09/2014 PROT N.0000615-2014-57-9</b>. IL GESTORE SEGNA UN</p>
-----	------------	--	------------------	----	---

					<p>ANOMALIA ED IL SUCCESSIVO RIPRISTINO ALLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA CABINA DI PLATAMONA PER I PARAMETRI SO2, NO2 PM10 PER IL PARAMETRO PM10.</p> <p><b>MAIL PEC 24/09/2014 PROT N.0000616-2014-57-9.</b> IL GESTORE SEGNA UN ANOMALIA ED IL SUCCESSIVO RIPRISTINO ALLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA CABINA DI PLATAMONA PER IL PARAMETRO PM10.</p> <p><b>MAIL PEC 26/09/2014 PROT N.0000621-2014-57-9.</b> IL GESTORE SEGNA UN ANOMALIA ED IL SUCCESSIVO RIPRISTINO ALLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA CABINA DI PLATAMONA PER IL PARAMETRO SO2 E NO.</p> <p><b>MAIL PEC 08/10/2014 PROT N.0000668-2014-57-9.</b> IL GESTORE SEGNA UN ANOMALIA ED IL SUCCESSIVO RIPRISTINO ALLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA CABINA DI PLATAMONA PER IL PARAMETRO SO2.</p> <p><b>MAIL PEC 15/10/2014 PROT N.0000696-2014-57-9.</b> IL GESTORE SEGNA UN ANOMALIA ED IL SUCCESSIVO RIPRISTINO ALLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA CABINA DI PLATAMONA E DI LI PUNTI PER IL PARAMETRO PM10.</p> <p><b>MAIL PEC 21/10/2014 PROT N.0000707-2014-57-9:</b> IL GESTORE SEGNA UN ANOMALIA ED IL SUCCESSIVO RIPRISTINO ALLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA CABINA DI PLATAMONA PER IL PARAMETRO PM10</p> <p><b>EON_MAIL PEC 16/10/2014.</b> IL GESTORE SEGNA UN ANOMALIA AL SISTEMA DI DEPOLVERAZIONE (GUASTO SUL TELERUTTORE DEL VENTILATORE) TORRE CARBONE T8</p> <p><b>EON_MAIL PEC 20/10/2014.</b> IL GESTORE SEGNA IL CORRETTO RIPRISTINO DEL SISTEMA DI DEPOLVERAZIONE TORRE CARBONE T8.</p> <p>ESSENDO NUMEROSE, LE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI SONO RIPORTATE DIRETTAMENTE ALLA SEZIONE 3.</p>
<b>P64</b>	19/05/2026	Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione, all' AC, alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all' ARPA territorialmente competente, di un rapporto annuale che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente.	PMC (pag. 55, 56)	SI	<p>COMUNICAZIONE PROT. N. 616-2011-57-9 DEL 29/04/2011: REPORT ANNUALE ANNO 2010.</p> <p>COMUNICAZIONE PROT. N. 501-2012-57-9 DEL 30/04/2012: REPORT ANNUALE ANNO 2011</p> <p>COMUNICAZIONE PROT. 0000315-2013-57-9 DEL 30/04/2013. REPORT ANNUALE ANNO 2012</p> <p>COMUNICAZIONE PROT. 0000366-2014-57-9 DEL 30/04/2014. REPORT ANNUALE ANNO 2013</p> <p>COMUNICAZIONE PROT. 0000352-2015-57-9 DEL 30/04/2015. REPORT ANNUALE ANNO 2014</p> <p><b>FS_PROT. 0000438-2016-87-9 DEL 29/04/2016:</b> REPORT ANNUALE ANNO 2015</p>
<b>P65</b>	19/05/2026	Nell'ambito dell'attuazione della norma UNI EN ISO 14181: 2005, i gestori in indirizzo sono tenuti alla trasmissione delle relazioni e dei corrispondenti rapporti di prova sulle verifiche dei SMCE	DOC. ISPRA (pag.2)	SI	<p>E-MAIL DEL 13/07/2011 :IL GESTORE INVIA LA COMUNICAZIONE PROT. N. 905-2011-57-9 DEL 30/07/2011, CON LA QUALE VENGONO CONSEGNATI I RAPPORTI DI VERIFICA IN CAMPO SUI GRUPPI 1, 2, 3, 4, TG 5E TG 6, E I RAPPORTI DI QAL 2 SUI GRUPPI 1, 2, 3 E 4.</p> <p>E-MAIL DEL 21/11/2011: IL GESTORE INVIA LA COMUNICAZIONE PROT. N. 1367-2011-57-9, CON LA QUALE VENGONO CONSEGNATI I RAPPORTI QAL 2 SUI GRUPPI 3, 4.</p> <p>E-MAIL DEL 21/03/2012: IL GESTORE INVIA I RAPPORTI DI VERIFICA IN CAMPO SUI GRUPPI 1, 2, 3, 4 E TG 5.</p> <p>E-MAIL DEL 28/06/2012: IL GESTORE INVIA IL RAPPORTO DI VERIFICA IN CAMPO SUL GRUPPO TG 6</p> <p>LE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI SONO RIPORTATE ALLA SEZIONE 3.</p>
<b>P66</b>	19/05/2026	Generare e registrare in automatico i report giornalieri, mensili, annuali delle quantità emesse. Tali informazioni devono essere trasmesse nel	DOC. ISPRA (pag.3)	SI	<p>COMUNICAZIONE PROT. N. 616-2011-57-9 DEL 29/04/2011. REPORT ANNUALE ANNO 2010.</p> <p>COMUNICAZIONE PROT. N.501-2012-57-9 DEL 30/04/2012. REPORT ANNUALE</p>

		report annuale.			ANNO 2011. PER QUANTO ATTIENE ALLE QUANTITÀ MASSICHE IL GESTORE HA COMUNICATO CHE UTILIZZA LA MODALITÀ DI CALCOLO (COME RIPORTATO ALLE RIGHE T30 E T31) COMUNICAZIONE PROT. 0000315-2013-57-9 DEL 30/04/2013. REPORT ANNUALE ANNO 2012 COMUNICAZIONE PROT. 0000366-2014-57-9 DEL 30/04/2014. REPORT ANNUALE ANNO 2013 COMUNICAZIONE PROT. 0000352-2015-57-9 DEL 30/04/2015. REPORT ANNUALE ANNO 2014 <b>FS_PROT. 0000438-2016-87-9 DEL 29/04/2016: REPORT ANNUALE ANNO 2015</b>
<b>P67</b>	19/05/2026	Garanzia e controllo di qualità e utilizzo dei laboratori	DOC. ISPRA (pag. 4-5)	SI	TALI CARATTERISTICHE SONO STATE INSERITE IN SEDE DI CONTRATTO CON I LABORATORI ESTERNI UTILIZZATI DALLA CENTRALE.
<b>P68</b>	19/05/2026	Registro DAP da compilare in modo incrementale ogni 4 mesi a partire dal 30/06/2011	DOC. ISPRA (pag. 6)	SI	<b>EON_PROT. N.874-2011-57-9 DEL 30/06/2011: CONSEGNA DAP_FIUME SANTO_30_06_2011;</b> <b>EON_E-MAIL DEL 30/10/2011: CONSEGNA DAP_FIUME SANTO_30_10_2011</b> <b>EON_PROT. N.187-2012-57-9 DEL 29/02/2012: CONSEGNA DAP_FIUME SANTO_29_02_2012.</b> <b>EON_PROT. 0000712-2012-57-9 DEL 29/06/2012: CONSEGNA DAP_EON PRODUZIONE_FIUME SANTO_30_06_2012.</b> <b>EON_PROT. 0000998-2012-57-9 DEL 31/10/2012: CONSEGNA DAP_EON PRODUZIONE_FIUME SANTO_31_10_2012.</b> <b>EON_PROT N.0000135-2013-57-9 DEL 1/3/2013: CONSEGNA DAP_EON PRODUZIONE_FIUME SANTO_SS_28_02_2013</b> <b>EON_PROT N.0000579-2013-57-9 DEL 1/7/2013: CONSEGNA DAP_EON PRODUZIONE_FIUME SANTO_SS_30_06_2013</b> <b>EON_PROT N.0000994-2013-57-9 DEL 31/10/2013: CONSEGNA DAP_EON PRODUZIONE_FIUME SANTO_SS_31_10_2013</b> <b>EON_PROT N.0000201-2014-57-9 DEL 28/02/2014: CONSEGNA DAP_EON PRODUZIONE_FIUME SANTO_SS_28_02_2014</b> <b>EON_PROT N.0000483-2014-57-9 DEL 01/07/2014: CONSEGNA DAP_EON PRODUZIONE_FIUME SANTO_SS_30_06_2014</b> <b>EON_PROT.N. 0000740-2014-57-9 P DEL 31 /10/2014 : CONSEGNA DAP_FIUME SANTO_SS_30_10_2014;</b> <b>EON_PROT.N. 0000147-2015-57-9 P DEL 02/03/2015: CONSEGNA DAP_FIUME SANTO_SS_28_2_2015</b> <b>EON_PROT.N. 0001107-2015-16-6 DEL 1/7/2015 : CONSEGNA DAP_FIUME SANTO_SS_30_6_2015</b> <b>EON_PROT.N. 0000407-2015-87-9 P del 30/10/2015 : CONSEGNA DAP_FIUME SANTO_SS_30_10_2015</b> <b>EON_PROT.N. 0000203-2016-87-9 DEL 1/3/2016: CONSEGNA DAP_FIUME SANTO_SS_29_2_2016</b>
<b>P69</b>	19/05/2026	Recepire la procedura per il monitoraggio in caso d' indisponibilità degli SMCE	DOC. ISPRA (pag. 7-8)	SI	(T32) I DATI MANCANTI NEL SME VENGONO INSERITI DI DEFAULT DAL SISTEMA IN FUNZIONE DELLE RETTE DI TARATURA E DELLA QUANTITÀ DI ZOLFO PRESENTE NEL COMBUSTIBILE. QUESTE PROCEDURE SONO DESCRITTE SUL MANUALE DI GESTIONE SME: <b>L'ultimo aggiornamento è riportato nella sezione 3</b>
<b>P70</b>	19/05/2026	Eseguire il programma LDAR per le centrali termoelettriche per le perdite/emissioni fuggitive le informazioni devono essere inserite nel report annuale	DOC. ISPRA (pag. 10-11)	NO	(T33) NEL DECRETO AIA NON VIENE PRESCRITTA L'APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA LDAR
<b>P71</b>	19/05/2026	Determinazione della portata fumi attraverso calcolo.	Punto 8 del verbale della riunione ISPRA/E.ON del	SI	COMUNICAZIONE PROT. 818 DEL 04/10/2010 IL GESTORE SI IMPEGNA A FORNIRE L'ALGORITMO DI CALCOLO PER LA PORTATA FUMI. COMUNICAZIONE PROT. 928 DEL 18/11/2010, IL GESTORE INVIA LA RELAZIONE TECNICA "CALCOLO DELLA PORTATA FUMI".

			28/07/2010		COMUNICAZIONE PROT. N.501-2012-57-9 DEL 30/04/2012. REPORT ANNUALE ANNO 2011. COMUNICAZIONE PROT. 0000315-2013-57-9 DEL 30/04/2013. REPORT ANNUALE ANNO 2012 COMUNICAZIONE PROT. 0000366-2014-57-9 DEL 30/04/2014. REPORT ANNUALE ANNO 2013 COMUNICAZIONE PROT. 0000352-2015-57-9 DEL 30/04/2015. REPORT ANNUALE ANNO 2014 <b>FS PROT. 0000438-2016-87-9 DEL 29/04/2016: REPORT ANNUALE ANNO 2015</b>
--	--	--	------------	--	---

### 3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

#### Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
28/05/2010	Ministero Ambiente e copia a ISPRA	Comunicazione ai sensi art.11 comma 1 D. Lgs. 59/05	T9	Comunicazione prot. 753-2010-16-6-P del 28/05/2010. Nella comunicazione è stato segnalato altresì la rilevazione di alcune inesattezze, per le quali si è richiesta una modifica.
28/05/2010	Ministero Ambiente e copia a ISPRA	Pagamento tariffa controlli anno 2010	P8	Comunicazione prot. 753-2010-16-6-P del 28/05/2010. Alla comunicazione è stato allegato la scansione del versamento eseguito.
27/07/2010	ISPRA	Osservazioni al PMC		E-mail del 27/01/2010. Il gestore invia un file con le osservazioni al PMC prima della riunione del 28/07/2010 presso ISPRA
19/08/2010	ISPRA, Ministero Ambiente Divisione VI e MATTM Commissione Istruttoria AIA/IPPC	Attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo	T5, P19	Comunicazione prot 722 del 19/08/2010. Invio del crono programma per gli adeguamenti alle prescrizioni richieste e della relazione di rilevazione del clima acustico della zona circostante il perimetro dello stabilimento Marzo 2008
24/08/2010	ISPRA	Calcolo della Tariffa Controlli AIA Centrale di Fiumesanto_EON Produzione	P8	Il gestore invia, come richiesto durante la riunione con ISPRA del 28 Luglio 2010, il calcolo dettagliato della tariffa controlli ai sensi dell'art.3 comma 4 e del D.M. 24 aprile 2008. Il versamento è stato effettuato secondo le modalità dell'art.6 ed inviato anche in originale con la comunicazione e prot. 753-2010-16-6-P del 28/05/2010
04/10/2010	ISPRA, Ministero Ambiente Divisione VI e MATTM Commissione Istruttoria AIA/IPPC	Attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo	T19, T20, T23, P12, P25, P34	Comunicazione prot 818 del 04/10/2010. Invio del nuovo crono programma e nota tecnica impianti di depolverizzazione torri carbone; nota tecnica punto di campionamento scarico reflui; nota tecnica sistema di filtrazione silo ceneri e calcare; nota tecnica emissioni fuggitive e diffuse; nota tecnica acque meteoriche non inquinabili; Allegato nota b attivazione richiesta d'acquisto per campionamenti discontinui e verifiche sistemi di misura in continuo delle emissioni su tutte le sezioni; Certificazioni strumentazione di misura in continuo dei gas alle emissioni sez. 1 e 2 ; Certificazioni strumentazione di misura in continuo dei gas alle emissioni sez. 3 e 4; Certificazioni strumentazione di misura in continuo alle emissioni opacimetri
18/11/2010	ISPRA	Attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo	T2,T12 e P61	Comunicazione prot. 928 del 18/11/2010 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Georeferenziazione dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici</li> <li>• Piano di monitoraggio dei transitori</li> <li>• Nota tecnica "Calcolo della portata fumi ai punti di emissione PE2 e PE3"</li> <li>• Nota tecnica "Relazione sul fondo scala strumentazione del sistema di misura in continuo delle emissioni"</li> </ul>
19/11/2010	MATTM ISPRA ARPAS	Adempimento prescrizioni	T1	Comunicazione 1477-2010-16-6 P del 19/11/2010. Invio dello studio di fattibilità della riduzione dei fanghi da depurazione dei reflui e delle ceneri da carbone prodotti nelle sezioni 3 e 4.
25/11/2010	ISPRA	Comunicazioni ore semestrali di funzionamento gruppi 1 e 2	P5	Comunicazione via mail con le quattro comunicazione fatte sul funzionamento ore gr.1-2, con esenzione ai limiti, per gli anni 2008 e 2009
29/11/2010	ISPRA /ARPAS	Attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo	T13	Comunicazione prot. 967 del 29/11/2010. Comunicazione del nuovo punto di campionamento delle acque reflue a monte dell'immissione delle acque provenienti dagli evaporatori, le prime analisi saranno

				eseguite nella prima metà di dicembre
06/12/2010	MATTM ISPRA	Comunicazione di modifica non sostanziale	P6	Comunicazione 1567-2010-16-6 P del 06/12/2010. comunicazioni varie
31/12/2010	ISPRA, ARPA Sassari e MATTM	Attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo	T13	Comunicazione prot. 1039 del 31/12/2010. richiesta di proroga per la presentazione del progetto di adeguamento del punto di scarico al 31/01/2011 e invio della nota tecnica relativa al progetto di adeguamento del sistema di nebulizzazione alle tramogge di scarico carbone (30/06/2011)
31/01/2011	ISPRA, ARPAS	Comunicazione modifica non sostanziale per l'impianto di trattamento acque reflue esistente TSD	T17,T18	Comunicazione prot. 126 del 31/01/2011 Invio del progetto per l'adeguamento dell'impianto di trattamento acque reflue esistente TSD. Allegata la tariffa per la modifica non sostanziale.
12/01/2011	MATTM, Comune di Porto Torres, Comune di Sassari, Comune di Sorso, Amministrazione Prov. di Sassari, Prefetto di Sassari, Regione Sardegna e ISPRA ARPAS e Capitaneria di porto di Porto Torres.	Comunicazione urgente di evento incidentale	P3	Comunicazione prot. 17-2011-57-P del 12/01/2011. Notifica ai sensi degli art. 242 e 304 comma 2 D. Lgs 152/06 di sversamento accidentale di olio combustibile denso lungo la banchina foranea esterna al Porto Industriale di Porto Torres
12/01/2011	ISPRA e ARPAS	Comunicazione guasto impianto di ambientalizzazione DeSOx gruppo 4	P3, P62 e P63	Comunicazione via mail- In applicazione di quanto richiesto dal PMC, si è segnalato il verificarsi di un guasto all'impianto di desolfurazione del gruppo 4. Si è allegato il fax inviato ad ARPA Sardegna secondo il Protocollo SME
13/01/2011	ISPRA	Comunicazione ripristino impianto, dopo segnalazione guasto	P3, P62 e P63	Comunicazione via mail-Comunicazione che l'impianto di desolfurazione relativo alla sezione 4, ha ripreso servizio alle ore 02:40 del 13/01/2010, i valori di concentrazione sono rientrati nei previsti limiti di legge
13/01/2011	MATTM, ISPRA Provincia di Sassari	Comunicazione misure emergenza in relazione allo sversamento OCD	P7	Comunicazione prot.n° 2010/26 Comunicazione trattamento di prodotti acquosi provenienti dall'attività di MISE
14/01/2011	MATTM e ISPRA	Calendario ore e comunicazione ore esercite del Gr.1 e 2, anno 2010, ai sensi della esenzione ai sensi dell'art. 273, comma 5, del D.Lgs.n.152/2006	P5	Comunicazione prot.n°61-2011-16-6 il gestore comunica le ore relative al 2010
26/01/2011	TERNA	Invio informazioni sulla capacità produttiva dell'impianto E.ON Prod. di Fiume Santo a seguito dei procedimenti autorizzativi in corso		Comunicazione prot.n.21-2011-22-6
31/01/2011	ISPRA e ARPA Sardegna	Attuazione adempimento richiesto da ISPRA per PMC	P6	Comunicazione via mail- In riferimento alla lettera del 31/12/2010 prot. 1039, si invia lettera N° 126 con la relazione sul progetto riguardante le modifiche impiantistiche all'impianto di trattamento spurghi desolfatore.
09/02/2011	MATTM e ISPRA	Adempimento richiesto dalla Provincia di Sassari a seguito della Comunicazione	P3	Comunicazione prot.n°177. Relazione sul trattamento di prodotti acquosi provenienti da attività di MISE.
22/02/2011	MATTM e ISPRA	Comunicazione modifica non sostanziale AIA	P6	Lettera prot.n° 46-2011-22-6-P con allegata la relazione descrittiva condivisa con ISPRA ed ARPA Sardegna.
24/02/2011	Provincia di Sassari e pc al MATTM e ISPRA e ARPA Sardegna	Comunicazione utilizzo area di centrale, non collegata con impianti produttivi, per rifiuti solidi da MISE	P3	Comunicazione prot.n° 248 Individuazione Area di Messa in riserva sabbie provenienti dalle attività di MISE in seguito allo sversamento accidentale OCD dell'11.01.2011
10/03/2011	ISPRA	Comunicazione guasto impianto	P3, P62	Comunicazione via mail- In applicazione di quanto richiesto dal PMC , si segnala che si è verificato un guasto all'impianto di desolfurazione



				dei gruppi 3- 4. Si prevede di ripristinare l'impianto entro le ore 24 di data odierna e comunque nei termini previsti per il rispetto della normativa vigente.
24/03/2011	MATTM e ISPRA	Approvazione della Provincia per la area di stoccaggio delle sabbie raccolte con le MISE	P3	Comunicazione Individuazione Area di Messa in riserva sabbie provenienti dalle attività di MISE in seguito allo sversamento accidentale OCD dell'11.01.2011
20/04/2011	MATTM e ISPRA	Recepimento nell'ambito della Autorizzazione Integrata ambientale di quanto previsto dal D.Lgs 128/2010 in materia di Impianti di sicurezza e di emergenza		Comunicazione prot. 000088-2011-22-6-P de 20/04/2011 Recepimento nell'ambito della Autorizzazione Integrata ambientale di quanto previsto dal D.Lgs. n. 128/2010 in materia di impianti di sicurezza e di emergenza
22/04/2011	MATTM e ISPRA e ARPA Sardegna	Comunicazione guasto impianto	P63	Comunicazione prot. 000089-2011-22-6 del 22/04/2011. Il gestore fornisce precisazioni sull'evento, l'episodio non ha influenzato significativamente l'ambiente
29/04/2011	MATTM, Comune di Porto Torres, Comune di Sassari, Comune di Sorso, Prov.di Sassari, Regione Sardegna e ISPRA, ARPA Sardegna	Rapporto annuale 2010	P64	Comunicazione prot n. 000616-2011-57-9 P Invio report anno 2010
17/05/2011	MATTM, ISPRA, MATTM (Dir.tutela territorio e risorse idriche) e ARPA Sardegna	Chiarimenti dopo le varie comunicazioni intercorse sul trattamento acque oleose provenienti dallo sversamento olio in mare	P3	Comunicazione prot. 0000102-2011-22-6 del 17/05/2011
14/06/2010	MATTM ISPRA ARPAS	Risposta alla comunicazione ISPRA prot. n° 17700 del 24/05/2011	P17	Lettera prot.n° 823-2011-16-6 P. Modalità di attuazione del PMC e risposta alla comunicazione ISPRA 24/05/2011 nr. 0017700
29/06/2011	MATTM ISPRA	Consegna DAP_EON Produzione_Fiume Santo_30_06_2011	P68	Comunicazione prot. 0000874-2011-57-9 del 30/06/2011.
30/06/2011	ISPRA, ARPA Sassari e MATTM	Richiesta di proroga per l'adeguamento del sistema di nebulizzazione alle tramogge di scarico carbone	P31	Comunicazione prot. 000873-2011-57-9 del 30/06/2011
06/07/2011	MATTM e ISPRA	comunicazione ore di Comunicazione ore di funzionamento I° semestre 2011	P5	Comunicazione prot. 0000145-2011-22-6 del 06/07/2011. Comunicazione ore di funzionamento Gr. 1 e Gr. 2. I° semestre 2011
13/07/2011	ISPRA	Invio rapporti di prove sulle verifiche delle emissioni tutti i gruppi	P42, P43 e P44	Comunicazione prot. 0000905-2011-57-9 del 13/07/2011
21/07/2011	MATTTM ISPRA e altri enti	Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto legislativo 152/2006, di fuoriuscita accidentale di ceneri di carbone da silo accumulo ceneri leggere all'interno della centrale.	P3	Comunicazione prot. 0000930-2011-57-9 del 21/07/2011. Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto legislativo 152/2006, di fuoriuscita accidentale di ceneri di carbone da silo accumulo ceneri leggere all'interno della centrale.
27/07/2011	MATTM, ISPRA	Autorizzazione ambientale integrata Centrale Termoelettrica di Fiume Santo- Richiesta di modifica non sostanziale per l'impianto di trattamento acque TSD. Avvio lavori	T17, T18	Comunicazione 0000163-2011-22-6 del 27/07/2011
30/08/2011	MATTM, ISPRA e ARPAS	Comunicazione avanzamento	P31	Comunicazione 001003-2011-57-9 del 30/08/2011 stato di

	Sassari	attuazione Piano di Monitoraggio e Controllo		avanzamento nebulizzazione acqua ai DW1 e DW2. In merito alle richieste dell'evento ceneri il gestore fornirà la relazione quanto prima.
20/10/2011	MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari e Regione autonoma della Sardegna	Primi esiti della attività caratterizzazione ambientale dell'area carbonodotto. controdeduzioni in merito al documento preparatorio consegnato nel corso della conferenza dei servizi istruttoria del 02/08/2011	P3	Comunicazione 001289-2011-57-9 del 20/10/2011
21/10/2011	MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari	Comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA in seguito alle evidenze riscontrate nella verifica ispettiva		Comunicazione 000188-2011-22-6 del 21/10/2011. (attività 8 depressione ai nastri carbone solo in prossimità delle torri; emissioni dalle torri carbone non diffuse ma convogliate così come descritto nel PMC, idem per calcare e ceneri; limite di massa SO2 da eliminare; stoccaggio gessi effettuato ad umido e quindi non misurabile la polverosità)
28/10/2011	ISPRA	Consegna DAP ottobre 2011	P68	Prot N.0001322-2011-57-9 Consegna DAP ottobre 2011
11/11/2011	MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari	Decreto DVA-DEC- 2010-0000207 del 26/04/2010- Autorizzazione Integrata ambientale per l'esercizio della centrale di Fiume Santo (SS) Adempimento alle evidenze riscontrate nella verifica ispettiva in risposta alla diffida con nota prot. n° DVA-2011-25846 del 13/10/2011		Comunicazione 1345 del 11/11/2011
17/11/2011	MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari +altri Enti	Fuoriuscita di cenere da carbone da silo di accumulo ceneri leggere all'interno della centrale. Invio relazione rispetto alla nota prot. 935-2011-57-9 del 22/0/2011, integrata per rispondere alle osservazioni del Ministero dell'ambiente nota prot. 25345/TRI/DI/VII del 05/08/2011	P3	Comunicazione 0001365-2011-57-9 del 17/11/2011
16/11/2011	MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010 Consegna rapporti di prova sulle verifiche dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	P43	Comunicazione 0001367-2011-57-9 del 17/11/2011
21/11/2011	MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari	Fuoriuscita di ceneri leggere: comunicazioni E.ON prot. 930 del 21/07/2011 e E.On prot. 935 del 22/07/2011. Risposta alla nota ISPRA prot. n. 25448 del 01/08/2011	P3	Comunicazione 0001369-2011-57-9 del 18/11/2011
21/11/2011	MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010 Documentazione integrativa richiesta durante la verifica ispettiva anno 2011, ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29-decies, comma 3.		Comunicazione 0001381-2011-57-9 del 22/11/2011
30/11/2011	MATTM, ISPRA	Autorizzazione Integrata ambientale. Invio originale versamento dell'integrazione alla tariffa controlli per anno 2011, ai	P8	Comunicazione 0000218-2011-22-6 del 30/11/2011

		sensi del D. Interministeriale 24 giugno 2008		
03/12/2011	MATTM, ISPRA	Autorizzazione Integrata ambientale. Notifica ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 17/08/99 n. 334		Comunicazione 0000226-2011-22-6 del 15/12/2011 e comunicazione 0001401-2011-57-9 del 01/12/2011
22/12/2011	MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari	Comunicazione avanzamento attuazione Piano di Monitoraggio e controllo.	P33	Comunicazione 0001451-2011-57-9 del 22/12/2011 invio del nuovo cronoprogramma dei lavori di depolverazione alle torri carbone
10/01/2012	MATTM, ISPRA	Centrale termoelettrica di Fiume Santo della società E.ON Produzione S.p.A. ubicata nel comune di Sassari. Richiesta di esenzione ai sensi dell'art. 273, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06.	P5	Comunicazione 0000004-2012-22-6 del 10/01/2012 Comunicazione ore di funzionamento secondo semestre e consuntivo del 2011
11/01/2012	MATTM	Centrale Fiume Santo Decreto di compatibilità ambientale DEC/DSA/2005/00404 del 26/04/2005 Chiarimenti sulla interpretazione della prescrizione n. 17 dismissione dei TG	P25	Comunicazione 0000006-2012-22-6 del 11/01/2012. Chiarimenti sulla interpretazione della prescrizione n. 17 dismissione dei TG
24/01/2012	MATTM, ISPRA, ARPAS Sassari e Procura della Repubblica Tribunale di Sassari	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010 Riprogrammazione delle campagne di misura sui micro-inquinanti per il turbogas 6.	P44 e P43	Comunicazione 000074-2012-57-9 del 24/01/2012
16/02/2012	ISPRA e ARPAS Sassari	Programmazione indagine di rumore	P19	Messaggio di posta elettronica certificata del 16/02/2012
28/02/2012	MATTM, ISPRA	Versamento tariffe, ai sensi del D. interministeriale 24/06/2008 delle verifiche ispettive previste all'AIA	P8	Comunicazione 0000043-2012-22-6 del 29/02/2012
29/02/2012	MATTM, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010. Consegna DAP_E.ON Produzione Fiume Santo SS 29_02_2012	P68	Comunicazione 0000187-2012-57-9 del 29/02/2012. via posta al MATTM e inserimento nella "stanza controlli" ad ISPRA
06/03/2012	ISPRA, ARPAS	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010: prove microinquinanti al TG6	P44	Comunicazione mail sulla riprogrammazione delle prove sul TG 6, allegato il fax inviato all'ARPAS
21/03/2012	ISPRA	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010: trasmissione indagini analitiche emissioni	P42, P43 e P44	Trasmissione delle indagini analitiche alle emissioni in atmosfera prot_0000324_2012_57.pdf FO5 gennaio 2012, prot_0000325_2012_57.pdf gruppi 1 e 2 gennaio 2012, prot_0000326_2012_57.pdf gruppi 3 e 4 dicembre 2011
30/03/2012	MATTM, ISPRA, ARPAS	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010: Segnalazione guasti impianto di abbattimento ossidi di azoto sezione 3	P3, P62 e P63	Comunicazione prot N.0000062_2012_22_6 del 27/03/2012. Segnalazione di guasto momentaneo all'impianto di ambientalizzazione della sez 3.
02/04/2012	MATTM, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica Sassari	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010: Adempimento alle evidenze riscontrate nella verifica ispettiva in risposta alla diffida		Comunicazione prot N.0000413_2012_57_9 del 02/04/2012. Adempimento alle evidenze riscontrate nella verifica ispettiva in risposta alla diffida con nota DVA-2011-25846 del 13.10.2011 e DVA-2012-0007230 del 23/03/2012.
30/04/2012	MATTM, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica Sassari	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010: Adempimento alle evidenze riscontrate nella verifica ispettiva in risposta alla diffida		Comunicazione prot N.0000500_2012_57_9 del 30/04/2012. Invio del crono programma degli adeguamenti agli impianti di depolverazione torri carbone aggiornato con le attività eseguite al 30 aprile.
30/04/2012	MATTM, ISPRA, RAS, ARPAS ET ALTRI	Report annuale 2011	P27 e P64	Comunicazione prot N.0000501_2012_57_9 del 30/04/2012. Invio del report annuale 2011

04/06/2012	MATTM, ISPRA, Provincia Sassari	Comunicazione di nuovo deposito di rifiuti temporaneo	P23	Comunicazione prot N.0000601_2012_57_9 del 04/06/2012.
04/06/2012	MATTM, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica Sassari	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010: Adempimento alle evidenze riscontrate nella verifica ispettiva in risposta alla diffida		Comunicazione prot N.0000602_2012_57_9 del 04/06/2012. Comunicazione di conclusione dei lavori di adeguamento agli impianti di depolverazione delle torri carbone
28/06/2012	ISPRA	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010: Indagine analitica delle emissioni in atmosfera del TG6	P65	e-mail 28/06/2012 invio della relazione
29/06/2012	ISPRA, MATTM	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010. Consegna DAP_E.ON Produzione Fiume Santo SS 29_06_2012	P68	Comunicazione 0000712-2012-57-9 del 29/06/2012. via posta al MATTM e inserimento nella "stanza controlli" ad ISPRA
30/06/2012	ISPRA	Informativa di avvenuto malfunzionamento con produzione di fumata nera dal camino dei gruppi 1 e 2.	P3	Messaggio e-mail del 30/06/2012 col quale il gestore comunica che ha prodotto una fumata nera dovuta a un variazione di carico ordinaria
06/07/2012	MATTM, ISPRA	Centrale termoelettrica di Fiume Santo della società E.ON Produzione S.p.A. ubicata nel comune di Sassari. Richiesta di esenzione ai sensi dell'art. 273, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06.	P5	Comunicazione 0000165-2012-22-6 del 06/07/2012 Comunicazione ore di funzionamento primo semestre del 2012
04/08/2012	ISPRA	Informativa di avvenuto sversamento accidentale di olio combustibile all'interno del sito produttivo	P3	Messaggio e-mail del 04/08/2012 col quale il gestore comunica a tutte le autorità uno sversamento di OCD che non ha avuto conseguenze ambientali.
08/10/2012	MATTM ISPRA	Comunicazione di modifica non sostanziale in riferimento alle AIA delle Centrali di Ostiglia(MN), Fiume Santo (SS), Tavazzano e Montanaso(LO), Livorno Ferraris(VC) e Scandale(KR).	P7, P19	Comunicazione 0000292-2012-22-6 del 08/10/2012
31/10/2012	MATTM ISPRA	Comunicazione e-mail 31/10/2012. Prot. 0000998-2012-57-9 del 31/10/2012. Consegna DAP_EON Produzione Fiume Santo 31_10_2012.	P68	Comunicazione e-mail 31/10/2012. Prot. 0000998-2012-57-9 del 31/10/2012
03/11/2012	ISPRA	Comunicazione e-mail del 03/11/2012 rottura di serbatoio di acido cloridrico	P3	Comunicazione e-mail 03/11/2012.
27/11/2012	ISPRA MATTM ARPAS	Comunicazione prot N 0000346-2012-22-6 del 27/11/2012	P42	Il gestore comunica l'impossibilità di eseguire le verifiche annuali in quanto le ore previste per il 2012 sono terminate. Le verifiche saranno effettuate nei primi mesi del 2013
02/12/2012	MATTM ISPRA ARPAS e tutti gli altri enti	Comunicazione e-mail del 2/12/2012 Notifica, ai sensi degli art. 242 e 304, comma 2 D. Lgs 152/2006, fuoriuscita accidentale di Olio Combustibile Denso.	P3	Il gestore invia la notifica, ai sensi degli art. 242 e 304, comma 2 D. Lgs 152/2006, fuoriuscita accidentale di Olio Combustibile Denso.
03/12/2012	ISPRA	Comunicazione prot N 0000921-2012-57-9.pdf	P43	Invio della relazione delle indagini analitiche in atmosfera dei gruppi 3 e 4 effettuate nel mese di giugno
06/12/2012	MATTM, MSE, ISPRA RAS TERNA	Comunicazione prot N 0000335-2012-22-6	P44	Il gestore comunica la cessazione di esercizio dei gruppi turbogas

12/12/2012	ISPRA, MATTM, ARPAS	Comunicazione prot N 0001119-2012-57-9		Il gestore comunica quanto richiesto nella nota ISPRA 0046714 del 01/12/2012 sull'avvio attività di controllo ordinario
08/01/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS e tutti gli altri enti	Comunicazione prot N 0001156-2012-57-9	P33	Il gestore invia il piano di caratterizzazione a seguito dello sversamento avvenuto il 02/12/2012.
10/01/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS, RAS, Provincia di Sassari	Comunicazione prot N 0000021-2013-57-9		Il gestore invia la documentazione integrativa al progetto di bonifica area SIN presentato con prot. 0000869-2012-57-9 del 10/08/2012
16/01/2013	MATTM e ISPRA	Comunicazione prot N 0000025-2013-22-6	P5	Il gestore comunica le ore di funzionamento a consuntivo relative all'anno 2012
16/01/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS	Comunicazione prot N 0000027-2013-22-6	P42	Il gestore comunica il rinvio dei monitoraggi delle emissioni in atmosfera ai gruppi 1 e 2
17/01/2013	ARPAS e ISPRA	Comunicazione prot N 0000033-2013-57-9	P51	Il gestore comunica le date degli autocontrolli alle acque reflue.
01/02/2013	MATTM e ISPRA	Comunicazione prot N 0000053-2013-22-6	P8	Il gestore invia la comunicazione relativa al pagamento delle tariffe controlli AIA
06/02/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS e tutti gli altri enti	Comunicazione prot N 0000078-2013-57-9		Il gestore comunica la chiusura delle attività di MISE relative allo sversamento di OCD del 02/12/2012
22/02/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS	Comunicazione prot N 0000076-2013-22-6	P42	Il gestore comunica il rinvio dei monitoraggi delle emissioni in atmosfera ai gruppi 1 e 2 al mese di aprile
28/02/2013	MATTM ISPRA	Comunicazione e-mail 28/02/2013. Prot. 0000135-2013-57-9 del 28/02/2013. Consegna DAP_EON Produzione_Fiume Santo 28_02_2013.	P68	Comunicazione e-mail 28/02/2013. Prot. 0000135-2013-57-9 del 28/02/2013
27/03/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS	Comunicazione prot N 0000138-2013-22-6	P42	Il gestore comunica che i monitoraggi delle emissioni in atmosfera ai gruppi 1 e 2 saranno svolti tra il 10-17 aprile 2013.
12/04/2013	MATTM, Procura della Repubblica, ISPRA, ARPAS	Comunicazione 12/04/2013. Prot. 0000272-2013-57-9	P18	Controdeduzioni del gestore in merito alle inosservanze segnalate con la nota prot.n° DVA-2013-6249 del 13/03/2013 e comunicazione di quanto messo in atto.
16/04/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS	E-mail del 16/04/2013	P42	Il gestore comunica che i monitoraggi delle emissioni in atmosfera ai gruppi 1 e 2 sono state rinviate per esigenze tecniche legate alla gestione della rete elettrica
29/04/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS	Comunicazione prot N 0000173-2013-22-6 Comunicazione di modifica non sostanziale		Comunicazione prot N 0000173-2013-22-6 Comunicazione di modifica non sostanziale Il gestore chiede di non eseguite i previsti monitoraggi per i seguenti punti: 1. polveri in atmosfera ai silos calcare e ceneri misure trimestrali 2. scarico SF2 monitoraggi secondo la 152/06 mensile in quanto effettuati nel nuovo punto di controllo.
30/04/2013	MATTM, ISPRA, RAS, ARPAS ET ALTRI	Comunicazione prot N.0000315_2013_57_9 del 30/04/2013	P27 e P64	Invio del report annuale 2012
02/05/2013	ISPRA	e-mail del 02.05.2013 integrazione del report annuale 2013	P27 e P64	Il gestore procede all'integrazione dell'allegato 9 in quanto nel precedente invio risultava incompleto.
02/05/2013	ISPRA	e-mail del 02.05.2013	P43	Invio delle relazioni tecniche relative alle indagini analitiche delle emissioni in atmosfera dei gruppi 3 e 4 e delle rapporti AST relativi ai medesimi gruppi.
02/05/2013	ISPRA ARPAS	e-mail del 02.05.2013		Comunicazione delle date di autocontrollo acque reflue
08/05/2013	MATTM	Comunicazione prot N 0000187-2013-22-6		Comunicazione di ripartizione delle ore residue per l'anno 2013 dei Gr. 1-2
14/05/2013	MATTM Sistemi di valutazione ambientale MATTM Rischio rilevante e AIA, MATTM bonifiche e risanamento RAS, Soprintendenza e Ministero	Comunicazione prot N 0000197-2013-22-6 del 13/05/2013 Piano di decommissioning dei gruppi 1 e 2 e progetto di ripristino delle aree interessate		Piano di decommissioning dei gruppi 1 e 2 e progetto di ripristino delle aree interessate. Tra le altre cose il gestore comunica che invierà il su citato piano alla Regione Sardegna come da prescrizione 24 del VIA-DSA-DEC 2009-987 del 19/08/2009

	beni e attività culturali.			
15/05/2013	MATTM, ISPRA, RAS, ARPAS ET ALTRI	Comunicazione prot N.0000354_2013_57_9 del 15/05/2013	P27 e P64	Invio errata corregge del report annuale 2012
20/05/2013	MATTM, ISPRA, Amministrazione provinciale di Sassari	Comunicazione prot N 0000202-2013-22-6		Comunicazione per la creazione un nuovo deposito temporaneo
05/06/2013	MATTM, ISPRA, RAS, ARPAS ET ALTRI	Comunicazione prot N.0000425_2013_57_9 del 05/06/2013		Procedimento per gli interventi di bonifica di interesse nazionale relativi al SIN "Aree Industriali di Porto Torres" - Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria ex art. 14 della L. n. 241/90 tenutasi in data 07.03.2013. Risposta alle osservazioni del verbale
13/06/2013	MATTM, ISPRA, RAS, ARPAS ET ALTRI	Comunicazione prot N.0000 489_2013_57_9 del 13/06/2013		PdC Area marino-costiera "Molo E.ON- Scarico OCD". Invio documentazione mancante e risposta alle osservazioni del documento MATTM prot. 37885/TRI/VII
20/06/2013	MATTM, ISPRA	Comunicazione prot N.0000233_2013_22_6 del 20/06/2013		Integrazione spontanea alla modifica non sostanziale prot. 173-2013-22-6 del 29/04/2013
01/07/2013	MATTM, ISPRA	Comunicazione e-mail 01/07/2013. Prot N.0000579-2013-57-9		Consegna DAP _EON Produzione_Fiume Santo_SS_30_06_2013
04/07/2013	MATTM-AIA, ISPRA e ARPAS	e-mail PEC invio nota 269-2013-22-6 del 03/07/2013		In relazione alla comunicazione di modifica non sostanziale per eliminazione del monitoraggio idrocarburi e solidi sospesi prot. 271-2013-22-6 del 04/07/2013 viene inviata la planimetria corretta
04/07/2013	MATTM-AIA, ISPRA e ARPAS	e-mail PEC invio nota 271-2013-22-6 del 04/07/2013		Comunicazione di modifica non sostanziale per eliminazione del monitoraggio idrocarburi e solidi sospesi
05/07/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS PROCURA DELLA REPUBBLICA	e-mail PEC invio nota 648-2013-57-9 del 05/07/2013		Comunicazione di quanto messo in atto a seguito della nota DVA-2013-0013216 del 06/06/2013
05/07/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS PROCURA DELLA REPUBBLICA	e-mail PEC invio nota 648-2013-57-9 del 05/07/2013		Comunicazione di quanto messo in atto a seguito della nota DVA-2013-0013216 del 06/06/2013
12/07/2013	MATTM-AIA, ISPRA e ARPAS	e-mail PEC invio della planimetria corretta		In relazione alla comunicazione di modifica non sostanziale per eliminazione del monitoraggio idrocarburi e solidi sospesi prot. 271-2013-22-6 del 04/07/2013 viene inviata la planimetria corretta
31/07/2013	MATTM-AIA, COMMISSIONE Istrutt. AIA-IPPC ISPRA e ARPAS	e-mail PEC invio nota 302-2013-22-6 del 31/07/2013		Controdeduzioni in merito al parere conclusivo relativo alla modifica non sostanziale nota DVA-2013-16032 del 079/07/2013
26/08/2013	MATTM-AIA, ISPRA e ARPAS	e-mail PEC invio nota 794-2013-57-9 del 26/06/2013		Nota di chiarimenti in riferimento alla nota ISPRA 31351 del 30/07/2013
06/09/2013	ISPRA e ARPAS	e-mail PEC segnalazione guasto		Nella mail Pec viene segnalato il guasto al precipitatore elettrostatico della sezione 4 del 06/09/2013.
17/09/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS PROCURA DELLA REPUBBLICA	e-mail PEC invio nota 835-2013-57-9 del 16/09/2013		Nota di risposta alle osservazioni della nota ISPRA 34919 del 3/08/2013, vengono inviate le relazioni delle verifiche alle emissioni delle sezioni 1 e 2.
25/09/2013	ISPRA e ARPAS	e-mail PEC invio nota 846-2013-57-9 del 16/09/2013		Nota di risposta alle osservazioni della nota ISPRA 34919 del 3/08/2013, vengono inviate le relazioni delle verifiche alle emissioni delle sezioni 3 e 4
25/09/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS PROCURA DELLA REPUBBLICA	e-mail PEC invio nota 868-2013-57-9 del 16/09/2013		Nota di risposta alle osservazioni della nota ISPRA 37403 del 23/09/2013, vengono inviate le relazioni delle verifiche alle emissioni dei microinquinanti delle sezioni 1 e 2
07/10/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS	e-mail PEC invio nota 354-2013-22-6 del 07/10/2013		Comunicazione di un impianto pilota presso l'impianto di trattamento acque reflue
16/10/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS PROCURA DELLA	e-mail PEC invio nota 934-2013-57-9 del 16/10/2013		Riscontro alla nota ISPRA 38972 del 01/10/2013 e richiesta di chiarimenti.

	REPUBBLICA			
28/10/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS	e-mail PEC invio nota 28/10/2013		Il gestore comunica lo spostamento da parte di TERNA della fermata del gruppo 4 e di conseguenza delle verifiche alle emissioni dei gruppi 1 e 2
30/10/2013	ISPRA	e-mail PEC invio nota 992-2013-57-9 del 30/10/2013		Il gestore fornisce i riscontri emersi dalla visita ispettiva straordinaria eseguita da ISPRA, il 23 ottobre 2013, in relazione alle ulteriori 700 ore di funzionamento dei gruppi 1 e 2 rilasciate da Decreto Prefettizio della Prefettura di Sassari.
31/10/2013	MATTM, ISPRA	e-mail PEC invio nota 994-2013-57-9 del 31/10/2013		Consegna del DAP E.ON_Produzione_FiumeSanto_SS_31_10_2013
08/11/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS	e-mail PEC del 08/11/2013		In gestore comunica che a causa dello slittamento della fermata per manutenzione programmata del gruppo 4 chiesto da TERNA, le verifiche delle emissioni in atmosfera dei gruppi 1 e 2 sono state annullate e sono in attesa di riprogrammazione
13/11/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS	e-mail PEC del 13/11/2013		In gestore comunica essendo stata concessa da TERNA la fermata per manutenzione programmata del gruppo 4, le verifiche delle emissioni in atmosfera dei gruppi 1 e 2 sono state programmate per il 19 novembre 2013
15/11/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS	e-mail PEC del 15/11/2013 invio nota prot. 1038-2013-57		Il gestore fornisce una descrizione dell'evento accaduto in data 10 novembre durante il quale lo scaricatore carbone denominato DW1 a causa delle forti raffiche di vento è andato ad urtare lo scaricatore DW2. Durante l'evento non sono stati registrati danni all'ambiente e alle persone
18/11/2013	Regione Sardegna , MBAC, Soprintendenze di Sassari, MATTM, ISPRA,MSE,	e-mail PEC del 02/12/2013 invio della nota prot. 393-2013-22-6		Consenta Piano di Decommissioning e Ripristino dei Gr. 1-2
25/11/2013	Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari; Capitaneria di Porto Torres	Nota prot. 1060 -2013-57-9		Nota su evento incidentale occorso
02/12/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica, NOE, Prefetto SS	e-mail PEC del 02/12/2013 invio della nota prot. 1080		In gestore fornisce le risposte alla diffida DVA-2013-00026429 del 18/11/2013.
03/12/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS	e-mail PEC del 03/12/2013 invio della nota prot. 1087		In gestore comunica la modalità alternativa di scarico combustibili solidi a seguito dell'evento del 10/11/2013..
17/12/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica, NOE, Prefetto SS	e-mail PEC del 17/12/2013 invio della nota prot. 1141		In gestore inoltra il progetto per la copertura della vasca fanghi in risposta alla diffida DVA-2013-00026429 del 18/11/2013.
17/12/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS	e-mail PEC del 17/12/2013 invio prot. 1142		In gestore comunica il ri invio dei monitoraggi in atmosfera sul gruppo 4 e l'impossibilità ad eseguire i monitoraggi in atmosfera sul gruppo 2
24/12/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS	e-mail PEC del 24/12/2013		In gestore invia una proposta di monitoraggio polveri al carbonile
30/12/2013	MATTM-AIA, MATTM Bonifiche, ISPRA e ARPAS, RAS, MSE, TERNA	e-mail PEC del 30/12/2013 invio prot. 427-2013-22 del 23/12/2013		Il gestore comunica la cessazione definitiva di esercizio relativa ai gruppi 1 e 2 alimentati ad olio combustibile
10/01/2014	MATTM, ISPRA e ARPAS	e-mail PEC del 10/01/2014		In gestore comunica le date della verifica delle emissioni in atmosfera del gruppo 4
28/01/2014	MATTM, ISPRA Commissione Istruttoria AIA-IPPC	e-mail PEC del 28/01/2014		In gestore invia l'attestazione di versamento per la valutazione della documentazione inerente lo studio di fattibilità della riduzione quantitativa dei fanghi da depurazione dei reflui e delle ceneri da carbone prodotti nelle sezioni 3 e 4 presentato con nota 1477-2010-16 del 19/10/2010
30/01/2014	MATTM, Servizio	e-mail PEC del 30/01/2014		Nota di Risposta e documenti relativi alle Misure compensative

	I.A.R.,Ministero Interno_Dip VVFF, Assessorato regionale Difesa ambiente; Prefettura di Sassari; Comune di Sassari; Comune di Porto Torres; Comando Vigili del Fuoco Sassari; MIT Direzione generale per i porti; Direzione regionale del lavoro; Ministero delle finanze dip dogane; Ministero Sviluppo economico Dip energia Div IV; ARPA Sardegna Cagliari; Capitaneria di porto Porto Torres; Provincia Sassari; INAIL Sassari; Questura di Sassari			adottate a seguito dell'evento del 10.11.2013 - Deragliamenti carri ponte rispetto alla attività a rischio di incidente rilevante_Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (SS)
03/02/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS e Prefetto SS	e-mail PEC del 03/02/2014 invio prot. 104-2014-57 del 03/02/2014		In gestore invia la relazione del monitoraggio dei microinquinanti delle emissioni in atmosfera del gruppo 1
03/02/2014	MATTM, ISPRA,	e-mail PEC del 03/02/2014 invio prot. 45-2014-22 del 03/02/2014		In gestore invia l'attestazione di versamento delle tariffe relative alle verifiche ispettive previste dall'AIA
03/02/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS, RAS, Provincia di SS, Comune di Porto Torres e Comune di Sassari	e-mail PEC del 06/02/2014 invio prot. 118-2014-57 del 06/02/2014		In gestore comunica il ripristino dell'esercizio dello scaricatore DW1 e delle modalità di scarico dei combustibili solidi secondo quanto previsto dal Decreto AIA
12/02/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	e-mail PEC del 12/02/2014 invio prot. 126-2014-57 del 12/02/2014		In gestore fornisce le risposte a seguito della nota ISPRA prot. 003020 del 21/01/2014
28/02/2014	MATTM, ISPRA	Mail PEC 28/02/2014 Prot N.0000201-2014-57-9		Consegna DAP _EON Produzione_Fiume Santo_SS_28_02_2014
14/03/2014	MATTM, ISPRA	Mail PEC 14/03/2014 Prot N.0000264-2014-57-9		Il gestore comunica le attività di manutenzione e ristrutturazione dell'impianto di trattamento acque sanitarie a servizio dei Gr. 3-4.
07/04/2014	ISPRA, ARPAS	Mail pec 07/04/2014		Il gestore invia l'indagine analitica dei microinquinanti alle sezioni 3 e 4
10/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 10/04/2014 Prot N.0000332-2014-57-9		Risposta del gestore a seguito della nota ISPRA prot. 0010048 del 06/03/2014
30/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS, RAS, Provincia di SS, Comune di Porto Torres e Comune di Sassari	Mail PEC 30/04/2014 Prot N.0000366-2014-57-9		Il gestore invia il report di esercizio riferito all'anno 2013
14/05/2014	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Mail PEC 15/05/2014 Prot N.0000154-2014-22-6		Il gestore invia un aggiornamento della relazione sul riutilizzo dei fanghi e delle ceneri.
15/05/2014	MATTM, ISPRA	Mail PEC 15/05/2014 Prot N.0000155-2014-22-6		Il gestore presenta una modifica non sostanziale AIA: sulla frequenza di monitoraggio polveri torri carbone e per l'introduzione di un nuovo prodotto (crostante) nella gestione della centrale.
20/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS, Provincia di SS	Mail PEC 15/05/2014 Prot N.0000160-2014-22-6		Il gestore invia una relazione per il nuovo posizionamento della torre di raccolta dei dati meteorologici.
22/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 22/05/2014 Prot N.0000409-2014-57-9		Il gestore invia la risposta alla nota ISPRA prot.n.0015117 del 08/04/2014
06/06/2014	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC et altri	Mail PEC 06/06/2014 Prot N.0000176 2014-22-6		Il gestore ribadisce la necessità di ottenere una approvazione rispetto alle tempistiche di smantellamento delle sezioni tradizionale 1 e 2



	ministeri			diverse da quanto previste nel Decreto AIA per i tempi tecnici necessari alla realizzazione dei lavori.
10/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 10/06/2014 Prot N.0000452-2014-57-9		Il gestore invia il cronoprogramma delle verifiche emissioni polveri presso alcune torri carbone. Le verifiche sulle altre torri sono in fase di programmazione.
13/06/2014	ISPRA, ARPAS	Mail PEC del 13/06/2014		Il gestore comunica le date per le verifiche delle emissioni convogliate presso i gruppi 3 e 4 in co-combustione con le biomasse.
20/06/2014	MATTM, ISPRA	Mail PEC 24/06/2014 Prot N.0000185-2014-22-6		Il gestore presenta una modifica non sostanziale AIA per delle ulteriori modifiche impiantistiche presso l'impianto di trattamento acque reflue spurghi desolfatore
01/07/2014	MATTM, ISPRA	Mail PEC 01/07/2014 Prot N.0000483-2014-57-9		Consegna DAP _EON Produzione_Fiume Santo_SS_30_06_2014
08/07/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 08/07/2014 Prot N.0000507-2014-57-9		Il gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Stintino per il parametro SO2
09/07/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 09/07/2014 Prot N.0000509-2014-57-9		Il gestore segnala il ripristino del sistema di cui alla comunicazione mail PEC 08/07/2014 Prot N.0000507-2014-57-9
11/07/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 14/07/2014 Prot N.0000514-2014-57-9		Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Stintino per il parametro NO2
15/07/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 15/07/2014 Prot N.0000213-2014-22-9		Il gestore comunica il nuovo assetto del deposito costiero: il serbatoio gasolio da 2000 m <sup>3</sup> sarà riconvertito a riserva idrica, mentre il serbatoio gasolio da 250 m <sup>3</sup> sarà messo fuori servizio.
17/07/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 17/07/2014 Prot N.0000519-2014-57-9		Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per i parametri SO <sub>2</sub> , PM10 e NO <sub>2</sub>
22/07/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 22/07/2014 Prot N.0000528-2014-57-9		Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per i parametri SO <sub>2</sub> , PM10 e NO <sub>2</sub>
29/07/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 29/07/2014 Prot N.0000537-2014-57-9		Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Stintino per il parametro PM10
31/07/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS, Provincia di SS	Mail PEC 31/07/2014 Prot N.0000222-2014-22-9		Il gestore comunica che intende creare un'area apposta per il deposito temporaneo di rifiuto ossido di magnesio solido
31/07/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 31/07/2014 Prot N.0000223-2014-22-9		Il gestore presenta la richiesta di modifica non sostanziale per la classificazione delle ceneri da carbone CER 100102 e Gessi da desolforazione CER 100105 in sottoprodotti
13/08/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 13/08/2014 Prot N.0000561-2014-57-9		Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro NO2
02/09/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 02/09/2014 Prot N.0000575-2014-57-9		Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Li Punti per il parametro PM10
17/09/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 17/09/2014 Prot N.0000246-2014-22-9		Il gestore fornisce i chiarimenti alla nota MATT DVA-2014-00027905 circa il progetto full scale presentato con prot 0000185-2014-22-9 del 20/06/2014
23/09/2014	ISPRA, ARPAS	Mail PEC 23/09/2014 Prot N.0000609-2014-57-9		Il gestore invia la relazione prot. 0000609-2014-57-9 "relazione indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 3 e 4 nei giorni 23, 24, 25 e 26 giugno 2014
23/09/2014	ISPRA, ARPAS	Mail PEC 23/09/2014 Prot N.0000609-2014-57-9		Il gestore invia la relazione prot. 0000610-2014-57-9 "verifica della strumentazione della rete della qualità dell'aria giugno 2014
23/09/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 23/09/2014 Prot N.0000615-2014-57-9		Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per i parametri SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> e PM10.
24/09/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 24/09/2014 Prot		Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di

		N.0000616-2014-57-9		rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro PM10
26/09/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 26/09/2014 Prot N.0000621-2014-57-9		Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro SO <sub>2</sub> e NO
26/09/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS et altri	Mail pec del 26/09/2014 N.0000622-2014-57-9		Il gestore invia la notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., di rinvenimento di potenziale contaminazione storica da idrocarburi dei terreni nell'area del parco serbatoi in prossimità del serbatoio TK19.3
02/10/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS Provincia di SS	Mail pec del 02/10/2014 N.0000262-2014-22-9		Il gestore comunica che intende creare un'area apposita per il deposito temporaneo dei rifiuti solidi CER 170604 "Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603" e CER 170603* "Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose".
02/10/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS et altri	Mail pec del 02/10/2014 N.0000648-2014-57-9		Il gestore in relazione alla comunicazione N. 0000622-2014-57-9 del 26/09/2014 notifica che è stato accertato il superamento delle CSC per il parametro idrocarburi pesanti in un unico campione di terreno S_01_C2
08/10/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 08/10/2014 Prot N.0000668-2014-57-9		Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro SO <sub>2</sub>
13/10/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS Provincia di SS	Mail pec del 13/10/2014 N.0000268-2014-22-9		Nota di integrazione e chiarimento rispetto alla mail pec del 02/10/2014 N.0000262-2014-22-9
13/10/2014	ISPRA, ARPAS et altri	Mail pec del 13/10/2014 N.0000684-2014-57-9		Il gestore invia la relazione esiti della caratterizzazione finalizzata allo svincolo dell'area deposito temporaneo rifiuti
13/10/2014	ISPRA, ARPAS et altri	Mail pec del 13/10/2014 N.0000685-2014-57-9		Il gestore invia la relazione esiti della caratterizzazione finalizzata allo svincolo dell'area di intervento per adeguamento area appaltatori
14/10/2014	ISPRA, ARPAS et altri	Mail pec del 14/10/2014 N.0000689-2014-57-9		Il gestore invia la relazione esiti della caratterizzazione finalizzata allo svincolo dell'area posa cavi elettrici per alimentazione impianto miscelazione acqua e cellulosa
15/10/2014	ISPRA, ARPAS et altri	Mail pec del 15/10/2014 N.0000695-2014-57-9		Il gestore invia la relazione esiti della caratterizzazione finalizzata allo svincolo dell'area per il mantenimento in servizio del serbatoio di OCD K19.1.
15/10/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 15/10/2014 Prot N.0000696-2014-57-9		Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona e di Li Punti per il parametro PM10
16/10/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 16/10/2014		Il gestore segnala un'anomalia al sistema di depolverazione (guasto sul teleruttore del ventilatore) torre carbone T8
20/10/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 20/10/2014		Il gestore segnala il corretto ripristino del sistema di depolverazione torre carbone T8
21/10/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 21/10/2014 Prot N.0000707-2014-57-9		Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro PM10
24/10/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Mail PEC 24/10/2014 Prot N.0000284-2014-22-9		Il gestore comunica la realizzazione di un by-pass tra la linea di caricamento serbatoi di stoccaggio OCD e la linea di caricamento serbatoi di servizio giornaliero
24/10/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS e Provincia SS	Mail PEC 24/10/2014 Prot N.0000283-2014-22-9		Il gestore invia un aggiornamento alla nota prot 222-2014-22 del 31/07/2014 sul rifiuto ossido di magnesio e la creazione di un nuovo deposito temporaneo per il rifiuto CER 170903*
30/10/2014	MATTM AIA e MATTM Salvaguardia ambientale	Mail PEC 30/10/2014 Prot N.0000292-2014-22-9		Il gestore invia un chiarimento in merito alle richieste del MATTM salvaguardia DVA-2014-33168 del 15/10/2014 relativa alla modifica non sostanziale 223-2014-22 del 31/07/2014

31/10/2014	ISPRA e MATTM AIA	Mail PEC 31/10/2014 Prot N.0000740-2014-57-9		Consegna DAP _EON Produzione_Fiume Santo_SS_31_10_2014
11/11/2014	ARPAS, ISPRA e MATTM AIA	Mail PEC 11/11/2014 Prot N.0000757-2014-57-9		Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per i parametri SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> e PM10
19/11/2014	ARPAS, ISPRA e MATTM AIA	Mail PEC 19/11/2014 Prot N.0000768-2014-57-9		Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Li PUNTI per il parametro NO <sub>2</sub>
02/12/2014	ARPAS, ISPRA e MATTM AIA	Mail PEC 02/12/2014 Prot N.0000805-2014-57-9		Il gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Li Puntì, Campanedda, Platamona, Pozzo San Nicola e Stintino per il parametro PM10
02/12/2014	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, ASL SS, Comune di SS, Comune di PT, Ministero Interno_Dip. VVFF, Comando provinciale VVFF, Provincia di Sassari.	Mail PEC 02/12/2014 Prot N.0000812-2014-57-9		Il gestore comunica la fermata temporanea del Gr. 4 a seguito di un guasto al relativo trasformatore.
03/12/2014	ARPAS, ISPRA e MATTM AIA	Mail PEC 03/12/2014 Prot N.0000813-2014-57-9		Il gestore segnala il ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il parametro PM10
04/12/2014	ARPAS, ISPRA e MATTM AIA	Mail PEC 04/12/2014 Prot N.0000818-2014-57-9		Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola per il parametro NO <sub>2</sub>
10/12/2014	ARPAS, ISPRA e MATTM AIA	Mail PEC 10/12/2014 Prot N.0000836-2014-57-9		Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per i parametri NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> e PM10; il gestore segnala inoltre un'anomalia nella cabina di Platamona per i parametri NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> e PM10.
15/12/2014	ARPAS, ISPRA e MATTM AIA	Mail PEC 15/12/2014 Prot N.0000841-2014-57-9		Il gestore segnala il ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per i parametri NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> e PM10.
16/12/2014	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, ASL SS, Comune di SS, Comune di PT, Ministero Interno_Dip VVFF, Comando provinciale VVFF, Provincia di Sassari e Capitaneria di PT	Mail PEC 16/12/2014 Prot N.0000850-2014-57-9		Il gestore segnala il guasto relativo al nastro trasportatore del carbone N8 a seguito dello svilupparsi di un incendio per cause in via di accertamento.
19/12/2014	ISPRA, ARPAS, Provincia di SS, MATTM AIA	Mail PEC 19/12/2014 Prot N.0000866-2014-57-9		Il gestore comunica un aggiornamento rispetto alle precedenti mail PEC del 31/07/2014 prot. n 000222-2014-22-6 e mail PEC del 24/10/2014 prot. n 0000283-2014-22-6 sul rifiuto ossido di magnesio.
19/12/2014	MATTM AIA, ISPRA, IPPC MATTM e ARPAS	Mail PEC 19/12/2014 Prot N.0000333-2014-22-6		Il gestore invia documentazione integrativa spontanea rispetto alla mail PEC del 31/07/2014 prot. n 0000223-2014-22-6 per la modifica non sostanziale per la classificazione delle ceneri da carbone CER 100102 e Gessi da desolfurazione CER 100105 in sottoprodotti.
24/12/2014	MATTM AIA, ISPRA e ARPAS	Mail PEC 24/12/2014 Prot N.0000870-2014-57-9		Il gestore comunica le risposte alla nota del MATTM AIA prot. n DVA-2014-0038756 e alla nota ISPRA prot. n 45326
24/12/2014	MATTM AIA, ISPRA e ARPAS	Mail PEC 24/12/2014 Prot N.0000871-2014-57-9		Il gestore trasmette l'aggiornamento del Manuale di Gestione SME.
29/12/2014	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS e Procura di Sassari	Mail PEC 29/12/2014 Prot N.0000879-2014-57-9		Il gestore trasmette la relazione relativa al monitoraggio delle emissioni convogliate di polveri per le torri C e D
05/01/2015	MATTM AIA, ISPRA e ARPAS	Mail PEC 05/01/2015 Prot N.0000001-2015-57-9		Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il

				parametro PM10 e nella cabina di Pozzo San Nicola per il parametro NO <sub>2</sub>
12/01/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, ASL Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Ministero dell'Interno, Comando provinciale Vigili del Fuoco di Sassari, Provincia di Sassari.	Mail PEC 12/01/2015 Prot N.0000010-2015-57-9		Il gestore comunica che si è verificato il distacco dall'edificio "Sala macchine" lato Gr 2 di alcuni elementi di tamponatura esterna in calcestruzzo prefabbricato.
14/01/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, ASL Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Ministero dell'Interno, Comando provinciale Vigili del Fuoco di Sassari, Provincia di Sassari.	Mail PEC 14/01/2015 Prot N.0000015-2015-57-9		Il gestore comunica che a seguito dei controlli effettuati sul trasformatore del gr 4, fuori uso per avaria, è risultato che la soluzione più breve per il ritorno in esercizio del gruppo è la sostituzione dello stesso con un trasformatore di pari caratteristiche proveniente dalla centrale di Tavazzano.
15/01/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il tribunale di Sassari	Mail PEC 15/01/2015 Prot N.0000009-2015-22-6		Risposta alla nota prot n DVA-2014-0038748 del 24/11/2014, relativa alla modifica non sostanziale del 15/05/2014
15/01/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Mail PEC 15/01/2015 Prot N.0000010-2015-22-6		Il gestore comunica la modifica non sostanziale AIA per la predisposizione di nuove aree prima degli interventi di Decommissioning del Gr1-2
19/01/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, ASL Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Ministero dell'Interno, Comando provinciale Vigili del Fuoco di Sassari, Provincia di Sassari, Capitaneria di Porto di Porto Torres.	Mail PEC 19/01/2015 Prot N.0000034-2015-57-9		Il gestore comunica che è stata ripristinata la funzionalità del nastro trasportatore del carbone N8.
23/01/2015	MATTM AIA	Mail PEC 23/01/2015 Prot N.0000023-2015-22-6		Il gestore comunica che la Centrale Termoelettrica di Fiume Santo alimentata a carbone, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014 presenterà la prevista relazione di riferimento.
28/01/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC 28/01/2015 Prot N.0000053-2015-57-9		Rinvio del Manuale di Gestione SME
28/01/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC 28/01/2015 Prot N.0000054-2015-57-9		Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro NO <sub>2</sub>
30/01/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA, Procura della Repubblica presso il tribunale di Sassari	Mail PEC 30/01/2015 Prot N.0000065-2015-57-9		Integrazione alla nota prot. n. 0000870-2014-57-9 del 24/12/2014
05/02/2015	MATTM , ARPAS, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Sassari	Mail PEC 05/02/2015 Prot N.0000282-2015-16-9		Richiesta di svincolo "dell'Area Filtropressa" dal SIN "Aree industriali di Porto Torres", per realizzare gli scavi attinenti la modifica impiantistica, di cui l'istanza di modifica non sostanziale AIA prot. n 0000185-2014-22-6 del 20/06/2014.
05/02/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC 05/02/2015 Prot N.0000030-2015-22-6		Il gestore comunica l'avvio di una sperimentazione di un nuovo prodotto, Nerta Airbac Orange, da utilizzare in soluzione di acqua e cellulosa (diluizione pari all'1%) presso il parco combustibili.

12/02/2015	MATTM AIA	Mail PEC 12/02/2015 Prot N.0000037-2015-22-6		Il gestore chiede una conferma al Ministero in merito alla Nuova Scadenza del Decreto AIA prot. DVA-DEC_2010-0000207 del 26/04/2010 con particolare riferimento all'applicabilità del comma 8, dell'art. 29-octies del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i.
24/02/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC 24/02/2015 Prot N.0000131-2015-57-9		Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il parametro SO <sub>2</sub> ; il Gestore segnala inoltre un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola per il parametro SO <sub>2</sub>
24/02/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC 24/02/2015 Prot. n.0000138-2015-57-9		Il Gestore segnala il ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola per il parametro SO <sub>2</sub> .
02/03/2015	ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 02/03/2015 Prot. n. 0000147-2015-57-9		Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA DVA-DEC-2010-2017 DEL 26/04/2010.
04/03/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, ASL di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Comitato Tecnico Regionale dei VF, Comando Provinciale VF di Sassari, Provincia di Sassari.	Mail PEC 04/03/2015		Il Gestore segnala che a causa di problemi tecnici sorti durante l'avviamento, il rientro in servizio del gruppo 4 è previsto per il 20 Marzo 2015.
04/03/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari	Mail PEC 04/03/2015 prot. n. 0000153-2015-57-9		Risposta alla nota dell'ISPRA prot. n. 8542
20/03/2015	ISPRA, MATTM AIA, Regione Sardegna, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, ARPAS	Mail PEC 20/03/2015 prot. n. 0000212-2015-57-9		Ottemperanza alla nota prot. n. DVA-2015-4476 del 18/02/2015
20/03/2015	MATTM AIA, ARPAS, ISPRA, ASL di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Comitato Tecnico Regionale dei VF, Comando Provinciale VF di Sassari, Provincia di Sassari.	Mail PEC 20/03/2015		Il Gestore comunica che in rientro in servizio del gruppo 4 è previsto per il giorno 25/03/2015
23/03/2015	MATTM AIA	Mail PEC del 23/03/2015 prot. n. 0000076-2015-22-6		Invio integrazione della tariffa relativa al procedimento di modifica non sostanziale AIA per la classificazione delle ceneri e dei gessi come sottoprodotti ID 80/809
27/03/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, ASL di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Ministero dell'Interno, Comando Provinciale dei VF di Sassari, Provincia di Sassari	Mail PEC del 27/03/2015 prot. n. 0000227-2015-57-9		Il Gestore comunica la ripresa del normale funzionamento del Gr. 4
27/03/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, ASL di Sassari, Comune di Sassari,	Mail PEC del 27/03/2015 prot. n. 0000229-2015-57-9		Il gestore comunica la ripresa del normale funzionamento del Gr. 4 e la programmazione delle verifiche delle emissioni convogliate secondarie Torre E bunker 4, a completamento dell'ottemperanza al

	Comune di Porto Torres, Ministero dell'Interno, Comando Provinciale dei VF di Sassari, Provincia di Sassari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari			punto d) della nota del MATTM AIA prot. n. DVA-2014-0038756
31/03/2015	MATTM Valutazioni e autorizzazioni Ambientali, MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari	Mai PEC del 31/03/2015 prot. n. 0000237-2015-57-9		Nota MATTM AIA prot. n. 6171 del 05/03/2015 in merito alla realizzazione del progetto di copertura della vasca di deposito preliminare H (ID 80). Invio aggiornamento su tempistiche e attività.
31/03/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 31/03/2015 prot. n. 0000239-2015-57-9		Il gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per i parametri PM <sub>10</sub> , NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> .
02/04/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 02/04/2015 prot. n. 0000248-2015-57-9		Il gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per i parametri PM <sub>10</sub> , NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> e nella cabina di Stintino per il parametro SO <sub>2</sub> .
07/04/2015	ARPAS, ISPRA	Mail PEC del 07/04/2015		Il gestore comunica la conferma delle date riportate nella nota prot. n. 227-2015-57-9 per la verifica delle emissioni convogliate al gruppo 4.
08/04/2015	ARPAS	Mail PEC del 08/04/2015		Il gestore comunica le date dei controlli relativi alle acque reflue.
10/04/2015	MATTM AIA, Provincia di Sassari, ISPRA, ARPAS	Mail PEC del 10/04/2015 prot. n. 0000659-2015-16-6		Il Gestore comunica la creazione di un nuovo deposito temporaneo per il rifiuto con codice CER 200303 e spostamento deposito per RSU
13/04/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Sassari	Mail PEC del 13/04/2015 prot. n. 0000278-2015-57-9		Il gestore invia il rapporto di prova relativo al monitoraggio delle emissioni convogliate di polveri per Torre E Bunker 4 in ottemperanza al punto d) della nota MATTM AIA prot. n. DVA-2014-0038756
21/04/2015	MATTM AIA, ISPRA	Mail PEC del 21/04/2015 prot. n. 0000091-2015-22-6		Variazione della titolarità nella gestione dell'impianto.
21/04/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 21/04/2015 prot. n. 0000317-2015-57-9		Il gestore comunica di aver proceduto alla sostituzione dell'analizzatore di NO <sub>x</sub> /SO <sub>2</sub> del gruppo 4 con quello gemello di scorta e di aver programmato la QAL2 per il nuovo strumento in servizio.
30/04/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari	Mail PEC del 30/04/2015 prot.n. 0000345-2015-57-17		Carenza presupposti della seconda diffida formulata dal MATTM-AIA con nota prot. n. DVA-2015-0006157 del 05/03/2015 – nota ISPRA prot. 17946 del 24/04/2015
30/04/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres	Mail PEC del 30/04/2015 prot. n. 0000352-2015-57-9		Il gestore invia il rapporto che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno 2014
08/05/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Mail PEC del 08/05/2015 prot. n. 0000111-2015-22-6		Trasmissione aggiornamento del cronoprogramma dei lavori da eseguire sull'impianto di trattamento acque sanitarie di pertinenza dei Gr 3-4
14/05/2015	MATTM Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, MATTM Bonifiche e Risanamento, ISPRA, ARPAS, Comune di Sassari, Provincia di Sassari, Regione Autonoma della Sardegna	Mail PEC del 14/05/2015 prot. n. 0000413-2015-57-9		Il Gestore comunica la ripresa dei lavori di ripristino Aree Ex-TG 5 e 6

14/05/2015	MATTM Divisione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque Divisione III Bonifiche e risanamento, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di porto di Porto Torres, NOE, ASL Spresal, ASL Servizio di igiene e sanità pubblica, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale Sardegna.	Mail PEC del 14/05/2015 prot. n. 0000418-2015-57-9		Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto Legislativo 152/2006, di fuoriuscita acque industriali dall'impianto di desolfurazione relativo all'unità 3.
16/05/2015	MATTM Divisione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque Divisione III Bonifiche e risanamento, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di porto di Porto Torres, NOE, ASL Spresal, ASL Servizio di igiene e sanità pubblica, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale Sardegna	Mail PEC del 16/05/2015 prot. n. 0000426-2015-57-9		Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto Legislativo 152/2006, di fuoriuscita acque industriali dall'impianto di desolfurazione relativo all'unità 3: Comunicazione di attività di indagini preliminari.
21/05/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Mail PEC del 21/05/2015 prot. n. 0000443-2015-57-9		Il Gestore comunica il guasto relativo alle Torri Carbone TB e TC.
21/05/2015	ARPAS	Mail PEC del 21/05/2015		Comunicazione del cronoprogramma relativo al controllo piezometri.
21/05/2015	MATTM Divisione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque Divisione III Bonifiche e risanamento, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di porto di Porto Torres, NOE, ASL Spresal, ASL Servizio di igiene e sanità pubblica, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale Sardegna	Mail PEC del 21/05/2015 prot. n. 0000447-2015-57-9		Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto Legislativo 152/2006, di mancata certificazione origine materiale di ripristino cantiere decommissioning turbogas 5&6
22/05/2015	MATTM Divisione generale	Mail PEC del 22/05/2015 prot. n.		Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto

	per la salvaguardia del territorio e delle acque Divisione III Bonifiche e risanamento, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di porto di Porto Torres, NOE, ASL Spresal, ASL Servizio di igiene e sanità pubblica, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale Sardegna	0000449-2015-57-9		Legislativo 152/2006, di fuoriuscita acque industriali dall'impianto di desolfurazione relativo all'unità 3: Comunicazione degli esiti delle attività d'indagine preliminare
22/05/2015	MATTM Divisione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque Divisione III Bonifiche e risanamento, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di porto di Porto Torres, NOE, ASL Spresal, ASL Servizio di igiene e sanità pubblica, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale Sardegna	Mail PEC del 22/05/2015 prot. n. 0000450-2015-57-9		Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto Legislativo 152/2006, di mancata certificazione origine materiale di ripristino cantiere decommissioning turbogas 5&6 – Comunicazione di attività di indagini preliminari
27/05/2015	MATTM AIA, Provincia di Sassari ISPRA, ARPAS	Mail PEC del 27/05/2015 prot. n. 0000459-2015-57-9		Il Gestore comunica nuovi CER (190806* "Resine a scambio ionico saturate o esaurite") e relativi depositi temporanei.
27/05/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica di Sassari	Mail PEC del 27/05/2015 prot. n. 0000463-2015-57-9		Risposta del Gestore alla nota MATTM AIA prot. n. DVA-2015-0010685 del 21/04/2015 e nota ISPRA prot. n. 17946 del 24/04/2015, in merito alla realizzazione del progetto di copertura della vasca di deposito preliminare H
01/06/2015	MATTM AIA, MATTM dgs, ISPRA, ARPAS	Mail PEC del 01/06/2015 prot. n. 0000469-2015-57-9		Trasmissione dell'aggiornamento del progetto definitivo relativo agli interventi di ottimizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue ed in particolare della fase legata al trattamento degli spurghi del desolfatore.
05/06/2015	MATTM DGSTA, MATTM dgs, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Prefetto di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di Porto Torres, NOE, Spresal, ASL di Sassari, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico	Mail PEC del 05/06/2015 prot. n. 0000481-2015-57-9		Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto Legislativo 152/2006, di mancata certificazione origine materiale di ripristino cantiere decommissioning turbogas 5&6 – Comunicazione esiti delle attività di indagini preliminari.



	Regionale dei VF			
09/06/2015	MATTM AIA, Provincia di Sassari, ISPRA, ARPAS.	Mail PEC del 09/06/2015 prot. n. 0000499-2015-57-9		Il Gestore comunica lo spostamento temporaneo dei due depositi temporanei K1 (scarrabile chiuso adibito a contenere il CER 170302 "Miscela bituminosa diversa da quelle di cui alla voce 170301) e K2 (scarrabile chiuso adibito a contenere il CER 170904 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903).
09/06/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS.	Mail PEC del 09/06/2015 prot. n. 0000500-2015-57-9		Il Gestore comunica il ripristino della funzionalità della torre carbone TC
09/06/2015	MATTM AIA, Provincia di Sassari, MATTM dgsta, MATTM dqvbonifiche, ISPRA, ARPAS; Regione Sardegna, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres	Mail PEC del 09/06/2015 prot. n. 0000500-2015-57-9		Il Gestore comunica l'istanza di riesame dell'AIA, ai sensi dell'art.29-octies, parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., relativa al progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento acque emunte dai piezometri.
11/06/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Mail PEC del 11/06/2015 prot. n. 0000511-2015-57-9		Il Gestore trasmette le relazioni tecniche relative rispettivamente all'indagine analitica delle emissioni in atmosfera al camino del gr 4 effettuata nei giorni 14,15 e 16 aprile 2015, e alla Prova di Sorveglianza Annuale (AST) sui sistemi di misura automatici installati a presidio delle emissioni (SME).
11/06/2015	ARPAS, ISPRA.	Mail PEC del 11/06/2015		Il Gestore comunica che dal 23 al 26 Giugno 2015 saranno eseguite le verifiche semestrali delle emissioni convogliate sul gr 4 e la prova QAL2 per gli analizzatori di NO <sub>x</sub> e SO <sub>2</sub> sostituiti come comunicato con nota prot. n. 317-2015-57-9 ed anche per i restanti analizzatori CO, polveri SME gruppo 4.
19/06/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Mail PEC del 19/06/2015 prot. n. 0000546-2015-57-9		Il gestore comunica che in occasione della fermata del gr 3 è stato aperto il cantiere per l'efficientamento delle prestazioni del relativo impianto di desolfurazione.
19/06/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Mail PEC del 19/06/2015 prot. n. 0000548-2015-57-9		Il gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola per i parametri NO <sub>2</sub> .
19/06/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, Regione Sardegna, Provincia di Sassari	Mail PEC del 19/06/2015 prot. n. 0000548-2015-57-9		Il Gestore comunica un aggiornamento sul riutilizzo dei fanghi da depurazione dei reflui e delle ceneri da carbone prodotti nelle sezioni 3 e 4
19/06/2015	MATTM DGtri, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Prefetto di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di Porto Torres, NOE, SPRESAL, ASL, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale dei VF	Mail PEC del 19/06/2015 prot. n. 0001045-2015-16-6		Il Gestore notifica il rinvenimento di potenziale contaminazione storica da idrocarburi nei cunicoli sotterranei degli edifici civili gr 1 e 2, area sotto sequestro con provvedimento n. 4122/13 R.G. MOD. 21
19/06/2015	MATTM DGtri, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Prefetto di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di Porto Torres, NOE, SPRESAL,	Mail PEC del 19/06/2015 prot. n. 0001046-2015-16-6		Il Gestore comunica che l'indagine preliminare a seguito del rinvenimento di potenziale contaminazione storica da idrocarburi nei cunicoli sotterranei degli edifici civili gr 1 e 2 non potrà essere svolta nei tempi sopra richiesti perché l'area in oggetto è sotto sequestro ai sensi del provvedimento n. 4122/13R.G. MOD.21.

	ASL, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale dei VF			
01/07/2015	ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 01/07/2015 prot. n. 0001107-2015-16-6		Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA DVA-DEC-2010-2017 DEL 26/04/2010.
01/07/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Mail PEC del 01/07/2015 prot. n. 0001108-2015-16-6		Il Gestore comunica il fuori servizio dei quattro contatori fiscali di OCD a servizio dei gr 3 e 4 e del contatore fiscale di gasolio avviamento gr 4.
09/07/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Mail PEC del 09/07/2015 prot. n. 0000007-2015-87-9		Il Gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il parametro PM <sub>10</sub> .
13/07/2015	MATTM AIA, ISPRA, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, ARPAS, ASL Sassari.	Mail PEC del 13/07/2015 prot. n. 0000020-2015-87-9		Il Gestore procede al rinvio di alcuni allegati al Rapporto relativo all'anno 2014, a correzione di alcune lievi inesattezze riscontrate.
17/07/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Mail PEC del 17/07/2015 prot. n. 0000039-2015-87-9		Risposta del Gestore alla nota dell'ISPRA prot. n. 27983 del 25/06/2015
17/07/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Mail PEC del 17/07/2015 prot. n. 0000038-2015-87-9		Il Gestore comunica il ripristino della funzionalità della Torre carbone TB
17/07/2015	MATTM dgsta, Prefettura di Sassari, ARPAS, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ASL Sassari, Capitaneria di PT, NOE, MATTM dgsal, MATTM AIA, Comando Provinciale del VVFF, Comitato Tecnico Regionale dei VVFF	Mail PEC del 17/07/2015 prot. n. 0000037-2015-87-9		Risposta del Gestore alla nota MATTM n. 0008892/STA del 17/06/2015 con trasmissione della relazione, redatta dalla società di consulenza Lithos, in cui sono stati illustrati il modello concettuale, preliminare ed il piano d'indagine dell'area interessata dall'evento del 13/05/2015 "fuoriuscita accidentale di acque industriali dall'impianto di desolfurazione dell'unità 3 della Centrale.
21/07/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 21/07/2015 prot. n. 0000064-2015-87-9		Il Gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Stintino e Pozzo San Nicola per il parametro SO <sub>2</sub>
21/7/2015	MATTM AIA, ISPRA, Commissione istruttoria IPPC	Mail PEC del 21/07/2015 prot. n. 0000065-2015-87-9		Inviata l'attestazione di versamento e calcolo tariffa istruttoria per il riesame AIA per la realizzazione dell'impianto TAF per le acque emunte e spostamento depositi preliminari area Gr.3-4
25/07/2015	MATTM STA, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, Procura della Repubblica di SS, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di PT, NOE, Spresal, ASL SS, MATTM dgsalv, MATTM AIA Comando Provinciale VVFF, Comitato Tecnico Regionale Sardegna VVFF	Mail PEC del 25/07/2015 prot. n. 0000077-2015-87-9		Il Gestore comunica, ai sensi del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i., il rinvenimento di potenziale contaminazione storica in prossimità del serbatoio di olio combustibile denso contrassegnato dal n. K19.1
27/07/2015	MATTM STA, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, Prefetto di SS, Procura della	Mail PEC del 27/07/2015 prot. n. 0000082-2015-87-9		In relazione al prot. n. 000077-2015-87-9 del 25/07/2015 il Gestore comunica che non possono essere attuate attività di messa in sicurezza di emergenza, se non espressamente autorizzate dal P.M. poiché l'area interessata risulta essere oggetto di sequestro

	Repubblica di SS, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di PT, NOE, ASL-Spresal, ASL Sassari, MATTM AIA, MATTM dgsal, Comando provinciale dei VVFF, Comitato Tecnico regionale VVFF, GdF di Sassari			probatorio con facoltà di utilizzo dei beni e con l'espresso divieto di alterare lo stato dei luoghi senza previa comunicazione dell'Autorità Giudiziaria procedente ed alla polizia giudiziaria operante.
03/08/2015	MSE	Mail PEC del 03/08/2015 prot. n. 0000119-2015-87-6		Il gestore invia l'istanza di proroga AU per il nuovo gruppo a carbone, Gr.7
03/09/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Mail PEC del 03/09/2015 prot. n. 0000200-2015-87-9		Il gestore procede all'invio dell'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori di ristrutturazione e manutenzione dell'impianto di trattamento acque sanitarie localizzato presso l'area delle sezioni 3 e 4.
04/09/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Mail PEC del 04/09/2015 prot. n. 0000203-2015-87-9		Il gestore comunica l'installazione di un nuovo impianto di osmosi inversa in sostituzione dell'impianto di osmosi esistente.
17/09/2015	ARPAS, Ispra	Mail PEC del 17/09/2015 ore 12,12		Il gestore trasmette la procura speciale del Direttore della Centrale, secondo quanto richiesto dalla convocazione di ISPRA relativa al controllo ordinario anno 2015 presso la Centrale
18/09/2015	MATTM STA, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, Prefetto di SS, Procura della Repubblica di SS, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di PT, NOE, ASL-Spresal, ASL Sassari, MATTM AIA, MATTM dgsal, Comando provinciale dei VVFF, Comitato Tecnico regionale VVFF, GdF di Sassari	Mail PEC del 18/09/2015 prot. n. 0000241-2015-87-9		Il gestore comunica che, in relazione alle note Prot.n. 0001045-2015-16-6 e Prot.n. 0001046-2015-16-6 del 19/6/2015 relativo al rinvenimento di potenziale contaminazione storica da idrocarburi nei cunicoli sotterranei degli edifici civili gruppi 1 e 2 – Notifica del Nucleo di Polizia Tributaria di Sassari del 02 settembre 2015
18/09/2015	MATTM STA, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, Prefetto di SS, Procura della Repubblica di SS, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di PT, NOE, ASL-Spresal, ASL Sassari, MATTM AIA, MATTM dgsal, Comando provinciale dei VVFF, Comitato Tecnico regionale VVFF, GdF di Sassari	Mail PEC del 18/09/2015 prot. n. 0000242-2015-87-9		Il Gestore comunica che, in relazione alla nota prot. n. 0000082-2015-87-9 del 27/07/2015 relativo al rinvenimento di potenziale contaminazione in prossimità del serbatoio di olio combustibile denso K 19.1, in data 02/09/2015 l'Autorità Giudiziaria ha autorizzato le attività di messa in sicurezza di emergenza.
23/09/2015	MATTM AIA, Provincia di Sassari, ISPRA, ARPAS	Mail PEC del 23/09/2015 prot. n. 0000294-2015-87-9		Il Gestore comunica la creazione di un nuovo deposito temporaneo costituito da un'apposita e distinta area situata nel locale X <sub>2</sub> per il rifiuto "Poli-elettrolita di scarto" codice CER 160508* e per "Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose" codice CER 170409*.
23/09/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Mail PEC del 23/09/2015 prot. n. 0000295-2015-87-9		Il gestore comunica l'indisponibilità della torre carbone TA a causa di un guasto.
01/10/2015	ARPAS	Mail PEC del 01/10/2015		Il gestore comunica il cronoprogramma del controllo reflui valido per il quarto trimestre 2015.
01/10/2015	ISPRA, ARPAS, MATTM	Mail PEC del 01/10/2015 prot. n.		Errata corregge al verbale di esecuzione del controllo ispettivo ordinario

	AIA	0000322-2015-87-9		per l'anno 2015, svoltosi presso la Centrale dal 23/09 al 25/09/2015
01/10/2015	MATTM AIA, VIA, MSE, MBAC, ISPRA ARPA Sardegna, Comune di Sassari, Provincia di Sassari, Regione Autonoma della Sardegna	Mail PEC del 01/10/2015 prot. n. 0000325-2015-87-6		Il gestore invia una comunicazione di chiarimento sul permanere della sospensione del cantiere di decommissioning dei Gr. 1-2
02/10/2015	MATTM AIA	Mail PEC del 02/10/2015 prot. n. 0000328-2015-87-9		Il gestore procede alla trasmissione della relazione tecnica relativa al monitoraggio delle emissioni in atmosfera e del rapporto di QAL 2 in riferimento al Gr 4, in occasione della verifica ispettiva anno 2015.
14/10/2015	MATTM STA, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, Prefetto di SS, Procura della Repubblica di SS, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di PT, NOE, ASL-Spresal, ASL Sassari, MATTM AIA, MATTM dgsal, Comando provinciale dei VVFF, Comitato Tecnico regionale VVFF, GdF di Sassari	Mail PEC del 14/10/2015 prot. n. 0000363-2015-87-6		Inviata la comunicazione di sporcamento a causa del tracimamento di OCD da una canale, relativa al serbatoio K.19.2 area Gr. 1-2 verso il suo bacino di contenimento. Nella nota, il gestore chiede espressamente al PM di poter accedere all'area sotto sequestro per svolgere le dovute attività di pulizia della canale e del relativo bacino di contenimento.
13/10/2015	Prov. Di Sassari	Mail PEC del 13/10/2015 prot. n. 0000357-2015-87-9		Il gestore trasmette le due appendici datate rispettivamente 28 Settembre 2015 e 06 Ottobre 2015 con la voltura alla fidejussione n. 773525 del 2011
30/10/2015	ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 30/10/2015 prot. n. 0000407-2015-87-9		Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA DVA-DEC-2010-2017 DEL 26/04/2010.
30/10/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Mail PEC del 30/10/2015 prot. n. 0000408-2015-87-9	P34, P40	Il Gestore comunica l'indisponibilità della torre carbone TC a causa di un guasto.
30/10/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 30/10/2015 prot. n. 0000409-2015-87-9	P64	Il Gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il parametro SO <sub>2</sub> e PM <sub>10</sub> .
05/11/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 05/11/2015 prot. n. 0000418-2015-87-9	P64	Il Gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il parametro SO <sub>2</sub> e PM <sub>10</sub> .
10/11/2015	ARPAS	Mail PEC del 10/11/2015 h 14:21	P2	Il Gestore trasmette il cronoprogramma dei campionamenti piezometri e polveri carbonile.
19/11/2015	MATTM AIA, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA	Mail PEC del 19/11/2015 prot. n. 0000453-2015-87-9	-	Il Gestore invia una comunicazione di chiarimento in merito alla modalità di attuazione della prescrizione presente nel parere istruttorio conclusivo, nota prot. n. DVA-2015-0024175 del 28/09/2015.
19/11/2015	MATTM AIA, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA	Mail PEC del 19/11/2015 prot. n. 0000454-2015-87-9	P7	Il Gestore invia una comunicazione di rettifica del parere istruttorio conclusivo ricevuto con nota prot. n. DVA-2015-0023405 del 17/09/2015.
19/11/2015	MATTM AIA, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA	Mail PEC del 19/11/2015 prot. n. 0000455-2015-87-9	P2	Il Gestore trasmette il cronoprogramma per le verifiche semestrali delle emissioni in aria dei micro e macroinquinanti ai Gr. 3 e Gr.4 e la verifica QAL2 dei relativi SME.
19/11/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Mail PEC del 19/11/2015 prot. n. 0000465-2015-87-9	P34, P40	Il Gestore comunica il ripristino funzionalità della torre carbone TC.
24/11/2015	MATTM AIA, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA	Mail PEC del 24/11/2016 prot. n. 0000474-2015-87-9	P7	Il Gestore comunica l'aggiornamento del progetto "Ulteriori modifiche impiantistiche all'impianto trattamento acque reflue spurghi desolfatore".

26/11/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Mail PEC del 26/11/2016 prot. n. 0000485-2015-87-9	P34, P40	Il Gestore comunica il ripristino funzionalità torre carbone TA.
02/12/2015	MATTM AIA, ISPRA, Amministrazione Provinciale di Sassari, ARPAS	Mail PEC del 02/12/2015 prot. n. 0000503-2015-87-9	P56	Il Gestore comunica lo spostamento dei depositi temporanei denominati "G", "X2", "X1", "A", "B" e "Y" nel nuovo deposito temporaneo denominato "GG".
04/12/2015	MATTM AIA, ISPRA, Amministrazione Provinciale di Sassari, ARPAS	Mail PEC del 04/12/2016 prot. n. 0000523-2015-87-9	P56	Il Gestore comunica la creazione di un nuovo deposito temporaneo per il rifiuto "Carbonato di sodio inutilizzato".
04/12/2015	ISPRA, ARPAS, MATTM AIA, Regione Sardegna, Amministrazione Provinciale di Sassari	Mail PEC del 04/12/2016 prot. n. 0000524-2015-87-9	-	Risposta del Gestore alla nota ISPRA prot. n. 53714 del 25/11/2015 e aggiornamento sul riutilizzo dei fanghi da depurazione dei reflui e delle ceneri da carbone prodotti nelle sezioni 3 e 4.
09/12/2015	MATTMA AIA, ISPRA, ARPAS	Mail PEC del 09/12/2015 prot. n. 0000534-2015-87-9	P7	Il Gestore trasmette istanza di modifica non sostanziale AIA per la realizzazione di una rampa di scarico, opere connesse e nuove modalità di scarico per l'olio combustibile denso.
10/12/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Mail PEC del 10/12/2015 prot. n. 0000537-2015-87-9	P7	Il Gestore comunica di procedere con il collegamento del nuovo serbatoio acqua demi e opere connesse alla rete fognaria acque meteoriche.
10/12/2015	ISPRA, ARPAS, MATTM AIA	Mail PEC del 10/12/2015 prot. n. 0000538-2015-87-9	-	Risposta del Gestore alla nota ISPRA prot. n. 53714 del 26/11/2015
10/12/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 10/12/2015 prot. n. 0000539-2015-87-9	P64	Il Gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il parametro SO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> e NO <sub>2</sub> .
23/12/2015	MATTM AIA	Mail PEC del 23/12/2015 prot. 587-2015-87-6	T34	Il Gestore ha trasmesso la Relazione di riferimento ai sensi del D.M. 272/2014 e s.m.i.
23/12/2015	MATTM AIA, MATTM DG, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ISPRA, ARPAS, Comune di Sassari, Provincia di Sassari, Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica.	Mail PEC del 23/12/2015 prot. n. 0000589-2015-87-6	-	Il Gestore comunica il dissequestro parziale delle aree dove risiedono i gruppi 1 e 2.
30/12/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 30/12/2015 prot. n. 0000598 del 30/12/2015		Il Gestore trasmette l'aggiornamento del Manuale di Gestione SME
20/01/2016	ARPAS, Provincia di Sassari, MATTM DGSTA, ISPRA, Regione Sardegna, Comune di Sassari	Mail PEC del 21/01/2016 prot. n. 0000035-2016-87-9	-	Il Gestore richiede alla ARPA Sardegna la "Relazione Tecnica ai sensi dell'art.248, c2, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i." sul raggiungimento dell'obiettivo di bonifica dei suoli nella sub area "Area interna".
21/01/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 21/01/2016 prot. n. 0000043-2016-87-9	P64	Il Gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il parametro SO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> e NO <sub>2</sub> .
02/02/2016	MATTM AIA, ISPRA	Mail PEC del 02/02/2016 prot. n. 0000092-2016-88-23	P8	Il Gestore invia calcoli e pagamenti delle tariffe, ai sensi del D. Interministeriale 24 aprile 2008, relativa ai controlli previsti dall'AIA per la centrale termoelettrica di Fiume Santo nell'anno 2016.
02/02/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Mail PEC del 02/02/2016 prot. n. 0000085-2016-87-23	-	Il Gestore comunica un chiarimento in merito alla nota ISPRA prot. n. 4702 del 10/01/2016.
05/02/2016	ARPAS, MATTM DGSTA,	Mail PEC del 05/02/2016 prot. n.	-	Il Gestore richiede un incontro tecnico con ARPAS volto a definire la

	MATTM DQV, ISPRA, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Sassari	0000096-87-9		frequenza, durata, modalità set analitico del monitoraggio acqua di falda, da svolgere nell'ambito dell'Analisi di rischio relativa all'area dello sversamento accidentale di OCD del Dicembre 2012.
05/02/2016	ARPAS, Provincia di Sassari, MATTM DGSTA, MATTM DQV, ISPRA, Regione Sardegna, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres.	Mail PEC del 05/02/2016 prot. n. 0000097-2016-87-9	-	Il Gestore procede all'invio dei rapporti analitici relativi all' "Area esterna" non produttiva, sub aree n. 5, 6 e 8 relativi al progetto di bonifica unitario suoli e falda della Centrale di Fiume Santo.
05/02/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 05/02/2016 prot. n. 0000098-2016-87-9	P19 bis	Il Gestore invia la programmazione della campagna di misure per il monitoraggio quadriennale del Rumore ambientale presso il sito produttivo.
09/02/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 09/02/2016 prot. n. 0000106-2016-87-9	P64	Il Gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Stintino per il parametro SO <sub>2</sub> .
15/02/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 15/02/2016 prot. n. 0000118-2016-87-9	P64	Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola e Platamona per il parametro SO <sub>2</sub> e NO <sub>2</sub> .
16/02/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 16/02/2016 prot. n. 0000121-2016-87-9	P64	Il Gestore segnala il ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola e Platamona per il parametro SO <sub>2</sub> .
18/02/2016	MATTM AIA	Mail PEC del 18/02/2016 prot. n. 0000132-2016-87-23	T35	Il Gestore invia l'attestazione di pagamento della tariffa istruttoria per la verifica della Relazione di riferimento trasmessa.
23/02/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 23/02/2016 prot. n. 0000145-2016-87-9	P19 bis	Il Gestore rinvia la programmazione della campagna di misure per il monitoraggio quadriennale del Rumore ambientale presso il sito produttivo a Marzo 2016
25/02/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Mail PEC del 25/02/2016 prot. n. 0000148-2016-87-9		Il Gestore invia dei chiarimenti in merito al Parere istruttorio conclusivo sul procedimento di MNS per l'autorizzazione alla gestione di ceneri leggere e gessi, in accordo al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 184-bis (sottoprodotti) e art. 184-ter (cessazione stato di rifiuto).
25/02/2016	Provincia di Sassari, ARPAS, MATTM DGSTA, ISPRA, Regione Sardegna, Comune di Sassari.	Mail PEC del 25/02/2016 prot. n. 0000155-2016-87-9		Il Gestore trasmette la documentazione e la richiesta della certificazione di raggiungimento dell'obiettivo di bonifica dei suoli nella sub-area "Area interna".
25/02/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Mail PEC del 25/02/2016 prot.n. 0000156-2016-87-9		Il Gestore comunica la fine dei lavori per la realizzazione della copertura fissa della vasca di deposito preliminare.
29/02/2016	Provincia di SS, MATTM AIA, MATTM DG, Ministero dello Sviluppo Economico, ISPRA, ARPAS, Comune di SS, Regione Sardegna.	Mail PEC del 29/02/2016 prot. n. 0000199-2016-87-23		Il Gestore invia l'aggiornamento riguardo il dissequestro parziale delle aree relative ai gruppi 1 e 2 ed alla ripresa delle attività di "decommissioning".
01/03/2016	ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 01/03/2016 prot. n. 0000203-2016-87-9		Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA DVA-DEC-2010-2017 DEL 26/04/2010.
04/03/2016	MATTM DGSTA, MATTM DG, MATTM AIA, Regione Sardegna, Provincia SS, ARPAS, Comune di SS, Comune di PT, ISPRA, Prefetto di SS, ASL, Capitaneria di PT, NOE, Comando provinciale dei VVFF, Comitato Tecnico regionale VVFF	Mail PEC del 04/03/2016 prot. n. 0000235-2016-87-9		Il Gestore comunica la ripresa del cantiere relativo al ripristino delle aree liberate a seguito della demolizione dei TG 5 e 6 a seguito del parere favorevole al mantenimento dei terreni di riporto.

04/03/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS.	Mail PEC del 04/03/2016 prot. n. 0000236-2016-87-9		Il Gestore comunica la messa fuori servizio della torre carbone TA a causa di un guasto meccanico.
04/03/2016	MATTM DGSTA, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, E ALTRI	Mail PEC del 04/03/2016 prot. n.0000 237-2016-87-9		Il Gestore trasmette il rapporto con gli esiti dei parametri monitorati nelle acque di falda.
04/03/2016	ISPRA, MATTM AIA, MATTM ARPAS	Mail PEC del 04/03/2016 prot. n. 0000239-2016-87-9		Il Gestore trasmette le relazioni relative alle indagini analitiche delle emissioni in aria e dei rapporti di QAL2 relativi agli SME per i gr 3 e 4.
04/03/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 04/03/2016 prot. n. 0000240-2016-87-9		Il Gestore invia la programmazione delle verifiche alle emissioni convogliate in atmosfera per i gr 3 e 4, valide per il primo semestre 2016.
04/03/2016	ISPRA, ARPAS, MATTM AIA	Mail PEC del 04/03/2016 prot. 0000241-2016-87-9		Il gestore comunica la programmazione della campagna di monitoraggio quadriennale del rumore ambientale presso il sito produttivo.
04/03/2016	ARPAS, Provincia di SS, MATTM DGSTA, MATTM DQV, ISPRA, Regione Sardegna, Comune di SS, Comune di PT	Mail PEC del 04/03/2016 prot. n. 0000242-2016-87-9		Il Gestore invia i rapporti analitici relativi all' "Area esterna" non produttiva, sub-aree n. 4,7,9 del progetto di bonifica unitario suoli e falda della Centrale di Fiume Santo.
09/03/2016	MATTM DGSTA, MATTM DQV, Regione Sardegna, Provincia, Comune di SS, ARPAS, ISPRA	Mail PEC del 09/03/2016 prot. n. 0000263-2016-87-9		Il Gestore trasmette la documentazione progettuale relativa all'intervento di integrazione alla barriera idraulica richiesto ad esito della Conferenza dei Servizi Decisoria del 09/07/2015.
09/03/2016	ARPAS, Provincia di SS, MATTM DGSTA, MATTM DQV, ISPRA, Regione Sardegna, Comune di SS, Comune di PT	Mail PEC del 09/03/2016 prot. n. 0000265-2016-87-9		Il Gestore richiede un incontro tecnico con ARPAS per pianificare l'attività di messa in funzione della barriera idraulica.
16/03/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 16/03/2016 prot. n. 0000294-2016-87-9		Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per i parametri SO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> , e NO <sub>2</sub> e nella cabina di Stintino per il parametro SO <sub>2</sub> . Il Gestore comunica inoltre che nella stessa giornata è avvenuto il ripristino del regolare funzionamento per la cabina di Campanedda.
16/03/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Mail PEC del 16/03/2016 prot. n. 0000297-2016-87-9		il Gestore comunica che è stata ripristinata la funzionalità della torre carbone TA.
17/03/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 17/03/2016 prot. n. 0000308-2016-87-9		Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Stintino per il parametro SO <sub>2</sub> , comunica inoltre che nella stessa giornata è avvenuto il ripristino.
18/03/2016	MATTM DGSTA, Prefettura di SS, ARPAS, Comune di SS, Comune di PT, E ALTRI	Mail PEC del 18/03/2016 prot. n. 0000311-2016-87-9		Il Gestore ritrasmette la documentazione relativa la modello concettuale preliminare e al piano di indagine per l'area interessata dall'evento di sversamento acque acide del 13/05/2015 in risposta alla nota prot. n. 4512/STA del 10/03/2015
18/03/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 18/03/2016 prot. n. 0000312-2016-87-9		Il Gestore comunica il rinvio delle emissioni convogliate al Gr 3.
30/03/2016	MATTM AIA, ISPRA	Mail PEC del 30/3/2016 Prot.n. 354-2016-87-23		Trasmissione delle copie delle attestazioni di certificazione, aggiornate a seguito del trasferimento della titolarità degli impianti da E.ON Produzione S.p.A. a Fiume Santo S.p.A. a decorrere dal 1 Luglio 2015.
23/03/2016	ISPRA, ARPAS, MATTM AIA	Mail PEC del 23/03/2016 prot. n. 0000338-2016-87-9		Il Gestore invia un'ulteriore programmazione della campagna di monitoraggio quadriennale del rumore ambientale presso il sito produttivo.
05/04/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Mail PEC del 05/04/2016 prot. n. 0000371-2016-87-23		Inviata comunicazione di vendita della biomassa solida vergine denominata PKS.
11/04/2016	MATTM AIA, ISPRA,	MAIL PEC DEL 11/04/2016 Prot N.		Interventi di efficientamento DESOx del Gr. 4

	ARPAS	0000380-2016-87-9 P del	
12/04/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Mail PEC del 12/04/2016 prot. n. 0000382-2016-87-9	Il Gestore comunica la messa fuori servizio della torre carbone TB a causa di un guasto meccanico.
12/04/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 12/04/2014 prot. n. 0000381-2016-87-9	Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro SO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> e NO <sub>2</sub> nei giorni 7 e 8/04/2016. Comunica inoltre che nella giornata dell'08/04/2016 è avvenuto il ripristino.
13/04/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 13/04/2016 prot. n. 0000392-2016-87-9	Il Gestore segnala un'anomalia ed il ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro SO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> e NO <sub>2</sub> .
19/04/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Mail PEC del 19/04/2016 prot. n. 0000411-2016-87-9	Il Gestore comunica il ripristino della funzionalità della torre carbone TB.
29/04/2016	MATTM AIA, ISPRA, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di SS, Comune di PT, ARPAS, Spresal	Mail PEC del 29/04/2016 prot. n. 438-2016-87-9	Il Gestore invia il rapporto che descrive l'esercizio nell'anno 2015.
04/05/2016	Provincia di SS, ARPAS, MATTM DGSTA, ISPRA, Regione Sardegna, Comune di SS.	Mail PEC del 04/05/2016 prot. n. 0000450-2016-87-9	Il Gestore trasmette la relazione sulle attività di bonifica dei suoli nell'area esterna e richiede la certificazione di raggiungimento dell'obiettivo di bonifica della medesima area.
13/05/2016	MATTM AIA, Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Mail PEC del 13/05/2016 prot. n. 0000459-2016-88-23	Invio aggiornamento AIA per eliminazione della prescrizione del parere istruttorio conclusivo, di cui alla nota prot. n. DVA-2015-0023405.
13/05/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Mail PEC del 13/05/2016 prot. n. 0000476-2016-87-9	Il Gestore comunica l'esecuzione di interventi propedeutici al mantenimento in servizio del serbatoio di OCD K.19.1 a seguito della dismissione delle sezioni termoelettriche 1 e 2.
19/05/2016	ARPAS, MATTM AIA, ISPRA	Mail PEC del 19/05/2016 prot. n. 0000487-2016-87-9	Il Gestore trasmette il cronoprogramma relativo ai monitoraggi delle emissioni convogliate in aria dei microinquinanti sul gr. 3
20/05/2016		MAIL PEC DEL Prot N. 0000492-2016-87-23 P del 20/05/2016	Comunicazione di rinuncia al progetto relativo al nuovo impianto a carbone
27/05/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Mail PEC del 27/05/2016 prot. n. 0000508-2016-87-9	Il Gestore comunica il fuori servizio del contatore dell'acqua utilizzata nell'impianto di irroramento parco carbone.
31/05/2016	MATTM DGSTA, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, E ALTRI	Mail PEC del 31/05/2016 prot. n. 0000525-2016-87-9	Il Gestore comunica attività di manutenzione straordinaria relativa al gruppo 4.
01/06/2016	Comune di SS, MATTM DGS, MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Provincia di SS, E ALTRI	Mail PEC del 01/06/2016 prot. n. 0000528-2016-87-23	Il Gestore comunica il completamento dei lavori relativi al "Piano di Decommissioning dei turbogas di punta 5 e 6 e al progetto di ripristino delle aree interessate".
01/06/2016	MATTM AIA, ISPRA	Mail PEC del 01/06/2016 prot. n. 0000529-2016-87-23	Il Gestore invia dei chiarimenti in merito alla Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0000207.
01/06/2016	MATTM AIA, Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Mail PEC del 01/06/2016 prot. n. 0000532-2016-88-23	Il Gestore richiede lo stato di avanzamento della procedura di riesame dell'AIA per la realizzazione di una struttura denominata "rampa di scarico autobotti".
07/06/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 07/06/2016 prot. n. 0000540-2016-87-9	Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro SO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> e NO <sub>2</sub> nei giorni 4 e 5/06/2016. Comunica inoltre che nella giornata del 05/06/2016 è avvenuto il ripristino
13/06/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Mail PEC del 13/06/2016 prot. n. 0000558-2016-87-9	Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro SO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> e NO <sub>2</sub> nei giorni 11, 12 e 13/06/2016. Comunica inoltre che nella giornata del 13/06/2016 è avvenuto il ripristino.
16/06/2016	MATTM AIA, ISPRA,	Mail PEC del 16/06/2016 prot. n.	Il Gestore trasmette gli esiti relativi alla campagna di misura del



	ARPAS	0000569-2016-87-9		Rumore di Marzo 2016.
16/06/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Mail PEC del 16/06/2016 prot. n. 0000570-2016-87-9		Il Gestore invia una comunicazione di anomalia relativa alla torre carbone TB.
17/06/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Mail PEC del 17/06/2016 prot. n. 0000577-2016-87-9		Il Gestore comunica il ripristino di funzionalità relativo alla torre carbone TB.
17/06/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Mail PEC del 17/06/2016 prot. n. 0000578-2016-87-9		Il Gestore invia una comunicazione di anomalia relativa alla torre carbone TD.
22/6/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	MAIL PEC DEL 22/6/2016_Prot N.0000587-2016-87-9		Il Gestore segnala anomalie e ripristino ad una capannina della RRQA
24/6/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	MAIL PEC_Prot N. 0000598-201 6-87-9 P del 24/06/2016		Il Gestore invia una comunicazione di ripristino relativa alla torre carbone TD.

**Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento**

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
06/05/2010	E.ON Produzione e copia a ISPRA, Min.Salute, Min.Interno, MISE, Presidente Regione Sardegna, Pres.Provincia di Sassari, Sindaco Comune di Porto Torres, Sindaco Comune di Sassari,	Trasmissione decreto AIA		DVA-2010-11747
28/07/2010	E.ON Produzione	Verbale riunione per attuazione PMC		Si è discusso delle problematiche relative alla attuazione del PMC: Scarico SF2,Movimentazione e gestione ceneri, calcare e gessi, Emissioni Gruppi 1 ,2, 3 e 4, SME - Fonda scala strumentazione, Trattamento acque meteoriche, Emissioni fuggitive e diffuse
12/10/2011	E.ON Produzione, ARPA Sardegna, ARPA Sassari e pc MATTM	Modalità di attuazione del PMC		Rispetto al crono programma presentato, ISPRA risponde alle richieste
08/11/2010	E.ON Produzione, ARPA Sardegna, ARPA Sassari e pc MATTM	Convocazione riunione con ISPRA, ARPA Sardegna e E.ON per attuazione PMC		Lettera prot.n°37527
16/11/2010	E.ON Produzione, ARPA Sassari	Spostamento riunione dal 18 al 19 p.v. per AIA CTE Fiume Santo della soc. E.ON		Comunicazione via mail
19/11/2010	E.ON Produzione, ARPA Sassari	Verbale riunione per attuazione PMC		Si è discusso delle problematiche relative alla attuazione del PMC anche alla presenza di ARPA Sassari. Su molti argomenti, sulla base della documentazione tecnica inviata dal gestore, ISPRA e ARPA hanno espresso loro parere.
15/11/2010	EON Produzione	Uso della PEC nei procedimenti di AIA		DVA- 2010-27548 del 15/11/2010
21/01/2011	EON Produzione	Controlli di competenza statale_ programmazione 2011		DVA- 2011-1005
20/01/2011	EON Produzione	Punti di emissione in aria e gestione torce di stabilimento		DVA- 2011-1090
04/02/2011	EON Produzione, Presidente Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Comunicazione Modifiche non sostanziali AIA		DVA-2010-31279 del 24/12/2010. La data di ricezione di EON è quella riportata, il ritardo della consegna è dovuto ad un disguido postale.
14/02/2011	Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA e pc a EON Produzione	Comunicazione dell'avvio del procedimento di cui alla comunicazione prot. 1567-2010-16-6-P del 6/12/2010		DVA-2011-3210
07/03/2011	Gestori Impianti soggetti ad AIA e pc MATTM e ARPA	Definizione Modalità per l'attuazione del PMC (1° emissione)		Lettera prot. 7656. Su alcune prescrizioni dei PMC, ISPRA definisce le modalità operative.
10/03/2011	EON Produzione, Presidente Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Comunicazione avvio di procedimento rispetto alla		DVA-2011-5755

		comunicazione prot. 46-2011-22-6-P del 22/02/2011		
15/04/2011	Gestori Impianti soggetti ad AIA e pc MATTM e ARPA	Definizione Modalità per l'attuazione del PMC (1° emissione)		Lettera prot. 12899 Correzione delle modalità di trasmissione per la presentazione del registro delle scadenze autorizzative, DAP
16/04/2011	EON Produzione, ARPA Sassari e pc MATTM	Comunicazione rispetto alla mail del gestore del 10/03/2011		Lettera prot. 13109. Segnalazione di non invio della comunicazione alla AC e richiesta di documentazione integrativa sul guasto dell'impianto e ripristino delle normali condizioni operative.
24/05/2011	EON Produzione, ARPA Sassari e pc MATTM	Modalità di attuazione del PMC. Esito riunione del 19/11/2010. Comunicazione E.ON n. 928 del 18/11/2010. Comunicazione E.ON n. 967 del 29/11/2010		Lettera prot. 17700. Su alcune richieste fatte dal gestore sia durante le riunioni che con comunicazione, ISPRA esprime parere tecnico e richiesta d'integrazione della documentazione tecnica.
22/06/2011	Gestori Impianti soggetti ad AIA e pc MATTM e ARPA	Definizione Modalità per l'attuazione del PMC (2° emissione)		Lettera prot. 18712. Su alcune prescrizioni dei PMC, ISPRA definisce le modalità operative.
01/08/2011	EON produzione ARPA MATTM	Fuoriuscita ceneri leggere: comunicazione E.ON prot. 930 del 21/07/2011 e prot 935 del 22/07/2011 e comunicazioni per avanzamento PMC		Comunicazione prot. n. 0025448
08/08/2011	EON produzione ISPRA, ARPAS, Prefettura di SS, Comune di Sassari, comune di Porto Torres, Provincia di Sassari	Sito di interesse nazionale Fuoriuscita ceneri leggere da silo di accumulo ceneri leggere da carbone		Comunicazione prot. n. 25345/TRI/DI/VII
25/08/2011	EON produzione ARPA MATTM	Verifica di monitoraggio e controllo prevista dal piano di monitoraggio e controllo Avvio attività		Lettera prot 0028144 del 25/08/2011 Comunicazione date dell'attività di controllo ordinario mirate alla verifica del PMC
28/09/2011	MATTM ARPA, EON Produzione -Centrale Fiume Santo	Trasmissione verbali attività ispettiva effettuata dal 06 al 09 settembre 2011		Lettera prot. 0031862 e 0031779 del 28/09/2011
12/10/2011	E.ON Produzione ISPRA	Trasmissione verbali attività ispettiva effettuata dal 06/ al 09 settembre 2011 ed evidenza criticità interpretative prescrizioni emissioni in aria		Prot. DVA-2011-0025456 del 10/10/2011
13/10/2011	EON, Procura della Repubblica, ISPRA	Diffida alla realizzazione delle prescrizioni AIA		Prot. DVA-2011-0025846 del 13/10/2011
25/11/2011	MATTM, ISPRA EON	Centrale termoelettrica E.ON Produzione S.p.A. di Fiume Santo autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto di autorizzazione DVA-Dec-2010-207 del 26 aprile 2010. Diffida alla realizzazione delle prescrizioni AIA		Prot. DVA-2011-0029651 del 25/11/2011
21/12/2011	MATTM, ISPRA, AI GESTORI DEGLI IMPIANTI AIA E ALLA REGIONE PIEMONTE	Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate-chiarimenti		Prot. DVA-2011-0031502 del 19/12/2011
05/01/2012	MATTM, ISPRA, AI GESTORI DEGLI IMPIANTI AIA E ALLA REGIONE PIEMONTE, ASSOLETTICA E CONFINDUSTRIA	Direttiva 2010/75/UE-Attività di revisione del BREF sugli impianti di combustione (LC BREF) - Richiesta di adesione all'attività di raccolta dati ed informazioni sulle MTD applicate		Prot. DVA-2012-0000200 del 05/01/2012

10/01/2012	ISPRA e pc EON	EON Produzione. Centrale Termoelettrica di Fiume Santo - Modifiche non sostanziali ad alcuni punti del piano di monitoraggio e controllo		Prot. DVA-2012-0000443 del 10/01/2012
10/01/2012	ISPRA e pc EON	EON Produzione. Centrale Termoelettrica di Fiume Santo - Modifica non sostanziale all'impianto di trattamento delle acque TSD		Prot. DVA-2012-0000445 del 10/01/2012
13/01/2012	Ai gestori degli impianti AIA e pc ISPRA	Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 art. 29-decies. Programmazione 2012		Prot DVA-2012-0000874 del 13/01/2012
24/02/2012	EON ITALIA e pc RAS	Centrale di Fiume Santo. Decreto di compatibilità ambientale DEC-DSA-2005-00404 del 24/24/2005. Chiarimenti in merito alla prescrizione n. 17.	P25	Prot DVA-2012-0004798 del 24/02/2012
28/02/2012	Ai gestori degli impianti AIA e pc ISPRA	modalità redazione e trasmissione DAP-AIA		Modalità di compilazione e trasmissione del documento di aggiornamento periodico (DAP) in materia di attuazione delle prescrizioni AIA
23/03/2012	EON, Procura della Repubblica di SS, ISPRA	Diffida alla realizzazione delle prescrizioni AIA		Prot DVA-2012-0007238 del 23/03/2012.
28/03/2012	Ai gestori degli impianti AIA e pc MATTM e ARPA	definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo. TERZA EMANAZIONE		Protocollo .0013053 del 28/03/2012
14/04/2012	EON, ISPRA	Comunicazione diversa ripartizione ore di funzionamento gr. 1 gr 2		Prot DVA-2012-0008577 del 13/04/2012.
24/04/2012	ISPRA e pc EON	EON Produzione. Centrale Termoelettrica di Fiume Santo -		Prot DVA-2012-0009866 del 24/04/2012.
21/06/2012	ISPRA	Comunicazione ai referenti AIA: per problemi tecnici l'aera WEB		Mail PEC del 21/06/2012
17/09/2012	MATTM –AIA	Comunicazione capitoli su causale versamenti		Mail Pec 17/09/2012
19/09/2012	ISPRA	Comunicazione ai referenti AIA: ripristino area WEB		Mail Pec 19/09/2012
28/09/2012	EON et altri	Attività a rischio di incidente rilevante evento del 3/08/2012 relativo a sversamento di olio combustibile		Ministero dell'interno prot.0005497
24/10/2012	EON Commissione AIA –IPPC e ISPRA	Comunicazione avvio procedimento ai sensi dell'artt. 7 e 8 della legge 241/90 ai sensi del D. Lgs 152/06 modificato dal D. lgs. 128/10 relativamente alla modifica di AIA	P7, P19	U_prot. DVA-2012-0025732
10/12/2012	EON MATTM, ARPAS sede CA e ARPAS Sassari ISPRA	Comunicazione Avvio attività di controllo ordinario presso la Centrale		Lettera prot 0045714 del 07/12/2012 Comunicazione date dell'attività di controllo ordinario mirate alla verifica del PMC
20/12/2012	EON	Verbale di inizio attività di controllo ordinario		Verbale di ispezione programmata eseguito da ARPAS come previsto dalla comunicazione ISPRA 0045714 del 07/12/2012
16/01/2013	EON MATTM, ARPAS sede CA e ARPAS Sassari	Comunicazione Avvio attività di		Lettera prot 0002251 del 16/01/2013 Comunicazione date

	ISPRA	controllo ordinario presso la Centrale		dell'attività di controllo ordinario mirate alla verifica del PMC. Prosecuzione della visita di dicembre 2012 e visita relativa al piano del primo trimestre 2013
24/01/2013	EON	Verbale di inizio attività di controllo ordinario		Verbale di ispezione programmata eseguito da ARPAS come previsto dalla comunicazione ISPRA 0002251 del 16/01/2013.
28/02/2013	Ai gestori degli impianti AIA e pc MATTM e ARPA	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo. QUARTA EMANAZIONE		Protocollo n. 0009611 del 28/02/2013
13/03/2013	EON ,ISPRA, Procura della repubblica SS e ARPAS Sassari	Diffida per inosservanze delle prescrizioni autorizzative del decreto AIA per la centrale EON Produzione S.p.A. di Fiume Santo		DVA-2013-0006249 del 13/03/2013
08/04/2013	E.ON, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	EON Produzione S.p.A. Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo prot. CIPPC-00_2013_0000511 del 21/03/2013		DVA-2013-0008245 del 08/04/2013. Viene accolta la richiesta di modifica non sostanziale sul monitoraggio del rumore da biennale a quadriennale e sulla modalità di misure anziché i valori Leq orari con TO e TM
11/04/2013	E.ON, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	EON Produzione S.p.A. Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo prot. CIPPC-00_2013_0000592 del 28/03/2013		DVA-2013-0008609 del 11/04/2013. Vengono accolte le seguenti richieste di modifica non sostanziale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il nastro trasporto carbone non è in depressione;</li> <li>• i punti di emissione sul tetto delle torri trasferimento carbone da T1-T8 e TA –TE i solo stoccaggio ceneri leggere e calcare sono punti di emissione convogliate secondarie e non diffuse;</li> <li>• i gessi stoccati hanno un elevato contenuto di umidità rendendo impossibile la formazione di polveri</li> </ul> Non viene accolta la richiesta di eliminare il limite sulla quantità annuale massica dell'SO2.
19/04/2013	Ai gestori degli impianti AIA e pc MATTM e ARPA	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo. QUINTA EMANAZIONE		Protocollo n.0016760 del 19/04/2013
23/05/2013	E.ON, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	EON Produzione S.p.A. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 128/10, relativamente alla modifica dell'AIA		DVA-2013-0011930 del 23/05/2013. Viene comunica l'avvio del procedimento relativo alla richiesta di modifica non sostanziale presentata con prot. 0000173-2013-22 del 29/04/2013, relativa al monitoraggio delle polveri sugli scarichi degli impianti di depressurizzazione di silos calcare e ceneri e per il monitoraggio in corrispondenza del punto di scarico SF2.
27/05/2013	MATTM –AIA, IPSRA	EON Produzione S.p.A. AIA DVA-DEC-2010-0207 del 26/04/2010. Piano di decommissioning dei gruppi 1 e 2 e progetto di ripristino delle aree interessate		DVA-2013-0012083del 27/05/2013. Si rappresenta che il gestore è tenuto a dare notizia tempestiva della cessazione dell'esercizio e dello smantellamento dei gruppi 1 e 2 nonché del ripristino dell'area ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto AIA
29/05/2013	MATTM e pc Procura della repubblica SS e ARPAS Sassari, EON	Ottemperanza parziale alle prescrizioni. Riscontro alla nota MATTM-DVA-2013-10767 del 09/05/2013 sulla base della comunicazione EON Produzione S.p.A. prot. 272-2013-57-9 del 12/04/2013		ISPRA prot. 0022069 del 29/05/2013. In relazione alla documentazione trasmessa con 272-2013-57-9 del 12/04/2013 viene rilevato in superamento parziale delle inottemperanze oggetto della diffida, ossia risultano risolti i punti B, C, F. Per i punti A e D devono essere effettuati ulteriori accertamenti mentre i punti E e G risultano non risolti e si diffida ulteriormente il gestore ad ottemperare le prescrizioni E e G.
05/06/2013	Ai gestori AIA e Commissione AIA /IPPC e ISPRA	Modalità di presentazione delle istanze relative all'aggiornamento, modifica e adempimento di prescrizioni contenute nell'AIA		DVA-2013-0013075 del 05/06/2013. Viene ribadito ai gestori che le istanze relative all'aggiornamento, modifica e adempimento di prescrizioni contenute nell'AIA devono essere presentate con la modulistica comunicata con nota DVA-2011-0031502 del 19/12/201

06/06/2013	EON ,ISPRA, Procura della repubblica SS e ARPAS Sassari	Diffida dalle inosservanze delle prescrizioni del decreto AIA per l'impianto della società EON Produzione S.p.A.		DVA-2013-0013216 del 06/06/2013. Viene recepita la nota ISPRA prot 0022069 del 29/05/2013.
11/07/2013	EON ,ISPRA,	Modifica non sostanziale relativa alla nota prot 173-2013-22 del 29/04/2013 sullo scarico SF2 e monitoraggi ceneri e calcare.		DVA-2013-0016032 del 09/07/2013
18/07/2013	A tutti i gestori,	comunicazione del nuovo IBAN per versamenti tariffe AIA		DVA-2013-0016936 del 18/07/2013
26/07/2013	EON e Commissione AIA /IPPC e ISPRA	Istituzione della commissione istruttoria per esaminare la Modifica non sostanziale relativa alla nota prot 271-2013-22 del 04/07/2013		DVA-2013-0017643 del 26/07/2013.
31/07/2013	EON, MATTM, ARPAS	Richiesta di chiarimenti in merito a quanto riscontrato dalla visita ARPAS del 27/06/2013		ISPRA prot 31351 del 31/07/2013
31/07/2013	EON ,ISPRA, Procura della repubblica SS e ARPAS Sassari	Superamento delle inottemperanze oggetto della diffida DVA 13216 del 06/06/2013		ISPRA prot 31358 del 31/07/2013
03/09/2013	MATTM ,ISPRA, Procura della repubblica SS ARPAS Sassari ed EON	In relazione alla concessione delle ulteriori 700 ore di funzionamento ai gr 1 e 2 devono essere mantenuti attivi i monitoraggi in acqua e in aria		ISPRA prot 34919del 30/08/2013
06/09/2013	EON, MATTM ,ISPRA, Procura della repubblica SS ARPAS Sassari	A partire dal 9 settembre in relazione alla concessione delle ulteriori 700 ore di funzionamento ai gr 1 e 2 verranno effettuate delle visite ispettive da parte di ISPRA-ARPAS		ISPRA prot 35572 del 06/09/2013
23/09/2013	EON, MATTM, ISPRA, Procura della repubblica SS ARPAS Sassari	Viene ribadito che il monitoraggio alle emissioni in aria deve essere fatto per le ulteriori 700 ore di funzionamento dei gruppi 1 e 2 e che nella nota inviata 853 del 16/09/2013 non è presente la verifica dei microinquinanti		ISPRA prot 37403 del 23/09/2013
01/10/2013	EON, MATTM, ISPRA, Procura della repubblica SS ARPAS Sassari	Viene confermato che il monitoraggio alle emissioni in aria deve essere fatto per le ulteriori 700 ore di funzionamento dei gruppi 1 e 2		ISPRA prot 38792 del 01/10/2013
24/10/2013	E.ON	Visita ispettiva straordinaria eseguita da ISPRA in relazione alle ulteriori 700 ore di funzionamento dei gruppi 1 e 2 rilasciate da Decreto Prefettizio della Prefettura di Sassari.		Verbale EON 964-2013-57-9 del 24/10/2013 Nota E.ON prot. n. 992-20013-57-9 del 30/10/13 per invio di ulteriore documentazione legata alla attività ispettiva straordinaria.
15/11/2013	EON, Comando VV.FF di Sassari, Capitaneria di Porto Torres	Richiesta informazioni integrative sull'evento incidentale occorso presso il molo E.ON il 10 novembre 2013 Deragliamento carri ponte.		Nota prot.n. 8200 del Ministero dell'Interno_ Direz. Regionale della Sardegna
18/11/2013	EON, MATTM, ISPRA, Procura della repubblica SS, NOE, ARPAS	Diffida per inosservanze delle		MATTM DVA-2013-0026429 del 18/11/2013ed allegata la nota

	Sassari	prescrizioni autorizzative decreto AIA		ISPRA prot 44911 del 08/11/2013 a seguito della visita ispettiva di ISPRA del 23/10/2013
12/12/2013	ISPRA, EON	MATTM chiede un riscontro in merito ai documenti inviati da EON a seguito della diffida MATTM DVA-2013-0026429 del 18/11/2013		MATTM DVA-2013-0029109 del 12/12/2013
20/12/2013	EON, ARPAS Comune Sassari, Comune Porto Torres, Provincia di Sassari, Regione Sardegna et altri	Convocazione riunione del gruppo istruttore e del gestore		MATTM CIPPC-2013-0002397 del 20/12/2013
18/12/2013	EON, ISPRA, ARPAS	Modalità temporanea di rifornimento carbone		MATTM DVA-2013-0029688 del 18/12/2013
24/12/2013	Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Porto Torres, Comune di Sassari, MATTM, Capitaneria di porto di Porto Torres, EON	Attività di controllo per l'adozione temporanea di modalità rifornimento carbone		ARPAS prot. 35101/2013 del 24/12/2013
23/12/2013	MATTM e ARPA varie sedi e gestori AIA	Programmazione visite ispettive 2014		ISPRA prot.0051376 del 20/12/2013
24/12/2013	EON, MATTM_Servizio I.A.R.,Ministero Interno_Dip VVFF, Assessorato regionale Difesa ambiente; Prefettura di Sassari; Comune di Sassari; Comune di Porto Torres; Comando Vigili del Fuoco Sassari; MIT Direzione generale per i porti; Direzione regionale del lavoro; Ministero delle finanze dip dogane; Ministero Sviluppo economico Dip energia Div IV; ARPA Sardegna Cagliari; Capitaneria di porto Porto Torres; Provincia Sassari; INAIL Sassari; Questura di Sassari	Attività a rischio di incidente rilevante: società E. ON - Stabilimento di Fiume Santo - Sassari - D. Lvo 17 agosto 1999 n° 334 - Valutazioni Tecniche Finali su esame Rapporto di Sicurezza 2011 - Trasmissione determinazioni del Comitato Tecnico Regionale della Sardegna di cui all'art. 20 del D.P.R. 577/1982 integrato ai sensi dell'art. 19 del D. Lvo 17 agosto 1999 n° 334.		Nota M.Interno_CTR Sardegna prot. 9497
24/12/2013	EON, MATTM_Servizio I.A.R.,Ministero Interno_Dip VVFF, Assessorato regionale Difesa ambiente; Prefettura di Sassari; Comune di Sassari; Comune di Porto Torres; Comando Vigili del Fuoco Sassari; MIT Direzione generale per i porti; Direzione regionale del lavoro; Ministero delle finanze dip dogane; Ministero Sviluppo economico Dip energia Div IV; ARPA Sardegna Cagliari; Capitaneria di porto Porto Torres; Provincia Sassari; INAIL Sassari; Questura di Sassari	Attività a rischio di incidente rilevante: società E-ON- Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (SS) - Misure compensative adottate a seguito dell'evento del 10.11 .2013 - Deragliamenti carri ponte - Trasmissione determinazioni del Comitato Tecnico Regionale della Sardegna di cui all'art. 20 del D.P.R. 577/1982 integrato ai sensi dell'art. 19 del D. Lvo 17 agosto 1999 no 334.		Nota M.Interno_CTR Sardegna prot. 9500
24/12/2013	EON, MATTM_Servizio I.A.R.,Ministero Interno_Dip VVFF, Assessorato regionale Difesa ambiente; Prefettura di Sassari; Comune di Sassari; Comune di Porto Torres; Comando Vigili del Fuoco Sassari; MIT Direzione generale per i porti; Direzione regionale del lavoro; Ministero delle finanze dip dogane; Ministero Sviluppo economico Dip energia Div IV; ARPA Sardegna Cagliari; Capitaneria di porto Porto Torres; Provincia Sassari; INAIL Sassari; Questura di Sassari	Attività a rischio di incidente rilevante: società E.ON - Stabilimento di Fiume Santo-Sassari -D. Lvo 17 agosto 1999 n° 334 - Esame documento Elementi per la pianificazione del Territorio ai sensi del DM LLPP. 09/05/01 - Trasmissione determinazioni del Comitato Tecnico Regionale della Sardegna di cui all'art. 20 del D.P.R. 577/1982 integrato ai sensi dell'art. 19 del D. Lvo 17 agosto 1999 n° 334.		Nota M.Interno_CTR Sardegna prot. 9501

24/12/2013	EON, MATTM_Servizio I.A.R.,Ministero Interno_Dip VVFF, Assessorato regionale Difesa ambiente; Prefettura di Sassari; Comune di Sassari; Comune di Porto Torres; Comando Vigili del Fuoco Sassari; MIT Direzione generale per i porti; Direzione regionale del lavoro; Ministero delle finanze dip dogane; Ministero Sviluppo economico Dip energia Div IV; ARPA Sardegna Cagliari; Capitaneria di porto Porto Torres; Provincia Sassari; INAIL Sassari; Questura di Sassari	Attività a rischio di incidente rilevante: società E.ON Produzione - Stabilimento di Fiume Santo - Sassari –D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 - Aggiornamento Notifica e Scheda di informazione - Trasmissione determinazioni del Comitato Tecnico Regionale della Sardegna di cui all'art. 20 del D.P.R. 577/1982 integrato ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 17 agosto 1999 n° 334.		Nota M.Interno_CTR Sardegna prot. 9502
08/01/2014	ISPRA, EON	MATTM chiede un riscontro in merito ai documenti inviati da EON, prot. 1141-2013-57 del 17/12/2013, a seguito della diffida MATTM DVA-2013-0026429 del 18/11/2013		MATTM DVA-2014-000193 del 08/01/2014
10/01/2014	EON, Commissione IPPC	Verbale della riunione del gruppo istruttore e del gestore del 9 gennaio		MATTM CIPPC-2014-0000050 del 10/01/2014
14/01/2014	MATTM –AIA, Procura della Repubblica, NOE, ARPAS	ISPRA in base alla documentazione fornita Prot. n. EON 1141-2013-57 del 17/12/2013 segnala il superamento dei VLE.		ISPRA prot.0001910 del 14/01/2014
16/01/2014	E.ON	Richiesta di informazioni sullo stato di realizzazione delle opere nell'ambito del quadro nazionale delle opere realizzate in conformità alle prescrizioni contenute nei decreti VIA emanati nel periodo- 2001-2012		MATTM_VIA prot.n. DVA-2014-0000998
22/01/2014	EON Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Ottemperanza alla prescrizione art. 1 comma 3 del Decreto AIA, invio relazione per riutilizzo fanghi. Richiesta di versamento tariffa per l'istruttoria		MATTM DVA-2014-0001565 del 22/01/2014
21/01/2014	MATTM, ARPA di tutte le Regioni interessate, EON, altri operatori energetici	Programmazione Controlli AIA anno 2014_ revisione		ISPRA prot. n. 0001427
21/01/2014	EON, e in cc MATTM AIA, ISPRA	Risposta di parere su Monitoraggio delle polveri ala carbonile		ISPRA prot. 3020
31/01/2014	ARPAS e in cc EON, MATTM, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Porto Torres, Comune di Sassari, MATTM, Capitaneria di porto di Porto Torres	Risposta di attività di controllo adozione temporanea di modalità di rifornimento carbone per la centrale di Fiume Santo di EON Sassari.		Nota prot.n. 957 della AUTORITA' PORTUALE OLBIA - GOLFO ARANCI -PORTO TORRES
03/02/2014	Regione Sardegna _ Servizio tutela del territorio, EON	Comunicazione relativa alla Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/1004 s.m.i. del "Progetto di ripristino delle aree interessate dei Gr. 1-2 .		Nota MBAC prot.n. 2843
06/02/2014	EON, ISPRA	Trasmissione parere istruttorio conclusivo alla domanda AIA		MATTM DVA-2014-0003001 del 06/02/2014

		limitatamente all'eliminazione del monitoraggio di idrocarburi totali e solidi sospesi nelle acque meteoriche		
06/02/2014	EON ISPRA	Trasmissione parere istruttorio conclusivo alla domanda AIA limitatamente ai controlli e limiti scarichi SF1 e SF2		MATTM DVA-2014-0003012 del 06/02/2014
13/02/2014	EON ISPRA	Trasmissione parere istruttorio conclusivo alla domanda AIA limitatamente alle modifiche del TSD		MATTM DVA-2014-0003760 del 13/02/2014
06/03/2014	EON, e in cc MATTM AIA	Riscontro alla nota EON 126-2014 del 12/02/2014 in merito al monitoraggio polveri torri di trasferimento carbone e minimizzazione delle polveri al parco carbone		ISPRA 0010048
23/04/2014	EON ISPRA	Interventi di ristrutturazione impianto di trattamento acque sanitarie . trasmissione del parere ISPRA 015117 08/04/2014		MATTM DVA-2014-0011456 del 18/04/2014
16/06/2014	EON ISPRA, Commissione Istruttoria IPPC-AIA	Piano di decommissioning dei gruppi tradizionali 1 e 2 e progetto di ripristino		MATTM DVA-2014-0019101 del 16/06/2014
25/07/2014	EON ISPRA, Commissione Istruttoria IPPC-AIA	Avvio procedimento ai sensi degli artt.n. 7 e 8 della legge 241/90 e D.Lgs.n. 152/06 per modifica non sostanziale impianto TSD comunicazione 185-2014-22 del 20/06/2014		MATTM DVA-2014-00247571 del 25/07/2014
29/07/2014	EON et altri	Comunicazione in merito alle modalità di pagamento delle tariffe di AIA statale		MATTM DVA-2014-0023244 del 15/07/2014
06/08/2014	EON, Regione Sardegna e MATTM AIA	Comunicazione in merito al piano di decommissioning dei gruppi 1 e 2		MATTM DVA-2014-00260414 del 06/08/2014
08/08/2014	EON, MATTM VIA-VAS e MATTM Salvaguardia ambientale	Verifica di ottemperanza prescrizione n. 24 decreto DEC_DSA-2009-987 del 10/08/2009		Regione Autonoma della Sardegna prot17473 del 08/08/2014
02/09/2014	EON MATT-AIA	Comunicazione in merito al progetto di modifica non sostanziale impianto TSD comunicazione 185-2014-22 del 20/06/2014		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2014-0027905 del 02/09/2014
29/09/2014	EON ISPRA, Commissione Istruttoria IPPC-AIA	Avvio procedimento ai sensi degli art 7 e 8 della legge 241/90 e D.Lgs 152/06 per modifica non sostanziale relativa a diversa gestione delle ceneri e gessi prot 223-2014-22 del 31/07/2014		MATTM DVA-2014-0031242 del 29/09/2014
30/09/2014	EON MATTM AIA e ARPAS	Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria		ISPRA 39165 del 30/09/2014
10/10/2014	EON MATT-AIA	Comunicazione in merito al		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2014-0032636 del 10/10/2014



		progetto di modifica non sostanziale impianto TSD comunicazione 185-2014-22 del 20/06/2014 e alla nota prot. 246-2014-22 del 17/09/2014: le modifiche non comportano effetti significativi e negativi per l'ambiente		
15/10/2014	EON MATT-AIA	Comunicazione in merito al progetto di modifica non sostanziale relativa a diversa gestione delle ceneri e gessi prot 223-2014-22 del 31/07/2014		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2014-0033168 del 15/10/2014
05/11/2014	EON, MATTM AIA, ARPAS	Esito del controllo ordinario del 06-08 ottobre 2014 – Modalità di attuazione del PMC		ISPRA prot n 45326 del 05/11/2014
05/11/2014	MATTM AIA, Procura di Sassari, ARPAS	Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i in data 06-08 ottobre 2014 – Accertamento violazioni e proposta di diffida.		ISPRA prot n 45319 del 05/11/2014
24/11/2014	EON, ISPRA, Procura di Sassari, ARPAS	Prima diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot n 45319 del 05/11/2014		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2014-0038756 del 24/11/2014
24/11/2014	EON, ISPRA, Procura di Sassari, ARPAS	Comunicazione in merito al progetto di modifica non sostanziale relativa alla frequenza di monitoraggio delle emissioni di polveri presso le torri del nastro trasportatore del carbone e all'utilizzo di cellulosa come crostante per l'abbattimento di polveri del parco carbone.		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2014-0038748 del 24/11/2014
08/01/2015	ISPRA, Presidente della Commissione Istruttoria AIA- IPPC	Modalità per la redazione della relazione di riferimento.		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0000433 del 08/01/2015
20/01/2015	ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, E.ON produzione S.p.A.	Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 045319 del 05/11/2014		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0001730 del 20/01/2015
22/01/2015	ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, E.ON produzione S.p.A.	Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 045319 del 05/11/2014		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0001945 del 22/01/2015
30/01/2015	ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, E.ON produzione S.p.A.	Riscontro alla diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 045319 del 05/11/2014		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0002729 del 30/01/2015
03/02/2015	E.ON produzione S.p.A. Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA, Sistemi di Valutazione Ambientale.	Comunicazione di avvio del procedimento di riesame per modifica non sostanziale prot. n. 0000010-2015-22-6		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0002982 del 03/02/2015
18/02/2015	E.ON produzione S.p.A. Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Trasmissione Parere Istruttorio conclusivo della domanda AIA –		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0004476 del 18/02/2015

		Ottemperanza alla prescrizione.		
23/02/2015	E.ON produzione S.p.A. Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Trasmissione Parere Istruttorio conclusivo della domanda AIA – Procedimento di modifica non sostanziale		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0005044 del 23/02/2015
23/02/2015	E.ON produzione S.p.A. , Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS, MATTM AIA	Riscontro Note DVA-2015-0001945 del 22/01/2014; DVA-0001730 del 20/01/2015; DVA-2015-002729 del 30/01/2015		ISPRA prot n 8542 del 23/02/2015
05/03/2015	E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS	Seconda diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 8542 del 23/02/2015 (ID 80)		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0006157 del 05/03/2015
05/03/2015	E.ON produzione S.p.A. , ISPRA	Richiesta di ridefinizione della scadenza dell'AIA (ID 80)		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0006158 del 05/03/2015
05/03/2015	E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS	Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 045319 del 05/11/2014 in merito al progetto di copertura della vasca di deposito preliminare H (ID 80)		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0006171 del 05/03/2015
10/03/2015	E.ON Produzione S.p.A., ISPRA, Commissione per l'AIA-IPPC	Richiesta tariffa procedimento di modifica ID 80/809		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0006500 del 10/03/2015
23/03/2015	E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS	Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 8542 del 23/02/2015 (ID 80)		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0008038 del 23/03/2015
03/04/2015	E.ON Produzione S.p.A., ISPRA, Commissione per l'AIA-IPPC	Procedimento di modifica ID 80/809 Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo prot. CIPPC-00_2015_0000211 del 03/02/2015		DVA-2015-0009184 del 03/04/2015. Viene accolta la richiesta di modifica non sostanziale relativa alla diversa gestione delle ceneri leggere e dei gessi.
09/04/2015	E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS	Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 8542 del 23/02/2015 (ID 80)		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0009484 del 09/04/2015
09/04/2015	E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS	Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 8542 del 23/02/2015 (ID 80)		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0009496 del 09/04/2015
21/04/2015	E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS	Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 045319 del 05/11/2014 in merito al progetto di copertura della vasca di deposito preliminare H (ID 80)		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0010685 del 21/04/2015
24/04/2015	MATTM AIA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS, E.ON Produzione S.p.A.	Riscontro superamento delle inottemperanze oggetto di diffida – Note MATTM: <ul style="list-style-type: none"> <li>DVA-2015-0008038 del 23/03/2015 (Prot ISPRA 13870 del 27/03/2015)</li> <li>DVA-2015-0009496 del 09/04/2015 (Prot ISPRA</li> </ul>		ISPRA prot. n. 17946 del 24/04/2015

		<ul style="list-style-type: none"> <li>16172 del 13/04/2015)</li> <li>DVA-2015-0009484 del 09/04/2015 (Prot ISPRA 16173 del 13/04/2015)</li> </ul>		
14/05/2015	E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS	Istanza di modifica AIA per le modifiche impiantistiche derivanti dal Progetto Unitario di Bonifica e per lo spostamento del deposito preliminare per lo stoccaggio delle ceneri (ID 80)		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0012995 del 14/05/2015
19/05/2015	E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS	Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 8542 del 23/02/2015 (ID 80)		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0013436 del 19/05/2015
11/06/2015	E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, ARPAS	Parere conclusivo in merito alla fattibilità della riduzione quantitativa dei fanghi da depurazione dei reflui e delle ceneri da carbone prodotti nelle sezioni 3 e 4 - ID 800/700		MATTM AIA PROT.N DVA-2015-0015366 DEL 11/06/2015
17/6/2015	E.ON Produzione S.p.A.; Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato Difesa Ambiente; Provincia di Sassari-Settore VIII - Ambiente e Agricoltura; Comune di Sassari; Comune di Porto Torres ARPA Sardegna-Dipartimento Provinciale di Sassari; Prefetto Provincia di Sassari; Capitaneria di Porto di Porto Torres Comando dei Carabinieri Nucleo Operativo Ecologico – Sassari; ASL-SPRESAL ASL - Servizio di igiene e sanità pubblica e, p.c. MATTM AIA; VVFF SS; Comitato Tecnico Regionale Sardegna c/ o Direzione Regionale Vigili del Fuoco			MATTM STA PROT.N. 0008892/STA del 17/06/2015
23/6/2015	EON Produzione, MATTM STA	SIN "Aree Industriali di Porto Torres"- Centrale di Fiume Santo- Notifica ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 per la fuoriuscita acque industriali dall'impianto di desolfurazione relativo all'unità 3 della Centrale		Prefetto di Sassari –Nota prot.n. 0046230 del 23/6/2015
25/6/2015	MATTM AIA, ARPAS, E.ON Produzione S.p.A.	RICHIESTA INTEGRAZIONI SU COM EON - Guasti alle torri Be C: Note E.ON Produzione S.p.A. prot. 0000443-57-9-P del 21 /05/2015 (prot. ISPRA 22496 del 21/05/2015) e prot. 00005000-57-9 P del 09/06/2015 (prot. ISPRA 25288 del 10/06/2015). Nuova classificazione rifiuto: E.ON		ISPRA PROT.N.27983 DEL 25/06/2015

		Produzione S.p.A. prot. 0000459-57-9 P del 27/05/2015 (prot. ISPRA 23360 del 27/05/2015). Spostamento depositi preliminari rifiuti: E.ON Produzione S.p.A. prot. 0000353-57-9 P del 30/04/2015 (Rif. DVA-2015-0012995 del 14/05/2015 acquisito al prot. ISPRA 21648 del 15/05/20 15); E. ON Produzione S.p.A. prot. 0000504-57-9 P del 09/06/2015 (Prot. ISPRA 25291 del 10/06/20 15).		
20/07/2015	E.ON Produzione S.p.A., ISPRA, Commissione Istruttoria IPPC	Richiesta tariffa per modifiche impiantistiche		MATTM AIA prot. n. DVA-2015-0018602 del 20/07/2015
29/07/2015	Fiume Santo S.p.A., Commissione istruttoria IPPC, ISPRA, Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i., per il riesame dell'AIA (ID80/915)	P7	MATTM AIA prot. n. DVA-2015-0019883 del 29/07/2015
06/08/2015	MATTM VIA, AIA, STA e per cc Fiume Santo spa,	Richiesta di valutazione sulle motivazioni dell'istanza e la tempistica richiesta e di eventuale comunicazione di motivi ostativi alla concessione della proroga AU FS7		MSE prot. n. 18782 del 06/08/2015
07/08/2015	Fiume Santo spa, MATTM VIA, AIA, STA, ISPRA, MBAC, Ministero della Salute, Ministero dell'Interno dipartimento dei VV.FF, Comando provinciale dei vigili del fuoco, Ministero della Difesa, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Agenzia delle Dogane di Sassari, Arpa Sardegna, Tema Rete Italia S.P.A. ENAC, ENAV	Trasmissione Decreto N°55/02/2015 VL del 6 agosto 2015, di voltura da E.ON Produzione a Fiume Santo S.p.A.	-	MSE prot. n.n. 18810 del 07.08.2015 relativa al decreto di voltura della Centrale di Fiume Santo.
11/08/2015	Presidente f.f. della Commissione Istruttoria IPPC, MSE, ISPRA, Fiume Santo S.p.A.,	Riesame dell'AIA per modifiche impiantistiche derivanti dal progetto di bonifica e per lo spostamento del deposito preliminare per lo stoccaggio ceneri e fanghi.	P7	MATTM AIA prot. n. DVA-2015-0021123 del 11/08/2015
12/08/2015	MSE, Fiume Santo spa, MATTM STA	Parere in merito alla richiesta di valutazione motivi ostativa alla concessione della proroga AU FS7		MATTM AIA prot. n. DVA- 2015-0021226 del 12/08/2015
08/09/2015	Fiume Santo spa, MATTM VIA, AIA, STA, ISPRA, MBAC, Ministero della Salute, Ministero dell'Interno dipartimento dei VV.FF, Comando provinciale dei vigili del fuoco, Ministero della Difesa, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Agenzia delle Dogane di Sassari, Arpa Sardegna, Tema Rete Italia S.P.A. ENAC, ENAV	Trasmissione decreto N°55/04/2015 PR relativo alla proroga del termine di avvio lavori C.le Fiume Santo		MSE prot. n. 20692 del 08/09/2015
15/09/2015	Fiume Santo S.p.A., MATTM AIA, ARPAS	Comunicazione di avvio visita ispettiva ordinaria	P2	ISPRA prot. n. 40255 del 15/09/2015
17/09/2015	Fiume Santo S.p.A., Commissione istruttoria IPPC, ISPRA	Trasmissione parere della domanda di AIA – Procedimento di Riesame ID 80/860 relativa alla predisposizione di nuove aree	P7	MATTM AIA prot. n. DVA-2015-0023405 del 17/09/2015

		prima degli interventi di Decommissioning dei gr 1 e 2.		
28/09/2015	Fiume Santo S.p.A., Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Trasmissione parere istruttorio conclusivo in riferimento alla domanda di riesame relativa a modifiche impiantistiche derivanti dal progetto di bonifica e spostamento del deposito preliminare stoccaggio ceneri e fanghi.	P7	MATTM AIA prot. n. DVA-2015-0024175 DEL 28/09/2015
28/09/2015	Fiume Santo S.p.A.	Verbali del controllo ordinario anno 2015 presso la Centrale	P2	ISPRA e ARPA Sardegna prot.n. 307-2015-87-9 del 28/09/2015
26/10/2015	Fiume Santo S.p.A., ISPRA	Presa d'atto della sospensione cantiere di Decommissioning Gr. 1-2 e della durata dei lavori alla ripresa degli stessi.	-	MATTM AIA prot. n. DVA-2015-0026076 del 26/10/2015
26/11/2015	MATTM AIA, Fiume Santo S.p.A., ARPAS	Trasmissione della relazione conclusiva della visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.	P2	ISPRA prot. n. 0053714 del 26/11/2015
3/12/2015	ISPRA, Fiume Santo S.p.A.	Chiarimenti in merito alla modalità di attuazione della prescrizione presente nel parere istruttorio conclusivo, nota prot. DVA-2015-0024175 del 28/09/2015 (ID 80/915)	P7	MATTM AIA prot. DVA - 2015-0030405 del 03/12/2015
09/12/2015	Fiume Santo S.p.A., Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Richiesta rettifica parere istruttorio conclusivo, nota prot. DVA-2015-0023405 del 17/09/2015	P7	MATTM AIA prot. DVA-2015-0030718 del 09/12/2015
15/12/2015	Fiume Santo S.p.A., Pref. di Sassari, Com. Prov. VVF Sassari, CTR Sardegna, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Regione Sardegna e per cc MATTM AIA	Applicazione dell'art. 13 c.1-3 del D.Lgs.n. 26/6/2015 n. 105 da parte del gestore della Centrale, sito a rischio di incidente rilevante entro il 31 Maggio 2016	T8	ISPRA prot.n. 56933 del 15/12/2015
21/12/2015	Fiume Santo S.p.A., Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA, Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale	Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i., per il riesame dell'AIA per la realizzazione di una struttura per l'approvvigionamento dell'olio combustibile denso (OCD) tramite autobotti nei pressi dei gruppi 3 e 4.	P7	MATTM AIA prot. DVA-2015-0031743 del 21/12/2015
30/12/2015	MATTM AIA, ARPAS, Referenti AIA	Trasmissione della programmazione delle attività di competenza statale, ai sensi del D. Lgs 152/02 e s.m.i. art 29-decies, previste per l'anno 2016	P2	ISPRA prot.n. 059378 del 30/12/2015
19/01/2016	MATTM AIA, Fiume Santo S.p.A., ARPAS	Riscontro sulla nota DVA-2015-0030405 del 03/12/2015, per	P7	ISPRA prot. n. 0004798 del 19/01/2016

27/01/2016	Fiume Santo S.p.A., MATTM- STA , REGIONE SARDEGNA, ARPAS, Comune di Sassari	l'utilizzo del campionatore portatile. In risposta alla nota inviata dalla Fiume Santo S.p.A., prot.n. 0000589-2015-87-6 del 23/12/2015, la Provincia chiede chiarimenti sulla riorganizzazione delle attività di decommissioning dei Gr. 1-2, e l'invio di un nuovo cronoprogramma.	-	Prov. di Sassari prot.n.GE 2016/000 del 27/01/2016
28/01/2016	Fiume Santo S.p.A., ISPRA, ARPAS	Comunicazione ad attenersi a quanto richiesto da ISPRA nella nota del 19 gennaio prot. 04798, per l'utilizzo del campionatore portatile.	P7	MATTM AIA prot.0002109 del 28/01/2016
02/02/2016	Fiume Santo S.p.A.	Accettazione della Prov. di Sassari delle garanzie finanziarie per la gestione depositi preliminari /messa in riserva dei rifiuti, autorizzati con il decreto AIA	T8	Prov. di Sassari prot.n.GE 2016/0002706 del 02/02/2016
11/02/2016	Fiume Santo S.p.A.	Richiesta di tariffa istruttoria per Relazione di Riferimento	T35	MATTM AIA DVA-RU-2016-0003549 del 11/02/2016
12/02/2016	Fiume Santo S.p.A., MATTM STA, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari	Si conferma la disponibilità allo svolgimento dell'incontro tecnico richiesto da Fiume Santo S.p.A. con nota prot. n. 0000096 del 05/02/2016 e si richiede di elaborare una proposta di monitoraggio per le acque di falda.	-	ARPAS prot. n. 4628 del 12/02/2016
02/03/2016	Fiume Santo S.p.A., MATTM DGSTA, Regione Sardegna, Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA, Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale	Comunicazione avvio del procedimento per l'esame di conformità della Relazione di Riferimento.		MATTM AIA DVA-RU-2016-0005805 del 02/03/2016
07/03/2016	ISPRA, Fiume Santo S.p.A., ARPAS	Parere conclusivo in merito alla classificazione ceneri volanti sotto prodotti di cui al punto 3, pag 15 del parere istruttorio del 3 febbraio 2015, prot. CIPPC-2015-0211		MATTM AIA DVA-RU-2016-0006343 del 07/03/2016
09/03/2016	Fiume Santo S.p.A., ARPAS, Regione Sardegna, Provincia di SS, Comune di SS, Comune di PT, Prefetto di SS, Capitaneria di PT, NOE, Spresal, ASL, MATTM DGS, Comando provinciale VVFF, Comitato Tecnico Regionale VVFF	Si sollecita la trasmissione del Piano di caratterizzazione dell'area interessata dalla fuoriuscita di acque industriali dall'impianto di desolfurazione relativo all'Unità 3 e della nota 37-2015-87-9 del 17/07/2015 non pervenute al Ministero.		MATTM STA DVA-RU-0004512 del 09/03/2016
06/04/2016	MATTM DGS, Fiume Santo S.p.A., Regione Sardegna, Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA,	Parere sulla Relazione di Riferimento.		MATTM DGS DVA-RU-2016-0006231 del 06/04/2016
28/04/2016	Fiume Santo S.p.A. MATTM AIA, ISPRA, Comune di SS, Provincia di SS, Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ASL	Trasmissione della documentazione relativa agli accertamenti effettuati sulle acque reflue.		ARPAS prot. n. 0013774 del 28/04/2016
27/4/2016	Fiume Santo S.p.A.,	Richiesta di aggiornamento sulle altre attività tecniche propedeutiche all'avvio del cantiere per il nuovo gruppo a carbone		MSE_PROT.N. U.-0011775 DEL 27/4/2016

24/05/2016	Fiume Santo S.p.A., Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA, MATTM AIA	Comunicazione di avvio del procedimento di riesame dell'AIA relativamente all'eliminazione della prescrizione sui Campi elettromagnetici presenti nella nuova area per le ditte esterne.		MATTM AIA DVA-RU-2016-0014020 del 24/05/2016
24/05/2016	Fiume Santo S.p.A., MATTM DGS, MATTM AIA, MATTM DGSTA, ISPRA, MBAC, Ministero della Salute, Ministero dell'Interno, Comando Provinciale VVFF di SS, Ministeri della Difesa, MSEC, Regione Sardegna, Provincia di SS, Comune di SS, Comune di PT, Agenzia Dogane di SS, ARPAS, Terna Rete Italia S.p.A. ENAC, ENAV, Spresal SS.	Comunicazione di rinuncia, della Fiume Santo S.p.A., all'Autorizzazione Unica n° 55/02/2010 del 04/10/2010 relativa alla costruzione di una nuova sezione a carbone		MISE prot. n. 0014475 del 24/05/2016
01/06/2016	MATTM AIA, Procura della Repubblica SS, Fiume Santo S.p.A., ARPAS	ISPRA esprime parere favorevole alla modifica della frequenza di monitoraggio delle polveri da semestrale ad annuale		ISPRA prot. n. 0032841 del 01/06/2016
06/06/2016	Ministero della Salute, Fiume Santo S.p.A., Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Comunicazione di avvio del procedimento di riesame dell'AIA relativamente all'eliminazione della prescrizione sui CEM nella nuova area per le ditte esterne.		MATTM AIA DVA-RU-2016-0014993 del 06/06/2016
10/06/2016	Commissione Istruttoria IPPC, Fiume Santo S.p.A.	Trasmissione per opportuna informazione della nota di Fiume Santo S.p.A. del 01/06/2016 prot. n. 532 sull'avanzamento della procedura di riesame dell'AIA per la realizzazione di una struttura denominata "rampa di scarico autobotti"		MATTM DGS DVA-RU-2016-0015621 del 10/06/2016
10/06/2016	Fiume Santo S.p.A., ISPRA	Il MATTM chiede ad ISPRA di verificare, nell'ambito delle attività di controllo ordinario presso l'impianto, l'effettivo assetto impiantistico complessivo della centrale.		MATTM DGS DVA-RU-2016-0015620 del 10/06/2016
10/06/2016	Fiume Santo S.p.A., ISPRA, Procura della Repubblica di SS, ARPAS	MATTM trasmette la nota dell'ISPRA del 01/06/2016 prot. n. 32841 con cui viene modificata la frequenza di monitoraggio delle polveri da semestrale ad annuale		MATTM DGS DVA-RU-2016-0015612 del 0015612

#### 4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti

Attività che si esauriscono in una **singola data** nel periodo di riferimento

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
Data	Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro	Gestore, Arpa, Ispra, AC		






Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento

Frequenza	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
Indicare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, ...)	Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro	Gestore, Arpa, Ispra, AC		
Annuale	autocontrollo	ARPAS	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 1 e 2	Relazione tecnica n. 099/11 – redatta dalla Società Sangalli Protezioni Ambientali Srl – Indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 1 e 2 effettuata nei giorni 10, 11, 12 novembre 2010 (gr. 1) e 16, 17, 18 novembre 2010 (gr. 2)
Semestrale	autocontrollo	ARPAS	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 3 e 4	Relazione tecnica n. 100/11 – redatta dalla Società Sangalli Protezioni Ambientali Srl
biennale o al compimento delle 150 ore	autocontrollo	ARPAS	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei turbogas FO5 e FO6 effettuata nei giorni 14, 16, 17 dicembre 2010	Relazione tecnica n. 108/11 – redatta dalla Società Sangalli Protezioni Ambientali Srl
quinquennale	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 3 e 4. Taratura e validazione dei sistemi di misura automatici delle emissioni in atmosfera – RAPPORTO QAL2.	Relazione tecnica n. 095/11 – redatta dalla Società Sangalli Protezioni Ambientali Srl
quinquennale	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 1 e 2 . Taratura e validazione dei sistemi di misura automatici delle emissioni in atmosfera – RAPPORTO QAL2	Relazione tecnica n. 116/11 – redatta dalla Società Sangalli Protezioni Ambientali Srl
mensile (marzo)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (prelievo analisi 21/03/11)	Rapporto di prova n. 268/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 28/04/11
mensile (marzo)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue pozzetto SF2 (prelievo analisi 31/03/11)	Rapporto di prova n. 267/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 28/04/11
mensile (aprile)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto pozzetto SF2 (prelievo analisi 12/04/11)	Rapporto di prova n. 270/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 28/04/11
mensile (aprile)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (prelievo analisi 12/04/11)	Rapporto di prova n. 271/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 28/04/11
per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV SEA MASTER del 06/04/11	Rapporto di prova n. 39937-01.001 SGS
per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV ECOSTAR 15/04/11	Rapporto di prova n. 204968 di Analisi e Controllo S.p.a e Rapporto di prova n. 205832 Analisi e Controlli S.p.a 16/05/11
per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV NAVIOS MAGELLAN 21/04/11	Rapporto di prova n. 207PT11 SGS
per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV MYRA 30/05/11	Rapporto di prova n. 40393-01.001 SGS
per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV BETIS 06/09/11	Rapporto di prova n. 1106086L Incolab servicies Latvia
per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità OCD nave VOGUE TRUST del 19/04/11	Rapporto di prova n. 205499 e Rapporto di prova n. 116/11 Saybolt
mensile (dicembre 2010)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (prelievo analisi 03/12/2010	rapporto di prova 6/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 13/01/2011
mensile (dicembre 2010)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue pozzetto SF2 (prelievo analisi 03/12/2010	Rapporto di prova 4/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 13/01/2011
mensile (gennaio 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (prelievo analisi 13/01//2011	Rapporto di prova 104/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 08/03//2011
mensile (gennaio 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue pozzetto SF2 (prelievo analisi 13/01/2011	rapporto di prova 103/11R Laboratorio

				Leonardi s.a.s del 08/03//2011
mensile (gennaio 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue SF1 (prelievo analisi 28/01/2011)	Rapporto di prova 60/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 25/02/2011
mensile (febbraio 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (prelievo analisi 01/02//2011)	Rapporto di prova 106/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 08/03//2011
mensile (febbraio 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue pozzetto SF2 (prelievo analisi 01/02//2011)	Rapporto di prova 105/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 08/03//2011
mensile (aprile 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue SF1 (prelievo analisi 11/04/2011)	Rapporto di prova n. 269/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 28/04/11
mensile (maggio 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (prelievo analisi 13/05/2011)	Rapporto di prova n. 500/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 17/07/11
mensile (maggio 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue pozzetto SF2 (prelievo analisi 13/05/2011)	Rapporto di prova n. 499/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 17/07/11
mensile (maggio 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue SF1 (prelievo analisi 13/05/2011)	Rapporto di prova n. 498/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 17/07/11
Semestrali (maggio 2011)	Autocontrollo		AIA-monitoraggio polveri	Relazione Lithos s.r.l 07/07/2011
mensile (giugno 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (prelievo analisi 24/06/2011)	Rapporto di prova n. 678/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 24/08/11
mensile (giugno 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue pozzetto SF2 (prelievo analisi 24/06/2011)	Rapporto di prova n. 677/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 24/08/11
mensile (giugno 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue SF1 (prelievo analisi 24/06/2011)	Rapporto di prova n. 676/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 24/08/11
mensile (luglio 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (prelievo analisi 22/07/2011)	Rapporto di prova n. 680/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 24/08/11
mensile (luglio 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita pozzetto SF2 (prelievo analisi 22/07/2011)	Rapporto di prova n. 679/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 24/08/11
per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV IKAN BAYAN 07/07/2011	Rapporto di prova n. 1107280044D
per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV OMEGAS 17/07/2011	Rapporto di prova n. 41135-01.001 SGS
per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV NAVIOS MAGELLAN 06/08/2011	Rapporto di prova n. 41184-01.001 SGS
per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità OCD nave MV SEA EXPLORER 14/04/2011	Rapporto di prova n. 4207948 Analisi & Controlli (genova)
per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV PANSTELLAR 19/04/2011	Rapporto di prova n. 1105250356 SGS
per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV NAVIOS ORION 18/05/2011	Rapporto di prova n. 42276-01.001 SGS
per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV GENCO VIGOUR 08/08/2011	Rapporto di prova n. 208542-208551 Analisi & Controlli
per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV RIP HUNDER 12/09/2011	Rapporto di prova n. 209480-209489 Analisi & Controlli
per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV MARIOLINA DE CARLINI 27/09/2011	Rapporto di prova n. 111011048A SGS
per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV JU DA 12/10/2011	Rapporto di prova N. 210418 Analisi & Controlli
per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV PERGAMOS 29/09/2011	Rapporto di prova n.MC/11Z/00551 Watson Gray Italia
per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV SELANDIA 12/09/2011	Rapporto di prova n. 11121201C7 SGS
per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV SINOKOR SUNRISE 19/11/2011	Rapporto di prova n. 1112270453 SGS
per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV RONDEAU 14/12/2011	Rapporto di prova n. 1201190356 SGS

mensile (agosto 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita pozzetto SF2 (prelievo analisi 31/08/2011)	Rapporto di prova n. 930/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 09/11/11
mensile (agosto 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (prelievo analisi 31/08/2011)	Rapporto di prova n. 931/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 09/11/11
Semestrali (agosto 2011)	Autocontrollo		AIA-monitoraggio polveri	Relazione Lithos s.r.l 11/10/2011
mensile (settembre 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita pozzetto SF2 (prelievo analisi 30/09/2011)	Rapporto di prova n. 940/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 09/11/11
mensile (settembre 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (prelievo analisi 30/09/2011)	Rapporto di prova n. 941/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 09/11/11
mensile (settembre 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita pozzetto SF1 (prelievo analisi 09/09/2011)	Rapporto di prova n. 943/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 09/11/11
semestrale	autocontrollo	ARPA	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 3 e 4. Taratura e validazione dei sistemi di misura automatici delle emissioni in atmosfera – RAPPORTO QAL2.	Relazione tecnica n. 193/11 – redatta dalla Società Sangalli Protezioni Ambientali Srl
mensile (ottobre 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita pozzetto SF2 (prelievo analisi 31/10/2011)	Rapporto di prova n. 999/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 13/12/11
mensile (ottobre 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (prelievo analisi 31/10/2011)	Rapporto di prova n. 1000/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 13/12/11
mensile (novembre 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita pozzetto SF2 (prelievo analisi 25/11/2011)	Rapporto di prova n. 1007/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 13/12/11
mensile (novembre 2011)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (prelievo analisi 25/11/2011)	Rapporto di prova n. 1008/11R Laboratorio Leonardi s.a.s del 13/12/11
Semestrali (maggio –novembre 2011)	Autocontrollo		AIA-monitoraggio acque sotterranee	Relazione Lithos s.r.l 14/12/2011
Mensile (dicembre 2011)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (prelievo analisi 28/12/2011)	Rapporto di prova n. 35/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 21/02/2012
Mensile (dicembre 2011)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (prelievo analisi 28/12/2011)	Rapporto di prova n. 34/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 21/02/2012
Mensile (gennaio 2012)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (prelievo analisi 31/01/2012)	Rapporto di prova n. 91/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 18/03/2012
Mensile (gennaio 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (prelievo analisi 31/01/2012)	Rapporto di prova n. 90/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 18/03/2012
Mensile (febbraio 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (prelievo analisi 28/02/2012)	Rapporto di prova n. 107/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 21/03/2012
Mensile (febbraio 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (prelievo analisi 28/02/2012)	Rapporto di prova n. 106/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 21/03/2012
Mensile (marzo 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (prelievo analisi 30/03/2012)	Rapporto di prova n. 252/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 02/05/2012
Mensile (marzo 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (prelievo analisi 30/03/2012)	Rapporto di prova n. 251/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 02/05/2012
semestrale	Autocontrollo	ARPAS	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 3 e 4	Relazione tecnica n. 84/12 redatta dalla società Sangalli Protezioni Ambientali. Indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi termoelettrici 3 e 4
annuale	Autocontrollo	ARPAS	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 1 e 2	Relazione tecnica n. 79/12 redatta dalla società Sangalli Protezioni Ambientali. Indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi termoelettrici 1 e 2
annuale	Autocontrollo	ARPAS	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera TG 5	Relazione tecnica n. 78/12 redatta dalla società Sangalli Protezioni Ambientali.

				Indagine analitica alle emissioni in atmosfera del turbogas TG5
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Myrto 26/01/12	Rapporto di prova SF000605/BO196125 SGS
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Rondon Amaranon 03/02/12	Rapporto di prova SF000729/BO196094 SGS
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Sunny Pride 16/02/12	Rapporto di prova 1203210273 SGS
Per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Alam Pesona 25/02/12	Rapporto di prova 120329038F SGS
Per lotto	autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Lowlands Maine 14/03/12	Rapporto di prova 1204120570 SGS
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Moon Breeze 07/04/12	Rapporto di prova 120501004C SGS
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Elena Ve 03/05/2012	Rapporto di prova 217453 Analisi &Controlli S.p.A
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Alam Padu 24/05/2012	Rapporto di prova 120614047F SGS
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità Olio Combustibile nave Angelica AM 04/05/2012	Rapporto di prova 217580 Analisi &Controlli S.p.A
annuale	Autocontrollo	ARPAS	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera TG 6	Relazione tecnica n. 184/12 redatta dalla società Sangalli Protezioni Ambientali. Indagine analitica alle emissioni in atmosfera del turbogas TG6
Mensile (aprile 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto(prelievo analisi 30/04/2012)	Rapporto di prova n. 339/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 08/05/2012
Mensile (aprile 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (prelievo analisi 30/04/2012)	Rapporto di prova n. 338/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 08/05/2012
Mensile (maggio 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto(prelievo analisi 31/05/2012)	Rapporto di prova n. 575/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 10/07/2012
Mensile (maggio 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (prelievo analisi 31/05/2012)	Rapporto di prova n. 574/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 10/07/2012
Semestrali (maggio 2012)	Autocontrollo		AIA-monitoraggio polveri	Prot. 927-2012-57-9 Relazione Lithos s.r.l 18/09/2012
Semestrali (maggio 2012)	Autocontrollo		AIA-monitoraggio acque sotterranee	Prot. 927-2012-57-9 Relazione Lithos s.r.l 13/09/2012
Mensile (giugno 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto(prelievo analisi 29/06/2012)	Rapporto di prova n. 706/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 05/09/2012
Mensile (giugno 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (prelievo analisi 29/06/2012)	Rapporto di prova n. 705/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 05/09/2012
Mensile (luglio 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto(prelievo analisi 31/07/2012)	Rapporto di prova n. 715/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 05/09/2012
Mensile (luglio 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (prelievo analisi 31/07/2012)	Rapporto di prova n. 714/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 05/09/2012
Biennale	Autocontrollo	ARPAS	Rilevazioni del clima acustico nella zona circostante il perimetro della centrale termoelettrica di Fiume Santo	Relazione PLURYLAB rif/2012/SP/14/03/2012
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave LONDON 2012	Rapporto di prova 110244/1 Alfred H KNIGHT
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Fortuna Miracle	Rapporto di prova 120827k Incolab

			23/07/2012	Services B.V.
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Key Boundary 24/07/2012	Rapporto di prova 12090301D4 SGS
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Double Paradise 30/08/2012	Rapporto di prova 112106/2 Alfred H KNIGHT
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Key Guardian 11/09/2012	Rapporto di prova 12PT059 Ssp Italy s.r.l.
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Fortune Clover 25/09/2012	Rapporto di prova 121024037C SGS
Mensile (agosto 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 31/08/2012)	Rapporto di prova n. 925/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 31/10/2012
Mensile (agosto 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (scarico impianto) (prelievo analisi 31/08/2012)	Rapporto di prova n. 926/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 31/10/2012
Mensile (settembre 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 28/09/2012)	Rapporto di prova n. 950/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 14/11/2012
Mensile (settembre 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (scarico impianto) (prelievo analisi 28/09/2012)	Rapporto di prova n. 951/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 14/11/2012
Mensile (ottobre 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 30/10/2012)	Rapporto di prova n. 959/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 14/11/2012
Mensile (ottobre 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (scarico impianto) (prelievo analisi 30/10/2012)	Rapporto di prova n. 960/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 14/11/2012
Mensile (novembre 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 31/11/2012)	Rapporto di prova n. 1120/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 31/12/2012
Mensile (novembre 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (scarico impianto) (prelievo analisi 31/11/2012)	Rapporto di prova n. 1121/12R Laboratorio Leonardi s.a.s del 31/12/2012
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Tai Progress 03/10/2012	Rapporto di prova SF-004087.001 SGS del 13/11/12
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità Olio Combustibile nave Conti Greeland 19/10/2012	Rapporto di prova 10804/724.02.l/12 Saybolt del 15/11/12
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Ourania Luck 19/10/2012	Rapporto di prova SF-004316.001 SGS del 03/12/12
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Key Guardian 27/11/2012	Rapporto di prova 116561 Alfred H KNIGHT del 10/12/12
Mensile (dicembre 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 27/12/2012)	Rapporto di prova n. 20/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del 15/01/2012
Mensile (dicembre 2012)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (scarico impianto) (prelievo analisi 27/12/2012)	Rapporto di prova n. 21/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del 15/01/2012
semestrale	Autocontrollo	ARPAS	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 3 e 4 effettuata nei giorni 26/06/12 (gr4) e 27/06/12 (gr3)	Relazione tecnica 04/09/12 redatta dalla società Tecnologie d'impresa S.r.l.
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave United Galaxy 03/12/2012	Rapporto di prova 13010803D7 SGS del 08/01/13
Semestrali (novembre 2012)	Autocontrollo		AIA-monitoraggio polveri in atmosfera novembre 2012	Relazione Laboratorio Leonardi s.a.s 22/01/2013
Semestrali (novembre 2012)	Autocontrollo		AIA-monitoraggio acque sotterranee novembre 2012	Relazione Laboratorio Leonardi s.a.s 22/01/2013
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV Faneromeni	Rapporto di prova 225907 Analisi

			02/01/2013	&Controlli S.p.A del 23/01/13
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave CMB Pauillac 27/01/2013	Rapporto di prova SF-005190.001 SGS del 12/02/2013
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Trans Nanjing 12/03/2013	Rapporto di prova 227325 Analisi &Controlli S.p.A del 12/03/13
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Piavia 10/04/2013	Rapporto di prova 228192 Analisi &Controlli S.p.A del 10/04/13
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Twinkle Island 29/04/2013	Rapporto di prova 228795 Analisi &Controlli S.p.A del 29/04/13
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Nord Destiny 16/05/2013	Rapporto di prova 229313 Analisi &Controlli S.p.A del 16/05/13
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Yu Zhu Feng 23/05/2013	Rapporto di prova 229612 Analisi &Controlli S.p.A del 23/05/13 Rapporto di prova 13/056 IN.CO S.r.l del 23/05/13
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità OCD nave MV LIDO	Rapporto di prova 229469 Analisi &Controlli S.p.A del 15/05/13
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave LCB Green 05/06/2013	Rapporto di prova 229904 Analisi &Controlli S.p.A del 05/06/13
Mensile (gennaio 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 31/01/2013)	Rapporto di prova n. 74/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del 17/02/2012
Mensile (gennaio 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (scarico impianto) (prelievo analisi 31/01/2013)	Rapporto di prova n. 75/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del 17/02/2012
Mensile (febbraio 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 28/02/2013)	Rapporto di prova n. 170/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del 18/03/2012
Mensile (febbraio 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (scarico impianto) (prelievo analisi 28/02/2013)	Rapporto di prova n. 171/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del 18/03/2012
Mensile (marzo 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 28/03/2013)	Rapporto di prova n. 251/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del 29/04/2012
Mensile (marzo 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (scarico impianto) (prelievo analisi 28/03/2013)	Rapporto di prova n. 252/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del 29/04/2012
semestrale (20,21,22 novembre 2012)	Autocontrollo	ARPAS	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 3 e 4	Relazione tecnica 14 gennaio 2013 redatta dalla società Sangalli Protezioni Ambientali. Indagine analitica alle emissioni in atmosfera del gruppo 4
semestrale (18, 19,20 dicembre 2012)	Autocontrollo	ARPAS	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 3 e 4	Relazione tecnica 12 marzo 2013 redatta dalla società Sangalli Protezioni Ambientali. Indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 3 e 4 con utilizzo di biomasse e relative relazioni AST
Mensile (marzo 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi emissioni convogliate secondarie silo calcare quindicinale (prelievo analisi 28/03/2013)	Rapporto di prova n. 202/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del 04/04/2012
Mensile (marzo 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi emissioni convogliate secondarie silo cenere decentrato (prelievo analisi 28/03/2013)	Rapporto di prova n. 203/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del 04/04/2012
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Elena VE	Rapporto di prova 1308230439 SGS del 23/08/13
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Marinicki	Rapporto di prova 049PT13 LMA del

				27/07/13
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Bonanza Kotobuki	Rapporto di prova 13M07052 IN:CO del 01/08/13
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Margreth Pissarek	Rapporto di prova 16567 Cargo Inspectors Group del 02/09/13
Semestrali (maggio 2013)	Autocontrollo		AIA-monitoraggio polveri in atmosfera maggio 2013	Relazione Laboratorio Leonardi s.a.s 29/07/2013
Semestrali (maggio 2013)	Autocontrollo		AIA-monitoraggio acque sotterranee maggio 2013	Relazione Laboratorio Leonardi s.a.s 29/07/2013
Mensile (aprile 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 30/04/2013)	Rapporto di prova n. 592/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del 04/07/2013
Mensile (aprile 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (scarico impianto) (prelievo analisi 30/04/2013)	Rapporto di prova n. 593/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del 04/07/2013
Mensile (maggio 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 30/05/2013)	Rapporto di prova n. 601/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del 04/07/2013
Mensile (maggio 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (scarico impianto) (prelievo analisi 30/05/2013)	Rapporto di prova n. 602/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del 04/07/2013
Mensile (giugno 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 27/06/2013)	Rapporto di prova n. 610/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del 04/07/2013
Mensile (giugno 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (scarico impianto) (prelievo analisi 27/06/2013)	Rapporto di prova n. 611/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del 04/07/2013
semestrale (17, 18, 19, 20, 21/06/2013)	Autocontrollo	ARPAS	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 3 e 4	Relazione tecnica 29 luglio 2013 redatta dalla società Sangalli Protezioni Ambientali. Indagine analitica alle emissioni in atmosfera del gruppo 3 gruppo 4
annuale (21, 22, 23, 24 e 25/05/2013)	Autocontrollo	ARPAS	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 1 e 2	Relazione tecnica 27 luglio 2013 redatta dalla società Sangalli Protezioni Ambientali. Indagine analitica alle emissioni in atmosfera del gruppo 1 gruppo 2
annuale (aprile-maggio)	Autocontrollo	ARPAS	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 1 e 2 prova di sorveglianza annuale per i sistemi di misura automatici delle emissioni in atmosfera	Relazione tecnica 25 luglio 2013 redatta dalla società Sangalli Protezioni Ambientali. Rapporto AST
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave NBA Monet	Rapporto di prova 13M08061 Cargo Inspectors Group del 26/09/13 Rapporto di prova 233085 Analisi &Controlli S.p.A del 19/09/13
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità ODC MV SEAVALOUR	Rapporto di prova 10804/1116B Saybolt 19/09/2013
Mensile (luglio 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 30/07/2013)	Rapporto di prova n. 949/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del 19/10/2013
Mensile (luglio 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (scarico impianto) (prelievo analisi 30/07/2013)	Rapporto di prova n. 950/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del 19/10/2013
Mensile (agosto 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 29/08/2013)	Rapporto di prova n. 957/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del



				19/10/2013
Mensile (agosto 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (scarico impianto) (prelievo analisi 29/08/2013)	Rapporto di prova n. 958/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del 19/10/2013
Mensile (settembre 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 27/09/2013)	Rapporto di prova n. 966/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del 19/10/2013
Mensile (settembre 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (scarico impianto) (prelievo analisi 27/09/2013)	Rapporto di prova n. 967/13 R Laboratorio Leonardi s.a.s del 19/10/2013
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV TOPEKA	Rapporto di prova 233863 Analisi &Controlli S.p.A del 11/10/13
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV CONTI JADE	Rapporto di prova 13/OCT/COA/6712 ESG del 05/11/13
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV AMIRA	Rapporto di prova 071PT13 LMA del 15/11/13
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV GRAN DIVA	Rapporto di prova 073PT13 LMA del 28/11/13
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV RODINA	Rapporto di prova 080PT13 LMA del 20/12/13
Mensile (ottobre 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 28/10/2013)	Rapporto di prova n. 12/14R Laboratorio Leonardi s.a.s del 12/01/2014
Mensile (ottobre 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (scarico impianto) (prelievo analisi 28/10/2013)	Rapporto di prova n. 13/14R Laboratorio Leonardi s.a.s del 12/01/2014
Mensile (novembre 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 29/11/2013)	Rapporto di prova n. 24/14R Laboratorio Leonardi s.a.s del 12/01/2014
Mensile (novembre 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (scarico impianto) (prelievo analisi 29/11/2013)	Rapporto di prova n. 25/14R Laboratorio Leonardi s.a.s del 12/01/2014
Mensile (dicembre 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 20/12/2013)	Rapporto di prova n.32/14R Laboratorio Leonardi s.a.s del 12/01/2014
Mensile (dicembre 2013)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (scarico impianto) (prelievo analisi 20/12/2013)	Rapporto di prova n. 33/14R Laboratorio Leonardi s.a.s del 12/01/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV ANGY R	Rapporto di prova 14/002 IN.CO del 13/01/2014 Rapporto di prova 236641 Analisi &Controlli S.p.A del 13/01/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV AK PHOENICIA	Rapporto di prova 236640 Analisi e Controlli del 15/01/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV Unico sienna	Rapporto di prova 237113Analisi e Controlli del 29/01/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV AK PHOENICIA	Rapporto di prova 004PT14 LMA 29/01/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV AK Rodina	Rapporto di prova 14/029 IN.CO del 05/02/2014 Rapporto di prova 237427 Analisi &Controlli S.p.A del 03/02/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV KM Keelung	Rapporto di prova 237871Analisi e Controlli del 21/02/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV Maricristina	Rapporto di prova 238589Analisi e Controlli del 11/03/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV Marinicki	Rapporto di prova 14/043 IN.CO del 28/03/2014 Rapporto di prova 239313 Analisi &Controlli S.p.A del 28/03/2014

semestrale (9,10,11 dicembre e 14, 15 gennaio 2014)	Autocontrollo	ARPAS	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 3 e 4	Relazione tecnica 31/01/2014 redatta dalla società Sangalli Protezioni Ambientali. Indagine analitica alle emissioni in atmosfera del gruppo 3 gruppo 4
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV Diamond Ocean	Rapporto di prova 021PT14 LMA 02/05/2014
Mensile (gennaio 2014)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 29/01/2014)	Rapporto di prova n.218/14R Laboratorio Leonardi s.a.s del 12/03/2014
Mensile (febbraio 2014)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 28/02/2014)	Rapporto di prova n.227/14R Laboratorio Leonardi s.a.s del 12/03/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV ARGO	Rapporto di prova 14/043 SGS VAL3336 del 14/04/2014 Rapporto di prova 435027Analisi &Controlli S.p.A del 20/06/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV Super Grace	Rapporto di prova 14/063 IN.CO del 23/05/2014 Rapporto di prova 2410093 Analisi &Controlli S.p.A del 22/05/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV Burgia	Rapporto di prova 314187 Alfred H Knight 30/05/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV Tiger South	Rapporto di prova 242305 Analisi &Controlli S.p.A del 01/07/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV Van Gogh	Rapporto di prova SGS VAL3382 del 09/07/2014 Rapporto di prova 242777 Analisi &Controlli S.p.A del 11/07/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV Denita Wave	Rapporto di prova 316935 Alfred H Knight 22/07/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV De Xin Hai	Rapporto di prova 048PT14 Ssp 21/08/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV Van Gogh	Rapporto di prova 244648 Analisi &Controlli S.p.A del 19/09/2014
semestrale (giugno 2014)	Autocontrollo	ARPAS	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 3 e 4	la relazione prot. 0000609-2014-57-9 "relazione indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 3 e 4 nei giorni 23, 24,25 e 26 giugno 2014 Tecnologie d'impresa
semestrale (maggio 2014)	Autocontrollo	ARPAS	Monitoraggio polveri diffuse al parco carbone	Rapporto di prova n.427/14R,428/14R,429/14R e 430/14R Laboratorio Leonardi s.a.s del 17/06/2014
semestrale (maggio 2014)	Autocontrollo	ARPAS	Monitoraggio piezometri monte e valle	Rapporto di prova n.432/14R,433/14R,434/14R e 431/14R Laboratorio Leonardi s.a.s del 17/06/2014
Mensile (marzo 2014)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 31/03/2014)	Rapporto di prova n. 14/266 Laboratorio Leonardi s.a.s del 13/05/2014
Mensile (aprile 2014)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 18/04/2014)	Rapporto di prova n. 14/321 Laboratorio Leonardi s.a.s del 13/05/2014
Mensile (maggio 2014)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 29/05/2014)	Rapporto di prova n. 14/441 Laboratorio Leonardi s.a.s del 21/06/2014
Mensile (giugno 2014)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 27/06/2014)	Rapporto di prova n. 14/554 Laboratorio Leonardi s.a.s del 02/09/2014

Mensile (luglio 2014)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 29/07/2014)	Rapporto di prova n. 14/662 Laboratorio Leonardi s.a.s del 02/09/2014
Mensile (agosto 2014)	autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue) (prelievo analisi 27/08/2014)	Rapporto di prova n. 14/726 Laboratorio Leonardi s.a.s del 02/09/2014
Semestrale	Autocontrollo	ARPAS	Emissioni convogliate Torri Carbone	Relazione prot 701-2014-54 del 16/10/2014 Laboratorio Leonardi s.a.s
Semestrale	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque meteoriche (prelievo analisi 5/11/2014)	Rapporto di prova n 14/1069 – 14/1070 del 5/11/2014
Mensile (ottobre 2014)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue)	Rapporto di prova n. 14/1004 Laboratorio Leonardi s.a.s del 28/10/2014
Mensile (ottobre 2014)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (scarico impianto)	Rapporto di prova n. 14/1005 Laboratorio Leonardi s.a.s del 28/10/2014
Mensile (novembre 2014)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue)	Rapporto di prova n. 14/1194 Laboratorio Leonardi s.a.s del 27/11/2014
Mensile (novembre 2014)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue punto SF2 (scarico impianto)	Rapporto di prova n. 14/1195 Laboratorio Leonardi s.a.s del 27/11/2014
Mensile (dicembre 2014)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue)	Rapporto di prova n. 14/1288 Laboratorio Leonardi s.a.s del 16/12/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave ARIS T	Rapporto di prova 244648 Analisi &Controlli S.p.A del 19/09/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV-Chardonnay	Rapporto di prova 245144 Analisi &Controlli S.p.A del 02/10/2014 Rapporto di prova 14/112 Inspection & Consulting S.r.l del 05/11/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Grain Pearl	Rapporto di prova 321420 Alfred H. Knight del 05/11/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Xin Hog	Rapporto di prova 246757 Analisi &Controlli S.p.A del 25/11/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Blue Wave	Rapporto di prova 247419 Analisi &Controlli S.p.A del 12/12/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave Angelic Power	Rapporto di prova 247508 Analisi &Controlli S.p.A del 18/12/2014 Rapporto di prova VAL3487 SGS del 24/12/2014
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave King Harold	Rapporto di prova 247767 Analisi &Controlli S.p.A del 30/12/2014
semestrale	Autocontrollo	ARPAS	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera del gruppo 3	Relazione prot. 000077-2015-57-9 "relazione indagine analitica alle emissioni in atmosfera del gruppo 3" nei giorni 15, 16 Dicembre 2014 Technologie d'impresa"
	Autocontrollo	ARPAS	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera del gruppo 3	Relazione prot. 000078-2015-57-9" Stima delle concentrazioni di biossido di azoto (NO <sub>2</sub> ) alle emissioni in atmosfera

				del gruppo 3" nel giorno 17 Dicembre 2014
Mensile (Gennaio 2015)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue)	Rapporto di prova n. 15/155 Laboratorio Leonardi s.a.s del 30/01/2015
semestrale (dicembre 2014)	Autocontrollo	ARPAS	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera del gruppo 3	Relazione prot. 000077-2015-57-9 del 05/02/2015 "relazione indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 3 nei giorni 15,16,17 dicembre 2014 Tecnologie d'impresa-
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave NBA VERMER	Rapporto di prova 249790 Analisi &Controlli S.p.A del 27/02/2015 Rapporto di prova 15/027 IN.CO S.r.l. del 05/03/2015
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave SUN EXCELSIOR	Rapporto di prova 250356 Analisi &Controlli S.p.A del 20/03/2015
All'incirca semestrale	Autocontrolli	ARPAS	Analisi Acque reflue meteoriche	Rapporto di prova 415/15R – 416/15R – 417/15R del 02/04/2014
Semestrale	Autocontrollo	ARPAS	Emissioni convogliate Torri Carbone bunker 4	Rapporto di prova n. 411/15R Laboratorio Leonardi s.a.s del 31/03/2015
Mensile (Marzo 2015)	Autocontrolli	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue)	Rapporto di prova n. 469/15R Laboratorio Leonardi s.a.s del 05/05/2015
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave ARCHIGETIS	Rapporto di prova 100007 Analisi &Controlli S.p.A del 08/05/2015 Rapporto di prova 15/027 Ssp del 04/05/2015
Mensile (Aprile 2015)	Autocontrolli	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue)	Rapporto di prova n. 529/15R Laboratorio Leonardi s.a.s del 22/05/2015
Per lotto	Autocontrolli	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave HONG YUAN	Rapporto di prova 100048 Analisi &Controlli S.p.A del 20/05/2015
semestrale (maggio 2015)	Autocontrollo	ARPAS	Monitoraggio polveri diffuse al parco carbone	Rapporto di prova n.695/15R,696/15R,697/15R e 698/15R Laboratorio Leonardi s.a.s del 14/06/2015
semestrale (maggio 2015)	Autocontrollo	ARPAS	Monitoraggio piezometri monte e valle	Rapporto di prova n.699/15R,700/15R,701/15R e 702/14R Laboratorio Leonardi s.a.s del 14/06/2015
Semestrale (giugno 2015)	Autocontrollo	ARPAS	Emissioni convogliate Torri Carbone	Relazione prot 559-2015-57 del 24/06/2015 Laboratorio Leonardi s.a.s
Semestrale (giugno 2015)	Autocontrollo	ARPAS, ISPRA , MATTM AIA	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera del gr 3 effettuata nei giorni 12-13 Maggio 2015 (inviata con mail PEC il 02/07/2015)	Relazione tecnica "Indagine analitica alle emissioni in atmosfera" prot. n. 0000579 del 26/06/2015 redatta dalla società Tecnologie d'impresa S.r.l.
Mensile (Maggio 2015)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue prot. n. 0000594 del 13/07/2015)	Rapporto di prova n. 15/641 Laboratorio Leonardi s.a.s del 27/05/2015
Mensile (Giugno 2015)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue prot. n. 0000087 del 28/07/2015)	Rapporto di prova n. 15/956 Laboratorio Leonardi s.a.s del 26/06/2015
Mensile (Luglio 2015)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue	Rapporto di prova n. 15/1141

			prot. n. 0000205 del 07/09/2015)	Laboratorio Leonardi s.a.s del 28/07/2015
Mensile (Agosto 2015)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue prot. n. 0000235 del 17/09/2015)	Rapporto di prova n. 15/1216 Laboratorio Leonardi s.a.s del 28/08/2015
Per lotto	Autocontrolli	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave SCANDINAVIAN EXPRESS	Rapporto di prova 100153 Analisi &Controlli S.p.A del 03/07/2015
Per lotto	Autocontrolli	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave SIBERIAN EXPRESS	Rapporto di prova 100253 Analisi &Controlli S.p.A del 10/08/2015
Per lotto	Autocontrolli	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave GOLDEN DIAMOND	Rapporto di prova 045PT15 Ssp del 26/08/2015
Per lotto	Autocontrolli	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MARIOLINA DE CARLINI	Rapporto di prova 100323 Analisi &Controlli S.p.A del 10/09/2015
Semestrale	Autocontrollo	ARPAS, ISPRA , MATTM AIA	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera del gr 4 e rapporto di QAL 2 effettuata nel mese di giugno 2015	Relazione tecnica "Indagine analitica alle emissioni in atmosfera e rapporto di QAL 2" prot. n. 0000618 del 16/09/2015 redatta dalla società Tecnologie d'impresa S.r.l.
Mensile (Settembre 2015)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue prot. n. 0000463 del 19/11/2015)	Rapporto di prova n. 15/1326 Laboratorio Leonardi s.a.s del 28/09/2015
Mensile (Ottobre 2015)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue prot. n. 0000464 del 19/11/2015)	Rapporto di prova n. 15/1417 Laboratorio Leonardi s.a.s del 28/10/2015
Mensile (Novembre 2015)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue prot. n. 0000582 del 22/12/2015)	Rapporto di prova n. 15/1526 Laboratorio Leonardi s.a.s del 26/11/2015
Semestrale (2° semestre 2015)	Autocontrollo	ARPAS	Monitoraggio piezometri monte e valle (Novembre 2015)	Relazione semestrale monitoraggio acque sotterranee prot. n. 0000614 del 30/06/2016
Semestrale (2° semestre 2015)	Autocontrollo	ARPAS	Monitoraggio polveri diffuse al parco carbone (dicembre 2015)	Relazione semestrale monitoraggio polveri al carbonile prot. n. 0000588 del 23/06/2016
Mensile (Dicembre 2015)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue prot. n. 0000056 del 27/01/2015)	Rapporto di prova n. 15/1650 Laboratorio Leonardi s.a.s del 18/12/2015
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave STAR OF NIPPON	Rapporto di prova 100431 Analisi &Controlli S.p.A del 21/10/2015
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave SICILIAN EXPRESS	Rapporto di prova 100520 Analisi &Controlli S.p.A del 16/11/2015
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave RED LILY	Rapporto di prova 062PT15 Ssp del 18/11/2015
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave MV LETO	Rapporto di prova 100596 Analisi

				&Controlli S.p.A del 11/12/2015
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave COSTANTINOS	Rapporto di prova 100657 Analisi &Controlli S.p.A del 24/12/2015
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave CRIMSON MONARCH	Rapporto di prova 062PT16 Ssp del 15/1/2016
Semestrale ( secondo semestre 2015)	Autocontrollo	ARPAS	Emissioni convogliate Torri Carbone	Relazione prot 0000112 del 11/02/2016 Laboratorio Leonardi s.a.s
Annuale	Autocontrollo	ARPAS, ISPRA , MATTM AIA	Indagine analitica per la stima della concentrazione di biossido di azoto alle emissioni in atmosfera dei gr 3 e 4 effettuata nel mese di dicembre 2015	Relazione tecnica prot. n. 0000142 del 23/02/2016 redatta dalla società Tecnologie d'impresa S.r.l.
Semestrale (2° semestre 2015)	Autocontrollo	ARPAS, ISPRA , MATTM AIA	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gr 3 e 4 effettuata nel mese di dicembre 2015	Relazione tecnica "Indagine analitica alle emissioni in atmosfera" prot. n. 0000143 del 23/02/2016 redatta dalla società Tecnologie d'impresa S.r.l.
Quinquennale	Autocontrollo	ARPAS, ISPRA , MATTM AIA	Rapporto di QAL2 gr 3 e per il gr 4 la verifica ha interessato solo l'analizzatore di SO2	Rapporto di QAL2 prot. n. 0000229 del 03/03/2016
Mensile (Gennaio 2016)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue prot. n. 0000147 del 24/02/2016)	Rapporto di prova n. 16/61 Laboratorio Leonardi s.a.s. del 26/01/2016
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave KEY FRONTIER	Rapporto di prova 100775 Analisi &Controlli s.r.l. del 05/02/2016
Semestrale (1° semestre 2016)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque meteoriche prot. n. 0000452 del 05/05/2016	Rapporto di prova n. 16/141 – 16/142 – 16/143 Laboratorio Leonardi s.a.s. del 16/02/2016
Per lotto	Autocontrolli	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave GENCO VIGOUR	Rapporto di prova SF018072001 SGS del 18/02/2016 - Rapporto di prova 100794 Analisi &Controlli s.r.l. del 10/02/2016
Mensile (Febbraio 2016)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue prot. n. 0000295 del 16/03/2016)	Rapporto di prova n. 16/195 Laboratorio Leonardi s.a.s. del 23/02/2016
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave BLUE WAVE	Rapporto di prova 336092 Alfred H Knight del 11/03/2016
Mensile (Marzo 2016)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue prot. n. 0000413 del 20/04/2016)	Rapporto di prova n. 16/330 Laboratorio Leonardi s.a.s. del 22/03/2016
Semestrale (1° semestre 2016)		ARPAS, ISPRA , MATTM AIA	Indagine analitica alle emissioni in atmosfera del gr 4 effettuata nel mese di marzo 2016	Relazione tecnica "Indagine analitica alle emissioni in atmosfera" prot. n. 0000428 del 27/04/2016 redatta dalla società Tecnologie d'impresa S.r.l.
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave NS ENERGY	Rapporto di prova 100924 Analisi e Controlli s.r.l. del 01/04/2016
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave ALAM PERMAI	Rapporto di prova SF018725001 SGS del 11/04/2016 - Rapporto di prova 100950 Analisi &Controlli s.r.l. del 06/04/2016
Mensile (Aprile 2016)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue prot. n. 0000475 del 13/05/2016)	Rapporto di prova n. 16/475 Laboratorio Leonardi s.a.s. del 22/04/2016
Mensile (Maggio 2016)	Autocontrollo	ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue prot. n. 0000564 del 14/06/2016)	Rapporto di prova n. 16/599 Laboratorio Leonardi s.a.s. del 23/05/2016
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave TANGO SEA	Rapporto di prova 101125Analisi e Controlli s.r.l. del 16/06/2016
Quadriennale	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Relazione sui risultati delle rilevazioni del clima acustico.	Prot. n 0000569 del 16/06/2016



*Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento*

*Testo*



5. *Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)*

*Testo*