



m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0025007.30-10-2017



Spett.li
I.S.P.R.A.
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

e p.c.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
Divisione III – Rischio rilevante e AIA
aia@pec.minambiente.it

Oggetto: Decreto DVA-DEC-2010-207 del 26.04.2010-Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio della Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (SS) di proprietà di Fiume Santo S.p.A. Consegna DAP _Fiume Santo S.p.A._SS_31_10_2017

In riferimento al punto E della nota prot. 18712 del 01/06/2011, Vi inviamo il documento di aggiornamento periodico al decreto AIA in oggetto.

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni,
distinti saluti.

Il direttore di Centrale
Paolo Appeddu

Allegati:
DAP_Fiume Santo S.p.A._SS_31_10_2017

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI

GESTORE

COMUNE SEDE IMPIANTO

ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO

DATA DI EMISSIONE DAP

NUMERO TOTALE DI PAGINE

FIUME SANTO S.P.A.

SASSARI

CENTRALE TERMOELETTRICA DI FIUME

SANTO

31_10_2017

74

INDICE

| | |
|---|----|
| 1. Inquadramento generale..... | 3 |
| 2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA | 4 |
| 3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA | 16 |
| 4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti..... | 69 |
| 5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento | 73 |
| 6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma) | 74 |

1. Inquadramento generale

| | |
|---|--|
| Ragione sociale | Fiume Santo S.p.A. |
| Sede legale | Località Cabu Aspru – 07100 Sassari |
| Sede operativa | Località Cabu Aspru - Sassari |
| Denominazione impianto | Centrale Termoelettrica di Fiume Santo |
| Tipo di impianto | CTE Esistente |
| Codice e attività IPPC | Categoria 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50 MW |
| Gestore | <i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i> Paolo Appeddu, 0795394835, 0795394522, paolo.appeddu@eproduzione.it |
| Referente controlli AIA | <i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i> Paola Maglioli, 0795394835, 0795394596, paola.maglioli@eproduzione.it |
| Impianto a rischio di incidente rilevante | SI/NO SI |
| Sistema di gestione ambientale | SI/NO (<i>Estremi e durata</i>) Si certificazione EMAS scadenza 20/03/2020 Certificazione ISO EN 14001 scadenza 13/05/2018 (<i>solo se disponibile</i>) |
| Numero di addetti | 192 |
| Decreto di AIA | DVA-DEC-2010-0000207 |
| Data di emissione del decreto | 26/04/2010 |
| Data di pubblicazione dell'avviso in GU | 19/05/2010 |
| Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso | 115 |
| Durata dell'AIA (in anni) | 16 |

2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|--------------|-------------|---|--|----------------|--|
| <i>Sigla</i> | <i>Data</i> | <i>Riportare testo prescrizione</i> | <i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i> | <i>SI / NO</i> | <i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i> |
| T1 | 19/11/2011 | Predisposizione studio di fattibilità per il recupero dei fanghi ITAR | DEC AIA (pag 7) PI (pag 54, 58) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| T2 | 19/11/2010 | Georeferenziazione di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici | DEC AIA (pag 8) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| T3 | 31/12/2013 | Tempestiva comunicazione della cessazione dell'esercizio dei gruppi 1 e 2 | DEC AIA (pag 8) PI (pag 48) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| T4 | 31/12/2014 | Tempestiva comunicazione dello smantellamento dei gruppi 1 e 2 e ripristino dell'area | DEC AIA (pag 8) | SI | AL MOMENTO, NON APPLICABILE. FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| T5 | 19/08/2010 | Presentazione crono programma per adeguamento e completamento PMC | DEC AIA (pag 9) PI (pag 57) ISPRA-AC | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| T6 | 19/11/2010 | Nelle more di attuazione del PMC, rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito rispetto le autorizzazioni in essere | DEC AIA (pag 9) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| T7 | 19/11/2025 | Presentazione della domanda di riesame dell'autorizzazione | DEC AIA (pag 10) | NO | AL MOMENTO, NON APPLICABILE |
| T8 | 19/11/2010 | Assolvimento di obblighi di natura finanziaria in materia di rifiuti: obbligo di fidejussioni a carico del gestore, regolamentate dalle amministrazioni regionali | DEC AIA (pag 10) PI (pag 55) | SI | LA FIDEIUSSIONE N. 773525 DEL 20 LUGLIO 2011 È STATA ACCETTATA DALLA REGIONE SARDEGNA Integrata e aggiornata a nome Fiume Santo SpA in data 6 ottobre 2015 |
| T9 | 28/05/2010 | Comunicazione art. 11, comma 1 D. Lgs. 59/2005 e quietanza di pagamento | DEC AIA (pag. 11) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| T10 | 19/11/2010 | Introduzione della bagnatura dei cumuli temporanei di carbone a parco con acqua e spray filmanti | PI (pag 48) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| T11 | 01/06/2011 | Proroga T10 | PI (pag 48) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| T12 | 19/11/2010 | Predisporre un piano di monitoraggio dei transitori | PI (pag 51) PMC (pag 14) ISPRA | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| T13 | 19/11/2010 | Il controllo del rispetto dei limiti delle acque in uscita dagli impianti di trattamento deve essere effettuato sullo scarico della vasca di raccolta esistente, a monte della vasca finale | PI (pag 52) PMC (pag 18) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |

| | | | | | |
|------------|------------|--|---|----|--|
| T14 | 19/05/2026 | Dovrà essere prevista l'installazione di macchine rotanti (in particolare turbina ed alternatore) su supporti antivibranti | PI (pag52) | NO | A seguito della Rinuncia al progetto previsto nell'Assetto futuro, tale adempimento riferito a future installazioni non è più vigente. |
| T15 | 19/11/2010 | Installare contatori in corrispondenza dei due pozzi presenti nel sito di emungimento delle acque sotterranee | PI (pag 54) | SI | I CONTATORI SONO STATI INSTALLATI ALL'ATTO DEL DECRETO AUTORIZZATIVO N. 287 DEL 14/10/02 |
| T16 | 19/11/2010 | Avvio del PMC | PI (pag. 57) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| T17 | 19/11/2010 | Adeguamento impiantistico per la nebulizzazione acque alle tramogge di carico nastri carbone | PMC (pag 8) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| T18 | 30/06/2011 | Proroga T17 | | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| T19 | 19/11/2010 | Su ognuno dei punti di emissione in aria, realizzazione di prese di misura con determinate caratteristiche e/o adeguamento delle prese esistenti secondo quanto riportato a pag. 10-11. E' escluso il PE-1 | PMC (pag10-11) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| T20 | | | | SI | |
| T21 | 19/11/2010 | Presentazione di un programma di manutenzione periodica finalizzata alla individuazione delle perdite/emissioni fuggitive | PMC (pag 14) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| T22 | 31/12/2011 | Proroga T13 | PMC (pag 14) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| T23 | 31/12/2011 | Proroga T13 | PMC (pag 14) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| T24 | 19/11/2010 | La possibile dispersione di polveri da carbonile verifica ed implementata la rete di monitoraggio della qualità dell'aria concordandone le modalità con gli enti locali. | PI (pag 51) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| T25 | 19/11/2025 | In sede di rinnovo AIA, presentare all'AC un progetto relativo alla dismissione dell'intero impianto a fine esercizio e ripristino dell'area | PI (pag 58) | NO | |
| T26 | 12/03/2012 | I lavori del Gr. 5 inizieranno al massimo entro un anno dal rilascio dell'AIA | PMC (pag. 5) | NO | |
| T27 | 01/06/2015 | I lavori del Gr. 5 termineranno entro 39 mesi dall'inizio delle attività di cantiere | PMC (pag. 5) | NO | A seguito della Rinuncia al progetto, previsto nell'Assetto futuro, tale adempimento riferito al Gr. 5 non è più vigente |
| T28 | 01/06/2012 | Conservazione dei dati SMEA | DOC ISPRA II em (pag. 3) | Si | La centrale ha già in essere un sistema di gestione dei dati SME. |
| T29 | 01/06/2012 | Conservazione dei dati SMEA | DOC ISPRA II em (pag. 3) | Si | E' stata messa in atto una procedura manuale per la conservazione dei dati SMEA (come previsto dal punto 1 del documento ISPRA II emanazione) |
| T30 | 30/04/2011 | Punto B) Criteri di monitoraggio per la conformità a limiti di quantità. Installare un sistema di misura o di calcolo con acquisizione in continuo delle quantità emesse. | DOC ISPRA II em (pag 3) DOC ISPRA III em (pag. 2) PI (pag. 49) | Si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| T31 | 30/04/2012 | Punto B) Implementare un sistema di registrazione, elaborazione e conservazione dei dati, misurati o calcolati, devono essere stabilite delle procedure scritte di gestione manutenzione dei dispositivi | DOC ISPRA II em (pag 3) DOC ISPRA III em (pag. 2) | Si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| T32 | 30/04/2012 | Punto B) Codificare un metodo alternativo per la sostituzione dei dati mancanti degli SME e di calcolo. | DOC ISPRA II em (pag 4) | Si | I dati mancanti nel SME vengono inseriti di default dal sistema in funzione delle rette di taratura e della quantità di zolfo presente nel combustibile. |
| T33 | - | Trasmettere il programma LDAR per le centrali termoelettriche | DOC ISPRA II em (pag 8) | No | Nel decreto AIA non viene prescritta l'applicazione della metodologia LDAR |

| | | | | | |
|------------|------------|--|---|----|--|
| | | | DOC ISPRA Illem | | |
| T34 | 07/01/2016 | Trasmettere la Relazione di riferimento | D.Lgs.n. 46/2014 e del DM 272/2014 e s.m.i. | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| T35 | 21/02/2016 | Trasmettere l'attestazione di pagamento della tariffa istruttoria per la verifica della Relazione di riferimento | DM 272/2014 e s.m.i. e nota del MATTM-AIA prot. n. DVA-RU-0003549 DEL 11-2-2016 | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| T36 | 21/12/2017 | Inviare integrazioni alla Relazione di Rif. | DVA_RU_2016_3 0815 del 21/12/2016 | | |

Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|--------------|-------------|--|--|----------------|---|
| <i>Sigla</i> | <i>Data</i> | <i>Riportare testo prescrizione</i> | <i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i> | <i>SI / NO</i> | <i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i> |
| P1 | 19/05/2026 | Comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001 e della registrazione EMAS | DEC (pag. 8) PI (pag. 54) AC | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P2 | 19/05/2026 | Fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per l'attività di vigilanza e controllo e garantire l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli | DEC (pag 9) PI (pag 52) | SI | IN FASE DI AVVIO DI ATTIVITÀ DI CONTROLLO ORDINARIO VIENE FORNITA TUTTA L'ASSISTENZA. |
| P3 | 19/05/2026 | In caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, deve essere informata tempestivamente l'AC, per tramite dell'ISPRA, dei risultati dei controlli delle emissioni relativamente all'impianto | DEC AIA (pag 9) AC | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| P4 | 19/05/2026 | Trasmettere gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti all'ISPRA e alla ASL territorialmente competente | DEC AIA (pag.9) PI (pag. 54) | si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P5 | 31/12/2013 | Per i gruppi 1 e 2 è concessa l'esenzione dall'obbligo di osservare i limiti previsti dalla parte II sezioni da 1 a, lettera A, e sezione 6 dell'allegato II alla parte quinta dello stesso decreto, I gruppi potranno funzionare alle condizioni stabilite nel PI | DEC AIA (pag. 10) PI (pag 47, 48 e 54) | Si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 I GRUPPI 1-2 SONO STATI DISMESSI IL 31/12/2013 |
| P6 | 19/05/2026 | Comunicare all'AC ogni modifica all'impianto prima della sua realizzazione. Ogni modifica sostanziale dovrà essere preventivamente autorizzata, ogni altra modifica dovrà essere comunicata. | DEC AIA (pag. 10) PI (pag. 47, 57) AC | NO | NON SONO MAI STATE PRESENTATE COMUNICAZIONI DI MODIFICHE SOSTANZIALI, MA SOLO MODIFICHE NON SOSTANZIALI E RIESAMI CHE SONO RIPORTATE NEL SUCCESSIVO P7 |
| P7 | 19/05/2026 | Comunicare all'AC ogni variazione di utilizzo di materie prime, di modalità di gestione, di modalità di controllo, prima della loro attuazione. | DEC AIA (PAG, 10) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| P8 | 19/05/2026 | Pagamento annuale della tariffa relativa ai controlli, secondo il decreto interministeriale 24/04/2008. | DEC AIA (pag 10) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P9 | 19/05/2026 | Parco carbone: cadenzare la bagnatura del carbone (con una miscela di acqua/spray filmanti) mediante la rete di spruzzatori in modo da minimizzare la produzione di polveri. | PI (pag. 48) | Si | PRESSO IL PARCO CARBONE, È STATO INSTALLATO UN CONTATORE PER REGISTRARE IL CONSUMO DI ACQUA. PER IL DOSAGGIO DELLO SPRAY FILMANTE; SONO ARCHIVIATI GLI ORDINI D'ACQUISTO E LE BOLLE DI ARRIVO DEL MATERIALE. |
| P10 | | | | | |
| P11 | 19/05/2026 | Dovendo garantire una riduzione del 35% delle emissioni di SO ₂ , le emissioni annuali a partire dal 2010 non potranno superare 10.740 t/a | PI (pag 49, 55) | Si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |

| | | | | | |
|------------|-------------|---|----------------------------|----|---|
| P12 | 19/05/2026 | Limite di emissioni in aria, durante il normale funzionamento | PI (pag 49 e 50) | SI | TALE RISPETTO E' VERIFICABILE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI. LA DOCUMENTAZIONE È A DISPOSIZIONE PRESSO LA CENTRALE |
| P13 | 01/01/2016 | I limiti per SO2: 400 mg/Nm3 fino al 31.12.2010; 360 mg/Nm3 dal 1.1.2011 fino alla data di entrata in esercizio del gruppo 5, comunque non oltre il 31.12.2015 (comunque la concentrazione media annuale non deve superare 300 mg/Nm3, 200 mg/Nm3 alla data di entrata in esercizio del gruppo 5, e comunque non oltre il 1 gennaio 2016 | PI (pag 49) | SI | TALE RISPETTO È VERIFICABILE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI. LA DOCUMENTAZIONE È A DISPOSIZIONE PRESSO LA CENTRALE |
| P14 | 19/05/2026 | Ridurre le emissioni di polveri a valori < 6,15 mg/Nmc dopo 3 anni dall'entrata in esercizio del Gr.5 | PI (pag 49) | NO | ADEMPIMENTO LEGATO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO GRUPPO A CARBONE. A SEGUITO DELLA RINUNCIA AL PROGETTO PREVISTO NELL'ASSETTO FUTURO, TALE ADEMPIMENTO RIFERITO A FUTURE INSTALLAZIONI NON È PIÙ VIGENTE. |
| P15 | 19/05/2026 | Come da Decreto MICA del 16/7/ 1990: nella raccolta e trasferimento delle ceneri volanti con sistemi pneumatici chiusi e filtrazione in continuo dell'aria deve essere rispettato il limite per le emissioni delle polveri di 20 mg/Nmc | PI (pag 51) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| P16 | 19/05/2026 | Per le misurazioni e valutazioni delle emissioni in aria si applica quanto indicato dalla sezione 8 parte II dell'Allegato II parte V del D.Lgs. 152/06 e smi | PI (pag. 51) | SI | TALE ADEMPIMENTO È VERIFICABILE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI. LA DOCUMENTAZIONE È A DISPOSIZIONE PRESSO LA CENTRALE |
| P17 | 19/05/2026 | Le informazioni sui monitoraggi dei transitori devono essere inserite nelle relazioni trasmesse ad AC | PI (pag 51) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| P18 | 19/05/20126 | Le acque meteoriche provenienti dalle zone inquinabili, cadute e raccolte nelle 3 isole produttive devono essere trattate prima del loro scarico a mare mediante SF2 | PI (pag. 52) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P19 | 8/04/2013 | Il monitoraggio dei livelli di rumore sarà organizzato con cadenza biennale per ogni punto di misura preventivamente individuato, con particolare riferimento alle aree di maggior impatto acustico (turbogas e area stoccaggio e movimentazione carbone). Dovrà essere fornita una relazione. Si deve, 15 giorni prima dell'effettuazione della campagna di misura, comunicare all'Ente di Controllo gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica. In caso di superamenti, dovranno essere attuati, nel più breve tempo possibile, misure di mitigazione acustica. Tale documentazione dovrà essere trasmessa alle AC. | PI (pag. 52) PMC (pag. 26) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |

| | | | | | |
|-------------------|------------|---|--|----|--|
| P 19 – bis | 19/05/2026 | <p>Il monitoraggio dei livelli di rumore ha cadenza quadriennale o ogni qualvolta si attuano modifiche impiantistiche che hanno implicazioni con la componente rumore verso l'esterno.</p> <p>Le campagne di misura potranno essere eseguite per una durata di 2 ore in modo tale da consentire di definire l'impatto acustico tipico degli impianti produttivi in fissate condizioni operative (ad es. i carichi operativi all'interno del range di valori richiesto dal mercato), da considerare come "dati base". Se ritenuto necessario il Gestore può proporre di utilizzare dei modelli di simulazione per estendere i dati misurati e stimare i risultati complessivi. Dovranno essere rilevati i valori all'interno di un significativo e documentato Tempo di Osservazione (TO) e un congruo Tempo di misura atto a rappresentare in modo esaustivo l'emissione sonora degli impianti in funzione e il conseguente clima acustico nelle aree limitrofe.</p> <p>La campagna di rilievi acustici dovrà essere effettuata nel rispetto del DM 16/3/1998 da parte di un tecnico competente in acustica per il controllo del mantenimento dei livelli di rumore ambientale, in rispetto dei valori stabiliti dalle norme prescritte. Sarà cura del tecnico competente in acustica rivalutare, eventualmente, i punti di misura selezionati al confine della proprietà per avere la migliore rappresentazione dell'impatto emissivo della sorgente. Il gestore deve, 15 giorni prima dell'effettuazione della campagna di misura, comunicare all'Ente di Controllo gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica.</p> <p>In caso di superamenti dei VLE di legge, dovranno essere attuate, nel più breve tempo possibile, misure di mitigazione acustica, e successivamente rivalutato l'impatto acustico e il rispetto dei VLE. La documentazione relativa agli esiti dovrà essere trasmessa alle AC.</p> | Comunicazione del MATTM DVA-2013-008245 del 08/04/2013 | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| P20 | 19/05/2026 | Comunicazione annuale della tipologia e la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero identificando il recupero interno o esterno al processo) | PI (pag. 52) AC | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P21 | 19/05/2026 | Comunicazione annuale delle analisi compiute per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti | PI (pag 52) AC | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P22 | 19/05/2026 | Si dovrà garantire la corretta applicazione del deposito temporaneo dei rifiuti, in conformità alle norme tecniche di gestione, progettazione e realizzazione | PI (pag 53) | SI | TALI APPLICAZIONI SONO VERIFICABILI DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI. |

| | | | | | |
|------------|------------|--|----------------|----|--|
| P23 | 19/05/2026 | Variazioni per i soli depositi temporanei possono essere esercite anche senza aggiornamenti dell'AIA, ma in ogni caso se ne darà tempestiva comunicazione all'AC ed alla Provincia | PI (pag. 54) | Si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P24 | 19/05/2026 | Per la limitata soggiacenza della falda superficiale, in tutte le fasi di esercizio e di cantiere, dovranno essere messi in atto, in accordo con l'ARPA Sardegna, tutti gli accorgimenti, operativi e gestionali, necessari ad evitare l'inquinamento della falda freatica e dei corpi idrici limitrofi all'area di progetto | PI (pag 54) | Si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P25 | 3/12/2012 | Il funzionamento dei TG 5 e TG 6 è autorizzato per 500 ore/anno | PI (pag 54) | Si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 I TG 5 E 6 SONO STATI DISMESSI A PARTIRE DAL 3/12/2012. |
| P26 | 19/05/2026 | Comunicazione ore di normale funzionamento di ciascun gruppo relative all'ultimo anno ed a tutti i periodi pregressi unitamente alla produzione lorda e netta di energia elettrica | PI (pag 54) | Si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P27 | 19/05/2026 | Si ha l'obbligo di dare le seguenti notifiche all'AC: a) trasmissione delle relazioni periodiche del PMC a ISPRA, alla Provincia e ai Comuni interessati ed all' ARPA territorialmente competente; b) comunicazione all' ASL, al sindaco/i del comune/i territorialmente competenti e agli altri enti di controllo, l'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA, e di malfunzionamenti o incidenti e conseguenti effetti ambientali. | PI (pag. 57) | SI | PER LA a) VEDI P3-P4 , PER LA b) VEDI LA P72 E LA SEZ.3-LATO GESTORE |
| P28 | 19/05/2026 | Consumi di combustibile e materie prime tabella pag. 6 | PMC (pag. 6) | SI | TALI REGISTRAZIONI VENGONO VERIFICATE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI. |
| P29 | 19/05/2026 | Consumi idrici: controllo mensile secondo tabella a pag.7 | PMC (pag. 7) | Si | TALI REGISTRAZIONI VENGONO VERIFICATE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI. |
| P30 | 19/05/2026 | Caratteristiche combustibili principali per ogni lotto | PMC (pag. 7,8) | Si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 TALI REGISTRAZIONI VENGONO VERIFICATE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI. |
| P31 | 19/05/2026 | Gestione carbone: nebulizzazione acqua tramogge di carico nastri misura portata pompe di alimentazione acqua di nebulizzazione | PMC (pag. 8) | Si | VEDI T17-T18 LE REGISTRAZIONI DEI CONSUMI IDRICI VENGONO VERIFICATE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI. |
| P32 | 19/05/2026 | Proroga P31 | PMC (pag. 8) | Si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| P33 | 19/05/2026 | Bagnatura dei cumuli temporanei di carbone e misurare la portata pompe | PMC (pag. 8) | Si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| P34 | 19/05/2026 | Misura concentrazione polveri semestrale in tutti i punti di scarico dell'impianto di movimentazione del carbone comprese le torri del nastro trasportatore | PMC (pag. 8) | Si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |

| | | | | | |
|----------------|------------|---|---|----|---|
| P34-bis | 19/05/2026 | Visti gli esiti dei monitoraggi condotti dal gestore ai punti di emissione convogliata delle 14 torri dal 2014 ad oggi, che rilevano concentrazioni di polveri sempre al di sotto del limite prescritto di 20mg/Nm ³ , tenuto conto della presenza di filtri a manica su tutte le torri quali sistemi di abbattimento polveri e dell'implementazione di sistemi di controllo del delta di pressione collegati con allarme in sala controllo, come dichiarato nella nota EON n. 00155-2014-22-6 P del 15/5/2014, gli enti ritengono adottabile la frequenza annuale di monitoraggio delle polveri | ISPRA_ARPA SS_PROT.N. 32841 del 1/6/2016 MATTM AIA_PROT.N. 15612 DEL 10/6/2016 | SI | I-MONITORAGGI SARANNO SVOLTI ENTRO L'ANNO 2016 |
| P35 | 19/05/2026 | Verifica mensile delle cappe, condotti di aspirazione e filtri a manica: ispezione visiva | PMC (pag. 8) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 TUTTA LE MANUTENZIONI E I CONTROLLI SONO GESTITI COL SISTEMA SAP. TALI DOCUMENTI SONO A DISPOSIZIONE IN CENTRALE |
| P36 | 19/05/2026 | Gestione dei serbatoi di olio combustibile denso: annotazioni su registro delle ispezioni | PMC (pag. 9) | SI | TUTTA LE MANUTENZIONI E I CONTROLLI SONO GESTITI CON IL SISTEMA SAP. TALI DOCUMENTI SONO A DISPOSIZIONE IN CENTRALE |
| P37 | 19/05/2026 | Movimentazione calcare: misura della concentrazione delle polveri trimestrale | PMC (pag. 9) | No | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| P38 | 19/05/2026 | Movimentazione calcare: misura del valore di delta P e verifica mensile cappe, condotti di aspirazione e filtri | PMC (pag. 9) | No | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P39 | 19/05/2026 | Movimentazione e gestione ceneri verifica mensile sistema di trasporto pneumatico ceneri leggere | PMC (pag. 9) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P40 | 19/05/2026 | Movimentazione e gestione ceneri misura della concentrazione delle polveri trimestrale | PMC (pag. 9) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| P41 | 19/05/2026 | Movimentazione e gestione ceneri: misura del valore di delta P e verifica mensile cappe, condotti di aspirazione e filtri | PMC (pag. 11, 12) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P42 | 19/05/2026 | Monitoraggio emissioni in aria Gr. 1 e Gr. 2: misure semestrali | PMC (pag. 11, 12) DOC ISPRA III em (pag. 6) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 I GRUPPI 1-2 SONO STATI DISMESSI IL 31/12/2013 |
| P43 | 19/05/2026 | Monitoraggio emissioni in aria Gr. 3 e Gr. 4: misure semestrali | PMC (pag. 12, 13) | SI | LE VERIFICHE SONO REGOLARMENTE EFFETTUATE. TALI DOCUMENTI SONO A DISPOSIZIONE IN CENTRALE |
| P44 | 3/12/2012 | Monitoraggio emissioni in aria TG5 e TG 6 misure semestrali di temperatura, portata, ossigeno, vapore acqueo, pressione, gli altri parametri annuali. | PMC (pag. 13, 14) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| P45 | 19/05/2026 | Rispetto del piano di monitoraggio dei transitori presentato dal gestore. Tali informazioni dovranno essere inserite nel reporting annuale. | PMC (pag. 14) PI (pag. 51) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P46 | 19/05/2026 | Applicazione del programma di manutenzione periodica per il contenimento delle perdite/emissioni fuggitive. Tali informazioni dovranno essere inserite all'interno del rapporto annuale. | PMC (pag. 14) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P47 | 19/05/2026 | Emissioni da sorgenti non significative: relativamente agli altri punti di emissione convogliate non significative quantificare le emissioni con stime o misure in termini di concentrazione e di massa | PMC (pag. 14) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P48 | 19/05/2026 | Campionamenti manuali ed analisi in laboratorio di campioni prelevati da flussi gassosi convogliati. Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio delle emissioni in aria devono essere | PMC (pag. 17) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |

| | | | | | |
|----------------|------------|---|------------------------------|----|--|
| | | conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a 2 anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sui campioni. | | | |
| P49 | 19/05/2026 | Scarico SF1: controlli come da tabella pag. 18 | PMC (pag. 18), PI (pag.51) | Si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| P50 | 19/05/2026 | Scarico SF2: controlli come da tabella pag. 19 | PMC (pag. 19) PI (pag.51,52) | Si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| P51 | 19/05/2026 | Scarichi acque meteoriche: verifiche in concomitanza di eventi meteorici | PMC (pag. 20) | No | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P51-bis | 19/05/2026 | Scarichi acque meteoriche: verifiche in concomitanza di eventi meteorici | PMC (pag. 20) | Si | E-MAIL PEC MATTM-AIA, ISPRA E ARPAS INVIO NOTA 271-2013-22-6 DEL 04/07/2013 COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE PER ELIMINAZIONE DEL MONITORAGGIO IDROCARBURI E SOLIDI SOSPESI COMUNICAZIONE MATTM DVA-0003001 DEL 06/02/2014 CON LA QUALE VIENE ACCOLTA LA MODIFICA NON SOSTANZIALE RELATIVA AL PROT. N.1567-2010-16-6-P DEL 06/12/2010, NELLA QUALE SI CHIEDEVA DI NON MISURARE IN CONTINUO IN USCITA DA SF2 LA PORTATA E IL PH. I DATI SONO PRESSO LA CENTRALE. |
| P52 | 19/05/2026 | Individuare 4 piezometri tra quelli esistenti, 2 a monte e 2 a valle tenendo conto del flusso della falda: verifica semestrale sui piezometri realizzata a valle della falda in caso di evento incidentale, con monitoraggio parametri tab. pag.21. | PMC(pag. 20) | Si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P53 | 19/05/2026 | Attraverso i contatori in corrispondenza di due pozzi, per l'emungimento delle acque sotterrate, effettuare misurazioni giornaliere e registrarle su file. | PMC(pag. 21) | Si | I CONTATORI SONO STATI INSTALLATI ALL'ATTO DEL DECRETO AUTORIZZATIVO N. 287 DEL 14/10/02. TALI DOCUMENTI SONO A DISPOSIZIONE IN CENTRALE. |
| P54 | 19/05/2026 | Metodi analisi di acque sotterranee dei piezometri di centrale: si può proporre ad ISPRA metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati sottoposti a verifica di equivalenza ed i risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla richiesta stessa. Nel caso si accerti che nei metodi indicati da ISPRA sia intervenuta un'inesattezza nell'indicazione dei metodi stessi sarà cura del Gestore far rilevare la circostanza ad ISPRA che provvederà alla verifica ed eventualmente alla proposta di modifica | PMC (pag. 23) | Si | TALE PRESCRIZIONI SONO STATE INTRODOTTE NELLE SPECIFICHE DI CONTRATTO CON IL LABORATORI ESTERNI UTILIZZATI. |
| P55 | 19/05/2026 | Misure di laboratorio: compilazione di un registro informatizzato di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pH, flusso, temperatura, etc.) e il nominativo dal tecnico che ha effettuato il campionamento. All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sarà preso in carico dal tecnico di analisi che registrerà il codice del campione e la data e l'ora di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico indicherà il proprio nominativo sul registro di laboratorio. Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a due anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sui campioni. | PMC (pag. 24) | Si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 TALI PRESCRIZIONI SONO STATE INTRODOTTE NELLE SPECIFICHE DI CONTRATTO CON IL LABORATORI ESTERNI UTILIZZATI. |
| P56 | 19/05/2026 | I depositi preliminari devono garantire il rispetto | PMC | Si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |

| | | | | | |
|------------|------------|---|---------------|----|---|
| | | delle prescrizioni in essere comunicate e comunicare annualmente i rifiuti in esso stoccati e le relative quantità | (pag. 26) | | |
| P57 | 19/05/2026 | I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori certificati. | PMC (pag. 27) | Si | TALI INDICAZIONI SONO STATE COMUNICATE AI LABORATORI ESTERNI ALLA CENTRALE I QUALI SONO CERTIFICATI ISO 9001 E ISO 14001. VERIFICATI NELLA VISITA ISPETTIVA 2012-2013 |
| P58 | 19/05/2026 | Si fa altresì presente l'obbligo di tenere presso l'impianto l'apposito registro di carico e scarico dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti. Gli stessi dovranno essere tenuti a disposizione delle amministrazioni interessate per eventuali controlli. | PMC (pag. 27) | Si | TALI MONITORAGGI SONO VERIFICABILI DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI. TALI DOCUMENTI SONO A DISPOSIZIONE IN CENTRALE. |
| P59 | 19/05/2026 | Tutte le attività di laboratorio, siano interne che affidate a terzi, devono essere svolte in strutture accreditate per le specifiche operazioni di interesse. All'atto del primo rilascio di AIA è fatto obbligo al gestore che decide di utilizzare servizi di laboratorio esterni di ricorrere a laboratori dotati di sistema di gestione della qualità certificato secondo lo schema ISO 9000 | PMC (pag. 50) | Si | TALI PRESCRIZIONI SONO STATE INTRODOTTE NELLE SPECIFICHE DI CONTRATTO CON IL LABORATORI ESTERNI UTILIZZATI. |
| P60 | 19/05/2026 | Sistema di monitoraggio delle emissioni deve essere conforme alla Norma UNI EN 14181:2005 | PMC (pag. 50) | Si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P61 | 19/05/2026 | Per consentire l'accurata determinazione dei parametri da misurare durante gli eventi di avvio e spegnimento, la strumentazione per la misura in continuo delle emissioni ai camini deve essere a doppia scala di misura con fondo scala rispettivamente pari a a150% del limite in condizioni di normale funzionamento e 100% del valore massimo previsto dalla curva dei valori della concentrazione nei periodi di transitorio fornita dal produttore della turbina. | PMC (pag. 51) | Si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| P62 | 19/05/2026 | In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del report annuale, non prevedibili, si dovrà dare comunicazione preventiva ad ISPRA della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati | PMC (pag. 55) | Si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |
| P63 | 19/05/2026 | In caso di registrazione di valori di emissione non conformi al valore limite stabiliti dall'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contentive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Entro le 24 ore dal manifestarsi della non conformità ad e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'AC con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità. A conclusione dell'evento il gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'evento medesimo. | PMC (pag. 55) | Si | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 |

| | | | | | |
|------------|------------|--|---|----|---|
| P64 | 19/05/2026 | Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione, all' AC, alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all' ARPA territorialmente competente, di un rapporto annuale che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente. | PMC (pag. 55, 56) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P65 | 19/05/2026 | Nell'ambito dell'attuazione della norma UNI EN ISO 14181: 2005, i gestori in indirizzo sono tenuti alla trasmissione delle relazioni e dei corrispondenti rapporti di prova sulle verifiche dei SMCE | DOC. ISPRA (pag.2) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P66 | 19/05/2026 | Generare e registrare in automatico i report giornalieri, mensili, annuali delle quantità emesse. Tali informazioni devono essere trasmesse nel report annuale. | DOC. ISPRA (pag.3) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P67 | 19/05/2026 | Garanzia e controllo di qualità e utilizzo dei laboratori | DOC. ISPRA (pag. 4-5) | SI | TALI CARATTERISTICHE SONO STATE INSERITE IN SEDE DI CONTRATTO CON I LABORATORI ESTERNI UTILIZZATI DALLA CENTRALE. |
| P68 | 19/05/2026 | Registro DAP da compilare in modo incrementale ogni 4 mesi a partire dal 30/06/2011 | DOC. ISPRA (pag. 6) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P69 | 19/05/2026 | Recepire la procedura per il monitoraggio in caso d' indisponibilità degli SMCE | DOC. ISPRA (pag. 7-8) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P70 | 19/05/2026 | Eseguire il programma LDAR per le centrali termoelettriche per le perdite/emissioni fuggitive le informazioni devono essere inserite nel report annuale | DOC. ISPRA (pag. 10-11) | NO | NEL DECRETO AIA NON VIENE PRESCRITTA L'APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA LDAR |
| P71 | 19/05/2026 | Determinazione della portata fumi attraverso calcolo. | Punto 8 del verbale della riunione ISPRA/E. ON del 28/07/2010 | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P72 | 19/05/2026 | Realizzazione di un nuovo impianto di trattamento delle acque emunte dai piezometri del Progetto bonifica acque di falda. Sullo scarico dell'impianto di trattamento delle acque di falda siano installati: un misuratore di quantità di acqua trattata e un campionatore automatico e portatile. Le acque in uscita devono rispettare i limiti stabiliti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., colonna "scarico in acque superficiali"; il rispetto della conformità ai valori limite di emissione in acque superficiali deve essere verificato immediatamente in uscita dal sistema di trattamento TAF. Il controllo periodico delle acque trattate deve prevedere la determinazione dell'arsenico. | Parere conclusivo istruttorio, nota prot. DVA-2015-0024175 del 28/09/2015 (ID 80/915) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |
| P73 | 19/05/2026 | Il reporting annuale sulla gestione dell'impianto includa informazioni raccolte mensilmente riguardo: <ul style="list-style-type: none"> • acque di falda: quantità trattate e scaricate tramite lo scarico SF2 e, nel caso, riutilizzate; • rifiuti: pirolusite e carboni attivi esausti, fanghi, etc. derivanti dalla futura attività di trattamento delle acque di falda emunte. A pag. 44-45 del PMC si riporta tabella con i parametri da monitorare. Il rispetto della conformità ai valori limiti di emissione in acque superficiali deve essere | Parere conclusivo istruttorio, nota prot. DVA-2015-0024175 del 28/09/2015 (ID 80/915) | SI | FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 |

| | | | | | |
|------------|------------|--|---|----|--|
| | | verificato in ingresso ed immediatamente in uscita dal sistema di trattamento TAF. | | | |
| P74 | 19/05/2026 | Rampa OCD: la parte del PMC relativa alla "Gestione dei serbatoi di olio combustibile denso" (pag. 9), si estende la verifica anche a questo nuovo sistema previsto dal Gestore. | Parere conclusivo prot. n. 350 del 05/12/2016 | NO | L'IMPIANTO NON È ANCORA STATO AVVIATO, E' IN ATTESA DI COLLAUDO. |
| P75 | 19/05/2026 | Rampa OCD: Per le modalità di scarico, è stata adottata una istruzione operativa che descrive l'attività in funzione anche delle eventuali problematiche ambientali e di sicurezza dei lavoratori. | Parere conclusivo prot. n. 350 del 05/12/2016 | NO | L'istruzione operativa è in corso di emissione |

3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

Documenti emessi dal Gestore

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif . (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|----------------|---|---|--|---|
| 28/05/2010 | Ministero Ambiente e copia a ISPRA | Comunicazione ai sensi art.11 comma 1 D. Lgs. 59/05 | T5, T9 | Comunicazione prot. 753-2010-16-6-P VERIFICARE N° DI PROTOCOLLO del 28/05/2010. Nella comunicazione è stato segnalato altresì la rilevazione di alcune inesattezze, per le quali si è richiesta una modifica. |
| 28/05/2010 | Ministero Ambiente e copia a ISPRA | Pagamento tariffa controlli anno 2010 | P8 | Comunicazione prot. 753-2010-16-6-P del 28/05/2010. Alla comunicazione è stato allegato la scansione del versamento eseguito. |
| 27/07/2010 | ISPRA | Osservazioni al PMC | | E-mail del 27/01/2010. Il gestore invia un file con le osservazioni al PMC prima della riunione del 28/07/2010 presso ISPRA |
| 19/08/2010 | ISPRA, Ministero Ambiente Divisione VI e MATTM Commissione Istruttoria AIA/IPPC | Attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo | T5, T13, T17, P19, P35, P48, P50, P55, P59 | Comunicazione prot 722 del 19/08/2010. Invio del crono programma per gli adeguamenti alle prescrizioni richieste e della relazione di rilevazione del clima acustico della zona circostante il perimetro dello stabilimento Marzo 2008 |
| 24/08/2010 | ISPRA | Calcolo della Tariffa Controlli_ AIA Centrale di Fumesanto_EON Produzione | P8 | Il gestore invia, come richiesto durante la riunione con ISPRA del 28 luglio 2010, il calcolo dettagliato della tariffa controlli ai sensi dell'art.3 comma 4 e del D.M. 24 aprile 2008. Il versamento è stato effettuato secondo le modalità dell'art.6 ed inviato anche in originale con la comunicazione e prot. 753-2010-16-6-P del 28/05/2010 |
| 04/10/2010 | ISPRA, Ministero Ambiente Divisione VI e MATTM Commissione Istruttoria AIA/IPPC | Attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo | T5, T10, T13, T17, T18, T21, T23, P12, P30, P33, P34, P35, P38, P39, P41, P46, P50, P60, P71 | Comunicazione prot 818 del 04/10/2010. Invio del nuovo crono programma e nota tecnica impianti di depolverizzazione torri carbone; nota tecnica punto di campionamento scarico reflui; nota tecnica sistema di filtrazione silo ceneri e calcare; nota tecnica emissioni fuggitive e diffuse; nota tecnica acque meteoriche non inquinabili; Allegato nota b attivazione richiesta d'acquisto per campionamenti discontinui e verifiche sistemi di misura in continuo delle emissioni su tutte le sezioni; Certificazioni strumentazione di misura in continuo dei gas alle emissioni sez. 1 e 2 ; Certificazioni strumentazione di misura in continuo dei gas alle emissioni sez. 3 e 4; Certificazioni strumentazione di misura in continuo alle emissioni opacimetri |
| 18/11/2010 | ISPRA | Attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo | T2, T12, P15, P61, P71 | Comunicazione prot. 928 del 18/11/2010 <ul style="list-style-type: none"> • Georeferenziazione dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici • Piano di monitoraggio dei transitori • Nota tecnica " Calcolo della portata fumi ai punti di emissione PE2 e PE3" • Nota tecnica "Relazione sul fondo scala strumentazione del sistema di misura in continuo delle emissioni" |
| 19/11/2010 | MATTM ISPRA ARPAS | Adempimento prescrizioni | T1 | Comunicazione 1477-2010-16-6 P del 19/11/2010. Invio dello studio di fattibilità della riduzione dei fanghi da depurazione dei reflui e delle ceneri da carbone prodotti nelle sezioni 3 e 4. |
| 25/11/2010 | ISPRA | Comunicazioni ore semestrali di funzionamento gruppi 1 e 2 | P5 | Comunicazione via mail con le quattro comunicazione fatte sul funzionamento ore gr.1-2, con esenzione ai limiti, per gli anni |

| | | | | |
|------------|--|---|---------------------------------------|--|
| | | | | 2008 e 2009 |
| 29/11/2010 | ISPRA /ARPAS | Attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo | T13, P50 | Comunicazione prot. 967 del 29/11/2010. Comunicazione del nuovo punto di campionamento delle acque reflue a monte dell'immissione delle acque provenienti dagli evaporatori, le prime analisi saranno eseguite nella prima metà di dicembre |
| 06/12/2010 | MATTM ISPRA | Comunicazione di modifica non sostanziale | T10, T13, P7, P33, P42, P44, P49, P50 | Comunicazione 1567-2010-16-6 P del 06/12/2010. comunicazioni varie |
| 31/12/2010 | ISPRA, ARPA Sassari e MATTM | Attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo | T13, T17 P7, P50 | Comunicazione prot. 1039 del 31/12/2010. richiesta di proroga per la presentazione del progetto di adeguamento del punto di scarico al 31/01/2011 e invio della nota tecnica relativa al progetto di adeguamento del sistema di nebulizzazione alle tramogge di scarico carbone (30/06/2011) |
| 31/01/2011 | ISPRA, ARPAS | Comunicazione modifica non sostanziale per l'impianto di trattamento acque reflue esistente TSD | T17,T18, P7, | Comunicazione prot. 126 del 31/01/2011 Invio del progetto per l'adeguamento dell'impianto di trattamento acque reflue esistente TSD. Allegata la tariffa per la modifica non sostanziale. |
| 12/01/2011 | MATTM, Comune di Porto Torres, Comune di Sassari, Comune di Sorso, Amministrazione Prov. di Sassari, Prefetto di Sassari, Regione Sardegna e ISPRA ARPAS e Capitaneria di porto di Porto Torres. | Comunicazione urgente di evento incidentale | P3 | Comunicazione prot. 17-2011-57-P del 12/01/2011. Notifica ai sensi degli art. 242 e 304 comma 2 D. Lgs 152/06 di sversamento accidentale di olio combustibile denso lungo la banchina foranea esterna al Porto Industriale di Porto Torres |
| 12/01/2011 | ISPRA e ARPAS | Comunicazione guasto impianto di ambientizzazione DeSOx gruppo 4 | P3, P62 e P63 | Comunicazione via mail- In applicazione di quanto richiesto dal PMC, si è segnalato il verificarsi di un guasto all'impianto di desolforazione del gruppo 4. Si è allegato il fax inviato ad ARPA Sardegna secondo il Protocollo SME |
| 13/01/2011 | ISPRA | Comunicazione ripristino impianto, dopo segnalazione guasto | P3, P62 e P63 | Comunicazione via mail-Comunicazione che l'impianto di desolforazione relativo alla sezione 4, ha ripreso servizio alle ore 02:40 del 13/01/2010, i valori di concentrazione sono rientrati nei previsti limiti di legge |
| 13/01/2011 | MATTM, ISPRA Provincia di Sassari | Comunicazione misure emergenza in relazione allo sversamento OCD | P7 | Comunicazione prot. n° 2010/26. Comunicazione trattamento di prodotti acquosi provenienti dall'attività di MISE |
| 14/01/2011 | MATTM e ISPRA | Calendario ore e comunicazione ore esercite dei Gr.1 e 2, anno 2010, ai sensi della esenzione ai sensi dell'art. 273, comma 5, del D.Lgs.n.152/2006 | P5 | Comunicazione E.ON prot.n°61-2011-16-6 il gestore comunica le ore relative al 2010 |
| 20/01/2011 | MATTM, Comune di Porto Torres, Comune di Sassari, Comune di Sorso, Amministrazione Prov. di Sassari, Prefetto di Sassari, Regione Sardegna e ISPRA ARPAS e Capitaneria di porto di Porto Torres. | Estensione della notifica del 12/01/2011 prot. n. 17 | P3 | Comunicazione E.ON prot. n. 62 del 20/01/2011 |
| 21/01/2011 | | Aggiornamento su evento incidentale presso la centrale di Fiume Santo | P3 | Comunicazione E.ON prot. n. 67 del 21/01/2011 |
| 26/01/2011 | TERNA | Invio informazioni sulla capacità produttiva dell'impianto E.ON Prod. Di Fiume Santo a seguito dei procedimenti autorizzativi in corso | | Comunicazione prot.n.21-2011-22-6 |
| 28/01/2011 | | Estensione della notifica del 12/01/2011 prot. n. 17 e del 21/01/2011 prot. n. 67 e del 28/01/2011 | P3 | Comunicazione E.ON prot. n. 100 del 28/01/2011 |

| | | | | |
|------------|---|---|---|---|
| | | prot 62 | | |
| 31/01/2011 | ISPRA e ARPA Sardegna | Attuazione adempimento richiesto da ISPRA per PMC | T22, P7 | Comunicazione via mail- In riferimento alla lettera del 31/12/2010 prot. 1039, si invia lettera N° 126 con la relazione sul progetto riguardante le modifiche impiantistiche all'impianto di trattamento spurghi desolfatore. |
| 09/02/2011 | MATTM e ISPRA | Adempimento richiesto dalla Provincia di Sassari a seguito della Comunicazione | P3 | Comunicazione prot.n°177. Relazione sul trattamento di prodotti acquosi provenienti da attività di MISE. |
| 11/02/2011 | | Trasmissione piano di caratterizzazione a seguito dello sversamento accidentale di OCD lungo la banchina foranea esterna al porto industriale di Porto Torres | P3 | Comunicazione E.ON prot. n. 185 del11/02/2011 |
| 11/02/2011 | | Trasmissione piano di caratterizzazione molo E.ON SCARICO OCD | P3 | Comunicazione E.ON prot. n. 186 del 11/02/2011 |
| 18/02/2011 | | Trasmissione piano di caratterizzazione Torre-Vignola_Porto Quadro | P3 | Comunicazione E.ON prot. n. 233 del 18/02/2011 |
| 22/02/2011 | | Individuazione area messa in riserva sabbie provenienti dalle attività di MISE | P3 | Comunicazione E.ON prot. n. 248 del 22/02/2011 |
| 22/02/2011 | MATTM e ISPRA | Comunicazione modifica non sostanziale AIA | T23, P7, | Lettera prot.n° 46-2011-22-6-P con allegata la relazione descrittiva condivisa con ISPRA ed ARPA Sardegna. |
| 24/02/2011 | Provincia di Sassari e pc al MATTM e ISPRA e ARPA Sardegna | Comunicazione utilizzo area di centrale, non collegata con impianti produttivi, per rifiuti solidi da MISE | P3 | Comunicazione E.ON prot.n° 248_Individuazione Area di Messa in riserva sabbie provenienti dalle attività di MISE in seguito allo sversamento accidentale OCD dell'11.01.2011 |
| 28/02/2011 | | Trasmissione piano di caratterizzazione Ezzi Mannu – Spiaggia della Pelosa | P3 | Comunicazione E.ON prot. n. 293 del 28/02/2011 |
| 28/02/2011 | | Trasmissione piano di caratterizzazione Punta Imbarcatogio – Torre Arena parco dell'Asinara | P3 | Comunicazione E.ON prot. n. 294 del 28/02/2011 |
| 07/03/2011 | | Risposte al parere istruttorio sul PDC prot. n. 185 e 233 | P3 | Comunicazione E.ON prot. n. 339 del 07/03/2011 |
| 10/03/2011 | ISPRA | Comunicazione guasto impianto | P3, P62, P63 | Comunicazione via mail- In applicazione di quanto richiesto dal PMC , si segnala che si è verificato un guasto all'impianto di desolfazione dei gruppi 3- 4. Si prevede di ripristinare l'impianto entro le ore 24 di data odierna e comunque nei termini previsti per il rispetto della normativa vigente. |
| 24/03/2011 | MATTM e ISPRA | Approvazione della Provincia per la area di stoccaggio delle sabbie raccolte con le MISE | P3 | Comunicazione Individuazione Area di Messa in riserva sabbie provenienti dalle attività di MISE in seguito allo sversamento accidentale OCD dell'11.01.2011 |
| 06/04/2011 | | Risposte al parere istruttorio sul PDC molo E.ON | P3 | Comunicazione E.ON prot. n. 518 del 06/04/2011 |
| 08/04/2011 | | Risposte al parere istruttorio sui PDC prot. n. 293 e prot. n. 294 | P3 | Comunicazione E.ON prot. n. 0000530-2011-57-9 del 08/04/2011 |
| 20/04/2011 | MATTM e ISPRA | Recepimento nell'ambito della Autorizzazione Integrata ambientale di quanto previsto dal D.Lgs 128/2010 in materia di Impianti di sicurezza e di emergenza | | Comunicazione prot. 000088-2011-22-6-P de 20/04/2011 Recepimento nell'ambito della Autorizzazione Integrata ambientale di quanto previsto dal D.Lgs. n. 128/2010 in materia di impianti di sicurezza e di emergenza |
| 22/04/2011 | MATTM e ISPRA e ARPA Sardegna | Comunicazione guasto impianto | P62, P63 | Comunicazione prot. 0000089-2011-22-6 del 22/04/2011. Il gestore fornisce precisazioni sull'evento, l'episodio non ha influenzato significativamente l'ambiente |
| 29/04/2011 | MATTM, Comune di Porto Torres, Comune di Sassari, Comune di Sorso, Prov.di Sassari, Regione Sardegna e ISPRA, ARPA Sardegna | Rapporto annuale 2010 | T6, T16, P4, P11, P20, P21, P25, P26, P45, P52, P64, P66, P71 | Comunicazione prot n. 000616-2011-57-9 P Invio report anno 2010 |
| 10/05/2011 | | Accantieramento e avvio dei PDC | P3 | Comunicazione prot. n. 0000668-2011-57-9 del 10/05/2011 |
| 17/05/2011 | MATTM, ISPRA, MATTM | Chiarimenti dopo le varie comunicazioni | P3 | Comunicazione prot. 0000102-2011-22-6 del 17/05/2011 |

| | | | | |
|------------|--|---|------------------------|--|
| | (Dir.tutela territorio e risorse idriche) e ARPA Sardegna | intercorse sul trattamento acque oleose provenienti dallo sversamento olio in mare | | |
| 14/06/2011 | MATTM ISPRA ARPAS | Risposta alla comunicazione ISPRA prot. n° 17700 del 24/05/2011 | P17, P61 | Lettera prot.n° 823-2011-16-6 P. Modalità di attuazione del PMC e risposta alla comunicazione ISPRA 24/05/2011 nr. 0017700 |
| 29/06/2011 | MATTM ISPRA | Consegna DAP _EON Produzione_Fiume Santo_30_06_2011 | P68 | Comunicazione prot. 0000874-2011-57-9 del 30/06/2011. |
| 30/06/2011 | ISPRA, ARPA Sassari e MATTM | Richiesta di proroga per l'adeguamento del sistema di nebulizzazione alle tramogge di scarico carbone | T18, P31 | Comunicazione prot. 000873-2011-57-9 del 30/06/2011 |
| 06/07/2011 | MATTM e ISPRA | comunicazione ore di Comunicazione ore di funzionamento I° semestre 2011 | P5 | Comunicazione prot. 0000145-2011-22-6 del 06/07/2011. Comunicazione ore di funzionamento Gr. 1 e Gr. 2. I° semestre 2011 |
| 13/07/2011 | ISPRA | Invio rapporti di prove sulle verifiche delle emissioni tutti i gruppi | P42, P43 e P44, P65 | Comunicazione prot. 0000905-2011-57-9 del 13/07/2011 |
| 21/07/2011 | MATTM ISPRA e altri enti | Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto legislativo 152/2006, di fuoriuscita accidentale di ceneri di carbone da silo accumulo ceneri leggere all'interno della centrale. | P3 | Comunicazione prot. 0000930-2011-57-9 del 21/07/2011. Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto legislativo 152/2006, di fuoriuscita accidentale di ceneri di carbone da silo accumulo ceneri leggere all'interno della centrale. |
| 27/07/2011 | MATTM, ISPRA | Autorizzazione ambientale integrata Centrale Termoelettrica di Fiume Santo- Richiesta di modifica non sostanziale per l'impianto di trattamento acque TSD. Avvio lavori | T23, P7 | Comunicazione 0000163-2011-22-6 del 27/07/2011 |
| 30/08/2011 | MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari | Comunicazione avanzamento attuazione Piano di Monitoraggio e Controllo | T18, P3, P31 | Comunicazione 001003-2011-57-9 del 30/08/2011 stato di avanzamento nebulizzazione acqua ai DW1 e DW2. In merito alle richieste dell'evento ceneri il gestore fornirà la relazione quanto prima. |
| 20/10/2011 | MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari e Regione autonoma della Sardegna | Primi esiti della attività caratterizzazione ambientale dell'area carbonodotto. controdeduzioni in merito al documento preparatorio consegnato nel corso della conferenza dei servizi istruttoria del 02/08/2011 | P3 | Comunicazione 001289-2011-57-9 del 20/10/2011 |
| 21/10/2011 | MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari | Comunicazione di modifica non sostanziale dell'AlA in seguito alle evidenze riscontrate nella verifica ispettiva | T30, T31, P7, P11, P34 | Comunicazione 000188-2011-22-6 del 21/10/2011. (attività 8 depressione ai nastri carbone solo in prossimità delle torri; emissioni dalle torri carbone non diffuse ma convogliate così come descritto nel PMC, idem per calcare e ceneri; limite di massa SO2 da eliminare; stoccaggio gessi effettuato ad umido e quindi non misurabile la polverosità) |
| 28/10/2011 | ISPRA | Consegna DAP ottobre 2011 | P68 | Prot N.0001322-2011-57-9 Consegna DAP ottobre 2011 |
| 11/11/2011 | MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari | Decreto DVA-DEC- 2010-0000207 del 26/04/2010- Autorizzazione Integrata ambientale per l'esercizio della centrale di Fiume Santo (SS) Adempimento alle evidenze riscontrate nella verifica ispettiva in risposta alla diffida con nota prot. n° DVA-2011-25846 del 13/10/2011 | P3, P15, P34, P47 | Comunicazione 1345 del 11/11/2011 |
| 17/11/2011 | MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari +altri Enti | Fuoriuscita di cenere da carbone da silo di accumulo ceneri leggere all'interno della centrale. Invio relazione rispetto alla nota prot. 935-2011-57-9 del 22/0/2011, integrata per rispondere alle osservazioni del Ministero dell'ambiente nota prot. 25345/TRI/DI/VII del 05/08/2011 | P3 | Comunicazione 0001365-2011-57-9 del 17/11/2011 |

| | | | | |
|------------|---|---|---------------------|---|
| 16/11/2011 | MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari | Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010 Consegna rapporti di prova sulle verifiche dei sistemi di monitoraggio delle emissioni | P43, P65 | Comunicazione 0001367-2011-57-9 del 17/11/2011 |
| 18/11/2011 | | Il Gestore invia la documentazione richiesta da ISPRA | P3 | Comunicazione 1369-2011-57-9 del 18/11/2011 |
| 21/11/2011 | MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari | Fuoriuscita di ceneri leggere: comunicazioni E.ON prot. 930 del 21/07/2011 e E.On prot. 935 del 22/07/2011. Risposta alla nota ISPRA prot. n. 25448 del 01/08/2011 | P3 | Comunicazione 0001369-2011-57-9 del 18/11/2011 |
| 22/11/2011 | MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari | Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010 Documentazione integrativa richiesta durante la verifica ispettiva anno 2011, ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29-decies, comma 3. | P8 | Comunicazione 0001381-2011-57-9 del 22/11/2011 |
| 30/11/2011 | MATTM, ISPRA | Autorizzazione Integrata ambientale. Invio originale versamento dell'integrazione alla tariffa controlli per anno 2011, ai sensi del D. Interministeriale 24 giugno 2008 | P8 | Comunicazione 0000218-2011-22-6 del 30/11/2011 |
| 03/12/2011 | MATTM, ISPRA | Autorizzazione Integrata ambientale. Notifica ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 17/08/99 n. 334 | P3 | Comunicazione 0000226-2011-22-6 del 15/12/2011 e comunicazione 0001401-2011-57-9 del 01/12/2011 |
| 22/12/2011 | MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari | Comunicazione avanzamento attuazione Piano di Monitoraggio e controllo. | P33 | Comunicazione 0001451-2011-57-9 del 22/12/2011 invio del nuovo cronoprogramma dei lavori di depolverazione alle torri carbone |
| 10/01/2012 | MATTM, ISPRA | Centrale termoelettrica di Fiume Santo della società E.ON Produzione S.p.A. ubicata nel comune di Sassari. Richiesta di esenzione ai sensi dell'art. 273, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06. | P5 | Comunicazione 0000004-2012-22-6 del 10/01/2012 Comunicazione ore di funzionamento secondo semestre e consuntivo del 2011 |
| 11/01/2012 | MATTM | Centrale Fiume Santo Decreto di compatibilità ambientale DEC/DSA/2005/00404 del 26/04/2005 Chiarimenti sulla interpretazione della prescrizione n. 17 dismissione dei TG | P25 | Comunicazione 0000006-2012-22-6 del 11/01/2012. Chiarimenti sulla interpretazione della prescrizione n. 17 dismissione dei TG |
| 24/01/2012 | MATTM, ISPRA, ARPAS Sassari e Procura della Repubblica Tribunale di Sassari | Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010 Riprogrammazione delle campagne di misura sui micro-inquinanti per il turbogas 6. | P44 e P43 | Comunicazione 000074-2012-57-9 del 24/01/2012 |
| 16/02/2012 | ISPRA e ARPAS Sassari | Programmazione indagine di rumore | P19 | Messaggio di posta elettronica certificata del 16/02/2012 |
| 29/02/2012 | MATTM, ISPRA | Versamento tariffe, ai sensi del D. interministeriale 24/06/2008 delle verifiche ispettive previste all'AIA | P8 | Comunicazione 0000043-2012-22-6 del 29/02/2012 |
| 29/02/2012 | MATTM, ISPRA | Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010. Consegna DAP_E.ON Produzione Fiume Santo SS_29_02_2012 | P68 | Comunicazione 0000187-2012-57-9 del 29/02/2012. via posta al MATTM e inserimento nella "stanza controlli" ad ISPRA |
| 06/03/2012 | ISPRA, ARPAS | Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010: prove microinquinanti al TG6 | P44 | Comunicazione mail sulla riprogrammazione delle prove sul TG 6, allegato il fax inviato all'ARPAS |
| 21/03/2012 | ISPRA | Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010: trasmissione indagini analitiche emissioni | P42, P43 e P44, P65 | Trasmissione delle indagini analitiche alle emissioni in atmosfera prot_0000324_2012_57.pdf FO5 gennaio 2012, prot_0000325_2012_57.pdf gruppi 1 e 2 gennaio 2012, prot_0000326_2012_57.pdf gruppi 3 e 4 dicembre 2011 |
| 27/03/2012 | | Segnalazione di guasto momentaneo all'impianto di ambientalizzazione del gr 3 | P3 | Comunicazione E.ON prot. n. 62-2012-22-6 del 27/03/2012 |
| 30/03/2012 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010: Segnalazione guasti impianto di abbattimento ossidi di azoto sezione 3 | P3, P62 e P63 | Comunicazione prot N.0000062_2012_22_6 del 27/03/2012. Segnalazione di guasto momentaneo all'impianto di ambientalizzazione della sez 3. |

| | | | | |
|------------|---|---|---|--|
| 02/04/2012 | MATTM, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica Sassari | Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010: Adempimento alle evidenze riscontrate nella verifica ispettiva in risposta alla diffida | | Comunicazione prot N.0000413_2012_57_9 del 02/04/2012. Adempimento alle evidenze riscontrate nella verifica ispettiva in risposta alla diffida con nota DVA-2011-25846 del 13.10.2011 e DVA-2012-0007230 del 23/03/2012. |
| 30/04/2012 | MATTM, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica Sassari | Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010: Adempimento alle evidenze riscontrate nella verifica ispettiva in risposta alla diffida | | Comunicazione prot N.0000500_2012_57_9 del 30/04/2012. Invio del crono programma degli adeguamenti agli impianti di depolverazione torri carbone aggiornato con le attività eseguite al 30 aprile. |
| 30/04/2012 | MATTM, ISPRA, RAS, ARPAS ET ALTRI | Report annuale 2011 | T6, P4, P11, P17, P20, P21, P25, P26, P27 P45 e P64, P66, P71 | Comunicazione prot N.0000501_2012_57_9 del 30/04/2012. Invio del report annuale 2011 |
| 23/05/2012 | | Accantieramento e avvio del PDC Molo E.ON – Scarico OCD | P3 | Comunicazione prot. n. 0000596-2012-57-9 del 23/05/2012 |
| 04/06/2012 | MATTM, ISPRA, Provincia Sassari | Comunicazione di nuovo deposito di rifiuti temporaneo | P23 | Comunicazione prot N.0000601_2012_57_9 del 04/06/2012. |
| 04/06/2012 | MATTM, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica Sassari | Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010: Adempimento alle evidenze riscontrate nella verifica ispettiva in risposta alla diffida | | Comunicazione prot N.0000602_2012_57_9 del 04/06/2012. Comunicazione di conclusione dei lavori di adeguamento agli impianti di depolverazione delle torri carbone |
| 28/06/2012 | ISPRA | Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010: Indagine analitica delle emissioni in atmosfera del TG6 | P65 | e-mail 28/06/2012 invio della relazione |
| 29/06/2012 | ISPRA, MATTM | Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010. Consegna DAP_E.ON Produzione Fiume Santo SS_29_06_2012 | P68 | Comunicazione 0000712-2012-57-9 del 29/06/2012. via posta al MATTM e inserimento nella "stanza controlli" ad ISPRA |
| 30/06/2012 | ISPRA | Informativa di avvenuto malfunzionamento con produzione di fumata nera dal camino dei gruppi 1 e 2. | P3 | Messaggio e-mail del 30/06/2012 col quale il gestore comunica che ha prodotto una fumata nera dovuta a un variazione di carico ordinaria |
| 06/07/2012 | MATTM, ISPRA | Centrale termoelettrica di Fiume Santo della società E.ON Produzione S.p.A. ubicata nel comune di Sassari. Richiesta di esenzione ai sensi dell'art. 273, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06. | P5 | Comunicazione 0000165-2012-22-6 del 06/07/2012 Comunicazione ore di funzionamento primo semestre del 2012 |
| 02/08/2012 | TERNA | Il gestore comunica che dal 30 Novembre 2012 cesserà l'esercizio dei due turbogas | | Comunicazione E.ON prot. n. 938-2012-16-6 del 02/08/2012 |
| 04/08/2012 | ISPRA | Informativa di avvenuto sversamento accidentale di olio combustibile all'interno del sito produttivo | P3 | Messaggio e-mail del 04/08/2012 col quale il gestore comunica a tutte le autorità uno sversamento di OCD che non ha avuto conseguenze ambientali. |
| 25/08/2012 | | Presentato il piano di decommissioning dei TG 5 e 6 | P24 | Comunicazione E.ON prot.n. 215-2012-22-6 del 25/08/2012 |
| 04/09/2012 | | Inviata relazione sulla campagna di misura effettuata | P19 | Messaggio e-mail del 04/09/2012 |
| 08/10/2012 | MATTM ISPRA | Comunicazione di modifica non sostanziale in riferimento alle AIA delle Centrali di Ostiglia(MN), Fiume Santo (SS), Tavazzano e Montanaso(LO), Livorno Ferraris(VC) e Scandale(KR). | P7, P19 | Comunicazione 0000292-2012-22-6 del 08/10/2012 |
| 31/10/2012 | MATTM ISPRA | Comunicazione e-mail 31/10/2012. Prot. 0000998-2012-57-9 del 31/10/2012. Consegna DAP_EON Produzione_Fiume Santo_31_10_2012. | P68 | Comunicazione e-mail 31/10/2012. Prot. 0000998-2012-57-9 del 31/10/2012 |
| 03/11/2012 | ISPRA | Comunicazione e-mail 03/11/2012. | P3 | Comunicazione e-mail del 03/11/2012 rottura di serbatoio di acido cloridrico |
| 27/11/2012 | ISPRA MATTM ARPAS | Il gestore comunica l'impossibilità di eseguire le verifiche annuali in quanto le ore previste per il | P42 | Comunicazione prot N 0000346-2012-22-6 del 27/11/2012 |

| | | | | |
|------------|--|--|----------|--|
| | | 2012 sono terminate. Le verifiche saranno effettuate nei primi mesi del 2013 | | |
| 02/12/2012 | MATTM ISPRA ARPAS e tutti gli altri enti | Il gestore invia la notifica, ai sensi degli art. 242 e 304, comma 2 D. Lgs 152/2006, fuoriuscita accidentale di Olio Combustibile Denso. | P3 | Comunicazione e-mail del 2/12/2012 Notifica, ai sensi degli art. 242 e 304, comma 2 D. Lgs 152/2006, fuoriuscita accidentale di Olio Combustibile Denso. |
| 03/12/2012 | ISPRA | Invio della relazione delle indagini analitiche in atmosfera dei gruppi 3 e 4 effettuate nel mese di giugno | P43 | Comunicazione prot N 0000921-2012-57-9.pdf |
| 06/12/2012 | MATTM, MSE, ISPRA RAS TERNA | Il gestore comunica la cessazione di esercizio dei gruppi turbogas | P44 | Comunicazione prot N 0000335-2012-22-6 |
| 12/12/2012 | ISPRA, MATTM, ARPAS | Il gestore comunica quanto richiesto nella nota ISPRA 0046714 del 01/12/2012 sull'avvio attività di controllo ordinario | | Comunicazione prot N 0001119-2012-57-9 |
| 08/01/2013 | MATTM, ISPRA, ARPAS e tutti gli altri enti | Il gestore invia il piano di caratterizzazione a seguito dello sversamento avvenuto il 02/12/2012. | P3, P33 | Comunicazione prot N 0001156-2012-57-9 |
| 10/01/2013 | | Il gestore trasmette gli esiti delle indagini analitiche ambientali relative ai piani di caratterizzazione ambientali relative ai piani di caratterizzazione ambientale dell'area marino costiera Golfo dell'Asinara | P3 | Comunicazione prot. n. 0000020-2013-57-9 |
| 10/01/2013 | MATTM, ISPRA, ARPAS, RAS, Provincia di Sassari | Il gestore invia la documentazione integrativa al progetto di bonifica area SIN presentato con prot. 0000869-2012-57-9 del 10/08/2012 | | Comunicazione prot N 0000021-2013-57-9 |
| 11/01/2013 | | Il gestore trasmette gli esiti delle indagini analitiche ambientali relative al PDC Molo E.ON – scarico OCD | P3 | Comunicazione prot.n. 0000022-2013-57-9 |
| 16/01/2013 | MATTM e ISPRA | Il gestore comunica le ore di funzionamento a consuntivo relative all'anno 2012 | P5 | Comunicazione prot N 0000025-2013-22-6 |
| 16/01/2013 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore comunica il rinvio dei monitoraggi delle emissioni in atmosfera ai gruppi 1 e 2 | P42 | Comunicazione prot N 0000027-2013-22-6 |
| 17/01/2013 | ARPAS e ISPRA | Il gestore comunica le date degli autocontrolli alle acque reflue. | P50, P51 | Comunicazione prot N 0000033-2013-57-9 |
| 01/02/2013 | MATTM e ISPRA | Il gestore invia la comunicazione relativa al pagamento delle tariffe controlli AIA | P8 | Comunicazione prot N 0000053-2013-22-6 |
| 06/02/2013 | MATTM, ISPRA, ARPAS e tutti gli altri enti | Il gestore comunica la chiusura delle attività di MISE relative allo sversamento di OCD del 02/12/2012 | | Comunicazione prot N 0000078-2013-57-9 |
| 12/02/2013 | | Relazioni sui monitoraggi delle polveri | T24 | Comunicazione prot N 1181-2013-57-9 |
| 22/02/2013 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore comunica il rinvio dei monitoraggi delle emissioni in atmosfera ai gruppi 1 e 2 al mese di aprile | P42 | Comunicazione prot N 0000076-2013-22-6 |
| 28/02/2013 | MATTM ISPRA | Consegna DAP_EON Produzione_Fiume Santo_28_02_2013. | P68 | Comunicazione e-mail 28/02/2013. Prot. 0000135-2013-57-9 del 28/02/2013 |
| 27/03/2013 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore comunica che i monitoraggi delle emissioni in atmosfera ai gruppi 1 e 2 saranno svolti tra il 10-17 aprile 2013. | P42 | Comunicazione prot N 0000138-2013-22-6 |
| 12/04/2013 | MATTM, Procura della Repubblica, ISPRA, ARPAS | Controdeduzioni del gestore in merito alle inosservanze segnalate con la nota prot.n° DVA-2013-6249 del 13/03/2013 e comunicazione di quanto messo in atto. | P18,P33 | Comunicazione 12/04/2013. Prot. 0000272-2013-57-9 |
| 16/04/2013 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore comunica che i monitoraggi delle emissioni in atmosfera ai gruppi 1 e 2 sono state rinviate per esigenze tecniche legate alla gestione | P42 | E-mail del 16/04/2013 |

| | | | | |
|------------|--|---|--|--|
| | | della rete elettrica | | |
| 26/04/2013 | | Il Gestore comunica le date di autocontrollo delle acque reflue | P51 | Comunicazione prot. n. 000310-2013-57-9 DEL 26/04/2013 |
| 29/04/2013 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Comunicazione prot N 0000173-2013-22-6 Comunicazione di modifica non sostanziale Il gestore chiede di non eseguite i previsti monitoraggi per i seguenti punti: 1. polveri in atmosfera ai silos calcare e ceneri misure trimestrali 2. scarico SF2 monitoraggi secondo la 152/06 mensile in quanto effettuati nel nuovo punto di controllo. | P7, P37, P40 | Comunicazione prot N 0000173-2013-22-6 |
| 30/04/2013 | MATTM, ISPRA, RAS, ARPAS ET ALTRI | Invio del report annuale 2012 | P4, P11, P17, P20, P21, P25, P26, P27, P45 e P64, P66, P71 | Comunicazione prot N.0000315_2013_57_9 del 30/04/2013 |
| 02/05/2013 | ISPRA | Il gestore procede all'integrazione dell'allegato 9 in quanto nel precedente invio risultava incompleto. | P27 e P64 | e-mail del 02.05.2013 integrazione del report annuale 2013 |
| 02/05/2013 | ISPRA | Invio delle relazionati tecniche relative alle indagini analitiche delle emissioni in atmosfera dei gruppi 3 e 4 e delle rapporti AST relativi ai medesimi gruppi. | P43 | e-mail del 02.05.2013 |
| 02/05/2013 | ISPRA ARPAS | Comunicazione delle date di autocontrollo acque reflue | | e-mail del 02.05.2013 |
| 08/05/2013 | MATTM | Comunicazione di ripartizione delle ore residue per l'anno 2013 dei Gr. 1-2 | | Comunicazione prot N 0000187-2013-22-6 |
| 14/05/2013 | MATTM Sistemi di valutazione ambientale MATTM Rischio rilevante e AIA, MATTM bonifiche e risanamento RAS, Soprintendenza e Ministero beni e attività culturali. | Piano di decommissioning dei gruppi 1 e 2 e progetto di ripristino delle aree interessate. Tra le altre cose il gestore comunica che invierà il su citato piano alla Regione Sardegna come da prescrizione 24 del VIA-DSA-DEC 2009-987 del 19/08/2009 | | Comunicazione prot N 0000197-2013-22-6 del 13/05/2013 Piano di decommissioning dei gruppi 1 e 2 e progetto di ripristino delle aree interessate |
| 15/05/2013 | MATTM, ISPRA, RAS, ARPAS ET ALTRI | Invio errata corrige del report annuale 2012 | P27 e P64 | Comunicazione prot N.0000354_2013_57_9 del 15/05/2013 |
| 20/05/2013 | MATTM, ISPRA, Amministrazione provinciale di Sassari | Comunicazione per la creazione un nuovo deposito temporaneo | | Comunicazione prot N 0000202-2013-22-6 |
| 05/06/2013 | MATTM, ISPRA, RAS, ARPAS ET ALTRI | Procedimento per gli interventi di bonifica di interesse nazionale relativi al SIN "Aree Industriali di Porto Torres" - Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria ex art. 14 della L. n. 241/90 tenutasi in data 07.03.2013. Risposta alle osservazioni del verbale | | Comunicazione prot N.0000425_2013_57_9 del 05/06/2013 |
| 13/06/2013 | MATTM, ISPRA, RAS, ARPAS ET ALTRI | PdC Area marino-costiera "Molo E.ON- Scarico OCD". Invio documentazione mancante e risposta alle osservazioni del documento MATTM prot. 37885/TRI/VII | P3 | Comunicazione prot N.0000 489_2013_57_9 del 13/06/2013 |
| 20/06/2013 | MATTM, ISPRA | Integrazione spontanea alla modifica non sostanziale prot. 173-2013-22-6 del 29/04/2013 | | Comunicazione prot N.0000233_2013_22_6 del 20/06/2013 |
| 01/07/2013 | MATTM, ISPRA | Consegna DAP_EON Produzione_Fiume Santo_SS_30_06_2013 | P68 | Mail PEC del 01/07/2013. Prot N.0000579-2013-57-9 |

| | | | | |
|------------|--|---|----------|--|
| 04/07/2013 | MATTM-AIA, ISPRA e ARPAS | In relazione alla comunicazione di modifica non sostanziale per eliminazione del monitoraggio idrocarburi e solidi sospesi prot. 271-2013-22-6 del 04/07/2013 viene inviata la planimetria corretta | | Mail PEC invio nota 269-2013-22-6 del 03/07/2013 |
| 04/07/2013 | MATTM-AIA, ISPRA e ARPAS | Comunicazione di modifica non sostanziale per eliminazione del monitoraggio idrocarburi e solidi sospesi | P7, P50 | Mail PEC invio nota 271-2013-22-6 del 04/07/2013 |
| 05/07/2013 | MATTM, ISPRA e ARPAS PROCURA DELLA REPUBBLICA | Comunicazione di quanto messo in atto a seguito della nota DVA-2013-0013216 del 06/06/2013 | | Mail PEC invio nota 648-2013-57-9 del 05/07/2013 |
| 05/07/2013 | MATTM, ISPRA e ARPAS PROCURA DELLA REPUBBLICA | Comunicazione di quanto messo in atto a seguito della nota DVA-2013-0013216 del 06/06/2013 | | Mail PEC invio nota 648-2013-57-9 del 05/07/2013 |
| 12/07/2013 | MATTM-AIA, ISPRA e ARPAS | In relazione alla comunicazione di modifica non sostanziale per eliminazione del monitoraggio idrocarburi e solidi sospesi prot. 271-2013-22-6 del 04/07/2013 viene inviata la planimetria corretta | | Mail PEC invio della planimetria corretta |
| 31/07/2013 | MATTM-AIA, COMMISSIONE Istrutt. AIA-IPPC ISPRA e ARPAS | Controdeduzioni in merito al parere conclusivo relativo alla modifica non sostanziale nota DVA-2013-16032 del 07/07/2013 | P37, P40 | Mail PEC invio nota 302-2013-22-6 del 31/07/2013 |
| 26/08/2013 | MATTM-AIA, ISPRA e ARPAS | Nota di chiarimenti in riferimento alla nota ISPRA 31351 del 30/07/2013 | | Mail PEC invio nota 794-2013-57-9 del 26/06/2013 |
| 06/09/2013 | ISPRA e ARPAS | Nella mail Pec viene segnalato il guasto al precipitatore elettrostatico della sezione 4 del 06/09/2013. | | Mail PEC segnalazione guasto |
| 17/09/2013 | MATTM, ISPRA e ARPAS PROCURA DELLA REPUBBLICA | Nota di risposta alle osservazioni della nota ISPRA 34919 del 3/08/2013, vengono inviate le relazioni delle verifiche alle emissioni delle sezioni 1 e 2. | P42 | Mail PEC invio nota 835-2013-57-9 del 16/09/2013 |
| 25/09/2013 | ISPRA e ARPAS | Nota di risposta alle osservazioni della nota ISPRA 34919 del 3/08/2013, vengono inviate le relazioni delle verifiche alle emissioni delle sezioni 3 e 4 | | Mail PEC invio nota 846-2013-57-9 del 16/09/2013 |
| 25/09/2013 | MATTM, ISPRA e ARPAS PROCURA DELLA REPUBBLICA | Nota di risposta alle osservazioni della nota ISPRA 37403 del 23/09/2013, vengono inviate le relazioni delle verifiche alle emissioni dei microinquinanti delle sezioni 1 e 2. | P42 | Mail PEC invio nota 868-2013-57-9 del 16/09/2013 |
| 07/10/2013 | MATTM, ISPRA e ARPAS | Comunicazione di un impianto pilota presso l'impianto di trattamento acque reflue | P7 | . Mail PEC invio nota 354-2013-22-6 del 07/10/2013 |
| 16/10/2013 | MATTM, ISPRA e ARPAS PROCURA DELLA REPUBBLICA | Riscontro alla nota ISPRA 38972 del 01/10/2013 e richiesta di chiarimenti. | | Mail PEC invio nota 934-2013-57-9 del 16/10/2013 |
| 28/10/2013 | MATTM, ISPRA e ARPAS | Il gestore comunica lo spostamento da parte di TERNA della fermata del gruppo 4 e di conseguenza delle verifiche alle emissioni dei gruppi 1 e 2 | | Mail PEC invio nota 28/10/2013 |
| 30/10/2013 | ISPRA | Il gestore fornisce i riscontri emersi dalla visita ispettiva straordinaria eseguita da ISPRA, il 23 ottobre 2013, in relazione alle ulteriori 700 ore di funzionamento dei gruppi 1 e 2 rilasciate da Decreto Prefettizio della Prefettura di Sassari. | | Mail PEC invio nota 992-2013-57-9 del 30/10/2013 |

| | | | | |
|------------|--|--|---------|--|
| 31/10/2013 | MATTM, ISPRA | Consegna del DAP E.ON_Produzione_FiumeSanto_SS_31_10_2013 | P68 | Mail PEC invio nota 994-2013-57-9 del 31/10/2013 |
| 08/11/2013 | MATTM, ISPRA e ARPAS | In gestore comunica che a causa dello slittamento della fermata per manutenzione programmata del gruppo 4 chiesto da TERNA, le verifiche delle emissioni in atmosfera dei gruppi 1 e 2 sono state annullate e sono in attesa di riprogrammazione. | | Mail PEC del 08/11/2013 |
| 13/11/2013 | MATTM, ISPRA e ARPAS | In gestore comunica essendo stata concessa da TERNA la fermata per manutenzione programmata del gruppo 4, le verifiche delle emissioni in atmosfera dei gruppi 1 e 2 sono state programmate per il 19 novembre 2013. | | Mail PEC del 13/11/2013 |
| 15/11/2013 | MATTM, ISPRA e ARPAS | Il gestore fornisce una descrizione dell'evento accaduto in data 10 novembre durante il quale lo scaricatore carbone denominato DW1 a causa delle forti raffiche di vento è andato ad urtare lo scaricatore DW2. Durante l'evento non sono stati registrati danni all'ambiente e alle persone. | P3, | Mail PEC del 15/11/2013 invio nota prot. 1038-2013-57 |
| 18/11/2013 | Regione Sardegna , MBAC, Soprintendenze di Sassari, MATTM, ISPRA, MSE, | Piano di Decommissioning e Ripristino dei Gr. 1-2 | T4, P24 | Mail PEC del 02/12/2013 invio della nota prot. 393-2013-22-6 |
| 25/11/2013 | Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari; Capitaneria di Porto Torres | Nota su evento incidentale occorso | | Nota prot. 1060 -2013-57-9 |
| 02/12/2013 | MATTM, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica, NOE, Prefetto SS | In gestore fornisce le risposte alla diffida DVA-2013-00026429 del 18/11/2013 | | . Mail PEC del 02/12/2013 invio della nota prot. 1080 |
| 03/12/2013 | MATTM, ISPRA, ARPAS | In gestore comunica la modalità alternativa di scarico combustibili solidi a seguito dell'evento del 10/11/2013. | P7, | Mail PEC del 03/12/2013 invio della nota prot. 1087 |
| 17/12/2013 | MATTM, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica, NOE, Prefetto SS | In gestore inoltra il progetto per la copertura della vasca fanghi in risposta alla diffida DVA-2013-00026429 del 18/11/2013 | | Mail PEC del 17/12/2013 invio della nota prot. 1141 |
| 17/12/2013 | MATTM, ISPRA e ARPAS | In gestore comunica il ri invio dei monitoraggi in atmosfera sul gruppo 4 e l'impossibilità ad eseguire i monitoraggi in atmosfera sul gruppo 2 | | Mail PEC del 17/12/2013 invio prot. 1142 |
| 24/12/2013 | MATTM, ISPRA e ARPAS | Il gestore invia una proposta di monitoraggio polveri al carbonile | | Mail PEC del 24/12/2013 |
| 30/12/2013 | MATTM-AIA, MATTM Bonifiche, ISPRA e ARPAS, RAS, MSE, TERNNA | Il gestore comunica la cessazione definitiva di esercizio relativa ai gruppi 1 e 2 alimentati ad olio combustibile. | T3 | Mail PEC del 30/12/2013 invio prot. 427-2013-22 del 23/12/2013 |
| 10/01/2014 | MATTM, ISPRA e ARPAS | In gestore comunica le date della verifica delle emissioni in atmosfera del gruppo 4 | | Email PEC del 10/01/2014 |
| 28/01/2014 | MATTM, ISPRA Commissione Istruttoria AIA-IPPC | In gestore invia l'attestazione di versamento per la valutazione della documentazione inerente lo studio di fattibilità della riduzione quantitativa dei fanghi da depurazione dei reflui e delle ceneri da carbone prodotti nelle sezioni 3 e 4 presentato con nota 1477-2010-16 del 19/10/2010 | | Mail PEC del 28/01/2014 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| 30/01/2014 | MATTM_Servizio I.A.R.,Ministero Interno_Dip VVFF, Assessorato regionale Difesa ambiente; Prefettura di Sassari; Comune di Sassari; Comune di Porto Torres; Comando Vigili del Fuoco Sassari; MIT Direzione generale per i porti; Direzione regionale del lavoro; Ministero delle finanze dip dogane; Ministero Sviluppo economico Dip energia Div IV; ARPA Sardegna Cagliari; Capitaneria di porto Porto Torres; Provincia Sassari; INAIL Sassari; Questura di Sassari | Nota di Risposta e documenti relativi alle Misure compensative adottate a seguito dell'evento del 10.11.2013 - Deragliamento carri ponte rispetto alla attività a rischio di incidente rilevante_Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (SS) | | Mail PEC del 30/01/2014 |
| 03/02/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS e Prefetto SS | In gestore invia la relazione del monitoraggio dei microinquinanti delle emissioni in atmosfera del gruppo | | 1 Mail PEC del 03/02/2014 invio prot. 104-2014-57 del 03/02/2014 |
| 03/02/2014 | MATTM, ISPRA, | In gestore invia l'attestazione di versamento delle tariffe relative alle verifiche ispettive previste dall'AIA | P8 | Mail PEC del 03/02/2014 invio prot. 45-2014-22 del 03/02/2014 |
| 03/02/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS, RAS, Provincia di SS, Comune di Porto Torres e Comune di Sassari | In gestore comunica il ripristino dell'esercizio dello scaricatore DW1 e delle modalità di scarico dei combustibili solidi secondo quanto previsto dal Decreto AIA | | Mail PEC del 06/02/2014 invio prot. 118-2014-57 del 06/02/2014 |
| 12/02/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | In gestore fornisce le risposte a seguito della nota ISPRA prot. 003020 del 21/01/2014 | T24,P33, P34 | Mail PEC del 12/02/2014 invio prot. 126-2014-57 del 12/02/2014 |
| 28/02/2014 | MATTM, ISPRA | Consegna DAP_EON Produzione_Fiume Santo_SS_28_02_2014 | P68 | Mail PEC 28/02/2014 Prot N.0000201-2014-57-9 |
| 14/03/2014 | MATTM, ISPRA | Il gestore comunica le attività di manutenzione e ristrutturazione dell'impianto di trattamento acque sanitarie a servizio dei Gr. 3-4. | | Mail PEC 14/03/2014 Prot N.0000264-2014-57-9 |
| 07/04/2014 | ISPRA, ARPAS | Il gestore invia l'indagine analitica dei microinquinanti alle sezioni 3 e 4 | | Mail pec 07/04/2014 |
| 10/04/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Risposta del gestore a seguito della nota ISPRA prot. 0010048 del 06/03/2014 | | Mail PEC 10/04/2014 Prot N.0000332-2014-57-9 |
| 30/04/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS, RAS, Provincia di SS, Comune di Porto Torres e Comune di Sassari | Il gestore invia il report di esercizio riferito all'anno 2013 | P4, P11, P17, P20, P21, P26, P34, P45, P64, P66, P71 | Mail PEC 30/04/2014 Prot N.0000366-2014-57-9 |
| 14/05/2014 | MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC | Il gestore invia un aggiornamento della relazione sul riutilizzo dei fanghi e delle ceneri. | | Mail PEC 15/05/2014 Prot N.0000154-2014-22-6 |
| 15/05/2014 | MATTM, ISPRA | Il gestore presenta una modifica non sostanziale AIA: sulla frequenza di monitoraggio polveri torri carbone e per l'introduzione di un nuovo prodotto (crostante) nella gestione della centrale | P7 | Mail PEC 15/05/2014 Prot N.0000155-2014-22-6 |

| | | | | |
|------------|--|---|-----|--|
| 20/05/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS, Provincia di SS | Il gestore invia una relazione per il nuovo posizionamento della torre di raccolta dei dati meteorologici. | | Mail PEC 15/05/2014 Prot N.0000160-2014-22-6 |
| 22/05/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore invia la risposta alla nota ISPRA prot.n.0015117 del 08/04/2014 | | Mail PEC 22/05/2014 Prot N.0000409-2014-57-9 |
| 06/06/2014 | MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC et altri ministeri | Il gestore ribadisce la necessità di ottenere una approvazione rispetto alle tempistiche di smantellamento delle sezioni tradizionale 1 e 2 diverse da quanto previste nel Decreto AIA per i tempi tecnici necessari alla realizzazione dei lavori. | | Mail PEC 06/06/2014 Prot N.0000176 2014-22-6 |
| 10/06/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore invia il cronoprogramma delle verifiche emissioni polveri presso alcune torri carbone. Le verifiche sulle altre torri sono in fase di programmazione. | | Mail PEC 10/06/2014 Prot N.0000452-2014-57-9 |
| 13/06/2014 | ISPRA, ARPAS | Il gestore comunica le date per le verifiche delle emissioni convogliate presso i gruppi 3 e 4 in co-combustione con le biomasse. | | Mail PEC del 13/06/2014 |
| 20/06/2014 | MATTM, ISPRA | Il gestore presenta una modifica non sostanziale AIA per delle ulteriori modifiche impiantistiche presso l'impianto di trattamento acque reflue spurghi desolfatore | P7 | Mail PEC 24/06/2014 Prot N.0000185-2014-22-6 |
| 01/07/2014 | MATTM, ISPRA | Consegna DAP_EON Produzione_Fiume Santo SS 30_06_2014 | P68 | Mail PEC 01/07/2014 Prot N.0000483-2014-57-9 |
| 08/07/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Stintino per il parametro SO2 | P63 | Mail PEC 08/07/2014 Prot N.0000507-2014-57-9 |
| 09/07/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore segnala il ripristino del sistema di cui alla comunicazione mail PEC 08/07/2014 Prot N.0000507-2014-57-9 | P63 | Mail PEC 09/07/2014 Prot N.0000509-2014-57-9 |
| 14/07/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Stintino per il parametro NO2 | P63 | Mail PEC 14/07/2014 Prot N.0000514-2014-57-9 |
| 15/07/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore comunica il nuovo assetto del deposito costiero: il serbatoio gasolio da 2000 m ³ sarà riconvertito a riserva idrica, mentre il serbatoio gasolio da 250 m ³ sarà messo fuori servizio. | P7 | Mail PEC 15/07/2014 Prot N.0000213-2014-22-9 |
| 17/07/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per i parametri SO ₂ , PM10 e NO ₂ | P63 | Mail PEC 17/07/2014 Prot N.0000519-2014-57-9 |
| 22/07/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per i parametri SO ₂ , PM10 e NO ₂ | P63 | Mail PEC 22/07/2014 Prot N.0000528-2014-57-9 |
| 29/07/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Stintino per il parametro PM10 | P63 | Mail PEC 29/07/2014 Prot N.0000537-2014-57-9 |
| 31/07/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS, Provincia di SS | Il gestore comunica che intende creare un'area apposita per il deposito temporaneo di rifiuto ossido di magnesio solido | | Mail PEC 31/07/2014 Prot N.0000222-2014-22-9 |
| 31/07/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore presenta la richiesta di modifica non | P7, | Mail PEC 31/07/2014 Prot N.0000223-2014-22-9 |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|---|-----|--|
| | | sostanziale per la classificazione delle ceneri da carbone CER 100102 e Gessi da desolfurazione CER 100105 in sottoprodotti | | |
| 13/08/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro NO ₂ | P63 | Mail PEC 13/08/2014 Prot N.0000561-2014-57-9 |
| 02/09/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Li Punti per il parametro PM ₁₀ | P63 | Mail PEC 02/09/2014 Prot N.0000575-2014-57-9 |
| 17/09/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore fornisce i chiarimenti alla nota MATT DVA-2014-00027905 circa il progetto full scale presentato con prot 0000185-2014-22-9 del 20/06/2014 | | Mail PEC 17/09/2014 Prot N.0000246-2014-22-9 |
| 23/09/2014 | ISPRA, ARPAS | Il gestore invia la relazione prot. 0000609-2014-57-9 "relazione indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 3 e 4 nei giorni 23, 24, 25 e 26 giugno 2014 | | Mail PEC 23/09/2014 Prot N.0000609-2014-57-9 |
| 23/09/2014 | ISPRA, ARPAS | Il gestore invia la relazione prot. 0000610-2014-57-9 "verifica della strumentazione della rete della qualità dell'aria giugno 2014 | | Mail PEC 23/09/2014 Prot N.0000609-2014-57-9 |
| 23/09/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per i parametri SO ₂ , NO ₂ e PM ₁₀ . | P63 | Mail PEC 23/09/2014 Prot N.0000615-2014-57-9 |
| 24/09/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro PM ₁₀ | P63 | Mail PEC 24/09/2014 Prot N.0000616-2014-57-9 |
| 26/09/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro SO ₂ e NO | P63 | Mail PEC 26/09/2014 Prot N.0000621-2014-57-9 |
| 26/09/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS et altri | Il gestore invia la notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., di rinvenimento di potenziale contaminazione storica da idrocarburi dei terreni nell'area del parco serbatoi in prossimità del serbatoio TK19.3 | P3, | Mail pec del 26/09/2014 N.0000622-2014-57-9 |
| 02/10/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS Provincia di SS | Il gestore comunica che intende creare un'area apposita per il deposito temporaneo dei rifiuti solidi CER 170604 "Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603" e CER 170603* "Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose". | | Mail pec del 02/10/2014 N.0000262-2014-22-9 |
| 02/10/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS et altri | Il gestore in relazione alla comunicazione N. 0000622-2014-57-9 del 26/09/2014 notifica che è stato accertato il superamento delle CSC per il parametro idrocarburi pesanti in un unico campione di terreno S_01_C2 | P3, | Mail pec del 02/10/2014 N.0000648-2014-57-9 |
| 08/10/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro SO ₂ Mail PEC 08/10/2014 | P63 | Prot N.0000668-2014-57-9 |

| | | | | |
|------------|--|---|-----|--|
| 13/10/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS Provincia di SS | Nota di integrazione e chiarimento rispetto alla mail pec del 02/10/2014 N.0000262-2014-22-9 | | Mail pec del 13/10/2014 N.0000268-2014-22-9 |
| 13/10/2014 | ISPRA, ARPAS et altri | Il gestore invia la relazione esiti della caratterizzazione finalizzata allo svincolo dell'area deposito temporaneo rifiuti | | Mail pec del 13/10/2014 N.0000684-2014-57-9 |
| 13/10/2014 | ISPRA, ARPAS et altri | Il gestore invia la relazione esiti della caratterizzazione finalizzata allo svincolo dell'area di intervento per adeguamento area appaltatori | | Mail pec del 13/10/2014 N.0000685-2014-57-9 |
| 14/10/2014 | ISPRA, ARPAS et altri | Il gestore invia la relazione esiti della caratterizzazione finalizzata allo svincolo dell'area posa cavi elettrici per alimentazione impianto miscelazione acqua e cellulosa | | Mail pec del 14/10/2014 N.0000689-2014-57-9 |
| 15/10/2014 | ISPRA, ARPAS et altri | Il gestore invia la relazione esiti della caratterizzazione finalizzata allo svincolo dell'area per il mantenimento in servizio del serbatoio di OCD K19. | | 1. Mail pec del 15/10/2014 N.0000695-2014-57-9 |
| 15/10/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona e di Li Punti per il parametro PM10 | P63 | Mail PEC 15/10/2014 Prot N.0000696-2014-57-9 |
| 16/10/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore segnala un'anomalia al sistema di depolverazione (guasto sul teleruttore del ventilatore) torre carbone T8 | P63 | Mail PEC 16/10/2014 |
| 20/10/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore segnala il corretto ripristino del sistema di depolverazione torre carbone T8 | P63 | Mail PEC 20/10/2014 |
| 21/10/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro PM10 | P63 | Mail PEC 21/10/2014 Prot N.0000707-2014-57-9 |
| 24/10/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS | Il gestore comunica la realizzazione di un bypass tra la linea di caricamento serbatoi di stoccaggio OCD e la linea di caricamento serbatoi di servizio giornaliero | | Mail PEC 24/10/2014 Prot N.0000284-2014-22-9 |
| 24/10/2014 | MATTM, ISPRA, ARPAS e Provincia SS | Il gestore invia un aggiornamento alla nota prot 222-2014-22 del 31/07/2014 sul rifiuto ossido di magnesio e la creazione di un nuovo deposito temporaneo per il rifiuto CER 170903* | | Mail PEC 24/10/2014 Prot N.0000283-2014-22-9 |
| 30/10/2014 | MATTM AIA e MATTM Salvaguardia ambientale | Il gestore invia un chiarimento in merito alle richieste del MATTM salvaguardia DVA-2014-33168 del 15/10/2014 relativa alla modifica non sostanziale 223-2014-22 del 31/07/2014 | P7, | Mail PEC 30/10/2014 Prot N.0000292-2014-22-9 |
| 31/10/2014 | ISPRA e MATTM AIA | Consegna DAP _EON Produzione_Fiume Santo SS 31_10_2014 | P68 | Mail PEC 31/10/2014 Prot N.0000740-2014-57-9 |
| 11/11/2014 | ARPAS, ISPRA e MATTM AIA | Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per i parametri SO ₂ , NO ₂ e PM10 | P63 | Mail PEC 11/11/2014 Prot N.0000757-2014-57-9 |
| 19/11/2014 | ARPAS, ISPRA e MATTM AIA | Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Li PUNTI per il parametro NO ₂ | P63 | Mail PEC 19/11/2014 Prot N.0000768-2014-57-9 |
| 02/12/2014 | ARPAS, ISPRA e MATTM AIA | Il gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di | P63 | Mail PEC 02/12/2014 Prot N.0000805-2014-57-9 |

| | | | | |
|------------|---|---|-----|--|
| | | Li Punti, Campanedda, Platamona, Pozzo San Nicola e Stintino per il parametro PM10 | | |
| 02/12/2014 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, ASL SS, Comune di SS, Comune di PT, Ministero Interno_Dip. VVFF, Comando provinciale VVFF, Provincia di Sassari. | Il gestore comunica la fermata temporanea del Gr. 4 a seguito di un guasto al relativo trasformatore. | | Mail PEC 02/12/2014 Prot N.0000812-2014-57-9 |
| 03/12/2014 | ARPAS, ISPRA e MATTM AIA | Il gestore segnala il ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il parametro PM10 | P63 | Mail PEC 03/12/2014 Prot N.0000813-2014-57-9 |
| 04/12/2014 | ARPAS, ISPRA e MATTM AIA | Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola per il parametro NO ₂ | P63 | Mail PEC 04/12/2014 Prot N.0000818-2014-57-9 |
| 10/12/2014 | ARPAS, ISPRA e MATTM AIA | Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per i parametri NO ₂ , SO ₂ e PM10; il gestore segnala inoltre un'anomalia nella cabina di Platamona per i parametri NO ₂ , SO ₂ e PM10. | P63 | Mail PEC 10/12/2014 Prot N.0000836-2014-57-9 |
| 15/12/2014 | ARPAS, ISPRA e MATTM AIA | Il gestore segnala il ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per i parametri NO ₂ , SO ₂ e PM10. | P63 | Mail PEC 15/12/2014 Prot N.0000841-2014-57-9 |
| 16/12/2014 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, ASL SS, Comune di SS, Comune di PT, Ministero Interno_Dip VVFF, Comando provinciale VVFF, Provincia di Sassari e Capitaneria di PT | Il gestore segnala il guasto relativo al nastro trasportatore del carbone N8 a seguito dello svilupparsi di un incendio per cause in via di accertamento. | | Mail PEC 16/12/2014 Prot N.0000850-2014-57-9 |
| 19/12/2014 | ISPRA, ARPAS, Provincia di SS, MATTM AIA | Il gestore comunica un aggiornamento rispetto alle precedenti mail PEC del 31/07/2014 prot. n 000222-2014-22-6 e mail PEC del 24/10/2014 prot. n 0000283-2014-22-6 sul rifiuto ossido di magnesio. | | Mail PEC 19/12/2014 Prot N.0000866-2014-57-9 |
| 19/12/2014 | MATTM AIA, ISPRA, IPPC MATTM e ARPAS | Il gestore invia documentazione integrativa spontanea rispetto alla mail PEC del 31/07/2014 prot. n 0000223-2014-22-6 per la modifica non sostanziale per la classificazione delle ceneri da carbone CER 100102 e Gessi da desolfurazione CER 100105 in sottoprodotti. | P7 | Mail PEC 19/12/2014 Prot N.0000333-2014-22-6 |
| 24/12/2014 | MATTM AIA, ISPRA e ARPAS | Il gestore comunica le risposte alla nota del MATTM AIA prot. n DVA-2014-0038756 e alla nota ISPRA prot. n 45326 | | Mail PEC 24/12/2014 Prot N.0000870-2014-57-9 |
| 24/12/2014 | MATTM AIA, ISPRA e ARPAS | Il gestore trasmette l'aggiornamento del Manuale di Gestione SME. | | Mail PEC 24/12/2014 Prot N.0000871-2014-57-9 |
| 29/12/2014 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS e Procura di Sassari | Il gestore trasmette la relazione relativa al monitoraggio delle emissioni convogliate di polveri per le torri C e D | | Mail PEC 29/12/2014 Prot N.0000879-2014-57-9 |
| 05/01/2015 | MATTM AIA, ISPRA e ARPAS | Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il | P63 | Mail PEC 05/01/2015 Prot N.0000001-2015-57-9 |

| | | | | |
|------------|---|---|-----|--|
| | | parametro PM10 e nella cabina di Pozzo San Nicola per il parametro NO ₂ | | |
| 12/01/2015 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, ASL Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Ministero dell'Interno, Comando provinciale Vigili del Fuoco di Sassari, Provincia di Sassari. | Il gestore comunica che si è verificato il distacco dall'edificio "Sala macchine" lato Gr 2 di alcuni elementi di tamponatura esterna in calcestruzzo prefabbricato | P3 | . Mail PEC 12/01/2015 Prot N.0000010-2015-57-9 |
| 14/01/2015 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, ASL Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Ministero dell'Interno, Comando provinciale Vigili del Fuoco di Sassari, Provincia di Sassari. | Il gestore comunica che a seguito dei controlli effettuati sul trasformatore del gr 4, fuori uso per avaria, è risultato che la soluzione più breve per il ritorno in esercizio del gruppo è la sostituzione dello stesso con un trasformatore di pari caratteristiche proveniente dalla centrale di Tavazzano. | | Mail PEC 14/01/2015 Prot N.0000015-2015-57-9 |
| 15/01/2015 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il tribunale di Sassari | Risposta alla nota prot n DVA-2014-0038748 del 24/11/2014, relativa alla modifica non sostanziale del 15/05/2014 | P7, | Mail PEC 15/01/2015 Prot N.0000009-2015-22-6 |
| 15/01/2015 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il gestore comunica la modifica non sostanziale AIA per la predisposizione di nuove aree prima degli interventi di Decommissioning del Gr1-2 | P7, | Mail PEC 15/01/2015 Prot N.0000010-2015-22-6 |
| 19/01/2015 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, ASL Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Ministero dell'Interno, Comando provinciale Vigili del Fuoco di Sassari, Provincia di Sassari, Capitaneria di Porto di Porto Torres. | Il gestore comunica che è stata ripristinata la funzionalità del nastro trasportatore del carbone N8. | | Mail PEC 19/01/2015 Prot N.0000034-2015-57-9 |
| 23/01/2015 | MATTM AIA | Il gestore comunica che la Centrale Termoelettrica di Fiume Santo alimentata a carbone, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014 presenterà la prevista relazione di riferimento. | | Mail PEC 23/01/2015 Prot N.0000023-2015-22-6 |
| 28/01/2015 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Rinvio del Manuale di Gestione SME | | Mail PEC 28/01/2015 Prot N.0000053-2015-57-9 |
| 28/01/2015 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro NO ₂ | P63 | Mail PEC 28/01/2015 Prot N.0000054-2015-57-9 |
| 30/01/2015 | | Il Gestore invia il foglio con la modalità di calcolo della tariffa e l'originale dell'attestazione di versamento della tariffa controlli 2015 | P8 | Mail PEC del 30/01/2015 Prot. N 28-2015-22-6 |
| 30/01/2015 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA, Procura della Repubblica presso il tribunale di Sassari | Integrazione alla nota prot. n. 0000870-2014-57-9 del 24/12/2014 | | Mail PEC 30/01/2015 Prot N.0000065-2015-57-9 |
| 05/02/2015 | MATTM , ARPAS, Regione Sardegna, | Richiesta di svincolo "dell'Area Filtropressa" dal SIN "Aree industriali di Porto Torres", per | | . Mail PEC 05/02/2015 Prot N.0000282-2015-16-9 |

| | | | | |
|------------|---|---|-----|--|
| | Provincia di Sassari, Comune di Sassari | realizzare gli scavi attinenti la modifica impiantistica, di cui l'istanza di modifica non sostanziale AIA prot. n 0000185-2014-22-6 del 20/06/2014 | | |
| 05/02/2015 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il gestore comunica l'avvio di una sperimentazione di un nuovo prodotto, Nerta Airbac Orange, da utilizzare in soluzione di acqua e cellulosa (diluizione pari all'1%) presso il parco combustibili. | | Mail PEC 05/02/2015 Prot N.0000030-2015-22-6 |
| 12/02/2015 | MATTM AIA | Il gestore chiede una conferma al Ministero in merito alla Nuova Scadenza del Decreto AIA prot. DVA-DEC_2010-0000207 del 26/04/2010 con particolare riferimento all'applicabilità del comma 8, dell'art. 29-octies del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i. | | Mail PEC 12/02/2015 Prot N.0000037-2015-22-6 |
| 24/02/2015 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il parametro SO ₂ ; il Gestore segnala inoltre un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola per il parametro SO ₂ | P63 | Mail PEC 24/02/2015 Prot N.0000131-2015-57-9 |
| 24/02/2015 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore segnala il ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola per il parametro SO ₂ . | P63 | Mail PEC 24/02/2015 Prot. n.0000138-2015-57-9 |
| 02/03/2015 | ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA DVA-DEC-2010-2017 DEL 26/04/2010. | P68 | Mail PEC del 02/03/2015 Prot. n. 0000147-2015-57-9 |
| 04/03/2015 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, ASL di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Comitato Tecnico Regionale dei VF, Comando Provinciale VF di Sassari, Provincia di Sassari. | Il Gestore segnala che a causa di problemi tecnici sorti durante l'avviamento, il rientro in servizio del gruppo 4 è previsto per il 20 Marzo 2015. | | Mail PEC 04/03/2015 |
| 04/03/2015 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari | Risposta alla nota dell'ISPRA prot. n. 8542 | | Mail PEC 04/03/2015 prot. n. 0000153-2015-57-9 |
| 20/03/2015 | ISPRA, MATTM AIA, Regione Sardegna, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, ARPAS | Ottemperanza alla nota prot. n. DVA-2015-4476 del 18/02/2015 | | Mail PEC 20/03/2015 prot. n. 0000212-2015-57-9 |
| 20/03/2015 | MATTMA AIA, ARPAS, ISPRA, ASL di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Comitato Tecnico Regionale dei VF, Comando Provinciale VF di Sassari, Provincia di | Il Gestore comunica che in rientro in servizio del gruppo 4 è previsto per il giorno 25/03/2015 | | Mail PEC 20/03/2015 |

| | | | | |
|------------|--|--|-----|--|
| | Sassari. | | | |
| 23/03/2015 | MATTM AIA | Invio integrazione della tariffa relativa al procedimento di modifica non sostanziale AIA per la classificazione delle ceneri e dei gessi come sottoprodotti_ID 80/809 | | Mail PEC del 23/03/2015 prot. n. 0000076-2015-22-6 |
| 27/03/2015 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, ASL di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Ministero dell'Interno, Comando Provinciale dei VF di Sassari, Provincia di Sassari | Il Gestore comunica la ripresa del normale funzionamento del Gr. 4 | | Mail PEC del 27/03/2015 prot. n. 0000227-2015-57-9 |
| 27/03/2015 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, ASL di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Ministero dell'Interno, Comando Provinciale dei VF di Sassari, Provincia di Sassari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari | Il gestore comunica la ripresa del normale funzionamento del Gr. 4 e la programmazione delle verifiche delle emissioni convogliate secondarie Torre E bunker 4, a completamento dell'ottemperanza al punto d) della nota del MATTM AIA prot. n. DVA-2014-0038756 | | Mail PEC del 27/03/2015 prot. n. 0000229-2015-57-9 |
| 31/03/2015 | MATTM Valutazioni e autorizzazioni Ambientali, MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari | Nota MATTM AIA prot. n. 6171 del 05/03/2015 in merito alla realizzazione del progetto di copertura della vasca di deposito preliminare H (ID 80). Invio aggiornamento su tempistiche e attività. | | Mai PEC del 31/03/2015 prot. n. 0000237-2015-57-9 |
| 31/03/2015 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per i parametri PM ₁₀ , NO ₂ , SO ₂ | P63 | Mail PEC del 31/03/2015 prot. n. 0000239-2015-57-9 |
| 02/04/2015 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per i parametri PM ₁₀ , NO ₂ , SO ₂ e nella cabina di Stintino per il parametro SO ₂ | P63 | Mail PEC del 02/04/2015 prot. n. 0000248-2015-57-9 |
| 07/04/2015 | ARPAS, ISPRA | Il gestore comunica la conferma delle date riportate nella nota prot. n. 227-2015-57-9 per la verifica delle emissioni convogliate al gruppo 4. | | Mail PEC del 07/04/2015 |
| 08/04/2015 | ARPAS | Il gestore comunica le date dei controlli relativi alle acque reflue. | | Mail PEC del 08/04/2015 |
| 10/04/2015 | MATTM AIA, Provincia di Sassari, ISPRA, ARPAS | Il Gestore comunica la creazione di un nuovo deposito temporaneo per il rifiuto con codice CER 200303 e spostamento deposito per RSU | | Mail PEC del 10/04/2015 prot. n. 0000659-2015-16-6 |
| 13/04/2015 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari | Il gestore invia il rapporto di prova relativo al monitoraggio delle emissioni convogliate di polveri per Torre E Bunker 4 in ottemperanza al punto d) della nota MATTM AIA prot. n. DVA-2014-0038756 | | Mail PEC del 13/04/2015 prot. n. 0000278-2015-57-9 |
| 21/04/2015 | MATTM AIA, ISPRA | Variazione della titolarità nella gestione dell'impianto. | | Mail PEC del 21/04/2015 prot. n. 0000091-2015-22-6 |
| 21/04/2015 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il gestore comunica di aver proceduto alla sostituzione dell'analizzatore di NO _x /SO ₂ del gruppo 4 con quello gemello di scorta e di aver programmato la QAL2 per il nuovo strumento in | | Mail PEC del 21/04/2015 prot. n. 0000317-2015-57-9 |

| | | | | |
|------------|---|---|---|--|
| | | servizio. | | |
| 30/04/2015 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari | Carenza presupposti della seconda diffida formulata dal MATTM-AIA con nota prot. n. DVA-2015-0006157 del 05/03/2015 – nota ISPRA prot. 17946 del 24/04/2015 | | Mail PEC del 30/04/2015 prot.n. 0000345-2015-57-17 |
| 30/04/2015 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres | Il gestore invia il rapporto che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno 2014 | P4, P11, P17, P20, P21 P26, P34, P45, P64, P66, P71 | Mail PEC del 30/04/2015 prot. n. 0000352-2015-57-9 |
| 08/05/2015 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Trasmissione aggiornamento del cronoprogramma dei lavori da eseguire sull'impianto di trattamento acque sanitarie di pertinenza dei Gr 3-4 | | Mail PEC del 08/05/2015 prot. n. 0000111-2015-22-6 |
| 14/05/2015 | MATTM Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, MATTM Bonifiche e Risanamento, ISPRA, ARPAS, Comune di Sassari, Provincia di Sassari, Regione Autonoma della Sardegna | Il Gestore comunica la ripresa dei lavori di ripristino Aree Ex-TG 5 e 6 | | Mail PEC del 14/05/2015 prot. n. 0000413-2015-57-9 |
| 14/05/2015 | MATTM Divisione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque Divisione III Bonifiche e risanamento, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di porto di Porto Torres, NOE, ASL Spresal, ASL Servizio di igiene e sanità pubblica, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale Sardegna. | Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto Legislativo 152/2006, di fuoriuscita acque industriali dall'impianto di desolfurazione relativo all'unità 3 | P3 | Mail PEC del 14/05/2015 prot. n. 0000418-2015-57-9 |
| 16/05/2015 | MATTM Divisione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque Divisione III Bonifiche e risanamento, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di porto di Porto Torres, NOE, ASL Spresal, ASL Servizio di igiene e sanità pubblica, | Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto Legislativo 152/2006, di fuoriuscita acque industriali dall'impianto di desolfurazione relativo all'unità 3: Comunicazione di attività di indagini preliminari. | P3 | Mail PEC del 16/05/2015 prot. n. 0000426-2015-57-9 |

| | | | | |
|------------|--|--|-----|--|
| | MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale Sardegna | | | |
| 21/05/2015 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica il guasto relativo alle Torri Carbone TB e TC. | P63 | Mail PEC del 21/05/2015 prot. n. 0000443-2015-57-9 |
| 21/05/2015 | ARPAS | Comunicazione del cronoprogramma relativo al controllo piezometri. | | Mail PEC del 21/05/2015 |
| 21/05/2015 | MATTM Divisione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque Divisione III Bonifiche e risanamento, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di porto di Porto Torres, NOE, ASL Spresal, ASL Servizio di igiene e sanità pubblica, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale Sardegna | Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto Legislativo 152/2006, di mancata certificazione origine materiale di ripristino cantiere decommissioning turbogas 5&6 | | Mail PEC del 21/05/2015 prot. n. 0000447-2015-57-9 |
| 22/05/2015 | MATTM Divisione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque Divisione III Bonifiche e risanamento, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di porto di Porto Torres, NOE, ASL Spresal, ASL Servizio di igiene e sanità pubblica, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale Sardegna | Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto Legislativo 152/2006, di fuoriuscita acque industriali dall'impianto di desolfurazione relativo all'unità 3: Comunicazione degli esiti delle attività d'indagine preliminare | P3 | Mail PEC del 22/05/2015 prot. n. 0000449-2015-57-9 |
| 22/05/2015 | MATTM Divisione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque Divisione III Bonifiche e risanamento, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di porto di | Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto Legislativo 152/2006, di mancata certificazione origine materiale di ripristino cantiere decommissioning turbogas 5&6 – Comunicazione di attività di indagini preliminari | P3 | Mail PEC del 22/05/2015 prot. n. 0000450-2015-57-9 |

| | | | | |
|------------|---|---|-----|--|
| | Porto Torres, NOE, ASL Spresal, ASL Servizio di igiene e sanità pubblica, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale Sardegna | | | |
| 27/05/2015 | MATTM AIA, Provincia di Sassari ISPRA, ARPAS | Il Gestore comunica nuovi CER (190806* "Resine a scambio ionico saturate o esaurite") e relativi depositi temporanei. | | Mail PEC del 27/05/2015 prot. n. 0000459-2015-57-9 |
| 27/05/2015 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica di Sassari | Risposta del Gestore alla nota MATTM AIA prot. n. DVA-2015-0010685 del 21/04/2015 e nota ISPRA prot. n. 17946 del 24/04/2015, in merito alla realizzazione del progetto di copertura della vasca di deposito preliminare H | | Mail PEC del 27/05/2015 prot. n. 0000463-2015-57-9 |
| 01/06/2015 | MATTM AIA, MATTM dgs, ISPRA, ARPAS | Trasmissione dell'aggiornamento del progetto definitivo relativo agli interventi di ottimizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue ed in particolare della fase legata al trattamento degli spurghi del desolforatore. | P7 | Mail PEC del 01/06/2015 prot. n. 0000469-2015-57-9 |
| 05/06/2015 | MATTM DGSTA, MATTM dgs, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Prefetto di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di Porto Torres, NOE, Spresal, ASL di Sassari, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale dei VF | Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto Legislativo 152/2006, di mancata certificazione origine materiale di ripristino cantiere decommissioning turbogas 5&6 – Comunicazione esiti delle attività di indagini preliminari. | P3 | Mail PEC del 05/06/2015 prot. n. 0000481-2015-57-9 |
| 09/06/2015 | MATTM AIA, Provincia di Sassari, ISPRA, ARPAS. | Il Gestore comunica lo spostamento temporaneo dei due depositi temporanei K1 (scarrabile chiuso adibito a contenere il CER 170302 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301) e K2 (scarrabile chiuso adibito a contenere il CER 170904 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903). | | Mail PEC del 09/06/2015 prot. n. 0000499-2015-57-9 |
| 09/06/2015 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS. | Il Gestore comunica il ripristino della funzionalità della torre carbone TC | P63 | Mail PEC del 09/06/2015 prot. n. 0000500-2015-57-9 |
| 09/06/2015 | MATTM AIA, Provincia di Sassari, MATTM dgsta, MATTM dqvbonifiche, ISPRA, ARPAS; Regione Sardegna, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres | Il Gestore comunica l'istanza di riesame dell'AIA, ai sensi dell'art.29-octies, parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., relativa al progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento acque emunte dai piezometri. | P7 | Mail PEC del 09/06/2015 prot. n. 0000504-2015-57-9 |
| 11/06/2015 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore trasmette le relazioni tecniche relative rispettivamente all'indagine analitica delle emissioni in atmosfera al camino del gr 4 effettuata nei giorni 14,15 e 16 aprile 2015 i, e alla Prova di Sorveglianza Annuale (AST) sui | | Mail PEC del 11/06/2015 prot. n. 0000511-2015-57-9 |

| | | | | |
|------------|---|---|-----|--|
| | | sistemi di misura automatici installati a presidio delle emissioni (SME). | | |
| 11/06/2015 | ARPAS, ISPRA. | Il Gestore comunica che dal 23 al 26 Giugno 2015 saranno eseguite le verifiche semestrali delle emissioni convogliate sul gr 4 e la prova QAL2 per gli analizzatori di NO _x e SO ₂ sostituiti come comunicato con nota prot. n. 317-2015-57-9 ed anche per i restanti analizzatori CO, polveri SME gruppo 4. | | Mail PEC del 11/06/2015 |
| 19/06/2015 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il gestore comunica che in occasione della fermata del gr 3 è stato aperto il cantiere per l'efficientamento delle prestazioni del relativo impianto di desolfurazione. | | Mail PEC del 19/06/2015 prot. n. 0000546-2015-57-9 |
| 19/06/2015 | | Il gestore segnala il ritrovamento rifiuti all'interno di una condotta interrata. | P3 | Mail PEC del 19/06/2015 prot. n. 0000547-2015-57-9 |
| 19/06/2015 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola per i parametri NO ₂ . | P63 | Mail PEC del 19/06/2015 prot. n. 0000548-2015-57-9 |
| 19/06/2015 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, Regione Sardegna, Provincia di Sassari | Il Gestore comunica un aggiornamento sul riutilizzo dei fanghi da depurazione dei reflui e delle ceneri da carbone prodotti nelle sezioni 3 e 4 | | Mail PEC del 19/06/2015 prot. n. 0000550-2015-57-9 |
| 19/06/2015 | MATTM DGtri, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Prefetto di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di Porto Torres, NOE, SPRESAL, ASL, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale dei VF | Il Gestore notifica il rinvenimento di potenziale contaminazione storica da idrocarburi nei cunicoli sotterranei degli edifici civili gr 1 e 2, area sotto sequestro con provvedimento n. 4122/13 R.G. MOD. 21 | P3 | Mail PEC del 19/06/2015 prot. n. 0001045-2015-16-6 |
| 19/06/2015 | MATTM DGtri, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Prefetto di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di Porto Torres, NOE, SPRESAL, ASL, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale dei VF | Il Gestore comunica che l'indagine preliminare a seguito del rinvenimento di potenziale contaminazione storica da idrocarburi nei cunicoli sotterranei degli edifici civili gr 1 e 2 non potrà essere svolta nei tempi sopra richiesti perché l'area in oggetto è sotto sequestro ai sensi del provvedimento n. 4122/13R.G. MOD.21. | | Mail PEC del 19/06/2015 prot. n. 0001046-2015-16-6 |
| 01/07/2015 | ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA DVA-DEC-2010-2017 DEL 26/04/2010. | P68 | Mail PEC del 01/07/2015 prot. n. 0001107-2015-16-6 |
| 01/07/2015 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica il fuori servizio dei quattro contatori fiscali di OCD a servizio dei gr 3 e 4 e del contatore fiscale di gasolio avviamento gr 4. | P63 | Mail PEC del 01/07/2015 prot. n. 0001108-2015-16-6 |
| 09/07/2015 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il Gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il | P63 | Mail PEC del 09/07/2015 prot. n. 0000007-2015-87-9 |

| | | | | |
|------------|---|---|-----|--|
| | | parametro PM ₁₀ . | | |
| 13/07/2015 | MATTM AIA, ISPRA, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, ARPAS, ASL Sassari. | Il Gestore procede al rinvio di alcuni allegati al Rapporto relativo all'anno 2014, a correzione di alcune lievi inesattezze riscontrate. | | Mail PEC del 13/07/2015 prot. n. 0000020-2015-87-9 |
| 17/07/2015 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Risposta del Gestore alla nota dell'ISPRA prot. n. 27983 del 25/06/2015 | | Mail PEC del 17/07/2015 prot. n. 0000039-2015-87-9 |
| 17/07/2015 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica il ripristino della funzionalità della Torre carbone TB | P63 | Mail PEC del 17/07/2015 prot. n. 0000038-2015-87-9 |
| 17/07/2015 | MATTM dgsta, Prefettura di Sassari, ARPAS, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ASL Sassari, Capitaneria di PT, NOE, MATTM dgsal, MATTM AIA, Comando Provinciale del VVFF, Comitato Tecnico Regionale dei VVFF | Risposta del Gestore alla nota MATTM n. 0008892/STA del 17/06/2015 con trasmissione della relazione, redatta dalla società di consulenza Lithos, in cui sono stati illustrati il modello concettuale, preliminare ed il piano d'indagine dell'area interessata dall'evento del 13/05/2015 "fuoriuscita accidentale di acque industriali dall'impianto di desolforazione dell'unità 3 della Centrale. | | Mail PEC del 17/07/2015 prot. n. 0000037-2015-87-9 |
| 21/07/2015 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Stintino e Pozzo San Nicola per il parametro SO ₂ | P63 | Mail PEC del 21/07/2015 prot. n. 0000064-2015-87-9 |
| 21/7/2015 | MATTM AIA, ISPRA, Commissione istruttoria IPPC | Inviata l'attestazione di versamento e calcolo tariffa istruttoria per il riesame AIA per la realizzazione dell'impianto TAF per le acque emunte e spostamento depositi preliminari area Gr.3-4 | | Mail PEC del 21/07/2015 prot. n. 0000065-2015-87-9 |
| 25/07/2015 | MATTM STA, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, Procura della Repubblica di SS, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di PT, NOE, Spresal, ASL SS, MATTM dgsalv, MATTM AIA Comando Provinciale VVFF, Comitato Tecnico Regionale Sardegna VVFF | Il Gestore comunica, ai sensi del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i., il rinvenimento di potenziale contaminazione storica in prossimità del serbatoio di olio combustibile denso contrassegnato dal n. K19.1 | P3 | Mail PEC del 25/07/2015 prot. n. 0000077-2015-87-9 |
| 27/07/2015 | MATTM STA, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, Prefetto di SS, Procura della Repubblica di SS, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di PT, NOE, ASL-Spresal, ASL Sassari, MATTM AIA, MATTM dgsal, Comando | In relazione al prot. n. 000077-2015-87-9 del 25/07/2015 il Gestore comunica che non possono essere attuate attività di messa in sicurezza di emergenza, se non espressamente autorizzate dal P.M. poiché l'area interessata risulta essere oggetto di sequestro probatorio con facoltà di utilizzo dei beni e con l'espresso divieto di alterare lo stato dei luoghi senza previa comunicazione dell'Autorità Giudiziaria procedente ed alla polizia giudiziaria operante. | | Mail PEC del 27/07/2015 prot. n. 0000082-2015-87-9 |

| | | | | |
|------------|---|--|-----|--|
| | provinciale dei VVFF, Comitato Tecnico regionale VVFF, GdF di Sassari | | | |
| 03/08/2015 | MSE | Il gestore invia l'istanza di proroga AU per il nuovo gruppo a carbone, Gr.7 | | Mail PEC del 03/08/2015 prot. n. 0000119-2015-87-6 |
| 03/09/2015 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il gestore procede all'invio dell'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori di ristrutturazione e manutenzione dell'impianto di trattamento acque sanitarie localizzato presso l'area delle sezioni 3 e 4. | | Mail PEC del 03/09/2015 prot. n. 0000200-2015-87-9 |
| 04/09/2015 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il gestore comunica l'installazione di un nuovo impianto di osmosi inversa in sostituzione dell'impianto di osmosi esistente. | | Mail PEC del 04/09/2015 prot. n. 0000203-2015-87-9 |
| 17/09/2015 | ARPAS, Ispra | Il gestore trasmette la procura speciale del Direttore della Centrale, secondo quanto richiesto dalla convocazione di ISPRA relativa al controllo ordinario anno 2015 presso la Centrale | | Mail PEC del 17/09/2015 ore 12,12 |
| 18/09/2015 | MATTM STA, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, Prefetto di SS, Procura della Repubblica di SS, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di PT, NOE, ASL-Spresal, ASL Sassari, MATTM AIA, MATTM dgsal, Comando provinciale dei VVFF, Comitato Tecnico regionale VVFF, GdF di Sassari | Il gestore comunica che, in relazione alle note Prot.n. 0001045-2015-16-6 e Prot.n. 0001046-2015-16-6 del 19/6/2015 relativo al rinvenimento di potenziale contaminazione storica da idrocarburi nei cunicoli sotterranei degli edifici civili gruppi 1 e 2 – Notifica del Nucleo di Polizia Tributaria di Sassari del 02 settembre 2015 | P3 | Mail PEC del 18/09/2015 prot. n. 0000241-2015-87-9 |
| 18/09/2015 | MATTM STA, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, Prefetto di SS, Procura della Repubblica di SS, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di PT, NOE, ASL-Spresal, ASL Sassari, MATTM AIA, MATTM dgsal, Comando provinciale dei VVFF, Comitato Tecnico regionale VVFF, GdF di Sassari | Il Gestore comunica che, in relazione alla nota prot. n. 0000082-2015-87-9 del 27/07/2015 relativo al rinvenimento di potenziale contaminazione in prossimità del serbatoio di olio combustibile denso K 19.1, in data 02/09/2015 l'Autorità Giudiziaria ha autorizzato le attività di messa in sicurezza di emergenza. | | Mail PEC del 18/09/2015 prot. n. 0000242-2015-87-9 |
| 23/09/2015 | MATTM AIA, Provincia di Sassari, ISPRA, ARPAS | Il Gestore comunica la creazione di un nuovo deposito temporaneo costituito da un'apposita e distinta area situata nel locale X ₂ per il rifiuto "Polielettrolita di scarto" codice CER 160508* e per "Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose" codice CER 170409*. | P56 | Mail PEC del 23/09/2015 prot. n. 0000294-2015-87-9 |
| 23/09/2015 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il gestore comunica l'indisponibilità della torre carbone TA a causa di un guasto. | P63 | Mail PEC del 23/09/2015 prot. n. 0000295-2015-87-9 |
| 01/10/2015 | ARPAS | Il gestore comunica il cronoprogramma del | | Mail PEC del 01/10/2015 |

| | | | | |
|------------|---|---|---------------|--|
| | | controllo reflui valido per il quarto trimestre 2015. | | |
| 01/10/2015 | ISPRA, ARPAS, MATTM AIA | Errata corrige al verbale di esecuzione del controllo ispettivo ordinario per l'anno 2015, svoltosi presso la Centrale dal 23/09 al 25/09/2015 | | Mail PEC del 01/10/2015 prot. n. 0000322-2015-87-9 |
| 01/10/2015 | MATTM AIA, VIA, MSE, MBAC, ISPRA ARPA Sardegna, Comune di Sassari, Provincia di Sassari, Regione Autonoma della Sardegna | Il gestore invia una comunicazione di chiarimento sul permanere della sospensione del cantiere di decommissioning dei Gr. 1-2 | | Mail PEC del 01/10/2015 prot. n. 0000325-2015-87-6 |
| 02/10/2015 | MATTM AIA | Il gestore procede alla trasmissione della relazione tecnica relativa al monitoraggio delle emissioni in atmosfera e del rapporto di QAL 2 in riferimento al Gr 4, in occasione della verifica ispettiva anno 2015. | | Mail PEC del 02/10/2015 prot. n. 0000328-2015-87-9 |
| 14/10/2015 | MATTM STA, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, Prefetto di SS, Procura della Repubblica di SS, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di PT, NOE, ASL-Spresal, ASL Sassari, MATTM AIA, MATTM dgsal, Comando provinciale dei VVFF, Comitato Tecnico regionale VVFF, GdF di Sassari | Inviata la comunicazione di sporcamento a causa del tracimamento di OCD da una canale, relativa al serbatoio K.19.2 area Gr. 1-2 verso il suo bacino di contenimento. Nella nota, il gestore chiede espressamente al PM di poter accedere all'area sotto sequestro per svolgere le dovute attività di pulizia della canale e del relativo bacino di contenimento. | P3 | Mail PEC del 14/10/2015 prot. n. 0000363-2015-87-6 |
| 13/10/2015 | Prov. Di Sassari | Il gestore trasmette le due appendici datate rispettivamente 28 Settembre 2015 e 06 Ottobre 2015 con la voltura alla fidejussione n. 773525 del 2011 | | Mail PEC del 13/10/2015 prot. n. 0000357-2015-87-9 |
| 30/10/2015 | ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA DVA-DEC-2010-2017 DEL 26/04/2010. | P68 | Mail PEC del 30/10/2015 prot. n. 0000407-2015-87-9 |
| 30/10/2015 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica l'indisponibilità della torre carbone TC a causa di un guasto. | P63, P34, P40 | Mail PEC del 30/10/2015 prot. n. 0000408-2015-87-9 |
| 30/10/2015 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il parametro SO ₂ e PM ₁₀ | P64 | Mail PEC del 30/10/2015 prot. n. 0000409-2015-87-9 |
| 05/11/2015 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il parametro SO ₂ e PM ₁₀ . | P64 | Mail PEC del 05/11/2015 prot. n. 0000418-2015-87-9 |
| 10/11/2015 | ARPAS | Il Gestore trasmette il cronoprogramma dei campionamenti piezometri e polveri carbonile. | P2 | Mail PEC del 10/11/2015 h 14:21 |
| 19/11/2015 | MATTM AIA, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA | Il Gestore invia una comunicazione di chiarimento in merito alla modalità di attuazione della prescrizione presente nel parere istruttorio conclusivo, nota prot. n. DVA-2015-0024175 del 28/09/2015. | P7 | Mail PEC del 19/11/2015 prot. n. 0000453-2015-87-9 |

| | | | | |
|------------|--|--|----------|--|
| 19/11/2015 | MATTM AIA, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA | Il Gestore invia una comunicazione di rettifica del parere istruttorio conclusivo ricevuto con nota prot. n. DVA-2015-0023405 del 17/09/2015. | P7 | Mail PEC del 19/11/2015 prot. n. 0000454-2015-87-9 |
| 19/11/2015 | MATTM AIA, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA | Il Gestore trasmette il cronoprogramma per le verifiche semestrali delle emissioni in aria dei micro e macroinquinanti ai Gr. 3 e Gr.4 e la verifica QAL2 dei relativi SME. | P2 | Mail PEC del 19/11/2015 prot. n. 0000455-2015-87-9 |
| 19/11/2015 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica il ripristino funzionalità della torre carbone TC. | P34, P40 | Mail PEC del 19/11/2015 prot. n. 0000465-2015-87-9 |
| 24/11/2015 | MATTM AIA, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA | Il Gestore comunica l'aggiornamento del progetto "Ulteriori modifiche impiantistiche all'impianto trattamento acque reflue spurghi desolfatore". | P7 | Mail PEC del 24/11/2016 prot. n. 0000474-2015-87-9 |
| 26/11/2015 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica il ripristino funzionalità torre carbone TA | P34, P40 | . Mail PEC del 26/11/2016 prot. n. 0000485-2015-87-9 |
| 02/12/2015 | MATTM AIA, ISPRA, Amministrazione Provinciale di Sassari, ARPAS | Il Gestore comunica lo spostamento dei depositi temporanei denominati "G", "X2", "X1", "A", "B" e "Y" nel nuovo deposito temporaneo denominato "GG". | P56 | Mail PEC del 02/12/2015 prot. n. 0000503-2015-87-9 |
| 04/12/2015 | MATTM AIA, ISPRA, Amministrazione Provinciale di Sassari, ARPAS | Il Gestore comunica la creazione di un nuovo deposito temporaneo per il rifiuto "Carbonato di sodio inutilizzato". | P56 | Mail PEC del 04/12/2016 prot. n. 0000523-2015-87-9 |
| 04/12/2015 | ISPRA, ARPAS, MATTM AIA, Regione Sardegna, Amministrazione Provinciale di Sassari | Risposta del Gestore alla nota ISPRA prot. n. 53714 del 25/11/2015 e aggiornamento sul riutilizzo dei fanghi da depurazione dei reflui e delle ceneri da carbone prodotti nelle sezioni 3 e 4. | - | Mail PEC del 04/12/2016 prot. n. 0000524-2015-87-9 |
| 09/12/2015 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il Gestore trasmette istanza di modifica non sostanziale AIA per la realizzazione di una rampa di scarico, opere connesse e nuove modalità di scarico per l'olio combustibile denso. | P7 | Mail PEC del 09/12/2015 prot. n. 0000534-2015-87-9 |
| 10/12/2015 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il Gestore comunica di procedere con il collegamento del nuovo serbatoio acqua demi e opere connesse alla rete fognaria acque meteoriche. | P7 | Mail PEC del 10/12/2015 prot. n. 0000537-2015-87-9 |
| 10/12/2015 | ISPRA, ARPAS, MATTM AIA | Risposta del Gestore alla nota ISPRA prot. n. 53714 del 26/11/2015 | - | Mail PEC del 10/12/2015 prot. n. 0000538-2015-87-9 |
| 10/12/2015 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il parametro SO ₂ , PM ₁₀ e NO ₂ | P64 | . Mail PEC del 10/12/2015 prot. n. 0000539-2015-87-9 |
| 23/12/2015 | MATTM AIA | Il Gestore ha trasmesso la Relazione di riferimento ai sensi del D.M. 272/2014 e s.m.i. | T34 | Mail PEC del 23/12/2015 prot. 587-2015-87-6 |
| 23/12/2015 | MATTM AIA, MATTM DG, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ISPRA, ARPAS, Comune di Sassari, Provincia di Sassari, Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica. | Il Gestore comunica il dissequestro parziale delle aree dove risiedono i gruppi 1 e 2. | - | Mail PEC del 23/12/2015 prot. n. 0000589-2015-87-6 |

| | | | | |
|------------|--|--|---------|---|
| 30/12/2015 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore trasmette l'aggiornamento del Manuale di Gestione SME | | Mail PEC del 30/12/2015 prot. n. 0000598 del 30/12/2015 |
| 20/01/2016 | ARPAS, Provincia di Sassari, MATTM DGSTA, ISPRA, Regione Sardegna, Comune di Sassari | Il Gestore richiede alla ARPA Sardegna la "Relazione Tecnica ai sensi dell'art.248, c2, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i." sul raggiungimento dell'obiettivo di bonifica dei suoli nella sub area "Area interna". | - | Mail PEC del 21/01/2016 prot. n. 0000035-2016-87-9 |
| 21/01/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il parametro SO ₂ , PM ₁₀ e NO ₂ . | P64 | Mail PEC del 21/01/2016 prot. n. 0000043-2016-87-9 |
| 02/02/2016 | MATTM AIA, ISPRA | Il Gestore invia calcoli e pagamenti delle tariffe, ai sensi del D. Interministeriale 24 aprile 2008, relativa ai controlli previsti dall'AIA per la centrale termoelettrica di Fiume Santo nell'anno 2016. | P8 | Mail PEC del 02/02/2016 prot. n. 0000092-2016-88-23 |
| 02/02/2016 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il Gestore comunica un chiarimento in merito alla nota ISPRA prot. n. 4702 del 10/01/2016 | - | . Mail PEC del 02/02/2016 prot. n. 0000085-2016-87-23 |
| 05/02/2016 | ARPAS, MATTM DGSTA, MATTM DQV, ISPRA, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Sassari | Il Gestore richiede un incontro tecnico con ARPAS volto a definire la frequenza, durata, modalità set analitico del monitoraggio acqua di falda, da svolgere nell'ambito dell'Analisi di rischio relativa all'area dello sversamento accidentale di OCD del Dicembre 2012. | - | Mail PEC del 05/02/2016 prot. n. 0000096-87-9 |
| 05/02/2016 | ARPAS, Provincia di Sassari, MATTM DGSTA, MATTM DQV, ISPRA, Regione Sardegna, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres. | Il Gestore procede all'invio dei rapporti analitici relativi all' "Area esterna" non produttiva, sub aree n. 5, 6 e 8 relativi al progetto di bonifica unitario suoli e falda della Centrale di Fiume Santo. | - | Mail PEC del 05/02/2016 prot. n. 0000097-2016-87-9 |
| 05/02/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore invia la programmazione della campagna di misure per il monitoraggio quadriennale del Rumore ambientale presso il sito produttivo. | P19 bis | Mail PEC del 05/02/2016 prot. n. 0000098-2016-87-9 |
| 09/02/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Stintino per il parametro SO ₂ | P64 | . Mail PEC del 09/02/2016 prot. n. 0000106-2016-87-9 |
| 15/02/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola e Platamona per il parametro SO ₂ e NO ₂ . | P64 | Mail PEC del 15/02/2016 prot. n. 0000118-2016-87-9 |
| 16/02/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore segnala il ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola e Platamona per il parametro SO ₂ | P64 | . Mail PEC del 16/02/2016 prot. n. 0000121-2016-87-9 |
| 18/02/2016 | MATTM AIA | Il Gestore invia l'attestazione di pagamento della tariffa istruttoria per la verifica della Relazione di riferimento trasmessa | T35 | . Mail PEC del 18/02/2016 prot. n. 0000132-2016-87-23 |
| 23/02/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore rinvia la programmazione della campagna di misure per il monitoraggio quadriennale del Rumore ambientale presso il sito produttivo a marzo 2016 | P19 bis | Mail PEC del 23/02/2016 prot. n. 0000145-2016-87-9 |
| 25/02/2016 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il Gestore invia dei chiarimenti in merito al Parere istruttorio conclusivo sul procedimento di MNS per l'autorizzazione alla gestione di ceneri | P7 | Mail PEC del 25/02/2016 prot. n. 0000148-2016-87-9 |

| | | | | |
|------------|--|---|-----|--|
| | | leggere e gessi, in accordo al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 184-bis (sottoprodotti) e art. 184-ter (cessazione stato di rifiuto). | | |
| 25/02/2016 | Provincia di Sassari, ARPAS, MATTM DGSTA, ISPRA, Regione Sardegna, Comune di Sassari. | Il Gestore trasmette la documentazione e la richiesta della certificazione di raggiungimento dell'obiettivo di bonifica dei suoli nella sub-area "Area interna". | | Mail PEC del 25/02/2016 prot. n. 0000155-2016-87-9 |
| 25/02/2016 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il Gestore comunica la fine dei lavori per la realizzazione della copertura fissa della vasca di deposito preliminare. | | Mail PEC del 25/02/2016 prot.n. 0000156-2016-87-9 |
| 29/02/2016 | Provincia di SS, MATTM AIA, MATTM DG, Ministero dello Sviluppo Economico, ISPRA, ARPAS, Comune di SS, Regione Sardegna. | Il Gestore invia l'aggiornamento riguardo il dissequestro parziale delle aree relative ai gruppi 1 e 2 ed alla ripresa delle attività di "decommissioning". | | Mail PEC del 29/02/2016 prot. n. 0000199-2016-87-23 |
| 01/03/2016 | ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA DVA-DEC-2010-2017 DEL 26/04/2010 | P68 | . Mail PEC del 01/03/2016 prot. n. 0000203-2016-87-9 |
| 04/03/2016 | MATTM DGSTA, MATTM DG, MATTM AIA, Regione Sardegna, Provincia SS, ARPAS, Comune di SS, Comune di PT, ISPRA, Prefetto di SS, ASL, Capitaneria di PT, NOE, Comando provinciale dei VVFF, Comitato Tecnico regionale VVFF | Il Gestore comunica la ripresa del cantiere relativo al ripristino delle aree liberate a seguito della demolizione dei TG 5 e 6 a seguito del parere favorevole al mantenimento dei terreni di riporto. | | Mail PEC del 04/03/2016 prot. n. 0000235-2016-87-9 |
| 04/03/2016 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS. | Il Gestore comunica la messa fuori servizio della torre carbone TA a causa di un guasto meccanico | P63 | . Mail PEC del 04/03/2016 prot. n. 0000236-2016-87-9 |
| 04/03/2016 | MATTM DGSTA, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, E ALTRI | Il Gestore trasmette il rapporto con gli esiti dei parametri monitorati nelle acque di falda. | | Mail PEC del 04/03/2016 prot. n.0000 237-2016-87-9 |
| 04/03/2016 | ISPRA, MATTM AIA, MATTM ARPAS | Il Gestore trasmette le relazioni relative alle indagini analitiche delle emissioni in aria e dei rapporti di QAL2 relativi agli SME per i gr 3 e 4. | | Mail PEC del 04/03/2016 prot. n. 0000239-2016-87-9 |
| 04/03/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore invia la programmazione delle verifiche alle emissioni convogliate in atmosfera per i gr 3 e 4, valide per il primo semestre 2016. | | Mail PEC del 04/03/2016 prot. n. 0000240-2016-87-9 |
| 04/03/2016 | ISPRA, ARPAS, MATTM AIA | Il gestore comunica la programmazione della campagna di monitoraggio quadriennale del rumore ambientale presso il sito produttivo | | . Mail PEC del 04/03/2016 prot. 0000241-2016-87-9 |
| 04/03/2016 | ARPAS, Provincia di SS, MATTM DGSTA, MATTM DQV, ISPRA, Regione Sardegna, Comune di SS, Comune di PT | Il Gestore invia i rapporti analitici relativi all' "Area esterna" non produttiva, sub-aree n. 4,7,9 del progetto di bonifica unitario suoli e falda della Centrale di Fiume Santo. | | Mail PEC del 04/03/2016 prot. n. 0000242-2016-87-9 |
| 09/03/2016 | MATTM DGSTA, MATTM DQV, Regione Sardegna, Provincia, Comune di SS, ARPAS, ISPRA | Il Gestore trasmette la documentazione progettuale relativa all'intervento di integrazione alla barriera idraulica richiesto ad esito della Conferenza dei Servizi Decisoria del 09/07/2015. | | Mail PEC del 09/03/2016 prot. n. 0000263-2016-87-9 |
| 09/03/2016 | ARPAS, Provincia di SS, | Il Gestore richiede un incontro tecnico con | | Mail PEC del 09/03/2016 prot. n. 0000265-2016-87-9 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|---|
| | MATTM DGSTA, MATTM DQV, ISPRA, Regione Sardegna, Comune di SS, Comune di PT | ARPAS per pianificare l'attività di messa in funzione della barriera idraulica. | | |
| 16/03/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per i parametri SO ₂ , PM ₁₀ , e NO ₂ e nella cabina di Stintino per il parametro SO ₂ . Il Gestore comunica inoltre che nella stessa giornata è avvenuto il ripristino del regolare funzionamento per la cabina di Campanedda. | P63 | Mail PEC del 16/03/2016 prot. n. 0000294-2016-87-9 |
| 16/03/2016 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | il Gestore comunica che è stata ripristinata la funzionalità della torre carbone TA. | P63 | Mail PEC del 16/03/2016 prot. n. 0000297-2016-87-9 |
| 17/03/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Stintino per il parametro SO ₂ , comunica inoltre che nella stessa giornata è avvenuto il ripristino. | P63 | Mail PEC del 17/03/2016 prot. n. 0000308-2016-87-9 |
| 18/03/2016 | MATTM DGSTA, Prefettura di SS, ARPAS, Comune di SS, Comune di PT, E ALTRI | Il Gestore ritrasmette la documentazione relativa la modello concettuale preliminare e al piano di indagine per l'area interessata dall'evento di sversamento acque acide del 13/05/2015 in risposta alla nota prot. n. 4512/STA del 10/03/2015 | | Mail PEC del 18/03/2016 prot. n. 0000311-2016-87-9 |
| 18/03/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica il rinvio delle emissioni convogliate al Gr 3. | | Mail PEC del 18/03/2016 prot. n. 0000312-2016-87-9 |
| 30/03/2016 | MATTM AIA, ISPRA | Trasmissione delle copie delle attestazioni di certificazione, aggiornate a seguito del trasferimento della titolarità degli impianti da E.ON Produzione S.p.A. a Fiume Santo S.p.A. a decorrere dal 1° Luglio 2015. | P1, P4 | Mail PEC del 30/3/2016 Prot.n. 354-2016-87-23 |
| 23/03/2016 | ISPRA, ARPAS, MATTM AIA | Il Gestore invia un'ulteriore programmazione della campagna di monitoraggio quadriennale del rumore ambientale presso il sito produttivo. | P19-bis | Mail PEC del 23/03/2016 prot. n. 0000338-2016-87-9 |
| 05/04/2016 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Inviata comunicazione di vendita della biomassa solida vergine denominata PKS. | | Mail PEC del 05/04/2016 prot. n. 0000371-2016-87-23 |
| 11/04/2016 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Interventi di efficientamento DESOx del Gr. 4 | | MAIL PEC DEL 11/04/2016_Prot N. 0000380-2016-87-9 P |
| 12/04/2016 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica la messa fuori servizio della torre carbone TB a causa di un guasto meccanico. | P63 | Mail PEC del 12/04/2016 prot. n. 0000382-2016-87-9 |
| 12/04/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro SO ₂ , PM ₁₀ e NO ₂ nei giorni 7 e 8/04/2016. Comunica inoltre che nella giornata dell'08/04/2016 è avvenuto il ripristino. | P63 | Mail PEC del 12/04/2014 prot. n. 0000381-2016-87-9 |
| 13/04/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore segnala un'anomalia ed il ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro SO ₂ , PM ₁₀ e NO ₂ . | P63 | Mail PEC del 13/04/2016 prot. n. 0000392-2016-87-9 |
| 19/04/2016 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica il ripristino della funzionalità della torre carbone TB. | P63 | Mail PEC del 19/04/2016 prot. n. 0000411-2016-87-9 |
| 29/04/2016 | MATTM AIA, ISPRA, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, | Il Gestore invia il rapporto che descrive l'esercizio nell'anno 2015. | P11, P17, P20, P21 P26, P45, P64, P66, P71 | Mail PEC del 29/04/2016 prot. n. 438-2016-87-9 |

| | | | | |
|------------|---|--|----------|--|
| | Comune di SS, Comune di PT, ARPAS, Spresal | | | |
| 04/05/2016 | Provincia di SS, ARPAS, MATTM DGSTA, ISPRA, Regione Sardegna, Comune di SS. | Il Gestore trasmette la relazione sulle attività di bonifica dei suoli nell'area esterna e richiede la certificazione di raggiungimento dell'obiettivo di bonifica della medesima area. | | Mail PEC del 04/05/2016 prot. n. 0000450-2016-87-9 |
| 13/05/2016 | MATTM AIA, Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA | Invio aggiornamento AIA per eliminazione della prescrizione del parere istruttorio conclusivo, di cui alla nota prot. n. DVA-2015-0023405. | P7 | Mail PEC del 13/05/2016 prot. n. 0000459-2016-88-23 |
| 13/05/2016 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il Gestore comunica l'esecuzione di interventi propedeutici al mantenimento in servizio del serbatoio di OCD K.19.1 a seguito della dismissione delle sezioni termoelettriche 1 e 2 | T3,4 | . Mail PEC del 13/05/2016 prot. n. 0000476-2016-87-9 |
| 19/05/2016 | ARPAS, MATTM AIA, ISPRA | Il Gestore trasmette il cronoprogramma relativo ai monitoraggi delle emissioni convogliate in aria dei microinquinanti sul gr. 3 | | Mail PEC del 19/05/2016 prot. n. 0000487-2016-87-9 |
| 20/05/2016 | | Comunicazione di rinuncia al progetto relativo al nuovo impianto a carbone | | MAIL PEC DEL Prot N. 0000492-2016-87-23 P del 20/05/2016 |
| 27/05/2016 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica il fuori servizio del contatore dell'acqua utilizzata nell'impianto di irroramento parco carbone. | P63 | Mail PEC del 27/05/2016 prot. n. 0000508-2016-87-9 |
| 31/05/2016 | MATTM DGSTA, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, E ALTRI | Il Gestore comunica attività di manutenzione straordinaria relativa al gruppo 4. | P7 | Mail PEC del 31/05/2016 prot. n. 0000525-2016-87-9 |
| 01/06/2016 | Comune di SS, MATTM DGS, MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Provincia di SS, E ALTRI | Il Gestore comunica il completamento dei lavori relativi al "Piano di Decommissioning dei turbogas di punta 5 e 6 e al progetto di ripristino delle aree interessate". | T3,4 | Mail PEC del 01/06/2016 prot. n. 0000528-2016-87-23 |
| 01/06/2016 | MATTM AIA, ISPRA | Il Gestore invia dei chiarimenti in merito alla Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0000207 | | Mail PEC del 01/06/2016 prot. n. 0000529-2016-87-23 |
| 01/06/2016 | MATTM AIA, Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA | Il Gestore richiede lo stato di avanzamento della procedura di riesame dell'AIA per la realizzazione di una struttura denominata "rampa di scarico autobotti". | P7 | Mail PEC del 01/06/2016 prot. n. 0000532-2016-88-23 |
| 07/06/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro SO ₂ , PM ₁₀ e NO ₂ nei giorni 4 e 5/06/2016. Comunica inoltre che nella giornata del 05/06/2016 è avvenuto il ripristino | P63 | Mail PEC del 07/06/2016 prot. n. 0000540-2016-87-9 |
| 13/06/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro SO ₂ , PM ₁₀ e NO ₂ nei giorni 11, 12 e 13/06/2016. Comunica inoltre che nella giornata del 13/06/2016 è avvenuto il ripristino. | P63 | Mail PEC del 13/06/2016 prot. n. 0000558-2016-87-9 |
| 16/06/2016 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il Gestore trasmette gli esiti relativi alla campagna di misura del Rumore di Marzo 2016. | P19 bis | Mail PEC del 16/06/2016 prot. n. 0000569-2016-87-9 |
| 16/06/2016 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore invia una comunicazione di anomalia relativa alla torre carbone TB. | P63 | Mail PEC del 16/06/2016 prot. n. 0000570-2016-87-9 |
| 17/06/2016 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica il ripristino di funzionalità relativo alla torre carbone TB. | P34, P40 | Mail PEC del 17/06/2016 prot. n. 0000577-2016-87-9 |
| 17/06/2016 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore invia una comunicazione di anomalia relativa alla torre carbone TD. | P63 | Mail PEC del 17/06/2016 prot. n. 0000578-2016-87-9 |

| | | | | |
|------------|--|--|----------|--|
| 22/6/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore segnala anomalie e ripristino ad una capannina della RRQA | P63 | MAIL PEC DEL 22/6/2016_Prot N.0000587-2016-87-9 |
| 24/6/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore invia una comunicazione di ripristino relativa alla torre carbone TD. | P63 | MAIL PEC_Prot N. 0000598-201 6-87-9 P del 24/06/2016 |
| 01/07/2016 | ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA. | P68 | Mail PEC del 01/07/2016 Prot. n. 0000620-2016-87-9 |
| 04/07/2016 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica un'anomalia relativa alla torre TC. | P63 | Mail PEC del 04/07/2016 Prot. n. 0000625-2016-87-23 |
| 05/07/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola per il parametro PM10. | P63 | Mail PEC del 05/07/2016 Prot. n. 0000628-2016-87-9 |
| 06/07/2016 | MATTM DGS, Ministero dello Sviluppo Economico, MATTM AIA, MATTM MBAC, Regione Sardegna, Provincia SS, Comune SS, Comune PT | Il Gestore invia una comunicazione relativa al "Piano di decommissioning dei gruppi 1 e 2 e interventi di ripristino delle aree interessate" | T3,4 | Mail PEC del 06/07/2016 Prot. n. 0000632-2016-87-23 |
| 12/07/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola per il parametro PM10 nel giorno 5 e 6 luglio 2016. Comunica inoltre che nella giornata del 06/07/2016 è avvenuto il ripristino del regolare funzionamento. | P63 | Mail PEC del 12/07/2016 Prot. n. 0000671-2016-87-9 |
| 20/07/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento qualità dell'aria nella cabina di Stintino per il parametro PM10 nel giorno 19 e 20 luglio 2016. Comunica inoltre che nella giornata del 20/07/2016 è avvenuto il ripristino del regolare funzionamento. | P63 | Mail PEC del 20/07/2016 Prot. n. 0000692-2016-87-23 |
| 26/07/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica un'anomalia ed il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 26/07/2016 Prot. n. 0000699-2016-87-23 |
| 01/08/2016 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica una variazione temporanea del Minimo Tecnico Ambientale della sezione 4. | P7 | Mail PEC del 01/08/2016 Prot. n. 0000720-2016-87-9 |
| 02/08/2016 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il Gestore comunica il superamento del valore limite della temperatura acqua mare e ripristino della situazione. | P63 | Mail PEC del 02/08/2016 Prot. n. 0000721-2016-87-9 |
| 03/08/2016 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica la rimessa in servizio del contatore dell'acqua utilizzata nell'impianto di irroramento parco carbone. | P63 | Mail PEC del 03/08/2016 Prot. n. 0000731-2016-87-9 |
| 08/08/2016 | MATTM DGSTA, Prefettura di Sassari, ARPAS, ISPRA e altri. | Il Gestore comunica l'ottemperanza alla prescrizione della CdS Istruttoria del 05/07/2016 | - | Mail PEC del 08/08/2016 Prot. n. 0000745-2016-87-9 |
| 08/08/2016 | MATTM DGSTA, MATTM DQVB, Regione Sardegna, provincia di SS, Comune di SS, ARPAS, ISPRA | Il Gestore comunica che procederà all'attivazione e al collaudo della barriera idraulica già ultimata, senza attendere la conclusione dell'integrazione della stessa. | - | Mail PEC del 08/08/2016 Prot. n. 0000746-2016-87-9 |
| 17/08/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 17/08/2016 Prot. n. 0000755-2016-87-23 |
| 25/08/2016 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica il ripristino della funzionalità delle torri carbone TC. | P34, P40 | Mail PEC del 25/08/2016 Prot. n. 0000766-2016-87-9 |
| 25/08/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 25/08/2016 Prot. n. 0000764-2016-87-9 |
| 30/08/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del | P63 | Mail PEC del 30/08/2016 Prot. n. 0000770-2016-87-9 |

| | | | | |
|------------|---|---|---------|---|
| | AIA | sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | | |
| 05/09/2016 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica l'anomalia relativa alla torre carbone TD | P63 | Mail PEC del 05/09/2016 Prot.n. 000072-2016-87-9 |
| 05/09/2016 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica il fuori servizio del contatore dell'acqua utilizzata nell'impianto di irroramento parco carbone. | P63 | Mail PEC del 05/09/2016 Prot. n. 0000773-2016-87-9 |
| 06/09/2016 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica un'anomalia relativa alla torre carbone TC. | P63 | Mail PEC del 06/09/2016 Prot. n. 0000777-2016-87-9 |
| 15/09/2016 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il Gestore comunica un'ulteriore variazione del minimo tecnico ambientale per il gruppo 4 | P7 | Mail PEC del 15/09/2016 Prot. n. 0000806-2016-87-9 |
| 19/09/2016 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il Gestore comunica l'attivazione del punto di monitoraggio acque meteoriche nel punto E. | P51-bis | Mail PEC del 19/09/2016 Prot. n. 0000810-2016-87-9 |
| 19/09/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 19/09/2016 Prot. n. 0000808-2016-87-9 |
| 23/09/2016 | MSE, MATTM AIA, MATTM DGS, Regione Sardegna, Provincia di SS e altri | Comunicazione di ripresa dei lavori relativi al "Piano di Decommissioning dei gr 1-2 e al progetto di ripristino delle aree interessate". | T3,4 | Mail PEC del 23/09/2016 Prot. n. 0000819-2016-87-23 |
| 27/09/2012 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica l'attività di manutenzione straordinaria che interesserà la torre carbone TD. | P7 | Mail PEC del 27/09/2016 Prot. n. 0000832-2016-87-9 |
| 29/09/2016 | MATTM AIA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | Inviato il verbale della riunione dei Servizi del 21/09/2016. | P7 | Mail PEC del 29/09/2016 Prot. n. 0000976-2016-88-23 |
| 30/09/2016 | MATTM AIA, Provincia di SS, ISPRA, ARPAS | Il Gestore comunica la creazione di un nuovo deposito temporaneo. | P56 | Mail PEC del 30/09/2016 Prot. n. 0000836-2016-87-23 |
| 04/10/2016 | ARPAS, MATTM DGSTA, MATTM AIA, ISPRA, Comune di SS, Provincia di SS, Regione Sardegna | In Gestore invia la risposta alla nota ARPAS prot. n. 30086 del 29/09/2016. | P3 | Mail PEC del 04/10/2016 Prot. n. 0000841-201687-9 |
| 04/10/2016 | MATTM DGS, MSE dgmereen, MATTM AIA e altri. | Inviata la relazione avente ad oggetto lo scenario ambientale derivante dalla mancata realizzazione del progetto. | - | Mail PEC del 04/10/2016 Prot. n. 0000842-2016-87-23 |
| 05/10/2016 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il Gestore comunica la dismissione dei depositi preliminari rifiuti. | P7 | Mail PEC del 05/10/2016 Prot. n. 0000844-2016-87-9 |
| 12/10/2016 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Inviata la comunicazione di variazione di titolarità nella gestione impianto. | P7 | Mail PEC del 12/10/2016 Prot.n. 0000856-2016-87-23 |
| 13/10/2016 | MATTM AIA, Provincia di SS, ISPRA, ARPAS | Il Gestore comunica la ricollocazione del rifiuto CER 170904 nel deposito temporaneo K2. | P56 | Mail PEC del 13/10/2016 Prot. n. 0000860-2016-87-9 |
| 17/10/2016 | MATTM AIA, Provincia di SS, ISPRA, ARPAS | Il Gestore comunica la creazione di un nuovo deposito temporaneo. | P56 | Mail PEC del 17/10/2016 prot. n. 0000871-2016-87-9 |
| 26/10/2016 | ISPRA, MATT, ARPAS | Il Gestore comunica la rimessa in servizio del contatore dell'acqua utilizzata nell'impianto di irroramento parco carbone. | | Mail PEC 26/10/2016 prot. n. 0000887-2016-87-9 |
| 28/10/2016 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 28/10/2016 prot. n. 0000896-2016-87-9 |
| 02/11/2016 | ISPRA, MATTM AIA, | Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA. | P68 | Mail PEC del 02/11/2016 prot. n. 0000903-2016-87-9 |
| 02/11/2016 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il Gestore comunica il completamento degli interventi di efficientamento dei desolforatori dei gr. 3 e 4. | - | Mail PEC del 02/11/2016 prot. n. 0000904-2016-87-9 |
| 07/11/2017 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il Gestore invia comunicazione di chiarimento "as built" dell'impianto TAF. | P7 | Mail PEC del 07/11/2016 prot. n. 0000912-2016-87-9 |
| 07/11/2017 | ARPAS, ISPRA, MATTM | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del | P63 | Mail PEC del 07/11/2016 prot. n. 0000915-2016-87-9 |

| | | | | |
|------------|---|--|-----|--|
| | AIA | sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | | |
| 09/11/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 09/11/2016 prot. n. 0000928-2016-87-9 |
| 11/11/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 11/11/2016 prot. n. 0000941-2016-87-9 |
| 15/11/2016 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il Gestore comunica la conclusione dei lavori del progetto relativo alla modifica non sostanziale AIA (ID 80/785). | | Mail PEC del 15/11/2016 prot. n. 0000946-2016-87-9 |
| 18/11/2016 | MATTM AIA, Provincia di SS, ISPRA, ARPAS, | Il Gestore comunica la ricollocazione del rifiuto CER 170302 nel deposito temporaneo K1 | P23 | Mail PEC del 18/11/2016 prot. n. 0000949-2016-87-9 |
| 21/11/2016 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica il ripristino di funzionalità della torre carbone TD. | P7 | Mail PEC del 21/11/2016 prot. n. 0000952-2016-87-9 |
| 24/11/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 24/11/2016 prot. n. 0000961-2016-87-9 |
| 25/11/2016 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il Gestore invia l'istanza di modifica non sostanziale AIA per l'errata corregge relativa al funzionamento dell'impianto TAF. | P6 | Mail PEC del 25/11/2016 prot. n. 0000963-2016-87-9 |
| 25/11/2016 | ARPAS | Il Gestore invia gli esiti analitici del piano di caratterizzazione dell'area interessata dallo sversamento delle acque acide. | | Mail PEC del 25/11/2016 prot. n. 0000962-2016-87-9 |
| 28/11/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 28/11/2016 prot. n. 0000968-2016-87-9 |
| 07/12/2016 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica il fuori servizio del contatore acqua utilizzata nell'impianto di irroramento parco carbone. | | Mail PEC del 07/12/2016 prot. n. 0000994-2016-87-9 |
| 07/12/2016 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Comune di SS, Comune di PT, ecc. | Il Gestore comunica la perdita di calce durante le fasi di carico dall'autosilo. | P3 | Mail PEC del 07/12/2016 prot. n. 0000995-2016-87-9 |
| 16/12/2016 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica la rimessa in servizio del contatore dell'acqua utilizzata nell'impianto di irroramento parco carbone. | | Mail PEC del 16/12/2016 prot. n. 0001014-2016-87-9 |
| 16/12/2016 | MATTM DGS, Ministero dello Sviluppo Economico, MATTM AIA, MATTM MBAC, Regione Sardegna, Provincia SS, Comune SS, Comune PT Soprintendenza | Il gestore comunica aggiornamento delle tempistiche nel cronoprogramma lavori Decommissioning Gr. 1-2 | - | Mail PEC del 16/12/2016 prot. n. 0001009-2016-87-9 |
| 20/12/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 20/12/2016 prot. n. 0001019-2016-87-9 |
| 21/12/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 21/12/2016 prot. n. 0001021-2016-87-9 |
| 21/12/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore trasmette l'aggiornamento del Manuale di Gestione SME. | | Mail PEC del 21/12/2016 prot. n. 0001025-2016-87-9 |
| 21/12/2016 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il Gestore comunica il rinvio del termine della fase di sperimentazione per il MTA. | | Mail PEC del 21/12/2016 prot. n. 0001026-2016-87-9 |
| 22/12/2016 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 22/12/2016 prot. n. 0001029-2016-87-9 |
| 28/12/2016 | MATTM DGSTA, MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Provincia di SS, ecc. | Il Gestore comunica l'inizio dei lavori di integrazione al progetto di bonifica delle acque di falda. | | Mail PEC del 28/12/2016 prot. n. 0001039-2016-87-9 |
| 03/01/2017 | MATTM DGSTA, MATTM DG, MATTM AIA, Regione Sardegna, Provincia SS, | Il Gestore comunica la perdita liquido schiumogeno antincendio biodegradabile. | P3 | Mail PEC del 03/1/2017 prot. n. 0000002-2017-87-9 |

| | | | | |
|------------|--|---|-----|---|
| | ARPAS, Comune di SS, Comune di PT, ISPRA, Prefetto di SS, ASL, Capitaneria di PT, NOE, Comando provinciale dei VVFF, Comitato Tecnico regionale VVFF | | | |
| 05/01/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore segnala il fuori servizio della torre carbone TA. | P7 | Mail PEC del 05/01/2017 prot. n. 0000006-2017-87-9 |
| 05/01/2017 | MATTM AIA, ISPRA | Il Gestore comunica di aver ricevuto il decreto di riesame dell'AIA. | | Mail PEC del 05/01/2017 prot. n. 0000007-2017-87-23 |
| 11/01/2017 | MATTM DGSTA, ISPRA, ARPAS, Comune di SS Provincia di SS, ecc. | Il Gestore comunica un ritardo nell'invio della AdR per l'area interessata dallo sversamento acque acide. | | Mail PEC del 11/01/2017 prot. n. 0000023-2017-87-9 |
| 13/01/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica il fuori servizio del contatore dell'acqua utilizzata nell'impianto di irroramento Parco Carbone | | Mail PEC del 13/01/2017 prot. n. 0000027-2017-87-9 |
| 17/01/2017 | MATTM DGSTA, Comune di SS, Comune di PT, ISPRA, ARPAS, ecc. | Il Gestore comunica, ai sensi del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i., una potenziale piccola fuoriuscita di gasolio nel canale di restituzione delle acque condensatrici dei gruppi dismessi 1 e 2 | P3 | Mail PEC del 17/01/2017 prot. n. 0000037-2017-87-9 |
| 17/01/2017 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 17/01/2017 prot. n. 0000038-2017-87-9 |
| 19/01/2017 | MATTM DGSTA, Comune di SS, Comune di PT, ISPRA, ARPAS, ecc. | Il Gestore invia comunicazione di autocertificazione di conclusione della procedura di notifica ai sensi del D.Lgs 152/06 | P3 | Mail PEC del 19/01/2017 prot. n. 0000042-2017-87-9 |
| 27/01/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, Provincia di SS | Il Gestore comunica il fuori servizio e la rimessa in servizio del TOC | | Mail PEC del 27/01/2017 prot. n. 0000075-2017-87-23 |
| 02/02/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore invia dei chiarimenti in risposta alla nota ISPRA prot. n. 003868 del 30/01/2017 | | Mail PEC del 02/02/2017 prot. n. 0000084-2017-87-23 |
| 02/02/2017 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 02/02/2017 prot. n. 0000085-2017-87-23 |
| 08/02/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica il ripristino di funzionalità della torre carbone TA | P7 | Mail PEC del 08/02/2017 prot. n. 0000105-2017-87-9 |
| 08/02/2017 | ISPRA, MATMM AIA, ARPAS, Provincia di SS | Il Gestore comunica il fuori servizio dello strumento per la misura del TOC | | Mail PEC del 08/02/2017 prot. n. 0000109-2017-87-9 |
| 13/02/2017 | ISPRA, MATMM AIA, ARPAS, Provincia di SS | Il Gestore comunica il ripristino della funzionalità dello strumento per la misura del TOC | | Mail PEC del 13/02/2017 prot. n. 0000118-2017-87-9 |
| 23/02/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica il fuori servizio della torre carbone TA | P7 | Mail PEC del 23/02/2017 prot. n. 0000168-2017-87-9 |
| 28/02/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica il fuori servizio della torre carbone T3 e T6bis | P7 | Mail PEC del 28/02/2017 prot. n. 0000191-2017-87-9 |
| 28/02/2017 | ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA. | P68 | Mail PEC del 28/02/2017 prot. n. 0000194-2017-87-9 |
| 03/03/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il gestore comunica la variazione temporanea del MTA della sezione 3 | P7 | Mail PEC del 03/03/2017 prot. n. 0000204-2017-87-23 |
| 08/03/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore trasmette le relazioni relative alle indagini analitiche delle emissioni in atmosfera per i gr 3 e 4 valide per il primo semestre 2016 | P43 | Mail PEC del 08/03/2017 prot. n. 0000223-2017-87-9 |
| 08/03/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore trasmette le relazioni relative alle indagini analitiche delle emissioni in atmosfera per i gr 3 e 4 valide per il secondo semestre 2016, la prova di sorveglianza annuale e per il solo gr 4 il rapporto di QAL 2 | P43 | Mail PEC del 08/03/2017 prot. n. 0000225-2017-87-9 |

| | | | | |
|------------|--|---|--|---|
| 10/03/2017 | ARPAS, ISPRA, MATTM | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 10/03/2017 prot. n. 0000237-2017-87-23 |
| 14/03/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica il ripristino del sistema di depolverazione della torre carbone TA | P7 | Mail PEC del 14/03/2017 prot. n. 0000242-2017-87-9 |
| 20/03/2017 | REG.SARDEGNA; MATTM AIA; MATTM VIA, MiSE | Il Gestore trasmette delle modifiche relative al progetto di Decommissioning Gr. 1-2 | | Mail PEC del 24/03/2017 prot. n. 0000265-2017-87-23 |
| 24/03/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica il ripristino del sistema di depolverazione della torre carbone TC | P7 | Mail PEC del 24/03/2017 prot. n. 0000284-2017-87-23 |
| 24/03/2017 | ARPAS, ISPRA, MATTM | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P7 | Mail PEC del 24/07/2017 prot. n. 0000285-2017-87-9 |
| 30/03/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica il ripristino del sistema di depolverazione delle torri carbone T3 e T6bis | P7 | Mail PEC del 30/03/2017 prot. n. 0000305-2017-87-9 |
| 04/04/2017 | CP Porto Torres, MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, ecc... | Il Gestore comunica la presenza di materiale, carbone, nel fondale marino del molo di attracco navi carbone | | Mail PEC del 04/04/2017 prot. n. 0000334-2017-87-23 |
| 10/04/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore segnala l'anomalia relativa all'impianto di depolverazione della torre carbone TC | P7 | Mail PEC del 10/04/2017 prot. n. 0000341-2017-87-23 |
| 10/04/2017 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il Gestore comunica la sperimentazione di un nuovo prodotto per l'abbattimento delle polveri al parco carbone | P7 | Mail PEC del 10/04/2017 prot. n. 0000342-2017-87-23 |
| 11/04/2017 | ARPAS, ISPRA, MATTM | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 11/04/2017 prot. n. 0000346-2017-87-23 |
| 12/04/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore segnala l'anomalia relativa all'impianto di depolverazione della torre carbone T6bis | P7 | Mail PEC del 12/04/2017 prot. n. 0000357-2017-87-23 |
| 21/04/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica il ripristino della funzionalità dell'impianto di depolverazione della torre carbone TC e fornisce un chiarimento sulle attività eseguite in risposta della nota ISPRA n. 0019001 | P7 | Mail PEC del 21/04/2017 prot. n. 0000376-2017-87-23 |
| 26/04/2017 | MATTM AIA, ISPRA, Regione Sardegna, Provincia SS, Comune di SS, ecc... | Il Gestore invia il rapporto che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno 2016 | P11, P17, P20, P21 P26, P45, P64, P66, P71 | Mail PEC del 26/04/2017 prot. n. 0000377-2017-87-23 |
| 26/04/2017 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il Gestore comunica la conclusione della fase di sperimentazione per il MTA del gr 4 e il prosieguo per quello del gr 3 | P7 | Mail PEC del 26/04/2017 prot. n. 0000383-2017-87-23 |
| 04/05/2017 | Capitaneria di PT, MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Comune di PT, Comune di SS, ecc... | Risposta alla nota CPTOR n. 7042 del 07/04/2017 per presenza di materiale, carbone, nel fondale marino del molo di attracco navi carbone. | | Mail PEC del 04/05/2017 prot. n. 0000392-87-23 |
| 04/05/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore invia l'errata corrige del rapporto di prova microinquinanti del gruppo 3 | P43 | Mail PEC del 04/05/2017 prot. n. 0000393-87-23 |
| 10/05/2017 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il Gestore comunica l'ulteriore sperimentazione nei mesi estivi di un nuovo prodotto per l'abbattimento delle polveri al parco carbone | P7 | Mail PEC del 10/05/2017 prot. n. 0000399-87-23 |
| 10/05/2017 | ARPAS, MATTM AIA, ISPRA | Il Gestore trasmette il cronoprogramma relativo ai monitoraggi delle emissioni convogliate in aria dei microinquinanti sui gr 3 e 4 | | Mail PEC del 10/05/2017 prot. n. 0000402-87-23 |
| 18/05/2017 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Regione Sardegna, Provincia di SS, Comune di SS, ecc... | Il Gestore invia l'errata corrige del Rapporto di esercizio relativo all'anno 2016 | P27 | Mail PEC del 18/05/2017 prot. n. 0000421-87-9 |
| 18/05/2017 | ARPAS, ISPRA, MATTM | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del | P63 | Mail PEC del 18/05/2017 prot. n. 0000422-2017-87-9 |

| | | | | |
|------------|--|---|---------------|---|
| | | sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | | |
| 30/05/2017 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 30/05/2017 prot. n. 0000444-2017-87-9 |
| 30/05/2017 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Regione Sardegna, Provincia di SS, Comune di SS, ecc... | Il Gestore invia l'errata corrige del Rapporto di esercizio relativo all'anno 2016 | P27 | Mail PEC del 30/05/2017 prot. n. 0000445-2017-87-9 |
| 01/06/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica la variazione di un piezometro AIA posizionato a monte dell'area idrogeologica | P52 | Mail PEC del 01/06/2017 prot. n. 0000452-2017-87-9 |
| 07/06/2017 | MATTM DGSTA, Provincia di SS, ARPAS, ISPRA, Comune di SS, ecc... | Il Gestore comunica la realizzazione e la messa in esercizio dell'intera barriera idraulica | P6 | Mail PEC del 07/06/2017 prot. n. 0000459-2017-97-9 |
| 09/06/2017 | Capitaneria di PT, MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, MATTM DGSTA, ecc... | Il Gestore invia la relazione sull'ispezione del fondale marino relativa alla presenza di carbone. | | Mail PEC del 09/06/2017 prot. n. 0000472-2017-87-9 |
| 13/06/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPA | Il Gestore comunica il ripristino di funzionalità dell'impianto di depolverazione della torre carbone T6-bis | P7 | Mail PEC del 13/06/2017 prot. n. 0000482-2017-87-9 |
| 15/06/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPA | Il Gestore invia le risposte alla nota ISPRA 29024 del 12/06/2017 | P2 | Mail PEC del 15/06/2017 prot. n. 0000493-2017-87-9 |
| 26/06/2017 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS | Il Gestore invia le analisi dell'impianto TAF durante le fasi delle prove di esercizio della barriera idraulica. | | Mail PEC del 26/06/2017 prot. n. 0000541-2017-87-9 |
| 26/06/2017 | MATTM Dgsta, ARPAS, ISPRA, Provincia di SS, ecc. | Il Gestore in risposta alla nota ARPAS, prot. n. 21109 del 26/06/2017 invia il documento operativo "Programma di monitoraggio anno 1" relativo alla rimodulazione del piano di monitoraggio delle acque di falda della CTE. | | Mail PEC del 26/06/2017 prot. n. 0000542-2017-87-23 |
| 28/06/2017 | MATTM Dgsta, MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Comune di SS, ecc. | Il Gestore invia l'aggiornamento del Progetto di bonifica unitario delle CTE. | | Mail PEC del 28/06/2017 prot. 0000544-2017-87-9 |
| 29/06/2017 | ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA. | P68 | Mail PEC del 29/06/2017 prot. n. 0000548-2017-87-9 |
| 06/07/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il gestore trasmette la relazione avente per oggetto le indagini analitiche delle emissioni in atmosfera relative ai gr 3 e 4. | P43, P60, P65 | Mail PEC del 06/07/2017 prot. n. 0000565-2017-87-9 |
| 11/07/2017 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 11/07/2017 prot. n. 0000586-2017-87-9 |
| 13/07/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore segnala l'anomalia relativa all'impianto di depolverazione della torre carbone TD | P7 | Mail PEC del 13/07/2017 prot. n. 0000592-2017-87-9 |
| 18/07/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore segnala l'anomalia relativa all'impianto di depolverazione della torre carbone T6bis | P7 | Mail PEC del 18/07/2017 prot. n. 0000610-2017-87-9 |
| 24/07/2017 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 24/07/2017 prot. n. 0000622-2017-87-9 |
| 26/07/2017 | MATTM Dgsta, MATTM AIA, Commissione IPPC, ISPRA | Il Gestore trasmette l'attestazione di versamento dell'integrazione di tariffa per il procedimento di Riesame AIA-ID 80/1107 | | Mail PEC del 26/07/2017 prot.n. 0000631-2017-87-9 |
| 27/07/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPA | Il Gestore comunica il ripristino di funzionalità dell'impianto di depolverazione della torre carbone T6-bis | P7 | Mail PEC del 27/07/2017 prot. n. 0000636-2017-87-9 |
| 01/08/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPA | Il gestore comunica l'errata corrige rispetto alla nota prot. n. 0000610-2017-87-9 del 18/07/2017 e di ripristino della funzionalità dell'impianto di | P7 | Mail PEC del 01/08/2017 prot. n. 0000647-2017-87-9 |

| | | | | |
|------------|--|---|-----|---|
| 04/08/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPA | depolverazione della torre carbone T6 Il gestore comunica che il laboratorio esterno Ekosistem, intende utilizzare un metodo alternativo a quello prescritto per l'analisi di alcuni metalli nelle acque reflue. | | Mail PEC del 04/08/2017 prot. n. 0000660-2017-87-9 |
| 07/08/2017 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 07/08/2017 prot. n. 0000663-2017-87-9 |
| 11/08/2017 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 11/08/2017 prot. n. 0000680-2017-87-9 |
| 18/08/2017 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica l'anomalia del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 18/08/2017 prot. n. 0000690-2017-87-9 |
| 24/08/2017 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 24/08/2017 prot. n. 0000699-2017-87-23 |
| 01/09/2017 | MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, MATTM Dgsta, Comune di SS, ecc. | Il Gestore comunica le attività di MTZ straordinaria relativa al gruppo 4 | | Mail PEC del 01/09/2017 prot. n. 0000710-201787-23 |
| 01/09/2017 | MATTM Dgsta, ARPAS, ISPRA, Provincia di SS, ecc. | Il Gestore invia la proposta di monitoraggio della qualità delle acque di falda per l'area interessata dallo sversamento di acque acide | | Mail PEC del 01/09/2017 prot. n. 0000712-2017-87-23 |
| 08/09/2017 | ISPRA, MATTM AIA, ARPAS | Il Gestore comunica la manutenzione straordinaria alla vasca finale acque reflue. | | Mail PEC del 08/09/2017 prot. n. 0000748-2017-87-9 |
| 12/09/2017 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 12/09/2017 prot. n. 0000754-2017-87-9 |
| 28/09/2017 | ARPAS, MATTM AIA, ISPRA | Il Gestore trasmette il cronoprogramma relativo ai monitoraggi semestrali dei microinquinanti in aria e alla prova di AST annuale sui gr 3 e 4. | P43 | Mail PEC del 28/09/2017 prot. n. 0000816-2017-87-9 |
| 04/10/2017 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica l'anomalia del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 04/10/2017 prot. n. 0000832-2017-87-9 |
| 06/10/2017 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica l'anomalia del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria. | P63 | Mail PEC del 06/10/2017 prot. n. 0000847-2017-87-23 |
| 11/10/2017 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore invia la risposta alla nota ISPRA prot. n. 44792 del 14/09/2017 emessa a seguito della visita ispettiva effettuata da ARPAS dal 19 al 21 giugno 2017 | | Mail PEC del 11/10/2017 prot. n. 0000857-2017-87-23 |
| 16/10/2017 | ARPAS, ISPRA, MATTM AIA | Il Gestore comunica il fuori servizio dello strumento per la misura in continuo del parametro TOC | P7 | Mail PEC del 16/10/2017 prot. n. 0000892-2017-87-9 |
| 23/10/2017 | MATTM AIA, ISPRA | Chiarimenti in merito al cronoprogramma dei lavori di decommissioning dei gruppi 1 e 2 | | Mail PEC del 23/10/2017 prot. n. 0000981-2017-87-23 |

Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento

| Data emissione | Destinatario | Oggetto | Rif. (Tx / Px) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|----------------|---|-------------------------------------|----------------|---|
| 06/05/2010 | E. ON Produzione e copia a ISPRA, Min.Salute, Min.Interno, MISE, Presidente Regione Sardegna, Pres.Provincia di Sassari, Sindaco Comune di Porto Torres, Sindaco Comune di Sassari, | Trasmissione decreto AIA | | DVA-2010-11747 |
| 28/07/2010 | E. ON Produzione | Verbale riunione per attuazione PMC | P42, P44, P51 | Nella riunione sono stati trattati gli argomenti relativi alle problematiche nell'attuazione del PMC: scarico SF2, movimentazione e gestione ceneri, calcare e gessi, emissioni Gruppi 1 ,2, 3 e 4, SME - fondo scala strumentazione, trattamento |

| | | | | |
|------------|--|---|------------------------------|---|
| | | | | acque meteoriche, emissioni fuggitive e diffuse ☐ |
| 12/10/2011 | E.ON Produzione, ARPA Sardegna, ARPA Sassari e pc MATTM | Modalità di attuazione del PMC | | Nota ISPRA 32924 del 08/10/2010 risponde alle richieste rispetto all'attuazione del crono programma presentato, |
| 08/11/2010 | E.ON Produzione, ARPA Sardegna, ARPA Sassari e pc MATTM | Convocazione riunione con ISPRA, ARPA Sardegna e E.ON per attuazione PMC | | Lettera prot.n°37527 |
| 16/11/2010 | E.ON Produzione, ARPA Sassari | Spostamento riunione dal 18 al 19 p.v. per AIA CTE Fiume Santo della soc. E.ON | | Comunicazione via mail |
| 19/11/2010 | E.ON Produzione, ARPA Sassari | Verbale riunione per attuazione PMC | T17, T19, P19, P30 | Si è discusso delle problematiche relative alla attuazione del PMC anche alla presenza di ARPA Sassari. Su molti argomenti, sulla base della documentazione tecnica inviata dal gestore, ISPRA e ARPA hanno espresso loro parere. |
| 15/11/2010 | EON Produzione | Uso della PEC nei procedimenti di AIA | | DVA- 2010-27548 del 15/11/2010 |
| 24/12/2010 | | Proroga T10 | T11, P33, P42, P44, P49, P50 | MATTM DVA-2010-0031279 DEL 24/12/2010. ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA SULLA GESTIONE CARBONE SLITTAMENTO DELL'UTILIZZO DELLO SPRAY FILMANTE AL GIUGNO 2011 |
| 21/01/2011 | EON Produzione | Controlli di competenza statale_ programmazione 2011 | | DVA- 2011-1005 |
| 20/01/2011 | EON Produzione | Punti di emissione in aria e gestione torce di stabilimento | | DVA- 2011-1090 |
| 04/02/2011 | EON Produzione, Presidente Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA | Comunicazione Modifiche non sostanziali AIA | | DVA-2010-31279 del 24/12/2010. La data di ricezione di EON è quella riportata, il ritardo della consegna è dovuto ad un disguido postale. |
| 14/02/2011 | Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA e pc a EON Produzione | Comunicazione dell'avvio del procedimento di cui alla comunicazione prot. 1567-2010-16-6-P del 6/12/2010 | | DVA-2011-3210 |
| 07/03/2011 | Gestori Impianti soggetti ad AIA e pc MATTM e ARPA | Definizione Modalità per l'attuazione del PMC (1° emissione) | | Lettera prot. 7656. Su alcune prescrizioni dei PMC, ISPRA definisce le modalità operative. |
| 10/03/2011 | EON Produzione, Presidente Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA | Comunicazione avvio di procedimento rispetto alla comunicazione prot. 46-2011-22-6-P del 22/02/2011 | T23 | DVA-2011-5756 del 09/03/2011 |
| 15/04/2011 | Gestori Impianti soggetti ad AIA e pc MATTM e ARPA | Definizione Modalità per l'attuazione del PMC (1° emissione)_ | | Lettera prot. 12899 Correzione delle modalità di trasmissione per la presentazione del registro delle scadenze autorizzative, DAP |
| 18/04/2011 | EON Produzione, ARPA Sassari e pc MATTM | Comunicazione rispetto alla mail del gestore del 10/03/2011 | P62, P63 | Lettera prot. 13109. Segnalazione di non invio della comunicazione alla AC e richiesta di documentazione integrativa sul guasto dell'impianto e ripristino delle normali condizioni operative. |
| 24/05/2011 | EON Produzione, ARPA Sassari e pc MATTM | Modalità di attuazione del PMC. Esito riunione del 19/1 1/2010. Comunicazione E.ON n. 928 del 18/11 /2010. Comunicazione E.ON n. 967 del 29/11/2010 | P15, P61 | Lettera prot. 17700. Su alcune richieste fatte dal gestore sia durante le riunioni che con comunicazione, ISPRA esprime parere tecnico e richiesta d'integrazione della documentazione tecnica. |
| 22/06/2011 | Gestori Impianti soggetti ad AIA e pc MATTM e ARPA | Definizione Modalità per l'attuazione del PMC (2° emissione) | | Lettera prot. 18712_Su alcune prescrizioni dei PMC, ISPRA definisce le modalità operative. |
| 01/08/2011 | EON produzione ARPA MATTM | Fuoriuscita ceneri leggere: comunicazione E.ON prot. 930 del 21/07/2011 e prot 935 del | T18, P3, P31 | Comunicazione prot. n. 0025448 |

| | | | | |
|------------|--|--|--------------------|--|
| | | 22/07/2011 e comunicazioni per avanzamento PMC | | |
| 08/08/2011 | EON produzione ISPRA, ARPAS, Prefettura di SS, Comune di Sassari, comune di Porto Torres, Provincia di Sassari | Sito di interesse nazionale Fuoriuscita ceneri leggere da silo di accumulo ceneri leggere da carbone | P3 | Comunicazione prot. n. 25345/TRI/DI/VII |
| 25/08/2011 | EON produzione ARPA MATTM | Verifica di monitoraggio e controllo prevista dal piano di monitoraggio e controllo Avvio attività | | Lettera prot 0028144 del 25/08/2011 Comunicazione date dell'attività di controllo ordinario mirate alla verifica del PMC |
| 28/09/2011 | MATTM ARPA, EON Produzione -Centrale Fiume Santo | Trasmissione verbali attività ispettiva effettuata dal 06 al 09 settembre 2011 | P15, P34, P37, P40 | Lettera prot. 0031862 e 0031779 del 28/09/2011 |
| 12/10/2011 | E.ON Produzione ISPRA | Trasmissione verbali attività ispettiva effettuata dal 06/ al 09 settembre 2011 ed evidenza criticità interpretative prescrizioni emissioni in aria | | Prot. DVA-2011-0025456 del 10/10/2011 |
| 13/10/2011 | EON, Procura della Repubblica, ISPRA | Diffida alla realizzazione delle prescrizioni AIA | | Prot. DVA-2011-0025846 del 13/10/2011 |
| 25/11/2011 | MATTM, ISPRA EON | Centrale termoelettrica E.ON Produzione S.p.A. di Fiume Santo autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto di autorizzazione DVA-Dec-2010-207 del 26 aprile 2010. Diffida alla realizzazione delle prescrizioni AIA | | Prot. DVA-2011-0029651 del 25/11/2011 |
| 21/12/2011 | MATTM, ISPRA, AI GESTORI DEGLI IMPIANTI AIA E ALLA REGIONE PIEMONTE | Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate-chiarimenti | | Prot. DVA-2011-0031502 del 19/12/2011 |
| 05/01/2012 | MATTM, ISPRA, AI GESTORI DEGLI IMPIANTI AIA E ALLA REGIONE PIEMONTE, ASSOLETTICA E CONFINDUSTRIA | Direttiva 2010/75/UE-Attività di revisione del BREF sugli impianti di combustione (LC BREF) - Richiesta di adesione all'attività di raccolta dati ed informazioni sulle MTD applicate | | Prot. DVA-2012-0000200 del 05/01/2012 |
| 10/01/2012 | ISPRA e pc EON | EON Produzione. Centrale Termoelettrica di Fiume Santo - Modifiche non sostanziali ad alcuni punti del piano di monitoraggio e controllo | | Prot. DVA-2012-0000443 del 10/01/2012 |
| 10/01/2012 | ISPRA e pc EON | EON Produzione. Centrale Termoelettrica di Fiume Santo - Modifica non sostanziale all'impianto di trattamento delle acque TSD | T23 | Prot. DVA-2012-0000445 del 10/01/2012 |
| 13/01/2012 | Ai gestori degli impianti AIA e pc ISPRA | Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 art. 29-decies. Programmazione 2012 | | Prot DVA-2012-0000874 del 13/01/2012 |
| 24/02/2012 | EON ITALIA e pc RAS | Centrale di Fiume Santo. Decreto di compatibilità ambientale DEC-DSA-2005-00404 del 24/24/2005. Chiarimenti in merito alla prescrizione n. 17. | P25 | Prot DVA-2012-0004798 del 24/02/2012 |

| | | | | |
|------------|---|---|--------------|--|
| 28/02/2012 | Ai gestori degli impianti AIA e pc ISPRA | modalità redazione e trasmissione DAP-AIA | | Modalità di compilazione e trasmissione del documento di aggiornamento periodico (DAP) in materia di attuazione delle prescrizioni AIA |
| 23/03/2012 | EON, Procura della Repubblica di SS, ISPRA | Diffida alla realizzazione delle prescrizioni AIA | | Prot DVA-2012-0007238 del 23/03/2012. |
| 28/03/2012 | Ai gestori degli impianti AIA e pc MATTM e ARPA | definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo. TERZA EMANAZIONE | P42, P44 | Protocollo .0013053 del 28/03/2012 |
| 14/04/2012 | EON, ISPRA | Comunicazione diversa ripartizione ore di funzionamento gr. 1 gr 2 | | Prot DVA-2012-0008577 del 13/04/2012. |
| 24/04/2012 | ISPRA e pc EON | EON Produzione. Centrale Termoelettrica di Fiume Santo - | | Prot DVA-2012-0009866 del 24/04/2012. |
| 21/06/2012 | ISPRA | Comunicazione ai referenti AIA: per problemi tecnici l'aera WEB | | Mail PEC del 21/06/2012 |
| 17/09/2012 | MATTM –AIA | Comunicazione capitoli su causale versamenti | | Mail Pec 17/09/2012 |
| 19/09/2012 | ISPRA | Comunicazione ai referenti AIA: ripristino area WEB | | Mail Pec 19/09/2012 |
| 28/09/2012 | EON et altri | Attività a rischio di incidente rilevante evento del 3/08/2012 relativo a sversamento di olio combustibile | | Ministero dell'interno prot.0005497 |
| 24/10/2012 | EON Commissione AIA –IPPC e ISPRA | Comunicazione avvio procedimento ai sensi dell'artt. 7 e 8 della legge 241/90 ai sensi del D. Lgs 152/06 modificato dal D. lgs. 128/10 relativamente alla modifica di AIA | P7, P19 | U_prot. DVA-2012-0025732 |
| 10/12/2012 | EON MATTM, ARPAS sede CA e ARPAS Sassari ISPRA | Comunicazione Avvio attività di controllo ordinario presso la Centrale | | Lettera prot 0045714 del 07/12/2012 Comunicazione date dell'attività di controllo ordinario mirate alla verifica del PMC |
| 20/12/2012 | EON | Verbale di inizio attività di controllo ordinario | | Verbale di ispezione programmata eseguito da ARPAS come previsto dalla comunicazione ISPRA 0045714 del 07/12/2012 |
| 16/01/2013 | EON MATTM, ARPAS sede CA e ARPAS Sassari ISPRA | Comunicazione Avvio attività di controllo ordinario presso la Centrale | | Lettera prot 0002251 del 16/01/2013 Comunicazione date dell'attività di controllo ordinario mirate alla verifica del PMC. Prosecuzione della visita di dicembre 2012 e visita relativa al piano del primo trimestre 2013 |
| 24/01/2013 | EON | Verbale di inizio attività di controllo ordinario | | Verbale di ispezione programmata eseguito da ARPAS come previsto dalla comunicazione ISPRA 0002251 del 16/01/2013. |
| 28/02/2013 | Ai gestori degli impianti AIA e pc MATTM e ARPA | Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo. QUARTA EMANAZIONE | | Protocollo n. 0009611 del 28/02/2013 |
| 13/03/2013 | EON ,ISPRA, Procura della repubblica SS e ARPAS Sassari | Diffida per inosservanze delle prescrizioni autorizzative del decreto AIA per la centrale EON Produzione S.p.A. di Fiume Santo | | DVA-2013-0006249 del 13/03/2013 |
| 08/04/2013 | E.ON, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC | EON Produzione S.p.A. Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo prot. CIPPC-00_2013_0000511 del 21/03/2013 | P7, P19 | DVA-2013-0008245 del 08/04/2013. Viene accolta la richiesta di modifica non sostanziale sul monitoraggio del rumore da biennale a quadriennale e sulla modalità di misure anziché i valori Leq orari con TO e TM |
| 11/04/2013 | E.ON, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC | EON Produzione S.p.A. Trasmissione del Parere Istruttorio | T30, P7, P34 | DVA-2013-0008609 del 11/04/2013. Vengono accolte le seguenti richieste di modifica non sostanziale: |

| | | | | |
|------------|---|---|----------|---|
| | | Conclusivo prot. CIPPC-00_2013_0000592 del 28/03/2013 | | <ul style="list-style-type: none"> il nastro trasporto carbone non è in depressione; i punti di emissione sul tetto delle torri trasferimento carbone da T1-T8 e TA –TE i solo stoccaggio ceneri leggere e calcare sono punti di emissione convogliate secondarie e non diffuse; i gessi stoccati hanno un elevato contenuto di umidità rendendo impossibile la formazione di polveri Non viene accolta la richiesta di eliminare il limite sulla quantità annuale massica dell'SO2. |
| 19/04/2013 | Ai gestori degli impianti AIA e pc MATTM e ARPA | Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo. QUINTA EMANAZIONE | | Protocollo n.0016760 del 19/04/2013 |
| 23/05/2013 | E.ON, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA | EON Produzione S.p.A. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 128/10, relativamente alla modifica dell'AIA | P37, P40 | DVA-2013-0011930 del 23/05/2013. Viene comunicata l'avvio del procedimento relativo alla richiesta di modifica non sostanziale presentata con prot. 0000173-2013-22 del 29/04/2013, relativa al monitoraggio delle polveri sugli scarichi degli impianti di depressurizzazione di silos calcare e ceneri e per il monitoraggio in corrispondenza del punto di scarico SF2. |
| 27/05/2013 | MATTM –AIA, ISPRA | EON Produzione S.p.A. AIA DVA-DEC-2010-0207 del 26/04/2010. Piano di decommissioning dei gruppi 1 e 2 e progetto di ripristino delle aree interessate | | DVA-2013-0012083 del 27/05/2013. Si rappresenta che il gestore è tenuto a dare notizia tempestiva della cessazione dell'esercizio e dello smantellamento dei gruppi 1 e 2 nonché del ripristino dell'area ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto AIA |
| 29/05/2013 | MATTM e pc Procura della repubblica SS e ARPAS Sassari, EON | Ottemperanza parziale alle prescrizioni. Riscontro alla nota MATTM-DVA-2013-10767 del 09/05/2013 sulla base della comunicazione EON Produzione S.p.A. prot. 272-2013-57-9 del 12/04/2013 | | ISPRA prot. 0022069 del 29/05/2013. In relazione alla documentazione trasmessa con 272-2013-57-9 del 12/04/2013 viene rilevato in superamento parziale delle inottemperanze oggetto della diffida, ossia risultano risolti i punti B, C, F. Per i punti A e D devono essere effettuati ulteriori accertamenti mentre i punti E e G risultano non risolti e si diffida ulteriormente il gestore ad ottemperare le prescrizioni E e G. |
| 05/06/2013 | Ai gestori AIA e Commissione AIA /IPPC e ISPRA | Modalità di presentazione delle istanze relative all'aggiornamento, modifica e adempimento di prescrizioni contenute nell'AIA | | DVA-2013-0013075 del 05/06/2013. Viene ribadito ai gestori che le istanze relative all'aggiornamento, modifica e adempimento di prescrizioni contenute nell'AIA devono essere presentate con la modulistica comunicata con nota DVA-2011-0031502 del 19/12/2011 |
| 06/06/2013 | EON ,ISPRA, Procura della repubblica SS e ARPAS Sassari | Diffida dalle inosservanze delle prescrizioni del decreto AIA per l'impianto della società EON Produzione S.p.A. | | DVA-2013-0013216 del 06/06/2013. Viene recepita la nota ISPRA prot 0022069 del 29/05/2013. |
| 09/07/2013 | | Parere con prescrizioni per le modifiche AIA | | DVA-2013-0016032 del 09/07/2013 |
| 11/07/2013 | EON ,ISPRA, | Modifica non sostanziale relativa alla nota prot 173-2013-22 del 29/04/2013 sullo scarico SF2 e monitoraggi ceneri e calcare. | P37, P40 | DVA-2013-0016032 del 09/07/2013 |
| 18/07/2013 | A tutti i gestori, | comunicazione del nuovo IBAN per versamenti tariffe AIA | | DVA-2013-0016936 del 18/07/2013 |
| 26/07/2013 | EON e Commissione AIA /IPPC e ISPRA | Istituzione della commissione istruttoria per esaminare la Modifica non sostanziale relativa alla nota prot 271-2013-22 del 04/07/2013 | | DVA-2013-0017643 del 26/07/2013. |
| 31/07/2013 | EON, MATTM, ARPAS | Richiesta di chiarimenti in merito a | | ISPRA prot 31351 del 31/07/2013 |

| | | | | |
|------------|---|---|--|--|
| | | quanto riscontrato dalla visita ARPAS del 27/06/2013 | | |
| 31/07/2013 | EON ,ISPRA, Procura della repubblica SS e ARPAS Sassari | Superamento delle inottemperanze oggetto della diffida DVA 13216 del 06/06/2013 | | ISPRA prot 31358 del 31/07/2013 |
| 03/09/2013 | MATTM ,ISPRA, Procura della repubblica SS ARPAS Sassari ed EON | In relazione alla concessione delle ulteriori 700 ore di funzionamento ai gr 1 e 2 devono essere mantenuti attivi i monitoraggi in acqua e in aria | | ISPRA prot 34919del 30/08/2013 |
| 06/09/2013 | EON, MATTM ,ISPRA, Procura della repubblica SS ARPAS Sassari | A partire dal 9 settembre in relazione alla concessione delle ulteriori 700 ore di funzionamento ai gr 1 e 2 verranno effettuate delle visite ispettive da parte di ISPRA-ARPAS | | ISPRA prot 35572 del 06/09/2013 |
| 23/09/2013 | EON, MATTM, ISPRA, Procura della repubblica SS ARPAS Sassari | Viene ribadito che il monitoraggio alle emissioni in aria deve essere fatto per le ulteriori 700 ore di funzionamento dei gruppi 1 e 2 e che nella nota inviata 853 del 16/09/2013 non è presente la verifica dei microinquinanti | | ISPRA prot 37403 del 23/09/2013 |
| 01/10/2013 | EON, MATTM, ISPRA, Procura della repubblica SS ARPAS Sassari | Viene confermato che il monitoraggio alle emissioni in aria deve essere fatto per le ulteriori 700 ore di funzionamento dei gruppi 1 e 2 | | ISPRA prot 38792 del 01/10/2013 |
| 24/10/2013 | E.ON | Visita ispettiva straordinaria eseguita da ISPRA in relazione alle ulteriori 700 ore di funzionamento dei gruppi 1 e 2 rilasciate da Decreto Prefettizio della Prefettura di Sassari. | | Verbale EON 964-2013-57-9 del 24/10/2013 Nota E.ON prot. n. 992-20013-57-9 del 30/10/13 per invio di ulteriore documentazione legata alla attività ispettiva straordinaria. |
| 15/11/2013 | EON, Comando VV.FF di Sassari, Capitaneria di Porto Torres | Richiesta informazioni integrative sull'evento incidentale occorso presso il molo E.ON il 10 novembre 2013 Deragliamento carri ponte. | | Nota prot.n. 8200 del Ministero dell'Interno_ Direz. Regionale della Sardegna |
| 18/11/2013 | EON, MATTM, ISPRA, Procura della repubblica SS, NOE, ARPAS Sassari | Diffida per inosservanze delle prescrizioni autorizzative decreto AIA | | MATTM DVA-2013-0026429 del 18/11/2013ed allegata la nota ISPRA prot 44911 del 08/11/2013 a seguito della visita ispettiva di ISPRA del 23/10/2013 |
| 12/12/2013 | ISPRA, EON | MATTM chiede un riscontro in merito ai documenti inviati da EON a seguito della diffida MATTM DVA-2013-0026429 del 18/11/2013 | | MATTM DVA-2013-0029109 del 12/12/2013 |
| 20/12/2013 | EON, ARPAS Comune Sassari, Comune Porto Torres, Provincia di Sassari, Regione Sardegna et altri | Convocazione riunione del gruppo istruttore e del gestore | | MATTM CIPPC-2013-0002397 del 20/12/2013 |
| 18/12/2013 | EON, ISPRA, ARPAS | Modalità temporanea di rifornimento carbone | | MATTM DVA-2013-0029688 del 18/12/2013 |
| 24/12/2013 | Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Porto Torres, Comune di Sassari, MATTM, Capitaneria di porto di Porto Torres, EON | Attività di controllo per l'adozione temporanea di modalità rifornimento carbone | | ARPAS prot. 35101/2013 del 24/12/2013 |
| 23/12/2013 | MATTM e ARPA varie sedi e gestori AIA | Programmazione visite ispettive 2014 | | ISPRA prot.0051376 del 20/12/2013 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| 24/12/2013 | EON, MATTM_Servizio I.A.R.,Ministero Interno_Dip VVFF, Assessorato regionale Difesa ambiente; Prefettura di Sassari; Comune di Sassari; Comune di Porto Torres; Comando Vigili del Fuoco Sassari; MIT Direzione generale per i porti; Direzione regionale del lavoro; Ministero delle finanze dip dogane; Ministero Sviluppo economico Dip energia Div IV; ARPA Sardegna Cagliari; Capitaneria di porto Porto Torres; Provincia Sassari; INAIL Sassari; Questura di Sassari | Attività a rischio di incidente rilevante: società E. ON - Stabilimento di Fiume Santo - Sassari - D. Lvo 17 agosto 1999 n° 334 - Valutazioni Tecniche Finali su esame Rapporto di Sicurezza 2011 - Trasmissione determinazioni del Comitato Tecnico Regionale della Sardegna di cui all'art. 20 del D.P.R. 577/1982 integrato ai sensi dell'art. 19 del D. Lvo 17 agosto 1999 n° 334. | | Nota M.Interno_CTR Sardegna prot. 9497 |
| 24/12/2013 | EON, MATTM_Servizio I.A.R.,Ministero Interno_Dip VVFF, Assessorato regionale Difesa ambiente; Prefettura di Sassari; Comune di Sassari; Comune di Porto Torres; Comando Vigili del Fuoco Sassari; MIT Direzione generale per i porti; Direzione regionale del lavoro; Ministero delle finanze dip dogane; Ministero Sviluppo economico Dip energia Div IV; ARPA Sardegna Cagliari; Capitaneria di porto Porto Torres; Provincia Sassari; INAIL Sassari; Questura di Sassari | Attività a rischio di incidente rilevante: società E-ON- Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (SS) - Misure compensative adottate a seguito dell'evento del 10.11 .2013 - Deragliamento carri ponte - Trasmissione determinazioni del Comitato Tecnico Regionale della Sardegna di cui all'art. 20 del D.P.R. 577/1982 integrato ai sensi dell'art. 19 del D. Lvo 17 agosto 1999 no 334. | | Nota M.Interno_CTR Sardegna prot. 9500 |
| 24/12/2013 | EON, MATTM_Servizio I.A.R.,Ministero Interno_Dip VVFF, Assessorato regionale Difesa ambiente; Prefettura di Sassari; Comune di Sassari; Comune di Porto Torres; Comando Vigili del Fuoco Sassari; MIT Direzione generale per i porti; Direzione regionale del lavoro; Ministero delle finanze dip dogane; Ministero Sviluppo economico Dip energia Div IV; ARPA Sardegna Cagliari; Capitaneria di porto Porto Torres; Provincia Sassari; INAIL Sassari; Questura di Sassari | Attività a rischio di incidente rilevante: società E.ON - Stabilimento di Fiume Santo- Sassari -D. Lvo 17 agosto 1999 n° 334 - Esame documento Elementi per la pianificazione del Territorio ai sensi del DM LLPP. 09/05/01 - Trasmissione determinazioni del Comitato Tecnico Regionale della Sardegna di cui all'art. 20 del D.P.R. 577/1982 integrato ai sensi dell'art. 19 del D. Lvo 17 agosto 1999 n° 334. | | Nota M.Interno_CTR Sardegna prot. 9501 |
| 24/12/2013 | EON, MATTM_Servizio I.A.R.,Ministero Interno_Dip VVFF, Assessorato regionale Difesa ambiente; Prefettura di Sassari; Comune di Sassari; Comune di Porto Torres; Comando Vigili del Fuoco Sassari; MIT Direzione generale per i porti; Direzione regionale del lavoro; Ministero delle finanze dip dogane; Ministero Sviluppo economico Dip energia Div IV; ARPA Sardegna Cagliari; Capitaneria di porto Porto Torres; Provincia Sassari; INAIL Sassari; Questura di Sassari | Attività a rischio di incidente rilevante: società E.ON Produzione - Stabilimento di Fiume Santo - Sassari -D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 - Aggiornamento Notifica e Scheda di informazione - Trasmissione determinazioni del Comitato Tecnico Regionale della Sardegna di cui all'art. 20 del D.P.R. 577/1982 integrato ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 17 agosto 1999 n° 334. | | Nota M.Interno_CTR Sardegna prot. 9502 |
| 08/01/2014 | ISPRA, EON | MATTM chiede un riscontro in merito ai documenti inviati da EON, | | MATTM DVA-2014-000193 del 08/01/2014 |

| | | | | |
|------------|--|---|----------|--|
| | | prot. 1141-2013-57 del 17/12/2013, a seguito della diffida MATTM DVA-2013-0026429 del 18/11/2013 | | |
| 10/01/2014 | EON, Commissione IPPC | Verbale della riunione del gruppo istruttore e del gestore del 9 gennaio | | MATTM CIPPC-2014-0000050 del 10/01/2014 |
| 14/01/2014 | MATTM –AIA, Procura della Repubblica, NOE, ARPAS | ISPRA in base alla documentazione fornita Prot. n. EON 1141-2013-57 del 17/12/2013 segnala il superamento dei VLE. | | ISPRA prot.0001910 del 14/01/2014 |
| 16/01/2014 | E.ON | Richiesta di informazioni sullo stato di realizzazione delle opere nell'ambito del quadro nazionale delle opere realizzate in conformità alle prescrizioni contenute nei decreti VIA emanati nel periodo- 2001-2012 | | MATTM_VIA prot.n. DVA-2014-0000998 |
| 22/01/2014 | EON Commissione AIA-IPPC, ISPRA | Ottemperanza alla prescrizione art. 1 comma 3 del Decreto AIA, invio relazione per riutilizzo fanghi. Richiesta di versamento tariffa per l'istruttoria | | MATTM DVA-2014-0001565 del 22/01/2014 |
| 21/01/2014 | MATTM, ARPA di tutte le Regioni interessate, EON, altri operatori energetici | Programmazione Controlli AIA anno 2014_ revisione | | ISPRA prot. n. 0001427 |
| 21/01/2014 | EON, e in cc MATTM AIA, ISPRA | Risposta di parere su Monitoraggio delle polveri ala carbonile | T24 | ISPRA prot. 3020 |
| 31/01/2014 | ARPAS e in cc EON, MATTM, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Porto Torres, Comune di Sassari, MATTM, Capitaneria di porto di Porto Torres | Risposta di attività di controllo adozione temporanea di modalità di rifornimento carbone per la centrale di Fiume Santo di EON Sassari. | | Nota prot.n. 957 della AUTORITA' PORTUALE OLBIA - GOLFO ARANCI -PORTO TORRES |
| 03/02/2014 | Regione Sardegna _ Servizio tutela del territorio, EON | Comunicazione relativa alla Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/1004 s.m.i. del "Progetto di ripristino delle aree interessate dei Gr. 1-2 . | | Nota MBAC prot.n. 2843 |
| 06/02/2014 | EON, ISPRA | Trasmissione parere istruttorio conclusivo alla domanda AIA limitatamente all'eliminazione del monitoraggio di idrocarburi totali e solidi sospesi nelle acque meteoriche | P7, P50 | MATTM DVA-2014-0003001 del 06/02/2014 |
| 06/02/2014 | EON ISPRA | Trasmissione parere istruttorio conclusivo alla domanda AIA limitatamente ai controlli e limiti scarichi SF1 e SF2 | P49, P50 | MATTM DVA-2014-0003012 del 06/02/2014 |
| 13/02/2014 | EON ISPRA | Trasmissione parere istruttorio conclusivo alla domanda AIA limitatamente alle modifiche del TSD | | MATTM DVA-2014-0003760 del 13/02/2014 |
| 06/03/2014 | EON, e in cc MATTM AIA | Riscontro alla nota EON 126-2014 del 12/02/2014 in merito al monitoraggio polveri torri di | | ISPRA 0010048 |

| | | | | |
|------------|--|---|----|--|
| | | trasferimento carbone e minimizzazione delle polveri al parco carbone | | |
| 23/04/2014 | EON ISPRA | Interventi di ristrutturazione impianto di trattamento acque sanitarie . trasmissione del parere ISPRA 015117 08/04/2014 | | MATTM DVA-2014-0011456 del 18/04/2014 |
| 16/06/2014 | EON ISPRA, Commissione Istruttoria IPPC-AIA | Piano di decommissioning dei gruppi tradizionali 1 e 2 e progetto di ripristino | | MATTM DVA-2014-0019101 del 16/06/2014 |
| 25/07/2014 | EON ISPRA, Commissione Istruttoria IPPC-AIA | Avvio procedimento ai sensi degli artt.n. 7 e 8 della legge 241/90 e D.Lgs.n. 152/06 per modifica non sostanziale impianto TSD comunicazione 185-2014-22 del 20/06/2014 | | MATTM DVA-2014-00247571 del 25/07/2014 |
| 29/07/2014 | EON et altri | Comunicazione in merito alle modalità di pagamento delle tariffe di AIA statale | | MATTM DVA-2014-0023244 del 15/07/2014 |
| 06/08/2014 | EON, Regione Sardegna e MATTM AIA | Comunicazione in merito al piano di decommissioning dei gruppi 1 e 2 | | MATTM DVA-2014-00260414 del 06/08/2014 |
| 08/08/2014 | EON, MATTM VIA-VAS e MATTM Salvaguardia ambientale | Verifica di ottemperanza prescrizione n. 24 decreto DEC_DSA-2009-987 del 10/08/2009 | | Regione Autonoma della Sardegna prot17473 del 08/08/2014 |
| 02/09/2014 | EON MATT-AIA | Comunicazione in merito al progetto di modifica non sostanziale impianto TSD comunicazione 185-2014-22 del 20/06/2014 | | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2014-0027905 del 02/09/2014 |
| 29/09/2014 | EON ISPRA, Commissione Istruttoria IPPC-AIA | Avvio procedimento ai sensi degli art 7 e 8 della legge 241/90 e D.Lgs 152/06 per modifica non sostanziale relativa a diversa gestione delle ceneri e gessi prot 223-2014-22 del 31/07/2014 | P7 | MATTM DVA-2014-0031242 del 29/09/2014 |
| 30/09/2014 | EON MATTM AIA e ARPAS | Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria | | ISPRA 39165 del 30/09/2014 |
| 10/10/2014 | EON MATT-AIA | Comunicazione in merito al progetto di modifica non sostanziale impianto TSD comunicazione 185-2014-22 del 20/06/2014 e alla nota prot. 246-2014-22 del 17/09/2014: le modifiche non comportano effetti significativi e negativi per l'ambiente | | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2014-0032636 del 10/10/2014 |
| 15/10/2014 | EON MATT-AIA | Comunicazione in merito al progetto di modifica non sostanziale relativa a diversa gestione delle ceneri e gessi prot 223-2014-22 del 31/07/2014 | P7 | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2014-0033168 del 15/10/2014 |
| 05/11/2014 | EON, MATTM AIA, ARPAS | Esito del controllo ordinario del 06-08 ottobre 2014 – Modalità di | | ISPRA prot n 45326 del 05/11/2014 |

| | | | | |
|------------|--|---|-----|--|
| | | attuazione del PMC | | |
| 05/11/2014 | MATTM AIA, Procura di Sassari, ARPAS | Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i in data 06-08 ottobre 2014 – Accertamento violazioni e proposta di diffida. | | ISPRA prot n 45319 del 05/11/2014 |
| 24/11/2014 | EON, ISPRA, Procura di Sassari, ARPAS | Prima diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot n 45319 del 05/11/2014 | | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2014-0038756 del 24/11/2014 |
| 24/11/2014 | EON, ISPRA, Procura di Sassari, ARPAS | Comunicazione in merito al progetto di modifica non sostanziale relativa alla frequenza di monitoraggio delle emissioni di polveri presso le torri del nastro trasportatore del carbone e all'utilizzo di cellulosa come crostante per l'abbattimento di polveri del parco carbone. | P7 | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2014-0038748 del 24/11/2014 |
| 08/01/2015 | ISPRA, Presidente della Commissione Istruttoria AIA- IPPC | Modalità per la redazione della relazione di riferimento. | | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0000433 del 08/01/2015 |
| 20/01/2015 | ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, E.ON produzione S.p.A. | Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 045319 del 05/11/2014 | | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0001730 del 20/01/2015 |
| 22/01/2015 | ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, E.ON produzione S.p.A. | Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 045319 del 05/11/2014 | | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0001945 del 22/01/2015 |
| 30/01/2015 | ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, E.ON produzione S.p.A. | Riscontro alla diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 045319 del 05/11/2014 | | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0002729 del 30/01/2015 |
| 03/02/2015 | E.ON produzione S.p.A. Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA, Sistemi di Valutazione Ambientale. | Comunicazione di avvio del procedimento di riesame per modifica non sostanziale prot. n. 0000010-2015-22-6 | P7, | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0002982 del 03/02/2015 |
| 18/02/2015 | E.ON produzione S.p.A. Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA | Trasmissione Parere Istruttorio conclusivo della domanda AIA – Ottemperanza alla prescrizione. | | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0004476 del 18/02/2015 |
| 23/02/2015 | E.ON produzione S.p.A. Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA | Trasmissione Parere Istruttorio conclusivo della domanda AIA – Procedimento di modifica non sostanziale | P7, | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0005044 del 23/02/2015 |
| 23/02/2015 | E.ON produzione S.p.A. , Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS, MATTM AIA | Riscontro Note DVA-2015-0001945 del 22/01/2014; DVA-0001730 del 20/01/2015; DVA-2015-002729 del 30/01/2015 | | ISPRA prot n 8542 del 23/02/2015 |
| 05/03/2015 | E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS | Seconda diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 8542 del 23/02/2015 (ID 80) | | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0006157 del 05/03/2015 |
| 05/03/2015 | E.ON produzione S.p.A. , ISPRA | Richiesta di ridefinizione della scadenza dell'AIA (ID 80) | | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0006158 del 05/03/2015 |

| | | | | |
|------------|---|--|-----|--|
| 05/03/2015 | E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS | Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 045319 del 05/11/2014 in merito al progetto di copertura della vasca di deposito preliminare H (ID 80) | | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0006171 del 05/03/2015 |
| 10/03/2015 | E.ON Produzione S.p.A., ISPRA, Commissione per l'AIA-IPPC | Richiesta tariffa procedimento di modifica ID 80/809 | | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0006500 del 10/03/2015 |
| 23/03/2015 | E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS | Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 8542 del 23/02/2015 (ID 80) | | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0008038 del 23/03/2015 |
| 03/04/2015 | E.ON Produzione S.p.A., ISPRA, Commissione per l'AIA-IPPC | Procedimento di modifica ID 80/809 Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo prot. CIPPC-00_2015_0000211 del 03/02/2015 | P7, | DVA-2015-0009184 del 03/04/2015. Viene accolta la richiesta di modifica non sostanziale relativa alla diversa gestione delle ceneri leggere e dei gessi. |
| 09/04/2015 | E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS | Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 8542 del 23/02/2015 (ID 80) | | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0009484 del 09/04/2015 |
| 09/04/2015 | E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS | Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 8542 del 23/02/2015 (ID 80) | | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0009496 del 09/04/2015 |
| 21/04/2015 | E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS | Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 045319 del 05/11/2014 in merito al progetto di copertura della vasca di deposito preliminare H (ID 80) | | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0010685 del 21/04/2015 |
| 24/04/2015 | MATTM AIA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS, E.ON Produzione S.p.A. | Riscontro superamento delle inottemperanze oggetto di diffida – Note MATTM: <ul style="list-style-type: none"> • DVA-2015-0008038 del 23/03/2015 (Prot ISPRA 13870 del 27/03/2015) • DVA-2015-0009496 del 09/04/2015 (Prot ISPRA 16172 del 13/04/2015) • DVA-2015-0009484 del 09/04/2015 (Prot ISPRA 16173 del 13/04/2015) | | ISPRA prot. n. 17946 del 24/04/2015 |
| 14/05/2015 | E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS | Istanza di modifica AIA per le modifiche impiantistiche derivanti dal Progetto Unitario di Bonifica e per lo spostamento del deposito preliminare per lo stoccaggio delle ceneri (ID 80) | P7 | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0012995 del 14/05/2015 |
| 19/05/2015 | E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS | Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 8542 del 23/02/2015 (ID 80) | | MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0013436 del 19/05/2015 |
| 11/06/2015 | E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, ARPAS | Parere conclusivo in merito alla fattibilità della riduzione | | MATTM AIA PROT.N DVA-2015-0015366 DEL 11/06/2015 |

| | | | | |
|------------|--|---|----|---|
| | | quantitativa dei fanghi da depurazione dei reflui e delle ceneri da carbone prodotti nelle sezioni 3 e 4 - ID 800/700 | | |
| 17/6/2015 | E.ON Produzione S.p.A.; Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato Difesa Ambiente; Provincia di Sassari-Settore VIII - Ambiente e Agricoltura; Comune di Sassari; Comune di Porto Torres ARPA Sardegna-Dipartimento Provinciale di Sassari; Prefetto Provincia di Sassari; Capitaneria di Porto di Porto Torres Comando dei Carabinieri Nucleo Operativo Ecologico – Sassari; ASL-SPRESAL ASL - Servizio di igiene e sanità pubblica e, p.c. MATTM AIA; VVFF SS; Comitato Tecnico Regionale Sardegna c/ o Direzione Regionale Vigili del Fuoco | | | MATTM STA PROT.N. 0008892/STA del 17/06/2015 |
| 23/6/2015 | EON Produzione, MATTM STA | SIN "Aree Industriali di Porto Torres"- Centrale di Fiume Santo- Notifica ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 per la fuoriuscita acque industriali dall'impianto di desolforazione relativo all'unità 3 della Centrale | | Prefetto di Sassari –Nota prot.n. 0046230 del 23/6/2015 |
| 25/6/2015 | MATTM AIA, ARPAS, E. ON Produzione S.p.A. | RICHIESTA INTEGRAZIONI SU COM EON - Guasti alle torri Be C: Note E. ON Produzione S.p.A. prot. 0000443-57-9-P del 21 /05/2015 (prot. ISPRA 22496 del 21/05/2015) e prot. 00005000-57-9 P del 09/06/2015 (prot. ISPRA 25288 del 10/06/2015). Nuova classificazione rifiuto: E. ON Produzione S.p.A. prot. 0000459- 57-9 P del 27/05/2015 (prot. ISPRA 23360 del 27/05/2015). Spostamento depositi preliminari rifiuti: E.ON Produzione S.p.A. prot. 0000353-57-9 P del 30/04/2015 (Rif. DVA-2015-0012995 del 14/05/2015 acquisito al prot. ISPRA 21648 del 15/05/20 15); E. ON Produzione S.p.A. prot. 0000504-57-9 P del 09/06/2015 (Prot. ISPRA 25291 del 10/06/20 15). | P3 | ISPRA PROT.N.27983 DEL 25/06/2015 |
| 20/07/2015 | E.ON Produzione S.p.A., ISPRA, Commissione Istruttoria IPPC | Richiesta tariffa per modifiche impiantistiche | P7 | MATTM AIA prot. n. DVA-2015-0018602 del 20/07/2015 |

| | | | | |
|------------|--|---|------|---|
| 29/07/2015 | Fiume Santo S.p.A., Commissione istruttoria IPPC, ISPRA, Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale | Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i., per il riesame dell'AIA (ID80/915) | P7 | MATTM AIA prot. n. DVA-2015-0019883 del 29/07/2015 |
| 06/08/2015 | MATTM VIA, AIA, STA e per cc Fiume Santo spa, | Richiesta di valutazione sulle motivazioni dell'istanza e la tempistica richiesta e di eventuale comunicazione di motivi ostativi alla concessione della proroga AU FS7 | | MSE prot. n. 18782 del 06/08/2015 |
| 07/08/2015 | Fiume Santo spa, MATTM VIA, AIA, STA, ISPRA, MBAC, Ministero della Salute, Ministero dell'Interno dipartimento dei VV.FF, Comando provinciale dei vigili del fuoco, Ministero della Difesa, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Agenzia delle Dogane di Sassari, Arpa Sardegna, Terna Rete Italia S.P.A. ENAC, ENAV | Trasmissione Decreto N°55/02/2015 VL del 6 agosto 2015, di voltura da E.ON Produzione a Fiume Santo S.p.A. | - | MSE prot. n.n. 18810 del 07.08.2015 relativa al decreto di voltura della Centrale di Fiume Santo. |
| 11/08/2015 | Presidente f.f. della Commissione Istruttoria IPPC, MSE, ISPRA, Fiume Santo S.p.A., | Riesame dell'AIA per modifiche impiantistiche derivanti dal progetto di bonifica e per lo spostamento del deposito preliminare per lo stoccaggio ceneri e fanghi. | P7 | MATTM AIA prot. n. DVA-2015-0021123 del 11/08/2015 |
| 12/08/2015 | MSE, Fiume Santo spa, MATTM STA | Parere in merito alla richiesta di valutazione motivi ostativa alla concessione della proroga AU FS7 | | MATTM AIA prot. n. DVA- 2015-0021226 del 12/08/2015 |
| 08/09/2015 | Fiume Santo spa, MATTM VIA, AIA, STA, ISPRA, MBAC, Ministero della Salute, Ministero dell'Interno dipartimento dei VV.FF, Comando provinciale dei vigili del fuoco, Ministero della Difesa, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Agenzia delle Dogane di Sassari, Arpa Sardegna, Terna Rete Italia S.P.A. ENAC, ENAV | Trasmissione decreto N°55/04/2015 PR relativo alla proroga del termine di avvio lavori C.le Fiume Santo | | MSE prot. n. 20692 del 08/09/2015 |
| 15/09/2015 | Fiume Santo S.p.A., MATTM AIA, ARPAS | Comunicazione di avvio visita ispettiva ordinaria | P2 | ISPRA prot. n. 40255 del 15/09/2015 |
| 17/09/2015 | Fiume Santo S.p.A., Commissione istruttoria IPPC, ISPRA | Trasmissione parere della domanda di AIA – Procedimento di Riesame ID 80/860 relativa alla predisposizione di nuove aree prima degli interventi di Decommissioning dei gr 1 e 2. | P7 | MATTM AIA prot. n. DVA-2015-0023405 del 17/09/2015 |
| 28/09/2015 | Fiume Santo S.p.A., Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA | Trasmissione parere istruttorio conclusivo in riferimento alla domanda di riesame relativa a modifiche impiantistiche derivanti dal progetto di bonifica e spostamento del deposito preliminare stoccaggio ceneri e fanghi. | P7 | MATTM AIA prot. n. DVA-2015-0024175 DEL 28/09/2015 |
| 28/09/2015 | Fiume Santo S.p.A. | Verbali del controllo ordinario anno 2015 presso la Centrale | P2 | ISPRA e ARPA Sardegna prot.n. 307-2015-87-9 del 28/09/2015 |
| 26/10/2015 | Fiume Santo S.p.A., ISPRA | Presenza d'atto della sospensione cantiere di Decommissioning Gr. 1-2 e della durata dei lavori alla ripresa degli stessi. | T3,4 | MATTM AIA prot. n. DVA-2015-0026076 del 26/10/2015 |

| | | | | |
|------------|--|--|------|--|
| 26/11/2015 | MATTM AIA, Fiume Santo S.p.A., ARPAS | Trasmissione della relazione conclusiva della visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. | P2 | ISPRA prot. n. 0053714 del 26/11/2015 |
| 3/12/2015 | ISPRA, Fiume Santo S.p.A. | Chiarimenti in merito alla modalità di attuazione della prescrizione presente nel parere istruttorio conclusivo, nota prot. DVA-2015-0024175 del 28/09/2015 (ID 80/915) | P7 | MATTM AIA prot. DVA - 2015-0030405 del 03/12/2015 |
| 09/12/2015 | Fiume Santo S.p.A., Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA | Richiesta rettifica parere istruttorio conclusivo, nota prot. DVA-2015-0023405 del 17/09/2015 | P7 | MATTM AIA prot. DVA-2015-0030718 del 09/12/2015 |
| 15/12/2015 | Fiume Santo S.p.A., Pref. di Sassari, Com. Prov. VVF Sassari, CTR Sardegna, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Regione Sardegna e per cc MATTM AIA | Applicazione dell'art. 13 c.1-3 del D.Lgs.n. 26/6/2015 n. 105 da parte del gestore della Centrale, sito a rischio di incidente rilevante entro il 31 maggio 2016 | T8 | ISPRA prot.n. 56933 del 15/12/2015 |
| 21/12/2015 | Fiume Santo S.p.A., Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA, Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale | Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i., per il riesame dell'AIA per la realizzazione di una struttura per l'approvvigionamento dell'olio combustibile denso (OCD) tramite autobotti nei pressi dei gruppi 3 e 4. | P7 | MATTM AIA prot. DVA-2015-0031743 del 21/12/2015 |
| 30/12/2015 | MATTM AIA, ARPAS, Referenti AIA | Trasmissione della programmazione delle attività di competenza statale, ai sensi del D. Lgs 152/02 e s.m.i. art 29-decies, previste per l'anno 2016 | P2 | ISPRA prot.n. 059378 del 30/12/2015 |
| 19/01/2016 | MATTM AIA, Fiume Santo S.p.A., ARPAS | Riscontro sulla nota DVA-2015-0030405 del 03/12/2015, per l'utilizzo del campionatore portatile. | P7 | ISPRA prot. n. 0004798 del 19/01/2016 |
| 27/01/2016 | Fiume Santo S.p.A., MATTM- STA, REGIONE SARDEGNA, ARPAS, Comune di Sassari | In risposta alla nota inviata dalla Fiume Santo S.p.A., prot.n. 0000589-2015-87-6 del 23/12/2015, la Provincia chiede chiarimenti sulla riorganizzazione delle attività di decommissioning dei Gr. 1-2, e l'invio di un nuovo cronoprogramma. | T3,4 | Prov. di Sassari prot.n.GE 2016/000 del 27/01/2016 |
| 28/01/2016 | Fiume Santo S.p.A., ISPRA, ARPAS | Comunicazione ad attenersi a quanto richiesto da ISPRA nella nota del 19 gennaio prot. 04798, per l'utilizzo del campionatore portatile. | P7 | MATTM AIA prot.0002109 del 28/01/2016 |
| 02/02/2016 | Fiume Santo S.p.A. | Accettazione della Prov. di Sassari delle garanzie finanziarie per la | T8 | Prov. di Sassari prot.n.GE 2016/0002706 del 02/02/2016 |

| | | | | |
|------------|--|--|-----|--|
| | | gestione depositi preliminari /messa in riserva dei rifiuti, autorizzati con il decreto AIA | | |
| 11/02/2016 | Fiume Santo S.p.A. | Richiesta di tariffa istruttoria per Relazione di Riferimento | T35 | MATTM AIA DVA-RU-2016-0003549 del 11/02/2016 |
| 12/02/2016 | Fiume Santo S.p.A., MATTM STA, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari | Si conferma la disponibilità allo svolgimento dell'incontro tecnico richiesto da Fiume Santo S.p.A. con nota prot. n. 0000096 del 05/02/2016 e si richiede di elaborare una proposta di monitoraggio per le acque di falda. | - | ARPAS prot. n. 4628 del 12/02/2016 |
| 02/03/2016 | Fiume Santo S.p.A., MATTM DGSTA, Regione Sardegna, Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA, Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale | Comunicazione avvio del procedimento per l'esame di conformità della Relazione di Riferimento. | T34 | MATTM AIA DVA-RU-2016-0005805 del 02/03/2016 |
| 07/03/2016 | ISPRA, Fiume Santo S.p.A., ARPAS | Parere conclusivo in merito alla classificazione ceneri volanti sotto prodotti, di cui al punto 3, pag. 15 del parere istruttorio del 3 febbraio 2015, prot. CIPPC-2015-0211 | P7 | MATTM AIA DVA-RU-2016-0006343 del 07/03/2016 |
| 09/03/2016 | Fiume Santo S.p.A., ARPAS, Regione Sardegna, Provincia di SS, Comune di SS, Comune di PT, Prefetto di SS, Capitaneria di PT, NOE, Spresal, ASL, MATTM DGS, Comando provinciale VVFF, Comitato Tecnico Regionale VVFF | Si sollecita la trasmissione del Piano di caratterizzazione dell'area interessata dalla fuoriuscita di acque industriali dall'impianto di desolforazione relativo all'Unità 3 e della nota 37-2015-87-9 del 17/07/2015 non pervenute al Ministero. | P3 | MATTM STA DVA-RU-0004512 del 09/03/2016 |
| 06/04/2016 | MATTM DGS, Fiume Santo S.p.A., Regione Sardegna, Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA, | Parere sulla Relazione di Riferimento. | T34 | MATTM DGS DVA-RU-2016-0006231 del 06/04/2016 |
| 28/04/2016 | Fiume Santo S.p.A. MATTM AIA, ISPRA, Comune di SS, Provincia di SS, Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ASL | Trasmissione della documentazione relativa agli accertamenti effettuati sulle acque reflue. | | ARPAS prot. n. 0013774 del 28/04/2016 |
| 27/4/2016 | Fiume Santo S.p.A., | Richiesta di aggiornamento sulle altre attività tecniche propedeutiche all'avvio del cantiere per il nuovo gruppo a carbone | | MSE_PROT.N. U.-0011775 DEL 27/4/2016 |
| 24/05/2016 | Fiume Santo S.p.A., Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA, MATTM AIA | Comunicazione di avvio del procedimento di riesame dell'AIA relativamente all'eliminazione della prescrizione sui Campi elettromagnetici presenti nella nuova area per le ditte esterne. | P7 | MATTM AIA DVA-RU-2016-0014020 del 24/05/2016 |
| 24/05/2016 | Fiume Santo S.p.A., MATTM DGS, MATTM AIA, MATTM DGSTA, ISPRA, MBAC, Ministero della Salute, Ministero dell'Interno, Comando Provinciale VVFF di SS, Ministeri della Difesa, MSEC, Regione Sardegna, Provincia di SS, Comune di SS, Comune di PT, Agenzia Dogane di SS, ARPAS, Terna Rete Italia S.p.A. ENAC, ENAV, Spresal SS. | Comunicazione di rinuncia, della Fiume Santo S.p.A., all'Autorizzazione Unica n° 55/02/2010 del 04/10/2010 relativa alla costruzione di una nuova sezione a carbone | | MISE prot. n. 0014475 del 24/05/2016 |
| 01/06/2016 | MATTM AIA, Procura della Repubblica SS, Fiume Santo S.p.A., ARPAS | ISPRA esprime parere favorevole alla modifica della frequenza di monitoraggio delle polveri da semestrale ad annuale | P7 | ISPRA prot. n. 0032841 del 01/06/2016 |

| | | | | |
|------------|--|---|------|--|
| 06/06/2016 | Ministero della Salute, Fiume Santo S.p.A., Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA | Comunicazione di avvio del procedimento di riesame dell'AIA relativamente all'eliminazione della prescrizione sui CEM nella nuova area per le ditte esterne. | P7 | MATTM AIA DVA-RU-2016-0014993 del 06/06/2016 |
| 10/06/2016 | Commissione Istruttoria IPPC, Fiume Santo S.p.A. | Trasmissione per opportuna informazione della nota di Fiume Santo S.p.A. del 01/06/2016 prot. n. 532 sull'avanzamento della procedura di riesame dell'AIA per la realizzazione di una struttura denominata "rampa di scarico autobotti" | P7 | MATTM DGS DVA-RU-2016-0015621 del 10/06/2016 |
| 10/06/2016 | Fiume Santo S.p.A., ISPRA | Il MATTM chiede ad ISPRA di verificare, nell'ambito delle attività di controllo ordinario presso l'impianto, l'effettivo assetto impiantistico complessivo della centrale. | | MATTM DGS DVA-RU-2016-0015620 del 10/06/2016 |
| 10/06/2016 | Fiume Santo S.p.A., ISPRA, Procura della Repubblica di SS, ARPAS | MATTM trasmette la nota dell'ISPRA del 01/06/2016 prot. n. 32841 con cui viene modificata la frequenza di monitoraggio delle polveri da semestrale ad annuale | P7 | MATTM DGS DVA-RU-2016-0015612 del 0015612 |
| 20/06/2016 | Fiume Santo S.p.a., Provincia di SS, Comune di PT, Comune di SS e altri | MATTM DGS comunicazione relativa alla rinuncia all'Autorizzazione della costruzione del nuovo gruppo a Carbone | | MATTM DGSTA DVA-RU-0016281 del 20/06/2016 |
| 19/07/2016 | Fiume Santo S.p.a., MATTM DGS, MATTM AIA, ISPRA, MBAC, MSEC, Regione Sardegna, Provincia di SS, Comune di SS, Comune di PT | Lavori di Decommissioning dei Gr.1-2 | T3,4 | MISE prot. n. 0019730 del 19/07/2016 |
| 26/07/2016 | Commissione Istruttoria IPPC, Fiume Santo S.p.A. | Il MATTM chiede alla Commissione VIA un parere rispetto alla richiesta di chiarimenti in merito alla prescrizione 4 del Decreto di Esclusione VIA per la co-combustione biomassa sui Gr. 3-4 | | MATTM DGS DVA-RU-19534 del 19/07/2016 |
| 16/08/2016 | Fiume Santo S.p.a., Provincia di CA, Provincia di SS, Comune di PT, Comune di SS e altri | Convocazione della Conferenza di Servizi | P7 | MATTM DVA-RU-0021021 del 16/08/2016 |
| 16/08/2016 | Fiume Santo S.p.a., Provincia di CA, Provincia di SS, Comune di PT, Comune di SS e altri | Convocazione della Conferenza di Servizi | P7 | MATTM DVA-RU-0021011 del 16/08/2016 |
| 19/09/2016 | Fiume Santo S.p.a., Regione Sardegna, Provincia di SS, Comune di PT, Comune di SS e altri | Trasmissione della proposta del PMC | P7 | MATTM DVA-RU-0022928 del 19/09/2016 |
| 21/09/2016 | Fiume Santo S.p.a., Provincia di SS, Comune di PT, Comune di SS e altri | Trasmissione del parere della regione Sardegna riguardo il procedimento ID 80/965 (realizzazione di una nuova rampa per lo scarico dell'OCD) | P7 | MATTM DVA-RU-0023037 del 20/09/2016 |
| 26/09/2016 | Fiume Santo S.p.A., Regione Sardegna, Comune di PT, Comune di SS, ISPRA e altri | Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi convocata ai fini dell'AIA-Riesame per area appaltatori | P7 | MATTM DVA-RU-0023423 del 26/09/2016 |
| 26/09/2016 | Fiume Santo S.p.A., Regione Sardegna, Comune di PT, Comune di SS, ISPRA e altri | Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi convocata ai fini dell'AIA-Riesame per la rampa | P7 | MATTM DVA-RU-0023420 del 26/09/2016 |

| | | | | |
|------------|--|--|------|---|
| | | di scarico OCD | | |
| 29/09/2016 | Fiume Santo S.p.A., Regione Sardegna, Comune di PT, Comune di SS, ISPRA e altri | Richiesta di chiarimenti sulla fuoriuscita acque, area desolfatore, del 21/09/2016 | P3 | ARPA S DIP SS-PROT.N. 30806/2016 del 29-09-2016 |
| 07/10/2016 | Fiume Santo e altri | Comunicazione di assegnazione all'Ing. Milillo del ruolo di responsabile del procedimento per le AIA di competenza del MATTM | | MATTM DVA-RU-0024574 del 07/10/2016 |
| 12/10/2016 | Fiume Santo S.p.A., Regione Sardegna e altri | Trasmissione alla Soprintendenza ABAP di SS le note prot. n. 891-2016-87-23 del 23/09/2016 e n. 842-2016-87-23 del 04/10/2016 di Fiume Santo S.p.A. per la conseguente vigilanza sul territorio | T3,4 | Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 14464 del 12/10/2016 |
| 13/10/2016 | Fiume Santo S.p.A., ISPRA | Il MATTM prende atto della dismissione dei depositi preliminari C2-C3 (CER100121) E C1 (CER100104*) | P7 | MATTM DVA-RU-0024930 del 12/10/2016 |
| 11/11/2016 | Fiume Santo S.p.A., ARPAS, ISPRA | Il MATTM chiede di presentare istanza di riesame AIA per la richiesta della rettifica del paragrafo 4 "Descrizione delle modifiche impiantistiche proposte" a pag 10 del parere istruttorio conclusivo del 18 settembre 2015 per quanto riguarda le acque di controlavaggio. | P6 | MATTM DVA-RU-0027409 del 11/11/2016 |
| 15/11/2016 | Fiume Santo S.p.A. | La Provincia di Sassari trasmette l'accettazione delle Garanzie Finanziarie. | | Prot.N. GE 2016/0041117 |
| 01/12/2016 | Fiume Santo S.p.A., ISPRA, Commissione Istruttoria IPPC, Ministero della Salute. | Il MATTM comunica l'avvio del procedimento per la modifica dell'AIA (ID80/1107) | P6 | MATTM DVA-RU-0029209 del 01/12/2016 |
| 19/12/2016 | Fiume Santo S.p.A., Regione Sardegna, Provincia di Cagliari, Provincia di SS, Comune di SS, ecc. | Il MATT trasmette la copia del decreto di autorizzazione integrata ambientale n. 350 del 05 dicembre 2016. | | MATTM DVA RU-0030510 del 19/12/2016 |
| 21/12/2016 | Fiume Santo S.p.A., Regione Sardegna. ISPRA, ecc. | Il MATTM trasmette il parere istruttorio conclusivo per la Relazione di Riferimento di Fiume Santo S.p.A. | T34 | MATTM DVA prot. n. 30815 del 21/12/2016 |
| 22/12/2016 | MATTM AIA, ARPAS | ISPRA trasmette la programmazione delle attività di controllo di competenza statale, ai sensi del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. art 29-decies, previste per l'anno 2017 | P2 | MATTM DVA-RU-0030994 del 22/12/2016 |
| 30/01/2017 | Fiume Santo S.p.A., MATTM AIA, ARPAS | ISPRA chiede un riscontro per la nota di Fiume Santo prot. n. 27-2017-87-9 del 13/01/2017 | | ISPRA prot. n. 3868 del 30/01/2017 |
| 07/04/2017 | Fiume Santo S.p.a. MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, ecc.... | La capitaneria richiede alcuni elementi di informazione relativi alla presenza di carbone nel fondale marino | | CPTOR prot. n. 7042 del 07/04/2017 |
| 14/04/2017 | Fiume Santo S.p.A., MATTM AIA, ARPAS | ISPRA richiede che vengano | P35 | ISPRA prot.n. 19001 del 14/04/2017 |

| | | | | |
|------------|---|--|----|---|
| | | adottate tutte le misure necessarie affinché sia garantito nel tempo il funzionamento del sistema di depolverazione della Torre C soggetto a un prolungato fuori servizio. | | |
| 12/06/2017 | Fiume Santo S.p.A., MATTM AIA, ARPAS | ISPRA comunica l'avvio della visita ispettiva ordinaria a partire dal 19 giugno 2017 | P2 | ISPRA prot. n. 0029024 del 12/06/2017 |
| 03/07/2017 | Fiume Santo S.p.A., ISPRA, ecc. | Trasmissione al Presidente f.f della Commissioni IPPC delle analisi eseguite dal gestore in ingresso e in uscita dall'impianto TAF durante le fasi delle prove di esercizio della barriera idraulica. | | MATTM DGSalvanguardia prot. n. 15500 del 03/07/2017 |
| 17/07/2017 | Fiume Santo S.p.A., ISPRA, ecc. | Richiesta al Gestore l'integrazione della tariffa istruttoria per il procedimento ID 80/1107 | | MATTM DGsalvanguardia prot. n. 16922 del 17/07/2017 |
| 25/07/2017 | Fiume Santo S.p.A., ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, ecc. | Si rimanda per le valutazioni di competenza, alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali e alla Provincia di Sassari. | | MATTM DQVbonifiche prot. n. 15504 del 24/07/2017 |
| 25/07/2017 | Fiume Santo, ISPRA, ecc. | Trasmissione del parere tecnico conclusivo relativo al documento "Piano di caratterizzazione dell'area interessata dallo sversamento acque acide. Modello concettuale definitivo e Analisi di rischio. | | MATTM DQVbonifiche PROT. N. 15523 del 25/07/2017 |
| 28/07/2017 | Fiume Santo S.p.A., Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA | Trasmissione del parere istruttorio conclusivo alla domanda di riesame di AIA. Procedimento ID 80/1107 | | MATTM AIA prot. n. 17933 del 28/07/2017 |
| 14/09/2017 | Fiume Santo S.p.A., MATTM AIA, ARPAS | Trasmissione della relazione in merito alla visita in loco effettuata dal 19/06/2017 al 21/06/2017 da ARPAS | | ISPRA prot. n. 44792 del 17/09/2017 |
| 12/10/2017 | ISPRA, Fiume Santo S.p.A., MATTM DGsta | Parere ARPAS sulla variazione di un piezometro AIA posizionato a monte dell'area idrogeologica | | FS prot. n. 0000865 del 12/10/2017 |

4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti

Attività che si esauriscono in una **singola data** nel periodo di riferimento

| Data | Tipologia | Soggetti coinvolti | Oggetto | Note |
|------|----------------------|--------------------------|---------|------|
| Data | Riunione, intervento | Gestore, Arpa, Ispra, AC | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <i>impiantistico, autocontrollo, altro</i> | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Attività che si estendono su un lasso di tempo superiore al giorno nel periodo di riferimento

| Data | Tipologia | Soggetti coinvolti | Oggetto | Note |
|--------------------------------|---|---------------------------------|----------------|-------------|
| <i>Data inizio - Data fine</i> | <i>Riunione, intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i> | <i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i> | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |

Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento

| Frequenza | Tipologia | Soggetti coinvolti | Oggetto | Note |
|--|--|--------------------------|--|---|
| Indicare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, ...) | Riunione, intervento impiantistico, autocontrollo, altro | Gestore, Arpa, Ispra, AC | | |
| Per lotto | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Monitoraggio qualità/quantità carbone nave m/v Bright Pegasus | Rapporto di prova n. 101888 Analisi & Controlli del 31/05/2017 |
| Mensile (giugno) | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue prot. n. 0000576 del 10/07/2017) | Rapporto di prova n. 1006/17 Lab. Ekosistems srl del 03/07/2017 |
| Mensile (giugno) | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Analisi acque in ingresso impianto TAF (prot. n. 0000995 del 25/10/2017) | Rapporto di prova n. 17LA12009 del 21/07/2017 C.P.G. Lab srl |
| Mensile (giugno) | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Analisi acque in uscita impianto TAF (prot. n. 0000996 del 25/10/2017) | Rapporto di prova n. 17LA12010 del 21/07/2017 C.P.G. Lab srl |
| Semestrale | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Indagine analitica delle emissioni in atmosfera gr 3 e 4 (1° semestre 2017) | Relazione tecnologie d'impresa del 26/06/2017 – prot. n. 0000551 del 03/07/2017 |
| Per lotto | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Monitoraggio qualità/quantità carbone nave m/v Nordic Olympic | Rapporto di prova n. 101977 Analisi & Controlli del 18/07/2017 |
| Mensile (luglio) | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue prot. n. 0000682 del 11/08/2017) | Rapporto di prova n. 1168/17 Labo. Ekosistems srl del 03/08/2017 |
| Mensile (luglio) | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Analisi acque in ingresso impianto TAF (prot. n. 0000998 del 25/10/2017) | Rapporto di prova n. 17LA13606 del 23/08/2017 C.P.G. Lab srl |
| Mensile (luglio) | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Analisi acque in uscita impianto TAF (prot. n. 0000999 del 25/10/2017) | Rapporto di prova n. 17LA13607 del 23/08/2017 C.P.G. Lab srl |
| Per lotto | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Monitoraggio qualità/quantità carbone nave m/v Inspiration | Rapporto di prova n. 102022 Analisi & Controlli del 03/08/2017 |
| Per lotto | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Monitoraggio qualità/quantità carbone nave m/v Harrow | Rapporto di prova n. 102051 Analisi & Controlli del 18/08/2017 |
| Per lotto | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Monitoraggio qualità/quantità carbone nave m/v Golden Keen | Rapporto di prova n. 102071 Analisi & Controlli del 28/08/2017 |
| Mensile (agosto) | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue prot. n. 0000788 del 22/09/2017) | Rapporto di prova n. 1291/17 Lab. Ekosistems srl del 05/09/2017 |
| Mensile (agosto) | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Analisi acque in ingresso impianto TAF (prot. n. 0001000 del 25/10/2017) | Rapporto di prova n. 17LA14690 del 31/08/2017 C.P.G. Lab srl |
| Mensile (agosto) | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Analisi acque in uscita impianto TAF (prot. n. 0001001 del 25/10/2017) | Rapporto di prova n. 17LA14691 del 31/08/2017 C.P.G. Lab srl |
| Mensile (settembre) | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue prot. n. 0000954 del 20/10/2017) | Rapporto di prova n. 1445/17 Lab. Ekosistems srl del 05/10/2017 |
| Per lotto | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Monitoraggio qualità/quantità carbone nave m/v Medi Gladstone | Rapporto di prova n. 102085 Analisi & Controlli del 08/09/2017 |
| Per lotto | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Monitoraggio qualità/quantità carbone nave m/v Tai Prize | Rapporto di prova n. 102136 Analisi & Controlli del 27/09/2017 |
| Per lotto | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Monitoraggio qualità/quantità carbone nave m/v Maria G.O. | Rapporto di prova n. 102186 Analisi & Controlli del 13/10/2017 |
| Annuale | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Emissioni convogliate Torri Carbone | Relazione prot. n. 0001002 del 25/10/2017 Laboratorio C.P.G. |
| Semestrale | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Monitoraggio acque sotterranee 1° semestre 2017 | Relazione prot. n. 0001004 del 25/10/2017 |
| Semestrale | Autocontrollo | ISPRA/ARPAS | Monitoraggio polveri diffuse al carbonile 1° semestre 2017 | Relazione prot. N. 0001005 del 25/10/2017 |

Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento

Testo

5. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)

Testo