



**m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0015151.02-07-2018**



Spett.li  
I.S.P.R.A.  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

e p.c.  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali  
Divisione III – Rischio rilevante e AIA  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

**Oggetto: Decreto DVA-DEC-2010-207 del 26.04.2010-Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio della Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (SS) di proprietà di Fiume Santo S.p.A. Consegna DAP \_Fiume Santo S.p.A. \_SS\_30\_06\_2018**

In riferimento al punto E della nota prot. 18712 del 01/06/2011, inviamo il documento di aggiornamento periodico al decreto AIA in oggetto.

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni,  
distinti saluti.

Il direttore di Centrale  
Paolo Appeddu

Allegati:  
DAP\_Fiume Santo S.p.A. \_SS\_30\_06\_2018

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO  
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

***COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI***

**GESTORE**

**COMUNE SEDE IMPIANTO**

**ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO**

**DATA DI EMISSIONE DAP**

**NUMERO TOTALE DI PAG.INE**

**FIUME SANTO S.P.A.**

**SASSARI**

**CENTRALE TERMOELETTRICA DI FIUME**

**SANTO**

*30\_06\_2018*

79

## INDICE

1. Inquadramento generale.....	3
2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA .....	4
3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA .....	16
4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti.....	75
5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento .....	78
6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma) .....	79

## 1. Inquadramento generale

<b>Ragione sociale</b>	Fiume Santo S.p.A.
<b>Sede legale</b>	Località Cabu Aspru – 07100 Sassari
<b>Sede operativa</b>	Località Cabu Aspru - Sassari
<b>Denominazione impianto</b>	Centrale Termoelettrica di Fiume Santo
<b>Tipo di impianto</b>	CTE Esistente
<b>Codice e attività IPPC</b>	Categoria 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50 MW
<b>Gestore</b>	<i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i> Paolo Appeddu, 0795394835, 0795394522, paolo.appeddu@eproduzione.it
<b>Referente controlli AIA</b>	<i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i> Paola Maglioli, 0795394835, 0795394596, paola.maglioli@eproduzione.it
<b>Impianto a rischio di incidente rilevante</b>	SI/NO SI <i>SI/NO (Estremi e durata)</i>
<b>Sistema di gestione ambientale</b>	SI, Certificazione EMAS scadenza 20/03/2020 Certificazione ISO EN 14001 scadenza 20/03/2020 <i>(solo se disponibile)</i>
<b>Numero di addetti</b>	192
<b>Decreto di AIA</b>	DVA-DEC-2010-0000207
<b>Data di emissione del decreto</b>	26/04/2010
<b>Data di pubblicazione dell'avviso in GU</b>	19/05/2010
<b>Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso</b>	115
<b>Durata dell'AIA (in anni)</b>	16

## 2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

### Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag.) PI (pag.) PMC (pag.) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
<b>T1</b>	19/11/2011	Predisposizione studio di fattibilità per il recupero dei fanghi ITAR	DEC AIA (pag. 7) PI (pag. 54, 58)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>T2</b>	19/11/2010	Georeferenziazione di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici	DEC AIA (pag. 8)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>T3</b>	31/12/2013	Tempestiva comunicazione della cessazione dell'esercizio dei gruppi 1 e 2	DEC AIA (pag. 8) PI (pag. 48)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>T4</b>	31/12/2014	Tempestiva comunicazione dello smantellamento dei gruppi 1 e 2 e ripristino dell'area	DEC AIA (pag. 8)	SI	AL MOMENTO, NON APPLICABILE. FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>T5</b>	19/08/2010	Presentazione crono programma per adeguamento e completamento PMC	DEC AIA (pag. 9) PI (pag. 57) ISPRA-AC	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>T6</b>	19/11/2010	Nelle more di attuazione del PMC, rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito rispetto le autorizzazioni in essere	DEC AIA (pag. 9)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>T7</b>	19/11/2025	Presentazione della domanda di riesame dell'autorizzazione	DEC AIA (pag. 10)	NO	AL MOMENTO, NON APPLICABILE
<b>T8</b>	19/11/2010	Assolvimento di obblighi di natura finanziaria in materia di rifiuti: obbligo di fidejussioni a carico del gestore, regolamentate dalle amministrazioni regionali	DEC AIA (pag. 10) PI (pag. 55)	SI	LA FIDEIUSSIONE N. 773525 DEL 20 LUGLIO 2011 È STATA ACCETTATA DALLA REGIONE SARDEGNA Integrata e aggiornata a nome Fiume Santo SpA in data 6 ottobre 2015
<b>T9</b>	28/05/2010	Comunicazione art. 11, comma 1 D. Lgs. 59/2005 e quietanza di pagamento	DEC AIA (pag. 11)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>T10</b>	19/11/2010	Introduzione della bagnatura dei cumuli temporanei di carbone a parco con acqua e spray filmanti	PI ( pag. 48)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>T11</b>	01/06/2011	Proroga T10	PI (pag. 48)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>T12</b>	19/11/2010	Predisporre un piano di monitoraggio dei transitori	PI (pag. 51) PMC (pag. 14) ISPRA	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>T13</b>	19/11/2010	Il controllo del rispetto dei limiti delle acque in uscita dagli impianti di trattamento deve essere effettuato sullo scarico della vasca di raccolta esistente, a monte della vasca finale	PI (pag. 52) PMC (pag. 18)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3

<b>T14</b>	19/05/2026	Dovrà essere prevista l'installazione di macchine rotanti (in particolare turbina ed alternatore) su supporti antivibranti	PI (pag.52)	NO	A seguito della Rinuncia al progetto previsto nell'Assetto futuro, tale adempimento riferito a future installazioni non è più vigente.
<b>T15</b>	19/11/2010	Installare contatori in corrispondenza dei due pozzi presenti nel sito di emungimento delle acque sotterranee	PI (pag. 54)	SI	I CONTATORI SONO STATI INSTALLATI ALL'ATTO DEL DECRETO AUTORIZZATIVO N. 287 DEL 14/10/02
<b>T16</b>	19/11/2010	Avvio del PMC	PI (pag.57)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>T17</b>	19/11/2010	Adeguamento impiantistico per la nebulizzazione acque alle tramogge di carico nastri carbone	PMC (pag. 8)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>T18</b>	30/06/2011	Proroga T17		SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>T19</b>	19/11/2010	Su ognuno dei punti di emissione in aria, realizzazione di prese di misura con determinate caratteristiche e/o adeguamento delle prese esistenti secondo quanto riportato a pag.. 10-11. E' escluso il PE-1	PMC (pag.10-11)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>T20</b>				SI	
<b>T21</b>	19/11/2010	Presentazione di un programma di manutenzione periodica finalizzata alla individuazione delle perdite/emissioni fuggitive	PMC (pag. 14)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>T22</b>	31/12/2011	Proroga T13	PMC (pag. 14)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>T23</b>	31/12/2011	Proroga T13	PMC (pag. 14)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>T24</b>	19/11/2010	La possibile dispersione di polveri da carbonile verifica ed implementata la rete di monitoraggio della qualità dell'aria concordandone le modalità con gli enti locali.	PI (pag. 51)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>T25</b>	19/11/2025	In sede di rinnovo AIA, presentare all'AC un progetto relativo alla dismissione dell'intero impianto a fine esercizio e ripristino dell'area	PI (pag. 58)	NO	
<b>T26</b>	12/03/2012	I lavori del Gr. 5 inizieranno al massimo entro un anno dal rilascio dell'AIA	PMC (pag. 5)	NO	
<b>T27</b>	01/06/2015	I lavori del Gr. 5 termineranno entro 39 mesi dall'inizio delle attività di cantiere	PMC (pag. 5)	NO	A seguito della Rinuncia al progetto, previsto nell'Assetto futuro, tale adempimento riferito al Gr. 5 non è più vigente
<b>T28</b>	01/06/2012	Conservazione dei dati SMEA	DOC ISPRA II em (pag.3)	Si	La centrale ha già in essere un sistema di gestione dei dati SME.
<b>T29</b>	01/06/2012	Conservazione dei dati SMEA	DOC ISPRA II em (pag. 3)	Si	E' stata messa in atto una procedura manuale per la conservazione dei dati SMEA (come previsto dal punto 1 del documento ISPRA II emanazione)
<b>T30</b>	30/04/2011	Punto B) Criteri di monitoraggio per la conformità a limiti di quantità. Installare un sistema di misura o di calcolo con acquisizione in continuo delle quantità emesse.	DOC ISPRA II em (pag. 3) DOC ISPRA III em (pag. 2) PI (pag. 49)	Si	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>T31</b>	30/04/2012	Punto B) Implementare un sistema di registrazione, elaborazione e conservazione dei dati, misurati o calcolati, devono essere stabilite delle procedure scritte di gestione manutenzione dei dispositivi	DOC ISPRA II em (pag. 3) DOC ISPRA III em (pag. 2)	Si	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>T32</b>	30/04/2012	Punto B) Codificare un metodo alternativo per la sostituzione dei dati mancanti degli SME e di calcolo.	DOC ISPRA II em (pag. 4)	Si	I dati mancanti nel SME vengono inseriti di default dal sistema in funzione delle rette di taratura e della quantità di zolfo presente nel combustibile.
<b>T33</b>	-	Trasmettere il programma LDAR per le centrali termoelettriche	DOC ISPRA II em (pag. 8)	No	Nel decreto AIA non viene prescritta l'applicazione della metodologia LDAR

			DOC ISPRA Illem		
<b>T34</b>	07/01/2016	Trasmettere la Relazione di riferimento	D.Lgs.n. 46/2014 e del DM 272/2014 e s.m.i.	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>T35</b>	21/02/2016	Trasmettere l'attestazione di pagamento della tariffa istruttoria per la verifica della Relazione di riferimento	DM 272/2014 e s.m.i. e nota del MATTM-AIA prot. n. DVA-RU-0003549 DEL 11-2-2016	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>T36</b>	21/12/2017	Inviare integrazioni alla Relazione di Rif.	DVA_RU_2016_3 0815 del 21/12/2016	NO, la scadenza è stata annullata	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3

## Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag.) PI (pag.) PMC (pag.) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
<b>P1</b>	19/05/2026	Comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001 e della registrazione EMAS	DEC (pag. 8) PI (pag. 54) AC	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P2</b>	19/05/2026	Fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per l'attività di vigilanza e controllo e garantire l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli	DEC (pag. 9) PI (pag. 52)	SI	IN FASE DI AVVIO DI ATTIVITÀ DI CONTROLLO ORDINARIO VIENE FORNITA TUTTA L'ASSISTENZA.
<b>P3</b>	19/05/2026	In caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, deve essere informata tempestivamente l'AC, per tramite dell'ISPRA, dei risultati dei controlli delle emissioni relativamente all'impianto	DEC AIA (pag. 9) AC	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>P4</b>	19/05/2026	Trasmettere gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti all'ISPRA e alla ASL territorialmente competente	DEC AIA (pag.9) PI (pag. 54)	si	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P5</b>	31/12/2013	Per i gruppi 1 e 2 è concessa l'esenzione dall'obbligo di osservare i limiti previsti dalla parte II sezioni da 1 a, lettera A, e sezione 6 dell'allegato II alla parte quinta dello stesso decreto, I gruppi potranno funzionare alle condizioni stabilite nel PI	DEC AIA (pag. 10) PI (pag. 47, 48 e 54)	Si	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 <b>I GRUPPI 1-2 SONO STATI DISMESSI IL 31/12/2013</b>
<b>P6</b>	19/05/2026	Comunicare all'AC ogni modifica all'impianto prima della sua realizzazione. Ogni modifica sostanziale dovrà essere preventivamente autorizzata, ogni altra modifica dovrà essere comunicata.	DEC AIA (pag. 10) PI (pag. 47, 57) AC	NO	NON SONO MAI STATE PRESENTATE COMUNICAZIONI DI MODIFICHE SOSTANZIALI, MA SOLO MODIFICHE NON SOSTANZIALI E RIESAMI CHE SONO RIPORTATE NEL SUCCESSIVO P7
<b>P7</b>	19/05/2026	Comunicare all'AC ogni variazione di utilizzo di materie prime, di modalità di gestione, di modalità di controllo, prima della loro attuazione.	DEC AIA (pag. 10)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>P8</b>	19/05/2026	Pag.amento annuale della tariffa relativa ai controlli, secondo il decreto interministeriale 24/04/2008.	DEC AIA (pag. 10)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P9</b>	19/05/2026	Parco carbone: cadenzare la bagnatura del carbone (con una miscela di acqua/spray filmanti) mediante la rete di spruzzatori in modo da minimizzare la produzione di polveri.	PI (pag. 48)	Si	PRESSO IL PARCO CARBONE, È STATO INSTALLATO UN <b>CONTATORE</b> PER REGISTRARE IL CONSUMO DI ACQUA. PER IL DOSAGGIO DELLO SPRAY FILMANTE; SONO ARCHIVIATI GLI ORDINI D'ACQUISTO E LE BOLLE DI ARRIVO DEL MATERIALE.
<b>P10</b>					
<b>P11</b>	19/05/2026	Dovendo garantire una riduzione del 35% delle emissioni di SO2, le emissioni annuali a partire dal 2010 non potranno superare 10.740 t/a	PI (pag. 49, 55)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3



<b>P12</b>	19/05/2026	Limite di emissioni in aria, durante il normale funzionamento	PI (pag. 49 e 50)	SI	TALE RISPETTO E' VERIFICABILE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI. LA DOCUMENTAZIONE È A DISPOSIZIONE PRESSO LA CENTRALE
<b>P13</b>	01/01/2016	I limiti per SO <sub>2</sub> : 400 mg/Nm <sup>3</sup> fino al 31.12.2010; 360 mg/Nm <sup>3</sup> dal 1.1.2011 fino alla data di entrata in esercizio del gruppo 5, comunque non oltre il 31.12.2015 (comunque la concentrazione media annuale non deve superare 300 mg/Nm <sup>3</sup> , 200 mg/Nm <sup>3</sup> alla data di entrata in esercizio del gruppo 5, e comunque non oltre il 1 gennaio 2016	PI (pag. 49)	SI	TALE RISPETTO È VERIFICABILE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI. LA DOCUMENTAZIONE È A DISPOSIZIONE PRESSO LA CENTRALE
<b>P14</b>	19/05/2026	Ridurre le emissioni di polveri a valori < 6,15 mg/Nmc dopo 3 anni dall'entrata in esercizio del Gr.5	PI (pag. 49)	NO	ADEMPIMENTO LEGATO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO GRUPPO A CARBONE. A SEGUITO DELLA RINUNCIA AL PROGETTO PREVISTO NELL'ASSETTO FUTURO, TALE ADEMPIMENTO RIFERITO A FUTURE INSTALLAZIONI NON È PIÙ VIGENTE.
<b>P15</b>	19/05/2026	Come da Decreto MICA del 16/7/ 1990: nella raccolta e trasferimento delle ceneri volanti con sistemi pneumatici chiusi e filtrazione in continuo dell'aria deve essere rispettato il limite per le emissioni delle polveri di 20 mg/Nmc	PI (pag. 51)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>P16</b>	19/05/2026	Per le misurazioni e valutazioni delle emissioni in aria si applica quanto indicato dalla sezione 8 parte II dell'Allegato II parte V del D.Lgs. 152/06 e smi	PI (pag. 51)	SI	TALE ADEMPIMENTO È VERIFICABILE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI. LA DOCUMENTAZIONE È A DISPOSIZIONE PRESSO LA CENTRALE
<b>P17</b>	19/05/2026	Le informazioni sui monitoraggi dei transitori devono essere inserite nelle relazioni trasmesse ad AC	PI (pag. 51)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>P18</b>	19/05/20126	Le acque meteoriche provenienti dalle zone inquinabili, cadute e raccolte nelle 3 isole produttive devono essere trattate prima del loro scarico a mare mediante SF2	PI (pag. 52)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P19</b>	8/04/2013	Il monitoraggio dei livelli di rumore sarà organizzato con cadenza biennale per ogni punto di misura preventivamente individuato, con particolare riferimento alle aree di maggior impatto acustico (turbogas e area stoccaggio e movimentazione carbone). Dovrà essere fornita una relazione. Si deve, 15 giorni prima dell'effettuazione della campagna di misura, comunicare all'Ente di Controllo gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica. In caso di superamenti, dovranno essere attuati, nel più breve tempo possibile, misure di mitigazione acustica. Tale documentazione dovrà essere trasmessa alle AC.	PI (pag. 52) PMC (pag. 26)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4

<b>P 19 – bis</b>	19/05/2026	<p>Il monitoraggio dei livelli di rumore ha cadenza <b>quadrennale</b> o ogni qualvolta si attuano modifiche impiantistiche che hanno implicazioni con la componente rumore verso l'esterno.</p> <p>Le campag.ne di misura potranno essere eseguite <b>per una durata di 2 ore</b> in modo tale da consentire di definire l'impatto acustico tipico degli impianti produttivi in fissate condizioni operative (ad es. i carichi operativi all'interno del range di valori richiesto dal mercato), da considerare come "dati base". <b>Se ritenuto necessario il Gestore può proporre di utilizzare dei modelli di simulazione</b> per estendere i dati misurati e stimare i risultati complessivi. Dovranno essere rilevati i valori all'interno di un significativo e documentato Tempo di Osservazione (TO) e un congruo Tempo di misura atto a rappresentare in modo esaustivo l'emissione sonora degli impianti in funzione e il conseguente clima acustico nelle aree limitrofe.</p> <p>La campag.na di rilievi acustici dovrà essere effettuata nel rispetto del DM 16/3/1998 da parte di un tecnico competente in acustica per il controllo del mantenimento dei livelli di rumore ambientale, in rispetto dei valori stabiliti dalle norme prescritte. Sarà cura del tecnico competente in acustica rivalutare, eventualmente, i punti di misura selezionati al confine della proprietà per avere la migliore rappresentazione dell'impatto emissivo della sorgente. <b>Il gestore deve, 15 giorni prima dell'effettuazione della campag.na di misura, comunicare all'Ente di Controllo gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica.</b></p> <p>In caso di superamenti dei VLE di legge, dovranno essere attuate, nel più breve tempo possibile, misure di mitigazione acustica, e successivamente rivalutato l'impatto acustico e il rispetto dei VLE. <b>La documentazione relativa agli esiti dovrà essere trasmessa alle AC.</b></p>	Comunicazione del MATTM DVA-2013-008245 del 08/04/2013	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>P20</b>	19/05/2026	Comunicazione annuale della tipologia e la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero identificando il recupero interno o esterno al processo)	PI (pag. 52) AC	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P21</b>	19/05/2026	Comunicazione annuale delle analisi compiute per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti	PI (pag. 52) AC	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P22</b>	19/05/2026	Si dovrà garantire la corretta applicazione del deposito temporaneo dei rifiuti, in conformità alle norme tecniche di gestione, progettazione e realizzazione	PI (pag. 53)	SI	TALI APPLICAZIONI SONO VERIFICABILI DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI.

<b>P23</b>	19/05/2026	Variazioni per i soli depositi temporanei possono essere esercite anche senza aggiornamenti dell'AIA, ma in ogni caso se ne darà tempestiva comunicazione all'AC ed alla Provincia	PI (pag. 54)	Si	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P24</b>	19/05/2026	Per la limitata soggiacenza della falda superficiale, in tutte le fasi di esercizio e di cantiere, dovranno essere messi in atto, in accordo con l'ARPA Sardegna, tutti gli accorgimenti, operativi e gestionali, necessari ad evitare l'inquinamento della falda freatica e dei corpi idrici limitrofi all'area di progetto	PI (pag. 54)	Si	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P25</b>	3/12/2012	Il funzionamento dei TG 5 e TG 6 è autorizzato per 500 ore/anno	PI (pag. 54)	Si	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 <b>I TG 5 E 6 SONO STATI DISMESSI A PARTIRE DAL 3/12/2012.</b>
<b>P26</b>	19/05/2026	Comunicazione ore di normale funzionamento di ciascun gruppo relative all'ultimo anno ed a tutti i periodi pregressi unitamente alla produzione lorda e netta di energia elettrica	PI (pag. 54)	Si	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P27</b>	19/05/2026	Si ha l'obbligo di dare le seguenti notifiche all'AC: <b>a) trasmissione delle relazioni periodiche</b> del PMC a ISPRA, alla Provincia e ai Comuni interessati ed all' ARPA territorialmente competente; <b>b) comunicazione</b> all' ASL, al sindaco/i del comune/i territorialmente competenti e agli altri enti di controllo, l'eventuale <b>non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA, e di malfunzionamenti o incidenti e conseguenti effetti ambientali.</b>	PI (pag. 57)	SI	PER LA a) VEDI <b>P3-P4</b> , PER LA b) VEDI LA <b>P72</b> E LA <b>SEZ.3-LATO GESTORE</b>
<b>P28</b>	19/05/2026	Consumi di combustibile e materie prime tabella pag. 6	PMC (pag. 6)	SI	TALI REGISTRAZIONI VENGONO VERIFICATE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI.
<b>P29</b>	19/05/2026	Consumi idrici: controllo mensile secondo tabella a pag.7	PMC (pag. 7)	Si	TALI REGISTRAZIONI VENGONO VERIFICATE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI.
<b>P30</b>	19/05/2026	Caratteristiche combustibili principali per ogni lotto	PMC (pag. 7,8)	Si	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 TALI REGISTRAZIONI VENGONO VERIFICATE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI.
<b>P31</b>	19/05/2026	Gestione carbone: nebulizzazione acqua tramogge di carico nastri misura portata pompe di alimentazione acqua di nebulizzazione	PMC (pag. 8)	Si	VEDI <b>T17-T18</b> LE REGISTRAZIONI DEI CONSUMI IDRICI VENGONO VERIFICATE DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI.
<b>P32</b>	19/05/2026	Proroga P31	PMC (pag. 8)	Si	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>P33</b>	19/05/2026	Bagnatura dei cumuli temporanei di carbone e misurare la portata pompe	PMC (pag. 8)	Si	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>P34</b>	19/05/2026	Misura concentrazione polveri <b>semestrale</b> in tutti i punti di scarico dell'impianto di movimentazione del carbone comprese le torri del nastro trasportatore	PMC (pag. 8)	Si	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4

<b>P34-bis</b>	19/05/2026	Visti gli esiti dei monitoraggi condotti dal gestore ai punti di emissione convogliata delle 14 torri dal 2014 ad oggi, che rilevano concentrazioni di polveri sempre al di sotto del limite prescritto di 20mg/Nm <sup>3</sup> , tenuto conto della presenza di filtri a manica su tutte le torri quali sistemi di abbattimento polveri e dell'implementazione di sistemi di controllo del delta di pressione collegati con allarme in sala controllo, come dichiarato nella nota EON n. 00155-2014-22-6 P del 15/5/2014, gli enti ritengono adottabile la frequenza annuale di monitoraggio delle polveri	ISPRA_ARPA SS_PROT.N. 32841 del 1/6/2016 MATTM AIA_PROT.N. 15612 DEL 10/6/2016	SI	I-MONITORAGGI SARANNO SVOLTI ENTRO L'ANNO 2016
<b>P35</b>	19/05/2026	Verifica mensile delle cappe, condotti di aspirazione e filtri a manica: ispezione visiva	PMC (pag. 8)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 TUTTA LE MANUTENZIONI E I CONTROLLI SONO GESTITI COL SISTEMA SAP. TALI DOCUMENTI SONO A DISPOSIZIONE IN CENTRALE
<b>P36</b>	19/05/2026	Gestione dei serbatoi di olio combustibile denso: annotazioni su registro delle ispezioni	PMC (pag. 9)	SI	TUTTA LE MANUTENZIONI E I CONTROLLI SONO GESTITI CON IL SISTEMA SAP. TALI DOCUMENTI SONO A DISPOSIZIONE IN CENTRALE
<b>P37</b>	19/05/2026	Movimentazione calcare: misura della concentrazione delle polveri trimestrale	PMC (pag. 9)	No	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>P38</b>	19/05/2026	Movimentazione calcare: misura del valore di delta P e verifica mensile cappe, condotti di aspirazione e filtri	PMC (pag. 9)	No	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P39</b>	19/05/2026	Movimentazione e gestione ceneri verifica mensile sistema di trasporto pneumatico ceneri leggere	PMC (pag. 9)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P40</b>	19/05/2026	Movimentazione e gestione ceneri misura della concentrazione delle polveri trimestrale	PMC (pag. 9)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>P41</b>	19/05/2026	Movimentazione e gestione ceneri: misura del valore di delta P e verifica mensile cappe, condotti di aspirazione e filtri	PMC (pag. 11, 12)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P42</b>	19/05/2026	Monitoraggio emissioni in aria Gr. 1 e Gr. 2: misure semestrali	PMC (pag. 11, 12) DOC ISPRA III em (pag. 6)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4 <b>I GRUPPI 1-2 SONO STATI DISMESSI IL 31/12/2013</b>
<b>P43</b>	19/05/2026	Monitoraggio emissioni in aria Gr. 3 e Gr. 4: misure semestrali	PMC (pag. 12, 13)	SI	LE VERIFICHE SONO REGOLARMENTE EFFETTUATE. TALI DOCUMENTI SONO A DISPOSIZIONE IN CENTRALE
<b>P44</b>	3/12/2012	Monitoraggio emissioni in aria TG5 e TG 6 misure semestrali di temperatura, portata, ossigeno, vapore acqueo, pressione, gli altri parametri annuali.	PMC (pag. 13, 14)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>P45</b>	19/05/2026	Rispetto del piano di monitoraggio dei transitori presentato dal gestore. Tali informazioni dovranno essere inserite nel reporting annuale.	PMC (pag. 14) PI (pag. 51)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P46</b>	19/05/2026	Applicazione del programma di manutenzione periodica per il contenimento delle perdite/emissioni fuggitive. Tali informazioni dovranno essere inserite all'interno del rapporto annuale.	PMC (pag. 14)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P47</b>	19/05/2026	Emissioni da sorgenti non significative: relativamente agli altri punti di emissione convogliate non significative quantificare le emissioni con stime o misure in termini di concentrazione e di massa	PMC (pag. 14)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P48</b>	19/05/2026	Campionamenti manuali ed analisi in laboratorio di campioni prelevati da flussi gassosi convogliati. Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio delle emissioni in aria devono essere	PMC (pag. 17)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3

		conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a 2 anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sui campioni.			
<b>P49</b>	19/05/2026	Scarico SF1: controlli come da tabella pag.. 18	PMC (pag. 18), PI (pag..51)	Si	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>P50</b>	19/05/2026	Scarico SF2: controlli come da tabella pag.. 19	PMC (pag. 19) PI (pag..51,52)	Si	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>P51</b>	19/05/2026	Scarichi acque meteoriche: verifiche in concomitanza di eventi meteorici	PMC (pag. 20)	No	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P51-bis</b>	19/05/2026	Scarichi acque meteoriche: verifiche in concomitanza di eventi meteorici	PMC (pag. 20)	Si	E-MAIL PEC MATTM-AIA, ISPRA E ARPAS INVIO NOTA 271-2013-22-6 DEL 04/07/2013 COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE PER ELIMINAZIONE DEL MONITORAGGIO IDROCARBURI E SOLIDI SOSPESI COMUNICAZIONE MATTM DVA-0003001 DEL 06/02/2014 CON LA QUALE VIENE ACCOLTA LA MODIFICA NON SOSTANZIALE RELATIVA AL PROT. N.1567-2010-16-6-P DEL 06/12/2010, NELLA QUALE SI CHIEDEVA DI NON MISURARE IN CONTINUO IN USCITA DA SF2 LA PORTATA E IL PH. I DATI SONO PRESSO LA CENTRALE.
<b>P52</b>	19/05/2026	Individuare 4 piezometri tra quelli esistenti, 2 a monte e 2 a valle tenendo conto del flusso della falda: verifica semestrale sui piezometri realizzata a valle della falda in caso di evento incidentale, con monitoraggio parametri tab. pag..21.	PMC (pag. 20)	Si	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P53</b>	19/05/2026	Attraverso i contatori in corrispondenza di due pozzi, per l'emungimento delle acque sotterrate, effettuare misurazioni giornaliere e registrarle su file.	PMC (pag. 21)	Si	I CONTATORI SONO STATI INSTALLATI ALL'ATTO DEL DECRETO AUTORIZZATIVO N. 287 DEL 14/10/02. TALI DOCUMENTI SONO A DISPOSIZIONE IN CENTRALE.
<b>P54</b>	19/05/2026	Metodi analisi di acque sotterranee dei piezometri di centrale: si può proporre ad ISPRA metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati sottoposti a verifica di equivalenza ed i risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla richiesta stessa. Nel caso si accerti che nei metodi indicati da ISPRA sia intervenuta un'inesattezza nell'indicazione dei metodi stessi sarà cura del Gestore far rilevare la circostanza ad ISPRA che provvederà alla verifica ed eventualmente alla proposta di modifica	PMC (pag. 23)	Si	TALE PRESCRIZIONI SONO STATE INTRODOTTE NELLE SPECIFICHE DI CONTRATTO CON IL LABORATORI ESTERNI UTILIZZATI.
<b>P55</b>	19/05/2026	Misure di laboratorio: compilazione di un registro informatizzato di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pH, flusso, temperatura, etc.) e il nominativo dal tecnico che ha effettuato il campionamento. All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sarà preso in carico dal tecnico di analisi che registrerà il codice del campione e la data e l'ora di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico indicherà il proprio nominativo sul registro di laboratorio. Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a due anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sui campioni.	PMC (pag. 24)	Si	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 TALI PRESCRIZIONI SONO STATE INTRODOTTE NELLE SPECIFICHE DI CONTRATTO CON IL LABORATORI ESTERNI UTILIZZATI.
<b>P56</b>	19/05/2026	I depositi preliminari devono garantire il rispetto	PMC (pag. 26)	Si	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3

		delle prescrizioni in essere comunicate e comunicare annualmente i rifiuti in esso stoccati e le relative quantità			
<b>P57</b>	19/05/2026	I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori certificati.	PMC (pag. 27)	Si	TALI INDICAZIONI SONO STATE COMUNICATE AI LABORATORI ESTERNI ALLA CENTRALE I QUALI SONO CERTIFICATI ISO 9001 E ISO 14001. VERIFICATI NELLA VISITA ISPETTIVA 2012-2013
<b>P58</b>	19/05/2026	Si fa altresì presente l'obbligo di tenere presso l'impianto l'apposito registro di carico e scarico dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti. Gli stessi dovranno essere tenuti a disposizione delle amministrazioni interessate per eventuali controlli.	PMC (pag. 27)	Si	TALI MONITORAGGI SONO VERIFICABILI DURANTE I CONTROLLI DOCUMENTALI ANNUALI. TALI DOCUMENTI SONO A DISPOSIZIONE IN CENTRALE.
<b>P59</b>	19/05/2026	Tutte le attività di laboratorio, siano interne che affidate a terzi, devono essere svolte in strutture accreditate per le specifiche operazioni di interesse. All'atto del primo rilascio di AIA è fatto obbligo al gestore che decide di utilizzare servizi di laboratorio esterni di ricorrere a laboratori dotati di sistema di gestione della qualità certificato secondo lo schema ISO 9000	PMC (pag. 50)	Si	TALI PRESCRIZIONI SONO STATE INTRODOTTE NELLE SPECIFICHE DI CONTRATTO CON IL LABORATORI ESTERNI UTILIZZATI.
<b>P60</b>	19/05/2026	Sistema di monitoraggio delle emissioni deve essere conforme alla Norma UNI EN 14181:2005	PMC (pag. 50)	Si	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P61</b>	19/05/2026	Per consentire l'accurata determinazione dei parametri da misurare durante gli eventi di avvio e spegnimento, la strumentazione per la misura in continuo delle emissioni ai camini deve essere a doppia scala di misura con fondo scala rispettivamente pari a a150% del limite in condizioni di normale funzionamento e 100% del valore massimo previsto dalla curva dei valori della concentrazione nei periodi di transitorio fornita dal produttore della turbina.	PMC (pag. 51)	Si	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>P62</b>	19/05/2026	In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del report annuale, non prevedibili, si dovrà dare comunicazione preventiva ad ISPRA della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati	PMC (pag. 55)	Si	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4
<b>P63</b>	19/05/2026	In caso di registrazione di valori di emissione non conformi al valore limite stabiliti dall'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contentive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Entro le 24 ore dal manifestarsi della non conformità ad e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'AC con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità. A conclusione dell'evento il gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'evento medesimo.	PMC (pag. 55)	Si	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3 FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 4

<b>P64</b>	19/05/2026	Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione, all' AC, alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all' ARPA territorialmente competente, di un rapporto annuale che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente.	PMC (pag. 55, 56)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P65</b>	19/05/2026	Nell'ambito dell'attuazione della norma UNI EN ISO 14181: 2005, i gestori in indirizzo sono tenuti alla trasmissione delle relazioni e dei corrispondenti rapporti di prova sulle verifiche dei SMCE	DOC. ISPRA (pag. 2)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P66</b>	19/05/2026	Generare e registrare in automatico i report giornalieri, mensili, annuali delle quantità emesse. Tali informazioni devono essere trasmesse nel report annuale.	DOC. ISPRA (pag..3)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P67</b>	19/05/2026	Garanzia e controllo di qualità e utilizzo dei laboratori	DOC. ISPRA (pag. 4-5)	SI	TALI CARATTERISTICHE SONO STATE INSERITE IN SEDE DI CONTRATTO CON I LABORATORI ESTERNI UTILIZZATI DALLA CENTRALE.
<b>P68</b>	19/05/2026	Registro DAP da compilare in modo incrementale ogni 4 mesi a partire dal 30/06/2011	DOC. ISPRA (pag. 6)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P69</b>	19/05/2026	Recepire la procedura per il monitoraggio in caso d' indisponibilità degli SMCE	DOC. ISPRA (pag. 7-8)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P70</b>	19/05/2026	Eseguire il programma LDAR per le centrali termoelettriche per le perdite/emissioni fuggitive le informazioni devono essere inserite nel report annuale	DOC. ISPRA (pag. 10-11)	NO	NEL DECRETO AIA NON VIENE PRESCRITTA L'APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA LDAR
<b>P71</b>	19/05/2026	Determinazione della portata fumi attraverso calcolo.	Punto 8 del verbale della riunione ISPRA/E. ON del 28/07/2010	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P72</b>	19/05/2026	Realizzazione di un nuovo impianto di trattamento delle acque emunte dai piezometri del Progetto bonifica acque di falda. Sullo scarico dell'impianto di trattamento delle acque di falda siano installati: un misuratore di quantità di acqua trattata e un campionatore automatico e portatile. Le acque in uscita devono rispettare i limiti stabiliti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., colonna "scarico in acque superficiali"; il rispetto della conformità ai valori limite di emissione in acque superficiali deve essere verificato immediatamente in uscita dal sistema di trattamento TAF. Il controllo periodico delle acque trattate deve prevedere la determinazione dell'arsenico.	Parere conclusivo istruttorio, nota prot. DVA-2015-0024175 del 28/09/2015 (ID 80/915)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P73</b>	19/05/2026	Il reporting annuale sulla gestione dell'impianto includa informazioni raccolte mensilmente riguardo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• acque di falda: quantità trattate e scaricate tramite lo scarico SF2 e, nel caso, riutilizzate;</li> <li>• rifiuti: pirolusite e carboni attivi esausti, fanghi, etc. derivanti dalla futura attività di trattamento delle acque di falda emunte.</li> </ul> A pag. 44-45 del PMC si riporta tabella con i parametri da monitorare. Il rispetto della conformità ai valori limiti di emissione in acque superficiali deve essere	Parere conclusivo istruttorio, nota prot. DVA-2015-0024175 del 28/09/2015 (ID 80/915)	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3

		verificato in ingresso ed immediatamente in uscita dal sistema di trattamento TAF.			
<b>P74</b>	19/05/2026	Rampa OCD: la parte del PMC relativa alla "Gestione dei serbatoi di olio combustibile denso" (pag. 9), si estende la verifica anche a questo nuovo sistema previsto dal Gestore.	Parere conclusivo prot. n. 350 del 05/12/2016	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3
<b>P75</b>	19/05/2026	Rampa OCD: Per le modalità di scarico, è stata adottata una istruzione operativa che descrive l'attività in funzione anche delle eventuali problematiche ambientali e di sicurezza dei lavoratori.	Parere conclusivo prot. n. 350 del 05/12/2016	SI	FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE 3



### 3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

#### Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
28/05/2010	Ministero Ambiente e copia a ISPRA	Comunicazione ai sensi art.11 comma 1 D. Lgs. 59/05	T5, T9	Comunicazione prot. 753-2010-16-6-P VERIFICARE N° DI PROTOCOLLO del 28/05/2010. Nella comunicazione è stato segnalato altresì la rilevazione di alcune inesattezze, per le quali si è richiesta una modifica.
28/05/2010	Ministero Ambiente e copia a ISPRA	Pagamento tariffa controlli anno 2010	P8	Comunicazione prot. 753-2010-16-6-P del 28/05/2010. Alla comunicazione è stato allegato la scansione del versamento eseguito.
27/07/2010	ISPRA	Osservazioni al PMC		E-mail del 27/01/2010. Il gestore invia un file con le osservazioni al PMC prima della riunione del 28/07/2010 presso ISPRA
19/08/2010	ISPRA, Ministero Ambiente Divisione VI e MATTM Commissione Istruttoria AIA/IPPC	Attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo	T5, T13, T17, P19, P35, P48, P50, P55, P59	Comunicazione prot. 722 del 19/08/2010. Invio del crono programma per gli adeguamenti alle prescrizioni richieste e della relazione di rilevazione del clima acustico della zona circostante il perimetro dello stabilimento Marzo 2008
24/08/2010	ISPRA	Calcolo della Tariffa Controlli_ AIA Centrale di Fiumesanto_EON Produzione	P8	Il gestore invia, come richiesto durante la riunione con ISPRA del 28 luglio 2010, il calcolo dettagliato della tariffa controlli ai sensi dell'art.3 comma 4 e del D.M. 24 aprile 2008. Il versamento è stato effettuato secondo le modalità dell'art.6 ed inviato anche in originale con la comunicazione e prot. 753-2010-16-6-P del 28/05/2010
04/10/2010	ISPRA, Ministero Ambiente Divisione VI e MATTM Commissione Istruttoria AIA/IPPC	Attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo	T5, T10, T13, T17, T18, T21, T23, P12, P30, P33, P34, P35, P38, P39, P41, P46, P50, P60, P71	Comunicazione prot. 818 del 04/10/2010. Invio del nuovo crono programma e nota tecnica impianti di depolverizzazione torri carbone; nota tecnica punto di campionamento scarico reflui; nota tecnica sistema di filtrazione silo ceneri e calcare; nota tecnica emissioni fuggitive e diffuse; nota tecnica acque meteoriche non inquinabili; Allegato nota b attivazione richiesta d'acquisto per campionamenti discontinui e verifiche sistemi di misura in continuo delle emissioni su tutte le sezioni; Certificazioni strumentazione di misura in continuo dei gas alle emissioni sez. 1 e 2 ; Certificazioni strumentazione di misura in continuo dei gas alle emissioni sez. 3 e 4; Certificazioni strumentazione di misura in continuo alle emissioni opacimetri
18/11/2010	ISPRA	Attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo	T2, T12, P15, P61, P71	Comunicazione prot. 928 del 18/11/2010 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Georeferenziazione dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici</li> <li>• Piano di monitoraggio dei transitori</li> <li>• Nota tecnica " Calcolo della portata fumi ai punti di emissione PE2 e PE3"</li> <li>• Nota tecnica "Relazione sul fondo scala strumentazione del sistema di misura in continuo delle emissioni"</li> </ul>
19/11/2010	MATTM ISPRA ARPAS	Adempimento prescrizioni	T1	Comunicazione 1477-2010-16-6 P del 19/11/2010. Invio dello studio di fattibilità della riduzione dei fanghi da depurazione dei reflui e delle ceneri da carbone prodotti nelle sezioni 3 e 4.
25/11/2010	ISPRA	Comunicazioni ore semestrali di funzionamento gruppi 1 e 2	P5	Comunicazione via mail con allegate le quattro note precedenti sul funzionamento ore gr.1-2, con esenzione ai limiti, per gli

				anni 2008 e 2009
29/11/2010	ISPRA /ARPAS	Attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo	T13, P50	Nota prot. 967 del 29/11/2010. Comunicazione del nuovo punto di campionamento delle acque reflue a monte dell'immissione delle acque provenienti dagli evaporatori, le prime analisi saranno eseguite nella prima metà di dicembre
06/12/2010	MATTM ISPRA	Comunicazione di modifica non sostanziale	T10, T13, P7, P33, P42, P44, P49, P50	Comunicazione 1567-2010-16-6 P del 06/12/2010. comunicazioni varie
31/12/2010	ISPRA, ARPA Sassari e MATTM	Attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo	T13, T17 P7, P50	Comunicazione prot. 1039 del 31/12/2010. richiesta di proroga per la presentazione del progetto di adeguamento del punto di scarico al 31/01/2011 e invio della nota tecnica relativa al progetto di adeguamento del sistema di nebulizzazione alle tramogge di scarico carbone (30/06/2011)
31/01/2011	ISPRA, ARPAS	Comunicazione modifica non sostanziale per l'impianto di trattamento acque reflue esistente TSD	T17, T18, P7,	Comunicazione prot. 126 del 31/01/2011 Invio del progetto per l'adeguamento dell'impianto di trattamento acque reflue esistente TSD. Allegata la tariffa per la modifica non sostanziale.
12/01/2011	MATTM, Comune di Porto Torres, Comune di Sassari, Comune di Sorso, Amministrazione Prov. di Sassari, Prefetto di Sassari, Regione Sardegna e ISPRA ARPAS e Capitaneria di porto di Porto Torres.	Comunicazione urgente di evento incidentale	P3	Comunicazione prot. 17-2011-57-P del 12/01/2011. Notifica ai sensi degli art. 242 e 304 comma 2 D. Lgs 152/06 di sversamento accidentale di olio combustibile denso lungo la banchina foranea esterna al Porto Industriale di Porto Torres
12/01/2011	ISPRA e ARPAS	Comunicazione guasto impianto di ambientalizzazione DeSOx gruppo 4	P3, P62 e P63	Comunicazione via mail- In applicazione di quanto richiesto dal PMC, si è segnalato il verificarsi di un guasto all'impianto di desolforazione del gruppo 4. Si è allegato il fax inviato ad ARPA Sardegna secondo il Protocollo SME
13/01/2011	ISPRA	Comunicazione ripristino impianto, dopo segnalazione guasto	P3, P62 e P63	Comunicazione via mail-Comunicazione che l'impianto di desolforazione relativo alla sezione 4, ha ripreso servizio alle ore 02:40 del 13/01/2010, i valori di concentrazione sono rientrati nei previsti limiti di legge
13/01/2011	MATTM, ISPRA Provincia di Sassari	Comunicazione misure emergenza in relazione allo sversamento OCD	P7	Comunicazione prot. n° 2010/26. Comunicazione trattamento di prodotti acquosi provenienti dall'attività di MISE
14/01/2011	MATTM e ISPRA	Calendario ore e comunicazione ore esercite dei Gr.1 e 2, anno 2010, ai sensi della esenzione ai sensi dell'art. 273, comma 5, del D.Lgs.n.152/2006	P5	Comunicazione E.ON prot.n°61-2011-16-6 il gestore comunica le ore relative al 2010
20/01/2011	MATTM, Comune di Porto Torres, Comune di Sassari, Comune di Sorso, Amministrazione Prov. di Sassari, Prefetto di Sassari, Regione Sardegna e ISPRA ARPAS e Capitaneria di porto di Porto Torres.	Estensione della notifica del 12/01/2011 prot. n. 17	P3	Comunicazione E.ON prot. n. 62 del 20/01/2011
21/01/2011		Aggiornamento su evento incidentale presso la centrale di Fiume Santo	P3	Comunicazione E.ON prot. n. 67 del 21/01/2011
26/01/2011	TERNA	Invio informazioni sulla capacità produttiva dell'impianto E.ON Prod. Di Fiume Santo a seguito dei procedimenti autorizzativi in corso		Comunicazione prot.n.21-2011-22-6
28/01/2011		Estensione della notifica del 12/01/2011 prot. n. 17 e del 21/01/2011 prot. n. 67 e del 28/01/2011	P3	Comunicazione E.ON prot. n. 100 del 28/01/2011

		prot 62		
31/01/2011	ISPRA e ARPA Sardegna	Attuazione adempimento richiesto da ISPRA per PMC	T22, P7	Comunicazione via mail- In riferimento alla lettera del 31/12/2010 prot. 1039, si invia lettera N° 126 con la relazione sul progetto riguardante le modifiche impiantistiche all'impianto di trattamento spurghi desolfatore.
09/02/2011	MATTM e ISPRA	Adempimento richiesto dalla Provincia di Sassari a seguito della Comunicazione	P3	Comunicazione prot. n°177. Relazione sul trattamento di prodotti acquosi provenienti da attività di MISE.
11/02/2011		Trasmissione piano di caratterizzazione a seguito dello sversamento accidentale di OCD lungo la banchina foranea esterna al porto industriale di Porto Torres	P3	Comunicazione E.ON prot. n. 185 del11/02/2011
11/02/2011		Trasmissione piano di caratterizzazione molo E.ON SCARICO OCD	P3	Comunicazione E.ON prot. n. 186 del 11/02/2011
18/02/2011		Trasmissione piano di caratterizzazione Torre-Vignola_Porto Quadro	P3	Comunicazione E.ON prot. n. 233 del 18/02/2011
22/02/2011		Individuazione area messa in riserva sabbie provenienti dalle attività di MISE	P3	Comunicazione E.ON prot. n. 248 del 22/02/2011
22/02/2011	MATTM e ISPRA	Comunicazione modifica non sostanziale AIA	T23, P7,	Lettera prot. n° 46-2011-22-6-P con allegata la relazione descrittiva condivisa con ISPRA ed ARPA Sardegna.
24/02/2011	Provincia di Sassari e pc al MATTM e ISPRA e ARPA Sardegna	Comunicazione utilizzo area di centrale, non collegata con impianti produttivi, per rifiuti solidi da MISE	P3	Comunicazione E.ON prot. n° 248_Individuazione Area di Messa in riserva sabbie provenienti dalle attività di MISE in seguito allo sversamento accidentale OCD dell'11.01.2011
28/02/2011		Trasmissione piano di caratterizzazione Ezzi Mannu – Spiaggia della Pelosa	P3	Comunicazione E.ON prot. n. 293 del 28/02/2011
28/02/2011		Trasmissione piano di caratterizzazione Punta Imbarcatogio – Torre Arena parco dell'Asinara	P3	Comunicazione E.ON prot. n. 294 del 28/02/2011
07/03/2011		Risposte al parere istruttorio sul PDC prot. n. 185 e 233	P3	Comunicazione E.ON prot. n. 339 del 07/03/2011
10/03/2011	ISPRA	Comunicazione guasto impianto	P3, P62, P63	Comunicazione via mail- In applicazione di quanto richiesto dal PMC , si segnala che si è verificato un guasto all'impianto di desolforazione dei gruppi 3- 4. Si prevede di ripristinare l'impianto entro le ore 24 di data odierna e comunque nei termini previsti per il rispetto della normativa vigente.
24/03/2011	MATTM e ISPRA	Approvazione della Provincia per la area di stoccaggio delle sabbie raccolte con le MISE	P3	Comunicazione Individuazione Area di Messa in riserva sabbie provenienti dalle attività di MISE in seguito allo sversamento accidentale OCD dell'11.01.2011
06/04/2011		Risposte al parere istruttorio sul PDC molo E.ON	P3	Comunicazione E.ON prot. n. 518 del 06/04/2011
08/04/2011		Risposte al parere istruttorio sui PDC prot. n. 293 e prot. n. 294	P3	Comunicazione E.ON prot. n. 0000530-2011-57-9 del 08/04/2011
20/04/2011	MATTM e ISPRA	Recepimento nell'ambito della Autorizzazione Integrata ambientale di quanto previsto dal D.Lgs 128/2010 in materia di Impianti di sicurezza e di emergenza		Comunicazione prot. 000088-2011-22-6-P de 20/04/2011 Recepimento nell'ambito della Autorizzazione Integrata ambientale di quanto previsto dal D. Lgs. n. 128/2010 in materia di impianti di sicurezza e di emergenza
22/04/2011	MATTM e ISPRA e ARPA Sardegna	Comunicazione guasto impianto	P62, P63	Comunicazione prot. 0000089-2011-22-6 del 22/04/2011. Il gestore fornisce precisazioni sull'evento, l'episodio non ha influenzato significativamente l'ambiente
29/04/2011	MATTM, Comune di Porto Torres, Comune di Sassari, Comune di Sorso, Prov. di Sassari, Regione Sardegna e ISPRA, ARPA Sardegna	Rapporto annuale 2010	T6, T16, P4, P11, P20, P21, P25, P26, P45, P52, P64, P66, P71	Comunicazione prot. n. 000616-2011-57-9 P Invio report anno 2010
10/05/2011		Accantieramento e avvio dei PDC	P3	Comunicazione prot. n. 0000668-2011-57-9 del 10/05/2011
17/05/2011	MATTM, ISPRA, MATTM	Chiarimenti dopo le varie comunicazioni	P3	Comunicazione prot. 0000102-2011-22-6 del 17/05/2011

	(Dir. tutela territorio e risorse idriche) e ARPA Sardegna	intercorse sul trattamento acque oleose provenienti dallo sversamento olio in mare		
14/06/2011	MATTM ISPRA ARPAS	Risposta alla comunicazione ISPRA prot. n° 17700 del 24/05/2011	P17, P61	Lettera prot.n° 823-2011-16-6 P. Modalità di attuazione del PMC e risposta alla comunicazione ISPRA 24/05/2011 nr. 0017700
29/06/2011	MATTM ISPRA	Consegna DAP _EON Produzione_Fiume Santo_30_06_2011	P68	Comunicazione prot. 0000874-2011-57-9 del 30/06/2011.
30/06/2011	ISPRA, ARPA Sassari e MATTM	Richiesta di proroga per l'adeguamento del sistema di nebulizzazione alle tramogge di scarico carbone	T18, P31	Comunicazione prot. 000873-2011-57-9 del 30/06/2011
06/07/2011	MATTM e ISPRA	comunicazione ore di Comunicazione ore di funzionamento I° semestre 2011	P5	Comunicazione prot. 0000145-2011-22-6 del 06/07/2011. Comunicazione ore di funzionamento Gr. 1 e Gr. 2. I° semestre 2011
13/07/2011	ISPRA	Invio rapporti di prove sulle verifiche delle emissioni tutti i gruppi	P42, P43 e P44, P65	Comunicazione prot. 0000905-2011-57-9 del 13/07/2011
21/07/2011	MATTM ISPRA e altri enti	Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto legislativo 152/2006, di fuoriuscita accidentale di ceneri di carbone da silo accumulo ceneri leggere all'interno della centrale.	P3	Comunicazione prot. 0000930-2011-57-9 del 21/07/2011. Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto legislativo 152/2006, di fuoriuscita accidentale di ceneri di carbone da silo accumulo ceneri leggere all'interno della centrale.
27/07/2011	MATTM, ISPRA	Autorizzazione ambientale integrata Centrale Termoelettrica di Fiume Santo- Richiesta di modifica non sostanziale per l'impianto di trattamento acque TSD. Avvio lavori	T23, P7	Comunicazione 0000163-2011-22-6 del 27/07/2011
30/08/2011	MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari	Comunicazione avanzamento attuazione Piano di Monitoraggio e Controllo	T18, P3, P31	Comunicazione 001003-2011-57-9 del 30/08/2011 stato di avanzamento nebulizzazione acqua ai DW1 e DW2. In merito alle richieste dell'evento ceneri il gestore fornirà la relazione quanto prima.
20/10/2011	MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari e Regione autonoma della Sardegna	Primi esiti della attività caratterizzazione ambientale dell'area carbonodotto. controdeduzioni in merito al documento preparatorio consegnato nel corso della conferenza dei servizi istruttoria del 02/08/2011	P3	Comunicazione 001289-2011-57-9 del 20/10/2011
21/10/2011	MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari	Comunicazione di modifica non sostanziale dell'AlA in seguito alle evidenze riscontrate nella verifica ispettiva	T30, T31, P7, P11, P34	Comunicazione 000188-2011-22-6 del 21/10/2011. (attività 8 depressione ai nastri carbone solo in prossimità delle torri; emissioni dalle torri carbone non diffuse ma convogliate così come descritto nel PMC, idem per calcare e ceneri; limite di massa SO2 da eliminare; stoccaggio gessi effettuato ad umido e quindi non misurabile la polverosità)
28/10/2011	ISPRA	Consegna DAP ottobre 2011	P68	Prot N.0001322-2011-57-9 Consegna DAP ottobre 2011
11/11/2011	MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari	Decreto DVA-DEC- 2010-0000207 del 26/04/2010- Autorizzazione Integrata ambientale per l'esercizio della centrale di Fiume Santo (SS) Adempimento alle evidenze riscontrate nella verifica ispettiva in risposta alla diffida con nota prot. n° DVA-2011-25846 del 13/10/2011	P3, P15, P34, P47	Comunicazione 1345 del 11/11/2011
17/11/2011	MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari +altri Enti	Fuoriuscita di cenere da carbone da silo di accumulo ceneri leggere all'interno della centrale. Invio relazione rispetto alla nota prot. 935-2011-57-9 del 22/0/2011, integrata per rispondere alle osservazioni del Ministero dell'ambiente nota prot. 25345/TRI/DI/VII del 05/08/2011	P3	Comunicazione 0001365-2011-57-9 del 17/11/2011

16/11/2011	MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010 Consegna rapporti di prova sulle verifiche dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	P43, P65	Comunicazione 0001367-2011-57-9 del 17/11/2011
18/11/2011		Il Gestore invia la documentazione richiesta da ISPRA	P3	Comunicazione 1369-2011-57-9 del 18/11/2011
21/11/2011	MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari	Fuoriuscita di ceneri leggere: comunicazioni E.ON prot. 930 del 21/07/2011 e E.On prot. 935 del 22/07/2011. Risposta alla nota ISPRA prot. n. 25448 del 01/08/2011	P3	Comunicazione 0001369-2011-57-9 del 18/11/2011
22/11/2011	MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010 Documentazione integrativa richiesta durante la verifica ispettiva anno 2011, ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29-decies, comma 3.	P8	Comunicazione 0001381-2011-57-9 del 22/11/2011
30/11/2011	MATTM, ISPRA	Autorizzazione Integrata ambientale. Invio originale versamento dell'integrazione alla tariffa controlli per anno 2011, ai sensi del D. Interministeriale 24 giugno 2008	P8	Comunicazione 0000218-2011-22-6 del 30/11/2011
03/12/2011	MATTM, ISPRA	Autorizzazione Integrata ambientale. Notifica ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 17/08/99 n. 334	P3	Comunicazione 0000226-2011-22-6 del 15/12/2011 e comunicazione 0001401-2011-57-9 del 01/12/2011
22/12/2011	MATTM, ISPRA e ARPAS Sassari	Comunicazione avanzamento attuazione Piano di Monitoraggio e controllo.	P33	Comunicazione 0001451-2011-57-9 del 22/12/2011 invio del nuovo cronoprogramma dei lavori di depolverazione alle torri carbone
10/01/2012	MATTM, ISPRA	Centrale termoelettrica di Fiume Santo della società E.ON Produzione S.p.A. ubicata nel comune di Sassari. Richiesta di esenzione ai sensi dell'art. 273, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06.	P5	Comunicazione 0000004-2012-22-6 del 10/01/2012 Comunicazione ore di funzionamento secondo semestre e consuntivo del 2011
11/01/2012	MATTM	Centrale Fiume Santo Decreto di compatibilità ambientale DEC/DSA/2005/00404 del 26/04/2005 Chiarimenti sulla interpretazione della prescrizione n. 17 dismissione dei TG	P25	Comunicazione 0000006-2012-22-6 del 11/01/2012. Chiarimenti sulla interpretazione della prescrizione n. 17 dismissione dei TG
24/01/2012	MATTM, ISPRA, ARPAS Sassari e Procura della Repubblica Tribunale di Sassari	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010 Riprogrammazione delle campagne di misura sui micro-inquinanti per il turbogas 6.	P44 e P43	Comunicazione 000074-2012-57-9 del 24/01/2012
16/02/2012	ISPRA e ARPAS Sassari	Programmazione indagine di rumore	P19	Messaggio di posta elettronica certificata del 16/02/2012
29/02/2012	MATTM, ISPRA	Versamento tariffe, ai sensi del D. interministeriale 24/06/2008 delle verifiche ispettive previste all'AIA	P8	Comunicazione 0000043-2012-22-6 del 29/02/2012
29/02/2012	MATTM, ISPRA	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010. Consegna DAP_E.ON Produzione Fiume Santo SS_29_02_2012	P68	Comunicazione 0000187-2012-57-9 del 29/02/2012. via posta al MATTM e inserimento nella "stanza controlli" ad ISPRA
06/03/2012	ISPRA, ARPAS	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010: prove microinquinanti al TG6	P44	Comunicazione mail sulla riprogrammazione delle prove sul TG 6, allegato il fax inviato all'ARPAS
21/03/2012	ISPRA	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010: trasmissione indagini analitiche emissioni	P42, P43 e P44, P65	Trasmissione delle indagini analitiche alle emissioni in atmosfera prot. 0000324-2012-57.pdf FO5 gennaio 2012, prot_0000325_2012_57.pdf gruppi 1 e 2 gennaio 2012, prot_0000326_2012_57.pdf gruppi 3 e 4 dicembre 2011
27/03/2012		Segnalazione di guasto momentaneo all'impianto di ambientalizzazione del gr 3	P3	Comunicazione E.ON prot. n. 62-2012-22-6 del 27/03/2012
30/03/2012	MATTM, ISPRA, ARPAS	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010: Segnalazione guasti impianto di abbattimento ossidi di azoto sezione 3	P3, P62 e P63	Comunicazione prot. N.0000062_2012_22_6 del 27/03/2012. Segnalazione di guasto momentaneo all'impianto di ambientalizzazione della sez. 3.

02/04/2012	MATTM, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica Sassari	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010: Adempimento alle evidenze riscontrate nella verifica ispettiva in risposta alla diffida		Comunicazione prot. N.0000413_2012_57_9 del 02/04/2012. Adempimento alle evidenze riscontrate nella verifica ispettiva in risposta alla diffida con nota DVA-2011-25846 del 13.10.2011 e DVA-2012-0007230 del 23/03/2012.
30/04/2012	MATTM, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica Sassari	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010: Adempimento alle evidenze riscontrate nella verifica ispettiva in risposta alla diffida		Comunicazione prot. N.0000500_2012_57_9 del 30/04/2012. Invio del crono programma degli adeguamenti agli impianti di depolverazione torri carbone aggiornato con le attività eseguite al 30 aprile.
30/04/2012	MATTM, ISPRA, RAS, ARPAS ET ALTRI	Report annuale 2011	T6, P4, P11, P17, P20, P21, P25, P26, P27 P45 e P64, P66, P71	Comunicazione prot. N.0000501_2012_57_9 del 30/04/2012. Invio del report annuale 2011
23/05/2012		Accantieramento e avvio del PDC Molo E.ON – Scarico OCD	P3	Comunicazione prot. n. 0000596-2012-57-9 del 23/05/2012
04/06/2012	MATTM, ISPRA, Provincia Sassari	Comunicazione di nuovo deposito di rifiuti temporaneo	P23	Comunicazione prot. N.0000601_2012_57_9 del 04/06/2012.
04/06/2012	MATTM, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica Sassari	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010: Adempimento alle evidenze riscontrate nella verifica ispettiva in risposta alla diffida		Comunicazione prot. N.0000602_2012_57_9 del 04/06/2012. Comunicazione di conclusione dei lavori di adeguamento agli impianti di depolverazione delle torri carbone
28/06/2012	ISPRA	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010: Indagine analitica delle emissioni in atmosfera del TG6	P65	e-mail 28/06/2012 invio della relazione
29/06/2012	ISPRA, MATTM	Decreto DVA-DEC-2010 -0000207 del 26/04/2010. Consegna DAP_E.ON Produzione Fiume Santo SS_29_06_2012	P68	Comunicazione 0000712-2012-57-9 del 29/06/2012. via posta al MATTM e inserimento nella "stanza controlli" ad ISPRA
30/06/2012	ISPRA	Informativa di avvenuto malfunzionamento con produzione di fumata nera dal camino dei gruppi 1 e 2.	P3	Messaggio e-mail del 30/06/2012 col quale il gestore comunica che ha prodotto una fumata nera dovuta a una variazione di carico ordinaria
06/07/2012	MATTM, ISPRA	Centrale termoelettrica di Fiume Santo della società E.ON Produzione S.p.A. ubicata nel comune di Sassari. Richiesta di esenzione ai sensi dell'art. 273, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06.	P5	Comunicazione 0000165-2012-22-6 del 06/07/2012 Comunicazione ore di funzionamento primo semestre del 2012
02/08/2012	TERNA	Il gestore comunica che dal 30 novembre 2012 cesserà l'esercizio dei due turbogas		Comunicazione E.ON prot. n. 938-2012-16-6 del 02/08/2012
04/08/2012	ISPRA	Informativa di avvenuto sversamento accidentale di olio combustibile all'interno del sito produttivo	P3	Messaggio e-mail del 04/08/2012 col quale il gestore comunica a tutte le autorità uno sversamento di OCD che non ha avuto conseguenze ambientali.
25/08/2012		Presentato il piano di decommissioning dei TG 5 e 6	P24	Comunicazione E.ON prot.n. 215-2012-22-6 del 25/08/2012
04/09/2012		Inviata relazione sulla campag.na di misura effettuata	P19	Messaggio e-mail del 04/09/2012
08/10/2012	MATTM ISPRA	Comunicazione di modifica non sostanziale in riferimento alle AIA delle Centrali di Ostiglia(MN), Fiume Santo (SS), Tavazzano e Montanaso(LO), Livorno Ferraris(VC) e Scandale(KR).	P7, P19	Comunicazione 0000292-2012-22-6 del 08/10/2012
31/10/2012	MATTM ISPRA	Comunicazione e-mail 31/10/2012. Prot. 0000998-2012-57-9 del 31/10/2012. Consegna DAP_EON Produzione_Fiume Santo_31_10_2012.	P68	Comunicazione e-mail 31/10/2012. Prot. 0000998-2012-57-9 del 31/10/2012
03/11/2012	ISPRA	Comunicazione e-mail 03/11/2012.	P3	Comunicazione e-mail del 03/11/2012 rottura di serbatoio di acido cloridrico
27/11/2012	ISPRA MATTM ARPAS	Il gestore comunica l'impossibilità di eseguire le verifiche annuali in quanto le ore previste per il	P42	Comunicazione pro.t N 0000346-2012-22-6 del 27/11/2012

		2012 sono terminate. Le verifiche saranno effettuate nei primi mesi del 2013		
02/12/2012	MATTM ISPRA ARPAS e tutti gli altri enti	Il gestore invia la notifica, ai sensi degli art. 242 e 304, comma 2 D. Lgs 152/2006, fuoriuscita accidentale di Olio Combustibile Denso.	P3	Comunicazione e-mail del 2/12/2012 Notifica, ai sensi degli art. 242 e 304, comma 2 D. Lgs 152/2006, fuoriuscita accidentale di Olio Combustibile Denso.
03/12/2012	ISPRA	Invio della relazione delle indagini analitiche in atmosfera dei gruppi 3 e 4 effettuate nel mese di giugno	P43	Comunicazione prot. N 0000921-2012-57-9.pdf
06/12/2012	MATTM, MSE, ISPRA RAS TERNA	Il gestore comunica la cessazione di esercizio dei gruppi turbogas	P44	Comunicazione prot. N 0000335-2012-22-6
12/12/2012	ISPRA, MATTM, ARPAS	Il gestore comunica quanto richiesto nella nota ISPRA 0046714 del 01/12/2012 sull'avvio attività di controllo ordinario		Comunicazione prot. N 0001119-2012-57-9
08/01/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS e tutti gli altri enti	Il gestore invia il piano di caratterizzazione a seguito dello sversamento avvenuto il 02/12/2012.	P3, P33	Comunicazione prot. N 0001156-2012-57-9
10/01/2013		Il gestore trasmette gli esiti delle indagini analitiche ambientali relative ai piani di caratterizzazione ambientali relative ai piani di caratterizzazione ambientale dell'area marino costiera Golfo dell'Asinara	P3	Comunicazione prot. n. 0000020-2013-57-9
10/01/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS, RAS, Provincia di Sassari	Il gestore invia la documentazione integrativa al progetto di bonifica area SIN presentato con prot. 0000869-2012-57-9 del 10/08/2012		Comunicazione prot. N 0000021-2013-57-9
11/01/2013		Il gestore trasmette gli esiti delle indagini analitiche ambientali relative al PDC Molo E.ON – scarico OCD	P3	Comunicazione prot.n. 0000022-2013-57-9
16/01/2013	MATTM e ISPRA	Il gestore comunica le ore di funzionamento a consuntivo relative all'anno 2012	P5	Comunicazione prot. N 0000025-2013-22-6
16/01/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore comunica il rinvio dei monitoraggi delle emissioni in atmosfera ai gruppi 1 e 2	P42	Comunicazione prot. N 0000027-2013-22-6
17/01/2013	ARPAS e ISPRA	Il gestore comunica le date degli autocontrolli alle acque reflue.	P50, P51	Comunicazione prot. N 0000033-2013-57-9
01/02/2013	MATTM e ISPRA	Il gestore invia la comunicazione relativa al pagamento delle tariffe controlli AIA	P8	Comunicazione prot. N 0000053-2013-22-6
06/02/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS e tutti gli altri enti	Il gestore comunica la chiusura delle attività di MISE relative allo sversamento di OCD del 02/12/2012		Comunicazione prot. N 0000078-2013-57-9
12/02/2013		Relazioni sui monitoraggi delle polveri	T24	Comunicazione prot. N 1181-2013-57-9
22/02/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore comunica il rinvio dei monitoraggi delle emissioni in atmosfera ai gruppi 1 e 2 al mese di aprile	P42	Comunicazione prot. N 0000076-2013-22-6
28/02/2013	MATTM ISPRA	Consegna DAP_EON Produzione_Fiume Santo_28_02_2013.	P68	Comunicazione e-mail 28/02/2013. Prot. 0000135-2013-57-9 del 28/02/2013
27/03/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore comunica che i monitoraggi delle emissioni in atmosfera ai gruppi 1 e 2 saranno svolti tra il 10-17 aprile 2013.	P42	Comunicazione prot. N 0000138-2013-22-6
12/04/2013	MATTM, Procura della Repubblica, ISPRA, ARPAS	Controdeduzioni del gestore in merito alle inosservanze segnalate con la nota prot. n° DVA-2013-6249 del 13/03/2013 e comunicazione di quanto messo in atto.	P18, P33	Comunicazione 12/04/2013. Prot. 0000272-2013-57-9
16/04/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore comunica che i monitoraggi delle emissioni in atmosfera ai gruppi 1 e 2 sono state rinviate per esigenze tecniche legate alla gestione	P42	E-mail del 16/04/2013

		della rete elettrica		
26/04/2013		Il Gestore comunica le date di autocontrollo delle acque reflue	P51	Comunicazione prot. n. 000310-2013-57-9 DEL 26/04/2013
29/04/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS	Comunicazione prot. N 0000173-2013-22-6 Comunicazione di modifica non sostanziale Il gestore chiede di non eseguite i previsti monitoraggi per i seguenti punti: 1. polveri in atmosfera ai silos calcare e ceneri misure trimestrali 2. scarico SF2 monitoraggi secondo la 152/06 mensile in quanto effettuati nel nuovo punto di controllo.	P7, P37, P40	Comunicazione prot. N 0000173-2013-22-6
30/04/2013	MATTM, ISPRA, RAS, ARPAS ET ALTRI	Invio del report annuale 2012	P4, P11, P17, P20, P21, P25, P26, P27, P45 e P64, P66, P71	Comunicazione prot. N.0000315_2013_57_9 del 30/04/2013
02/05/2013	ISPRA	Il gestore procede all'integrazione dell'allegato 9 in quanto nel precedente invio risultava incompleto.	P27 e P64	e-mail del 02.05.2013 integrazione del report annuale 2013
02/05/2013	ISPRA	Invio delle relazioni tecniche relative alle indagini analitiche delle emissioni in atmosfera dei gruppi 3 e 4 e dei rapporti AST relativi ai medesimi gruppi.	P43	e-mail del 02.05.2013
02/05/2013	ISPRA ARPAS	Comunicazione delle date di autocontrollo acque reflue		e-mail del 02.05.2013
08/05/2013	MATTM	Comunicazione di ripartizione delle ore residue per l'anno 2013 dei Gr. 1-2		Comunicazione prot. N 0000187-2013-22-6
14/05/2013	MATTM Sistemi di valutazione ambientale MATTM Rischio rilevante e AIA, MATTM bonifiche e risanamento RAS, Soprintendenza e Ministero beni e attività culturali.	Piano di decommissioning dei gruppi 1 e 2 e progetto di ripristino delle aree interessate. Tra le altre cose il gestore comunica che invierà il su citato piano alla Regione Sardegna come da prescrizione 24 del VIA-DSA-DEC 2009-987 del 19/08/2009		Comunicazione prot. N 0000197-2013-22-6 del 13/05/2013 Piano di decommissioning dei gruppi 1 e 2 e progetto di ripristino delle aree interessate
15/05/2013	MATTM, ISPRA, RAS, ARPAS ET ALTRI	Invio errata corrige del report annuale 2012	P27 e P64	Comunicazione prot. N.0000354_2013_57_9 del 15/05/2013
20/05/2013	MATTM, ISPRA, Amministrazione provinciale di Sassari	Comunicazione per la creazione un nuovo deposito temporaneo		Comunicazione prot. N 0000202-2013-22-6
05/06/2013	MATTM, ISPRA, RAS, ARPAS ET ALTRI	Procedimento per gli interventi di bonifica di interesse nazionale relativi al SIN "Aree Industriali di Porto Torres" - Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria ex art. 14 della L. n. 241/90 tenutasi in data 07.03.2013. Risposta alle osservazioni del verbale		Comunicazione prot. N.0000425_2013_57_9 del 05/06/2013
13/06/2013	MATTM, ISPRA, RAS, ARPAS ET ALTRI	PdC Area marino-costiera "Molo E.ON- Scarico OCD". Invio documentazione mancante e risposta alle osservazioni del documento MATTM prot. 37885/TRI/VII	P3	Comunicazione prot. N.0000 489_2013_57_9 del 13/06/2013
20/06/2013	MATTM, ISPRA	Integrazione spontanea alla modifica non sostanziale prot. 173-2013-22-6 del 29/04/2013		Comunicazione prot. N.0000233_2013_22_6 del 20/06/2013
01/07/2013	MATTM, ISPRA	Consegna DAP_EON Produzione_Fiume Santo_SS_30_06_2013	P68	Mail PEC del 01/07/2013. Prot.N.0000579-2013-57-9



04/07/2013	MATTM-AIA, ISPRA e ARPAS	In relazione alla comunicazione di modifica non sostanziale per eliminazione del monitoraggio idrocarburi e solidi sospesi prot. 271-2013-22-6 del 04/07/2013 viene inviata la planimetria corretta		Mail PEC invio nota 269-2013-22-6 del 03/07/2013
04/07/2013	MATTM-AIA, ISPRA e ARPAS	Comunicazione di modifica non sostanziale per eliminazione del monitoraggio idrocarburi e solidi sospesi	P7, P50	Mail PEC invio nota 271-2013-22-6 del 04/07/2013
05/07/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS PROCURA DELLA REPUBBLICA	Comunicazione di quanto messo in atto a seguito della nota DVA-2013-0013216 del 06/06/2013		Mail PEC invio nota 648-2013-57-9 del 05/07/2013
05/07/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS PROCURA DELLA REPUBBLICA	Comunicazione di quanto messo in atto a seguito della nota DVA-2013-0013216 del 06/06/2013		Mail PEC invio nota 648-2013-57-9 del 05/07/2013
12/07/2013	MATTM-AIA, ISPRA e ARPAS	In relazione alla comunicazione di modifica non sostanziale per eliminazione del monitoraggio idrocarburi e solidi sospesi prot. 271-2013-22-6 del 04/07/2013 viene inviata la planimetria corretta		Mail PEC invio della planimetria corretta
31/07/2013	MATTM-AIA, COMMISSIONE Istruttoria AIA-IPPC ISPRA e ARPAS	Controdeduzioni in merito al parere conclusivo relativo alla modifica non sostanziale nota DVA-2013-16032 del 07/07/2013	P37, P40	Mail PEC invio nota 302-2013-22-6 del 31/07/2013
26/08/2013	MATTM-AIA, ISPRA e ARPAS	Nota di chiarimenti in riferimento alla nota ISPRA 31351 del 30/07/2013		Mail PEC invio nota 794-2013-57-9 del 26/06/2013
06/09/2013	ISPRA e ARPAS	Nella mail Pec viene segnalato il guasto al precipitatore elettrostatico della sezione 4 del 06/09/2013.		Mail PEC segnalazione guasto
17/09/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS PROCURA DELLA REPUBBLICA	Nota di risposta alle osservazioni della nota ISPRA 34919 del 3/08/2013, vengono inviate le relazioni delle verifiche alle emissioni delle sezioni 1 e 2.	P42	Mail PEC invio nota 835-2013-57-9 del 16/09/2013
25/09/2013	ISPRA e ARPAS	Nota di risposta alle osservazioni della nota ISPRA 34919 del 3/08/2013, vengono inviate le relazioni delle verifiche alle emissioni delle sezioni 3 e 4		Mail PEC invio nota 846-2013-57-9 del 16/09/2013
25/09/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS PROCURA DELLA REPUBBLICA	Nota di risposta alle osservazioni della nota ISPRA 37403 del 23/09/2013, vengono inviate le relazioni delle verifiche alle emissioni dei microinquinanti delle sezioni 1 e 2.	P42	Mail PEC invio nota 868-2013-57-9 del 16/09/2013
07/10/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS	Comunicazione di un impianto pilota presso l'impianto di trattamento acque reflue	P7	Mail PEC invio nota 354-2013-22-6 del 07/10/2013
16/10/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS PROCURA DELLA REPUBBLICA	Riscontro alla nota ISPRA 38972 del 01/10/2013 e richiesta di chiarimenti.		Mail PEC invio nota 934-2013-57-9 del 16/10/2013
28/10/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS	Il gestore comunica lo spostamento da parte di TERNA della fermata del gruppo 4 e di conseguenza delle verifiche alle emissioni dei gruppi 1 e 2		Mail PEC invio nota 28/10/2013
30/10/2013	ISPRA	Il gestore fornisce i riscontri emersi dalla visita ispettiva straordinaria eseguita da ISPRA, il 23 ottobre 2013, in relazione alle ulteriori 700 ore di funzionamento dei gruppi 1 e 2 rilasciate da Decreto Prefettizio della Prefettura di Sassari.		Mail PEC invio nota 992-2013-57-9 del 30/10/2013

31/10/2013	MATTM, ISPRA	Consegna del DAP E.ON_Produzione_FiumeSanto_SS_31_10_2013	P68	Mail PEC invio nota 994-2013-57-9 del 31/10/2013
08/11/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS	In gestore comunica che a causa dello slittamento della fermata per manutenzione programmata del gruppo 4 chiesto da TERNA, le verifiche delle emissioni in atmosfera dei gruppi 1 e 2 sono state annullate e sono in attesa di riprogrammazione.		Mail PEC del 08/11/2013
13/11/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS	In gestore comunica essendo stata concessa da TERNA la fermata per manutenzione programmata del gruppo 4, le verifiche delle emissioni in atmosfera dei gruppi 1 e 2 sono state programmate per il 19 novembre 2013.		Mail PEC del 13/11/2013
15/11/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS	Il gestore fornisce una descrizione dell'evento accaduto in data 10 novembre durante il quale lo scaricatore carbone denominato DW1 a causa delle forti raffiche di vento è andato ad urtare lo scaricatore DW2. Durante l'evento non sono stati registrati danni all'ambiente e alle persone.	P3,	Mail PEC del 15/11/2013 invio nota prot. 1038-2013-57
18/11/2013	Regione Sardegna, MBAC, Soprintendenze di Sassari, MATTM, ISPRA, MSE,	Piano di Decommissioning e Ripristino dei Gr. 1-2	T4, P24	Mail PEC del 02/12/2013 invio della nota prot. 393-2013-22-6
25/11/2013	Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari; Capitaneria di Porto Torres	Nota su evento incidentale occorso		Nota prot. 1060 -2013-57-9
02/12/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica, NOE, Prefetto SS	In gestore fornisce le risposte alla diffida DVA-2013-00026429 del 18/11/2013		Mail PEC del 02/12/2013 invio della nota prot. 1080
03/12/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS	In gestore comunica la modalità alternativa di scarico combustibili solidi a seguito dell'evento del 10/11/2013.	P7,	Mail PEC del 03/12/2013 invio della nota prot. 1087
17/12/2013	MATTM, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica, NOE, Prefetto SS	In gestore inoltra il progetto per la copertura della vasca fanghi in risposta alla diffida DVA-2013-00026429 del 18/11/2013		Mail PEC del 17/12/2013 invio della nota prot. 1141
17/12/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS	In gestore comunica il ri invio dei monitoraggi in atmosfera sul gruppo 4 e l'impossibilità ad eseguire i monitoraggi in atmosfera sul gruppo 2		Mail PEC del 17/12/2013 invio prot. 1142
24/12/2013	MATTM, ISPRA e ARPAS	Il gestore invia una proposta di monitoraggio polveri al carbonile		Mail PEC del 24/12/2013
30/12/2013	MATTM-AIA, MATTM Bonifiche, ISPRA e ARPAS, RAS, MSE, TERNA	Il gestore comunica la cessazione definitiva di esercizio relativa ai gruppi 1 e 2 alimentati ad olio combustibile.	T3	Mail PEC del 30/12/2013 invio prot. 427-2013-22 del 23/12/2013
10/01/2014	MATTM, ISPRA e ARPAS	In gestore comunica le date delle verifiche delle emissioni in atmosfera del gruppo		Mail PEC del 10/01/2014
28/01/2014	MATTM, ISPRA Commissione Istruttoria AIA-IPPC	In gestore invia l'attestazione di versamento per la valutazione della documentazione inerente lo studio di fattibilità della riduzione quantitativa dei fanghi da depurazione dei reflui e delle ceneri da carbone prodotti nelle sezioni 3 e 4 presentato con nota 1477-2010-16 del 19/10/2010		Mail PEC del 28/01/2014

30/01/2014	MATTM Servizio I.A.R. Ministero Interno Dip. VVFF, Assessorato regionale Difesa ambiente; Prefettura di Sassari; Comune di Sassari; Comune di Porto Torres; Comando Vigili del Fuoco Sassari; MIT Direzione generale per i porti; Direzione regionale del lavoro; Ministero delle finanze dip. dogane; Ministero Sviluppo economico Dip energia Div IV; ARPA Sardegna Cagliari; Capitaneria di porto del Porto Torres; Provincia Sassari; INAIL Sassari; Questura di Sassari	Nota di Risposta e documenti relativi alle Misure compensative adottate a seguito dell'evento del 10.11.2013 - Deragliamento carri ponte rispetto alla attività a rischio di incidente rilevante Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (SS)		Mail PEC del 30/01/2014
03/02/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS e Prefetto SS	In gestore invia la relazione del monitoraggio dei microinquinanti delle emissioni in atmosfera del gruppo		1 Mail PEC del 03/02/2014 invio prot. 104-2014-57 del 03/02/2014
03/02/2014	MATTM, ISPRA,	In gestore invia l'attestazione di versamento delle tariffe relative alle verifiche ispettive previste dall'AIA	P8	Mail PEC del 03/02/2014 invio prot. 45-2014-22 del 03/02/2014
03/02/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS, RAS, Provincia di SS, Comune di Porto Torres e Comune di Sassari	In gestore comunica il ripristino dell'esercizio dello scaricatore DW1 e delle modalità di scarico dei combustibili solidi secondo quanto previsto dal Decreto AIA		Mail PEC del 06/02/2014 invio prot. 118-2014-57 del 06/02/2014
12/02/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	In gestore fornisce le risposte a seguito della nota ISPRA prot. 003020 del 21/01/2014	T24, P33, P34	Mail PEC del 12/02/2014 invio prot. 126-2014-57 del 12/02/2014
28/02/2014	MATTM, ISPRA	Consegna DAP _EON Produzione_Fiume Santo_SS_28_02_2014	P68	Mail PEC 28/02/2014 Prot N.0000201-2014-57-9
14/03/2014	MATTM, ISPRA	Il gestore comunica le attività di manutenzione e ristrutturazione dell'impianto di trattamento acque sanitarie a servizio dei Gr. 3-4.		Mail PEC 14/03/2014 Prot N.0000264-2014-57-9
07/04/2014	ISPRA, ARPAS	Il gestore invia l'indagine analitica dei microinquinanti alle sezioni 3 e 4		Mail PEC 07/04/2014
10/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Risposta del gestore a seguito della nota ISPRA prot. 0010048 del 06/03/2014		Mail PEC 10/04/2014 Prot N.0000332-2014-57-9
30/04/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS, RAS, Provincia di SS, Comune di Porto Torres e Comune di Sassari	Il gestore invia il report di esercizio riferito all'anno 2013	P4, P11, P17, P20, P21, P26, P34, P45, P64, P66, P71	Mail PEC 30/04/2014 Prot N.0000366-2014-57-9
14/05/2014	MATTM, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	Il gestore invia un aggiornamento della relazione sul riutilizzo dei fanghi e delle ceneri.		Mail PEC 15/05/2014 Prot N.0000154-2014-22-6
15/05/2014	MATTM, ISPRA	Il gestore presenta una modifica non sostanziale AIA: sulla frequenza di monitoraggio polveri torri carbone e per l'introduzione di un nuovo prodotto (crostante) nella gestione della centrale	P7	Mail PEC 15/05/2014 Prot N.0000155-2014-22-6
20/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS, Provincia di SS	Il gestore invia una relazione per il nuovo posizionamento della torre di raccolta dei dati		Mail PEC 15/05/2014 Prot N.0000160-2014-22-6

		meteorologici.		
22/05/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore invia la risposta alla nota ISPRA prot.n.0015117 del 08/04/2014		Mail PEC 22/05/2014 Prot N.0000409-2014-57-9
06/06/2014	MATTM, Commissione Istruttoria AIA-IPPC et altri ministeri	Il gestore ribadisce la necessità di ottenere una approvazione rispetto alle tempistiche di smantellamento delle sezioni tradizionale 1 e 2 diverse da quanto previste nel Decreto AIA per i tempi tecnici necessari alla realizzazione dei lavori.		Mail PEC 06/06/2014 Prot N.0000176 2014-22-6
10/06/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore invia il cronoprogramma delle verifiche emissioni polveri presso alcune torri carbone. Le verifiche sulle altre torri sono in fase di programmazione.		Mail PEC 10/06/2014 Prot N.0000452-2014-57-9
13/06/2014	ISPRA, ARPAS	Il gestore comunica le date per le verifiche delle emissioni convogliate presso i gruppi 3 e 4 in co-combustione con le biomasse.		Mail PEC del 13/06/2014
20/06/2014	MATTM, ISPRA	Il gestore presenta una modifica non sostanziale AIA per delle ulteriori modifiche impiantistiche presso l'impianto di trattamento acque reflue spurghi desolfatore	P7	Mail PEC 24/06/2014 Prot N.0000185-2014-22-6
01/07/2014	MATTM, ISPRA	Consegna DAP _EON Produzione _Fiume Santo SS 30_06_2014	P68	Mail PEC 01/07/2014 Prot N.0000483-2014-57-9
08/07/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Stintino per il parametro SO2	P63	Mail PEC 08/07/2014 Prot N.0000507-2014-57-9
09/07/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore segnala il ripristino del sistema di cui alla comunicazione mail PEC 08/07/2014 Prot N.0000507-2014-57-9	P63	Mail PEC 09/07/2014 Prot N.0000509-2014-57-9
14/07/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Stintino per il parametro NO2	P63	Mail PEC 14/07/2014 Prot N.0000514-2014-57-9
15/07/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore comunica il nuovo assetto del deposito costiero: il serbatoio gasolio da 2000 m <sup>3</sup> sarà riconvertito a riserva idrica, mentre il serbatoio gasolio da 250 m <sup>3</sup> sarà messo fuori servizio.	P7	Mail PEC 15/07/2014 Prot N.0000213-2014-22-9
17/07/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per i parametri SO <sub>2</sub> , PM10 e NO <sub>2</sub>	P63	Mail PEC 17/07/2014 Prot N.0000519-2014-57-9
22/07/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per i parametri SO <sub>2</sub> , PM10 e NO <sub>2</sub>	P63	Mail PEC 22/07/2014 Prot N.0000528-2014-57-9
29/07/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Stintino per il parametro PM10	P63	Mail PEC 29/07/2014 Prot N.0000537-2014-57-9
31/07/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS, Provincia di SS	Il gestore comunica che intende creare un'area apposita per il deposito temporaneo di rifiuto ossido di magnesio solido		Mail PEC 31/07/2014 Prot N.0000222-2014-22-9
31/07/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore presenta la richiesta di modifica non sostanziale per la classificazione delle ceneri da carbone CER 100102 e Gessi da desolfazione	P7,	Mail PEC 31/07/2014 Prot N.0000223-2014-22-9

		CER 100105 in sottoprodotti		
13/08/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro NO2	P63	Mail PEC 13/08/2014 Prot N.0000561-2014-57-9
02/09/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Li Punti per il parametro PM10	P63	Mail PEC 02/09/2014 Prot N.0000575-2014-57-9
17/09/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore fornisce i chiarimenti alla nota MATT DVA-2014-00027905 circa il progetto full scale presentato con prot. 0000185-2014-22-9 del 20/06/2014		Mail PEC 17/09/2014 Prot N.0000246-2014-22-9
23/09/2014	ISPRA, ARPAS	Il gestore invia la relazione prot. 0000609-2014-57-9 "relazione indagine analitica alle emissioni in atmosfera dei gruppi 3 e 4 nei giorni 23, 24,25 e 26 giugno 2014		Mail PEC 23/09/2014 Prot N.0000609-2014-57-9
23/09/2014	ISPRA, ARPAS	Il gestore invia la relazione prot. 0000610-2014-57-9 "verifica della strumentazione della rete della qualità dell'aria giugno 2014		Mail PEC 23/09/2014 Prot N.0000609-2014-57-9
23/09/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per i parametri SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> e PM10.	P63	Mail PEC 23/09/2014 Prot N.0000615-2014-57-9
24/09/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro PM10	P63	Mail PEC 24/09/2014 Prot N.0000616-2014-57-9
26/09/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro SO <sub>2</sub> e NO	P63	Mail PEC 26/09/2014 Prot N.0000621-2014-57-9
26/09/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS et altri	Il gestore invia la notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., di rinvenimento di potenziale contaminazione storica da idrocarburi dei terreni nell'area del parco serbatoi in prossimità del serbatoio TK19.3	P3,	Mail pec del 26/09/2014 N.0000622-2014-57-9
02/10/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS Provincia di SS	Il gestore comunica che intende creare un'area apposita per il deposito temporaneo dei rifiuti solidi CER 170604 "Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603" e CER 170603* "Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose".		Mail pec del 02/10/2014 N.0000262-2014-22-9
02/10/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS et altri	Il gestore in relazione alla comunicazione N. 0000622-2014-57-9 del 26/09/2014 notifica che è stato accertato il superamento delle CSC per il parametro idrocarburi pesanti in un unico campione di terreno S_01_C2	P3,	Mail pec del 02/10/2014 N.0000648-2014-57-9
08/10/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro SO <sub>2</sub> Mail PEC 08/10/2014	P63	Prot N.0000668-2014-57-9
13/10/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS Provincia di SS	Nota di integrazione e chiarimento rispetto alla mail pec del 02/10/2014 N.0000262-2014-22-9		Mail pec del 13/10/2014 N.0000268-2014-22-9

13/10/2014	ISPRA, ARPAS et altri	Il gestore invia la relazione esiti della caratterizzazione finalizzata allo svincolo dell'area deposito temporaneo rifiuti		Mail pec del 13/10/2014 N.0000684-2014-57-9
13/10/2014	ISPRA, ARPAS et altri	Il gestore invia la relazione esiti della caratterizzazione finalizzata allo svincolo dell'area di intervento per adeguamento area appaltatori		Mail pec del 13/10/2014 N.0000685-2014-57-9
14/10/2014	ISPRA, ARPAS et altri	Il gestore invia la relazione esiti della caratterizzazione finalizzata allo svincolo dell'area posa cavi elettrici per alimentazione impianto miscelazione acqua e cellulosa		Mail pec del 14/10/2014 N.0000689-2014-57-9
15/10/2014	ISPRA, ARPAS et altri	Il gestore invia la relazione esiti della caratterizzazione finalizzata allo svincolo dell'area per il mantenimento in servizio del serbatoio di OCD K19.		1. Mail pec del 15/10/2014 N.0000695-2014-57-9
15/10/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona e di Li Punti per il parametro PM10	P63	Mail PEC 15/10/2014 Prot N.0000696-2014-57-9
16/10/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore segnala un'anomalia al sistema di depolverazione (guasto sul teleruttore del ventilatore) torre carbone T8	P63	Mail PEC 16/10/2014
20/10/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore segnala il corretto ripristino del sistema di depolverazione torre carbone T8	P63	Mail PEC 20/10/2014
21/10/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro PM10	P63	Mail PEC 21/10/2014 Prot N.0000707-2014-57-9
24/10/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS	Il gestore comunica la realizzazione di un by-pass tra la linea di caricamento serbatoi di stoccaggio OCD e la linea di caricamento serbatoi di servizio giornaliero		Mail PEC 24/10/2014 Prot N.0000284-2014-22-9
24/10/2014	MATTM, ISPRA, ARPAS e Provincia SS	Il gestore invia un aggiornamento alla nota prot 222-2014-22 del 31/07/2014 sul rifiuto ossido di magnesio e la creazione di un nuovo deposito temporaneo per il rifiuto CER 170903*		Mail PEC 24/10/2014 Prot N.0000283-2014-22-9
30/10/2014	MATTM AIA e MATTM Salvaguardia ambientale	Il gestore invia un chiarimento in merito alle richieste del MATTM salvaguardia DVA-2014-33168 del 15/10/2014 relativa alla modifica non sostanziale 223-2014-22 del 31/07/2014	P7,	Mail PEC 30/10/2014 Prot N.0000292-2014-22-9
31/10/2014	ISPRA e MATTM AIA	Consegna DAP _EON Produzione_Fiume Santo_SS_31_10_2014	P68	Mail PEC 31/10/2014 Prot N.0000740-2014-57-9
11/11/2014	ARPAS, ISPRA e MATTM AIA	Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per i parametri SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> e PM10	P63	Mail PEC 11/11/2014 Prot N.0000757-2014-57-9
19/11/2014	ARPAS, ISPRA e MATTM AIA	Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Li PUNTI per il parametro NO <sub>2</sub>	P63	Mail PEC 19/11/2014 Prot N.0000768-2014-57-9
02/12/2014	ARPAS, ISPRA e MATTM AIA	Il gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Li Punti, Campanedda, Platamona, Pozzo San Nicola e Stintino per il parametro PM10	P63	Mail PEC 02/12/2014 Prot N.0000805-2014-57-9

02/12/2014	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, ASL SS, Comune di SS, Comune di PT, Ministero Interno Dip. VVFF, Comando provinciale VVFF, Provincia di Sassari.	Il gestore comunica la fermata temporanea del Gr. 4 a seguito di un guasto al relativo trasformatore.		Mail PEC 02/12/2014 Prot N.0000812-2014-57-9
03/12/2014	ARPAS, ISPRA e MATTM AIA	Il gestore segnala il ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il parametro PM10	P63	Mail PEC 03/12/2014 Prot N.0000813-2014-57-9
04/12/2014	ARPAS, ISPRA e MATTM AIA	Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola per il parametro NO <sub>2</sub>	P63	Mail PEC 04/12/2014 Prot N.0000818-2014-57-9
10/12/2014	ARPAS, ISPRA e MATTM AIA	Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per i parametri NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> e PM10; il gestore segnala inoltre un'anomalia nella cabina di Platamona per i parametri NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> e PM10.	P63	Mail PEC 10/12/2014 Prot N.0000836-2014-57-9
15/12/2014	ARPAS, ISPRA e MATTM AIA	Il gestore segnala il ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per i parametri NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> e PM10.	P63	Mail PEC 15/12/2014 Prot N.0000841-2014-57-9
16/12/2014	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, ASL SS, Comune di SS, Comune di PT, Ministero Interno Dip. VVFF, Comando provinciale VVFF, Provincia di Sassari e Capitaneria di PT	Il gestore segnala il guasto relativo al nastro trasportatore del carbone N8 a seguito dello svilupparsi di un incendio per cause in via di accertamento.		Mail PEC 16/12/2014 Prot N.0000850-2014-57-9
19/12/2014	ISPRA, ARPAS, Provincia di SS, MATTM AIA	Il gestore comunica un aggiornamento rispetto alle precedenti mail PEC del 31/07/2014 prot. n 000222-2014-22-6 e-mail PEC del 24/10/2014 prot. n 0000283-2014-22-6 sul rifiuto ossido di magnesio.		Mail PEC 19/12/2014 Prot N.0000866-2014-57-9
19/12/2014	MATTM AIA, ISPRA, IPPC MATTM e ARPAS	Il gestore invia documentazione integrativa spontanea rispetto alla mail PEC del 31/07/2014 prot. n 0000223-2014-22-6 per la modifica non sostanziale per la classificazione delle ceneri da carbone CER 100102 e Gessi da desolforazione CER 100105 in sottoprodotti.	P7	Mail PEC 19/12/2014 Prot N.0000333-2014-22-6
24/12/2014	MATTM AIA, ISPRA e ARPAS	Il gestore comunica le risposte alla nota del MATTM AIA prot. n DVA-2014-0038756 e alla nota ISPRA prot. n 45326		Mail PEC 24/12/2014 Prot N.0000870-2014-57-9
24/12/2014	MATTM AIA, ISPRA e ARPAS	Il gestore trasmette l'aggiornamento del Manuale di Gestione SME.		Mail PEC 24/12/2014 Prot N.0000871-2014-57-9
29/12/2014	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS e Procura di Sassari	Il gestore trasmette la relazione relativa al monitoraggio delle emissioni convogliate di polveri per le torri C e D		Mail PEC 29/12/2014 Prot N.0000879-2014-57-9
05/01/2015	MATTM AIA, ISPRA e ARPAS	Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il parametro PM10 e nella cabina di Pozzo San Nicola per il parametro NO <sub>2</sub>	P63	Mail PEC 05/01/2015 Prot N.0000001-2015-57-9

12/01/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, ASL Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Ministero dell'Interno, Comando provinciale Vigili del Fuoco di Sassari, Provincia di Sassari.	Il gestore comunica che si è verificato il distacco dall'edificio "Sala macchine" lato Gr 2 di alcuni elementi di tamponatura esterna in calcestruzzo prefabbricato	P3	. Mail PEC 12/01/2015 Prot N.0000010-2015-57-9
14/01/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, ASL Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Ministero dell'Interno, Comando provinciale Vigili del Fuoco di Sassari, Provincia di Sassari.	Il gestore comunica che a seguito dei controlli effettuati sul trasformatore del gr 4, fuori uso per avaria, è risultato che la soluzione più breve per il ritorno in esercizio del gruppo è la sostituzione dello stesso con un trasformatore di pari caratteristiche proveniente dalla centrale di Tavazzano.		Mail PEC 14/01/2015 Prot N.0000015-2015-57-9
15/01/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il tribunale di Sassari	Risposta alla nota prot. n DVA-2014-0038748 del 24/11/2014, relativa alla modifica non sostanziale del 15/05/2014	P7,	Mail PEC 15/01/2015 Prot N.0000009-2015-22-6
15/01/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il gestore comunica la modifica non sostanziale AIA per la predisposizione di nuove aree prima degli interventi di Decommissioning del Gr1-2	P7,	Mail PEC 15/01/2015 Prot N.0000010-2015-22-6
19/01/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, ASL Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Ministero dell'Interno, Comando provinciale Vigili del Fuoco di Sassari, Provincia di Sassari, Capitaneria di Porto di Porto Torres.	Il gestore comunica che è stata ripristinata la funzionalità del nastro trasportatore del carbone N8.		Mail PEC 19/01/2015 Prot N.0000034-2015-57-9
23/01/2015	MATTM AIA	Il gestore comunica che la Centrale Termoelettrica di Fiume Santo alimentata a carbone, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014 presenterà la prevista relazione di riferimento.		Mail PEC 23/01/2015 Prot N.0000023-2015-22-6
28/01/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Rinvio del Manuale di Gestione SME		Mail PEC 28/01/2015 Prot N.0000053-2015-57-9
28/01/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro NO <sub>2</sub>	P63	Mail PEC 28/01/2015 Prot N.0000054-2015-57-9
30/01/2015		Il Gestore invia il foglio con la modalità di calcolo della tariffa e l'originale dell'attestazione di versamento della tariffa controlli 2015	P8	Mail PEC del 30/01/2015 Prot. N 28-2015-22-6
30/01/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA, Procura della Repubblica presso il tribunale di Sassari	Integrazione alla nota prot. n. 0000870-2014-57-9 del 24/12/2014		Mail PEC 30/01/2015 Prot N.0000065-2015-57-9
05/02/2015	MATTM, ARPAS, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Sassari	Richiesta di svincolo "dell'Area Filtropressa" dal SIN "Aree industriali di Porto Torres", per realizzare gli scavi attinenti la modifica impiantistica, di cui l'istanza di modifica non		. Mail PEC 05/02/2015 Prot N.0000282-2015-16-9



		sostanziale AIA prot. n 0000185-2014-22-6 del 20/06/2014		
05/02/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il gestore comunica l'avvio di una sperimentazione di un nuovo prodotto, Nerta Airbac Orange, da utilizzare in soluzione di acqua e cellulosa (diluizione pari all'1%) presso il parco combustibili.		Mail PEC 05/02/2015 Prot N.0000030-2015-22-6
12/02/2015	MATTM AIA	Il gestore chiede una conferma al Ministero in merito alla Nuova Scadenza del Decreto AIA prot. DVA-DEC_2010-0000207 del 26/04/2010 con particolare riferimento all'applicabilità del comma 8, dell'art. 29-octies del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i.		Mail PEC 12/02/2015 Prot N.0000037-2015-22-6
24/02/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il parametro SO <sub>2</sub> ; il Gestore segnala inoltre un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola per il parametro SO <sub>2</sub>	P63	Mail PEC 24/02/2015 Prot N.0000131-2015-57-9
24/02/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore segnala il ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola per il parametro SO <sub>2</sub> .	P63	Mail PEC 24/02/2015 Prot. n.0000138-2015-57-9
02/03/2015	ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA DVA-DEC-2010-2017 DEL 26/04/2010.	P68	Mail PEC del 02/03/2015 Prot. n. 0000147-2015-57-9
04/03/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, ASL di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Comitato Tecnico Regionale dei VF, Comando Provinciale VF di Sassari, Provincia di Sassari.	Il Gestore segnala che a causa di problemi tecnici sorti durante l'avviamento, il rientro in servizio del gruppo 4 è previsto per il 20 marzo 2015.		Mail PEC 04/03/2015
04/03/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari	Risposta alla nota dell'ISPRA prot. n. 8542		Mail PEC 04/03/2015 prot. n. 0000153-2015-57-9
20/03/2015	ISPRA, MATTM AIA, Regione Sardegna, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, ARPAS	Ottemperanza alla nota prot. n. DVA-2015-4476 del 18/02/2015		Mail PEC 20/03/2015 prot. n. 0000212-2015-57-9
20/03/2015	MATTM AIA, ARPAS, ISPRA, ASL di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Comitato Tecnico Regionale dei VF, Comando Provinciale VF di Sassari, Provincia di Sassari.	Il Gestore comunica che in rientro in servizio del gruppo 4 è previsto per il giorno 25/03/2015		Mail PEC 20/03/2015
23/03/2015	MATTM AIA	Invio integrazione della tariffa relativa al		Mail PEC del 23/03/2015 prot. n. 0000076-2015-22-6

		procedimento di modifica non sostanziale AIA per la classificazione delle ceneri e dei gessi come sottoprodotti ID 80/809		
27/03/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, ASL di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Ministero dell'Interno, Comando Provinciale dei VF di Sassari, Provincia di Sassari	Il Gestore comunica la ripresa del normale funzionamento del Gr. 4		Mail PEC del 27/03/2015 prot. n. 0000227-2015-57-9
27/03/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, ASL di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Ministero dell'Interno, Comando Provinciale dei VF di Sassari, Provincia di Sassari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari	Il gestore comunica la ripresa del normale funzionamento del Gr. 4 e la programmazione delle verifiche delle emissioni convogliate secondarie Torre E bunker 4, a completamento dell'ottemperanza al punto d) della nota del MATTM AIA prot. n. DVA-2014-0038756		Mail PEC del 27/03/2015 prot. n. 0000229-2015-57-9
31/03/2015	MATTM Valutazioni e autorizzazioni Ambientali, MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari	Nota MATTM AIA prot. n. 6171 del 05/03/2015 in merito alla realizzazione del progetto di copertura della vasca di deposito preliminare H (ID 80). Invio aggiornamento su tempistiche e attività.		Mai PEC del 31/03/2015 prot. n. 0000237-2015-57-9
31/03/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per i parametri PM <sub>10</sub> , NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub>	P63	Mail PEC del 31/03/2015 prot. n. 0000239-2015-57-9
02/04/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per i parametri PM <sub>10</sub> , NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> e nella cabina di Stintino per il parametro SO <sub>2</sub>	P63	Mail PEC del 02/04/2015 prot. n. 0000248-2015-57-9
07/04/2015	ARPAS, ISPRA	Il gestore comunica la conferma delle date riportate nella nota prot. n. 227-2015-57-9 per la verifica delle emissioni convogliate al gruppo 4.		Mail PEC del 07/04/2015
08/04/2015	ARPAS	Il gestore comunica le date dei controlli relativi alle acque reflue.		Mail PEC del 08/04/2015
10/04/2015	MATTM AIA, Provincia di Sassari, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica la creazione di un nuovo deposito temporaneo per il rifiuto con codice CER 200303 e spostamento deposito per RSU		Mail PEC del 10/04/2015 prot. n. 0000659-2015-16-6
13/04/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari	Il gestore invia il rapporto di prova relativo al monitoraggio delle emissioni convogliate di polveri per Torre E Bunker 4 in ottemperanza al punto d) della nota MATTM AIA prot. n. DVA-2014-0038756		Mail PEC del 13/04/2015 prot. n. 0000278-2015-57-9
21/04/2015	MATTM AIA, ISPRA	Variazione della titolarità nella gestione dell'impianto.		Mail PEC del 21/04/2015 prot. n. 0000091-2015-22-6
21/04/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il gestore comunica di aver proceduto alla sostituzione dell'analizzatore di NO <sub>x</sub> /SO <sub>2</sub> del gruppo 4 con quello gemello di scorta e di aver programmato la QAL2 per il nuovo strumento in servizio.		Mail PEC del 21/04/2015 prot. n. 0000317-2015-57-9
30/04/2015	MATTM AIA, ISPRA,	Carenza presupposti della seconda diffida		Mail PEC del 30/04/2015 prot.n. 0000345-2015-57-17

	ARPAS, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari	formulata dal MATTM-AIA con nota prot. n. DVA-2015-0006157 del 05/03/2015 – nota ISPRA prot. 17946 del 24/04/2015		
30/04/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres	Il gestore invia il rapporto che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno 2014	P4, P11, P17, P20, P21 P26, P34, P45, P64, P66, P71	Mail PEC del 30/04/2015 prot. n. 0000352-2015-57-9
08/05/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Trasmissione aggiornamento del cronoprogramma dei lavori da eseguire sull'impianto di trattamento acque sanitarie di pertinenza dei Gr 3-4		Mail PEC del 08/05/2015 prot. n. 0000111-2015-22-6
14/05/2015	MATTM Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, MATTM Bonifiche e Risanamento, ISPRA, ARPAS, Comune di Sassari, Provincia di Sassari, Regione Autonoma della Sardegna	Il Gestore comunica la ripresa dei lavori di ripristino Aree Ex-TG 5 e 6		Mail PEC del 14/05/2015 prot. n. 0000413-2015-57-9
14/05/2015	MATTM Divisione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque Divisione III Bonifiche e risanamento, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di porto di Porto Torres, NOE, ASL Spresal, ASL Servizio di igiene e sanità pubblica, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale Sardegna.	Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto Legislativo 152/2006, di fuoriuscita acque industriali dall'impianto di desolfurazione relativo all'unità 3	P3	Mail PEC del 14/05/2015 prot. n. 0000418-2015-57-9
16/05/2015	MATTM Divisione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque Divisione III Bonifiche e risanamento, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di porto di Porto Torres, NOE, ASL Spresal, ASL Servizio di igiene e sanità pubblica, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF,	Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto Legislativo 152/2006, di fuoriuscita acque industriali dall'impianto di desolfurazione relativo all'unità 3: Comunicazione di attività di indagini preliminari.	P3	Mail PEC del 16/05/2015 prot. n. 0000426-2015-57-9

	Comitato Tecnico Regionale Sardegna			
21/05/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica il guasto relativo alle Torri Carbone TB e TC.	P63	Mail PEC del 21/05/2015 prot. n. 0000443-2015-57-9
21/05/2015	ARPAS	Comunicazione del cronoprogramma relativo al controllo piezometri.		Mail PEC del 21/05/2015
21/05/2015	MATTM Divisione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque Divisione III Bonifiche e risanamento, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di porto di Porto Torres, NOE, ASL Spresal, ASL Servizio di igiene e sanità pubblica, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale Sardegna	Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto Legislativo 152/2006, di mancata certificazione origine materiale di ripristino cantiere decommissioning turbogas 5&6		Mail PEC del 21/05/2015 prot. n. 0000447-2015-57-9
22/05/2015	MATTM Divisione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque Divisione III Bonifiche e risanamento, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di porto di Porto Torres, NOE, ASL Spresal, ASL Servizio di igiene e sanità pubblica, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale Sardegna	Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto Legislativo 152/2006, di fuoriuscita acque industriali dall'impianto di desolfurazione relativo all'unità 3: Comunicazione degli esiti delle attività d'indagine preliminare	P3	Mail PEC del 22/05/2015 prot. n. 0000449-2015-57-9
22/05/2015	MATTM Divisione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque Divisione III Bonifiche e risanamento, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di porto di Porto Torres, NOE, ASL Spresal, ASL Servizio di	Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto Legislativo 152/2006, di mancata certificazione origine materiale di ripristino cantiere decommissioning turbogas 5&6 – Comunicazione di attività di indagini preliminari	P3	Mail PEC del 22/05/2015 prot. n. 0000450-2015-57-9

	igiene e sanità pubblica, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale Sardegna			
27/05/2015	MATTM AIA, Provincia di Sassari ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica nuovi CER (190806* "Resine a scambio ionico saturate o esaurite") e relativi depositi temporanei.		Mail PEC del 27/05/2015 prot. n. 0000459-2015-57-9
27/05/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica di Sassari	Risposta del Gestore alla nota MATTM AIA prot. n. DVA-2015-0010685 del 21/04/2015 e nota ISPRA prot. n. 17946 del 24/04/2015, in merito alla realizzazione del progetto di copertura della vasca di deposito preliminare H		Mail PEC del 27/05/2015 prot. n. 0000463-2015-57-9
01/06/2015	MATTM AIA, MATTM dgs, ISPRA, ARPAS	Trasmissione dell'aggiornamento del progetto definitivo relativo agli interventi di ottimizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue ed in particolare della fase legata al trattamento degli spurghi del desolfatore.	P7	Mail PEC del 01/06/2015 prot. n. 0000469-2015-57-9
05/06/2015	MATTM DGSTA, MATTM DGSTA, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Prefetto di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di Porto Torres, NOE, Spresal, ASL di Sassari, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale dei VF	Notifica, ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, Decreto Legislativo 152/2006, di mancata certificazione origine materiale di ripristino cantiere decommissioning turbogas 5&6 – Comunicazione esiti delle attività di indagini preliminari.	P3	Mail PEC del 05/06/2015 prot. n. 0000481-2015-57-9
09/06/2015	MATTM AIA, Provincia di Sassari, ISPRA, ARPAS.	Il Gestore comunica lo spostamento temporaneo dei due depositi temporanei K1 (scarrabile chiuso adibito a contenere il CER 170302 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301) e K2 (scarrabile chiuso adibito a contenere il CER 170904 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903).		Mail PEC del 09/06/2015 prot. n. 0000499-2015-57-9
09/06/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS.	Il Gestore comunica il ripristino della funzionalità della torre carbone TC	P63	Mail PEC del 09/06/2015 prot. n. 0000500-2015-57-9
09/06/2015	MATTM AIA, Provincia di Sassari, MATTM DGSTA, MATTM DGV bonifiche, ISPRA, ARPAS; Regione Sardegna, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres	Il Gestore comunica l'istanza di riesame dell'AIA, ai sensi dell'art.29-octies, parte II del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., relativa al progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento acque emunte dai piezometri.	P7	Mail PEC del 09/06/2015 prot. n. 0000504-2015-57-9
11/06/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore trasmette le relazioni tecniche relative rispettivamente all'indagine analitica delle emissioni in atmosfera al camino del gr 4 effettuata nei giorni 14,15 e 16 aprile 2015, e alla Prova di Sorveglianza Annuale (AST) sui sistemi di misura automatici installati a presidio		Mail PEC del 11/06/2015 prot. n. 0000511-2015-57-9

		delle emissioni (SME).		
11/06/2015	ARPAS, ISPRA.	Il Gestore comunica che dal 23 al 26 giugno 2015 saranno eseguite le verifiche semestrali delle emissioni convogliate sul gr 4 e la prova QAL2 per gli analizzatori di NO <sub>x</sub> e SO <sub>2</sub> sostituiti come comunicato con nota prot. n. 317-2015-57-9 ed anche per i restanti analizzatori CO, polveri SME gruppo 4.		Mail PEC del 11/06/2015
19/06/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il gestore comunica che in occasione della fermata del gr 3 è stato aperto il cantiere per l'efficientamento delle prestazioni del relativo impianto di desolforazione.		Mail PEC del 19/06/2015 prot. n. 0000546-2015-57-9
19/06/2015		Il gestore segnala il ritrovamento rifiuti all'interno di una condotta interrata.	P3	Mail PEC del 19/06/2015 prot. n. 0000547-2015-57-9
19/06/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola per i parametri NO <sub>2</sub> .	P63	Mail PEC del 19/06/2015 prot. n. 0000548-2015-57-9
19/06/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, Regione Sardegna, Provincia di Sassari	Il Gestore comunica un aggiornamento sul riutilizzo dei fanghi da depurazione dei reflui e delle ceneri da carbone prodotti nelle sezioni 3 e 4		Mail PEC del 19/06/2015 prot. n. 0000550-2015-57-9
19/06/2015	MATTM DGTRI, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Prefetto di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di Porto Torres, NOE, SPRESAL, ASL, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale dei VF	Il Gestore notifica il rinvenimento di potenziale contaminazione storica da idrocarburi nei cunicoli sotterranei degli edifici civili gr 1 e 2, area sotto sequestro con provvedimento n. 4122/13 R.G. MOD. 21	P3	Mail PEC del 19/06/2015 prot. n. 0001045-2015-16-6
19/06/2015	MATTM DGTRI, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Prefetto di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di Porto Torres, NOE, SPRESAL, ASL, MATTM AIA, Comando Provinciale dei VF, Comitato Tecnico Regionale dei VF	Il Gestore comunica che l'indagine preliminare a seguito del rinvenimento di potenziale contaminazione storica da idrocarburi nei cunicoli sotterranei degli edifici civili gr 1 e 2 non potrà essere svolta nei tempi sopra richiesti perché l'area in oggetto è sotto sequestro ai sensi del provvedimento n. 4122/13R.G. MOD.21.		Mail PEC del 19/06/2015 prot. n. 0001046-2015-16-6
01/07/2015	ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA DVA-DEC-2010-2017 DEL 26/04/2010.	P68	Mail PEC del 01/07/2015 prot. n. 0001107-2015-16-6
01/07/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica il fuori servizio dei quattro contatori fiscali di OCD a servizio dei gr 3 e 4 e del contatore fiscale di gasolio avviamento gr 4.	P63	Mail PEC del 01/07/2015 prot. n. 0001108-2015-16-6
09/07/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il parametro PM <sub>10</sub> .	P63	Mail PEC del 09/07/2015 prot. n. 0000007-2015-87-9

13/07/2015	MATTM AIA, ISPRA, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, ARPAS, ASL Sassari.	Il Gestore procede al rinvio di alcuni allegati al Rapporto relativo all'anno 2014, a correzione di alcune lievi inesattezze riscontrate.		Mail PEC del 13/07/2015 prot. n. 0000020-2015-87-9
17/07/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Risposta del Gestore alla nota dell'ISPRA prot. n. 27983 del 25/06/2015		Mail PEC del 17/07/2015 prot. n. 0000039-2015-87-9
17/07/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica il ripristino della funzionalità della Torre carbone TB	P63	Mail PEC del 17/07/2015 prot. n. 0000038-2015-87-9
17/07/2015	MATTM DGSTSA, Prefettura di Sassari, ARPAS, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Provincia di Sassari, Regione Sardegna, ISPRA, ASL Sassari, Capitaneria di PT, NOE, MATTM DGSALV, MATTM AIA, Comando Provinciale del VVFF, Comitato Tecnico Regionale dei VVFF	Risposta del Gestore alla nota MATTM n. 0008892/STA del 17/06/2015 con trasmissione della relazione, redatta dalla società di consulenza Lithos, in cui sono stati illustrati il modello concettuale, preliminare ed il piano d'indagine dell'area interessata dall'evento del 13/05/2015 "fuoriuscita accidentale di acque industriali dall'impianto di desolfurazione dell'unità 3 della Centrale.		Mail PEC del 17/07/2015 prot. n. 0000037-2015-87-9
21/07/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Stintino e Pozzo San Nicola per il parametro SO <sub>2</sub>	P63	Mail PEC del 21/07/2015 prot. n. 0000064-2015-87-9
21/7/2015	MATTM AIA, ISPRA, Commissione istruttoria IPPC	Inviata l'attestazione di versamento e calcolo tariffa istruttoria per il riesame AIA per la realizzazione dell'impianto TAF per le acque emunte e spostamento depositi preliminari area Gr.3-4		Mail PEC del 21/07/2015 prot. n. 0000065-2015-87-9
25/07/2015	MATTM STA, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, Procura della Repubblica di SS, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di PT, NOE, Spresal, ASL SS, MATTM DGSALV, MATTM AIA, Comando Provinciale VVFF, Comitato Tecnico Regionale Sardegna VVFF	Il Gestore comunica, ai sensi del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i., il rinvenimento di potenziale contaminazione storica in prossimità del serbatoio di olio combustibile denso contrassegnato dal n. K19.1	P3	Mail PEC del 25/07/2015 prot. n. 0000077-2015-87-9
27/07/2015	MATTM STA, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, Prefetto di SS, Procura della Repubblica di SS, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di PT, NOE, ASL-Spresal, ASL Sassari, MATTM AIA, MATTM DGSALV, Comando provinciale dei	In relazione al prot. n. 000077-2015-87-9 del 25/07/2015 il Gestore comunica che non possono essere attuate attività di messa in sicurezza di emergenza, se non espressamente autorizzate dal P.M. poiché l'area interessata risulta essere oggetto di sequestro probatorio con facoltà di utilizzo dei beni e con l'espresso divieto di alterare lo stato dei luoghi senza previa comunicazione dell'Autorità Giudiziaria procedente ed alla polizia giudiziaria operante.		Mail PEC del 27/07/2015 prot. n. 0000082-2015-87-9

	VVFF, Comitato Tecnico regionale VVFF, GdF di Sassari			
03/08/2015	MSE	Il gestore invia l'istanza di proroga AU per il nuovo gruppo a carbone, Gr.7		Mail PEC del 03/08/2015 prot. n. 0000119-2015-87-6
03/09/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il gestore procede all'invio dell'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori di ristrutturazione e manutenzione dell'impianto di trattamento acque sanitarie localizzato presso l'area delle sezioni 3 e 4.		Mail PEC del 03/09/2015 prot. n. 0000200-2015-87-9
04/09/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il gestore comunica l'installazione di un nuovo impianto di osmosi inversa in sostituzione dell'impianto di osmosi esistente.		Mail PEC del 04/09/2015 prot. n. 0000203-2015-87-9
17/09/2015	ARPAS, Ispra	Il gestore trasmette la procura speciale del Direttore della Centrale, secondo quanto richiesto dalla convocazione di ISPRA relativa al controllo ordinario anno 2015 presso la Centrale		Mail PEC del 17/09/2015 ore 12,12
18/09/2015	MATTM STA, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, Prefetto di SS, Procura della Repubblica di SS, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di PT, NOE, ASL-Spresal, ASL Sassari, MATTM AIA, MATTM DGSALV, Comando provinciale dei VVFF, Comitato Tecnico regionale VVFF, GdF di Sassari	Il gestore comunica che, in relazione alle note Prot.n. 0001045-2015-16-6 e Prot.n. 0001046-2015-16-6 del 19/6/2015 relativo al rinvenimento di potenziale contaminazione storica da idrocarburi nei cunicoli sotterranei degli edifici civili gruppi 1 e 2 – Notifica del Nucleo di Polizia Tributaria di Sassari del 02 settembre 2015	P3	Mail PEC del 18/09/2015 prot. n. 0000241-2015-87-9
18/09/2015	MATTM STA, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, Prefetto di SS, Procura della Repubblica di SS, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di PT, NOE, ASL-Spresal, ASL Sassari, MATTM AIA, MATTM DGSALV, Comando provinciale dei VVFF, Comitato Tecnico regionale VVFF, GdF di Sassari	Il Gestore comunica che, in relazione alla nota prot. n. 0000082-2015-87-9 del 27/07/2015 relativo al rinvenimento di potenziale contaminazione in prossimità del serbatoio di olio combustibile denso K 19.1, in data 02/09/2015 l'Autorità Giudiziaria ha autorizzato le attività di messa in sicurezza di emergenza.		Mail PEC del 18/09/2015 prot. n. 0000242-2015-87-9
23/09/2015	MATTM AIA, Provincia di Sassari, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica la creazione di un nuovo deposito temporaneo costituito da un'apposita e distinta area situata nel locale X <sub>2</sub> per il rifiuto "Polielettrolita di scarto" codice CER 160508* e per "Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose" codice CER 170409*.	P56	Mail PEC del 23/09/2015 prot. n. 0000294-2015-87-9
23/09/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il gestore comunica l'indisponibilità della torre carbone TA a causa di un guasto.	P63	Mail PEC del 23/09/2015 prot. n. 0000295-2015-87-9
01/10/2015	ARPAS	Il gestore comunica il cronoprogramma del controllo reflui valido per il quarto trimestre 2015.		Mail PEC del 01/10/2015



01/10/2015	ISPRA, ARPAS, MATTM AIA	Errata corrige al verbale di esecuzione del controllo ispettivo ordinario per l'anno 2015, svoltosi presso la Centrale dal 23/09 al 25/09/2015		Mail PEC del 01/10/2015 prot. n. 0000322-2015-87-9
01/10/2015	MATTM AIA, VIA, MSE, MBAC, ISPRA ARPA Sardegna, Comune di Sassari, Provincia di Sassari, Regione Autonoma della Sardegna	Il gestore invia una comunicazione di chiarimento sul permanere della sospensione del cantiere di decommissioning dei Gr. 1-2		Mail PEC del 01/10/2015 prot. n. 0000325-2015-87-6
02/10/2015	MATTM AIA	Il gestore procede alla trasmissione della relazione tecnica relativa al monitoraggio delle emissioni in atmosfera e del rapporto di QAL 2 in riferimento al Gr 4, in occasione della verifica ispettiva anno 2015.		Mail PEC del 02/10/2015 prot. n. 0000328-2015-87-9
14/10/2015	MATTM STA, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, Prefetto di SS, Procura della Repubblica di SS, Regione Sardegna, ISPRA, ARPAS, Capitaneria di PT, NOE, ASL-Spresal, ASL Sassari, MATTM AIA, MATTM DGSALV, Comando provinciale dei VVFF, Comitato Tecnico regionale VVFF, GdF di Sassari	Inviata la comunicazione di sporcamento a causa della tracimazione di OCD da una canale, relativa al serbatoio K.19.2 area Gr. 1-2 verso il suo bacino di contenimento. Nella nota, il gestore chiede espressamente al PM di poter accedere all'area sotto sequestro per svolgere le dovute attività di pulizia della canale e del relativo bacino di contenimento.	P3	Mail PEC del 14/10/2015 prot. n. 0000363-2015-87-6
13/10/2015	Prov. Di Sassari	Il gestore trasmette le due appendici datate rispettivamente 28 settembre 2015 e 06 ottobre 2015 con la voltura alla fidejussione n. 773525 del 2011		Mail PEC del 13/10/2015 prot. n. 0000357-2015-87-9
30/10/2015	ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA DVA-DEC-2010-2017 DEL 26/04/2010.	P68	Mail PEC del 30/10/2015 prot. n. 0000407-2015-87-9
30/10/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica l'indisponibilità della torre carbone TC a causa di un guasto.	P63, P34, P40	Mail PEC del 30/10/2015 prot. n. 0000408-2015-87-9
30/10/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il parametro SO <sub>2</sub> e PM <sub>10</sub>	P64	Mail PEC del 30/10/2015 prot. n. 0000409-2015-87-9
05/11/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il parametro SO <sub>2</sub> e PM <sub>10</sub> .	P64	Mail PEC del 05/11/2015 prot. n. 0000418-2015-87-9
10/11/2015	ARPAS	Il Gestore trasmette il cronoprogramma dei campionamenti piezometri e polveri carbonile.	P2	Mail PEC del 10/11/2015 h 14:21
19/11/2015	MATTM AIA, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA	Il Gestore invia una comunicazione di chiarimento in merito alla modalità di attuazione della prescrizione presente nel parere istruttorio conclusivo, nota prot. n. DVA-2015-0024175 del 28/09/2015.	P7	Mail PEC del 19/11/2015 prot. n. 0000453-2015-87-9
19/11/2015	MATTM AIA,	Il Gestore invia una comunicazione di rettifica del	P7	Mail PEC del 19/11/2015 prot. n. 0000454-2015-87-9

	Commissione istruttoria IPPC, ISPRA	parere istruttorio conclusivo ricevuto con nota prot. n. DVA-2015-0023405 del 17/09/2015.		
19/11/2015	MATTM AIA, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA	Il Gestore trasmette il cronoprogramma per le verifiche semestrali delle emissioni in aria dei micro e macroinquinanti ai Gr. 3 e Gr.4 e la verifica QAL2 dei relativi SME.	P2	Mail PEC del 19/11/2015 prot. n. 0000455-2015-87-9
19/11/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica il ripristino funzionalità della torre carbone TC.	P34, P40	Mail PEC del 19/11/2015 prot. n. 0000465-2015-87-9
24/11/2015	MATTM AIA, Commissione istruttoria IPPC, ISPRA	Il Gestore comunica l'aggiornamento del progetto "Ulteriori modifiche impiantistiche all'impianto trattamento acque reflue spurghi desolforatore".	P7	Mail PEC del 24/11/2016 prot. n. 0000474-2015-87-9
26/11/2015	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica il ripristino funzionalità torre carbone TA	P34, P40	. Mail PEC del 26/11/2016 prot. n. 0000485-2015-87-9
02/12/2015	MATTM AIA, ISPRA, Amministrazione Provinciale di Sassari, ARPAS	Il Gestore comunica lo spostamento dei depositi temporanei denominati "G", "X2", "X1", "A", "B" e "Y" nel nuovo deposito temporaneo denominato "GG".	P56	Mail PEC del 02/12/2015 prot. n. 0000503-2015-87-9
04/12/2015	MATTM AIA, ISPRA, Amministrazione Provinciale di Sassari, ARPAS	Il Gestore comunica la creazione di un nuovo deposito temporaneo per il rifiuto "Carbonato di sodio inutilizzato".	P56	Mail PEC del 04/12/2016 prot. n. 0000523-2015-87-9
04/12/2015	ISPRA, ARPAS, MATTM AIA, Regione Sardegna, Amministrazione Provinciale di Sassari	Risposta del Gestore alla nota ISPRA prot. n. 53714 del 25/11/2015 e aggiornamento sul riutilizzo dei fanghi da depurazione dei reflui e delle ceneri da carbone prodotti nelle sezioni 3 e 4.	-	Mail PEC del 04/12/2016 prot. n. 0000524-2015-87-9
09/12/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore trasmette istanza di modifica non sostanziale AIA per la realizzazione di una rampa di scarico, opere connesse e nuove modalità di scarico per l'olio combustibile denso.	P7	Mail PEC del 09/12/2015 prot. n. 0000534-2015-87-9
10/12/2015	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica di procedere con il collegamento del nuovo serbatoio acqua demi e opere connesse alla rete fognaria acque meteoriche.	P7	Mail PEC del 10/12/2015 prot. n. 0000537-2015-87-9
10/12/2015	ISPRA, ARPAS, MATTM AIA	Risposta del Gestore alla nota ISPRA prot. n. 53714 del 26/11/2015	-	Mail PEC del 10/12/2015 prot. n. 0000538-2015-87-9
10/12/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il parametro SO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> e NO <sub>2</sub>	P64	. Mail PEC del 10/12/2015 prot. n. 0000539-2015-87-9
23/12/2015	MATTM AIA	Il Gestore ha trasmesso la Relazione di riferimento ai sensi del D.M. 272/2014 e s.m.i.	T34	Mail PEC del 23/12/2015 prot. n. 587-2015-87-6
23/12/2015	MATTM AIA, MATTM DG, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ISPRA, ARPAS, Comune di Sassari, Provincia di Sassari, Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica.	Il Gestore comunica il dissequestro parziale delle aree dove risiedono i gruppi 1 e 2.	-	Mail PEC del 23/12/2015 prot. n. 0000589-2015-87-6

30/12/2015	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore trasmette l'aggiornamento del Manuale di Gestione SME		Mail PEC del 30/12/2015 prot. n. 0000598 del 30/12/2015
20/01/2016	ARPAS, Provincia di Sassari, MATTM DGSTA, ISPRA, Regione Sardegna, Comune di Sassari	Il Gestore richiede alla ARPA Sardegna la "Relazione Tecnica ai sensi dell'art.248, c2, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i." sul raggiungimento dell'obiettivo di bonifica dei suoli nella sub area "Area interna".	-	Mail PEC del 21/01/2016 prot. n. 0000035-2016-87-9
21/01/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per il parametro SO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> e NO <sub>2</sub> .	P64	Mail PEC del 21/01/2016 prot. n. 0000043-2016-87-9
02/02/2016	MATTM AIA, ISPRA	Il Gestore invia calcoli e pagamenti delle tariffe, ai sensi del D. Interministeriale 24 aprile 2008, relativa ai controlli previsti dall'AIA per la centrale termoelettrica di Fiume Santo nell'anno 2016.	P8	Mail PEC del 02/02/2016 prot. n. 0000092-2016-88-23
02/02/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica un chiarimento in merito alla nota ISPRA prot. n. 4702 del 10/01/2016	-	Mail PEC del 02/02/2016 prot. n. 0000085-2016-87-23
05/02/2016	ARPAS, MATTM DGSTA, MATTM DQV, ISPRA, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Sassari	Il Gestore richiede un incontro tecnico con ARPAS volto a definire la frequenza, durata, modalità set analitico del monitoraggio acqua di falda, da svolgere nell'ambito dell'Analisi di rischio relativa all'area dello sversamento accidentale di OCD del dicembre 2012.	-	Mail PEC del 05/02/2016 prot. n. 0000096-87-9
05/02/2016	ARPAS, Provincia di Sassari, MATTM DGSTA, MATTM DQV, ISPRA, Regione Sardegna, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres.	Il Gestore procede all'invio dei rapporti analitici relativi all' "Area esterna" non produttiva, sub aree n. 5, 6 e 8 relativi al progetto di bonifica unitario suoli e falda della Centrale di Fiume Santo.	-	Mail PEC del 05/02/2016 prot. n. 0000097-2016-87-9
05/02/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore invia la programmazione della campagna di misure per il monitoraggio quadriennale del Rumore ambientale presso il sito produttivo.	P19 bis	Mail PEC del 05/02/2016 prot. n. 0000098-2016-87-9
09/02/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore segnala un'anomalia ed il successivo ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Stintino per il parametro SO <sub>2</sub>	P64	Mail PEC del 09/02/2016 prot. n. 0000106-2016-87-9
15/02/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola e Platamona per il parametro SO <sub>2</sub> e NO <sub>2</sub> .	P64	Mail PEC del 15/02/2016 prot. n. 0000118-2016-87-9
16/02/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore segnala il ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola e Platamona per il parametro SO <sub>2</sub>	P64	Mail PEC del 16/02/2016 prot. n. 0000121-2016-87-9
18/02/2016	MATTM AIA	Il Gestore invia l'attestazione di pagamento della tariffa istruttoria per la verifica della Relazione di riferimento trasmessa	T35	Mail PEC del 18/02/2016 prot. n. 0000132-2016-87-23
23/02/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore rinvia la programmazione della campagna di misure per il monitoraggio quadriennale del Rumore ambientale presso il sito produttivo a marzo 2016	P19 bis	Mail PEC del 23/02/2016 prot. n. 0000145-2016-87-9
25/02/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore invia dei chiarimenti in merito al Parere istruttorio conclusivo sul procedimento di MNS per l'autorizzazione alla gestione di ceneri	P7	Mail PEC del 25/02/2016 prot. n. 0000148-2016-87-9

		leggere e gessi, in accordo al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 184-bis (sottoprodotti) e art. 184-ter (cessazione stato di rifiuto).		
25/02/2016	Provincia di Sassari, ARPAS, MATTM DGSTA, ISPRA, Regione Sardegna, Comune di Sassari.	Il Gestore trasmette la documentazione e la richiesta della certificazione di raggiungimento dell'obiettivo di bonifica dei suoli nella sub-area "Area interna".		Mail PEC del 25/02/2016 prot. n. 0000155-2016-87-9
25/02/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica la fine dei lavori per la realizzazione della copertura fissa della vasca di deposito preliminare.		Mail PEC del 25/02/2016 prot.n. 0000156-2016-87-9
29/02/2016	Provincia di SS, MATTM AIA, MATTM DG, Ministero dello Sviluppo Economico, ISPRA, ARPAS, Comune di SS, Regione Sardegna.	Il Gestore invia l'aggiornamento riguardo il dissequestro parziale delle aree relative ai gruppi 1 e 2 ed alla ripresa delle attività di "decommissioning".		Mail PEC del 29/02/2016 prot. n. 0000199-2016-87-23
01/03/2016	ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA DVA-DEC-2010-2017 DEL 26/04/2010	P68	Mail PEC del 01/03/2016 prot. n. 0000203-2016-87-9
04/03/2016	MATTM DGSTA, MATTM DG, MATTM AIA, Regione Sardegna, Provincia SS, ARPAS, Comune di SS, Comune di PT, ISPRA, Prefetto di SS, ASL, Capitaneria di PT, NOE, Comando provinciale dei VVFF, Comitato Tecnico regionale VVFF	Il Gestore comunica la ripresa del cantiere relativo al ripristino delle aree liberate a seguito della demolizione dei TG 5 e 6 a seguito del parere favorevole al mantenimento dei terreni di riporto.		Mail PEC del 04/03/2016 prot. n. 0000235-2016-87-9
04/03/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS.	Il Gestore comunica la messa fuori servizio della torre carbone TA a causa di un guasto meccanico	P63	Mail PEC del 04/03/2016 prot. n. 0000236-2016-87-9
04/03/2016	MATTM DGSTA, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, E ALTRI	Il Gestore trasmette il rapporto con gli esiti dei parametri monitorati nelle acque di falda.		Mail PEC del 04/03/2016 prot. n.0000 237-2016-87-9
04/03/2016	ISPRA, MATTM AIA, MATTM ARPAS	Il Gestore trasmette le relazioni relative alle indagini analitiche delle emissioni in aria e dei rapporti di QAL2 relativi agli SME per i gr 3 e 4.		Mail PEC del 04/03/2016 prot. n. 0000239-2016-87-9
04/03/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore invia la programmazione delle verifiche alle emissioni convogliate in atmosfera per i gr 3 e 4, valide per il primo semestre 2016.		Mail PEC del 04/03/2016 prot. n. 0000240-2016-87-9
04/03/2016	ISPRA, ARPAS, MATTM AIA	Il gestore comunica la programmazione della campag.na di monitoraggio quadriennale del rumore ambientale presso il sito produttivo		Mail PEC del 04/03/2016 prot. 0000241-2016-87-9
04/03/2016	ARPAS, Provincia di SS, MATTM DGSTA, MATTM DQV, ISPRA, Regione Sardegna, Comune di SS, Comune di PT	Il Gestore invia i rapporti analitici relativi all' "Area esterna" non produttiva, sub-aree n. 4,7,9 del progetto di bonifica unitario suoli e falda della Centrale di Fiume Santo.		Mail PEC del 04/03/2016 prot. n. 0000242-2016-87-9
09/03/2016	MATTM DGSTA, MATTM DQV, Regione Sardegna, Provincia, Comune di SS, ARPAS, ISPRA	Il Gestore trasmette la documentazione progettuale relativa all'intervento di integrazione alla barriera idraulica richiesto ad esito della Conferenza dei Servizi Decisoria del 09/07/2015.		Mail PEC del 09/03/2016 prot. n. 0000263-2016-87-9
09/03/2016	ARPAS, Provincia di SS,	Il Gestore richiede un incontro tecnico con		Mail PEC del 09/03/2016 prot. n. 0000265-2016-87-9

	MATTM DGSTA, MATTM DQV, ISPRA, Regione Sardegna, Comune di SS, Comune di PT	ARPAS per pianificare l'attività di messa in funzione della barriera idraulica.		
16/03/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Campanedda per i parametri SO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> , e NO <sub>2</sub> e nella cabina di Stintino per il parametro SO <sub>2</sub> . Il Gestore comunica inoltre che nella stessa giornata è avvenuto il ripristino del regolare funzionamento per la cabina di Campanedda.	P63	Mail PEC del 16/03/2016 prot. n. 0000294-2016-87-9
16/03/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	il Gestore comunica che è stata ripristinata la funzionalità della torre carbone TA.	P63	Mail PEC del 16/03/2016 prot. n. 0000297-2016-87-9
17/03/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Stintino per il parametro SO <sub>2</sub> , comunica inoltre che nella stessa giornata è avvenuto il ripristino.	P63	Mail PEC del 17/03/2016 prot. n. 0000308-2016-87-9
18/03/2016	MATTM DGSTA, Prefettura di SS, ARPAS, Comune di SS, Comune di PT, E ALTRI	Il Gestore ritrasmette la documentazione relativa la modello concettuale preliminare e al piano di indagine per l'area interessata dall'evento di sversamento acque acide del 13/05/2015 in risposta alla nota prot. n. 4512/STA del 10/03/2015		Mail PEC del 18/03/2016 prot. n. 0000311-2016-87-9
18/03/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica il rinvio delle emissioni convogliate al Gr 3.		Mail PEC del 18/03/2016 prot. n. 0000312-2016-87-9
30/03/2016	MATTM AIA, ISPRA	Trasmissione delle copie delle attestazioni di certificazione, aggiornate a seguito del trasferimento della titolarità degli impianti da E.ON Produzione S.p.A. a Fiume Santo S.p.A. a decorrere dal 1° Luglio 2015.	P1, P4	Mail PEC del 30/3/2016 Prot.n. 354-2016-87-23
23/03/2016	ISPRA, ARPAS, MATTM AIA	Il Gestore invia un'ulteriore programmazione della campagna di monitoraggio quadriennale del rumore ambientale presso il sito produttivo.	P19-bis	Mail PEC del 23/03/2016 prot. n. 0000338-2016-87-9
05/04/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Inviata comunicazione di vendita della biomassa solida vergine denominata PKS.		Mail PEC del 05/04/2016 prot. n. 0000371-2016-87-23
11/04/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Interventi di efficientamento DESOx del Gr. 4		MAIL PEC DEL 11/04/2016_Prot N. 0000380-2016-87-9 P
12/04/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica la messa fuori servizio della torre carbone TB a causa di un guasto meccanico.	P63	Mail PEC del 12/04/2016 prot. n. 0000382-2016-87-9
12/04/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro SO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> e NO <sub>2</sub> nei giorni 7 e 8/04/2016. Comunica inoltre che nella giornata dell'08/04/2016 è avvenuto il ripristino.	P63	Mail PEC del 12/04/2014 prot. n. 0000381-2016-87-9
13/04/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore segnala un'anomalia ed il ripristino alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro SO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> e NO <sub>2</sub> .	P63	Mail PEC del 13/04/2016 prot. n. 0000392-2016-87-9
19/04/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica il ripristino della funzionalità della torre carbone TB.	P63	Mail PEC del 19/04/2016 prot. n. 0000411-2016-87-9
29/04/2016	MATTM AIA, ISPRA, Regione Sardegna, Provincia di Sassari,	Il Gestore invia il rapporto che descrive l'esercizio nell'anno 2015.	P11, P17, P20, P21 P26, P45, P64, P66, P71	Mail PEC del 29/04/2016 prot. n. 438-2016-87-9

	Comune di SS, Comune di PT, ARPAS, Spresal			
04/05/2016	Provincia di SS, ARPAS, MATTM DGSTA, ISPRA, Regione Sardegna, Comune di SS.	Il Gestore trasmette la relazione sulle attività di bonifica dei suoli nell'area esterna e richiede la certificazione di raggiungimento dell'obiettivo di bonifica della medesima area.		Mail PEC del 04/05/2016 prot. n. 0000450-2016-87-9
13/05/2016	MATTM AIA, Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Invio aggiornamento AIA per eliminazione della prescrizione del parere istruttorio conclusivo, di cui alla nota prot. n. DVA-2015-0023405.	P7	Mail PEC del 13/05/2016 prot. n. 0000459-2016-88-23
13/05/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica l'esecuzione di interventi propedeutici al mantenimento in servizio del serbatoio di OCD K.19.1 a seguito della dismissione delle sezioni termoelettriche 1 e 2	T3,4	Mail PEC del 13/05/2016 prot. n. 0000476-2016-87-9
19/05/2016	ARPAS, MATTM AIA, ISPRA	Il Gestore trasmette il cronoprogramma relativo ai monitoraggi delle emissioni convogliate in aria dei microinquinanti sul gr. 3		Mail PEC del 19/05/2016 prot. n. 0000487-2016-87-9
20/05/2016	MSE, MATTM DGSTA, MATTM AIA; MATTM DGSALV, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, E ALTRI	Comunicazione di rinuncia al progetto relativo al nuovo impianto a carbone		MAIL PEC del 20/05/2016 Prot N. 0000492-2016-87-23 P
27/05/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica il fuori servizio del contatore dell'acqua utilizzata nell'impianto di irroramento parco carbone.	P63	Mail PEC del 27/05/2016 prot. n. 0000508-2016-87-9
31/05/2016	MATTM DGSTA, Comune di SS, Comune di PT, Provincia di SS, E ALTRI	Il Gestore comunica attività di manutenzione straordinaria relativa al gruppo 4.	P7	Mail PEC del 31/05/2016 prot. n. 0000525-2016-87-9
01/06/2016	Comune di SS, MATTM DGS, MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Provincia di SS, E ALTRI	Il Gestore comunica il completamento dei lavori relativi al "Piano di Decommissioning dei turbogas di punta 5 e 6 e al progetto di ripristino delle aree interessate".	T3,4	Mail PEC del 01/06/2016 prot. n. 0000528-2016-87-23
01/06/2016	MATTM AIA, ISPRA	Il Gestore invia dei chiarimenti in merito alla Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0000207		Mail PEC del 01/06/2016 prot. n. 0000529-2016-87-23
01/06/2016	MATTM AIA, Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Il Gestore richiede lo stato di avanzamento della procedura di riesame dell'AIA per la realizzazione di una struttura denominata "rampa di scarico autobotti".	P7	Mail PEC del 01/06/2016 prot. n. 0000532-2016-88-23
07/06/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro SO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> e NO <sub>2</sub> nei giorni 4 e 5/06/2016. Comunica inoltre che nella giornata del 05/06/2016 è avvenuto il ripristino	P63	Mail PEC del 07/06/2016 prot. n. 0000540-2016-87-9
13/06/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento della qualità dell'aria nella cabina di Platamona per il parametro SO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub> e NO <sub>2</sub> nei giorni 11, 12 e 13/06/2016. Comunica inoltre che nella giornata del 13/06/2016 è avvenuto il ripristino.	P63	Mail PEC del 13/06/2016 prot. n. 0000558-2016-87-9
16/06/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore trasmette gli esiti relativi alla campagna di misura del Rumore di Marzo 2016.	P19 bis	Mail PEC del 16/06/2016 prot. n. 0000569-2016-87-9
16/06/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore invia una comunicazione di anomalia relativa alla torre carbone TB.	P63	Mail PEC del 16/06/2016 prot. n. 0000570-2016-87-9
17/06/2016	ISPRA, MATTM AIA,	Il Gestore comunica il ripristino di funzionalità	P34, P40	Mail PEC del 17/06/2016 prot. n. 0000577-2016-87-9

	ARPAS	relativo alla torre carbone TB.		
17/06/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore invia una comunicazione di anomalia relativa alla torre carbone TD.	P63	Mail PEC del 17/06/2016 prot. n. 0000578-2016-87-9
22/6/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore segnala anomalie e ripristino ad una capannina della RRQA	P63	MAIL PEC del 22/6/2016_Prot N.0000587-2016-87-9
24/6/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore invia una comunicazione di ripristino relativa alla torre carbone TD.	P63	MAIL PEC del 24/06/2016Prot N. 0000598-201 6-87-9 P
01/07/2016	ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA.	P68	Mail PEC del 01/07/2016 Prot. n. 0000620-2016-87-9
04/07/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica un'anomalia relativa alla torre TC.	P63	Mail PEC del 04/07/2016 Prot. n. 0000625-2016-87-23
05/07/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola per il parametro PM10.	P63	Mail PEC del 05/07/2016 Prot. n. 0000628-2016-87-9
06/07/2016	MATTM DGS, Ministero dello Sviluppo Economico, MATTM AIA, MATTM MBAC, Regione Sardegna, Provincia SS, Comune SS, Comune PT	Il Gestore invia una comunicazione relativa al "Piano di decommissioning dei gruppi 1 e 2 e interventi di ripristino delle aree interessate"	T3,4	Mail PEC del 06/07/2016 Prot. n. 0000632-2016-87-23
12/07/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento qualità dell'aria nella cabina di Pozzo San Nicola per il parametro PM10 nel giorno 5 e 6 luglio 2016. Comunica inoltre che nella giornata del 06/07/2016 è avvenuto il ripristino del regolare funzionamento.	P63	Mail PEC del 12/07/2016 Prot. n. 0000671-2016-87-9
20/07/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore segnala un'anomalia alla rete di rilevamento qualità dell'aria nella cabina di Stintino per il parametro PM10 nel giorno 19 e 20 luglio 2016. Comunica inoltre che nella giornata del 20/07/2016 è avvenuto il ripristino del regolare funzionamento.	P63	Mail PEC del 20/07/2016 Prot. n. 0000692-2016-87-23
26/07/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica un'anomalia ed il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 26/07/2016 Prot. n. 0000699-2016-87-23
01/08/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica una variazione temporanea del Minimo Tecnico Ambientale della sezione 4.	P7	Mail PEC del 01/08/2016 Prot. n. 0000720-2016-87-9
02/08/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica il superamento del valore limite della temperatura acqua mare e ripristino della situazione.	P63	Mail PEC del 02/08/2016 Prot. n. 0000721-2016-87-9
03/08/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica la rimessa in servizio del contatore dell'acqua utilizzata nell'impianto di irroramento parco carbone.	P63	Mail PEC del 03/08/2016 Prot. n. 0000731-2016-87-9
08/08/2016	MATTM DGSTA, Prefettura di Sassari, ARPAS, ISPRA e altri.	Il Gestore comunica l'ottemperanza alla prescrizione della CdS Istruttoria del 05/07/2016	-	Mail PEC del 08/08/2016 Prot. n. 0000745-2016-87-9
08/08/2016	MATTM DGSTA, MATTM DQVB, Regione Sardegna, provincia di SS, Comune di SS, ARPAS, ISPRA	Il Gestore comunica che procederà all'attivazione e al collaudo della barriera idraulica già ultimata, senza attendere la conclusione dell'integrazione della stessa.	-	Mail PEC del 08/08/2016 Prot. n. 0000746-2016-87-9
17/08/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 17/08/2016 Prot. n. 0000755-2016-87-23
25/08/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica il ripristino della funzionalità delle torri carbone TC.	P34, P40	Mail PEC del 25/08/2016 Prot. n. 0000766-2016-87-9

25/08/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 25/08/2016 Prot. n. 0000764-2016-87-9
30/08/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 30/08/2016 Prot. n. 0000770-2016-87-9
05/09/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica l'anomalia relativa alla torre carbone TD	P63	Mail PEC del 05/09/2016 Prot.n. 000072-2016-87-9
05/09/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica il fuori servizio del contatore dell'acqua utilizzata nell'impianto di irroramento parco carbone.	P63	Mail PEC del 05/09/2016 Prot. n. 0000773-2016-87-9
06/09/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica un'anomalia relativa alla torre carbone TC.	P63	Mail PEC del 06/09/2016 Prot. n. 0000777-2016-87-9
15/09/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica un'ulteriore variazione del minimo tecnico ambientale per il gruppo 4	P7	Mail PEC del 15/09/2016 Prot. n. 0000806-2016-87-9
19/09/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica l'attivazione del punto di monitoraggio acque meteoriche nel punto E.	P51-bis	Mail PEC del 19/09/2016 Prot. n. 0000810-2016-87-9
19/09/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 19/09/2016 Prot. n. 0000808-2016-87-9
23/09/2016	MSE, MATTM AIA, MATTM DGS, Regione Sardegna, Provincia di SS e altri	Comunicazione di ripresa dei lavori relativi al "Piano di Decommissioning dei gr 1-2 e al progetto di ripristino delle aree interessate".	T3,4	Mail PEC del 23/09/2016 Prot. n. 0000819-2016-87-23
27/09/2012	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica l'attività di manutenzione straordinaria che interesserà la torre carbone TD.	P7	Mail PEC del 27/09/2016 Prot. n. 0000832-2016-87-9
29/09/2016	MATTM AIA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	Inviato il verbale della riunione dei Servizi del 21/09/2016.	P7	Mail PEC del 29/09/2016 Prot. n. 0000976-2016-88-23
30/09/2016	MATTM AIA, Provincia di SS, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica la creazione di un nuovo deposito temporaneo.	P56	Mail PEC del 30/09/2016 Prot. n. 0000836-2016-87-23
04/10/2016	ARPAS, MATTM DGSTA, MATTM AIA, ISPRA, Comune di SS, Provincia di SS, Regione Sardegna	In Gestore invia la risposta alla nota ARPAS prot. n. 30086 del 29/09/2016.	P3	Mail PEC del 04/10/2016 Prot. n. 0000841-201687-9
04/10/2016	MATTM DGS, MSE dgmeeren, MATTM AIA e altri.	Inviata la relazione avente ad oggetto lo scenario ambientale derivante dalla mancata realizzazione del progetto.	-	Mail PEC del 04/10/2016 Prot. n. 0000842-2016-87-23
05/10/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica la dismissione dei depositi preliminari rifiuti.	P7	Mail PEC del 05/10/2016 Prot. n. 0000844-2016-87-9
12/10/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Inviata la comunicazione di variazione di titolarità nella gestione impianto.	P7	Mail PEC del 12/10/2016 Prot.n. 0000856-2016-87-23
13/10/2016	MATTM AIA, Provincia di SS, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica la ricollocazione del rifiuto CER 170904 nel deposito temporaneo K2.	P56	Mail PEC del 13/10/2016 Prot. n. 0000860-2016-87-9
17/10/2016	MATTM AIA, Provincia di SS, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica la creazione di un nuovo deposito temporaneo.	P56	Mail PEC del 17/10/2016 prot. n. 0000871-2016-87-9
26/10/2016	ISPRA, MATT, ARPAS	Il Gestore comunica la rimessa in servizio del contatore dell'acqua utilizzata nell'impianto di irroramento parco carbone.		Mail PEC del 26/10/2016 prot. n. 0000887-2016-87-9
28/10/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 28/10/2016 prot. n. 0000896-2016-87-9
02/11/2016	ISPRA, MATTM AIA,	Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA.	P68	Mail PEC del 02/11/2016 prot. n. 0000903-2016-87-9
02/11/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica il completamento degli interventi di efficientamento dei desolforatori dei gr. 3 e 4.	-	Mail PEC del 02/11/2016 prot. n. 0000904-2016-87-9



07/11/2017	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore invia comunicazione di chiarimento "as built" dell'impianto TAF.	P7	Mail PEC del 07/11/2016 prot. n. 0000912-2016-87-9
07/11/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 07/11/2016 prot. n. 0000915-2016-87-9
09/11/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 09/11/2016 prot. n. 0000928-2016-87-9
11/11/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 11/11/2016 prot. n. 0000941-2016-87-9
15/11/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica la conclusione dei lavori del progetto relativo alla modifica non sostanziale AIA (ID 80/785).		Mail PEC del 15/11/2016 prot. n. 0000946-2016-87-9
18/11/2016	MATTM AIA, Provincia di SS, ISPRA, ARPAS,	Il Gestore comunica la ricollocazione del rifiuto CER 170302 nel deposito temporaneo K1	P23	Mail PEC del 18/11/2016 prot. n. 0000949-2016-87-9
21/11/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica il ripristino di funzionalità della torre carbone TD.	P7	Mail PEC del 21/11/2016 prot. n. 0000952-2016-87-9
24/11/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 24/11/2016 prot. n. 0000961-2016-87-9
25/11/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore invia l'istanza di modifica non sostanziale AIA per l'errata correzione relativa al funzionamento dell'impianto TAF.	P6	Mail PEC del 25/11/2016 prot. n. 0000963-2016-87-9
25/11/2016	ARPAS	Il Gestore invia gli esiti analitici del piano di caratterizzazione dell'area interessata dallo sversamento delle acque acide.		Mail PEC del 25/11/2016 prot. n. 0000962-2016-87-9
28/11/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 28/11/2016 prot. n. 0000968-2016-87-9
07/12/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica il fuori servizio del contatore acqua utilizzata nell'impianto di irroramento parco carbone.		Mail PEC del 07/12/2016 prot. n. 0000994-2016-87-9
07/12/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Comune di SS, Comune di PT, ecc.	Il Gestore comunica la perdita di calce durante le fasi di carico dall'autosilo.	P3	Mail PEC del 07/12/2016 prot. n. 0000995-2016-87-9
16/12/2016	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica la rimessa in servizio del contatore dell'acqua utilizzata nell'impianto di irroramento parco carbone.		Mail PEC del 16/12/2016 prot. n. 0001014-2016-87-9
16/12/2016	MATTM DGS, Ministero dello Sviluppo Economico, MATTM AIA, MATTM MBAC, Regione Sardegna, Provincia SS, Comune SS, Comune PT Soprintendenza	Il gestore comunica aggiornamento delle tempistiche nel cronoprogramma lavori Decommissioning Gr. 1-2	-	Mail PEC del 16/12/2016 prot. n. 0001009-2016-87-9
20/12/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 20/12/2016 prot. n. 0001019-2016-87-9
21/12/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 21/12/2016 prot. n. 0001021-2016-87-9
21/12/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore trasmette l'aggiornamento del Manuale di Gestione SME.		Mail PEC del 21/12/2016 prot. n. 0001025-2016-87-9
21/12/2016	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica il rinvio del termine della fase di sperimentazione per il MTA.		Mail PEC del 21/12/2016 prot. n. 0001026-2016-87-9
22/12/2016	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 22/12/2016 prot. n. 0001029-2016-87-9
28/12/2016	MATTM DGSTA, MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Provincia di SS, ecc.	Il Gestore comunica l'inizio dei lavori di integrazione al progetto di bonifica delle acque di falda.		Mail PEC del 28/12/2016 prot. n. 0001039-2016-87-9

03/01/2017	MATTM DGSTA, MATTM DG, MATTM AIA, Regione Sardegna, Provincia SS, ARPAS, Comune di SS, Comune di PT, ISPRA, Prefetto di SS, ASL, Capitaneria di PT, NOE, Comando provinciale dei VVFF, Comitato Tecnico regionale VVFF	Il Gestore comunica la perdita liquido schiumogeno antincendio biodegradabile.	P3	Mail PEC del 03/1/2017 prot. n. 0000002-2017-87-9
05/01/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore segnala il fuori servizio della torre carbone TA.	P7	Mail PEC del 05/01/2017 prot. n. 0000006-2017-87-9
05/01/2017	MATTM AIA, ISPRA	Il Gestore comunica di aver ricevuto il decreto di riesame dell'AIA.		Mail PEC del 05/01/2017 prot. n. 0000007-2017-87-23
11/01/2017	MATTM DGSTA, ISPRA, ARPAS, Comune di SS Provincia di SS, ecc.	Il Gestore comunica un ritardo nell'invio della AdR per l'area interessata dallo sversamento acque acide.		Mail PEC del 11/01/2017 prot. n. 0000023-2017-87-9
13/01/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica il fuori servizio del contatore dell'acqua utilizzata nell'impianto di irroramento Parco Carbone		Mail PEC del 13/01/2017 prot. n. 0000027-2017-87-9
17/01/2017	MATTM DGSTA, Comune di SS, Comune di PT, ISPRA, ARPAS, ecc.	Il Gestore comunica, ai sensi del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i.,una potenziale piccola fuoriuscita di gasolio nel canale di restituzione delle acque condensatrici dei gruppi dismessi 1 e 2	P3	Mail PEC del 17/01/2017 prot. n. 0000037-2017-87-9
17/01/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 17/01/2017 prot. n. 0000038-2017-87-9
19/01/2017	MATTM DGSTA, Comune di SS, Comune di PT, ISPRA, ARPAS, ecc.	Il Gestore invia comunicazione di autocertificazione di conclusione della procedura di notifica ai sensi del D.Lgs 152/06	P3	Mail PEC del 19/01/2017 prot. n. 0000042-2017-87-9
27/01/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, Provincia di SS	Il Gestore comunica il fuori servizio e la rimessa in servizio del TOC		Mail PEC del 27/01/2017 prot. n. 0000075-2017-87-23
02/02/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	IL Gestore invia dei chiarimenti in risposta alla nota ISPRA prot. n. 003868 del 30/01/2017		Mail PEC del 02/02/2017 prot. n. 0000084-2017-87-23
02/02/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 02/02/2017 prot. n. 0000085-2017-87-23
08/02/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica il ripristino di funzionalità della torre carbone TA	P7	Mail PEC del 08/02/2017 prot. n. 0000105-2017-87-9
08/02/2017	ISPRA, MATMM AIA, ARPAS, Provincia di SS	Il Gestore comunica il fuori servizio dello strumento per la misura del TOC		Mail PEC del 08/02/2017 prot. n. 0000109-2017-87-9
13/02/2017	ISPRA, MATMM AIA, ARPAS, Provincia di SS	Il Gestore comunica il ripristino della funzionalità dello strumento per la misura del TOC		Mail PEC del 13/02/2017 prot. n. 0000118-2017-87-9
23/02/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica il fuori servizio della torre carbone TA	P7	Mail PEC del 23/02/2017 prot. n. 0000168-2017-87-9
28/02/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica il fuori servizio della torre carbone T3 e T6bis	P7	Mail PEC del 28/02/2017 prot. n. 0000191-2017-87-9
28/02/2017	ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA.	P68	Mail PEC del 28/02/2017 prot. n. 0000194-2017-87-9
03/03/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il gestore comunica la variazione temporanea del MTA della sezione 3	P7	Mail PEC del 03/03/2017 prot. n. 0000204-2017-87-23
08/03/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore trasmette le relazioni relative alle indagini analitiche delle emissioni in atmosfera per i gr 3 e 4 valide per il primo semestre 2016	P43	Mail PEC del 08/03/2017 prot. n. 0000223-2017-87-9
08/03/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore trasmette le relazioni relative alle indagini analitiche delle emissioni in atmosfera	P43	Mail PEC del 08/03/2017 prot. n. 0000225-2017-87-9

		per i gr 3 e 4 valide per il secondo semestre 2016, la prova di sorveglianza annuale e per il solo gr 4 il rapporto di QAL 2		
10/03/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 10/03/2017 prot. n. 0000237-2017-87-23
14/03/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica il ripristino del sistema di depolverazione della torre carbone TA	P7	Mail PEC del 14/03/2017 prot. n. 0000242-2017-87-9
20/03/2017	REG.SARDEGNA; MATTM AIA; MATTM VIA, MiSE	Il Gestore trasmette delle modifiche relative al progetto di Decommissioning Gr. 1-2		Mail PEC del 24/03/2017 prot. n. 0000265-2017-87-23
24/03/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica il ripristino del sistema di depolverazione della torre carbone TC	P7	Mail PEC del 24/03/2017 prot. n. 0000284-2017-87-23
24/03/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P7	Mail PEC del 24/07/2017 prot. n. 0000285-2017-87-9
30/03/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica il ripristino del sistema di depolverazione delle torri carbone T3 e T6bis	P7	Mail PEC del 30/03/2017 prot. n. 0000305-2017-87-9
04/04/2017	CP Porto Torres, MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, ecc...	Il Gestore comunica la presenza di materiale, carbone, nel fondale marino del molo di attracco navi carbone		Mail PEC del 04/04/2017 prot. n. 0000334-2017-87-23
10/04/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore segnala l'anomalia relativa all'impianto di depolverazione della torre carbone TC	P7	Mail PEC del 10/04/2017 prot. n. 0000341-2017-87-23
10/04/2017	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica la sperimentazione di un nuovo prodotto per l'abbattimento delle polveri al parco carbone	P7	Mail PEC del 10/04/2017 prot. n. 0000342-2017-87-23
11/04/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 11/04/2017 prot. n. 0000346-2017-87-23
12/04/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore segnala l'anomalia relativa all'impianto di depolverazione della torre carbone T6bis	P7	Mail PEC del 12/04/2017 prot. n. 0000357-2017-87-23
21/04/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica il ripristino della funzionalità dell'impianto di depolverazione della torre carbone TC e fornisce un chiarimento sulle attività eseguite in risposta della nota ISPRA n. 0019001	P7	Mail PEC del 21/04/2017 prot. n. 0000376-2017-87-23
26/04/2017	MATTM AIA, ISPRA, Regione Sardegna, Provincia SS, Comune di SS, ecc...	Il Gestore invia il rapporto che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno 2016	P11, P17, P20, P21 P26, P45, P64, P66, P71	Mail PEC del 26/04/2017 prot. n. 0000377-2017-87-23
26/04/2017	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica la conclusione della fase di sperimentazione per il MTA del gr 4 e il prosieguo per quello del gr 3	P7	Mail PEC del 26/04/2017 prot. n. 0000383-2017-87-23
04/05/2017	Capitaneria di PT, MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Comune di PT, Comune di SS, ecc...	Risposta alla nota CPTOR n. 7042 del 07/04/2017 per presenza di materiale, carbone, nel fondale marino del molo di attracco navi carbone.		Mail PEC del 04/05/2017 prot. n. 0000392-87-23
04/05/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore invia l'errata corrige del rapporto di prova microinquinanti del gruppo 3	P43	Mail PEC del 04/05/2017 prot. n. 0000393-87-23
10/05/2017	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica l'ulteriore sperimentazione nei mesi estivi di un nuovo prodotto per l'abbattimento delle polveri al parco carbone	P7	Mail PEC del 10/05/2017 prot. n. 0000399-87-23
10/05/2017	ARPAS, MATTM AIA, ISPRA	Il Gestore trasmette il cronoprogramma relativo ai monitoraggi delle emissioni convogliate in aria dei microinquinanti sui gr 3 e 4		Mail PEC del 10/05/2017 prot. n. 0000402-87-23
18/05/2017	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Regione	Il Gestore invia l'errata corrige del Rapporto di esercizio relativo all'anno 2016	P27	Mail PEC del 18/05/2017 prot. n. 0000421-87-9

	Sardegna, Provincia di SS, Comune di SS, ecc...			
18/05/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 18/05/2017 prot. n. 0000422-2017-87-9
30/05/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 30/05/2017 prot. n. 0000444-2017-87-9
30/05/2017	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Regione Sardegna, Provincia di SS, Comune di SS, ecc...	Il Gestore invia l'errata corrige del Rapporto di esercizio relativo all'anno 2016	P27	Mail PEC del 30/05/2017 prot. n. 0000445-2017-87-9
01/06/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica la variazione di un piezometro AIA posizionato a monte dell'area idrogeologica	P52	Mail PEC del 01/06/2017 prot. n. 0000452-2017-87-9
07/06/2017	MATTM DGSTA, Provincia di SS, ARPAS, ISPRA, Comune di SS, ecc...	Il Gestore comunica la realizzazione e la messa in esercizio dell'intera barriera idraulica	P6	Mail PEC del 07/06/2017 prot. n. 0000459-2017-97-9
09/06/2017	Capitaneria di PT, MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, MATTM DGSTA, ecc...	Il Gestore invia la relazione sull'ispezione del fondale marino relativa alla presenza di carbone.		Mail PEC del 09/06/2017 prot. n. 0000472-2017-87-9
13/06/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPA	Il Gestore comunica il ripristino di funzionalità dell'impianto di depolverazione della torre carbone T6-bis	P7	Mail PEC del 13/06/2017 prot. n. 0000482-2017-87-9
15/06/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPA	Il Gestore invia le risposte alla nota ISPRA 29024 del 12/06/2017	P2	Mail PEC del 15/06/2017 prot. n. 0000493-2017-87-9
26/06/2017	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore invia le analisi dell'impianto TAF durante le fasi delle prove di esercizio della barriera idraulica.	P73	Mail PEC del 26/06/2017 prot. n. 0000541-2017-87-9
26/06/2017	MATTM DGSTA, ARPAS, ISPRA, Provincia di SS, ecc.	Il Gestore in risposta alla nota ARPAS, prot. n. 21109 del 26/06/2017 invia il documento operativo "Programma di monitoraggio anno 1" relativo alla rimodulazione del piano di monitoraggio delle acque di falda della CTE.	P52, P54	Mail PEC del 26/06/2017 prot. n. 0000542-2017-87-23
28/06/2017	MATTM DGSTA, MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, Comune di SS, ecc.	Il Gestore invia l'aggiornamento del Progetto di bonifica unitario delle CTE, con le modifiche legate al TAF e alla destinazione finale delle acque emunte trattate	P72	Mail PEC del 28/06/2017 prot. n. 0000544-2017-87-9
29/06/2017	ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA.	P68	Mail PEC del 29/06/2017 prot. n. 0000548-2017-87-9
06/07/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il gestore trasmette la relazione avente per oggetto le indagini analitiche delle emissioni in atmosfera relative ai gr 3 e 4.	P43, P60, P65	Mail PEC del 06/07/2017 prot. n. 0000565-2017-87-9
11/07/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 11/07/2017 prot. n. 0000586-2017-87-9
13/07/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore segnala l'anomalia relativa all'impianto di depolverazione della torre carbone TD	P7	Mail PEC del 13/07/2017 prot. n. 0000592-2017-87-9
18/07/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore segnala l'anomalia relativa all'impianto di depolverazione della torre carbone T6bis	P7	Mail PEC del 18/07/2017 prot. n. 0000610-2017-87-9
24/07/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 24/07/2017 prot. n. 0000622-2017-87-9
26/07/2017	MATTM DGSTA, MATTM AIA, Commissione IPPC, ISPRA	Il Gestore trasmette l'attestazione di versamento dell'integrazione di tariffa per il procedimento di Riesame AIA-ID 80/1107		Mail PEC del 26/07/2017 prot.n. 0000631-2017-87-9
27/07/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPA	Il Gestore comunica il ripristino di funzionalità dell'impianto di depolverazione della torre	P7	Mail PEC del 27/07/2017 prot. n. 0000636-2017-87-9

		carbone TD		
01/08/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPA	Il gestore comunica l'errata corregge rispetto alla nota prot. n. 0000610-2017-87-9 del 18/07/2017 e di ripristino della funzionalità dell'impianto di depolverazione della torre carbone T6	P7	Mail PEC del 01/08/2017 prot. n. 0000647-2017-87-9
04/08/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPA	Il gestore comunica che il laboratorio esterno Ekosistem, intende utilizzare un metodo alternativo a quello prescritto per l'analisi di alcuni metalli nelle acque reflue.		Mail PEC del 04/08/2017 prot. n. 0000660-2017-87-9
07/08/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 07/08/2017 prot. n. 0000663-2017-87-9
11/08/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 11/08/2017 prot. n. 0000680-2017-87-9
18/08/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 18/08/2017 prot. n. 0000690-2017-87-9
21/08/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 18/08/2017 prot. n. 0000691-2017-87-9
24/08/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 24/08/2017 prot. n. 0000699-2017-87-23
01/09/2017	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, MATTM DGSTA, Comune di SS, ecc.	Il Gestore comunica le attività di MTZ straordinaria relativa al gruppo 4	P6	Mail PEC del 01/09/2017 prot. n. 0000710-2017-87-23
01/09/2017	MATTM DGSTA, ARPAS, ISPRA, Provincia di SS, ecc.	Il Gestore invia la proposta di monitoraggio della qualità delle acque di falda per l'area interessata dallo sversamento di acque acide		Mail PEC del 01/09/2017 prot. n. 0000712-2017-87-23
08/09/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica la manutenzione straordinaria alla vasca finale acque reflue.	P6	Mail PEC del 08/09/2017 prot. n. 0000748-2017-87-9
12/09/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 12/09/2017 prot. n. 0000754-2017-87-9
28/09/2017	ARPAS, MATTM AIA, ISPRA	Il Gestore trasmette il cronoprogramma relativo ai monitoraggi semestrali dei microinquinanti in aria e alla prova di AST annuale sui gr 3 e 4.	P43	Mail PEC del 28/09/2017 prot. n. 0000816-2017-87-9
04/10/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 04/10/2017 prot. n. 0000832-2017-87-9
06/10/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 06/10/2017 prot. n. 0000847-2017-87-23
11/10/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore invia la risposta alla nota ISPRA prot. n. 44792 del 14/09/2017 emessa a seguito della visita ispettiva effettuata da ARPAS dal 19 al 21 giugno 2017		Mail PEC del 11/10/2017 prot. n. 0000857-2017-87-23
16/10/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica il fuori servizio dello strumento per la misura in continuo del parametro TOC	P7	Mail PEC del 16/10/2017 prot. n. 0000892-2017-87-9
23/10/2017	MATTM AIA, ISPRA	Chiarimenti in merito al cronoprogramma dei lavori di decommissioning dei gruppi 1 e 2		Mail PEC del 23/10/2017 prot. n. 0000981-2017-87-23
27/10/2017	ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA.	P68	Mail PEC del 27/10/2017 prot. n. 0001093-2017-87-9
30/10/2017	MATTM DGM, MATTM DG, MATTM AIA, Regione Sardegna, ecc.	Aggiornamento tempistiche cronoprogramma lavori decommissioning gr 1 e 2.		Mail PEC del 30/10/2017 prot. n. 0001048-2017-87-23
30/10/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 30/10/2017 prot. n. 0001045-2017-87-9
31/10/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 31/10/2017 prot. n. 0001054-2017-87-9

07/11/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 07/11/2017 prot. n. 0001118-2017-87-9
13/11/2017	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica la rinuncia all'utilizzo del nuovo prodotto Ferrosolf 9918.	P7	Mail PEC del 13/11/2017 prot. n. 0001168-2017-87-9
13/11/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM AIA, MATTM DGSTA	Il Gestore comunica la variazione di un piezometro relativo alla rete piezometrica AIA, posizionato a monte dell'area idrogeologica.	P7, P52	Mail PEC del 13/11/2017 prot. n. 0001170-201787-9
21/11/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica un'anomalia al serbatoio da 10mc a servizio della barriera idraulica e impianto TAF e nuova programmazione dei campionamenti.	P7, P72, P73	Mail PEC del 21/11/2017 prot. n. 0001222-2017-87-9
27/11/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 27/11/2017 prot. n. 0001239-2017-87-9
30/11/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 30/11/2017 prot. n. 0001253-2017-87-9
01/12/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, Provincia di SS	Il Gestore comunica il ripristino di funzionalità dello strumento per la misura del TOC gr 3e gr4	P7	Mail PEC del 01/12/2017 prot. n. 0001256-2017-87-9
06/12/2017	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 06/12/2017 prot. n. 0001303-2017-87-9
11/12/2017	Capitaneria di PT, MATTM AIA, MATTM DGSTA, ISPRA, ecc.	Il Gestore chiede un incontro tecnico per la presenza di carbone nel fondale marino del molo di attracco navi carbone.	P27	Mail PEC del 11/12/2017 prot. n. 0001315-2017-87-23
12/12/2017		Il Gestore ha segnalato, nell'ambito delle attività di demolizione dei gruppi 1 e 2, di voler avviare la pulizia dei serbatoi di olio combustibile denso e delle relative tubazioni di collegamento tra i serbatoi e i gruppi 1 e 2, impiegando vapore ed acqua ad alta temperatura, raccogliendo i reflui oleosi in tal modo prodotti attraverso la rete di raccolta delle acque oleose che afferisce all'impianto trattamento acque reflue dei gruppi 3 e 4.		Mail PEC del 12/12/2017 prot. n. 0001323-2017-87-9
13/12/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica una nuova data per il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria alla vasca finale acque reflue.	P6	Mail PEC del 13/12/2017 prot. n. 0001329-2017-87-9
13/12/2017	MATTM DGSTA, MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, ecc.	Il Gestore comunica l'inizio dei lavori per le attività di manutenzione straordinaria relativa al gruppo 4.	P6	Mail PEC del 13/12/2017 prot. n. 0001330-2017-87-9
18/12/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore trasmette le relazioni tecniche relative agli SME per i gr 3 e 4.	P27, P43, P48	Mail PEC del 18/12/2017 prot. n. 0001348-2017-87-9
20/12/2017	MATTM AIA, Commissione IPPC, MATTM DGSTA, ecc.	La società comunica che a seguito della accertata illegittimità del DM n.272 del 13/11/2014 e conseguente annullamento delle note ministeriali, la documentazione integrativa sulla Relazione di Riferimento non sarà consegnata ma sarà disponibile presso la società.	T36	Mail PEC del 20/12/2017 prot. n. 0000912-2017-88-23
27/12/2017	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica chiarimenti in merito alla prescrizione del parere istruttorio conclusivo, nota prot. n. DVA-20150024175 del 28/09/2015	P7	Mail PEC del 27/12/2017 prot. n. 0001372-2017-87-9
27/12/2017	MATTM AIA, ISPRA, ARPAS	Il gestore comunica il prosieguo della fase di sperimentazione per il MTA del gr 3	P6	Mail PEC del 27/12/2017 prot. n. 0001373-2017-87-9
28/12/2017	ARPAS, ISPRA. MATTM AIA	Il Gestore trasmette l'aggiornamento del Manuale di Gestione SME		Mail PEC del 28/12/2017 prot. n. 0001378-2017-87-9

04/01/2018	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 04/01/2018 prot. n. 0000007-2018-87-9
10/01/2018	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 10/01/2018 prot. n. 0000061-2018-87-9
18/01/2018	ISPRA, MATTM AIA, ARPAS	Il Gestore comunica la fine dei lavori della manutenzione straordinaria e la messa in servizio della vasca finale acque reflue.		Mail PEC del 18/01/2017 prot. n. 0000083-2018-87-9
22/01/2018	Capitaneria di PT, MATTM AIA, ISPRA, MATTM DGSTA, ARPAS, ecc.	Nota di sollecito per incontro tecnico di cui alla nota prot. n. 0001315-2017-87-23		Mail PEC del 22/01/2018 prot. n. 0000099-2018-87-9
26/01/2018	MATTM DGME, MATTM AIA, MATTM DGS, ecc.	Comunicazione test preventivi per la demolizione a mezzo di micro-cariche esplosive della ciminiera e delle caldaie dei gruppi 1 e 2		Mail PEC del 26/01/2018 prot. n. 0000132-2018-87-23
01/02/2018	MATTM AIA, Provincia di SS, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica la produzione e il contestuale smaltimento del rifiuto CER 190901.	P23	Mail PEC del 01/02/2018 prot. n. 0000142-2018-87-23
01/02/2018	MATTM DGME, MATTM AIA, MATTM DGS, ecc.	Il gestore risponde alla lettera di ARPA SS su test preventivi per la demolizione a mezzo di micro-cariche esplosive della ciminiera e delle caldaie dei gruppi 1 e 2		Mail PEC del 01/02/2018 prot. n. 0000143-2018-87-23
13/02/2018	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 13/02/2018 prot. n. 0000170-2018-87-23
19/02/2018	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 19/02/2018 prot. n. 0000189-2018-87-23
20/02/2018	MATTM AIA, Provincia di SS, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica la produzione e il contestuale smaltimento del rifiuto CER 190901.	P23	Mail PEC del 20/02/2018 prot. n. 0000192-2018-87-23
21/02/2018	MATTM AIA, ARPAS, MATTM DG, Regione Sardegna, ecc.	Il gestore invia il documento integrativo di illustrazione modalità di intervento, interventi di mitigazione e piano di monitoraggio preparato da AVE per il decommissioning dei gr 1 e 2		Mail PEC del 21/02/2018 prot. n. 0000202-2018-87-23
22/02/2018	MATTM DGSTA, MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, ecc.	Trasmissione delle indagini per la delimitazione dell'area con presenza di carbone		Mail PEC del 22/02/2018 prot. n. 0000204-2018-87-23
22/02/2018	MATTM AIA	Il Gestore trasmette l'elenco delle misure di attenzione implementate negli ultimi anni e adottate durante le operazioni di scarico delle navi carboniere		Mail PEC del 22/02/2018 prot. n. 0000208-2018-87-23
28/02/2018	MATTM DGSTA, MATTM AIA, ISPRA, Capitaneria di PT, ecc.	Il Gestore invia il progetto di rimozione del carbone dal fondale marino antistante la banchina di scarico navi carboniere		Mail PEC del 28/02/2018 prot. n. 0000230-2018-87-9
28/02/2018	ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore invia il documento di aggiornamento periodico (DAP) al decreto AIA.	P68	Mail PEC del 28/02/2018 prot. n. 0000234-2018-87-9
02/03/2018	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 02/03/2018 prot. n. 0000245-2018-87-9
05/03/2018	MISE, MATTM AIA, MATTM DGS, Provincia SS, ecc....	Aggiornamento dei test preventivi per la demolizione a mezzo di micro-cariche esplosive (blasting) della ciminiera e delle caldaie dei gr 1 e 2		Mail PEC del 05/03/2018 prot. n. 0000252-2018-87-23
06/03/2018	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 06/03/2018 prot. n. 0000254-2018-87-9
07/03/2018	MATTM DGSTA, ARPA, Regione Sardegna, Provincia SS, ecc....	Il Gestore sollecita un incontro tecnico per valutare la proposta di monitoraggio dell'area interessata dallo sversamento di acqua acide	P3	Mail PEC del 07/03/2018 prot. n. 0000261-2018-87-9
07/03/2018	MATTM DGSTA, Provincia, ARPAS, ISPRA, MATTM AIA, ecc....	Il Gestore comunica la realizzazione di depositi di materiali amovibili nell'area interna		Mail PEC del 07/03/2018 prot. n. 0000263-2018-87-9

28/03/2018	MATTMA AIA, Provincia SS, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica la produzione ed il contestuale smaltimento del rifiuto CER 160604 "batterie alcaline"	P23	Mail PEC del 28/03/2018 prot. n. 0000332-2018-87-9
10/04/2018	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 10/04/2018 prot. n. 0000366-2018-87-9
10/04/2018	MATTM AIA, Capitaneria PT, MATTM DGSTA, ISPRA, ecc...	Il Gestore richiede un incontro tecnico di chiarimento su alcune prescrizioni relative ai pareri trasmessi con la nota MATT prot. 6623 STA del 30/03/2018		Mail PEC del 10/04/2018 prot. n. 0000369-2018-87-23
17/04/2018	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 17/04/2018 prot. n. 0000390-2018-87-9
17/04/2018	MATTMA AIA, Provincia SS, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica la produzione ed il contestuale smaltimento del rifiuto CER 160307* "mercurio metallico"	P23	Mail PEC del 17/04/2018 prot. n. 0000394-2018-87-9
24/04/2018	MATTMA AIA, Provincia SS, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica lo spostamento dei rifiuti, contenuti nei depositi temporanei K1 e K2, nel deposito temporaneo F1	P22, P23	Mail PEC del 24/04/2018 prot. n. 0000411-2018-87-9
24/04/2018	MATTM AIA, ISPRA	Il Gestore trasmette l'attestazione di certificazione ISO14001, secondo il nuovo standard di gestione ambientale ISO 14001:2015	P1	Mail PEC del 24/04/2018 prot. n. 0000412-2018-87-9
24/04/2018	MATTM AIA, Provincia SS, ISPRA, ARPAS	Il Gestore comunica la creazione di un nuovo rifiuto CER 080318 "Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317**"	P23	Mail PEC del 24/04/2018 prot. n. 0000416-2018-87-9
27/04/2018	MATTM AIA, Provincia SS, ISPRA, ARPAS	Rettifica dell'allegato 2 alla nota protocollo n. 0000416-2018-87-9 del 24/04/2018	P23	Mail PEC del 27/04/2018 prot. n. 0000424-2018-87-9
30/04/2018	MATTM AIA, ISPRA, Regione Sardegna, Provincia di SS, Comune di SS, ecc...	Il Gestore invia il rapporto che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno 2017	P11, P17, P20, P21 P26, P45, P64, P66, P71	Mail PEC del 30/04/2018 prot. n. 0000426-2018-87-9
04/05/2018	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica un'anomalia nel sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 04/05/2018 prot. n. 0000441-2018-87-9
07/05/2018	ARPAS, MATTM DGS, ISPRA, Regione Sardegna, ecc.	Invio del cronoprogramma aggiornato delle attività di demolizione controllata con esplosivi redatto dalla società AVE Sberné Suroviny		Mail PEC del 07/05/2018 prot. n. 446-2018-87-23
10/05/2018	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria.	P63	Mail PEC del 10/05/2018 prot. n. 0000455-2018-87-9
15/05/2018	ARPAS, MATTM AIA, ISPRA	Il Gestore trasmette il cronoprogramma relativo ai monitoraggi delle emissioni convogliate in raia dei microinquinanti su gr 3 e 4	P43	Mail PEC del 15/05/2018 prot. n. 0000463-2018-87-9
23/05/2018	MATTM AIA, ISPRA, ARPA	Il Gestore comunica l'eliminazione di alcuni punti di emissione convogliata da sorgenti non significative (motopompe impianto antincendio gruppi 1 e 2).	P47	Mail PEC del 23/05/2018 prot. n. 0000503-2018-87-9
24/05/2018	GUP SS, MATTM DGSTA, MATTM AIA, Comune di SS, Provincia, ecc.	Il Gestore comunica ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs 152/06 il rinvenimento di un trafilamento, plausibilmente di OCD proveniente da una fessura presente nella parete in calcestruzzo della canaletta di raccolta acque oleose	P3	Mail PEC del 24/05/2018 prot. n. 0000514-2018-87-23
25/05/2018	MATTM DGS, ISPRA	Trasmissione cronoprogramma monitoraggio acque di falda nell'ambito dell'area interessata dallo sversamento delle acque acide	P3	Mail PEC del 25/05/2018 prot. n. 0000521-2018-87-9
01/06/2018	ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	Il Gestore comunica l'anomalia e il ripristino del sistema rete di rilevamento qualità dell'aria	P63	Mail PEC del 01/06/2018 prot. n. 0000549-2018-87-9
07/06/2018	MATTMA AIA, Provincia si	Il Gestore comunica l'anomalia dell'elettrovalvola	P9, P33	Mail PEC del 07/06/2018 prot. n. 0000583-2018-87-9



08/06/2018	SS, ISPRA, ARPAS MTMM DGSTA, Provincia di SS, Regione Sardegna, ARPAS, ISPRA, MATTM AIA	del sistema di irroramento del parco carbone Brevi note circa la natura giuridica del carbone ai fini del reimpiego dello stesso	P3	Mail PEC del 08/06/2018 prot. n. 0000591-2018-87-23
08/06/2018	MATTM DGSTA, MATTM AIA, ISPRA, Capitaneria di PT, ARPAS, ecc...	Il Gestore invia la revisione del progetto di rimozione del carbone dal fondale marino antistante la banchina di scarico navi carboniere	P3	Mail PEC del 08/06/2018 prot. n. 0000592-2018-87-9
08/06/2018	MATTM AIA, Provincia di SS, IPSRA, ARPAS	Il Gestore comunica la creazione di un nuovo deposito temporaneo per il rifiuto CER 120116* "Residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose"	P22, P23	Mail PEC del 08/06/2018 prot. n. 0000593-2018-87-9
22/06/2018	GUP SS, MATTM DGSTA, MATTM AIA, Comune di SS, Provincia, ecc.	Il Gestore comunica gli esiti delle prime indagini eseguite a seguito del rinvenimento di un trafilemento, plausibilmente di OCD proveniente da una fessura presente nella parete in calcestruzzo della canaletta di raccolta acque oleose	P3	Mail PEC del 22/06/2018 prot. n. 0000667-2018-87-23

**Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento**

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
06/05/2010	E. ON Produzione e copia a ISPRA, Min. Salute, Min. Interno, MSE, Presidente Regione Sardegna, Pres. Provincia di Sassari, Sindaco Comune di Porto Torres, Sindaco Comune di Sassari,	Trasmissione decreto AIA		DVA-2010-11747
28/07/2010	E. ON Produzione	Verbale riunione per attuazione PMC	P42, P44, P51	Nella riunione sono stati trattati gli argomenti relativi alle problematiche nell'attuazione del PMC: scarico SF2, movimentazione e gestione ceneri, calcare e gessi, emissioni Gruppi 1 ,2, 3 e 4, SME - fondo scala strumentazione, trattamento acque meteoriche, emissioni fuggitive e diffuse □
12/10/2011	E.ON Produzione, ARPA Sardegna, ARPA Sassari e pc MATTM	Modalità di attuazione del PMC		Nota ISPRA 32924 del 08/10/2010 risponde alle richieste rispetto all'attuazione del crono programma presentato,
08/11/2010	E.ON Produzione, ARPA Sardegna, ARPA Sassari e pc MATTM	Convocazione riunione con ISPRA, ARPA Sardegna e E.ON per attuazione PMC		Lettera prot. n°37527
16/11/2010	E.ON Produzione, ARPA Sassari	Spostamento riunione dal 18 al 19 p.v. per AIA CTE Fiume Santo della soc. E.ON		Comunicazione via mail
19/11/2010	E.ON Produzione, ARPA Sassari	Verbale riunione per attuazione PMC	T17, T19, P19, P30	Si è discusso delle problematiche relative alla attuazione del PMC anche alla presenza di ARPA Sassari. Su molti argomenti, sulla base della documentazione tecnica inviata dal gestore, ISPRA e ARPA hanno espresso loro parere.
15/11/2010	EON Produzione	Uso della PEC nei procedimenti di AIA		DVA- 2010-27548 del 15/11/2010
24/12/2010		Proroga T10	T11, P33, P42, P44, P49, P50	MATTM DVA-2010-0031279 DEL 24/12/2010. Accettazione della richiesta sulla gestione carbone slittamento dell'utilizzo dello spray filante al giugno 2011
21/01/2011	EON Produzione	Controlli di competenza statale_ programmazione 2011		DVA- 2011-1005
20/01/2011	EON Produzione	Punti di emissione in aria e		DVA- 2011-1090

		gestione torce di stabilimento		
04/02/2011	EON Produzione, Presidente Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Comunicazione Modifiche non sostanziali AIA		DVA-2010-31279 del 24/12/2010. La data di ricezione di EON è quella riportata, il ritardo della consegna è dovuto ad un disguido postale.
14/02/2011	Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA e pc a EON Produzione	Comunicazione dell'avvio del procedimento di cui alla nota prot. 1567-2010-16-6-P del 6/12/2010		DVA-2011-3210
07/03/2011	Gestori Impianti soggetti ad AIA e pc MATTM e ARPA	Definizione Modalità per l'attuazione del PMC (1° emissione)		Lettera prot. 7656. Su alcune prescrizioni dei PMC, ISPRA definisce le modalità operative.
10/03/2011	EON Produzione, Presidente Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Comunicazione avvio di procedimento rispetto alla comunicazione prot. 46-2011-22-6-P del 22/02/2011	T23	DVA-2011-5756 del 09/03/2011
15/04/2011	Gestori Impianti soggetti ad AIA e pc MATTM e ARPA	Definizione Modalità per l'attuazione del PMC (1° emissione)		Lettera prot. 12899 Correzione delle modalità di trasmissione per la presentazione del registro delle scadenze autorizzative, DAP
18/04/2011	EON Produzione, ARPA Sassari e pc MATTM	Comunicazione rispetto alla mail del gestore del 10/03/2011	P62, P63	Lettera prot. 13109. Segnalazione di non invio della comunicazione alla AC e richiesta di documentazione integrativa sul guasto dell'impianto e ripristino delle normali condizioni operative.
24/05/2011	EON Produzione, ARPA Sassari e pc MATTM	Modalità di attuazione del PMC. Esito riunione del 19/1 1/2010. Comunicazione E.ON n. 928 del 18/11 /2010. Comunicazione E.ON n. 967 del 29/11/2010	P15, P61	Lettera prot. 17700. Su alcune richieste fatte dal gestore sia durante le riunioni che con comunicazione, ISPRA esprime parere tecnico e richiesta d'integrazione della documentazione tecnica.
22/06/2011	Gestori Impianti soggetti ad AIA e pc MATTM e ARPA	Definizione Modalità per l'attuazione del PMC (2° emissione)		Lettera prot. 18712_Su alcune prescrizioni dei PMC, ISPRA definisce le modalità operative.
01/08/2011	EON produzione ARPA MATTM	Fuoriuscita ceneri leggere: comunicazione E.ON prot. 930 del 21/07/2011 e prot 935 del 22/07/2011 e comunicazioni per avanzamento PMC	T18, P3, P31	Comunicazione prot. n. 0025448
08/08/2011	EON produzione ISPRA, ARPAS, Prefettura di SS, Comune di Sassari, comune di Porto Torres, Provincia di Sassari	Sito di interesse nazionale. Fuoriuscita ceneri leggere da silo di accumulo ceneri leggere da carbone	P3	Comunicazione prot. n. 25345/TRI/DI/VII
25/08/2011	EON produzione ARPA MATTM	Verifica di monitoraggio e controllo prevista dal piano di monitoraggio e controllo Avvio attività		Lettera prot. 0028144 del 25/08/2011 Comunicazione date dell'attività di controllo ordinario mirate alla verifica del PMC
28/09/2011	MATTM ARPA, EON Produzione -Centrale Fiume Santo	Trasmissione verbali attività ispettiva effettuata dal 06 al 09 settembre 2011	P15, P34, P37, P40	Lettera prot. 0031862 e 0031779 del 28/09/2011
12/10/2011	E.ON Produzione ISPRA	Trasmissione verbali attività ispettiva effettuata dal 06/ al 09 settembre 2011 ed evidenza criticità interpretative prescrizioni emissioni in aria		Prot. DVA-2011-0025456 del 10/10/2011
13/10/2011	EON, Procura della Repubblica, ISPRA	Diffida alla realizzazione delle prescrizioni AIA		Prot. DVA-2011-0025846 del 13/10/2011
25/11/2011	MATTM, ISPRA EON	Centrale termoelettrica E.ON Produzione S.p.A. di Fiume Santo autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto di		Prot. DVA-2011-0029651 del 25/11/2011

		autorizzazione DVA-Dec-2010-207 del 26 aprile 2010. Diffida alla realizzazione delle prescrizioni AIA		
21/12/2011	MATTM, ISPRA, AI GESTORI DEGLI IMPIANTI AIA E ALLA REGIONE PIEMONTE	Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate-chiarimenti		Prot. DVA-2011-0031502 del 19/12/2011
05/01/2012	MATTM, ISPRA, AI GESTORI DEGLI IMPIANTI AIA E ALLA REGIONE PIEMONTE, ASSOLETTICA E CONFINDUSTRIA	Direttiva 2010/75/UE-Attività di revisione del BREF sugli impianti di combustione (LC BREF) - Richiesta di adesione all'attività di raccolta dati ed informazioni sulle MTD applicate		Prot. DVA-2012-0000200 del 05/01/2012
10/01/2012	ISPRA e pc EON	EON Produzione. Centrale Termoelettrica di Fiume Santo - Modifiche non sostanziali ad alcuni punti del piano di monitoraggio e controllo		Prot. DVA-2012-0000443 del 10/01/2012
10/01/2012	ISPRA e pc EON	EON Produzione. Centrale Termoelettrica di Fiume Santo - Modifica non sostanziale all'impianto di trattamento delle acque TSD	T23	Prot. DVA-2012-0000445 del 10/01/2012
13/01/2012	Ai gestori degli impianti AIA e pc ISPRA	Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 art. 29-decies. Programmazione 2012		Prot. DVA-2012-0000874 del 13/01/2012
24/02/2012	EON ITALIA e pc RAS	Centrale di Fiume Santo. Decreto di compatibilità ambientale DEC-DSA-2005-00404 del 24/24/2005. Chiarimenti in merito alla prescrizione n. 17.	P25	Prot DVA-2012-0004798 del 24/02/2012
28/02/2012	Ai gestori degli impianti AIA e pc ISPRA	modalità redazione e trasmissione DAP-AIA		Modalità di compilazione e trasmissione del documento di aggiornamento periodico (DAP) in materia di attuazione delle prescrizioni AIA
23/03/2012	EON, Procura della Repubblica di SS, ISPRA	Diffida alla realizzazione delle prescrizioni AIA		Prot. DVA-2012-0007238 del 23/03/2012.
28/03/2012	Ai gestori degli impianti AIA e pc MATTM e ARPA	definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo. TERZA EMANAZIONE	P42, P44	Protocollo .0013053 del 28/03/2012
14/04/2012	EON, ISPRA	Comunicazione diversa ripartizione ore di funzionamento gr. 1 gr 2		Prot. DVA-2012-0008577 del 13/04/2012.
24/04/2012	ISPRA e pc EON	EON Produzione. Centrale Termoelettrica di Fiume Santo -		Prot. DVA-2012-0009866 del 24/04/2012.
21/06/2012	ISPRA	Comunicazione ai referenti AIA: per problemi tecnici l'aera WEB		Mail PEC del 21/06/2012
17/09/2012	MATTM –AIA	Comunicazione capitoli su causale versamenti		Mail PEC 17/09/2012
19/09/2012	ISPRA	Comunicazione ai referenti AIA: ripristino area WEB		Mail PEC 19/09/2012
28/09/2012	EON et altri	Attività a rischio di incidente rilevante evento del 3/08/2012 relativo a sversamento di olio		Ministero dell'interno prot.0005497

		combustibile		
24/10/2012	EON Commissione AIA –IPPC e ISPRA	Comunicazione avvio procedimento ai sensi dell'artt. 7 e 8 della legge 241/90 ai sensi del D. Lgs 152/06 modificato dal D. lgs. 128/10 relativamente alla modifica di AIA	P7, P19	prot. DVA-2012-0025732
10/12/2012	EON MATTM, ARPAS sede CA e ARPAS Sassari ISPRA	Comunicazione Avvio attività di controllo ordinario presso la Centrale		Lettera prot. 0045714 del 07/12/2012 Comunicazione date dell'attività di controllo ordinario mirate alla verifica del PMC
20/12/2012	EON	Verbale di inizio attività di controllo ordinario		Verbale di ispezione programmata eseguito da ARPAS come previsto dalla comunicazione ISPRA 0045714 del 07/12/2012
16/01/2013	EON MATTM, ARPAS sede CA e ARPAS Sassari ISPRA	Comunicazione Avvio attività di controllo ordinario presso la Centrale		Lettera prot. 0002251 del 16/01/2013 Comunicazione date dell'attività di controllo ordinario mirate alla verifica del PMC. Prosecuzione della visita di dicembre 2012 e visita relativa al piano del primo trimestre 2013
24/01/2013	EON	Verbale di inizio attività di controllo ordinario		Verbale di ispezione programmata eseguito da ARPAS come previsto dalla comunicazione ISPRA 0002251 del 16/01/2013.
28/02/2013	Ai gestori degli impianti AIA e pc MATTM e ARPA	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo. QUARTA EMANAZIONE		Protocollo n. 0009611 del 28/02/2013
13/03/2013	EON ,ISPRA, Procura della repubblica SS e ARPAS Sassari	Diffida per inosservanze delle prescrizioni autorizzative del decreto AIA per la centrale EON Produzione S.p.A. di Fiume Santo		DVA-2013-0006249 del 13/03/2013
08/04/2013	E.ON, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	EON Produzione S.p.A. Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo prot. CIPPC-00_2013_0000511 del 21/03/2013	P7, P19	DVA-2013-0008245 del 08/04/2013. Viene accolta la richiesta di modifica non sostanziale sul monitoraggio del rumore da biennale a quadriennale e sulla modalità di misure anziché i valori Leq orari con TO e TM
11/04/2013	E.ON, ISPRA, Commissione Istruttoria AIA-IPPC	EON Produzione S.p.A. Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo prot. CIPPC-00_2013_0000592 del 28/03/2013	T30, P7, P34	DVA-2013-0008609 del 11/04/2013. Vengono accolte le seguenti richieste di modifica non sostanziale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il nastro trasporto carbone non è in depressione;</li> <li>• i punti di emissione sul tetto delle torri trasferimento carbone da T1-T8 e TA –TE e i silo di stoccaggio ceneri leggere e calcare sono punti di emissione convogliate secondarie e non diffuse;</li> <li>• i gessi stoccati hanno un elevato contenuto di umidità rendendo impossibile la formazione di polveri</li> </ul> Non viene accolta la richiesta di eliminare il limite sulla quantità annuale massica dell'SO2.
19/04/2013	Ai gestori degli impianti AIA e pc MATTM e ARPA	Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo. QUINTA EMANAZIONE		Protocollo n.0016760 del 19/04/2013
23/05/2013	E.ON, Commissione Istruttoria AIA-IPPC, ISPRA	EON Produzione S.p.A. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, ai sensi del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 128/10, relativamente alla modifica dell'AIA	P37, P40	DVA-2013-0011930 del 23/05/2013. Viene comunica l'avvio del procedimento relativo alla richiesta di modifica non sostanziale presentata con prot. 0000173-2013-22 del 29/04/2013, relativa al monitoraggio delle polveri sugli scarichi degli impianti di depressurizzazione di silos calcare e ceneri e per il monitoraggio in corrispondenza del punto di scarico SF2.
27/05/2013	MATTM –AIA, IPSRA	EON Produzione S.p.A. AIA DVA-DEC-2010-0207 del 26/04/2010.		DVA-2013-0012083del 27/05/2013. Si rappresenta che il gestore è tenuto a dare notizia tempestiva della cessazione dell'esercizio e

		Piano di decommissioning dei gruppi 1 e 2 e progetto di ripristino delle aree interessate		dello smantellamento dei gruppi 1 e 2 nonché del ripristino dell'area ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto AIA
29/05/2013	MATTM e pc Procura della repubblica SS e ARPAS Sassari, EON	Ottemperanza parziale alle prescrizioni. Riscontro alla nota MATTM-DVA-2013-10767 del 09/05/2013 sulla base della comunicazione EON Produzione S.p.A. prot. 272-2013-57-9 del 12/04/2013		ISPRA prot. 0022069 del 29/05/2013. In relazione alla documentazione trasmessa con 272-2013-57-9 del 12/04/2013 viene rilevato in superamento parziale delle inottemperanze oggetto della diffida, ossia risultano risolti i punti B, C, F. Per i punti A e D devono essere effettuati ulteriori accertamenti mentre i punti E e G risultano non risolti e si diffida ulteriormente il gestore ad ottemperare le prescrizioni E e G.
05/06/2013	Ai gestori AIA e Commissione AIA /IPPC e ISPRA	Modalità di presentazione delle istanze relative all'aggiornamento, modifica e adempimento di prescrizioni contenute nell'AIA		DVA-2013-0013075 del 05/06/2013. Viene ribadito ai gestori che le istanze relative all'aggiornamento, modifica e adempimento di prescrizioni contenute nell'AIA devono essere presentate con la modulistica comunicata con nota DVA-2011-0031502 del 19/12/201
06/06/2013	EON ,ISPRA, Procura della repubblica SS e ARPAS Sassari	Diffida dalle inosservanze delle prescrizioni del decreto AIA per l'impianto della società EON Produzione S.p.A.		DVA-2013-0013216 del 06/06/2013. Viene recepita la nota ISPRA prot. 0022069 del 29/05/2013.
09/07/2013		Parere con prescrizioni per le modifiche AIA		DVA-2013-0016032 del 09/07/2013
11/07/2013	EON ,ISPRA,	Modifica non sostanziale relativa alla nota prot. 173-2013-22 del 29/04/2013 sullo scarico SF2 e monitoraggi ceneri e calcare.	P37, P40	DVA-2013-0016032 del 09/07/2013
18/07/2013	A tutti i gestori,	comunicazione del nuovo IBAN per versamenti tariffe AIA		DVA-2013-0016936 del 18/07/2013
26/07/2013	EON e Commissione AIA /IPPC e ISPRA	Istituzione della commissione istruttoria per esaminare la Modifica non sostanziale relativa alla nota prot. 271-2013-22 del 04/07/2013		DVA-2013-0017643 del 26/07/2013.
31/07/2013	EON, MATTM, ARPAS	Richiesta di chiarimenti in merito a quanto riscontrato dalla visita ARPAS del 27/06/2013		ISPRA prot. 31351 del 31/07/2013
31/07/2013	EON ,ISPRA, Procura della repubblica SS e ARPAS Sassari	Superamento delle inottemperanze oggetto della diffida DVA 13216 del 06/06/2013		ISPRA prot. 31358 del 31/07/2013
03/09/2013	MATTM ,ISPRA, Procura della repubblica SS ARPAS Sassari ed EON	In relazione alla concessione delle ulteriori 700 ore di funzionamento ai gr 1 e 2 devono essere mantenuti attivi i monitoraggi in acqua e in aria		ISPRA prot. 34919del 30/08/2013
06/09/2013	EON, MATTM ,ISPRA, Procura della repubblica SS ARPAS Sassari	A partire dal 9 settembre in relazione alla concessione delle ulteriori 700 ore di funzionamento ai gr 1 e 2 verranno effettuate delle visite ispettive da parte di ISPRA-ARPAS		ISPRA prot. 35572 del 06/09/2013
23/09/2013	EON, MATTM, ISPRA, Procura della repubblica SS ARPAS Sassari	Viene ribadito che il monitoraggio alle emissioni in aria deve essere fatto per le ulteriori 700 ore di funzionamento dei gruppi 1 e 2 e che nella nota inviata 853 del		ISPRA prot. 37403 del 23/09/2013

		16/09/2013 non è presente la verifica dei microinquinanti		
01/10/2013	EON, MATTM, ISPRA, Procura della repubblica SS ARPAS Sassari	Viene confermato che il monitoraggio alle emissioni in aria deve essere fatto per le ulteriori 700 ore di funzionamento dei gruppi 1 e 2		ISPRA prot. 38792 del 01/10/2013
24/10/2013	E.ON	Visita ispettiva straordinaria eseguita da ISPRA in relazione alle ulteriori 700 ore di funzionamento dei gruppi 1 e 2 rilasciate da Decreto Prefettizio della Prefettura di Sassari.		Verbale EON 964-2013-57-9 del 24/10/2013 Nota E.ON prot. n. 992-20013-57-9 del 30/10/13 per invio di ulteriore documentazione legata alla attività ispettiva straordinaria.
15/11/2013	EON, Comando VV.FF di Sassari, Capitaneria di Porto Torres	Richiesta informazioni integrative sull'evento incidentale occorso presso il molo E.ON il 10 novembre 2013 Deragliamento carri ponte.		Nota prot.n. 8200 del Ministero dell'Interno Direzione Regionale della Sardegna
18/11/2013	EON, MATTM, ISPRA, Procura della repubblica SS, NOE, ARPAS Sassari	Diffida per inosservanze delle prescrizioni autorizzative decreto AIA		MATTM DVA-2013-0026429 del 18/11/2013 ed allegata la nota ISPRA prot. 44911 del 08/11/2013 a seguito della visita ispettiva di ISPRA del 23/10/2013
12/12/2013	ISPRA, EON	MATTM chiede un riscontro in merito ai documenti inviati da EON a seguito della diffida MATTM DVA-2013-0026429 del 18/11/2013		MATTM DVA-2013-0029109 del 12/12/2013
20/12/2013	EON, ARPAS Comune Sassari, Comune Porto Torres, Provincia di Sassari, Regione Sardegna et altri	Convocazione riunione del gruppo istruttore e del gestore		MATTM CIPPC-2013-0002397 del 20/12/2013
18/12/2013	EON, ISPRA, ARPAS	Modalità temporanea di rifornimento carbone		MATTM DVA-2013-0029688 del 18/12/2013
24/12/2013	Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Porto Torres, Comune di Sassari, MATTM, Capitaneria di porto di Porto Torres, EON	Attività di controllo per l'adozione temporanea di modalità rifornimento carbone		ARPAS prot. 35101/2013 del 24/12/2013
23/12/2013	MATTM e ARPA varie sedi e gestori AIA	Programmazione visite ispettive 2014		ISPRA prot.0051376 del 20/12/2013
24/12/2013	EON, MATTM Servizio I.A.R Ministero Interno Dipartimento VVFF, Assessorato regionale Difesa ambiente; Prefettura di Sassari; Comune di Sassari; Comune di Porto Torres; Comando Vigili del Fuoco Sassari; MIT Direzione generale per i porti; Direzione regionale del lavoro; Ministero delle finanze dipartimento dogane; Ministero Sviluppo economico Dip energia Div IV; ARPA Sardegna Cagliari; Capitaneria di porto di Porto Torres; Provincia Sassari; INAIL Sassari; Questura di Sassari	Attività a rischio di incidente rilevante: società E. ON - Stabilimento di Fiume Santo - Sassari - D. Lvo 17 agosto 1999 n° 334 - Valutazioni Tecniche Finali su esame Rapporto di Sicurezza 2011 - Trasmissione determinazioni del Comitato Tecnico Regionale della Sardegna di cui all'art. 20 del D.P.R. 577/1982 integrato ai sensi dell'art. 19 del D. Lvo 17 agosto 1999 n° 334.		Nota Ministero Interno CTR Sardegna prot. 9497
24/12/2013	EON, MATTM Servizio I.A.R Ministero Interno Dipartimento VVFF, Assessorato regionale Difesa ambiente; Prefettura di Sassari; Comune di Sassari; Comune di Porto Torres; Comando Vigili del Fuoco Sassari; MIT Direzione generale per i porti; Direzione regionale del lavoro; Ministero delle finanze dipartimento dogane; Ministero Sviluppo economico Dip. energia Div. IV; ARPA Sardegna Cagliari; Capitaneria di porto di Porto Torres; Provincia Sassari; INAIL Sassari; Questura di Sassari	Attività a rischio di incidente rilevante: società E-ON- Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (SS) - Misure compensative adottate a seguito dell'evento del 10.11.2013 - Deragliamento carri ponte - Trasmissione determinazioni del Comitato		Nota Ministero Interno CTR Sardegna prot. 9500

		Tecnico Regionale della Sardegna di cui all'art. 20 del D.P.R. 577/1982 integrato ai sensi dell'art. 19 del D. Lvo 17 agosto 1999 no 334.		
24/12/2013	EON, MATTM Servizio I.A.R Ministero Interno Dipartimento VVFF, Assessorato regionale Difesa ambiente; Prefettura di Sassari; Comune di Sassari; Comune di Porto Torres; Comando Vigili del Fuoco Sassari; MIT Direzione generale per i porti; Direzione regionale del lavoro; Ministero delle finanze dipartimento dogane; Ministero Sviluppo economico Dip energia Div IV; ARPA Sardegna Cagliari; Capitaneria di porto di Porto Torres; Provincia Sassari; INAIL Sassari; Questura di Sassari	Attività a rischio di incidente rilevante: società E.ON - Stabilimento di Fiume Santo-Sassari -D. Lvo 17 agosto 1999 n° 334 - Esame documento Elementi per la pianificazione del Territorio ai sensi del DM LLPP. 09/05/01 - Trasmissione determinazioni del Comitato Tecnico Regionale della Sardegna di cui all'art. 20 del D.P.R. 577/1982 integrato ai sensi dell'art. 19 del D. Lvo 17 agosto 1999 n° 334.		Nota Ministero Interno CTR Sardegna prot. 9501
24/12/2013	EON, MATTM Servizio I.A.R Ministero Interno Dipartimento VVFF, Assessorato regionale Difesa ambiente; Prefettura di Sassari; Comune di Sassari; Comune di Porto Torres; Comando Vigili del Fuoco Sassari; MIT Direzione generale per i porti; Direzione regionale del lavoro; Ministero delle finanze dipartimento dogane; Ministero Sviluppo economico Dip energia Div IV; ARPA Sardegna Cagliari; Capitaneria di porto di Porto Torres; Provincia Sassari; INAIL Sassari; Questura di Sassari	Attività a rischio di incidente rilevante: società E.ON Produzione - Stabilimento di Fiume Santo - Sassari -D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 - Aggiornamento Notifica e Scheda di informazione - Trasmissione determinazioni del Comitato Tecnico Regionale della Sardegna di cui all'art. 20 del D.P.R. 577/1982 integrato ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 17 agosto 1999 n° 334.		Nota Ministero Interno CTR Sardegna prot. 9502
08/01/2014	ISPRA, EON	MATTM chiede un riscontro in merito ai documenti inviati da EON, prot. 1141-2013-57 del 17/12/2013, a seguito della diffida MATTM DVA-2013-0026429 del 18/11/2013		MATTM DVA-2014-000193 del 08/01/2014
10/01/2014	EON, Commissione IPPC	Verbale della riunione del gruppo istruttore e del gestore del 9 gennaio		MATTM CIPPC-2014-0000050 del 10/01/2014
14/01/2014	MATTM -AIA, Procura della Repubblica, NOE, ARPAS	ISPRA in base alla documentazione fornita Prot. n. EON 1141-2013-57 del 17/12/2013 segnala il superamento dei VLE.		ISPRA prot.0001910 del 14/01/2014
16/01/2014	E.ON	Richiesta di informazioni sullo stato di realizzazione delle opere nell'ambito del quadro nazionale delle opere realizzate in conformità alle prescrizioni contenute nei decreti VIA emanati nel periodo- 2001-2012		MATTM_VIA prot.n. DVA-2014-0000998
22/01/2014	EON Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Ottemperanza alla prescrizione art. 1 comma 3 del Decreto AIA, invio relazione per riutilizzo fanghi. Richiesta di versamento tariffa per		MATTM DVA-2014-0001565 del 22/01/2014

		l'istruttoria		
21/01/2014	MATTM, ARPA di tutte le Regioni interessate, EON, altri operatori energetici	Programmazione Controlli AIA anno 2014_ revisione		ISPRA prot. n. 0001427
21/01/2014	EON, e in cc MATTM AIA, ISPRA	Risposta di parere su Monitoraggio delle polveri ala carbonile	T24	ISPRA prot. 3020
31/01/2014	ARPAS e in cc EON, MATTM, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Porto Torres, Comune di Sassari, MATTM, Capitaneria di porto di Porto Torres	Risposta di attività di controllo adozione temporanea di modalità di rifornimento carbone per la centrale di Fiume Santo di EON Sassari.		Nota prot.n. 957 della AUTORITA' PORTUALE OLBIA - GOLFO ARANCI -PORTO TORRES
03/02/2014	Regione Sardegna Servizio tutela del territorio, EON	Comunicazione relativa alla Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/1004 s.m.i. del "Progetto di ripristino delle aree interessate dei Gr. 1-2 .		Nota MBAC prot.n. 2843
06/02/2014	EON, ISPRA	Trasmissione parere istruttorio conclusivo alla domanda AIA limitatamente all'eliminazione del monitoraggio di idrocarburi totali e solidi sospesi nelle acque meteoriche	P7, P50	MATTM DVA-2014-0003001 del 06/02/2014
06/02/2014	EON ISPRA	Trasmissione parere istruttorio conclusivo alla domanda AIA limitatamente ai controlli e limiti scarichi SF1 e SF2	P49, P50	MATTM DVA-2014-0003012 del 06/02/2014
13/02/2014	EON ISPRA	Trasmissione parere istruttorio conclusivo alla domanda AIA limitatamente alle modifiche del TSD		MATTM DVA-2014-0003760 del 13/02/2014
06/03/2014	EON, e in cc MATTM AIA	Riscontro alla nota EON 126-2014 del 12/02/2014 in merito al monitoraggio polveri torri di trasferimento carbone e minimizzazione delle polveri al parco carbone		ISPRA 0010048
23//04/2014	EON ISPRA	Interventi di ristrutturazione impianto di trattamento acque sanitarie. trasmissione del parere ISPRA 015117 08/04/2014		MATTM DVA-2014-0011456 del 18/04/2014
16/06/2014	EON ISPRA, Commissione Istruttoria IPPC-AIA	Piano di decommissioning dei gruppi tradizionali 1 e 2 e progetto di ripristino		MATTM DVA-2014-0019101 del 16/06/2014
25/07/2014	EON ISPRA, Commissione Istruttoria IPPC-AIA	Avvio procedimento ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della legge 241/90 e D.Lgs.n. 152/06 per modifica non sostanziale impianto TSD comunicazione 185-2014-22 del 20/06/2014		MATTM DVA-2014-00247571 del 25/07/2014
29/07/2014	EON et altri	Comunicazione in merito alle modalità di pagamento delle tariffe di AIA statale		MATTM DVA-2014-0023244 del 15/07/2014
06/08/2014	EON, Regione Sardegna e MATTM AIA	Comunicazione in merito al piano di decommissioning dei gruppi 1 e 2		MATTM DVA-2014-00260414 del 06/08/2014



08/08/2014	EON, MATTM VIA-VAS e MATTM Salvaguardia ambientale	Verifica di ottemperanza prescrizione n. 24 decreto DEC_DSA-2009-987 del 10/08/2009		Regione Autonoma della Sardegna prot17473 del 08/08/2014
02/09/2014	EON MATT-AIA	Comunicazione in merito al progetto di modifica non sostanziale impianto TSD comunicazione 185-2014-22 del 20/06/2014		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2014-0027905 del 02/09/2014
29/09/2014	EON ISPRA, Commissione Istruttoria IPPC-AIA	Avvio procedimento ai sensi degli art 7 e 8 della legge 241/90 e D.Lgs 152/06 per modifica non sostanziale relativa a diversa gestione delle ceneri e gessi prot 223-2014-22 del 31/07/2014	P7	MATTM DVA-2014-0031242 del 29/09/2014
30/09/2014	EON MATTM AIA e ARPAS	Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria		ISPRA 39165 del 30/09/2014
10/10/2014	EON MATT-AIA	Comunicazione in merito al progetto di modifica non sostanziale impianto TSD comunicazione 185-2014-22 del 20/06/2014 e alla nota prot. 246-2014-22 del 17/09/2014: le modifiche non comportano effetti significativi e negativi per l'ambiente		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2014-0032636 del 10/10/2014
15/10/2014	EON MATT-AIA	Comunicazione in merito al progetto di modifica non sostanziale relativa a diversa gestione delle ceneri e gessi prot 223-2014-22 del 31/07/2014	P7	MATTM DVA Valutazioni ambientali-2014-0033168 del 15/10/2014
05/11/2014	EON, MATTM AIA, ARPAS	Esito del controllo ordinario del 06-08 ottobre 2014 – Modalità di attuazione del PMC		ISPRA prot n 45326 del 05/11/2014
05/11/2014	MATTM AIA, Procura di Sassari, ARPAS	Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i in data 06-08 ottobre 2014 – Accertamento violazioni e proposta di diffida.		ISPRA prot n 45319 del 05/11/2014
24/11/2014	EON, ISPRA, Procura di Sassari, ARPAS	Prima diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot n 45319 del 05/11/2014		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2014-0038756 del 24/11/2014
24/11/2014	EON, ISPRA, Procura di Sassari, ARPAS	Comunicazione in merito al progetto di modifica non sostanziale relativa alla frequenza di monitoraggio delle emissioni di polveri presso le torri del nastro trasportatore del carbone e all'utilizzo di cellulosa come crostante per l'abbattimento di polveri del parco carbone.	P7	MATTM DVA Valutazioni ambientali-2014-0038748 del 24/11/2014
08/01/2015	ISPRA, Presidente della Commissione Istruttoria AIA- IPPC	Modalità per la redazione della relazione di riferimento.		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0000433 del 08/01/2015

20/01/2015	ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, E.ON produzione S.p.A.	Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 045319 del 05/11/2014		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0001730 del 20/01/2015
22/01/2015	ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, E.ON produzione S.p.A.	Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 045319 del 05/11/2014		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0001945 del 22/01/2015
30/01/2015	ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, E.ON produzione S.p.A.	Riscontro alla diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 045319 del 05/11/2014		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0002729 del 30/01/2015
03/02/2015	E.ON produzione S.p.A. Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA, Sistemi di Valutazione Ambientale.	Comunicazione di avvio del procedimento di riesame per modifica non sostanziale prot. n. 0000010-2015-22-6	P7,	MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0002982 del 03/02/2015
18/02/2015	E.ON produzione S.p.A. Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Trasmissione Parere Istruttorio conclusivo della domanda AIA – Ottemperanza alla prescrizione.		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0004476 del 18/02/2015
23/02/2015	E.ON produzione S.p.A. Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Trasmissione Parere Istruttorio conclusivo della domanda AIA – Procedimento di modifica non sostanziale	P7,	MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0005044 del 23/02/2015
23/02/2015	E.ON produzione S.p.A. , Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS, MATTM AIA	Riscontro Note DVA-2015-0001945 del 22/01/2014; DVA-0001730 del 20/01/2015; DVA-2015-002729 del 30/01/2015		ISPRA prot n 8542 del 23/02/2015
05/03/2015	E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS	Seconda diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 8542 del 23/02/2015 (ID 80)		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0006157 del 05/03/2015
05/03/2015	E.ON produzione S.p.A. , ISPRA	Richiesta di ridefinizione della scadenza dell'AIA (ID 80)		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0006158 del 05/03/2015
05/03/2015	E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS	Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 045319 del 05/11/2014 in merito al progetto di copertura della vasca di deposito preliminare H (ID 80)		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0006171 del 05/03/2015
10/03/2015	E.ON Produzione S.p.A., ISPRA, Commissione per l'AIA-IPPC	Richiesta tariffa procedimento di modifica ID 80/809		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0006500 del 10/03/2015
23/03/2015	E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS	Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 8542 del 23/02/2015 (ID 80)		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0008038 del 23/03/2015
03/04/2015	E.ON Produzione S.p.A., ISPRA, Commissione per l'AIA-IPPC	Procedimento di modifica ID 80/809 Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo prot. CIPPC-00_2015_0000211 del 03/02/2015	P7,	DVA-2015-0009184 del 03/04/2015. Viene accolta la richiesta di modifica non sostanziale relativa alla diversa gestione delle ceneri leggere e dei gessi.
09/04/2015	E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS	Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 8542 del 23/02/2015 (ID 80)		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0009484 del 09/04/2015

09/04/2015	E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS	Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 8542 del 23/02/2015 (ID 80)		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0009496 del 09/04/2015
21/04/2015	E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS	Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 045319 del 05/11/2014 in merito al progetto di copertura della vasca di deposito preeliminar H (ID 80)		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0010685 del 21/04/2015
24/04/2015	MATTM AIA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS, E.ON Produzione S.p.A.	Riscontro superamento delle inottemperanze oggetto di diffida – Note MATTM: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DVA-2015-0008038 del 23/03/2015 (Prot ISPRA 13870 del 27/03/2015)</li> <li>• DVA-2015-0009496 del 09/04/2015 (Prot ISPRA 16172 del 13/04/2015)</li> <li>• DVA-2015-0009484 del 09/04/2015 (Prot ISPRA 16173 del 13/04/2015)</li> </ul>		ISPRA prot. n. 17946 del 24/04/2015
14/05/2015	E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS	Istanza di modifica AIA per le modifiche impiantistiche derivanti dal Progetto Unitario di Bonifica e per lo spostamento del deposito preeliminar per lo stoccaggio delle ceneri (ID 80)	P7	MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0012995 del 14/05/2015
19/05/2015	E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, Procura della Repubblica di Sassari, ARPAS	Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 8542 del 23/02/2015 (ID 80)		MATTM DVA Valutazioni ambientali-2015-0013436 del 19/05/2015
11/06/2015	E.ON produzione S.p.A. ,ISPRA, ARPAS	Parere conclusivo in merito alla fattibilità della riduzione quantitativa dei fanghi da depurazione dei reflui e delle ceneri da carbone prodotti nelle sezioni 3 e 4 - ID 800/700		MATTM AIA PROT.N DVA-2015-0015366 DEL 11/06/2015
17/6/2015	E.ON Produzione S.p.A., Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Difesa Ambiente; Provincia di Sassari-Settore VIII - Ambiente e Agricoltura; Comune di Sassari; Comune di Porto Torres, ARPA Sardegna-Dipartimento Provinciale di Sassari, Prefetto Provincia di Sassari, Capitaneria di Porto di Porto Torres, Comando dei Carabinieri Nucleo Operativo Ecologico – Sassari; ASL-SPRESAL, ASL - Servizio di igiene e sanità pubblica, e, p.c. MATTM AIA, VVFF SS, Comitato Tecnico Regionale Sardegna c/ Direzione Regionale Vigili del Fuoco			MATTM STA PROT.N. 0008892/STA del 17/06/2015
23/6/2015	EON Produzione, MATTM STA	SIN "Aree Industriali di Porto Torres" - Centrale di Fiume Santo-Notifica ai sensi degli articoli 242 e 304, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 per la fuoriuscita acque industriali dall'impianto di desolfurazione relativo all'unità 3 della		Prefetto di Sassari –Nota prot.n. 0046230 del 23/6/2015

25/6/2015	MATTM AIA, ARPAS, E. ON Produzione S.p.A.	Centrale RICHIESTA INTEGRAZIONI SU COM EON - Guasti alle torri Be C: Note E. ON Produzione S.p.A. prot. 0000443-57-9-P del 21 /05/2015 (prot. ISPRA 22496 del 21/05/2015) e prot. 00005000-57-9 P del 09/06/2015 (prot. ISPRA 25288 del 10/06/2015). Nuova classificazione rifiuto: E. ON Produzione S.p.A. prot. 0000459-57-9 P del 27/05/2015 (prot. ISPRA 23360 del 27/05/2015). Spostamento depositi preliminari rifiuti: E.ON Produzione S.p.A. prot. 0000353-57-9 P del 30/04/2015 (Rif. DVA-2015-0012995 del 14/05/2015 acquisito al prot. ISPRA 21648 del 15/05/2015); E. ON Produzione S.p.A. prot. 0000504-57-9 P del 09/06/2015 (Prot. ISPRA 25291 del 10/06/2015).	P3	ISPRA PROT.N.27983 DEL 25/06/2015
20/07/2015	E.ON Produzione S.p.A., ISPRA, Commissione Istruttoria IPPC	Richiesta tariffa per modifiche impiantistiche	P7	MATTM AIA prot. n. DVA-2015-0018602 del 20/07/2015
29/07/2015	Fiume Santo S.p.A., Commissione istruttoria IPPC, ISPRA, Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i., per il riesame dell'AIA (ID80/915)	P7	MATTM AIA prot. n. DVA-2015-0019883 del 29/07/2015
06/08/2015	MATTM VIA, AIA, STA e per cc Fiume Santo spa,	Richiesta di valutazione sulle motivazioni dell'istanza e la tempistica richiesta e di eventuale comunicazione di motivi ostativi alla concessione della proroga AU FS7		MSE prot. n. 18782 del 06/08/2015
07/08/2015	Fiume Santo spa, MATTM VIA, AIA, STA, ISPRA, MBAC, Ministero della Salute, Ministero dell'Interno dipartimento dei VV.FF, Comando provinciale dei vigili del fuoco, Ministero della Difesa, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Agenzia delle Dogane di Sassari, Arpa Sardegna, Terna Rete Italia S.P.A. ENAC, ENAV	Trasmissione Decreto N°55/02/2015 VL del 6 agosto 2015, di voltura da E.ON Produzione a Fiume Santo S.p.A.	-	MSE prot. n.n. 18810 del 07.08.2015 relativa al decreto di voltura della Centrale di Fiume Santo.
11/08/2015	Presidente f.f. della Commissione Istruttoria IPPC, MSE, ISPRA, Fiume Santo S.p.A.,	Riesame dell'AIA per modifiche impiantistiche derivanti dal progetto di bonifica e per lo spostamento del deposito preliminare per lo stoccaggio ceneri e fanghi.	P7	MATTM AIA prot. n. DVA-2015-0021123 del 11/08/2015
12/08/2015	MSE, Fiume Santo spa, MATTM STA	Parere in merito alla richiesta di valutazione motivi ostativa alla concessione della proroga AU FS7		MATTM AIA prot. n. DVA- 2015-0021226 del 12/08/2015
08/09/2015	Fiume Santo spa, MATTM VIA, AIA, STA, ISPRA, MBAC, Ministero della Salute, Ministero dell'Interno dipartimento dei VV.FF,	Trasmissione decreto N°55/04/2015 PR relativo alla		MSE prot. n. 20692 del 08/09/2015

	Comando provinciale dei vigili del fuoco, Ministero della Difesa, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Agenzia delle Dogane di Sassari, Arpa Sardegna, Terna Rete Italia S.P.A. ENAC, ENAV	proroga del termine di avvio lavori Centrale Fiume Santo		
15/09/2015	Fiume Santo S.p.A., MATTM AIA, ARPAS	Comunicazione di avvio visita ispettiva ordinaria	P2	ISPRA prot. n. 40255 del 15/09/2015
17/09/2015	Fiume Santo S.p.A., Commissione istruttoria IPPC, ISPRA	Trasmissione parere della domanda di AIA – Procedimento di Riesame ID 80/860 relativa alla predisposizione di nuove aree prima degli interventi di Decommissioning dei gr 1 e 2.	P7	MATTM AIA prot. n. DVA-2015-0023405 del 17/09/2015
28/09/2015	Fiume Santo S.p.A., Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Trasmissione parere istruttorio conclusivo in riferimento alla domanda di riesame relativa a modifiche impiantistiche derivanti dal progetto di bonifica e spostamento del deposito preliminare stoccaggio ceneri e fanghi.	P7	MATTM AIA prot. n. DVA-2015-0024175 DEL 28/09/2015
28/09/2015	Fiume Santo S.p.A.	Verbali del controllo ordinario anno 2015 presso la Centrale	P2	ISPRA e ARPA Sardegna prot.n. 307-2015-87-9 del 28/09/2015
26/10/2015	Fiume Santo S.p.A., ISPRA	Presa d'atto della sospensione cantiere di Decommissioning Gr. 1-2 e della durata dei lavori alla ripresa degli stessi.	T3,4	MATTM AIA prot. n. DVA-2015-0026076 del 26/10/2015
26/11/2015	MATTM AIA, Fiume Santo S.p.A., ARPAS	Trasmissione della relazione conclusiva della visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.	P2	ISPRA prot. n. 0053714 del 26/11/2015
3/12/2015	ISPRA, Fiume Santo S.p.A.	Chiarimenti in merito alla modalità di attuazione della prescrizione presente nel parere istruttorio conclusivo, nota prot. DVA-2015-0024175 del 28/09/2015 (ID 80/915)	P7	MATTM AIA prot. DVA - 2015-0030405 del 03/12/2015
09/12/2015	Fiume Santo S.p.A., Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Richiesta rettifica parere istruttorio conclusivo, nota prot. DVA-2015-0023405 del 17/09/2015	P7	MATTM AIA prot. DVA-2015-0030718 del 09/12/2015
15/12/2015	Fiume Santo S.p.A., Pref. di Sassari, Com. Prov. VVF Sassari, CTR Sardegna, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Regione Sardegna e per cc MATTM AIA	Applicazione dell'art. 13 c.1-3 del D.Lgs.n. 26/6/2015 n. 105 da parte del gestore della Centrale, sito a rischio di incidente rilevante entro il 31 maggio 2016	T8	ISPRA prot.n. 56933 del 15/12/2015
21/12/2015	Fiume Santo S.p.A., Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA, Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale	Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i., per il riesame dell'AIA per la realizzazione di una struttura per l'approvvigionamento dell'olio combustibile denso (OCD) tramite autobotti nei pressi dei gruppi 3 e 4.	P7	MATTM AIA prot. DVA-2015-0031743 del 21/12/2015

30/12/2015	MATTM AIA, ARPAS, Referenti AIA	Trasmissione della programmazione delle attività di competenza statale, ai sensi del D. Lgs 152/02 e s.m.i. art 29-decies, previste per l'anno 2016	P2	ISPRA prot.n. 059378 del 30/12/2015
19/01/2016	MATTM AIA, Fiume Santo S.p.A., ARPAS	Riscontro sulla nota DVA-2015-0030405 del 03/12/2015, per l'utilizzo del campionatore portatile.	P7	ISPRA prot. n. 0004798 del 19/01/2016
27/01/2016	Fiume Santo S.p.A., MATTM- STA, REGIONE SARDEGNA, ARPAS, Comune di Sassari	In risposta alla nota inviata dalla Fiume Santo S.p.A., prot.n. 0000589-2015-87-6 del 23/12/2015, la Provincia chiede chiarimenti sulla riorganizzazione delle attività di decommissioning dei Gr. 1-2, e l'invio di un nuovo cronoprogramma.	T3,4	Prov. di Sassari prot.n.GE 2016/000 del 27/01/2016
28/01/2016	Fiume Santo S.p.A., ISPRA, ARPAS	Comunicazione ad attenersi a quanto richiesto da ISPRA nella nota del 19 gennaio prot. 04798, per l'utilizzo del campionatore portatile.	P7	MATTM AIA prot.0002109 del 28/01/2016
02/02/2016	Fiume Santo S.p.A.	Accettazione della Prov. di Sassari delle garanzie finanziarie per la gestione depositi preliminari /messa in riserva dei rifiuti, autorizzati con il decreto AIA	T8	Prov. di Sassari prot.n.GE 2016/0002706 del 02/02/2016
11/02/2016	Fiume Santo S.p.A.	Richiesta di tariffa istruttoria per Relazione di Riferimento	T35	MATTM AIA DVA-RU-2016-0003549 del 11/02/2016
12/02/2016	Fiume Santo S.p.A., MATTM STA, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari	Si conferma la disponibilità allo svolgimento dell'incontro tecnico richiesto da Fiume Santo S.p.A. con nota prot. n. 0000096 del 05/02/2016 e si richiede di elaborare una proposta di monitoraggio per le acque di falda.	-	ARPAS prot. n. 4628 del 12/02/2016
02/03/2016	Fiume Santo S.p.A., MATTM DGSTA, Regione Sardegna, Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA, Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale	Comunicazione avvio del procedimento per l'esame di conformità della Relazione di Riferimento.	T34	MATTM AIA DVA-RU-2016-0005805 del 02/03/2016
07/03/2016	ISPRA, Fiume Santo S.p.A., ARPAS	Parere conclusivo in merito alla classificazione ceneri volanti sottoprodotti, di cui al punto 3, pag. 15 del parere istruttorio del 3 febbraio 2015, prot. CIPPC-2015-0211	P7	MATTM AIA DVA-RU-2016-0006343 del 07/03/2016
09/03/2016	Fiume Santo S.p.A., ARPAS, Regione Sardegna, Provincia di SS, Comune di SS, Comune di PT, Prefetto di SS, Capitaneria di PT, NOE, Spresal, ASL, MATTM DGS, Comando provinciale VVFF, Comitato Tecnico Regionale VVFF	Si sollecita la trasmissione del Piano di caratterizzazione dell'area interessata dalla fuoriuscita di acque industriali dall'impianto di desolfurazione relativo all'Unità 3 e della nota 37-2015-87-9 del	P3	MATTM STA DVA-RU-0004512 del 09/03/2016

		17/07/2015 non pervenute al Ministero.		
06/04/2016	MATTM DGS, Fiume Santo S.p.A., Regione Sardegna, Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA,	Parere sulla Relazione di Riferimento.	T34	MATTM DGS DVA-RU-2016-0006231 del 06/04/2016
28/04/2016	Fiume Santo S.p.A. MATTM AIA, ISPRA, Comune di SS, Provincia di SS, Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ASL	Trasmissione della documentazione relativa agli accertamenti effettuati sulle acque reflue.		ARPAS prot. n. 0013774 del 28/04/2016
27/4/2016	Fiume Santo S.p.A.,	Richiesta di aggiornamento sulle altre attività tecniche propedeutiche all'avvio del cantiere per il nuovo gruppo a carbone		MSE_PROT.N. U-0011775 DEL 27/4/2016
24/05/2016	Fiume Santo S.p.A., Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA, MATTM AIA	Comunicazione di avvio del procedimento di riesame dell'AIA relativamente all'eliminazione della prescrizione sui Campi elettromagnetici presenti nella nuova area per le ditte esterne.	P7	MATTM AIA DVA-RU-2016-0014020 del 24/05/2016
24/05/2016	Fiume Santo S.p.A., MATTM DGS, MATTM AIA, MATTM DGSTA, ISPRA, MBAC, Ministero della Salute, Ministero dell'Interno, Comando Provinciale VVFF di SS, Ministeri della Difesa, MSEC, Regione Sardegna, Provincia di SS, Comune di SS, Comune di PT, Agenzia Dogane di SS, ARPAS, Terna Rete Italia S.p.A. ENAC, ENAV, Spresal SS.	Comunicazione di rinuncia, della Fiume Santo S.p.A., all'Autorizzazione Unica n° 55/02/2010 del 04/10/2010 relativa alla costruzione di una nuova sezione a carbone		MISE prot. n. 0014475 del 24/05/2016
01/06/2016	MATTM AIA, Procura della Repubblica SS, Fiume Santo S.p.A., ARPAS	ISPRA esprime parere favorevole alla modifica della frequenza di monitoraggio delle polveri da semestrale ad annuale	P7	ISPRA prot. n. 0032841 del 01/06/2016
06/06/2016	Ministero della Salute, Fiume Santo S.p.A., Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Comunicazione di avvio del procedimento di riesame dell'AIA relativamente all'eliminazione della prescrizione sui CEM nella nuova area per le ditte esterne.	P7	MATTM AIA DVA-RU-2016-0014993 del 06/06/2016
10/06/2016	Commissione Istruttoria IPPC, Fiume Santo S.p.A.	Trasmissione per opportuna informazione della nota di Fiume Santo S.p.A. del 01/06/2016 prot. n. 532 sull'avanzamento della procedura di riesame dell'AIA per la realizzazione di una struttura denominata "rampa di scarico autobotti"	P7	MATTM DGS DVA-RU-2016-0015621 del 10/06/2016
10/06/2016	Fiume Santo S.p.A., ISPRA	Il MATTM chiede ad ISPRA di verificare, nell'ambito delle attività di controllo ordinario presso l'impianto, l'effettivo assetto impiantistico complessivo della centrale.		MATTM DGS DVA-RU-2016-0015620 del 10/06/2016
10/06/2016	Fiume Santo S.p.A., ISPRA, Procura della Repubblica di SS, ARPAS	MATTM trasmette la nota dell'ISPRA del 01/06/2016 prot. n. 32841 con cui viene modificata la frequenza di monitoraggio delle polveri da semestrale ad annuale	P7	MATTM DGS DVA-RU-2016-0015612 del 0015612
20/06/2016	Fiume Santo S.p.a., Provincia di SS, Comune di PT, Comune di SS e altri	MATTM DGS comunicazione relativa alla rinuncia all'Autorizzazione della costruzione		MATTM DGSTA DVA-RU-0016281 del 20/06/2016

		del nuovo gruppo a Carbone		
19/07/2016	Fiume Santo S.p.a., MATTM DGS, MATTM AIA, ISPRA, MBAC, MSEC, Regione Sardegna, Provincia di SS, Comune di SS, Comune di PT	Lavori di Decommissioning dei Gr.1-2	T3,4	MISE prot. n. 0019730 del 19/07/2016
26/07/2016	Commissione Istruttoria IPPC, Fiume Santo S.p.A.	Il MATTM chiede alla Commissione VIA un parere rispetto alla richiesta di chiarimenti in merito alla prescrizione 4 del Decreto di Esclusione VIA per la co-combustione biomassa sui Gr. 3-4		MATTM DGS DVA-RU-19534 del 19/07/2016
16/08/2016	Fiume Santo S.p.a., Provincia di CA, Provincia di SS, Comune di PT, Comune di SS e altri	Convocazione della Conferenza di Servizi	P7	MATTM DVA-RU-0021021 del 16/08/2016
16/08/2016	Fiume Santo S.p.a., Provincia di CA, Provincia di SS, Comune di PT, Comune di SS e altri	Convocazione della Conferenza di Servizi	P7	MATTM DVA-RU-0021011 del 16/08/2016
19/09/2016	Fiume Santo S.p.a., Regione Sardegna, Provincia di SS, Comune di PT, Comune di SS e altri	Trasmissione della proposta del PMC	P7	MATTM DVA-RU-0022928 del 19/09/2016
21/09/2016	Fiume Santo S.p.a., Provincia di SS, Comune di PT, Comune di SS e altri	Trasmissione del parere della regione Sardegna riguardo il procedimento ID 80/965 (realizzazione di una nuova rampa per lo scarico dell'OCD)	P7	MATTM DVA-RU-0023037 del 20/09/2016
26/09/2016	Fiume Santo S.p.a., Regione Sardegna, Comune di PT, Comune di SS, ISPRA e altri	Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi convocata ai fini dell'AIA-Riesame per area appaltatori	P7	MATTM DVA-RU-0023423 del 26/09/2016
26/09/2016	Fiume Santo S.p.a., Regione Sardegna, Comune di PT, Comune di SS, ISPRA e altri	Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi convocata ai fini dell'AIA-Riesame per la rampa di scarico OCD	P7	MATTM DVA-RU-0023420 del 26/09/2016
29/09/2016	Fiume Santo S.p.a., Regione Sardegna, Comune di PT, Comune di SS, ISPRA e altri	Richiesta di chiarimenti sulla fuoriuscita acque, area desolfatore, del 21/09/2016	P3	ARPA S DIP SS-PROT.N. 30806/2016 del 29-09-2016
07/10/2016	Fiume Santo e altri	Comunicazione di assegnazione all'Ing. Milillo del ruolo di responsabile del procedimento per le AIA di competenza del MATTM		MATTM DVA-RU-0024574 del 07/10/2016
12/10/2016	Fiume Santo S.p.a., Regione Sardegna e altri	Trasmissione alla Soprintendenza ABAP di SS le note prot. n. 891-2016-87-23 del 23/09/2016 e n. 842-2016-87-23 del 04/10/2016 di Fiume Santo S.p.A. per la conseguente vigilanza sul territorio	T3,4	Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 14464 del 12/10/2016
13/10/2016	Fiume Santo S.p.A., ISPRA	Il MATTM prende atto della dismissione dei depositi preliminari C2-C3 (CER100121) E C1 (CER100104*)	P7	MATTM DVA-RU-0024930 del 12/10/2016
11/11/2016	Fiume Santo S.p.A., ARPAS, ISPRA	Il MATTM chiede di presentare istanza di riesame AIA per la richiesta della rettifica del paragrafo 4 "Descrizione delle modifiche impiantistiche proposte" a pag. 10 del parere istruttorio conclusivo del 18 settembre 2015 per quanto riguarda le acque di contro lavaggio.	P6	MATTM DVA-RU-0027409 del 11/11/2016



15/11/2016	Fiume Santo S.p.A.	La Provincia di Sassari trasmette l'accettazione delle Garanzie Finanziarie.		Prot. N. GE 2016/0041117
01/12/2016	Fiume Santo S.p.A., ISPRA, Commissione Istruttoria IPPC, Ministero della Salute.	Il MATTM comunica l'avvio del procedimento per la modifica dell'AIA (ID80/1107)	P6	MATTM DVA-RU-0029209 del 01/12/2016
19/12/2016	Fiume Santo S.p.A., Regione Sardegna, Provincia di Cagliari, Provincia di SS, Comune di SS, ecc.	Il MATT trasmette la copia del decreto di autorizzazione integrata ambientale n. 350 del 05 dicembre 2016.		MATTM DVA RU-0030510 del 19/12/2016
21/12/2016	Fiume Santo S.p.A., Regione Sardegna. ISPRA, ecc.	Il MATTM trasmette il parere istruttorio conclusivo per la Relazione di Riferimento di Fiume Santo S.p.A.	T34	MATTM DVA prot. n. 30815 del 21/12/2016
22/12/2016	MATTM AIA, ARPAS	ISPRA trasmette la programmazione delle attività di controllo di competenza statale, ai sensi del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. art 29-decies, previste per l'anno 2017	P2	MATTM DVA-RU-0030994 del 22/12/2016
30/01/2017	Fiume Santo S.p.A., MATTM AIA, ARPAS	ISPRA chiede un riscontro per la nota di Fiume Santo prot. n. 27-2017-87-9 del 13/01/2017		ISPRA prot. n. 3868 del 30/01/2017
07/04/2017	Fiume Santo S.p.a. MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, ecc.	La capitaneria richiede alcuni elementi di informazione relativi alla presenza di carbone nel fondale marino		CPTOR prot. n. 7042 del 07/04/2017
14/04/2017	Fiume Santo S.p.A., MATTM AIA, ARPAS	ISPRA richiede che vengano adottate tutte le misure necessarie affinché sia garantito nel tempo il funzionamento del sistema di depolverazione della Torre C soggetto a un prolungato fuori servizio.	P35	ISPRA prot.n. 19001 del 14/04/2017
12/06/2017	Fiume Santo S.p.A., MATTM AIA, ARPAS	ISPRA comunica l'avvio della visita ispettiva ordinaria a partire dal 19 giugno 2017	P2	ISPRA prot. n. 0029024 del 12/06/2017
03/07/2017	Fiume Santo S.p.A., ISPRA, ecc.	Trasmissione al Presidente f.f della Commissioni IPPC delle analisi eseguite dal gestore in ingresso e in uscita dall'impianto TAF durante le fasi delle prove di esercizio della barriera idraulica.		MATTM DG Salvaguardia prot. n. 15500 del 03/07/2017
17/07/2017	Fiume Santo S.p.A., ISPRA, ecc.	Richiesta al Gestore l'integrazione della tariffa istruttoria per il procedimento ID 80/1107		MATTM DG Salvaguardia prot. n. 16922 del 17/07/2017
25/07/2017	Fiume Santo S.p.A., ISPRA, MATTM AIA, ARPAS, ecc.	Si rimanda per le valutazioni di competenza, alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali e alla Provincia di Sassari.		MATTM DQV Bonifiche prot. n. 15504 del 24/07/2017
25/07/2017	Fiume Santo, ISPRA, ecc.	Trasmissione del parere tecnico conclusivo relativo al documento "Piano di caratterizzazione dell'area interessata dallo		MATTM DQV Bonifiche PROT. N. 15523 del 25/07/2017

		sversamento acque acide. Modello concettuale definitivo e Analisi di rischio.		
28/07/2017	Fiume Santo S.p.A., Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Trasmissione del parere istruttorio conclusivo alla domanda di riesame di AIA. Procedimento ID 80/1107		MATTM AIA prot. n. 17933 del 28/07/2017
14/09/2017	Fiume Santo S.p.A., MATTM AIA, ARPAS	Trasmissione della relazione in merito alla visita in loco effettuata dal 19/06/2017 al 21/06/2017 da ARPAS		ISPRA prot. n. 44792 del 17/09/2017
12/10/2017	ISPRA, Fiume Santo S.p.A., MATTM DGSTA	Parere ARPAS sulla variazione di un piezometro AIA posizionato a monte dell'area idrogeologica		FS prot. n. 0000865 del 12/10/2017
08/11/2017	Fiume Santo S.p.A. ISPRA	Chiarimenti in merito al cronoprogramma dei lavori di decommissioning dei gruppi 1 e 2		MATTM DGS prot. n. 25768 del 08/11/2017
19/12/2017	ISPRA, MATTM AIA, Capitaneria di PT, Fiume Santo S.p.A., ecc.	MATTM Bonifiche chiede ad ISPRA di esprimersi sulla sussistenza di danni ambientali ed eventuali misure di sicurezza da adottare per la presenza del carbone sul fondale marino.		MATTM DQV prot. n. 27075 del 19/12/2017
20/12/2017	ISPRA, e in cc ARPA SS, Fiume Santo S.p.A.	Rispetto alle attività di pulizia dei serbatoi di OCD e delle relative tubazioni di collegamento ai gruppi 1 e 2, il MATTM chiede ad ISPRA di esprimere il proprio avviso in ordine all'attività prospettata dal gestore, nonché un chiarimento circa la connotazione del refluo prodotto nelle sopra indicate attività di pulizia.		MATTM prot.n. 29580 del 20/12/2017
21/12/2017	Fiume Santo S.p.A., ISPRA, Commissione IPPC, ecc.	Invio della programmazione delle attività di controllo previste per l'anno 2018.		MATTM prot. n. 29658 del 21/12/2017
08/01/2018	Fiume Santo S.p.A. ISPRA, MATTM DGSTA, Capitaneria di PT, ecc..	Disponibilità per incontro tecnico per carbone sul fondale marino.		ARPAS prot. FS n. 0000046-2018-87-23 del 08/01/2017
24/01/2018	Fiume Santo S.p.A. ISPRA, Capitaneria di PT, ecc.	Convocazione incontro tecnico per carbone sul fondale marino.		MATTM DGSTA 1488 1488
21/02/2018	Fiume Santo S.p.A., ARPAS, Provincia di SS, ecc.	Riscontro in merito alla nota prot. n.132 del 26.01.2018 con la quale è stato comunicato che nel mese di febbraio sarebbero stati eseguiti test con microcariche sulla ciminiera propedeutici all'attività di demolizione prevista nella Variante al piano di Decommissioning dei gr 1 e 2.		Regione Sardegna prot. n. 3950 del 21/02/2018
05/03/2018	ARPAS, Regione Sardegna, ISPRA, MATTM AIA, Fiume Santo S.p.A., ecc..	Richiesta agli Enti di Controllo di esprimere, per i profili di rispettiva competenza un parere istruttorio sull'elaborato "Progetto di rimozione carbone dal fondale marino antistante il molo di attracco		MATTM DQV prot. n. 4421/STA del 05/03/2018

		delle navi carboniere all'interno del porto industriale di Porto Torres"		
15/03/2018	Fiume Santo S.p.A., MATTM DGS, ISPRA, Regione Sardegna, ARPAS, ecc.	Parere sulla modalità di intervento, interventi di mitigazione e piano di monitoraggio		ARPAS prot. FS n. 0000286-2018-87-23 del 15/03/2018
28/03/2018	Fiume Santo S.p.A., MATTM DGS, ISPRA, Regione Sardegna, ARPAS, ecc.	Proposta data per incontro tecnico per tematica legata all'impatto acustico generato dalle operazioni di blasting – decommissioning sull'avifauna presente nella limitrofa area SIC/ZPS Stagno di Pilo, nel periodo riproduttivo (aprile-giugno)		ARPAS prot. FS n. 0000334-2018-87-23 del 28/03/2018
14/05/2018	Fiume Santo S.p.A., Comando provinciale VV.F., ARPAS, MATTM DGS, ISPRA; ecc.	Trasmissione determinazioni del Comitato Tecnico Regionale della Sardegna di cui all'art. 10 del D.Lvo 26 giugno 2015 n. 105 per variazione quantitativo esplosivo per abbattimento delle caldaie dei gr 1 e 2		Prot. FS n. 0000462-2018-87-23 del 14/05/2018
17/04/2018	Fiume Santo S.p.A., MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, ecc....	Richiesta incontro tecnico argomenti vari		MATTM DQV prot. n. 7791/STA del 17/04/2018
24/04/2018	Fiume Santo S.p.A., MATTM AIA, ISPRA, ARPAS, ecc....	Comunicazione di posticipo convocazione incontro tecnico		MATTM DQV prot. n. 8353/STA del 24/04/2018
09/05/2018	Fiume Santo S.p.A., Regione Sardegna, Provincia, MATTM AIA, ecc....	Trasmissione del resoconto sintetico dell'incontro tecnico convocato con nota prot. n. 8353/STA del 24/04/2018		MATTM DQV prot. n. 10601/STA del 09/05/2018
15/06/2018	Fiume Santo S.p.A., Regione Sardegna, Provincia di SS, Comune di PT, MATTM AIA, ISPRA, ecc....	Richiesta parere tecnico relativamente al "Progetto di rimozione carbone dal fondale marino antistante il molo di attracco delle navi carboniere all'interno del porto industriale"		MATTM DQV prot. n. 12211/STA del 15/06/2018
20/06/2018	Fiume Santo S.p.A., MATTM DGSTA, ISPRA; ARPAS, ecc.	Nulla osta per l'attuazione del "Progetto di rimozione carbone dal fondale marino antistante il molo di attracco delle navi carboniere all'interno del porto industriale"		MATTM DGS prot. n. 14115 del 20/06/2018
25/06/2018	Fiume Santo S.p.A., Comune di SS, Provincia di SS, MATTM DGSTA, MATTM DGS, ISPRA, ecc.	Trasmissione parere in merito alla nota inviata da Fiume Santo S.p.A. con nota prot. n. 591-2018-87-23 del 08/06/2018		RAS prot. n. 2018/14105 del 25/06/2018

**4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti**

*Attività che si esauriscono in una singola data nel periodo di riferimento*

<b>Data</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Note</b>
<i>Data</i>	<i>Riunione, intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		

Attività che si estendono su un lasso di tempo superiore al giorno nel periodo di riferimento

<b>Data</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Note</b>
<i>Data inizio - Data fine</i>	<i>Riunione, intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				

*Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento*

<b>Frequenza</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Note</b>
<i>Indicare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, ...)</i>	<i>Riunione, intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave m/v Iolcos Pride	Rapporto di prova n. 102391 e 10232 Analisi & Controlli del 07/02/2018
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave mt Faneromeni	Rapporto di prova n. 102433 e 102434 Analisi & Controlli del 28/02/2018
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave m/v Golden Endeavour	Rapporto di prova n. 102438 e 102439 Analisi & Controlli del 06/03/2018
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave m/v Trabzon	Rapporto di prova n. 102488 e 102489 Analisi & Controlli del 28/03/2018
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave m/v Unity N	Rapporto di prova n. 102574 e 102575 Analisi & Controlli del 08/05/2018
Per lotto	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Monitoraggio qualità/quantità carbone nave m/n Bulk Portugal	Rapporto di prova n. 102583 e 102584 Analisi & Controlli del 15/05/2018
Mensile (febbraio)	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue prot. n.0000280-2018-87-9 del 14/03/2018)	Rapporto di prova n. 0307/18 rev. 1 Lab. Ekosistems srl del 12/03/2018
Mensile (febbraio)	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Analisi acque in ingresso impianto TAF (prot. n. 0000282-2018-87-9 del 14/03/2018)	Rapporto di prova n. 18LA02556 del 19/02/2018 C.P.G. Lab srl
Mensile (febbraio)	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Analisi acque in uscita impianto TAF (prot. n. 0000281-2018-87-9 del 14/03/2018)	Rapporto di prova n. 18LA02556 del 22/02/2018 C.P.G. Lab srl
Mensile (marzo)	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue prot. n. 0000401-2018-87-9 del 18/04/2018)	Rapporto di prova n. 0412/18 Lab. Ekosistems srl del 12/04/2018
Mensile (marzo)	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Analisi acque in ingresso impianto TAF (prot. n. 0000480-2018-87-9 del 17/05/2018)	Rapporto di prova n. 18LA04228 del 23/03/2018 C.P.G. Lab srl
Mensile (marzo)	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Analisi acque in uscita impianto TAF (prot. n. 0000479-2018-87-9 del 17/05/2018)	Rapporto di prova n. 18LA04229 rev. 1 del 16/05/2018 C.P.G. Lab srl
Mensile (aprile)	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue prot. n.0000528-2018-87-9 del 28/05/2018)	Rapporto di prova n. 0640/18 rev. 1 Lab. Ekosistems srl del 25/05/2018
Mensile (maggio)	Autocontrollo	ISPRA/ARPAS	Analisi acque reflue uscita impianto (vasca finale acque reflue prot. n. 0000605-2018-87-9 del 12/06/2018)	Rapporto di prova n. 0745/18 Lab. Ekosistems srl del 11/06/2018

*Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento*

*Testo*

*5. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)*

*Testo*