



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA - DIV III
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
aia@pec.minambiente.it



Copia ARPA Puglia
Direzione Tecnica
Corso Trieste, 27 - 70126 BARI
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
c/o Ospedale Testa
Contrada Rondinella - 74100 Taranto (TA)
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing
Via Laurentina, 449 - 00142 Roma
eni@pec.eni.com
Raffineria di Taranto
Strada Statale Jonica, 106 - 74100 Taranto (TA)
enirmtaranto.dir@pec.eni.it

Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Taranto
Via Marche, snc - 74100 Taranto (TA)
prot.procura.taranto@giustiziacert.it

RIFERIMENTO: Decreto Autorizzativo DVA-DEC-2010-274 del 11 giugno 2010. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica ENIPOWER spa di Taranto.
Diffida prot. MATTM n. 12141 del 04/05/2016 (acquisita in ISPRA al prot. n. 26689 del 05/05/2016).

OGGETTO: Riscontro superamento delle inottemperanze oggetto della diffida di cui alla nota MATTM prot. n. 14261 del 26/05/2016 (acquisita con prot. ISPRA n. 30965 del 26/05/2016).

Facendo seguito alla nota in oggetto con la quale il MATTM ha richiesto a questo Istituto il riscontro del superamento delle inottemperanze segnalate nella diffida, d'intesa con ARPA Puglia, si rappresenta quanto segue.

La diffida prevedeva che il Gestore ripristinasse il rispetto dei limiti prescrittivi stabiliti a pag. 26-27 del PMC allegato al Decreto autorizzativo in riferimento.

Il Gestore, con nota prot. n. RAFTA/DIR/RP/177 del 19/05/2016, ha riscontrato la richiesta del MATTM trasmettendo una nota tecnica di riscontro e i risultati di un monitoraggio straordinario effettuato dal 05/05/2016 al 11/05/2016, presso il pozzetto identificato in Decreto AIA con sigla P145, dei parametri COD e Solidi sospesi totali. I risultati del monitoraggio evidenziano il rispetto dei limiti prescrittivi riportati in autorizzazione e si considera pertanto ottemperata la diffida.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Al fine di consentire la necessaria continuità di informazione per le autorità coinvolte, la presente nota è inviata in copia anche alla Procura della Repubblica competente per territorio, quale seguito della nota MATTM in riferimento.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini