

EVENTI DI ATTIVAZIONE		DATA EVENTO	UNITA'	CAUSA	TORCIA	MODALIITA' DETERMINAZIONE QUANTITA'	QUANTITA' SCARICATA	DURATA ACCENSIONE TORCIA		TIPOLOGIA DI CAUSA	MODALIITA' DETERMINAZIONE PORTATA	PORTATA GAS INVIATI IN TORCIA		PORTATA SPECIFICATA DAL COSTRUTTORE DELLA TORCIA PER GARANTIRE L'EFFICIENZA DI ABBATTIMENTO PRESCRITTA	
												MIN	MAX	MIN	MAX
Protocollo (se necessaria comunicazione)	Modalità (se necessaria comunicazione)	gg/mm/aaaa	- - -	- - -	- - -	Descrizione modalità (misura, calcolo, stima)	(t)	min	ore	(emergenza, sicurezza, avvio- spegnimento impianti, altro)	Descrizione modalità (misura, calcolo, stima)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)
	Fax	05/01/2017	Unità 3100	Avviamento gassificatore R 101/2	Principale	M	400	465	7,75	Avviamento	M	2600	106128	0	412000
	Fax	06/01/2017	Unità 3800	Avviamento Unità 3800	Principale	M	8	192	3,20	Avviamento	M	2350	8935	0	412000
	Fax	07/01/2017	Unità 3100-3800	Avviamento gassificatore R 101/2 e U3800	Principale	M	259	306	5,10	Avviamento	M	4300	122680	0	412000
	Fax	17/01/2017	Unità 3300	Avviamento expander	Principale	M	15	180	3,00	Avviamento	M	2417	29443	0	412000
	Fax	24/03/2017	Unità 3100	Switch gassificatori	Principale	M	338	390	6,50	Avviamento	M	1635	137000	0	412000
	Fax	02/04/2017	Unità 4000	Evento imprevisto per disservizio ENEL	Principale	M	919	660	11,00	Femata accidentale	M	4394,5	169262,7	0	412000
	Fax	02/04/2017	Unità 4000	Avviamento TG	Principale	M	294	360	6,00	Avviamento	M	3589	135132	0	412000
	Fax	18/04/2017	Complesso IGCC	Fermata programmata complesso IGCC	Principale	M	82	660	11,00	Fermata programmata	M	2929	300732	0	412000
	Fax	18/04/2017	Complesso IGCC	Bonifiche apparecchiature e linee del complesso IGCC	Principale	M	1028	15000	250,00	Bonifiche apparecchiature e linee.	M	2783	300879	0	412000
	Fax	31/05/2017	Unità 3100	Avviamento gassificatore R101/1	Principale	M	792	636	10,60	Avviamento	M	2480	152270	0	412000
	Fax	02/06/2017	Complesso IGCC	Avviamento complesso	Principale	M	1102	900	15,00	Avviamento	M	2636	161206	0	412000
	Fax	03/06/2017	Unità 3800	Avviamento U3800	Principale	M	264	1140	19,00	Avviamento	M	2270	75416	0	412000
	Fax	03/06/2017	Unità 3800	Avviamento U3800	Principale	M	31	720	12,00	Avviamento	M	2929	29659	0	412000
	Fax	04/06/2017	Unità 3800	Avviamento U3800	Principale	M	14	720	12,00	Avviamento	M	1231	5786	0	412000
	Fax	09/06/2017	Unità 3100 / Unità 4000	Fermata programmata 3100-4000 Mod 2	Principale	M	369	600	10,00	Fermata programmata	M	879	132861	0	412000
	Fax	14/06/2017	Unità 3100 / Unità 4000	Avviamento 3100-4000 Mod 2	Principale	M	514	900	15,00	Avviamento	M	1080	144946	0	412000
	Fax	15/06/2017	Unità 3800 - 3300	Avviamento Unità 3800 - 3300 Expander	Principale	M	23	540	9,00	Avviamento	M	1250	53174	0	412000
	Fax	15/06/2017	Unità 3800	Avviamento Unità 3800	Principale	M	11	300	5,00	Avviamento	M	440	12964	0	412000
	Fax	30/06/2017	Unità 4000	Evento imprevisto blocco TG2	Principale	M	494	540	9,00	Femata accidentale	M	1878	145239	0	412000
	Fax	31/07/2017	Unità 3300	Fermata-Avviamento Unità 3300 expander	Principale	M	634	755	12,58	Fermata-Avviamento	M	1300	95288	0	412000
	Fax	07/08/2017	Unità 3300	Fermata Unità 3300 expander	Principale	M	560	935	15,58	Fermata	M	1060	85181	0	412000
	Fax	09/08/2017	Unità 3300	Avviamento Unità 3300 expander	Principale	M	216	255	4,25	Avviamento	M	1380	191015	0	412000
	Fax	09/08/2017	Unità 3300	Protrarsi avviamento Unità 3300 expander	Principale	M	4	120	2,00	Avviamento	M	1404	16259	0	412000
	Fax	29/08/2017	Unità 3100	Avviamento gassificatore R 101/2 (switch gassificatori)	Principale	M	967	690,00	11,50	Avviamento	M	1870,00	214966	0	412000
	Fax	06/09/2017	Unità 3300	Fermata-Avviamento Unità 3300 expander	Principale	M	355	570,00	9,50	Fermata-Avviamento	M	1010,00	81665	0	412000
	Fax	20/10/2017	Complesso IGCC	Fermata programmata complesso IGCC	Principale	M	14	600,00	10,00	Fermata	M	1020,00	76538	0	412000