

rosen

Rosignano Energia

GDF SUEZ

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prod DVA - 2010 - 0028985 del 29/11/2010

Raccomandata A.R.

Ministero dell'Ambiente
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ex Direzione Generale per la salvaguardia dell'Ambiente
Divisione VI - Rischio Industriale
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 - Roma
c.a.: Dott. Lo Presti
dsa-ris@minambiente.it
aia@pec.minambiente.it

e p.c.:
I.S.P.R.A.
Via Vitaliano Brancati n. 48
00144 - Roma
c.a. : Ing. Alfredo Pini
Ing. Leonello Serva
controlli-aia@isprambiente.it

Rosignano Solvay, 18/11/2010

Protocollo: P0000827/10/CAN/VE

Oggetto:

Richiesta di proroga dei termini di scadenza della prescrizione relativa alla rimozione del serbatoio AD001 e comunicazione di interruzione del monitoraggio del serbatoio di gasolio AD001.

Vs. rif. pratica n. DSA-RIS-00 [2009 - 0128]

Con riferimento alla prescrizione riportata a pag. 46 paragrafo 4.10 "Prescrizioni sui serbatoi di bonifica" del Parere istruttorio Conclusivo allegato al Decreto AIA rilasciato a ROSEN Rosignano Energia S.p.A. per l'esercizio della Centrale di Rosignano (DVA-DEC-2010-0000360 del 31/05/10) pubblicato con avviso sulla G.U. n°153 del 3 Luglio 2010, che cita testualmente

"Per quanto riguarda il serbatoio di gasolio AD001 che non viene più utilizzato, si prescrive al Gestore di presentare un piano di dismissione entro 6 mesi dal rilascio dell' AIA e si stabilisce un termine di 6 mesi a partire dal suo svuotamento per la rimozione dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2010; successivamente dovranno essere avviate le procedure di caratterizzazione ed eventuale bonifica del sito

GDF SUEZ

Rosen Rosignano Energia S.p.A.

Via Piave, 6 - 57016 Rosignano Solvay (LI) Italia

Tél. +39 0586 7251 - Fax +39 0586 764045

www.rosenspa.com

Cap.Soc. € 25.587.120,00 i.v. Part.IVA e Cod. Fisc. n. 01079020499 REA n. 97005
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di GDF SUEZ S.A. e per essa GDF SUEZ Energia Italia S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 bis e ss. del Codice Civile



Al

secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa in vigore. Nel periodo antecedente la rimozione del serbatoio si prescrive quanto segue:

1) serbatoio interrato AD001:

Il Gestore deve effettuare prove di tenuta idraulica dell'intercapedine fino al suo svuotamento, previsto entro il 31/05/10, ogni 6 mesi a partire dal rilascio dell'AIA

2) serbatoio fuori terra AD002:

Il gestore deve effettuare la verifica e la misura dello spessore del fondo del serbatoio o in alternativa un monitoraggio mediante emissioni acustiche dell'attività di corrosione del fondo del serbatoio.

I risultati delle verifiche effettuate dovranno essere trasmessi all'Autorità di controllo entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA per il serbatoio AD001 seguendo le modalità previste nell'allegato PMC.

La verifica di tenuta prevista al punto 2 per il serbatoio AD002 non dovrà essere effettuata se lo stesso sarà svuotato entro il 31/05/10."

E con riferimento all'ulteriore prescrizione riportata a pag. 29 paragrafo "Monitoraggio serbatoi" del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al sopra citato Decreto AIA, come aggiornato da nota trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. DVA-2010-0017546 del 14/07/10, che cita testualmente

3) Trasmissione del programma e protocollo di ispezione all'EC entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA e aggiornamento a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali.

4) Registrazione dei risultati del programma su formato cartaceo ed elettronico e invio all'EC con frequenza semestrale."

PREMESSO CHE, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con atto DSA-DEC-0000300 del 20/04/09 a Rosen Rosignano Energia S.p.A per l'esercizio della centrale di Rosignano:

- con lettera del 10/12/2009 (Prot. PU000861/09/CAISPR/CFE) è stato trasmesso il "Piano di Dismissione dei serbatoi di gasolio AD001 e AD002" che il Gestore ha fatto predisporre individuando le misure adeguate affinché fosse evitato qualsiasi rischio di inquinamento;
- con lettera del 16/12/2009 (Prot. PU000887/09/CAISPR/CFE) è stato trasmesso il "Protocollo di ispezione dei serbatoi di gasolio AD001 e AD002" che il Gestore ha fatto predisporre individuando le misure adeguate affinché fosse evitato qualsiasi rischio di inquinamento insieme con le registrazioni relative alle attività di monitoraggio effettuate nel 2009;
- con lettera del 28/05/10 (Prot. PU000462/10/CAISPR/CUF) è stato comunicato lo svuotamento del serbatoio di stoccaggio gasolio AD002 facendo conseguentemente decadere i termini relativi alla prescrizione delle attività di monitoraggio del fondo sopra indicate;

CONSIDERATO CHE:

- per la selezione, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori secondo la regola d'arte ad una Società idonea e nel pieno rispetto delle prescrizioni normative, sono necessari congrui tempi tecnici;

- il serbatoio AD001 è vuoto dal 30 giugno 2010, e pertanto da tale data è stata interrotta la prescritta attività di monitoraggio semestrale di prova di tenuta idraulica dell'intercapedine;

la scrivente Società

- CHIEDE una proroga fino al 30 giugno 2011 dei termini di scadenza della prescrizione relativa alla rimozione del serbatoio AD001 da condurre secondo il piano di dismissione trasmesso;
- COMUNICA che a partire dal II° semestre 2010 non verranno inviate le registrazioni inerenti le attività di monitoraggio prescritte relativamente ai serbatoi AD001 e AD002.

Rimanendo disponibile per eventuali osservazioni e chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Ing. G. Filippelli
(Gestore dell'impianto e Amministratore Delegato)