



snam rete gas

Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. Centralino: 02 5201

www.snamretegas.it

Società per Azioni con Sede Legale in San Donato Milanese
Piazza Santa Barbara, 7
Capitale Sociale Euro 3.571.187.994,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro
Imprese di Milano n. 13271390158
R.E.A. Milano n. 1633443 - Partita IVA 13271390158
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell' Eni S.p.A.

ESERCIZIO MISURA
Tel. 02 52069547
Fax 02 52069001
e-mail esermi@snamretegas.it

VERBALE DI MISURA RELATIVO AL GAS NATURALE PRELEVATO NEL MESE DI AGOSTO 2011

Stampato in data 01-09-2011

Unita' emittente : MISURA	Spett.le	35050302
Sede di PISA	Edison Spa	
Via Don Minzoni, 3	c.a. rag. Stefano Pecchia	
56010 VICOPISSANO PI	viale della resistenza, 2	
	57025 PIOMBINO LI	

Impianto REMI 35050302 (EX 0467501)
Piombino LI CET3 termoelettrico

R I E P I L O G O P R E L I E V I

dal	al	VOLUME	ENERGIA	PCS
01-08-2011 06	01-09-2011 06	2.047.117 m3	79.250,4GJ	38.713 kJ/m3

V A L O R I G I O R N A L I E R I M I S U R A T I

d	PCS/d	m3/d	GJ/d	m3/h	d	PCS/d	m3/d	GJ/d	m3/h
1	39578	0	,0	0	17	38568	0	,0	0
2	39657	0	,0	0	18	38724	0	,0	0
3	39690	0	,0	0	19	38678	0	,0	0
4	39688	0	,0	0	20	38626	0	,0	0
5	39628	0	,0	0	21	38659	0	,0	0
6	39639	0	,0	0	22	38862	0	,0	0
7	39643	0	,0	0	23	39061	1.604	62,7	1.088
8	39614	0	,0	0	24	39449	0	,0	0
9	39532	0	,0	0	25	39579	0	,0	0
10	38980	0	,0	0	26	39580	0	,0	0
11	38692	0	,0	0	27	39581	0	,0	0
12	38620	0	,0	0	28	39156	367.278	14.381,1	36.593+
13	38996	0	,0	0	29	38562	580.192+	22.373,4	25.673
14	39361	0	,0	0	30	38639	555.823	21.476,4	24.277
15	38798	0	,0	0	31	38650	542.220	20.956,8	23.661
16	38465	0	,0	0					

I m3 sono riferiti a 15 °C e 1,01325 bar (condizioni standard).

Il Potere Calorifico superiore mensile è calcolato come rapporto tra totale ENERGIA e totale VOLUME.

Provenienza PCS: =regolare a=AOP alternativa b=media mese prec. c=certif.analisi

Si prega di prendere visione delle note allegate.



snam rete gas

Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. Centralino: 02 5201

www.snamretegas.it

Società per Azioni con Sede Legale in San Donato Milanese
Piazza Santa Barbara, 7
Capitale Sociale Euro 3.571.187.994,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro
Imprese di Milano n. 13271390158
R.E.A. Milano n. 1633443 - Partita IVA 13271390158
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell' Eni S.p.A.

ESERCIZIO MISURA
Tel. 02 52069547
Fax 02 52069001
e-mail esermi@snamretegas.it

NOTE AL VERBALE DI MISURA RELATIVO AL GAS NATURALE PRELEVATO NEL MESE DI AGOSTO 2011

Stampato in data 01-09-2011

Unita' emittente : MISURA
Sede di PISA
Via Don Minzoni, 3
56010 VICOPISSANO PI

Spett.le 35050302
Edison Spa
c.a. rag. Stefano Pecchia
viale della resistenza, 2
57025 PIOMBINO LI

Impianto REMI 35050302 (EX 0467501)
Piombino LI CET3 termoelettrico

N O T E

A partire dal mese di agosto 2011 Snam Rete Gas mette a disposizione di tutti i titolari di impianti di misura interconnessi con la propria rete di trasporto l'applicativo web denominato "Portale Misura" al fine di:

- inserire e mantenere correttamente aggiornati i propri dati anagrafici e quelli dei propri impianti
- eseguire il download dei Verbali di Misura in formato .pdf
- trasmettere la documentazione relativa ai "rischi specifici" delle aree in cui sono installati i propri impianti

Il Portale potrà venire utilizzato in futuro anche per la messa a disposizione di comunicazioni e ulteriori servizi, regolati e non, che ricadranno in tale ambito.

Il Portale è raggiungibile attraverso il link che si trova al seguente indirizzo web:
http://www.snamretegas.it/it/clienti_e_istituzioni/cln_istituzioni_servizi_online.shtml

Per la richiesta di abilitazione ai servizi precedentemente elencati è necessario compilare il "form online" accessibile dal link "Richiedi Abilitazione" della "scheda informativa" (visualizzabile allo stesso indirizzo web di cui sopra); in caso di primo accesso, è necessario compilare e inviare i moduli corrispondenti ("Modulo richiesta di accesso al portale misura_titolari"; "Autodichiarazione") scaricabili sempre dalla sezione "scheda informativa".

I titolari di impianti che al momento hanno già la possibilità di accedere al Portale in virtù delle disposizioni contenute nel D.M. 18 giugno 2010 potranno continuare ad entrare sul sistema utilizzando le note credenziali e in tal modo potranno usufruire anche dei servizi aggiuntivi precedentemente elencati.

Per qualsiasi richiesta di chiarimento relativa a problematiche di accesso e utilizzo del Portale è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: portalemisura@snamretegas.it

Per richieste di chiarimento relative ai contenuti dei servizi disponibili è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: misurasnam@snamretegas.it



snam rete gas

Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. Centralino: 02 5201

www.snamretegas.it

Società per Azioni con Sede Legale in San Donato Milanese
Piazza Santa Barbara, 7
Capitale Sociale Euro 3.571.187.994,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro
Imprese di Milano n. 13271390158
R.E.A. Milano n. 1633443 - Partita IVA 13271390158
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell' Eni S.p.A.

ESERCIZIO MISURA
Tel. 02 52069547
Fax 02 52069001
e-mail esermi@snamretegas.it

BOLLETTINO DI ANALISI RELATIVO AL GAS NATURALE DEL MESE DI AGOSTO 2011

Impianto REMI 35050302 Piombino LI CET3 termoelettrico

Unita' emittente: ESERCIZIO MISURA

Tel. 02 52067744

Vi riportiamo, relativamente al Vostro impianto, le composizioni medie giornaliere e mensile oltre ai parametri chimico-fisici calcolati sulla base dei dati rilevati nell'area(nelle aree) di prelievo:

142 PdR EDISON Piombino

GG	AOP	kJ/m3		Kg/m3	m.vol.	% mol											
		PCS	PCI			ZS	CH4	C2H6	C3H8	IC4H10	NC4H10	IC5H12	NC5H12	C6+	C02	N2	He
1	142	39578	35699	,72381	0,99771	93,167	5,964	,318	,033	,040	,006	,007	,006	,092	,344	,023	
2	142	39657	35769	,72179	0,99771	93,166	6,415	,162	,012	,013	,003	,004	,003	,009	,191	,022	
3	142	39690	35799	,72157	0,99770	93,090	6,647	,095	,001	,001	,002	,003	,004	,002	,133	,022	
4	142	39688	35798	,72149	0,99770	93,098	6,641	,096	,001	,000	,002	,003	,004	,001	,130	,024	
5	142	39628	35742	,72106	0,99771	93,199	6,463	,109	,004	,003	,002	,002	,004	,003	,014	,175	,024
6	142	39639	35753	,72170	0,99771	93,076	6,557	,107	,002	,001	,002	,002	,003	,005	,008	,215	,024
7	142	39643	35757	,72157	0,99771	93,049	6,631	,078	,001	,000	,001	,001	,001	,005	,001	,209	,024
8	142	39614	35730	,72146	0,99771	93,139	6,459	,121	,005	,003	,001	,002	,005	,014	,228	,023	
9	142	39532	35654	,72065	0,99772	93,344	6,179	,122	,009	,008	,004	,005	,008	,037	,262	,022	
10	142	38980	35144	,71611	0,99779	94,643	4,122	,344	,043	,045	,013	,011	,010	,200	,551	,018	
11	142	38692	34879	,71523	0,99781	95,238	2,944	,530	,067	,076	,020	,017	,014	,325	,753	,016	
12	142	38620	34812	,71360	0,99782	95,461	2,789	,477	,065	,074	,020	,017	,015	,330	,736	,016	
13	142	38996	35159	,71629	0,99778	94,626	4,171	,327	,042	,047	,013	,012	,012	,213	,518	,019	
14	142	39361	35496	,71915	0,99774	93,794	5,507	,190	,021	,022	,007	,007	,009	,105	,317	,021	
15	142	38798	34975	,71413	0,99781	95,148	3,420	,406	,051	,056	,015	,013	,013	,257	,604	,017	
16	142	38465	34667	,71119	0,99785	95,968	2,154	,543	,070	,077	,019	,017	,017	,351	,769	,015	
17	142	38568	34765	,71393	0,99783	95,536	2,501	,584	,068	,076	,019	,017	,018	,347	,818	,016	
18	142	38724	34909	,71463	0,99781	95,324	2,883	,591	,064	,068	,017	,015	,016	,276	,730	,016	
19	142	38678	34865	,71318	0,99782	95,556	2,668	,595	,066	,070	,017	,015	,016	,250	,732	,015	
20	142	38626	34818	,71426	0,99782	95,482	2,559	,633	,071	,076	,019	,016	,013	,313	,803	,015	
21	142	38659	34850	,71623	0,99781	95,248	2,693	,651	,073	,080	,020	,017	,016	,366	,819	,017	
22	142	38862	35038	,71914	0,99779	94,703	3,327	,656	,067	,073	,018	,016	,018	,327	,776	,019	
23	142	39061	35220	,71864	0,99777	94,556	3,867	,606	,053	,055	,014	,013	,014	,217	,586	,019	
24	142	39449	35579	,72358	0,99772	93,287	5,741	,289	,035	,038	,010	,008	,002	,211	,354	,025	
25	142	39579	35700	,72500	0,99770	92,958	6,215	,253	,027	,030	,009	,007	,000	,192	,283	,026	
26	142	39580	35701	,72499	0,99770	92,960	6,214	,254	,027	,030	,009	,007	,000	,191	,282	,026	
27	142	39581	35701	,72498	0,99770	92,959	6,216	,255	,026	,030	,009	,007	,000	,190	,282	,026	
28	142	39156	35310	,72216	0,99775	93,928	4,561	,467	,055	,065	,017	,013	,005	,321	,546	,022	
29	142	38562	34759	,71362	0,99783	95,650	2,382	,590	,080	,090	,024	,016	,010	,367	,774	,017	
30	142	38639	34827	,71095	0,99783	95,805	2,665	,479	,065	,069	,019	,012	,006	,271	,593	,016	
31	142	38650	34841	,71547	0,99782	95,332	2,723	,581	,077	,088	,023	,016	,009	,383	,750	,018	
MEDIA		39126	35280	,71840	0,99776	94,276	4,525	,371	,041	,045	,012	,010	,009	,199	,492	,020	

I dati sono riferiti a 15 °C e 1,01325 bar (condizioni standard); Kcal = kJ / 4,1868

Il simbolo ~ indica che sono presenti concentrazioni del componente inferiori allo 0,001%

I valori di PCS, PCI, m.vol., Zs sono sempre calcolati in base alle % mol riportate sulla stessa riga.

Crit. det.: =gascromatografo m=camp.ist.SRG n=camp.mens.SRG r=camp.ist.ENI E&P p=camp.ist.anal.SSC
q=camp.mens.anal.SSC