

EVENTI DI ATTIVAZIONE		DATA	UNITA'	CAUSA	TORCIA	MODALITA' DETERMINAZIONE QUANTITA'	QUANTITA' SCARICATA	MODALITA' DETERMINAZIONE COMPOSIZIONE	COMPOSIZIONE (Da adeguare al caso specifico)													DURATA ACCENSIONE TORCIA		TIPOLOGIA DI CAUSA	MODALITA' DETERMINAZIONE PORTATA	PORTATA GAS INVIATI IN TORCIA		PORTATA SPECIFICATA DAL COSTRUTTORE DELLA TORCIA PER GARANTIRE L'EFFICIENZA DI ABBATTIMENTO PRESCRITTA	
									H2	N2	CO	O2	CH4	C2 tot	C3 tot	C4 tot	C5 tot	C6 tot	C7 tot	CO2	...					TOT	MINIMA	MASSIMA	MINIMA
Protocollo (se necessaria comunicazione)	Modalità (se necessaria comunicazione)	gg.mm.aaaa	---	---	---	Descrizione modalità (misura, calcolo, stima)	(t)	Descrizione modalità (misura, calcolo, stima)	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	min	ore	(emergenza, sicurezza, avvi-spegnimento impianti, altro)	Descrizione modalità (misura, calcolo, stima)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	
		20.01.2015	Servizi Generali	Blocco HP1	Mn 2610	misura	0,384	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	57,77	0	sicurezza	misura	0	1.449	non conosciuta	non conosciuta
		24.01.2015	Servizi Generali	Sovrappressione linea	Mn 2610	misura	0,062	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	2,25	0	sicurezza	misura	115	2.196	non conosciuta	non conosciuta
		11.02.2015	Clorometani	Manovre su impianto Linde	Mn 2610	misura	0,366	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	11,35	0	avvio-spegnimento impianti	misura	287	2.196	non conosciuta	non conosciuta
		12.02.2015	Servizi Generali	Sovrappressione linea	Mn 2610	misura	0,070	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	3,33	0	sicurezza	misura	182	1.738	non conosciuta	non conosciuta
		12.02.2015	Servizi Generali	Sovrappressione linea	Mn 2610	misura	0,040	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	1,92	0	sicurezza	misura	150	1.738	non conosciuta	non conosciuta
		19.02.2015	Clorometani	Manovre su impianto Linde	Mn 2610	misura	0,432	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	13,65	0	avvio-spegnimento impianti	misura	109	2.196	non conosciuta	non conosciuta
		22.02.2015	Clorometani	Manovre su impianto Linde	Mn 2610	misura	0,101	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	6,25	0	avvio-spegnimento impianti	misura	115	2.196	non conosciuta	non conosciuta
		22.02.2015	Clorometani	Manovre su impianto Linde	Mn 2610	misura	0,491	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	15,27	0	avvio-spegnimento impianti	misura	301	2.196	non conosciuta	non conosciuta
		22.02.2015	Clorometani	Manovre su impianto Linde	Mn 2610	misura	1,086	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	43,17	0	avvio-spegnimento impianti	misura	203	2.196	non conosciuta	non conosciuta
		22.02.2015	Clorometani	Manovre su impianto Linde	Mn 2610	misura	0,023	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	1,50	0	avvio-spegnimento impianti	misura	225	1.150	non conosciuta	non conosciuta
		22.02.2015	Clorometani	Manovre su impianto Linde	Mn 2610	misura	0,068	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	2,00	0	avvio-spegnimento impianti	misura	109	2.196	non conosciuta	non conosciuta
		16.03.2015	Servizi Generali	Manutenzione caldaia HP1	Mn 2610	misura	0,555	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	2,50	0	avvio-spegnimento impianti	misura	219	788	non conosciuta	non conosciuta
		17.03.2015	Servizi Generali	Manutenzione caldaia HP1	Mn 2610	misura	0,011	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	0,58	0	avvio-spegnimento impianti	misura	0	1.971	non conosciuta	non conosciuta
		02.04.2015	Clorometani	Impianto Clorometani fermo	Mn 2610	misura	1,015	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	41,52	10	altro	misura	0	2.196	non conosciuta	non conosciuta
		09.04.2015	Clorometani	Vari spurghi filtro Linde	Mn 2610	misura	0,196	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	18,25	9	altro	misura	0	2.196	non conosciuta	non conosciuta
		21.04.2015	Clorometani	Vari spurghi filtro Linde	Mn 2610	misura	0,826	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	45,60	17	altro	misura	0	2.196	non conosciuta	non conosciuta
		23.04.2015	Clorometani	Impianto Clorometani fermo	Mn 2610	misura	0,148	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	12,50	2	altro	misura	0	2.196	non conosciuta	non conosciuta
		24.04.2015	Clorometani	Impianto Clorometani fermo	Mn 2610	misura	0,086	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	21,25	2	altro	misura	0	1.205	non conosciuta	non conosciuta
		30.04.2015	Servizi Generali	Blocco HP2	Mn 2610	misura	0,105	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	2,98	2	sicurezza	misura	0	2.196	non conosciuta	non conosciuta
		01.05.2015	Servizi Generali	Sovrappressione linea	Mn 2610	misura	0,068	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	2,08	0	sicurezza	misura	1,023	2.196	non conosciuta	non conosciuta
		07.05.2015	Clorometani	Vari spurghi filtro Linde	Mn 2610	misura	0,884	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	48,92	0	altro	misura	342	2.196	non conosciuta	non conosciuta
		25.05.2015	Servizi Generali	Manutenzione caldaia HP1	Mn 2610	misura	25,113	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	28,10	20	avvio-spegnimento impianti	misura	131	1.454	non conosciuta	non conosciuta
		07.06.2015	Clorometani	Arresto impianto Clorometani	Mn 2610	misura	0,504	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	30,67	0	avvio-spegnimento impianti	misura	0	2.196	non conosciuta	non conosciuta
		29.06.2015	Clorometani	Arresto impianto Clorometani	Mn 2610	misura	1,467	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	51,92	0	avvio-spegnimento impianti	misura	0	2.196	non conosciuta	non conosciuta
		29.06.2015	Clorometani	Arresto impianto Clorometani	Mn 2610	misura	0,035	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	2,67	0	avvio-spegnimento impianti	misura	233	1.037	non conosciuta	non conosciuta
		29.06.2015	Clorometani	Arresto impianto Clorometani	Mn 2610	misura	0,169	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	25,35	0	avvio-spegnimento impianti	misura	0	881	non conosciuta	non conosciuta
		30.06.2015	Clorometani	Impianto Clorometani fermo	Mn 2610	misura	0,079	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	5,43	0	altro	misura	216	1.160	non conosciuta	non conosciuta
		30.06.2015	Clorometani	Impianto Clorometani fermo	Mn 2610	misura	0,030	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	3,83	0	altro	misura	206	985	non conosciuta	non conosciuta
		01.07.2015	Clorometani	Manovre su impianto Linde	Mn 2610	misura	0,070	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	4,33	0	avvio-spegnimento impianti	misura	216	2.075	non conosciuta	non conosciuta
		05.07.2015	Clorometani	Arresto impianto Clorometani	Mn 2610	misura	0,788	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	33,08	0	avvio-spegnimento impianti	misura	305	2.196	non conosciuta	non conosciuta
		05.07.2015	Clorometani	Arresto impianto Clorometani	Mn 2610	misura	0,046	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	3,65	0	avvio-spegnimento impianti	misura	193	1.176	non conosciuta	non conosciuta
		06.07.2015	Clorometani	Manovre su impianto Linde	Mn 2610	misura	0,241	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	33,85	0	avvio-spegnimento impianti	misura	0	868	non conosciuta	non conosciuta
		06.07.2015	Clorometani	Manovre su impianto Linde	Mn 2610	misura	0,048	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	6,25	0	avvio-spegnimento impianti	misura	228	812	non conosciuta	non conosciuta
		06.07.2015	Clorometani	Manovre su impianto Linde	Mn 2610	misura	0,726	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378	99,999	27,92	0	avvio-spegnimento impianti	misura	0	2.196	non conosciuta	non conosciuta
		07.07.2015	Clorometani	Manovre su impianto Linde	Mn 2610	misura	0,486	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,19													

EVENTI DI ATTIVAZIONE		DATA	UNITA'	CAUSA	TORCIA	MODALITA' DETERMINAZIONE QUANTITA'	QUANTITA' SCARICATA	MODALITA' DETERMINAZIONE COMPOSIZIONE	COMPOSIZIONE (Da adeguare al caso specifico)														DURATA ACCENSIONE TORCIA		TIPOLOGIA DI CAUSA	MODALITA' DETERMINAZIONE PORTATA	PORTATA GAS INVIATI IN TORCIA		PORTATA SPECIFICATA DAL COSTRUTTORE DELLA TORCIA PER GARANTIRE L'EFFICIENZA DI ABBATTIMENTO PRESCRITTA	
									H2	N2	CO	O2	CH4	C2 tot	C3 tot	C4 tot	C5 tot	C6 tot	C7 tot	CO2	...	TOT					MINIMA	MASSIMA	MINIMA	MASSIMA
Protocollo (se necessaria comunicazione)	Modalità (se necessaria comunicazione)	gg.mm.aaaa	---	---	---	Descrizione modalità (misura, calcolo, stima)	(t)	Descrizione modalità (misura, calcolo, stima)	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	min	ore	(emergenza, sicurezza, avvio-spegnimento impianti, altro)	Descrizione modalità (misura, calcolo, stima)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)
		14.09.2015	Clorometani	Arresto impianto Clorometani	Mn 2610	misura	0,013	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378		99,999	2,08	0	avvio-spegnimento impianti	misura	228	431	non conosciuta	non conosciuta
		15.09.2015	Clorometani	Arresto impianto Clorometani	Mn 2610	misura	0,019	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378		99,999	2,58	0	avvio-spegnimento impianti	misura	216	585	non conosciuta	non conosciuta
		17.09.2015	Servizi Generali	Blocco HP1	Mn 2610	misura	0,059	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378		99,999	6,92	0	sicurezza	misura	163	1.118	non conosciuta	non conosciuta
		18.09.2015	Servizi Generali	Sovrapressione linea	Mn 2610	misura	0,098	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378		99,999	13,50	0	sicurezza	misura	236	889	non conosciuta	non conosciuta
		21.10.2015	Servizi Generali	Sovrapressione linea	Mn 2610	misura	0,535	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378		99,999	14,68	0	sicurezza	misura	411	2.196	non conosciuta	non conosciuta
		26.10.2015	Servizi Generali	Sovrapressione linea	Mn 2610	misura	0,023	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378		99,999	0,50	0	sicurezza	misura	1.521	2.196	non conosciuta	non conosciuta
		09.11.2015	Servizi Generali	Sovrapressione linea	Mn 2610	misura	0,047	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378		99,999	1,50	0	sicurezza	misura	270	2.196	non conosciuta	non conosciuta
		23.12.2015	Clorometani	Manovre su impianto Linde	Mn 2610	misura	0,062	stima	0,022	0,660			94,323	3,712	0,660	0,197	0,033	0,014		0,378		99,999	7,42	0	avvio-spegnimento impianti	misura	0	1.568	non conosciuta	non conosciuta