



Raffineria di Livorno

ALLEGATO 6
PROGRAMMA SORVEGLIANZA SERBATOI

Anno: 2014

CONTROLLI FONDI EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2014

serbatoio [sigla]	prodotto	capacità (m ³)	tetto	Tipologia di controllo
65	ETBE	4680	TG	Controllo volumetrico
94	Gasolio	45000	TF	Emissioni acustiche
97	Gasolio	45000	TF	Ispezione interna
106	Lamium	2400	TG	Ispezione interna
117	Kero	14380	TG	Ispezione interna
119	Gasolio	6320	TG	Controllo volumetrico
122	O.C.	22900	TF	Ispezione interna
127	Full range	12000	TG	Controllo spesimetrico esterno sul fondo
132	Bals SP unif	800	TF	Controllo volumetrico
162	Bitume	800	TF	Ispezione interna
206	LUBE	460	TF	Ispezione interna
223	LUBE	1190	TF	Ispezione interna
242	LUBE	600	TF	Ispezione interna
246	Paraffine	230	TF	Controllo volumetrico
275	LUBE	300	TF	Ispezione interna
281	LUBE	200	TF	Controllo spesimetrico esterno sul fondo
282	LUBE	200	TF	Controllo spesimetrico esterno sul fondo
292	LUBE	70	TF	Ispezione interna
398	O.C.	1180	TF	Ispezione interna
528	LUBE	1050	TF	Emissioni acustiche
532	LUBE	1050	TF	Ispezione interna
554	Paraffina	1520	TF	Controllo volumetrico
558	LUBE	1530	TF	Ispezione interna
561	LUBE	1530	TF	Ispezione interna
567	Paraffine	600	TF	Ispezione interna
570	Paraffine	400	TF	Ispezione interna
577	Paraffine	400	TF	Ispezione interna
581	Paraffine	250	TF	Ispezione interna
587	O.C.	1000	TF	Ispezione interna
594	SN500	3050	TF	Controllo volumetrico
596	SN500	3050	TF	Controllo spesimetrico esterno sul fondo
604	LUBE	2050	TF	Emissioni acustiche
606	LUBE	1530	TF	Emissioni acustiche
607	LUBE	2050	TF	Emissioni acustiche
613	LUBE	470	TF	Ispezione interna
615	LUBE	573	TF	Ispezione interna
822	LUBE	30	TF	Controllo spesimetrico esterno sul fondo
824	LUBE	15	TF	Controllo spesimetrico esterno sul fondo
826	LUBE	15	TF	Controllo spesimetrico esterno sul fondo
827	LUBE	15	TF	Controllo spesimetrico esterno sul fondo

Nota 1: Nel corso del 2014 sono stati anticipati i controlli del fondo ai serbatoi 97, 126, 532 e 613.