



Raffineria di Livorno

ALLEGATO 9

UNITA' RECUPERO ZOLFO

ANNO 2014

Si intendono le Unità di recupero zolfo denominate SRU1, SRU2, SRU3 e SRU4 e la relativa unità di trattamento gas di coda Scot.

N.° ore di funzionamento anno

8670 ore Intendendosi il sistema nel suo complesso, cioè comprensivo di fermate parziali che non hanno compromesso la funzionalità dell'intero sistema

Rendimento medio mensile di desolforazione

| gen-14 | feb-14 | mar-14 | apr-13 | mag-14 | giu-14 | lug-14 | ago-14 | set-14 | ott-14 | nov-14 | dic-14 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,50 | 99,89 |

Produzione specifica di zolfo (g di zolfo prodotto per Ton di greggio lavorato)

| gen-14 | feb-14 | mar-14 | apr-13 | mag-14 | giu-14 | lug-14 | ago-14 | set-14 | ott-14 | nov-14 | dic-14 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5.092 | 4.783 | 4.179 | 5.033 | 4.872 | 4.597 | 4.335 | 4.180 | 3.119 | 4.562 | 3.192 | 2.971 |

| | | |
|--|-----|-------|
| Tonnellate di zolfo fuori specifica prodotte per l'anno 2013 CER 160303* | Ton | 0,000 |
|--|-----|-------|