



Raffineria di Livorno

**ALLEGATO 5
PROGRAMMA LDAR**

ANNO 2014

RISULTATI PROGRAMMA LDAR 2014

	Primo ciclo semestrale di monitoraggio	Secondo ciclo semestrale di monitoraggio
Numero di componenti totali rilevati	108.127	108.127
Numero di componenti non monitorabili	10.496	12.925
Numero di componenti fuori servizio	8.879	5.057
Numero di componenti monitorati	88.752	90.145
Percentuale di componenti monitorati rispetto al numero di componenti totali rilevati	82,08%	83,37%
Percentuale di componenti fuori soglia rispetto al totale ispezionato Soglia >10000 ppmv	0,42%	0,32%
Percentuale di componenti fuori soglia rispetto al totale ispezionato. Soglia 10000-1001 ppmv	0,90%	0,60%
Percentuale di componenti fuori soglia rispetto al totale ispezionato Soglia 1000-0 ppmv	98,68%	99,07%