



Raffineria di Livorno

ALLEGATO 6
PROGRAMMA SORVEGLIANZA SERBATOI

Anno: 2015

CONTROLLI EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2015

serbatoio	prodotto	capacità (m³)	tetto	Tipologia di controllo	
35	Lube	300	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
50	O.C.	6600	TF	Fuori Servizio per I.I. (2016/1)	FS,2
52	Biodiesel	2500	TG	Fuori Servizio per I.I. (2016/1)	FS,2
61	RVC	5400	TF	Controllo Volumetrico	CV,1
98	Acqua+HC	50460	TG	Controllo Volumetrico	CV,1
105	Grezzo	35600	TG	Fuori Servizio per I.I. (2016/1)	FS,2
109	RVC	5320	TF	Ispezione Interna	II,2
112	Benzina	18640	TG	Fuori Servizio per I.I. (2016/1)	FS,2
118	Gasolio	10690	TF	Emissioni acustiche	EA,1
121	Grezzo	34500	TG	Emissioni acustiche	EA,1
123	Gasolio	21000	TG	Controllo Volumetrico	CV,1
125	Gasolio	21500	TG	Controllo Volumetrico	CV,1
131	Bals SP unif	800	TF	Controllo Volumetrico	CV,1
154	Benzina	17540	TG	Controllo Volumetrico	CV,1
155	Gasolio	12600	TG	Controllo Volumetrico	CV,1
156	Jet fuel	30000	TG	Spessimetria esterna	SE,1
157	Platformata	20300	TG	Controllo Volumetrico	CV,1
163	EX FT	800	TF	Fuori Servizio per I.I. (2016/1)	FS,2
169	LUBE	100	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
170	O.C.	880	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
171	O.C.	270	TF	Ispezione Interna	II,2
175	Bitume	2070	TF	Fuori Servizio per I.I. (2016/1)	FS,2
181	Paraffina	160	TF	Controllo Volumetrico	CV,1
198	DAO 150	2680	TF	Controllo Volumetrico	CV,1
202	DAO 150	1030	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
203	DAO 200	1030	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
209	ESAR 90	800	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
211	ESAR 131	310	TF	Ispezione Interna	II,2
213	O.C.	800	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
215	ESAR 40	310	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
218	EXSN 150	480	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
225	LUBE	800	TF	Controllo Volumetrico	CV,1
235	LUBE	420	TF	Ispezione Interna	II,1
237	LUBE	420	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
238	LUBE	600	TF	Controllo Volumetrico	CV,1
239	LUBE	600	TF	Controllo Volumetrico	CV,1
240	LUBE	800	TF	Controllo Volumetrico	CV,1
241	LUBE	600	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
243	LUBE	800	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
244	ESAR	231	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
249	DE 164	470	TF	Ispezione Interna	II,1
254	Paraffina	310	TF	Fuori Servizio per II (2016/1)	II,1
271	LUBE	1550	TF	Spessimetria esterna	SE,1
273	LUBE	1550	TF	Controllo Volumetrico	CV,1
276	LUBE	220	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
283	LUBE	200	TF	Ispezione Interna	II,1
293	LUBE	1070	TF	Controllo Volumetrico	CV,1
302	Paraffina	210	TF	Controllo Volumetrico	CV,1
344	ADDITIVO	120	TF	Ispezione Interna - Restituito nel 2015	II - R
360	LUBE	193	TF	Ispezione Interna - Restituito nel 2015	II - R



Raffineria di Livorno

ALLEGATO 6
PROGRAMMA SORVEGLIANZA SERBATOI

Anno: 2015

CONTROLLI EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2015

serbatoio	prodotto	capacità (m³)	tetto	Tipologia di controllo	
364	LUBE	120	TF	Ispezione Interna - Restituito nel 2015	II - R
398	O.C.	1180	TF	Ispezione Interna	II,2
521	LUBE	1050	TF	Ispezione Interna	II,2
523	LUBE	1050	TF	Ispezione Interna	II,2
529	LUBE	1050	TF	Ispezione Interna - Restituito nel 2015	II - R
533	LUBE	1050	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
537	LUBE	1050	TF	Ispezione Interna	II,2
545	Dist. C n	3060	TF	Ispezione Interna	II,2
546	Dist. A	3590	TF	Controllo Volumetrico	CV,1
550	BB 150 FT	3060	TF	Ispezione Interna	II,2
551	BN 450 FT	3060	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
554	Paraffina	1520	TF	Ispezione Interna	II,2
560	LUBE	1480	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
568	Paraffina	480	TF	Fuori Servizio per I.I. (2016/1)	FS,2
572	Paraffina	400	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
578	Paraffina	400	TF	Ispezione Interna - Restituito nel 2015	II - R
579	Paraffina	400	TF	Fuori Servizio per I.I. (2016/1)	FS,2
582	Paraffina	250	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
585	Paraffina	250	TF	Fuori Servizio per I.I. (2016/1)	FS,2
592	Dist A 1	2550	TF	Ispezione Interna	II,2
598	EXBS150	3050	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
600	LUBE	2560	TF	Ispezione Interna	II,2
601	LUBE	2560	TF	Spessimetria esterna	SE 2
603	LUBE	2560	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
607	LUBE	2050	TF	Ispezione Interna - Restituito nel 2015	II - R
609	LUBE	2040	TF	Ispezione Interna - Restituito nel 2015	II - R
618	LUBE	495	TF	Ispezione Interna	II,2
620	LUBE	6000	TF	Ispezione Interna	II,2
625	Fraz. VPS	5000	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
828	MISCELA	15	TF	Controllo Volumetrico	CV,2
830	MISCELA	15	TF	Controllo Volumetrico	CV,2