



Raffineria di Livorno

ALLEGATO 9

UNITA' RECUPERO ZOLFO

ANNO 2015

Si intendono le Unità di Recupero Zolfo denominate SRU1, SRU2, SRU3 e SRU4 e la relativa unità di trattamento gas di coda Scot.

N.° ore di funzionamento anno

8731 ore Intendendosi il sistema nel suo complesso, cioè comprensivo di fermate parziali che non hanno compromesso la funzionalità dell'intero s

Rendimento medio mensile di desolforazione

gen-15	feb-15	mar-15	apr-15	mag-15	giu-15	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	dic-15
99,98	99,98	99,94	99,9	99,91	99,94	99,91	99,79	99,91	99,84	97,81	99,63

Produzione specifica di zolfo (g di zolfo prodotto per Ton di greggio lavorato)

gen-15	feb-15	mar-15	apr-15	mag-15	giu-15	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	dic-15
4.259	5.006	4.221	4.251	4.286	4.786	4.330	4.555	4.190	4.266	1.709	4.040

Tonnellate di zolfo fuori specifica prodotte per l'anno 2013 CER 160303*	Ton	25,040
---	-----	--------

sistema