

CENSIMENTO APPARECCHIATURE CONTENENTI ESAFLUORURO DI ZOLFO

REGISTRO SF6					
COMPONENTE	QUANTITA' di SF6	ULTIMO RIEMPIMENTO		ULTIMO SVUOTAMENTO	
	KG	DATA	QUANTITA' KG	DATA	QUANTITA' KG
Interruttore AT 152L fase 4	12				
Interruttore AT 152L fase 8	12				
Interruttore AT 152L fase 12	12				
TA Induttivo AT fase 4	35				
TA Induttivo AT fase 8	35				
TA Induttivo AT fase 12	35				
Interuttore ABB 15kV QMT1	0,282				
Interuttore ABB 6,3kV QMT2	0,282				
Interuttore di macchina TG 11BAC01	10,9	07/10/2010	0,3 KG		
Interuttore di macchina TG 12BAC01	10,9				

Quantità presenti KG	163,364
----------------------	---------

DATA: 02/01/2012

