

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
01/12/2011 01.00	sopra MT	14,4	100%	108,8	100%	20,4	100%	1,4	100%	148,6
01/12/2011 02.00	sopra MT	14,3	100%	111,4	100%	17,0	100%	1,0	100%	169,9
01/12/2011 03.00	sopra MT	14,3	100%	109,7	100%	18,1	100%	0,6	100%	164,1
01/12/2011 04.00	sopra MT	14,3	99,9%	111,4	99,9%	17,0	99,9%	0,8	99,9%	171,2
01/12/2011 05.00	sopra MT	14,3	100%	109,8	100%	18,9	100%	0,4	100%	159,7
01/12/2011 06.00	sopra MT	14,3	100%	110,6	100%	17,9	100%	0,4	100%	162,8
01/12/2011 07.00	sopra MT	14,1	100%	115,8	100%	15,7	100%	0,1	100%	219,4
01/12/2011 08.00	sopra MT	14,0	100%	114,6	100%	14,8	100%	0,1	100%	244,4
01/12/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	115,2	100%	14,5	100%	0,3	100%	236,0
01/12/2011 10.00	sopra MT	14,0	100%	114,2	100%	14,6	100%	0,0	100%	245,3
01/12/2011 11.00	sopra MT	14,3	99,6%	111,7	100%	14,5	99,6%	0,4	99,6%	206,9
01/12/2011 12.00	sopra MT	14,2 *	2,1%	112,8	100%	14,4 *	2,1%	0,0 *	2,1%	200,3
01/12/2011 13.00	sopra MT	12,6 *	14,6%	113,2	93,1%	0,0 *	14,7%	0,0 *	11,1%	204,6
01/12/2011 14.00	sopra MT	13,8	89,2%	116,9	96,5%	12,9	85,4%	1,2	82,2%	249,1
01/12/2011 15.00	sopra MT	14,1	99,9%	115,9	99,9%	14,8	99,9%	0,1	99,9%	251,7
01/12/2011 16.00	sopra MT	14,1	93,8%	115,4	99,9%	15,7	93,8%	0,0	93,8%	267,0
01/12/2011 17.00	sopra MT	14,1 *	22,4%	111,2	92,9%	15,5 *	22,5%	8,1 *	21,5%	223,2
01/12/2011 18.00	sopra MT	14,4 *	52,9%	106,3	96,2%	19,9 *	52,9%	3,4 *	52,5%	149,1
01/12/2011 19.00	sopra MT	14,0	76,9%	116,1	96,4%	13,5	76,9%	0,5	76,5%	254,0
01/12/2011 20.00	sopra MT	14,0	84,3%	112,8	100%	13,6	84,2%	0,2	84,3%	248,5
01/12/2011 21.00	sopra MT	14,1	99,9%	110,4	99,9%	13,4	99,9%	0,9	99,9%	217,8
01/12/2011 22.00	sopra MT	14,3	99,4%	109,6	99,7%	17,4	99,4%	4,5	99,4%	169,6
01/12/2011 23.00	sopra MT	14,4	100%	109,0	100%	18,1	100%	0,6	100%	161,7
02/12/2011 00.00	sopra MT	14,4	100%	108,2	100%	20,2	100%	1,5	100%	148,8
02/12/2011 01.00	sopra MT	14,4	100%	107,8	100%	20,4	100%	1,6	100%	147,5
02/12/2011 02.00	sopra MT	14,4	100%	107,5	100%	20,7	100%	1,6	100%	149,3
02/12/2011 03.00	sopra MT	14,3	99,9%	110,0	99,9%	16,4	99,9%	0,6	99,9%	167,9
02/12/2011 04.00	sopra MT	14,4	100%	109,2	100%	18,1	100%	0,1	100%	161,6
02/12/2011 05.00	sopra MT	14,4	100%	108,3	100%	20,2	100%	0,5	100%	148,9
02/12/2011 06.00	sopra MT	14,4	100%	108,0	100%	19,3	100%	0,5	100%	153,0
02/12/2011 07.00	sopra MT	14,1	100%	115,0	100%	12,8	100%	0,1	100%	220,4
02/12/2011 08.00	sopra MT	14,0	100%	115,9	100%	13,5	100%	0,1	100%	250,3
02/12/2011 09.00	sopra MT	14,1 *	60,6%	113,2	96,5%	14,2 *	60,8%	2,0 *	60,3%	239,6
02/12/2011 10.00	sopra MT	14,0	99,9%	113,8	99,9%	14,0	99,9%	0,2	99,9%	243,6
02/12/2011 11.00	sopra MT	14,0	100%	115,7	100%	14,1	100%	0,0	99,7%	261,0
02/12/2011 12.00	sopra MT	14,1 *	69,9%	111,2	99,9%	16,2 *	69,7%	0,7 *	69,2%	210,1
02/12/2011 13.00	sopra MT	14,4	99,9%	110,4	99,9%	18,5	99,9%	1,2	99,9%	173,0
02/12/2011 14.00	sopra MT	14,6	100%	108,6	100%	21,3	100%	1,5	100%	137,5

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

() = percentuale di validità

0 = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
02/12/2011 15.00	sopra MT	14,0	99,9%	118,1	99,9%	14,6	99,9%	0,0	99,9%	265,5
02/12/2011 16.00	sopra MT	14,1	100%	113,7	100%	13,5	100%	0,0	100%	232,3
02/12/2011 17.00	sopra MT	14,2	100%	113,5	100%	15,1	100%	0,3	100%	214,6
02/12/2011 18.00	sopra MT	14,1	100%	111,8	100%	14,4	100%	0,1	100%	217,5
02/12/2011 19.00	sopra MT	14,4	99,9%	109,2	99,9%	17,8	99,9%	0,0	99,9%	155,9
02/12/2011 20.00	sopra MT	14,3	100%	112,3	100%	15,0	100%	0,2	100%	183,4
02/12/2011 21.00	sopra MT	14,0	100%	116,7	100%	13,6	100%	0,0	100%	250,9
02/12/2011 22.00	sopra MT	14,0	99,9%	112,9	99,9%	13,2	99,9%	0,0	99,9%	235,8
02/12/2011 23.00	sopra MT	13,9	100%	116,3	100%	14,6	100%	0,0	100%	261,4
03/12/2011 00.00	sopra MT	14,4	100%	105,8	100%	20,5	100%	2,4	100%	139,9
03/12/2011 01.00	sopra MT	14,4	100%	108,8	100%	20,1	100%	1,1	100%	139,4
03/12/2011 02.00	sopra MT	14,4	100%	109,9	100%	18,6	100%	0,7	100%	150,8
03/12/2011 03.00	sopra MT	14,4	100%	109,8	100%	18,6	100%	0,8	100%	149,5
03/12/2011 04.00	sopra MT	14,4	100%	110,4	100%	18,5	100%	0,8	100%	151,0
03/12/2011 05.00	sopra MT	14,4	100%	108,1	100%	20,2	100%	1,0	100%	138,4
03/12/2011 06.00	sopra MT	14,4	100%	107,9	100%	20,1	100%	0,9	100%	138,8
03/12/2011 07.00	sopra MT	14,3	100%	110,2	100%	16,5	100%	0,5	100%	166,1
03/12/2011 08.00	sopra MT	14,0	99,9%	115,9	99,9%	13,2	99,9%	0,0	99,9%	236,7
03/12/2011 09.00	sopra MT	14,0	100%	113,4	100%	13,1	100%	0,2	100%	226,3
03/12/2011 10.00	sopra MT	14,0	100%	114,2	100%	13,8	100%	0,0	100%	241,7
03/12/2011 11.00	sopra MT	13,9	100%	114,7	100%	13,9	100%	0,0	100%	249,2
03/12/2011 12.00	sopra MT	13,9	100%	113,3	100%	13,1	100%	0,0	100%	243,3
03/12/2011 13.00	sopra MT	14,1	100%	111,0	100%	14,5	100%	0,1	100%	209,7
03/12/2011 14.00	sopra MT	14,5	99,9%	107,9	99,9%	21,6	99,9%	0,9	99,9%	133,0
03/12/2011 15.00	sopra MT	14,5	100%	109,3	100%	21,0	100%	1,4	100%	130,6
03/12/2011 16.00	sopra MT	14,4	100%	109,9	100%	18,5	100%	1,0	100%	149,1
03/12/2011 17.00	sopra MT	13,9	100%	117,8	100%	14,3	100%	0,0	100%	262,2
03/12/2011 18.00	sopra MT	14,1	99,9%	111,3	99,9%	13,2	99,9%	0,1	99,9%	218,6
03/12/2011 19.00	sopra MT	14,0	100%	111,7	100%	12,7	100%	0,0	100%	225,6
03/12/2011 20.00	sopra MT	13,9	100%	115,8	100%	14,9	100%	0,0	100%	267,5
03/12/2011 21.00	sopra MT	13,9	99,9%	115,3	99,9%	15,1	99,9%	0,0	99,9%	269,0
03/12/2011 22.00	sopra MT	13,9	100%	115,7	100%	15,4	100%	0,0	100%	267,9
03/12/2011 23.00	sopra MT	14,2	100%	109,3	100%	16,0	100%	2,0	100%	178,1
04/12/2011 00.00	sopra MT	14,5	100%	108,4	100%	20,3	100%	4,2	100%	132,4
04/12/2011 01.00	transitorio	14,6 *	20,3%	94,2 *	100%	21,9 *	20,1%	3,5 *	20,3%	43,6 *
04/12/2011 02.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 04.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(*) = percentuale di validità

0% = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
04/12/2011 05.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 06.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 07.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 08.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 09.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 10.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 11.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 12.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 13.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 14.00	transitorio	n.p.	0%	70,1 *	100%	0,0 *	0%	0,0 *	0%	0,0 *
04/12/2011 15.00	transitorio	n.p.	0%	70,6 *	100%	0,0 *	0%	0,0 *	0%	0,0 *
04/12/2011 16.00	transitorio	n.p.	0%	74,1 *	100%	0,0 *	0%	0,0 *	0%	0,6 *
04/12/2011 17.00	transitorio	n.p.	0%	126,4 *	100%	0,0 *	0%	0,0 *	0%	68,0 *
04/12/2011 18.00	transitorio	n.p.	0%	117,3 *	100%	0,0 *	0%	0,0 *	0%	96,1 *
04/12/2011 19.00	transitorio	14,5 *	45,1%	107,4 *	100%	20,3 *	45%	1,8 *	45,1%	123,2 *
04/12/2011 20.00	sopra MT	14,5	99,9%	109,0	99,9%	20,1	99,9%	0,9	99,9%	135,3
04/12/2011 21.00	sopra MT	14,2	100%	112,0	100%	15,4	100%	0,2	100%	178,9
04/12/2011 22.00	sopra MT	14,1	100%	113,1	100%	14,2	100%	0,1	100%	214,3
04/12/2011 23.00	sopra MT	14,5	100%	106,5	100%	20,0	100%	0,3	100%	137,4
05/12/2011 00.00	sopra MT	14,5	100%	109,0	100%	20,2	100%	0,7	100%	135,7
05/12/2011 01.00	sopra MT	14,6	97,8%	108,6	100%	22,2	98,5%	6,7	97,8%	122,4
05/12/2011 02.00	sopra MT	14,6	98,9%	108,1	100%	22,0	98,8%	5,1	98,9%	123,9
05/12/2011 03.00	sopra MT	14,6	99,9%	108,4	99,9%	21,6	99,9%	3,0	99,9%	127,2
05/12/2011 04.00	sopra MT	14,4	100%	109,0	100%	19,6	100%	0,2	100%	139,4
05/12/2011 05.00	sopra MT	14,4	100%	109,3	100%	19,3	100%	0,0	100%	140,9
05/12/2011 06.00	sopra MT	14,4	100%	108,6	100%	19,5	100%	0,0	100%	140,4
05/12/2011 07.00	sopra MT	14,1	100%	115,4	100%	13,8	100%	0,0	100%	211,2
05/12/2011 08.00	sopra MT	14,0	100%	113,5	100%	12,9	100%	0,2	100%	233,1
05/12/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	113,7	100%	12,6	100%	0,1	100%	222,4
05/12/2011 10.00	sopra MT	14,0	100%	113,9	100%	12,9	100%	0,0	100%	230,2
05/12/2011 11.00	sopra MT	14,0	100%	114,4	100%	13,2	100%	0,0	100%	242,6
05/12/2011 12.00	sopra MT	14,1	100%	111,9	100%	15,4	100%	0,0	100%	195,4
05/12/2011 13.00	sopra MT	14,2	100%	110,0	100%	16,5	100%	0,1	100%	195,3
05/12/2011 14.00	sopra MT	14,4	100%	107,1	100%	19,9	100%	0,2	100%	133,9
05/12/2011 15.00	sopra MT	14,4	100%	109,4	100%	16,9	100%	0,0	100%	150,0
05/12/2011 16.00	sopra MT	14,1	100%	115,3	100%	12,5	100%	0,0	100%	215,4
05/12/2011 17.00	sopra MT	13,9	100%	116,3	100%	14,4	100%	0,0	100%	262,1
05/12/2011 18.00	sopra MT	14,0	100%	112,2	100%	13,8	100%	0,0	100%	228,0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

() = percentuale di validità

0 = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
05/12/2011 19.00	sopra MT	14,2	100%	110,9	100%	14,3	100%	0,0	100%	198,9
05/12/2011 20.00	sopra MT	13,9	100%	116,4	100%	14,4	100%	0,0	100%	254,1
05/12/2011 21.00	sopra MT	13,9	99,9%	115,1	99,9%	14,4	99,9%	0,0	99,9%	259,3
05/12/2011 22.00	sopra MT	14,4	100%	106,6	100%	20,4	100%	0,0	100%	143,4
05/12/2011 23.00	sopra MT	14,4	100%	108,1	100%	21,6	100%	0,1	100%	138,1
06/12/2011 00.00	sopra MT	14,4	99,9%	108,1	99,9%	21,6	99,9%	0,3	99,9%	137,3
06/12/2011 01.00	transitorio	14,6 *	21,5%	96,3 *	100%	23,2 *	21,4%	3,5 *	21,5%	45,6 *
06/12/2011 02.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
06/12/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
06/12/2011 04.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
06/12/2011 05.00	transitorio	n.p.	0%	98,1 *	99,9%	0,0 *	0%	0,0 *	0%	16,6 *
06/12/2011 06.00	sopra MT	14,3	98,8%	113,5	100%	21,9	98,8%	0,9	98,8%	146,0
06/12/2011 07.00	sopra MT	14,2	100%	111,5	100%	18,1	100%	0,3	100%	165,4
06/12/2011 08.00	sopra MT	13,9	100%	117,7	100%	13,1	100%	0,1	100%	243,0
06/12/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	112,0	100%	13,8	100%	0,2	100%	213,3
06/12/2011 10.00	sopra MT	14,1	99,9%	113,2	99,9%	13,4	99,9%	0,1	99,9%	216,5
06/12/2011 11.00	sopra MT	14,2	100%	111,5	100%	16,4	100%	0,1	100%	184,8
06/12/2011 12.00	sopra MT	14,4	99,7%	109,2	99,9%	19,1	99,9%	0,0	99,7%	150,3
06/12/2011 13.00	sopra MT	14,6	100%	108,3	100%	22,1	100%	0,3	100%	131,7
06/12/2011 14.00	sopra MT	14,7	100%	107,8	100%	22,3	100%	0,1	100%	131,2
06/12/2011 15.00	sopra MT	14,7	99,9%	108,0	99,9%	21,8	99,9%	0,0	99,9%	132,0
06/12/2011 16.00	sopra MT	14,1	100%	115,5	100%	13,6	100%	0,0	100%	242,5
06/12/2011 17.00	sopra MT	13,9	100%	112,3	100%	14,4	100%	0,0	100%	267,0
06/12/2011 18.00	sopra MT	14,0	99,9%	110,4	100%	13,7	100%	0,0	99,9%	239,8
06/12/2011 19.00	sopra MT	14,0	99,9%	111,8	99,9%	13,4	99,9%	0,0	99,9%	244,7
06/12/2011 20.00	sopra MT	13,9	100%	114,3	100%	13,6	100%	0,0	100%	254,0
06/12/2011 21.00	sopra MT	14,0	100%	111,8	100%	13,8	100%	0,0	100%	225,1
06/12/2011 22.00	sopra MT	13,9	99,9%	113,6	99,9%	14,1	99,9%	0,0	99,9%	257,9
06/12/2011 23.00	sopra MT	14,4	100%	104,5	100%	21,4	100%	0,2	100%	140,6
07/12/2011 00.00	sopra MT	14,4	100%	105,9	100%	21,4	100%	0,3	100%	136,9
07/12/2011 01.00	sopra MT	14,5	100%	105,9	100%	23,4	100%	3,1	100%	127,3
07/12/2011 02.00	sopra MT	14,5	99,9%	108,3	99,9%	23,5	99,9%	2,6	99,9%	128,8
07/12/2011 03.00	sopra MT	14,6	100%	108,0	100%	23,8	100%	4,0	100%	127,4
07/12/2011 04.00	sopra MT	14,6	99,9%	108,4	99,9%	22,9	99,9%	3,6	99,9%	128,3
07/12/2011 05.00	sopra MT	14,5	100%	108,6	100%	23,0	100%	2,9	100%	128,5
07/12/2011 06.00	sopra MT	14,5	100%	107,8	100%	23,0	100%	2,9	100%	129,4
07/12/2011 07.00	sopra MT	14,5	99,3%	109,2	100%	19,9	99,2%	0,9	99,3%	147,2
07/12/2011 08.00	sopra MT	14,0	100%	115,6	100%	13,9	100%	0,0	100%	228,9

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(-) = percentuale di validità

0 = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
07/12/2011 09.00	sopra MT	14,0	100%	114,2	100%	14,6	100%	0,0	100%	224,7
07/12/2011 10.00	sopra MT	14,5	99,9%	105,5	99,9%	22,9	99,9%	0,8	99,9%	131,5
07/12/2011 11.00	sopra MT	14,6	99,6%	108,5	99,6%	21,4	99,6%	0,7	99,6%	136,1
07/12/2011 12.00	sopra MT	14,6	100%	109,0	100%	22,3	100%	1,2	100%	131,4
07/12/2011 13.00	sopra MT	14,7	100%	108,9	100%	22,5	100%	0,9	100%	131,7
07/12/2011 14.00	sopra MT	14,7	100%	108,1	100%	22,4	100%	1,0	100%	130,7
07/12/2011 15.00	sopra MT	14,2	100%	116,2	100%	14,7	100%	0,0	100%	221,9
07/12/2011 16.00	sopra MT	13,9	100%	115,2	100%	15,1	100%	0,0	100%	264,6
07/12/2011 17.00	sopra MT	14,2	100%	111,5	100%	17,0	100%	0,0	100%	193,8
07/12/2011 18.00	sopra MT	14,6	99,9%	107,1	99,9%	22,6	99,9%	1,0	99,9%	142,6
07/12/2011 19.00	sopra MT	14,4	100%	110,5	100%	19,9	100%	0,5	100%	148,6
07/12/2011 20.00	sopra MT	14,3	100%	110,2	100%	19,1	100%	0,5	100%	151,4
07/12/2011 21.00	sopra MT	14,6	100%	107,4	100%	23,3	100%	3,7	100%	129,1
07/12/2011 22.00	sopra MT	14,4	100%	110,6	100%	18,4	100%	0,3	100%	155,6
07/12/2011 23.00	sopra MT	14,7	100%	108,1	100%	22,7	100%	2,7	100%	128,4
08/12/2011 00.00	sopra MT	14,6	99,9%	107,8	99,9%	22,6	99,9%	2,9	99,9%	127,8
08/12/2011 01.00	sopra MT	14,3	99,9%	111,7	100%	16,4	100%	0,2	99,9%	168,3
08/12/2011 02.00	sopra MT	14,5	100%	107,6	100%	22,3	100%	2,3	100%	129,5
08/12/2011 03.00	sopra MT	14,4	99,9%	108,5	99,9%	21,0	99,9%	1,2	99,9%	136,1
08/12/2011 04.00	sopra MT	14,5	100%	108,1	100%	22,9	100%	3,0	100%	127,6
08/12/2011 05.00	sopra MT	14,5	99,9%	108,6	99,9%	22,1	99,9%	1,4	99,9%	133,4
08/12/2011 06.00	sopra MT	14,6	91,8%	108,1	100%	22,8	91,8%	2,5	91,8%	130,0
08/12/2011 07.00	sopra MT	14,4	85,4%	111,2	96,5%	16,2	85,4%	0,5	85%	170,9
08/12/2011 08.00	sopra MT	14,2	100%	111,2	100%	17,3	100%	0,0	100%	181,6
08/12/2011 09.00	sopra MT	14,4	100%	110,4	100%	18,8	100%	0,0	100%	158,2
08/12/2011 10.00	sopra MT	14,4	100%	108,8	100%	20,8	100%	0,2	100%	143,7
08/12/2011 11.00	sopra MT	14,5	99,9%	109,8	99,9%	20,8	99,9%	0,7	99,9%	145,4
08/12/2011 12.00	sopra MT	14,5	100%	108,2	100%	21,0	100%	1,0	100%	130,2
08/12/2011 13.00	sopra MT	14,6	99,9%	108,9	99,9%	20,5	99,9%	0,1	99,9%	130,9
08/12/2011 14.00	sopra MT	14,6	100%	108,2	100%	20,4	100%	0,0	100%	130,0
08/12/2011 15.00	sopra MT	14,6	100%	108,8	100%	20,8	100%	0,0	100%	128,9
08/12/2011 16.00	sopra MT	14,6	100%	108,2	100%	20,6	100%	0,0	100%	131,6
08/12/2011 17.00	sopra MT	14,3	100%	114,2	100%	17,0	100%	0,0	100%	187,0
08/12/2011 18.00	sopra MT	14,1	99,9%	113,0	99,9%	12,8	99,9%	0,0	99,9%	225,0
08/12/2011 19.00	sopra MT	14,0	100%	113,0	100%	13,1	100%	0,0	100%	231,9
08/12/2011 20.00	sopra MT	14,0	100%	113,6	100%	13,8	100%	0,0	100%	226,5
08/12/2011 21.00	sopra MT	13,9	100%	114,9	100%	14,0	100%	0,0	100%	248,2
08/12/2011 22.00	sopra MT	14,0	100%	111,9	100%	14,9	100%	0,0	100%	231,8

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(-) = percentuale di validità

o = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
08/12/2011 23.00	sopra MT	14,1	100%	113,9	100%	13,9	100%	0,0	100%	233,6
09/12/2011 00.00	sopra MT	14,7	99,9%	109,1	99,9%	17,1	99,9%	0,0	99,9%	171,1
09/12/2011 01.00	sopra MT	14,8	100%	105,3	100%	23,4	100%	3,3	100%	128,9
09/12/2011 02.00	sopra MT	14,7	100%	107,1	100%	23,2	100%	2,6	100%	129,7
09/12/2011 03.00	sopra MT	14,7	100%	106,1	100%	22,5	100%	2,0	100%	128,4
09/12/2011 04.00	sopra MT	14,6	99,9%	104,1	99,9%	22,2	99,9%	1,5	99,9%	128,5
09/12/2011 05.00	sopra MT	14,5	100%	108,1	100%	22,2	100%	1,6	100%	128,8
09/12/2011 06.00	sopra MT	14,5	100%	108,5	100%	22,8	100%	2,0	100%	129,8
09/12/2011 07.00	sopra MT	14,3	99,9%	111,8	100%	19,0	100%	0,3	99,9%	164,9
09/12/2011 08.00	sopra MT	14,0	99,9%	115,8	99,9%	13,5	99,9%	0,0	99,9%	234,9
09/12/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	114,1	100%	14,7	100%	0,0	100%	217,2
09/12/2011 10.00	sopra MT	14,3	100%	109,2	100%	19,4	100%	0,9	100%	159,5
09/12/2011 11.00	sopra MT	14,4	100%	110,8	100%	19,5	100%	0,9	100%	158,7
09/12/2011 12.00	sopra MT	14,3	99,9%	112,0	99,9%	16,9	99,9%	0,2	99,9%	163,0
09/12/2011 13.00	sopra MT	14,4	100%	109,4	100%	20,4	100%	0,3	100%	141,3
09/12/2011 14.00	sopra MT	14,3	100%	113,7	100%	14,8	100%	0,1	100%	182,9
09/12/2011 15.00	sopra MT	14,1	100%	116,4	100%	14,2	100%	0,0	100%	222,6
09/12/2011 16.00	sopra MT	14,0	100%	113,6	100%	13,8	100%	0,0	100%	246,0
09/12/2011 17.00	sopra MT	14,2	99,9%	109,1	99,9%	17,8	99,9%	0,1	99,9%	201,9
09/12/2011 18.00	sopra MT	14,4	100%	109,1	100%	21,3	100%	0,3	100%	144,9
09/12/2011 19.00	sopra MT	14,3	100%	111,0	100%	17,1	100%	0,0	100%	166,1
09/12/2011 20.00	sopra MT	14,5	99,9%	106,7	99,9%	22,9	99,9%	3,2	99,9%	129,7
09/12/2011 21.00	sopra MT	14,6	100%	107,2	100%	23,2	100%	4,4	100%	129,9
09/12/2011 22.00	sopra MT	14,5	100%	108,6	100%	22,2	100%	2,0	100%	130,9
09/12/2011 23.00	sopra MT	14,6	99,9%	107,9	99,9%	23,0	99,9%	2,4	99,9%	128,6
10/12/2011 00.00	sopra MT	14,3	100%	113,0	100%	19,1	100%	1,2	100%	180,7
10/12/2011 01.00	sopra MT	14,3	100%	110,0	100%	18,1	100%	0,4	100%	173,6
10/12/2011 02.00	sopra MT	14,5	99,9%	108,8	99,9%	22,0	99,9%	0,6	99,9%	140,0
10/12/2011 03.00	sopra MT	14,3	100%	111,1	100%	18,3	100%	0,0	100%	165,0
10/12/2011 04.00	sopra MT	14,4	100%	108,6	100%	22,0	100%	0,0	100%	145,1
10/12/2011 05.00	sopra MT	14,6	100%	107,7	100%	24,4	100%	0,7	100%	129,5
10/12/2011 06.00	sopra MT	14,5	100%	108,5	100%	23,4	100%	0,7	100%	133,5
10/12/2011 07.00	sopra MT	14,3	100%	111,0	100%	18,4	100%	0,0	100%	163,5
10/12/2011 08.00	sopra MT	14,3	100%	111,1	100%	17,1	100%	0,0	100%	170,5
10/12/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	115,2	100%	12,1	100%	0,0	100%	219,8
10/12/2011 10.00	sopra MT	14,3	100%	109,2	100%	18,8	100%	0,4	100%	167,5
10/12/2011 11.00	sopra MT	13,9	100%	117,5	100%	14,8	100%	0,0	100%	264,3
10/12/2011 12.00	sopra MT	14,2	100%	109,8	100%	15,6	100%	0,0	100%	179,3

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

() = percentuale di validità

o = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
10/12/2011 13.00	sopra MT	14,3	99,9%	109,6	99,9%	17,4	99,9%	0,0	99,9%	157,1
10/12/2011 14.00	sopra MT	14,5	100%	108,0	100%	22,1	100%	1,4	100%	131,0
10/12/2011 15.00	sopra MT	14,5	99,9%	107,8	99,9%	21,9	99,9%	1,2	99,9%	128,6
10/12/2011 16.00	sopra MT	14,5	100%	106,9	100%	21,0	100%	0,8	100%	135,5
10/12/2011 17.00	sopra MT	14,1	100%	115,0	100%	13,2	100%	0,0	100%	226,6
10/12/2011 18.00	sopra MT	14,0	100%	112,4	100%	14,7	100%	0,0	100%	238,4
10/12/2011 19.00	sopra MT	14,1	100%	111,9	100%	15,4	100%	0,1	100%	214,8
10/12/2011 20.00	sopra MT	14,0	100%	113,4	100%	13,9	100%	0,1	100%	246,4
10/12/2011 21.00	sopra MT	14,0	99,9%	112,8	99,9%	13,6	99,9%	0,0	99,9%	237,2
10/12/2011 22.00	sopra MT	13,9	100%	114,1	100%	14,7	100%	0,0	100%	264,0
10/12/2011 23.00	sopra MT	14,5	99,3%	104,1	100%	22,2	99%	2,5	99,3%	133,3
11/12/2011 00.00	sopra MT	14,6	100%	107,0	100%	22,5	100%	2,3	100%	129,2
11/12/2011 01.00	sopra MT	14,6	100%	108,4	100%	23,5	100%	1,9	100%	128,6
11/12/2011 02.00	sopra MT	14,5	100%	106,5	100%	24,2	100%	2,3	100%	128,4
11/12/2011 03.00	sopra MT	14,6	100%	106,8	100%	22,6	100%	3,3	100%	127,6
11/12/2011 04.00	sopra MT	14,5	100%	107,2	100%	22,8	100%	2,2	100%	128,2
11/12/2011 05.00	sopra MT	14,5	100%	107,3	100%	22,8	100%	2,8	100%	128,4
11/12/2011 06.00	sopra MT	14,6	100%	108,1	100%	24,9	100%	2,4	100%	128,3
11/12/2011 07.00	sopra MT	14,5	100%	107,0	100%	24,0	100%	1,9	100%	128,9
11/12/2011 08.00	sopra MT	14,5	100%	107,2	100%	22,7	100%	1,6	100%	130,3
11/12/2011 09.00	sopra MT	14,5	100%	106,2	100%	22,9	100%	2,1	100%	131,1
11/12/2011 10.00	sopra MT	14,5	100%	107,3	100%	21,4	100%	0,9	100%	137,2
11/12/2011 11.00	sopra MT	14,0	100%	117,7	100%	12,8	100%	0,0	100%	246,4
11/12/2011 12.00	sopra MT	14,4	100%	107,7	100%	20,6	100%	0,5	100%	148,0
11/12/2011 13.00	sopra MT	14,5	99,9%	107,9	99,9%	21,9	99,9%	0,7	99,9%	131,3
11/12/2011 14.00	sopra MT	14,5	100%	109,0	100%	21,3	100%	0,5	100%	130,9
11/12/2011 15.00	sopra MT	14,6	100%	109,2	100%	21,6	100%	1,0	100%	129,2
11/12/2011 16.00	sopra MT	14,5	99,9%	107,6	99,9%	21,5	99,9%	1,0	99,9%	130,0
11/12/2011 17.00	sopra MT	14,1	100%	116,7	100%	14,1	100%	0,0	100%	232,9
11/12/2011 18.00	sopra MT	14,1	100%	113,9	100%	14,0	100%	0,0	100%	232,1
11/12/2011 19.00	sopra MT	14,0	100%	114,2	100%	13,2	100%	0,0	100%	248,5
11/12/2011 20.00	sopra MT	14,0	100%	113,4	100%	13,4	100%	0,0	100%	244,9
11/12/2011 21.00	sopra MT	14,0	100%	113,6	100%	13,3	100%	0,0	100%	244,2
11/12/2011 22.00	sopra MT	14,0	99,9%	113,2	99,9%	13,5	99,9%	0,0	99,9%	233,5
11/12/2011 23.00	sopra MT	14,6	98,3%	106,6	100%	22,3	98,1%	2,0	98,3%	129,7
12/12/2011 00.00	sopra MT	14,5	70,8%	107,6	100%	21,9	70,8%	1,5	70,8%	110,1
12/12/2011 01.00	transitorio	n.p.	0%	75,5 *	100%	0,0 *	0%	0,0 *	0%	0,1 *
12/12/2011 02.00	transitorio	n.p.	0%	75,5 *	100%	0,0 *	0%	0,0 *	0%	0,1 *

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

() = percentuale di validità

0% = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

F

0%

F

0%

F

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
12/12/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
12/12/2011 04.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
12/12/2011 05.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
12/12/2011 06.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
12/12/2011 07.00	transitorio	n.p.	0%	83,3 *	100%	0,0 *	0%	0,0 *	0%	7,9 *
12/12/2011 08.00	sopra MT	14,4	89,6%	118,4	100%	20,5	89,7%	1,0	89,6%	137,6
12/12/2011 09.00	sopra MT	14,1	99,9%	113,1	99,9%	13,0	99,9%	0,0	99,9%	219,3
12/12/2011 10.00	sopra MT	14,0	100%	113,0	100%	14,1	100%	0,0	100%	239,8
12/12/2011 11.00	sopra MT	14,1	88,6%	110,2	100%	12,8	88,6%	0,1	88,6%	206,2
12/12/2011 12.00	sopra MT	14,3	100%	108,2	100%	17,6	100%	0,1	100%	159,2
12/12/2011 13.00	sopra MT	14,5	99,7%	106,5	99,7%	22,2	99,7%	1,4	99,7%	131,3
12/12/2011 14.00	sopra MT	14,6	100%	107,4	100%	22,0	100%	1,0	100%	130,4
12/12/2011 15.00	sopra MT	14,5	99,3%	108,2	99,4%	19,6	99,4%	1,0	99,3%	145,7
12/12/2011 16.00	sopra MT	14,3	99,9%	111,2	100%	14,9	100%	0,0	99,9%	183,6
12/12/2011 17.00	sopra MT	14,5	99,9%	107,6	99,9%	19,4	99,9%	1,1	99,9%	149,4
12/12/2011 18.00	sopra MT	14,4	97,2%	109,5	100%	17,9	97,5%	2,5	97,2%	160,7
12/12/2011 19.00	sopra MT	14,5	100%	107,0	100%	21,3	100%	2,0	100%	134,3
12/12/2011 20.00	sopra MT	14,6	100%	107,7	100%	21,2	100%	2,2	100%	129,9
12/12/2011 21.00	sopra MT	14,6	100%	106,5	100%	21,4	100%	2,1	100%	129,1
12/12/2011 22.00	sopra MT	14,6	100%	106,9	100%	21,7	100%	2,2	100%	128,4
12/12/2011 23.00	sopra MT	14,5	100%	107,5	100%	21,6	100%	2,2	100%	128,3
13/12/2011 00.00	sopra MT	14,6	100%	107,4	100%	22,8	100%	3,1	100%	126,5
13/12/2011 01.00	sopra MT	14,7	100%	107,6	100%	22,6	100%	3,6	100%	126,9
13/12/2011 02.00	sopra MT	14,7	99,9%	106,6	99,9%	23,1	99,9%	3,6	99,9%	126,3
13/12/2011 03.00	sopra MT	14,6	100%	106,2	100%	23,4	100%	4,4	100%	125,4
13/12/2011 04.00	sopra MT	14,6	100%	106,3	100%	23,5	100%	5,2	100%	125,2
13/12/2011 05.00	sopra MT	14,6	99,9%	106,2	100%	23,3	99,9%	4,1	99,9%	125,8
13/12/2011 06.00	sopra MT	14,5	100%	106,4	100%	24,1	100%	4,4	100%	127,6
13/12/2011 07.00	sopra MT	14,5	100%	106,4	100%	24,0	100%	3,0	100%	131,2
13/12/2011 08.00	sopra MT	14,1	100%	113,2	100%	14,9	100%	0,0	100%	202,3
13/12/2011 09.00	sopra MT	14,0	99,9%	113,9	99,9%	12,7	99,9%	0,0	99,9%	233,0
13/12/2011 10.00	sopra MT	14,2	100%	111,5	100%	18,2	100%	0,7	100%	199,8
13/12/2011 11.00	sopra MT	14,1	100%	112,0	100%	13,2	100%	0,1	100%	216,5
13/12/2011 12.00	sopra MT	14,4	99,9%	107,2	99,9%	22,5	99,9%	2,0	99,9%	147,6
13/12/2011 13.00	sopra MT	14,6	100%	107,1	100%	23,5	100%	1,6	100%	130,6
13/12/2011 14.00	sopra MT	14,7	100%	107,3	100%	23,2	100%	1,8	100%	129,3
13/12/2011 15.00	sopra MT	14,3	100%	110,8	100%	16,0	100%	0,1	100%	172,6
13/12/2011 16.00	sopra MT	14,0	100%	110,9	100%	14,5	100%	0,0	93,9%	259,4

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(-) = percentuale di validità

0 = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
13/12/2011 17.00	sopra MT	14,3	99,9%	107,3	99,9%	19,7	99,9%	0,1	99,7%	167,6
13/12/2011 18.00	sopra MT	14,5	99,9%	108,7	99,9%	21,1	99,9%	1,1	99,9%	145,1
13/12/2011 19.00	sopra MT	14,1	100%	114,8	100%	15,2	100%	0,2	99,6%	215,4
13/12/2011 20.00	sopra MT	13,9	100%	114,2	100%	14,5	100%	0,0	99,9%	260,1
13/12/2011 21.00	sopra MT	14,5	98,6%	104,1	100%	24,6	98,6%	2,5	98,6%	133,1
13/12/2011 22.00	sopra MT	14,5	100%	106,5	100%	25,1	100%	4,2	100%	129,5
13/12/2011 23.00	sopra MT	14,6	100%	106,5	100%	25,2	100%	4,1	100%	128,9
14/12/2011 00.00	sopra MT	14,6	99,9%	107,1	99,9%	25,1	99,9%	6,1	99,9%	126,7
14/12/2011 01.00	sopra MT	14,5	100%	107,4	100%	23,9	100%	4,6	100%	129,4
14/12/2011 02.00	sopra MT	14,6	94,6%	106,8	99,9%	24,8	94,9%	6,7	94,6%	125,8
14/12/2011 03.00	transitorio	n.p.	0%	82,2 *	100%	0,0 *	0%	0,0 *	0%	12,6 *
14/12/2011 04.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
14/12/2011 05.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
14/12/2011 06.00	fermo	F	0%	F	99,9%	F	0%	F	0%	F
14/12/2011 07.00	transitorio	n.p.	0%	86,0 *	100%	0,0 *	0%	0,0 *	0%	4,4 *
14/12/2011 08.00	sopra MT	14,4	84,3%	117,0	100%	21,3	84,6%	2,2	84,3%	137,4
14/12/2011 09.00	sopra MT	14,1	99,9%	112,3	99,9%	13,5	99,9%	0,2	99,9%	213,7
14/12/2011 10.00	sopra MT	14,0	100%	112,0	100%	12,9	100%	0,1	100%	236,7
14/12/2011 11.00	sopra MT	14,0	100%	114,7	100%	13,5	100%	0,0	100%	261,7
14/12/2011 12.00	sopra MT	14,4	100%	108,2	100%	17,5	100%	0,0	100%	174,5
14/12/2011 13.00	sopra MT	14,8	99,9%	106,0	99,9%	22,4	99,9%	1,5	99,9%	131,3
14/12/2011 14.00	sopra MT	14,7	100%	107,6	100%	22,8	100%	1,2	100%	131,4
14/12/2011 15.00	sopra MT	14,1	100%	116,8	100%	13,2	100%	0,0	98,9%	232,7
14/12/2011 16.00	sopra MT	14,0	100%	113,8	100%	14,2	100%	0,0	98,5%	267,3
14/12/2011 17.00	sopra MT	13,9	100%	113,0	100%	14,4	100%	0,0	97,5%	269,5
14/12/2011 18.00	sopra MT	14,5	100%	105,9	100%	20,6	100%	0,9	100%	165,9
14/12/2011 19.00	sopra MT	14,3	99,9%	113,7	99,9%	17,0	99,9%	0,8	99,6%	202,1
14/12/2011 20.00	sopra MT	14,0	100%	113,1	100%	14,1	100%	0,0	99,7%	239,0
14/12/2011 21.00	sopra MT	14,1	100%	110,7	100%	13,8	100%	0,3	100%	207,6
14/12/2011 22.00	sopra MT	14,2	100%	111,4	100%	15,2	100%	0,0	100%	197,0
14/12/2011 23.00	sopra MT	14,5	100%	106,4	100%	22,7	100%	2,0	100%	128,8
15/12/2011 00.00	sopra MT	14,6	99,9%	108,1	99,9%	22,9	99,9%	3,0	99,9%	128,1
15/12/2011 01.00	sopra MT	14,6	100%	108,2	100%	23,2	100%	2,7	100%	128,8
15/12/2011 02.00	sopra MT	14,6	99,9%	108,1	99,9%	23,2	99,9%	3,0	99,9%	128,4
15/12/2011 03.00	sopra MT	14,5	100%	107,5	100%	22,1	100%	2,4	100%	131,9
15/12/2011 04.00	sopra MT	14,6	100%	107,0	100%	23,1	100%	3,4	100%	127,1
15/12/2011 05.00	sopra MT	14,6	100%	107,5	100%	23,2	100%	3,1	100%	128,6
15/12/2011 06.00	sopra MT	14,6	99,9%	107,0	99,9%	23,2	99,9%	3,3	99,9%	128,4

* = media non valida

n.p. = non pervenuta () = percentuale di validità n.p. = superato limite di legge n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
15/12/2011 07.00	sopra MT	14,3	94,2%	111,4	100%	19,0	94,2%	2,1	94,2%	179,1
15/12/2011 08.00	sopra MT	14,0	100%	114,1	100%	13,3	100%	0,1	100%	235,2
15/12/2011 09.00	sopra MT	13,9	100%	114,3	100%	14,1	100%	0,0	100%	259,5
15/12/2011 10.00	sopra MT	13,9	71,9%	113,6	100%	14,5	71,9%	0,0	71,9%	244,5
15/12/2011 11.00	sopra MT	n.p.	0%	115,6	99,9%	0,0 *	0%	0,0 *	0%	261,7
15/12/2011 12.00	sopra MT	n.p.	0%	113,7	100%	0,0 *	0%	0,0 *	0%	246,6
15/12/2011 13.00	sopra MT	20,8 *	0,7%	106,8	100%	17,4 {s}	0,7%	3,1 {s}	0,7%	169,6
15/12/2011 14.00	sopra MT	14,6	92,2%	104,1	99,9%	23,3	92,2%	2,9	92,2%	129,4
15/12/2011 15.00	sopra MT	14,2	100%	112,0	100%	14,4	100%	0,7	100%	204,0
15/12/2011 16.00	sopra MT	13,9	97,2%	113,6	100%	14,6	97,2%	0,0	97,2%	267,0
15/12/2011 17.00	sopra MT	13,9	99,9%	111,5	99,9%	15,2	99,9%	0,0	99,9%	265,8
15/12/2011 18.00	sopra MT	14,0	100%	109,1	100%	14,1	100%	0,0	100%	242,1
15/12/2011 19.00	sopra MT	14,0	100%	111,0	100%	14,3	100%	0,0	100%	257,6
15/12/2011 20.00	sopra MT	14,0	100%	111,4	100%	14,7	100%	0,0	100%	256,1
15/12/2011 21.00	sopra MT	14,3	100%	105,4	100%	16,9	100%	0,1	100%	174,0
15/12/2011 22.00	sopra MT	14,5	100%	103,3	100%	23,3	100%	2,1	100%	131,4
15/12/2011 23.00	sopra MT	14,6	99,9%	105,6	99,9%	23,5	99,9%	2,4	99,9%	131,3
16/12/2011 00.00	sopra MT	14,7	100%	105,2	100%	24,5	100%	3,7	100%	128,9
16/12/2011 01.00	transitorio	14,8 *	21,5%	97,1 *	100%	25,1 *	21,7%	7,0 *	21,5%	45,9 *
16/12/2011 02.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
16/12/2011 03.00	fermo	F	0%	F	99,9%	F	0%	F	0%	F
16/12/2011 04.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
16/12/2011 05.00	transitorio	n.p.	0%	89,4 *	99,9%	0,0 *	0%	0,0 *	0%	8,3 *
16/12/2011 06.00	sopra MT	14,4	90,6%	117,6	100%	21,6	90,3%	0,7	90,6%	141,6
16/12/2011 07.00	sopra MT	14,3	100%	111,9	100%	18,1	100%	0,2	100%	172,0
16/12/2011 08.00	sopra MT	14,0	100%	114,3	100%	14,1	100%	0,2	100%	232,3
16/12/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	112,2	100%	13,6	100%	0,1	100%	219,3
16/12/2011 10.00	sopra MT	14,2	99,9%	112,4	99,9%	13,9	99,9%	0,1	99,9%	208,6
16/12/2011 11.00	sopra MT	14,0	99,9%	114,5	100%	14,1	100%	0,0	99,9%	238,7
16/12/2011 12.00	sopra MT	14,2	100%	111,2	100%	15,5	100%	0,0	100%	206,4
16/12/2011 13.00	sopra MT	14,0	100%	116,1	100%	15,0	100%	0,0	100%	247,7
16/12/2011 14.00	sopra MT	14,2	100%	110,7	100%	16,5	100%	0,0	100%	203,9
16/12/2011 15.00	sopra MT	14,0	100%	117,1	100%	14,6	100%	0,0	100%	259,9
16/12/2011 16.00	sopra MT	13,9	100%	114,6	100%	14,8	100%	0,0	100%	264,3
16/12/2011 17.00	sopra MT	13,9	100%	112,4	100%	14,7	100%	0,0	100%	263,2
16/12/2011 18.00	sopra MT	14,2	100%	109,0	100%	15,8	100%	0,0	100%	196,7
16/12/2011 19.00	sopra MT	14,2	100%	112,9	100%	14,3	100%	0,0	100%	199,4
16/12/2011 20.00	sopra MT	14,3	99,7%	110,4	100%	17,2	99,6%	0,2	99,7%	182,5

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

() = percentuale di validità

n.c. = non calcolabile

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
16/12/2011 21.00	sopra MT	14,3	100%	112,0	100%	15,7	100%	0,1	100%	186,5
16/12/2011 22.00	sopra MT	14,1	100%	114,0	100%	14,6	100%	0,0	100%	238,4
16/12/2011 23.00	sopra MT	14,3	100%	104,9	100%	23,7	100%	0,5	100%	129,4
17/12/2011 00.00	sopra MT	14,5	100%	107,6	100%	24,1	100%	1,1	100%	128,0
17/12/2011 01.00	transitorio	14,5 *	21,1%	90,0 *	100%	24,2 *	21%	1,2 *	21,1%	45,3 *
17/12/2011 02.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
17/12/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
17/12/2011 04.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
17/12/2011 05.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
17/12/2011 06.00	transitorio	n.p.	0%	84,0 *	100%	0,0 *	0%	0,0 *	0%	6,2 *
17/12/2011 07.00	sopra MT	14,4	86,8%	120,2	100%	22,4	87,1%	0,4	86,8%	137,7
17/12/2011 08.00	sopra MT	14,5	100%	110,2	100%	21,6	100%	1,2	100%	150,1
17/12/2011 09.00	sopra MT	14,0	100%	117,5	100%	13,8	100%	0,0	100%	260,4
17/12/2011 10.00	sopra MT	14,0	100%	112,5	100%	15,2	100%	0,0	100%	258,4
17/12/2011 11.00	sopra MT	14,1	100%	112,1	100%	17,2	100%	0,0	100%	206,7
17/12/2011 12.00	sopra MT	14,4	100%	106,6	100%	22,7	100%	0,0	100%	139,2
17/12/2011 13.00	sopra MT	14,4	100%	109,3	100%	23,4	100%	0,2	100%	140,1
17/12/2011 14.00	sopra MT	14,4	100%	108,2	100%	23,1	100%	0,1	100%	130,4
17/12/2011 15.00	sopra MT	14,4	100%	108,7	100%	24,4	100%	0,1	100%	129,8
17/12/2011 16.00	sopra MT	14,5	100%	107,5	100%	22,9	100%	0,0	100%	134,2
17/12/2011 17.00	sopra MT	14,5	100%	109,4	100%	21,3	100%	0,1	100%	152,7
17/12/2011 18.00	sopra MT	14,6	100%	107,9	100%	24,0	100%	0,5	100%	130,2
17/12/2011 19.00	sopra MT	14,3	100%	111,7	100%	18,2	100%	0,1	100%	158,9
17/12/2011 20.00	sopra MT	14,3	100%	111,4	100%	18,3	100%	0,0	100%	166,7
17/12/2011 21.00	sopra MT	14,1	100%	113,9	100%	15,2	100%	0,2	100%	211,1
17/12/2011 22.00	sopra MT	14,5	100%	105,8	100%	25,6	100%	1,4	100%	131,7
17/12/2011 23.00	sopra MT	14,6	100%	106,3	100%	26,3	100%	2,0	100%	130,4
18/12/2011 00.00	sopra MT	14,6	100%	106,5	100%	25,3	100%	2,6	100%	131,1
18/12/2011 01.00	sopra MT	14,6	100%	104,6	100%	25,6	100%	3,7	100%	130,2
18/12/2011 02.00	sopra MT	14,5	100%	106,7	100%	26,0	100%	3,4	100%	130,5
18/12/2011 03.00	sopra MT	14,5	99,9%	105,5	99,9%	27,0	99,9%	5,6	99,9%	128,7
18/12/2011 04.00	sopra MT	14,5	100%	105,9	100%	27,1	100%	5,0	100%	129,4
18/12/2011 05.00	sopra MT	14,6	100%	107,0	100%	27,2	100%	5,8	100%	129,2
18/12/2011 06.00	sopra MT	14,6	100%	108,4	100%	27,9	100%	5,5	100%	129,9
18/12/2011 07.00	sopra MT	14,5	99,9%	107,8	99,9%	27,2	99,9%	3,6	99,9%	131,7
18/12/2011 08.00	sopra MT	14,4	100%	108,3	100%	23,0	100%	0,8	100%	144,4
18/12/2011 09.00	sopra MT	14,5	99,9%	106,0	99,9%	26,3	99,9%	3,4	99,9%	133,7
18/12/2011 10.00	sopra MT	14,2	100%	112,6	100%	16,2	100%	1,1	100%	192,5

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

() = percentuale di validità

0 = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
18/12/2011 11.00	sopra MT	14,1	100%	116,3	100%	15,8	100%	0,2	100%	220,1
18/12/2011 12.00	sopra MT	14,5	100%	106,9	100%	25,4	100%	2,3	100%	133,5
18/12/2011 13.00	sopra MT	14,4	99,9%	109,1	99,9%	22,5	99,9%	0,1	99,9%	144,3
18/12/2011 14.00	sopra MT	14,6	100%	108,6	100%	24,6	100%	0,6	100%	132,0
18/12/2011 15.00	sopra MT	14,7	99,9%	109,9	99,9%	24,4	99,9%	0,7	99,9%	131,0
18/12/2011 16.00	sopra MT	14,5	100%	109,2	100%	24,2	100%	0,5	100%	131,7
18/12/2011 17.00	sopra MT	14,3	100%	115,2	100%	18,0	100%	0,5	100%	187,8
18/12/2011 18.00	sopra MT	14,2	100%	114,1	100%	14,4	100%	0,0	100%	211,4
18/12/2011 19.00	sopra MT	14,4	100%	109,4	100%	22,0	100%	0,7	100%	150,8
18/12/2011 20.00	sopra MT	14,5	100%	109,8	100%	23,5	100%	0,9	100%	143,6
18/12/2011 21.00	sopra MT	14,4	100%	109,8	100%	23,3	100%	1,1	100%	145,1
18/12/2011 22.00	sopra MT	14,4	100%	110,2	100%	20,6	100%	0,5	100%	158,3
18/12/2011 23.00	sopra MT	14,5	100%	108,2	100%	25,7	100%	3,9	100%	138,0
19/12/2011 00.00	sopra MT	14,6	100%	107,2	100%	26,4	100%	9,4	100%	130,1
19/12/2011 01.00	sopra MT	14,6	100%	107,9	100%	26,3	100%	7,1	100%	130,9
19/12/2011 02.00	sopra MT	14,6	100%	107,6	100%	26,7	100%	8,3	100%	129,5
19/12/2011 03.00	sopra MT	14,6	100%	108,5	100%	26,7	100%	6,3	100%	130,0
19/12/2011 04.00	sopra MT	14,6	99,9%	107,9	99,9%	27,1	99,9%	6,9	99,9%	129,0
19/12/2011 05.00	sopra MT	14,6	100%	108,6	100%	26,9	100%	5,1	100%	130,8
19/12/2011 06.00	sopra MT	14,6	100%	106,8	100%	26,9	100%	5,6	100%	130,8
19/12/2011 07.00	sopra MT	14,3	99,9%	111,6	99,9%	19,4	99,9%	0,9	99,9%	177,7
19/12/2011 08.00	sopra MT	13,9	100%	117,3	100%	14,8	100%	0,0	100%	261,4
19/12/2011 09.00	sopra MT	14,0	100%	115,9	100%	14,6	100%	0,0	100%	244,3
19/12/2011 10.00	sopra MT	14,0	100%	113,9	100%	15,5	100%	0,0	100%	227,6
19/12/2011 11.00	sopra MT	14,1	100%	114,6	100%	14,6	100%	0,1	100%	230,9
19/12/2011 12.00	sopra MT	14,3	100%	111,4	100%	17,7	100%	0,1	100%	177,2
19/12/2011 13.00	sopra MT	14,5	100%	107,9	100%	24,6	100%	1,5	100%	133,0
19/12/2011 14.00	sopra MT	14,5	100%	108,9	100%	24,7	100%	1,7	100%	132,5
19/12/2011 15.00	sopra MT	14,3	100%	115,1	100%	16,8	100%	0,4	100%	192,6
19/12/2011 16.00	sopra MT	14,0	100%	116,1	100%	13,8	100%	0,0	100%	259,6
19/12/2011 17.00	sopra MT	14,1	100%	113,9	100%	15,9	100%	0,0	100%	222,1
19/12/2011 18.00	sopra MT	14,2	100%	110,5	100%	16,7	100%	0,0	100%	199,7
19/12/2011 19.00	sopra MT	14,3	99,9%	113,2	99,9%	16,8	99,9%	0,3	99,9%	186,5
19/12/2011 20.00	sopra MT	14,3	100%	112,3	100%	16,8	100%	0,4	100%	187,9
19/12/2011 21.00	sopra MT	14,5	100%	108,1	100%	23,7	100%	2,5	100%	143,8
19/12/2011 22.00	sopra MT	14,3	100%	111,4	100%	18,6	100%	0,3	100%	176,3
19/12/2011 23.00	sopra MT	14,6	99,9%	106,8	99,9%	26,4	99,9%	8,0	99,9%	130,6
20/12/2011 00.00	sopra MT	14,6	100%	107,9	100%	26,6	100%	9,9	100%	130,3

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

() = percentuale di validità

0 = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
20/12/2011 01.00	sopra MT	14,6	100%	107,4	100%	26,5	100%	10,6	100%	132,4
20/12/2011 02.00	sopra MT	14,6	100%	107,6	100%	25,3	100%	7,2	100%	130,8
20/12/2011 03.00	sopra MT	14,6	100%	106,9	100%	25,7	100%	8,8	100%	129,7
20/12/2011 04.00	sopra MT	14,6	100%	106,1	100%	25,9	100%	10,2	100%	129,9
20/12/2011 05.00	sopra MT	14,6	100%	106,3	100%	26,1	100%	9,6	100%	129,8
20/12/2011 06.00	sopra MT	14,6	99,9%	105,9	99,9%	25,8	99,9%	7,5	99,9%	131,9
20/12/2011 07.00	sopra MT	14,3	100%	108,2	100%	20,8	100%	0,3	100%	160,5
20/12/2011 08.00	sopra MT	14,3	100%	109,4	100%	18,2	100%	1,0	100%	179,0
20/12/2011 09.00	sopra MT	14,0	99,9%	115,5	99,9%	13,9	99,9%	0,0	99,9%	244,3
20/12/2011 10.00	sopra MT	14,2	100%	110,6	100%	17,7	100%	0,1	100%	194,1
20/12/2011 11.00	sopra MT	14,1	99,7%	113,2	99,7%	15,4	99,7%	0,0	99,7%	214,7
20/12/2011 12.00	sopra MT	14,4	100%	109,5	100%	21,4	100%	2,6	100%	176,6
20/12/2011 13.00	sopra MT	14,6	100%	105,9	100%	25,3	100%	2,9	100%	132,0
20/12/2011 14.00	sopra MT	14,6	100%	107,7	100%	25,2	100%	1,9	100%	133,3
20/12/2011 15.00	sopra MT	14,1	99,9%	117,7	99,9%	13,9	99,9%	0,0	99,9%	246,1
20/12/2011 16.00	sopra MT	13,9	100%	115,9	100%	14,6	100%	0,0	100%	270,0
20/12/2011 17.00	sopra MT	14,1	100%	114,4	100%	17,1	100%	0,0	100%	212,2
20/12/2011 18.00	sopra MT	13,9	100%	115,4	100%	15,4	100%	0,0	100%	260,9
20/12/2011 19.00	sopra MT	14,2	100%	111,5	100%	15,9	100%	0,0	100%	192,5
20/12/2011 20.00	sopra MT	14,3	99,9%	112,3	99,9%	16,5	99,9%	0,1	99,9%	184,9
20/12/2011 21.00	sopra MT	14,1	100%	115,8	100%	13,9	100%	0,0	100%	231,7
20/12/2011 22.00	sopra MT	14,0	99,9%	116,0	99,9%	15,0	99,9%	0,1	99,9%	249,0
20/12/2011 23.00	sopra MT	14,6	100%	106,5	100%	26,5	100%	8,8	100%	130,6
21/12/2011 00.00	sopra MT	14,7	100%	108,7	100%	26,9	100%	10,3	100%	130,7
21/12/2011 01.00	sopra MT	14,6	100%	108,7	100%	27,0	100%	10,2	100%	130,9
21/12/2011 02.00	sopra MT	14,6	99,9%	107,9	99,9%	26,4	99,9%	10,4	99,9%	130,5
21/12/2011 03.00	sopra MT	14,6	100%	107,2	100%	26,9	100%	10,8	100%	129,9
21/12/2011 04.00	sopra MT	14,6	99,9%	106,4	99,9%	26,6	99,9%	11,8	99,9%	130,2
21/12/2011 05.00	sopra MT	14,7	100%	108,5	100%	27,0	100%	8,5	100%	131,9
21/12/2011 06.00	sopra MT	14,6	100%	109,0	100%	27,2	100%	7,9	100%	131,8
21/12/2011 07.00	sopra MT	14,4	100%	110,5	100%	20,0	100%	2,5	100%	162,0
21/12/2011 08.00	sopra MT	13,9	100%	117,9	100%	13,4	100%	0,0	100%	256,6
21/12/2011 09.00	sopra MT	13,9	100%	115,1	100%	13,8	100%	0,0	99,9%	254,2
21/12/2011 10.00	sopra MT	14,0	100%	115,1	100%	13,9	100%	0,1	100%	242,6
21/12/2011 11.00	sopra MT	14,0	99,9%	115,1	99,9%	13,6	99,9%	0,1	99,9%	230,2
21/12/2011 12.00	sopra MT	14,5	100%	108,3	100%	22,9	100%	1,7	100%	148,7
21/12/2011 13.00	sopra MT	14,6	100%	108,1	100%	24,2	100%	1,5	100%	132,6
21/12/2011 14.00	sopra MT	14,6	100%	109,8	100%	24,0	100%	0,8	100%	132,6

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

() = percentuale di validità

0 = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
21/12/2011 15.00	sopra MT	14,2	100%	116,5	100%	15,9	100%	0,0	100%	214,1
21/12/2011 16.00	sopra MT	14,0	100%	115,9	100%	15,7	100%	0,0	100%	263,6
21/12/2011 17.00	sopra MT	14,0	100%	115,6	100%	14,1	100%	0,0	100%	242,5
21/12/2011 18.00	sopra MT	14,1	99,9%	112,4	99,9%	14,4	99,9%	0,2	99,9%	218,1
21/12/2011 19.00	sopra MT	14,1	100%	114,1	100%	13,8	100%	0,0	100%	226,6
21/12/2011 20.00	sopra MT	14,0	100%	116,1	100%	14,2	100%	0,0	100%	250,5
21/12/2011 21.00	sopra MT	14,3	100%	110,6	100%	17,7	100%	0,3	100%	173,7
21/12/2011 22.00	sopra MT	14,1	99,9%	114,1	99,9%	13,7	99,9%	0,3	99,9%	227,7
21/12/2011 23.00	sopra MT	14,5	100%	105,2	100%	24,7	100%	3,5	100%	133,2
22/12/2011 00.00	sopra MT	14,5	100%	104,2	100%	24,9	100%	4,5	100%	132,0
22/12/2011 01.00	sopra MT	14,6	100%	107,3	100%	26,0	100%	5,1	100%	131,3
22/12/2011 02.00	sopra MT	14,7	100%	104,5	100%	25,4	100%	6,2	100%	130,2
22/12/2011 03.00	sopra MT	14,9	99,9%	105,6	99,9%	25,4	99,9%	5,4	99,9%	131,2
22/12/2011 04.00	sopra MT	14,8	100%	108,9	100%	25,7	100%	6,5	100%	130,4
22/12/2011 05.00	sopra MT	14,8	100%	107,0	100%	26,3	100%	7,1	100%	130,4
22/12/2011 06.00	sopra MT	14,7	91,7%	106,5	100%	26,7	91,7%	8,2	91,7%	129,9
22/12/2011 07.00	sopra MT	14,3	85%	111,4	96,4%	18,8	85,1%	2,5	84,9%	183,0
22/12/2011 08.00	sopra MT	14,3	100%	110,7	100%	19,1	100%	1,4	100%	192,5
22/12/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	114,4	100%	13,6	100%	0,2	100%	225,2
22/12/2011 10.00	sopra MT	14,2	100%	112,9	100%	14,3	100%	0,3	100%	211,7
22/12/2011 11.00	sopra MT	14,2	100%	112,9	100%	14,9	100%	0,8	100%	199,4
22/12/2011 12.00	sopra MT	14,3	100%	111,1	100%	18,1	100%	0,1	100%	167,4
22/12/2011 13.00	sopra MT	14,6	100%	107,9	100%	24,2	100%	2,3	100%	131,7
22/12/2011 14.00	sopra MT	14,6	100%	108,4	100%	23,5	100%	1,8	100%	131,4
22/12/2011 15.00	sopra MT	14,3	100%	116,3	100%	14,9	100%	0,1	100%	201,6
22/12/2011 16.00	sopra MT	14,3	99,7%	112,9	99,7%	16,4	99,7%	0,1	99,7%	187,5
22/12/2011 17.00	sopra MT	14,2	100%	115,9	100%	12,7	100%	0,0	100%	220,8
22/12/2011 18.00	sopra MT	14,2	99,9%	111,3	99,9%	17,3	99,9%	0,3	99,9%	193,8
22/12/2011 19.00	sopra MT	14,0	100%	117,4	100%	14,2	100%	0,0	100%	246,4
22/12/2011 20.00	sopra MT	14,1	100%	114,1	100%	13,7	100%	0,3	100%	226,5
22/12/2011 21.00	sopra MT	14,3	100%	111,9	100%	17,8	100%	0,2	100%	182,0
22/12/2011 22.00	sopra MT	14,5	100%	109,1	100%	22,4	100%	2,3	100%	143,9
22/12/2011 23.00	sopra MT	14,6	100%	108,5	100%	25,0	100%	7,3	100%	130,0
23/12/2011 00.00	sopra MT	14,6	100%	108,4	100%	25,3	100%	8,4	100%	129,0
23/12/2011 01.00	sopra MT	14,7	99,9%	109,0	99,9%	24,9	99,9%	7,0	99,9%	129,4
23/12/2011 02.00	sopra MT	14,7	100%	108,8	100%	25,1	100%	7,9	100%	129,8
23/12/2011 03.00	sopra MT	14,6	99,9%	108,2	99,9%	25,7	99,9%	4,5	99,9%	132,8
23/12/2011 04.00	sopra MT	14,6	100%	107,3	100%	25,3	100%	5,2	100%	128,9

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

() = percentuale di validità

o = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
23/12/2011 05.00	sopra MT	14,7	100%	106,5	100%	25,3	100%	4,5	100%	129,3
23/12/2011 06.00	sopra MT	14,7	100%	107,3	100%	23,4	100%	1,9	100%	137,4
23/12/2011 07.00	sopra MT	14,5	97,9%	109,2	100%	21,8	97,8%	2,3	97,9%	154,9
23/12/2011 08.00	sopra MT	14,3	99,9%	111,6	99,9%	17,0	99,9%	0,4	99,9%	189,4
23/12/2011 09.00	sopra MT	13,9	100%	117,5	100%	14,3	100%	0,0	100%	268,2
23/12/2011 10.00	sopra MT	14,2	100%	113,4	100%	13,8	100%	0,1	100%	214,7
23/12/2011 11.00	sopra MT	14,2	100%	114,0	100%	13,6	100%	0,4	100%	211,6
23/12/2011 12.00	sopra MT	14,5	100%	109,0	100%	22,4	100%	1,1	100%	155,1
23/12/2011 13.00	sopra MT	14,6	99,9%	107,3	99,9%	24,4	99,9%	3,6	99,9%	130,2
23/12/2011 14.00	sopra MT	14,6	100%	108,5	100%	23,8	100%	2,2	100%	130,9
23/12/2011 15.00	sopra MT	14,6	99,9%	109,2	99,9%	24,0	99,9%	2,1	99,9%	130,6
23/12/2011 16.00	sopra MT	14,3	100%	114,0	100%	16,4	100%	0,1	100%	186,7
23/12/2011 17.00	sopra MT	14,3	99,9%	114,8	99,9%	15,2	99,9%	0,1	99,9%	204,1
23/12/2011 18.00	sopra MT	14,2	100%	114,7	100%	15,6	100%	0,0	100%	212,6
23/12/2011 19.00	sopra MT	14,2	99,9%	114,2	99,9%	14,3	99,9%	0,0	99,9%	212,2
23/12/2011 20.00	sopra MT	14,3	100%	113,0	100%	15,6	100%	0,0	100%	203,4
23/12/2011 21.00	sopra MT	14,5	99,9%	109,0	99,9%	20,7	99,9%	0,8	99,9%	154,0
23/12/2011 22.00	sopra MT	14,4	100%	110,4	100%	20,1	100%	0,9	100%	161,4
23/12/2011 23.00	sopra MT	14,4	100%	110,6	100%	20,7	100%	1,2	100%	152,4
24/12/2011 00.00	sopra MT	14,4	99,9%	109,5	99,9%	20,4	99,9%	2,4	99,9%	157,1
24/12/2011 01.00	sopra MT	14,2	100%	113,0	100%	16,4	100%	0,4	100%	198,5
24/12/2011 02.00	sopra MT	14,3	100%	109,5	100%	18,5	100%	0,5	100%	163,4
24/12/2011 03.00	sopra MT	14,4	100%	111,3	100%	18,7	100%	0,8	100%	163,8
24/12/2011 04.00	sopra MT	14,3	100%	111,9	100%	17,7	100%	0,4	100%	180,0
24/12/2011 05.00	sopra MT	14,4	99,9%	108,7	99,9%	19,7	99,9%	0,0	99,9%	151,5
24/12/2011 06.00	sopra MT	14,4	100%	110,9	100%	18,1	100%	0,0	100%	164,6
24/12/2011 07.00	sopra MT	14,2	100%	112,4	100%	15,7	100%	0,0	100%	194,4
24/12/2011 08.00	sopra MT	14,3	100%	110,0	100%	18,4	100%	0,6	100%	171,9
24/12/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	114,1	100%	14,4	100%	0,1	100%	215,4
24/12/2011 10.00	sopra MT	14,3	99,9%	111,0	99,9%	16,6	99,9%	0,1	99,9%	187,4
24/12/2011 11.00	sopra MT	14,5	100%	109,9	100%	20,3	100%	1,3	100%	153,8
24/12/2011 12.00	sopra MT	14,4	100%	111,5	100%	19,4	100%	0,5	100%	157,9
24/12/2011 13.00	sopra MT	14,3	100%	112,0	100%	16,7	100%	0,0	100%	171,7
24/12/2011 14.00	sopra MT	14,4	100%	110,8	100%	17,2	100%	0,0	100%	163,6
24/12/2011 15.00	sopra MT	14,2	100%	117,0	100%	13,4	100%	0,0	100%	230,4
24/12/2011 16.00	sopra MT	14,1	99,9%	115,2	99,9%	14,6	99,9%	0,0	99,9%	253,2
24/12/2011 17.00	sopra MT	14,3	100%	111,3	100%	14,2	100%	0,0	100%	224,9
24/12/2011 18.00	sopra MT	14,3	100%	108,2	100%	16,5	100%	0,0	100%	186,6

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

() = percentuale di validità

o = superato limite di legge

nc = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
24/12/2011 19.00	sopra MT	14,3	100%	109,8	100%	16,2	100%	0,3	100%	181,0
24/12/2011 20.00	sopra MT	14,5	100%	107,7	100%	20,2	100%	0,6	100%	149,8
24/12/2011 21.00	sopra MT	14,6	100%	109,4	100%	23,7	100%	1,5	100%	130,6
24/12/2011 22.00	sopra MT	14,4	100%	109,1	100%	19,3	100%	0,2	100%	153,7
24/12/2011 23.00	sopra MT	14,3	100%	111,0	100%	17,7	100%	0,5	100%	172,9
25/12/2011 00.00	sopra MT	14,4	99,9%	109,7	99,9%	18,7	99,9%	1,1	99,9%	167,7
25/12/2011 01.00	sopra MT	14,3	100%	111,0	100%	16,9	100%	0,4	100%	180,5
25/12/2011 02.00	sopra MT	14,6	100%	107,0	100%	23,7	100%	2,9	100%	131,8
25/12/2011 03.00	sopra MT	14,5	100%	107,4	100%	23,7	100%	2,8	100%	138,2
25/12/2011 04.00	sopra MT	14,5	100%	108,8	100%	23,0	100%	2,4	100%	142,8
25/12/2011 05.00	sopra MT	14,4	100%	110,2	100%	19,4	100%	0,3	100%	157,3
25/12/2011 06.00	sopra MT	14,4	100%	108,9	100%	21,8	100%	0,8	100%	147,8
25/12/2011 07.00	sopra MT	14,4	99,9%	109,1	99,9%	19,9	99,9%	0,6	99,9%	158,8
25/12/2011 08.00	sopra MT	14,6	100%	106,4	100%	24,9	100%	6,0	100%	131,5
25/12/2011 09.00	sopra MT	14,6	100%	106,0	100%	24,7	100%	6,6	100%	131,5
25/12/2011 10.00	sopra MT	14,6	100%	107,2	100%	24,0	100%	5,5	100%	133,1
25/12/2011 11.00	sopra MT	14,2	100%	115,1	100%	15,3	100%	0,1	100%	202,4
25/12/2011 12.00	sopra MT	14,5	100%	111,6	100%	20,1	100%	1,2	100%	152,9
25/12/2011 13.00	sopra MT	14,5	100%	110,6	100%	21,1	99,9%	0,3	100%	138,6
25/12/2011 14.00	sopra MT	14,6	100%	110,7	100%	22,3	100%	0,6	100%	129,7
25/12/2011 15.00	sopra MT	14,6	100%	110,4	100%	22,5	100%	0,3	100%	129,8
25/12/2011 16.00	sopra MT	14,5	100%	111,7	100%	19,4	100%	0,3	100%	156,0
25/12/2011 17.00	sopra MT	14,4	100%	113,0	100%	16,9	100%	0,1	100%	172,5
25/12/2011 18.00	sopra MT	14,3	100%	111,0	100%	16,2	100%	0,0	100%	174,9
25/12/2011 19.00	sopra MT	14,5	100%	108,9	100%	20,4	100%	0,2	100%	148,4
25/12/2011 20.00	sopra MT	14,4	100%	110,9	100%	18,1	100%	0,1	100%	163,2
25/12/2011 21.00	sopra MT	14,5	100%	108,2	100%	21,9	100%	0,6	100%	143,5
25/12/2011 22.00	sopra MT	14,4	100%	110,5	100%	19,3	100%	0,2	100%	154,8
25/12/2011 23.00	sopra MT	14,6	100%	107,8	100%	24,1	100%	5,4	100%	129,8
26/12/2011 00.00	sopra MT	14,7	100%	108,7	100%	24,2	100%	6,9	100%	129,3
26/12/2011 01.00	sopra MT	14,7	99,9%	108,7	99,9%	24,3	99,9%	9,6	99,9%	127,1
26/12/2011 02.00	sopra MT	14,3	99,4%	112,4	100%	18,2	99,2%	4,0	99,4%	189,1
26/12/2011 03.00	sopra MT	14,7	100%	107,4	100%	24,9	100%	10,1	100%	128,7
26/12/2011 04.00	sopra MT	14,4	99,9%	108,6	99,9%	22,2	99,9%	1,1	99,9%	146,3
26/12/2011 05.00	sopra MT	14,4	99,4%	111,9	100%	20,8	99,9%	4,6	99,4%	164,9
26/12/2011 06.00	sopra MT	14,6	99,7%	105,7	100%	24,6	99,7%	10,2	99,7%	129,2
26/12/2011 07.00	sopra MT	14,6	100%	105,9	100%	24,3	100%	8,8	100%	130,4
26/12/2011 08.00	sopra MT	14,6	100%	106,0	100%	24,2	100%	8,6	100%	130,9

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

() = percentuale di validità

o = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
26/12/2011 09.00	sopra MT	14,6	99,9%	105,3	99,9%	24,5	99,9%	8,4	99,9%	130,8
26/12/2011 10.00	sopra MT	14,6	100%	105,7	100%	24,5	100%	7,9	100%	129,7
26/12/2011 11.00	sopra MT	14,6	100%	106,9	100%	23,9	100%	5,7	100%	129,9
26/12/2011 12.00	sopra MT	14,5	100%	109,5	100%	21,6	100%	1,7	100%	140,5
26/12/2011 13.00	sopra MT	14,6	99,9%	108,8	99,9%	22,6	99,9%	1,2	99,9%	131,3
26/12/2011 14.00	sopra MT	14,6	100%	108,7	100%	22,5	100%	1,2	100%	130,5
26/12/2011 15.00	sopra MT	14,6	100%	109,6	100%	22,3	100%	1,5	100%	130,1
26/12/2011 16.00	sopra MT	14,6	100%	108,6	100%	22,8	100%	1,7	100%	133,9
26/12/2011 17.00	sopra MT	14,6	100%	109,7	100%	21,3	100%	1,2	100%	138,6
26/12/2011 18.00	sopra MT	14,4	100%	112,9	100%	16,5	100%	0,4	100%	170,9
26/12/2011 19.00	sopra MT	14,6	99,9%	108,6	99,9%	22,5	99,9%	2,4	99,9%	135,4
26/12/2011 20.00	sopra MT	14,3	100%	112,6	100%	16,1	100%	0,0	100%	173,3
26/12/2011 21.00	sopra MT	14,4	99,9%	108,1	99,9%	18,6	99,9%	0,1	99,9%	158,0
26/12/2011 22.00	sopra MT	14,4	100%	108,6	100%	18,9	100%	0,5	100%	156,8
26/12/2011 23.00	sopra MT	14,4	100%	107,1	100%	18,6	100%	1,2	100%	159,1
27/12/2011 00.00	sopra MT	14,6	99,9%	104,3	99,9%	24,1	99,9%	7,3	99,9%	129,4
27/12/2011 01.00	sopra MT	14,6	100%	105,6	100%	24,3	100%	7,7	100%	128,7
27/12/2011 02.00	sopra MT	14,6	100%	105,3	100%	24,4	100%	8,1	100%	130,0
27/12/2011 03.00	sopra MT	14,7	100%	107,0	100%	24,9	100%	7,8	100%	129,8
27/12/2011 04.00	sopra MT	14,5	99,9%	108,4	99,9%	23,4	99,9%	2,4	99,9%	139,1
27/12/2011 05.00	sopra MT	14,6	100%	108,2	100%	24,1	100%	9,9	100%	130,6
27/12/2011 06.00	sopra MT	14,5	100%	109,1	100%	21,7	100%	5,1	100%	151,2
27/12/2011 07.00	sopra MT	14,5	99,3%	107,9	99,9%	22,3	99,4%	6,4	99,3%	147,8
27/12/2011 08.00	sopra MT	14,5	100%	107,3	100%	22,9	100%	4,9	100%	140,1
27/12/2011 09.00	sopra MT	14,2	100%	114,0	100%	14,4	100%	0,3	100%	207,1
27/12/2011 10.00	sopra MT	14,3	100%	110,4	100%	17,9	100%	0,3	100%	174,6
27/12/2011 11.00	sopra MT	14,5	100%	108,1	100%	22,3	100%	2,7	100%	139,5
27/12/2011 12.00	sopra MT	14,6	100%	108,8	100%	22,8	100%	2,7	100%	132,9
27/12/2011 13.00	sopra MT	14,6	100%	109,3	100%	22,8	100%	1,8	100%	131,3
27/12/2011 14.00	sopra MT	14,6	100%	109,9	100%	22,2	100%	1,4	100%	131,3
27/12/2011 15.00	sopra MT	14,6	100%	110,4	100%	22,0	100%	0,9	100%	132,1
27/12/2011 16.00	sopra MT	14,2	100%	116,8	100%	12,4	100%	0,0	100%	217,9
27/12/2011 17.00	sopra MT	14,2	100%	115,5	100%	15,1	100%	0,0	100%	209,6
27/12/2011 18.00	sopra MT	14,1	100%	114,4	100%	12,3	100%	0,0	100%	238,3
27/12/2011 19.00	sopra MT	14,0	99,9%	114,6	99,9%	12,7	99,9%	0,0	99,9%	241,0
27/12/2011 20.00	sopra MT	14,3	100%	110,7	100%	16,7	100%	0,0	100%	193,8
27/12/2011 21.00	sopra MT	14,5	100%	109,3	100%	21,2	100%	0,5	100%	146,8
27/12/2011 22.00	sopra MT	14,3	100%	112,5	100%	17,0	100%	0,1	100%	176,4

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

() = percentuale di validità

0 = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
27/12/2011 23.00	sopra MT	14,3	100%	112,8	100%	17,3	100%	0,5	100%	180,9
28/12/2011 00.00	sopra MT	14,7	100%	108,3	100%	24,7	100%	10,1	100%	130,0
28/12/2011 01.00	sopra MT	14,6	100%	109,5	100%	24,4	100%	10,0	100%	130,6
28/12/2011 02.00	sopra MT	14,6	100%	109,0	100%	24,4	100%	10,0	100%	131,6
28/12/2011 03.00	sopra MT	14,7	99,9%	108,0	99,9%	24,0	99,9%	10,7	99,9%	131,0
28/12/2011 04.00	sopra MT	14,7	100%	108,4	100%	23,5	100%	9,4	100%	130,7
28/12/2011 05.00	sopra MT	14,6	100%	107,3	100%	23,7	100%	9,4	100%	129,8
28/12/2011 06.00	sopra MT	14,6	100%	106,5	100%	23,4	100%	6,8	100%	129,5
28/12/2011 07.00	sopra MT	14,6	100%	106,5	100%	23,9	100%	4,6	100%	131,6
28/12/2011 08.00	sopra MT	14,4	100%	109,3	100%	19,5	100%	0,7	100%	158,4
28/12/2011 09.00	sopra MT	14,2	100%	116,3	100%	12,7	100%	0,3	100%	222,5
28/12/2011 10.00	sopra MT	14,1	99,9%	114,5	99,9%	12,6	99,9%	0,3	99,9%	220,4
28/12/2011 11.00	sopra MT	14,2	100%	114,6	100%	13,4	100%	0,2	100%	209,1
28/12/2011 12.00	sopra MT	14,2	99,9%	116,4	99,9%	12,4	99,9%	0,0	99,9%	219,2
28/12/2011 13.00	sopra MT	14,6	100%	108,4	100%	22,0	100%	1,2	100%	137,0
28/12/2011 14.00	sopra MT	14,6	100%	109,8	100%	22,3	100%	0,7	100%	131,4
28/12/2011 15.00	sopra MT	14,6	99,9%	109,6	99,9%	22,0	99,9%	0,6	99,9%	131,1
28/12/2011 16.00	sopra MT	14,1	100%	118,6	100%	13,1	100%	0,1	100%	239,8
28/12/2011 17.00	sopra MT	14,3	99,9%	113,2	99,9%	15,4	99,9%	0,1	99,9%	208,0
28/12/2011 18.00	sopra MT	14,1	100%	116,5	100%	14,0	100%	0,1	100%	248,8
28/12/2011 19.00	sopra MT	14,0	100%	114,8	100%	12,9	100%	0,0	100%	241,0
28/12/2011 20.00	sopra MT	14,0	100%	116,6	100%	13,8	100%	0,0	100%	250,7
28/12/2011 21.00	sopra MT	14,5	100%	108,1	100%	20,4	100%	0,5	100%	148,0
28/12/2011 22.00	sopra MT	14,6	100%	110,1	100%	22,9	100%	3,1	100%	132,7
28/12/2011 23.00	sopra MT	14,6	100%	107,5	100%	23,5	100%	5,5	100%	130,6
29/12/2011 00.00	sopra MT	14,6	100%	108,1	100%	23,5	100%	6,0	100%	130,5
29/12/2011 01.00	sopra MT	14,6	100%	108,8	100%	23,0	100%	4,0	100%	129,9
29/12/2011 02.00	sopra MT	14,6	100%	108,7	100%	23,2	100%	3,5	100%	129,4
29/12/2011 03.00	sopra MT	14,6	99,9%	108,7	99,9%	23,9	99,9%	2,7	99,9%	131,4
29/12/2011 04.00	sopra MT	14,6	100%	107,6	100%	23,0	100%	3,6	100%	128,4
29/12/2011 05.00	sopra MT	14,6	100%	106,6	100%	24,5	100%	3,0	100%	129,1
29/12/2011 06.00	sopra MT	14,6	91,7%	107,1	100%	24,8	91,7%	2,9	91,7%	129,7
29/12/2011 07.00	sopra MT	14,5	85,4%	107,2	96,5%	21,8	85,4%	2,5	85,1%	138,2
29/12/2011 08.00	sopra MT	14,3	100%	111,9	100%	16,3	100%	0,2	100%	182,7
29/12/2011 09.00	sopra MT	14,2	100%	112,8	100%	14,4	100%	0,1	100%	197,7
29/12/2011 10.00	sopra MT	14,1	100%	115,4	100%	13,5	100%	0,2	100%	231,0
29/12/2011 11.00	sopra MT	14,1	100%	116,0	100%	12,9	100%	0,1	100%	229,5
29/12/2011 12.00	sopra MT	14,1	99,9%	116,9	99,9%	13,0	99,9%	0,0	99,9%	238,6

* = media non valida

n.p. = non pervenuta () = percentuale di validità 99,9% = superato limite di legge n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
29/12/2011 13.00	sopra MT	14,1	100%	115,0	100%	12,8	100%	0,0	100%	226,9
29/12/2011 14.00	sopra MT	14,2	100%	114,2	100%	13,7	100%	0,0	100%	217,0
29/12/2011 15.00	sopra MT	14,1	100%	117,0	100%	12,5	100%	0,0	100%	240,2
29/12/2011 16.00	sopra MT	14,1	100%	116,0	100%	12,7	100%	0,0	100%	235,5
29/12/2011 17.00	sopra MT	14,2	100%	115,2	100%	12,7	100%	0,0	100%	229,0
29/12/2011 18.00	sopra MT	14,2	100%	113,7	100%	12,8	100%	0,4	100%	211,9
29/12/2011 19.00	sopra MT	14,3	100%	112,6	100%	13,6	100%	0,6	100%	196,1
29/12/2011 20.00	sopra MT	14,1	99,9%	116,3	99,9%	12,8	99,9%	0,1	99,9%	227,9
29/12/2011 21.00	sopra MT	14,3	100%	112,9	100%	14,2	100%	0,3	100%	195,5
29/12/2011 22.00	sopra MT	14,4	99,9%	110,4	99,9%	16,9	99,9%	0,1	99,9%	165,8
29/12/2011 23.00	sopra MT	14,4	100%	111,0	100%	16,9	100%	0,2	100%	162,1
30/12/2011 00.00	sopra MT	14,7	100%	108,6	100%	22,7	100%	3,9	100%	128,4
30/12/2011 01.00	transitorio	14,8 *	11,7%	77,0 *	100%	22,7 *	11,7%	4,0 *	11,7%	20,3 *
30/12/2011 02.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
30/12/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
30/12/2011 04.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
30/12/2011 05.00	transitorio	n.p.	0%	88,3 *	100%	0,0 *	0%	0,0 *	0%	10,3 *
30/12/2011 06.00	sopra MT	14,4	92,1%	116,3	100%	22,6	92,2%	1,2	92,1%	141,1
30/12/2011 07.00	sopra MT	14,7	100%	107,1	100%	24,0	100%	4,0	100%	126,6
30/12/2011 08.00	sopra MT	14,7	100%	108,5	100%	23,7	100%	3,1	100%	129,3
30/12/2011 09.00	sopra MT	14,0	100%	111,8	100%	13,1	100%	0,0	100%	233,1
30/12/2011 10.00	sopra MT	14,0	100%	113,5	100%	13,6	100%	0,0	100%	245,1
30/12/2011 11.00	sopra MT	14,1	99,9%	111,2	99,9%	13,2	99,9%	0,0	99,9%	235,7
30/12/2011 12.00	sopra MT	14,5	100%	110,8	100%	13,0	100%	0,0	100%	230,0
30/12/2011 13.00	sopra MT	15,0	100%	104,8	100%	23,1	100%	0,9	100%	138,9
30/12/2011 14.00	sopra MT	14,9	100%	107,7	100%	23,7	100%	0,9	100%	133,2
30/12/2011 15.00	sopra MT	14,4	100%	113,3	100%	15,3	100%	0,0	100%	191,4
30/12/2011 16.00	sopra MT	14,4	100%	110,0	100%	15,9	100%	0,2	100%	178,7
30/12/2011 17.00	sopra MT	14,4	100%	112,4	100%	15,7	100%	0,0	100%	190,3
30/12/2011 18.00	sopra MT	14,2	100%	113,6	100%	12,7	100%	0,0	100%	220,4
30/12/2011 19.00	sopra MT	14,2	100%	111,0	100%	14,4	100%	0,0	100%	203,3
30/12/2011 20.00	sopra MT	14,2	100%	112,3	100%	16,4	100%	0,2	100%	201,7
30/12/2011 21.00	sopra MT	14,4	99,9%	108,9	99,9%	19,0	99,9%	0,9	99,9%	165,3
30/12/2011 22.00	sopra MT	14,5	100%	107,9	100%	22,8	100%	3,6	100%	140,4
30/12/2011 23.00	sopra MT	14,6	100%	108,6	100%	24,2	100%	4,8	100%	130,9
31/12/2011 00.00	sopra MT	14,6	100%	107,1	100%	24,4	100%	6,8	100%	128,9
31/12/2011 01.00	sopra MT	14,6	100%	106,7	100%	24,5	100%	4,4	100%	131,7
31/12/2011 02.00	sopra MT	14,6	87,5%	109,6	100%	24,3	87,5%	5,0	87,5%	126,1

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(-) = percentuale di validità

F = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
31/12/2011 03.00	transitorio	n.p.	0%	75,2 *	99,9%	0,0 *	0%	0,0 *	0%	6,9 *
31/12/2011 04.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 05.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 06.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 07.00	fermo	F	0%	F	99,9%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 08.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 09.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 10.00	fermo	F	0%	F	99,9%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 11.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 12.00	fermo	F	0%	F	99,9%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 13.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 14.00	fermo	F	0%	F	99,9%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 15.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 16.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 17.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 18.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 19.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 20.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 21.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 22.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 23.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
01/01/2012 00.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
Minimo		13,8		103,3		12,1		0		110,1
Massimo		15		120,2		27,9		11,8		270
Limite						40		20		
Superamenti						0		0		
Medie valide		661		670		662		662		670

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
01/12/2011 01.00	100%	44891,1	100%	2,1	100%	30,7	100%	1373,036	100%	996,9
01/12/2011 02.00	100%	49337,1	100%	1,6	100%	28,7	100%	1514,009	100%	996,5
01/12/2011 03.00	100%	48185,8	100%	0,9	100%	29,7	100%	1478,428	100%	996,3
01/12/2011 04.00	99,9%	49939,0	99,9%	1,4	99,9%	28,9	99,9%	1526,243	99,9%	995,8
01/12/2011 05.00	100%	47305,9	100%	0,6	100%	30,4	100%	1454,662	100%	995,6
01/12/2011 06.00	100%	48025,6	100%	0,6	100%	29,2	100%	1468,221	100%	995,3
01/12/2011 07.00	100%	60220,8	100%	0,1	100%	32,3	100%	1813,553	100%	994,8
01/12/2011 08.00	100%	65519,6	100%	0,3	100%	34,2	100%	1973,903	100%	994,7
01/12/2011 09.00	100%	63499,3	100%	0,6	100%	32,0	100%	1904,019	100%	995,2
01/12/2011 10.00	100%	65317,4	100%	0,1	100%	33,4	100%	1955,024	100%	995,3
01/12/2011 11.00	100%	56616,6	100%	0,7	100%	28,3	99,6%	1736,568	100%	995,7
01/12/2011 12.00	100%	57366,9 *	2,1%	13,2	100%	29,7	2,1%	1814,830 *	2,1%	995,6 *
01/12/2011 13.00	100%	57207,2 *	17,6%	147,7	100%	13,7	14,6%	1580,686 *	15%	994,5 *
01/12/2011 14.00	100%	66977,1	100%	76,7	100%	28,4	89,2%	1933,297	89,2%	993,6
01/12/2011 15.00	99,9%	67786,1	99,9%	0,3	99,9%	34,0	99,9%	1982,568	99,9%	993,1
01/12/2011 16.00	99,9%	71387,9	93,8%	0,3	99,9%	37,3	93,8%	2053,833	93,8%	992,8
01/12/2011 17.00	97,2%	57663,5 *	68,6%	145,1	100%	28,9	22,4%	1612,061 *	36,9%	993,2 *
01/12/2011 18.00	99,7%	44481,5	99,7%	60,5	99,7%	28,1	52,9%	1300,873	83,9%	993,7
01/12/2011 19.00	99,9%	66698,2	99,9%	81,5	99,9%	30,6	76,9%	1926,279	84%	992,6
01/12/2011 20.00	100%	65371,8	100%	6,4	100%	30,7	84,3%	1925,973	84,6%	992,7
01/12/2011 21.00	99,9%	58731,9	99,9%	1,7	99,9%	27,6	99,9%	1790,304	99,9%	992,9
01/12/2011 22.00	99,7%	48736,5	99,7%	7,0	99,7%	28,4	99,4%	1496,558	99,7%	993,0
01/12/2011 23.00	100%	47136,4	100%	0,9	100%	28,8	100%	1447,373	100%	992,6
02/12/2011 00.00	100%	44538,7	100%	2,3	100%	30,3	100%	1371,039	100%	992,6
02/12/2011 01.00	100%	44358,6	100%	2,3	100%	30,3	100%	1363,759	100%	992,1
02/12/2011 02.00	100%	44393,9	100%	2,4	100%	31,2	100%	1375,308	100%	991,6
02/12/2011 03.00	99,9%	48640,2	99,9%	0,9	99,9%	27,1	99,9%	1489,706	99,9%	991,1
02/12/2011 04.00	100%	47502,0	100%	0,2	100%	29,1	100%	1453,585	100%	990,4
02/12/2011 05.00	100%	44924,5	100%	0,7	100%	30,4	100%	1373,557	100%	990,1
02/12/2011 06.00	100%	46040,3	100%	0,8	100%	29,6	100%	1397,610	100%	989,7
02/12/2011 07.00	100%	60403,6	100%	0,3	100%	26,4	100%	1809,850	100%	989,0
02/12/2011 08.00	100%	66191,9	100%	0,2	100%	31,3	100%	1979,007	100%	988,8
02/12/2011 09.00	100%	63154,6	99,9%	79,5	100%	29,6	60,6%	1857,862 *	67,8%	989,2 *
02/12/2011 10.00	99,9%	64250,5	99,9%	0,4	99,9%	31,9	99,9%	1940,453	99,9%	989,3
02/12/2011 11.00	100%	69694,8	100%	0,0	100%	32,9	100%	2008,918	100%	989,4
02/12/2011 12.00	99,9%	57970,2	99,3%	2,5	99,9%	31,0	69,9%	1732,946	74,7%	989,5
02/12/2011 13.00	99,9%	49188,0	99,9%	1,9	99,9%	30,2	99,9%	1521,208	99,9%	989,2
02/12/2011 14.00	100%	43667,4	100%	2,1	100%	30,8	n.c. = non calcolabile	1361,405	100%	989,0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(*) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
02/12/2011 15.00	99,9%	69458,4	99,9%	0,0	99,9%	35,3	99,9%	2067,231	99,9%	987,1
02/12/2011 16.00	100%	62197,2	100%	0,1	100%	29,2	100%	1885,441	100%	987,5
02/12/2011 17.00	100%	58891,6	100%	0,4	100%	30,0	100%	1783,142	100%	987,6
02/12/2011 18.00	100%	59308,1	100%	0,2	100%	29,5	100%	1812,496	100%	987,6
02/12/2011 19.00	99,9%	47178,7	99,9%	0,1	99,9%	28,4	99,9%	1462,649	99,9%	988,0
02/12/2011 20.00	100%	52526,5	100%	0,3	100%	27,1	100%	1624,988	100%	987,9
02/12/2011 21.00	100%	66486,4	100%	0,1	100%	31,4	100%	1981,837	100%	987,3
02/12/2011 22.00	99,9%	63082,5	99,9%	0,1	99,9%	29,4	99,9%	1918,998	99,9%	987,3
02/12/2011 23.00	100%	68841,9	100%	0,0	100%	35,7	100%	2064,178	100%	986,8
03/12/2011 00.00	100%	44332,1	100%	3,6	100%	31,2	100%	1391,265	100%	987,9
03/12/2011 01.00	100%	44096,8	100%	1,7	100%	30,6	100%	1383,463	100%	987,8
03/12/2011 02.00	100%	46125,0	100%	1,0	100%	29,6	100%	1447,466	100%	987,5
03/12/2011 03.00	100%	45951,3	100%	1,2	100%	29,6	100%	1443,010	100%	987,0
03/12/2011 04.00	100%	46222,2	100%	1,2	100%	29,8	100%	1456,850	100%	986,8
03/12/2011 05.00	100%	44045,2	100%	1,5	100%	30,6	100%	1382,392	100%	986,5
03/12/2011 06.00	100%	44198,4	100%	1,3	100%	30,5	100%	1385,181	100%	986,2
03/12/2011 07.00	100%	50523,9	100%	0,8	100%	27,9	100%	1541,729	100%	985,9
03/12/2011 08.00	99,9%	64196,3	99,9%	0,1	99,9%	30,0	99,9%	1950,203	99,9%	985,4
03/12/2011 09.00	100%	61709,9	100%	0,3	100%	28,7	100%	1887,893	100%	985,6
03/12/2011 10.00	100%	64819,3	100%	0,0	100%	32,2	100%	1977,146	100%	985,6
03/12/2011 11.00	100%	66116,5	100%	0,0	100%	32,8	100%	2000,560	100%	985,4
03/12/2011 12.00	100%	65099,0	100%	0,0	100%	30,4	100%	1964,213	100%	985,0
03/12/2011 13.00	100%	59185,2	100%	0,1	100%	29,1	100%	1794,163	100%	984,5
03/12/2011 14.00	99,9%	43022,3	99,9%	1,4	99,9%	32,2	99,9%	1368,981	99,9%	984,8
03/12/2011 15.00	100%	42683,0	100%	2,1	100%	30,9	100%	1354,601	100%	984,2
03/12/2011 16.00	100%	46359,0	100%	1,5	100%	29,2	100%	1451,574	100%	983,7
03/12/2011 17.00	100%	69548,8	100%	0,0	100%	35,3	100%	2089,036	100%	982,7
03/12/2011 18.00	99,9%	59730,7	99,9%	0,1	99,9%	28,2	99,9%	1845,328	99,9%	983,3
03/12/2011 19.00	100%	61595,3	100%	0,0	100%	27,7	100%	1878,434	100%	983,1
03/12/2011 20.00	100%	70916,1	100%	0,0	100%	37,4	100%	2116,155	100%	982,6
03/12/2011 21.00	99,9%	71159,7	99,9%	0,0	99,9%	37,9	99,9%	2119,809	99,9%	982,5
03/12/2011 22.00	100%	71134,5	100%	0,0	100%	38,9	100%	2115,401	100%	982,4
03/12/2011 23.00	100%	52538,9	100%	3,2	100%	28,8	100%	1628,294	100%	982,9
04/12/2011 00.00	100%	44076,7	100%	6,2	100%	30,0	100%	1359,832	100%	983,1
04/12/2011 01.00	100%	20609,9 *	100%	1192,0	61,9%	31,0	20,3%	1322,969 *	20,3%	983,4 *
04/12/2011 02.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 04.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F

* = media non valida

n.p. = non pervenuta (x) = percentuale di validità != superato limite di legge

F n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm3/h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm3/h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
04/12/2011 05.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 06.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 07.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 08.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 09.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 10.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 11.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 12.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 13.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
04/12/2011 14.00	100%	5485,9 *	100%	0,0	26,1%	n.p.	0%	n.p.	0%	982,0 *
04/12/2011 15.00	100%	5315,8 *	100%	0,0	26,1%	n.p.	0%	n.p.	0%	981,5 *
04/12/2011 16.00	100%	7546,1 *	100%	753,9	46,9%	n.p.	0%	n.p.	0%	981,3 *
04/12/2011 17.00	100%	33952,6 *	100%	3959,1	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	980,4 *
04/12/2011 18.00	100%	37060,1 *	100%	1263,3	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	980,6 *
04/12/2011 19.00	100%	41807,4 *	100%	6,9	100%	30,1	45,1%	1363,623 *	45,1%	980,5 *
04/12/2011 20.00	99,9%	44294,6	99,9%	1,4	99,9%	29,8	99,9%	1367,644	99,9%	980,1
04/12/2011 21.00	100%	52865,1	100%	0,3	100%	27,2	100%	1618,156	100%	979,5
04/12/2011 22.00	100%	60052,9	100%	0,1	100%	29,2	100%	1817,987	100%	978,6
04/12/2011 23.00	100%	44761,8	100%	0,5	100%	30,1	100%	1379,257	100%	978,7
05/12/2011 00.00	100%	44404,4	100%	1,0	100%	30,3	100%	1375,769	100%	978,1
05/12/2011 01.00	100%	41657,0	100%	9,2	100%	31,2	97,8%	1319,086	97,8%	977,3
05/12/2011 02.00	100%	42019,4	100%	7,1	100%	31,1	98,9%	1321,416	98,9%	976,5
05/12/2011 03.00	99,9%	42718,7	99,9%	4,2	99,9%	30,9	99,9%	1335,016	99,9%	975,6
05/12/2011 04.00	100%	45270,0	100%	0,3	100%	30,2	100%	1399,122	100%	974,5
05/12/2011 05.00	100%	45587,3	100%	0,0	100%	29,9	100%	1407,773	100%	973,7
05/12/2011 06.00	100%	45443,0	100%	0,0	100%	30,2	100%	1407,856	100%	973,1
05/12/2011 07.00	100%	59619,6	100%	0,1	100%	28,6	100%	1813,780	100%	972,0
05/12/2011 08.00	100%	63847,7	100%	0,3	100%	29,1	100%	1940,017	100%	971,7
05/12/2011 09.00	100%	61602,4	100%	0,2	100%	27,2	100%	1871,672	100%	972,5
05/12/2011 10.00	100%	63339,8	100%	0,1	100%	28,8	100%	1917,212	100%	973,0
05/12/2011 11.00	100%	66027,1	100%	0,0	100%	31,0	100%	1992,976	100%	973,1
05/12/2011 12.00	100%	56352,4	100%	0,1	100%	29,9	100%	1730,051	100%	973,4
05/12/2011 13.00	100%	56371,6	100%	0,2	100%	31,6	100%	1727,543	100%	972,8
05/12/2011 14.00	100%	43886,1	100%	0,3	100%	30,1	100%	1383,991	100%	973,0
05/12/2011 15.00	100%	47135,5	100%	0,1	100%	27,3	100%	1470,740	100%	972,9
05/12/2011 16.00	100%	60176,4	100%	0,0	100%	26,6	100%	1849,071	100%	972,7
05/12/2011 17.00	100%	70375,1	100%	0,0	100%	35,3	100%	2085,555	100%	973,0
05/12/2011 18.00	100%	62770,6	100%	0,0	100%	30,8	100%	1910,275	100%	973,8

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
05/12/2011 19.00	100%	56530,5	100%	0,1	100%	28,3	100%	1755,919	100%	974,6
05/12/2011 20.00	100%	68372,3	100%	0,1	100%	34,5	100%	2041,632	100%	974,7
05/12/2011 21.00	99,9%	69321,8	99,9%	0,0	99,9%	35,6	99,9%	2075,101	99,9%	975,2
05/12/2011 22.00	100%	45826,6	100%	0,0	100%	32,1	100%	1427,987	100%	976,7
05/12/2011 23.00	100%	44932,3	100%	0,2	100%	33,0	100%	1397,989	100%	977,1
06/12/2011 00.00	99,9%	44941,2	99,9%	0,4	99,9%	33,2	99,9%	1398,041	99,9%	977,0
06/12/2011 01.00	100%	21226,6 *	100%	1268,5	64,2%	33,3	21,5%	1341,747 *	21,5%	977,1 *
06/12/2011 02.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
06/12/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
06/12/2011 04.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
06/12/2011 05.00	99,9%	15122,1 *	99,9%	1878,9	69,6%	n.p.	0%	n.p.	0%	979,2 *
06/12/2011 06.00	100%	46930,0	100%	2,2	100%	34,9	98,8%	1430,932	98,8%	978,8
06/12/2011 07.00	100%	50479,7	100%	0,5	100%	31,2	100%	1547,050	100%	979,2
06/12/2011 08.00	100%	66180,0	100%	0,2	100%	30,7	100%	1983,740	100%	978,8
06/12/2011 09.00	100%	59586,6	100%	0,4	100%	29,1	100%	1829,310	100%	979,5
06/12/2011 10.00	99,9%	60070,6	99,9%	0,2	99,9%	28,6	99,9%	1842,947	99,9%	979,8
06/12/2011 11.00	100%	53849,6	100%	0,1	100%	30,1	100%	1668,060	100%	980,9
06/12/2011 12.00	99,9%	47149,5	99,9%	0,0	99,9%	31,0	99,7%	1468,938	99,7%	981,3
06/12/2011 13.00	100%	43481,2	100%	0,5	100%	32,0	100%	1354,189	100%	981,2
06/12/2011 14.00	100%	43314,8	100%	0,2	100%	31,7	100%	1344,180	100%	981,3
06/12/2011 15.00	99,9%	43490,7	99,9%	0,0	99,9%	30,5	99,9%	1335,173	99,9%	981,0
06/12/2011 16.00	100%	66020,6	100%	0,0	100%	30,3	100%	1943,333	100%	979,8
06/12/2011 17.00	100%	71168,1	100%	0,0	100%	35,3	100%	2085,166	100%	979,9
06/12/2011 18.00	100%	65147,7	100%	0,0	99,9%	30,9	99,9%	1937,421	99,9%	980,7
06/12/2011 19.00	99,9%	66218,4	99,9%	0,0	99,9%	30,8	99,9%	1965,553	99,9%	980,6
06/12/2011 20.00	100%	68492,3	100%	0,0	100%	32,6	100%	2026,493	100%	980,8
06/12/2011 21.00	100%	62521,6	100%	0,1	100%	30,3	100%	1885,876	100%	981,0
06/12/2011 22.00	99,9%	70123,4	99,9%	0,0	99,9%	34,5	99,9%	2066,403	99,9%	980,6
06/12/2011 23.00	100%	45631,7	100%	0,3	100%	33,0	100%	1401,079	100%	981,4
07/12/2011 00.00	100%	44935,6	100%	0,5	100%	32,6	100%	1384,323	100%	981,9
07/12/2011 01.00	100%	42859,8	100%	4,4	100%	33,5	100%	1332,810	100%	982,5
07/12/2011 02.00	99,9%	42963,8	99,9%	3,8	99,9%	34,0	99,9%	1338,719	99,9%	982,7
07/12/2011 03.00	100%	42315,7	100%	5,7	100%	34,1	100%	1334,576	100%	982,5
07/12/2011 04.00	99,9%	42817,5	99,9%	5,1	99,9%	32,9	99,9%	1335,786	99,9%	982,1
07/12/2011 05.00	100%	42989,2	100%	4,2	100%	33,2	100%	1337,047	100%	981,6
07/12/2011 06.00	100%	43158,1	100%	4,2	100%	33,3	100%	1341,103	100%	981,7
07/12/2011 07.00	100%	46445,1	100%	1,3	99,3%	30,8	99,3%	1427,302	99,3%	981,8
07/12/2011 08.00	100%	63094,5	100%	0,1	100%	30,5	n.c. = non calcolabile	1968,401	100%	981,5

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(*) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
07/12/2011 09.00	100%	62014,6	100%	0,1	100%	31,3	100%	1876,971	100%	981,6
07/12/2011 10.00	99,9%	43300,3	99,9%	1,2	99,9%	33,3	99,9%	1349,207	99,9%	982,6
07/12/2011 11.00	99,6%	44416,6	99,6%	1,0	99,6%	31,2	99,6%	1370,619	99,6%	982,8
07/12/2011 12.00	100%	43346,1	100%	1,7	100%	31,5	100%	1331,028	100%	982,5
07/12/2011 13.00	100%	43195,4	100%	1,3	100%	31,0	100%	1320,215	100%	982,0
07/12/2011 14.00	100%	42770,6	100%	1,3	100%	31,1	100%	1323,453	100%	982,0
07/12/2011 15.00	100%	61001,0	100%	0,0	100%	30,5	100%	1852,661	100%	980,7
07/12/2011 16.00	100%	70513,1	100%	0,0	100%	37,3	100%	2096,420	100%	980,0
07/12/2011 17.00	100%	55113,8	100%	0,0	100%	31,8	100%	1695,314	100%	980,6
07/12/2011 18.00	99,9%	44288,2	99,9%	1,5	99,9%	33,7	99,9%	1414,171	99,9%	981,2
07/12/2011 19.00	100%	45592,1	100%	0,7	100%	31,3	100%	1441,812	100%	981,0
07/12/2011 20.00	100%	46236,6	100%	0,8	100%	30,9	100%	1462,126	100%	980,8
07/12/2011 21.00	100%	42140,9	100%	5,4	100%	33,4	100%	1335,935	100%	980,9
07/12/2011 22.00	100%	47366,7	100%	0,4	100%	29,7	100%	1474,021	100%	980,9
07/12/2011 23.00	100%	42361,0	100%	3,8	100%	31,4	100%	1320,017	100%	981,4
08/12/2011 00.00	99,9%	42451,4	99,9%	4,2	99,9%	32,2	99,9%	1332,531	99,9%	981,6
08/12/2011 01.00	100%	50723,7	100%	0,4	99,9%	28,5	99,9%	1566,277	99,9%	981,8
08/12/2011 02.00	100%	43334,5	100%	3,3	100%	32,5	100%	1351,812	100%	982,4
08/12/2011 03.00	99,9%	44752,2	99,9%	1,7	99,9%	31,6	99,9%	1381,293	99,9%	982,9
08/12/2011 04.00	100%	43117,4	100%	4,3	100%	33,0	100%	1339,132	100%	983,5
08/12/2011 05.00	99,9%	44277,3	99,9%	2,0	99,9%	32,8	99,9%	1359,633	99,9%	983,8
08/12/2011 06.00	100%	43434,8	100%	3,5	91,8%	32,5	91,8%	1332,999	91,8%	984,4
08/12/2011 07.00	100%	51260,8	100%	0,7	85%	27,9	85,4%	1571,455	85,4%	985,0
08/12/2011 08.00	100%	53094,2	100%	0,0	100%	31,1	100%	1639,410	100%	985,8
08/12/2011 09.00	100%	48749,1	100%	0,0	100%	30,6	100%	1481,729	100%	987,1
08/12/2011 10.00	100%	45969,8	100%	0,3	100%	31,7	100%	1403,597	100%	988,3
08/12/2011 11.00	99,9%	45901,1	99,9%	1,0	99,9%	31,4	99,9%	1410,546	99,9%	988,9
08/12/2011 12.00	100%	43454,8	100%	1,4	100%	30,1	100%	1329,530	100%	989,4
08/12/2011 13.00	99,9%	43693,1	99,9%	0,1	99,9%	29,4	99,9%	1339,367	99,9%	989,6
08/12/2011 14.00	100%	43359,5	100%	0,0	100%	28,6	100%	1325,578	100%	989,9
08/12/2011 15.00	100%	43001,4	100%	0,0	100%	29,5	100%	1330,292	100%	989,8
08/12/2011 16.00	100%	43603,7	100%	0,0	100%	29,8	100%	1347,755	100%	989,9
08/12/2011 17.00	100%	54950,5	100%	0,0	100%	30,7	100%	1660,528	100%	989,5
08/12/2011 18.00	99,9%	62458,9	99,9%	0,0	99,9%	27,8	99,9%	1874,113	99,9%	989,4
08/12/2011 19.00	100%	63570,5	100%	0,0	100%	29,1	100%	1900,460	100%	989,5
08/12/2011 20.00	100%	61682,0	100%	0,0	100%	30,1	100%	1871,338	100%	989,8
08/12/2011 21.00	100%	66868,2	100%	0,0	100%	32,7	100%	1982,337	100%	989,4
08/12/2011 22.00	100%	63100,5	100%	0,0	100%	33,1	100%	1902,459	100%	989,7

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
08/12/2011 23.00	100%	63456,0	100%	0,0	100%	30,1	100%	1889,623	100%	990,0
09/12/2011 00.00	99,9%	51114,0	99,9%	0,0	99,9%	26,8	99,9%	1503,770	99,9%	990,8
09/12/2011 01.00	100%	43029,8	100%	4,4	100%	31,3	100%	1291,857	100%	991,1
09/12/2011 02.00	100%	43162,2	100%	3,5	100%	31,7	100%	1303,501	100%	990,8
09/12/2011 03.00	100%	43223,1	100%	2,7	100%	30,9	100%	1305,123	100%	990,5
09/12/2011 04.00	99,9%	43469,2	99,9%	2,1	99,9%	31,2	99,9%	1319,043	99,9%	990,3
09/12/2011 05.00	100%	43393,1	100%	2,3	100%	31,7	100%	1329,906	100%	990,0
09/12/2011 06.00	100%	43476,7	100%	2,9	100%	32,8	100%	1333,269	100%	989,8
09/12/2011 07.00	100%	50134,1	100%	0,5	99,9%	31,5	99,9%	1530,049	99,9%	989,3
09/12/2011 08.00	99,9%	63601,3	99,9%	0,0	99,9%	30,1	99,9%	1922,911	99,9%	988,7
09/12/2011 09.00	100%	59780,2	100%	0,0	100%	30,5	100%	1819,969	100%	988,9
09/12/2011 10.00	100%	48251,1	100%	1,3	100%	31,6	100%	1494,220	100%	989,4
09/12/2011 11.00	100%	47956,2	100%	1,2	100%	31,4	100%	1492,438	100%	989,3
09/12/2011 12.00	99,9%	49719,5	99,9%	0,3	99,9%	28,2	99,9%	1512,109	99,9%	988,9
09/12/2011 13.00	100%	45396,7	100%	0,4	100%	31,0	100%	1394,658	100%	988,7
09/12/2011 14.00	100%	53443,8	100%	0,1	100%	26,8	100%	1622,365	100%	988,0
09/12/2011 15.00	100%	61685,0	100%	0,0	100%	30,3	100%	1853,111	100%	986,9
09/12/2011 16.00	100%	66412,1	100%	0,0	100%	31,9	100%	1980,913	100%	986,7
09/12/2011 17.00	99,9%	57425,5	99,9%	0,2	99,9%	33,2	99,9%	1729,814	99,9%	986,8
09/12/2011 18.00	100%	45353,9	100%	0,4	100%	32,4	100%	1408,633	100%	987,3
09/12/2011 19.00	100%	49508,3	100%	0,0	100%	29,1	100%	1532,517	100%	987,0
09/12/2011 20.00	99,9%	42690,0	99,9%	4,6	99,9%	32,9	99,9%	1335,202	99,9%	987,1
09/12/2011 21.00	100%	43039,1	100%	6,2	100%	32,9	100%	1322,925	100%	987,0
09/12/2011 22.00	100%	43559,9	100%	2,9	100%	32,0	100%	1340,224	100%	986,9
09/12/2011 23.00	99,9%	43143,3	99,9%	3,5	99,9%	32,8	99,9%	1329,114	99,9%	986,6
10/12/2011 00.00	100%	53629,6	100%	1,8	100%	32,9	100%	1614,922	100%	986,1
10/12/2011 01.00	100%	51198,2	100%	0,6	100%	31,8	100%	1597,673	100%	985,9
10/12/2011 02.00	99,9%	44368,3	99,9%	0,9	99,9%	33,1	99,9%	1379,343	99,9%	985,8
10/12/2011 03.00	100%	49046,2	100%	0,0	100%	31,3	100%	1541,988	100%	985,3
10/12/2011 04.00	100%	44896,9	100%	0,0	100%	34,2	100%	1419,577	100%	985,2
10/12/2011 05.00	100%	41792,5	100%	1,0	100%	35,1	100%	1341,772	100%	984,7
10/12/2011 06.00	100%	42841,7	100%	0,9	100%	34,3	100%	1363,299	100%	984,5
10/12/2011 07.00	100%	48635,5	100%	0,0	100%	31,2	100%	1532,698	100%	984,5
10/12/2011 08.00	100%	50539,5	100%	0,0	100%	29,7	100%	1568,422	100%	984,5
10/12/2011 09.00	100%	61921,0	100%	0,0	100%	26,0	100%	1856,469	100%	984,3
10/12/2011 10.00	100%	51417,5	100%	0,5	100%	31,2	100%	1549,416	100%	985,1
10/12/2011 11.00	100%	71696,6	100%	0,0	100%	36,9	100%	2103,235	100%	984,3
10/12/2011 12.00	100%	53266,5	100%	0,0	100%	28,5	100%	1621,794	100%	984,8

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
10/12/2011 13.00	99,9%	48775,4	99,9%	0,1	99,9%	28,8	99,9%	1492,306	99,9%	984,6
10/12/2011 14.00	100%	43464,4	100%	2,0	100%	32,1	100%	1342,916	100%	984,5
10/12/2011 15.00	99,9%	42879,9	99,9%	1,8	99,9%	31,5	99,9%	1335,821	99,9%	984,3
10/12/2011 16.00	100%	44204,6	100%	1,2	100%	31,0	100%	1374,137	100%	984,2
10/12/2011 17.00	100%	62721,5	100%	0,1	100%	28,9	100%	1885,626	100%	983,6
10/12/2011 18.00	100%	65239,2	100%	0,0	100%	33,1	100%	1945,993	100%	983,8
10/12/2011 19.00	100%	60408,9	100%	0,1	100%	30,8	100%	1796,435	100%	984,1
10/12/2011 20.00	100%	66849,5	100%	0,2	100%	32,4	100%	1982,167	100%	983,9
10/12/2011 21.00	99,9%	65206,2	99,9%	0,0	99,9%	30,8	99,9%	1934,137	99,9%	984,4
10/12/2011 22.00	100%	71612,5	100%	0,0	100%	36,6	100%	2097,128	100%	984,4
10/12/2011 23.00	100%	44391,6	100%	3,6	99,3%	32,6	99,3%	1365,269	99,3%	985,7
11/12/2011 00.00	100%	43663,3	100%	3,3	100%	32,1	100%	1332,666	100%	985,6
11/12/2011 01.00	100%	43034,6	100%	2,7	100%	33,6	100%	1332,922	100%	985,8
11/12/2011 02.00	100%	42403,2	100%	3,3	100%	34,8	100%	1336,173	100%	985,8
11/12/2011 03.00	100%	42890,4	100%	4,7	100%	32,3	100%	1329,694	100%	985,7
11/12/2011 04.00	100%	43621,7	100%	3,2	100%	32,9	100%	1334,496	100%	985,7
11/12/2011 05.00	100%	43707,8	100%	4,0	100%	32,8	100%	1334,284	100%	985,5
11/12/2011 06.00	100%	42804,0	100%	3,5	100%	35,7	100%	1334,300	100%	985,5
11/12/2011 07.00	100%	42366,1	100%	2,7	100%	34,3	100%	1330,586	100%	985,6
11/12/2011 08.00	100%	43480,6	100%	2,4	100%	32,8	100%	1338,068	100%	986,1
11/12/2011 09.00	100%	44041,2	100%	3,0	100%	33,3	100%	1341,019	100%	986,6
11/12/2011 10.00	100%	45425,0	100%	1,3	100%	31,7	100%	1362,616	100%	987,0
11/12/2011 11.00	100%	67722,9	100%	0,0	100%	30,1	100%	1987,249	100%	986,6
11/12/2011 12.00	100%	47035,9	100%	0,8	100%	32,3	100%	1446,134	100%	987,6
11/12/2011 13.00	99,9%	43779,5	99,9%	1,1	99,9%	31,9	99,9%	1346,373	99,9%	987,5
11/12/2011 14.00	100%	43774,4	100%	0,8	100%	30,9	100%	1340,872	100%	987,4
11/12/2011 15.00	100%	43385,1	100%	1,4	100%	30,7	100%	1327,162	100%	987,0
11/12/2011 16.00	99,9%	43539,5	99,9%	1,4	99,9%	30,9	99,9%	1336,914	99,9%	986,9
11/12/2011 17.00	100%	64698,4	100%	0,0	100%	30,8	100%	1893,097	100%	986,1
11/12/2011 18.00	100%	64242,9	100%	0,0	100%	30,6	100%	1892,522	100%	986,0
11/12/2011 19.00	100%	67548,4	100%	0,0	100%	30,7	100%	1977,193	100%	986,0
11/12/2011 20.00	100%	66607,2	100%	0,0	100%	30,9	100%	1961,671	100%	986,1
11/12/2011 21.00	100%	66436,2	100%	0,0	100%	30,7	100%	1961,009	100%	986,1
11/12/2011 22.00	99,9%	64202,1	99,9%	0,0	99,9%	29,9	99,9%	1910,151	99,9%	986,0
11/12/2011 23.00	100%	43454,2	100%	2,8	98,3%	32,2	98,3%	1343,308	98,3%	986,7
12/12/2011 00.00	100%	40205,2	100%	2,1	70,8%	31,4	70,8%	1329,344	70,8%	986,6
12/12/2011 01.00	100%	5813,9 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	n.p.	0%	987,1 *
12/12/2011 02.00	100%	n.p.	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	n.p.	0%	F

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

ID% = percentuale di validità

! = superato limite di legge

F n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
12/12/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
12/12/2011 04.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
12/12/2011 05.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
12/12/2011 06.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
12/12/2011 07.00	100%	12760,3 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	n.p.	0%	983,8 *
12/12/2011 08.00	100%	45543,7	100%	1,5	89,6%	31,3	89,6%	1397,660	89,6%	982,8
12/12/2011 09.00	99,9%	61787,7	99,9%	0,0	99,9%	27,6	99,9%	1849,299	99,9%	982,3
12/12/2011 10.00	100%	65856,4	100%	0,0	100%	32,0	100%	1957,860	100%	981,9
12/12/2011 11.00	100%	58886,4	88,6%	0,2	88,6%	26,2	88,6%	1793,470	88,6%	982,0
12/12/2011 12.00	100%	49250,2	100%	0,1	100%	29,3	100%	1506,035	100%	981,6
12/12/2011 13.00	99,7%	43544,5	99,7%	2,0	99,7%	32,2	99,7%	1345,314	99,7%	981,2
12/12/2011 14.00	100%	43317,4	100%	1,5	100%	31,4	100%	1336,711	100%	980,2
12/12/2011 15.00	99,4%	46401,1	99,4%	1,4	99,3%	29,6	99,3%	1424,746	99,3%	980,2
12/12/2011 16.00	100%	53919,0	100%	0,1	99,9%	26,6	99,9%	1635,201	99,9%	979,8
12/12/2011 17.00	99,9%	47214,5	99,9%	1,6	99,9%	29,5	99,9%	1437,058	99,9%	980,3
12/12/2011 18.00	100%	49554,2	100%	3,5	97,2%	28,7	97,2%	1533,085	97,2%	980,3
12/12/2011 19.00	100%	44345,3	100%	2,9	100%	31,2	100%	1352,870	100%	980,7
12/12/2011 20.00	100%	43743,1	100%	3,2	100%	30,6	100%	1340,736	100%	981,3
12/12/2011 21.00	100%	43693,7	100%	2,9	100%	30,2	100%	1324,459	100%	981,6
12/12/2011 22.00	100%	43657,4	100%	3,1	100%	30,6	100%	1324,170	100%	982,1
12/12/2011 23.00	100%	43705,2	100%	3,1	100%	31,0	100%	1334,752	100%	982,0
13/12/2011 00.00	100%	42933,7	100%	4,4	100%	32,2	100%	1323,526	100%	982,3
13/12/2011 01.00	100%	43006,4	100%	5,1	100%	31,5	100%	1319,865	100%	982,7
13/12/2011 02.00	99,9%	43129,9	99,9%	5,0	99,9%	32,3	99,9%	1320,901	99,9%	982,6
13/12/2011 03.00	100%	42616,3	100%	6,2	100%	33,0	100%	1320,291	100%	982,9
13/12/2011 04.00	100%	42590,4	100%	7,4	100%	33,3	100%	1323,574	100%	983,2
13/12/2011 05.00	100%	42707,0	100%	5,8	99,9%	33,2	99,9%	1325,471	99,9%	983,3
13/12/2011 06.00	100%	42820,1	100%	6,3	100%	34,4	100%	1330,248	100%	983,4
13/12/2011 07.00	100%	43456,8	100%	4,4	100%	35,0	100%	1346,014	100%	983,7
13/12/2011 08.00	100%	57522,0	100%	0,1	100%	29,5	100%	1753,059	100%	983,9
13/12/2011 09.00	99,9%	64079,4	99,9%	0,0	99,9%	28,4	99,9%	1911,068	99,9%	984,0
13/12/2011 10.00	100%	57727,2	100%	1,0	100%	34,1	100%	1728,784	100%	985,1
13/12/2011 11.00	100%	60742,4	100%	0,1	100%	27,7	100%	1828,146	100%	985,2
13/12/2011 12.00	99,9%	46662,8	99,9%	2,8	99,9%	34,3	99,9%	1428,777	99,9%	985,7
13/12/2011 13.00	100%	43316,9	100%	2,3	100%	33,3	100%	1328,353	100%	985,7
13/12/2011 14.00	100%	43065,9	100%	2,5	100%	32,4	100%	1321,757	100%	985,5
13/12/2011 15.00	100%	51501,1	100%	0,1	100%	27,9	100%	1577,671	100%	985,0
13/12/2011 16.00	100%	69322,8	100%	0,0	99,9%	34,7	100%	2054,958	100%	984,2

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
13/12/2011 17.00	99,9%	50076,9	99,9%	0,1	99,7%	33,1	99,9%	1549,679	99,9%	985,0
13/12/2011 18.00	99,9%	45851,5	99,9%	1,6	99,9%	32,1	99,9%	1416,951	99,9%	985,1
13/12/2011 19.00	100%	60074,5	100%	0,2	99,6%	30,7	100%	1803,419	100%	984,3
13/12/2011 20.00	100%	68391,4	100%	0,0	99,9%	35,2	100%	2051,352	100%	984,3
13/12/2011 21.00	100%	43049,6	100%	3,6	98,6%	35,9	98,6%	1358,126	98,6%	985,6
13/12/2011 22.00	100%	42340,9	100%	5,9	100%	35,7	100%	1325,159	100%	985,6
13/12/2011 23.00	100%	42131,7	100%	5,8	100%	35,8	100%	1325,053	100%	985,2
14/12/2011 00.00	99,9%	41839,2	99,9%	8,6	99,9%	35,5	99,9%	1321,667	99,9%	985,1
14/12/2011 01.00	100%	42563,8	100%	6,6	100%	34,2	100%	1329,258	100%	984,8
14/12/2011 02.00	99,9%	42178,1	99,9%	9,4	94,6%	34,8	94,6%	1315,845	94,6%	984,5
14/12/2011 03.00	100%	11657,6 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	n.p.	0%	984,9 *
14/12/2011 04.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
14/12/2011 05.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
14/12/2011 06.00	99,9%	F	99,9%	F	0%	F	0%	F	0%	F
14/12/2011 07.00	100%	10517,5 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	n.p.	0%	984,5 *
14/12/2011 08.00	100%	45567,4	100%	3,1	84,3%	33,0	84,3%	1411,375	84,3%	983,9
14/12/2011 09.00	99,9%	60312,5	99,9%	0,4	99,9%	27,7	99,9%	1807,101	99,9%	983,7
14/12/2011 10.00	100%	64870,0	100%	0,2	100%	29,0	100%	1925,272	100%	983,8
14/12/2011 11.00	100%	70266,5	100%	0,0	100%	32,3	100%	2039,112	100%	983,9
14/12/2011 12.00	100%	52139,7	100%	0,0	100%	30,2	100%	1577,796	100%	984,3
14/12/2011 13.00	99,9%	43561,8	99,9%	2,1	99,9%	30,6	99,9%	1314,234	99,9%	984,0
14/12/2011 14.00	100%	43197,8	100%	1,7	100%	31,3	100%	1313,425	100%	983,6
14/12/2011 15.00	100%	63361,1	100%	0,0	98,9%	28,3	100%	1886,865	100%	982,5
14/12/2011 16.00	100%	70621,2	100%	0,0	98,5%	34,4	100%	2069,978	100%	982,1
14/12/2011 17.00	100%	71172,9	100%	0,0	97,5%	35,4	100%	2087,801	100%	982,1
14/12/2011 18.00	100%	50095,1	100%	1,2	100%	32,8	100%	1522,453	100%	983,3
14/12/2011 19.00	99,9%	57868,1	99,9%	1,1	99,6%	31,2	99,9%	1719,290	99,9%	983,1
14/12/2011 20.00	100%	65353,4	100%	0,0	99,7%	32,2	100%	1954,379	100%	982,8
14/12/2011 21.00	100%	58805,0	100%	0,5	100%	28,1	100%	1786,001	100%	983,2
14/12/2011 22.00	100%	56928,5	100%	0,0	100%	29,1	100%	1717,762	100%	983,2
14/12/2011 23.00	100%	43232,7	100%	2,8	100%	32,6	100%	1333,866	100%	983,8
15/12/2011 00.00	99,9%	42927,6	99,9%	4,2	99,9%	32,7	99,9%	1330,881	99,9%	983,7
15/12/2011 01.00	100%	42540,2	100%	3,8	100%	33,3	100%	1335,218	100%	983,6
15/12/2011 02.00	99,9%	42084,7	99,9%	4,2	99,9%	33,1	99,9%	1330,810	99,9%	982,9
15/12/2011 03.00	100%	42929,1	100%	3,5	100%	32,3	100%	1355,509	100%	982,6
15/12/2011 04.00	100%	42070,3	100%	4,9	100%	32,8	100%	1329,934	100%	982,0
15/12/2011 05.00	100%	42374,3	100%	4,4	100%	33,2	100%	1338,771	100%	981,5
15/12/2011 06.00	99,9%	42398,3	99,9%	4,7	99,9%	33,4	99,9%	1342,451	99,9%	981,2

* = media non valida

n.p. = non pervenuta n.c. = percentuale di validità ! = superato limite di legge n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
15/12/2011 07.00	100%	52811,5	100%	2,9	94,2%	33,2	94,2%	1638,260	94,2%	980,8
15/12/2011 08.00	100%	65619,3	100%	0,2	100%	30,2	100%	1944,808	100%	980,3
15/12/2011 09.00	100%	70888,1	100%	0,0	100%	34,6	100%	2071,680	100%	980,3
15/12/2011 10.00	100%	68707,0	71,9%	0,0	71,9%	34,4	71,9%	2014,743	71,9%	980,4
15/12/2011 11.00	99,9%	n.p.	0%	n.p.	0%	n.p.	0%	n.p.	0%	n.p.
15/12/2011 12.00	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	n.p.	0%	n.p.	0%	n.p.
15/12/2011 13.00	100%	47230,3 *	0,7%	0,0	0,7%	0,7	0,7%	1040,295 *	0,7%	981,2 *
15/12/2011 14.00	99,9%	42495,1	92,2%	4,1	92,2%	33,2	92,2%	1330,428	92,2%	981,2
15/12/2011 15.00	100%	57366,3	100%	1,1	100%	27,9	100%	1754,510	100%	980,0
15/12/2011 16.00	100%	70684,5	97,2%	0,0	97,2%	36,1	97,2%	2094,005	97,2%	979,7
15/12/2011 17.00	99,9%	70287,7	99,9%	0,0	99,9%	37,1	99,9%	2073,159	99,9%	980,3
15/12/2011 18.00	100%	65137,8	100%	0,0	100%	32,1	100%	1953,541	100%	981,4
15/12/2011 19.00	100%	68796,5	100%	0,0	100%	34,2	100%	2034,525	100%	981,4
15/12/2011 20.00	100%	68512,7	100%	0,0	100%	35,2	100%	2041,141	100%	981,6
15/12/2011 21.00	100%	51504,2	100%	0,1	100%	29,7	100%	1576,604	100%	982,3
15/12/2011 22.00	100%	43317,3	100%	3,0	100%	33,9	100%	1349,334	100%	982,2
15/12/2011 23.00	99,9%	43236,2	99,9%	3,3	99,9%	33,3	99,9%	1335,592	99,9%	981,9
16/12/2011 00.00	100%	42563,6	100%	5,0	100%	33,7	100%	1316,643	100%	981,5
16/12/2011 01.00	100%	21291,2 *	100%	9,2	21,5%	33,7	21,5%	1302,361 *	21,5%	981,4 *
16/12/2011 02.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
16/12/2011 03.00	99,9%	F	99,9%	F	0%	F	0%	F	0%	F
16/12/2011 04.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
16/12/2011 05.00	99,9%	12457,1 *	99,9%	n.p.	0%	n.p.	0%	n.p.	0%	978,6 *
16/12/2011 06.00	100%	44618,9	100%	1,1	90,6%	34,0	90,6%	1433,240	90,6%	976,5
16/12/2011 07.00	100%	50686,3	100%	0,3	100%	31,5	100%	1590,650	100%	975,7
16/12/2011 08.00	100%	62801,6	100%	0,4	100%	31,8	100%	1948,761	100%	974,4
16/12/2011 09.00	100%	60551,7	100%	0,2	100%	29,4	100%	1879,780	100%	973,8
16/12/2011 10.00	99,9%	58758,6	99,9%	0,1	99,9%	28,8	99,9%	1823,570	99,9%	972,8
16/12/2011 11.00	100%	65057,8	100%	0,0	99,9%	32,4	99,9%	1977,359	99,9%	971,3
16/12/2011 12.00	100%	57321,4	100%	0,0	100%	31,6	100%	1804,745	100%	970,2
16/12/2011 13.00	100%	66059,1	100%	0,0	100%	35,2	100%	2023,708	100%	967,4
16/12/2011 14.00	100%	56444,1	100%	0,0	100%	33,2	100%	1788,872	100%	966,4
16/12/2011 15.00	100%	68271,5	100%	0,0	100%	36,1	100%	2111,173	100%	964,3
16/12/2011 16.00	100%	69208,5	100%	0,0	100%	37,3	100%	2142,352	100%	962,7
16/12/2011 17.00	100%	69063,6	100%	0,0	100%	37,2	100%	2137,877	100%	961,8
16/12/2011 18.00	100%	56046,0	100%	0,1	100%	31,4	100%	1790,089	100%	960,9
16/12/2011 19.00	100%	57094,4	100%	0,0	100%	28,7	100%	1785,676	100%	960,5
16/12/2011 20.00	100%	53828,2	100%	0,2	99,7%	31,2	99,7%	1691,537	99,7%	960,8

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

ID% = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
16/12/2011 21.00	100%	54553,7	100%	0,1	100%	29,8	100%	1719,184	100%	960,7
16/12/2011 22.00	100%	65531,4	100%	0,0	100%	33,8	100%	2017,379	100%	959,8
16/12/2011 23.00	100%	42645,0	100%	0,8	100%	36,6	100%	1390,583	100%	962,3
17/12/2011 00.00	100%	42299,3	100%	1,6	100%	35,9	100%	1374,082	100%	962,5
17/12/2011 01.00	100%	20661,4 *	100%	1,7	21,1%	36,2	21,1%	1373,283 *	21,1%	963,0 *
17/12/2011 02.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
17/12/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
17/12/2011 04.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
17/12/2011 05.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
17/12/2011 06.00	100%	11859,5 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	n.p.	0%	966,9 *
17/12/2011 07.00	100%	43557,3	100%	0,6	86,8%	35,2	86,8%	1442,637	86,8%	967,2
17/12/2011 08.00	100%	46327,5	100%	1,7	100%	33,6	100%	1480,606	100%	968,1
17/12/2011 09.00	100%	69246,2	100%	0,0	100%	34,6	100%	2149,955	100%	966,9
17/12/2011 10.00	100%	68989,1	100%	0,0	100%	38,3	100%	2151,388	100%	967,2
17/12/2011 11.00	100%	57941,9	100%	0,0	100%	35,4	100%	1844,300	100%	968,6
17/12/2011 12.00	100%	44157,9	100%	0,0	100%	35,8	100%	1445,835	100%	970,1
17/12/2011 13.00	100%	43389,0	100%	0,3	100%	37,3	100%	1461,232	100%	970,6
17/12/2011 14.00	100%	42230,5	100%	0,1	100%	35,9	100%	1405,005	100%	971,1
17/12/2011 15.00	100%	41493,7	100%	0,1	100%	37,8	100%	1405,094	100%	971,5
17/12/2011 16.00	100%	42640,6	100%	0,0	100%	35,3	100%	1412,887	100%	972,0
17/12/2011 17.00	100%	46437,0	100%	0,2	100%	34,3	100%	1522,864	100%	972,7
17/12/2011 18.00	100%	42199,7	100%	0,7	100%	35,5	100%	1380,973	100%	973,6
17/12/2011 19.00	100%	48314,7	100%	0,1	100%	31,5	100%	1555,052	100%	974,1
17/12/2011 20.00	100%	49986,9	100%	0,0	100%	32,5	100%	1595,710	100%	974,6
17/12/2011 21.00	100%	58865,4	100%	0,3	100%	31,8	100%	1850,477	100%	974,7
17/12/2011 22.00	100%	42969,2	100%	2,1	100%	38,1	100%	1378,165	100%	975,6
17/12/2011 23.00	100%	42565,6	100%	2,9	100%	38,2	100%	1361,318	100%	975,8
18/12/2011 00.00	100%	42818,5	100%	3,7	100%	36,7	100%	1363,192	100%	976,3
18/12/2011 01.00	100%	43036,4	100%	5,4	100%	37,4	100%	1360,462	100%	976,6
18/12/2011 02.00	100%	43089,1	100%	5,0	100%	38,5	100%	1368,893	100%	976,4
18/12/2011 03.00	99,9%	42615,8	99,9%	8,2	99,9%	39,4	99,9%	1357,281	99,9%	976,5
18/12/2011 04.00	100%	42459,8	100%	7,2	100%	39,7	100%	1358,845	100%	976,4
18/12/2011 05.00	100%	42324,9	100%	8,4	100%	39,4	100%	1352,531	100%	976,2
18/12/2011 06.00	100%	42257,0	100%	8,1	100%	40,6	100%	1357,617	100%	976,4
18/12/2011 07.00	99,9%	42308,9	99,9%	5,3	99,9%	39,8	99,9%	1361,710	99,9%	976,4
18/12/2011 08.00	100%	45627,8	100%	1,2	100%	36,1	100%	1433,002	100%	976,6
18/12/2011 09.00	99,9%	43813,6	99,9%	4,9	99,9%	38,9	99,9%	1369,018	99,9%	977,1
18/12/2011 10.00	100%	55438,2	100%	1,7	100%	33,7	100%	1715,571	100%	977,1

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
18/12/2011 11.00	100%	61121,3	100%	0,3	100%	33,6	100%	1872,912	100%	977,4
18/12/2011 12.00	100%	43711,2	100%	3,4	100%	37,2	100%	1367,958	100%	978,4
18/12/2011 13.00	99,9%	45831,8	99,9%	0,2	99,9%	35,0	99,9%	1423,130	99,9%	978,3
18/12/2011 14.00	100%	43326,2	100%	0,9	100%	35,7	100%	1363,256	100%	978,4
18/12/2011 15.00	99,9%	43188,0	99,9%	1,0	99,9%	34,7	99,9%	1350,100	99,9%	978,5
18/12/2011 16.00	100%	43341,3	100%	0,7	100%	35,6	100%	1369,375	100%	978,9
18/12/2011 17.00	100%	54528,2	100%	0,8	100%	32,2	100%	1690,583	100%	979,0
18/12/2011 18.00	100%	58466,3	100%	0,0	100%	30,1	100%	1838,312	100%	979,2
18/12/2011 19.00	100%	46560,7	100%	1,1	100%	35,1	100%	1477,432	100%	980,1
18/12/2011 20.00	100%	45012,2	100%	1,3	100%	36,2	100%	1425,137	100%	980,6
18/12/2011 21.00	100%	45323,9	100%	1,6	100%	36,0	100%	1419,856	100%	980,9
18/12/2011 22.00	100%	47971,1	100%	0,7	100%	33,7	100%	1491,674	100%	981,1
18/12/2011 23.00	100%	44092,4	100%	5,7	100%	38,1	100%	1372,904	100%	981,5
19/12/2011 00.00	100%	42827,1	100%	13,4	100%	37,8	100%	1341,149	100%	981,8
19/12/2011 01.00	100%	43011,0	100%	10,2	100%	37,9	100%	1346,821	100%	981,8
19/12/2011 02.00	100%	43044,9	100%	11,9	100%	38,0	100%	1338,629	100%	981,7
19/12/2011 03.00	100%	43096,4	100%	9,1	100%	38,5	100%	1340,211	100%	981,9
19/12/2011 04.00	99,9%	42747,5	99,9%	9,9	99,9%	38,9	99,9%	1340,128	99,9%	981,9
19/12/2011 05.00	100%	43047,8	100%	7,3	100%	38,9	100%	1346,385	100%	982,0
19/12/2011 06.00	100%	43144,7	100%	8,1	100%	38,8	100%	1347,008	100%	982,2
19/12/2011 07.00	99,9%	52303,0	99,9%	1,4	99,9%	33,9	99,9%	1611,801	99,9%	982,2
19/12/2011 08.00	100%	69266,9	100%	0,0	100%	36,5	100%	2085,915	100%	981,7
19/12/2011 09.00	100%	65213,8	100%	0,0	100%	33,7	100%	1977,084	100%	982,5
19/12/2011 10.00	100%	62521,1	100%	0,1	100%	33,9	100%	1896,733	100%	982,9
19/12/2011 11.00	100%	63207,7	100%	0,1	100%	32,3	100%	1914,220	100%	983,3
19/12/2011 12.00	100%	52499,0	100%	0,2	100%	31,4	100%	1614,076	100%	983,8
19/12/2011 13.00	100%	43817,4	100%	2,2	100%	36,0	100%	1362,504	100%	984,1
19/12/2011 14.00	100%	43413,5	100%	2,6	100%	36,2	100%	1364,039	100%	983,9
19/12/2011 15.00	100%	55580,4	100%	0,7	100%	30,8	100%	1710,283	100%	983,1
19/12/2011 16.00	100%	69239,3	100%	0,0	100%	34,0	100%	2094,700	100%	982,5
19/12/2011 17.00	100%	61228,4	100%	0,0	100%	33,7	100%	1881,257	100%	983,1
19/12/2011 18.00	100%	56142,4	100%	0,0	100%	32,5	100%	1753,606	100%	983,7
19/12/2011 19.00	99,9%	53726,7	99,9%	0,5	99,9%	30,8	99,9%	1664,359	99,9%	984,2
19/12/2011 20.00	100%	54333,7	100%	0,6	100%	30,9	100%	1678,944	100%	984,8
19/12/2011 21.00	100%	45908,5	100%	3,6	100%	36,1	100%	1402,177	100%	985,3
19/12/2011 22.00	100%	52210,7	100%	0,5	100%	32,8	100%	1599,776	100%	985,2
19/12/2011 23.00	99,9%	43411,5	99,9%	11,4	99,9%	37,7	99,9%	1337,179	99,9%	985,5
20/12/2011 00.00	100%	43384,2	100%	14,0	100%	37,6	100%	1333,056	100%	985,3

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(*) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
20/12/2011 01.00	100%	43772,1	100%	15,3	100%	38,3	100%	1347,653	100%	985,3
20/12/2011 02.00	100%	44214,5	100%	10,4	100%	36,3	100%	1337,439	100%	985,0
20/12/2011 03.00	100%	43928,6	100%	12,6	100%	36,7	100%	1333,820	100%	984,8
20/12/2011 04.00	100%	44009,2	100%	14,5	100%	36,8	100%	1334,864	100%	984,4
20/12/2011 05.00	100%	43914,7	100%	13,7	100%	37,2	100%	1336,845	100%	983,9
20/12/2011 06.00	99,9%	44312,0	99,9%	10,9	99,9%	37,3	99,9%	1348,252	99,9%	983,4
20/12/2011 07.00	100%	49937,5	100%	0,5	100%	34,6	100%	1499,240	100%	983,1
20/12/2011 08.00	100%	53408,5	100%	1,5	100%	32,4	100%	1610,912	100%	982,9
20/12/2011 09.00	99,9%	66688,6	99,9%	0,0	99,9%	32,3	99,9%	1983,967	99,9%	982,4
20/12/2011 10.00	100%	56321,8	100%	0,2	100%	33,4	100%	1700,676	100%	982,9
20/12/2011 11.00	99,7%	60479,5	99,7%	0,0	99,7%	31,9	99,7%	1816,991	99,7%	982,8
20/12/2011 12.00	100%	52915,1	100%	3,7	100%	36,1	100%	1603,812	100%	982,2
20/12/2011 13.00	100%	43958,5	100%	4,2	100%	36,3	100%	1343,923	100%	982,0
20/12/2011 14.00	100%	43963,5	100%	2,7	100%	36,3	100%	1352,185	100%	981,6
20/12/2011 15.00	99,9%	66388,6	99,9%	0,0	99,9%	32,1	99,9%	2010,235	99,9%	980,4
20/12/2011 16.00	100%	71329,3	100%	0,0	100%	36,9	100%	2150,511	100%	980,1
20/12/2011 17.00	100%	59573,4	100%	0,0	100%	34,7	100%	1820,510	100%	980,3
20/12/2011 18.00	100%	70421,1	100%	0,0	100%	38,1	100%	2105,815	100%	979,6
20/12/2011 19.00	100%	55735,7	100%	0,0	100%	30,7	100%	1706,362	100%	980,4
20/12/2011 20.00	99,9%	54293,5	99,9%	0,2	99,9%	30,6	99,9%	1649,974	99,9%	980,6
20/12/2011 21.00	100%	63604,2	100%	0,0	100%	30,7	100%	1913,864	100%	980,6
20/12/2011 22.00	99,9%	67144,8	99,9%	0,2	99,9%	35,2	99,9%	2024,712	99,9%	980,6
20/12/2011 23.00	100%	43410,6	100%	12,4	100%	37,6	100%	1334,974	100%	981,6
21/12/2011 00.00	100%	43294,3	100%	14,5	100%	37,6	100%	1332,158	100%	981,5
21/12/2011 01.00	100%	42946,7	100%	14,5	100%	38,5	100%	1338,936	100%	981,6
21/12/2011 02.00	99,9%	43088,9	99,9%	14,8	99,9%	37,7	99,9%	1337,642	99,9%	981,9
21/12/2011 03.00	100%	43046,1	100%	15,3	100%	38,3	100%	1333,939	100%	982,3
21/12/2011 04.00	99,9%	43363,6	99,9%	16,8	99,9%	37,6	99,9%	1332,986	99,9%	982,7
21/12/2011 05.00	100%	43592,0	100%	11,8	100%	37,4	100%	1329,390	100%	982,5
21/12/2011 06.00	100%	43241,7	100%	11,3	100%	38,7	100%	1339,137	100%	983,0
21/12/2011 07.00	100%	50079,7	100%	3,5	100%	32,8	100%	1508,978	100%	983,4
21/12/2011 08.00	100%	69679,9	100%	0,1	100%	32,4	100%	2043,788	100%	983,0
21/12/2011 09.00	100%	69064,1	100%	0,0	99,9%	32,9	100%	2030,403	100%	983,5
21/12/2011 10.00	100%	66374,1	100%	0,2	100%	31,9	100%	1966,740	100%	983,5
21/12/2011 11.00	99,9%	63656,5	99,9%	0,3	99,9%	30,0	99,9%	1904,307	99,9%	984,0
21/12/2011 12.00	100%	47302,2	100%	2,4	100%	35,2	100%	1450,181	100%	984,2
21/12/2011 13.00	100%	43828,5	100%	2,2	100%	35,1	100%	1354,621	100%	983,7
21/12/2011 14.00	100%	43409,6	100%	1,2	100%	34,9	100%	1358,601	100%	983,4

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

n.c. = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
21/12/2011 15.00	100%	59906,8	100%	0,0	100%	32,4	100%	1840,789	100%	982,4
21/12/2011 16.00	100%	70021,8	100%	0,0	100%	39,1	100%	2132,434	100%	981,5
21/12/2011 17.00	100%	65345,1	100%	0,0	100%	32,7	100%	1988,413	100%	981,6
21/12/2011 18.00	99,9%	60376,7	99,9%	0,4	99,9%	30,8	99,9%	1864,387	99,9%	981,9
21/12/2011 19.00	100%	61833,5	100%	0,0	100%	30,1	100%	1897,514	100%	982,2
21/12/2011 20.00	100%	67304,2	100%	0,1	100%	33,8	100%	2033,077	100%	982,8
21/12/2011 21.00	100%	51313,9	100%	0,4	100%	31,4	100%	1590,975	100%	983,7
21/12/2011 22.00	99,9%	61663,8	99,9%	0,7	99,9%	30,0	99,9%	1905,057	99,9%	982,8
21/12/2011 23.00	100%	42764,1	100%	5,1	100%	36,0	100%	1359,226	100%	983,9
22/12/2011 00.00	100%	42438,5	100%	6,5	100%	36,0	100%	1346,633	100%	983,8
22/12/2011 01.00	100%	41774,5	100%	7,2	100%	36,9	100%	1334,731	100%	984,0
22/12/2011 02.00	100%	41842,6	100%	8,6	100%	35,2	100%	1322,528	100%	984,0
22/12/2011 03.00	99,9%	41939,5	99,9%	7,3	99,9%	34,1	99,9%	1310,134	99,9%	984,5
22/12/2011 04.00	100%	41646,8	100%	8,7	100%	34,6	100%	1306,373	100%	985,4
22/12/2011 05.00	100%	41428,6	100%	9,6	100%	35,6	100%	1308,545	100%	985,8
22/12/2011 06.00	100%	41010,4	100%	11,2	91,7%	36,6	91,7%	1311,692	91,7%	986,4
22/12/2011 07.00	99,9%	51773,9	99,9%	3,5	84,9%	33,3	85%	1675,786	85%	986,6
22/12/2011 08.00	100%	54613,6	100%	2,0	100%	33,7	100%	1669,890	100%	987,7
22/12/2011 09.00	100%	61926,1	100%	0,4	100%	29,2	100%	1868,839	100%	988,1
22/12/2011 10.00	100%	59494,0	100%	0,5	100%	29,3	100%	1795,979	100%	988,9
22/12/2011 11.00	100%	56912,6	100%	1,5	100%	28,9	100%	1718,573	100%	989,8
22/12/2011 12.00	100%	50912,0	100%	0,2	100%	30,6	100%	1532,744	100%	990,0
22/12/2011 13.00	100%	43790,0	100%	3,3	100%	34,4	100%	1333,002	100%	989,8
22/12/2011 14.00	100%	43786,9	100%	2,5	100%	33,3	100%	1333,212	100%	989,7
22/12/2011 15.00	100%	57936,1	100%	0,1	100%	28,6	100%	1732,488	100%	989,1
22/12/2011 16.00	99,7%	54993,7	99,7%	0,1	99,7%	29,0	99,7%	1653,906	99,7%	989,4
22/12/2011 17.00	100%	61712,3	100%	0,0	100%	26,7	100%	1842,990	100%	989,3
22/12/2011 18.00	99,9%	55899,2	99,9%	0,4	99,9%	31,2	99,9%	1694,575	99,9%	989,4
22/12/2011 19.00	100%	66192,5	100%	0,1	100%	32,5	100%	1967,608	100%	989,2
22/12/2011 20.00	100%	60776,4	100%	0,7	100%	29,5	100%	1877,192	100%	989,5
22/12/2011 21.00	100%	51541,7	100%	0,4	100%	31,6	100%	1614,827	100%	989,6
22/12/2011 22.00	100%	44305,3	100%	3,3	100%	33,8	100%	1398,661	100%	990,0
22/12/2011 23.00	100%	43337,5	100%	10,2	100%	35,0	100%	1317,719	100%	989,9
23/12/2011 00.00	100%	43117,5	100%	11,7	100%	35,3	100%	1314,986	100%	990,1
23/12/2011 01.00	99,9%	43520,8	99,9%	9,6	99,9%	34,4	99,9%	1310,832	99,9%	989,9
23/12/2011 02.00	100%	43736,2	100%	10,9	100%	34,9	100%	1313,094	100%	989,8
23/12/2011 03.00	99,9%	43680,1	99,9%	6,4	99,9%	36,8	99,9%	1336,140	99,9%	990,1
23/12/2011 04.00	100%	42958,8	100%	7,4	100%	35,7	100%	1326,720	100%	990,3

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

ID% = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
23/12/2011 05.00	100%	42994,6	100%	6,2	100%	34,7	100%	1311,760	100%	990,4
23/12/2011 06.00	100%	44810,9	100%	2,6	100%	32,8	100%	1347,923	100%	990,7
23/12/2011 07.00	100%	48208,2	100%	3,2	97,9%	33,0	97,9%	1459,500	97,9%	991,2
23/12/2011 08.00	99,9%	54923,3	99,9%	0,7	99,9%	30,6	99,9%	1653,669	99,9%	991,5
23/12/2011 09.00	100%	72011,3	100%	0,0	100%	35,3	100%	2092,782	100%	990,9
23/12/2011 10.00	100%	60508,0	100%	0,2	100%	28,6	100%	1812,398	100%	991,9
23/12/2011 11.00	100%	59648,2	100%	0,8	100%	27,6	100%	1787,891	100%	992,1
23/12/2011 12.00	100%	47904,6	100%	1,6	100%	34,8	100%	1456,868	100%	992,5
23/12/2011 13.00	99,9%	43074,6	99,9%	5,1	99,9%	34,2	99,9%	1322,682	99,9%	992,5
23/12/2011 14.00	100%	43300,5	100%	3,1	100%	33,5	100%	1328,090	100%	992,1
23/12/2011 15.00	99,9%	43177,0	99,9%	3,0	99,9%	33,7	99,9%	1325,710	99,9%	991,7
23/12/2011 16.00	100%	53994,1	100%	0,2	100%	29,6	100%	1644,424	100%	990,7
23/12/2011 17.00	99,9%	57324,1	99,9%	0,2	99,9%	29,0	99,9%	1742,164	99,9%	990,3
23/12/2011 18.00	100%	58929,9	100%	0,0	100%	31,1	100%	1791,818	100%	989,8
23/12/2011 19.00	99,9%	58434,4	99,9%	0,1	99,9%	28,4	99,9%	1772,179	99,9%	989,8
23/12/2011 20.00	100%	56415,8	100%	0,1	100%	29,8	100%	1721,122	100%	989,8
23/12/2011 21.00	99,9%	46499,8	99,9%	1,2	99,9%	31,8	99,9%	1433,605	99,9%	990,0
23/12/2011 22.00	100%	47480,9	100%	1,3	100%	32,4	100%	1493,584	100%	989,6
23/12/2011 23.00	100%	45848,4	100%	1,7	100%	32,4	100%	1437,859	100%	989,3
24/12/2011 00.00	99,9%	48677,4	99,9%	3,5	99,9%	32,3	99,9%	1472,864	99,9%	988,6
24/12/2011 01.00	100%	57263,3	100%	0,7	100%	31,4	100%	1727,703	100%	987,6
24/12/2011 02.00	100%	49675,2	100%	0,8	100%	31,2	100%	1524,351	100%	987,1
24/12/2011 03.00	100%	49361,4	100%	1,3	100%	31,5	100%	1522,350	100%	986,6
24/12/2011 04.00	100%	52718,4	100%	0,6	100%	31,3	100%	1618,007	100%	985,5
24/12/2011 05.00	99,9%	47923,4	99,9%	0,0	99,9%	31,4	99,9%	1455,639	99,9%	985,0
24/12/2011 06.00	100%	50469,3	100%	0,0	100%	30,7	100%	1531,835	100%	984,1
24/12/2011 07.00	100%	56284,7	100%	0,0	100%	30,1	100%	1714,115	100%	983,6
24/12/2011 08.00	100%	51492,5	100%	1,0	100%	31,5	100%	1581,861	100%	983,9
24/12/2011 09.00	100%	60261,8	100%	0,2	100%	30,0	100%	1834,978	100%	983,5
24/12/2011 10.00	99,9%	54762,2	99,9%	0,2	99,9%	30,6	99,9%	1670,652	99,9%	983,9
24/12/2011 11.00	100%	48030,6	100%	1,9	100%	31,8	100%	1460,729	100%	984,9
24/12/2011 12.00	100%	48662,2	100%	0,7	100%	31,2	100%	1481,995	100%	985,3
24/12/2011 13.00	100%	51200,2	100%	0,0	100%	29,1	100%	1586,859	100%	985,6
24/12/2011 14.00	100%	50101,9	100%	0,0	100%	28,6	100%	1547,670	100%	986,3
24/12/2011 15.00	100%	63963,2	100%	0,0	100%	29,4	100%	1938,960	100%	986,1
24/12/2011 16.00	99,9%	68687,0	99,9%	0,0	99,9%	34,5	99,9%	2057,354	99,9%	986,7
24/12/2011 17.00	100%	61809,0	100%	0,0	100%	30,2	100%	1888,380	100%	987,8
24/12/2011 18.00	100%	54206,5	100%	0,0	100%	30,5	100%	1672,102	100%	989,5

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
24/12/2011 19.00	100%	53080,8	100%	0,5	100%	29,6	100%	1641,827	100%	990,5
24/12/2011 20.00	100%	47122,0	100%	0,9	100%	31,6	100%	1455,345	100%	991,5
24/12/2011 21.00	100%	43384,8	100%	2,2	100%	34,0	100%	1342,701	100%	992,1
24/12/2011 22.00	100%	47976,4	100%	0,2	100%	31,3	100%	1476,094	100%	992,5
24/12/2011 23.00	100%	51524,4	100%	0,9	100%	30,9	100%	1585,798	100%	992,5
25/12/2011 00.00	99,9%	50805,0	99,9%	1,6	99,9%	31,3	99,9%	1545,777	99,9%	992,8
25/12/2011 01.00	100%	53746,8	100%	0,6	100%	29,7	100%	1612,772	100%	993,3
25/12/2011 02.00	100%	44219,8	100%	4,1	100%	34,0	100%	1341,370	100%	994,2
25/12/2011 03.00	100%	45382,8	100%	4,0	100%	34,7	100%	1362,966	100%	994,6
25/12/2011 04.00	100%	46443,6	100%	3,5	100%	34,6	100%	1386,580	100%	994,9
25/12/2011 05.00	100%	49710,5	100%	0,4	100%	31,4	100%	1466,703	100%	994,9
25/12/2011 06.00	100%	47836,1	100%	1,3	100%	33,6	100%	1410,567	100%	995,5
25/12/2011 07.00	99,9%	49772,0	99,9%	0,9	99,9%	32,2	99,9%	1478,872	99,9%	995,9
25/12/2011 08.00	100%	44248,2	100%	8,5	100%	35,2	100%	1327,845	100%	996,5
25/12/2011 09.00	100%	44555,9	100%	9,3	100%	34,8	100%	1321,248	100%	997,1
25/12/2011 10.00	100%	44731,5	100%	7,8	100%	34,0	100%	1329,040	100%	997,8
25/12/2011 11.00	100%	58585,9	100%	0,3	100%	28,8	100%	1726,363	100%	998,0
25/12/2011 12.00	100%	48374,2	100%	1,7	100%	30,7	100%	1454,000	100%	998,8
25/12/2011 13.00	100%	45650,3	100%	0,4	100%	31,2	100%	1368,320	100%	999,1
25/12/2011 14.00	100%	43787,7	100%	0,8	100%	31,7	100%	1331,433	100%	999,7
25/12/2011 15.00	100%	43585,4	100%	0,5	100%	32,0	100%	1330,166	100%	999,9
25/12/2011 16.00	100%	48518,5	100%	0,4	100%	30,4	100%	1477,377	100%	999,6
25/12/2011 17.00	100%	51973,0	100%	0,1	100%	28,4	100%	1569,272	100%	999,5
25/12/2011 18.00	100%	52553,7	100%	0,0	100%	28,4	100%	1572,975	100%	999,9
25/12/2011 19.00	100%	47375,4	100%	0,3	100%	31,3	100%	1415,898	100%	1000,8
25/12/2011 20.00	100%	50212,2	100%	0,1	100%	29,5	100%	1487,741	100%	1000,7
25/12/2011 21.00	100%	46518,5	100%	0,8	100%	32,6	100%	1373,278	100%	1001,3
25/12/2011 22.00	100%	48982,2	100%	0,3	100%	30,4	100%	1437,364	100%	1001,5
25/12/2011 23.00	100%	44063,2	100%	7,4	100%	33,3	100%	1301,166	100%	1002,4
26/12/2011 00.00	100%	44033,4	100%	9,4	100%	33,1	100%	1295,887	100%	1003,1
26/12/2011 01.00	99,9%	43670,2	99,9%	13,1	99,9%	33,2	99,9%	1291,639	99,9%	1003,2
26/12/2011 02.00	100%	55983,7	100%	5,4	99,4%	31,4	99,4%	1632,494	99,4%	1002,4
26/12/2011 03.00	100%	43761,5	100%	13,8	100%	34,0	100%	1290,654	100%	1002,7
26/12/2011 04.00	99,9%	47631,0	99,9%	1,6	99,9%	33,5	99,9%	1380,814	99,9%	1002,4
26/12/2011 05.00	100%	51354,9	100%	6,4	99,4%	32,6	99,4%	1495,435	99,4%	1002,5
26/12/2011 06.00	100%	44152,4	100%	14,0	99,7%	33,9	99,7%	1298,174	99,7%	1003,6
26/12/2011 07.00	100%	44527,6	100%	12,1	100%	33,6	100%	1299,492	100%	1004,2
26/12/2011 08.00	100%	44068,2	100%	12,0	100%	33,6	100%	1301,278	100%	1004,2

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
26/12/2011 09.00	99,9%	44597,8	99,9%	11,6	99,9%	33,9	99,9%	1302,178	99,9%	1004,2
26/12/2011 10.00	100%	44156,0	100%	10,9	100%	33,8	100%	1293,624	100%	1004,6
26/12/2011 11.00	100%	44187,0	100%	7,9	100%	33,0	100%	1300,670	100%	1004,9
26/12/2011 12.00	100%	46166,5	100%	2,4	100%	31,2	100%	1355,616	100%	1004,8
26/12/2011 13.00	99,9%	44312,1	99,9%	1,7	99,9%	31,5	99,9%	1313,107	99,9%	1004,4
26/12/2011 14.00	100%	44083,5	100%	1,6	100%	31,3	100%	1312,659	100%	1003,9
26/12/2011 15.00	100%	44112,8	100%	2,1	100%	31,0	100%	1311,469	100%	1003,5
26/12/2011 16.00	100%	44218,3	100%	2,4	100%	32,1	100%	1323,992	100%	1003,3
26/12/2011 17.00	100%	45646,7	100%	1,7	100%	30,8	100%	1365,719	100%	1003,2
26/12/2011 18.00	100%	52008,6	100%	0,6	100%	27,6	100%	1535,829	100%	1003,1
26/12/2011 19.00	99,9%	44965,7	99,9%	3,3	99,9%	32,0	99,9%	1333,231	99,9%	1003,3
26/12/2011 20.00	100%	52484,6	100%	0,1	100%	27,4	100%	1542,887	100%	1002,9
26/12/2011 21.00	99,9%	49540,6	99,9%	0,2	99,9%	29,6	99,9%	1447,834	99,9%	1003,1
26/12/2011 22.00	100%	49260,6	100%	0,7	100%	29,7	100%	1439,129	100%	1003,3
26/12/2011 23.00	100%	49638,7	100%	1,6	100%	29,4	100%	1454,737	100%	1003,0
27/12/2011 00.00	99,9%	43698,1	99,9%	9,9	99,9%	33,0	99,9%	1294,767	99,9%	1003,2
27/12/2011 01.00	100%	43455,6	100%	10,5	100%	33,4	100%	1297,682	100%	1003,5
27/12/2011 02.00	100%	43709,3	100%	11,1	100%	33,4	100%	1295,155	100%	1003,9
27/12/2011 03.00	100%	43567,0	100%	10,7	100%	34,0	100%	1291,364	100%	1004,2
27/12/2011 04.00	99,9%	45674,1	99,9%	3,4	99,9%	33,5	99,9%	1329,255	99,9%	1004,4
27/12/2011 05.00	100%	43995,3	100%	13,6	100%	33,1	100%	1295,625	100%	1005,0
27/12/2011 06.00	100%	48491,5	100%	7,2	100%	31,7	100%	1390,378	100%	1004,9
27/12/2011 07.00	99,9%	47680,9	99,9%	8,9	99,3%	33,2	99,3%	1400,070	99,3%	1005,3
27/12/2011 08.00	100%	46099,5	100%	6,8	100%	33,0	100%	1335,193	100%	1005,3
27/12/2011 09.00	100%	59293,3	100%	0,6	100%	27,5	100%	1708,270	100%	1004,9
27/12/2011 10.00	100%	52712,4	100%	0,5	100%	30,2	100%	1535,559	100%	1005,4
27/12/2011 11.00	100%	45838,4	100%	3,7	100%	32,0	100%	1335,135	100%	1005,8
27/12/2011 12.00	100%	44367,2	100%	3,7	100%	31,8	100%	1306,954	100%	1005,5
27/12/2011 13.00	100%	43975,4	100%	2,5	100%	31,6	100%	1305,451	100%	1004,9
27/12/2011 14.00	100%	44047,3	100%	1,9	100%	31,0	100%	1314,414	100%	1004,1
27/12/2011 15.00	100%	44237,7	100%	1,2	100%	30,7	100%	1315,590	100%	1003,6
27/12/2011 16.00	100%	61400,8	100%	0,0	100%	24,9	100%	1792,328	100%	1002,5
27/12/2011 17.00	100%	59892,1	100%	0,0	100%	29,2	100%	1752,014	100%	1002,1
27/12/2011 18.00	100%	65641,1	100%	0,0	100%	27,1	100%	1899,629	100%	1001,5
27/12/2011 19.00	99,9%	65833,5	99,9%	0,0	99,9%	28,1	99,9%	1910,417	99,9%	1001,2
27/12/2011 20.00	100%	56012,0	100%	0,0	100%	30,3	100%	1658,389	100%	1001,7
27/12/2011 21.00	100%	46790,6	100%	0,8	100%	31,7	100%	1386,798	100%	1001,9
27/12/2011 22.00	100%	52003,6	100%	0,1	100%	29,1	100%	1350,175	100%	1001,3

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

ID% = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm3/h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm3/h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
27/12/2011 23.00	100%	53500,9	100%	0,8	100%	29,8	100%	1585,150	100%	1001,0
28/12/2011 00.00	100%	43398,1	100%	13,8	100%	33,9	100%	1297,256	100%	1001,5
28/12/2011 01.00	100%	43557,3	100%	13,6	100%	33,6	100%	1299,762	100%	1001,2
28/12/2011 02.00	100%	43675,9	100%	13,8	100%	33,8	100%	1304,391	100%	1000,7
28/12/2011 03.00	99,9%	43880,9	99,9%	14,7	99,9%	33,1	99,9%	1302,583	99,9%	1000,3
28/12/2011 04.00	100%	44319,9	100%	12,9	100%	32,3	100%	1297,920	100%	999,7
28/12/2011 05.00	100%	44159,0	100%	13,1	100%	32,9	100%	1303,824	100%	999,1
28/12/2011 06.00	100%	44207,4	100%	9,4	100%	32,5	100%	1305,753	100%	998,9
28/12/2011 07.00	100%	44333,0	100%	6,4	100%	33,4	100%	1317,935	100%	998,6
28/12/2011 08.00	100%	49542,9	100%	1,0	100%	31,0	100%	1462,374	100%	997,9
28/12/2011 09.00	100%	62340,9	100%	0,7	100%	26,6	100%	1837,926	100%	996,9
28/12/2011 10.00	99,9%	61864,6	99,9%	0,6	99,9%	26,3	99,9%	1824,054	99,9%	997,1
28/12/2011 11.00	100%	59422,4	100%	0,4	100%	26,5	100%	1753,461	100%	997,4
28/12/2011 12.00	99,9%	61499,3	99,9%	0,1	99,9%	25,5	99,9%	1809,454	99,9%	997,0
28/12/2011 13.00	100%	45013,0	100%	1,7	100%	31,6	100%	1360,542	100%	996,9
28/12/2011 14.00	100%	43875,6	100%	0,9	100%	31,3	100%	1323,771	100%	996,4
28/12/2011 15.00	99,9%	43800,4	99,9%	0,9	99,9%	30,8	99,9%	1321,831	99,9%	995,9
28/12/2011 16.00	100%	65945,1	100%	0,1	100%	28,9	100%	1930,228	100%	994,4
28/12/2011 17.00	99,9%	59109,4	99,9%	0,2	99,9%	29,4	99,9%	1749,871	99,9%	994,3
28/12/2011 18.00	100%	68122,0	100%	0,1	100%	32,1	100%	1980,072	100%	993,5
28/12/2011 19.00	100%	66264,0	100%	0,0	100%	28,7	100%	1923,015	100%	993,5
28/12/2011 20.00	100%	68215,1	100%	0,0	100%	32,0	100%	1983,688	100%	993,0
28/12/2011 21.00	100%	47326,7	100%	0,8	100%	31,2	100%	1414,750	100%	993,5
28/12/2011 22.00	100%	44346,2	100%	4,3	100%	32,4	100%	1326,769	100%	992,9
28/12/2011 23.00	100%	44048,2	100%	7,7	100%	32,9	100%	1314,925	100%	992,4
29/12/2011 00.00	100%	44125,0	100%	8,4	100%	33,2	100%	1321,964	100%	991,9
29/12/2011 01.00	100%	44240,5	100%	5,7	100%	32,3	100%	1320,153	100%	991,3
29/12/2011 02.00	100%	43993,3	100%	4,9	100%	32,6	100%	1319,253	100%	990,8
29/12/2011 03.00	99,9%	43820,5	99,9%	3,9	99,9%	34,0	99,9%	1331,717	99,9%	990,3
29/12/2011 04.00	100%	43998,0	100%	4,9	100%	32,0	100%	1314,823	100%	990,2
29/12/2011 05.00	100%	43379,7	100%	4,3	100%	34,5	100%	1324,802	100%	989,7
29/12/2011 06.00	100%	43184,0	100%	4,0	91,7%	35,0	91,7%	1325,288	91,7%	989,3
29/12/2011 07.00	100%	45279,9	100%	3,5	85,1%	32,2	85,4%	1369,004	85,4%	989,2
29/12/2011 08.00	100%	54402,9	100%	0,4	100%	29,3	100%	1629,732	100%	989,1
29/12/2011 09.00	100%	57384,8	100%	0,2	100%	27,3	100%	1705,630	100%	988,9
29/12/2011 10.00	100%	64319,9	100%	0,4	100%	29,6	100%	1902,210	100%	988,9
29/12/2011 11.00	100%	64028,2	100%	0,2	100%	28,2	100%	1894,646	100%	989,3
29/12/2011 12.00	99,9%	65980,8	99,9%	0,0	99,9%	29,0	99,9%	1939,249	99,9%	988,8

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
29/12/2011 13.00	100%	62982,0	100%	0,0	100%	27,3	100%	1873,123	100%	988,3
29/12/2011 14.00	100%	61181,0	100%	0,0	100%	27,9	100%	1810,590	100%	987,9
29/12/2011 15.00	100%	66188,8	100%	0,0	100%	27,9	100%	1938,072	100%	987,3
29/12/2011 16.00	100%	65179,8	100%	0,0	100%	27,8	100%	1920,037	100%	987,3
29/12/2011 17.00	100%	63804,3	100%	0,0	100%	27,1	100%	1878,304	100%	987,6
29/12/2011 18.00	100%	59994,0	100%	0,7	100%	26,0	100%	1792,721	100%	987,9
29/12/2011 19.00	100%	57025,2	100%	1,2	100%	25,7	100%	1701,101	100%	988,2
29/12/2011 20.00	99,9%	64093,0	99,9%	0,1	99,9%	27,5	99,9%	1872,167	99,9%	988,5
29/12/2011 21.00	100%	57430,0	100%	0,5	100%	26,5	100%	1710,301	100%	988,7
29/12/2011 22.00	99,9%	51353,4	99,9%	0,1	99,9%	28,2	99,9%	1523,329	99,9%	988,8
29/12/2011 23.00	100%	50687,8	100%	0,4	100%	27,6	100%	1496,962	100%	988,7
30/12/2011 00.00	100%	44012,5	100%	5,3	100%	31,6	100%	1317,162	100%	988,4
30/12/2011 01.00	100%	13652,4 *	100%	5,5	11,7%	30,8	11,7%	1302,707 *	11,7%	988,3 *
30/12/2011 02.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
30/12/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
30/12/2011 04.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
30/12/2011 05.00	100%	13311,1 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	n.p.	0%	985,0 *
30/12/2011 06.00	100%	45796,0	100%	1,9	92,1%	34,7	92,1%	1406,803	92,1%	983,5
30/12/2011 07.00	100%	43581,5	100%	5,6	100%	33,2	100%	1314,450	100%	982,8
30/12/2011 08.00	100%	43995,6	100%	4,2	100%	33,2	100%	1325,786	100%	981,1
30/12/2011 09.00	100%	64915,4	100%	0,0	100%	29,5	100%	1940,102	100%	978,9
30/12/2011 10.00	100%	66935,1	100%	0,0	100%	31,9	100%	2005,280	100%	977,7
30/12/2011 11.00	99,9%	64745,3	99,9%	0,0	99,9%	29,5	99,9%	1942,107	99,9%	977,9
30/12/2011 12.00	100%	63555,6	100%	0,0	100%	26,2	100%	1854,966	100%	978,1
30/12/2011 13.00	100%	45288,4	100%	1,2	100%	30,5	100%	1335,700	100%	979,2
30/12/2011 14.00	100%	43878,6	100%	1,2	100%	32,2	100%	1327,964	100%	979,7
30/12/2011 15.00	100%	55433,8	100%	0,0	100%	28,2	100%	1694,352	100%	979,8
30/12/2011 16.00	100%	52775,7	100%	0,4	100%	28,7	100%	1647,220	100%	980,3
30/12/2011 17.00	100%	55369,3	100%	0,1	100%	28,1	100%	1677,708	100%	980,7
30/12/2011 18.00	100%	61572,3	100%	0,0	100%	27,1	100%	1868,225	100%	981,3
30/12/2011 19.00	100%	58028,7	100%	0,1	100%	28,5	100%	1762,326	100%	982,4
30/12/2011 20.00	100%	57944,9	100%	0,3	100%	31,1	100%	1734,720	100%	983,6
30/12/2011 21.00	99,9%	50570,6	99,9%	1,4	99,9%	31,1	99,9%	1540,851	99,9%	984,1
30/12/2011 22.00	100%	45738,9	100%	5,1	100%	33,5	100%	1388,080	100%	984,5
30/12/2011 23.00	100%	43889,8	100%	6,9	100%	34,3	100%	1330,747	100%	984,8
31/12/2011 00.00	100%	43506,3	100%	9,5	100%	34,5	100%	1327,470	100%	984,8
31/12/2011 01.00	100%	44178,2	100%	6,3	100%	34,9	100%	1334,996	100%	984,7
31/12/2011 02.00	100%	43218,5	100%	7,0	87,5%	34,6	87,5%	1337,133	87,5%	984,6

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
31/12/2011 03.00	99,9%	10412,7 *	99,9%	n.p.	0%	n.p.	0%	n.p.	0%	985,3 *
31/12/2011 04.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 05.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 06.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 07.00	99,9%	F	99,9%	F	0%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 08.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 09.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 10.00	99,9%	F	99,9%	F	0%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 11.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 12.00	99,9%	F	99,9%	F	0%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 13.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 14.00	99,9%	F	99,9%	F	0%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 15.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 16.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 17.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 18.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 19.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 20.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 21.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 22.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
31/12/2011 23.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
01/01/2012 00.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	0%	F
Minimo		40205,2		0		0,7		1290,654		959,8
Massimo		72011,3		3959,1		40,6		2151,388		1005,8
Limite										
Superamenti										
Medie valide		664		680		674		663		663

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
01/12/2011 01.00	100%
01/12/2011 02.00	100%
01/12/2011 03.00	100%
01/12/2011 04.00	99,9%
01/12/2011 05.00	100%
01/12/2011 06.00	100%
01/12/2011 07.00	100%
01/12/2011 08.00	100%
01/12/2011 09.00	100%
01/12/2011 10.00	100%
01/12/2011 11.00	100%
01/12/2011 12.00	2,1%
01/12/2011 13.00	15%
01/12/2011 14.00	89,2%
01/12/2011 15.00	99,9%
01/12/2011 16.00	93,8%
01/12/2011 17.00	36,9%
01/12/2011 18.00	83,9%
01/12/2011 19.00	84%
01/12/2011 20.00	84,6%
01/12/2011 21.00	99,9%
01/12/2011 22.00	99,7%
01/12/2011 23.00	100%
02/12/2011 00.00	100%
02/12/2011 01.00	100%
02/12/2011 02.00	100%
02/12/2011 03.00	99,9%
02/12/2011 04.00	100%
02/12/2011 05.00	100%
02/12/2011 06.00	100%
02/12/2011 07.00	100%
02/12/2011 08.00	100%
02/12/2011 09.00	67,8%
02/12/2011 10.00	99,9%
02/12/2011 11.00	100%
02/12/2011 12.00	99,3%
02/12/2011 13.00	99,9%
02/12/2011 14.00	100%
02/12/2011 15.00	99,9%

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{...} = percentuale di validità

n.c. = non calcolabile

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
02/12/2011 16.00	100%
02/12/2011 17.00	100%
02/12/2011 18.00	100%
02/12/2011 19.00	99,9%
02/12/2011 20.00	100%
02/12/2011 21.00	100%
02/12/2011 22.00	99,9%
02/12/2011 23.00	100%
03/12/2011 00.00	100%
03/12/2011 01.00	100%
03/12/2011 02.00	100%
03/12/2011 03.00	100%
03/12/2011 04.00	100%
03/12/2011 05.00	100%
03/12/2011 06.00	100%
03/12/2011 07.00	100%
03/12/2011 08.00	99,9%
03/12/2011 09.00	100%
03/12/2011 10.00	100%
03/12/2011 11.00	100%
03/12/2011 12.00	100%
03/12/2011 13.00	100%
03/12/2011 14.00	99,9%
03/12/2011 15.00	100%
03/12/2011 16.00	100%
03/12/2011 17.00	100%
03/12/2011 18.00	99,9%
03/12/2011 19.00	100%
03/12/2011 20.00	100%
03/12/2011 21.00	99,9%
03/12/2011 22.00	100%
03/12/2011 23.00	100%
04/12/2011 00.00	100%
04/12/2011 01.00	100%
04/12/2011 02.00	100%
04/12/2011 03.00	100%
04/12/2011 04.00	100%
04/12/2011 05.00	100%
04/12/2011 06.00	100%

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{...} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
04/12/2011 07.00	100%
04/12/2011 08.00	100%
04/12/2011 09.00	100%
04/12/2011 10.00	100%
04/12/2011 11.00	100%
04/12/2011 12.00	100%
04/12/2011 13.00	100%
04/12/2011 14.00	100%
04/12/2011 15.00	100%
04/12/2011 16.00	100%
04/12/2011 17.00	100%
04/12/2011 18.00	100%
04/12/2011 19.00	100%
04/12/2011 20.00	99,9%
04/12/2011 21.00	100%
04/12/2011 22.00	100%
04/12/2011 23.00	100%
05/12/2011 00.00	100%
05/12/2011 01.00	100%
05/12/2011 02.00	100%
05/12/2011 03.00	99,9%
05/12/2011 04.00	100%
05/12/2011 05.00	100%
05/12/2011 06.00	100%
05/12/2011 07.00	100%
05/12/2011 08.00	100%
05/12/2011 09.00	100%
05/12/2011 10.00	100%
05/12/2011 11.00	100%
05/12/2011 12.00	100%
05/12/2011 13.00	100%
05/12/2011 14.00	100%
05/12/2011 15.00	100%
05/12/2011 16.00	100%
05/12/2011 17.00	100%
05/12/2011 18.00	100%
05/12/2011 19.00	100%
05/12/2011 20.00	100%
05/12/2011 21.00	99,9%

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{...} = percentuale di validità

n.c. = non calcolabile

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
05/12/2011 22.00	100%
05/12/2011 23.00	100%
06/12/2011 00.00	99,9%
06/12/2011 01.00	100%
06/12/2011 02.00	100%
06/12/2011 03.00	100%
06/12/2011 04.00	100%
06/12/2011 05.00	99,9%
06/12/2011 06.00	100%
06/12/2011 07.00	100%
06/12/2011 08.00	100%
06/12/2011 09.00	100%
06/12/2011 10.00	99,9%
06/12/2011 11.00	100%
06/12/2011 12.00	99,9%
06/12/2011 13.00	100%
06/12/2011 14.00	100%
06/12/2011 15.00	99,9%
06/12/2011 16.00	100%
06/12/2011 17.00	100%
06/12/2011 18.00	100%
06/12/2011 19.00	99,9%
06/12/2011 20.00	100%
06/12/2011 21.00	100%
06/12/2011 22.00	99,9%
06/12/2011 23.00	100%
07/12/2011 00.00	100%
07/12/2011 01.00	100%
07/12/2011 02.00	99,9%
07/12/2011 03.00	100%
07/12/2011 04.00	99,9%
07/12/2011 05.00	100%
07/12/2011 06.00	100%
07/12/2011 07.00	100%
07/12/2011 08.00	100%
07/12/2011 09.00	100%
07/12/2011 10.00	99,9%
07/12/2011 11.00	99,6%
07/12/2011 12.00	99,9%

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
07/12/2011 13.00	100%
07/12/2011 14.00	100%
07/12/2011 15.00	100%
07/12/2011 16.00	100%
07/12/2011 17.00	100%
07/12/2011 18.00	99,9%
07/12/2011 19.00	100%
07/12/2011 20.00	100%
07/12/2011 21.00	100%
07/12/2011 22.00	100%
07/12/2011 23.00	100%
08/12/2011 00.00	99,9%
08/12/2011 01.00	100%
08/12/2011 02.00	100%
08/12/2011 03.00	99,9%
08/12/2011 04.00	100%
08/12/2011 05.00	99,9%
08/12/2011 06.00	91,8%
08/12/2011 07.00	92,5%
08/12/2011 08.00	100%
08/12/2011 09.00	100%
08/12/2011 10.00	100%
08/12/2011 11.00	99,9%
08/12/2011 12.00	100%
08/12/2011 13.00	99,9%
08/12/2011 14.00	100%
08/12/2011 15.00	100%
08/12/2011 16.00	100%
08/12/2011 17.00	100%
08/12/2011 18.00	99,9%
08/12/2011 19.00	100%
08/12/2011 20.00	100%
08/12/2011 21.00	100%
08/12/2011 22.00	100%
08/12/2011 23.00	100%
09/12/2011 00.00	99,9%
09/12/2011 01.00	100%
09/12/2011 02.00	100%
09/12/2011 03.00	100%

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{...} = percentuale di validità

= superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
09/12/2011 04.00	99,9%
09/12/2011 05.00	100%
09/12/2011 06.00	100%
09/12/2011 07.00	100%
09/12/2011 08.00	99,9%
09/12/2011 09.00	100%
09/12/2011 10.00	100%
09/12/2011 11.00	100%
09/12/2011 12.00	99,9%
09/12/2011 13.00	100%
09/12/2011 14.00	100%
09/12/2011 15.00	100%
09/12/2011 16.00	100%
09/12/2011 17.00	99,9%
09/12/2011 18.00	100%
09/12/2011 19.00	100%
09/12/2011 20.00	99,9%
09/12/2011 21.00	100%
09/12/2011 22.00	100%
09/12/2011 23.00	99,9%
10/12/2011 00.00	100%
10/12/2011 01.00	100%
10/12/2011 02.00	99,9%
10/12/2011 03.00	100%
10/12/2011 04.00	100%
10/12/2011 05.00	100%
10/12/2011 06.00	100%
10/12/2011 07.00	100%
10/12/2011 08.00	100%
10/12/2011 09.00	100%
10/12/2011 10.00	100%
10/12/2011 11.00	100%
10/12/2011 12.00	100%
10/12/2011 13.00	99,9%
10/12/2011 14.00	100%
10/12/2011 15.00	99,9%
10/12/2011 16.00	100%
10/12/2011 17.00	100%
10/12/2011 18.00	100%

* = media non valida n.p. = non pervenuta {...} = percentuale di validità

! = superato limite di legge n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
10/12/2011 19.00	100%
10/12/2011 20.00	100%
10/12/2011 21.00	99,9%
10/12/2011 22.00	100%
10/12/2011 23.00	100%
11/12/2011 00.00	100%
11/12/2011 01.00	100%
11/12/2011 02.00	100%
11/12/2011 03.00	100%
11/12/2011 04.00	100%
11/12/2011 05.00	100%
11/12/2011 06.00	100%
11/12/2011 07.00	100%
11/12/2011 08.00	100%
11/12/2011 09.00	100%
11/12/2011 10.00	100%
11/12/2011 11.00	100%
11/12/2011 12.00	100%
11/12/2011 13.00	99,9%
11/12/2011 14.00	100%
11/12/2011 15.00	100%
11/12/2011 16.00	99,9%
11/12/2011 17.00	100%
11/12/2011 18.00	100%
11/12/2011 19.00	100%
11/12/2011 20.00	100%
11/12/2011 21.00	100%
11/12/2011 22.00	99,9%
11/12/2011 23.00	100%
12/12/2011 00.00	100%
12/12/2011 01.00	100%
12/12/2011 02.00	100%
12/12/2011 03.00	100%
12/12/2011 04.00	100%
12/12/2011 05.00	100%
12/12/2011 06.00	100%
12/12/2011 07.00	100%
12/12/2011 08.00	100%
12/12/2011 09.00	99,9%

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
12/12/2011 10.00	100%
12/12/2011 11.00	88,6%
12/12/2011 12.00	100%
12/12/2011 13.00	99,7%
12/12/2011 14.00	100%
12/12/2011 15.00	99,4%
12/12/2011 16.00	100%
12/12/2011 17.00	99,9%
12/12/2011 18.00	100%
12/12/2011 19.00	100%
12/12/2011 20.00	100%
12/12/2011 21.00	100%
12/12/2011 22.00	100%
12/12/2011 23.00	100%
13/12/2011 00.00	100%
13/12/2011 01.00	100%
13/12/2011 02.00	99,9%
13/12/2011 03.00	100%
13/12/2011 04.00	100%
13/12/2011 05.00	100%
13/12/2011 06.00	100%
13/12/2011 07.00	100%
13/12/2011 08.00	100%
13/12/2011 09.00	99,9%
13/12/2011 10.00	100%
13/12/2011 11.00	100%
13/12/2011 12.00	99,9%
13/12/2011 13.00	100%
13/12/2011 14.00	100%
13/12/2011 15.00	100%
13/12/2011 16.00	100%
13/12/2011 17.00	99,9%
13/12/2011 18.00	99,9%
13/12/2011 19.00	100%
13/12/2011 20.00	100%
13/12/2011 21.00	100%
13/12/2011 22.00	100%
13/12/2011 23.00	100%
14/12/2011 00.00	99,9%

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
14/12/2011 01.00	100%
14/12/2011 02.00	99,9%
14/12/2011 03.00	100%
14/12/2011 04.00	100%
14/12/2011 05.00	100%
14/12/2011 06.00	99,9%
14/12/2011 07.00	100%
14/12/2011 08.00	100%
14/12/2011 09.00	99,9%
14/12/2011 10.00	100%
14/12/2011 11.00	100%
14/12/2011 12.00	100%
14/12/2011 13.00	99,9%
14/12/2011 14.00	100%
14/12/2011 15.00	100%
14/12/2011 16.00	100%
14/12/2011 17.00	100%
14/12/2011 18.00	100%
14/12/2011 19.00	99,9%
14/12/2011 20.00	100%
14/12/2011 21.00	100%
14/12/2011 22.00	100%
14/12/2011 23.00	100%
15/12/2011 00.00	99,9%
15/12/2011 01.00	100%
15/12/2011 02.00	99,9%
15/12/2011 03.00	100%
15/12/2011 04.00	100%
15/12/2011 05.00	100%
15/12/2011 06.00	99,9%
15/12/2011 07.00	100%
15/12/2011 08.00	100%
15/12/2011 09.00	100%
15/12/2011 10.00	71,9%
15/12/2011 11.00	0%
15/12/2011 12.00	0%
15/12/2011 13.00	0,7%
15/12/2011 14.00	92,2%
15/12/2011 15.00	100%

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{...} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
15/12/2011 16.00	97,2%
15/12/2011 17.00	99,9%
15/12/2011 18.00	100%
15/12/2011 19.00	100%
15/12/2011 20.00	100%
15/12/2011 21.00	100%
15/12/2011 22.00	100%
15/12/2011 23.00	99,9%
16/12/2011 00.00	100%
16/12/2011 01.00	100%
16/12/2011 02.00	100%
16/12/2011 03.00	99,9%
16/12/2011 04.00	100%
16/12/2011 05.00	99,9%
16/12/2011 06.00	100%
16/12/2011 07.00	100%
16/12/2011 08.00	100%
16/12/2011 09.00	100%
16/12/2011 10.00	99,9%
16/12/2011 11.00	100%
16/12/2011 12.00	100%
16/12/2011 13.00	100%
16/12/2011 14.00	100%
16/12/2011 15.00	100%
16/12/2011 16.00	100%
16/12/2011 17.00	100%
16/12/2011 18.00	100%
16/12/2011 19.00	100%
16/12/2011 20.00	100%
16/12/2011 21.00	100%
16/12/2011 22.00	100%
16/12/2011 23.00	100%
17/12/2011 00.00	100%
17/12/2011 01.00	100%
17/12/2011 02.00	100%
17/12/2011 03.00	100%
17/12/2011 04.00	100%
17/12/2011 05.00	100%
17/12/2011 06.00	100%

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
17/12/2011 07.00	100%
17/12/2011 08.00	100%
17/12/2011 09.00	100%
17/12/2011 10.00	100%
17/12/2011 11.00	100%
17/12/2011 12.00	100%
17/12/2011 13.00	100%
17/12/2011 14.00	100%
17/12/2011 15.00	100%
17/12/2011 16.00	100%
17/12/2011 17.00	100%
17/12/2011 18.00	100%
17/12/2011 19.00	100%
17/12/2011 20.00	100%
17/12/2011 21.00	100%
17/12/2011 22.00	100%
17/12/2011 23.00	100%
18/12/2011 00.00	100%
18/12/2011 01.00	100%
18/12/2011 02.00	100%
18/12/2011 03.00	99,9%
18/12/2011 04.00	100%
18/12/2011 05.00	100%
18/12/2011 06.00	100%
18/12/2011 07.00	99,9%
18/12/2011 08.00	100%
18/12/2011 09.00	99,9%
18/12/2011 10.00	100%
18/12/2011 11.00	100%
18/12/2011 12.00	100%
18/12/2011 13.00	99,9%
18/12/2011 14.00	100%
18/12/2011 15.00	99,9%
18/12/2011 16.00	100%
18/12/2011 17.00	100%
18/12/2011 18.00	100%
18/12/2011 19.00	100%
18/12/2011 20.00	100%
18/12/2011 21.00	100%

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
18/12/2011 22.00	100%
18/12/2011 23.00	100%
19/12/2011 00.00	100%
19/12/2011 01.00	100%
19/12/2011 02.00	100%
19/12/2011 03.00	100%
19/12/2011 04.00	99,9%
19/12/2011 05.00	100%
19/12/2011 06.00	100%
19/12/2011 07.00	99,9%
19/12/2011 08.00	100%
19/12/2011 09.00	100%
19/12/2011 10.00	100%
19/12/2011 11.00	100%
19/12/2011 12.00	100%
19/12/2011 13.00	100%
19/12/2011 14.00	100%
19/12/2011 15.00	100%
19/12/2011 16.00	100%
19/12/2011 17.00	100%
19/12/2011 18.00	100%
19/12/2011 19.00	99,9%
19/12/2011 20.00	100%
19/12/2011 21.00	100%
19/12/2011 22.00	100%
19/12/2011 23.00	99,9%
20/12/2011 00.00	100%
20/12/2011 01.00	100%
20/12/2011 02.00	100%
20/12/2011 03.00	100%
20/12/2011 04.00	100%
20/12/2011 05.00	100%
20/12/2011 06.00	99,9%
20/12/2011 07.00	100%
20/12/2011 08.00	100%
20/12/2011 09.00	99,9%
20/12/2011 10.00	100%
20/12/2011 11.00	99,7%
20/12/2011 12.00	100%

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
20/12/2011 13.00	100%
20/12/2011 14.00	100%
20/12/2011 15.00	99,9%
20/12/2011 16.00	100%
20/12/2011 17.00	100%
20/12/2011 18.00	100%
20/12/2011 19.00	100%
20/12/2011 20.00	99,9%
20/12/2011 21.00	100%
20/12/2011 22.00	99,9%
20/12/2011 23.00	100%
21/12/2011 00.00	100%
21/12/2011 01.00	100%
21/12/2011 02.00	99,9%
21/12/2011 03.00	100%
21/12/2011 04.00	99,9%
21/12/2011 05.00	100%
21/12/2011 06.00	100%
21/12/2011 07.00	100%
21/12/2011 08.00	100%
21/12/2011 09.00	100%
21/12/2011 10.00	100%
21/12/2011 11.00	99,9%
21/12/2011 12.00	100%
21/12/2011 13.00	100%
21/12/2011 14.00	100%
21/12/2011 15.00	100%
21/12/2011 16.00	100%
21/12/2011 17.00	100%
21/12/2011 18.00	99,9%
21/12/2011 19.00	100%
21/12/2011 20.00	100%
21/12/2011 21.00	100%
21/12/2011 22.00	99,9%
21/12/2011 23.00	100%
22/12/2011 00.00	100%
22/12/2011 01.00	100%
22/12/2011 02.00	100%
22/12/2011 03.00	99,9%

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
22/12/2011 04.00	100%
22/12/2011 05.00	100%
22/12/2011 06.00	91,7%
22/12/2011 07.00	92,4%
22/12/2011 08.00	100%
22/12/2011 09.00	100%
22/12/2011 10.00	100%
22/12/2011 11.00	100%
22/12/2011 12.00	100%
22/12/2011 13.00	100%
22/12/2011 14.00	100%
22/12/2011 15.00	100%
22/12/2011 16.00	99,7%
22/12/2011 17.00	100%
22/12/2011 18.00	99,9%
22/12/2011 19.00	100%
22/12/2011 20.00	100%
22/12/2011 21.00	100%
22/12/2011 22.00	100%
22/12/2011 23.00	100%
23/12/2011 00.00	100%
23/12/2011 01.00	99,9%
23/12/2011 02.00	100%
23/12/2011 03.00	99,9%
23/12/2011 04.00	100%
23/12/2011 05.00	100%
23/12/2011 06.00	100%
23/12/2011 07.00	100%
23/12/2011 08.00	99,9%
23/12/2011 09.00	100%
23/12/2011 10.00	100%
23/12/2011 11.00	100%
23/12/2011 12.00	100%
23/12/2011 13.00	99,9%
23/12/2011 14.00	100%
23/12/2011 15.00	99,9%
23/12/2011 16.00	100%
23/12/2011 17.00	99,9%
23/12/2011 18.00	100%

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{...} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
23/12/2011 19.00	99,9%
23/12/2011 20.00	100%
23/12/2011 21.00	99,9%
23/12/2011 22.00	100%
23/12/2011 23.00	100%
24/12/2011 00.00	99,9%
24/12/2011 01.00	100%
24/12/2011 02.00	100%
24/12/2011 03.00	100%
24/12/2011 04.00	100%
24/12/2011 05.00	99,9%
24/12/2011 06.00	100%
24/12/2011 07.00	100%
24/12/2011 08.00	100%
24/12/2011 09.00	100%
24/12/2011 10.00	99,9%
24/12/2011 11.00	100%
24/12/2011 12.00	100%
24/12/2011 13.00	100%
24/12/2011 14.00	100%
24/12/2011 15.00	100%
24/12/2011 16.00	99,9%
24/12/2011 17.00	100%
24/12/2011 18.00	100%
24/12/2011 19.00	100%
24/12/2011 20.00	100%
24/12/2011 21.00	100%
24/12/2011 22.00	100%
24/12/2011 23.00	100%
25/12/2011 00.00	99,9%
25/12/2011 01.00	100%
25/12/2011 02.00	100%
25/12/2011 03.00	100%
25/12/2011 04.00	100%
25/12/2011 05.00	100%
25/12/2011 06.00	100%
25/12/2011 07.00	99,9%
25/12/2011 08.00	100%
25/12/2011 09.00	100%

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{...} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
25/12/2011 10.00	100%
25/12/2011 11.00	100%
25/12/2011 12.00	100%
25/12/2011 13.00	100%
25/12/2011 14.00	100%
25/12/2011 15.00	100%
25/12/2011 16.00	100%
25/12/2011 17.00	100%
25/12/2011 18.00	100%
25/12/2011 19.00	100%
25/12/2011 20.00	100%
25/12/2011 21.00	100%
25/12/2011 22.00	100%
25/12/2011 23.00	100%
26/12/2011 00.00	100%
26/12/2011 01.00	99,9%
26/12/2011 02.00	100%
26/12/2011 03.00	100%
26/12/2011 04.00	99,9%
26/12/2011 05.00	100%
26/12/2011 06.00	100%
26/12/2011 07.00	100%
26/12/2011 08.00	100%
26/12/2011 09.00	99,9%
26/12/2011 10.00	100%
26/12/2011 11.00	100%
26/12/2011 12.00	100%
26/12/2011 13.00	99,9%
26/12/2011 14.00	100%
26/12/2011 15.00	100%
26/12/2011 16.00	100%
26/12/2011 17.00	100%
26/12/2011 18.00	100%
26/12/2011 19.00	99,9%
26/12/2011 20.00	100%
26/12/2011 21.00	99,9%
26/12/2011 22.00	100%
26/12/2011 23.00	100%
27/12/2011 00.00	99,9%

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{...} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
27/12/2011 01.00	100%
27/12/2011 02.00	100%
27/12/2011 03.00	100%
27/12/2011 04.00	99,9%
27/12/2011 05.00	100%
27/12/2011 06.00	100%
27/12/2011 07.00	99,9%
27/12/2011 08.00	100%
27/12/2011 09.00	100%
27/12/2011 10.00	100%
27/12/2011 11.00	100%
27/12/2011 12.00	100%
27/12/2011 13.00	100%
27/12/2011 14.00	100%
27/12/2011 15.00	100%
27/12/2011 16.00	100%
27/12/2011 17.00	100%
27/12/2011 18.00	100%
27/12/2011 19.00	99,9%
27/12/2011 20.00	100%
27/12/2011 21.00	100%
27/12/2011 22.00	100%
27/12/2011 23.00	100%
28/12/2011 00.00	100%
28/12/2011 01.00	100%
28/12/2011 02.00	100%
28/12/2011 03.00	99,9%
28/12/2011 04.00	100%
28/12/2011 05.00	100%
28/12/2011 06.00	100%
28/12/2011 07.00	100%
28/12/2011 08.00	100%
28/12/2011 09.00	100%
28/12/2011 10.00	99,9%
28/12/2011 11.00	100%
28/12/2011 12.00	99,9%
28/12/2011 13.00	100%
28/12/2011 14.00	100%
28/12/2011 15.00	99,9%

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{...} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
28/12/2011 16.00	100%
28/12/2011 17.00	99,9%
28/12/2011 18.00	100%
28/12/2011 19.00	100%
28/12/2011 20.00	100%
28/12/2011 21.00	100%
28/12/2011 22.00	100%
28/12/2011 23.00	100%
29/12/2011 00.00	100%
29/12/2011 01.00	100%
29/12/2011 02.00	100%
29/12/2011 03.00	99,9%
29/12/2011 04.00	100%
29/12/2011 05.00	100%
29/12/2011 06.00	91,7%
29/12/2011 07.00	92,5%
29/12/2011 08.00	100%
29/12/2011 09.00	100%
29/12/2011 10.00	100%
29/12/2011 11.00	100%
29/12/2011 12.00	99,9%
29/12/2011 13.00	100%
29/12/2011 14.00	100%
29/12/2011 15.00	100%
29/12/2011 16.00	100%
29/12/2011 17.00	100%
29/12/2011 18.00	100%
29/12/2011 19.00	100%
29/12/2011 20.00	99,9%
29/12/2011 21.00	100%
29/12/2011 22.00	99,9%
29/12/2011 23.00	100%
30/12/2011 00.00	100%
30/12/2011 01.00	100%
30/12/2011 02.00	100%
30/12/2011 03.00	100%
30/12/2011 04.00	100%
30/12/2011 05.00	100%
30/12/2011 06.00	100%

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
30/12/2011 07.00	100%
30/12/2011 08.00	100%
30/12/2011 09.00	100%
30/12/2011 10.00	100%
30/12/2011 11.00	99,9%
30/12/2011 12.00	100%
30/12/2011 13.00	100%
30/12/2011 14.00	100%
30/12/2011 15.00	100%
30/12/2011 16.00	100%
30/12/2011 17.00	100%
30/12/2011 18.00	100%
30/12/2011 19.00	100%
30/12/2011 20.00	100%
30/12/2011 21.00	99,9%
30/12/2011 22.00	100%
30/12/2011 23.00	100%
31/12/2011 00.00	100%
31/12/2011 01.00	100%
31/12/2011 02.00	100%
31/12/2011 03.00	99,9%
31/12/2011 04.00	100%
31/12/2011 05.00	100%
31/12/2011 06.00	100%
31/12/2011 07.00	99,9%
31/12/2011 08.00	100%
31/12/2011 09.00	100%
31/12/2011 10.00	99,9%
31/12/2011 11.00	100%
31/12/2011 12.00	99,9%
31/12/2011 13.00	100%
31/12/2011 14.00	99,9%
31/12/2011 15.00	100%
31/12/2011 16.00	100%
31/12/2011 17.00	100%
31/12/2011 18.00	100%
31/12/2011 19.00	100%
31/12/2011 20.00	100%
31/12/2011 21.00	99,9%

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
31/12/2011 22.00	100%
31/12/2011 23.00	100%
01/01/2012 00.00	100%
Minimo	
Massimo	
Limite	
Superamenti	
Medie valide	