

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
01/09/2011 01.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
01/09/2011 02.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
01/09/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
01/09/2011 04.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
01/09/2011 05.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
01/09/2011 06.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
01/09/2011 07.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
01/09/2011 08.00	transitorio	n.p.	0%	63,6 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,5 *
01/09/2011 09.00	transitorio	n.p.	0%	54,7 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,4 *
01/09/2011 10.00	transitorio	n.p.	0%	51,6 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,4 *
01/09/2011 11.00	transitorio	n.p.	0%	65,0 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,4 *
01/09/2011 12.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
01/09/2011 13.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
01/09/2011 14.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
01/09/2011 15.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
01/09/2011 16.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
01/09/2011 17.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
01/09/2011 18.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
01/09/2011 19.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
01/09/2011 20.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
01/09/2011 21.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
01/09/2011 22.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
01/09/2011 23.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
02/09/2011 00.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
02/09/2011 01.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
02/09/2011 02.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
02/09/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
02/09/2011 04.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
02/09/2011 05.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
02/09/2011 06.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
02/09/2011 07.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
02/09/2011 08.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
02/09/2011 09.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
02/09/2011 10.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
02/09/2011 11.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
02/09/2011 12.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
02/09/2011 13.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
02/09/2011 14.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

() = percentuale di validità

0% = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
02/09/2011 15.00	transitorio	n.p.	0%	55,1 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	7,8 *
02/09/2011 16.00	transitorio	n.p.	0%	94,8 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	75,6 *
02/09/2011 17.00	transitorio	n.p.	0%	118,1 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	79,5 *
02/09/2011 18.00	transitorio	n.p.	0%	118,0 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	79,9 *
02/09/2011 19.00	transitorio	14,5 *	36,7%	113,9 *	100%	18,2 *	36,7%	4,5 *	36,7%	111,5 *
02/09/2011 20.00	sopra MT	14,4	100%	109,7	100%	14,6	100%	3,0	100%	143,3
02/09/2011 21.00	sopra MT	14,0	100%	114,4	100%	13,3	100%	1,9	100%	229,3
02/09/2011 22.00	sopra MT	13,9	100%	113,5	100%	14,4	100%	2,0	100%	244,5
02/09/2011 23.00	sopra MT	14,2	100%	109,2	100%	13,8	100%	2,3	100%	182,6
03/09/2011 00.00	sopra MT	13,9	100%	113,2	100%	14,1	100%	1,9	100%	245,8
03/09/2011 01.00	sopra MT	14,0	100%	112,0	100%	13,7	100%	2,0	100%	226,3
03/09/2011 02.00	sopra MT	14,2	100%	107,8	100%	12,6	100%	2,3	100%	178,8
03/09/2011 03.00	sopra MT	14,3	100%	107,5	100%	12,6	100%	2,3	100%	166,0
03/09/2011 04.00	sopra MT	14,3	100%	107,3	100%	12,6	100%	2,3	100%	163,2
03/09/2011 05.00	sopra MT	14,2	100%	108,5	100%	11,7	100%	2,2	100%	177,6
03/09/2011 06.00	sopra MT	14,2	100%	108,0	100%	11,6	100%	2,2	100%	173,3
03/09/2011 07.00	sopra MT	14,2	100%	108,9	100%	12,1	100%	2,3	100%	185,3
03/09/2011 08.00	sopra MT	13,9	100%	113,0	100%	13,2	100%	2,0	100%	237,8
03/09/2011 09.00	sopra MT	14,0	100%	112,3	100%	13,2	100%	2,0	100%	238,1
03/09/2011 10.00	sopra MT	14,0	98,3%	112,5	100%	13,3	98,3%	2,0	98,3%	236,8
03/09/2011 11.00	sopra MT	14,1	100%	111,2	100%	13,4	100%	2,0	100%	214,4
03/09/2011 12.00	sopra MT	14,0	100%	115,4	100%	14,0	100%	2,0	100%	240,3
03/09/2011 13.00	sopra MT	14,0	100%	115,0	100%	14,2	100%	2,0	100%	240,1
03/09/2011 14.00	sopra MT	14,0	100%	115,1	100%	14,5	100%	1,9	100%	239,7
03/09/2011 15.00	sopra MT	13,9	100%	115,0	100%	14,7	100%	2,0	100%	239,4
03/09/2011 16.00	sopra MT	13,9	100%	114,6	100%	14,0	100%	2,0	100%	237,8
03/09/2011 17.00	sopra MT	13,9	98,3%	113,0	100%	13,1	98,3%	2,0	98,3%	233,4
03/09/2011 18.00	sopra MT	13,9	100%	113,4	100%	13,3	100%	1,9	100%	241,2
03/09/2011 19.00	sopra MT	14,1	100%	112,1	100%	13,0	100%	1,9	100%	213,9
03/09/2011 20.00	sopra MT	14,3	96,7%	106,2	100%	15,2	96,7%	4,0	96,7%	163,6
03/09/2011 21.00	sopra MT	14,3	100%	108,6	100%	12,4	100%	2,7	100%	172,4
03/09/2011 22.00	transitorio	14,5 *	56,7%	103,7 *	100%	17,7 *	56,7%	5,9 *	56,7%	111,6 *
03/09/2011 23.00	transitorio	n.p.	0%	78,4 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	1,1 *
04/09/2011 00.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 01.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 02.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 04.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(-) = percentuale di validità

0% = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
04/09/2011 05.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 06.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 07.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 08.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 09.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 10.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 11.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 12.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 13.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 14.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 15.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 16.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 17.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 18.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 19.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 20.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 21.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 22.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
04/09/2011 23.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
05/09/2011 00.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
05/09/2011 01.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
05/09/2011 02.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
05/09/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
05/09/2011 04.00	transitorio	n.p.	0%	67,0 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	4,6 *
05/09/2011 05.00	transitorio	n.p.	0%	107,5 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	75,8 *
05/09/2011 06.00	transitorio	n.p.	0%	111,9 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	98,6 *
05/09/2011 07.00	sopra MT	14,5	83,3%	108,7	100%	15,7	83,3%	9,4	83,3%	125,0
05/09/2011 08.00	sopra MT	14,0	100%	113,6	100%	12,1	100%	2,2	100%	218,9
05/09/2011 09.00	sopra MT	13,9	100%	112,3	100%	13,4	100%	2,1	100%	239,6
05/09/2011 10.00	sopra MT	13,9	100%	112,5	100%	13,3	100%	2,0	100%	237,5
05/09/2011 11.00	sopra MT	13,9	100%	112,8	100%	13,3	100%	2,1	100%	236,0
05/09/2011 12.00	sopra MT	13,9	100%	113,5	100%	13,6	100%	2,0	100%	236,1
05/09/2011 13.00	sopra MT	14,0	100%	114,8	100%	13,9	100%	2,0	100%	233,1
05/09/2011 14.00	sopra MT	13,9	100%	114,5	100%	15,0	100%	2,0	100%	242,1
05/09/2011 15.00	sopra MT	13,9	100%	114,5	100%	15,2	100%	2,1	100%	241,8
05/09/2011 16.00	sopra MT	13,9	100%	115,3	100%	15,3	100%	2,0	100%	241,4
05/09/2011 17.00	sopra MT	14,1	100%	112,9	100%	13,9	100%	2,1	100%	204,4
05/09/2011 18.00	sopra MT	14,1	100%	114,2	100%	13,2	100%	2,1	100%	206,3

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

() = percentuale di validità

% = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
05/09/2011 19.00	sopra MT	14,2	100%	112,9	100%	12,8	100%	2,2	100%	198,2
05/09/2011 20.00	sopra MT	14,1	100%	115,3	100%	13,3	100%	2,1	100%	228,4
05/09/2011 21.00	sopra MT	14,0	100%	114,8	100%	13,7	100%	2,1	100%	233,2
05/09/2011 22.00	sopra MT	14,7	95%	105,3	100%	16,4	95%	6,9	95%	127,4
05/09/2011 23.00	sopra MT	14,4	96,7%	108,6	100%	14,4	96,7%	4,6	96,7%	156,8
06/09/2011 00.00	sopra MT	14,5	98,3%	106,7	100%	15,7	98,3%	5,4	98,3%	135,5
06/09/2011 01.00	sopra MT	14,4	100%	108,3	100%	13,1	100%	2,6	100%	167,0
06/09/2011 02.00	sopra MT	14,5	100%	107,0	100%	14,3	100%	2,6	100%	156,5
06/09/2011 03.00	sopra MT	14,6	98,3%	105,3	100%	17,2	98,3%	5,8	98,3%	134,7
06/09/2011 04.00	sopra MT	14,6	100%	106,4	100%	15,7	100%	4,1	100%	144,9
06/09/2011 05.00	sopra MT	14,7	100%	105,3	100%	17,2	100%	6,9	100%	131,8
06/09/2011 06.00	sopra MT	14,5	100%	108,8	100%	14,0	100%	3,7	100%	173,1
06/09/2011 07.00	sopra MT	14,6	100%	105,1	100%	16,0	100%	11,6	100%	150,4
06/09/2011 08.00	sopra MT	14,5	100%	108,2	100%	14,9	100%	3,6	100%	169,3
06/09/2011 09.00	sopra MT	14,2	100%	111,6	100%	13,5	100%	2,2	100%	224,9
06/09/2011 10.00	sopra MT	14,4	100%	110,4	100%	13,3	100%	2,1	100%	196,4
06/09/2011 11.00	sopra MT	14,4	100%	110,3	100%	14,2	100%	2,2	100%	187,0
06/09/2011 12.00	sopra MT	14,5	100%	111,5	100%	14,4	100%	2,5	100%	183,1
06/09/2011 13.00	sopra MT	14,4	100%	112,9	100%	13,8	100%	2,1	100%	199,6
06/09/2011 14.00	sopra MT	14,2	100%	115,8	100%	15,5	100%	2,0	100%	237,5
06/09/2011 15.00	sopra MT	14,2	100%	114,9	100%	15,9	100%	2,0	100%	234,7
06/09/2011 16.00	sopra MT	14,2	100%	114,5	100%	15,0	100%	2,0	100%	217,8
06/09/2011 17.00	sopra MT	14,3	100%	112,9	100%	14,9	100%	2,1	100%	207,6
06/09/2011 18.00	sopra MT	14,4	100%	112,4	100%	14,3	100%	2,1	100%	190,0
06/09/2011 19.00	sopra MT	14,5	100%	110,7	100%	13,5	100%	2,1	100%	169,9
06/09/2011 20.00	sopra MT	14,2	100%	112,8	100%	12,9	100%	2,0	100%	202,4
06/09/2011 21.00	sopra MT	14,2	100%	111,8	100%	12,7	100%	2,1	100%	206,6
06/09/2011 22.00	sopra MT	14,5	93,3%	106,8	100%	15,5	93,3%	4,4	93,3%	158,5
06/09/2011 23.00	sopra MT	14,7	100%	105,5	100%	17,4	100%	8,0	100%	123,5
07/09/2011 00.00	sopra MT	14,7	100%	105,5	100%	17,3	100%	6,9	100%	125,1
07/09/2011 01.00	sopra MT	14,6	100%	105,4	100%	17,4	100%	6,2	100%	126,0
07/09/2011 02.00	sopra MT	14,6	100%	105,3	100%	17,6	100%	6,3	100%	126,4
07/09/2011 03.00	sopra MT	14,6	100%	105,1	100%	17,5	100%	7,1	100%	126,8
07/09/2011 04.00	sopra MT	14,6	100%	105,0	100%	17,3	100%	7,0	100%	126,5
07/09/2011 05.00	sopra MT	14,6	100%	105,0	100%	17,1	100%	7,9	100%	126,9
07/09/2011 06.00	sopra MT	14,0	100%	112,5	100%	12,9	100%	2,4	100%	232,5
07/09/2011 07.00	sopra MT	14,1	100%	109,2	100%	13,4	100%	2,5	100%	205,6
07/09/2011 08.00	sopra MT	14,0	100%	110,7	100%	13,6	100%	2,2	100%	232,4

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

() = percentuale di validità

o = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
07/09/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	109,1	100%	12,8	100%	2,3	100%	203,5
07/09/2011 10.00	sopra MT	14,1	100%	109,6	100%	12,8	100%	2,2	100%	200,7
07/09/2011 11.00	sopra MT	14,1	100%	111,2	100%	12,4	100%	2,2	100%	203,5
07/09/2011 12.00	sopra MT	14,1	100%	110,4	100%	13,1	100%	2,2	100%	203,2
07/09/2011 13.00	sopra MT	14,2	100%	111,4	100%	12,4	100%	2,2	100%	192,3
07/09/2011 14.00	sopra MT	14,1	100%	112,6	100%	13,3	100%	2,2	100%	203,4
07/09/2011 15.00	sopra MT	14,1	100%	112,7	100%	13,3	100%	2,2	100%	209,2
07/09/2011 16.00	sopra MT	14,0	100%	112,8	100%	13,1	100%	2,2	100%	216,6
07/09/2011 17.00	sopra MT	14,0	100%	113,3	100%	13,9	100%	2,1	100%	232,9
07/09/2011 18.00	sopra MT	14,0	100%	112,0	100%	13,0	100%	2,1	100%	212,0
07/09/2011 19.00	sopra MT	14,0	100%	112,8	100%	13,4	100%	2,1	100%	221,8
07/09/2011 20.00	sopra MT	14,0	100%	111,0	100%	13,2	100%	2,2	100%	209,0
07/09/2011 21.00	sopra MT	14,1	100%	111,2	100%	12,5	100%	2,2	100%	205,6
07/09/2011 22.00	sopra MT	14,0	100%	110,6	100%	13,2	100%	2,2	100%	214,2
07/09/2011 23.00	sopra MT	14,0	100%	111,7	100%	13,6	100%	2,3	100%	220,1
08/09/2011 00.00	sopra MT	14,4	100%	105,3	100%	14,8	100%	5,3	100%	141,6
08/09/2011 01.00	sopra MT	14,1	100%	109,1	100%	11,7	100%	2,3	100%	184,6
08/09/2011 02.00	sopra MT	14,2	100%	107,5	100%	12,4	100%	2,4	100%	172,1
08/09/2011 03.00	sopra MT	14,2	100%	106,8	100%	12,9	100%	2,8	100%	163,5
08/09/2011 04.00	sopra MT	14,4	100%	106,1	100%	13,9	100%	3,8	100%	149,5
08/09/2011 05.00	sopra MT	14,5	100%	104,7	100%	15,5	100%	7,0	100%	133,8
08/09/2011 06.00	sopra MT	14,2	98,3%	109,3	100%	14,0	98,3%	4,6	98,3%	185,1
08/09/2011 07.00	sopra MT	14,1	100%	109,0	100%	13,3	100%	2,5	100%	202,1
08/09/2011 08.00	sopra MT	14,0	100%	109,6	100%	13,2	100%	2,3	100%	220,8
08/09/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	109,2	100%	12,7	100%	2,3	100%	202,8
08/09/2011 10.00	sopra MT	14,1	91,7%	110,5	100%	12,8	91,7%	2,3	91,7%	205,5
08/09/2011 11.00	sopra MT	14,1	93,3%	112,3	100%	12,8	93,3%	2,2	93,3%	210,8
08/09/2011 12.00	sopra MT	14,1	100%	112,0	100%	13,7	100%	2,2	100%	212,6
08/09/2011 13.00	sopra MT	14,2	100%	113,2	100%	14,5	100%	2,2	100%	203,7
08/09/2011 14.00	sopra MT	14,0	100%	116,3	100%	14,3	100%	2,1	100%	231,8
08/09/2011 15.00	sopra MT	14,0	100%	115,6	100%	14,8	100%	2,1	100%	232,6
08/09/2011 16.00	sopra MT	14,1	100%	114,8	100%	14,5	100%	2,0	100%	216,6
08/09/2011 17.00	sopra MT	14,1	100%	113,8	100%	13,6	100%	2,1	100%	201,6
08/09/2011 18.00	sopra MT	14,1	100%	114,2	100%	13,5	100%	2,1	100%	201,2
08/09/2011 19.00	sopra MT	14,1	100%	113,9	100%	13,3	100%	2,1	100%	207,7
08/09/2011 20.00	sopra MT	13,9	100%	114,4	100%	14,2	100%	2,1	100%	235,6
08/09/2011 21.00	sopra MT	14,0	100%	112,1	100%	13,2	100%	2,2	100%	208,6
08/09/2011 22.00	sopra MT	14,3	96,7%	107,4	100%	15,2	96,7%	4,3	96,7%	155,6

* = media non valida

n.p. = non pervenuta () = percentuale di validità 96,7% superato limite di legge n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
08/09/2011 23.00	sopra MT	14,2	100%	109,8	100%	13,7	100%	3,9	100%	169,2
09/09/2011 00.00	sopra MT	14,4	100%	105,9	100%	14,4	100%	4,0	100%	145,5
09/09/2011 01.00	sopra MT	14,4	100%	106,3	100%	14,5	100%	4,3	100%	144,4
09/09/2011 02.00	sopra MT	14,3	100%	106,8	100%	13,3	100%	3,2	100%	153,7
09/09/2011 03.00	sopra MT	14,2	100%	107,9	100%	12,3	100%	2,7	100%	167,7
09/09/2011 04.00	sopra MT	14,3	100%	106,4	100%	13,5	100%	3,5	100%	155,8
09/09/2011 05.00	sopra MT	14,3	100%	106,9	100%	13,1	100%	2,5	100%	163,6
09/09/2011 06.00	sopra MT	14,0	100%	111,2	100%	12,9	100%	2,2	100%	220,9
09/09/2011 07.00	sopra MT	14,0	100%	110,6	100%	13,4	100%	2,2	100%	222,1
09/09/2011 08.00	sopra MT	14,0	100%	110,4	100%	13,0	100%	2,2	100%	219,5
09/09/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	110,2	100%	12,8	100%	2,4	100%	202,3
09/09/2011 10.00	sopra MT	14,1	100%	111,4	100%	12,3	100%	2,4	100%	195,5
09/09/2011 11.00	sopra MT	14,1	100%	112,9	100%	12,5	100%	2,3	100%	199,6
09/09/2011 12.00	sopra MT	14,2	98,3%	114,4	100%	14,6	98,3%	2,5	98,3%	196,6
09/09/2011 13.00	sopra MT	14,4	100%	111,8	100%	13,1	100%	2,4	100%	168,6
09/09/2011 14.00	sopra MT	14,1	100%	117,2	100%	14,0	100%	2,1	100%	216,2
09/09/2011 15.00	sopra MT	14,0	100%	117,5	100%	15,7	100%	2,0	100%	230,9
09/09/2011 16.00	sopra MT	14,0	100%	117,4	100%	16,0	100%	2,0	100%	231,7
09/09/2011 17.00	sopra MT	14,1	100%	116,9	100%	14,7	100%	2,0	100%	218,6
09/09/2011 18.00	sopra MT	14,2	100%	115,7	100%	15,2	100%	2,2	100%	195,3
09/09/2011 19.00	sopra MT	14,0	100%	117,7	100%	15,2	100%	2,1	100%	233,5
09/09/2011 20.00	sopra MT	14,1	100%	115,1	100%	14,3	100%	2,0	100%	221,9
09/09/2011 21.00	sopra MT	14,0	100%	115,4	100%	14,7	100%	2,1	100%	240,4
09/09/2011 22.00	sopra MT	14,3	98,3%	112,3	100%	14,8	98,3%	2,9	98,3%	198,6
09/09/2011 23.00	sopra MT	14,1	100%	113,5	100%	13,7	100%	2,2	100%	226,5
10/09/2011 00.00	sopra MT	14,2	100%	110,0	100%	12,4	100%	2,2	100%	196,0
10/09/2011 01.00	sopra MT	14,2	100%	110,6	100%	11,8	100%	2,3	100%	195,0
10/09/2011 02.00	sopra MT	14,3	100%	109,4	100%	12,4	100%	2,6	100%	184,0
10/09/2011 03.00	sopra MT	14,3	100%	108,7	100%	11,9	100%	2,3	100%	175,8
10/09/2011 04.00	sopra MT	14,4	100%	107,3	100%	12,8	100%	3,8	100%	156,7
10/09/2011 05.00	sopra MT	14,2	100%	110,6	100%	11,5	100%	2,2	100%	196,7
10/09/2011 06.00	sopra MT	14,1	100%	110,8	100%	11,9	100%	2,3	100%	206,0
10/09/2011 07.00	sopra MT	14,0	100%	110,8	100%	12,2	100%	2,1	100%	219,9
10/09/2011 08.00	sopra MT	14,0	100%	111,3	100%	12,1	100%	2,1	100%	226,0
10/09/2011 09.00	sopra MT	14,2	100%	110,3	100%	11,5	100%	2,3	100%	201,9
10/09/2011 10.00	sopra MT	14,1	100%	112,0	100%	11,9	100%	2,2	100%	216,1
10/09/2011 11.00	sopra MT	14,3	100%	110,8	100%	11,1	100%	2,3	100%	189,1
10/09/2011 12.00	sopra MT	14,3	100%	111,4	100%	11,6	100%	2,3	100%	183,6

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

() = percentuale di validità

o = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
10/09/2011 13.00	sopra MT	14,6	100%	109,6	100%	14,1	100%	3,9	100%	148,3
10/09/2011 14.00	sopra MT	14,7	100%	108,7	100%	16,0	100%	5,0	100%	126,4
10/09/2011 15.00	sopra MT	14,7	100%	108,7	100%	16,3	100%	4,9	100%	125,7
10/09/2011 16.00	sopra MT	14,1	100%	116,8	100%	13,4	100%	2,3	100%	220,2
10/09/2011 17.00	sopra MT	14,1	100%	115,4	100%	13,7	100%	2,2	100%	222,7
10/09/2011 18.00	sopra MT	14,0	100%	116,1	100%	14,6	100%	2,2	100%	237,9
10/09/2011 19.00	sopra MT	13,9	100%	115,6	100%	15,0	100%	2,2	100%	240,5
10/09/2011 20.00	sopra MT	14,0	100%	114,4	100%	14,1	100%	2,2	100%	229,7
10/09/2011 21.00	sopra MT	13,9	100%	115,4	100%	14,5	100%	2,2	100%	242,3
10/09/2011 22.00	sopra MT	14,0	100%	113,0	100%	13,1	100%	2,3	100%	222,7
10/09/2011 23.00	sopra MT	14,3	100%	108,7	100%	12,7	100%	3,3	100%	172,4
11/09/2011 00.00	sopra MT	14,4	96,7%	108,9	100%	14,2	96,7%	5,3	96,7%	162,3
11/09/2011 01.00	sopra MT	14,6	83,3%	105,1	100%	15,5	83,3%	8,4	83,3%	117,0
11/09/2011 02.00	transitorio	n.p.	0%	87,6 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	3,6 *
11/09/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
11/09/2011 04.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
11/09/2011 05.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
11/09/2011 06.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
11/09/2011 07.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
11/09/2011 08.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
11/09/2011 09.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
11/09/2011 10.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
11/09/2011 11.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
11/09/2011 12.00	transitorio	n.p.	0%	93,2 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	6,5 *
11/09/2011 13.00	sopra MT	14,6	88,3%	123,1	100%	14,7	88,3%	4,1	88,3%	134,2
11/09/2011 14.00	sopra MT	14,7	100%	109,5	100%	16,5	100%	4,9	100%	125,5
11/09/2011 15.00	sopra MT	14,7	100%	109,8	100%	17,0	100%	4,5	100%	126,1
11/09/2011 16.00	sopra MT	14,3	100%	114,4	100%	12,9	100%	2,7	100%	179,5
11/09/2011 17.00	sopra MT	14,2	100%	116,0	100%	13,4	100%	2,4	100%	204,7
11/09/2011 18.00	sopra MT	14,0	100%	116,5	100%	15,4	100%	2,3	100%	236,4
11/09/2011 19.00	sopra MT	14,2	100%	113,6	100%	13,9	100%	2,7	100%	200,9
11/09/2011 20.00	sopra MT	14,2	100%	112,5	100%	13,9	100%	2,4	100%	208,5
11/09/2011 21.00	sopra MT	14,4	100%	108,7	100%	13,3	100%	2,9	100%	167,8
11/09/2011 22.00	sopra MT	14,2	100%	109,8	100%	12,9	100%	3,1	100%	181,1
11/09/2011 23.00	sopra MT	14,2	100%	111,1	100%	14,0	100%	3,3	100%	200,8
12/09/2011 00.00	sopra MT	14,4	100%	107,4	100%	13,4	100%	4,5	100%	155,9
12/09/2011 01.00	sopra MT	14,2	100%	111,1	100%	12,3	100%	3,5	100%	195,9
12/09/2011 02.00	sopra MT	14,3	100%	108,1	100%	12,7	100%	3,2	100%	184,4

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

() = percentuale di validità

0 = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
12/09/2011 03.00	sopra MT	14,3	100%	108,5	100%	11,7	100%	2,7	100%	174,7
12/09/2011 04.00	sopra MT	14,3	100%	107,6	100%	12,5	100%	3,0	100%	168,8
12/09/2011 05.00	sopra MT	14,3	100%	109,0	100%	12,7	100%	4,0	100%	176,3
12/09/2011 06.00	sopra MT	14,1	100%	111,2	100%	12,5	100%	2,5	100%	214,9
12/09/2011 07.00	sopra MT	14,0	100%	110,6	100%	12,4	100%	2,6	100%	215,9
12/09/2011 08.00	sopra MT	13,9	100%	112,6	100%	13,7	100%	2,4	100%	248,6
12/09/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	111,0	100%	12,5	100%	2,5	100%	217,0
12/09/2011 10.00	sopra MT	14,0	100%	112,4	100%	13,0	100%	2,5	100%	226,0
12/09/2011 11.00	sopra MT	14,1	100%	112,8	100%	12,8	100%	2,5	100%	217,8
12/09/2011 12.00	sopra MT	14,1	100%	114,6	100%	13,6	100%	2,5	100%	232,2
12/09/2011 13.00	sopra MT	14,0	100%	115,6	100%	14,7	100%	2,5	100%	240,2
12/09/2011 14.00	sopra MT	14,0	100%	115,7	100%	15,5	100%	2,5	100%	239,7
12/09/2011 15.00	sopra MT	14,0	100%	115,9	100%	15,3	100%	2,4	100%	238,9
12/09/2011 16.00	sopra MT	14,0	100%	116,2	100%	15,6	100%	2,4	100%	238,1
12/09/2011 17.00	sopra MT	14,1	100%	114,9	100%	14,4	100%	2,5	100%	217,9
12/09/2011 18.00	sopra MT	14,2	100%	114,7	100%	14,1	100%	2,5	100%	210,0
12/09/2011 19.00	sopra MT	14,1	100%	114,9	100%	14,3	100%	2,6	100%	210,1
12/09/2011 20.00	sopra MT	14,1	100%	113,7	100%	14,5	100%	2,5	100%	221,0
12/09/2011 21.00	sopra MT	14,0	100%	113,9	100%	13,9	100%	2,6	100%	226,1
12/09/2011 22.00	sopra MT	14,3	93,3%	108,6	100%	13,2	93,3%	3,5	93,3%	162,3
12/09/2011 23.00	sopra MT	14,4	100%	109,5	100%	14,1	100%	4,4	100%	151,0
13/09/2011 00.00	transitorio	14,5 *	10%	96,3 *	100%	16,5 *	10%	6,2 *	10%	31,7 *
13/09/2011 01.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/09/2011 02.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/09/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/09/2011 04.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/09/2011 05.00	transitorio	n.p.	0%	90,3 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	10,8 *
13/09/2011 06.00	sopra MT	14,5	93,3%	117,6	100%	15,2	93,3%	6,2	93,3%	138,6
13/09/2011 07.00	sopra MT	14,5	100%	108,6	100%	15,4	100%	5,7	100%	138,4
13/09/2011 08.00	sopra MT	14,5	100%	108,1	100%	14,9	100%	5,3	100%	142,6
13/09/2011 09.00	sopra MT	14,5	100%	108,5	100%	14,3	100%	4,0	100%	147,3
13/09/2011 10.00	sopra MT	14,5	100%	109,0	100%	14,0	100%	3,1	100%	152,3
13/09/2011 11.00	sopra MT	14,3	100%	112,4	100%	13,8	100%	2,8	100%	182,8
13/09/2011 12.00	sopra MT	14,1	100%	115,4	100%	14,2	100%	2,7	100%	236,5
13/09/2011 13.00	sopra MT	14,1	100%	115,7	100%	14,9	100%	2,7	100%	237,1
13/09/2011 14.00	sopra MT	14,0	100%	115,9	100%	15,1	100%	2,7	100%	235,8
13/09/2011 15.00	sopra MT	14,0	100%	116,2	100%	15,5	100%	2,6	100%	235,7
13/09/2011 16.00	sopra MT	14,0	100%	116,2	100%	16,0	100%	2,5	100%	235,6

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

() = percentuale di validità

0 = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
13/09/2011 17.00	sopra MT	14,1	100%	115,6	100%	14,6	100%	2,6	100%	219,5
13/09/2011 18.00	sopra MT	14,0	100%	116,2	100%	15,3	100%	2,7	100%	235,4
13/09/2011 19.00	sopra MT	14,2	100%	114,9	100%	13,6	100%	2,7	100%	200,6
13/09/2011 20.00	sopra MT	14,1	100%	114,4	100%	13,8	100%	2,7	100%	218,5
13/09/2011 21.00	sopra MT	13,9	100%	114,6	100%	14,8	100%	2,7	100%	242,1
13/09/2011 22.00	sopra MT	13,9	100%	114,1	100%	14,5	100%	2,7	100%	247,2
13/09/2011 23.00	sopra MT	14,2	100%	109,2	100%	14,4	100%	3,9	100%	185,9
14/09/2011 00.00	sopra MT	14,5	100%	106,7	100%	15,4	100%	7,1	100%	133,0
14/09/2011 01.00	sopra MT	14,4	100%	108,0	100%	13,1	100%	5,0	100%	155,4
14/09/2011 02.00	sopra MT	14,4	100%	107,1	100%	13,4	100%	4,9	100%	146,5
14/09/2011 03.00	sopra MT	14,3	100%	107,8	100%	12,5	100%	3,6	100%	160,2
14/09/2011 04.00	sopra MT	14,3	100%	107,8	100%	12,3	100%	3,7	100%	163,7
14/09/2011 05.00	sopra MT	14,3	100%	109,1	100%	12,8	100%	5,2	100%	174,3
14/09/2011 06.00	sopra MT	14,1	100%	110,5	100%	12,1	100%	2,9	100%	212,3
14/09/2011 07.00	sopra MT	14,0	100%	110,8	100%	12,3	100%	2,9	100%	222,9
14/09/2011 08.00	sopra MT	13,9	100%	111,9	100%	13,1	100%	2,9	100%	241,2
14/09/2011 09.00	sopra MT	14,0	100%	112,1	100%	13,1	100%	2,8	100%	232,3
14/09/2011 10.00	sopra MT	14,1	100%	112,1	100%	12,5	100%	2,8	100%	220,4
14/09/2011 11.00	sopra MT	14,2	100%	112,5	100%	12,0	100%	2,8	100%	203,2
14/09/2011 12.00	sopra MT	14,1	100%	115,9	100%	13,4	100%	2,8	100%	235,0
14/09/2011 13.00	sopra MT	14,1	100%	116,1	100%	14,1	100%	2,8	100%	235,9
14/09/2011 14.00	sopra MT	14,0	100%	116,1	100%	15,1	100%	2,7	100%	235,3
14/09/2011 15.00	sopra MT	14,0	100%	116,4	100%	15,7	100%	2,7	100%	234,6
14/09/2011 16.00	sopra MT	14,1	100%	115,9	100%	15,1	100%	2,6	100%	222,1
14/09/2011 17.00	sopra MT	14,2	100%	115,1	100%	13,8	100%	2,8	100%	192,8
14/09/2011 18.00	sopra MT	14,2	100%	115,2	100%	14,4	100%	2,8	100%	206,5
14/09/2011 19.00	sopra MT	14,3	100%	113,3	100%	13,7	100%	2,8	100%	187,2
14/09/2011 20.00	sopra MT	14,1	100%	114,0	100%	14,0	100%	2,7	100%	211,8
14/09/2011 21.00	sopra MT	14,3	100%	110,4	100%	12,3	100%	3,0	100%	180,2
14/09/2011 22.00	sopra MT	14,0	100%	114,1	100%	13,1	100%	2,9	100%	227,2
14/09/2011 23.00	sopra MT	14,4	100%	107,0	100%	14,1	100%	5,0	100%	155,5
15/09/2011 00.00	sopra MT	14,4	100%	108,3	100%	13,6	100%	5,3	100%	153,2
15/09/2011 01.00	sopra MT	14,4	100%	107,5	100%	13,1	100%	3,9	100%	152,5
15/09/2011 02.00	sopra MT	14,3	100%	108,6	100%	12,0	100%	3,0	100%	169,1
15/09/2011 03.00	sopra MT	14,2	100%	108,8	100%	11,8	100%	3,0	100%	178,2
15/09/2011 04.00	sopra MT	14,4	100%	107,0	100%	13,2	100%	4,0	100%	153,8
15/09/2011 05.00	sopra MT	14,6	100%	105,6	100%	15,3	100%	9,8	100%	134,5
15/09/2011 06.00	sopra MT	14,4	100%	106,2	100%	13,3	100%	4,6	100%	160,9

* = media non valida

n.p. = non pervenuta () = percentuale di validità

0 = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
15/09/2011 07.00	sopra MT	14,1	100%	111,4	100%	12,4	100%	3,0	100%	215,2
15/09/2011 08.00	sopra MT	14,0	100%	111,4	100%	13,4	100%	2,9	100%	231,7
15/09/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	111,2	100%	13,2	100%	2,9	100%	220,7
15/09/2011 10.00	sopra MT	14,2	91,7%	111,3	100%	12,9	91,7%	3,0	91,7%	202,8
15/09/2011 11.00	sopra MT	14,2	93,3%	113,0	100%	12,9	93,3%	2,9	93,3%	207,3
15/09/2011 12.00	sopra MT	14,1	100%	115,6	100%	14,6	100%	2,8	100%	236,8
15/09/2011 13.00	sopra MT	14,1	98,3%	116,2	100%	14,9	98,3%	2,8	98,3%	237,1
15/09/2011 14.00	sopra MT	14,1	100%	116,4	100%	15,1	100%	2,8	100%	236,6
15/09/2011 15.00	sopra MT	14,0	100%	116,6	100%	15,5	100%	2,7	100%	236,3
15/09/2011 16.00	sopra MT	14,0	100%	116,6	100%	15,9	100%	2,6	100%	236,5
15/09/2011 17.00	sopra MT	14,0	100%	116,6	100%	16,1	100%	2,7	100%	237,1
15/09/2011 18.00	sopra MT	14,0	100%	116,3	100%	16,3	100%	2,7	100%	238,0
15/09/2011 19.00	sopra MT	14,0	100%	115,8	100%	16,0	100%	2,7	100%	240,3
15/09/2011 20.00	sopra MT	14,0	100%	115,0	100%	15,6	100%	2,7	100%	243,8
15/09/2011 21.00	sopra MT	14,0	100%	114,6	100%	15,3	100%	2,9	100%	246,2
15/09/2011 22.00	sopra MT	14,0	100%	114,6	100%	14,1	100%	2,9	100%	237,5
15/09/2011 23.00	sopra MT	14,3	100%	109,9	100%	13,0	100%	3,1	100%	180,0
16/09/2011 00.00	sopra MT	14,5	100%	106,9	100%	14,6	100%	5,7	100%	139,2
16/09/2011 01.00	sopra MT	14,5	100%	106,7	100%	14,4	100%	6,3	100%	139,3
16/09/2011 02.00	sopra MT	14,6	100%	105,8	100%	15,7	100%	10,4	100%	127,7
16/09/2011 03.00	sopra MT	14,6	100%	105,9	100%	15,8	100%	10,3	100%	127,7
16/09/2011 04.00	sopra MT	14,6	100%	105,7	100%	15,9	100%	11,6	100%	126,2
16/09/2011 05.00	sopra MT	14,6	100%	105,8	100%	15,8	100%	11,2	100%	126,7
16/09/2011 06.00	sopra MT	14,1	100%	111,9	100%	11,8	100%	3,2	100%	205,9
16/09/2011 07.00	sopra MT	14,2	100%	110,1	100%	12,0	100%	3,1	100%	201,8
16/09/2011 08.00	sopra MT	14,2	100%	110,3	100%	12,2	100%	3,0	100%	201,2
16/09/2011 09.00	sopra MT	14,2	100%	110,7	100%	12,2	100%	2,9	100%	205,6
16/09/2011 10.00	sopra MT	14,3	100%	110,3	100%	13,0	100%	3,7	100%	182,4
16/09/2011 11.00	sopra MT	14,2	100%	112,4	100%	12,2	100%	3,0	100%	202,0
16/09/2011 12.00	sopra MT	14,1	100%	114,9	100%	13,4	100%	2,8	100%	233,9
16/09/2011 13.00	sopra MT	14,1	100%	115,7	100%	13,9	100%	2,8	100%	236,9
16/09/2011 14.00	sopra MT	14,1	100%	115,9	100%	14,2	100%	2,8	100%	236,3
16/09/2011 15.00	sopra MT	14,1	100%	116,1	100%	14,6	100%	2,8	100%	235,7
16/09/2011 16.00	sopra MT	14,0	100%	116,4	100%	14,7	100%	2,7	100%	236,0
16/09/2011 17.00	sopra MT	14,1	100%	115,2	100%	14,0	100%	2,8	100%	208,4
16/09/2011 18.00	sopra MT	14,3	100%	113,3	100%	13,8	100%	3,1	100%	187,9
16/09/2011 19.00	sopra MT	14,4	98,3%	110,9	100%	13,5	98,3%	3,6	98,3%	159,0
16/09/2011 20.00	sopra MT	14,5	98,3%	108,3	100%	14,5	98,3%	4,5	98,3%	141,5

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

() = percentuale di validità

h = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
16/09/2011 21.00	sopra MT	14,4	98,3%	109,7	100%	13,7	98,3%	5,7	98,3%	164,3
16/09/2011 22.00	sopra MT	14,3	98,3%	110,1	100%	13,7	98,3%	5,5	98,3%	171,0
16/09/2011 23.00	sopra MT	14,6	100%	106,4	100%	15,5	100%	10,5	100%	129,0
17/09/2011 00.00	sopra MT	14,3	98,3%	109,3	100%	12,4	98,3%	18,6	98,3%	164,2
17/09/2011 01.00	sopra MT	14,1	100%	112,1	100%	12,5	100%	3,1	100%	205,0
17/09/2011 02.00	sopra MT	14,1	100%	110,9	100%	12,7	100%	3,0	100%	213,5
17/09/2011 03.00	sopra MT	14,3	100%	108,4	100%	12,5	100%	3,5	100%	173,3
17/09/2011 04.00	sopra MT	14,5	100%	106,3	100%	13,5	100%	5,2	100%	148,2
17/09/2011 05.00	sopra MT	14,4	100%	107,4	100%	12,6	100%	3,8	100%	159,9
17/09/2011 06.00	sopra MT	14,1	100%	111,1	100%	12,5	100%	3,1	100%	205,8
17/09/2011 07.00	sopra MT	14,0	100%	110,8	100%	12,7	100%	3,0	100%	225,0
17/09/2011 08.00	sopra MT	14,1	100%	110,4	100%	12,2	100%	3,0	100%	214,8
17/09/2011 09.00	sopra MT	14,5	100%	105,5	100%	15,2	100%	5,5	100%	139,3
17/09/2011 10.00	sopra MT	14,7	100%	105,7	100%	16,1	100%	8,5	100%	124,4
17/09/2011 11.00	sopra MT	14,7	100%	106,4	100%	16,1	100%	8,3	100%	124,6
17/09/2011 12.00	sopra MT	14,7	100%	107,0	100%	16,1	100%	8,5	100%	124,9
17/09/2011 13.00	sopra MT	14,7	100%	107,7	100%	16,7	100%	6,3	100%	125,4
17/09/2011 14.00	sopra MT	14,6	100%	108,1	100%	17,0	100%	5,2	100%	125,6
17/09/2011 15.00	sopra MT	14,6	100%	108,1	100%	16,3	100%	5,6	100%	125,5
17/09/2011 16.00	sopra MT	14,7	100%	107,2	100%	16,0	100%	7,1	100%	125,1
17/09/2011 17.00	sopra MT	14,5	100%	108,4	100%	14,0	100%	4,7	100%	152,6
17/09/2011 18.00	sopra MT	14,2	100%	109,7	100%	12,6	100%	3,3	100%	184,3
17/09/2011 19.00	sopra MT	14,4	98,3%	106,6	100%	14,0	98,3%	11,5	98,3%	166,6
17/09/2011 20.00	sopra MT	14,5	100%	104,8	100%	16,1	100%	8,4	100%	130,2
17/09/2011 21.00	sopra MT	14,6	100%	105,0	100%	15,4	100%	8,2	100%	131,0
17/09/2011 22.00	sopra MT	14,6	83,3%	104,1	100%	15,7	83,3%	11,0	83,3%	122,2
17/09/2011 23.00	transitorio	n.p.	0%	79,0 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	4,2 *
18/09/2011 00.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 01.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 02.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 04.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 05.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 06.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 07.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 08.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 09.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 10.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

0% = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
18/09/2011 11.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 12.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 13.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 14.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 15.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 16.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 17.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 18.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 19.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 20.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 21.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 22.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
18/09/2011 23.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
19/09/2011 00.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
19/09/2011 01.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
19/09/2011 02.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
19/09/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
19/09/2011 04.00	transitorio	n.p.	0%	47,2 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,2 *
19/09/2011 05.00	transitorio	n.p.	0%	86,8 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	61,6 *
19/09/2011 06.00	transitorio	n.p.	0%	111,1 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	87,7 *
19/09/2011 07.00	transitorio	14,6 *	45%	107,6 *	100%	21,6 *	45%	20,9 *	45%	116,0 *
19/09/2011 08.00	sopra MT	14,5	100%	107,6	100%	18,6	100%	8,5	100%	133,2
19/09/2011 09.00	sopra MT	14,5	100%	107,7	100%	17,6	100%	4,8	100%	136,4
19/09/2011 10.00	sopra MT	14,5	100%	107,2	100%	17,7	100%	5,5	100%	134,9
19/09/2011 11.00	sopra MT	14,5	100%	107,4	100%	18,6	100%	5,1	100%	131,3
19/09/2011 12.00	sopra MT	14,7	100%	107,1	100%	19,7	100%	5,0	100%	126,1
19/09/2011 13.00	sopra MT	14,8	100%	107,1	100%	19,9	100%	4,7	100%	125,3
19/09/2011 14.00	sopra MT	14,8	100%	107,0	100%	19,9	100%	4,8	100%	125,2
19/09/2011 15.00	sopra MT	14,8	100%	107,2	100%	20,2	100%	4,6	100%	125,4
19/09/2011 16.00	sopra MT	14,7	100%	107,2	100%	20,1	100%	4,7	100%	125,4
19/09/2011 17.00	sopra MT	14,7	100%	107,7	100%	18,8	100%	4,2	100%	132,1
19/09/2011 18.00	sopra MT	14,7	100%	107,3	100%	19,3	100%	4,6	100%	128,3
19/09/2011 19.00	sopra MT	14,7	100%	106,7	100%	19,5	100%	5,3	100%	127,3
19/09/2011 20.00	sopra MT	14,6	100%	106,3	100%	19,5	100%	5,9	100%	126,7
19/09/2011 21.00	sopra MT	14,6	100%	106,0	100%	19,3	100%	7,2	100%	126,4
19/09/2011 22.00	sopra MT	14,6	80%	105,3	96,7%	19,2	80%	8,2	80%	119,1
19/09/2011 23.00	transitorio	n.p.	0%	81,4 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	2,4 *
20/09/2011 00.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

0% = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
20/09/2011 01.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
20/09/2011 02.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
20/09/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
20/09/2011 04.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
20/09/2011 05.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
20/09/2011 06.00	transitorio	n.p.	0%	76,5 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,4 *
20/09/2011 07.00	transitorio	n.p.	0%	68,9 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,5 *
20/09/2011 08.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
20/09/2011 09.00	transitorio	14,6 *	21,7%	109,3 *	100%	20,5 *	21,7%	7,1 *	21,7%	49,6 *
20/09/2011 10.00	sopra MT	14,6	100%	108,5	100%	17,6	100%	5,1	100%	142,6
20/09/2011 11.00	sopra MT	14,8	100%	105,9	100%	21,0	100%	9,6	100%	124,2
20/09/2011 12.00	sopra MT	14,8	98,3%	106,4	100%	21,4	98,3%	6,9	98,3%	123,5
20/09/2011 13.00	sopra MT	14,8	100%	106,9	100%	21,1	100%	4,9	100%	125,2
20/09/2011 14.00	sopra MT	14,8	100%	107,0	100%	21,3	100%	4,5	100%	125,2
20/09/2011 15.00	sopra MT	14,8	100%	107,5	100%	20,6	100%	4,3	100%	129,1
20/09/2011 16.00	sopra MT	14,7	93,3%	108,8	100%	19,7	93,3%	3,9	93,3%	144,8
20/09/2011 17.00	sopra MT	14,8	100%	107,3	100%	20,7	100%	4,2	100%	126,6
20/09/2011 18.00	sopra MT	14,8	100%	107,5	100%	20,3	100%	4,0	100%	128,4
20/09/2011 19.00	sopra MT	14,7	100%	107,1	100%	19,9	100%	4,1	100%	130,2
20/09/2011 20.00	sopra MT	14,7	100%	106,3	100%	19,3	100%	4,8	100%	130,6
20/09/2011 21.00	sopra MT	14,8	100%	105,3	100%	19,8	100%	8,7	100%	126,4
20/09/2011 22.00	sopra MT	14,8	91,7%	104,6	100%	20,0	91,7%	10,5	91,7%	123,8
20/09/2011 23.00	transitorio	n.p.	0%	81,4 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	10,9 *
21/09/2011 00.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
21/09/2011 01.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
21/09/2011 02.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
21/09/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
21/09/2011 04.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
21/09/2011 05.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
21/09/2011 06.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
21/09/2011 07.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
21/09/2011 08.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
21/09/2011 09.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
21/09/2011 10.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
21/09/2011 11.00	fermo	F	50%	F	100%	F	50%	F	50%	F
21/09/2011 12.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
21/09/2011 13.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
21/09/2011 14.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

() = percentuale di validità

0% = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
21/09/2011 15.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
21/09/2011 16.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
21/09/2011 17.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
21/09/2011 18.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
21/09/2011 19.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
21/09/2011 20.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
21/09/2011 21.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
21/09/2011 22.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
21/09/2011 23.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
22/09/2011 00.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
22/09/2011 01.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
22/09/2011 02.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
22/09/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
22/09/2011 04.00	transitorio	n.p.	0%	70,7 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	13,0 *
22/09/2011 05.00	transitorio	n.p.	0%	111,6 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	79,4 *
22/09/2011 06.00	transitorio	n.p.	0%	115,2 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	98,1 *
22/09/2011 07.00	sopra MT	14,7 {s}	100%	108,6	100%	19,7 {s}	100%	4,3 {s}	100%	134,6
22/09/2011 08.00	sopra MT	14,7	85%	106,3	100%	17,9	85%	9,5	85%	135,9
22/09/2011 09.00	sopra MT	14,6	100%	106,6	100%	17,2	100%	4,5	100%	138,9
22/09/2011 10.00	sopra MT	14,7	90%	105,9	100%	18,6	90%	7,6	90%	128,7
22/09/2011 11.00	sopra MT	14,7	93,3%	106,6	100%	19,0	93,3%	7,1	93,3%	124,6
22/09/2011 12.00	sopra MT	14,7	100%	106,9	100%	18,9	100%	5,2	100%	124,6
22/09/2011 13.00	sopra MT	14,7	100%	107,1	100%	19,0	100%	4,5	100%	125,0
22/09/2011 14.00	sopra MT	14,7	100%	107,7	100%	18,8	100%	4,2	100%	125,9
22/09/2011 15.00	sopra MT	14,6	100%	110,3	100%	16,1	100%	3,1	100%	149,5
22/09/2011 16.00	sopra MT	14,7	100%	108,3	100%	19,4	100%	3,7	100%	127,9
22/09/2011 17.00	sopra MT	14,7	100%	108,3	100%	19,7	100%	3,8	100%	126,2
22/09/2011 18.00	sopra MT	14,7	100%	108,2	100%	19,2	100%	4,0	100%	125,9
22/09/2011 19.00	sopra MT	14,7	100%	107,6	100%	18,5	100%	4,1	100%	127,7
22/09/2011 20.00	sopra MT	14,6	100%	106,6	100%	18,3	100%	5,1	100%	126,8
22/09/2011 21.00	sopra MT	14,7	100%	105,9	100%	18,1	100%	7,3	100%	126,5
22/09/2011 22.00	sopra MT	14,7	100%	105,9	100%	18,2	100%	7,4	100%	126,1
22/09/2011 23.00	sopra MT	14,6	100%	105,7	100%	18,0	100%	8,7	100%	126,1
23/09/2011 00.00	sopra MT	14,6	96,7%	105,9	100%	17,3	96,7%	8,8	96,7%	129,9
23/09/2011 01.00	sopra MT	14,6	100%	105,4	100%	17,9	100%	9,7	100%	127,6
23/09/2011 02.00	sopra MT	14,5	100%	106,8	100%	15,6	100%	5,2	100%	145,7
23/09/2011 03.00	sopra MT	14,6	100%	105,8	100%	16,1	100%	6,2	100%	137,3
23/09/2011 04.00	sopra MT	14,6	100%	105,9	100%	16,7	100%	8,9	100%	135,3

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{ } = percentuale di validità

s = superato limite di legge

nc = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
23/09/2011 05.00	sopra MT	14,5	100%	107,2	100%	15,6	100%	6,8	100%	145,2
23/09/2011 06.00	sopra MT	14,5	100%	107,5	100%	14,9	100%	5,7	100%	151,6
23/09/2011 07.00	sopra MT	14,5	100%	107,9	100%	14,7	100%	5,3	100%	154,5
23/09/2011 08.00	sopra MT	14,4	100%	109,4	100%	14,0	100%	3,9	100%	171,7
23/09/2011 09.00	sopra MT	14,7	98,3%	106,0	100%	18,0	98,3%	10,0	98,3%	128,6
23/09/2011 10.00	sopra MT	14,4	100%	111,5	100%	13,2	100%	3,1	100%	181,0
23/09/2011 11.00	sopra MT	14,1	100%	114,7	100%	14,6	100%	2,5	100%	242,4
23/09/2011 12.00	sopra MT	14,4	96,7%	108,8	100%	14,5	96,7%	2,8	96,7%	174,0
23/09/2011 13.00	sopra MT	14,2	100%	113,8	100%	14,1	100%	2,5	100%	223,3
23/09/2011 14.00	sopra MT	14,7	85%	106,3	100%	18,1	85%	4,3	85%	130,2
23/09/2011 15.00	sopra MT	14,1	100%	115,6	100%	14,6	100%	2,6	100%	230,6
23/09/2011 16.00	sopra MT	14,7	93,3%	106,6	100%	18,3	93,3%	4,1	93,3%	134,2
23/09/2011 17.00	sopra MT	14,2	100%	115,4	100%	14,4	100%	2,8	100%	223,6
23/09/2011 18.00	sopra MT	14,7	93,3%	106,1	100%	18,3	93,3%	5,0	93,3%	130,1
23/09/2011 19.00	sopra MT	14,7	100%	106,5	100%	17,8	100%	5,2	100%	128,0
23/09/2011 20.00	sopra MT	14,6	100%	106,1	100%	17,2	100%	4,8	100%	130,1
23/09/2011 21.00	sopra MT	14,6	100%	105,3	100%	17,5	100%	6,1	100%	126,4
23/09/2011 22.00	transitorio	14,7 *	58,3%	104,6 *	100%	18,5 *	58,3%	7,2 *	58,3%	110,2 *
23/09/2011 23.00	transitorio	n.p.	0%	81,8 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	0,9 *
24/09/2011 00.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
24/09/2011 01.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
24/09/2011 02.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
24/09/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
24/09/2011 04.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
24/09/2011 05.00	transitorio	n.p.	0%	85,1 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,4 *
24/09/2011 06.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
24/09/2011 07.00	transitorio	n.p.	0%	80,9 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,5 *
24/09/2011 08.00	transitorio	n.p.	0%	87,5 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,5 *
24/09/2011 09.00	transitorio	n.p.	0%	87,3 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,5 *
24/09/2011 10.00	transitorio	n.p.	0%	99,6 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,5 *
24/09/2011 11.00	transitorio	n.p.	0%	88,3 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,4 *
24/09/2011 12.00	transitorio	n.p.	0%	90,7 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,5 *
24/09/2011 13.00	transitorio	n.p.	0%	83,2 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,5 *
24/09/2011 14.00	transitorio	n.p.	0%	100,5 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,5 *
24/09/2011 15.00	transitorio	n.p.	0%	103,2 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,5 *
24/09/2011 16.00	transitorio	20,6 *	45%	102,6 *	76,7%	2,3 *	45%	69,3 *	45%	-0,5 *
24/09/2011 17.00	transitorio	n.p.	0%	99,5 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,5 *
24/09/2011 18.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F

* = media non valida

n.p. = non pervenuta () = percentuale di validità

0% = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
24/09/2011 19.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
24/09/2011 20.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
24/09/2011 21.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
24/09/2011 22.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
24/09/2011 23.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 00.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 01.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 02.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 04.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 05.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 06.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 07.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 08.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 09.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 10.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 11.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 12.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 13.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 14.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 15.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 16.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 17.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 18.00	transitorio	n.p.	0%	52,6 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,5 *
25/09/2011 19.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 20.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 21.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 22.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
25/09/2011 23.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
26/09/2011 00.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
26/09/2011 01.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
26/09/2011 02.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
26/09/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
26/09/2011 04.00	transitorio	n.p.	0%	55,7 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	16,3 *
26/09/2011 05.00	transitorio	n.p.	0%	103,6 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	79,5 *
26/09/2011 06.00	transitorio	n.p.	0%	115,4 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	97,3 *
26/09/2011 07.00	sopra MT	14,6	71,7%	107,3	100%	17,0	71,7%	6,4	71,7%	131,8
26/09/2011 08.00	sopra MT	14,6	100%	107,1	100%	16,3	100%	5,5	100%	141,7

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(-) = percentuale di validità

0% = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
26/09/2011 09.00	sopra MT	14,6	100%	109,2	100%	14,2	100%	3,8	100%	159,1
26/09/2011 10.00	sopra MT	14,7	100%	106,5	100%	17,3	100%	5,3	100%	133,3
26/09/2011 11.00	sopra MT	14,7	100%	107,1	100%	17,2	100%	4,9	100%	133,0
26/09/2011 12.00	sopra MT	14,7	100%	107,2	100%	17,1	100%	4,6	100%	133,1
26/09/2011 13.00	sopra MT	14,4	100%	112,1	100%	13,6	100%	3,0	100%	181,4
26/09/2011 14.00	sopra MT	14,3	100%	112,9	100%	13,7	100%	2,8	100%	208,2
26/09/2011 15.00	sopra MT	14,3	100%	113,8	100%	14,1	100%	2,8	100%	216,6
26/09/2011 16.00	sopra MT	14,2 {s}	100%	112,8 {s}	100%	13,6 {s}	100%	2,8 {s}	100%	215,2
26/09/2011 17.00	sopra MT	14,2	90%	112,7	90%	13,9	90%	1,3	90%	198,0
26/09/2011 18.00	sopra MT	14,2	100%	111,5	100%	14,3	100%	1,2	100%	185,9
26/09/2011 19.00	sopra MT	13,9	100%	114,7	100%	15,3	100%	1,2	100%	237,7
26/09/2011 20.00	sopra MT	14,3	95%	108,0	100%	14,9	95%	1,8	95%	173,8
26/09/2011 21.00	sopra MT	14,4	96,7%	108,0	100%	14,6	96,7%	2,3	96,7%	161,2
26/09/2011 22.00	sopra MT	14,3	100%	109,5	100%	14,1	100%	2,1	100%	181,5
26/09/2011 23.00	sopra MT	14,4	96,7%	106,5	100%	15,1	96,7%	3,0	96,7%	149,4
27/09/2011 00.00	sopra MT	14,4	98,3%	107,1	100%	14,5	98,3%	3,1	98,3%	154,1
27/09/2011 01.00	sopra MT	14,3	100%	107,6	100%	13,3	100%	1,5	100%	170,0
27/09/2011 02.00	sopra MT	14,5	96,7%	105,4	100%	15,8	96,7%	4,0	96,7%	140,5
27/09/2011 03.00	sopra MT	14,4	100%	106,9	100%	14,3	100%	2,4	100%	157,3
27/09/2011 04.00	sopra MT	14,5	100%	105,7	100%	16,3	100%	4,1	100%	141,5
27/09/2011 05.00	sopra MT	14,5	100%	105,8	100%	15,3	100%	3,3	100%	146,4
27/09/2011 06.00	sopra MT	14,1	100%	110,9	100%	13,3	100%	1,4	100%	216,6
27/09/2011 07.00	sopra MT	14,0	100%	109,7	100%	14,1	100%	1,3	100%	230,1
27/09/2011 08.00	sopra MT	14,1	100%	109,4	100%	14,2	100%	1,3	100%	220,5
27/09/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	109,6	100%	13,8	100%	1,3	100%	218,8
27/09/2011 10.00	sopra MT	14,2	100%	110,2	100%	13,3	100%	1,2	100%	210,0
27/09/2011 11.00	sopra MT	14,2	100%	112,6	100%	13,8	100%	1,2	100%	213,6
27/09/2011 12.00	sopra MT	14,4	100%	106,4	100%	14,4	100%	1,5	100%	172,0
27/09/2011 13.00	sopra MT	14,3	100%	106,9	100%	13,2	100%	1,3	100%	180,9
27/09/2011 14.00	sopra MT	14,2	100%	111,4	100%	13,8	100%	1,6	100%	201,7
27/09/2011 15.00	sopra MT	14,2	100%	114,5	100%	14,2	100%	1,4	100%	213,0
27/09/2011 16.00	sopra MT	14,1	95%	116,2	95%	15,8	95%	1,2	95%	238,0
27/09/2011 17.00	sopra MT	14,2	100%	114,5	100%	14,9	100%	1,2	100%	206,5
27/09/2011 18.00	sopra MT	14,2	100%	114,7	100%	14,5	100%	1,2	100%	195,4
27/09/2011 19.00	sopra MT	14,0	100%	116,3	100%	14,5	100%	1,1	100%	231,7
27/09/2011 20.00	sopra MT	14,1	100%	114,2	100%	13,9	100%	1,2	100%	206,8
27/09/2011 21.00	sopra MT	14,4	100%	107,2	100%	14,8	100%	1,8	100%	157,6
27/09/2011 22.00	sopra MT	14,3	100%	109,1	100%	13,5	100%	1,8	100%	173,9

* = media non valida

n.p. = non pervenuta () = percentuale di validità >= superato limite di legge n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
27/09/2011 23.00	sopra MT	14,4	100%	106,8	100%	13,9	100%	1,7	100%	161,8
28/09/2011 00.00	sopra MT	14,6	100%	105,0	100%	16,8	100%	4,3	100%	133,9
28/09/2011 01.00	sopra MT	14,5	100%	106,2	100%	15,4	100%	3,3	100%	143,8
28/09/2011 02.00	sopra MT	14,5	100%	105,4	100%	16,3	100%	5,3	100%	139,6
28/09/2011 03.00	sopra MT	14,5	100%	106,3	100%	15,0	100%	2,6	100%	150,7
28/09/2011 04.00	sopra MT	14,5	100%	105,2	100%	16,6	100%	4,6	100%	139,8
28/09/2011 05.00	sopra MT	14,4	100%	108,5	100%	15,2	100%	3,5	100%	166,4
28/09/2011 06.00	sopra MT	14,3	100%	108,9	100%	13,8	100%	1,8	100%	189,3
28/09/2011 07.00	sopra MT	14,2	100%	109,3	100%	14,4	100%	2,1	100%	197,1
28/09/2011 08.00	sopra MT	14,1	100%	110,0	100%	13,8	100%	1,3	100%	226,3
28/09/2011 09.00	sopra MT	14,2	100%	108,7	100%	13,4	100%	1,5	100%	196,8
28/09/2011 10.00	sopra MT	14,3	100%	108,9	100%	13,4	100%	1,9	100%	183,9
28/09/2011 11.00	sopra MT	14,4	100%	108,2	100%	13,3	100%	2,0	100%	172,4
28/09/2011 12.00	sopra MT	14,4	95%	109,2	100%	13,7	95%	1,7	95%	171,4
28/09/2011 13.00	sopra MT	14,6	100%	108,2	100%	15,7	100%	2,9	100%	146,8
28/09/2011 14.00	sopra MT	14,2	100%	114,3	100%	14,0	100%	1,4	100%	211,2
28/09/2011 15.00	sopra MT	14,1	100%	115,7	100%	14,9	100%	1,2	100%	239,7
28/09/2011 16.00	sopra MT	14,1	100%	115,4	100%	15,1	100%	1,2	100%	240,3
28/09/2011 17.00	sopra MT	14,4	100%	110,2	100%	15,3	100%	1,3	100%	170,2
28/09/2011 18.00	sopra MT	14,8	100%	106,9	100%	18,8	100%	3,4	100%	127,5
28/09/2011 19.00	sopra MT	14,3	100%	112,4	100%	13,7	100%	1,4	100%	188,4
28/09/2011 20.00	sopra MT	14,4	100%	107,7	100%	14,4	100%	1,6	100%	164,7
28/09/2011 21.00	sopra MT	14,5	100%	106,8	100%	15,7	100%	3,9	100%	151,6
28/09/2011 22.00	sopra MT	14,5	100%	106,2	100%	16,1	100%	4,2	100%	142,6
28/09/2011 23.00	sopra MT	14,6	100%	105,0	100%	18,1	100%	6,2	100%	129,1
29/09/2011 00.00	sopra MT	14,6	98,3%	105,7	100%	17,2	98,3%	6,8	98,3%	134,8
29/09/2011 01.00	sopra MT	14,5	100%	105,2	100%	16,7	100%	4,5	100%	137,1
29/09/2011 02.00	sopra MT	14,5	100%	106,4	100%	15,2	100%	4,2	100%	145,6
29/09/2011 03.00	sopra MT	14,6	100%	104,5	100%	17,3	100%	8,0	100%	131,3
29/09/2011 04.00	sopra MT	14,6	100%	104,6	100%	17,9	100%	8,0	100%	129,4
29/09/2011 05.00	sopra MT	14,5	100%	106,1	100%	15,6	100%	5,3	100%	148,5
29/09/2011 06.00	sopra MT	14,2	100%	109,6	100%	13,9	100%	2,7	100%	192,0
29/09/2011 07.00	sopra MT	14,1	100%	108,9	100%	13,4	100%	1,4	100%	217,9
29/09/2011 08.00	sopra MT	14,2	100%	108,4	100%	13,2	100%	1,4	100%	205,1
29/09/2011 09.00	sopra MT	14,2	100%	108,5	100%	12,8	100%	1,5	100%	196,5
29/09/2011 10.00	sopra MT	14,2 {s}	100%	109,8 {s}	100%	13,6 {s}	100%	1,7 {s}	100%	199,5
29/09/2011 11.00	sopra MT	14,2 {s}	100%	109,5 {s}	100%	13,6 {s}	100%	1,8 {s}	100%	197,3
29/09/2011 12.00	sopra MT	14,6	71,7%	105,7	76,9%	17,2	71,7%	4,2	71,7%	145,8

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{ } = percentuale di validità

71,7% = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
29/09/2011 13.00	sopra MT	14,4	100%	110,2	100%	14,9	100%	2,1	100%	160,8
29/09/2011 14.00	sopra MT	14,4	100%	109,8	100%	14,3	100%	1,6	100%	165,2
29/09/2011 15.00	sopra MT	14,4	100%	111,1	100%	14,5	100%	2,0	100%	164,1
29/09/2011 16.00	sopra MT	14,1	100%	115,3	100%	14,1	100%	1,3	100%	228,1
29/09/2011 17.00	sopra MT	14,3	100%	112,4	100%	14,0	100%	1,3	100%	194,0
29/09/2011 18.00	sopra MT	14,4	100%	110,8	100%	13,4	100%	1,5	100%	169,2
29/09/2011 19.00	sopra MT	14,1	100%	114,3	100%	14,2	100%	1,3	100%	227,6
29/09/2011 20.00	sopra MT	14,2	100%	111,0	100%	12,9	100%	1,4	100%	200,3
29/09/2011 21.00	sopra MT	14,5	100%	106,1	100%	14,9	100%	2,6	100%	151,8
29/09/2011 22.00	sopra MT	14,2	100%	110,9	100%	14,8	100%	2,1	100%	205,9
29/09/2011 23.00	sopra MT	14,6	100%	104,6	100%	18,7	100%	5,7	100%	125,9
30/09/2011 00.00	sopra MT	14,3	96,7%	109,6	100%	15,1	96,7%	4,9	96,7%	175,0
30/09/2011 01.00	sopra MT	14,4	100%	106,9	100%	14,5	100%	2,9	100%	164,9
30/09/2011 02.00	sopra MT	14,3	100%	108,1	100%	14,6	100%	2,9	100%	178,8
30/09/2011 03.00	sopra MT	14,1	100%	109,2	100%	13,3	100%	1,8	100%	211,0
30/09/2011 04.00	sopra MT	14,0	100%	110,4	100%	13,9	100%	1,7	100%	233,0
30/09/2011 05.00	sopra MT	14,5	100%	104,6	100%	15,5	100%	2,8	100%	148,9
30/09/2011 06.00	sopra MT	14,3	100%	108,1	100%	14,7	100%	3,3	100%	176,9
30/09/2011 07.00	sopra MT	14,1	100%	109,2	100%	12,9	100%	1,7	100%	210,4
30/09/2011 08.00	sopra MT	14,1	100%	109,1	100%	13,4	100%	1,7	100%	215,5
30/09/2011 09.00	sopra MT	14,2	100%	109,0	100%	13,5	100%	1,7	100%	207,6
30/09/2011 10.00	sopra MT	14,2	100%	109,8	100%	13,4	100%	1,7	100%	204,7
30/09/2011 11.00	sopra MT	14,1	100%	112,1	100%	13,6	100%	1,7	100%	226,4
30/09/2011 12.00	sopra MT	14,4	95%	108,3	100%	14,4	95%	2,1	95%	166,4
30/09/2011 13.00	sopra MT	14,4	100%	111,4	100%	13,3	100%	1,6	100%	179,8
30/09/2011 14.00	sopra MT	14,1	100%	115,2	100%	14,2	100%	1,5	100%	233,9
30/09/2011 15.00	sopra MT	14,1	100%	114,1	100%	14,0	100%	1,5	100%	217,5
30/09/2011 16.00	sopra MT	14,2	100%	115,1	100%	14,5	100%	1,6	100%	220,2
30/09/2011 17.00	sopra MT	14,3	100%	112,7	100%	13,6	100%	1,6	100%	195,0
30/09/2011 18.00	sopra MT	14,3	100%	113,2	100%	12,9	100%	1,6	100%	201,9
30/09/2011 19.00	sopra MT	14,3	100%	113,0	100%	13,8	100%	1,7	100%	200,3
30/09/2011 20.00	sopra MT	14,4	96,7%	107,6	100%	13,9	96,7%	2,7	96,7%	168,2
30/09/2011 21.00	sopra MT	14,6	100%	106,2	100%	16,0	100%	4,5	100%	137,5
30/09/2011 22.00	sopra MT	14,6	100%	105,2	100%	17,3	100%	7,3	100%	128,4
30/09/2011 23.00	sopra MT	14,6	100%	105,1	100%	17,4	100%	9,3	100%	126,7
01/10/2011 00.00	sopra MT	14,5	98,3%	107,2	100%	14,3	98,3%	4,4	98,3%	151,2
Minimo		13,9		104,1		11,1		1,1		117
n.p. = non pervenuta	{..} = percentuale di validità	14,8	! = superato limite di legge	123,1		n.c. = non calcolabile		18,6		248,6
Massimo										

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(..) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O ₂ (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NO _x (S) (mg/Nm ³)	ID%	CO(S) (mg/Nm ³)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
Limite						40		20		
Superamenti						0		0		
Medie valide		494		494		494		494		494

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm3/h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm3/h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
01/09/2011 01.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
01/09/2011 02.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
01/09/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
01/09/2011 04.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
01/09/2011 05.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
01/09/2011 06.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
01/09/2011 07.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
01/09/2011 08.00	100%	3999,1 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	76,964 *	100%	
01/09/2011 09.00	100%	3724,1 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	64,003 *	100%	
01/09/2011 10.00	100%	3148,5 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	49,007 *	100%	
01/09/2011 11.00	100%	2855,2 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	89,212 *	100%	
01/09/2011 12.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
01/09/2011 13.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
01/09/2011 14.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
01/09/2011 15.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
01/09/2011 16.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
01/09/2011 17.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
01/09/2011 18.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
01/09/2011 19.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
01/09/2011 20.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
01/09/2011 21.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
01/09/2011 22.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
01/09/2011 23.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
02/09/2011 00.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
02/09/2011 01.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
02/09/2011 02.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
02/09/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
02/09/2011 04.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
02/09/2011 05.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
02/09/2011 06.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
02/09/2011 07.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
02/09/2011 08.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
02/09/2011 09.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
02/09/2011 10.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
02/09/2011 11.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
02/09/2011 12.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
02/09/2011 13.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
02/09/2011 14.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

F n.c. = non calcolabile

0%

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
02/09/2011 15.00	100%	10269,5 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	720,644 *	100%	
02/09/2011 16.00	100%	32542,7 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	1751,620 *	100%	
02/09/2011 17.00	100%	32825,9 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	1863,633 *	100%	
02/09/2011 18.00	100%	32774,4 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	1857,937 *	100%	
02/09/2011 19.00	100%	38329,9 *	100%	5,8 *	36,7%	23,3 *	36,7%	1781,229 *	100%	
02/09/2011 20.00	100%	44659,6	100%	4,4	100%	21,5	100%	1354,665	100%	
02/09/2011 21.00	100%	62969,1	100%	4,0	100%	27,8	100%	1775,058	100%	
02/09/2011 22.00	100%	66384,5	100%	4,4	100%	31,7	100%	1849,243	100%	
02/09/2011 23.00	100%	53233,7	100%	3,9	100%	24,1	100%	1537,703	100%	
03/09/2011 00.00	100%	66485,1	100%	4,3	100%	31,0	100%	1857,163	100%	
03/09/2011 01.00	100%	62152,3	100%	4,1	100%	28,3	100%	1752,965	100%	
03/09/2011 02.00	100%	51955,4	100%	4,0	100%	21,8	100%	1522,617	100%	
03/09/2011 03.00	100%	49382,0	100%	3,7	100%	20,4	100%	1452,021	100%	
03/09/2011 04.00	100%	48920,8	100%	3,7	100%	20,3	100%	1439,888	100%	
03/09/2011 05.00	100%	51927,7	100%	3,8	100%	20,1	100%	1512,061	100%	
03/09/2011 06.00	100%	51200,1	100%	3,8	100%	19,5	100%	1489,769	100%	
03/09/2011 07.00	100%	53652,7	100%	3,9	100%	21,3	100%	1548,394	100%	
03/09/2011 08.00	100%	64390,6	100%	4,3	100%	28,2	100%	1816,882	100%	
03/09/2011 09.00	100%	64316,7	100%	4,3	100%	28,1	100%	1809,945	100%	
03/09/2011 10.00	100%	64255,9	100%	4,1	98,3%	28,2	98,3%	1802,318	100%	
03/09/2011 11.00	100%	59491,4	100%	3,9	100%	26,2	100%	1693,466	100%	
03/09/2011 12.00	100%	65244,8	100%	4,2	100%	29,9	100%	1828,098	100%	
03/09/2011 13.00	100%	65039,4	100%	4,2	100%	30,5	100%	1830,275	100%	
03/09/2011 14.00	100%	65194,7	100%	4,2	100%	31,1	100%	1832,067	100%	
03/09/2011 15.00	100%	65128,6	100%	4,2	100%	31,5	100%	1829,313	100%	
03/09/2011 16.00	100%	64759,1	100%	4,2	100%	29,9	100%	1817,580	100%	
03/09/2011 17.00	100%	63845,4	100%	4,3	98,3%	27,6	98,3%	1789,559	100%	
03/09/2011 18.00	100%	65640,4	100%	4,1	100%	28,8	100%	1823,297	100%	
03/09/2011 19.00	100%	59498,2	100%	3,8	100%	25,4	100%	1687,973	100%	
03/09/2011 20.00	100%	49199,1	100%	6,1	96,7%	24,5	96,7%	1457,010	100%	
03/09/2011 21.00	100%	50771,1	100%	4,4	100%	20,7	100%	1492,764	100%	
03/09/2011 22.00	100%	38895,4 *	100%	7,5 *	56,7%	22,7 *	56,7%	1746,735 *	100%	
03/09/2011 23.00	100%	4889,8 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	244,777 *	100%	
04/09/2011 00.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 01.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 02.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 04.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

F n.c. = non calcolabile

0%

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
04/09/2011 05.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 06.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 07.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 08.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 09.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 10.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 11.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 12.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 13.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 14.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 15.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 16.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 17.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 18.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 19.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 20.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 21.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 22.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
04/09/2011 23.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
05/09/2011 00.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
05/09/2011 01.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
05/09/2011 02.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
05/09/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
05/09/2011 04.00	100%	10428,4 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	622,018 *	100%	
05/09/2011 05.00	100%	33685,6 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	1821,406 *	100%	
05/09/2011 06.00	100%	36696,1 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	1713,608 *	100%	
05/09/2011 07.00	100%	41938,5	100%	12,8	83,3%	21,7	83,3%	1262,898	100%	
05/09/2011 08.00	100%	60710,8	100%	4,4	100%	24,4	100%	1720,912	100%	
05/09/2011 09.00	100%	64839,6	100%	4,5	100%	29,0	100%	1830,144	100%	
05/09/2011 10.00	100%	64129,2	100%	4,3	100%	28,6	100%	1810,154	100%	
05/09/2011 11.00	100%	64022,5	100%	4,4	100%	28,1	100%	1792,255	100%	
05/09/2011 12.00	100%	64128,9	100%	4,3	100%	29,0	100%	1806,278	100%	
05/09/2011 13.00	100%	63417,3	100%	4,3	100%	29,2	100%	1795,378	100%	
05/09/2011 14.00	100%	65513,7	100%	4,5	100%	32,6	100%	1847,664	100%	
05/09/2011 15.00	100%	65407,6	100%	4,5	100%	33,0	100%	1843,192	100%	
05/09/2011 16.00	100%	65341,5	100%	4,4	100%	33,2	100%	1838,596	100%	
05/09/2011 17.00	100%	57141,4	100%	4,0	100%	26,7	100%	1668,144	100%	
05/09/2011 18.00	100%	57708,1	100%	4,5	100%	25,3	100%	1668,039	100%	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
05/09/2011 19.00	100%	55993,2	100%	4,0	100%	23,7	100%	1629,335	100%	
05/09/2011 20.00	100%	62725,2	100%	4,1	100%	26,7	100%	1740,843	100%	
05/09/2011 21.00	100%	63587,6	100%	4,3	100%	28,3	100%	1773,990	100%	
05/09/2011 22.00	100%	41863,9	100%	9,0	95%	21,6	95%	1253,651	100%	
05/09/2011 23.00	100%	47952,3	100%	6,8	96,7%	22,2	96,7%	1409,753	100%	
06/09/2011 00.00	100%	43734,1	100%	7,5	98,3%	21,9	98,3%	1306,100	100%	
06/09/2011 01.00	100%	49998,9	100%	4,2	100%	21,0	100%	1460,845	100%	
06/09/2011 02.00	100%	47937,3	100%	3,8	100%	21,4	100%	1393,432	100%	
06/09/2011 03.00	100%	43594,8	100%	7,8	98,3%	23,6	98,3%	1297,055	100%	
06/09/2011 04.00	100%	45714,3	100%	5,9	100%	22,4	100%	1341,365	100%	
06/09/2011 05.00	100%	43154,6	100%	9,2	100%	23,2	100%	1279,261	100%	
06/09/2011 06.00	100%	51535,8	100%	5,6	100%	22,3	100%	1477,177	100%	
06/09/2011 07.00	100%	46830,9	100%	16,1	100%	23,4	100%	1376,345	100%	
06/09/2011 08.00	100%	50372,6	100%	5,5	100%	23,4	100%	1462,358	100%	
06/09/2011 09.00	100%	61696,6	100%	4,4	100%	26,8	100%	1743,315	100%	
06/09/2011 10.00	100%	55693,8	100%	3,8	100%	23,8	100%	1618,024	100%	
06/09/2011 11.00	100%	53818,4	100%	3,8	100%	24,2	100%	1570,281	100%	
06/09/2011 12.00	100%	52987,3	100%	4,0	100%	24,0	100%	1548,001	100%	
06/09/2011 13.00	100%	56375,4	100%	3,7	100%	24,9	100%	1634,963	100%	
06/09/2011 14.00	100%	64491,9	100%	4,2	100%	32,1	100%	1828,896	100%	
06/09/2011 15.00	100%	63818,4	100%	4,2	100%	32,8	100%	1803,708	100%	
06/09/2011 16.00	100%	60069,5	100%	4,0	100%	29,2	100%	1721,896	100%	
06/09/2011 17.00	100%	57946,1	100%	3,9	100%	28,2	100%	1678,827	100%	
06/09/2011 18.00	100%	54079,1	100%	3,7	100%	25,2	100%	1583,237	100%	
06/09/2011 19.00	100%	50001,9	100%	3,3	100%	21,3	100%	1459,826	100%	
06/09/2011 20.00	100%	56678,5	100%	3,6	100%	23,9	100%	1635,137	100%	
06/09/2011 21.00	100%	57482,2	100%	3,9	100%	23,9	100%	1650,142	100%	
06/09/2011 22.00	100%	47920,1	100%	6,4	93,3%	24,0	93,3%	1420,450	100%	
06/09/2011 23.00	100%	40940,4	100%	10,4	100%	22,6	100%	1234,394	100%	
07/09/2011 00.00	100%	41256,5	100%	9,1	100%	22,8	100%	1249,729	100%	
07/09/2011 01.00	100%	41448,5	100%	8,2	100%	23,0	100%	1250,910	100%	
07/09/2011 02.00	100%	41577,1	100%	8,4	100%	23,5	100%	1258,527	100%	
07/09/2011 03.00	100%	41735,0	100%	9,5	100%	23,4	100%	1262,386	100%	
07/09/2011 04.00	100%	41870,1	100%	9,3	100%	23,1	100%	1256,756	100%	
07/09/2011 05.00	100%	42042,3	100%	10,5	100%	22,8	100%	1258,723	100%	
07/09/2011 06.00	100%	63393,9	100%	5,0	100%	26,8	100%	1775,557	100%	
07/09/2011 07.00	100%	57647,9	100%	4,6	100%	25,1	100%	1646,520	100%	
07/09/2011 08.00	100%	63262,7	100%	4,6	100%	28,1	100%	1774,438	100%	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
07/09/2011 09.00	100%	57139,1	100%	4,3	100%	24,2	100%	1647,574	100%	
07/09/2011 10.00	100%	56553,8	100%	4,2	100%	24,0	100%	1637,864	100%	
07/09/2011 11.00	100%	57269,6	100%	4,1	100%	23,4	100%	1644,885	100%	
07/09/2011 12.00	100%	57056,1	100%	4,1	100%	24,8	100%	1651,146	100%	
07/09/2011 13.00	100%	54685,9	100%	4,0	100%	22,4	100%	1593,027	100%	
07/09/2011 14.00	100%	57029,1	100%	4,2	100%	25,2	100%	1657,550	100%	
07/09/2011 15.00	100%	58156,4	100%	4,2	100%	25,9	100%	1685,450	100%	
07/09/2011 16.00	100%	59906,1	100%	4,3	100%	26,2	100%	1717,660	100%	
07/09/2011 17.00	100%	63454,7	100%	4,4	100%	29,5	100%	1799,110	100%	
07/09/2011 18.00	100%	58838,1	100%	4,1	100%	25,6	100%	1688,875	100%	
07/09/2011 19.00	100%	60964,4	100%	4,3	100%	27,2	100%	1736,899	100%	
07/09/2011 20.00	100%	58239,1	100%	4,3	100%	25,8	100%	1681,396	100%	
07/09/2011 21.00	100%	57518,7	100%	4,1	100%	24,1	100%	1659,720	100%	
07/09/2011 22.00	100%	59491,1	100%	4,3	100%	26,0	100%	1692,565	100%	
07/09/2011 23.00	100%	60827,7	100%	4,6	100%	27,7	100%	1736,412	100%	
08/09/2011 00.00	100%	44609,1	100%	7,6	100%	21,6	100%	1338,081	100%	
08/09/2011 01.00	100%	53161,1	100%	4,1	100%	20,8	100%	1558,206	100%	
08/09/2011 02.00	100%	50715,1	100%	4,0	100%	20,9	100%	1490,577	100%	
08/09/2011 03.00	100%	49060,4	100%	4,6	100%	21,0	100%	1453,706	100%	
08/09/2011 04.00	100%	46268,0	100%	5,8	100%	21,1	100%	1379,854	100%	
08/09/2011 05.00	100%	43288,8	100%	9,8	100%	22,1	100%	1306,716	100%	
08/09/2011 06.00	100%	53652,7	100%	7,4	98,3%	24,6	98,3%	1556,175	100%	
08/09/2011 07.00	100%	56921,4	100%	4,7	100%	25,3	100%	1650,439	100%	
08/09/2011 08.00	100%	60383,7	100%	4,7	100%	26,9	100%	1737,254	100%	
08/09/2011 09.00	100%	56616,6	100%	4,5	100%	24,2	100%	1657,717	100%	
08/09/2011 10.00	100%	57023,9	100%	4,4	91,7%	24,6	91,7%	1668,214	100%	
08/09/2011 11.00	100%	58392,1	100%	4,3	93,3%	25,2	93,3%	1698,589	100%	
08/09/2011 12.00	100%	58848,5	100%	4,3	100%	27,1	100%	1711,690	100%	
08/09/2011 13.00	100%	57031,0	100%	4,2	100%	27,6	100%	1672,998	100%	
08/09/2011 14.00	100%	63139,9	100%	4,5	100%	30,4	100%	1821,818	100%	
08/09/2011 15.00	100%	63215,5	100%	4,4	100%	31,5	100%	1826,831	100%	
08/09/2011 16.00	100%	59647,6	100%	4,1	100%	29,2	100%	1740,329	100%	
08/09/2011 17.00	100%	56483,8	100%	4,0	100%	25,9	100%	1660,619	100%	
08/09/2011 18.00	100%	56488,7	100%	4,0	100%	25,7	100%	1654,979	100%	
08/09/2011 19.00	100%	57825,7	100%	4,2	100%	26,1	100%	1691,706	100%	
08/09/2011 20.00	100%	64040,0	100%	4,5	100%	30,8	100%	1830,270	100%	
08/09/2011 21.00	100%	58077,3	100%	4,4	100%	26,0	100%	1685,935	100%	
08/09/2011 22.00	100%	47446,8	100%	6,5	96,7%	24,0	96,7%	1421,522	100%	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
08/09/2011 23.00	100%	50209,2	100%	6,0	100%	22,5	100%	1481,544	100%	
09/09/2011 00.00	100%	45420,7	100%	5,8	100%	21,4	100%	1363,315	100%	
09/09/2011 01.00	100%	45185,9	100%	6,3	100%	21,6	100%	1358,703	100%	
09/09/2011 02.00	100%	47038,2	100%	4,9	100%	20,7	100%	1402,930	100%	
09/09/2011 03.00	100%	49820,5	100%	4,5	100%	20,5	100%	1476,189	100%	
09/09/2011 04.00	100%	47541,5	100%	5,4	100%	21,2	100%	1410,163	100%	
09/09/2011 05.00	100%	49122,9	100%	4,0	100%	21,4	100%	1453,022	100%	
09/09/2011 06.00	100%	60775,9	100%	4,6	100%	26,2	100%	1733,853	100%	
09/09/2011 07.00	100%	60997,0	100%	4,5	100%	27,3	100%	1745,176	100%	
09/09/2011 08.00	100%	60279,5	100%	4,5	100%	26,4	100%	1734,698	100%	
09/09/2011 09.00	100%	56488,4	100%	4,5	100%	24,5	100%	1659,022	100%	
09/09/2011 10.00	100%	55510,5	100%	4,5	100%	22,8	100%	1624,183	100%	
09/09/2011 11.00	100%	56422,3	100%	4,3	100%	23,6	100%	1643,730	100%	
09/09/2011 12.00	100%	56072,0	100%	4,5	98,3%	27,0	98,3%	1635,281	100%	
09/09/2011 13.00	100%	49736,6	100%	3,9	100%	21,6	100%	1491,915	100%	
09/09/2011 14.00	100%	60184,4	100%	4,2	100%	27,8	100%	1738,011	100%	
09/09/2011 15.00	100%	63399,7	100%	4,2	100%	32,8	100%	1805,765	100%	
09/09/2011 16.00	100%	63596,0	100%	4,1	100%	33,8	100%	1812,958	100%	
09/09/2011 17.00	100%	60520,1	100%	4,1	100%	29,3	100%	1743,506	100%	
09/09/2011 18.00	100%	55637,1	100%	4,0	100%	28,1	100%	1625,981	100%	
09/09/2011 19.00	100%	64042,3	100%	4,4	100%	31,9	100%	1803,228	100%	
09/09/2011 20.00	100%	61268,5	100%	4,1	100%	28,7	100%	1739,636	100%	
09/09/2011 21.00	100%	65564,8	100%	4,6	100%	31,5	100%	1828,912	100%	
09/09/2011 22.00	100%	56656,0	100%	4,9	98,3%	26,9	98,3%	1613,855	100%	
09/09/2011 23.00	100%	62582,0	100%	4,5	100%	27,8	100%	1751,115	100%	
10/09/2011 00.00	100%	55804,1	100%	3,9	100%	22,3	100%	1596,385	100%	
10/09/2011 01.00	100%	55736,1	100%	4,1	100%	21,4	100%	1597,136	100%	
10/09/2011 02.00	100%	53587,2	100%	4,4	100%	21,5	100%	1546,104	100%	
10/09/2011 03.00	100%	51889,9	100%	3,9	100%	19,9	100%	1505,283	100%	
10/09/2011 04.00	100%	48114,4	100%	5,8	100%	19,7	100%	1406,436	100%	
10/09/2011 05.00	100%	56117,3	100%	4,1	100%	21,1	100%	1618,520	100%	
10/09/2011 06.00	100%	58076,6	100%	4,3	100%	22,7	100%	1653,809	100%	
10/09/2011 07.00	100%	60647,4	100%	4,2	100%	24,4	100%	1713,312	100%	
10/09/2011 08.00	100%	62080,7	100%	4,4	100%	24,6	100%	1739,492	100%	
10/09/2011 09.00	100%	57028,1	100%	4,3	100%	21,4	100%	1631,494	100%	
10/09/2011 10.00	100%	60116,1	100%	4,3	100%	23,2	100%	1696,118	100%	
10/09/2011 11.00	100%	54443,1	100%	4,1	100%	19,5	100%	1565,659	100%	
10/09/2011 12.00	100%	53416,4	100%	4,5	100%	19,9	100%	1538,351	100%	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
10/09/2011 13.00	100%	46117,0	100%	5,6	100%	20,6	100%	1371,093	100%	
10/09/2011 14.00	100%	41667,6	100%	6,6	100%	21,0	100%	1255,030	100%	
10/09/2011 15.00	100%	41474,6	100%	6,4	100%	21,4	100%	1254,349	100%	
10/09/2011 16.00	100%	61229,4	100%	4,5	100%	26,7	100%	1729,135	100%	
10/09/2011 17.00	100%	61488,2	100%	4,4	100%	27,6	100%	1748,622	100%	
10/09/2011 18.00	100%	64852,2	100%	4,7	100%	31,0	100%	1808,658	100%	
10/09/2011 19.00	100%	65396,5	100%	4,8	100%	31,9	100%	1815,738	100%	
10/09/2011 20.00	100%	62853,2	100%	4,6	100%	29,0	100%	1767,836	100%	
10/09/2011 21.00	100%	65797,0	100%	4,7	100%	31,0	100%	1820,339	100%	
10/09/2011 22.00	100%	61467,0	100%	4,7	100%	26,4	100%	1730,916	100%	
10/09/2011 23.00	100%	51066,4	100%	5,2	100%	21,0	100%	1491,062	100%	
11/09/2011 00.00	100%	49427,9	100%	7,8	96,7%	22,5	96,7%	1441,593	100%	
11/09/2011 01.00	100%	40302,0	100%	11,1	83,3%	20,5	83,3%	1226,232	100%	
11/09/2011 02.00	100%	5878,8 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	305,761 *	100%	
11/09/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
11/09/2011 04.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
11/09/2011 05.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
11/09/2011 06.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
11/09/2011 07.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
11/09/2011 08.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
11/09/2011 09.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
11/09/2011 10.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
11/09/2011 11.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
11/09/2011 12.00	100%	7065,3 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	586,086 *	100%	
11/09/2011 13.00	100%	43823,3	100%	5,8	88,3%	20,7	88,3%	1302,454	100%	
11/09/2011 14.00	100%	41516,6	100%	6,5	100%	21,9	100%	1254,862	100%	
11/09/2011 15.00	100%	41560,8	100%	6,0	100%	22,4	100%	1256,713	100%	
11/09/2011 16.00	100%	52197,2	100%	4,5	100%	22,0	100%	1534,428	100%	
11/09/2011 17.00	100%	57582,5	100%	4,5	100%	25,4	100%	1660,034	100%	
11/09/2011 18.00	100%	64661,2	100%	4,9	100%	32,6	100%	1811,242	100%	
11/09/2011 19.00	100%	56894,6	100%	4,8	100%	25,7	100%	1623,479	100%	
11/09/2011 20.00	100%	58362,1	100%	4,6	100%	26,5	100%	1665,229	100%	
11/09/2011 21.00	100%	50068,9	100%	4,6	100%	21,2	100%	1452,873	100%	
11/09/2011 22.00	100%	52978,2	100%	5,2	100%	22,1	100%	1526,941	100%	
11/09/2011 23.00	100%	57179,5	100%	5,7	100%	25,8	100%	1626,604	100%	
12/09/2011 00.00	100%	47765,1	100%	6,8	100%	20,7	100%	1410,526	100%	
12/09/2011 01.00	100%	56047,9	100%	6,0	100%	22,7	100%	1609,101	100%	
12/09/2011 02.00	100%	53714,9	100%	5,4	100%	22,0	100%	1549,352	100%	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
12/09/2011 03.00	100%	51616,8	100%	4,5	100%	19,3	100%	1485,300	100%	
12/09/2011 04.00	100%	50391,5	100%	4,8	100%	20,2	100%	1461,939	100%	
12/09/2011 05.00	100%	52095,0	100%	6,5	100%	21,3	100%	1510,260	100%	
12/09/2011 06.00	100%	60114,5	100%	5,0	100%	24,6	100%	1696,438	100%	
12/09/2011 07.00	100%	60088,4	100%	5,1	100%	24,6	100%	1703,780	100%	
12/09/2011 08.00	100%	67182,7	100%	5,3	100%	30,1	100%	1863,740	100%	
12/09/2011 09.00	100%	60122,9	100%	5,0	100%	24,8	100%	1705,454	100%	
12/09/2011 10.00	100%	62234,3	100%	5,0	100%	26,4	100%	1748,209	100%	
12/09/2011 11.00	100%	60612,9	100%	4,9	100%	25,2	100%	1710,816	100%	
12/09/2011 12.00	100%	63845,1	100%	5,2	100%	28,2	100%	1789,966	100%	
12/09/2011 13.00	100%	65622,1	100%	5,3	100%	31,4	100%	1836,599	100%	
12/09/2011 14.00	100%	65051,8	100%	5,3	100%	33,2	100%	1831,910	100%	
12/09/2011 15.00	100%	65339,2	100%	5,2	100%	32,6	100%	1825,966	100%	
12/09/2011 16.00	100%	65271,2	100%	5,1	100%	33,2	100%	1822,970	100%	
12/09/2011 17.00	100%	60469,9	100%	4,9	100%	28,5	100%	1725,083	100%	
12/09/2011 18.00	100%	58733,2	100%	4,8	100%	27,3	100%	1691,035	100%	
12/09/2011 19.00	100%	58897,9	100%	4,9	100%	27,8	100%	1688,587	100%	
12/09/2011 20.00	100%	61369,4	100%	5,0	100%	29,3	100%	1736,697	100%	
12/09/2011 21.00	100%	62400,7	100%	5,3	100%	28,5	100%	1762,502	100%	
12/09/2011 22.00	100%	48912,3	100%	5,6	93,3%	21,1	93,3%	1434,449	100%	
12/09/2011 23.00	100%	46880,3	100%	6,5	100%	21,3	100%	1387,402	100%	
13/09/2011 00.00	100%	16040,8 *	100%	8,2 *	10%	21,6 *	10%	811,408 *	100%	
13/09/2011 01.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/09/2011 02.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/09/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/09/2011 04.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/09/2011 05.00	100%	11874,1 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	714,434 *	100%	
13/09/2011 06.00	100%	44983,1	100%	8,8	93,3%	21,6	93,3%	1305,919	100%	
13/09/2011 07.00	100%	44735,1	100%	8,0	100%	21,7	100%	1312,244	100%	
13/09/2011 08.00	100%	45478,9	100%	7,7	100%	21,5	100%	1335,843	100%	
13/09/2011 09.00	100%	46126,7	100%	5,9	100%	21,1	100%	1355,509	100%	
13/09/2011 10.00	100%	46973,8	100%	4,7	100%	21,1	100%	1386,942	100%	
13/09/2011 11.00	100%	53332,4	100%	4,8	100%	23,6	100%	1538,626	100%	
13/09/2011 12.00	100%	64586,3	100%	5,6	100%	30,0	100%	1832,183	100%	
13/09/2011 13.00	100%	64694,0	100%	5,6	100%	31,3	100%	1821,260	100%	
13/09/2011 14.00	100%	64501,0	100%	5,6	100%	31,8	100%	1812,283	100%	
13/09/2011 15.00	100%	64672,6	100%	5,5	100%	32,8	100%	1814,664	100%	
13/09/2011 16.00	100%	64611,2	100%	5,3	100%	33,8	100%	1811,794	100%	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
13/09/2011 17.00	100%	60918,5	100%	5,2	100%	29,4	100%	1739,325	100%	
13/09/2011 18.00	100%	64704,4	100%	5,7	100%	32,4	100%	1816,744	100%	
13/09/2011 19.00	100%	56538,2	100%	5,1	100%	25,2	100%	1636,764	100%	
13/09/2011 20.00	100%	60304,6	100%	5,3	100%	27,3	100%	1721,380	100%	
13/09/2011 21.00	100%	65776,1	100%	5,9	100%	32,0	100%	1840,164	100%	
13/09/2011 22.00	100%	66965,3	100%	5,9	100%	31,8	100%	1855,193	100%	
13/09/2011 23.00	100%	53751,3	100%	6,5	100%	25,4	100%	1566,150	100%	
14/09/2011 00.00	100%	43208,7	100%	9,8	100%	21,5	100%	1293,295	100%	
14/09/2011 01.00	100%	47692,5	100%	7,5	100%	20,3	100%	1407,370	100%	
14/09/2011 02.00	100%	45909,9	100%	7,3	100%	20,0	100%	1362,266	100%	
14/09/2011 03.00	100%	48588,1	100%	5,7	100%	19,8	100%	1430,701	100%	
14/09/2011 04.00	100%	49172,1	100%	5,9	100%	19,7	100%	1447,930	100%	
14/09/2011 05.00	100%	51388,9	100%	8,2	100%	21,3	100%	1502,825	100%	
14/09/2011 06.00	100%	59092,0	100%	5,7	100%	23,7	100%	1693,697	100%	
14/09/2011 07.00	100%	61498,3	100%	5,8	100%	25,0	100%	1735,511	100%	
14/09/2011 08.00	100%	65340,2	100%	6,2	100%	28,3	100%	1827,948	100%	
14/09/2011 09.00	100%	63486,0	100%	6,0	100%	27,4	100%	1789,440	100%	
14/09/2011 10.00	100%	60942,6	100%	5,5	100%	25,1	100%	1728,659	100%	
14/09/2011 11.00	100%	57459,8	100%	5,3	100%	22,6	100%	1656,391	100%	
14/09/2011 12.00	100%	64561,2	100%	5,8	100%	28,2	100%	1821,609	100%	
14/09/2011 13.00	100%	64558,6	100%	5,9	100%	29,8	100%	1829,708	100%	
14/09/2011 14.00	100%	64306,6	100%	5,7	100%	32,1	100%	1823,568	100%	
14/09/2011 15.00	100%	63927,4	100%	5,6	100%	33,3	100%	1818,565	100%	
14/09/2011 16.00	100%	61042,9	100%	5,2	100%	30,7	100%	1758,494	100%	
14/09/2011 17.00	100%	54448,6	100%	5,0	100%	25,1	100%	1609,674	100%	
14/09/2011 18.00	100%	57592,3	100%	5,3	100%	27,7	100%	1684,378	100%	
14/09/2011 19.00	100%	53487,6	100%	5,0	100%	24,5	100%	1588,341	100%	
14/09/2011 20.00	100%	58864,8	100%	5,3	100%	27,4	100%	1702,333	100%	
14/09/2011 21.00	100%	52132,8	100%	5,2	100%	21,2	100%	1535,199	100%	
14/09/2011 22.00	100%	62540,7	100%	6,0	100%	27,0	100%	1767,258	100%	
14/09/2011 23.00	100%	47519,4	100%	7,5	100%	21,8	100%	1411,299	100%	
15/09/2011 00.00	100%	47054,5	100%	7,8	100%	20,6	100%	1391,857	100%	
15/09/2011 01.00	100%	46988,8	100%	5,9	100%	20,0	100%	1387,850	100%	
15/09/2011 02.00	100%	50206,3	100%	4,9	100%	19,8	100%	1472,052	100%	
15/09/2011 03.00	100%	51976,5	100%	5,1	100%	20,3	100%	1522,849	100%	
15/09/2011 04.00	100%	47220,5	100%	6,1	100%	20,3	100%	1396,986	100%	
15/09/2011 05.00	100%	43432,0	100%	13,3	100%	21,2	100%	1299,579	100%	
15/09/2011 06.00	100%	46523,9	100%	7,2	100%	20,9	100%	1434,915	100%	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm3/h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm3/h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
15/09/2011 07.00	100%	59374,9	100%	6,0	100%	24,5	100%	1705,343	100%	
15/09/2011 08.00	100%	62552,0	100%	6,0	100%	27,8	100%	1775,901	100%	
15/09/2011 09.00	100%	60038,0	100%	5,8	100%	26,4	100%	1725,620	100%	
15/09/2011 10.00	100%	56071,4	100%	5,6	91,7%	24,2	91,7%	1647,811	100%	
15/09/2011 11.00	100%	57183,1	100%	5,5	93,3%	24,5	93,3%	1669,899	100%	
15/09/2011 12.00	100%	63724,6	100%	5,9	100%	30,8	100%	1826,644	100%	
15/09/2011 13.00	100%	63997,4	100%	5,9	98,3%	31,4	98,3%	1827,814	100%	
15/09/2011 14.00	100%	63951,8	100%	5,8	100%	31,6	100%	1818,777	100%	
15/09/2011 15.00	100%	63875,3	100%	5,7	100%	32,8	100%	1822,047	100%	
15/09/2011 16.00	100%	63876,6	100%	5,5	100%	33,6	100%	1818,914	100%	
15/09/2011 17.00	100%	64220,4	100%	5,6	100%	34,1	100%	1825,032	100%	
15/09/2011 18.00	100%	64405,9	100%	5,8	100%	34,7	100%	1824,665	100%	
15/09/2011 19.00	100%	64958,1	100%	5,8	100%	34,4	100%	1833,478	100%	
15/09/2011 20.00	100%	65847,7	100%	5,9	100%	33,7	100%	1847,251	100%	
15/09/2011 21.00	100%	66460,0	100%	6,3	100%	33,2	100%	1850,475	100%	
15/09/2011 22.00	100%	64343,8	100%	6,0	100%	29,8	100%	1807,942	100%	
15/09/2011 23.00	100%	52194,6	100%	5,3	100%	22,4	100%	1531,704	100%	
16/09/2011 00.00	100%	44126,7	100%	8,0	100%	20,9	100%	1325,367	100%	
16/09/2011 01.00	100%	44291,4	100%	8,9	100%	20,5	100%	1324,540	100%	
16/09/2011 02.00	100%	42034,2	100%	14,0	100%	21,2	100%	1267,208	100%	
16/09/2011 03.00	100%	42088,9	100%	13,8	100%	21,3	100%	1269,047	100%	
16/09/2011 04.00	100%	41846,0	100%	15,5	100%	21,2	100%	1256,771	100%	
16/09/2011 05.00	100%	42006,2	100%	15,0	100%	21,2	100%	1261,716	100%	
16/09/2011 06.00	100%	57816,6	100%	6,0	100%	22,3	100%	1650,485	100%	
16/09/2011 07.00	100%	56893,0	100%	5,7	100%	22,5	100%	1641,423	100%	
16/09/2011 08.00	100%	56706,8	100%	5,6	100%	22,7	100%	1630,500	100%	
16/09/2011 09.00	100%	57512,8	100%	5,5	100%	23,1	100%	1653,574	100%	
16/09/2011 10.00	100%	52723,3	100%	6,2	100%	22,0	100%	1538,702	100%	
16/09/2011 11.00	100%	56752,1	100%	5,5	100%	22,6	100%	1635,842	100%	
16/09/2011 12.00	100%	63615,6	100%	5,9	100%	27,8	100%	1797,020	100%	
16/09/2011 13.00	100%	64222,0	100%	5,9	100%	29,2	100%	1816,204	100%	
16/09/2011 14.00	100%	64218,4	100%	5,8	100%	29,8	100%	1815,899	100%	
16/09/2011 15.00	100%	64085,3	100%	5,8	100%	30,6	100%	1818,817	100%	
16/09/2011 16.00	100%	64116,6	100%	5,7	100%	31,0	100%	1813,767	100%	
16/09/2011 17.00	100%	57857,9	100%	5,3	100%	26,8	100%	1677,397	100%	
16/09/2011 18.00	100%	53659,5	100%	5,4	100%	24,3	100%	1573,763	100%	
16/09/2011 19.00	100%	47772,0	100%	5,6	98,3%	20,9	98,3%	1426,090	100%	
16/09/2011 20.00	100%	44401,8	100%	6,5	98,3%	20,8	98,3%	1336,536	100%	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm3/h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm3/h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
16/09/2011 21.00	100%	49174,7	100%	8,5	98,3%	21,6	98,3%	1441,501	100%	
16/09/2011 22.00	100%	50559,8	100%	8,4	98,3%	22,4	98,3%	1479,647	100%	
16/09/2011 23.00	100%	42070,6	100%	14,1	100%	21,2	100%	1275,985	100%	
17/09/2011 00.00	100%	49096,6	100%	26,1	98,3%	19,8	98,3%	1445,110	100%	
17/09/2011 01.00	100%	57461,4	100%	5,8	100%	23,8	100%	1653,091	100%	
17/09/2011 02.00	100%	59210,5	100%	5,8	100%	24,9	100%	1694,561	100%	
17/09/2011 03.00	100%	50881,8	100%	5,8	100%	21,0	100%	1494,485	100%	
17/09/2011 04.00	100%	45943,8	100%	7,6	100%	20,1	100%	1363,018	100%	
17/09/2011 05.00	100%	48229,0	100%	5,8	100%	19,7	100%	1416,568	100%	
17/09/2011 06.00	100%	57793,8	100%	5,8	100%	23,6	100%	1643,429	100%	
17/09/2011 07.00	100%	61539,6	100%	6,1	100%	25,9	100%	1748,134	100%	
17/09/2011 08.00	100%	59356,0	100%	5,9	100%	24,0	100%	1697,134	100%	
17/09/2011 09.00	100%	44037,8	100%	7,8	100%	21,7	100%	1326,381	100%	
17/09/2011 10.00	100%	40990,5	100%	11,2	100%	21,3	100%	1247,310	100%	
17/09/2011 11.00	100%	41001,3	100%	11,0	100%	21,2	100%	1249,873	100%	
17/09/2011 12.00	100%	41129,5	100%	11,2	100%	21,3	100%	1251,574	100%	
17/09/2011 13.00	100%	40998,3	100%	8,4	100%	22,2	100%	1261,029	100%	
17/09/2011 14.00	100%	40831,0	100%	7,0	100%	22,9	100%	1269,372	100%	
17/09/2011 15.00	100%	41050,4	100%	7,6	100%	22,0	100%	1265,387	100%	
17/09/2011 16.00	100%	41243,1	100%	9,3	100%	20,8	100%	1242,028	100%	
17/09/2011 17.00	100%	46610,5	100%	6,7	100%	20,7	100%	1379,222	100%	
17/09/2011 18.00	100%	52900,1	100%	5,7	100%	21,9	100%	1547,793	100%	
17/09/2011 19.00	100%	49403,5	100%	16,2	98,3%	22,3	98,3%	1462,358	100%	
17/09/2011 20.00	100%	42190,7	100%	11,6	100%	22,2	100%	1281,974	100%	
17/09/2011 21.00	100%	42448,2	100%	11,2	100%	21,1	100%	1279,638	100%	
17/09/2011 22.00	100%	40803,0	100%	15,0	83,3%	21,5	83,3%	1257,864	100%	
17/09/2011 23.00	100%	7115,8 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	358,285 *	100%	
18/09/2011 00.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 01.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 02.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 04.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 05.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 06.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 07.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 08.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 09.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 10.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

F n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm3/h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm3/h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
18/09/2011 11.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 12.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 13.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 14.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 15.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 16.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 17.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 18.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 19.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 20.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 21.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 22.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
18/09/2011 23.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
19/09/2011 00.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
19/09/2011 01.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
19/09/2011 02.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
19/09/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
19/09/2011 04.00	100%	6669,1 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	269,116 *	100%	
19/09/2011 05.00	100%	31893,9 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	1757,829 *	100%	
19/09/2011 06.00	100%	34932,4 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	1806,010 *	100%	
19/09/2011 07.00	100%	39632,7 *	100%	26,4 *	45%	27,4 *	45%	1764,139 *	100%	
19/09/2011 08.00	100%	42930,0	100%	12,2	100%	26,6	100%	1324,870	100%	
19/09/2011 09.00	100%	43585,6	100%	7,0	100%	25,6	100%	1336,493	100%	
19/09/2011 10.00	100%	43234,7	100%	7,8	100%	25,3	100%	1326,829	100%	
19/09/2011 11.00	100%	42404,3	100%	7,2	100%	26,5	100%	1318,939	100%	
19/09/2011 12.00	100%	41291,0	100%	6,8	100%	26,9	100%	1292,578	100%	
19/09/2011 13.00	100%	41078,1	100%	6,2	100%	26,2	100%	1277,789	100%	
19/09/2011 14.00	100%	41115,8	100%	6,4	100%	26,5	100%	1279,784	100%	
19/09/2011 15.00	100%	41144,8	100%	6,1	100%	26,7	100%	1276,565	100%	
19/09/2011 16.00	100%	41101,8	100%	6,4	100%	27,4	100%	1287,796	100%	
19/09/2011 17.00	100%	42507,8	100%	5,9	100%	26,1	100%	1320,634	100%	
19/09/2011 18.00	100%	41759,7	100%	6,2	100%	26,0	100%	1289,674	100%	
19/09/2011 19.00	100%	41662,7	100%	7,1	100%	26,3	100%	1282,789	100%	
19/09/2011 20.00	100%	41640,3	100%	8,1	100%	26,6	100%	1283,966	100%	
19/09/2011 21.00	100%	41626,6	100%	9,9	100%	26,3	100%	1279,852	100%	
19/09/2011 22.00	96,7%	40279,7	96,7%	11,2	80%	26,2	80%	1266,094	96,7%	
19/09/2011 23.00	100%	6586,8 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	300,648 *	100%	
20/09/2011 00.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

F n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm3/h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm3/h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
20/09/2011 01.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
20/09/2011 02.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
20/09/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
20/09/2011 04.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
20/09/2011 05.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
20/09/2011 06.00	100%	5543,5 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	237,243 *	100%	
20/09/2011 07.00	100%	4946,4 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	139,757 *	100%	
20/09/2011 08.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
20/09/2011 09.00	100%	22665,7 *	100%	9,2 *	21,7%	26,4 *	21,7%	1230,407 *	100%	
20/09/2011 10.00	100%	44990,0	100%	7,2	100%	25,1	100%	1349,587	100%	
20/09/2011 11.00	100%	41194,0	100%	12,5	100%	27,4	100%	1262,782	100%	
20/09/2011 12.00	100%	40916,9	100%	9,0	98,3%	27,9	98,3%	1264,904	100%	
20/09/2011 13.00	100%	41161,4	100%	6,4	100%	27,7	100%	1271,993	100%	
20/09/2011 14.00	100%	41133,7	100%	6,0	100%	28,0	100%	1271,393	100%	
20/09/2011 15.00	100%	41745,7	100%	5,7	100%	27,7	100%	1295,789	100%	
20/09/2011 16.00	100%	45044,0	100%	5,7	93,3%	28,8	93,3%	1386,418	100%	
20/09/2011 17.00	100%	41359,3	100%	5,6	100%	27,5	100%	1281,622	100%	
20/09/2011 18.00	100%	41754,5	100%	5,4	100%	27,1	100%	1288,436	100%	
20/09/2011 19.00	100%	42227,5	100%	5,6	100%	27,0	100%	1299,901	100%	
20/09/2011 20.00	100%	42388,0	100%	6,5	100%	26,3	100%	1293,618	100%	
20/09/2011 21.00	100%	41666,6	100%	11,5	100%	26,1	100%	1269,208	100%	
20/09/2011 22.00	100%	41296,8	100%	13,7	91,7%	26,1	91,7%	1253,668	100%	
20/09/2011 23.00	100%	10161,4 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	516,642 *	100%	
21/09/2011 00.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
21/09/2011 01.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
21/09/2011 02.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
21/09/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
21/09/2011 04.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
21/09/2011 05.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
21/09/2011 06.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
21/09/2011 07.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
21/09/2011 08.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
21/09/2011 09.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
21/09/2011 10.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
21/09/2011 11.00	100%	F	100%	F	50%	F	50%	F	100%	
21/09/2011 12.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
21/09/2011 13.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
21/09/2011 14.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

F n.c. = non calcolabile

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
21/09/2011 15.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
21/09/2011 16.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
21/09/2011 17.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
21/09/2011 18.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
21/09/2011 19.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
21/09/2011 20.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
21/09/2011 21.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
21/09/2011 22.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
21/09/2011 23.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
22/09/2011 00.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
22/09/2011 01.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
22/09/2011 02.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
22/09/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
22/09/2011 04.00	100%	14375,1 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	830,136 *	100%	
22/09/2011 05.00	100%	34277,4 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	1878,474 *	100%	
22/09/2011 06.00	100%	36432,1 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	1748,102 *	100%	
22/09/2011 07.00	100%	43400,4	100%	5,9 {s}	100%	26,7 {s}	100%	1303,391	100%	
22/09/2011 08.00	100%	43709,6	100%	12,9	85%	24,5	85%	1311,153	100%	
22/09/2011 09.00	100%	44139,7	100%	6,4	100%	24,2	100%	1322,473	100%	
22/09/2011 10.00	100%	42047,5	100%	10,1	90%	25,1	90%	1282,975	100%	
22/09/2011 11.00	100%	41162,1	100%	9,3	93,3%	25,1	93,3%	1260,322	100%	
22/09/2011 12.00	100%	41044,9	100%	6,9	100%	24,9	100%	1262,895	100%	
22/09/2011 13.00	100%	40993,8	100%	6,1	100%	25,4	100%	1271,144	100%	
22/09/2011 14.00	100%	41069,6	100%	5,7	100%	25,2	100%	1271,900	100%	
22/09/2011 15.00	100%	45663,5	100%	4,5	100%	23,7	100%	1388,443	100%	
22/09/2011 16.00	100%	41317,3	100%	5,0	100%	26,1	100%	1285,477	100%	
22/09/2011 17.00	100%	41007,8	100%	5,0	100%	26,3	100%	1274,829	100%	
22/09/2011 18.00	100%	41170,2	100%	5,3	100%	25,7	100%	1275,803	100%	
22/09/2011 19.00	100%	41662,7	100%	5,5	100%	24,9	100%	1276,974	100%	
22/09/2011 20.00	100%	41547,5	100%	6,9	100%	24,7	100%	1273,722	100%	
22/09/2011 21.00	100%	41711,9	100%	9,5	100%	23,7	100%	1254,851	100%	
22/09/2011 22.00	100%	41775,4	100%	9,9	100%	24,3	100%	1260,364	100%	
22/09/2011 23.00	100%	41909,2	100%	11,7	100%	24,0	100%	1262,349	100%	
23/09/2011 00.00	100%	42649,4	100%	11,8	96,7%	23,4	96,7%	1279,342	100%	
23/09/2011 01.00	100%	42251,0	100%	13,0	100%	24,0	100%	1269,555	100%	
23/09/2011 02.00	100%	45754,0	100%	7,5	100%	22,7	100%	1353,052	100%	
23/09/2011 03.00	100%	44349,0	100%	8,7	100%	22,7	100%	1320,784	100%	
23/09/2011 04.00	100%	44162,8	100%	12,5	100%	23,3	100%	1307,743	100%	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm3/h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm3/h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
23/09/2011 05.00	100%	46095,5	100%	9,6	100%	22,6	100%	1349,954	100%	
23/09/2011 06.00	100%	47218,9	100%	8,4	100%	22,1	100%	1381,695	100%	
23/09/2011 07.00	100%	47831,2	100%	7,8	100%	22,2	100%	1395,690	100%	
23/09/2011 08.00	100%	51347,9	100%	6,2	100%	22,8	100%	1485,460	100%	
23/09/2011 09.00	100%	42585,9	100%	13,3	98,3%	24,2	98,3%	1271,435	100%	
23/09/2011 10.00	100%	52524,7	100%	5,1	100%	22,4	100%	1531,116	100%	
23/09/2011 11.00	100%	65389,1	100%	5,3	100%	31,1	100%	1838,480	100%	
23/09/2011 12.00	100%	50822,5	100%	4,6	96,7%	23,8	96,7%	1500,672	100%	
23/09/2011 13.00	100%	60947,5	100%	4,9	100%	28,1	100%	1740,361	100%	
23/09/2011 14.00	100%	42029,3	100%	5,8	85%	24,5	85%	1285,968	100%	
23/09/2011 15.00	100%	62818,0	100%	5,2	100%	30,1	100%	1791,531	100%	
23/09/2011 16.00	100%	42980,2	100%	5,7	93,3%	25,3	93,3%	1312,327	100%	
23/09/2011 17.00	100%	61312,1	100%	5,5	100%	29,0	100%	1756,297	100%	
23/09/2011 18.00	100%	42265,9	100%	6,7	93,3%	24,9	93,3%	1292,383	100%	
23/09/2011 19.00	100%	41842,4	100%	6,9	100%	23,7	100%	1268,129	100%	
23/09/2011 20.00	100%	42309,6	100%	6,5	100%	23,6	100%	1280,864	100%	
23/09/2011 21.00	100%	41725,2	100%	8,1	100%	23,4	100%	1261,306	100%	
23/09/2011 22.00	100%	38649,0 *	100%	9,0 *	58,3%	23,1 *	58,3%	1726,255 *	100%	
23/09/2011 23.00	100%	5506,0 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	235,861 *	100%	
24/09/2011 00.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
24/09/2011 01.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
24/09/2011 02.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
24/09/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
24/09/2011 04.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
24/09/2011 05.00	100%	5716,6 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	347,874 *	100%	
24/09/2011 06.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
24/09/2011 07.00	100%	5225,7 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	336,694 *	100%	
24/09/2011 08.00	100%	4471,2 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	329,673 *	100%	
24/09/2011 09.00	100%	3773,9 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	261,853 *	100%	
24/09/2011 10.00	100%	3685,7 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	315,901 *	100%	
24/09/2011 11.00	100%	3374,5 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	205,682 *	100%	
24/09/2011 12.00	100%	2613,7 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	191,797 *	100%	
24/09/2011 13.00	100%	2719,8 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	255,430 *	100%	
24/09/2011 14.00	100%	2613,0 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	263,092 *	100%	
24/09/2011 15.00	100%	2753,7 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	305,206 *	100%	
24/09/2011 16.00	76,7%	2524,7 *	76,7%	42,6 *	45%	1,3 *	45%	336,030 *	76,7%	
24/09/2011 17.00	100%	3367,3 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	316,044 *	100%	
24/09/2011 18.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

ID% = percentuale di validità

! = superato limite di legge

F n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm3/h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm3/h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
24/09/2011 19.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
24/09/2011 20.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
24/09/2011 21.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
24/09/2011 22.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
24/09/2011 23.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 00.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 01.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 02.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 04.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 05.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 06.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 07.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 08.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 09.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 10.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 11.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 12.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 13.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 14.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 15.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 16.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 17.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 18.00	100%	2834,1 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	71,851 *	100%	
25/09/2011 19.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 20.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 21.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 22.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
25/09/2011 23.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
26/09/2011 00.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
26/09/2011 01.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
26/09/2011 02.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
26/09/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
26/09/2011 04.00	100%	17136,9 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	948,060 *	100%	
26/09/2011 05.00	100%	34409,6 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	1827,060 *	100%	
26/09/2011 06.00	100%	36470,2 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	1732,479 *	100%	
26/09/2011 07.00	100%	43137,7	100%	8,8	71,7%	23,6	71,7%	1268,971	100%	
26/09/2011 08.00	100%	45220,1	100%	7,8	100%	22,9	n.c. = non calcolabile	1324,799	100%	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(*) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
26/09/2011 09.00	100%	48863,5	100%	5,7	100%	21,4	100%	1398,381	100%	
26/09/2011 10.00	100%	43556,7	100%	7,1	100%	23,3	100%	1280,052	100%	
26/09/2011 11.00	100%	43420,6	100%	6,6	100%	23,2	100%	1284,783	100%	
26/09/2011 12.00	100%	43270,9	100%	6,1	100%	23,1	100%	1282,885	100%	
26/09/2011 13.00	100%	52873,7	100%	5,0	100%	22,5	100%	1517,911	100%	
26/09/2011 14.00	100%	58137,5	100%	5,3	100%	25,5	100%	1664,106	100%	
26/09/2011 15.00	100%	60018,8	100%	5,3	100%	27,0	100%	1699,109	100%	
26/09/2011 16.00	100%	59690,3	100%	5,5 {s}	100%	26,6 {s}	100%	1717,524 {s}	100%	
26/09/2011 17.00	100%	56150,5	100%	2,4	90%	25,7	90%	1633,815	90%	
26/09/2011 18.00	100%	53629,9	100%	2,1	100%	25,2	100%	1563,748	100%	
26/09/2011 19.00	100%	65004,6	100%	2,4	100%	32,5	100%	1808,767	100%	
26/09/2011 20.00	100%	51452,4	100%	2,9	95%	24,9	95%	1500,532	100%	
26/09/2011 21.00	100%	49023,6	100%	3,5	96,7%	22,6	96,7%	1424,249	100%	
26/09/2011 22.00	100%	53300,5	100%	3,4	100%	24,1	100%	1533,476	100%	
26/09/2011 23.00	100%	46739,1	100%	4,4	96,7%	22,6	96,7%	1370,068	100%	
27/09/2011 00.00	100%	47783,4	100%	4,5	98,3%	22,1	98,3%	1390,798	100%	
27/09/2011 01.00	100%	50906,8	100%	2,4	100%	21,8	100%	1472,669	100%	
27/09/2011 02.00	100%	45115,6	100%	5,7	96,7%	22,5	96,7%	1324,371	100%	
27/09/2011 03.00	100%	48396,6	100%	3,6	100%	21,9	100%	1405,991	100%	
27/09/2011 04.00	100%	45324,6	100%	5,9	100%	23,4	100%	1333,407	100%	
27/09/2011 05.00	100%	46319,1	100%	4,8	100%	22,6	100%	1357,823	100%	
27/09/2011 06.00	100%	60526,6	100%	2,7	100%	25,9	100%	1692,160	100%	
27/09/2011 07.00	100%	63114,6	100%	2,6	100%	29,0	100%	1759,314	100%	
27/09/2011 08.00	100%	61057,5	100%	2,6	100%	28,1	100%	1711,099	100%	
27/09/2011 09.00	100%	60688,0	100%	2,6	100%	27,2	100%	1707,941	100%	
27/09/2011 10.00	100%	58832,5	100%	2,4	100%	25,3	100%	1677,481	100%	
27/09/2011 11.00	100%	59620,6	100%	2,4	100%	26,7	100%	1695,107	100%	
27/09/2011 12.00	100%	50923,4	100%	2,4	100%	23,6	100%	1495,447	100%	
27/09/2011 13.00	100%	52593,7	100%	2,2	100%	22,6	100%	1539,151	100%	
27/09/2011 14.00	100%	56918,1	100%	3,0	100%	25,8	100%	1652,082	100%	
27/09/2011 15.00	100%	59287,9	100%	2,8	100%	27,6	100%	1709,753	100%	
27/09/2011 16.00	95%	64580,5	95%	2,5	95%	33,6	95%	1835,467	95%	
27/09/2011 17.00	100%	57594,9	100%	2,3	100%	28,4	100%	1678,171	100%	
27/09/2011 18.00	100%	55066,5	100%	2,2	100%	26,3	100%	1614,803	100%	
27/09/2011 19.00	100%	63157,9	100%	2,4	100%	30,1	100%	1780,926	100%	
27/09/2011 20.00	100%	57660,9	100%	2,2	100%	26,4	100%	1660,413	100%	
27/09/2011 21.00	100%	47325,7	100%	2,7	100%	22,7	100%	1467,320	100%	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

22,7 n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
27/09/2011 22.00	100%	51192,3	100%	2,9	100%	22,4	100%	1492,907	100%	
27/09/2011 23.00	100%	48738,5	100%	2,7	100%	21,9	100%	1426,993	100%	
28/09/2011 00.00	100%	43329,1	100%	5,9	100%	23,4	100%	1294,537	100%	
28/09/2011 01.00	100%	45272,9	100%	4,7	100%	22,2	100%	1340,064	100%	
28/09/2011 02.00	100%	44524,1	100%	7,4	100%	23,0	100%	1316,839	100%	
28/09/2011 03.00	100%	46701,9	100%	3,9	100%	22,3	100%	1372,545	100%	
28/09/2011 04.00	100%	44565,8	100%	6,5	100%	23,6	100%	1324,456	100%	
28/09/2011 05.00	100%	49846,9	100%	5,2	100%	23,9	100%	1446,304	100%	
28/09/2011 06.00	100%	54314,8	100%	3,1	100%	24,1	100%	1564,738	100%	
28/09/2011 07.00	100%	55958,4	100%	3,5	100%	26,0	100%	1599,615	100%	
28/09/2011 08.00	100%	61858,3	100%	2,7	100%	27,7	100%	1736,166	100%	
28/09/2011 09.00	100%	55835,0	100%	2,7	100%	24,5	100%	1614,544	100%	
28/09/2011 10.00	100%	53175,1	100%	3,3	100%	23,2	100%	1542,989	100%	
28/09/2011 11.00	100%	50874,3	100%	3,2	100%	21,8	100%	1482,345	100%	
28/09/2011 12.00	100%	50611,9	100%	2,9	95%	22,8	95%	1494,353	100%	
28/09/2011 13.00	100%	45623,1	100%	4,2	100%	22,6	100%	1360,473	100%	
28/09/2011 14.00	100%	58767,8	100%	2,6	100%	26,9	100%	1690,473	100%	
28/09/2011 15.00	100%	64898,5	100%	2,5	100%	31,5	100%	1837,016	100%	
28/09/2011 16.00	100%	65182,0	100%	2,5	100%	32,0	100%	1838,347	100%	
28/09/2011 17.00	100%	50125,6	100%	2,1	100%	24,9	100%	1483,165	100%	
28/09/2011 18.00	100%	41711,6	100%	4,4	100%	24,5	100%	1259,808	100%	
28/09/2011 19.00	100%	54082,7	100%	2,4	100%	24,0	100%	1576,393	100%	
28/09/2011 20.00	100%	49545,5	100%	2,5	100%	23,0	100%	1454,703	100%	
28/09/2011 21.00	100%	47071,1	100%	5,5	100%	23,2	100%	1380,649	100%	
28/09/2011 22.00	100%	45263,8	100%	5,8	100%	22,9	100%	1329,250	100%	
28/09/2011 23.00	100%	42630,2	100%	8,4	100%	24,4	100%	1267,623	100%	
29/09/2011 00.00	100%	43766,6	100%	9,3	98,3%	23,7	98,3%	1296,542	100%	
29/09/2011 01.00	100%	44254,3	100%	6,2	100%	23,6	100%	1311,072	100%	
29/09/2011 02.00	100%	45937,9	100%	6,0	100%	22,2	100%	1347,985	100%	
29/09/2011 03.00	100%	43208,4	100%	10,8	100%	23,7	100%	1281,324	100%	
29/09/2011 04.00	100%	42900,7	100%	10,8	100%	24,2	100%	1268,779	100%	
29/09/2011 05.00	100%	46614,1	100%	7,4	100%	22,9	100%	1358,592	100%	
29/09/2011 06.00	100%	55510,8	100%	4,4	100%	24,5	100%	1568,674	100%	
29/09/2011 07.00	100%	60601,8	100%	2,7	100%	26,3	100%	1703,735	100%	
29/09/2011 08.00	100%	58019,4	100%	2,7	100%	24,7	100%	1650,618	100%	
29/09/2011 09.00	100%	56257,9	100%	2,7	100%	23,2	100%	1605,466	100%	
29/09/2011 10.00	100%	56920,7	100%	3,0 {s}	100%	24,9 {s}	100%	1616,555	100%	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile(s)

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
29/09/2011 11.00	100%	56593,2	100%	3,1 {s}	100%	24,5 {s}	100%	1602,552 {s}	100%	
29/09/2011 12.00	100%	46253,7	100%	5,7	71,7%	23,9	71,7%	1307,789	76,7%	
29/09/2011 13.00	100%	49091,3	100%	3,2	100%	23,0	100%	1433,912	100%	
29/09/2011 14.00	100%	49874,6	100%	2,5	100%	22,9	100%	1469,469	100%	
29/09/2011 15.00	100%	49991,1	100%	3,0	100%	23,0	100%	1459,603	100%	
29/09/2011 16.00	100%	63615,9	100%	2,6	100%	29,0	100%	1790,248	100%	
29/09/2011 17.00	100%	56076,9	100%	2,3	100%	25,4	100%	1613,718	100%	
29/09/2011 18.00	100%	51041,9	100%	2,4	100%	21,5	100%	1473,543	100%	
29/09/2011 19.00	100%	63540,7	100%	2,8	100%	29,3	100%	1774,637	100%	
29/09/2011 20.00	100%	57419,7	100%	2,6	100%	23,9	100%	1634,541	100%	
29/09/2011 21.00	100%	47502,8	100%	3,8	100%	22,1	100%	1376,022	100%	
29/09/2011 22.00	100%	58807,8	100%	3,7	100%	27,8	100%	1649,272	100%	
29/09/2011 23.00	100%	42216,8	100%	7,6	100%	25,0	100%	1253,698	100%	
30/09/2011 00.00	100%	52204,7	100%	7,3	96,7%	24,7	96,7%	1490,398	100%	
30/09/2011 01.00	100%	49977,1	100%	4,5	100%	23,0	100%	1442,599	100%	
30/09/2011 02.00	100%	52749,3	100%	4,7	100%	24,2	100%	1513,813	100%	
30/09/2011 03.00	100%	59363,1	100%	3,4	100%	25,2	100%	1664,395	100%	
30/09/2011 04.00	100%	63872,1	100%	3,5	100%	28,8	100%	1773,549	100%	
30/09/2011 05.00	100%	46713,3	100%	4,2	100%	23,0	100%	1366,841	100%	
30/09/2011 06.00	100%	52417,6	100%	5,1	100%	24,2	100%	1497,216	100%	
30/09/2011 07.00	100%	59162,3	100%	3,3	100%	24,8	100%	1672,911	100%	
30/09/2011 08.00	100%	60255,7	100%	3,3	100%	26,3	100%	1702,370	100%	
30/09/2011 09.00	100%	58439,6	100%	3,3	100%	25,6	100%	1662,694	100%	
30/09/2011 10.00	100%	57614,7	100%	3,2	100%	25,2	100%	1652,488	100%	
30/09/2011 11.00	100%	62345,0	100%	3,4	100%	27,6	100%	1756,851	100%	
30/09/2011 12.00	100%	50237,5	100%	3,4	95%	23,3	95%	1465,788	100%	
30/09/2011 13.00	100%	52996,1	100%	2,7	100%	22,3	100%	1523,020	100%	
30/09/2011 14.00	100%	64539,1	100%	3,2	100%	29,5	100%	1807,173	100%	
30/09/2011 15.00	100%	60797,8	100%	3,0	100%	27,5	100%	1722,500	100%	
30/09/2011 16.00	100%	61545,2	100%	3,1	100%	28,9	100%	1741,673	100%	
30/09/2011 17.00	100%	56041,8	100%	2,9	100%	24,5	100%	1607,181	100%	
30/09/2011 18.00	100%	57641,7	100%	2,9	100%	23,5	100%	1633,898	100%	
30/09/2011 19.00	100%	57621,6	100%	3,0	100%	25,0	100%	1613,516	100%	
30/09/2011 20.00	100%	50860,9	100%	4,2	96,7%	22,7	96,7%	1477,283	100%	
30/09/2011 21.00	100%	44762,4	100%	6,3	100%	22,5	100%	1313,322	100%	
30/09/2011 22.00	100%	43078,5	100%	9,8	100%	23,1	100%	1260,570	100%	
30/09/2011 23.00	100%	42835,2	100%	12,3	100%	23,3	100%	1253,862	100%	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

23,3 n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm ³ /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm ³ /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
01/10/2011 00.00	100%	47747,9	100%	6,3	98,3%	21,4	98,3%	1376,926	100%	
Minimo		40279,7		2,1		19,3		1226,232		n.p.
Massimo		67182,7		26,1		34,7		1863,74		n.p.
Limite										
Superamenti										
Medie valide		494		494		494		494		0

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
01/09/2011 01.00	
01/09/2011 02.00	
01/09/2011 03.00	
01/09/2011 04.00	
01/09/2011 05.00	
01/09/2011 06.00	
01/09/2011 07.00	
01/09/2011 08.00	
01/09/2011 09.00	
01/09/2011 10.00	
01/09/2011 11.00	
01/09/2011 12.00	
01/09/2011 13.00	
01/09/2011 14.00	
01/09/2011 15.00	
01/09/2011 16.00	
01/09/2011 17.00	
01/09/2011 18.00	
01/09/2011 19.00	
01/09/2011 20.00	
01/09/2011 21.00	
01/09/2011 22.00	
01/09/2011 23.00	
02/09/2011 00.00	
02/09/2011 01.00	
02/09/2011 02.00	
02/09/2011 03.00	
02/09/2011 04.00	
02/09/2011 05.00	
02/09/2011 06.00	
02/09/2011 07.00	
02/09/2011 08.00	
02/09/2011 09.00	
02/09/2011 10.00	
02/09/2011 11.00	
02/09/2011 12.00	
02/09/2011 13.00	
02/09/2011 14.00	
02/09/2011 15.00	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
02/09/2011 16.00	
02/09/2011 17.00	
02/09/2011 18.00	
02/09/2011 19.00	
02/09/2011 20.00	
02/09/2011 21.00	
02/09/2011 22.00	
02/09/2011 23.00	
03/09/2011 00.00	
03/09/2011 01.00	
03/09/2011 02.00	
03/09/2011 03.00	
03/09/2011 04.00	
03/09/2011 05.00	
03/09/2011 06.00	
03/09/2011 07.00	
03/09/2011 08.00	
03/09/2011 09.00	
03/09/2011 10.00	
03/09/2011 11.00	
03/09/2011 12.00	
03/09/2011 13.00	
03/09/2011 14.00	
03/09/2011 15.00	
03/09/2011 16.00	
03/09/2011 17.00	
03/09/2011 18.00	
03/09/2011 19.00	
03/09/2011 20.00	
03/09/2011 21.00	
03/09/2011 22.00	
03/09/2011 23.00	
04/09/2011 00.00	
04/09/2011 01.00	
04/09/2011 02.00	
04/09/2011 03.00	
04/09/2011 04.00	
04/09/2011 05.00	
04/09/2011 06.00	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
04/09/2011 07.00	
04/09/2011 08.00	
04/09/2011 09.00	
04/09/2011 10.00	
04/09/2011 11.00	
04/09/2011 12.00	
04/09/2011 13.00	
04/09/2011 14.00	
04/09/2011 15.00	
04/09/2011 16.00	
04/09/2011 17.00	
04/09/2011 18.00	
04/09/2011 19.00	
04/09/2011 20.00	
04/09/2011 21.00	
04/09/2011 22.00	
04/09/2011 23.00	
05/09/2011 00.00	
05/09/2011 01.00	
05/09/2011 02.00	
05/09/2011 03.00	
05/09/2011 04.00	
05/09/2011 05.00	
05/09/2011 06.00	
05/09/2011 07.00	
05/09/2011 08.00	
05/09/2011 09.00	
05/09/2011 10.00	
05/09/2011 11.00	
05/09/2011 12.00	
05/09/2011 13.00	
05/09/2011 14.00	
05/09/2011 15.00	
05/09/2011 16.00	
05/09/2011 17.00	
05/09/2011 18.00	
05/09/2011 19.00	
05/09/2011 20.00	
05/09/2011 21.00	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
05/09/2011 22.00	
05/09/2011 23.00	
06/09/2011 00.00	
06/09/2011 01.00	
06/09/2011 02.00	
06/09/2011 03.00	
06/09/2011 04.00	
06/09/2011 05.00	
06/09/2011 06.00	
06/09/2011 07.00	
06/09/2011 08.00	
06/09/2011 09.00	
06/09/2011 10.00	
06/09/2011 11.00	
06/09/2011 12.00	
06/09/2011 13.00	
06/09/2011 14.00	
06/09/2011 15.00	
06/09/2011 16.00	
06/09/2011 17.00	
06/09/2011 18.00	
06/09/2011 19.00	
06/09/2011 20.00	
06/09/2011 21.00	
06/09/2011 22.00	
06/09/2011 23.00	
07/09/2011 00.00	
07/09/2011 01.00	
07/09/2011 02.00	
07/09/2011 03.00	
07/09/2011 04.00	
07/09/2011 05.00	
07/09/2011 06.00	
07/09/2011 07.00	
07/09/2011 08.00	
07/09/2011 09.00	
07/09/2011 10.00	
07/09/2011 11.00	
07/09/2011 12.00	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
07/09/2011 13.00	
07/09/2011 14.00	
07/09/2011 15.00	
07/09/2011 16.00	
07/09/2011 17.00	
07/09/2011 18.00	
07/09/2011 19.00	
07/09/2011 20.00	
07/09/2011 21.00	
07/09/2011 22.00	
07/09/2011 23.00	
08/09/2011 00.00	
08/09/2011 01.00	
08/09/2011 02.00	
08/09/2011 03.00	
08/09/2011 04.00	
08/09/2011 05.00	
08/09/2011 06.00	
08/09/2011 07.00	
08/09/2011 08.00	
08/09/2011 09.00	
08/09/2011 10.00	
08/09/2011 11.00	
08/09/2011 12.00	
08/09/2011 13.00	
08/09/2011 14.00	
08/09/2011 15.00	
08/09/2011 16.00	
08/09/2011 17.00	
08/09/2011 18.00	
08/09/2011 19.00	
08/09/2011 20.00	
08/09/2011 21.00	
08/09/2011 22.00	
08/09/2011 23.00	
09/09/2011 00.00	
09/09/2011 01.00	
09/09/2011 02.00	
09/09/2011 03.00	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
09/09/2011 04.00	
09/09/2011 05.00	
09/09/2011 06.00	
09/09/2011 07.00	
09/09/2011 08.00	
09/09/2011 09.00	
09/09/2011 10.00	
09/09/2011 11.00	
09/09/2011 12.00	
09/09/2011 13.00	
09/09/2011 14.00	
09/09/2011 15.00	
09/09/2011 16.00	
09/09/2011 17.00	
09/09/2011 18.00	
09/09/2011 19.00	
09/09/2011 20.00	
09/09/2011 21.00	
09/09/2011 22.00	
09/09/2011 23.00	
10/09/2011 00.00	
10/09/2011 01.00	
10/09/2011 02.00	
10/09/2011 03.00	
10/09/2011 04.00	
10/09/2011 05.00	
10/09/2011 06.00	
10/09/2011 07.00	
10/09/2011 08.00	
10/09/2011 09.00	
10/09/2011 10.00	
10/09/2011 11.00	
10/09/2011 12.00	
10/09/2011 13.00	
10/09/2011 14.00	
10/09/2011 15.00	
10/09/2011 16.00	
10/09/2011 17.00	
10/09/2011 18.00	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
10/09/2011 19.00	
10/09/2011 20.00	
10/09/2011 21.00	
10/09/2011 22.00	
10/09/2011 23.00	
11/09/2011 00.00	
11/09/2011 01.00	
11/09/2011 02.00	
11/09/2011 03.00	
11/09/2011 04.00	
11/09/2011 05.00	
11/09/2011 06.00	
11/09/2011 07.00	
11/09/2011 08.00	
11/09/2011 09.00	
11/09/2011 10.00	
11/09/2011 11.00	
11/09/2011 12.00	
11/09/2011 13.00	
11/09/2011 14.00	
11/09/2011 15.00	
11/09/2011 16.00	
11/09/2011 17.00	
11/09/2011 18.00	
11/09/2011 19.00	
11/09/2011 20.00	
11/09/2011 21.00	
11/09/2011 22.00	
11/09/2011 23.00	
12/09/2011 00.00	
12/09/2011 01.00	
12/09/2011 02.00	
12/09/2011 03.00	
12/09/2011 04.00	
12/09/2011 05.00	
12/09/2011 06.00	
12/09/2011 07.00	
12/09/2011 08.00	
12/09/2011 09.00	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
12/09/2011 10.00	
12/09/2011 11.00	
12/09/2011 12.00	
12/09/2011 13.00	
12/09/2011 14.00	
12/09/2011 15.00	
12/09/2011 16.00	
12/09/2011 17.00	
12/09/2011 18.00	
12/09/2011 19.00	
12/09/2011 20.00	
12/09/2011 21.00	
12/09/2011 22.00	
12/09/2011 23.00	
13/09/2011 00.00	
13/09/2011 01.00	
13/09/2011 02.00	
13/09/2011 03.00	
13/09/2011 04.00	
13/09/2011 05.00	
13/09/2011 06.00	
13/09/2011 07.00	
13/09/2011 08.00	
13/09/2011 09.00	
13/09/2011 10.00	
13/09/2011 11.00	
13/09/2011 12.00	
13/09/2011 13.00	
13/09/2011 14.00	
13/09/2011 15.00	
13/09/2011 16.00	
13/09/2011 17.00	
13/09/2011 18.00	
13/09/2011 19.00	
13/09/2011 20.00	
13/09/2011 21.00	
13/09/2011 22.00	
13/09/2011 23.00	
14/09/2011 00.00	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
14/09/2011 01.00	
14/09/2011 02.00	
14/09/2011 03.00	
14/09/2011 04.00	
14/09/2011 05.00	
14/09/2011 06.00	
14/09/2011 07.00	
14/09/2011 08.00	
14/09/2011 09.00	
14/09/2011 10.00	
14/09/2011 11.00	
14/09/2011 12.00	
14/09/2011 13.00	
14/09/2011 14.00	
14/09/2011 15.00	
14/09/2011 16.00	
14/09/2011 17.00	
14/09/2011 18.00	
14/09/2011 19.00	
14/09/2011 20.00	
14/09/2011 21.00	
14/09/2011 22.00	
14/09/2011 23.00	
15/09/2011 00.00	
15/09/2011 01.00	
15/09/2011 02.00	
15/09/2011 03.00	
15/09/2011 04.00	
15/09/2011 05.00	
15/09/2011 06.00	
15/09/2011 07.00	
15/09/2011 08.00	
15/09/2011 09.00	
15/09/2011 10.00	
15/09/2011 11.00	
15/09/2011 12.00	
15/09/2011 13.00	
15/09/2011 14.00	
15/09/2011 15.00	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
15/09/2011 16.00	
15/09/2011 17.00	
15/09/2011 18.00	
15/09/2011 19.00	
15/09/2011 20.00	
15/09/2011 21.00	
15/09/2011 22.00	
15/09/2011 23.00	
16/09/2011 00.00	
16/09/2011 01.00	
16/09/2011 02.00	
16/09/2011 03.00	
16/09/2011 04.00	
16/09/2011 05.00	
16/09/2011 06.00	
16/09/2011 07.00	
16/09/2011 08.00	
16/09/2011 09.00	
16/09/2011 10.00	
16/09/2011 11.00	
16/09/2011 12.00	
16/09/2011 13.00	
16/09/2011 14.00	
16/09/2011 15.00	
16/09/2011 16.00	
16/09/2011 17.00	
16/09/2011 18.00	
16/09/2011 19.00	
16/09/2011 20.00	
16/09/2011 21.00	
16/09/2011 22.00	
16/09/2011 23.00	
17/09/2011 00.00	
17/09/2011 01.00	
17/09/2011 02.00	
17/09/2011 03.00	
17/09/2011 04.00	
17/09/2011 05.00	
17/09/2011 06.00	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
17/09/2011 07.00	
17/09/2011 08.00	
17/09/2011 09.00	
17/09/2011 10.00	
17/09/2011 11.00	
17/09/2011 12.00	
17/09/2011 13.00	
17/09/2011 14.00	
17/09/2011 15.00	
17/09/2011 16.00	
17/09/2011 17.00	
17/09/2011 18.00	
17/09/2011 19.00	
17/09/2011 20.00	
17/09/2011 21.00	
17/09/2011 22.00	
17/09/2011 23.00	
18/09/2011 00.00	
18/09/2011 01.00	
18/09/2011 02.00	
18/09/2011 03.00	
18/09/2011 04.00	
18/09/2011 05.00	
18/09/2011 06.00	
18/09/2011 07.00	
18/09/2011 08.00	
18/09/2011 09.00	
18/09/2011 10.00	
18/09/2011 11.00	
18/09/2011 12.00	
18/09/2011 13.00	
18/09/2011 14.00	
18/09/2011 15.00	
18/09/2011 16.00	
18/09/2011 17.00	
18/09/2011 18.00	
18/09/2011 19.00	
18/09/2011 20.00	
18/09/2011 21.00	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
18/09/2011 22.00	
18/09/2011 23.00	
19/09/2011 00.00	
19/09/2011 01.00	
19/09/2011 02.00	
19/09/2011 03.00	
19/09/2011 04.00	
19/09/2011 05.00	
19/09/2011 06.00	
19/09/2011 07.00	
19/09/2011 08.00	
19/09/2011 09.00	
19/09/2011 10.00	
19/09/2011 11.00	
19/09/2011 12.00	
19/09/2011 13.00	
19/09/2011 14.00	
19/09/2011 15.00	
19/09/2011 16.00	
19/09/2011 17.00	
19/09/2011 18.00	
19/09/2011 19.00	
19/09/2011 20.00	
19/09/2011 21.00	
19/09/2011 22.00	
19/09/2011 23.00	
20/09/2011 00.00	
20/09/2011 01.00	
20/09/2011 02.00	
20/09/2011 03.00	
20/09/2011 04.00	
20/09/2011 05.00	
20/09/2011 06.00	
20/09/2011 07.00	
20/09/2011 08.00	
20/09/2011 09.00	
20/09/2011 10.00	
20/09/2011 11.00	
20/09/2011 12.00	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
20/09/2011 13.00	
20/09/2011 14.00	
20/09/2011 15.00	
20/09/2011 16.00	
20/09/2011 17.00	
20/09/2011 18.00	
20/09/2011 19.00	
20/09/2011 20.00	
20/09/2011 21.00	
20/09/2011 22.00	
20/09/2011 23.00	
21/09/2011 00.00	
21/09/2011 01.00	
21/09/2011 02.00	
21/09/2011 03.00	
21/09/2011 04.00	
21/09/2011 05.00	
21/09/2011 06.00	
21/09/2011 07.00	
21/09/2011 08.00	
21/09/2011 09.00	
21/09/2011 10.00	
21/09/2011 11.00	
21/09/2011 12.00	
21/09/2011 13.00	
21/09/2011 14.00	
21/09/2011 15.00	
21/09/2011 16.00	
21/09/2011 17.00	
21/09/2011 18.00	
21/09/2011 19.00	
21/09/2011 20.00	
21/09/2011 21.00	
21/09/2011 22.00	
21/09/2011 23.00	
22/09/2011 00.00	
22/09/2011 01.00	
22/09/2011 02.00	
22/09/2011 03.00	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
22/09/2011 04.00	
22/09/2011 05.00	
22/09/2011 06.00	
22/09/2011 07.00	
22/09/2011 08.00	
22/09/2011 09.00	
22/09/2011 10.00	
22/09/2011 11.00	
22/09/2011 12.00	
22/09/2011 13.00	
22/09/2011 14.00	
22/09/2011 15.00	
22/09/2011 16.00	
22/09/2011 17.00	
22/09/2011 18.00	
22/09/2011 19.00	
22/09/2011 20.00	
22/09/2011 21.00	
22/09/2011 22.00	
22/09/2011 23.00	
23/09/2011 00.00	
23/09/2011 01.00	
23/09/2011 02.00	
23/09/2011 03.00	
23/09/2011 04.00	
23/09/2011 05.00	
23/09/2011 06.00	
23/09/2011 07.00	
23/09/2011 08.00	
23/09/2011 09.00	
23/09/2011 10.00	
23/09/2011 11.00	
23/09/2011 12.00	
23/09/2011 13.00	
23/09/2011 14.00	
23/09/2011 15.00	
23/09/2011 16.00	
23/09/2011 17.00	
23/09/2011 18.00	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
23/09/2011 19.00	
23/09/2011 20.00	
23/09/2011 21.00	
23/09/2011 22.00	
23/09/2011 23.00	
24/09/2011 00.00	
24/09/2011 01.00	
24/09/2011 02.00	
24/09/2011 03.00	
24/09/2011 04.00	
24/09/2011 05.00	
24/09/2011 06.00	
24/09/2011 07.00	
24/09/2011 08.00	
24/09/2011 09.00	
24/09/2011 10.00	
24/09/2011 11.00	
24/09/2011 12.00	
24/09/2011 13.00	
24/09/2011 14.00	
24/09/2011 15.00	
24/09/2011 16.00	
24/09/2011 17.00	
24/09/2011 18.00	
24/09/2011 19.00	
24/09/2011 20.00	
24/09/2011 21.00	
24/09/2011 22.00	
24/09/2011 23.00	
25/09/2011 00.00	
25/09/2011 01.00	
25/09/2011 02.00	
25/09/2011 03.00	
25/09/2011 04.00	
25/09/2011 05.00	
25/09/2011 06.00	
25/09/2011 07.00	
25/09/2011 08.00	
25/09/2011 09.00	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{...} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
25/09/2011 10.00	
25/09/2011 11.00	
25/09/2011 12.00	
25/09/2011 13.00	
25/09/2011 14.00	
25/09/2011 15.00	
25/09/2011 16.00	
25/09/2011 17.00	
25/09/2011 18.00	
25/09/2011 19.00	
25/09/2011 20.00	
25/09/2011 21.00	
25/09/2011 22.00	
25/09/2011 23.00	
26/09/2011 00.00	
26/09/2011 01.00	
26/09/2011 02.00	
26/09/2011 03.00	
26/09/2011 04.00	
26/09/2011 05.00	
26/09/2011 06.00	
26/09/2011 07.00	
26/09/2011 08.00	
26/09/2011 09.00	
26/09/2011 10.00	
26/09/2011 11.00	
26/09/2011 12.00	
26/09/2011 13.00	
26/09/2011 14.00	
26/09/2011 15.00	
26/09/2011 16.00	
26/09/2011 17.00	
26/09/2011 18.00	
26/09/2011 19.00	
26/09/2011 20.00	
26/09/2011 21.00	
26/09/2011 22.00	
26/09/2011 23.00	
27/09/2011 00.00	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
27/09/2011 01.00	
27/09/2011 02.00	
27/09/2011 03.00	
27/09/2011 04.00	
27/09/2011 05.00	
27/09/2011 06.00	
27/09/2011 07.00	
27/09/2011 08.00	
27/09/2011 09.00	
27/09/2011 10.00	
27/09/2011 11.00	
27/09/2011 12.00	
27/09/2011 13.00	
27/09/2011 14.00	
27/09/2011 15.00	
27/09/2011 16.00	
27/09/2011 17.00	
27/09/2011 18.00	
27/09/2011 19.00	
27/09/2011 20.00	
27/09/2011 21.00	
27/09/2011 22.00	
27/09/2011 23.00	
28/09/2011 00.00	
28/09/2011 01.00	
28/09/2011 02.00	
28/09/2011 03.00	
28/09/2011 04.00	
28/09/2011 05.00	
28/09/2011 06.00	
28/09/2011 07.00	
28/09/2011 08.00	
28/09/2011 09.00	
28/09/2011 10.00	
28/09/2011 11.00	
28/09/2011 12.00	
28/09/2011 13.00	
28/09/2011 14.00	
28/09/2011 15.00	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
28/09/2011 16.00	
28/09/2011 17.00	
28/09/2011 18.00	
28/09/2011 19.00	
28/09/2011 20.00	
28/09/2011 21.00	
28/09/2011 22.00	
28/09/2011 23.00	
29/09/2011 00.00	
29/09/2011 01.00	
29/09/2011 02.00	
29/09/2011 03.00	
29/09/2011 04.00	
29/09/2011 05.00	
29/09/2011 06.00	
29/09/2011 07.00	
29/09/2011 08.00	
29/09/2011 09.00	
29/09/2011 10.00	
29/09/2011 11.00	
29/09/2011 12.00	
29/09/2011 13.00	
29/09/2011 14.00	
29/09/2011 15.00	
29/09/2011 16.00	
29/09/2011 17.00	
29/09/2011 18.00	
29/09/2011 19.00	
29/09/2011 20.00	
29/09/2011 21.00	
29/09/2011 22.00	
29/09/2011 23.00	
30/09/2011 00.00	
30/09/2011 01.00	
30/09/2011 02.00	
30/09/2011 03.00	
30/09/2011 04.00	
30/09/2011 05.00	
30/09/2011 06.00	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
30/09/2011 07.00	
30/09/2011 08.00	
30/09/2011 09.00	
30/09/2011 10.00	
30/09/2011 11.00	
30/09/2011 12.00	
30/09/2011 13.00	
30/09/2011 14.00	
30/09/2011 15.00	
30/09/2011 16.00	
30/09/2011 17.00	
30/09/2011 18.00	
30/09/2011 19.00	
30/09/2011 20.00	
30/09/2011 21.00	
30/09/2011 22.00	
30/09/2011 23.00	
01/10/2011 00.00	
Minimo	
Massimo	
Limite	
Superamenti	
Medie valide	

* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile