

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
01/02/2011 01.00	sopra MT	14,4	100%	108,7	100%	16,0	100%	5,9	100%	143,0
01/02/2011 02.00	sopra MT	14,4	100%	109,8	100%	16,0	100%	4,2	100%	145,9
01/02/2011 03.00	sopra MT	14,4	100%	109,5	100%	16,3	100%	4,1	100%	144,4
01/02/2011 04.00	sopra MT	14,4	100%	109,4	100%	16,3	100%	4,7	100%	144,9
01/02/2011 05.00	sopra MT	14,4	100%	109,3	100%	16,1	100%	5,0	100%	145,6
01/02/2011 06.00	sopra MT	14,4	100%	108,2	100%	16,0	100%	4,2	100%	145,6
01/02/2011 07.00	sopra MT	14,3	100%	109,8	100%	14,2	100%	3,4	100%	170,4
01/02/2011 08.00	sopra MT	14,0	100%	115,1	100%	14,0	100%	2,8	100%	238,9
01/02/2011 09.00	sopra MT	14,0	100%	113,0	100%	14,1	100%	2,7	100%	242,3
01/02/2011 10.00	sopra MT	14,1	100%	111,2	100%	13,0	100%	2,9	100%	217,6
01/02/2011 11.00	sopra MT	14,1	100%	111,4	100%	12,1	100%	3,0	100%	209,5
01/02/2011 12.00	sopra MT	14,1	100%	113,5	100%	11,9	100%	2,9	100%	224,6
01/02/2011 13.00	sopra MT	14,4	100%	107,5	100%	14,7	100%	4,1	100%	159,7
01/02/2011 14.00	sopra MT	14,4	100%	110,2	100%	14,9	100%	4,5	100%	148,1
01/02/2011 15.00	sopra MT	14,1	100%	115,7	100%	12,1	100%	3,1	100%	217,7
01/02/2011 16.00	sopra MT	14,1	100%	110,9	100%	12,2	100%	3,1	100%	207,9
01/02/2011 17.00	sopra MT	14,1	100%	111,2	100%	12,0	100%	3,1	100%	211,4
01/02/2011 18.00	sopra MT	14,1	100%	112,8	100%	11,7	100%	2,9	100%	228,0
01/02/2011 19.00	sopra MT	14,1	100%	110,7	100%	11,0	100%	3,2	100%	223,0
01/02/2011 20.00	sopra MT	14,1	100%	111,3	100%	11,8	100%	3,0	100%	227,3
01/02/2011 21.00	sopra MT	14,0	100%	112,1	100%	12,8	100%	2,9	100%	239,5
01/02/2011 22.00	sopra MT	14,2	100%	108,3	100%	13,8	100%	2,9	100%	188,9
01/02/2011 23.00	sopra MT	14,3	100%	110,9	100%	13,6	100%	3,1	100%	168,5
02/02/2011 00.00	sopra MT	14,2	100%	110,9	100%	12,7	100%	3,1	100%	189,0
02/02/2011 01.00	sopra MT	14,4	100%	108,1	100%	16,0	100%	4,5	100%	143,9
02/02/2011 02.00	sopra MT	14,4	100%	109,2	100%	16,0	100%	4,6	100%	145,0
02/02/2011 03.00	sopra MT	14,4	100%	108,5	100%	15,9	100%	4,4	100%	144,7
02/02/2011 04.00	sopra MT	14,4	100%	108,3	100%	15,4	100%	4,2	100%	143,9
02/02/2011 05.00	sopra MT	14,2	100%	111,2	100%	13,2	100%	3,5	100%	176,3
02/02/2011 06.00	sopra MT	14,4	100%	108,6	100%	14,6	100%	4,3	100%	155,8
02/02/2011 07.00	sopra MT	14,3	100%	108,6	100%	15,2	100%	5,3	100%	163,3
02/02/2011 08.00	sopra MT	14,0	100%	114,5	100%	13,9	100%	2,9	100%	243,5
02/02/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	110,5	100%	13,4	100%	3,0	100%	208,2
02/02/2011 10.00	sopra MT	14,1	100%	110,9	100%	12,1	100%	3,0	100%	202,2
02/02/2011 11.00	sopra MT	14,1	100%	113,3	100%	11,7	100%	3,3	100%	220,4
02/02/2011 12.00	sopra MT	14,2	100%	111,4	100%	11,9	100%	3,3	100%	205,5
02/02/2011 13.00	sopra MT	14,3	100%	108,4	100%	14,3	100%	3,3	100%	175,5
02/02/2011 14.00	sopra MT	14,3	100%	107,7	100%	15,3	100%	4,8	100%	145,5

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

( ) = percentuale di validità

0 = superato limite di legge

nsc = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
02/02/2011 15.00	sopra MT	14,2	100%	111,8	100%	12,7	100%	3,2	100%	208,1
02/02/2011 16.00	sopra MT	14,1	100%	109,5	100%	12,6	100%	3,1	100%	222,7
02/02/2011 17.00	sopra MT	14,1	100%	108,9	100%	13,1	100%	3,0	100%	214,1
02/02/2011 18.00	sopra MT	14,1	100%	109,3	100%	12,7	100%	3,0	100%	226,6
02/02/2011 19.00	sopra MT	14,1	100%	108,2	100%	13,4	100%	3,0	100%	225,2
02/02/2011 20.00	sopra MT	14,2	100%	107,3	100%	12,3	100%	2,9	100%	202,6
02/02/2011 21.00	sopra MT	14,2	100%	110,2	100%	13,0	100%	3,1	100%	191,7
02/02/2011 22.00	sopra MT	14,4	100%	108,2	100%	15,0	100%	5,7	100%	152,9
02/02/2011 23.00	sopra MT	14,4	100%	108,8	100%	15,1	100%	6,4	100%	150,4
03/02/2011 00.00	sopra MT	14,5	100%	108,8	100%	16,0	100%	8,7	100%	144,3
03/02/2011 01.00	sopra MT	14,5	100%	108,7	100%	16,3	100%	10,2	100%	143,9
03/02/2011 02.00	sopra MT	14,5	100%	108,6	100%	16,5	100%	10,7	100%	144,1
03/02/2011 03.00	sopra MT	14,5	100%	108,6	100%	16,3	100%	9,3	100%	145,7
03/02/2011 04.00	sopra MT	14,5	100%	108,5	100%	16,2	100%	7,0	100%	144,7
03/02/2011 05.00	sopra MT	14,5	100%	108,8	100%	15,4	100%	6,0	100%	148,2
03/02/2011 06.00	sopra MT	14,4	100%	108,9	100%	14,9	100%	5,6	100%	151,9
03/02/2011 07.00	sopra MT	14,4	100%	109,6	100%	14,6	100%	6,3	100%	165,4
03/02/2011 08.00	sopra MT	14,1	100%	112,9	100%	12,2	100%	2,9	100%	222,3
03/02/2011 09.00	sopra MT	14,2	100%	109,9	100%	13,3	100%	2,9	100%	199,3
03/02/2011 10.00	sopra MT	14,2	91,7%	111,7	100%	12,3	91,7%	3,0	91,7%	202,3
03/02/2011 11.00	sopra MT	14,2	93,3%	111,6	100%	11,9	93,3%	3,2	93,3%	210,7
03/02/2011 12.00	sopra MT	14,2	100%	111,0	100%	11,7	100%	3,1	100%	212,4
03/02/2011 13.00	sopra MT	14,4	100%	104,7	100%	15,5	100%	5,8	100%	160,4
03/02/2011 14.00	sopra MT	14,5	100%	104,7	100%	16,1	100%	6,1	100%	143,3
03/02/2011 15.00	sopra MT	14,4	100%	108,6	100%	14,1	100%	3,7	100%	176,0
03/02/2011 16.00	sopra MT	14,2	100%	110,8	100%	11,9	100%	3,1	100%	217,5
03/02/2011 17.00	sopra MT	14,3	100%	106,4	100%	14,4	100%	2,9	100%	186,0
03/02/2011 18.00	sopra MT	14,2	100%	107,2	100%	12,4	100%	2,8	100%	198,5
03/02/2011 19.00	sopra MT	14,2	100%	108,3	100%	13,0	100%	3,1	100%	218,0
03/02/2011 20.00	sopra MT	14,2	100%	111,2	100%	12,6	100%	3,1	100%	233,1
03/02/2011 21.00	sopra MT	14,2	100%	112,1	100%	12,2	100%	3,2	100%	226,0
03/02/2011 22.00	sopra MT	14,4	100%	107,4	100%	14,5	100%	7,2	100%	160,2
03/02/2011 23.00	sopra MT	14,4	100%	110,3	100%	14,4	100%	5,5	100%	167,0
04/02/2011 00.00	sopra MT	14,3	100%	113,1	100%	13,2	100%	3,7	100%	198,8
04/02/2011 01.00	sopra MT	14,3	100%	109,3	100%	14,0	100%	4,5	100%	175,1
04/02/2011 02.00	sopra MT	14,5	100%	109,5	100%	15,2	100%	6,4	100%	153,4
04/02/2011 03.00	sopra MT	14,4	100%	109,7	100%	14,3	100%	4,5	100%	164,6
04/02/2011 04.00	sopra MT	14,4	100%	109,7	100%	14,6	100%	6,1	100%	161,4

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

( ) = percentuale di validità

o = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
04/02/2011 05.00	sopra MT	14,4	100%	110,4	100%	14,7	100%	5,8	100%	165,9
04/02/2011 06.00	sopra MT	14,3	100%	111,7	100%	13,6	100%	4,7	100%	180,0
04/02/2011 07.00	sopra MT	14,4	100%	111,0	100%	14,8	100%	6,8	100%	180,9
04/02/2011 08.00	sopra MT	14,1	100%	114,6	100%	14,0	100%	3,0	100%	250,7
04/02/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	112,9	100%	13,7	100%	3,1	100%	252,7
04/02/2011 10.00	sopra MT	14,2	100%	110,7	100%	13,4	100%	3,1	100%	210,5
04/02/2011 11.00	sopra MT	14,3	100%	111,4	100%	12,1	100%	3,3	100%	203,5
04/02/2011 12.00	sopra MT	14,3	100%	113,1	100%	12,3	100%	3,2	100%	208,6
04/02/2011 13.00	sopra MT	14,3	100%	111,1	100%	12,6	100%	3,0	100%	211,7
04/02/2011 14.00	sopra MT	14,4	100%	107,1	100%	14,1	100%	3,0	100%	174,9
04/02/2011 15.00	sopra MT	14,3	100%	109,0	100%	13,5	100%	2,9	100%	187,3
04/02/2011 16.00	sopra MT	14,3	100%	109,7	100%	13,5	100%	3,1	100%	204,6
04/02/2011 17.00	sopra MT	14,3	100%	108,5	100%	12,3	100%	3,0	100%	199,9
04/02/2011 18.00	sopra MT	14,3	100%	108,6	100%	12,5	100%	3,4	100%	205,5
04/02/2011 19.00	sopra MT	14,3	100%	108,6	100%	12,7	100%	3,5	100%	208,8
04/02/2011 20.00	sopra MT	14,2	100%	110,4	100%	13,4	100%	3,3	100%	224,1
04/02/2011 21.00	sopra MT	14,4	100%	105,9	100%	14,7	100%	4,9	100%	172,7
04/02/2011 22.00	sopra MT	14,3	100%	110,6	100%	13,2	100%	3,8	100%	200,0
04/02/2011 23.00	sopra MT	14,3	100%	109,7	100%	12,5	100%	4,1	100%	188,4
05/02/2011 00.00	sopra MT	14,3	100%	110,9	100%	12,4	100%	3,6	100%	206,4
05/02/2011 01.00	sopra MT	14,5	100%	105,7	100%	15,1	100%	13,4	100%	154,0
05/02/2011 02.00	sopra MT	14,5	100%	106,8	100%	16,2	100%	18,1	100%	143,9
05/02/2011 03.00	sopra MT	14,4	100%	109,3	100%	14,7	100%	6,5	100%	173,2
05/02/2011 04.00	sopra MT	14,3	100%	110,3	100%	13,2	100%	3,5	100%	195,6
05/02/2011 05.00	sopra MT	14,3	100%	109,9	100%	13,5	100%	3,4	100%	188,9
05/02/2011 06.00	sopra MT	14,3	100%	108,3	100%	13,8	100%	3,5	100%	182,7
05/02/2011 07.00	sopra MT	14,1	100%	113,0	100%	13,3	100%	3,5	100%	236,2
05/02/2011 08.00	sopra MT	14,1	100%	111,0	100%	13,1	100%	3,3	100%	240,4
05/02/2011 09.00	sopra MT	14,2	100%	109,3	100%	13,6	100%	3,3	100%	212,7
05/02/2011 10.00	sopra MT	14,2	100%	109,3	100%	12,2	100%	3,2	100%	205,9
05/02/2011 11.00	sopra MT	14,3	100%	108,5	100%	12,9	100%	3,7	100%	185,8
05/02/2011 12.00	sopra MT	14,5	100%	107,2	100%	15,1	100%	4,1	100%	150,5
05/02/2011 13.00	sopra MT	14,5	100%	107,7	100%	15,4	100%	3,6	100%	149,0
05/02/2011 14.00	sopra MT	14,4	100%	109,5	100%	14,8	100%	3,3	100%	167,9
05/02/2011 15.00	sopra MT	14,3	100%	109,2	100%	14,5	100%	3,2	100%	179,3
05/02/2011 16.00	sopra MT	14,4	100%	108,4	100%	15,0	100%	3,1	100%	168,4
05/02/2011 17.00	sopra MT	14,3	100%	110,3	100%	13,4	100%	3,0	100%	189,5
05/02/2011 18.00	sopra MT	14,4	100%	108,3	100%	13,6	100%	3,1	100%	171,5

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

( ) = percentuale di validità

o = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
05/02/2011 19.00	sopra MT	14,4	100%	107,7	100%	12,8	100%	3,4	100%	174,0
05/02/2011 20.00	sopra MT	14,3	100%	108,1	100%	12,5	100%	3,5	100%	183,7
05/02/2011 21.00	sopra MT	14,4	100%	107,4	100%	13,8	100%	5,2	100%	161,9
05/02/2011 22.00	sopra MT	14,4	100%	107,0	100%	13,8	100%	4,8	100%	162,4
05/02/2011 23.00	sopra MT	14,5	100%	106,8	100%	14,7	100%	7,7	100%	145,3
06/02/2011 00.00	sopra MT	14,5	100%	106,7	100%	14,8	100%	7,9	100%	143,8
06/02/2011 01.00	sopra MT	14,5	100%	106,5	100%	14,8	100%	8,6	100%	142,7
06/02/2011 02.00	sopra MT	14,5	100%	106,3	100%	14,8	100%	10,2	100%	142,8
06/02/2011 03.00	sopra MT	14,5	100%	106,3	100%	15,0	100%	8,3	100%	143,2
06/02/2011 04.00	sopra MT	14,5	100%	107,3	100%	14,0	100%	5,0	100%	153,4
06/02/2011 05.00	sopra MT	14,4	100%	107,7	100%	13,4	100%	4,0	100%	165,1
06/02/2011 06.00	sopra MT	14,3	100%	108,8	100%	12,9	100%	3,6	100%	175,8
06/02/2011 07.00	sopra MT	14,3	100%	109,9	100%	11,6	100%	3,5	100%	192,1
06/02/2011 08.00	sopra MT	14,5	100%	106,3	100%	13,5	100%	5,7	100%	155,8
06/02/2011 09.00	sopra MT	14,4	100%	108,3	100%	12,5	100%	4,5	100%	165,9
06/02/2011 10.00	sopra MT	14,3	100%	111,7	100%	11,6	100%	4,4	100%	197,8
06/02/2011 11.00	sopra MT	14,5	100%	105,5	100%	14,8	100%	5,5	100%	151,2
06/02/2011 12.00	sopra MT	14,5	100%	107,1	100%	14,7	100%	4,4	100%	143,3
06/02/2011 13.00	sopra MT	14,5	100%	107,6	100%	14,9	100%	3,9	100%	142,3
06/02/2011 14.00	sopra MT	14,5	100%	107,5	100%	14,7	100%	3,8	100%	141,5
06/02/2011 15.00	sopra MT	14,5	100%	107,7	100%	14,5	100%	3,5	100%	142,7
06/02/2011 16.00	sopra MT	14,5	100%	107,6	100%	14,3	100%	3,4	100%	142,6
06/02/2011 17.00	sopra MT	14,5	100%	107,6	100%	14,2	100%	3,4	100%	142,5
06/02/2011 18.00	sopra MT	14,4	100%	109,0	100%	13,3	100%	3,1	100%	166,0
06/02/2011 19.00	sopra MT	14,3	100%	108,3	100%	13,3	100%	3,3	100%	176,0
06/02/2011 20.00	sopra MT	14,3	100%	107,8	100%	13,0	100%	3,3	100%	172,3
06/02/2011 21.00	sopra MT	14,3	100%	107,5	100%	12,6	100%	3,4	100%	178,7
06/02/2011 22.00	sopra MT	14,3	100%	109,6	100%	12,4	100%	3,5	100%	190,9
06/02/2011 23.00	sopra MT	14,5	100%	105,0	100%	14,6	100%	6,7	100%	145,5
07/02/2011 00.00	sopra MT	14,5	100%	106,5	100%	13,9	100%	6,5	100%	150,3
07/02/2011 01.00	sopra MT	14,5	100%	106,2	100%	14,3	100%	8,4	100%	142,8
07/02/2011 02.00	sopra MT	14,4	100%	106,8	100%	13,1	100%	5,5	100%	156,9
07/02/2011 03.00	sopra MT	14,5	100%	107,1	100%	13,4	100%	7,6	100%	151,2
07/02/2011 04.00	sopra MT	14,3	100%	109,1	100%	12,1	100%	4,1	100%	173,1
07/02/2011 05.00	sopra MT	14,4	100%	108,2	100%	12,7	100%	5,2	100%	161,5
07/02/2011 06.00	sopra MT	14,5	100%	107,2	100%	13,9	100%	9,3	100%	150,4
07/02/2011 07.00	sopra MT	14,2	100%	112,7	100%	10,6	100%	3,6	100%	217,2
07/02/2011 08.00	sopra MT	14,2	100%	109,9	100%	12,2	100%	3,4	100%	209,5

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta ( ) = percentuale di validità

0 = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
07/02/2011 09.00	sopra MT	14,2	100%	111,4	100%	12,8	100%	3,3	100%	213,0
07/02/2011 10.00	sopra MT	14,3	100%	108,4	100%	13,3	100%	3,7	100%	182,8
07/02/2011 11.00	sopra MT	14,4	100%	107,8	100%	13,9	100%	4,3	100%	161,3
07/02/2011 12.00	sopra MT	14,3	100%	110,3	100%	13,1	100%	3,5	100%	180,1
07/02/2011 13.00	sopra MT	14,4	100%	108,0	100%	14,7	100%	3,3	100%	160,8
07/02/2011 14.00	sopra MT	14,4	100%	109,3	100%	14,1	100%	3,0	100%	171,8
07/02/2011 15.00	sopra MT	14,4	100%	108,8	100%	14,2	100%	3,0	100%	168,1
07/02/2011 16.00	sopra MT	14,4	100%	108,5	100%	14,6	100%	3,0	100%	167,0
07/02/2011 17.00	sopra MT	14,4	100%	107,6	100%	14,4	100%	3,0	100%	162,8
07/02/2011 18.00	sopra MT	14,3	100%	109,3	100%	13,3	100%	2,8	100%	184,5
07/02/2011 19.00	sopra MT	14,2	100%	110,5	100%	12,5	100%	3,0	100%	211,0
07/02/2011 20.00	sopra MT	14,3	100%	105,8	100%	13,6	100%	3,7	100%	167,1
07/02/2011 21.00	sopra MT	14,3	100%	109,3	100%	12,7	100%	4,0	100%	194,3
07/02/2011 22.00	sopra MT	14,2	100%	108,7	100%	12,3	100%	3,2	100%	201,1
07/02/2011 23.00	sopra MT	14,3	100%	107,1	100%	13,3	100%	3,8	100%	174,1
08/02/2011 00.00	sopra MT	14,2	100%	110,5	100%	13,1	100%	4,3	100%	196,2
08/02/2011 01.00	sopra MT	14,5	100%	106,2	100%	16,1	100%	11,3	100%	144,6
08/02/2011 02.00	sopra MT	14,4	100%	108,5	100%	14,6	100%	6,5	100%	161,0
08/02/2011 03.00	sopra MT	14,2	100%	111,0	100%	13,1	100%	4,4	100%	190,0
08/02/2011 04.00	sopra MT	14,2	100%	110,4	100%	13,4	100%	3,5	100%	189,6
08/02/2011 05.00	sopra MT	14,2	100%	111,1	100%	12,5	100%	3,3	100%	198,8
08/02/2011 06.00	sopra MT	14,3	100%	108,5	100%	14,4	100%	4,3	100%	170,9
08/02/2011 07.00	sopra MT	14,1	100%	111,8	100%	11,8	100%	3,3	100%	208,3
08/02/2011 08.00	sopra MT	14,1	100%	111,0	100%	12,4	100%	3,1	100%	217,6
08/02/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	111,0	100%	12,1	100%	3,5	100%	211,9
08/02/2011 10.00	sopra MT	14,1	96,7%	112,6	96,7%	12,3	96,7%	3,4	96,7%	229,6
08/02/2011 11.00	sopra MT	14,2	100%	109,6	100%	12,7	100%	3,9	100%	201,1
08/02/2011 12.00	sopra MT	14,2	100%	108,4	100%	14,3	100%	3,5	100%	180,2
08/02/2011 13.00	sopra MT	14,2	100%	109,6	100%	14,5	100%	3,2	100%	184,8
08/02/2011 14.00	sopra MT	14,3	100%	109,0	100%	15,1	100%	3,2	100%	165,3
08/02/2011 15.00	sopra MT	14,2	100%	111,0	100%	13,6	100%	2,9	100%	188,9
08/02/2011 16.00	sopra MT	14,2	100%	108,6	100%	15,1	100%	3,0	100%	178,6
08/02/2011 17.00	sopra MT	14,2	100%	110,9	100%	13,6	100%	2,9	100%	201,1
08/02/2011 18.00	sopra MT	14,2	100%	109,6	100%	13,9	100%	3,1	100%	199,8
08/02/2011 19.00	sopra MT	14,1	100%	111,0	100%	14,1	100%	3,3	100%	220,7
08/02/2011 20.00	sopra MT	14,0	100%	111,2	100%	14,3	100%	3,2	100%	230,7
08/02/2011 21.00	sopra MT	14,1	100%	110,7	100%	12,9	100%	3,2	100%	232,0
08/02/2011 22.00	sopra MT	14,1	100%	110,5	100%	13,8	100%	3,2	100%	227,7

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

( ) = percentuale di validità

o = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
08/02/2011 23.00	sopra MT	14,2	100%	107,3	100%	13,9	100%	3,6	100%	178,8
09/02/2011 00.00	sopra MT	14,3	100%	109,3	100%	14,8	100%	6,4	100%	180,5
09/02/2011 01.00	sopra MT	14,4	100%	108,1	100%	14,7	100%	8,3	100%	160,5
09/02/2011 02.00	sopra MT	14,2	100%	111,7	100%	11,8	100%	3,7	100%	198,6
09/02/2011 03.00	sopra MT	14,2	100%	110,0	100%	11,3	100%	3,9	100%	190,9
09/02/2011 04.00	sopra MT	14,2	100%	110,5	100%	10,9	100%	3,5	100%	190,6
09/02/2011 05.00	sopra MT	14,2	100%	110,0	100%	10,2	100%	4,0	100%	192,3
09/02/2011 06.00	sopra MT	14,3	100%	108,0	100%	12,0	100%	4,2	100%	166,5
09/02/2011 07.00	sopra MT	14,2	100%	111,6	100%	11,2	100%	3,3	100%	192,5
09/02/2011 08.00	sopra MT	14,1	100%	112,1	100%	11,5	100%	3,4	100%	221,0
09/02/2011 09.00	sopra MT	14,1	96,7%	111,3	96,7%	12,3	96,7%	3,4	96,7%	216,7
09/02/2011 10.00	sopra MT	14,1	95%	111,3	95%	11,7	95%	3,5	95%	222,2
09/02/2011 11.00	sopra MT	14,2	100%	109,3	100%	11,1	100%	3,6	100%	207,0
09/02/2011 12.00	sopra MT	14,2	100%	108,0	100%	11,7	100%	3,1	100%	193,6
09/02/2011 13.00	sopra MT	14,3	100%	106,9	100%	12,9	100%	3,2	100%	174,4
09/02/2011 14.00	sopra MT	14,2	100%	110,0	100%	12,2	100%	3,0	100%	193,9
09/02/2011 15.00	sopra MT	14,2	100%	108,2	100%	11,7	100%	3,0	100%	205,2
09/02/2011 16.00	sopra MT	14,2	100%	107,2	100%	12,1	100%	2,9	100%	193,6
09/02/2011 17.00	sopra MT	14,2	100%	107,2	100%	12,0	100%	3,0	100%	192,6
09/02/2011 18.00	sopra MT	14,2	100%	107,0	100%	12,7	100%	3,1	100%	190,4
09/02/2011 19.00	sopra MT	14,1	100%	109,7	100%	11,1	100%	3,1	100%	229,0
09/02/2011 20.00	sopra MT	14,1	100%	108,5	100%	11,4	100%	3,4	100%	224,1
09/02/2011 21.00	sopra MT	14,1	100%	107,0	100%	11,6	100%	3,5	100%	214,6
09/02/2011 22.00	sopra MT	14,1	100%	109,8	100%	12,4	100%	3,5	100%	229,3
09/02/2011 23.00	sopra MT	14,2	100%	108,9	100%	12,8	100%	3,8	100%	204,2
10/02/2011 00.00	sopra MT	14,4	100%	106,1	100%	14,1	100%	6,3	100%	163,5
10/02/2011 01.00	sopra MT	14,4	100%	108,0	100%	14,2	100%	5,9	100%	144,5
10/02/2011 02.00	sopra MT	14,3	100%	111,3	100%	11,8	100%	4,2	100%	176,7
10/02/2011 03.00	sopra MT	14,2	100%	108,5	100%	11,7	100%	3,7	100%	182,0
10/02/2011 04.00	sopra MT	14,3	100%	107,2	100%	12,7	100%	4,1	100%	163,2
10/02/2011 05.00	sopra MT	14,3	100%	107,6	100%	12,7	100%	4,3	100%	159,8
10/02/2011 06.00	sopra MT	14,3	100%	108,2	100%	12,3	100%	4,1	100%	164,3
10/02/2011 07.00	sopra MT	14,3	100%	108,5	100%	12,5	100%	5,6	100%	165,7
10/02/2011 08.00	sopra MT	14,1	100%	113,9	100%	11,6	100%	3,3	100%	221,9
10/02/2011 09.00	sopra MT	14,2	100%	111,0	100%	12,3	100%	3,3	100%	208,4
10/02/2011 10.00	sopra MT	14,2	91,7%	109,7	100%	12,0	91,7%	3,3	91,7%	204,9
10/02/2011 11.00	sopra MT	14,1	93,3%	110,9	100%	10,6	93,3%	3,4	93,3%	229,7
10/02/2011 12.00	sopra MT	14,1	100%	110,0	100%	11,0	100%	3,4	100%	226,2

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

( ) = percentuale di validità

0 = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
10/02/2011 13.00	sopra MT	14,2	100%	107,2	100%	12,1	100%	3,3	100%	194,0
10/02/2011 14.00	sopra MT	14,2	100%	107,9	100%	12,0	100%	3,1	100%	185,2
10/02/2011 15.00	sopra MT	14,2	100%	108,9	100%	11,9	100%	3,1	100%	194,5
10/02/2011 16.00	sopra MT	14,2	100%	108,0	100%	11,6	100%	3,3	100%	196,2
10/02/2011 17.00	sopra MT	14,1	100%	109,4	100%	10,6	100%	3,4	100%	216,1
10/02/2011 18.00	sopra MT	14,2	100%	107,0	100%	12,6	100%	3,3	100%	193,5
10/02/2011 19.00	sopra MT	14,1	100%	108,8	100%	11,5	100%	3,5	100%	220,2
10/02/2011 20.00	sopra MT	14,1	95%	107,6	95%	11,0	95%	3,9	95%	207,9
10/02/2011 21.00	sopra MT	14,1	100%	108,8	100%	11,5	100%	3,6	100%	228,9
10/02/2011 22.00	sopra MT	14,1	100%	106,9	100%	12,4	100%	3,8	100%	219,9
10/02/2011 23.00	sopra MT	14,2	100%	107,3	100%	13,1	100%	4,4	100%	191,9
11/02/2011 00.00	sopra MT	14,3	100%	106,4	100%	13,5	100%	5,0	100%	169,0
11/02/2011 01.00	sopra MT	14,4	100%	107,2	100%	14,6	100%	6,7	100%	142,9
11/02/2011 02.00	sopra MT	14,4	100%	107,0	100%	14,6	100%	6,8	100%	141,0
11/02/2011 03.00	sopra MT	14,4	100%	107,1	100%	14,1	100%	6,2	100%	143,6
11/02/2011 04.00	sopra MT	14,4	100%	107,1	100%	14,0	100%	6,1	100%	143,4
11/02/2011 05.00	sopra MT	14,4	100%	107,3	100%	14,1	100%	6,5	100%	143,3
11/02/2011 06.00	sopra MT	14,4	100%	107,4	100%	13,7	100%	5,8	100%	148,3
11/02/2011 07.00	sopra MT	14,3	100%	109,4	100%	13,3	100%	5,3	100%	164,7
11/02/2011 08.00	sopra MT	14,1	100%	113,3	100%	12,6	100%	3,6	100%	218,3
11/02/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	112,1	100%	12,1	100%	3,7	100%	225,7
11/02/2011 10.00	sopra MT	14,2	100%	108,1	100%	11,4	100%	4,1	100%	200,3
11/02/2011 11.00	sopra MT	14,2	100%	109,3	100%	11,3	100%	3,8	100%	200,6
11/02/2011 12.00	sopra MT	14,1	100%	109,1	100%	10,9	100%	3,5	100%	213,2
11/02/2011 13.00	sopra MT	14,2	100%	106,4	100%	12,9	100%	3,5	100%	182,7
11/02/2011 14.00	sopra MT	14,4	100%	104,8	100%	14,9	100%	4,5	100%	143,6
11/02/2011 15.00	sopra MT	14,4	100%	105,3	100%	14,9	100%	4,4	100%	143,3
11/02/2011 16.00	sopra MT	14,1	100%	110,2	100%	12,4	100%	3,4	100%	203,4
11/02/2011 17.00	sopra MT	14,1	100%	108,7	100%	12,8	100%	3,4	100%	198,2
11/02/2011 18.00	sopra MT	14,4	100%	103,6	100%	14,5	100%	4,6	100%	147,9
11/02/2011 19.00	sopra MT	14,2	100%	107,5	100%	12,3	100%	3,9	100%	191,2
11/02/2011 20.00	sopra MT	14,2	100%	105,3	100%	12,6	100%	3,5	100%	182,0
11/02/2011 21.00	sopra MT	14,3	100%	104,0	100%	13,3	100%	3,7	100%	163,4
11/02/2011 22.00	sopra MT	14,2	100%	105,8	100%	12,4	100%	3,7	100%	176,2
11/02/2011 23.00	sopra MT	14,3	100%	105,1	100%	13,4	100%	4,5	100%	165,2
12/02/2011 00.00	sopra MT	14,3	100%	106,9	100%	12,7	100%	4,6	100%	170,6
12/02/2011 01.00	sopra MT	14,4	100%	108,9	100%	14,0	100%	5,0	100%	147,7
12/02/2011 02.00	sopra MT	14,2	100%	111,2	100%	12,4	100%	4,2	100%	175,2

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

( ) = percentuale di validità

0 = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
12/02/2011 03.00	sopra MT	14,2	100%	109,3	100%	12,5	100%	4,0	100%	170,7
12/02/2011 04.00	sopra MT	14,3	100%	109,1	100%	12,9	100%	4,0	100%	163,6
12/02/2011 05.00	sopra MT	14,3	100%	108,3	100%	13,7	100%	4,6	100%	150,1
12/02/2011 06.00	sopra MT	14,4	100%	108,0	100%	14,0	100%	5,4	100%	144,8
12/02/2011 07.00	sopra MT	14,2	100%	110,9	100%	11,7	100%	4,4	100%	180,4
12/02/2011 08.00	sopra MT	14,0	100%	113,8	100%	11,5	100%	3,7	100%	224,5
12/02/2011 09.00	sopra MT	14,0	100%	111,5	100%	12,6	100%	3,5	100%	228,6
12/02/2011 10.00	sopra MT	14,0	100%	111,4	100%	11,6	100%	3,6	100%	224,5
12/02/2011 11.00	sopra MT	14,1	100%	111,2	100%	10,4	100%	3,7	100%	215,6
12/02/2011 12.00	sopra MT	14,0	100%	112,7	100%	10,4	100%	3,5	100%	226,1
12/02/2011 13.00	sopra MT	14,0	100%	111,0	100%	10,8	100%	3,4	100%	223,0
12/02/2011 14.00	sopra MT	14,3	100%	104,4	100%	13,6	100%	3,9	100%	159,3
12/02/2011 15.00	sopra MT	14,3	100%	105,3	100%	13,3	100%	3,6	100%	153,3
12/02/2011 16.00	sopra MT	14,3	100%	105,2	100%	13,6	100%	3,9	100%	148,2
12/02/2011 17.00	sopra MT	14,3	100%	104,5	100%	13,8	100%	4,1	100%	141,9
12/02/2011 18.00	sopra MT	14,1	100%	108,4	100%	11,3	100%	3,5	100%	189,3
12/02/2011 19.00	sopra MT	14,0	100%	108,7	100%	11,3	100%	3,7	100%	211,2
12/02/2011 20.00	sopra MT	14,1	100%	107,1	100%	11,7	100%	3,6	100%	190,3
12/02/2011 21.00	sopra MT	14,1	100%	109,0	100%	11,3	100%	3,7	100%	189,5
12/02/2011 22.00	sopra MT	14,1	100%	109,9	100%	11,8	100%	3,8	100%	201,8
12/02/2011 23.00	sopra MT	14,3	76,7%	106,1	100%	13,1	76,7%	4,3	76,7%	148,2
13/02/2011 00.00	transitorio	n.p.	0%	86,4 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	2,4 *
13/02/2011 01.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/02/2011 02.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/02/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/02/2011 04.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/02/2011 05.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/02/2011 06.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/02/2011 07.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/02/2011 08.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/02/2011 09.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/02/2011 10.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/02/2011 11.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/02/2011 12.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/02/2011 13.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/02/2011 14.00	transitorio	n.p.	0%	58,6 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,2 *
13/02/2011 15.00	transitorio	n.p.	0%	66,2 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,4 *
13/02/2011 16.00	transitorio	n.p.	0%	75,3	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,4 *

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta ( ) = percentuale di validità

0% = superato limite di legge

n.p. = non calcolabile



Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
13/02/2011 17.00	transitorio	n.p.	0%	69,6 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,3 *
13/02/2011 18.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/02/2011 19.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/02/2011 20.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/02/2011 21.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/02/2011 22.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
13/02/2011 23.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
14/02/2011 00.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
14/02/2011 01.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
14/02/2011 02.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
14/02/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
14/02/2011 04.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
14/02/2011 05.00	transitorio	n.p.	0%	51,5 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	0,2 *
14/02/2011 06.00	transitorio	n.p.	0%	98,0 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	66,9 *
14/02/2011 07.00	transitorio	n.p.	0%	119,8 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	83,5 *
14/02/2011 08.00	transitorio	14,4 *	8,3%	114,7 *	100%	19,9 *	8,3%	23,7 *	8,3%	113,5 *
14/02/2011 09.00	sopra MT	14,3	100%	108,8	100%	16,0	100%	10,6	100%	144,1
14/02/2011 10.00	sopra MT	14,3	100%	107,5	100%	14,3	100%	5,7	100%	150,8
14/02/2011 11.00	sopra MT	14,1	100%	109,3	100%	12,1	100%	3,3	100%	185,3
14/02/2011 12.00	sopra MT	13,9	100%	112,2	100%	11,0	100%	2,9	100%	242,3
14/02/2011 13.00	sopra MT	14,0	100%	107,9	100%	12,1	100%	3,2	100%	208,8
14/02/2011 14.00	sopra MT	14,1	100%	107,5	100%	12,4	100%	3,5	100%	188,3
14/02/2011 15.00	sopra MT	13,9	100%	108,9	100%	11,6	100%	3,2	100%	219,0
14/02/2011 16.00	sopra MT	13,9	100%	108,8	100%	10,7	100%	3,1	100%	218,0
14/02/2011 17.00	sopra MT	13,9	100%	109,1	100%	11,0	100%	3,0	100%	220,3
14/02/2011 18.00	sopra MT	13,9	100%	108,9	100%	10,7	100%	3,0	100%	223,2
14/02/2011 19.00	sopra MT	13,9	100%	108,3	100%	11,1	100%	3,2	100%	219,2
14/02/2011 20.00	sopra MT	13,9	100%	108,5	100%	10,8	100%	3,1	100%	221,8
14/02/2011 21.00	sopra MT	14,0	100%	108,0	100%	11,2	100%	3,3	100%	213,4
14/02/2011 22.00	sopra MT	13,9	100%	109,2	100%	11,1	100%	3,3	100%	213,7
14/02/2011 23.00	sopra MT	14,0	100%	107,7	100%	12,5	100%	3,2	100%	190,6
15/02/2011 00.00	sopra MT	14,0	100%	110,4	100%	11,5	100%	3,3	100%	210,1
15/02/2011 01.00	sopra MT	14,2	100%	105,9	100%	13,0	100%	4,1	100%	155,2
15/02/2011 02.00	sopra MT	14,0	100%	109,6	100%	10,5	100%	3,2	100%	192,4
15/02/2011 03.00	sopra MT	14,1	100%	106,8	100%	12,3	100%	3,6	100%	159,3
15/02/2011 04.00	sopra MT	14,0	100%	110,6	100%	10,2	100%	3,4	100%	194,2
15/02/2011 05.00	sopra MT	14,0	100%	108,5	100%	11,4	100%	3,3	100%	175,0
15/02/2011 06.00	sopra MT	14,1	100%	107,6	100%	12,0	100%	3,8	100%	162,9

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

( ) = percentuale di validità

0% = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
15/02/2011 07.00	sopra MT	14,0	100%	109,4	100%	11,7	100%	3,6	100%	182,6
15/02/2011 08.00	sopra MT	14,0	100%	110,1	100%	12,2	100%	3,2	100%	205,9
15/02/2011 09.00	sopra MT	13,9	100%	110,2	100%	11,7	100%	3,0	100%	208,5
15/02/2011 10.00	sopra MT	13,9	100%	109,7	100%	11,3	100%	3,3	100%	201,6
15/02/2011 11.00	sopra MT	14,0	100%	108,6	100%	11,5	100%	3,3	100%	195,9
15/02/2011 12.00	sopra MT	14,0	100%	108,9	100%	11,1	100%	3,1	100%	197,0
15/02/2011 13.00	sopra MT	14,0	100%	107,9	100%	11,7	100%	3,5	100%	189,6
15/02/2011 14.00	sopra MT	14,0	100%	106,6	100%	12,6	100%	3,4	100%	173,2
15/02/2011 15.00	sopra MT	13,9	100%	108,7	100%	11,1	100%	3,2	100%	212,2
15/02/2011 16.00	sopra MT	13,9	100%	107,4	100%	10,7	100%	3,3	100%	213,6
15/02/2011 17.00	sopra MT	13,9	100%	108,8	100%	10,2	100%	3,2	100%	205,8
15/02/2011 18.00	sopra MT	13,9	100%	109,6	100%	10,1	100%	3,6	100%	205,6
15/02/2011 19.00	sopra MT	13,9	100%	110,6	100%	10,6	100%	3,4	100%	220,0
15/02/2011 20.00	sopra MT	13,9	100%	109,6	100%	10,8	100%	3,2	100%	215,2
15/02/2011 21.00	sopra MT	13,9	100%	109,3	100%	10,7	100%	3,2	100%	214,1
15/02/2011 22.00	sopra MT	13,9	100%	108,2	100%	10,9	100%	3,5	100%	200,2
15/02/2011 23.00	sopra MT	14,0	100%	107,3	100%	12,7	100%	3,3	100%	171,5
16/02/2011 00.00	sopra MT	14,1	100%	107,3	100%	13,4	100%	3,7	100%	160,7
16/02/2011 01.00	sopra MT	14,2	100%	106,9	100%	15,2	100%	4,7	100%	143,1
16/02/2011 02.00	sopra MT	14,1	100%	107,9	100%	14,4	100%	3,6	100%	158,3
16/02/2011 03.00	sopra MT	14,1	100%	107,2	100%	14,9	100%	3,9	100%	150,7
16/02/2011 04.00	sopra MT	14,1	100%	107,1	100%	15,1	100%	4,0	100%	148,4
16/02/2011 05.00	sopra MT	14,1	100%	107,8	100%	14,8	100%	4,0	100%	154,0
16/02/2011 06.00	sopra MT	14,1	100%	106,9	100%	15,1	100%	4,4	100%	149,3
16/02/2011 07.00	sopra MT	14,1	100%	107,6	100%	13,7	100%	3,6	100%	162,8
16/02/2011 08.00	sopra MT	13,9	100%	111,3	100%	9,5	100%	3,3	100%	209,9
16/02/2011 09.00	sopra MT	13,9	100%	110,7	100%	11,2	100%	3,1	100%	212,7
16/02/2011 10.00	sopra MT	13,7	100%	112,0	100%	11,9	100%	3,0	100%	241,6
16/02/2011 11.00	sopra MT	13,8	100%	110,4	100%	11,6	100%	2,9	100%	235,6
16/02/2011 12.00	sopra MT	13,7	100%	110,8	100%	12,7	100%	2,9	100%	239,8
16/02/2011 13.00	sopra MT	13,8	100%	110,1	100%	12,1	100%	2,8	100%	236,1
16/02/2011 14.00	sopra MT	13,7	100%	110,0	100%	12,5	100%	2,9	100%	237,7
16/02/2011 15.00	sopra MT	13,7	100%	110,7	100%	12,5	100%	2,9	100%	245,7
16/02/2011 16.00	sopra MT	13,8	100%	108,5	100%	11,4	100%	2,9	100%	227,4
16/02/2011 17.00	sopra MT	13,9	100%	106,3	100%	12,3	100%	3,1	100%	192,9
16/02/2011 18.00	sopra MT	14,0	100%	105,9	100%	13,8	100%	3,3	100%	160,6
16/02/2011 19.00	sopra MT	13,8	100%	113,0	100%	12,3	100%	3,0	100%	226,7
16/02/2011 20.00	sopra MT	13,8	100%	109,2	100%	11,5	100%	3,1	100%	213,3

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

( ) = percentuale di validità

0 = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
16/02/2011 21.00	sopra MT	13,9	100%	111,6	100%	12,6	100%	3,0	100%	204,3
16/02/2011 22.00	sopra MT	13,9	100%	109,7	100%	12,3	100%	3,1	100%	177,7
16/02/2011 23.00	sopra MT	14,1	100%	107,4	100%	14,0	100%	3,5	100%	145,7
17/02/2011 00.00	sopra MT	13,9	100%	108,9	100%	12,8	100%	3,1	100%	169,7
17/02/2011 01.00	sopra MT	14,1	100%	107,5	100%	14,2	100%	3,5	100%	144,7
17/02/2011 02.00	sopra MT	14,1	100%	108,8	100%	14,1	100%	3,5	100%	145,1
17/02/2011 03.00	sopra MT	14,1	100%	108,1	100%	13,2	100%	3,5	100%	151,7
17/02/2011 04.00	sopra MT	14,1	100%	107,1	100%	13,4	100%	3,8	100%	145,4
17/02/2011 05.00	sopra MT	14,1	100%	107,0	100%	13,7	100%	4,0	100%	143,7
17/02/2011 06.00	sopra MT	14,1	100%	107,9	100%	13,3	100%	3,9	100%	145,3
17/02/2011 07.00	sopra MT	13,9	100%	112,1	100%	10,7	100%	3,1	100%	184,7
17/02/2011 08.00	sopra MT	13,9	100%	109,8	100%	12,6	100%	3,0	100%	192,2
17/02/2011 09.00	sopra MT	13,9	100%	110,9	100%	11,4	100%	3,0	100%	207,7
17/02/2011 10.00	sopra MT	13,9	91,7%	109,0	100%	11,7	91,7%	3,1	91,7%	197,1
17/02/2011 11.00	sopra MT	13,9	85%	110,0	100%	11,4	85%	2,0	85%	199,9
17/02/2011 12.00	sopra MT	13,9	100%	110,5	100%	11,5	100%	1,9	100%	206,3
17/02/2011 13.00	sopra MT	13,9	100%	110,1	100%	12,4	100%	1,7	100%	210,8
17/02/2011 14.00	sopra MT	13,9	100%	109,6	100%	12,3	100%	1,6	100%	199,2
17/02/2011 15.00	sopra MT	13,8	100%	110,9	100%	11,5	100%	1,5	100%	237,3
17/02/2011 16.00	sopra MT	13,8	100%	110,1	100%	11,2	100%	1,5	100%	238,6
17/02/2011 17.00	sopra MT	13,9	100%	108,1	100%	10,5	100%	1,6	100%	213,6
17/02/2011 18.00	sopra MT	13,9	100%	108,6	100%	11,0	100%	1,7	100%	209,2
17/02/2011 19.00	sopra MT	13,9	100%	108,6	100%	11,5	100%	1,8	100%	209,1
17/02/2011 20.00	sopra MT	13,9	100%	109,0	100%	10,8	100%	1,9	100%	203,8
17/02/2011 21.00	sopra MT	13,9	100%	109,5	100%	10,5	100%	1,9	100%	212,4
17/02/2011 22.00	sopra MT	13,9	100%	110,4	100%	11,4	100%	1,7	100%	224,3
17/02/2011 23.00	sopra MT	14,1	100%	106,3	100%	12,7	100%	2,2	100%	170,8
18/02/2011 00.00	sopra MT	14,1	100%	109,6	100%	11,8	100%	2,4	100%	180,9
18/02/2011 01.00	sopra MT	14,2	100%	106,5	100%	13,9	100%	3,5	100%	144,8
18/02/2011 02.00	sopra MT	14,2	100%	107,2	100%	13,9	100%	3,4	100%	143,3
18/02/2011 03.00	sopra MT	14,2	100%	107,3	100%	13,3	100%	2,7	100%	143,7
18/02/2011 04.00	sopra MT	14,2	100%	107,3	100%	13,1	100%	2,9	100%	143,3
18/02/2011 05.00	sopra MT	14,2	100%	106,7	100%	13,4	100%	2,8	100%	143,2
18/02/2011 06.00	sopra MT	14,2	100%	106,9	100%	13,4	100%	2,8	100%	143,3
18/02/2011 07.00	sopra MT	14,1	100%	109,4	100%	12,5	100%	2,3	100%	165,1
18/02/2011 08.00	sopra MT	14,0	100%	110,9	100%	11,8	100%	2,0	100%	196,1
18/02/2011 09.00	sopra MT	13,9	100%	110,6	100%	12,1	100%	1,7	100%	209,3
18/02/2011 10.00	sopra MT	14,0	100%	107,5	100%	13,0	100%	1,7	100%	186,2

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

( ) = percentuale di validità

o = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
18/02/2011 11.00	sopra MT	14,1	100%	108,5	100%	13,1	100%	1,7	100%	177,0
18/02/2011 12.00	sopra MT	14,1	100%	106,5	100%	13,5	100%	1,9	100%	165,1
18/02/2011 13.00	sopra MT	14,2	100%	105,7	100%	13,9	100%	2,3	100%	161,3
18/02/2011 14.00	sopra MT	14,2	100%	105,5	100%	14,4	100%	2,1	100%	147,6
18/02/2011 15.00	sopra MT	14,2	100%	106,3	100%	14,4	100%	1,8	100%	148,8
18/02/2011 16.00	sopra MT	14,1	100%	107,6	100%	14,0	100%	1,6	100%	162,9
18/02/2011 17.00	sopra MT	14,0	100%	108,8	100%	12,7	100%	1,5	100%	186,8
18/02/2011 18.00	sopra MT	14,1	100%	107,1	100%	13,6	100%	1,7	100%	172,8
18/02/2011 19.00	sopra MT	14,0	100%	108,7	100%	12,1	100%	1,5	100%	196,7
18/02/2011 20.00	sopra MT	14,0	100%	106,7	100%	12,5	100%	1,6	100%	183,1
18/02/2011 21.00	sopra MT	14,0	100%	106,7	100%	13,2	100%	1,7	100%	190,7
18/02/2011 22.00	sopra MT	14,0	100%	106,4	100%	12,8	100%	1,8	100%	191,9
18/02/2011 23.00	sopra MT	14,2	100%	105,3	100%	14,9	100%	2,8	100%	149,6
19/02/2011 00.00	sopra MT	14,3	100%	108,1	100%	15,4	100%	2,8	100%	143,6
19/02/2011 01.00	sopra MT	14,3	100%	107,9	100%	15,6	100%	2,5	100%	143,8
19/02/2011 02.00	sopra MT	14,3	100%	107,6	100%	15,6	100%	2,4	100%	142,9
19/02/2011 03.00	sopra MT	14,3	100%	107,4	100%	15,4	100%	2,5	100%	143,8
19/02/2011 04.00	sopra MT	14,3	100%	107,1	100%	15,4	100%	2,9	100%	143,7
19/02/2011 05.00	sopra MT	14,3	100%	106,9	100%	13,5	100%	2,9	100%	143,2
19/02/2011 06.00	sopra MT	14,3	100%	107,0	100%	14,0	100%	3,3	100%	143,4
19/02/2011 07.00	sopra MT	14,3	100%	107,0	100%	14,4	100%	3,2	100%	148,9
19/02/2011 08.00	sopra MT	14,2	100%	107,7	100%	14,4	100%	2,1	100%	154,6
19/02/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	110,0	100%	12,1	100%	1,6	100%	190,0
19/02/2011 10.00	sopra MT	14,2	100%	109,1	100%	13,4	100%	1,9	100%	173,2
19/02/2011 11.00	sopra MT	14,1	100%	110,1	100%	13,0	100%	1,6	100%	181,7
19/02/2011 12.00	sopra MT	14,2	100%	107,5	100%	14,4	100%	1,4	100%	167,4
19/02/2011 13.00	sopra MT	14,2	100%	106,9	100%	14,2	100%	1,3	100%	172,3
19/02/2011 14.00	sopra MT	14,3	100%	105,1	100%	15,9	100%	1,6	100%	144,1
19/02/2011 15.00	sopra MT	14,3	100%	105,1	100%	15,4	100%	1,6	100%	141,7
19/02/2011 16.00	sopra MT	14,3	100%	105,2	100%	14,3	100%	1,6	100%	142,1
19/02/2011 17.00	sopra MT	14,3	100%	105,3	100%	14,3	100%	1,6	100%	142,2
19/02/2011 18.00	sopra MT	14,3	100%	105,4	100%	13,4	100%	1,6	100%	147,0
19/02/2011 19.00	sopra MT	14,1	100%	108,6	100%	11,7	100%	1,4	100%	183,8
19/02/2011 20.00	sopra MT	14,0	100%	108,0	100%	11,4	100%	1,4	100%	201,9
19/02/2011 21.00	sopra MT	14,1	100%	107,3	100%	12,6	100%	1,5	100%	186,5
19/02/2011 22.00	sopra MT	14,1	100%	107,5	100%	11,4	100%	1,7	100%	189,7
19/02/2011 23.00	sopra MT	14,2	100%	106,1	100%	13,5	100%	2,6	100%	153,6
20/02/2011 00.00	sopra MT	14,3	100%	106,1	100%	13,7	100%	2,9	100%	143,2

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

( ) = percentuale di validità

0 = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
20/02/2011 01.00	sopra MT	14,3	100%	106,3	100%	13,0	100%	3,8	100%	142,8
20/02/2011 02.00	sopra MT	14,3	100%	106,2	100%	13,3	100%	3,9	100%	142,3
20/02/2011 03.00	sopra MT	14,3	100%	106,4	100%	13,0	100%	3,9	100%	143,5
20/02/2011 04.00	sopra MT	14,3	100%	106,5	100%	12,9	100%	4,2	100%	143,8
20/02/2011 05.00	sopra MT	14,3	100%	107,0	100%	13,0	100%	4,3	100%	143,8
20/02/2011 06.00	sopra MT	14,3	100%	106,8	100%	13,2	100%	4,6	100%	143,1
20/02/2011 07.00	sopra MT	14,3	100%	106,6	100%	13,0	100%	4,0	100%	144,2
20/02/2011 08.00	sopra MT	14,3	100%	106,8	100%	13,2	100%	3,7	100%	144,2
20/02/2011 09.00	sopra MT	14,3	100%	108,2	100%	13,8	100%	3,2	100%	146,6
20/02/2011 10.00	sopra MT	14,3	100%	108,2	100%	13,6	100%	3,5	100%	147,8
20/02/2011 11.00	sopra MT	14,0	100%	112,2	100%	10,1	100%	2,0	100%	205,6
20/02/2011 12.00	sopra MT	14,0	100%	109,9	100%	9,6	100%	1,4	100%	218,3
20/02/2011 13.00	sopra MT	13,9	100%	110,4	100%	10,0	100%	1,3	100%	228,2
20/02/2011 14.00	sopra MT	14,2	100%	104,8	100%	13,1	100%	2,8	100%	154,2
20/02/2011 15.00	sopra MT	14,3	100%	105,5	100%	13,5	100%	3,5	100%	143,6
20/02/2011 16.00	sopra MT	14,3	100%	105,6	100%	13,2	100%	3,3	100%	144,2
20/02/2011 17.00	sopra MT	14,3	100%	108,0	100%	13,0	100%	3,0	100%	145,7
20/02/2011 18.00	sopra MT	14,1	100%	110,4	100%	11,7	100%	1,9	100%	181,7
20/02/2011 19.00	sopra MT	13,9	100%	112,1	100%	11,0	100%	1,4	100%	236,4
20/02/2011 20.00	sopra MT	13,9	100%	109,5	100%	10,6	100%	1,5	100%	220,9
20/02/2011 21.00	sopra MT	14,1	100%	106,1	100%	11,9	100%	2,0	100%	173,1
20/02/2011 22.00	sopra MT	14,2	100%	106,1	100%	12,6	100%	2,2	100%	159,6
20/02/2011 23.00	sopra MT	14,2	100%	107,0	100%	12,3	100%	2,2	100%	166,6
21/02/2011 00.00	sopra MT	14,3	100%	106,6	100%	13,2	100%	3,1	100%	146,1
21/02/2011 01.00	sopra MT	14,3	100%	105,9	100%	13,2	100%	3,0	100%	141,8
21/02/2011 02.00	sopra MT	14,2	100%	105,9	100%	12,7	100%	2,7	100%	146,4
21/02/2011 03.00	sopra MT	14,3	100%	105,8	100%	13,1	100%	3,2	100%	143,4
21/02/2011 04.00	sopra MT	14,3	100%	105,7	100%	13,7	100%	2,7	100%	142,6
21/02/2011 05.00	sopra MT	14,3	100%	106,2	100%	13,9	100%	2,7	100%	142,9
21/02/2011 06.00	sopra MT	14,3	100%	106,9	100%	13,8	100%	2,7	100%	143,9
21/02/2011 07.00	sopra MT	14,2	100%	107,1	100%	13,1	100%	2,1	100%	157,9
21/02/2011 08.00	sopra MT	14,1	100%	109,0	100%	12,3	100%	1,7	100%	188,6
21/02/2011 09.00	sopra MT	13,9	100%	112,3	100%	11,1	100%	1,5	100%	227,0
21/02/2011 10.00	sopra MT	14,0	100%	109,6	100%	10,5	100%	1,5	100%	218,0
21/02/2011 11.00	sopra MT	14,0	100%	109,2	100%	10,2	100%	1,7	100%	206,2
21/02/2011 12.00	sopra MT	14,0	100%	109,8	100%	9,9	100%	1,6	100%	211,1
21/02/2011 13.00	sopra MT	14,1	100%	107,4	100%	11,2	100%	1,6	100%	184,9
21/02/2011 14.00	sopra MT	14,2	100%	107,9	100%	12,0	100%	1,6	100%	166,8

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

( ) = percentuale di validità

n.p. = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
21/02/2011 15.00	sopra MT	14,1	100%	108,9	100%	11,7	100%	1,4	100%	183,1
21/02/2011 16.00	sopra MT	14,0	100%	109,2	100%	10,8	100%	1,5	100%	197,0
21/02/2011 17.00	sopra MT	14,1	100%	106,9	100%	11,8	100%	1,3	100%	177,0
21/02/2011 18.00	sopra MT	14,1	100%	107,9	100%	11,2	100%	1,5	100%	184,6
21/02/2011 19.00	sopra MT	14,0	100%	109,8	100%	10,7	100%	1,5	100%	206,2
21/02/2011 20.00	sopra MT	14,0	100%	110,2	100%	10,7	100%	1,5	100%	219,5
21/02/2011 21.00	sopra MT	13,9	100%	110,4	100%	11,2	100%	1,5	100%	229,9
21/02/2011 22.00	sopra MT	13,9	100%	109,6	100%	11,4	100%	1,6	100%	225,5
21/02/2011 23.00	transitorio	14,3 *	51,7%	106,5 *	100%	15,7 *	51,7%	3,0 *	51,7%	109,9 *
22/02/2011 00.00	transitorio	n.p.	0%	94,1 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	18,8 *
22/02/2011 01.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
22/02/2011 02.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
22/02/2011 03.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
22/02/2011 04.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
22/02/2011 05.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
22/02/2011 06.00	fermo	F	0%	F	100%	F	0%	F	0%	F
22/02/2011 07.00	transitorio	n.p.	0%	81,6 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	8,1 *
22/02/2011 08.00	sopra MT	14,2	88,3%	119,5	100%	14,7	88,3%	3,4	88,3%	145,0
22/02/2011 09.00	sopra MT	13,9	100%	111,8	100%	11,7	100%	1,4	100%	225,3
22/02/2011 10.00	sopra MT	13,8	100%	110,5	100%	12,9	100%	1,3	100%	245,3
22/02/2011 11.00	sopra MT	13,8	100%	112,0	100%	13,0	100%	1,3	100%	246,2
22/02/2011 12.00	sopra MT	13,8	100%	111,1	100%	12,3	100%	1,3	100%	242,9
22/02/2011 13.00	sopra MT	14,0	100%	107,6	100%	12,2	100%	1,4	100%	191,8
22/02/2011 14.00	sopra MT	14,3	100%	105,7	100%	14,5	100%	3,6	100%	146,1
22/02/2011 15.00	sopra MT	14,2	100%	107,6	100%	14,1	100%	4,9	100%	154,3
22/02/2011 16.00	sopra MT	14,0	100%	112,1	100%	10,8	100%	1,3	100%	209,0
22/02/2011 17.00	sopra MT	14,0	100%	110,6	100%	11,1	100%	1,3	100%	203,3
22/02/2011 18.00	sopra MT	14,0	100%	109,8	100%	10,7	100%	1,5	100%	203,6
22/02/2011 19.00	sopra MT	14,0	100%	110,3	100%	10,5	100%	1,4	100%	217,0
22/02/2011 20.00	sopra MT	13,9	100%	110,8	100%	11,3	100%	1,4	100%	227,8
22/02/2011 21.00	sopra MT	14,0	100%	109,1	100%	11,0	100%	1,4	100%	209,7
22/02/2011 22.00	sopra MT	13,9	100%	111,5	100%	12,1	100%	1,4	100%	231,8
22/02/2011 23.00	sopra MT	14,0	100%	110,2	100%	12,8	100%	1,5	100%	209,0
23/02/2011 00.00	sopra MT	14,3	100%	105,6	100%	13,6	100%	2,8	100%	150,6
23/02/2011 01.00	sopra MT	14,3	100%	106,4	100%	13,4	100%	3,9	100%	141,1
23/02/2011 02.00	sopra MT	14,3	100%	107,1	100%	13,2	100%	3,0	100%	143,0
23/02/2011 03.00	sopra MT	14,3	100%	108,0	100%	12,9	100%	3,0	100%	144,2
23/02/2011 04.00	sopra MT	14,3	100%	107,6	100%	12,9	100%	3,4	100%	143,4

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

( ) = percentuale di validità

0% = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
23/02/2011 05.00	sopra MT	14,3	100%	107,7	100%	12,8	100%	3,5	100%	143,6
23/02/2011 06.00	sopra MT	14,4	100%	107,6	100%	13,1	100%	3,7	100%	142,7
23/02/2011 07.00	sopra MT	14,1	100%	110,5	100%	11,7	100%	1,8	100%	187,0
23/02/2011 08.00	sopra MT	14,0	100%	111,8	100%	12,8	100%	1,3	100%	218,5
23/02/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	110,3	100%	11,8	100%	1,3	100%	218,1
23/02/2011 10.00	sopra MT	14,1	100%	109,6	100%	12,5	100%	1,3	100%	199,2
23/02/2011 11.00	sopra MT	14,1	100%	112,5	100%	12,1	100%	1,3	100%	218,9
23/02/2011 12.00	sopra MT	14,2	100%	108,3	100%	11,9	100%	1,3	100%	192,0
23/02/2011 13.00	sopra MT	14,2	100%	109,6	100%	13,0	100%	1,2	100%	193,8
23/02/2011 14.00	sopra MT	14,2	100%	109,9	100%	13,7	100%	1,1	100%	192,6
23/02/2011 15.00	sopra MT	14,2	100%	108,7	100%	13,3	100%	1,1	100%	194,9
23/02/2011 16.00	sopra MT	14,1	100%	111,6	100%	11,9	100%	1,1	100%	208,6
23/02/2011 17.00	sopra MT	14,2	100%	108,8	100%	13,7	100%	1,5	100%	188,6
23/02/2011 18.00	sopra MT	14,2	100%	109,3	100%	13,5	100%	1,1	100%	193,8
23/02/2011 19.00	sopra MT	14,1	100%	113,0	100%	12,2	100%	1,1	100%	227,6
23/02/2011 20.00	sopra MT	14,1	100%	110,8	100%	12,0	100%	1,2	100%	231,5
23/02/2011 21.00	sopra MT	14,1	100%	108,3	100%	11,6	100%	1,2	100%	207,6
23/02/2011 22.00	sopra MT	14,1	100%	110,2	100%	12,2	100%	1,2	100%	228,7
23/02/2011 23.00	sopra MT	14,2	100%	109,0	100%	12,9	100%	2,3	100%	194,6
24/02/2011 00.00	sopra MT	14,2	100%	107,7	100%	12,7	100%	3,3	100%	193,4
24/02/2011 01.00	sopra MT	14,5	100%	106,8	100%	15,1	100%	8,9	100%	143,3
24/02/2011 02.00	sopra MT	14,5	100%	106,6	100%	14,4	100%	9,9	100%	143,0
24/02/2011 03.00	sopra MT	14,5	100%	108,4	100%	13,7	100%	5,3	100%	147,2
24/02/2011 04.00	sopra MT	14,5	100%	106,7	100%	14,1	100%	4,7	100%	143,8
24/02/2011 05.00	sopra MT	14,5	100%	107,4	100%	14,5	100%	5,5	100%	142,5
24/02/2011 06.00	sopra MT	14,5	100%	107,4	100%	14,0	100%	4,7	100%	146,1
24/02/2011 07.00	sopra MT	14,3	100%	109,0	100%	12,3	100%	2,6	100%	174,0
24/02/2011 08.00	sopra MT	14,2	100%	111,8	100%	12,1	100%	1,3	100%	209,1
24/02/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	111,5	100%	11,1	100%	1,3	100%	225,9
24/02/2011 10.00	sopra MT	14,2	91,7%	110,0	100%	11,4	91,7%	1,4	91,7%	209,8
24/02/2011 11.00	sopra MT	14,2	93,3%	111,5	100%	11,2	93,3%	1,4	93,3%	211,8
24/02/2011 12.00	sopra MT	14,2	100%	110,9	100%	11,2	100%	1,4	100%	209,7
24/02/2011 13.00	sopra MT	14,2	100%	110,9	100%	12,1	100%	1,3	100%	208,6
24/02/2011 14.00	sopra MT	14,3	100%	108,5	100%	12,1	100%	1,2	100%	191,5
24/02/2011 15.00	sopra MT	14,3	100%	108,5	100%	12,6	100%	1,2	100%	188,2
24/02/2011 16.00	sopra MT	14,2	100%	109,8	100%	11,1	100%	1,4	100%	209,9
24/02/2011 17.00	sopra MT	14,2	100%	109,1	100%	11,5	100%	1,4	100%	209,3
24/02/2011 18.00	sopra MT	14,2	100%	107,5	100%	12,2	100%	1,3	100%	199,8

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

( ) = percentuale di validità

0 = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
24/02/2011 19.00	sopra MT	14,1	100%	111,1	100%	11,7	100%	1,2	100%	232,8
24/02/2011 20.00	sopra MT	14,1	100%	110,6	100%	13,1	100%	1,3	100%	232,2
24/02/2011 21.00	sopra MT	14,1	100%	109,2	100%	11,7	100%	1,4	100%	222,2
24/02/2011 22.00	sopra MT	14,2	100%	107,7	100%	12,1	100%	1,5	100%	210,5
24/02/2011 23.00	sopra MT	14,3	100%	106,7	100%	13,2	100%	2,5	100%	174,3
25/02/2011 00.00	sopra MT	14,3	100%	111,1	100%	12,5	100%	1,6	100%	187,7
25/02/2011 01.00	sopra MT	14,4	100%	107,6	100%	13,6	100%	3,8	100%	162,1
25/02/2011 02.00	sopra MT	14,4	100%	110,7	100%	12,7	100%	2,6	100%	165,7
25/02/2011 03.00	sopra MT	14,5	100%	108,5	100%	14,4	100%	6,3	100%	143,8
25/02/2011 04.00	sopra MT	14,5	100%	108,1	100%	14,4	100%	6,4	100%	143,0
25/02/2011 05.00	sopra MT	14,5	100%	109,1	100%	13,7	100%	4,4	100%	149,2
25/02/2011 06.00	sopra MT	14,4	100%	109,7	100%	13,4	100%	4,3	100%	150,6
25/02/2011 07.00	sopra MT	14,2	100%	112,7	100%	11,4	100%	1,5	100%	198,7
25/02/2011 08.00	sopra MT	14,1	100%	111,8	100%	11,6	100%	1,5	100%	209,2
25/02/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	114,2	100%	11,5	100%	1,4	100%	234,5
25/02/2011 10.00	sopra MT	14,1	100%	111,6	100%	11,7	100%	1,4	100%	217,0
25/02/2011 11.00	sopra MT	14,2	100%	108,6	100%	11,3	100%	1,5	100%	204,5
25/02/2011 12.00	sopra MT	14,2	100%	108,7	100%	12,0	100%	1,4	100%	197,8
25/02/2011 13.00	sopra MT	14,2	100%	108,7	100%	12,8	100%	1,2	100%	194,0
25/02/2011 14.00	sopra MT	14,4	100%	106,6	100%	13,6	100%	1,4	100%	168,3
25/02/2011 15.00	sopra MT	14,2	100%	110,6	100%	12,2	100%	1,2	100%	208,8
25/02/2011 16.00	sopra MT	14,2	100%	107,5	100%	11,8	100%	1,3	100%	205,7
25/02/2011 17.00	sopra MT	14,0	100%	110,5	100%	12,0	100%	1,1	100%	245,6
25/02/2011 18.00	sopra MT	14,1	100%	107,8	100%	12,3	100%	1,2	100%	216,3
25/02/2011 19.00	sopra MT	14,1	100%	109,3	100%	11,9	100%	1,1	100%	239,3
25/02/2011 20.00	sopra MT	14,0	100%	109,0	100%	12,5	100%	1,1	100%	249,5
25/02/2011 21.00	sopra MT	14,0	100%	109,7	100%	12,1	100%	1,2	100%	251,6
25/02/2011 22.00	sopra MT	14,0	100%	111,5	100%	11,6	100%	1,2	100%	249,6
25/02/2011 23.00	sopra MT	14,2	100%	106,9	100%	12,5	100%	1,5	100%	194,7
26/02/2011 00.00	sopra MT	14,3	100%	106,8	100%	13,1	100%	3,9	100%	172,5
26/02/2011 01.00	sopra MT	14,4	100%	108,4	100%	13,3	100%	4,1	100%	170,3
26/02/2011 02.00	sopra MT	14,4	100%	107,5	100%	14,3	100%	7,5	100%	153,5
26/02/2011 03.00	sopra MT	14,5	100%	106,8	100%	14,4	100%	9,4	100%	144,4
26/02/2011 04.00	sopra MT	14,5	100%	107,3	100%	13,5	100%	6,8	100%	151,2
26/02/2011 05.00	sopra MT	14,5	100%	106,6	100%	14,3	100%	10,8	100%	143,2
26/02/2011 06.00	sopra MT	14,5	100%	106,3	100%	14,3	100%	7,6	100%	142,5
26/02/2011 07.00	sopra MT	14,3	100%	110,3	100%	11,6	100%	2,4	100%	188,7
26/02/2011 08.00	sopra MT	14,2	100%	110,7	100%	12,2	100%	1,4	100%	213,7

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

( ) = percentuale di validità

o = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile



Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
26/02/2011 09.00	sopra MT	14,1	100%	111,3	100%	11,8	100%	1,2	100%	238,0
26/02/2011 10.00	sopra MT	14,1	100%	111,1	100%	12,4	100%	1,2	100%	242,9
26/02/2011 11.00	sopra MT	14,0	100%	110,5	100%	12,5	100%	1,1	100%	248,2
26/02/2011 12.00	sopra MT	14,1	100%	108,8	100%	12,3	100%	1,2	100%	224,0
26/02/2011 13.00	sopra MT	14,2	100%	106,6	100%	12,4	100%	1,3	100%	200,4
26/02/2011 14.00	sopra MT	14,2	100%	107,1	100%	13,4	100%	2,5	100%	194,3
26/02/2011 15.00	sopra MT	14,5	100%	104,2	100%	15,6	100%	5,5	100%	142,9
26/02/2011 16.00	sopra MT	14,5	100%	104,9	100%	15,5	100%	4,4	100%	143,6
26/02/2011 17.00	sopra MT	14,2	100%	110,6	100%	12,5	100%	1,4	100%	196,3
26/02/2011 18.00	sopra MT	14,2	100%	109,2	100%	12,8	100%	1,3	100%	192,8
26/02/2011 19.00	sopra MT	14,0	100%	111,9	100%	12,7	100%	1,1	100%	233,4
26/02/2011 20.00	sopra MT	14,0	100%	109,3	100%	12,2	100%	1,2	100%	226,6
26/02/2011 21.00	sopra MT	14,0	100%	109,0	100%	12,2	100%	1,6	100%	220,1
26/02/2011 22.00	sopra MT	14,3	100%	105,2	100%	14,9	100%	3,3	100%	156,2
26/02/2011 23.00	sopra MT	14,2	100%	109,3	100%	14,9	100%	4,4	100%	175,1
27/02/2011 00.00	sopra MT	14,2	100%	110,7	100%	14,6	100%	3,8	100%	181,8
27/02/2011 01.00	sopra MT	14,4	100%	105,3	100%	15,1	100%	7,4	100%	142,9
27/02/2011 02.00	sopra MT	14,4	100%	107,0	100%	14,6	100%	6,1	100%	143,9
27/02/2011 03.00	sopra MT	14,4	100%	107,0	100%	14,7	100%	6,4	100%	143,7
27/02/2011 04.00	sopra MT	14,4	100%	107,8	100%	14,3	100%	6,9	100%	144,0
27/02/2011 05.00	sopra MT	14,3	100%	107,7	100%	14,0	100%	7,5	100%	144,3
27/02/2011 06.00	sopra MT	14,3	100%	107,9	100%	14,4	100%	7,3	100%	144,5
27/02/2011 07.00	sopra MT	14,3	100%	108,6	100%	14,3	100%	6,4	100%	146,3
27/02/2011 08.00	sopra MT	14,3	100%	107,3	100%	14,4	100%	6,9	100%	145,6
27/02/2011 09.00	sopra MT	14,3	100%	107,0	100%	14,3	100%	3,0	100%	146,8
27/02/2011 10.00	sopra MT	14,1	100%	109,9	100%	13,6	100%	3,0	100%	185,5
27/02/2011 11.00	sopra MT	14,3	100%	108,4	100%	13,7	100%	2,6	100%	157,6
27/02/2011 12.00	sopra MT	14,2	100%	108,6	100%	13,1	100%	1,4	100%	167,7
27/02/2011 13.00	sopra MT	14,2	100%	109,4	100%	13,2	100%	1,5	100%	170,0
27/02/2011 14.00	sopra MT	14,4	100%	106,7	100%	14,6	100%	2,4	100%	143,9
27/02/2011 15.00	sopra MT	14,4	100%	106,8	100%	14,9	100%	2,6	100%	143,5
27/02/2011 16.00	sopra MT	14,4	100%	106,1	100%	15,1	100%	2,7	100%	143,6
27/02/2011 17.00	sopra MT	14,4	100%	106,0	100%	15,0	100%	2,9	100%	143,9
27/02/2011 18.00	sopra MT	14,3	100%	107,4	100%	13,2	100%	2,1	100%	164,9
27/02/2011 19.00	sopra MT	14,2	100%	106,7	100%	12,2	100%	1,3	100%	187,2
27/02/2011 20.00	sopra MT	14,2	100%	106,0	100%	12,3	100%	1,2	100%	189,3
27/02/2011 21.00	sopra MT	14,2	100%	107,2	100%	12,7	100%	1,4	100%	191,2
27/02/2011 22.00	sopra MT	14,1	100%	109,8	100%	12,3	100%	1,7	100%	208,6

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

( ) = percentuale di validità

o = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	IMPIANTO	O2 (%)	ID%	Temperatura (°C)	ID%	NOx(S) (mg/Nm3)	ID%	CO(S) (mg/Nm3)	ID%	Potenza prodotta TG (MW)
27/02/2011 23.00	sopra MT	14,3	100%	106,2	100%	14,8	100%	4,3	100%	164,3
28/02/2011 00.00	sopra MT	14,4	100%	104,2	100%	15,7	100%	7,0	100%	141,1
28/02/2011 01.00	sopra MT	14,4	100%	105,6	100%	15,1	100%	5,1	100%	141,7
28/02/2011 02.00	sopra MT	14,4	100%	105,4	100%	14,4	100%	3,9	100%	141,1
28/02/2011 03.00	sopra MT	14,3	100%	105,2	100%	14,0	100%	3,2	100%	141,2
28/02/2011 04.00	sopra MT	14,4	100%	104,9	100%	13,9	100%	3,7	100%	141,4
28/02/2011 05.00	sopra MT	14,3	100%	105,5	100%	13,9	100%	3,2	100%	142,0
28/02/2011 06.00	sopra MT	14,3	100%	105,9	100%	13,8	100%	3,2	100%	141,9
28/02/2011 07.00	sopra MT	14,2	100%	108,5	100%	11,9	100%	2,5	100%	178,7
28/02/2011 08.00	sopra MT	14,1	100%	108,5	100%	13,1	100%	1,7	100%	201,1
28/02/2011 09.00	sopra MT	13,9	100%	111,7	100%	12,7	100%	1,3	100%	243,9
28/02/2011 10.00	sopra MT	13,9	100%	110,5	100%	12,9	100%	1,4	100%	244,7
28/02/2011 11.00	sopra MT	13,9	100%	111,0	100%	12,9	100%	1,4	100%	245,5
28/02/2011 12.00	sopra MT	13,9	100%	110,7	100%	12,5	100%	1,3	100%	246,5
28/02/2011 13.00	sopra MT	13,9	100%	110,5	100%	12,2	100%	1,3	100%	247,0
28/02/2011 14.00	sopra MT	13,9	100%	110,7	100%	12,2	100%	1,3	100%	247,7
28/02/2011 15.00	sopra MT	13,9	100%	110,5	100%	12,1	100%	1,3	100%	247,1
28/02/2011 16.00	sopra MT	14,0	100%	109,3	100%	11,8	100%	1,2	100%	246,7
28/02/2011 17.00	sopra MT	14,0	100%	109,4	100%	11,7	100%	1,3	100%	247,9
28/02/2011 18.00	sopra MT	14,0	100%	109,2	100%	11,8	100%	1,3	100%	248,5
28/02/2011 19.00	sopra MT	13,9	100%	110,3	100%	12,2	100%	1,3	100%	248,6
28/02/2011 20.00	sopra MT	13,9	100%	112,1	100%	11,8	100%	1,4	100%	249,3
28/02/2011 21.00	sopra MT	13,9	100%	111,5	100%	11,8	100%	1,4	100%	248,3
28/02/2011 22.00	sopra MT	14,0	100%	111,5	100%	11,4	100%	1,3	100%	247,3
28/02/2011 23.00	transitorio	14,4 *	66,7%	105,2 *	100%	15,5 *	66,7%	4,8 *	66,7%	126,6 *
01/03/2011 00.00	transitorio	n.p.	0%	71,8 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	-0,4 *
Minimo		13,7		103,6		9,5		1,1		141
Massimo		14,5		119,5		16,5		18,1		252,7
Limite						40		20		
Superamenti						0		0		
Medie valide		628		628		628		628		628

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{...} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm <sup>3</sup> /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm <sup>3</sup> /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
01/02/2011 01.00	100%	44708,4	100%	8,6	100%	23,4	100%	1335,551	100%	
01/02/2011 02.00	100%	45309,3	100%	6,3	100%	23,7	100%	1349,586	100%	
01/02/2011 03.00	100%	45046,0	100%	6,0	100%	24,1	100%	1346,052	100%	
01/02/2011 04.00	100%	44978,9	100%	6,9	100%	23,9	100%	1343,653	100%	
01/02/2011 05.00	100%	45204,2	100%	7,4	100%	23,7	100%	1346,361	100%	
01/02/2011 06.00	100%	45372,1	100%	6,2	100%	23,6	100%	1346,091	100%	
01/02/2011 07.00	100%	50378,8	100%	5,4	100%	23,1	100%	1467,070	100%	
01/02/2011 08.00	100%	64711,9	100%	5,9	100%	30,0	100%	1841,830	100%	
01/02/2011 09.00	100%	65345,8	100%	5,8	100%	30,4	100%	1859,635	100%	
01/02/2011 10.00	100%	59804,9	100%	5,6	100%	25,8	100%	1720,565	100%	
01/02/2011 11.00	100%	58034,3	100%	5,7	100%	23,1	100%	1672,497	100%	
01/02/2011 12.00	100%	61312,4	100%	5,9	100%	24,0	100%	1746,095	100%	
01/02/2011 13.00	100%	47709,5	100%	6,3	100%	22,8	100%	1415,346	100%	
01/02/2011 14.00	100%	45234,1	100%	6,6	100%	22,1	100%	1353,156	100%	
01/02/2011 15.00	100%	59417,8	100%	6,1	100%	23,5	100%	1703,497	100%	
01/02/2011 16.00	100%	57004,0	100%	5,9	100%	23,1	100%	1655,078	100%	
01/02/2011 17.00	100%	57833,5	100%	5,9	100%	23,0	100%	1676,916	100%	
01/02/2011 18.00	100%	61547,8	100%	6,0	100%	23,8	100%	1759,585	100%	
01/02/2011 19.00	100%	60340,4	100%	6,4	100%	22,0	100%	1737,386	100%	
01/02/2011 20.00	100%	61887,0	100%	6,2	100%	24,3	100%	1775,093	100%	
01/02/2011 21.00	100%	64828,5	100%	6,2	100%	27,5	100%	1844,263	100%	
01/02/2011 22.00	100%	54071,6	100%	5,2	100%	24,6	100%	1577,472	100%	
01/02/2011 23.00	100%	49950,1	100%	5,1	100%	22,0	100%	1464,144	100%	
02/02/2011 00.00	100%	54063,8	100%	5,5	100%	22,5	100%	1578,985	100%	
02/02/2011 01.00	100%	44998,8	100%	6,6	100%	23,5	100%	1341,934	100%	
02/02/2011 02.00	100%	45144,9	100%	6,7	100%	23,6	100%	1344,600	100%	
02/02/2011 03.00	100%	45238,7	100%	6,4	100%	23,4	100%	1344,303	100%	
02/02/2011 04.00	100%	45330,8	100%	6,2	100%	22,7	100%	1343,545	100%	
02/02/2011 05.00	100%	51979,8	100%	5,9	100%	22,3	100%	1512,617	100%	
02/02/2011 06.00	100%	47649,9	100%	6,7	100%	22,6	100%	1408,290	100%	
02/02/2011 07.00	100%	48950,4	100%	8,2	100%	24,1	100%	1440,377	100%	
02/02/2011 08.00	100%	65495,5	100%	6,2	100%	30,2	100%	1865,772	100%	
02/02/2011 09.00	100%	57711,1	100%	5,7	100%	25,8	100%	1673,681	100%	
02/02/2011 10.00	100%	56395,3	100%	5,6	100%	22,6	100%	1638,702	100%	
02/02/2011 11.00	100%	60406,5	100%	6,5	100%	23,3	100%	1737,097	100%	
02/02/2011 12.00	100%	57187,9	100%	6,3	100%	22,5	100%	1655,688	100%	
02/02/2011 13.00	100%	50848,6	100%	5,5	100%	23,8	100%	1500,186	100%	
02/02/2011 14.00	100%	44510,1	100%	7,1	100%	22,2	100%	1333,651	100%	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

( ) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm <sup>3</sup> /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm <sup>3</sup> /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
02/02/2011 15.00	100%	57032,7	100%	5,9	100%	23,7	100%	1650,414	100%	
02/02/2011 16.00	100%	59746,6	100%	6,1	100%	25,2	100%	1739,183	100%	
02/02/2011 17.00	100%	57907,0	100%	5,7	100%	25,3	100%	1686,474	100%	
02/02/2011 18.00	100%	60591,7	100%	6,1	100%	25,5	100%	1745,977	100%	
02/02/2011 19.00	100%	60477,8	100%	6,0	100%	26,9	100%	1741,135	100%	
02/02/2011 20.00	100%	55875,7	100%	5,4	100%	22,4	100%	1615,544	100%	
02/02/2011 21.00	100%	54279,0	100%	5,5	100%	23,0	100%	1574,859	100%	
02/02/2011 22.00	100%	46513,1	100%	8,5	100%	22,6	100%	1378,661	100%	
02/02/2011 23.00	100%	46145,9	100%	9,5	100%	22,6	100%	1362,282	100%	
03/02/2011 00.00	100%	44844,8	100%	12,6	100%	23,2	100%	1332,907	100%	
03/02/2011 01.00	100%	44731,8	100%	14,8	100%	23,6	100%	1330,904	100%	
03/02/2011 02.00	100%	44661,2	100%	15,5	100%	23,9	100%	1333,305	100%	
03/02/2011 03.00	100%	45118,2	100%	13,5	100%	23,7	100%	1340,036	100%	
03/02/2011 04.00	100%	45170,3	100%	10,3	100%	23,6	100%	1340,889	100%	
03/02/2011 05.00	100%	45714,0	100%	8,9	100%	22,8	100%	1354,478	100%	
03/02/2011 06.00	100%	46237,4	100%	8,4	100%	22,4	100%	1371,406	100%	
03/02/2011 07.00	100%	49170,1	100%	9,7	100%	22,9	100%	1435,873	100%	
03/02/2011 08.00	100%	60601,1	100%	5,7	100%	24,2	100%	1738,328	100%	
03/02/2011 09.00	100%	55568,8	100%	5,3	100%	24,5	100%	1613,278	100%	
03/02/2011 10.00	100%	55996,2	100%	5,4	91,7%	22,6	91,7%	1626,742	100%	
03/02/2011 11.00	100%	57595,5	100%	6,1	93,3%	22,4	93,3%	1667,038	100%	
03/02/2011 12.00	100%	57694,8	100%	5,8	100%	22,1	100%	1662,039	100%	
03/02/2011 13.00	100%	47467,3	100%	8,7	100%	23,6	100%	1412,334	100%	
03/02/2011 14.00	100%	44024,5	100%	8,7	100%	23,0	100%	1320,229	100%	
03/02/2011 15.00	100%	50651,6	100%	6,0	100%	22,8	100%	1475,869	100%	
03/02/2011 16.00	100%	58951,3	100%	6,0	100%	23,0	100%	1695,995	100%	
03/02/2011 17.00	100%	52519,5	100%	5,0	100%	24,6	100%	1537,686	100%	
03/02/2011 18.00	100%	55172,9	100%	5,0	100%	22,1	100%	1592,022	100%	
03/02/2011 19.00	100%	59180,5	100%	5,9	100%	25,2	100%	1697,108	100%	
03/02/2011 20.00	100%	62214,1	100%	6,2	100%	25,6	100%	1777,986	100%	
03/02/2011 21.00	100%	60905,8	100%	6,2	100%	23,9	100%	1726,487	100%	
03/02/2011 22.00	100%	47506,3	100%	10,7	100%	22,2	100%	1403,839	100%	
03/02/2011 23.00	100%	49055,9	100%	8,5	100%	22,8	100%	1442,074	100%	
04/02/2011 00.00	100%	55782,9	100%	6,7	100%	23,6	100%	1605,948	100%	
04/02/2011 01.00	100%	50964,1	100%	7,2	100%	23,0	100%	1490,709	100%	
04/02/2011 02.00	100%	46444,4	100%	9,4	100%	22,6	100%	1373,416	100%	
04/02/2011 03.00	100%	48540,5	100%	7,1	100%	22,5	100%	1431,099	100%	
04/02/2011 04.00	100%	47961,8	100%	9,4	100%	22,6	100%	1416,779	100%	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

( ) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm <sup>3</sup> /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm <sup>3</sup> /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
04/02/2011 05.00	100%	48837,8	100%	9,1	100%	23,1	100%	1436,536	100%	
04/02/2011 06.00	100%	51793,2	100%	7,6	100%	22,7	100%	1514,236	100%	
04/02/2011 07.00	100%	51901,6	100%	10,7	100%	24,5	100%	1513,740	100%	
04/02/2011 08.00	100%	66390,4	100%	6,5	100%	30,3	100%	1881,128	100%	
04/02/2011 09.00	100%	66742,6	100%	6,6	100%	29,8	100%	1881,784	100%	
04/02/2011 10.00	100%	57679,1	100%	5,7	100%	25,1	100%	1662,575	100%	
04/02/2011 11.00	100%	55919,0	100%	6,0	100%	22,1	100%	1624,814	100%	
04/02/2011 12.00	100%	57009,6	100%	5,9	100%	22,5	100%	1635,135	100%	
04/02/2011 13.00	100%	57862,8	100%	5,6	100%	23,3	100%	1657,215	100%	
04/02/2011 14.00	100%	50248,3	100%	4,8	100%	22,8	100%	1468,129	100%	
04/02/2011 15.00	100%	52720,4	100%	4,8	100%	22,8	100%	1530,287	100%	
04/02/2011 16.00	100%	56345,8	100%	5,6	100%	24,6	100%	1630,799	100%	
04/02/2011 17.00	100%	55222,4	100%	5,3	100%	22,1	100%	1604,804	100%	
04/02/2011 18.00	100%	56556,8	100%	6,3	100%	22,9	100%	1626,408	100%	
04/02/2011 19.00	100%	57233,2	100%	6,5	100%	23,4	100%	1644,370	100%	
04/02/2011 20.00	100%	60585,8	100%	6,4	100%	26,0	100%	1721,167	100%	
04/02/2011 21.00	100%	49904,8	100%	7,6	100%	23,6	100%	1461,271	100%	
04/02/2011 22.00	100%	55529,7	100%	6,6	100%	23,4	100%	1591,166	100%	
04/02/2011 23.00	100%	53248,4	100%	6,9	100%	21,2	100%	1537,321	100%	
05/02/2011 00.00	100%	57045,1	100%	6,5	100%	22,8	100%	1630,010	100%	
05/02/2011 01.00	100%	46380,7	100%	19,4	100%	22,3	100%	1370,465	100%	
05/02/2011 02.00	100%	44498,4	100%	25,8	100%	23,0	100%	1324,438	100%	
05/02/2011 03.00	100%	50433,8	100%	10,2	100%	23,8	100%	1473,250	100%	
05/02/2011 04.00	100%	54787,2	100%	6,2	100%	23,5	100%	1594,223	100%	
05/02/2011 05.00	100%	53440,8	100%	5,8	100%	23,4	100%	1550,232	100%	
05/02/2011 06.00	100%	52249,6	100%	6,0	100%	23,4	100%	1526,347	100%	
05/02/2011 07.00	100%	63502,6	100%	7,1	100%	27,4	100%	1802,307	100%	
05/02/2011 08.00	100%	64134,4	100%	6,8	100%	27,4	100%	1821,011	100%	
05/02/2011 09.00	100%	57994,0	100%	6,2	100%	25,7	100%	1678,476	100%	
05/02/2011 10.00	100%	56548,3	100%	5,9	100%	22,4	100%	1633,199	100%	
05/02/2011 11.00	100%	52282,8	100%	6,3	100%	21,9	100%	1534,328	100%	
05/02/2011 12.00	100%	45269,9	100%	6,0	100%	22,2	100%	1349,118	100%	
05/02/2011 13.00	100%	45004,0	100%	5,3	100%	22,3	100%	1342,964	100%	
05/02/2011 14.00	100%	48690,9	100%	5,2	100%	23,4	100%	1436,828	100%	
05/02/2011 15.00	100%	50929,6	100%	5,3	100%	24,2	100%	1503,482	100%	
05/02/2011 16.00	100%	48785,0	100%	5,0	100%	23,9	100%	1446,026	100%	
05/02/2011 17.00	100%	53126,9	100%	5,3	100%	23,2	100%	1555,991	100%	
05/02/2011 18.00	100%	49964,1	100%	5,0	100%	21,8	100%	1459,501	100%	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

( ) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm <sup>3</sup> /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm <sup>3</sup> /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
05/02/2011 19.00	100%	50584,6	100%	5,5	100%	20,8	100%	1470,301	100%	
05/02/2011 20.00	100%	52334,3	100%	5,9	100%	21,1	100%	1525,463	100%	
05/02/2011 21.00	100%	48014,2	100%	7,8	100%	21,1	100%	1407,575	100%	
05/02/2011 22.00	100%	48117,4	100%	7,3	100%	21,2	100%	1408,686	100%	
05/02/2011 23.00	100%	44843,5	100%	11,0	100%	21,0	100%	1328,117	100%	
06/02/2011 00.00	100%	44655,0	100%	11,2	100%	21,1	100%	1318,337	100%	
06/02/2011 01.00	100%	44572,6	100%	12,2	100%	21,0	100%	1317,035	100%	
06/02/2011 02.00	100%	44646,6	100%	14,5	100%	21,1	100%	1317,998	100%	
06/02/2011 03.00	100%	44743,9	100%	11,9	100%	21,4	100%	1317,712	100%	
06/02/2011 04.00	100%	46750,1	100%	7,4	100%	20,8	100%	1365,970	100%	
06/02/2011 05.00	100%	49187,7	100%	6,2	100%	21,0	100%	1426,197	100%	
06/02/2011 06.00	100%	51359,6	100%	5,9	100%	21,3	100%	1481,802	100%	
06/02/2011 07.00	100%	54920,9	100%	6,1	100%	20,5	100%	1575,711	100%	
06/02/2011 08.00	100%	47623,2	100%	8,6	100%	20,5	100%	1392,889	100%	
06/02/2011 09.00	100%	49651,3	100%	6,9	100%	19,5	100%	1431,513	100%	
06/02/2011 10.00	100%	55944,1	100%	7,5	100%	20,5	100%	1599,574	100%	
06/02/2011 11.00	100%	46098,1	100%	8,0	100%	21,9	100%	1368,726	100%	
06/02/2011 12.00	100%	44405,0	100%	6,2	100%	20,8	100%	1312,644	100%	
06/02/2011 13.00	100%	44211,3	100%	5,6	100%	21,0	100%	1312,135	100%	
06/02/2011 14.00	100%	44101,0	100%	5,3	100%	20,7	100%	1306,110	100%	
06/02/2011 15.00	100%	44223,0	100%	5,0	100%	20,7	100%	1316,887	100%	
06/02/2011 16.00	100%	44367,9	100%	4,8	100%	20,4	100%	1311,728	100%	
06/02/2011 17.00	100%	44415,8	100%	4,9	100%	20,3	100%	1311,642	100%	
06/02/2011 18.00	100%	49267,5	100%	4,9	100%	21,0	100%	1432,407	100%	
06/02/2011 19.00	100%	51223,6	100%	5,4	100%	21,7	100%	1489,195	100%	
06/02/2011 20.00	100%	50330,3	100%	5,3	100%	21,0	100%	1456,818	100%	
06/02/2011 21.00	100%	51538,7	100%	5,7	100%	20,9	100%	1493,045	100%	
06/02/2011 22.00	100%	54151,7	100%	6,1	100%	21,6	100%	1556,794	100%	
06/02/2011 23.00	100%	44979,2	100%	9,5	100%	20,9	100%	1328,335	100%	
07/02/2011 00.00	100%	46119,6	100%	9,5	100%	20,4	100%	1353,549	100%	
07/02/2011 01.00	100%	44833,4	100%	11,9	100%	20,3	100%	1315,058	100%	
07/02/2011 02.00	100%	47822,4	100%	8,3	100%	19,9	100%	1389,691	100%	
07/02/2011 03.00	100%	46555,1	100%	11,2	100%	19,8	100%	1354,701	100%	
07/02/2011 04.00	100%	51165,6	100%	6,7	100%	19,8	100%	1473,993	100%	
07/02/2011 05.00	100%	48697,4	100%	7,9	100%	19,6	100%	1408,651	100%	
07/02/2011 06.00	100%	46410,3	100%	13,5	100%	20,4	100%	1355,404	100%	
07/02/2011 07.00	100%	60118,1	100%	7,0	100%	20,3	100%	1689,384	100%	
07/02/2011 08.00	100%	57772,9	100%	6,31	100%	22,7	100%	1655,255	100%	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm <sup>3</sup> /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm <sup>3</sup> /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
07/02/2011 09.00	100%	58145,0	100%	6,2	100%	24,1	100%	1671,115	100%	
07/02/2011 10.00	100%	51816,1	100%	6,1	100%	22,4	100%	1518,258	100%	
07/02/2011 11.00	100%	47724,8	100%	6,6	100%	21,4	100%	1406,211	100%	
07/02/2011 12.00	100%	51649,4	100%	5,8	100%	21,9	100%	1504,592	100%	
07/02/2011 13.00	100%	47616,4	100%	5,1	100%	22,6	100%	1406,791	100%	
07/02/2011 14.00	100%	49712,4	100%	4,8	100%	22,8	100%	1459,988	100%	
07/02/2011 15.00	100%	48937,0	100%	4,8	100%	22,7	100%	1445,951	100%	
07/02/2011 16.00	100%	48798,7	100%	4,7	100%	23,3	100%	1446,433	100%	
07/02/2011 17.00	100%	47909,3	100%	4,7	100%	22,5	100%	1418,815	100%	
07/02/2011 18.00	100%	52679,4	100%	4,9	100%	22,7	100%	1531,153	100%	
07/02/2011 19.00	100%	58136,5	100%	5,6	100%	23,8	100%	1675,013	100%	
07/02/2011 20.00	100%	48921,8	100%	5,9	100%	21,7	100%	1440,347	100%	
07/02/2011 21.00	100%	54610,7	100%	6,9	100%	22,3	100%	1567,255	100%	
07/02/2011 22.00	100%	55988,7	100%	5,9	100%	22,4	100%	1619,503	100%	
07/02/2011 23.00	100%	50309,1	100%	6,1	100%	21,8	100%	1467,000	100%	
08/02/2011 00.00	100%	55065,5	100%	7,5	100%	23,6	100%	1601,456	100%	
08/02/2011 01.00	100%	44149,8	100%	16,3	100%	23,2	100%	1325,774	100%	
08/02/2011 02.00	100%	47343,9	100%	9,9	100%	22,8	100%	1414,684	100%	
08/02/2011 03.00	100%	53472,0	100%	7,5	100%	23,1	100%	1569,230	100%	
08/02/2011 04.00	100%	53267,9	100%	6,2	100%	23,7	100%	1564,230	100%	
08/02/2011 05.00	100%	55260,5	100%	6,1	100%	23,1	100%	1619,618	100%	
08/02/2011 06.00	100%	49555,2	100%	6,9	100%	23,6	100%	1475,055	100%	
08/02/2011 07.00	100%	58555,5	100%	6,3	100%	22,3	100%	1668,176	100%	
08/02/2011 08.00	100%	59867,4	100%	6,2	100%	24,3	100%	1716,699	100%	
08/02/2011 09.00	100%	58079,9	100%	6,7	100%	23,2	100%	1684,946	100%	
08/02/2011 10.00	96,7%	61296,0	96,7%	7,0	96,7%	25,3	96,7%	1778,314	96,7%	
08/02/2011 11.00	100%	54968,8	100%	7,3	100%	23,5	100%	1622,578	100%	
08/02/2011 12.00	100%	50775,6	100%	6,0	100%	24,5	100%	1514,072	100%	
08/02/2011 13.00	100%	51737,6	100%	5,5	100%	25,1	100%	1539,124	100%	
08/02/2011 14.00	100%	47803,2	100%	5,0	100%	24,1	100%	1437,792	100%	
08/02/2011 15.00	100%	52696,6	100%	5,2	100%	24,0	100%	1562,558	100%	
08/02/2011 16.00	100%	50502,2	100%	5,2	100%	25,7	100%	1513,469	100%	
08/02/2011 17.00	100%	55237,4	100%	5,5	100%	25,2	100%	1631,164	100%	
08/02/2011 18.00	100%	54850,0	100%	5,7	100%	25,7	100%	1619,129	100%	
08/02/2011 19.00	100%	59228,7	100%	6,5	100%	28,1	100%	1731,881	100%	
08/02/2011 20.00	100%	61447,5	100%	6,5	100%	29,6	100%	1783,524	100%	
08/02/2011 21.00	100%	61626,2	100%	6,6	100%	26,9	100%	1790,940	100%	
08/02/2011 22.00	100%	60908,8	100%	6,4	100%	28,3	100%	1769,574	100%	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm <sup>3</sup> /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm <sup>3</sup> /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
08/02/2011 23.00	100%	50595,6	100%	6,1	100%	23,4	100%	1504,479	100%	
09/02/2011 00.00	100%	51390,9	100%	10,3	100%	25,2	100%	1519,587	100%	
09/02/2011 01.00	100%	47287,3	100%	12,7	100%	23,0	100%	1414,624	100%	
09/02/2011 02.00	100%	55285,5	100%	6,7	100%	21,6	100%	1612,882	100%	
09/02/2011 03.00	100%	54591,5	100%	6,9	100%	20,1	100%	1575,548	100%	
09/02/2011 04.00	100%	55054,1	100%	6,2	100%	19,5	100%	1574,992	100%	
09/02/2011 05.00	100%	55756,6	100%	7,2	100%	18,5	100%	1590,478	100%	
09/02/2011 06.00	100%	50316,0	100%	6,8	100%	19,4	100%	1454,323	100%	
09/02/2011 07.00	100%	55554,8	100%	5,9	100%	20,0	100%	1584,136	100%	
09/02/2011 08.00	100%	60792,2	100%	6,7	100%	23,1	100%	1736,209	100%	
09/02/2011 09.00	96,7%	59718,6	96,7%	6,8	96,7%	24,0	96,7%	1712,111	96,7%	
09/02/2011 10.00	95%	60815,3	95%	7,0	95%	23,4	95%	1742,288	95%	
09/02/2011 11.00	100%	57099,7	100%	6,8	100%	20,8	100%	1648,752	100%	
09/02/2011 12.00	100%	54449,9	100%	5,6	100%	21,0	100%	1583,654	100%	
09/02/2011 13.00	100%	50518,5	100%	5,3	100%	21,3	100%	1478,954	100%	
09/02/2011 14.00	100%	54756,6	100%	5,4	100%	21,7	100%	1583,296	100%	
09/02/2011 15.00	100%	56900,8	100%	5,6	100%	22,0	100%	1649,135	100%	
09/02/2011 16.00	100%	54519,6	100%	5,2	100%	21,7	100%	1588,341	100%	
09/02/2011 17.00	100%	54357,1	100%	5,4	100%	21,6	100%	1581,803	100%	
09/02/2011 18.00	100%	53938,2	100%	5,5	100%	22,5	100%	1572,063	100%	
09/02/2011 19.00	100%	62096,0	100%	6,4	100%	22,9	100%	1771,530	100%	
09/02/2011 20.00	100%	60786,4	100%	6,9	100%	22,8	100%	1744,905	100%	
09/02/2011 21.00	100%	58785,3	100%	6,8	100%	22,5	100%	1694,704	100%	
09/02/2011 22.00	100%	62268,8	100%	7,1	100%	25,4	100%	1775,712	100%	
09/02/2011 23.00	100%	57167,4	100%	7,1	100%	23,8	100%	1655,127	100%	
10/02/2011 00.00	100%	48886,6	100%	9,6	100%	22,2	100%	1435,226	100%	
10/02/2011 01.00	100%	45461,0	100%	8,6	100%	20,8	100%	1340,081	100%	
10/02/2011 02.00	100%	52208,3	100%	7,0	100%	19,6	100%	1498,292	100%	
10/02/2011 03.00	100%	53254,6	100%	6,4	100%	20,3	100%	1534,955	100%	
10/02/2011 04.00	100%	49308,5	100%	6,6	100%	20,1	100%	1430,852	100%	
10/02/2011 05.00	100%	48773,3	100%	6,7	100%	20,0	100%	1420,107	100%	
10/02/2011 06.00	100%	49695,5	100%	6,5	100%	19,7	100%	1439,327	100%	
10/02/2011 07.00	100%	49947,5	100%	8,7	100%	19,9	100%	1444,847	100%	
10/02/2011 08.00	100%	61110,9	100%	6,7	100%	23,1	100%	1741,963	100%	
10/02/2011 09.00	100%	57704,9	100%	6,2	100%	23,3	100%	1673,387	100%	
10/02/2011 10.00	100%	56952,9	100%	6,2	91,7%	22,4	91,7%	1652,651	100%	
10/02/2011 11.00	100%	61735,0	100%	6,9	93,3%	21,6	93,3%	1769,516	100%	
10/02/2011 12.00	100%	61182,5	100%	6,7	100%	22,1	100%	1752,898	100%	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile



Ore	ID%	Portata gas (Sm <sup>3</sup> /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm <sup>3</sup> /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
10/02/2011 13.00	100%	54573,3	100%	5,9	100%	21,5	100%	1583,623	100%	
10/02/2011 14.00	100%	52676,1	100%	5,5	100%	20,8	100%	1536,811	100%	
10/02/2011 15.00	100%	54675,8	100%	5,6	100%	21,4	100%	1590,988	100%	
10/02/2011 16.00	100%	55048,6	100%	6,0	100%	21,1	100%	1598,959	100%	
10/02/2011 17.00	100%	59178,6	100%	6,7	100%	20,8	100%	1708,954	100%	
10/02/2011 18.00	100%	54498,1	100%	6,0	100%	22,5	100%	1585,522	100%	
10/02/2011 19.00	100%	60132,1	100%	6,9	100%	23,0	100%	1729,055	100%	
10/02/2011 20.00	95%	57133,7	95%	7,4	95%	20,7	95%	1652,105	95%	
10/02/2011 21.00	100%	61844,3	100%	7,3	100%	23,5	100%	1771,211	100%	
10/02/2011 22.00	100%	59952,7	100%	7,5	100%	24,5	100%	1724,040	100%	
10/02/2011 23.00	100%	54479,5	100%	7,7	100%	23,2	100%	1584,784	100%	
11/02/2011 00.00	100%	49943,6	100%	8,0	100%	21,9	100%	1468,294	100%	
11/02/2011 01.00	100%	45101,0	100%	9,7	100%	21,3	100%	1335,020	100%	
11/02/2011 02.00	100%	44796,6	100%	9,8	100%	21,3	100%	1331,473	100%	
11/02/2011 03.00	100%	45481,9	100%	9,1	100%	20,8	100%	1346,865	100%	
11/02/2011 04.00	100%	45483,5	100%	9,1	100%	20,8	100%	1346,316	100%	
11/02/2011 05.00	100%	45457,8	100%	9,7	100%	20,9	100%	1348,181	100%	
11/02/2011 06.00	100%	46512,8	100%	8,7	100%	20,6	100%	1370,852	100%	
11/02/2011 07.00	100%	49744,7	100%	8,3	100%	21,4	100%	1449,886	100%	
11/02/2011 08.00	100%	60194,6	100%	7,2	100%	25,1	100%	1735,317	100%	
11/02/2011 09.00	100%	61624,0	100%	7,5	100%	24,7	100%	1769,258	100%	
11/02/2011 10.00	100%	55920,0	100%	7,6	100%	21,2	100%	1629,784	100%	
11/02/2011 11.00	100%	55884,2	100%	7,0	100%	21,0	100%	1626,458	100%	
11/02/2011 12.00	100%	58319,2	100%	6,8	100%	20,9	100%	1684,862	100%	
11/02/2011 13.00	100%	51950,5	100%	6,0	100%	22,2	100%	1537,277	100%	
11/02/2011 14.00	100%	44016,0	100%	6,5	100%	21,7	100%	1328,076	100%	
11/02/2011 15.00	100%	43993,5	100%	6,4	100%	21,6	100%	1328,225	100%	
11/02/2011 16.00	100%	56267,3	100%	6,3	100%	23,1	100%	1636,061	100%	
11/02/2011 17.00	100%	55177,5	100%	6,3	100%	23,5	100%	1620,439	100%	
11/02/2011 18.00	100%	44986,1	100%	6,9	100%	21,7	100%	1357,902	100%	
11/02/2011 19.00	100%	53966,2	100%	7,0	100%	21,9	100%	1573,362	100%	
11/02/2011 20.00	100%	51772,7	100%	6,1	100%	21,8	100%	1532,521	100%	
11/02/2011 21.00	100%	47968,9	100%	6,0	100%	21,2	100%	1432,427	100%	
11/02/2011 22.00	100%	50880,8	100%	6,2	100%	20,9	100%	1496,747	100%	
11/02/2011 23.00	100%	48752,8	100%	7,3	100%	21,7	100%	1447,861	100%	
12/02/2011 00.00	100%	50377,2	100%	7,4	100%	20,8	100%	1475,991	100%	
12/02/2011 01.00	100%	45927,5	100%	7,5	100%	21,1	100%	1361,605	100%	
12/02/2011 02.00	100%	51611,5	100%	7,2	100%	21,0	100%	1504,116	100%	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

( ) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm <sup>3</sup> /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm <sup>3</sup> /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
12/02/2011 03.00	100%	50803,0	100%	6,7	100%	21,0	100%	1486,831	100%	
12/02/2011 04.00	100%	49333,6	100%	6,5	100%	21,1	100%	1450,040	100%	
12/02/2011 05.00	100%	46664,8	100%	7,0	100%	21,0	100%	1382,736	100%	
12/02/2011 06.00	100%	45677,5	100%	8,2	100%	21,0	100%	1354,123	100%	
12/02/2011 07.00	100%	53046,9	100%	7,5	100%	20,2	100%	1539,753	100%	
12/02/2011 08.00	100%	62018,5	100%	7,6	100%	23,7	100%	1773,450	100%	
12/02/2011 09.00	100%	62250,3	100%	7,3	100%	26,5	100%	1794,766	100%	
12/02/2011 10.00	100%	61030,2	100%	7,4	100%	24,0	100%	1773,463	100%	
12/02/2011 11.00	100%	59263,9	100%	7,3	100%	20,8	100%	1721,684	100%	
12/02/2011 12.00	100%	61256,8	100%	7,2	100%	21,3	100%	1762,097	100%	
12/02/2011 13.00	100%	60833,6	100%	6,9	100%	21,9	100%	1749,476	100%	
12/02/2011 14.00	100%	47522,6	100%	6,2	100%	21,5	100%	1426,881	100%	
12/02/2011 15.00	100%	46341,6	100%	5,6	100%	20,7	100%	1389,919	100%	
12/02/2011 16.00	100%	45399,5	100%	5,9	100%	20,7	100%	1364,206	100%	
12/02/2011 17.00	100%	44248,8	100%	6,1	100%	20,4	100%	1331,798	100%	
12/02/2011 18.00	100%	53935,2	100%	6,3	100%	20,2	100%	1576,225	100%	
12/02/2011 19.00	100%	58584,1	100%	7,3	100%	22,3	100%	1693,648	100%	
12/02/2011 20.00	100%	53808,6	100%	6,5	100%	21,1	100%	1578,872	100%	
12/02/2011 21.00	100%	53904,0	100%	6,6	100%	20,2	100%	1571,424	100%	
12/02/2011 22.00	100%	56366,6	100%	7,2	100%	22,0	100%	1638,823	100%	
12/02/2011 23.00	100%	45804,1	100%	6,9	76,7%	21,2	76,7%	1409,484	100%	
13/02/2011 00.00	100%	6512,6 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	334,800 *	100%	
13/02/2011 01.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/02/2011 02.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/02/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/02/2011 04.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/02/2011 05.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/02/2011 06.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/02/2011 07.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/02/2011 08.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/02/2011 09.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/02/2011 10.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/02/2011 11.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/02/2011 12.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/02/2011 13.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/02/2011 14.00	100%	4596,2 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	151,406 *	100%	
13/02/2011 15.00	100%	4609,5 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	180,560 *	100%	
13/02/2011 16.00	100%	4631,3	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	248,408 *	100%	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.p. n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm <sup>3</sup> /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm <sup>3</sup> /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
13/02/2011 17.00	100%	4600,7 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	151,178 *	100%	
13/02/2011 18.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/02/2011 19.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/02/2011 20.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/02/2011 21.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/02/2011 22.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
13/02/2011 23.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
14/02/2011 00.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
14/02/2011 01.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
14/02/2011 02.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
14/02/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
14/02/2011 04.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
14/02/2011 05.00	100%	6947,8 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	308,125 *	100%	
14/02/2011 06.00	100%	32628,0 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	1825,166 *	100%	
14/02/2011 07.00	100%	34209,4 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	1929,061 *	100%	
14/02/2011 08.00	100%	38276,2 *	100%	30,3 *	8,3%	25,5 *	8,3%	1890,024 *	100%	
14/02/2011 09.00	100%	43597,4	100%	15,8	100%	24,0	100%	1342,324	100%	
14/02/2011 10.00	100%	45206,8	100%	8,8	100%	22,1	100%	1375,206	100%	
14/02/2011 11.00	100%	52181,9	100%	5,9	100%	21,4	100%	1555,593	100%	
14/02/2011 12.00	100%	64420,3	100%	6,4	100%	24,3	100%	1857,840	100%	
14/02/2011 13.00	100%	57223,8	100%	6,3	100%	23,5	100%	1681,691	100%	
14/02/2011 14.00	100%	53117,2	100%	6,2	100%	22,3	100%	1568,518	100%	
14/02/2011 15.00	100%	59334,5	100%	6,6	100%	23,8	100%	1738,800	100%	
14/02/2011 16.00	100%	59091,0	100%	6,4	100%	21,8	100%	1729,739	100%	
14/02/2011 17.00	100%	59824,8	100%	6,2	100%	22,7	100%	1746,549	100%	
14/02/2011 18.00	100%	60364,5	100%	6,3	100%	22,3	100%	1755,494	100%	
14/02/2011 19.00	100%	59354,7	100%	6,5	100%	22,8	100%	1743,047	100%	
14/02/2011 20.00	100%	59938,4	100%	6,4	100%	22,4	100%	1751,910	100%	
14/02/2011 21.00	100%	58192,2	100%	6,6	100%	22,4	100%	1705,890	100%	
14/02/2011 22.00	100%	58388,8	100%	6,7	100%	22,3	100%	1714,707	100%	
14/02/2011 23.00	100%	53810,2	100%	5,9	100%	23,2	100%	1593,682	100%	
15/02/2011 00.00	100%	57936,0	100%	6,5	100%	22,8	100%	1696,688	100%	
15/02/2011 01.00	100%	46943,2	100%	6,5	100%	20,6	100%	1404,356	100%	
15/02/2011 02.00	100%	54911,8	100%	6,1	100%	19,6	100%	1614,861	100%	
15/02/2011 03.00	100%	48265,1	100%	5,9	100%	20,1	100%	1435,952	100%	
15/02/2011 04.00	100%	55365,0	100%	6,6	100%	19,4	100%	1626,871	100%	
15/02/2011 05.00	100%	51408,5	100%	5,8	100%	20,1	100%	1522,788	100%	
15/02/2011 06.00	100%	49043,5	100%	6,3	100%	20,1	100%	1461,847	100%	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm <sup>3</sup> /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm <sup>3</sup> /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
15/02/2011 07.00	100%	52991,9	100%	6,5	100%	21,2	100%	1563,278	100%	
15/02/2011 08.00	100%	56900,8	100%	6,3	100%	24,0	100%	1685,680	100%	
15/02/2011 09.00	100%	57059,7	100%	6,1	100%	23,4	100%	1700,719	100%	
15/02/2011 10.00	100%	55557,0	100%	6,4	100%	22,0	100%	1654,471	100%	
15/02/2011 11.00	100%	54325,6	100%	6,2	100%	21,9	100%	1626,097	100%	
15/02/2011 12.00	100%	54365,6	100%	6,0	100%	21,2	100%	1625,445	100%	
15/02/2011 13.00	100%	52868,1	100%	6,4	100%	21,7	100%	1598,701	100%	
15/02/2011 14.00	100%	49578,0	100%	5,8	100%	21,9	100%	1507,140	100%	
15/02/2011 15.00	100%	57583,5	100%	6,6	100%	22,5	100%	1713,726	100%	
15/02/2011 16.00	100%	57894,4	100%	6,8	100%	22,0	100%	1726,721	100%	
15/02/2011 17.00	100%	56500,4	100%	6,4	100%	20,3	100%	1680,922	100%	
15/02/2011 18.00	100%	56394,9	100%	7,0	100%	20,1	100%	1679,313	100%	
15/02/2011 19.00	100%	59749,9	100%	7,0	100%	22,0	100%	1756,157	100%	
15/02/2011 20.00	100%	59070,8	100%	6,6	100%	22,5	100%	1744,453	100%	
15/02/2011 21.00	100%	58722,5	100%	6,5	100%	22,1	100%	1737,973	100%	
15/02/2011 22.00	100%	55889,4	100%	6,8	100%	21,4	100%	1664,599	100%	
15/02/2011 23.00	100%	50113,8	100%	5,7	100%	22,2	100%	1508,719	100%	
16/02/2011 00.00	100%	47810,1	100%	6,2	100%	22,5	100%	1458,824	100%	
16/02/2011 01.00	100%	44078,5	100%	7,3	100%	23,7	100%	1367,956	100%	
16/02/2011 02.00	100%	46946,4	100%	6,0	100%	24,0	100%	1447,425	100%	
16/02/2011 03.00	100%	45224,7	100%	6,3	100%	24,0	100%	1408,165	100%	
16/02/2011 04.00	100%	44832,4	100%	6,4	100%	24,0	100%	1396,980	100%	
16/02/2011 05.00	100%	45924,9	100%	6,6	100%	24,2	100%	1427,751	100%	
16/02/2011 06.00	100%	45076,2	100%	7,0	100%	24,4	100%	1409,422	100%	
16/02/2011 07.00	100%	48131,0	100%	6,1	100%	23,0	100%	1465,940	100%	
16/02/2011 08.00	100%	58449,4	100%	6,7	100%	19,5	100%	1727,967	100%	
16/02/2011 09.00	100%	58535,3	100%	6,4	100%	23,1	100%	1730,836	100%	
16/02/2011 10.00	100%	64442,4	100%	6,8	100%	27,2	100%	1889,213	100%	
16/02/2011 11.00	100%	63007,8	100%	6,5	100%	26,1	100%	1857,560	100%	
16/02/2011 12.00	100%	63687,8	100%	6,6	100%	29,0	100%	1872,919	100%	
16/02/2011 13.00	100%	62723,3	100%	6,4	100%	27,5	100%	1869,259	100%	
16/02/2011 14.00	100%	63305,3	100%	6,5	100%	28,5	100%	1874,309	100%	
16/02/2011 15.00	100%	65512,4	100%	6,7	100%	29,3	100%	1918,851	100%	
16/02/2011 16.00	100%	61226,5	100%	6,3	100%	25,0	100%	1820,794	100%	
16/02/2011 17.00	100%	53894,9	100%	6,0	100%	23,6	100%	1627,901	100%	
16/02/2011 18.00	100%	47437,0	100%	5,6	100%	23,2	100%	1464,455	100%	
16/02/2011 19.00	100%	61643,5	100%	6,5	100%	26,8	100%	1814,132	100%	
16/02/2011 20.00	100%	56369,3	100%	6,5	100%	24,0	100%	1747,171	100%	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm <sup>3</sup> /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm <sup>3</sup> /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
16/02/2011 21.00	100%	56642,4	100%	6,1	100%	25,4	100%	1711,420	100%	
16/02/2011 22.00	100%	50933,2	100%	5,7	100%	22,3	100%	1553,987	100%	
16/02/2011 23.00	100%	44480,5	100%	5,6	100%	22,4	100%	1390,631	100%	
17/02/2011 00.00	100%	49499,9	100%	5,6	100%	22,7	100%	1520,944	100%	
17/02/2011 01.00	100%	44378,6	100%	5,6	100%	22,7	100%	1391,559	100%	
17/02/2011 02.00	100%	44498,8	100%	5,6	100%	22,5	100%	1386,812	100%	
17/02/2011 03.00	100%	46137,5	100%	5,7	100%	21,8	100%	1425,131	100%	
17/02/2011 04.00	100%	45228,3	100%	6,1	100%	21,6	100%	1397,534	100%	
17/02/2011 05.00	100%	44984,8	100%	6,4	100%	21,8	100%	1385,877	100%	
17/02/2011 06.00	100%	45431,7	100%	6,2	100%	21,2	100%	1388,269	100%	
17/02/2011 07.00	100%	54172,9	100%	5,8	100%	19,9	100%	1594,291	100%	
17/02/2011 08.00	100%	54561,2	100%	5,8	100%	24,4	100%	1641,445	100%	
17/02/2011 09.00	100%	57320,1	100%	6,1	100%	23,4	100%	1724,874	100%	
17/02/2011 10.00	100%	54937,2	100%	6,0	91,7%	22,9	91,7%	1659,461	100%	
17/02/2011 11.00	100%	55271,9	100%	4,0	85%	22,4	85%	1663,426	100%	
17/02/2011 12.00	100%	56648,6	100%	3,8	100%	23,0	100%	1693,259	100%	
17/02/2011 13.00	100%	57603,7	100%	3,5	100%	25,5	100%	1731,175	100%	
17/02/2011 14.00	100%	54850,3	100%	3,2	100%	23,8	100%	1652,111	100%	
17/02/2011 15.00	100%	63032,5	100%	3,2	100%	25,7	100%	1867,344	100%	
17/02/2011 16.00	100%	63424,8	100%	3,3	100%	25,2	100%	1870,962	100%	
17/02/2011 17.00	100%	57993,0	100%	3,4	100%	21,5	100%	1729,333	100%	
17/02/2011 18.00	100%	57066,5	100%	3,4	100%	22,2	100%	1702,500	100%	
17/02/2011 19.00	100%	57215,3	100%	3,6	100%	23,1	100%	1705,891	100%	
17/02/2011 20.00	100%	56125,7	100%	3,8	100%	21,0	100%	1666,255	100%	
17/02/2011 21.00	100%	57981,9	100%	3,8	100%	21,2	100%	1713,703	100%	
17/02/2011 22.00	100%	60600,8	100%	3,6	100%	24,1	100%	1781,911	100%	
17/02/2011 23.00	100%	49356,0	100%	3,8	100%	21,9	100%	1495,458	100%	
18/02/2011 00.00	100%	51473,9	100%	4,2	100%	21,0	100%	1548,236	100%	
18/02/2011 01.00	100%	44381,2	100%	5,4	100%	21,3	100%	1362,912	100%	
18/02/2011 02.00	100%	44366,9	100%	5,2	100%	21,4	100%	1362,439	100%	
18/02/2011 03.00	100%	44758,2	100%	4,2	100%	20,5	100%	1362,754	100%	
18/02/2011 04.00	100%	44839,2	100%	4,5	100%	20,2	100%	1362,105	100%	
18/02/2011 05.00	100%	44923,9	100%	4,3	100%	20,5	100%	1355,545	100%	
18/02/2011 06.00	100%	45078,9	100%	4,3	100%	20,5	100%	1358,907	100%	
18/02/2011 07.00	100%	49513,6	100%	3,8	100%	20,8	100%	1469,600	100%	
18/02/2011 08.00	100%	55513,1	100%	3,7	100%	22,4	100%	1641,769	100%	
18/02/2011 09.00	100%	57801,9	100%	3,5	100%	24,3	100%	1709,135	100%	
18/02/2011 10.00	100%	52366,2	100%	3,2	100%	23,8	100%	1582,798	100%	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm <sup>3</sup> /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm <sup>3</sup> /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
18/02/2011 11.00	100%	50357,0	100%	3,1	100%	23,0	100%	1526,830	100%	
18/02/2011 12.00	100%	47832,8	100%	3,2	100%	22,6	100%	1460,023	100%	
18/02/2011 13.00	100%	47153,8	100%	3,6	100%	22,6	100%	1444,574	100%	
18/02/2011 14.00	100%	44498,1	100%	3,2	100%	22,3	100%	1372,813	100%	
18/02/2011 15.00	100%	44687,6	100%	2,8	100%	22,5	100%	1381,584	100%	
18/02/2011 16.00	100%	47434,7	100%	2,6	100%	23,3	100%	1453,414	100%	
18/02/2011 17.00	100%	52367,8	100%	2,8	100%	23,3	100%	1580,392	100%	
18/02/2011 18.00	100%	49521,1	100%	2,9	100%	23,6	100%	1509,855	100%	
18/02/2011 19.00	100%	54284,9	100%	2,8	100%	22,9	100%	1625,704	100%	
18/02/2011 20.00	100%	51549,1	100%	2,9	100%	22,5	100%	1553,098	100%	
18/02/2011 21.00	100%	53132,2	100%	3,1	100%	24,3	100%	1596,736	100%	
18/02/2011 22.00	100%	53138,0	100%	3,3	100%	23,6	100%	1595,311	100%	
18/02/2011 23.00	100%	44823,0	100%	4,3	100%	23,2	100%	1383,170	100%	
19/02/2011 00.00	100%	43935,6	100%	4,3	100%	23,5	100%	1364,409	100%	
19/02/2011 01.00	100%	43947,3	100%	3,7	100%	23,7	100%	1362,270	100%	
19/02/2011 02.00	100%	43944,1	100%	3,6	100%	23,7	100%	1358,688	100%	
19/02/2011 03.00	100%	44018,0	100%	3,8	100%	23,6	100%	1367,841	100%	
19/02/2011 04.00	100%	44019,6	100%	4,4	100%	23,6	100%	1366,298	100%	
19/02/2011 05.00	100%	44911,5	100%	4,5	100%	20,7	100%	1361,518	100%	
19/02/2011 06.00	100%	44973,4	100%	5,1	100%	21,4	100%	1366,386	100%	
19/02/2011 07.00	100%	45568,8	100%	5,0	100%	22,5	100%	1384,777	100%	
19/02/2011 08.00	100%	46264,1	100%	3,2	100%	22,9	100%	1409,088	100%	
19/02/2011 09.00	100%	53130,5	100%	2,9	100%	22,2	100%	1596,602	100%	
19/02/2011 10.00	100%	49429,2	100%	3,2	100%	23,0	100%	1508,701	100%	
19/02/2011 11.00	100%	50939,4	100%	2,8	100%	23,0	100%	1545,509	100%	
19/02/2011 12.00	100%	47992,4	100%	2,4	100%	24,1	100%	1472,467	100%	
19/02/2011 13.00	100%	49017,1	100%	2,2	100%	24,0	100%	1495,351	100%	
19/02/2011 14.00	100%	43605,5	100%	2,4	100%	23,9	100%	1353,511	100%	
19/02/2011 15.00	100%	43363,0	100%	2,5	100%	23,1	100%	1345,572	100%	
19/02/2011 16.00	100%	44055,4	100%	2,5	100%	21,6	100%	1349,444	100%	
19/02/2011 17.00	100%	44266,6	100%	2,4	100%	21,5	100%	1349,572	100%	
19/02/2011 18.00	100%	45300,9	100%	2,4	100%	20,6	100%	1367,029	100%	
19/02/2011 19.00	100%	53052,7	100%	2,5	100%	20,8	100%	1556,706	100%	
19/02/2011 20.00	100%	56763,8	100%	2,7	100%	21,7	100%	1656,764	100%	
19/02/2011 21.00	100%	53095,1	100%	2,8	100%	22,6	100%	1570,002	100%	
19/02/2011 22.00	100%	53654,3	100%	3,0	100%	20,7	100%	1577,143	100%	
19/02/2011 23.00	100%	46409,9	100%	4,0	100%	21,2	100%	1402,631	100%	
20/02/2011 00.00	100%	44596,1	100%	4,4	100%	20,6	100%	1347,735	100%	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm <sup>3</sup> /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm <sup>3</sup> /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
20/02/2011 01.00	100%	44940,8	100%	5,8	100%	19,5	100%	1342,624	100%	
20/02/2011 02.00	100%	45065,5	100%	5,8	100%	19,8	100%	1343,085	100%	
20/02/2011 03.00	100%	45419,4	100%	5,8	100%	19,4	100%	1340,963	100%	
20/02/2011 04.00	100%	45451,9	100%	6,3	100%	19,2	100%	1341,324	100%	
20/02/2011 05.00	100%	45297,6	100%	6,4	100%	19,4	100%	1343,882	100%	
20/02/2011 06.00	100%	45107,5	100%	6,8	100%	19,6	100%	1339,060	100%	
20/02/2011 07.00	100%	45419,7	100%	5,9	100%	19,5	100%	1344,598	100%	
20/02/2011 08.00	100%	45135,5	100%	5,6	100%	19,7	100%	1343,009	100%	
20/02/2011 09.00	100%	44973,1	100%	4,8	100%	20,9	100%	1354,648	100%	
20/02/2011 10.00	100%	45082,8	100%	5,4	100%	20,8	100%	1364,949	100%	
20/02/2011 11.00	100%	57221,1	100%	3,7	100%	19,1	100%	1656,818	100%	
20/02/2011 12.00	100%	59831,2	100%	2,9	100%	19,3	100%	1726,492	100%	
20/02/2011 13.00	100%	61952,8	100%	2,8	100%	21,0	100%	1781,414	100%	
20/02/2011 14.00	100%	46386,5	100%	4,4	100%	20,6	100%	1402,545	100%	
20/02/2011 15.00	100%	44315,5	100%	5,3	100%	20,6	100%	1352,115	100%	
20/02/2011 16.00	100%	44391,0	100%	5,0	100%	20,0	100%	1350,987	100%	
20/02/2011 17.00	100%	44740,9	100%	4,6	100%	19,8	100%	1357,882	100%	
20/02/2011 18.00	100%	52077,8	100%	3,2	100%	20,6	100%	1539,771	100%	
20/02/2011 19.00	100%	63306,0	100%	3,0	100%	24,0	100%	1833,578	100%	
20/02/2011 20.00	100%	59792,2	100%	3,1	100%	21,9	100%	1746,904	100%	
20/02/2011 21.00	100%	49771,1	100%	3,4	100%	20,3	100%	1494,126	100%	
20/02/2011 22.00	100%	47013,5	100%	3,5	100%	20,4	100%	1425,651	100%	
20/02/2011 23.00	100%	48726,4	100%	3,5	100%	20,4	100%	1465,250	100%	
21/02/2011 00.00	100%	44710,0	100%	4,8	100%	20,1	100%	1358,581	100%	
21/02/2011 01.00	100%	44507,5	100%	4,6	100%	19,9	100%	1350,156	100%	
21/02/2011 02.00	100%	45856,5	100%	4,1	100%	19,6	100%	1369,395	100%	
21/02/2011 03.00	100%	45315,8	100%	4,8	100%	20,0	100%	1357,122	100%	
21/02/2011 04.00	100%	45226,0	100%	4,1	100%	20,8	100%	1356,441	100%	
21/02/2011 05.00	100%	44930,7	100%	4,2	100%	21,1	100%	1355,614	100%	
21/02/2011 06.00	100%	44910,9	100%	4,1	100%	21,0	100%	1359,321	100%	
21/02/2011 07.00	100%	47820,8	100%	3,4	100%	21,1	100%	1427,685	100%	
21/02/2011 08.00	100%	54063,8	100%	3,1	100%	22,5	100%	1595,651	100%	
21/02/2011 09.00	100%	62130,8	100%	3,1	100%	23,4	100%	1796,250	100%	
21/02/2011 10.00	100%	59875,5	100%	3,1	100%	21,4	100%	1742,716	100%	
21/02/2011 11.00	100%	57071,7	100%	3,2	100%	19,9	100%	1674,763	100%	
21/02/2011 12.00	100%	58011,2	100%	3,2	100%	19,7	100%	1698,670	100%	
21/02/2011 13.00	100%	52447,9	100%	2,9	100%	20,1	100%	1563,015	100%	
21/02/2011 14.00	100%	46800,8	100%	2,7	100%	19,9	100%	1457,965	100%	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm <sup>3</sup> /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm <sup>3</sup> /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
21/02/2011 15.00	100%	52100,2	100%	2,5	100%	21,0	100%	1551,043	100%	
21/02/2011 16.00	100%	54894,2	100%	2,8	100%	20,5	100%	1631,444	100%	
21/02/2011 17.00	100%	51007,1	100%	2,3	100%	20,5	100%	1517,639	100%	
21/02/2011 18.00	100%	52692,0	100%	2,7	100%	20,1	100%	1557,385	100%	
21/02/2011 19.00	100%	56982,9	100%	3,0	100%	20,9	100%	1673,447	100%	
21/02/2011 20.00	100%	59479,0	100%	3,1	100%	21,9	100%	1742,724	100%	
21/02/2011 21.00	100%	61943,6	100%	3,1	100%	23,8	100%	1803,627	100%	
21/02/2011 22.00	100%	61219,6	100%	3,4	100%	24,1	100%	1792,372	100%	
21/02/2011 23.00	100%	38883,7 *	100%	4,1 *	51,7%	21,4 *	51,7%	1891,377 *	100%	
22/02/2011 00.00	100%	13227,6 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	741,665 *	100%	
22/02/2011 01.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
22/02/2011 02.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
22/02/2011 03.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
22/02/2011 04.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
22/02/2011 05.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
22/02/2011 06.00	100%	F	100%	F	0%	F	0%	F	100%	
22/02/2011 07.00	100%	10944,0 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	650,986 *	100%	
22/02/2011 08.00	100%	45420,0	100%	5,3	88,3%	22,9	88,3%	1372,051	100%	
22/02/2011 09.00	100%	61541,6	100%	3,0	100%	24,7	100%	1794,220	100%	
22/02/2011 10.00	100%	65501,7	100%	2,9	100%	29,2	100%	1899,050	100%	
22/02/2011 11.00	100%	65809,6	100%	2,8	100%	29,4	100%	1894,153	100%	
22/02/2011 12.00	100%	65371,1	100%	2,9	100%	27,6	100%	1875,612	100%	
22/02/2011 13.00	100%	54385,4	100%	2,5	100%	22,6	100%	1604,768	100%	
22/02/2011 14.00	100%	44775,1	100%	5,5	100%	22,2	100%	1362,783	100%	
22/02/2011 15.00	100%	46356,9	100%	7,5	100%	22,0	100%	1395,724	100%	
22/02/2011 16.00	100%	57530,7	100%	2,6	100%	21,4	100%	1697,528	100%	
22/02/2011 17.00	100%	56516,1	100%	2,5	100%	21,5	100%	1661,821	100%	
22/02/2011 18.00	100%	56411,6	100%	2,8	100%	20,8	100%	1660,367	100%	
22/02/2011 19.00	100%	59363,5	100%	2,8	100%	21,4	100%	1731,989	100%	
22/02/2011 20.00	100%	61848,9	100%	2,9	100%	23,9	100%	1796,908	100%	
22/02/2011 21.00	100%	57994,9	100%	2,8	100%	21,8	100%	1699,802	100%	
22/02/2011 22.00	100%	63161,1	100%	2,9	100%	26,1	100%	1814,772	100%	
22/02/2011 23.00	100%	58235,2	100%	2,9	100%	25,1	100%	1701,702	100%	
23/02/2011 00.00	100%	46263,5	100%	4,2	100%	21,0	100%	1384,269	100%	
23/02/2011 01.00	100%	45040,1	100%	5,7	100%	19,9	100%	1335,418	100%	
23/02/2011 02.00	100%	45551,2	100%	4,5	100%	19,6	100%	1344,154	100%	
23/02/2011 03.00	100%	45827,9	100%	4,5	100%	19,4	100%	1349,033	100%	
23/02/2011 04.00	100%	45768,6	100%	5,1	100%	19,2	100%	1344,954	100%	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile



Ore	ID%	Portata gas (Sm <sup>3</sup> /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm <sup>3</sup> /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
23/02/2011 05.00	100%	45800,6	100%	5,2	100%	19,1	100%	1340,583	100%	
23/02/2011 06.00	100%	45755,6	100%	5,5	100%	19,5	100%	1341,876	100%	
23/02/2011 07.00	100%	54698,3	100%	3,2	100%	20,9	100%	1564,746	100%	
23/02/2011 08.00	100%	60147,3	100%	2,7	100%	26,1	100%	1747,456	100%	
23/02/2011 09.00	100%	59280,8	100%	2,5	100%	23,6	100%	1727,420	100%	
23/02/2011 10.00	100%	54832,4	100%	2,4	100%	23,3	100%	1626,487	100%	
23/02/2011 11.00	100%	59328,0	100%	2,7	100%	24,2	100%	1731,725	100%	
23/02/2011 12.00	100%	53832,4	100%	2,3	100%	21,3	100%	1574,071	100%	
23/02/2011 13.00	100%	54149,4	100%	2,2	100%	23,6	100%	1596,136	100%	
23/02/2011 14.00	100%	53782,9	100%	1,9	100%	24,4	100%	1587,166	100%	
23/02/2011 15.00	100%	54248,1	100%	2,1	100%	24,2	100%	1605,455	100%	
23/02/2011 16.00	100%	56954,2	100%	2,1	100%	22,8	100%	1677,526	100%	
23/02/2011 17.00	100%	52950,8	100%	2,5	100%	24,0	100%	1573,615	100%	
23/02/2011 18.00	100%	53830,7	100%	2,0	100%	24,3	100%	1593,244	100%	
23/02/2011 19.00	100%	60961,5	100%	2,2	100%	24,8	100%	1760,127	100%	
23/02/2011 20.00	100%	61639,9	100%	2,4	100%	24,5	100%	1781,040	100%	
23/02/2011 21.00	100%	56642,0	100%	2,3	100%	21,8	100%	1649,241	100%	
23/02/2011 22.00	100%	61136,9	100%	2,4	100%	25,0	100%	1773,706	100%	
23/02/2011 23.00	100%	54246,8	100%	3,7	100%	22,7	100%	1585,895	100%	
24/02/2011 00.00	100%	54095,1	100%	5,2	100%	22,4	100%	1593,126	100%	
24/02/2011 01.00	100%	44360,7	100%	12,7	100%	21,4	100%	1317,078	100%	
24/02/2011 02.00	100%	44720,4	100%	14,1	100%	20,5	100%	1318,065	100%	
24/02/2011 03.00	100%	45898,5	100%	7,6	100%	19,9	100%	1342,219	100%	
24/02/2011 04.00	100%	45273,9	100%	6,8	100%	20,3	100%	1331,238	100%	
24/02/2011 05.00	100%	44894,9	100%	7,9	100%	20,8	100%	1327,245	100%	
24/02/2011 06.00	100%	45604,3	100%	6,8	100%	20,4	100%	1342,065	100%	
24/02/2011 07.00	100%	51330,0	100%	4,1	100%	20,1	100%	1479,546	100%	
24/02/2011 08.00	100%	58244,0	100%	2,5	100%	22,8	100%	1670,973	100%	
24/02/2011 09.00	100%	61374,3	100%	2,7	100%	22,4	100%	1757,965	100%	
24/02/2011 10.00	100%	57242,9	100%	2,7	91,7%	21,6	91,7%	1658,657	100%	
24/02/2011 11.00	100%	57310,0	100%	2,6	93,3%	21,1	93,3%	1657,403	100%	
24/02/2011 12.00	100%	56927,9	100%	2,6	100%	21,0	100%	1651,249	100%	
24/02/2011 13.00	100%	56865,6	100%	2,4	100%	22,8	100%	1653,953	100%	
24/02/2011 14.00	100%	53499,7	100%	2,2	100%	21,2	100%	1566,284	100%	
24/02/2011 15.00	100%	52886,4	100%	2,1	100%	21,8	100%	1544,471	100%	
24/02/2011 16.00	100%	57100,0	100%	2,7	100%	21,1	100%	1672,512	100%	
24/02/2011 17.00	100%	57007,9	100%	2,6	100%	21,7	100%	1660,950	100%	
24/02/2011 18.00	100%	55055,4	100%	2,4	100%	22,3	100%	1615,590	100%	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm3/h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm3/h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
24/02/2011 19.00	100%	61866,1	100%	2,5	100%	23,9	100%	1777,590	100%	
24/02/2011 20.00	100%	61538,0	100%	2,6	100%	26,7	100%	1778,196	100%	
24/02/2011 21.00	100%	59241,4	100%	2,8	100%	23,0	100%	1721,271	100%	
24/02/2011 22.00	100%	57036,2	100%	2,8	100%	23,0	100%	1663,554	100%	
24/02/2011 23.00	100%	50034,4	100%	3,9	100%	21,6	100%	1476,971	100%	
25/02/2011 00.00	100%	53169,9	100%	2,8	100%	21,7	100%	1553,521	100%	
25/02/2011 01.00	100%	48296,4	100%	5,7	100%	21,2	100%	1424,314	100%	
25/02/2011 02.00	100%	49525,3	100%	4,0	100%	20,2	100%	1441,136	100%	
25/02/2011 03.00	100%	45100,3	100%	9,0	100%	20,7	100%	1330,786	100%	
25/02/2011 04.00	100%	45010,8	100%	9,2	100%	20,7	100%	1326,599	100%	
25/02/2011 05.00	100%	46281,4	100%	6,4	100%	20,2	100%	1353,758	100%	
25/02/2011 06.00	100%	46734,2	100%	6,3	100%	20,0	100%	1365,613	100%	
25/02/2011 07.00	100%	56643,7	100%	2,7	100%	20,7	100%	1612,291	100%	
25/02/2011 08.00	100%	58515,5	100%	2,9	100%	22,1	100%	1669,277	100%	
25/02/2011 09.00	100%	63312,2	100%	2,9	100%	24,1	100%	1807,415	100%	
25/02/2011 10.00	100%	59096,9	100%	2,7	100%	22,9	100%	1712,079	100%	
25/02/2011 11.00	100%	55948,0	100%	2,7	100%	20,9	100%	1636,326	100%	
25/02/2011 12.00	100%	54703,5	100%	2,5	100%	21,5	100%	1595,741	100%	
25/02/2011 13.00	100%	53765,3	100%	2,1	100%	22,6	100%	1576,889	100%	
25/02/2011 14.00	100%	48706,6	100%	2,2	100%	21,7	100%	1443,727	100%	
25/02/2011 15.00	100%	57096,8	100%	2,2	100%	23,0	100%	1661,656	100%	
25/02/2011 16.00	100%	56532,0	100%	2,5	100%	22,1	100%	1648,079	100%	
25/02/2011 17.00	100%	65091,2	100%	2,3	100%	25,8	100%	1857,232	100%	
25/02/2011 18.00	100%	58476,7	100%	2,3	100%	23,8	100%	1694,206	100%	
25/02/2011 19.00	100%	63403,9	100%	2,4	100%	25,0	100%	1819,239	100%	
25/02/2011 20.00	100%	65864,0	100%	2,5	100%	27,2	100%	1880,309	100%	
25/02/2011 21.00	100%	66315,8	100%	2,5	100%	26,7	100%	1889,608	100%	
25/02/2011 22.00	100%	65926,5	100%	2,7	100%	25,2	100%	1870,979	100%	
25/02/2011 23.00	100%	54289,4	100%	2,6	100%	22,3	100%	1584,018	100%	
26/02/2011 00.00	100%	49910,7	100%	6,0	100%	21,2	100%	1471,834	100%	
26/02/2011 01.00	100%	49508,7	100%	6,2	100%	21,3	100%	1455,531	100%	
26/02/2011 02.00	100%	46333,8	100%	11,0	100%	21,5	100%	1382,386	100%	
26/02/2011 03.00	100%	44824,0	100%	13,5	100%	20,8	100%	1331,828	100%	
26/02/2011 04.00	100%	46392,4	100%	9,9	100%	20,0	100%	1358,394	100%	
26/02/2011 05.00	100%	44847,4	100%	15,6	100%	20,6	100%	1326,052	100%	
26/02/2011 06.00	100%	44983,5	100%	10,9	100%	20,7	100%	1331,972	100%	
26/02/2011 07.00	100%	54396,9	100%	4,0	100%	20,3	100%	1563,200	100%	
26/02/2011 08.00	100%	56754,1	100%	2,8	100%	23,3	100%	1692,909	100%	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm <sup>3</sup> /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm <sup>3</sup> /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
26/02/2011 09.00	100%	63435,2	100%	2,5	100%	24,6	100%	1816,326	100%	
26/02/2011 10.00	100%	64443,7	100%	2,6	100%	26,6	100%	1852,067	100%	
26/02/2011 11.00	100%	65144,9	100%	2,4	100%	27,2	100%	1867,393	100%	
26/02/2011 12.00	100%	59679,6	100%	2,4	100%	24,5	100%	1734,545	100%	
26/02/2011 13.00	100%	55049,5	100%	2,4	100%	22,7	100%	1619,447	100%	
26/02/2011 14.00	100%	53949,6	100%	4,1	100%	23,8	100%	1594,514	100%	
26/02/2011 15.00	100%	43759,5	100%	7,9	100%	22,5	100%	1327,621	100%	
26/02/2011 16.00	100%	44003,0	100%	6,4	100%	22,6	100%	1335,720	100%	
26/02/2011 17.00	100%	54607,5	100%	2,5	100%	22,6	100%	1606,146	100%	
26/02/2011 18.00	100%	53819,0	100%	2,4	100%	23,0	100%	1595,187	100%	
26/02/2011 19.00	100%	62307,2	100%	2,2	100%	26,6	100%	1804,817	100%	
26/02/2011 20.00	100%	60480,4	100%	2,5	100%	25,1	100%	1771,891	100%	
26/02/2011 21.00	100%	58986,8	100%	3,1	100%	24,7	100%	1740,731	100%	
26/02/2011 22.00	100%	46168,1	100%	5,1	100%	23,2	100%	1405,775	100%	
26/02/2011 23.00	100%	50133,7	100%	6,8	100%	25,1	100%	1510,186	100%	
27/02/2011 00.00	100%	51664,7	100%	6,1	100%	25,4	100%	1551,677	100%	
27/02/2011 01.00	100%	43953,8	100%	11,0	100%	22,3	100%	1341,524	100%	
27/02/2011 02.00	100%	44380,3	100%	9,0	100%	21,7	100%	1342,323	100%	
27/02/2011 03.00	100%	44344,5	100%	9,4	100%	21,9	100%	1342,027	100%	
27/02/2011 04.00	100%	44617,9	100%	10,2	100%	21,3	100%	1347,419	100%	
27/02/2011 05.00	100%	44833,4	100%	11,1	100%	20,9	100%	1348,301	100%	
27/02/2011 06.00	100%	44807,0	100%	10,9	100%	21,7	100%	1353,013	100%	
27/02/2011 07.00	100%	44995,2	100%	9,7	100%	21,7	100%	1363,028	100%	
27/02/2011 08.00	100%	44809,3	100%	10,5	100%	21,8	100%	1360,768	100%	
27/02/2011 09.00	100%	45300,9	100%	4,6	100%	21,9	100%	1375,414	100%	
27/02/2011 10.00	100%	53197,9	100%	4,9	100%	24,3	100%	1579,232	100%	
27/02/2011 11.00	100%	46669,1	100%	4,1	100%	21,7	100%	1412,080	100%	
27/02/2011 12.00	100%	48608,9	100%	2,4	100%	21,9	100%	1471,683	100%	
27/02/2011 13.00	100%	49297,4	100%	2,4	100%	22,2	100%	1487,839	100%	
27/02/2011 14.00	100%	44089,9	100%	3,5	100%	21,9	100%	1351,786	100%	
27/02/2011 15.00	100%	43898,8	100%	3,9	100%	22,0	100%	1341,105	100%	
27/02/2011 16.00	100%	43880,2	100%	4,0	100%	22,3	100%	1344,726	100%	
27/02/2011 17.00	100%	43989,9	100%	4,3	100%	22,1	100%	1341,943	100%	
27/02/2011 18.00	100%	48131,7	100%	3,3	100%	21,3	100%	1444,225	100%	
27/02/2011 19.00	100%	52457,6	100%	2,4	100%	21,7	100%	1566,411	100%	
27/02/2011 20.00	100%	52790,3	100%	2,2	100%	22,1	100%	1572,322	100%	
27/02/2011 21.00	100%	53002,3	100%	2,5	100%	22,8	100%	1581,550	100%	
27/02/2011 22.00	100%	56668,3	100%	3,2	100%	23,6	100%	1679,898	100%	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

(%) = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%	Portata gas (Sm <sup>3</sup> /h)	ID%	CO f.m. (Kg/h)	ID%	NOx f.m. (Kg/h)	ID%	Portata fumi(S) (KNm <sup>3</sup> /h)	ID%	Pressione assoluta (mBar)
27/02/2011 23.00	100%	48342,9	100%	6,5	100%	23,9	100%	1454,919	100%	
28/02/2011 00.00	100%	43809,0	100%	10,2	100%	23,0	100%	1331,620	100%	
28/02/2011 01.00	100%	44209,0	100%	7,4	100%	22,2	100%	1338,472	100%	
28/02/2011 02.00	100%	44517,0	100%	5,7	100%	21,2	100%	1336,184	100%	
28/02/2011 03.00	100%	44724,0	100%	4,7	100%	20,9	100%	1343,335	100%	
28/02/2011 04.00	100%	44770,6	100%	5,5	100%	20,6	100%	1339,364	100%	
28/02/2011 05.00	100%	44841,5	100%	4,8	100%	20,7	100%	1338,969	100%	
28/02/2011 06.00	100%	45076,6	100%	4,8	100%	20,6	100%	1347,488	100%	
28/02/2011 07.00	100%	52700,8	100%	4,1	100%	20,5	100%	1534,851	100%	
28/02/2011 08.00	100%	56540,5	100%	3,2	100%	24,5	100%	1647,898	100%	
28/02/2011 09.00	100%	65703,8	100%	3,0	100%	28,1	100%	1877,173	100%	
28/02/2011 10.00	100%	66002,7	100%	3,0	100%	28,5	100%	1870,034	100%	
28/02/2011 11.00	100%	66233,1	100%	3,0	100%	28,3	100%	1868,513	100%	
28/02/2011 12.00	100%	66466,2	100%	2,8	100%	27,5	100%	1871,802	100%	
28/02/2011 13.00	100%	66359,1	100%	2,8	100%	26,7	100%	1871,332	100%	
28/02/2011 14.00	100%	66309,6	100%	2,8	100%	27,0	100%	1874,293	100%	
28/02/2011 15.00	100%	66264,7	100%	2,8	100%	26,6	100%	1872,800	100%	
28/02/2011 16.00	100%	66142,0	100%	2,7	100%	25,9	100%	1880,068	100%	
28/02/2011 17.00	100%	66473,7	100%	2,8	100%	25,8	100%	1883,194	100%	
28/02/2011 18.00	100%	66558,3	100%	2,9	100%	26,2	100%	1889,397	100%	
28/02/2011 19.00	100%	66454,2	100%	2,9	100%	26,9	100%	1881,924	100%	
28/02/2011 20.00	100%	66806,1	100%	3,1	100%	26,1	100%	1881,807	100%	
28/02/2011 21.00	100%	66817,8	100%	3,1	100%	26,0	100%	1875,371	100%	
28/02/2011 22.00	100%	66526,5	100%	2,9	100%	25,0	100%	1875,565	100%	
28/02/2011 23.00	100%	42125,6 *	100%	6,5 *	66,7%	21,9 *	66,7%	1948,330 *	100%	
01/03/2011 00.00	100%	4458,1 *	100%	n.p.	0%	n.p.	0%	145,667 *	100%	
Minimo		43363		1,9		18,5		1306,11		n.p.
Massimo		66817,8		25,8		30,4		1918,851		n.p.
Limite										
Superamenti										
Medie valide		628		628		628		628		0

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{...} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
01/02/2011 01.00	
01/02/2011 02.00	
01/02/2011 03.00	
01/02/2011 04.00	
01/02/2011 05.00	
01/02/2011 06.00	
01/02/2011 07.00	
01/02/2011 08.00	
01/02/2011 09.00	
01/02/2011 10.00	
01/02/2011 11.00	
01/02/2011 12.00	
01/02/2011 13.00	
01/02/2011 14.00	
01/02/2011 15.00	
01/02/2011 16.00	
01/02/2011 17.00	
01/02/2011 18.00	
01/02/2011 19.00	
01/02/2011 20.00	
01/02/2011 21.00	
01/02/2011 22.00	
01/02/2011 23.00	
02/02/2011 00.00	
02/02/2011 01.00	
02/02/2011 02.00	
02/02/2011 03.00	
02/02/2011 04.00	
02/02/2011 05.00	
02/02/2011 06.00	
02/02/2011 07.00	
02/02/2011 08.00	
02/02/2011 09.00	
02/02/2011 10.00	
02/02/2011 11.00	
02/02/2011 12.00	
02/02/2011 13.00	
02/02/2011 14.00	
02/02/2011 15.00	

\* = media non valida      n.p. = non pervenuta      {...} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
02/02/2011 16.00	
02/02/2011 17.00	
02/02/2011 18.00	
02/02/2011 19.00	
02/02/2011 20.00	
02/02/2011 21.00	
02/02/2011 22.00	
02/02/2011 23.00	
03/02/2011 00.00	
03/02/2011 01.00	
03/02/2011 02.00	
03/02/2011 03.00	
03/02/2011 04.00	
03/02/2011 05.00	
03/02/2011 06.00	
03/02/2011 07.00	
03/02/2011 08.00	
03/02/2011 09.00	
03/02/2011 10.00	
03/02/2011 11.00	
03/02/2011 12.00	
03/02/2011 13.00	
03/02/2011 14.00	
03/02/2011 15.00	
03/02/2011 16.00	
03/02/2011 17.00	
03/02/2011 18.00	
03/02/2011 19.00	
03/02/2011 20.00	
03/02/2011 21.00	
03/02/2011 22.00	
03/02/2011 23.00	
04/02/2011 00.00	
04/02/2011 01.00	
04/02/2011 02.00	
04/02/2011 03.00	
04/02/2011 04.00	
04/02/2011 05.00	
04/02/2011 06.00	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
04/02/2011 07.00	
04/02/2011 08.00	
04/02/2011 09.00	
04/02/2011 10.00	
04/02/2011 11.00	
04/02/2011 12.00	
04/02/2011 13.00	
04/02/2011 14.00	
04/02/2011 15.00	
04/02/2011 16.00	
04/02/2011 17.00	
04/02/2011 18.00	
04/02/2011 19.00	
04/02/2011 20.00	
04/02/2011 21.00	
04/02/2011 22.00	
04/02/2011 23.00	
05/02/2011 00.00	
05/02/2011 01.00	
05/02/2011 02.00	
05/02/2011 03.00	
05/02/2011 04.00	
05/02/2011 05.00	
05/02/2011 06.00	
05/02/2011 07.00	
05/02/2011 08.00	
05/02/2011 09.00	
05/02/2011 10.00	
05/02/2011 11.00	
05/02/2011 12.00	
05/02/2011 13.00	
05/02/2011 14.00	
05/02/2011 15.00	
05/02/2011 16.00	
05/02/2011 17.00	
05/02/2011 18.00	
05/02/2011 19.00	
05/02/2011 20.00	
05/02/2011 21.00	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
05/02/2011 22.00	
05/02/2011 23.00	
06/02/2011 00.00	
06/02/2011 01.00	
06/02/2011 02.00	
06/02/2011 03.00	
06/02/2011 04.00	
06/02/2011 05.00	
06/02/2011 06.00	
06/02/2011 07.00	
06/02/2011 08.00	
06/02/2011 09.00	
06/02/2011 10.00	
06/02/2011 11.00	
06/02/2011 12.00	
06/02/2011 13.00	
06/02/2011 14.00	
06/02/2011 15.00	
06/02/2011 16.00	
06/02/2011 17.00	
06/02/2011 18.00	
06/02/2011 19.00	
06/02/2011 20.00	
06/02/2011 21.00	
06/02/2011 22.00	
06/02/2011 23.00	
07/02/2011 00.00	
07/02/2011 01.00	
07/02/2011 02.00	
07/02/2011 03.00	
07/02/2011 04.00	
07/02/2011 05.00	
07/02/2011 06.00	
07/02/2011 07.00	
07/02/2011 08.00	
07/02/2011 09.00	
07/02/2011 10.00	
07/02/2011 11.00	
07/02/2011 12.00	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile



Ore	ID%
07/02/2011 13.00	
07/02/2011 14.00	
07/02/2011 15.00	
07/02/2011 16.00	
07/02/2011 17.00	
07/02/2011 18.00	
07/02/2011 19.00	
07/02/2011 20.00	
07/02/2011 21.00	
07/02/2011 22.00	
07/02/2011 23.00	
08/02/2011 00.00	
08/02/2011 01.00	
08/02/2011 02.00	
08/02/2011 03.00	
08/02/2011 04.00	
08/02/2011 05.00	
08/02/2011 06.00	
08/02/2011 07.00	
08/02/2011 08.00	
08/02/2011 09.00	
08/02/2011 10.00	
08/02/2011 11.00	
08/02/2011 12.00	
08/02/2011 13.00	
08/02/2011 14.00	
08/02/2011 15.00	
08/02/2011 16.00	
08/02/2011 17.00	
08/02/2011 18.00	
08/02/2011 19.00	
08/02/2011 20.00	
08/02/2011 21.00	
08/02/2011 22.00	
08/02/2011 23.00	
09/02/2011 00.00	
09/02/2011 01.00	
09/02/2011 02.00	
09/02/2011 03.00	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
09/02/2011 04.00	
09/02/2011 05.00	
09/02/2011 06.00	
09/02/2011 07.00	
09/02/2011 08.00	
09/02/2011 09.00	
09/02/2011 10.00	
09/02/2011 11.00	
09/02/2011 12.00	
09/02/2011 13.00	
09/02/2011 14.00	
09/02/2011 15.00	
09/02/2011 16.00	
09/02/2011 17.00	
09/02/2011 18.00	
09/02/2011 19.00	
09/02/2011 20.00	
09/02/2011 21.00	
09/02/2011 22.00	
09/02/2011 23.00	
10/02/2011 00.00	
10/02/2011 01.00	
10/02/2011 02.00	
10/02/2011 03.00	
10/02/2011 04.00	
10/02/2011 05.00	
10/02/2011 06.00	
10/02/2011 07.00	
10/02/2011 08.00	
10/02/2011 09.00	
10/02/2011 10.00	
10/02/2011 11.00	
10/02/2011 12.00	
10/02/2011 13.00	
10/02/2011 14.00	
10/02/2011 15.00	
10/02/2011 16.00	
10/02/2011 17.00	
10/02/2011 18.00	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
10/02/2011 19.00	
10/02/2011 20.00	
10/02/2011 21.00	
10/02/2011 22.00	
10/02/2011 23.00	
11/02/2011 00.00	
11/02/2011 01.00	
11/02/2011 02.00	
11/02/2011 03.00	
11/02/2011 04.00	
11/02/2011 05.00	
11/02/2011 06.00	
11/02/2011 07.00	
11/02/2011 08.00	
11/02/2011 09.00	
11/02/2011 10.00	
11/02/2011 11.00	
11/02/2011 12.00	
11/02/2011 13.00	
11/02/2011 14.00	
11/02/2011 15.00	
11/02/2011 16.00	
11/02/2011 17.00	
11/02/2011 18.00	
11/02/2011 19.00	
11/02/2011 20.00	
11/02/2011 21.00	
11/02/2011 22.00	
11/02/2011 23.00	
12/02/2011 00.00	
12/02/2011 01.00	
12/02/2011 02.00	
12/02/2011 03.00	
12/02/2011 04.00	
12/02/2011 05.00	
12/02/2011 06.00	
12/02/2011 07.00	
12/02/2011 08.00	
12/02/2011 09.00	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
12/02/2011 10.00	
12/02/2011 11.00	
12/02/2011 12.00	
12/02/2011 13.00	
12/02/2011 14.00	
12/02/2011 15.00	
12/02/2011 16.00	
12/02/2011 17.00	
12/02/2011 18.00	
12/02/2011 19.00	
12/02/2011 20.00	
12/02/2011 21.00	
12/02/2011 22.00	
12/02/2011 23.00	
13/02/2011 00.00	
13/02/2011 01.00	
13/02/2011 02.00	
13/02/2011 03.00	
13/02/2011 04.00	
13/02/2011 05.00	
13/02/2011 06.00	
13/02/2011 07.00	
13/02/2011 08.00	
13/02/2011 09.00	
13/02/2011 10.00	
13/02/2011 11.00	
13/02/2011 12.00	
13/02/2011 13.00	
13/02/2011 14.00	
13/02/2011 15.00	
13/02/2011 16.00	
13/02/2011 17.00	
13/02/2011 18.00	
13/02/2011 19.00	
13/02/2011 20.00	
13/02/2011 21.00	
13/02/2011 22.00	
13/02/2011 23.00	
14/02/2011 00.00	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
14/02/2011 01.00	
14/02/2011 02.00	
14/02/2011 03.00	
14/02/2011 04.00	
14/02/2011 05.00	
14/02/2011 06.00	
14/02/2011 07.00	
14/02/2011 08.00	
14/02/2011 09.00	
14/02/2011 10.00	
14/02/2011 11.00	
14/02/2011 12.00	
14/02/2011 13.00	
14/02/2011 14.00	
14/02/2011 15.00	
14/02/2011 16.00	
14/02/2011 17.00	
14/02/2011 18.00	
14/02/2011 19.00	
14/02/2011 20.00	
14/02/2011 21.00	
14/02/2011 22.00	
14/02/2011 23.00	
15/02/2011 00.00	
15/02/2011 01.00	
15/02/2011 02.00	
15/02/2011 03.00	
15/02/2011 04.00	
15/02/2011 05.00	
15/02/2011 06.00	
15/02/2011 07.00	
15/02/2011 08.00	
15/02/2011 09.00	
15/02/2011 10.00	
15/02/2011 11.00	
15/02/2011 12.00	
15/02/2011 13.00	
15/02/2011 14.00	
15/02/2011 15.00	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
15/02/2011 16.00	
15/02/2011 17.00	
15/02/2011 18.00	
15/02/2011 19.00	
15/02/2011 20.00	
15/02/2011 21.00	
15/02/2011 22.00	
15/02/2011 23.00	
16/02/2011 00.00	
16/02/2011 01.00	
16/02/2011 02.00	
16/02/2011 03.00	
16/02/2011 04.00	
16/02/2011 05.00	
16/02/2011 06.00	
16/02/2011 07.00	
16/02/2011 08.00	
16/02/2011 09.00	
16/02/2011 10.00	
16/02/2011 11.00	
16/02/2011 12.00	
16/02/2011 13.00	
16/02/2011 14.00	
16/02/2011 15.00	
16/02/2011 16.00	
16/02/2011 17.00	
16/02/2011 18.00	
16/02/2011 19.00	
16/02/2011 20.00	
16/02/2011 21.00	
16/02/2011 22.00	
16/02/2011 23.00	
17/02/2011 00.00	
17/02/2011 01.00	
17/02/2011 02.00	
17/02/2011 03.00	
17/02/2011 04.00	
17/02/2011 05.00	
17/02/2011 06.00	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
17/02/2011 07.00	
17/02/2011 08.00	
17/02/2011 09.00	
17/02/2011 10.00	
17/02/2011 11.00	
17/02/2011 12.00	
17/02/2011 13.00	
17/02/2011 14.00	
17/02/2011 15.00	
17/02/2011 16.00	
17/02/2011 17.00	
17/02/2011 18.00	
17/02/2011 19.00	
17/02/2011 20.00	
17/02/2011 21.00	
17/02/2011 22.00	
17/02/2011 23.00	
18/02/2011 00.00	
18/02/2011 01.00	
18/02/2011 02.00	
18/02/2011 03.00	
18/02/2011 04.00	
18/02/2011 05.00	
18/02/2011 06.00	
18/02/2011 07.00	
18/02/2011 08.00	
18/02/2011 09.00	
18/02/2011 10.00	
18/02/2011 11.00	
18/02/2011 12.00	
18/02/2011 13.00	
18/02/2011 14.00	
18/02/2011 15.00	
18/02/2011 16.00	
18/02/2011 17.00	
18/02/2011 18.00	
18/02/2011 19.00	
18/02/2011 20.00	
18/02/2011 21.00	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
18/02/2011 22.00	
18/02/2011 23.00	
19/02/2011 00.00	
19/02/2011 01.00	
19/02/2011 02.00	
19/02/2011 03.00	
19/02/2011 04.00	
19/02/2011 05.00	
19/02/2011 06.00	
19/02/2011 07.00	
19/02/2011 08.00	
19/02/2011 09.00	
19/02/2011 10.00	
19/02/2011 11.00	
19/02/2011 12.00	
19/02/2011 13.00	
19/02/2011 14.00	
19/02/2011 15.00	
19/02/2011 16.00	
19/02/2011 17.00	
19/02/2011 18.00	
19/02/2011 19.00	
19/02/2011 20.00	
19/02/2011 21.00	
19/02/2011 22.00	
19/02/2011 23.00	
20/02/2011 00.00	
20/02/2011 01.00	
20/02/2011 02.00	
20/02/2011 03.00	
20/02/2011 04.00	
20/02/2011 05.00	
20/02/2011 06.00	
20/02/2011 07.00	
20/02/2011 08.00	
20/02/2011 09.00	
20/02/2011 10.00	
20/02/2011 11.00	
20/02/2011 12.00	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile



Ore	ID%
20/02/2011 13.00	
20/02/2011 14.00	
20/02/2011 15.00	
20/02/2011 16.00	
20/02/2011 17.00	
20/02/2011 18.00	
20/02/2011 19.00	
20/02/2011 20.00	
20/02/2011 21.00	
20/02/2011 22.00	
20/02/2011 23.00	
21/02/2011 00.00	
21/02/2011 01.00	
21/02/2011 02.00	
21/02/2011 03.00	
21/02/2011 04.00	
21/02/2011 05.00	
21/02/2011 06.00	
21/02/2011 07.00	
21/02/2011 08.00	
21/02/2011 09.00	
21/02/2011 10.00	
21/02/2011 11.00	
21/02/2011 12.00	
21/02/2011 13.00	
21/02/2011 14.00	
21/02/2011 15.00	
21/02/2011 16.00	
21/02/2011 17.00	
21/02/2011 18.00	
21/02/2011 19.00	
21/02/2011 20.00	
21/02/2011 21.00	
21/02/2011 22.00	
21/02/2011 23.00	
22/02/2011 00.00	
22/02/2011 01.00	
22/02/2011 02.00	
22/02/2011 03.00	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
22/02/2011 04.00	
22/02/2011 05.00	
22/02/2011 06.00	
22/02/2011 07.00	
22/02/2011 08.00	
22/02/2011 09.00	
22/02/2011 10.00	
22/02/2011 11.00	
22/02/2011 12.00	
22/02/2011 13.00	
22/02/2011 14.00	
22/02/2011 15.00	
22/02/2011 16.00	
22/02/2011 17.00	
22/02/2011 18.00	
22/02/2011 19.00	
22/02/2011 20.00	
22/02/2011 21.00	
22/02/2011 22.00	
22/02/2011 23.00	
23/02/2011 00.00	
23/02/2011 01.00	
23/02/2011 02.00	
23/02/2011 03.00	
23/02/2011 04.00	
23/02/2011 05.00	
23/02/2011 06.00	
23/02/2011 07.00	
23/02/2011 08.00	
23/02/2011 09.00	
23/02/2011 10.00	
23/02/2011 11.00	
23/02/2011 12.00	
23/02/2011 13.00	
23/02/2011 14.00	
23/02/2011 15.00	
23/02/2011 16.00	
23/02/2011 17.00	
23/02/2011 18.00	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
23/02/2011 19.00	
23/02/2011 20.00	
23/02/2011 21.00	
23/02/2011 22.00	
23/02/2011 23.00	
24/02/2011 00.00	
24/02/2011 01.00	
24/02/2011 02.00	
24/02/2011 03.00	
24/02/2011 04.00	
24/02/2011 05.00	
24/02/2011 06.00	
24/02/2011 07.00	
24/02/2011 08.00	
24/02/2011 09.00	
24/02/2011 10.00	
24/02/2011 11.00	
24/02/2011 12.00	
24/02/2011 13.00	
24/02/2011 14.00	
24/02/2011 15.00	
24/02/2011 16.00	
24/02/2011 17.00	
24/02/2011 18.00	
24/02/2011 19.00	
24/02/2011 20.00	
24/02/2011 21.00	
24/02/2011 22.00	
24/02/2011 23.00	
25/02/2011 00.00	
25/02/2011 01.00	
25/02/2011 02.00	
25/02/2011 03.00	
25/02/2011 04.00	
25/02/2011 05.00	
25/02/2011 06.00	
25/02/2011 07.00	
25/02/2011 08.00	
25/02/2011 09.00	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
25/02/2011 10.00	
25/02/2011 11.00	
25/02/2011 12.00	
25/02/2011 13.00	
25/02/2011 14.00	
25/02/2011 15.00	
25/02/2011 16.00	
25/02/2011 17.00	
25/02/2011 18.00	
25/02/2011 19.00	
25/02/2011 20.00	
25/02/2011 21.00	
25/02/2011 22.00	
25/02/2011 23.00	
26/02/2011 00.00	
26/02/2011 01.00	
26/02/2011 02.00	
26/02/2011 03.00	
26/02/2011 04.00	
26/02/2011 05.00	
26/02/2011 06.00	
26/02/2011 07.00	
26/02/2011 08.00	
26/02/2011 09.00	
26/02/2011 10.00	
26/02/2011 11.00	
26/02/2011 12.00	
26/02/2011 13.00	
26/02/2011 14.00	
26/02/2011 15.00	
26/02/2011 16.00	
26/02/2011 17.00	
26/02/2011 18.00	
26/02/2011 19.00	
26/02/2011 20.00	
26/02/2011 21.00	
26/02/2011 22.00	
26/02/2011 23.00	
27/02/2011 00.00	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
27/02/2011 01.00	
27/02/2011 02.00	
27/02/2011 03.00	
27/02/2011 04.00	
27/02/2011 05.00	
27/02/2011 06.00	
27/02/2011 07.00	
27/02/2011 08.00	
27/02/2011 09.00	
27/02/2011 10.00	
27/02/2011 11.00	
27/02/2011 12.00	
27/02/2011 13.00	
27/02/2011 14.00	
27/02/2011 15.00	
27/02/2011 16.00	
27/02/2011 17.00	
27/02/2011 18.00	
27/02/2011 19.00	
27/02/2011 20.00	
27/02/2011 21.00	
27/02/2011 22.00	
27/02/2011 23.00	
28/02/2011 00.00	
28/02/2011 01.00	
28/02/2011 02.00	
28/02/2011 03.00	
28/02/2011 04.00	
28/02/2011 05.00	
28/02/2011 06.00	
28/02/2011 07.00	
28/02/2011 08.00	
28/02/2011 09.00	
28/02/2011 10.00	
28/02/2011 11.00	
28/02/2011 12.00	
28/02/2011 13.00	
28/02/2011 14.00	
28/02/2011 15.00	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile

Ore	ID%
28/02/2011 16.00	
28/02/2011 17.00	
28/02/2011 18.00	
28/02/2011 19.00	
28/02/2011 20.00	
28/02/2011 21.00	
28/02/2011 22.00	
28/02/2011 23.00	
01/03/2011 00.00	
Minimo	
Massimo	
Limite	
Superamenti	
Medie valide	

\* = media non valida

n.p. = non pervenuta

{..} = percentuale di validità

! = superato limite di legge

n.c. = non calcolabile