

<b>ANNO 2012</b>	
<b>IMPIANTO COGE</b>	
<b>Monitoraggio transitori/assetto non cogenerativo nel periodo gennaio-aprile</b>	
<b>Medie orarie inquinanti emessi</b>	
	<b>kg/h</b>
<b>NOx</b>	<b>39,3</b>
<b>CO</b>	<b>1,0</b>
<b>SO<sub>2</sub></b>	<b>68,7</b>

<b>Volumi dei fumi</b>	
	<b>Nm<sup>3</sup></b>
<b>Volume</b>	<b>463.749.574</b>

<b>Flussi di massa</b>	
	<b>ton</b>
<b>NOx</b>	<b>114,0</b>
<b>CO</b>	<b>2,8</b>
<b>SO<sub>2</sub></b>	<b>199,6</b>

<b>Monitoraggio transitori/assetto non cogenerativo nel periodo gennaio-aprile</b>	
<b>Tipo e consumo combustibili utilizzati</b>	
<b>Tipologia combustibile</b>	<b>t</b>
<b>Fuel Gas AP</b>	<b>0</b>
<b>Fuel Gas BP</b>	<b>194</b>
<b>Olio combustibile</b>	<b>13021</b>