

ANNO 2012	
IMPIANTO COGE	
Flussi massici annuali	
	t/a
NOx	480
CO	13
SO ₂	371
Polveri	29
Ni	0,49
V	0,3

ANNO 2012		
IMPIANTO COGE		
Flussi massici medi orari		
	kg/h	Limiti decreto MICA 15/11/91 kg/h
NOx	62,3	80
CO	1,7	100
SO ₂	29,1	180
Polveri	2,9	5

ANNO 2012		
IMPIANTO COGE		
Concentrazioni medie annuali		
	mg/Nm ³	Limiti decreto MICA 15/11/91 mg/Nm ³
NOx	121	180
CO	3	100
SO ₂	56	450
Polveri	6	10

ANNO 2012	
IMPIANTO COGE	
Emissioni specifiche annuali	
	g/GJ
NOx	138,2
CO	3,7
SO ₂	106,7
Polveri	8,3
Ni	0,14
V	0,09

ANNO 2012	
IMPIANTO COGE	
Dati funzionamento	
	n°
Ore di normale funzionamento	5615
Ore in assetto non cogenerativo	3169