L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Divisione Generazione ed Energy Management
Unità di Business Termini Imerese
Centrale Ettore Majorana

GEM Casella Postale n.110 90144 Palermo
Tel. +39 0918086505/550 Fax +39 0917829184

Unita di Business Termini Imerese

REGISTRO DI MANUTENZIONE

GESTIONE CONTROLLO SCARICO ACQUE REFLUE

REGISTRO AIA

SCARICO SF3

Enel Produzione SpA - Società con unico socio
Sede Legale 00198 Roma, viale Margherita 125
Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05617841001
R.E.A. 904803
Capitale Sociale 2.400.000.000 Euro i.v
Direzione e coordinamento di Enel SpA

UNI EN ISO 14001

Enel
L'energia che ti ascolta.
Divisione GEM
AdB - PT

Unità di Business Termini Imerese

REGISTRO DI MANUTENZIONE AIA SCARICO SF3

UNITA'	O.d.M	Tipo interv. (*)	Data e Ora Inizio Attività	Data e Ora Fine Attività	Descrizione intervento ed osservazioni	PREPOSTO
TI-00		PMPR	01/03/2012	01/03/2012	CONDOTTA SCARICO SF3	Albanese
			8.00	16.00	Verica funzionale del misuratore di portata VHQ e	Pasquale
					relativa catena afferente al sistema allarmi	
					Messa In servizio a cura della ditta Terry Ferraris	
					Esito Positivo	

Coordinatore

(*) Indicare se: preventiva (PMPR); accidentale (PMAC); straordinaria (PMST); investimento a progetto (PMIP).

Enel
L'energia che ti ascolta.
Divisione GEM
AdB - PT

Unità di Business Termini Imerese

REGISTRO DI MANUTENZIONE AIA SCARICO SF3

UNITA'	O.d.M	Tipo interv. (*)	Data Inizio Attività	Data Fine Attività	Descrizione intervento ed osservazioni	PREPOSTO
TI-00	700319362	PMPR	08/07/2012	08/07/2012	CONDOTTA SCARICO SF3	La Bua Giuseppe
			08:00	09:00	491BFT001X_M	
					Verica funzionale del misuratore di portata e relativa	
					catena afferente al Sistema Allarmi	
					Esito positivo	

Coordinatore

(*) Indicare se: preventiva (PMPR); accidentale (PMAC); straordinaria (PMST); investimento a progetto (PMIP).

Enel
L'energia che ti ascolta.
Divisione GEM
AdB - PT

Unità di Business Termini Imerese

REGISTRO DI MANUTENZIONE AIA SCARICO SF3

UNITA'	O.d.M	Tipo interv. (*)	Data Inizio Attività	Data Fine Attività	Descrizione intervento ed osservazioni	PREPOSTO
TI-00		PMPR	05/11/2012	05/11/2012	CONDOTTA SCARICO SF3	La Bua Giuseppe
			09:00	10:30	491BFT001X_M	
					Verica funzionale del misuratore di portata VHQ e	
					relativa catena afferente al sistema allarmi	
					Esito positivo	

Coordinatore

(*) Indicare se: preventiva (PMPR); accidentale (PMAC); straordinaria (PMST); investimento a progetto (PMIP).