



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

037599

E.prot DVA-2014-0029894 del 19/09/2014

19 SET. 2014

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DGVA - Div. IV - AIA
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Copia

ARPA Sicilia
Corso Calatafimi, 217/219 - 90129 PALERMO
arpa@pec.arpa.sicilia.it
Sezione Territoriale di Palermo
Via Nairobi, 4 - 90100 PALERMO
dapchimicopa@arpa.sicilia.it

RIFERIMENTO: Decreto DVA/DEC/2010/0000899 del 30 novembre 2010 di autorizzazione della Centrale Termoelettrica ENEL Produzione S.p.A. "Ettore Majorana" di Termini Imerese (PA). Vostra nota prot. DVA-2014-4410 del 20/02/2014.

OGGETTO: Diffida per mancati adempimenti AIA, ai sensi degli artt.29-decies comma 6 e 29-quattordecies, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Con la nota in riferimento, si chiedeva ad ISPRA di verificare se il riscontro fornito dal Gestore (con nota ENEL-PRO-04/02/14-0005077), a seguito della diffida per il superamento del limite differenziale diurno sull'unità 6, come riscontrato da misure effettuate da ARPA Sicilia nell'agosto 2013, corrispondesse a quanto previsto dal Decreto autorizzativo.

Questo Istituto, con nota prot. 10297 del 07/03/2014, ha richiesto ad ARPA Sicilia, ST di Palermo, di voler verificare, in occasione della successiva campagna di misura fonometrica, che quanto dichiarato dal Gestore corrispondesse a verità e che gli interventi di riduzione del rumore illustrati con la nota suddetta ed adottati consentissero il rientro dal superamento del limite differenziale diurno.

ARPA Sicilia, con nota acquisita in ISPRA al prot. 31439 del 30/07/2014, ha inviato la relazione di attività ispettiva, dalla quale, al paragrafo 3 si evince che i rilievi fonometrici effettuati dalla stessa ARPA Sicilia hanno dato esito positivo e che, dunque, il Gestore ha ottemperato a quanto imposto dall'Autorità Competente.

Pertanto con la presente si conferma il superamento della diffida.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini



Pec Direzione

Da: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Inviato: venerdì 19 settembre 2014 10:14
A: aia@pec.minambiente.it; arpa@pec.arpa.sicilia.it; dapchimicopa@arpa.sicilia.it
Oggetto: DECRETO DVA/DEC/2010/0000899 30/11/2010 AUTORIZZAZIONE CENTRALE TERMOELETTRICA ENEL PRODUZIONE ETTORE MAJORANA TERMINI IMERESE PALERMO - VS PROT DVA-2014-4410-20/02/2014 - DIFFIDA PER MANCATI ADEMPIMENTI AIA SENSI ARTT 29 DECIES 29 QUATTUORDECIES DLGS 15
Allegati: _00381207-0.pdf; datiiride.xml

Protocollo n. 37599 del 19/09/2014 Oggetto: DECRETO DVA/DEC/2010/0000899
30/11/2010 AUTORIZZAZIONE CENTRALE TERMOELETTRICA ENEL PRODUZIONE ETTORE MAJORANA TERMINI IMERESE PALERMO - VS PROT DVA-2014-4410-20/02/2014 - DIFFIDA PER MANCATI ADEMPIMENTI AIA SENSI ARTT 29 DECIES 29 QUATTUORDECIES DLGS 156/2006 - FIRMA PINI Origine: PARTENZA Destinatari,MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE,ARPA SICILIA,ARPA SICILIA