

Divisione Generazione ed Energy Management

Unità di Business Termini Imerese
Centrale Ettore Majorana

GEM Casella Postale n. 110 – 90144 Palermo

PRO/GENIT/CCGT/UB-SOC/STF

Spett.li

Ispra

Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare**

Direzione Generale per le valutazioni
ambientali

Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Regione Sicilia

Segreteria generale
Piazza Indipendenza, 21
90129 Palermo

Provincia di Palermo

Via Maqueda, 100
90134 Palermo

Comune di Termini Imerese

Piazza Duomo, 1
90018 Termini Imerese

Arpa Sicilia

Corso Calatafimi, 217/219
90129 Palermo

Oggetto: Decreto DVA DEC 2010-0000899 del 30/11/2010 di autorizzazione della Centrale Termoelettrica Enel Produzione SpA di Termini Imerese(PA). Controllo della falda sotterranea – prelievi primo semestre 2015

Si comunica che relativamente al controllo delle acque di falda sono state eseguiti i prelievi del primo semestre 2015 per le analisi di cui a pag. 38 del PMC del Decreto AIA in oggetto in data 16-17/06/2015.

1/2

Come emerso nei precedenti monitoraggi (del 10-11 giugno 2014 e del 16-17 dicembre 2014), i parametri analizzati mostrano valori inferiori alle concentrazioni soglia di contaminazione indicate per le acque sotterranee in Tab. 2, Allegato 5 Parte IV del D.Lgs 152/2006, ad eccezione dei parametri *Ferro, Manganese e Solfati*, che, come già evidenziato nelle precedenti comunicazioni (ENEL-PRO-28/08/2014-0034397 ed ENEL-PRO-26/02/2015-0008414), riteniamo non riconducibili ad una situazione di contaminazione localizzata.

Le evidenze suddette, conseguentemente, non risultando riconducibili ad una situazione di contaminazione localizzata né a responsabilità del gestore, non comportano a nostro avviso la necessità di attuare misure di prevenzione né interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale ai sensi degli artt. 242 e 245 del DLgs 152/06, anche in accordo con quanto previsto dal relativo art. 239, c. 3, per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Ignazio Mancuso

IL GESTORE

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente. La riproduzione su supporto cartaceo è effettuata da Enel Servizi

Allegato 1: Rapporti di prova (prelievo giugno 2015)