



Thermal Generation Italy
Italy CCGT/Oil & Gas
UB Sicilia Occidentale

Via Marchese di Villabianca, 121 - 90143 Palermo
F +39 0239652891

enelproduzione@pec.enel.it

PRO/TGI/CCGT/UB-SOC/STF

Spett.li

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le valutazioni
ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA

REGIONE SICILIA
Segreteria generale
Piazza Indipendenza, 21
90129 PALERMO

CITTA' METROPOLITANA PALERMO
Via Maqueda, 100
90134 PALERMO

COMUNE DI TERMINI IMERESE
Piazza Duomo, 1
90018 Termini Imerese (PA)

ARPA SICILIA
Corso Calatafimi, 217/219
90129 PALERMO

Oggetto: Decreto DVA DEC 2010-0000899 del 30/11/2010 di autorizzazione della Centrale
Termoelettrica Enel Produzione SpA di Termini Imerese(PA).
Controllo della falda sotterranea, prelievi primo semestre 2017

Si comunica che relativamente al controllo delle acque di falda sono state eseguiti i prelievi del primo semestre 2017 per le analisi di cui a pag. 38 del PMC del Decreto AIA in oggetto in data 10/05/2017. Come emerso nei precedenti monitoraggi (del 24 novembre 2016 e del 18 maggio 2016), i parametri analizzati mostrano valori inferiori alle concentrazioni soglia di contaminazione indicate per le acque sotterranee in Tab. 2, Allegato 5 Parte IV del D.Lgs 152/2006, ad eccezione dei parametri *Ferro*, *Manganese* e *Solfati*, che,

1/2





come già evidenziato nelle precedenti comunicazioni (ENEL-PRO-23/03/2017-0010714 ed ENEL-PRO-26/09/2016-0031931), riteniamo non riconducibili ad una situazione di contaminazione localizzata.

Le evidenze suddette, conseguentemente, non risultando riconducibili ad una situazione di contaminazione localizzata né a responsabilità del gestore, non comportano a nostro avviso la necessità di attuare misure di prevenzione né interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale ai sensi degli artt. 242 e 245 del DLgs 152/06, anche in accordo con quanto previsto dal relativo art. 239, c. 3, per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Allegato 1: Rapporti di prova (prelievo maggio 2017)

Ignazio Mancuso
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.