




L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT
UNITA' DI BUSINESS PIETRAFITTA - Centrale Turbogas Campomarino

ISPEZIONE GIORNALIERA SISTEMI GASOLIO

Centrale Turbogas di Campomarino		CB		Giorno: <u>22/05/2012</u>	
All. 2 alla procedura PO 4.4.6/19					
ZONA VERIFICATA		CONTROLLO PERDITE GASOLIO			
		Sì	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	
Serbatoio di reintegro carburante ai motori diesel d'impianto da 50 mc: passi d'uomo; bocchello di reimpimento; sfiato e raccorderie varie.			X		
Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento			X		
Serbatoio e linea di alimentazione diesel di lancio e relativo bacino di contenimento			X		
Serbatoi di servizio delle n° 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento			X		
Presenza di gasolio nella vasca di disoleazione			X		
VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI	Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura	CAUSA DELLA VARIAZIONE		
Serbatoio interrato di reintegro gasolio ai motori diesel d'impianto da 50 mc	1853	/			
Data: <u>22/05/12</u>					
Controllo eseguito da <u>Di Bianco</u>					

ISPEZIONE GIORNALIERA SISTEMI GASOLIO

Centrale Turbogas di Campomarino All. 2 alla procedura PO 4.4.6/19		CB Giorno: <u>23/05/2012</u>		
ZONA VERIFICATA		CONTROLLO PERDITE GASOLIO		
		Sì	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
Serbatoio di reintegro carburante ai motori diesel d'impianto da 50 mc: passi d'uomo; bocchello di reimpimento; sfiato e raccorderie varie.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Serbatoio e linea di alimentazione diesel di lancio e relativo bacino di contenimento		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Serbatoi di servizio delle n° 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Presenza di gasolio nella vasca di disoleazione		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI	Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura	CAUSA DELLA VARIAZIONE	
Serbatoio interrato di reintegro gasolio ai motori diesel d'impianto da 50 mc	<u>1853</u>	<u>/</u>		
Data: <u>23/05/12</u> Controllo eseguito da <u>Di Bianco</u>		Firma <u></u>		




L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT
UNITA' DI BUSINESS PIETRAFITTA - Centrale Turbogas Campomarino

ISPEZIONE GIORNALIERA SISTEMI GASOLIO

Centrale Turbogas di Campomarino		CB		Giorno: <u>24/05/2012</u>	
All. 2 alla procedura PO 4.4.6/19					
ZONA VERIFICATA		CONTROLLO PERDITE GASOLIO			
		Sì	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	
Serbatoio di reintegro carburante ai motori diesel d'impianto da 50 mc: passi d'uomo; bocchello di reimpimento; sfiato e raccorderie varie.			X		
Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento			X		
Serbatoio e linea di alimentazione diesel di lancio e relativo bacino di contenimento			X		
Serbatoi di servizio delle n° 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento			X		
Presenza di gasolio nella vasca di disoleazione			X		
VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI		Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura	CAUSA DELLA VARIAZIONE	
Serbatoio interrato di reintegro gasolio ai motori diesel d'impianto da 50 mc		1853	/		
Data: <u>24/05/12</u>		Firma <u>[Signature]</u>			
Controllo eseguito da <u>Di Bianco</u>					

ISPEZIONE GIORNALIERA SISTEMI GASOLIO

Centrale Turbogas di Campomarino All. 2 alla procedura PO 4.4.6/19		CB Giorno: <u>25/05/2012</u>		
ZONA VERIFICATA		CONTROLLO PERDITE GASOLIO		
		Sì	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
Serbatoio di reintegro carburante ai motori diesel d'impianto da 50 mc: passi d'uomo; bocchello di reimpimento; sfiato e raccorderie varie.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Serbatoio e linea di alimentazione diesel di lancio e relativo bacino di contenimento		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Serbatoi di servizio delle n° 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Presenza di gasolio nella vasca di disoleazione		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI	Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura	CAUSA DELLA VARIAZIONE	
Serbatoio interrato di reintegro gasolio ai motori diesel d'impianto da 50 mc	<u>1853</u>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Data: <u>25/5/12</u> Controllo eseguito da <u>Di Bianco</u>		Firma <u></u>		



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT
UNITA' DI BUSINESS PIETRAFITTA - Centrale Turbogas Campomarino

ISPEZIONE GIORNALIERA SISTEMI GASOLIO

Centrale Turbogas di Campomarino		CB		Giorno: <u>28/05/2012</u>	
All. 2 alla procedura PO 4.4.6/19					
ZONA VERIFICATA		CONTROLLO PERDITE GASOLIO			
		Sì	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	
Serbatoio di reintegro carburante ai motori diesel d'impianto da 50 mc: passi d'uomo; bocchello di reimpimento; sfiato e raccorderie varie.			X		
Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento			X		
Serbatoio e linea di alimentazione diesel di lancio e relativo bacino di contenimento			X		
Serbatoi di servizio delle n° 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento			X		
Presenza di gasolio nella vasca di disoleazione			X		
VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI	Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura	CAUSA DELLA VARIAZIONE		
Serbatoio interrato di reintegro gasolio ai motori diesel d'impianto da 50 mc	1853	/			
Data: <u>28/5/12</u>		Firma: <u>[Signature]</u>			
Controllo eseguito da <u>DI BIANCO</u>					

ISPEZIONE GIORNALIERA SISTEMI GASOLIO

Centrale Turbogas di Campomarino All. 2 alla procedura PO 4.4.6/19		CB Giorno: <u>29/05/2012</u>		
ZONA VERIFICATA		CONTROLLO PERDITE GASOLIO		
		Sì	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
Serbatoio di reintegro carburante ai motori diesel d'impianto da 50 mc: passi d'uomo; bocchello di reimpimento; sfiato e raccorderie varie.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Serbatoio e linea di alimentazione diesel di lancio e relativo bacino di contenimento		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Serbatoi di servizio delle n° 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Presenza di gasolio nella vasca di disoleazione		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI	Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura	CAUSA DELLA VARIAZIONE	
Serbatoio interrato di reintegro gasolio ai motori diesel d'impianto da 50 mc	<u>1853</u>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Data: <u>29/05/12</u> Controllo eseguito da: <u>Di Bianco</u>		Firma: 		




L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.


DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT

UNITA' DI BUSINESS PIETRAFITTA - Centrale Turbogas Campomarino

ISPEZIONE GIORNALIERA SISTEMI GASOLIO

Centrale Turbogas di Campomarino		CB		Giorno: <u>30/05/2012</u>	
All. 2 alla procedura PO 4.4.6/19					
ZONA VERIFICATA		CONTROLLO PERDITE GASOLIO			
		Sì	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	
Serbatoio di reintegro carburante ai motori diesel d'impianto da 50 mc: passi d'uomo; bocchello di reimpimento; sfiato e raccorderie varie.			X		
Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento			X		
Serbatoio e linea di alimentazione diesel di lancio e relativo bacino di contenimento			X		
Serbatoi di servizio delle n° 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento			X		
Presenza di gasolio nella vasca di disoleazione			X		
VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI	Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura	CAUSA DELLA VARIAZIONE		
Serbatoio interrato di reintegro gasolio ai motori diesel d'impianto da 50 mc	1853	/			
Data: <u>30/5/12</u>					
Controllo eseguito da <u>Di Bianco</u>					

ISPEZIONE GIORNALIERA SISTEMI GASOLIO

Centrale Turbogas di Campomarino All. 2 alla procedura PO 4.4.6/19		CB Giorno: <u>31/05/2012</u>		
ZONA VERIFICATA		CONTROLLO PERDITE GASOLIO		
		Sì	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte
Serbatoio di reintegro carburante ai motori diesel d'impianto da 50 mc: passi d'uomo; bocchello di reimpimento; sfiato e raccorderie varie.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Serbatoio e linea di alimentazione diesel di lancio e relativo bacino di contenimento		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Serbatoi di servizio delle n° 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Presenza di gasolio nella vasca di disoleazione		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI	Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura	CAUSA DELLA VARIAZIONE	
Serbatoio interrato di reintegro gasolio ai motori diesel d'impianto da 50 mc	<u>1853</u>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Data: <u>31/05/12</u> Controllo eseguito da <u>Di BIANCO</u>		Firma <u></u>		