

VERBALE DI CONTROLLO ORDINARIO
ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 29-*decies* comma3
AUTORIZZAZIONE DVA-DEC-2010-0001002 del 28/12/2010 per l'esercizio dell'impianto
turbogas della società Enel Produzione SpA sito nel comune di Campomarino (CB)

Verbale di inizio attività

Il giorno 26/11/2012 alle ore 10:45, il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'articolo 29-*decies* del decreto legislativo in epigrafe, si è recato presso l'impianto turbogas della società Enel Produzione S.p.A. sito nel comune di Campomarino, allo scopo di svolgere il controllo ordinario a carico di ISPRA e ARPA Molise in attuazione del decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001002 del 28/12/2010 rilasciato alla società Enel Produzione SpA per l'impianto in parola.

Il Gruppo Ispettivo è composto dai seguenti funzionari:

Maria Grazia Cerroni	ARPA Molise
Francesca Iadanza	ARPA Molise
Raffaella Bisignani	ARPA Molise
Teresa Romagnuolo	ARPA Molise

Per la società sono presenti:

Angelo Di Maria	Responsabile di impianto
Jacopo Sargentini	Staff U.B. Pietrafitta
Omero Sguerri	Staff U.B. Pietrafitta

Il Gruppo Ispettivo ha avviato l'attività informando i rappresentanti della società sulla genesi dell'attività di controllo ordinario in corso e sui criteri ai quali essa si uniformerà. In particolare, è intenzione del Gruppo Ispettivo garantire:

1. trasparenza, imparzialità e autonomia di giudizio;
2. considerazione per gli aspetti di rilievo;
3. riduzione, per quanto possibile, del disturbo alle attività in essere;
4. valutazioni conclusive basate sulle evidenze acquisite nel corso dell'attività.

Preliminarmente, il Gruppo Ispettivo ha richiesto di acquisire la planimetria aggiornata delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti, la planimetria aggiornata della rete fognaria, la tabella delle giacenze dei rifiuti dal 01 gennaio 2012 ad oggi.

Il Gruppo Ispettivo ha proseguito l'attività raccogliendo gli elementi informativi preliminari relativi alle attività dello stabilimento, con riferimento allo stato di attuazione delle prescrizioni di cui al citato decreto autorizzativo, in particolare:

1. gli esiti dell'autocontrollo dell'Azienda in funzione dei risultati attesi dall'AIA;
2. le procedure interne di sicurezza dell'Azienda per l'accesso alle aree di interesse; a tal proposito, si è rilevato come necessario l'uso dei seguenti dispositivi di sicurezza: calzature di sicurezza, elmetto, otoprotettori. Le informazioni a tal riguardo sono state inviate da Enel con nota Enel-PRO-20/11/2012-0054119.

3. le eventuali informazioni oggetto del controllo ordinario che l'Azienda ritiene possano avere carattere di confidenzialità.

In conformità con il mandato ricevuto, il Gruppo Ispettivo, sulla scorta degli elementi informativi raccolti, ha:

- comunicato al Gestore dello stabilimento le modalità di conduzione della Visita Ispettiva;
- presentato il programma dell'ispezione;
- concordato l'organizzazione delle fasi di controllo sulla base del programma delle attività e del personale messo a disposizione per seguire una o più fasi della verifica;
- richiesto all'Azienda l'elenco dei nominativi del personale che seguirà la verifica.

Nel corso della visita ispettiva potrebbe essere acquisita documentazione fotografica, da utilizzare solo ai fini del presente controllo ordinario.

Alle ore 11:45 è terminata la riunione di avvio del controllo in epigrafe, che si terrà secondo il programma allegato al presente verbale, costituendone parte integrante.

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto in tre originali.




Campomarino, 26/11/2012

Per il Gruppo Ispettivo



francesca fedele




Per l'Azienda


Programma delle attività

Attività di controllo	Note
<p style="text-align: center;">26/11/2012</p> <p><u>RIUNIONE DI APERTURA</u></p> <p><u>VERIFICA DOCUMENTALE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica prescrizioni autocontrolli consumi ▪ Verifica prescrizioni emissioni in aria ▪ Verifica prescrizioni emissioni acqua ▪ Verifica prescrizioni rifiuti <p><u>SOPRALLUOGO E CAMPIONAMENTO PRESSO SCARICO IDRICO</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consumi materie prime e ausiliarie, combustibili, risorse idriche ed energia • Tipologia combustibili e materie prime, verifica analisi chimiche eseguite • Analisi tempi di funzionamento turbogas e verifica dati registrati • Rapporti di analisi effettuate al camino • Rapporti di analisi scarico idrico • Registri carico/scarico e formulari • Rapporti di analisi rifiuti • Pozzetto di ispezione e prelievo, impianto trattamento acque reflue, circuito acque meteoriche, punto di scarico finale, fosse settiche
<p style="text-align: center;">27/11/2012</p> <p><u>SOPRALLUOGHI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sopralluogo presso deposito temporaneo rifiuti ▪ Sopralluogo presso alcune aree di impianto ▪ Sopralluogo presso punti di emissione in aria 	<ul style="list-style-type: none"> • Sala controllo, caldaie, turbogas, aree stoccaggi materie prime, ecc. • Verifica della realizzazione bocchelli



Attività di controllo	Note
<p><u>VERIFICA DOCUMENTALE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prescrizioni rumore ▪ Piano di dismissione e di bonifica del sito <p><u>RIUNIONE DI CHIUSURA</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi documentale risultati della campagna di monitoraggio delle emissioni sonore


 Mario Scudato
 Brima
 Francesco Fedante
 Enzo Sanguineti


 Giovanni
 Giovanni
 Giovanni