

## RISULTANZE DELLE ISPEZIONI GIORNALIERE SISTEMI GASOLIO

( DVA-DEC-2010-0001002 del 28/12/2010 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione. )

Data Verifica	ZONA VERIFICATA - CONTROLLO PERDITE GASOLIO												VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI			Note			
	Serbatoio di reintegro carburante ai motori diesel d'impianto da 50 mc: passi d'uomo; bocchello di riempimento; sfiato e raccorderie varie.			Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento.			Serbatoi e linea di alimentazione diesel di lancio e relativo bacino di contenimento			Serbatoi di servizio delle 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento.			Vasca di disoleazione e sistema di trattamento acque reflue				Serbatoio interrato di reintegro gasolio ai motori diesel d'impianto da 50 mc.		
	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte		Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)	CAUSA DELLA VARIAZIONE
01/04/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1963	//	//	
02/04/2011																			
03/04/2011																			
04/04/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1963	//	//	
05/04/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1963	//	//	
06/04/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1963	//	//	
07/04/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1963	//	//	
08/04/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1963	//	//	
09/04/2011																			
10/04/2011																			
11/04/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1963	//	//	
12/04/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1963	//	//	
13/04/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1963	//	//	
14/04/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1963	//	//	
15/04/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1963	//	//	
16/04/2011																			
17/04/2011																			
18/04/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1963	//	//	
19/04/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1963	//	//	
20/04/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1963	//	//	
21/04/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1963	//	//	
22/04/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1963	//	//	
23/04/2011																			
24/04/2011																			
25/04/2011																			
26/04/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1963	//	//	
27/04/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1963	//	//	
28/04/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1963	//	//	
29/04/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1947	16	Avviamento D.L.	Reintegri serbatoi D.L. e D.E.
30/04/2011																			

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sulle ispezioni giornaliere del sistema gasolio, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

## RISULTANZE DELLE ISPEZIONI GIORNALIERE SISTEMI GASOLIO

( DVA-DEC-2010-0001002 del 28/12/2010 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione. )

Data Verifica	ZONA VERIFICATA - CONTROLLO PERDITE GASOLIO												VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI			Note			
	Serbatoio di reintegro carburante ai motori diesel d'impianto da 50 mc: passi d'uomo; bocchello di riempimento; sfiato e raccorderie varie.			Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento.			Serbatoi e linea di alimentazione diesel di lancio e relativo bacino di contenimento			Serbatoi di servizio delle 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento.			Vasca di disoleazione e sistema di trattamento acque reflue				Serbatoio interrato di reintegro gasolio ai motori diesel d'impianto da 50 mc.		
	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte		Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)	CAUSA DELLA VARIAZIONE
01/05/2011																			
02/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1947	//	//
03/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1947	//	//
04/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1947	//	//
05/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1947	//	//
06/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1947	//	//
07/05/2011																			
08/05/2011																			
09/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1947	//	//
10/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1947	//	//
11/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1947	//	//
12/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1947	//	//
13/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1947	//	//
14/05/2011																			
15/05/2011																			
16/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1947	//	//
17/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1947	//	//
18/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1947	//	//
19/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1947	//	//
20/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1947	//	//
21/05/2011																			
22/05/2011																			
23/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1947	//	//
24/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1947	//	//
25/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1947	//	//
26/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1947	//	//
27/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1947	//	//
28/05/2011																			
29/05/2011																			
30/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	4	Avviamento D.L.
31/05/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	//	//

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sulle ispezioni giornaliere del sistema gasolio, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

## RISULTANZE DELLE ISPEZIONI GIORNALIERE SISTEMI GASOLIO

( DVA-DEC-2010-0001002 del 28/12/2010 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione. )

Data Verifica	ZONA VERIFICATA - CONTROLLO PERDITE GASOLIO												VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI			Note				
	Serbatoio di reintegro carburante ai motori diesel d'impianto da 50 mc: passi d'uomo; bocchello di riempimento; sfiato e raccorderie varie.			Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento.			Serbatoi e linea di alimentazione diesel di lancio e relativo bacino di contenimento			Serbatoi di servizio delle 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento.			Vasca di disoleazione e sistema di trattamento acque reflue				Serbatoio interrato di reintegro gasolio ai motori diesel d'impianto da 50 mc.			
	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte		Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)	CAUSA DELLA VARIAZIONE	
01/06/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	//	//	
02/06/2011																				
03/06/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	//	//	
04/06/2011																				
05/06/2011																				
06/06/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	//	//	
07/06/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	//	//	
08/06/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	//	//	
09/06/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	//	//	
10/06/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	//	//	
11/06/2011																				
12/06/2011																				
13/06/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	//	//	
14/06/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	//	//	
15/06/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	//	//	
16/06/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	//	//	
17/06/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	//	//	
18/06/2011																				
19/06/2011																				
20/06/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	//	//	
21/06/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	//	//	
22/06/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	//	//	
23/06/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	//	//	
24/06/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	//	//	
25/06/2011																				
26/06/2011																				
27/06/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	//	//	
28/06/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	//	//	
29/06/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1943	//	//	
30/06/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1939	4	Avviamento D.L.	Reintegri serbatoio D.L.

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sulle ispezioni giornaliere del sistema gasolio, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

## RISULTANZE DELLE ISPEZIONI GIORNALIERE SISTEMI GASOLIO

( DVA-DEC-2010-0001002 del 28/12/2010 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione. )

Data Verifica	ZONA VERIFICATA - CONTROLLO PERDITE GASOLIO												VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI			Note				
	Serbatoio di reintegro carburante ai motori diesel d'impianto da 50 mc: passi d'uomo; bocchello di riempimento; sfiato e raccorderie varie.			Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento.			Serbatoi e linea di alimentazione diesel di lancio e relativo bacino di contenimento			Serbatoi di servizio delle 2 motori diesel di antincendio e rispettivi bacini di contenimento.			Vasca di disoleazione e sistema di trattamento acque reflue				Serbatoio interrato di reintegro gasolio ai motori diesel d'impianto da 50 mc.			
	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte		Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)	CAUSA DELLA VARIAZIONE	
01/07/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1939	//	//	
02/07/2011																			//	
03/07/2011																				
04/07/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1939	//	//	
05/07/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1939	//	//	
06/07/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1939	//	//	
07/07/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1939	//	//	
08/07/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1939	//	//	
09/07/2011																				
10/07/2011																				
11/07/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1939	//	//	
12/07/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1939	//	//	
13/07/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1935	4	Avviamento D.L.	Reintegri serbatoio D.L.
14/07/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1935	//	//	
15/07/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1935	//	//	
16/07/2011																				
17/07/2011																				
18/07/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1935	//	//	
19/07/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1935	//	//	
20/07/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1935	//	//	
21/07/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1935	//	//	
22/07/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1935	//	//	
23/07/2011																				
24/07/2011																				
25/07/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1935	//	//	
26/07/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1935	//	//	
27/07/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1935	//	//	
28/07/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1935	//	//	
29/07/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1935	//	//	
30/07/2011																				
31/07/2011																				

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sulle ispezioni giornaliere del sistema gasolio, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

## RISULTANZE DELLE ISPEZIONI GIORNALIERE SISTEMI GASOLIO

( DVA-DEC-2010-0001002 del 28/12/2010 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione. )

Data Verifica	ZONA VERIFICATA - CONTROLLO PERDITE GASOLIO												VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI			Note				
	Serbatoio di reintegro carburante ai motori diesel d'impianto da 50 mc: passi d'uomo; bocchello di riempimento; sfiato e raccorderie varie.			Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento.			Serbatoi e linea di alimentazione diesel di lancio e relativo bacino di contenimento			Serbatoi di servizio delle 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento.			Vasca di disoleazione e sistema di trattamento acque reflue				Serbatoio interrato di reintegro gasolio ai motori diesel d'impianto da 50 mc.			
	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte		Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)	CAUSA DELLA VARIAZIONE	
01/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1935	//	//	
02/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1935	//	//	
03/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1935	//	//	
04/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1935	//	//	
05/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1929	6	Avviamento D.L.	Reintegri serbatoio D.L.
06/08/2011																				
07/08/2011																				
08/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1929	//	//	
09/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1929	//	//	
10/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1929	//	//	
11/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1929	//	//	
12/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1929	//	//	
13/08/2011																				
14/08/2011																				
15/08/2011																				
16/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1929	//	//	
17/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1929	//	//	
18/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1924	5	Avviamento D.L.	Reintegri serbatoio D.L.
19/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1924	//	//	
20/08/2011																				
21/08/2011																				
22/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1924	//	//	
23/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1924	//	//	
24/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1924	//	//	
25/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1924	//	//	
26/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1924	//	//	
27/08/2011																				
28/08/2011																				
29/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1924	//	//	
30/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1924	//	//	
31/08/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1924	//	//	

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sulle ispezioni giornaliere del sistema gasolio, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

## RISULTANZE DELLE ISPEZIONI GIORNALIERE SISTEMI GASOLIO

( DVA-DEC-2010-0001002 del 28/12/2010 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione. )

Data Verifica	ZONA VERIFICATA - CONTROLLO PERDITE GASOLIO												VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI			Note			
	Serbatoio di reintegro carburante ai motori diesel d'impianto da 50 mc: passi d'uomo; bocchello di riempimento; sfiato e raccorderie varie.			Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento.			Serbatoi e linea di alimentazione diesel di lancio e relativo bacino di contenimento			Serbatoi di servizio delle 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento.			Vasca di disoleazione e sistema di trattamento acque reflue				Serbatoio interrato di reintegro gasolio ai motori diesel d'impianto da 50 mc.		
	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte		Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)	CAUSA DELLA VARIAZIONE
01/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1924	//	//	
02/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1920	4	Avviamento D.L.	Reintegri serbatoio D.L.
03/09/2011																1917	3	Avviamento D.L.	Reintegri serbatoio D.L.
04/09/2011																			
05/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1917	//	//	
06/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1917	//	//	
07/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1917	//	//	
08/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1917	//	//	
09/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1917	//	//	
10/09/2011																			
11/09/2011																			
12/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1917	//	//	
13/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1917	//	//	
14/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1917	//	//	
15/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1917	//	//	
16/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1917	//	//	
17/09/2011																			
18/09/2011																			
19/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1917	//	//	
20/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1917	//	//	
21/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1917	//	//	
22/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1917	//	//	
23/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1917	//	//	
24/09/2011																			
25/09/2011																			
26/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1917	//	//	
27/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	4	Avviamento D.L.	Reintegri serbatoio D.L.
28/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
29/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
30/09/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sulle ispezioni giornaliere del sistema gasolio, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

## RISULTANZE DELLE ISPEZIONI GIORNALIERE SISTEMI GASOLIO

( DVA-DEC-2010-0001002 del 28/12/2010 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione. )

Data Verifica	ZONA VERIFICATA - CONTROLLO PERDITE GASOLIO												VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI			Note			
	Serbatoio di reintegro carburante ai motori diesel d'impianto da 50 mc: passi d'uomo; bocchello di riempimento; sfiato e raccorderie varie.			Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento.			Serbatoi e linea di alimentazione diesel di lancio e relativo bacino di contenimento			Serbatoi di servizio delle 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento.			Vasca di disoleazione e sistema di trattamento acque reflue				Serbatoio interrato di reintegro gasolio ai motori diesel d'impianto da 50 mc.		
	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte		Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)	CAUSA DELLA VARIAZIONE
01/10/2011																			
02/10/2011																			
03/10/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
04/10/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
05/10/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
06/10/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
07/10/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
08/10/2011																			
09/10/2011																			
10/10/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
11/10/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
12/10/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
13/10/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
14/10/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
15/10/2011																			
16/10/2011																			
17/10/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
18/10/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
19/10/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
20/10/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
21/10/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
22/10/2011																			
23/10/2011																			
24/10/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
25/10/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
26/10/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
27/10/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
28/10/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1913	//	//	
29/10/2011																			
30/10/2011																			
31/10/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//	1908	5	Avviamento D.L.	Reintegri serbatoio D.L.

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sulle ispezioni giornaliere del sistema gasolio, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

## RISULTANZE DELLE ISPEZIONI GIORNALIERE SISTEMI GASOLIO

( DVA-DEC-2010-0001002 del 28/12/2010 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione. )

Data Verifica	ZONA VERIFICATA - CONTROLLO PERDITE GASOLIO												VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI			Note			
	Serbatoio di reintegro carburante ai motori diesel d'impianto da 50 mc: passi d'uomo; bocchello di riempimento; sfiato e raccorderie varie.			Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento.			Serbatoi e linea di alimentazione diesel di lancio e relativo bacino di contenimento			Serbatoi di servizio delle 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento.			Vasca di disoleazione e sistema di trattamento acque reflue				Serbatoio interrato di reintegro gasolio ai motori diesel d'impianto da 50 mc.		
	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte		Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)	CAUSA DELLA VARIAZIONE
01/11/2011																			
02/11/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//
03/11/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//
04/11/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//
05/11/2011																			
06/11/2011																			
07/11/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//
08/11/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//
09/11/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//
10/11/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//
11/11/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//
12/11/2011																			
13/11/2011																			
14/11/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//
15/11/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//
16/11/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//
17/11/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//
18/11/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//
19/11/2011																			
20/11/2011																			
21/11/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//
22/11/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//
23/11/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//
24/11/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//
25/11/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//
26/11/2011																			
27/11/2011																			
28/11/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//
29/11/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//
30/11/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sulle ispezioni giornaliere del sistema gasolio, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.



## RISULTANZE DELLE ISPEZIONI GIORNALIERE SISTEMI GASOLIO

( DVA-DEC-2010-0001002 del 28/12/2010 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione. )

Data Verifica	ZONA VERIFICATA - CONTROLLO PERDITE GASOLIO												VERIFICA LIVELLO DEL GASOLIO NEI SERBATOI			Note				
	Serbatoio di reintegro carburante ai motori diesel d'impianto da 50 mc: passi d'uomo; bocchello di riempimento; sfiato e raccorderie varie.			Serbatoio e linea di alimentazione diesel di emergenza e relativo bacino di contenimento.			Serbatoi e linea di alimentazione diesel di lancio e relativo bacino di contenimento			Serbatoi di servizio delle 2 motopompe antincendio e rispettivi bacini di contenimento.			Vasca di disoleazione e sistema di trattamento acque reflue				Serbatoio interrato di reintegro gasolio ai motori diesel d'impianto da 50 mc.			
	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte	Si	No	Se Sì, indicare il punto esatto e le immediate azioni svolte		Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)	CAUSA DELLA VARIAZIONE	
01/12/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//	
02/12/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//	
03/12/2011																				
04/12/2011																				
05/12/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//	
06/12/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//	
07/12/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//	
08/12/2011																				
09/12/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//	
10/12/2011																				
11/12/2011																				
12/12/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//	
13/12/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//	
14/12/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//	
15/12/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//	
16/12/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//	
17/12/2011																				
18/12/2011																				
19/12/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//	
20/12/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//	
21/12/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//	
22/12/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1908	//	//	
23/12/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1900	8	Avviamento D.L.	Reintegri serbatoio D.L.
24/12/2011																				
25/12/2011																				
26/12/2011																				
27/12/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1900	//	//	
28/12/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1900	//	//	
29/12/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1900	//	//	
30/12/2011		x	//		x	//		x	//		x	//		x	//		1895	5	Avviamento D.L.	Reintegri serbatoio D.L.
31/12/2011																				

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sulle ispezioni giornaliere del sistema gasolio, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.