

RISULTANZE DEI CONTROLLI GIORNALIERI SISTEMI OLIO DI LUBRIFICAZIONE

(DVA-DEC-2010-0001002 DEL 28/12/2010 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

SEZIONE TURBOGAS CB1													
Sistema Olio di Lubrificazione													
Data Verifica	Esterno cabinato servizi ausiliari e le immediate azioni svolte		Interno cabinato servizi		Cassa olio di lubrificazione		Filtri olio		Refrigeranti olio		Temperatura olio ingresso refrigerante	Temperatura olio uscita refrigerante	Note
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	°C	°C	
01/04/2011	x		x		x		x		x		35	25	
02/04/2011													
03/04/2011													
04/04/2011	x		x		x		x		x		35	26	
05/04/2011	x		x		x		x		x		36	25	
06/04/2011	x		x		x		x		x		36	25	
07/04/2011	x		x		x		x		x		35	26	
08/04/2011	x		x		x		x		x		35	25	
09/04/2011													
10/04/2011													
11/04/2011	x		x		x		x		x		35	26	
12/04/2011	x		x		x		x		x		36	25	
13/04/2011	x		x		x		x		x		36	25	
14/04/2011	x		x		x		x		x		35	26	
15/04/2011	x		x		x		x		x		35	25	
16/04/2011													
17/04/2011													
18/04/2011	x		x		x		x		x		35	26	
19/04/2011	x		x		x		x		x		36	25	
20/04/2011	x		x		x		x		x		36	25	
21/04/2011	x		x		x		x		x		35	26	
22/04/2011	x		x		x		x		x		35	25	
23/04/2011													
24/04/2011													
25/04/2011													
26/04/2011	x		x		x		x		x		35	25	
27/04/2011	x		x		x		x		x		34	25	
28/04/2011	x		x		x		x		x		36	25	
29/04/2011	x		x		x		x		x		48	32	
30/04/2011													

l'inserimento della "X" nella colonna corrispondente al **Si**, evidenzia il funzionamento corretto del sistema, mentre l'inserimento della "X" nella colonna corrispondente al **No** evidenzia un funzionamento anomalo del sistema. Nelle colonne ove figura l'unità di misura °C vengono riportati i valori di temperatura riscontrati.

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sul sistema di lubrificazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

RISULTANZE DEI CONTROLLI GIORNALIERI SISTEMI OLIO DI LUBRIFICAZIONE

(DVA-DEC-2010-0001002 DEL 28/12/2010 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

SEZIONE TURBOGAS CB1													
Sistema Olio di Lubrificazione													
Data Verifica	Esterno cabinato servizi ausiliari e le immediate azioni svolte		Interno cabinato servizi		Cassa olio di lubrificazione		Filtri olio		Refrigeranti olio		Temperatura olio ingresso refrigerante	Temperatura olio uscita refrigerante	Note
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	°C	°C	
01/05/2011													
02/05/2011	x		x		x		x		x		34	25	
03/05/2011	x		x		x		x		x		35	25	
04/05/2011	x		x		x		x		x		34	25	
05/05/2011	x		x		x		x		x		34	23	
06/05/2011	x		x		x		x		x		36	25	
07/05/2011													
08/05/2011													
09/05/2011	x		x		x		x		x		35	25	
10/05/2011	x		x		x		x		x		36	24	
11/05/2011	x		x		x		x		x		36	25	
12/05/2011	x		x		x		x		x		36	25	
13/05/2011	x		x		x		x		x		35	25	
14/05/2011													
15/05/2011													
16/05/2011	x		x		x		x		x		35	25	
17/05/2011	x		x		x		x		x		36	25	
18/05/2011	x		x		x		x		x		35	24	
19/05/2011	x		x		x		x		x		35	25	
20/05/2011	x		x		x		x		x		36	25	
21/05/2011													
22/05/2011													
23/05/2011	x		x		x		x		x		35	25	
24/05/2011	x		x		x		x		x		35	24	
25/05/2011	x		x		x		x		x		35	25	
26/05/2011	x		x		x		x		x		35	25	
27/05/2011	x		x		x		x		x		37	25	
28/05/2011													
29/05/2011													
30/05/2011	x		x		x		x		x		35	25	
31/05/2011	x		x		x		x		x		35	25	

l'inserimento della "X" nella colonna corrispondente al **Si**, evidenzia il funzionamento corretto del sistema, mentre l'inserimento della "X" nella colonna corrispondente al **No** evidenzia un funzionamento anomalo del sistema. Nelle colonne ove figura l'unità di misura °C vengono riportati i valori di temperatura riscontrati.

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sul sistema di lubrificazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

RISULTANZE DEI CONTROLLI GIORNALIERI SISTEMI OLIO DI LUBRIFICAZIONE

(DVA-DEC-2010-0001002 DEL 28/12/2010 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

SEZIONE TURBOGAS CB1 Sistema Olio di Lubrificazione													
Data Verifica	Esterno cabinato servizi ausiliari e le immediate azioni svolte		Interno cabinato servizi		Cassa olio di lubrificazione		Filtri olio		Refrigeranti olio		Temperatura olio ingresso refrigerante	Temperatura olio uscita refrigerante	Note
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	°C	°C	
01/06/2011	x		x		x		x		x		36	25	
02/06/2011													
03/06/2011	x		x		x		x		x		35	25	
04/06/2011													
05/06/2011													
06/06/2011	x		x		x		x		x		35	25	
07/06/2011	x		x		x		x		x		36	25	
08/06/2011	x		x		x		x		x		35	25	
09/06/2011	x		x		x		x		x		35	25	
10/06/2011	x		x		x		x		x		35	25	
11/06/2011													
12/06/2011													
13/06/2011	x		x		x		x		x		35	25	
14/06/2011	x		x		x		x		x		36	25	
15/06/2011	x		x		x		x		x		35	25	
16/06/2011	x		x		x		x		x		35	25	
17/06/2011	x		x		x		x		x		35	25	
18/06/2011													
19/06/2011													
20/06/2011	x		x		x		x		x		35	25	
21/06/2011	x		x		x		x		x		35	25	
22/06/2011	x		x		x		x		x		36	25	
23/06/2011	x		x		x		x		x		35	25	
24/06/2011	x		x		x		x		x		35	25	
25/06/2011													
26/06/2011													
27/06/2011	x		x		x		x		x		35	25	
28/06/2011	x		x		x		x		x		36	25	
29/06/2011	x		x		x		x		x		35	25	
30/06/2011	x		x		x		x		x		35	25	

l'inserimento della "X" nella colonna corrispondente al **Si**, evidenzia il funzionamento corretto del sistema, mentre l'inserimento della "X" nella colonna corrispondente al **No** evidenzia un funzionamento anomalo del sistema. Nelle colonne ove figura l'unità di misura °C vengono riportati i valori di temperatura riscontrati.

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sul sistema di lubrificazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

RISULTANZE DEI CONTROLLI GIORNALIERI SISTEMI OLIO DI LUBRIFICAZIONE

(DVA-DEC-2010-0001002 DEL 28/12/2010 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

SEZIONE TURBOGAS CB1 Sistema Olio di Lubrificazione													
Data Verifica	Esterno cabinato servizi ausiliari e le immediate azioni svolte		Interno cabinato servizi		Cassa olio di lubrificazione		Filtri olio		Refrigeranti olio		Temperatura olio ingresso refrigerante	Temperatura olio uscita refrigerante	Note
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	°C	°C	
01/07/2011	x		x		x		x		x		36	25	
02/07/2011													
03/07/2011													
04/07/2011	x		x		x		x		x		36	25	
05/07/2011	x		x		x		x		x		36	25	
06/07/2011	x		x		x		x		x		35	25	
07/07/2011	x		x		x		x		x		36	25	
08/07/2011	x		x		x		x		x		36	25	
09/07/2011													
10/07/2011													
11/07/2011	x		x		x		x		x		36	25	
12/07/2011	x		x		x		x		x		36	26	
13/07/2011	x		x		x		x		x		36	25	
14/07/2011	x		x		x		x		x		35	25	
15/07/2011	x		x		x		x		x		36	25	
16/07/2011													
17/07/2011													
18/07/2011	x		x		x		x		x		36	25	
19/07/2011	x		x		x		x		x		37	25	
20/07/2011	x		x		x		x		x		36	25	
21/07/2011	x		x		x		x		x		35	25	
22/07/2011	x		x		x		x		x		35	25	
23/07/2011													
24/07/2011													
25/07/2011	x		x		x		x		x		35	25	
26/07/2011	x		x		x		x		x		36	25	
27/07/2011	x		x		x		x		x		36	26	
28/07/2011	x		x		x		x		x		35	25	
29/07/2011	x		x		x		x		x		35	25	
30/07/2011													
31/07/2011													

l'inserimento della "X" nella colonna corrispondente al **Si**, evidenzia il funzionamento corretto del sistema, mentre l'inserimento della "X" nella colonna corrispondente al **No** evidenzia un funzionamento anomalo del sistema. Nelle colonne ove figura l'unità di misura °C vengono riportati i valori di temperatura riscontrati.

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sul sistema di lubrificazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

RISULTANZE DEI CONTROLLI GIORNALIERI SISTEMI OLIO DI LUBRIFICAZIONE

(DVA-DEC-2010-0001002 DEL 28/12/2010 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

SEZIONE TURBOGAS CB1 Sistema Olio di Lubrificazione													
Data Verifica	Esterno cabinato servizi ausiliari e le immediate azioni svolte		Interno cabinato servizi		Cassa olio di lubrificazione		Filtri olio		Refrigeranti olio		Temperatura olio ingresso refrigerante	Temperatura olio uscita refrigerante	Note
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	°C	°C	
01/08/2011	x		x		x		x		x		35	25	
02/08/2011	x		x		x		x		x		36	26	
03/08/2011	x		x		x		x		x		37	25	
04/08/2011	x		x		x		x		x		35	25	
05/08/2011	x		x		x		x		x		37	26	
06/08/2011													
07/08/2011													
08/08/2011	x		x		x		x		x		35	25	
09/08/2011	x		x		x		x		x		35	25	
10/08/2011	x		x		x		x		x		35	25	
11/08/2011	x		x		x		x		x		36	25	
12/08/2011	x		x		x		x		x		36	26	
13/08/2011													
14/08/2011													
15/08/2011													
16/08/2011	x		x		x		x		x		36	26	
17/08/2011	x		x		x		x		x		37	26	
18/08/2011	x		x		x		x		x		38	26	
19/08/2011	x		x		x		x		x		37	26	
20/08/2011													
21/08/2011													
22/08/2011	x		x		x		x		x		37	26	
23/08/2011	x		x		x		x		x		38	26	
24/08/2011	x		x		x		x		x		37	26	
25/08/2011	x		x		x		x		x		37	25	
26/08/2011	x		x		x		x		x		36	25	
27/08/2011													
28/08/2011													
29/08/2011	x		x		x		x		x		35	25	
30/08/2011	x		x		x		x		x		35	25	
31/08/2011	x		x		x		x		x		36	26	

l'inserimento della "X" nella colonna corrispondente al **Si**, evidenzia il funzionamento corretto del sistema, mentre l'inserimento della "X" nella colonna corrispondente al **No** evidenzia un funzionamento anomalo del sistema. Nelle colonne ove figura l'unità di misura °C vengono riportati i valori di temperatura riscontrati.

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sul sistema di lubrificazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

RISULTANZE DEI CONTROLLI GIORNALIERI SISTEMI OLIO DI LUBRIFICAZIONE

(DVA-DEC-2010-0001002 DEL 28/12/2010 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

SEZIONE TURBOGAS CB1 Sistema Olio di Lubrificazione													
Data Verifica	Esterno cabinato servizi ausiliari e le immediate azioni svolte		Interno cabinato servizi		Cassa olio di lubrificazione		Filtri olio		Refrigeranti olio		Temperatura olio ingresso refrigerante	Temperatura olio uscita refrigerante	Note
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	°C	°C	
01/09/2011	x		x		x		x		x		36	26	
02/09/2011	x		x		x		x		x		37	26	
03/09/2011													
04/09/2011													
05/09/2011	x		x		x		x		x		36	26	
06/09/2011	x		x		x		x		x		35	25	
07/09/2011	x		x		x		x		x		35	25	
08/09/2011	x		x		x		x		x		36	25	
09/09/2011	x		x		x		x		x		35	25	
10/09/2011													
11/09/2011													
12/09/2011	x		x		x		x		x		36	25	
13/09/2011	x		x		x		x		x		35	25	
14/09/2011	x		x		x		x		x		35	25	
15/09/2011	x		x		x		x		x		35	25	
16/09/2011	x		x		x		x		x		35	25	
17/09/2011													
18/09/2011													
19/09/2011	x		x		x		x		x		35	25	
20/09/2011	x		x		x		x		x		35	25	
21/09/2011	x		x		x		x		x		35	25	
22/09/2011	x		x		x		x		x		35	25	
23/09/2011	x		x		x		x		x		35	25	
24/09/2011													
25/09/2011													
26/09/2011	x		x		x		x		x		35	25	
27/09/2011	x		x		x		x		x		35	25	
28/09/2011	x		x		x		x		x		35	25	
29/09/2011	x		x		x		x		x		35	25	
30/09/2011	x		x		x		x		x		35	25	

l'inserimento della "X" nella colonna corrispondente al **Si**, evidenzia il funzionamento corretto del sistema, mentre l'inserimento della "X" nella colonna corrispondente al **No** evidenzia un funzionamento anomalo del sistema. Nelle colonne ove figura l'unità di misura °C vengono riportati i valori di temperatura riscontrati.

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sul sistema di lubrificazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

RISULTANZE DEI CONTROLLI GIORNALIERI SISTEMI OLIO DI LUBRIFICAZIONE

(DVA-DEC-2010-0001002 DEL 28/12/2010 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

SEZIONE TURBOGAS CB1 Sistema Olio di Lubrificazione													
Data Verifica	Esterno cabinato servizi ausiliari e le immediate azioni svolte		Interno cabinato servizi		Cassa olio di lubrificazione		Filtri olio		Refrigeranti olio		Temperatura olio ingresso refrigerante	Temperatura olio uscita refrigerante	Note
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	°C	°C	
01/10/2011													
02/10/2011													
03/10/2011	x		x		x		x		x		35	25	
04/10/2011	x		x		x		x		x		35	25	
05/10/2011	x		x		x		x		x		35	25	
06/10/2011	x		x		x		x		x		35	25	
07/10/2011	x		x		x		x		x		35	25	
08/10/2011													
09/10/2011													
10/10/2011	x		x		x		x		x		35	25	
11/10/2011	x		x		x		x		x		35	25	
12/10/2011	x		x		x		x		x		35	25	
13/10/2011	x		x		x		x		x		35	25	
14/10/2011	x		x		x		x		x		35	25	
15/10/2011													
16/10/2011													
17/10/2011	x		x		x		x		x		35	25	
18/10/2011	x		x		x		x		x		35	25	
19/10/2011	x		x		x		x		x		35	25	
20/10/2011	x		x		x		x		x		35	25	
21/10/2011	x		x		x		x		x		35	25	
22/10/2011													
23/10/2011													
24/10/2011	x		x		x		x		x		35	26	
25/10/2011	x		x		x		x		x		35	26	
26/10/2011	x		x		x		x		x		35	26	
27/10/2011	x		x		x		x		x		35	25	
28/10/2011	x		x		x		x		x		35	25	
29/10/2011													
30/10/2011													
31/10/2011	x		x		x		x		x		35	26	

l'inserimento della "X" nella colonna corrispondente al **Si**, evidenzia il funzionamento corretto del sistema, mentre l'inserimento della "X" nella colonna corrispondente al **No** evidenzia un funzionamento anomalo del sistema. Nelle colonne ove figura l'unità di misura °C vengono riportati i valori di temperatura riscontrati.

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sul sistema di lubrificazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

RISULTANZE DEI CONTROLLI GIORNALIERI SISTEMI OLIO DI LUBRIFICAZIONE

(DVA-DEC-2010-0001002 DEL 28/12/2010 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

SEZIONE TURBOGAS CB1 Sistema Olio di Lubrificazione													
Data Verifica	Esterno cabinato servizi ausiliari e le immediate azioni svolte		Interno cabinato servizi		Cassa olio di lubrificazione		Filtri olio		Refrigeranti olio		Temperatura olio ingresso refrigerante	Temperatura olio uscita refrigerante	Note
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	°C	°C	
01/11/2011													
02/11/2011	x		x		x		x		x		35	25	
03/11/2011	x		x		x		x		x		35	25	
04/11/2011	x		x		x		x		x		35	25	
05/11/2011													
06/11/2011													
07/11/2011	x		x		x		x		x		35	25	
08/11/2011	x		x		x		x		x		35	25	
09/11/2011	x		x		x		x		x		35	25	
10/11/2011	x		x		x		x		x		35	25	
11/11/2011	x		x		x		x		x		35	25	
12/11/2011													
13/11/2011													
14/11/2011	x		x		x		x		x		35	25	
15/11/2011	x		x		x		x		x		35	25	
16/11/2011	x		x		x		x		x		35	25	
17/11/2011	x		x		x		x		x		35	25	
18/11/2011	x		x		x		x		x		35	25	
19/11/2011													
20/11/2011													
21/11/2011	x		x		x		x		x		35	25	
22/11/2011	x		x		x		x		x		35	25	
23/11/2011	x		x		x		x		x		35	25	
24/11/2011	x		x		x		x		x		35	25	
25/11/2011	x		x		x		x		x		35	25	
26/11/2011													
27/11/2011													
28/11/2011	x		x		x		x		x		35	25	
29/11/2011	x		x		x		x		x		35	25	
30/11/2011	x		x		x		x		x		35	25	

l'inserimento della "X" nella colonna corrispondente al **Si**, evidenzia il funzionamento corretto del sistema, mentre l'inserimento della "X" nella colonna corrispondente al **No** evidenzia un funzionamento anomalo del sistema. Nelle colonne ove figura l'unità di misura °C vengono riportati i valori di temperatura riscontrati.

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sul sistema di lubrificazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.

RISULTANZE DEI CONTROLLI GIORNALIERI SISTEMI OLIO DI LUBRIFICAZIONE

(DVA-DEC-2010-0001002 DEL 28/12/2010 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

SEZIONE TURBOGAS CB1 Sistema Olio di Lubrificazione													
Data Verifica	Esterno cabinato servizi ausiliari e le immediate azioni svolte		Interno cabinato servizi		Cassa olio di lubrificazione		Filtri olio		Refrigeranti olio		Temperatura olio ingresso refrigerante	Temperatura olio uscita refrigerante	Note
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	°C	°C	
01/12/2011	x		x		x		x		x		35	25	
02/12/2011	x		x		x		x		x		35	25	
03/12/2011													
04/12/2011													
05/12/2011	x		x		x		x		x		35	25	
06/12/2011	x		x		x		x		x		35	25	
07/12/2011	x		x		x		x		x		35	25	
08/12/2011													
09/12/2011	x		x		x		x		x		35	25	
10/12/2011													
11/12/2011													
12/12/2011	x		x		x		x		x		35	25	
13/12/2011	x		x		x		x		x		35	25	
14/12/2011	x		x		x		x		x		35	25	
15/12/2011	x		x		x		x		x		35	25	
16/12/2011	x		x		x		x		x		35	25	
17/12/2011													
18/12/2011													
19/12/2011	x		x		x		x		x		35	25	
20/12/2011	x		x		x		x		x		35	25	
21/12/2011	x		x		x		x		x		35	25	
22/12/2011	x		x		x		x		x		35	25	
23/12/2011	x		x		x		x		x		35	25	
24/12/2011													
25/12/2011													
26/12/2011													
27/12/2011	x		x		x		x		x		35	25	
28/12/2011	x		x		x		x		x		35	25	
29/12/2011	x		x		x		x		x		35	25	
30/12/2011	x		x		x		x		x		35	25	
31/12/2011													

l'inserimento della "X" nella colonna corrispondente al **Si**, evidenzia il funzionamento corretto del sistema, mentre l'inserimento della "X" nella colonna corrispondente al **No** evidenzia un funzionamento anomalo del sistema. Nelle colonne ove figura l'unità di misura °C vengono riportati i valori di temperatura riscontrati.

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sul sistema di lubrificazione, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.