

Monitoraggio delle Emissioni in ARIA

Tabella 2.1.2 - Gruppo elettrogeno di emergenza, motore diesel di lancio e motopompe antincendio

(Pagina 8 del PMC - DVA- DEC-2010-0001002 del 28/12/2010)

N.B. Dati aggiornati al 31/10/2012.						
Anno 2012	Tempo Avvio alimentazione (hh.mm)	Tempo di utilizzo (hh.mm)	Emissioni calcolate SO_x (Ton)	Emissioni calcolate NO_x (Ton)	Emissioni calcolate CO (Ton)	Emissioni calcolate Polveri (Ton)
Gruppo Elettrogeno DE1 (F2 - 2 (13))	5.54	5.54	0,0003	0,0444	0,0152	0,0019
Motore Diesel di Lancio DL1 (F2 - 1 (13))	4.48	4.48	0,0001	0,0143	0,0049	0,0006
Motopompa antincendio (A) (F2 - 3 (13))	0.24	0.24	0,0000	0,0007	0,0002	0,0000
Motopompa antincendio (B) (F2 - 4 (13))	0.24	0.24	0,0000	0,0007	0,0002	0,0000
Totale			0,0004	0,0601	0,0205	0,0026

N.B.: le emissioni di cui sopra, sono state calcolate, in funzione del combustibile (gasolio) effettivamente utilizzato, considerando i flussi massici corrispondenti di inquinanti rilasciati in atmosfera per unità di peso del combustibile determinati in occasione di campagne di misura effettuate su impianti simili.