

RISULTANZE DELLE ISPEZIONI MENSILI SISTEMI GASOLIO

(DVA-DEC-2010-0001002 del 28/12/2010 - § 6.5, del PMC, - Controllo di impianti, apparecchiature e linee di distribuzione.)

Serbatoio interrato da 50 mc di reintegro gasolio ai motori diesel d'impianto

Misura con rotella metrica del gasolio presente nel serbatoio e verifica della corrispondenza fra la quantità di gasolio stoccata effettivamente rilevata rispetto alla giacenza calcolata considerando le movimentazioni gasolio da registro di c/s ed i consumi verificatisi nel periodo (lettura contatori gasolio erogato verso motori diesel)

Data Verifica	Lettura livello (mm)	Variazione da precedente lettura (mm)	Corrispondenza in (litri)	Corrispondenza in (Kg)	Note
//	//	//	//	//	
//	//	//	//	//	
31/03/2011	1963	//	//	//	
29/04/2011	1947	16	353	299	Variazione dovuta all'avviamento del Diesel di Lancio e Diesel Emergenza.
31/05/2011	1943	4	72	61	Variazione dovuta all'avviamento del Diesel di Lancio
30/06/2011	1939	4	78	66	Variazione dovuta all'avviamento del Diesel di Lancio
29/07/2011	1935	4	80	68	Variazione dovuta all'avviamento del Diesel di Lancio
31/08/2011	1924	11	244	207	Variazione dovuta all'avviamento del Diesel di Lancio
30/09/2011	1913	11	244	207	Variazione dovuta all'avviamento del Diesel di Lancio
31/10/2011	1908	5	98	83	Variazione dovuta all'avviamento del Diesel di Lancio
30/11/2011	1908	0	0	0	
30/12/2011	1895	13	283	240	Variazione dovuta all'avviamento del Diesel di Lancio
Totale Anno		68	1452	1231	

N.B. la presente tabella, riepiloga i dati degli autocontrolli sulle ispezioni mensili sistema gasolio, effettuati nel periodo sopra riportato. La documentazione originale inerente gli autocontrolli è archiviata in centrale a disposizione delle Autorità Competenti e Organi di Controllo.