

Emissioni per l'intero impianto: ARIA

Anno 2015

Tabella 2.1.1a - Emissioni convogliate - Risultati analisi di controllo

(Pagina 8 del PMC - DVA- DEC-2010-0001002 del 28/12/2010)

Gruppo 1 (Camino E1)							
Anno 2015	Concentrazione NOx (mg/Nm ³)	Concentrazione CO (mg/Nm ³)	Concentrazione O ₂ (%)	Portata (Nm ³ /h)	Concentrazione SO ₂ (mg/Nm ³)	Concentrazione Polveri (mg/Nm ³)	Note
1° - Trimestre	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			
2° - Trimestre	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
3° - Trimestre	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
4° - Trimestre	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Anno 2014	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	<= Valori medi anno 2015
Valori Limiti	400	100				50	<= Valori limiti ammessi da AIA, 152/06.

N.B. nel corso dell'anno 2015, le prove previste nel PMC non sono state eseguite, in quanto l'impianto è stato dismesso dal 30/01/2013.

Tabella 2.1.1b - Emissioni convogliate - Quantità emessa nell'anno

(Pagina 8 del PMC - DVA- DEC-2010-0001002 del 28/12/2010)

Gruppo 1 (Camino E1)							
Anno 2015	Emissioni calcolate NOx (Ton)	Emissioni calcolate CO (Ton)	Eccesso di O ₂ di riferimento (%)	Portata (Nm ³ /h)	Emissioni calcolate SO ₂ (Ton)	Emissioni calcolate Polveri (Ton)	Note
1° - Trimestre	0,000	0,000	15,00	813.000	0,000	0,000	
2° - Trimestre	0,000	0,000	15,00	813.000	0,000	0,000	
3° - Trimestre	0,000	0,000	15,00	813.000	0,000	0,000	
4° - Trimestre	0,000	0,000	15,00	813.000	0,000	0,000	
Totale Anno	0,000	0,000			0,000	0,000	<= Valori totali anno 2015

N.B. le emissioni di cui sopra, sono tutte pari a zero, perche nel corso dell'anno 2015 non si è avuto nessun funzionamento, in quanto l'impianto è stato dismesso dal 30/01/2013.