



Prot. N° 115

Augusta, 07.09.2011

A: Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Salvaguardia Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
(trasmessa via e-mail)



Oggetto: Comunicazione ai sensi art. 5 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto DEC – 2010 – 0001003 del 28/12/2010 – Variazioni di utilizzo di materie prime nonché modalità di gestione e controllo, ed ai sensi del punto 11.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Premessa

Con la presente, la Sasol Italy SpA stabilimento di Augusta, ai sensi dell'Art. 5 dell'AIA e del punto 11.5 del PMC, trasmette i risultati del monitoraggio delle emissioni in atmosfera disponibili alla data odierna, relativi ai mesi di **Luglio/Agosto 2011**, nel quale si evidenziano alcuni superamenti dei limiti riportati nell'AIA, analizzati con le funzioni preposte dello stabilimento.

In riferimento al punto 9.3 dell'A.I.A. il monitoraggio delle emissioni è effettuato in modo discontinuo in tutti i camini, in accordo al PMC.

Sasol Italy S.p.A.

Stabilimento: Contrada Marcellino - Casella Postale 119 - 96011 Augusta SR - Italy
Tel.: +39 0931 988 111 - Fax: +39 0931 988 210

Direzione e Uffici: Viale E. Forlanini, 23 - 20134 Milano MI - Italy
Tel.: +39 02 58 453 1 - Fax: +39 02 58 453 205
www.sasol.com

Sede legale: Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano MI
Cap. Soc. € 22.600.000 i.v. - P. IVA IT 04758570826
C.F. e N. Registro Imprese Milano 00805450152 - R.E.A. MI 1659800
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sasol Olefins & Surfactants GmbH

1



ISO 9001 Certificato n° 487040 QM08
ISO 14001 Certificato n° 487040 QM08
BS OHSAS 18001 Certificato n° 487040 BS08



Responsible Care



SASOL Italy S.p.A - stab di Augusta - camini di stabilimento						MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2011				
n° camino	data	SOx	NOx	CO	COV	polveri	O2	portata	Temp.	vapore acqueo
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%	Nmc/h	°C	Kg/Nmc
		20	250	<20	10	5				
1	04/08/2011	<5	167	12,3	1,1	2,4	14,2	36120	148	0,047
2	08/08/2011	<5	213	21,5 (*)	5,9	<1	11,7	42700	160	0,052
3	09/08/2011	<5	206	14,1	1,8	0,3	12,2	84817	162	0,063
5	11/08/2011	<5	143	35,9 (*)	<1	0,5	13,7	58365	152	0,078
7	27/07/2011	65,63	93,47	51,97 (*)	<1	7,2	14	24314	144	0,046
7	03/08/2011	23,6	91,77	131,43 (*)	1,1	8	13,6	18181	149	0,04
7	10/08/2011	<5	97,5	48,8 (*)	<1	4,4	13,6	25860	146	0,039
8	05/08/2011	<5	207	<5	0,3		9,0			

(*)= valore puntuale da laboratorio (analisi in triplo)

Si evidenzia sui camini 5 e 7 dello stabilimento, come già sottolineato nella comunicazione del **22/08/2011** (prot.102/11), a causa delle difficoltà tecniche connesse agli assetti impiantistici, si riscontrano superamenti dei limiti prescritti per il parametro CO. Tale problematica è ampiamente spiegata nella comunicazione sopra citata. In particolare il superamento di CO di giorno 03/08/2011 sul camino 7 dei servizi ausiliari è stato causato da un aumento della richiesta di produzione vapore che ha generato un aumento di combustibile gassoso. Tale variazione improvvisa ha causato un transitorio nel sistema di combustione; dopo i necessari interventi da parte del personale addetto i parametri sono stati riportati alla normalità.

Nel camino 8 non è stato possibile eseguire l'analisi delle polveri, in quanto è necessario realizzare la presa campione in quota sui forni asserviti. Tale intervento verrà effettuato durante la prima fermata programmata di manutenzione dell'impianto OXO attualmente prevista per Gennaio 2011.

Distinti saluti

Sasol Italy S.p.A.
STABILIMENTO DI AUGUSTA
AMBIENTE