



ALLEGATO 25

Programma di attività e manutenzione delle pipeway di stabilimento

REPORT ANNUALE PER L'INVIO DEI DATI DI AUTOCONTROLLO (ANNO 2012)

***Autorizzazione Integrata Ambientale
(Decreto di AIA DVA-DEC-2010-0001003 del 28/12/2010)***

PIANO DI CONTROLLO LINEE IMPIANTO COLLEGAMENTO PGS NORD SUD																		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N°	PERCORSO			SPECIF. SASOL	DN SPESS. NOM.	PRESS.	TEMP.	MATERIALI	TIPO	CARATT.	STATO	ISOL.	CLASSE DI APPART.	TIPOLOGIA CONTROLLI DA EFFETTUARE	DATA ULTIMI CONTROLLI	DATA PROSSIMI CONTROLLI	RIFERIMENTO INSPMAN	NOTE
	Da	A	n.l.															
1	MP 8019 A/B	SA/2	8018	P1A01	8			API 5L Gr.B	FUEL OIL	INFIAM	LIQ.	SI	B	Spessimetria ad U.S.	giu-09	giu-12		Documenti cartacei
2	Colaggio H.P. C14	TK 8068	8030	P-1A03	3			API 5L Gr.B	HC	INFIAM	LIQ.	SI	B	Spessimetria ad U.S.	giu-09	giu-12		Documenti cartacei
3	MP 8011 - TK8028/29	OXO	8040	P1A01	3			API 5L Gr.B	OLEFINE	INFIAM	LIQ.	SI	B	Spessimetria ad U.S.	giu-09	giu-12		Documenti cartacei
4	Colaggio N.O./C13C14	TK 8031 -/-33	8043	P1A01	8			API 5L Gr.B	OLEFINE	INFIAM	LIQ.	SI	B	Spessimetria ad U.S.	giu-09	giu-12		Documenti cartacei
5	Oleodotto n°4 Sala Pompe nord-sud	Recinzione ovest inizio interramento	8037	P-1A01	10"			API 5L Gr.B.	HC	INFIAM	LIQ	SI	B	Spessimetria ad U.S.	ott-10	ott-13		Documenti cartacei
6	Oleodotto n°5 Sala Pompe nord-sud	Recinzione ovest inizio interramento	8035	P-1A01	10"			API 5L Gr.B.	HC	INFIAM	LIQ	SI	B	Spessimetria ad U.S.	ott-10	ott-13		Documenti cartacei
7	Oleodotto n°6 Sala Pompe nord-sud	Recinzione ovest inizio interramento	8036	P-1A01	10"			API 5L Gr.B.	HC	INFIAM	LIQ	SI	B	Spessimetria ad U.S.	ott-10	ott-13		Documenti cartacei
8	MP 8007 A/B	PACOL 4		P-1A01	3"			API 5L Gr.B.	HC	INFIAM	LIQ	NO	B	Spessimetria ad U.S.	giu-09	giu-12		Documenti cartacei
9	MP 8003/B	PACOL 4		P-1A01	3"			API 5L Gr.B.	HC	INFIAM	LIQ	NO	B	Spessimetria ad U.S.	giu-09	giu-12		Documenti cartacei
10	MAND.MP 8006	Colag. C13/C14 TK 8014/8015		P-1A01	6"			API 5L Gr.B.	HC	INFIAM	LIQ	NO	B	Spessimetria ad U.S.	giu-09	giu-12		Documenti cartacei
11	Col. White spirit	N.P. C10/C11		P-1A01	6"			API 5L Gr.B.	HC	INFIAM	LIQ	NO	B	Spessimetria ad U.S.	giu-09	giu-12		Documenti cartacei
12	MAND.MP 8018	CARIC. NAVE/ERG		P-1A01	10"			API 5L Gr.B.	HC	INFIAM	LIQ	NO	B	Spessimetria ad U.S.	dic-09	dic-12		Documenti cartacei
13	KEROSENE DA ERG	STRADA F		P-1A01	12"			API 5L Gr.B.	HC	INFIAM	LIQ	NO	B	Spessimetria ad U.S.	dic-12	dic-15		Documenti cartacei
14	STRADA F	KEROSENE DA ERG		P-1A01	12"			API 5L Gr.B.	HC	INFIAM	LIQ	NO	B	Spessimetria ad U.S.	dic-12	dic-15		Documenti cartacei
15	BENZOLO	TK 8008/50		P-1A01	8"			API 5L Gr.B.	HC	INFIAM	LIQ	NO	B	Spessimetria ad U.S.	giu-09	giu-12		Documenti cartacei
16	MANDATA 874	PGS NORD		P-1A01	4"			API 5L Gr.B.	HC	INFIAM	LIQ	NO	B	Spessimetria ad U.S.	lug-09	lug-12		Documenti cartacei
17	COLAGGIO LAB DA HF	PGS NORD		P-1A01	6"			API 5L Gr.B.	HC	INFIAM	LIQ	NO	B	Spessimetria ad U.S.	ago-09	ago-12		Documenti cartacei
18	NP. PESANTI DA ISOSIV ₁	PGS NORD		P-1A01	3"			API 5L Gr.B.	HC	INFIAM	LIQ	NO	B	Spessimetria ad U.S.	ago-09	ago-12		Documenti cartacei
19	RICEV. ESSO	PGS NORD		P-1A01	12"			API 5L Gr.B.	HC	INFIAM	LIQ	NO	B	Spessimetria ad U.S.	ago-11	ago-14		Documenti cartacei
20	PGS NORD	RICEV. ESSO		P-1A01	12"			API 5L Gr.B.	HC	INFIAM	LIQ	NO	B	Spessimetria ad U.S.	ago-11	ago-14		Documenti cartacei
21	COLL. LAB	RAMPA		P-1A01	2"			API 5L Gr.B.	HC	INFIAM	LIQ	NO	B	Spessimetria ad U.S.	ago-09	ago-12		Documenti cartacei
22	COLL. MIX ESANO	S 840		P-1A01	4"			API 5L Gr.B.	HC	INFIAM	LIQ	NO	B	Spessimetria ad U.S.	lug-09	lug-12		Documenti cartacei

Documento gestito in formato elettronico

In giallo gli oleodotti di collegamento da/per la raffineria Esso ed Erg