

**Monitoraggio Scarico Acque (SF1) - Tabella 3.1 Scarico SF1 - Anno 2011**

( Pagina 9 del PMC - DVA- DEC-2010-0000996 del 28/12/2010 )

Mese	Conta Ore Funzionamento Pompa " A "			Conta Ore Funzionamento Pompa " B "			Conteggio e Calcoli ( Pompa A + Pompa B )			Note
	Lettura Iniziale	Lettura Finale	Tempo di Funzionam.	Lettura Iniziale	Lettura Finale	Tempo di Funzionam.	Funzionam. (A+B)	K m3/h	Totale m3	
Gennaio	1750,9	1775,3	24,4	2318,0	2345,3	27,3	51,7	25,0	1292,5	
Febbraio	1775,3	1800,2	24,9	2345,3	2369,5	24,2	49,1	25,0	1227,5	
Marzo	1800,2	1829,6	29,4	2369,5	2399,6	30,1	59,5	25,0	1487,5	
Aprile	1829,6	1850,3	20,7	2399,6	2422,3	22,7	43,4	25,0	1085,0	
Maggio	1850,3	1872,9	22,6	2422,3	2436,2	13,9	36,5	25,0	912,5	
Giugno	1872,9	1896,0	23,1	2436,2	2445,0	8,8	31,9	25,0	797,5	
Luglio	1896,0	1915,0	19,0	2445,0	2445,0	0,0	19,0	25,0	475,0	
Agosto	1915,0	1935,0	20,0	2445,0	2445,0	0,0	20,0	25,0	500,0	
Settembre	1935,0	1944,0	9,0	2445,0	2445,0	0,0	9,0	25,0	225,0	
Ottobre	1944,0	1981,0	37,0	2445,0	2466,0	21,0	58,0	25,0	1450,0	
Novembre	1981,0	2018,0	37,0	2466,0	2487,0	21,0	58,0	25,0	1450,0	
Dicembre	2018,0	2055,0	37,0	2487,0	2508,0	21,0	58,0	25,0	1450,0	
<b>Totale Anno</b>			<b>304,10</b>			<b>190,00</b>			<b>12.352,50</b>	