

Emissioni per l'intero impianto: ARIA

Anno 2012

Tabella 2.1.1a - Gruppo 3 - Emissioni convogliate - Risultati analisi di controllo

(Pagina 7 del PMC - DVA- DEC-2010-0000996 del 28/12/2010)

Gruppo 3 (Camino E3)							
Anno 2012	Concentrazione NO _x (mg/Nm ³)	Concentrazione CO (mg/Nm ³)	Concentrazione SO ₂ (mg/Nm ³)	Concentrazione Polveri (mg/Nm ³)	Concentrazione O ₂ (%)	Portata (Nm ³ /h)	Note
1° - Trimestre	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
2° - Trimestre	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
3° - Trimestre	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
4° - Trimestre	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
Medie Anno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	<= Valori Medi Anno 2012
Valori Limiti	500	100	500	25			<= Valori limiti ammessi da AIA, D.Lgs. 152/2006 e DEC VIA/1156 del 24/06/1992

N.B. Nel periodo in esame, anno 2012, non sono state effettuate campagne di misura in quanto il Gruppo 3 è rimasto fuori servizio.

Tabella 2.1.1b - Gruppo 3 - Emissioni convogliate - Quantità emessa nell'anno

(Pagina 7 del PMC - DVA- DEC-2010-0000996 del 28/12/2010)

Gruppo 3 (Camino E3)							
Anno 2012	Emissioni calcolate NO _x (Ton)	Emissioni calcolate CO (Ton)	Emissioni calcolate SO ₂ (Ton)	Emissioni calcolate Polveri (Ton)	Eccesso di O ₂ di riferimento (%)	Portata (Nm ³ /h)	Note
1° - Trimestre	0,000	0,000	0,000	0,000	15,00	813.000	
2° - Trimestre	0,000	0,000	0,000	0,000	15,00	813.000	
3° - Trimestre	0,000	0,000	0,000	0,000	15,00	813.000	
4° - Trimestre	0,000	0,000	0,000	0,000	15,00	813.000	
Totale Anno	0,000	0,000	0,000	0,000			<= Emissioni Totali Anno 2012

N.B. le emissioni calcolate di cui sopra, sono tutte pari a 0,000, in quanto il Gruppo 3 nel periodo in esame, anno 2012, non ha effettuato nessun tipo di funzionamento.

Emissioni per l'intero impianto: ARIA

Anno 2012

Tabella 2.1.1c - Gruppo 3 - Emissioni convogliate - Risultati analisi di controllo

(Pagina 7 del PMC - DVA- DEC-2010-0000996 del 28/12/2010)

Gruppo 3 (Camino E3)						
Anno	Concentrazione Be (mg/Nm ³)	Concentrazione Cd+Hg+Tl (mg/Nm ³)	Concentrazione As+CrVI+Co+Ni (frazione respirabile) (mg/Nm ³)	Concentrazione Se+Te+Ni (sotto forma di polvere) (mg/Nm ³)	Concentrazione Sb+CrIII+Mn+Pd+ Pb+Pt+Cu+Rh+Sn+ V (%)	Note
2012	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	

N.B. Dati non disponibili, in quanto nel periodo in esame, anno 2012, non sono state effettuate campagne di misura in quanto il Gruppo 3 è rimasto fuori servizio per l'intero periodo.

Tabella 2.1.1d - Gruppo 3 - Emissioni convogliate - Quantità emessa nell'anno

(Pagina 7 del PMC - DVA- DEC-2010-0000996 del 28/12/2010)

Gruppo 3 (Camino E3)						
Anno 2012	Emissioni calcolate Be (Kg)	Emissioni calcolate Cd+Hg+Tl (Kg)	Emissioni calcolate As+CrVI+Co+Ni (frazione respirabile) (Kg)	Emissioni calcolate Se+Te+Ni (sotto forma di polvere) (Kg)	Emissioni calcolate Sb+CrIII+Mn+Pd+ Pb+Pt+Cu+Rh+Sn+ V (Kg)	Note
Totale Anno	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<= Emissioni Totali Anno 2012

N.B. le emissioni calcolate di cui sopra, sono tutte pari a 0,000, in quanto il Gruppo 3 nel periodo in esame, anno 2012, non ha effettuato nessun tipo di funzionamento.