

Pietrafitta (PG),
PRO/AdB-GEN/PCC/UB-PF
Centrale Turbogas di Giugliano

Spett.le

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Direzione Generale per la Salvaguardia
Ambientale - Div. VI - RIS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA RM
PEC: aia@pec.minambiente.it

Spett.le

ISPRA

Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma (RM)
Fax: 06 50072450
PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le

A.R.P.A. CAMPANIA

Dipartimento Provinciale di Napoli
Via Don Bosco, 4/F
80141 Napoli (NA)
Fax 081 2545956

Spett.le

Comune di Giugliano in Campania

Corso Campano, 200
80014 – Giugliano (NA)
Fax 081 8956347
PEC: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it

OGGETTO: Centrale Turbogas di Giugliano – Comunicazione di indisponibilità del gruppo di produzione GI2 - Decreto AIA DVA-DEC-2010-0000996 del 28/12/2010 (Pubblicato sulla G.U. n. 32 del 09/02/2011).

In ottemperanza a quanto prescritto nel PI al paragrafo 11.9 "Manutenzione, disfunzionamenti, guasti ed eventi incidentali", Vi comunichiamo che il Gruppo GI2 è



indisponibile dalle ore 13.30 del 18/10/2012 per avaria interruttore di macchina 15 kV.

Pertanto, fino a quando perdurerà l'indisponibilità del gruppo sopra citato non potranno essere eseguiti i controlli ambientali direttamente connessi alla sua operatività; si precisa che il tipo di avaria verificatosi non è da ritenersi rilevanti da un punto di vista ambientale.

Sarà nostra cura comunicare il rientro in servizio del su detto gruppo.

Distinti saluti.

Romolo Bravetti
UN PROCURATORE

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente. La riproduzione su supporto cartaceo è effettuata da Enel Servizi.

Giugliano 19/10/2012

Copia:

PRO/AdB-GEN/PCC/UB-PF – Pietrafitta

PRO/AdB-GEN/PCC/UB-PF/STF/EAS - Ambiente

PRO/AdB-GEN/PCC/UB-PF/GIU – Impianto TG Giugliano

PRO/AdB-GEN/PCC – Filiera Cicli Combinati

PRO/SAM/AMB – Funzione Ambiente

Id. 13697621

