
Centrale Turbogas ENEL di Giugliano
Autorizzazione Integrata Ambientale:
Rif DEC-2010-0000996 del 28/12/2010
pubblicato su (G.U. n°32 del 09/02/2011)

Piano di Monitoraggio e di Controllo
Comunicazione dei risultati del PMC – Dati anno 2013

INDICE

RIFERIMENTI	3
1. NOME DELL'IMPIANTO PER CUI SI TRASMETTE IL RAPPORTO.....	5
2. EVENTUALI PROBLEMI GESTIONE DEL PIANO.....	6
3. EMISSIONI PER L'INTERO IMPIANTO (OGNUNO DEI CAMINI): ARIA	7
4. EMISSIONI PER L'INTERO IMPIANTO: ACQUA.....	9
5. EMISSIONI PER L'INTERO IMPIANTO: RIFIUTI	10
6. EMISSIONI PER L'INTERO IMPIANTO: RUMORE.....	11
7. CONSUMI DI RISORSE	12
8. EFFETTI AMBIENTALI PER MANUTENZIONE E MALFUNZIONAMENTI.....	13
9. EMISSIONI FUGGITIVE	14
10. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA INVIARE CON LA COMUNICAZIONE ANNUALE	15

Riferimenti

L'art.29 – decies del D.Lgs. 152/06, richiede la trasmissione dei "risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'AIA". ¹

Il **Decreto AIA** prevede altresì al comma 7 dell'art. 4 *"Monitoraggio vigilanza e controllo"* che il Gestore *"In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29 – decies, comma 2, del D.Lgs. 152/06 trasmetta gli esiti dei monitoraggi e controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'ISPRA, alla ASL territorialmente competente"*.

Il **Parere Istruttorio**, allegato al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale della centrale di Giugliano (AIA), al paragrafo denominato *"Piano di Monitoraggio e Controllo e obblighi di notifica"*, richiede la *"trasmissione dei dati relativi ai controlli delle emissioni per il tramite di ISPRA e p.c. a Regione, Provincia e Comune, ARPA territorialmente competente"*, con le modalità che *"sono contenute nel PMC allegato al presente parere"*.

In relazione a tale obbligo, il **Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)** al paragrafo *"Comunicazione dei risultati del PMC"* specifica:

"Entro il 30 giugno di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione all'Autorità Competente (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), all'Ente di controllo (ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato, all'ARPA territorialmente competente, di un rapporto annuale che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente...", secondo e con i contenuti minimi previsti a seguire (da pag 19 a 21).

La presente relazione è redatta in ottemperanza ai suddetti obblighi, con i dati relativi all'esercizio d'impianto per l'anno 2013.

I risultati delle azioni di monitoraggio e controllo, attestanti il rispetto dei limiti prescritti dalle previgenti autorizzazioni e attualmente delle condizioni stabilite dall'AIA, sono conservati in impianto per un periodo di almeno dieci anni su supporto cartaceo o idoneo supporto informatico (Rapporti di prova emessi, risultati completi dei controlli analitici, comprensivi di tutti i documenti attinenti e rilevanti per la generazione dei dati stessi), a disposizione dell'Autorità Competente e dell'Ente di Controllo.

Quanto riportato nella presente relazione deriva dall'elaborazione dei dati e dei risultati acquisiti con le azioni di monitoraggio anzidette.

¹ A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'Autorità competente e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3.

In ogni caso è precisata, come richiesto, la modalità di definizione e mediazione dei dati elementari.

Con riferimento alla pubblicazione dei dati riferiti con la presente relazione, disposta dal citato art. 29 – decies, comma 2 del D.Lgs. 152/06, laddove si tratti di dati sensibili ed attinenti il mercato elettrico, ai sensi della normativa applicabile in materia di trasparenza dei procedimenti amministrativi (L.241/90 e s.m.i), è specificato:

“Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi”

In virtù delle indicazioni sopra dette, i destinatari della presente relazione, sono:

- Ministero dell’Ambiente – Direzione Salvaguardia Ambientale - Divisione IV-RIS - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;
- ISPRA – Servizio Interdipartimentale per indirizzo coordinamento e controllo delle attività ispettive - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma;
- Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli (NA);
- Provincia di Napoli – Piazza Matteotti, 1 - 80133 Napoli (NA);
- Comune di Giugliano in Campania - C.so Campano, 200 - 80014 – Giugliano (NA);
- ARPA Campania - Via Don Bosco, 4/F – 80141 Napoli (NA);
- ASL Distretto 37 Giugliano in Campania Napoli 2 - C.so Campano, 316 – 80014 Giugliano in Campania (NA);

Il file testo della presente relazione, firmata e siglata dal Gestore, e relativi allegati vengono inviati a mezzo posta elettronica certificata PEC, in software compatibile con lo standard "ADOBE® ACROBAT® " per le parti testo e "Open Office - Foglio di Calcolo" per le tabelle collegate, ad eccezione dell’ARPA Campania, in quanto la PEC comunicata non ci permette l’invio, pertanto la documentazione verrà inviata, attraverso raccomandata, con CD-ROM allegato.

Procedure ambientali

Le procedure ambientali in uso c/o l’impianto turbogas di Giugliano, sono state revisionate in sintonia a quanto contenuto nel Decreto AIA, in particolare per l’attuazione del PMC.

Le stesse sono conservate, presso l’impianto e sono a disposizione dell’Autorità Competente e dell’Ente di Controllo.

1. Nome dell'impianto per cui si trasmette il rapporto

- *Nome del gestore e della società che controlla l'impianto*

ENEL Produzione S.p.A. – UB di Pietrafitta Centrale Turbogas di Giugliano, nella persona del delegato ing. Romolo Bravetti

- *N° di ore di effettivo funzionamento dei gruppi (Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)*

Il numero di ore di funzionamento è contabilizzato dal parallelo alla rete elettrica del gruppo

- **Vedi file** [GI - 2013 – DATI GENERALI.xls](#) **Foglio:** [Avviamenti Ore di Funzionamento](#)
- **Vedi File** [GI - 2013 – DATI GENERALI - Avviamenti Ore di Funzionamento.pdf](#)

- *Energia generata in MWh, su base temporale settimanale e mensile, per ogni gruppo e potenza elettrica media erogata nell'anno da ogni gruppo in MWe (Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)*



- **Vedi file** [GI - 2013 – DATI GENERALI.xls](#) **Foglio:** [Energia Generata](#)
- **Vedi file** [GI - 2013 – DATI GENERALI.xls](#) **Foglio:** [Potenza Elettrica Media Erogata](#)
- **Vedi File** [GI - 2013 – DATI GENERALI - Energia Generata.pdf](#)
- **Vedi File** [GI - 2013 – DATI GENERALI - Potenza Elettrica Media Erogata.pdf](#)

2. Eventuali problemi gestione del piano

- Indicare le problematiche che afferiscono al periodo di comunicazione

Nell'anno in esame non si evidenziano problemi di gestione del PMC, tuttavia su alcuni gruppi non è stato possibile effettuare tutte le misure prescritte in quanto i gruppi 1, 2, 3 e 4 sono rimasti indisponibili, così come riportato nella tabella sotto allegata:

Riepilogo delle Disponibilità dei Gruppi della Centrale Turbogas di Giugliano - Anno 2013												
Gruppo	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
GI1												
GI2												
GI3												
GI4												

 = Gruppo Disponibile  = Gruppo Indisponibile

In particolare l'indisponibilità dei gruppi ha avuto il seguente corso:

Gruppo 1 (GI1), detto gruppo è stato dichiarato indisponibile a partire dalle ore 14.00 del 10/12/2013 a tutto oggi e pertanto indisponibile anche al 31/12/2013, comunicato con Lettera Prot. n° Enel-PRO-16/12/2013-0049401 del 16/12/2013, vs. MATTM, ISPRA, ARPA Campania e Comune di Giugliano in Campania, di cui si allega copia.

Gruppo 2 (GI2), detto gruppo è rimasto indisponibile a partire dalle ore 13.30 del 18/10/2012 a tutto oggi e pertanto indisponibile per l'intero anno 2013, comunicato con Lettera Prot. n° Enel-PRO-19/10/2012-0048987 del 12/06/2012, vs. MATTM, ISPRA, ARPA Campania e Comune di Giugliano in Campania, di cui si allega copia.

Gruppo 3 (GI3), detto gruppo indisponibile prima della pubblicazione AIA a tutto oggi e pertanto indisponibile per l'intero anno 2013, comunicato con Lettera Prot. n° Enel-PRO-22/02/2012-0008933 del 22/02/2012, vs. MATTM, ISPRA, ARPA Campania e Comune di Giugliano in Campania, di cui si allega copia.

Gruppo 4 (GI4), detto gruppo è rimasto indisponibile a partire dalle ore 14.00 del 26/11/2012 a tutto oggi e pertanto indisponibile per l'intero anno 2013, comunicato con Lettera Prot. n° Enel-PRO-28/11/2012-0055548 del 28/11/2012, vs. MATTM, ISPRA, ARPA Campania e Comune di Giugliano in Campania, di cui si allega copia.

Si fa presente che il giorno 24 Dicembre 2013, con lettera Prot. n° Enel-PRO 24/12/2013-0051030, è stato richiesto al Ministero per lo Sviluppo Economico "l'autorizzazione a cessare l'esercizio" dei 4 Gruppi della Centrale Turbogas di Giugliano di cui si allega copia.

→ **Vedi file** [Enel-PRP-22.02.2012-0008933 - PUMA_ID_10477445.pdf](#)

→ **Vedi file** [Enel-PRO-19.10.2012-0048987 - PUMA_ID_13697621.pdf](#)

→ **Vedi file** [Enel-PRO-28.11.2012-0055548 - PUMA_ID_14000737.pdf](#)

→ **Vedi file** [Enel-PRO-16.12.2013-0049401 - PUMA_ID_16541046.pdf](#)

→ **Vedi file** [Enel-PRO-24.12.2013-0051030 - PUMA_ID_16601385.pdf](#)

3. Emissioni per l'intero impianto (ognuno dei camini): ARIA

- *Tonnellate emesse nell'anno 2012 per SO₂, NO_x, CO e polveri dai gruppi turbogas di punta GI1, GI2, GI3 e GI4.*

I flussi massici di emissioni inquinanti (NO_x, CO, SO₂ e polveri) sono stati calcolati come prodotto della portata fumi oraria di targa x le ore di funzionamento prestate nel corso dell'anno 2013, dai gruppi turbogas, x la concentrazione media oraria rilevate nelle campagne di misure sotto riportate.

- 20 e 21 Dicembre 2011, come da Rapporto di prova ASP11EMIRP140-00 del 12/01/2012;
- 12 Dicembre 2012, come da Rapporto di prova CESI B30005055 del 02/04/2013.

- Vedi file [GI - 2013 – ARIA.xls](#) Foglio: [Tabella 2.1.1 – Gruppo 1](#)
- Vedi file [GI - 2013 – ARIA.xls](#) Foglio: [Tabella 2.1.1 – Gruppo 2](#)
- Vedi file [GI - 2013 – ARIA.xls](#) Foglio: [Tabella 2.1.1 – Gruppo 3](#)
- Vedi file [GI - 2013 – ARIA.xls](#) Foglio: [Tabella 2.1.1 – Gruppo 4](#)
- Vedi file [GI - 2013 – ARIA - Tabella 2.1.1 – Gruppo 1.pdf](#)
- Vedi file [GI - 2013 – ARIA - Tabella 2.1.1 – Gruppo 2.pdf](#)
- Vedi file [GI - 2013 – ARIA - Tabella 2.1.1 – Gruppo 3.pdf](#)
- Vedi file [GI - 2013 – ARIA - Tabella 2.1.1 – Gruppo 4.pdf](#)
- Vedi file [GI - Rapporto di Prova Macro ASP11EMIRP140-00 del 12-01-2012.pdf](#)
- Vedi file [GI - Rapporto di Prova CESI B30005055 del 02-04-2013.pdf](#)

- *Tonnellate emesse nell'anno 2013 per Be, Cd+Hg+Tl, As+CrVI+Co+Ni (frazione respirabile), Se+Te+Ni (sotto forma di polvere) e Sb+CrIII+Mn+Pd+Pt+Cu+Rh+Sn+V dai gruppi turbogas di punta GI1, GI2, GI3 e GI4.*

I flussi massici di emissioni inquinanti (Be, Cd+Hg+Tl, As+CrVI+Co+Ni (frazione respirabile), Se+Te+Ni (sotto forma di polvere) e Sb+CrIII+Mn+Pd+Pt+Cu+Rh+Sn+V) sono stati calcolati come prodotto della portata fumi oraria di targa x le ore di funzionamento prestate nel corso dell'anno 2013, dai gruppi turbogas, x la concentrazione media oraria rilevate nelle campagne di misure sotto riportate.

- 20 e 21 Dicembre 2011, come da Rapporto di prova ASP11EMIRP140-00 del 12/01/2012;
- 12 Dicembre 2012, come da Rapporto di prova CESI B30005055 del 02/04/2013.

- Vedi file [GI - 2013 – ARIA.xls](#) Foglio: [Tabella 2.1.1 – Gruppo 1](#)
- Vedi file [GI - 2013 – ARIA.xls](#) Foglio: [Tabella 2.1.1 – Gruppo 2](#)
- Vedi file [GI - 2013 – ARIA.xls](#) Foglio: [Tabella 2.1.1 – Gruppo 3](#)
- Vedi file [GI - 2013 – ARIA.xls](#) Foglio: [Tabella 2.1.1 – Gruppo 4](#)
- Vedi file [GI - 2013 – ARIA - Tabella 2.1.1 – Gruppo 1.pdf](#)
- Vedi file [GI - 2013 – ARIA - Tabella 2.1.1 – Gruppo 2.pdf](#)
- Vedi file [GI - 2013 – ARIA - Tabella 2.1.1 – Gruppo 3.pdf](#)
- Vedi file [GI - 2013 – ARIA - Tabella 2.1.1 – Gruppo 4.pdf](#)
- Vedi file [GI - Rapporto di Prova Micro ASP12EMIRP016-00 del 12-03-2012.pdf](#)
- Vedi file [GI - Rapporto di Prova CESI B3005055 del 02-04-2013.pdf](#)

- *Tonnellate emesse per anno dai motori diesel di emergenza, motori diesel di lancio e dalle motopompe antincendio per SO₂, NO_x, CO, polveri*

I flussi massici di emissioni inquinanti (SO₂, NO_x, CO, e polveri) sono stati calcolati moltiplicando il volume complessivo di fumi, sviluppati nella combustione del quantitativo totale di gasolio annuo effettivamente utilizzato, per le concentrazioni dei corrispondenti inquinanti rilasciati in atmosfera rilevati in occasione di campagne di misura effettuate su impianti simili.

- Vedi file [GI - 2013 – ARIA.xls](#) Foglio: [Tabella 2.1.2 – Diesel](#)
- Vedi file [GI - 2013 – ARIA - Tabella 2.1.2 – Diesel.pdf](#)

- *Emissioni non convogliate - Stima eventuale emissioni fuggitive*

Vedi §9. “Emissioni fuggitive” del presente documento.

5. Emissioni per l'intero impianto: ACQUA

Viene trasmessa la tabella riportante i flussi massici delle emissioni inquinanti in acqua.

- *Chilogrammi emessi per anno di tutti gli inquinanti regolamentati in acqua (kg)*

Il valore di ciascun inquinante è calcolato sulla base delle concentrazioni misurate, come sotto riferito, e della portata acqua allo scarico (calcolata mediante la registrazione del tempo di funzionamento delle pompe di sollevamento della vasca di disoleazione, per la portata delle stesse) **nell'anno 2013.**

I valori di concentrazione di ciascun inquinante, assunti per il calcolo dei flussi massici di emissioni in acqua, sono pari al valore medio risultante dalle determinazioni dei n. 2 bollettini di analisi effettuate nel corso dell'anno 2013.

Si forniscono di seguito le seguenti precisazioni:

- **georeferenziazione punto di campionamento SF1 (40°55' 24,14" N - 14°06' 01,81" E)**
- **n° misure eseguite nell'anno 2013 = 2**
- **data esecuzione misure = 15/04/2013; 05/12/2013.**
- **ref. rapporti di misura di laboratori esterni certificati: 1683 del 23/04/2013; 6776 del 10/12/2013,** di cui si allegano le copie.

- **Vedi file:** [GI - 2013 – ACQUA.xls](#), **Foglio:** [Tabella 3.1a](#)
- **Vedi file:** [GI - 2013 – ACQUA - Tabella 3.1a.pdf](#)
- **Vedi file:** [ITG Giugliano - Certificato Analisi 1683 del 23-04-2013.pdf](#)
- **Vedi file:** [ITG Giugliano - Certificato Analisi 6776 del 10-12-2013.pdf](#)

Nella stessa tabella vengono inoltre riportate:

- *Portata di acqua, su base mensile, anno 2013 inviata dall'ITAR*

- **Vedi file:** [GI - 2013 – ACQUA.xls](#), **Foglio:** [Tabella 3.1b](#)
- **Vedi file:** [GI - 2013 – ACQUA - Tabella 3.1b.pdf](#)

Risultanze: **valori di emissioni in acqua conformi ai limiti vigenti**

6. Emissioni per l'intero impianto: RIFIUTI

Vengono trasmesse le tabelle riportanti gli esiti del monitoraggio sulle aree di deposito temporaneo dei rifiuti e sulle attività di gestione dei rifiuti

- *Risultanze dei monitoraggi delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti per l'anno (2012)*

Si allega copia del Registro di Monitoraggio Rifiuti relativo ai controlli attuati mensilmente c/o il deposito temporaneo dei rifiuti speciali della centrale di Giugliano, come richiesto al P.to 5 “Monitoraggio dei Rifiuti” del PMC pag. 13.

→ **Vedi file:** [GI - 2013 – Registro Controllo Aree Rifiuti.pdf](#)

- *Codici, descrizione, fase di provenienza, quantità di rifiuti prodotti non pericolosi, loro destino*
- *Codici, descrizione, fase di provenienza, quantità di rifiuti pericolosi prodotti, loro destino*

→ **Vedi file:** [GI - 2013 – RIFIUTI.xls](#) **Foglio:** [Tabella 5.1](#)

→ **Vedi file:** [GI - 2013 – RIFIUTI.xls](#) **Foglio:** [Tabella 5.2](#)

→ **Vedi file:** [GI - 2013 – RIFIUTI - Tabella 5.2.pdf](#)

→ **Vedi file:** [GI - 2013 – RIFIUTI - Tabella 5.1.pdf](#)

- *Risultanze delle produzioni specifiche dei rifiuti speciali tutti ed in dettaglio per quelli rispettivamente PERICOLOSI e NON PERICOLOSI, riferite al consumo di combustibile, alla produzione di energia elettrica ed ai quantitativi dei rifiuti inviati a recupero per l'anno (2013)*

→ **Vedi file:** [GI - 2013 – RIFIUTI.xls](#) **Foglio:** [Produzione Specifica di Rifiuti](#)

→ **Vedi file:** [GI - 2013 – RIFIUTI - Produzione Specifica di Rifiuti.pdf](#)

- *Criterio di gestione del deposito temporaneo di rifiuti adottato per l'anno 2013 e per l'anno in corso (2014)*

Il criterio di gestione attualmente adottato è quello quantitativo (all'art. 183 lett. bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

7. Emissioni per l'intero impianto: RUMORE

- *Risultati delle campagne di misura al perimetro suddivise in misure diurne e misure notturne*

Con riferimento alle emissioni RUMORE, si comunica che nel corso dell'anno 2013 non sono state effettuate prove per i rilievi acustici, perché nel corso dell'anno 2013 non è stato possibile effettuarli con un funzionamento contemporaneo di almeno due gruppi, in quanto alcuni gruppi sono rimasti fuori servizio, come già riportato nel paragrafo 2 del presente documento.

Pertanto, in relazione all'attuale assetto dell'impianto, le misure effettuate nei giorni 20 e 21 Dicembre 2011 già inoltrate con il rapporto anno 2011, sono state effettuate in condizioni rappresentative dell'attuale assetto impiantistico.

Il gestore si impegna a ripetere la campagna di misura a valle di un funzionamento di due gruppi in contemporaneo.

8. Consumi di risorse

Vengono trasmesse le tabelle riportanti i consumi delle principali materie ausiliarie, i consumi di combustibili, i consumi di risorse idriche, la produzione ed il consumo di energia elettrica, relativi all'anno 2013.

- *Principali materie prime, Oli lubrificanti (ton), freon e anidride carbonica (ton), consumo, su base annuale, di materie ausiliarie anno 2013.*

(Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

→ **Vedi file:** [GI - 2013 - CONSUMI - Materie Prime Tabella 1.1.1.xls](#)

→ **Vedi file:** [GI - 2013 - CONSUMI - Materie Prime Tabella 1.1.1.pdf](#)

- *Gasolio (Kg), consumo, su base mensile, di Gasolio anno 2013.*

(Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

→ **Vedi file** [GI - 2013 - CONSUMI - Gasolio Tabella 1.2.1.xls](#)

→ **Vedi file** [GI - 2013 - CONSUMI - Gasolio Tabella 1.2.1.pdf](#)

- *Acqua (m3), consumo, su base mensile, di acqua industriale ed acqua potabile anno 2013.*

(Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

→ **Vedi file** [GI - 2013 - CONSUMI - Idrici Tabella 1.3.1.xls](#)

→ **Vedi file** [GI - 2013 - CONSUMI - Idrici Tabella 1.3.1.pdf](#)

- *Consumo e Produzione di energia elettrica (Kwh), consumo e produzione di energia elettrica , su base mensile, anno 2013.*

(Informazioni ritenute escluse dal diritto di accesso di terzi)

→ **Vedi file** [GI - 2013 - CONSUMI - Produzione di Energia E. Tabella 1.4.1.xls](#)

→ **Vedi file** [GI - 2013 - CONSUMI - Produzione di Energia E. Tabella 1.4.1.pdf](#)

9. Effetti ambientali per manutenzione e malfunzionamenti

- *Riassunto degli eventi di fermata per manutenzione ed eventuali malfunzionamenti con valutazione della loro rilevanza dal punto di vista ambientale*

Si comunica che nel corso dell'anno 2013 si sono avute eventi di fermata per manutenzione programmata e per manutenzione accidentale, ma le stesse non hanno avuto una rilevanza significativa dal punto di vista ambientale.

10. Emissioni fuggitive

In riferimento agli obblighi previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, in particolare pag. 8 “Emissioni non convogliate” del Decreto Autorizzativo in oggetto, si precisa che nel corso dell'anno 2013 non sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinarie e ne si sono verificate situazioni di emergenza, pertanto si precisa che la stima delle emissioni fuggitive da tutte le installazioni d'impianto sottoposte a controllo sono state nulle.

11. Ulteriore documentazione da inviare con la Comunicazione annuale

- *Risultanze dei controlli effettuati su impianti, apparecchiature e linee di distribuzione, come previsto al § 6.5 del PMC.*

In riferimento a quanto previsto al § 6.5 del PMC ed a quanto comunicato con lettera Enel-PRO-20/05/2011-0022693 del 20 maggio 2011.

Si precisa che per i controlli, dei seguenti sistemi:

- SISTEMA GASOLIO;
- SISTEMA OLIO DI LUBRIFICAZIONE;
- SISTEMA VASCA DISOLEAZIONE.

Come previsto al § 7.6 del PMC, “*Ulteriori informazioni*”, non potendo allegare i files pdf delle risultanze di tutti i controlli effettuati nel corso del 2013, per le notevoli dimensioni dei files, in ottemperanza a quanto richiesto nel su detto §7.6 del PMC, **si comunica che le risultanze dei controlli, sui sistemi di cui sopra, hanno avuto esito positivo.**

Tutta la documentazione, inerente i controlli sopra citati, è archiviata in centrale ed è a disposizione degli Organi di Controllo ed Autorità Competenti.

Firma

Il Gestore

ENEL Produzione S.p.A.
Unità di Business Retraffitta
Roberto Bravetti
Il Responsabile