

VERBALE DI MISURA RELATIVO AL GAS NATURALE PRELEVATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2013

Stampato in data 01-10-2013

Unità' emittente : MISURA	Spett.le	30279001
Sede di GENOVA	Iplom Spa	
Vico Intermedio, 1C	c.a. sig. Lino Cicardi	
16100 GENOVA GE	via C. Navone, 3 b	
	16012 BUSALLA GE	

Impianto REMI 30279001 (EX 0009801)
Busalla GE

R I E P I L O G O P R E L I E V I

dal	al	VOLUME	ENERGIA	PCS
01-09-2013 06	01-10-2013 06	6.267.001 m3	239.569,6GJ	38.227 kJ/m3

V A L O R I G I O R N A L I E R I M I S U R A T I

d	PCS/d	m3/d	GJ/d	m3/h	d	PCS/d	m3/d	GJ/d	m3/h
1	37816	211.805	8.009,6	10.372	17	38189	206.970	7.904,0	9.012
2	38028	225.652	8.581,1	9.912	18a	38459	201.950	7.766,8	9.500
3	38202	217.232	8.298,7	10.308	19	38464	204.466	7.864,6	9.396
4	38248	207.243	7.926,6	9.336	20	38435	205.927	7.914,8	9.392
5	38695	206.175	7.977,9	9.404	21	38444	207.588	7.980,5	9.400
6	38559	209.938	8.095,0	9.416	22	38415	202.810	7.790,9	8.992
7	38309	222.263	8.514,7	9.892	23	38597	204.823	7.905,6	9.020
8	37953	224.253	8.511,1	9.892	24	38437	206.265	7.928,2	9.788
9	38128	223.369	8.516,6	9.952	25	38220	199.516	7.625,5	9.372
10	38207	212.987	8.137,6	9.852	26	38290	200.587	7.680,5	9.900
11	38179	210.494	8.036,5	9.348	27	38230	206.772	7.904,9	9.424
12	38323	202.171	7.747,8	8.984	28	37888	208.561	7.902,0	9.804
13	38240	196.438	7.511,8	9.360	29	37935	212.788	8.072,1	10.316
14	38052	207.864	7.909,6	9.380	30	38301	203.125	7.779,9	9.476
15	37795	208.989	7.898,7	9.868					
16	37869	207.980	7.876,0	9.412					

I m3 sono riferiti a 15 °C e 1,01325 bar (condizioni standard).

Il Potere Calorifico superiore mensile è calcolato come rapporto tra totale ENERGIA e totale VOLUME.

Provenienza PCS: =regolare a=AOP alternativa b=media mese prec. c=certif.analisi

Si prega di prendere visione delle note allegate.

NOTE AL VERBALE DI MISURA RELATIVO AL GAS NATURALE PRELEVATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2013

Stampato in data 01-10-2013

Unità emittente : MISURA

Sede di GENOVA

Vico Intermedio, 1C

16100 GENOVA GE

Spett.le

30279001

Iplom Spa

c.a. sig. Lino Cicardi

via C. Navone, 3 b

16012 BUSALLA GE

Impianto REMI 30279001 (EX 0009801)

Busalla GE

N O T E

Prelievo giorno 11-09-2013 applicata correzione di 570 m3 per operazioni di taratura.

BOLLETTINO DI ANALISI RELATIVO AL GAS NATURALE DEL MESE DI SETTEMBRE 2013

Impianto REMI 30279001 Busalla GE

Unità emittente: ESERCIZIO MISURA

Tel. 02 37037744

Vi riportiamo, relativamente al Vostro impianto, le composizioni medie giornaliere e mensile oltre ai parametri chimico-fisici calcolati sulla base dei dati rilevati nell'area(nelle aree) di prelievo:

4 Gavi

		kJ/m3	kJ/m3	Kg/m3	----- % mol -----											
GG	AOP	PCS	PCI	m.vol.	ZS	CH4	C2H6	C3H8	IC4H10	NC4H10	IC5H12	NC5H12	C6+	C02	N2	He
1	4	37816	34122	,76903	0,99772	88,144	4,382	1,028	,142	,177	,065	,042	,048	1,644	4,288	,040
2	4	38028	34312	,76533	0,99771	88,659	4,620	,965	,126	,155	,056	,037	,040	1,649	3,656	,037
3	4	38202	34465	,75660	0,99772	89,826	4,287	,944	,125	,148	,053	,034	,036	1,343	3,170	,034
4	4	38248	34504	,75344	0,99773	90,304	4,104	,897	,127	,150	,055	,035	,048	1,243	3,005	,032
5	4	38695	34881	,71436	0,99782	95,629	2,363	,699	,092	,106	,032	,025	,005	,268	,766	,015
6	4	38559	34754	,71030	0,99784	96,116	2,034	,620	,086	,094	,031	,024	,004	,199	,778	,014
7	4	38309	34544	,73362	0,99779	92,965	3,057	,754	,109	,119	,043	,030	,032	,782	2,085	,024
8	4	37953	34241	,76110	0,99773	89,113	4,328	,904	,129	,146	,057	,036	,047	1,451	3,753	,036
9	4	38128	34385	,74218	0,99778	91,723	3,415	,790	,110	,128	,046	,032	,030	1,012	2,686	,028
10	4	38207	34459	,74409	0,99776	91,527	3,578	,825	,117	,130	,049	,032	,028	1,073	2,612	,029
11	4	38179	34427	,73585	0,99779	92,570	3,116	,772	,103	,120	,039	,028	,020	,861	2,346	,025
12	4	38323	34551	,72651	0,99781	93,832	2,733	,731	,098	,111	,036	,026	,011	,587	1,814	,021
13	4	38240	34478	,72858	0,99781	93,574	2,700	,732	,105	,117	,038	,028	,019	,640	2,025	,022
14	4	38052	34320	,74610	0,99778	91,108	3,454	,925	,120	,144	,046	,031	,015	1,001	3,126	,030
15	4	37795	34096	,75916	0,99776	89,261	3,897	,955	,135	,160	,055	,036	,049	1,246	4,169	,037
16	4	37869	34159	,75372	0,99777	90,023	3,720	,900	,132	,152	,053	,034	,035	1,172	3,744	,035
17	4	38189	34434	,73342	0,99780	92,899	2,909	,783	,114	,125	,037	,025	,020	,752	2,309	,027
18	4	38459	34660	,70707	0,99786	96,502	1,778	,588	,081	,088	,016	,014	,007	,162	,747	,017
19	4	38464	34668	,71175	0,99785	95,910	2,012	,606	,090	,097	,030	,023	,007	,260	,950	,015
20	4	38435	34642	,71151	0,99785	95,913	2,005	,598	,087	,092	,028	,022	,005	,265	,971	,014
21	4	38444	34646	,70670	0,99787	96,559	1,758	,559	,078	,082	,025	,021	,002	,164	,741	,011
22	4	38415	34623	,71085	0,99786	95,967	1,992	,582	,080	,087	,028	,022	,004	,250	,975	,013
23	4	38597	34787	,70861	0,99785	96,127	2,366	,486	,068	,074	,026	,021	,003	,147	,669	,013
24	4	38437	34639	,70704	0,99787	96,535	1,751	,556	,078	,083	,027	,022	,004	,184	,748	,012
25	4	38220	34470	,74242	0,99777	91,664	3,490	,895	,114	,131	,041	,029	,013	,959	2,635	,029
26	4	38290	34531	,73848	0,99778	92,150	3,430	,827	,106	,123	,040	,028	,020	,827	2,422	,027
27	4	38230	34472	,73297	0,99780	92,916	3,028	,735	,107	,120	,044	,031	,018	,723	2,253	,025
28	4	37888	34188	,76789	0,99772	88,189	4,395	1,049	,152	,180	,065	,042	,054	1,441	4,393	,040
29	4	37935	34227	,76346	0,99773	88,885	4,129	1,012	,143	,177	,062	,040	,064	1,381	4,067	,040
30	4	38301	34519	,71217	0,99786	95,782	1,906	,572	,083	,091	,030	,024	,008	,294	1,194	,016
MEDIA		38230	34474	,73513	0,99779	92,680	3,091	,776	,108	,124	,042	,029	,023	,799	2,303	,025

I dati sono riferiti a 15 °C e 1,01325 bar (condizioni standard); Kcal = kJ / 4,1868

Il simbolo ~ indica che sono presenti concentrazioni del componente inferiori allo 0,001%

I valori di PCS, PCI, m.vol., Zs sono sempre calcolati in base alle % mol riportate sulla stessa riga.

Crit. det.: =gascromatografo m=camp.ist.SRG n=camp.mens.SRG r=camp.ist.ENI E&P p=camp.ist.anal.SSC
q=camp.mens.anal.SSC