

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Turbogas Assemini

Emissioni per l'intero impianto: aria

Anno 2011 ¹

Concentrazioni semestrali (mg/Nm3)

Le concentrazioni medie semestrali riportate nel file si riferiscono alle misure semestrali discontinue di cui alla tabella 7a del PMC.

		CAMINO 1	CAMINO 2	Limite AIA (mg/Nm3) -O2 al 15%
Giu-nov 2011	Berillio	0,0002	0,0003	0,05
Giu-nov 2011	Cadmio/Mercurio/Tallio	0,0093	0,0158	0,1
Giu-nov 2011	Arsenico/Cromo VI/Cobalto/Nichel (frazione respirabile ed insolubile)	0,065	0,058	0,5
Giu-nov 2011	Selenio/Tellurio/Nichel (sotto forma di polveri)	0,001	0,002	1
Giu-nov 2011	Antimonio /Cromo III/Manganese/Palladio/Piombo/Platino/Rame/Rodio/Stagno/Vanadio	0,11	0,2	5

Nota 1: Data avvio Piano Monitoraggio e Controllo 27 Maggio 2011 (entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA)

