

ENEL Produzione S.p.A
Centrale Turbogas Assemini
Anno 2011

Emissioni per l'intero impianto: acqua

Quantità emessa per anno di tutti gli inquinanti regolamentati

	scarico SF1
Parametri	2011
Solidi sospesi totali	19,55
BOD5	4,47
COD	47,07
Azoto ammoniacale	0,23
Fosforo totale	0,01
Tensioattivi totali	0,81
Cloruri	185,03
Grassi e oli animali e vegetali	7,24
Solidi sedimentabili	0,72
Idrocarburi totali	7,24
Fluoruri	0,97
Manganese	0,04
Durezza	405,55
Ferro	0,71
Nichel	0,004
Rame	0,01
Stagno	0,002
Zinco	0,25
Azoto nitrico	2,26
Azoto nitroso	0,01